

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（補足-200-4 使用済燃料プール監視カメラの耐環境性について）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>補足-200-4【使用済燃料プール監視カメラの耐環境性について】</p> <p>目次</p> <p>1. 概要</p> <p>2. 使用済燃料プール監視カメラの冷却能力</p> <p>3. 使用済燃料プール監視カメラの耐環境性について</p>	<p>設備構成の相違</p> <p>（女川の使用済燃料プール監視カメラは，カメラ本体と空冷装置が一体構造となっており，耐環境性向上を図っているため空冷装置はない）</p>