

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

10:44

1/1

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第21947報)

2021年1月28日10時39分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) 本日10時05分、10tクレーン車アウトリガーから油が漏えいしていることを当社社員が発見しました。</p> <p>状況は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発見時刻 10時05分</li> <li>・発生場所 発電所構内 正門東側駐車場</li> <li>・発見者 当社社員</li> <li>・漏えい範囲 約50mm×100mm 約400mm×500mm 約800mm×800mm</li> <li>・拡大防止処置 確認中</li> <li>・漏えい継続の有無 10tクレーン車アウトリガーより、漏えいが継続している</li> </ul> <p>・双葉消防本部への連絡時刻 10時16分(119番通報)</p> <p>現在、現場状況を確認しており、状況が分かり次第お知らせします。</p> <p>【公表区分：C】</p> <p>※添付の有り・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

11:03

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第21948報)

2021年1月28日10時57分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) 本日10時25分、車両から油が漏えいしていることを当社社員が発見しました。</p> <p>状況は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発見時刻 10時25分</li> <li>・発生場所 発電所構内 正門東側駐車場</li> <li>・発見者 当社社員</li> <li>・漏えい範囲 約3m×3m</li> <li>・拡大防止処置 確認中</li> <li>・漏えい継続の有無 確認中</li> <li>・双葉消防本部への連絡時刻 10時28分(119番通報)</li> </ul> <p>現在、現場状況を確認しており、状況が分かり次第お知らせします。</p> <p>【公表区分：C】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有無(無し)

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

12:11

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第21949報)

2021年1月28日12時05分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) 第21947報でお知らせした、10tクレーン車アウトリガーからの油漏えいについて、その後の状況をお知らせします。</p> <p>現場を確認したところ、10tクレーン車アウトリガー3箇所からの漏えいが停止していることを確認しました。</p> <p>漏えいした油については、吸着マットにより処理を行いました。</p> <p>なお、本件について、本日10時55分に富岡消防署より「車両からの油漏れ事象」と判断されました。</p> <p>【公表区分：C続】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有り・無し

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

12:11

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第21950報)

2021年1月28日/2時05分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) 第21948報でお知らせした、車両からの油漏えいについて、その後の状況をお知らせします。</p> <p>現場を確認したところ、車両からの漏えいは無く、油の漏えい跡であることを確認しました。</p> <p>漏えいした油については、吸着マットにより処理を行いました。</p> <p>なお、本件について、本日10時55分に富岡消防署より「車両からの油漏れ事象」と判断されました。</p> <p>【公表区分：C統】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有り・無し

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

15:29

1/11

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第21951報)

2021年1月28日 15時15分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [1月28日11時00分現在]</li> <li>・サブドレン等 分析結果 [採取日 1月27日]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 1月27日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 1月27日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 1月25日、27日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内、放水口付近&gt; [採取日 1月27日]</li> <li>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</li> <li>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</li> <li>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</li> </ul> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクHの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、1月29日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 1月24日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の(有)・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/11

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2021年1月28日 11:00現在

(留意事項)  
 各計測値については、機器やその他の取扱業者の取扱を要して、通常の応用範囲を越えて、過剰の応用範囲を越えて存在しているものを、正しく測定されていない高い可能性のある計測値も存在している。プラントの状態を把握するために、このような計測値の不確かさを考慮したうえで、運転の計画部から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.5 m <sup>3</sup> /h (1/28 11:00 現在)	給水系: 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.5 m <sup>3</sup> /h (1/28 11:00 現在)	給水系: 1.4 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.5 m <sup>3</sup> /h (1/28 11:00 現在)	
原子炉压力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 14.6 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 14.4 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 14.4 °C (1/28 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 17.9 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 16.7 °C (1/28 11:00 現在)	スカーション上部温度 (TE-2-3-69F1): 18.2 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 16.8 °C (1/28 11:00 現在)	
原子炉格納容器 肉温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 14.7 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 14.5 °C (1/28 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 18.5 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 18.0 °C (1/28 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 18.7 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 16.5 °C (1/28 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	1.34 kPa g (1/28 11:00 現在)	3.71 kPa g (1/28 11:00 現在)	0.40 kPa g (1/28 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B): 15.48 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A): 15.29 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B): - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h (1/28 11:00 現在) ※4	RPV-A: 6.52 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 6.70 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h (1/28 11:00 現在) ※4	RPV-A: 8.33 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 8.71 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h (1/28 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	21.9 m <sup>3</sup> /h (1/28 11:00 現在)	15.19 Nm <sup>3</sup> /h (1/28 11:00 現在)	20.03 Nm <sup>3</sup> /h (1/28 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (1/28 11:00 現在)	A系: 0.03 vol% B系: 0.04 vol% (1/28 11:00 現在)	A系: 0.10 vol% B系: 0.09 vol% (1/28 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射線濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 8.80E-04 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 4.00E-04 B系: 指示値 1.04E-03 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.40E-04 (1/28 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 Ba/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 ND 検出限界値 1.3E-01 Ba/cm <sup>3</sup> (1/28 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.0E-01 Ba/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm <sup>3</sup> (1/28 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	- °C ※6 (1/28 11:00 現在)	21.4 °C (1/28 11:00 現在)	16.8 °C (1/28 11:00 現在)	- °C ※5 (1/28 11:00 現在)
FPC (サリ-リ) 水位	- m ※6 (1/28 11:00 現在)	3.65 m (1/28 11:00 現在)	4.14 m (1/28 11:00 現在)	44.2 X100mm (1/28 11:00 現在)

(注) 測定値の単位は、機器やその他の取扱業者の取扱を要して、通常の応用範囲を越えて、過剰の応用範囲を越えて存在しているものを、正しく測定されていない高い可能性のある計測値も存在している。プラントの状態を把握するために、このような計測値の不確かさを考慮したうえで、運転の計画部から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

※1: 原子炉格納容器内の放射線濃度は、原子炉格納容器内の放射線濃度を測定する。  
 ※2: 原子炉格納容器内の放射線濃度は、原子炉格納容器内の放射線濃度を測定する。  
 ※3: 原子炉格納容器内の窒素封入流量は、原子炉格納容器内の窒素封入流量を測定する。  
 ※4: 原子炉格納容器内の窒素封入流量は、原子炉格納容器内の窒素封入流量を測定する。  
 ※5: 4号機使用済燃料プール水位は、原子炉格納容器内の水位を測定する。  
 ※6: 作業に伴って変動する。

3/11

2021年1月28日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### サブドレン等 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2021/01/27 08:31	< 4.8E+00	< 6.1E+00	9.2E+01
2号機サブドレン	2021/01/27 08:23	< 1.6E+01	9.7E+01	2.3E+03
3号機サブドレン	2021/01/27 08:16	< 4.7E+00	< 3.4E+00	< 3.9E+00
4号機サブドレン	2021/01/27 07:45	< 4.8E+00	< 3.9E+00	7.7E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{±O}$ であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

4/11

2021年1月28日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2021/01/27 07:45	< 4.8E+00	< 3.9E+00	7.7E+00
プロセス主建屋北東	2021/01/27 07:54	< 4.4E+00	< 3.9E+00	< 4.2E+00
プロセス主建屋南東	2021/01/27 08:00	< 5.5E+00	< 3.8E+00	< 4.9E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2021/01/27 07:16	< 4.1E+00	< 4.6E+00	< 3.9E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2021/01/27 07:11	< 5.9E+00	< 5.3E+00	5.7E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2021/01/27 07:21	< 5.2E+00	< 5.3E+00	< 4.3E+00
サイトバンカ建屋南東	2021/01/27 08:05	< 4.6E+00	< 5.0E+00	< 4.3E+00

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{OE}$  であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。



5/11

2021年1月28日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/01/27 07:50	< 2.8E+00	< 4.8E-01	9.2E-01
物揚場排水路	2021/01/27 07:55	3.0E+00	< 4.1E-01	1.6E+00
K排水路	2021/01/27 06:00	8.0E+00	< 4.9E-01	5.2E+00
BC排水路	2021/01/27 06:00	< 2.6E+00	< 7.9E-01	9.3E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)  
 ・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND)を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{\pm O}$ であることを意味する。  
 (例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。  
 ・採取当日の降雨量は0.5 mm  
 ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。  
 ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/11

2021年1月28日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所2号機

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 ※1	2021/01/27 07:00	6.9E+01	-	-	-	-	-	-	6.3E+01
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・検体毎の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)  
 ・不符号 (<)：小なり)は、検出限界未満 (ND)を示す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・O.OE±Oとは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。  
 (例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31、 $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1、 $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。  
 ※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、Y測定は実施せず、全βは参考値としての過後に測定。

7/11

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目									
		全β (Bq/L)	その他(検出下限値)					分析項目			
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)		
1,2号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-5 ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-6	2021/01/27 07:10	5.3E+02	< 2.4E-01	< 3.0E-01	< 2.2E+00	< 8.5E-01	< 2.3E-01	1.1E+00	-	-	
No.2-7	2021/01/27 07:15	4.6E+02	< 3.2E-01	< 4.3E-01	< 3.3E+00	< 1.3E+00	< 5.9E-01	2.7E+00	5.0E+02	-	
No.2-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,3号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-5 ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3,4号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・ 検出値の記載欄：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)  
 ・ 不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。  
 ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・ O.E#Oとは、 $O.O \times 10^{\#}$ であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。  
 ※2 No.2-5、No.3-5は、集水器による採取であるため、V測定は実施せず。全βは参考値として各検出後に測定。

8/11

2021年1月28日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他放射性核種		
No.0-1	2021/01/25 07:02	1.0E+02	1.1E+04	< 9.1E-01	< 1.9E+00	< 1.2E+01	< 4.3E+00	< 1.5E+00	2.8E+01	-	-	
No.0-1-2	2021/01/25 07:06	2.5E+01	1.3E+04	< 3.1E-01	< 4.1E-01	< 3.1E+00	< 1.5E+00	< 3.6E-01	2.9E+00	-	-	
No.0-2	2021/01/25 08:30	1.4E+01	3.0E+02	< 2.7E-01	< 2.4E-01	< 2.2E+00	< 9.4E-01	< 3.0E-01	2.7E+00	-	-	
No.0-3-1	2021/01/25 06:59	2.1E+01	< 1.0E+02	< 2.2E-01	< 2.7E-01	< 2.1E+00	< 8.2E-01	< 2.4E-01	1.0E+00	-	-	
No.0-3-2	2021/01/25 06:55	1.1E+02	2.9E+04	< 2.9E-01	< 4.4E-01	< 3.6E+00	< 1.3E+00	< 3.9E-01	9.4E+00	-	-	
No.0-4	2021/01/25 08:25	< 1.1E+01	9.9E+03	< 3.7E-01	< 3.9E-01	< 3.1E+00	< 1.3E+00	< 3.7E-01	1.3E+00	-	-	
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-9	2021/01/25 07:13	5.0E+01	6.3E+02	-	-	-	-	-	-	6.5E+01	-	
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・採取時の半減期：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不符号 (<:小なり)は、検出限界未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10<sup>0</sup>であることを意味する。

・(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としての過剰に測定。

9/11

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目										基準 (ppm)	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	その他(観測項目)	Min-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素		
1,2号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	2021/01/25 07:18	2.4E+02	3.4E+02	< 2.7E-01	< 3.3E-01	< 2.2E+00	< 8.4E-01	< 2.7E-01	9.6E-01	-	-	-	-
No.2-2	2021/01/25 07:33	1.5E+02	6.7E+02	< 1.2E+00	< 1.3E+00	< 1.1E+01	< 5.3E+00	< 1.5E+00	4.4E+01	-	-	-	-
No.2-3	2021/01/25 07:40	5.3E+04	7.3E+03	< 2.9E-01	< 2.7E-01	< 3.2E+00	< 1.4E+00	< 3.8E-01	4.3E+00	-	-	-	-
No.2-5 *2	2021/01/25 07:45	8.1E+04	2.9E+03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-7	2021/01/25 07:22	4.7E+02	9.1E+02	< 3.5E-01	< 3.2E-01	< 3.3E+00	< 1.4E+00	< 3.5E-01	1.4E+00	5.0E+02	-	-	-
No.2-8	2021/01/25 07:28	3.9E+03	5.6E+02	< 3.2E-01	< 3.9E-01	< 3.1E+00	< 1.3E+00	< 4.3E-01	6.1E-01	-	-	-	-
2,3号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 *2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・検体の半減期：H-3(約12年)、Min-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.O.E±Oとは、O.O×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※2 No.2-5、No.3-5は、採水経による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としてご連絡に測定。

10/11

2021年1月28日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内, 放水口付近&gt; (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2021/01/27 08:20	—	< 7.4E-01	< 7.7E-01
1F 6号機取水口前	2021/01/27 08:10	< 1.4E+01	< 4.0E-01	7.1E-01
1F 物揚場前	2021/01/27 07:45	< 1.4E+01	< 6.4E-01	5.9E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2021/01/27 07:50	< 1.4E+01	< 4.5E-01	8.2E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (巡水壁前)	2021/01/27 07:45	< 1.4E+01	< 4.0E-01	2.6E+00
1F 南放水口付近 (T-2)	2021/01/27 07:35	1.2E+01	< 8.3E-01	< 7.4E-01
1F 港湾口 (T-0)	2021/01/27 07:13	< 1.3E+01	< 5.7E-01	< 4.9E-01
1F 港湾中央	2021/01/27 07:09	< 1.3E+01	< 4.9E-01	< 5.4E-01
1F 港湾内東側	2021/01/27 07:11	< 1.4E+01	< 2.8E-01	5.1E-01
1F 港湾内西側	2021/01/27 07:07	< 1.4E+01	< 2.8E-01	3.1E-01
1F 港湾内北側	2021/01/27 07:05	< 1.4E+01	< 3.0E-01	5.3E-01
1F 港湾内南側	2021/01/27 07:15	< 1.4E+01	< 3.4E-01	4.3E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
告示濃度限度 <sup>*1</sup>			6.0E+01	9.0E+01
WHO飲料水水質ガイドライン			1.0E+01	1.0E+01

・核種の半減期: Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (&lt;: 小なり) は, 検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。


・0.0E±0とは, 0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・物揚場前は, シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める

告示濃度限度

(別表第一第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では, Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])



2021年1月28日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目					その他 Y核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
一時貯水タンク (サブドレン)	H 2021/01/24 08:15	600	東京電力	< 1.8E+00	9.5E+02	< 6.4E-01	< 6.5E-01	< 6.5E-01	検出なし
			東北緑化環境保全(株)	< 3.3E-01	1.0E+03	< 9.2E-01	< 8.1E-01	< 8.1E-01	検出なし
運用目標				3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと※2
告示濃度限度※3					6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	9.0E+01	
WHO飲料水水質ガイドライン					1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	1.0E+01	

・核種の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・O.OE±Oとは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

15:54

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第21952報)

2021年1月28日15時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第21944報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクEに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水開始 : 10時07分</li> <li>・排水終了 : 13時17分</li> <li>・排水量 : 470m<sup>3</sup></li> </ul> <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有り(無し)

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。