

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

女川2号工認 記載適正化箇所

No.	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	完了年月日	備考
1	補足-370-1	原子炉格納容器隔離弁のうち重大事故等開操作対象弁抽出フロー	全体	原子炉格納容器隔離弁のうち重大事故等時に開操作が必要となる弁について、対象弁抽出フローを「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書－補足説明資料(別紙22)」として添付した。	2021/3/4	