

女川原子力発電所2号機 強度計算書における材料記号の記載について

1. はじめに

女川原子力発電所2号機の強度計算書における材料記号（新・旧 J I S）の記載の考え方について整理した。

2. 材料記号の記載について

強度計算書における材料欄の材料記号は、次のとおり記載している。

- ① 要目表の材料の欄の材料記号を記載する。
- ② ①に加え設計・建設規格で評価を行う箇所の要目表の材料記号が旧 J I S の場合には、設計・建設規格の付録材料図表（新 J I S）との関連を明確にするため、括弧で新 J I S 材の材料記号を併記する。

具体的には下表のとおり。

		要目表記載材料※	
		旧 J I S	新 J I S
強度計算における適用規格	告示 第501号	旧 J I S	新 J I S
	設計・建設 規格	旧 J I S (新 J I S)	新 J I S

※：既設部分については、施設時に使用した材料規格を記載している。

要目表に記載のない材料については、施設時に使用した材料規格を記載している。

以上