

表ト設一液2 沈殿槽 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設6] {730}液位高警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [10.1-建5(6次)] 第1種管理区域から第2種管理区域への溢水の漏えいを防止するため、シリンダ洗浄棟の1階には高さ140mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。(三原燃 第20-0695号 図リ非-6-2 参照)。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{730}液位高警報設備を設置する。 [10.1-設38] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-建1(6次)] シリンダ洗浄棟には、施設外への漏えいを防止するための緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に{875}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。 [18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{730}液位高警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(3)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、排水貯留池に貯留する。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{730}液位高警報設備を設置する。 [20.1-設4] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一液1、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液2、図ト制一5、図ト制配一2	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一液3 遠心ろ過機 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{731} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(3)) 遠心ろ過機
設置場所		付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室
機器名		廃液処理設備(3) 遠心ろ過機
変更内容		改造 ・ 閉じ込め性強化のため、逆止弁を新設する。
員数		1基
一般仕様	型式	横型遠心分離式
	主要な構造材	別表ト設一液3
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(逆止弁含む)、固体廃棄物回収容器
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物シリンダ洗浄棟の土間コンクリートに設置する。

表ト設一液3 遠心ろ過機 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.1-建8(6次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する。(三原燃 第20-0695号の図イ建-1-1参照)
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [10.1-建5(6次)] 第1種管理区域から第2種管理区域への溢水の漏えいを防止するため、シリンダ洗浄棟の1階には高さ140mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。(三原燃 第20-0695号 図リ非-6-2参照)。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設38] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-建1(6次)] シリンダ洗浄棟には、施設外への漏えいを防止するための緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に{875}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(3)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、排水貯留池に貯留する。 [20.1-設4] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一液1、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液3	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一液4 液受槽(1) 仕様表 (1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{732} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(3)) 液受槽 {733} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(3)) 液位高警報設備
設置場所		付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室
機器名		廃液処理設備(3) 液受槽(1)
変更内容		改造 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(※1) ※1: {733} 液位高警報設備を改造する。
員数		1基
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液4
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)、液位計
	その他の性能	有効容積: 約□
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物シリンダ洗浄棟の土間コンクリートに設置する。{733} 液位高警報設備は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

表ト設一液4 液受槽(1) 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設6] {733}液位高警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [10.1-建5(6次)] 第1種管理区域から第2種管理区域への溢水の漏えいを防止するため、シリンダ洗浄棟の1階には高さ140mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。(三原燃 第20-0695号 図リ非-6-2 参照)。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{733}液位高警報設備を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業員の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-建1(6次)] シリンダ洗浄棟には、施設外への漏えいを防止するための緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に{875}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。 [18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{733}液位高警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(3)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、排水貯留池に貯留する。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{733}液位高警報設備を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一液1、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液4、図ト制一6、図ト制配一2	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一液5 ろ過機 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{734} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(3)) ろ過機
設置場所		付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室
機器名		廃液処理設備(3) ろ過機
変更内容		改造 ・ 閉じ込め性強化のため、逆止弁を新設する。
員数		1 基
一般仕様	型式	水平多段ろ過式
	主要な構造材	別表ト設一液 5
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	配管系統 (逆止弁含む)
	その他の性能	—
技術基準に基づく設計 (注)	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物シリンダ洗浄棟の土間コンクリートに設置する。

表ト設一液5 ろ過機 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [10.1-建5(6次)] 第1種管理区域から第2種管理区域への溢水の漏えいを防止するため、シリンダ洗浄棟の1階には高さ140mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。(三原燃 第20-0695号 図リ非-6-2 参照)。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設38] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-建1(6次)] シリンダ洗浄棟には、施設外への漏えいを防止するための緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に{875}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(3)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、排水貯留池に貯留する。 [20.1-設4] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。 [20.1-設12] 放射性固体廃棄物捕集用フィルタ(ろ紙)を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一液1、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液5	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一液6 液受槽(2) 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{735} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(3)) 液受槽 {736} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(3)) 液位高警報設備
設置場所	付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室	
機器名	廃液処理設備(3) 液受槽(2)	
変更内容	改造 <ul style="list-style-type: none"> ・ 火災対策のため、延焼防止用の金属製カバーを設置する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(※1) ※1: {736} 液位高警報設備を改造する。	
員数	1 基	
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液6
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)、液位計
	その他の性能	有効容積: 約□□L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物シリンダ洗浄棟の土間コンクリートに設置する。{736} 液位高警報設備は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

表ト設一液6 液受槽(2) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設6] {736}液位高警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.1-建8(6次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する。(三原燃 第20-0695号の図イ建-1-1参照) [8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [10.1-建5(6次)] 第1種管理区域から第2種管理区域への溢水の漏えいを防止するため、シリンダ洗浄棟の1階には高さ140mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。(三原燃 第20-0695号 図リ非-6-2参照)。 [10.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{736}液位高警報設備を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。なお、構造部材として繊維強化樹脂を使用する槽本体は金属製カバーで覆う。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-建1(6次)] シリンダ洗浄棟には、施設外への漏えいを防止するための緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に{875}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。 [18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{736}液位高警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(3)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、排水貯留池に貯留する。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{736}液位高警報設備を設置する。 [20.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
	その他事業許可で求める仕様	—
	添付図	図ト配一液1、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液6、図ト制一7、図ト制配一2

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一液7 集水槽(チェック) 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{737} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(3)) 集水槽(チェック) {738} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(3)) 液位高警報設備
設置場所		(1) 付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室 (2) 付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室
機器名		廃液処理設備(3) 集水槽(チェック) (1) 集水槽(チェック)(1) (2) 集水槽(チェック)(2)
変更内容		(1) 改造 ・ 火災対策のため、延焼防止用の金属製カバーを設置する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) (2) 改造 ・ 火災対策のため、延焼防止用の金属製カバーを設置する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) *1: {738} 液位高警報設備を改造する。
員数		2基 (1) 1基 (2) 1基
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液7
	寸法(単位:mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)、液位計
	その他の性能	有効容積: 約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物シリンダ洗浄棟の土間コンクリートに設置する。{738} 液位高警報設備は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

表ト設一液7 集水槽(チェック) 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設6] {738}液位高警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.1-建8(6次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する。(三原燃 第20-0695号の図イ建-1-1参照) [8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [10.1-建5(6次)] 第1種管理区域から第2種管理区域への溢水の漏えいを防止するため、シリンダ洗浄棟の1階には高さ140mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。(三原燃 第20-0695号 図リ非-6-2参照)。 [10.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{738}液位高警報設備を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。なお、構造部材として繊維強化樹脂を使用する槽本体は金属製カバーで覆う。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-建1(6次)] シリンダ洗浄棟には、施設外への漏えいを防止するための緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に{875}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。 [18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{738}液位高警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(3)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、排水貯留池に貯留する。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{738}液位高警報設備を設置する。 [20.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [20.1-設11] 廃液処理設備(3)の排水は排水貯留池に排水する(図ト設一液16参照)。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一液1、図ト配一液2、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液7、図ト制一8、図ト制配一2	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一液8 イオン交換塔 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{739} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(3)) イオン交換塔 {740} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(3)) 液位高警報設備 (イオン交換塔)
設置場所	(1) 付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室 (2) 付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室	
機器名	廃液処理設備(3) イオン交換塔 (1) イオン交換塔(1) (2) イオン交換塔(2)	
変更内容	(1) 改造 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(※1) (2) 改造 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(※1) ※1: {740} 液位高警報設備(イオン交換塔)を改造する。	
員数	2 基 (1) 1 基 (2) 1 基	
一般仕様	型式	イオン交換樹脂吸着式
	主要な構造材	別表ト設一液8
	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統、液位計
	その他の性能	—
技術基準に基づく設計 (注)	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物シリンダ洗浄棟の土間コンクリートに設置する。{740} 液位高警報設備 (イオン交換塔) は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

表ト設一液8 イオン交換塔 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設6] {740}液位高警報設備(イオン交換塔)の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.1-建8(6次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する。(三原燃 第20-0695号の図イ建-1-1参照) [8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	-
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [10.1-建5(6次)] 第1種管理区域から第2種管理区域への溢水の漏えいを防止するため、シリンダ洗浄棟の1階には高さ140mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。(三原燃 第20-0695号 図リ非-6-2参照)。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{740}液位高警報設備(イオン交換塔)を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	-
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	-
	搬送設備	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	警報設備等	[18.1-建1(6次)] シリンダ洗浄棟には、施設外への漏えいを防止するための緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に{875}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。 [18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{740}液位高警報設備(イオン交換塔)を設置する。
	放射線管理施設	-
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(3)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、排水貯留池に貯留する。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{740}液位高警報設備(イオン交換塔)を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	遮蔽	-
	換気設備	-
	非常用電源設備	-
	通信連絡設備	-
その他事業許可で求める仕様	-	
添付図	図ト配一液1、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液8、図ト制一9、図ト制配一2	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一液9 液受槽(3) 仕様表 (1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{741} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(3)) 液受槽 {742} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(3)) 液位高警報設備(液受槽)
設置場所	付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室	
機器名	廃液処理設備(3) 液受槽(3)	
変更内容	改造 <ul style="list-style-type: none"> ・ 火災対策のため、延焼防止用の金属製カバーを設置する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) *1: {742} 液位高警報設備(液受槽)を改造する。	
員数	1基	
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液9
	寸法(単位:mm)	<input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)、液位計
	その他の性能	有効容積:約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物シリンダ洗浄棟の土間コンクリートに設置する。{742} 液位高警報設備(液受槽)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

表ト設一液9 液受槽(3) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設6] {742}液位高警報設備(液受槽)の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.1-建8(6次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する。(三原燃 第20-0695号の図イ建-1-1参照) [8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [10.1-建5(6次)] 第1種管理区域から第2種管理区域への溢水の漏えいを防止するため、シリンダ洗浄棟の1階には高さ140mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。(三原燃 第20-0695号 図リ非-6-2参照)。 [10.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{742}液位高警報設備(液受槽)を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。なお、構造部材として繊維強化樹脂を使用する槽本体は金属製カバーで覆う。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮断等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-建1(6次)] シリンダ洗浄棟には、施設外への漏えいを防止するための緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に{875}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。 [18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{742}液位高警報設備(液受槽)を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(3)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、排水貯留池に貯留する。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{742}液位高警報設備(液受槽)を設置する。 [20.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一液1、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液9、図ト制一11、図ト配一2	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一液10 乾燥機 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{743} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(3)) 乾燥機
設置場所		付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室
機器名		廃液処理設備(3) 乾燥機
変更内容		改造 ・ 閉じ込め性強化のため、圧力計を新設する。
員数		1基
一般仕様	型式	温風乾燥式
	主要な構造材	別表ト設一液10
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	固体廃棄物回収容器、圧力計
	その他の性能	最高使用温度:200℃
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物シリンダ洗浄棟の床スラブに設置する。

表ト設一液10 乾燥機 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 機器本体部は開口部のない構造とする。 [10.1-設4] 排気は局所排気系統に接続する。 [10.1-設31] 排気は局所排気系統に接続し、内部は設置雰囲気に対して9.8Pa以上の負圧を維持する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
遮蔽	—	
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一液1、図ト系一液1、図ト設一液10	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一液11 フードボックス 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{744} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(3)) フードボックス
設置場所		付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室
機器名		廃液処理設備(3) フードボックス
変更内容		改造 ・ 耐震補強のため、据付部を改造する。
員数		1 基
一般仕様	型式	箱型ボックス式
	主要な構造材	別表ト設一液 11
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	—
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物シリンダ洗浄棟の床スラブに設置する。

表ト設一液11 フードボックス 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設3] 開口部の風速0.5 m/秒以上を維持する。 [10.1-設4] 排気は局所排気系統に接続する。 [10.1-設36] 放射性固体廃棄物を取り扱うフードボックスを設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設1] フードボックスパネルには不燃性及び難燃性材料を使用する。 [11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一液1、図ト系一液1、図ト設一液11	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一液 12 廃液貯槽(チェック) 仕様表 (1/3)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第 1711011 号(平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{745} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(3)) 廃液貯槽(チェック) {746} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(3)) 液位高警報設備(廃液貯槽(チェック))
設置場所		(1) 付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室 (2) 付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室
機器名		廃液処理設備(3) 廃液貯槽(チェック) (1) 廃液貯槽(チェック)(1) (2) 廃液貯槽(チェック)(2)
変更内容		(1) 改造 ・ 火災対策のため、延焼防止用の金属製カバーを設置する。 ・ 耐震性向上のため、屋外配管系統を改造する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) (2) 改造 ・ 火災対策のため、延焼防止用の金属製カバーを設置する。 ・ 耐震性向上のため、屋外配管系統を改造する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) *1: {746} 液位高警報設備(廃液貯槽(チェック))を改造する。
員数		2 基 (1) 1 基 (2) 1 基
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液 12
	寸法(単位:mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)*1、液位計 *1: 屋外配管系統を含む
	その他の性能	有効容積: 約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物シリンダ洗浄棟の土間コンクリートに設置する。また、一部の配管は十分な支持性能を有する屋外サポート基礎または地下共同溝床面に設置する。{746} 液位高警報設備(廃液貯槽(チェック))は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

表ト設一液 12 廃液貯槽(チェック) 仕様表 (2/3)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設 6] {746}液位高警報設備(廃液貯槽(チェック))の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.1-設 6] 屋外に設置する配管は、F1 竜巻により損傷しないような支持間隔で保持する。 [8.1-建 8(6次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する。(三原燃 第20-0695号の図イ建-1-1参照) [8.1-設 11] 屋外に設置する配管は、凍結防止のため保温材を設置する。 [8.1-設 17] 屋外に設置する配管(含む継手部)は降水の影響を受けないように金属製とする。 [8.1-設 19] 屋外に設置する配管は積雪の影響を受けにくい円筒形とする。 [8.1-設 20] 建築基準法、危険物の規制に関する政令及び消防法に該当しないため避雷設備の設置は不要である。 [8.1-設 21] 屋外に設置する配管は降下火砕物の堆積の影響を受けにくい円筒形とする。 [8.1-設 24] 屋外に設置する配管は、外部方向への排水配管であり虫等の侵入はない。 [8.2-設 1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。 [8.2-設 6] 屋外配管の一部は、地下共同溝内に設置されている。それ以外の屋外配管は保温材にて覆われていることから、外部火災の輻射を受けることはなく、安全機能に影響を受けることはない。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設 1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [10.1-建 5(6次)] 第1種管理区域から第2種管理区域への溢水の漏えいを防止するため、シリング洗浄棟の1階には高さ140mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。(三原燃 第20-0695号 図リ非-6-2参照)。 [10.1-設 7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [10.1-設 8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設 37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{746}液位高警報設備(廃液貯槽(チェック))を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。なお、構造部材として繊維強化樹脂を使用する槽本体は金属製カバーで覆う。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
安全避難通路等	—	

表ト設一液 12 廃液貯槽(チェック) 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計(注)	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-建1(6次)] シリンダ洗浄棟には、施設外への漏えいを防止するための緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に{875}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。 [18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{746}液位高警報設備(廃液貯槽(チェック))を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(3)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、排水貯留池に貯留する。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{746}液位高警報設備(廃液貯槽(チェック))を設置する。 [20.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [20.1-設11] 廃液処理設備(3)の排水は排水貯留池に排水する(図ト設一液16参照)。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
	その他事業許可で求める仕様	[99-設3] 屋外に設置する配管はF3竜巻に耐えるような支持間隔で保持する。
添付図	図ト配一液1、図ト配一液2、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液12、図ト制一12、図ト制配一2	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一液13 廃液処理室回収ピット 仕様表 (1/3)

事業許可との対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{747} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備 (3)) 廃液処理室回収ピット {748} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備 (3)) 液位高警報設備 (廃液処理室回収ピット)
設置場所		付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室
機器名		廃液処理設備 (3) 廃液処理室回収ピット
変更内容		改造 <ul style="list-style-type: none"> 耐震補強のため、集水槽 (廃液処理室) の据付部を改造する。 耐震性向上のため、配管系統を改造する。 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。 (*1) *1: {748} 液位高警報設備 (廃液処理室回収ピット) を改造する。
員数		1 基
一般仕様	型式	廃液処理室回収ピット: 鉄筋コンクリート造 集水槽 (廃液処理室): 円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液 13
	寸法 (単位: mm)	廃液処理室回収ピット: <input type="text"/> 集水槽 (廃液処理室): <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統、液位計
	その他の性能	有効容積: 約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	廃液処理室回収ピット [5.1-建1] 安全機能を有する施設を設置する建物・構築物は、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類の各分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても、十分な支持性能を有する地盤に設置する。 <ul style="list-style-type: none"> 支持方法 <ul style="list-style-type: none"> 十分な支持性能を有する支持地盤で直接支持 支持地盤 <ul style="list-style-type: none"> 支持性能: 長期許容応力度 50kN/m² 以上、短期許容応力度 100kN/m² 以上 地盤種類: 地表近くのローム層 集水槽 (廃液処理室) [5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物シリンダ洗浄棟の廃液処理室回収ピットの底版に設置する。{748} 液位高警報設備 (廃液処理室回収ピット) は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

表ト設一液 13 廃液処理室回収ピット 仕様表 (2/3)


技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	<p>廃液処理室回収ピット</p> <p>[6.1-建 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ 耐震重要度分類第1類 付属建物シリンダ洗浄棟 廃液処理室回収ピット <p>[6.1-建 5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ 位置、構造、寸法、材料 図ト配一液 1、図ト設一液 13 参照。 ▫ 一次設計 建築基準法施行令第八十八条に規定される係数(地下部 0.1G)と耐震重要度分類第1類の割増し係数(1.5)を乗じて算出した地震力(0.15G)を与えた場合の構造体を構成する各部の応力が基準等に定められた許容応力以下となる構造とする。 <p>集水槽(廃液処理室)</p> <p>[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第1類</p> <p>[6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 集水槽(廃液処理室)部材: - (高剛性のためボルト評価で代表) 集水槽(廃液処理室)アンカーボルト: <input type="text"/> <input type="text"/> (新規)</p> <p>[6.1-設 6] {748}液位高警報設備(廃液処理室回収ピット)の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。</p>
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設 1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	-
	閉じ込めの機能	<p>廃液処理室回収ピット</p> <p>[10.1-建 6]</p> <p>付属建物シリンダ洗浄棟廃液処理室回収ピットの床及び壁表面は、ウランが浸透しにくく、汚れがつきにくく除染が容易で、腐食しにくい樹脂系塗料(建築基準法施行令第一条第六号に基づき国土交通大臣の認定を受けた難燃材料)で仕上げる。</p> <p>集水槽(廃液処理室)</p> <p>[10.1-設 1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。</p> <p>[10.1-設 8] 耐腐食性材料を使用する。</p> <p>[10.1-設 28] 集水槽(廃液処理室)からの漏えいは廃液処理室回収ピットに保持され、拡大が防止される設計とする。</p> <p>[10.1-設 37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{748}液位高警報設備(廃液処理室回収ピット)を設置する。</p>
	火災等による損傷の防止	<p>[11.3-建 1] 建築基準法第二条第九号の三で定める準耐火建築物の付属建物シリンダ洗浄棟に設置される廃液処理室回収ピットは、不燃性材料を使用する。</p> <p>[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。</p>
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	-

表ト設一液13 廃液処理室回収ピット 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計(注)	安全機能を有する施設	[14.1-建1] [14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-建1] [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{748}液位高警報設備(廃液処理室回収ピット)を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(3)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、排水貯留池に貯留する。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{748}液位高警報設備(廃液処理室回収ピット)を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設1] Sクラスに属する施設に求められる地震力(1G程度)に対して十分な強度を有するよう、第1類の設備・機器に対しては水平地震力が1.0Gで弾性範囲となる設計とする。	
添付図	図ト配一液1、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液13、図ト制一10、図ト配一2	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一液 14 堰（廃液貯槽（洗浄工程）） 仕様表（1/2）

事業許可との 対応	許可番号（日付）	原規規発第 1711011 号（平成 29 年 11 月 1 日付）
	設備・機器名称	{749} 液体廃棄物の廃棄設備（廃液処理設備(3)） 堰（廃液貯槽（洗浄工程））
設置場所		付属建物 シリンダ洗浄棟 廃液処理室
機器名		廃液処理設備(3) 堰（廃液貯槽（洗浄工程））
変更内容		<p>新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 閉じ込め性強化のため、ウラン溶液または液体廃棄物漏えい時の拡大防止のための堰を設置する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を新設する。（*1） <p>*1：{749}堰漏水検知警報設備を新設する。</p>
員数		1 式
一般仕様	型式	床固定式
	主要な構造材	別表ト設一液 14
	寸法（単位：mm）	 （図ト設一液 14 参照）
	その他の構成機器	漏水検知器
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	—（UF ₄ スラリー、SDU スラリー、UF ₄ ケーキ、SDU ケーキ）
技術基準に基づく設計（注）	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物シリンダ洗浄棟の土間コンクリートに設置する。

表ト設一液 14 堰（廃液貯槽（洗浄工程）） 仕様表（2/2）

技術基準に基づく設計（注）	地震による損傷の防止	[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設 6] {749}堰漏水検知警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 {749}堰（廃液貯槽（洗浄工程）） 第1類 堰（廃液貯槽（洗浄工程））部材： <input type="text"/> 堰（廃液貯槽（洗浄工程））アンカーボルト： <input type="text"/> 、 <input type="text"/> （新規）
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設 1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設 8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設 28] 漏えい拡大防止用の堰（{749}堰漏水検知警報設備付き）を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設 4] 堰には{749}堰漏水検知警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
遮蔽	—	
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設 1] Sクラスに属する施設に求められる地震力（1G程度）に対して十分な強度を有するよう、第1類の設備・機器に対しては水平地震力が1.0Gで弾性範囲となる設計とする。	
添付図	図イ系-1、図ト配-液1、図ト系-液1、図ト系-液補1、図ト設-液14、図ト制-19、図ト制配-2	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一液 15 測定室回収ピット 仕様表 (1/3)

事業許可との対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{750} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(3)) 測定室回収ピット {751} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(3)) 液位高警報設備
設置場所		付属建物 シリンダ洗浄棟 測定室
機器名		廃液処理設備(3) 測定室回収ピット
変更内容		改造 <ul style="list-style-type: none"> 耐震補強のため、集水槽 (測定室) の据付部を改造する。 耐震性向上のため、配管系統を改造する。 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(※1) ※1: {751} 液位高警報設備を改造する。
員数		1 基
一般仕様	型式	測定室回収ピット: 鉄筋コンクリート造 集水槽 (測定室): 円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液 15
	寸法 (単位: mm)	測定室回収ピット: <input type="text"/> 集水槽 (測定室): <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統、液位計
	その他の性能	有効容積: 約 <input type="text"/>
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	測定室回収ピット [5.1-建1] 安全機能を有する施設を設置する建物・構築物は、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類の各分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても、十分な支持性能を有する地盤に設置する。 <ul style="list-style-type: none"> 支持方法 <ul style="list-style-type: none"> 十分な支持性能を有する支持地盤で直接支持 支持地盤 <ul style="list-style-type: none"> 支持性能: 長期許容応力度 50kN/m² 以上、短期許容応力度 100kN/m² 以上 地盤種類: 地表近くのローム層 集水槽 (測定室) [5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物シリンダ洗浄棟の測定室回収ピットの底版に設置する。{751} 液位高警報設備は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

表ト設一液 15 測定室回収ピット 仕様表 (2/3)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	<p>測定室回収ピット</p> <p>[6.1-建 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 耐震重要度分類第1類 付属建物シリンダ洗浄棟 測定室回収ピット <p>[6.1-建 5]</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 位置、構造、寸法、材料 図ト配一液 1、図ト設一液 15 参照。 □ 一次設計 建築基準法施行令第八十八条に規定される係数(地下部 0.1G)と耐震重要度分類第1類の割増し係数(1.5)を乗じて算出した地震力(0.15G)を与えた場合の構造体を構成する各部の応力が基準等に定められた許容応力以下となる構造とする。 <p>集水槽(測定室)</p> <p>[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第1類</p> <p>[6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 集水槽(測定室)部材: - (高剛性のためボルト評価で代表) 集水槽(測定室)アンカーボルト: <input type="checkbox"/>、<input type="checkbox"/> (新規)</p> <p>[6.1-設 6] {751}液位高警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。</p>
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設 1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	<p>測定室回収ピット</p> <p>[10.1-建 6]</p> <p>付属建物シリンダ洗浄棟測定室回収ピットの床及び壁表面は、ウランが浸透しにくく、汚れがつきにくく除染が容易で、腐食しにくい樹脂系塗料(建築基準法施行令第一条第六号に基づき国土交通大臣の認定を受けた難燃材料)で仕上げる。</p> <p>集水槽(測定室)</p> <p>[10.1-設 1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。</p> <p>[10.1-設 8] 耐腐食性材料を使用する。</p> <p>[10.1-設 28] 集水槽(測定室)からの漏えいは測定室回収ピットに保持され、拡大が防止される設計とする。</p> <p>[10.1-設 37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{751}液位高警報設備を設置する。</p>
	火災等による損傷の防止	<p>[11.3-建 1] 建築基準法第二条第九号の三で定める準耐火建築物の付属建物シリンダ洗浄棟に設置される測定室回収ピットは、不燃性材料を使用する。</p> <p>[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。</p>
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—

表ト設一液 15 測定室回収ピット 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計(注)	安全機能を有する施設	[14. 1-建 1] [14. 1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。 [14. 2-建 1] [14. 2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18. 1-設 3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{751}液位高警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20. 1-設 1] 当該設備は廃液処理設備 (3) を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、排水貯留池に貯留する。 [20. 1-設 2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{751}液位高警報設備を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設 1] Sクラスに属する施設に求められる地震力 (1G 程度) に対して十分な強度を有するよう、第 1 類の設備・機器に対しては水平地震力が 1.0G で弾性範囲となる設計とする。	
添付図	図ト配一液 1、図ト系一液 1、図ト系一液補 1、図ト設一液 15、図ト制一13、図ト制配一2	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第 26 条～第 39 条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4. 1-設 1]は、加工施設の技術基準第 4 条第 1 項に対する設計番号 設 1 を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1 を示す。

表ト設一液 16 排水貯留設備 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{777} 液位高警報設備
設置場所	(1) 屋外 (2) 屋外	
機器名	排水貯留設備 (1) 排水貯留設備 (1) (2) 排水貯留設備 (2)	
変更内容	(1) 改造 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(※1) ・ 耐震性向上のため、屋外配管系統を改造する。 (2) 改造 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(※1) ・ 耐震性向上のため、屋外配管系統を改造する。 ※1: {777} 液位高警報設備を改造する。	
員数	2 式 (1) 1 式 (2) 1 式	
一般仕様	型式	電極式
	主要な構造材	別表ト設一液 16
	寸法 (単位: mm)	(1) 型番に規定 (2) 型番に規定
	その他の構成機器	配管系統*1 (ポンプ、排水口含む) *1: 屋外配管系統
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	—
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する屋外サポート基礎に設置する。

表ト設一液 16 排水貯留設備 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設 2] 地震力に耐える支持間隔で固定する。 [6.1-設 6] {777}液位高警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.1-設 6] 屋外に設置する配管は、F1 竜巻により損傷しないような支持間隔で保持する。 [8.1-設 11] 屋外に設置する配管は、凍結防止のため保温材を設置する。 [8.1-設 17] 屋外に設置する配管(含む継手部)は降水の影響を受けないように金属製とする。 [8.1-設 19] 屋外に設置する配管は積雪の影響を受けにくい円筒形とする。 [8.1-設 20] 建築基準法、危険物の規制に関する政令及び消防法に該当しないため避雷設備の設置は不要である。 [8.1-設 21] 屋外に設置する配管は降下火砕物の堆積の影響を受けにくい円筒形とする。 [8.1-設 27] 排水貯留池から排水口までの配管は管理区域とつながっていないため、虫等が管理区域に侵入することはない。 [8.2-設 1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。 [8.2-設 6] 屋外配管は保温材にて覆われていることから、外部火災の輻射を受けることはなく、安全機能に影響を受けることはない。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設 37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{777}液位高警報設備を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 液位計(接液部)は不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設 3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{777}液位高警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設 2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{777}液位高警報設備を設置する。 [20.1-設 9] 各廃液処理設備で放射性物質の濃度を確認後に排水貯留池に排水された廃液は、排水貯留池にて放射性物質の濃度を再度確認した後に、排水口から専用排水管によって海洋に放出する設計とする。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
	その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] 屋外に設置する配管はF3 竜巻に耐えるような支持間隔で保持する。
	添付図	図ト配一液 1、図ト配一液 2、図ト系一液 2、図ト系一液補 2、図ト設一液 16、図ト制一 14、図ト制配一 3

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設 1を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1を示す。

表ト設一液17 保管棚 仕様表 (1/2)

事業許可との対応	許可番号 (日付)	原規規登第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{778} 液体廃棄物の廃棄設備 (保管廃棄設備) 保管棚 {779} 液体廃棄物の廃棄設備 (保管廃棄設備) 廃液容器 {780} 液体廃棄物の廃棄設備 (保管廃棄設備) 受容器 (保管棚) {781} 液体廃棄物の廃棄設備 (保管廃棄設備) 漏水検知警報設備
設置場所		(1) 放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所 (2) 放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所 (3) 放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所 (4) 放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所 (5) 放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所
機器名		保管廃棄設備 保管棚 (1) 保管棚 (1) (2) 保管棚 (2) (3) 保管棚 (3) (4) 廃液容器 (5) 受容器
変更内容		(1) 改造 ・ 容器落下防止のため、金属製の扉を設置する。 (2) 改造 ・ 容器落下防止のため、金属製の扉を設置する。 (3) 変更なし (4) 変更なし (5) 改造 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を新設する。(※1) ※1: {781}漏水検知警報設備を新設する。
員数		3 基 (1) 1 基 (2) 1 基 (3) 1 基 (4) 160 個 (5) 1 式
一般仕様	型式	多段貯蔵式
	主要な構造材	別表ト設一液17
	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/> (3) <input type="text"/> (4) <input type="text"/> (5) <input type="text"/> <input type="text"/>
	その他の構成機器	漏水検知器
	その他の性能	保管廃棄能力 3m ³
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟の土間コンクリートに設置する。

表ト設一液 17 保管棚 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 ((779) 廃液容器を除く) [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設6] {781} 漏水検知警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、放射線管理棟に高さ60mm以上、179mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。(原規規発第2003279号 図リ建-58参照) [10.1-設5] 放射性廃棄物の落下を防止する(ストッパー(扉))。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設26] 受容器({781}漏水検知警報設備付き)を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設1] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。 [11.3-設5] 容器は金属製とする。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 放射線管理棟の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{849}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。 [18.1-設4] 受容器には{781}漏水検知警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設14] 廃液容器は漏えいのない構造とする。 [20.1-設15] 廃液の漏えい拡大防止のため、受容器を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一液1、図ト設一液17、図ト制一15、図ト制配一3	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。

凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。

[99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固1 焼却炉 仕様表 (1/3)

事業許可との対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{782} 固体廃棄物の廃棄設備 (焼却設備) 焼却炉 {783} 固体廃棄物の廃棄設備 (焼却設備) 投入フードボックス {784} 固体廃棄物の廃棄設備 (焼却設備) 抜出フードボックス {785} 固体廃棄物の廃棄設備 (焼却設備) 燃焼装置失火インターロック {786} 固体廃棄物の廃棄設備 (焼却設備) 排ガス温度高インターロック {787} 固体廃棄物の廃棄設備 (焼却設備) 燃焼用空気停止インターロック {788} 固体廃棄物の廃棄設備 (焼却設備) 送風機ファン
設置場所		付属建物 第1 廃棄物処理所 廃棄物処理室
機器名		焼却設備 焼却炉
変更内容		改造 <ul style="list-style-type: none"> 耐震補強のため、部材を追加し、据付部を改造する。 給油設備 (ヘッドタンク) を屋外に移設し、一般設備に変更する。 耐震性向上のため、配管系統を改造する。 火災・爆発防止強化のため、インターロックを改造する。(*1) 竜巻対策のため、ドラム缶固縛治具を設置する。 *1: {785}燃焼装置失火インターロック、{786}排ガス温度高インターロック、{787}燃焼用空気停止インターロックを改造する。
員数		1 基
一般仕様	型式	バッチ焼却式
	主要な構造材	別表ト設一固1
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	排気ダクト系統、助燃用灯油配管系統、燃焼用空気配管系統、給気ライン(フィルタ)、灯油供給弁、失火検知器、温度計、送風機ファン停止検知器
	その他の性能	最高使用温度: 1000℃
取扱う核燃料物質の状態		固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物第1 廃棄物処理所の土間コンクリートに設置する。{785}燃焼装置失火インターロック、{786}排ガス温度高インターロック及び{787}燃焼用空気停止インターロックは耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

表ト設一固1 焼却炉 仕様表 (2/3)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	<p>[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 {782}焼却炉、{783}投入フードボックス、{784}拔出フードボックス：耐震重要度分類第2類 {788}送風機ファン：耐震重要度分類第3類</p> <p>[6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する（配管系を含む）。</p> <p>[6.1-設3] {785}燃焼装置失火インターロック、{786}排ガス温度高インターロック、{787}燃焼用空気停止インターロックの制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。</p> <p>{782}焼却炉※1 第2類 焼却炉部材：－（高剛性のためボルト評価で代表） 焼却炉アンカーボルト： <input type="text"/> <input type="text"/> 給気ライン（フィルタ）支持脚部材：<input type="text"/> 給気ライン（フィルタ）支持脚アンカーボルト：<input type="text"/>、<input type="text"/></p> <p>{783}投入フードボックス 第2類 部材：<input type="text"/> アンカーボルト：<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>（新規）</p> <p>{784}拔出フードボックス 第2類 部材：<input type="text"/> アンカーボルト：<input type="text"/> <input type="text"/>（新規）</p> <p>※1：耐震評価は機器構造を踏まえて支持脚を対象に実施。</p>
	津波による損傷の防止	－
	外部からの衝撃による損傷の防止	<p>[8.1-建8(6次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する。（三原燃 第20-0695号の図イ建-1-1参照）</p> <p>[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。</p>
	人の不法な侵入等の防止	－
	閉じ込めの機能	<p>[10.1-設1] 機器本体部（フードボックスを除く）は開口部のない構造とする。</p> <p>[10.1-設3] 開口部の風速0.5 m/秒以上を維持する。</p> <p>[10.1-設4] 排気は局所排気系統に接続する。</p> <p>[10.1-設36] 放射性固体廃棄物を取り扱うフードボックスを設置する。</p>
	火災等による損傷の防止	<p>[11.3-設1] フードボックスパネルには不燃性及び難燃性材料を使用する。</p> <p>[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。</p> <p>[11.3-設3] ケーブル損傷時は加熱停止する。</p> <p>[11.3-設21] 焼却炉の排気温度高の場合、焼却炉への灯油供給を停止する{786}排ガス温度高インターロックを設置する。</p> <p>[11.3-設22] 可燃性油類を使用する焼却炉は、可燃性油類の供給部に開口のない配管を使用することで可燃性油類の漏洩防止を図った設計とする。</p> <p>[11.3-設23] 焼却炉へ燃焼用空気の送風が停止した場合、焼却炉への灯油供給を停止する{787}燃焼用空気停止インターロックを設置する。</p> <p>[11.3-設24] 焼却炉には、火炎が途切れることで失火を検知する失火検知器からの信号を受け、灯油の供給を停止する{785}燃焼装置失火インターロックを設置する。</p>
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	－

表ト設一固1 焼却炉 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計(注)	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 使用施設で発生する放射性固体廃棄物は、加工施設と同様に200Lドラム缶に収納して管理する。これにより共用によって、その安全性を損なうことはない。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.2-設36] 焼却炉には、火炎が途切れることで失火を検知する失火検知器からの信号を受け、灯油の供給を停止する(785)燃焼装置失火インターロックを設置する。 [18.2-設37] 焼却炉の排気温度高の場合、焼却炉への灯油供給を停止する(786)排ガス温度高インターロックを設置する。 [18.2-設38] 焼却炉へ燃焼用空気の送風が停止した場合、焼却炉への灯油供給を停止する(787)燃焼用空気停止インターロックを設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようワイヤ・ボルトで固定する。	
添付図	図ト配一固1、図ト系一固1、図ト系一固補1、図ト設一固1、図ト設一固27、図ト制一1、図ト制一2、図ト制一3、図ト制配一1	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固2 サイクロン 仕様表 (1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{789} 固体廃棄物の廃棄設備(焼却設備) サイクロン {790} 固体廃棄物の廃棄設備(焼却設備) フードボックス
設置場所		付属建物 第1廃棄物処理所 廃棄物処理室
機器名		焼却設備 サイクロン
変更内容		変更なし
員数		1基
一般仕様	型式	サイクロン集塵式
	主要な構造材	別表ト設一固2
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物第1廃棄物処理所の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固2 サイクロン 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 機器本体部(フードボックスを除く)は開口部のない構造とする。 [10.1-設3] 開口部の風速0.5 m/秒以上を維持する。 [10.1-設4] 排気は局所排気系統に接続する。 [10.1-設36] 放射性固体廃棄物を取り扱うフードボックスを設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設1] フードボックスパネルには難燃性材料を使用する。 [11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 使用施設で発生する放射性固体廃棄物は、加工施設と同様に200Lドラム缶に収納して管理する。これにより共用によって、その安全性を損なうことはない。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
遮蔽	—	
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一固1、図ト系一固1、図ト系一固補1、図ト設一固2	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固3 フラッシュチャンバ 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{791} 固体廃棄物の廃棄設備(焼却設備) フラッシュチャンバ
設置場所	付属建物 第1廃棄物処理所 廃棄物処理室	
機器名	焼却設備 フラッシュチャンバ	
変更内容	改造 <ul style="list-style-type: none"> ・ 耐震補強のため、据付部を改造する。 ・ 閉じ込め性強化のため、工業用水供給配管系統を撤去する。 	
員数	1基	
一般仕様	型式	冷却式
	主要な構造材	別表ト設一固3
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物第1廃棄物処理所の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固3 フラッシュチャンバ 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 機器本体部は開口部のない構造とする。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 使用施設で発生する放射性固体廃棄物は、加工施設と同様に200Lドラム缶に収納して管理する。これにより共用によって、その安全性を損なうことはない。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
遮蔽	—	
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一固1、図ト系一固1、図ト系一固補1、図ト設一固3	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固4 イオン交換材混合機 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{793} 固体廃棄物の廃棄設備 (焼却設備) イオン交換材混合機
設置場所		附属建物 第 1 廃棄物処理所 廃棄物処理室
機器名		焼却設備 イオン交換材混合機
変更内容		変更なし
員数		1 基
一般仕様	型式	容器回転混合式
	主要な構造材	別表ト設一固4
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	—
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された附属建物第1廃棄物処理所の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固4 イオン交換材混合機 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設3] 開口部の風速0.5 m/秒以上を維持する。 [10.1-設4] 排気は局所排気系統に接続する。 [10.1-設36] 放射性固体廃棄物を取り扱うフードボックスを設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設1] フードボックスパネルには難燃性材料を使用する。 [11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 使用施設で発生する放射性固体廃棄物は、加工施設と同様に200Lドラム缶に収納して管理する。これにより共用によって、その安全性を損なうことはない。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
核燃料物質等による汚染の防止	—	
遮蔽	—	
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一固1、図ト系一固1、図ト設一固4	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固5 イオン交換材成型機 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{794} 固体廃棄物の廃棄設備(焼却設備) イオン交換材成型機
設置場所		付属建物 第1廃棄物処理所 廃棄物処理室
機器名		焼却設備 イオン交換材成型機
変更内容		変更なし
員数		1基
一般仕様	型式	充填押し込み式
	主要な構造材	別表ト設一固5
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	—
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物第1廃棄物処理所の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固5 イオン交換材成型機 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設3] 開口部の風速0.5 m/秒以上を維持する。 [10.1-設4] 排気は局所排気系統に接続する。 [10.1-設36] 放射性固体廃棄物を取り扱うフードボックスを設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設1] フードボックスパネルには難燃性材料を使用する。 [11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 使用施設で発生する放射性固体廃棄物は、加工施設と同様に200Lドラム缶に収納して管理する。これにより共用によって、その安全性を損なうことはない。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
廃棄施設	—	
核燃料物質等による汚染の防止	—	
遮蔽	—	
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一固1、図ト系一固1、図ト設一固5	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固6 ピット 仕様表 (1/3)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{795} 固体廃棄物の廃棄設備 (焼却設備) ピット {796} 固体廃棄物の廃棄設備 (焼却設備) 液位高警報設備
設置場所		付属建物 第 1 廃棄物処理所 廃棄物処理室
機器名		焼却設備 ピット
変更内容		改造 <ul style="list-style-type: none"> 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(※1) 耐震補強のため、既設を撤去し、集水槽を新規に製作し据付ける。 耐震性向上のため、屋外配管系統を改造する。 ※1: {796} 液位高警報設備を改造する。
員数		1 基
一般仕様	型式	ピット: 鉄筋コンクリート造 集水槽: 角型式
	主要な構造材	別表ト設一固 6
	寸法 (単位: mm)	ピット: <input type="text"/> (内寸) 集水槽: <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統 ^{*1} 、液位計 *1: 屋外配管系統を含む
	その他の性能	有効容積: 約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	ピット [5.1-建1] 安全機能を有する施設を設置する建物・構築物は、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類の各分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても、十分な支持性能を有する地盤に設置する。 <ul style="list-style-type: none"> 支持方法 <ul style="list-style-type: none"> 十分な支持性能を有する支持地盤で直接支持 支持地盤 <ul style="list-style-type: none"> 支持性能: 長期許容応力度 50kN/m² 以上、短期許容応力度 100kN/m² 以上 地盤種類: 地表近くのローム層 集水槽 [5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物第 1 廃棄物処理所ピットの底版に設置する。また、一部の配管は十分な支持性能を有する屋外サポート基礎または地下共同溝床面に設置する。{796} 液位高警報設備は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

表ト設一固6 ピット 仕様表 (2/3)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	<p>ピット</p> <p>[6.1-建 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 耐震重要度分類第2類 附属建物第1廃棄物処理所 ピット <p>[6.1-建 5]</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 位置、構造、寸法、材料 図ト配一固1、図ト設一固6参照。 □ 一次設計 建築基準法施行令第八十八条に規定される係数(地下部0.1G)と耐震重要度分類第2類の割増し係数(1.25)を乗じて算出した地震力(0.125G)を与えた場合の構造体を構成する各部の応力が基準等に定められた許容応力以下となる構造とする。 <p>集水槽</p> <p>[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類</p> <p>[6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。</p> <p>[6.1-設 6] {796}液位高警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。</p>
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	<p>[8.1-設 6] 屋外に設置する配管は、F1竜巻により損傷しないような支持間隔で保持する。</p> <p>[8.1-設 11] 屋外に設置する配管は、凍結防止のため保温材を設置する。</p> <p>[8.1-設 17] 屋外に設置する配管(含む継手部)は降水の影響を受けないように金属製とする。</p> <p>[8.1-設 19] 屋外に設置する配管は積雪の影響を受けにくい円筒形とする。</p> <p>[8.1-設 20] 建築基準法、危険物の規制に関する政令及び消防法に該当しないため避雷設備の設置は不要である。</p> <p>[8.1-設 21] 屋外に設置する配管は降下火砕物の堆積の影響を受けにくい円筒形とする。</p> <p>[8.1-設 23] 屋外に設置する配管は生物学的影響を受けないように開口部の無い構造とする</p> <p>[8.2-設 1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。</p> <p>[8.2-設 6] 屋外配管の一部は、地下共同溝内に設置されている。それ以外の屋外配管は保温材にて覆われていることから、外部火災の輻射を受けることはなく、安全機能に影響を受けることはない。</p>
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	<p>ピット</p> <p>[10.1-建 6]</p> <p>附属建物第1廃棄物処理所ピットの床及び壁表面は、ウランが浸透しにくく、汚れがつきにくく除染が容易で、腐食しにくい樹脂系塗料(建築基準法施行令第一条第六号に基づき国土交通大臣の認定を受けた難燃材料)で仕上げる。</p> <p>集水槽</p> <p>[10.1-設 1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。</p> <p>[10.1-設 8] 耐腐食性材料を使用する。</p> <p>[10.1-設 28] 集水槽からの漏えいはピットに保持され、拡大が防止される設計とする。</p> <p>[10.1-設 37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{796}液位高警報設備を設置する。</p>
	火災等による損傷の防止	<p>[11.3-建 1] 建築基準法第二条第九号の三で定める準耐火建築物の附属建物第1廃棄物処理所に設置されるピットは、不燃性材料を使用する。</p> <p>[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。</p>
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—

表ト設一固6 ピット 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計(注)	安全機能を有する施設	[14.1-建1] [14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-建1] [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 使用施設と共用するが、加工施設で発生する廃棄物と同じであり、共用により加工施設の安全機能を損なわない。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{796}液位高警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{796}液位高警報設備を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるような支持間隔で保持する。 [99-設3] 屋外に設置する配管はF3 竜巻に耐えるような支持間隔で保持する。	
添付図	図ト配一固1、図ト系一固1、図ト系一固補1、図ト設一固6、図ト制一16、図ト制配一1、図ト配一液2	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固7 クレーン（第1廃棄物処理所前室） 仕様表（1/2）

事業許可との 対応	許可番号（日付）	原規規発第1711011号（平成29年11月1日付）
	設備・機器名称	{798} 固体廃棄物の廃棄設備（焼却設備） クレーン
設置場所	付属建物 第1廃棄物処理所前室	
機器名	焼却設備 クレーン（第1廃棄物処理所前室）	
変更内容	新設 ・ 付属建物第1廃棄物処理所前室の設置に伴い、新設する。	
員数	1基	
一般仕様	型式	自立旋回型
	主要な構造材	別表ト設一固7
	寸法（単位：mm）	
	その他の構成機器	—
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 （注）	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物第1廃棄物処理所前室の柱に設置する。

表ト設一固7 クレーン（第1廃棄物処理所前室） 仕様表（2/2）

技術基準に基づく設計（注）	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設5] 放射性廃棄物の落下を防止する（ラッチロック式フック）。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 使用施設で発生する放射性固体廃棄物は、加工施設と同様に200Lドラム缶に収納して管理する。これにより共用によって、その安全性を損なうことはない。
	材料及び構造	—
	搬送設備	[16.1-設1] 動力供給停止時の保持機能を有する。 [16.1-設2] 放射性固体廃棄物を搬送する能力を有する（定格荷重：0.48t）。
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一固1、図ト設一固7	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固8 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス 仕様表 (1/2)

事業許可との対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{799} 固体廃棄物の廃棄設備 (固体廃棄物処理設備) 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス {800} 固体廃棄物の廃棄設備 (固体廃棄物処理設備) フードボックス
設置場所		付属建物 第 2 廃棄物処理所 廃棄物プレス室
機器名		固体廃棄物処理設備 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス
変更内容		改造 <ul style="list-style-type: none"> 耐震補強のため、部材を追加し、据付部を改造する。 油圧ユニットにオイルパン及び遮熱板を設置する。
員数		1 基
一般仕様	型式	油圧式
	主要な構造材	別表ト設一固8
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	コンベア、リフタ、帯鋸
	その他の性能	—
技術基準に基づく設計 (注)	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物第 2 廃棄物処理所の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固 8 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 {799}高性能エアフィルタ用廃棄物プレス※1 第2類 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス支持脚部材: [] 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス支持脚アンカーボルト: [] ※1: 耐震評価は機器構造を踏まえて支持脚を対象に実施。 コンベア部材: [] コンベアアンカーボルト: [] リフタ部材: [] リフタ取付ボルト: [] リフタ架台部材: [] リフタ架台アンカーボルト: [], [] : [](新規) 帯鋸部材: - (高剛性のためボルト評価で代表) 帯鋸アンカーボルト: [] {800}フードボックス 第2類 部材: [] アンカーボルト: [], [](新規) : [] : [](新規) 取付ボルト: []
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	-
	人の不法な侵入等の防止	-
	閉じ込めの機能	[10.1-設3] 開口部の風速0.5 m/秒以上を維持する。 [10.1-設4] 排気は局所排気系統に接続する。 [10.1-設36] 放射性固体廃棄物を取り扱うフードボックスを設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設1] フードボックスパネルには難燃性材料を使用する。 [11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。 [11.3-設4] オイルパン及び遮熱板を設置する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	-
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 使用施設で発生する放射性固体廃棄物は、加工施設と同様に200Lドラム缶に収納して管理する。これにより共用によって、その安全性を損なうことはない。
	材料及び構造	-
	搬送設備	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	警報設備等	-
	放射線管理施設	-
	廃棄施設	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	遮蔽	-
	換気設備	-
	非常用電源設備	-
	通信連絡設備	-
	その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。
添付図	図ト配一固1、図ト設一固8	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
凡例 { } 内に示す数字: 事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
[] 内に示す数字: 加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
(例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
[99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固9 破碎機 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{801} 固体廃棄物の廃棄設備 (固体廃棄物処理設備) 破碎機 {802} 固体廃棄物の廃棄設備 (固体廃棄物処理設備) フードボックス
設置場所		付属建物 第 2 廃棄物処理所 廃棄物プレス室
機器名		固体廃棄物処理設備 破碎機
変更内容		改造 <ul style="list-style-type: none"> 耐震補強のため、部材を追加し、据付部を改造する。 竜巻対策のため、ドラム缶固縛治具を設置する。
員数		1 基
一般仕様	型式	一軸回転式
	主要な構造材	別表ト設一固 9
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	投入機、投入機カバー、ドラム缶フード
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物第 2 廃棄物処理所の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固 9 破碎機 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	<p>[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 {801} 破碎機：耐震重要度分類第 3 類 {802} フードボックス：耐震重要度分類第 2 類</p> <p>[6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 {802} フードボックス 第 2 類 フードボックス(破碎機)部材：<input type="text"/> フードボックス(破碎機)取付ボルト：<input type="text"/> <input type="text"/> 破碎機架台部材：<input type="text"/> <input type="text"/> 破碎機架台アンカーボルト：<input type="text"/> <input type="text"/> (新規) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 投入機カバー部材：<input type="text"/> <input type="text"/> 投入機カバーアンカーボルト：<input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>[6.1-設 7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。</p>
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	<p>[10.1-設 3] 開口部の風速 0.5 m/秒以上を維持する。 [10.1-設 4] 排気は局所排気系統に接続する。 [10.1-設 36] 放射性固体廃棄物を取り扱うフードボックスを設置する。</p>
	火災等による損傷の防止	<p>[11.3-設 1] フードボックスパネルには難燃性材料を使用する。 [11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。</p>
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	<p>[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設 1] 使用施設で発生する放射性固体廃棄物は、加工施設と同様に 200L ドラム缶に収納して管理する。これにより共用によって、その安全性を損なうことはない。</p>
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようワイヤ・ボルトで固定する。	
添付図	図ト配一固 1、図ト設一固 9、図ト設一固 28	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第 26 条～第 39 条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第 4 条第 1 項に対する設計番号 設 1 を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1 を示す。

表ト設一固10 クレーン（第2廃棄物処理所）仕様表（1/2）

事業許可との 対応	許可番号（日付）	原規規発第1711011号（平成29年11月1日付）
	設備・機器名称	{803} 固体廃棄物の廃棄設備（固体廃棄物処理設備） クレーン
設置場所	付属建物 第2廃棄物処理所 廃棄物プレス室	
機器名	固体廃棄物処理設備 クレーン（第2廃棄物処理所）	
変更内容	改造 ・ 耐震補強のため、作業床に部材を追加する。	
員数	1基	
一般仕様	型式	テルハクレーン
	主要な構造材	別表ト設一固10
	寸法（単位：mm）	
	その他の構成機器	作業床
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計（注）	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物第2廃棄物処理所の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固 10 クレーン（第2 廃棄物処理所） 仕様表（2/2）

技術基準に基づく設計（注）	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設5] 放射性廃棄物の落下を防止する（ラッチロック式フック）。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.3-設3] 上位の位置に設置するクレーンその他機器は損壊に伴う内部飛来物になることを防止する構造とする。 [14.4-設1] 使用施設で発生する放射性固体廃棄物は、加工施設と同様に 200L ドラム缶に収納して管理する。これにより共用によって、その安全性を損なうことはない。
	材料及び構造	—
	搬送設備	[16.1-設1] 動力供給停止時の保持機能を有する。 [16.1-設2] 放射性固体廃棄物を搬送する能力を有する（定格荷重：1t）。
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
廃棄施設	—	
核燃料物質等による汚染の防止	—	
遮蔽	—	
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。また、F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮してもレール端部で水平方向の移動は制限され飛散することはない。	
添付図	図ト配一固1、図ト設一固10	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固 11 ドラム缶用廃棄物プレス 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{804} 固体廃棄物の廃棄設備 (固体廃棄物処理設備) ドラム缶用廃棄物プレス
設置場所		放射線管理棟 廃棄物缶詰室
機器名		固体廃棄物処理設備 ドラム缶用廃棄物プレス
変更内容		改造 <ul style="list-style-type: none"> ・ 耐震補強のため、据付部を改造する。 ・ 火災対策のため、油圧ポンプにオイルパン及び遮熱板を設置する。
員数		1 基
一般仕様	型式	油圧式
	主要な構造材	別表ト設一固 11
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	—
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固 11 ドラム缶用廃棄物プレス 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設 3] 開口部の風速 0.5 m/秒以上を維持する。 [10.1-設 4] 排気は局所排気系統に接続する。 [10.1-設 36] 放射性固体廃棄物を取り扱うフードボックスを設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 1] フードボックスパネルには難燃性材料を使用する。 [11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。 [11.3-設 4] オイルパン及び遮熱板を設置する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一固 1、図ト設一固 11	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設 1を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1を示す。

表ト設一固12 超音波洗浄機 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{805} 固体廃棄物の廃棄設備(除染設備) 超音波洗浄機
設置場所	(1) 付属建物 除染室・分析室 除染室(2) (2) 付属建物 除染室・分析室 除染室(2)	
機器名	除染設備 超音波洗浄機 (1) 超音波洗浄機 (1) (2) 超音波洗浄機 (2)	
変更内容	(1) 変更なし (2) 改造 ・ 耐電巻補強のため、据付部を改造する。	
員数	2基 (1) 1基 (2) 1基	
一般仕様	型式	振動子固定式
	主要な構造材	別表ト設一固12
	寸法(単位:mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物除染室・分析室の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固12 超音波洗浄機 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[5.4.1-建8(4次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する。(原規規発第2003279号の図イ建-1参照)
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、付属建物 除染室・分析室には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(原規規発第2003279号 図イ建-57参照)。 [10.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 除染室・分析室の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{853}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一固1、図ト系一固2、図ト系一固補2、図ト設一固12	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固 13 廃水中和設備 仕様表 (1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{806} 固体廃棄物の廃棄設備 (除染設備) 廃水中和設備 {807} 固体廃棄物の廃棄設備 (除染設備) 液位高警報設備
設置場所		(1) 付属建物 除染室・分析室 除染室(2) (2) 付属建物 除染室・分析室 除染室(2) (3) 付属建物 除染室・分析室 除染室(2) (4) 付属建物 除染室・分析室 除染室(2)
機器名		除染設備 廃水中和設備 (1) 廃水受槽 (2) 中和槽 (3) 遠心分離機 (4) ろ液受槽
変更内容		(1) 改造 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(※1) (2) 改造 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(※1) (3) 変更なし (4) 改造 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(※1) ※1: {807} 液位高警報設備を改造する。
員数		1 式 (1) 1 基 (2) 1 基 (3) 1 基 (4) 1 基
一般仕様	型式	(1) 角型、(2) 円筒縦型、(3) 円筒縦型、(4) 角型
	主要な構造材	別表ト設一固 13
	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/> (3) <input type="text"/> (4) <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)、液位計
	その他の性能	有効容積: (1) 約 <input type="text"/> (2) 約 <input type="text"/> (4) 約 <input type="text"/>
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物除染室・分析室の土間コンクリートに設置する。{807} 液位高警報設備は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

表ト設一固 13 廃水中和設備 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設6] {807}液位高警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、付属建物 除染室・分析室には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(原規規発第2003279号 図リ建-57参照)。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{807}液位高警報設備を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 除染室・分析室の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{853}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。 [18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{807}液位高警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{807}液位高警報設備を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一固1、図ト系一固2、図ト系一固補2、図ト設一固13、図ト制一17、図ト制配一4	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固 14 分別・解体フード 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{808} 固体廃棄物の廃棄設備 (除染設備) 分別・解体フード
設置場所		附属建物 除染室・分析室 除染室(2)
機器名		除染設備 分別・解体フード
変更内容		改造 <ul style="list-style-type: none"> ・ 耐震補強のため、据付部を改造する。 ・ 竜巻対策のため、ドラム缶固縛治具を設置する。 ・ 竜巻対策のため、ドラム缶傾転機に固定ワイヤを設置する。
員数		1 式
一般仕様	型式	囲い式
	主要な構造材	別表ト設一固 14
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	ドラム缶傾転機
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された附属建物除染室・分析室の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固 14 分別・解体フード 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設3] 開口部の風速0.5 m/秒以上を維持する。 [10.1-設4] 排気は局所排気系統に接続する。 [10.1-設36] 放射性固体廃棄物を取り扱うフードボックスを設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設1] フードボックスパネルには不燃性及び難燃性材料を使用する。 [11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設8] 被水による電気火災防止のため、ドラム缶傾転機のバッテリーが被水しないようカバー内に収納する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようワイヤ・ボルトで固定する。	
添付図	図ト配一固1、図ト設一固14、図ト設一固29	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固 15 水洗槽 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{809} 固体廃棄物の廃棄設備 (除染設備) 水洗槽
設置場所		付属建物 除染室・分析室 除染室(2)
機器名		除染設備 水洗槽
変更内容		変更なし
員数		1 基
一般仕様	型式	角型流し台式
	主要な構造材	別表ト設一固 15
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	配管系統
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物除染室・分析室の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固 15 水洗槽 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[5.4.1-建8(4次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する。(原規規発第2003279号の図イ建-1参照)
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、付属建物 除染室・分析室には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(原規規発第2003279号 図イ建-57参照)。 [10.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 除染室・分析室の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に(853)堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一固1、図ト系一固2、図ト系一固補2、図ト設一固15	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固 16 切断フード 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{810} 固体廃棄物の廃棄設備 (除染設備) 切断フード
設置場所		付属建物 除染室・分析室 除染室(2)
機器名		除染設備 切断フード
変更内容		変更なし
員数		1 基
一般仕様	型式	箱型ボックス式
	主要な構造材	別表ト設一固 16
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	-
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物除染室・分析室の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固 16 切断フード 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設 3] 開口部の風速 0.5 m/秒以上を維持する。 [10.1-設 4] 排気は局所排気系統に接続する。 [10.1-設 36] 放射性固体廃棄物を取り扱うフードボックスを設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 1] フードボックスパネルには難燃性材料を使用する。 [11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一固 1、図ト設一固 16	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固 17 排水受槽 仕様表 (1/3)

事業許可との対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{811} 固体廃棄物の廃棄設備 (除染設備) 排水受槽 {812} 固体廃棄物の廃棄設備 (除染設備) 液位高警報設備
設置場所		付属建物 除染室・分析室 除染室(2)
機器名		除染設備 排水受槽
変更内容		改造 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(※1) ※1: {812} 液位高警報設備を改造する。
員数		1 基
一般仕様	型式	排水受槽: 鉄筋コンクリート造 集水槽: 角型式
	主要な構造材	別表ト設一固 17
	寸法 (単位: mm)	排水受槽: <input type="text"/> (内寸) 集水槽: <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統、液位計
	その他の性能	有効容積: 約 <input type="text"/>
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	排水受槽 [5.1-建1] 安全機能を有する施設を設置する建物・構築物は、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類の各分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても、十分な支持性能を有する地盤に設置する。 □ 支持方法 十分な支持性能を有する支持地盤で直接支持 □ 支持地盤 支持性能: 長期許容応力度 50kN/m ² 以上、短期許容応力度 100kN/m ² 以上 地盤種類: 地表近くのローム層 集水槽 [5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物除染室・分析室の排水受槽底版に設置する。{812} 液位高警報設備は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

表ト設一固 17 排水受槽 仕様表 (2/3)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	<p>排水受槽</p> <p>[6.1-建 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 耐震重要度分類第 1 類 付属建物除染室・分析室 排水受槽 <p>[6.1-建 5]</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 位置、構造、寸法、材料 図ト配一固 1、図ト設一固 17 参照。 □ 一次設計 建築基準法施行令第八十八条に規定される係数(地下部 0.1G)と耐震重要度分類第 1 類の割増し係数(1.5)を乗じて算出した地震力(0.15G)を与えた場合の構造体を構成する各部の応力が基準等に定められた許容応力以下となる構造とする。 <p>集水槽</p> <p>[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第 3 類</p> <p>[6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。</p> <p>[6.1-設 6] (812)液位高警報設備の制御部は耐震重要度分類第 3 類に分類する。</p>
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設 1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	<p>排水受槽</p> <p>[10.1-建 6]</p> <p>付属建物除染室・分析室排水受槽の床及び壁表面は、ウランが浸透しにくく、汚れがつきにくく除染が容易で、腐食しにくい樹脂系塗料(建築基準法施行令第一条第六号に基づき国土交通大臣の認定を受けた難燃材料)で仕上げる。</p> <p>集水槽</p> <p>[10.1-設 1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。</p> <p>[10.1-設 8] 耐腐食性材料を使用する。</p> <p>[10.1-設 28] 集水槽からの漏えいは排水受槽に保持され、拡大が防止される設計とする。</p> <p>[10.1-設 37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、(812)液位高警報設備を設置する。</p>
	火災等による損傷の防止	<p>[11.3-建 1] 建築基準法第二条第九号の三で定める準耐火建築物の付属建物除染室・分析室に設置される排水受槽は、不燃性材料を使用する。</p> <p>[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。</p>
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—

表ト設一固17 排水受槽 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計 (注)	安全機能を有する施設	[14.1-建1] [14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。 [14.2-建1] [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{812}液位高警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、{812}液位高警報設備を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるような支持間隔で保持する。	
添付図	図ト配一固1、図ト系一固2、図ト系一固補2、図ト設一固17、図ト制一18、図ト制配一4	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固 18 乾燥機 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{813} 固体廃棄物の廃棄設備 (除染設備) 乾燥機
設置場所		(1) 付属建物 除染室・分析室 除染室(2) (2) 付属建物 除染室・分析室 除染室(2) (3) 付属建物 除染室・分析室 除染室(2)
機器名		除染設備 乾燥機 (1) 乾燥機(1) (2) 乾燥機(2) (3) 乾燥機(3)
変更内容		(1) 変更なし (2) 改造 ・耐震補強のため、据付部を改造する。 (3) 改造 ・耐震補強のため、部材を追加し、据付部を改造する。
員数		3 基 (1) 1 基 (2) 1 基 (3) 1 基
一般仕様	型式	強制送風循環式
	主要な構造材	別表ト設一固 18
	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/> (3) <input type="text"/>
	その他の構成機器	—
	その他の性能	最高使用温度: (1) 230°C、(2) 200°C、(3) 240°C
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物除染室・分析室の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固 18 乾燥機 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 機器本体部は開口部のない構造とする。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一固1、図ト設一固18	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固 19 プラスト装置 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{814} 固体廃棄物の廃棄設備 (除染設備) プラスト装置
設置場所		(1) 付属建物 除染室・分析室 除染室(2) (2) 付属建物 除染室・分析室 除染室(2)
機器名		除染設備 プラスト装置 (1) プラスト装置(1) (2) プラスト装置(2)
変更内容		(1) 改造 ・ 閉じ込め性強化のため、逆止弁を新設する。 (2) 改造 ・ 閉じ込め性強化のため、逆止弁を新設する。 ・ 耐電巻補強のため、部材を追加し、据付部を改造する。
員数		2 基 (1) 1 基 (2) 1 基
一般仕様	型式	微粒子噴霧式
	主要な構造材	別表ト設一固 19
	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統 (逆止弁含む)、サイクロン、集塵機
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物除染室・分析室の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固 19 プラスト装置 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設 1] 機器本体部は開口部のない構造とする。 [10.1-設 4] 排気は局所排気系統に接続する。 [10.1-設 38] 放射性廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一固 1、図ト設一固 19	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固 20 クレーン (除染室(2)) 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{815} 固体廃棄物の廃棄設備 (除染設備) クレーン
設置場所		付属建物 除染室・分析室 除染室(2)
機器名		除染設備 クレーン (除染室(2))
変更内容		改造 ・ 建物の耐竜巻性能向上に係る工事に伴って、既設を撤去し、クレーンを新規に製作し設置する。
員数		1 基
一般仕様	型式	テルハクレーン
	主要な構造材	別表ト設一固 20
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	—
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物除染室・分析室の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固 20 クレーン (除染室(2)) 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設5] 放射性廃棄物の落下を防止する(ラッチロック式フック)。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	[16.1-設1] 動力供給停止時の保持機能を有する。 [16.1-設2] 放射性固体廃棄物を搬送する能力を有する(定格荷重:0.5t)。
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。また、F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮してもレール端部で水平方向の移動は制限され飛散することはない。	
添付図	図ト配一固1、図ト設一固20	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字: 事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字: 加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固 21 解体用フードボックス 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{816} 固体廃棄物の廃棄設備 (除染設備) 解体用フードボックス
設置場所		放射線管理棟 廃棄物缶詰室
機器名		除染設備 解体用フードボックス
変更内容		変更なし
員数		1 式
一般仕様	型式	囲い式
	主要な構造材	別表ト設一固 21
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	-
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固 21 解体用フードボックス 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第 3 類 [6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設 3] 開口部の風速 0.5 m/秒以上を維持する。 [10.1-設 4] 排気は局所排気系統に接続する。 [10.1-設 36] 放射性固体廃棄物を取り扱うフードボックスを設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 1] フードボックスパネルには不燃性及び難燃性材料を使用する。 [11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一固 1、図ト設一固 21	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第 26 条～第 39 条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第 4 条第 1 項に対する設計番号 設 1 を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1 を示す。

表ト設一固22 切断機 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{817} 固体廃棄物の廃棄設備 (除染設備) 切断機
設置場所		(1) 放射線管理棟 廃棄物缶詰室 (2) 放射線管理棟 廃棄物缶詰室
機器名		除染設備 切断機 (1) 切断機 (1) (2) 切断機 (2)
変更内容		(1) 変更なし (2) 改造 ・ 火災対策のため、オイルパンを設置する。
員数		2 基 (1) 1 基 (2) 1 基
一般仕様	型式	バンド切断式
	主要な構造材	別表ト設一固 22
	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/>
	その他の構成機器	—
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固 22 切断機 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	—
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。 [11.3-設4] オイルパンを設置する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一固1、図ト設一固22	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固 23 廃棄物貯蔵設備(1) 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{818} 固体廃棄物の廃棄設備 (保管廃棄設備) 廃棄物貯蔵設備(1)
設置場所		放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所
機器名		保管廃棄設備 廃棄物貯蔵設備(1)
変更内容		改造 ・ 竜巻対策のため、ドラム缶固縛治具を設置する。
員数		1 式
一般仕様	型式	—
	主要な構造材	別表ト設一固 23
	寸法 (単位: mm)	(原規規発第 2003279 号 図ト建-1 及び図ト建-11 参照)
	その他の構成機器	—
	その他の性能	—
取扱う核燃料物質の状態		固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-建 1] 廃棄物貯蔵設備(1)を設ける建物は、十分な支持性能を有する N 値 30 以上の砂礫層に達する杭基礎により支持する。1 階床の土間コンクリートは、十分な地耐力を有する地表近くのローム層により支持する。

表ト設一固 23 廃棄物貯蔵設備(1) 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-建 1] 廃棄物貯蔵設備(1)は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-建 5] 廃棄物貯蔵設備(1)を設ける放射線管理棟は、耐震重要度分類第1類に分類(原規規発第2003279号にて認可済み)していることから、廃棄物貯蔵設備(1)が地震により損傷することはない。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設 5] 放射性廃棄物の落下を防止する(ストッパー(パレット))。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] ドラム缶固定ワイヤには不燃性材料を使用する。 [11.3-建 9] 鋼製のドラム缶に放射性固体廃棄物を収納する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-建 1] 設置場所の温湿度状態、大気圧下及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる。 [14.2-建 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入りが容易な場所に設置。 [14.4-建 1] 使用施設との共用に十分な廃棄物保管容量を有する。 [14.4-設 1] 使用施設で発生する放射性固体廃棄物は、加工施設と同様に200Lドラム缶に収納して管理する。これにより共用によって、その安全性を損なうことはない。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設 6] 放射線管理棟廃棄物一時貯蔵所の貯蔵エリアに、200Lドラム缶を350本相当保管する設計とする。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようワイヤ・ボルトで固定する。 [99-建 9] ドラム缶を2段積みにする場合は、ドラム缶をドラム缶固縛治具で固縛し、Sクラスに属する施設に求められる程度の地震力(水平震度0.6G)に対して転倒及び落下を防止する。	
添付図	図ト配一固1、図ト設一固23	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固 24 ドラム缶ウラン量測定装置 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{819} 固体廃棄物の廃棄設備 (保管廃棄設備) ドラム缶ウラン量測定装置
設置場所		放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所
機器名		保管廃棄設備 ドラム缶ウラン量測定装置
変更内容		改造 ・ 耐震補強のため、据付部を改造する。
員数		1 基
一般仕様	型式	Ge 検出方式
	主要な構造材	別表ト設一固 24
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	校正用標準ドラム缶 (ドラム缶 5 本、ウラン線源合計 205 gU (校正用ウラン線源 4 本 (50gU/本)、検出限界評価用ウラン線源 1 本 (5gU/本)))
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固 24 ドラム缶ウラン量測定装置 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設 5] 放射性廃棄物の落下を防止する(ストッパー(ドラム缶ガイド))。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。ウラン線源(被覆管、栓)は難燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設 1] 使用施設で発生する放射性固体廃棄物は、加工施設と同様に200Lドラム缶に収納して管理する。これにより共用によって、その安全性を損なうことはない。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
核燃料物質等による汚染の防止	—	
遮蔽	—	
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一固 1、図ト設一固 24	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表ト設一固 25 クレーン（廃棄物一時貯蔵所） 仕様表（1/2）

事業許可との 対応	許可番号（日付）	原規規発第 1711011 号（平成 29 年 11 月 1 日付）
	設備・機器名称	{820} 固体廃棄物の廃棄設備（保管廃棄設備） クレーン
設置場所	放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所	
機器名	保管廃棄設備 クレーン（廃棄物一時貯蔵所）	
変更内容	改造 ・ 建物の耐竜巻性能向上に係る工事に伴って、既設を撤去し、改造した機器を新設する。	
員数	1 基	
一般仕様	型式	テルハクレーン
	主要な構造材	別表ト設一固 25
	寸法（単位：mm）	
	その他の構成機器	—
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
技術基準に基づく設計（注）	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟の土間コンクリートに設置する。

表ト設一固 25 クレーン（廃棄物一時貯蔵所） 仕様表（2/2）

技術基準に基づく設計（注）	地震による損傷の防止	[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第 3 類 [6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設 5] 放射性廃棄物の落下を防止する（ラッチロック式フック）。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.3-設 3] 上位の位置に設置するクレーンその他機器は損壊に伴う内部飛来物になることを防止する構造とする。 [14.4-設 1] 使用施設で発生する放射性固体廃棄物は、加工施設と同様に 200L ドラム缶に収納して管理する。これにより共用によって、その安全性を損なうことはない。
	材料及び構造	—
	搬送設備	[16.1-設 1] 動力供給停止時の保持機能を有する。 [16.1-設 2] 放射性固体廃棄物を搬送する能力を有する（定格荷重：1t）。
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。また、F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮してもレール端部で水平方向の移動は制限され飛散することはない。	
添付図	図ト配一固 1、図ト設一固 25	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第 26 条～第 39 条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第 4 条第 1 項に対する設計番号 設 1 を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1 を示す。

表ト設一固 26 クレーン（放射線管理棟前室） 仕様表（1/2）

事業許可との 対応	許可番号（日付）	原規規発第 1711011 号（平成 29 年 11 月 1 日付）
	設備・機器名称	{821} 固体廃棄物の廃棄設備（保管廃棄設備） クレーン
設置場所	付属建物 放射線管理棟前室	
機器名	保管廃棄設備 クレーン（放射線管理棟前室）	
変更内容	新設 ・ 付属建物放射線管理棟前室の設置に伴い、新設する。	
員数	1 基	
一般仕様	型式	自立クレーン型
	主要な構造材	別表ト設一固 26
	寸法（単位：mm）	
	その他の構成機器	—
	その他の性能	—
技術基準に基づく設計 （注）	取扱う核燃料物質の状態	固体廃棄物
	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物放射線管理棟前室の柱に設置する。

表ト設一固 26 クレーン（放射線管理棟前室） 仕様表（2/2）

技術基準に基づく設計（注）	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設5] 放射性廃棄物の落下を防止する（ラッチロック式フック）。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 使用施設で発生する放射性固体廃棄物は、加工施設と同様に 200L ドラム缶に収納して管理する。これにより共用によって、その安全性を損なうことはない。
	材料及び構造	—
	搬送設備	[16.1-設1] 動力供給停止時の保持機能を有する。 [16.1-設2] 放射性固体廃棄物を搬送する能力を有する（定格荷重：0.48t）。
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
遮蔽	—	
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一固 1、図ト設一固 26	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

別表ト設一気1 給気ファン 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
給気ファン	主要な構造材	—	
	放射性気体廃棄物と接触する部位	—	
	その他	ケーシング、ファン据付部 アンカーボルト	

事業許可との対応：{666}{667}

別表ト設一気2 排気ファン 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
排気ファン	主要な構造材	—	
	放射性気体廃棄物と接触する部位	—	
	その他	ケーシング、ファン据付部 アンカーボルト	

事業許可との対応：{666}{668}

別表ト設一気3 高性能エアフィルタ 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
高性能エアフィルタ	主要な構造材	はり(高性能エアフィルタ) 柱(高性能エアフィルタ)	
	放射性気体廃棄物と接触する部位	フィルタ*1	
	その他	金属カバー アンカーボルト	

事業許可との対応：{666}{669}

*1：フィルタは金属カバーで覆う設計としていることから、火災の発生源となることはない。

別表ト設一気4 給気逆流防止ダンパ（屋外との境界部） 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
給気逆流防止ダンパ （屋外との境界部）	主要な構造材	—	
	放射性気体廃棄物と接触する部位	—	
	その他	ダンパ本体	

事業許可との対応：{666}{670}

別表ト設一気5 排気逆流防止ダンパ（屋外との境界部） 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
排気逆流防止ダンパ （屋外との境界部）	主要な構造材	—	
	放射性気体廃棄物と接触する部位	—	
	その他	ダンパ本体	

事業許可との対応：{666}{671}

別表ト設一気6 給気ダクト・ダンパ 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
給気ダクト・ダンパ	主要な構造材	ダクト	
	放射性気体廃棄物と接触する部位	—	
	その他	—	

事業許可との対応：{666}{672}

別表ト設一気7 排気ダクト・ダンパ（部屋、設備～高性能エアフィルタ） 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
排気ダクト・ダンパ （部屋、設備～高性能エアフィルタ）	主要な構造材	ダクト	
	放射性気体廃棄物と接触する部位	ダクト	
	その他	—	

事業許可との対応：{666}{673}

別表ト設一気8 排気ダクト・ダンパ（高性能エアフィルタ～排気塔） 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
排気ダクト・ダンパ （高性能エアフィルタ～排気塔）	主要な構造材	ダクト	
	放射性気体廃棄物と接触する部位	—	
	その他	防火材	

事業許可との対応：{666}{674}

別表ト設一気9 給気ダクト・ダンパ 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
給気ダクト・ダンパ	主要な構造材	ダクト	
	放射性気体廃棄物と接触する部位	—	
	その他	—	

事業許可との対応：{666}{676}

別表ト設一気10 排気ダクト・ダンパ（部屋、設備～高性能エアフィルタ） 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
排気ダクト・ダンパ （部屋、設備～高性能エ アフィルタ）	主要な構造材	ダクト	
	放射性気体廃棄物と接触する部位	ダクト	
	その他	—	

事業許可との対応：{666}{677}

別表ト設一液1 廃液貯槽（洗浄工程） 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
廃液貯槽（洗浄工程）	主要な構造材	廃液貯槽（洗浄工程）	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	廃液貯槽（洗浄工程） 配管 廃液抜き出しポンプ	
	その他	アンカーボルト 金属製カバー 液位計（接液部）	

事業許可との対応：{727}, {728}

*1 槽表面に金属製カバーを施工していることから、火災の発生源となることはない。

別表ト設一液2 沈殿槽 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
沈殿槽	主要な構造材	沈殿槽	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	沈殿槽 配管 沈殿槽ポンプ	
	その他	アンカーボルト 逆止弁 液位計（接液部）	

事業許可との対応：{729}, {730}

別表ト設一液3 遠心ろ過機 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
遠心ろ過機	主要な構造材	遠心ろ過機 柱（遠心ろ過機架台） はり（遠心ろ過機架台）	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	遠心ろ過機 シュート部 固体廃棄物回収容器 配管	
	その他	アンカーボルト（遠心ろ過機架台） 取付ボルト（遠心ろ過機） 逆止弁	

事業許可との対応：{731}

別表ト設一液4 液受槽(1) 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
液受槽(1)	主要な構造材	液受槽(1) 柱（液受槽(1)架台） はり（液受槽(1)架台）	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	液受槽(1) 液受槽(1)ポンプ 配管	
	その他	アンカーボルト（液受槽(1)架台） 取付ボルト（液受槽(1)） 液位計（接液部）	

事業許可との対応：{732}, {733}

別表ト設一液5 ろ過機 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
ろ過機	主要な構造材	ろ過機	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	ろ過機 配管	
	その他	アンカーボルト 逆止弁	

事業許可との対応：{734}

別表ト設一液6 液受槽(2) 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
液受槽(2)	主要な構造材	液受槽(2)	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	液受槽(2) 配管 液受槽(2)ポンプ	
	その他	アンカーボルト 金属製カバー 液位計(接液部)	

事業許可との対応：{735}, {736}

*1 槽表面に金属製カバーを施工していることから、火災の発生源となることはない。

別表ト設一液7 集水槽(チェック) 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
集水槽(チェック)(1) 集水槽(チェック)(2)	主要な構造材	集水槽(チェック)(1) 集水槽(チェック)(2)	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	集水槽(チェック)(1) 集水槽(チェック)(2) 集水槽ポンプ 配管	
	その他	アンカーボルト(集水槽(チェック)(1)) アンカーボルト(集水槽(チェック)(2)) 金属製カバー 液位計(接液部)	

事業許可との対応：{737}, {738}

*1 槽表面に金属製カバーを施工していることから、火災の発生源となることはない。

別表ト設一液8 イオン交換塔 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
イオン交換塔(1) イオン交換塔(2)	主要な構造材	柱 (イオン交換塔(1)) 柱 (イオン交換塔(2)) 柱 (イオン交換塔架台) はり (イオン交換塔架台)	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	イオン交換塔(1) イオン交換塔(2) 配管	
	その他	アンカーボルト (イオン交換塔架台) 取付ボルト (イオン交換塔(1)) 取付ボルト (イオン交換塔(2)) 液位計 (接液部) (イオン交換塔(1)) 液位計 (接液部) (イオン交換塔(2))	

事業許可との対応：{739}, {740}

別表ト設一液9 液受槽(3) 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
液受槽(3)	主要な構造材	液受槽(3) 柱(液受槽(3)架台) はり(液受槽(3)架台)	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	液受槽(3) 液受槽(3)ポンプ 配管	
	その他	アンカーボルト(液受槽(3)架台) 取付ボルト(液受槽(3)) 金属製カバー 液位計(接液部)	

事業許可との対応：{741}, {742}

*1 槽表面に金属製カバーを施工していることから、火災の発生源となることはない。

別表ト設一液 10 乾燥機 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
乾燥機	主要な構造材	乾燥機 柱（乾燥機架台） はり（乾燥機架台）	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	乾燥機 固体廃棄物回収容器	
	その他	アンカーボルト（乾燥機架台） 取付ボルト（乾燥機）	

事業許可との対応：{743}

別表ト設一液 11 フードボックス 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
フードボックス	主要な構造材	柱（フードボックス） はり（フードボックス） 柱（フードボックス架台） はり（フードボックス架台）	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	フードボックス（パネル）	
	その他	アンカーボルト（フードボックス架台） 取付ボルト（フードボックス）	

事業許可との対応：{744}

別表ト設一液 12 廃液貯槽(チェック) 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
廃液貯槽(チェック)(1) 廃液貯槽(チェック)(2)	主要な構造材	廃液貯槽(チェック)(1) 廃液貯槽(チェック)(2)	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	廃液貯槽(チェック)(1) 廃液貯槽(チェック)(2) 廃液貯槽ポンプ 配管	
	その他	アンカーボルト(廃液貯槽(チェック)(1)) アンカーボルト(廃液貯槽(チェック)(2)) 保温材 金属製カバー 液位計(接液部)(廃液貯槽(チェック)(1)) 液位計(接液部)(廃液貯槽(チェック)(2))	

事業許可との対応：{745}，{746}

*1 槽表面に金属製カバーを施工していることから、火災の発生源となることはない。

別表ト設一液 13 廃液処理室回収ピット 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
廃液処理室回収ピット	主要な構造材	廃液処理室回収ピット本体 柱（集水槽（廃液処理室））	
	放射性液体廃棄物 と接触する部位	集水槽（廃液処理室） 配管	
	その他	アンカーボルト（集水槽（廃液処理室）） 液位計（接液部）	

事業許可との対応：{747}, {748}

別表ト設一液 14 堰（廃液貯槽（洗浄工程）） 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
堰（廃液貯槽（洗浄工程））	主要な構造材	堰（廃液貯槽（洗浄工程））	
	その他	廃液処理室、沈殿槽室及び洗浄室床表面（接液部） 漏水検知器（接液部） アンカーボルト コーキング材	

事業許可との対応：{749}

*1 廃液処理室、沈殿槽室及び洗浄室床表面（接液部）には難燃性の 塗料を使用するため火災の発生源となることはない。

別表ト設一液 15 測定室回収ピット 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
測定室回収ピット	主要な構造材	測定室回収ピット本体 柱（集水槽（測定室））	
	放射性液体廃棄物 と接触する部位	集水槽（測定室） 配管	
	その他	アンカーボルト（集水槽（測定室）） 液位計（接液部）	

事業許可との対応：{750}, {751}

別表ト設一液 16 排水貯留設備 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
排水貯留設備(1) 排水貯留設備(2)	主要な構造材	—	
	その他	液位計 (接液部) 排水口 排水貯留設備(1)ポンプ 排水貯留設備(2)ポンプ 配管 保温材	

事業許可との対応：{777}

別表ト設一液 17 保管棚 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
保管棚(1) 保管棚(2) 保管棚(3) 廃液容器 受容器	主要な構造材	柱 (保管棚(1)) はり (保管棚(1)) 柱 (保管棚(2)) はり (保管棚(2)) 柱 (保管棚(3)) はり (保管棚(3))	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	廃液容器	
	その他	アンカーボルト (保管棚(1)) アンカーボルト (保管棚(2)) アンカーボルト (保管棚(3)) 漏水検知器 (接液部) ストッパー (扉) 受容器	

事業許可との対応：{778}, {779}, {780}, {781}

*1 に使用していることから、火災の発生源となることはない。

別表ト設一固1 焼却炉 材料一覧(1/2)

機器名	部位	部位名	材料
焼却炉	主要な構造材	焼却炉 柱(投入フードボックス) はり(投入フードボックス) 柱(抜出フードボックス) はり(抜出フードボックス) 柱(給気ライン(フィルタ)) はり(給気ライン(フィルタ))	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	焼却炉 焼却炉内底部 排気ダクト	

別表ト設一固1 焼却炉 材料一覧(2/2)

機器名	部位	部位名	材料
焼却炉	その他	アンカーボルト(焼却炉) アンカーボルト(投入フードボックス) アンカーボルト(拔出フードボックス) アンカーボルト(給気ライン(フィルタ)) 取付ボルト(給気ライン(フィルタ)) アンカーボルト(送風機ファン) 給気ライン(フィルタ) 投入フードボックス(パネル) 拔出フードボックス(パネル) 送風機ファン 助燃用灯油配管 燃焼用空気配管 灯油供給弁 温度計(検知部) 固定ワイヤ(ドラム缶) ワイヤ固定ボルト(ドラム缶)	

事業許可との対応：{782}，{783}，{784}，{785}，{786}，{787}，{788}

別表ト設一固2 サイクロン 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
サイクロン	主要な構造材	柱(サイクロン) 柱(サイクロン架台) はり(サイクロン架台) 柱(フードボックス) はり(フードボックス)	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	サイクロン フードボックス(パネル) 配管	
	その他	取付ボルト(サイクロン) アンカーボルト(サイクロン架台(下部)) 取付ボルト(サイクロン架台(上部)) アンカーボルト(フードボックス)	

事業許可との対応：{789}, {790}

別表ト設一固3 フラッシュチャンバ 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
フラッシュチャンバ	主要な構造材	柱 はり	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	フラッシュチャンバ 配管	
	その他	アンカーボルト	

事業許可との対応：{791}

別表ト設一固4 イオン交換材混合機 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
イオン交換材混合機	主要な構造材	柱(イオン交換材混合機) はり(イオン交換材混合機) 柱(フードボックス) はり(フードボックス)	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	イオン交換材混合機 フードボックス(パネル)	
	その他	アンカーボルト(イオン交換材混合機) アンカーボルト(フードボックス)	

事業許可との対応：{793}

別表ト設一固5 イオン交換材成型機 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
イオン交換材成型機	主要な構造材	イオン交換材成型機 柱(フードボックス) はり(フードボックス)	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	イオン交換材成型機 フードボックス(パネル)	
	その他	アンカーボルト(イオン交換材成型機) アンカーボルト(フードボックス)	

事業許可との対応：{794}

別表ト設一固6 ピット 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
ピット	主要な構造材	ピット本体 柱（集水槽） はり（集水槽）	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	集水槽 配管	
	その他	アンカーボルト 保温材 液位計（接液部）	

事業許可との対応：{795}, {796}

別表ト設一固7 クレーン（第1廃棄物処理所前室） 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
クレーン（第1廃棄物処理所前室）	主要な構造材	柱 はり	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	—	
	その他	アンカーボルト ラッチロック式フック	

事業許可との対応：{798}

別表ト設一固8 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
高性能エアフィルタ用廃棄物プレス	主要な構造材	柱(高性能エアフィルタ用廃棄物プレス) はり(高性能エアフィルタ用廃棄物プレス) 柱(コンベア) はり(コンベア) 柱(リフタ) はり(リフタ) はり(リフタ架台) 柱(フードボックス) はり(フードボックス)	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	フードボックス(パネル)	
	その他	アンカーボルト(高性能エアフィルタ用廃棄物プレス) アンカーボルト(コンベア) アンカーボルト(帯鋸) アンカーボルト(リフタ架台) アンカーボルト(フードボックス) 取付ボルト(フードボックス) オイルパン(油圧ユニット) 遮熱板(油圧ユニット)	

事業許可との対応：{799}，{800}

別表ト設一固9 破砕機 材料一覧(1/2)

機器名	部位	部位名	材料
破砕機	主要な構造材	破砕機 柱(破砕機架台) はり(破砕機架台) 柱(フードボックス(破砕機)) はり(フードボックス(破砕機)) 柱(投入機) はり(投入機) 柱(投入機カバー) はり(投入機カバー) 柱(ドラム缶フード) はり(ドラム缶フード)	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	フードボックス(破砕機)(パネル) 投入機カバー(パネル) フードボックス(破砕機架台)(パネル)	

別表ト設一固9 破砕機 材料一覧(2/2)

機器名	部位	部位名	材料
破砕機	その他	取付ボルト(破砕機) アンカーボルト(破砕機架台) 取付ボルト(フードボックス(破砕機)) アンカーボルト(投入機) アンカーボルト(投入機カバー) アンカーボルト(ドラム缶フード) 固定ワイヤ(ドラム缶) ワイヤ固定ボルト(ドラム缶)	

事業許可との対応：{801}, {802}

別表ト設一固 10 クレーン (第 2 廃棄物処理所) 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
クレーン (第 2 廃棄物 処理所)	主要な構造材	柱 (クレーン) はり (クレーン) 柱 (作業床) はり (作業床)	
	放射性固体廃棄物と 接触する部位	—	
	その他	アンカーボルト ラッチロック式フック	

事業許可との対応 : {803}

別表ト設一固 11 ドラム缶用廃棄物プレス 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
ドラム缶用廃棄物プ レス	主要な構造材	ドラム缶用廃棄物プレス 柱(フードボックス) はり(フードボックス)	
	放射性固体廃棄物と 接触する部位	フードボックス(パネル)	
	その他	アンカーボルト(ドラム缶用廃棄 物プレス) アンカーボルト(フードボックス) オイルパン 遮熱板	

事業許可との対応 : {804}

別表ト設一固 12 超音波洗浄機 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
超音波洗浄機(1) 超音波洗浄機(2)	主要な構造材	柱(超音波洗浄機(1)) はり(超音波洗浄機(1)) 柱(超音波洗浄機(2)) はり(超音波洗浄機(2))	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	超音波洗浄機(1) 超音波洗浄機(2) 配管	
	その他	アンカーボルト(超音波洗浄機(1)) アンカーボルト(超音波洗浄機(2))	

事業許可との対応：{805}

別表ト設一固 13 廃水中和設備 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
廃水受槽 中和槽 遠心分離機 ろ液受槽	主要な構造材	中和槽 廃水受槽 ろ液受槽 遠心分離機 はり（遠心分離機架台） 柱（遠心分離機架台）	
	放射性液体廃棄物と 接触する部位	中和槽 廃水受槽 ろ液受槽 遠心分離機 ろ液ポンプ 廃水ポンプ 配管	
	その他	アンカーボルト（中和槽） アンカーボルト（廃水受槽） アンカーボルト（ろ液受槽） アンカーボルト（遠心分離機架台） 取付ボルト（遠心分離機） 液位計（接液部）（中和槽） 液位計（接液部）（廃水受槽） 液位計（接液部）（ろ液受槽）	

事業許可との対応：{806}, {807}

別表ト設一固 14 分別・解体フード 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
分別・解体フード	主要な構造材	柱 はり	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	フードボックス (パネル)	
	その他	アンカーボルト 固定ワイヤ (ドラム缶) ワイヤ固定ボルト (ドラム缶) ドラム缶傾転機 固定ワイヤ (ドラム缶傾転機) ワイヤ固定ボルト (ドラム缶傾転機)	

事業許可との対応：{808}

別表ト設一固 15 水洗槽 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
水洗槽	主要な構造材	柱 はり 水洗槽	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	水洗槽 配管	
	その他	アンカーボルト	

事業許可との対応：{809}

別表ト設一固 16 切断フード 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
切断フード	主要な構造材	柱	
		はり	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	フードボックス (パネル)	
その他	アンカーボルト		

事業許可との対応：{810}

別表ト設一固 17 排水受槽 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
排水受槽	主要な構造材	排水受槽本体	
		柱 (集水槽) はり (集水槽)	
	放射性液体廃棄物と接触する部位	集水槽 配管	
その他	アンカーボルト 液位計 (接液部)		

事業許可との対応：{811}, {812}

別表ト設一固 18 乾燥機 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
乾燥機(1) 乾燥機(2) 乾燥機(3)	主要な構造材	乾燥機(1)	
		はり(乾燥機(1)架台)	
		柱(乾燥機(1)架台)	
放射線照射装置	放射線照射装置と接触する部位	乾燥機(2)	
		乾燥機(3)	
		はり(乾燥機(2)架台)	
乾燥機(2)	主要な構造材	柱(乾燥機(2)架台)	
		乾燥機(3)	
		はり(乾燥機(3)架台)	
乾燥機(3)	放射線照射装置	乾燥機(1)	
		乾燥機(2)	
		乾燥機(3)	
その他	その他	アンカーボルト(乾燥機(1)架台)	
		アンカーボルト(乾燥機(2)架台)	
		アンカーボルト(乾燥機(3)架台)	

事業許可との対応：{813}

別表ト設一固 19 ブラスト装置 材料一覧(1/2)

機器名	部位	部位名	材料
ブラスト装置(1) ブラスト装置(2)	主要な構造材	ブラスト装置(1) サイクロン(1) 集塵機(1) ブラスト装置(2) サイクロン(2) 集塵機(2)	
	放射性固体廃棄物と 接触する部位	ブラスト装置(1) サイクロン(1) 集塵機(1) ブラスト装置(2) サイクロン(2) 集塵機(2) 配管	

別表ト設一固 19 ブラスト装置 材料一覧(2/2)

機器名	部位	部位名	材料
ブラスト装置(1) ブラスト装置(2)	その他	アンカーボルト (ブラスト装置(1)) アンカーボルト (サイクロン(1)) アンカーボルト (集塵機(1)) アンカーボルト (ブラスト装置(2)) アンカーボルト (サイクロン(2)) アンカーボルト (集塵機(2)) 逆止弁	

事業許可との対応：{814}

別表ト設一固 20 クレーン（除染室(2)） 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
クレーン（除染室(2)）	主要な構造材	柱 はり 斜材	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	—	
	その他	アンカーボルト ラッチロック式フック	

事業許可との対応：{815}

別表ト設一固 21 解体用フードボックス 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
解体用フードボックス	主要な構造材	柱	
		はり	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	解体用フードボックス	
その他	アンカーボルト		

事業許可との対応：{816}

別表ト設一固 22 切断機 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
切断機(1) 切断機(2)	主要な構造材	切断機 (1)	
		切断機 (2)	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	—	
その他		アンカーボルト (切断機 (1)) アンカーボルト (切断機 (2)) オイルパン (切断機 (2))	

事業許可との対応：{817}

別表ト設一固 23 廃棄物貯蔵設備(1) 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
廃棄物貯蔵設備(1)	主要な構造材	—	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	—	
	その他	固定ワイヤ (ドラム缶) ワイヤ固定ボルト (ドラム缶) ドラム缶パレット (上段) ドラム缶パレット (中段、下段) ターンバックル 連結ボルト ストッパー (落下防止)	

事業許可との対応：{818}

別表ト設一固 24 ドラム缶ウラン量測定装置 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
ドラム缶ウラン量測定装置	主要な構造材	柱 はり	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	-	
	その他	アンカーボルト ストッパー（ドラム缶ガイド） 校正用標準ドラム缶（ドラム缶） 校正用ウラン線源（被覆管） 校正用ウラン線源（栓） 検出限界評価用ウラン線源（被覆管） 検出限界評価用ウラン線源（栓）	

事業許可との対応：{819}

別表ト設一固 25 クレーン（廃棄物一時貯蔵所） 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
クレーン（廃棄物一時貯蔵所）	主要な構造材	柱 はり 斜材	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	－	
	その他	アンカーボルト ラッチロック式フック	

事業許可との対応：{820}

別表ト設一固 26 クレーン（放射線管理棟前室） 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
クレーン（放射線管理棟前室）	主要な構造材	柱 はり	
	放射性固体廃棄物と接触する部位	－	
	その他	アンカーボルト ラッチロック式フック	

事業許可との対応：{821}

追表ト設-1(4次) 凝集沈殿槽(1) 仕様表(1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{762} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))凝集沈殿槽 {763} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))液位高警報設備
設置場所		工場棟 転換工場 廃棄物処理室
機器名		凝集沈殿槽(1)
変更内容		新設 ・既設の付属建物廃水処理所撤去に伴い、既設の設備は廃棄し、新たに製作して 転換工場廃棄物処理室に設置する。
員数		1基
一般仕様	型式	パネル組立式
	主要な構造材	別表ト設-1【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)
	その他の性能	有効容量約□□L
取扱う核燃料物質の状態		放射性液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。液位高警報設備(液位計)は難燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設一1(4次) 凝集沈殿槽(1) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	—
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。
	遮蔽	—
	換気	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	—
	警報設備等	[13.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に(835)漏水検知警報設備を設置する(表ト設一2参照)。
	安全避難通路等	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	廃棄施設	[14.1-設1(4次)] 当該設備は廃液処理設備(5)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備(廃液処理設備(5))により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設一液16参照)。 [14.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [14.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。
放射線管理施設	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一3、図ト系一1、図ト設一1【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条~第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-2(4次) 凝集沈殿槽(2) 仕様表(1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{762} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))凝集沈殿槽 {763} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))液位高警報設備
設置場所		工場棟 転換工場 廃棄物処理室
機器名		凝集沈殿槽(2)
変更内容		新設 ・既設の付属建物廃水処理所撤去に伴い、既設の設備は廃棄し、新たに製作して 転換工場廃棄物処理室に設置する。
員数		1基
一般仕様	型式	パネル組立式
	主要な構造材	別表ト設-2【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)
	その他の性能	有効容量約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	放射性液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。液位高警報設備(液位計)は難燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設-2(4次) 凝集沈殿槽(2) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	-
	人の不法な侵入等の防止	-
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	-
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。
	遮蔽	-
	換気	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	-
	警報設備等	[13.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{835}漏水検知警報設備を設置する(表ト設-2参照)。
	安全避難通路等	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	廃棄施設	[14.1-設1(4次)] 当該設備は廃液処理設備(5)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備(廃液処理設備(6))により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設-1液16参照)。 [14.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [14.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。
	放射線管理施設	-
	非常用電源設備	-
	通信連絡設備	-
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配-3、図ト系-1、図ト設-1【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条~第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-3(4次) 凝集沈殿槽(3) 仕様表(1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{762} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))凝集沈殿槽 {763} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))液位高警報設備
設置場所		工場棟 転換工場 廃棄物処理室
機器名		凝集沈殿槽(3)
変更内容		新設 ・既設の付属建物废水处理所撤去に伴い、既設の設備は廃棄し、新たに製作して 転換工場廃棄物処理室に設置する。
員数		1基
一般仕様	型式	パネル組立式
	主要な構造材	別表ト設-3【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)
	その他の性能	有効容量約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	放射性液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。液位高警報設備(液位計)は 難燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の 土間コンクリートに設置する。液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支 持性能を有する設備に設置する。

追表ト設-3(4次) 凝集沈殿槽(3) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	-
	人の不法な侵入等の防止	-
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	-
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。
	遮蔽	-
	換気	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	-
	警報設備等	[13.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に(835)漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。
	安全避難通路等	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	廃棄施設	[14.1-設1(4次)] 当該設備は廃液処理設備(5)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備(廃液処理設備(5))により排出基準値以下にウランを除去した後、(776)排水貯留池に貯留する(表ト設-液16参照)。 [14.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [14.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。
	放射線管理施設	-
	非常用電源設備	-
	通信連絡設備	-
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配-3、図ト系-1、図ト設-1【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条~第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-4(4次) 遠心分離機 仕様表(1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{764} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5)) 遠心分離機
設置場所	工場棟 転換工場 廃棄物処理室	
機器名	遠心分離機	
変更内容	新設 ・固液分離の機能を持つ設備・機器として新たに設置する。	
員数	1基	
一般仕様	型式	横置分離板型
	主要な構造材	別表ト設-4【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統、逆止弁
	その他の性能	-
技術基準に基づく設計(注)	取扱う核燃料物質の状態	放射性固体廃棄物
	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。

追表ト設-4(4次) 遠心分離機 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	-
	人の不法な侵入等の防止	-
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	-
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設38] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。
	遮蔽	-
	換気	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	-
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に[835]漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。
	安全避難通路等	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	廃棄施設	[14.1-設1(4次)] 当該設備は廃液処理設備(5)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備(廃液処理設備(5))により排出基準値以下にウランを除去した後、[776]排水貯留池に貯留する(表ト設-液16参照)。 [14.1-設4] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。
	放射線管理施設	-
非常用電源設備	-	
通信連絡設備	-	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配-3、図ト系-1、図ト設-2【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条~第31条は該当しない。

凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。

[5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。

[99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-5(4次) ろ液受槽(1) 仕様表(1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{765} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))ろ液受槽 {766} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))液位高警報設備
設置場所		工場棟 転換工場 廃棄物処理室
機器名		ろ液受槽(1)
変更内容		新設 ・新設する遠心分離機から出るろ液を受ける貯槽として新たに設置する。
員数		1基
一般仕様	型式	円筒型縦置き式
	主要な構造材	別表ト設-5【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)
	その他の性能	有効容量約□□L
	取扱う核燃料物質の状態	放射性液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。液位高警報設備(液位計)は不燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設-5(4次) ろ液受槽(1) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	-
	人の不法な侵入等の防止	-
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	-
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。
	遮蔽	-
	換気	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業員の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	-
	警報設備等	[13.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に[835]漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。
	安全避難通路等	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	廃棄施設	[14.1-設1(4次)] 当該設備は廃液処理設備(5)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備(廃液処理設備(5))により排出基準値以下にウランを除去した後、[776]排水貯留池に貯留する(表ト設-液16参照)。 [14.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。
	放射線管理施設	-
	非常用電源設備	-
	通信連絡設備	-
	その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。
添付図	図ト配-3、図ト系-1、図ト設-3(1/3)【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条~第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-6(4次) ろ液受槽(2) 仕様表(1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{765} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5)) ろ液受槽 {766} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5)) 液位高警報設備
設置場所	工場棟 転換工場 廃棄物処理室	
機器名	ろ液受槽(2)	
変更内容	新設 ・新設する遠心分離機から出るろ液を受ける貯槽として新たに設置する。	
員数	1基	
一般仕様	型式	パネル組立式
	主要な構造材	別表ト設-6【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)
	その他の性能	有効容量約 <input type="text"/>
	取扱う核燃料物質の状態	放射性液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。液位高警報設備(液位計)は不燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設-6(4次) ろ液受槽(2) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	-
	人の不法な侵入等の防止	-
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	-
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。
	遮蔽	-
	換気	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	-
	警報設備等	[13.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{835}漏水検知警報設備設置する(表1設-2参照)。
	安全避難通路等	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	廃棄施設	[14.1-設1(4次)] 当該設備は廃液処理設備(5)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備(廃液処理設備(5))により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設-液16参照)。 [14.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。
	放射線管理施設	-
	非常用電源設備	-
	通信連絡設備	-
	その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。
添付図	図ト配-3、図ト系-1、図ト設-3(2/3)【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条~第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-7(4次) ろ液受槽(3) 仕様表(1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{765} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))ろ液受槽 {766} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))液位高警報設備
設置場所		工場棟 転換工場 廃棄物処理室
機器名		ろ液受槽(3)
変更内容		新設 ・既設の付属建物廃水処理所撤去に伴い、既設の設備は廃棄し、新たに製作して転換工場廃棄物処理室に設置する。
員数		1基
一般仕様	型式	円筒型縦置式
	主要な構造材	別表ト設-7【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)
	その他の性能	有効容量約□L
取扱う核燃料物質の状態		放射性液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。液位高警報設備(液位計)は不燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設-7(4次) ろ液受槽(3) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	-
	人の不法な侵入等の防止	-
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	-
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。
	遮蔽	-
	換気	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	-
	警報設備等	[13.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{835}漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。
	安全避難通路等	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	廃棄施設	[14.1-設1(4次)] 当該設備は廃液処理設備(5)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備(廃液処理設備(5))により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設-液16参照)。 [14.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。
	放射線管理施設	-
非常用電源設備	-	
通信連絡設備	-	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配-3、図ト系-1、図ト設-3(3/3)【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条~第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-8(4次) ろ過機(1) 仕様表(1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{767} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))ろ過機
設置場所		工場棟 転換工場 廃棄物処理室
機器名		ろ過機(1)
変更内容		新設 ・既設の付属建物廃水処理所撤去に伴い、既設の設備は廃棄し、新たに製作して転換工場廃棄物処理室に設置する。
員数		1基
一般仕様	型式	水平多段ろ過式
	主要な構造材	別表ト設-8【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統、逆止弁
	その他の性能	-
技術基準に基づく設計(注)	取扱う核燃料物質の状態	放射性液体廃棄物
	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。

追表ト設一8(4次) ろ過機(1) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	—
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設23] 放射性固体廃棄物捕集用フィルタ(ろ紙)を設置する。 [7.1-設38] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。
	遮蔽	—
	換気	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{835}漏水検知警報設備を設置する(表リ設一2参照)。
	安全避難通路等	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	廃棄施設	[14.1-設1(4次)] 当該設備は廃液処理設備(5)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備(廃液処理設備(5))により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設一液16参照)。 [14.1-設4] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。
	放射線管理施設	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
	その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。
添付図	図ト配一3、図ト系一1、図ト設一4(1/2)【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条～第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-9(4次) ろ過機(2) 仕様表(1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{767} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))ろ過機
設置場所		工場棟 転換工場 廃棄物処理室
機器名		ろ過機(2)
変更内容		改造 <ul style="list-style-type: none"> ・既設の付属建物廃水処理所にある前処理ろ過器を転換工場廃棄物処理室に移動し設置する。 ・耐腐食性向上のため、槽内面に耐腐食性塗料を塗布する。
員数		1基
一般仕様	型式	水平多段ろ過式
	主要な構造材	別表ト設-9【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統、逆止弁
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	放射性液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。

追表ト設-9(4次) ろ過機(2) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	-
	人の不法な侵入等の防止	-
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	-
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設23] 放射性固体廃棄物捕集用フィルタ(ろ紙)を設置する。 [7.1-設38] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。
	遮蔽	-
	換気	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	-
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に(835)漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。
	安全避難通路等	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	廃棄施設	[14.1-設1(4次)] 当該設備は廃液処理設備(5)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備(廃液処理設備(5))により排出基準値以下にウランを除去した後、(776)排水貯留池に貯留する(表ト設-液16参照)。 [14.1-設4] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。
	放射線管理施設	-
	非常用電源設備	-
	通信連絡設備	-
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配-3、図ト系-1、図ト設-4(2/2)【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条～第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-10(4次) チェックタンク(1) 仕様表 (1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{768} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))チェックタンク {769} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))液位高警報設備
設置場所	工場棟 転換工場 廃棄物処理室	
機器名	チェックタンク(1)	
変更内容	新設 ・既設の付属建物廃水処理所撤去に伴い、既設の設備は廃棄し、新たに製作して転換工場廃棄物処理室に設置する。	
員数	1基	
一般仕様	型式	パネル組立式
	主要な構造材	別表ト設-10【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)
	その他の性能	有効容量約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	放射性液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。液位高警報設備(液位計)は難燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。また、一部の配管は十分な支持性能を有する工場棟成型工場及び屋外サポート基礎に設置する。液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設-10(4次) チェックタンク(1) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	[5.4.1-設6] 屋外に設置する配管は、F1 竜巻により損傷しないような支持間隔で保持する。 [5.4.1-設11] 屋外に設置する配管は、凍結防止のため保温材を設置する。
	人の不法な侵入等の防止	-
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	-
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。
	遮蔽	-
	換気	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	-
	警報設備等	[13.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に[835]漏水検知警報設備を設置する(表ト設-2参照)。
	安全避難通路等	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	廃棄施設	[14.1-設1(4次)] 当該設備は廃液処理設備(5)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備(廃液処理設備(5))により排出基準値以下にウランを除去した後、[776]排水貯留池に貯留する(表ト設-液16参照)。 [14.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [14.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [14.1-設11(4次)] 廃液処理設備(5)、(6)の排水は[776]排水貯留池に排水する(表ト設-液16参照)。
	放射線管理施設	-
	非常用電源設備	-
	通信連絡設備	-
	その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。
添付図	図ト配-3、図ト系-1、図ト設-5【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条～第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-11(4次) チェックタンク(2) 仕様表(1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{768} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))チェックタンク {769} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))液位高警報設備
設置場所		工場棟 転換工場 廃棄物処理室
機器名		チェックタンク(2)
変更内容		新設 ・既設の付属建物廃水処理所撤去に伴い、既設の設備は廃棄し、新たに製作して転換工場廃棄物処理室に設置する。
員数		1基
一般仕様	型式	パネル組立式
	主要な構造材	別表ト設-11【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)
	その他の性能	有効容量約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	放射性液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。液位高警報設備(液位計)は難燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。また、一部の配管は十分な支持性能を有する工場棟成型工場及び屋外サポート基礎に設置する。液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設-11(4次) チェックタンク(2) 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	[5.4.1-設6] 屋外に設置する配管は、F1 竜巻により損傷しないような支持間隔で保持する。 [5.4.1-設11] 屋外に設置する配管は、凍結防止のため保温材を設置する。
	人の不法な侵入等の防止	-
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	-
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。
	遮蔽	-
	換気	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	-
	警報設備等	[13.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{835}漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。
	安全避難通路等	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	廃棄施設	[14.1-設1(4次)] 当該設備は廃液処理設備(5)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備(廃液処理設備(5))により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設-液16参照)。 [14.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [14.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [14.1-設11(4次)] 廃液処理設備(5)、(6)の排水は{776}排水貯留池に排水する(表ト設-液16参照)。
	放射線管理施設	-
	非常用電源設備	-
	通信連絡設備	-
	その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。
添付図	図ト配-3、図ト系-1、図ト設-5【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条～第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-12(4次) チェックタンク(3) 仕様表(1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{768} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))チェックタンク {769} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5))液位高警報設備
設置場所		工場棟 転換工場 廃棄物処理室
機器名		チェックタンク(3)
変更内容		新設 ・既設の付属建物廃水処理所撤去に伴い、既設の設備は廃棄し、新たに製作して転換工場廃棄物処理室に設置する。
員数		1基
一般仕様	型式	パネル組立式
	主要な構造材	別表ト設-12【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)
	その他の性能	有効容量約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	放射性液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。液位高警報設備(液位計)は難燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。また、一部の配管は十分な支持性能を有する工場棟成型工場及び屋外サポート基礎に設置する。液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設-12(4次) チェックタンク(3) 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	[5.4.1-設6] 屋外に設置する配管は、F1 竜巻により損傷しないような支持間隔で保持する。 [5.4.1-設11] 屋外に設置する配管は、凍結防止のため保温材を設置する。
	人の不法な侵入等の防止	-
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	-
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。
	遮蔽	-
	換気	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	-
	警報設備等	[13.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に(835)漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。
	安全避難通路等	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	廃棄施設	[14.1-設1(4次)] 当該設備は廃液処理設備(5)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備(廃液処理設備(5))により排出基準値以下にウランを除去した後、(776)排水貯留池に貯留する(表ト設-液16参照)。 [14.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [14.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [14.1-設11(4次)] 廃液処理設備(5)、(6)の排水は(776)排水貯留池に排水する(表ト設-液16参照)。
	放射線管理施設	-
	非常用電源設備	-
	通信連絡設備	-
	その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。
添付図	図ト配-3、図ト系-1、図ト設-5【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条～第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-13(4次) イオン交換装置 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	(770) 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(5)) イオン交換装置
設置場所	工場棟 転換工場 廃棄物処理室	
機器名	イオン交換装置	
変更内容	新設 ・既設の付属建物廃水処理所撤去に伴い、既設の設備は廃棄し、新たに製作して 転換工場廃棄物処理室に設置する。	
員数	1基	
一般仕様	型式	イオン交換樹脂吸着式
	主要な構造材	別表ト設-13【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	放射性液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。

追表ト設-13(4次) イオン交換装置 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようワイヤ・ボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	-
	人の不法な侵入等の防止	-
	溢水による損傷の防止	-
	材料及び構造	-
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する。
	遮蔽	-
	換気	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	-
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に(835)漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。
	安全避難通路等	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
廃棄施設	[14.1-設1(4次)] 当該設備は廃液処理設備(5)を構成している。凝集沈殿、遠心分離、ろ過、イオン交換等の廃液処理設備(廃液処理設備(5))により排出基準値以下にウランを除去した後、(776)排水貯留池に貯留する(表ト設-液16参照)。	
放射線管理施設	-	
非常用電源設備	-	
通信連絡設備	-	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようワイヤ・ボルトで固定する。	
添付図	図ト配-3、図ト系-1、図ト設-6【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条~第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-15(4次) チェックタンク(1) 仕様表(1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{772} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(6))チェックタンク {773} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(6))液位高警報設備
設置場所		放射線管理棟 廃水処理室
機器名		チェックタンク(1)
変更内容		新設 ・既設の付属建物廃水処理所撤去に伴い、既設の設備は廃棄し、新たに製作して放射線管理棟 廃水処理室に設置する。
員数		1基
一般仕様	型式	パネル組立式
	主要な構造材	別表ト設-15【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)
	その他の性能	有効容量約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	放射性液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。液位高警報設備(液位計)は難燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟の土間コンクリートに設置する。また、一部の配管は十分な支持性能を有する工場棟成型工場及び屋外サポート基礎に設置する。液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設-15(4次) チェックタンク(1) 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	[5.4.1-設6] 屋外に設置する配管は、F1 竜巻により損傷しないような支持間隔で保持する。 [5.4.1-設11] 屋外に設置する配管は、凍結防止のため保温材を設置する。
	人の不法な侵入等の防止	-
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	-
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、放射線管理棟に高さ60mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(図1建-53、58)。 [7.1-設28] 漏えい拡大防止用の堰を設置する(図ト設-9参照)。
	遮蔽	-
	換気	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業員の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	-
	警報設備等	[13.1-建1(4次)]放射線管理棟の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に[849]漏水検知警報設備を設置する(表1設-2参照)。 [13.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [13.1-設4] 堰には漏水検知器を設置する(図ト設-9参照)。
	安全避難通路等	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	廃棄施設	[14.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [14.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [14.1-設11(4次)] 廃液処理設備(5)、(6)の排水は[776]排水貯留池に排水する(表ト設-液16参照)。
	放射線管理施設	-
	非常用電源設備	-
	通信連絡設備	-
	その他事業許可で求める仕様	-
添付図	図ト配-4、図ト系-2、図ト設-8【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条~第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-16(4次) チェックタンク(2) 仕様表(1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{772} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(6))チェックタンク {773} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(6))液位高警報設備
設置場所		放射線管理棟 廃水処理室
機器名		チェックタンク(2)
変更内容		新設 ・既設の付属建物廃水処理所撤去に伴い、既設の設備は廃棄し、新たに製作して放射線管理棟 廃水処理室に設置する。
員数		1基
一般仕様	型式	パネル組立式
	主要な構造材	別表ト設-16【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)
	その他の性能	有効容量約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	放射性液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。液位高警報設備(液位計)は難燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟の土間コンクリートに設置する。また、一部の配管は十分な支持性能を有する工場棟成型工場及び屋外サポート基礎に設置する。液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設-16(4次) チェックタンク(2) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	[5.4.1-設6] 屋外に設置する配管は、F1 竜巻により損傷しないような支持間隔で保持する。 [5.4.1-設11] 屋外に設置する配管は、凍結防止のため保温材を設置する。
	人の不法な侵入等の防止	-
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	-
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、放射線管理棟に高さ60mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(図1建-53、58)。 [7.1-設28] 漏えい拡大防止用の堰を設置する(図ト設-9参照)。
	遮蔽	-
	換気	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する設計とする。
	搬送設備	-
	警報設備等	[13.1-建1(4次)]放射線管理棟の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に(849)漏水検知警報設備を設置する(表1設-2参照)。 [13.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [13.1-設4] 堰には漏水検知器を設置する(図ト設-9参照)。
	安全避難通路等	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	廃棄施設	[14.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [14.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [14.1-設11(4次)] 廃液処理設備(5)、(6)の排水は(776)排水貯留池に排水する(表ト設-液16参照)。
	放射線管理施設	-
	非常用電源設備	-
	通信連絡設備	-
	その他事業許可で求める仕様	-
添付図	図ト配-4、図ト系-2、図ト設-8【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条～第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-17(4次) チェックタンク(3) 仕様表(1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{772} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(6))チェックタンク {773} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(6))液位高警報設備
設置場所		放射線管理棟 廃水処理室
機器名		チェックタンク(3)
変更内容		新設 ・既設の付属建物廃水処理所撤去に伴い、既設の設備は廃棄し、新たに製作して放射線管理棟 廃水処理室に設置する。
員数		1基
一般仕様	型式	パネル組立式
	主要な構造材	別表ト設-17【三原燃第19-0801号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)
	その他の性能	有効容量約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	放射性液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。液位高警報設備(液位計)は難燃性材料を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟の土間コンクリートに設置する。また、一部の配管は十分な支持性能を有する工場棟成型工場及び屋外サポート基礎に設置する。液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設-17(4次) チェックタンク(3) 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[5.2.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [5.2.1-設2] 耐震重要度分類第3類に耐えるようボルトで固定、部材(配管を含む)を使用する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	[5.4.1-設6] 屋外に設置する配管は、F1 竜巻により損傷しないような支持間隔で保持する。 [5.4.1-設11] 屋外に設置する配管は、凍結防止のため保温材を設置する。
	人の不法な侵入等の防止	-
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	-
	閉じ込めの機能	[7.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [7.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [7.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [7.1-建5] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、放射線管理棟に高さ60mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(図1建-53、58)。 [7.1-設28] 漏えい拡大防止用の堰を設置する(図ト設-9参照)。
	遮蔽	-
	換気	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の通常の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計とする。 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業員の立入が容易な場所に設置する設計とする
	搬送設備	-
	警報設備等	[13.1-建1(4次)]放射線管理棟の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に(849)漏水検知警報設備を設置する(表1設-2参照)。 [13.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [13.1-設4] 堰には漏水検知器を設置する(図ト設-9参照)。
	安全避難通路等	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	廃棄施設	[14.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [14.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるよう、槽には液位高警報を設置する。 [14.1-設11(4次)] 廃液処理設備(5)、(6)の排水は(776)排水貯留池に排水する(表ト設-液16参照)。
	放射線管理施設	-
非常用電源設備	-	
通信連絡設備	-	
その他事業許可で求める仕様	-	
添付図	図ト配-4、図ト系-2、図ト設-8【三原燃第19-0801号】	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条～第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2003279号にて認可済み

追表ト設-1 (5次) 気体廃棄設備(1)スクラバ(蒸発・加水分解系統) 仕様表(1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{608} 気体廃棄設備(1) {618} 気体廃棄設備(1) スクラバ(蒸発・加水分解系統)
設置場所		工場棟 転換工場 原料倉庫
機器名		気体廃棄設備(1) スクラバ(蒸発・加水分解系統)(原料倉庫局所排気系統)
変更内容		改造 <ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強のためにスクラバ架台(1)を改造する ・耐震補強のためにスクラバ架台(2)を追設する ・スクラバ排風機/スクラバポンプ(作動端)の基数を増加する(1基→2基) ・既設のスクラバ排風機(作動端)を移設する ・延焼防止のため金属製カバーで覆う ・耐震補強のためにダクト材質を変更する
員数		2基
一般仕様	型式	液噴霧式
	主要な構造材	別表ト設-1
	寸法(単位:mm)	<input type="text"/>
	その他の構成機器	排気系統(スクラバ排風機A,B)・循環液配管系統(スクラバポンプA,B(1段目、2段目)・弁類) *循環液は工業用水
	その他の性能	UF ₆ 捕集効率(99%以上(HF 99.5%以上) スクラバ排風機風量 60m ³ /min以上、スクラバポンプ水量 2800/min以上)
	取扱う核燃料物質の状態	放射性気体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場に設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設11] UF ₆ ガス漏えい時に局所排気中のUF ₆ 等の除去を行うスクラバ(蒸発・加水分解系統)は耐震重要度分類第2類とする。 {618} スクラバ 第2類 部材: <input type="text"/> 、 <input type="text"/> アンカーボルト(スクラバ2基分) : (本体) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (補強棒) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> {618}(スクラバ架台(1)) 第2類 部材: <input type="text"/> アンカーボルト: <input type="text"/> <input type="text"/> {618}(スクラバ架台(2)) 第2類 部材: <input type="text"/> 、 <input type="text"/> アンカーボルト: <input type="text"/> <input type="text"/>

追表ト設-1 (5次) 気体廃棄設備(1)スクラバ(蒸発・加水分解系統) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[5.4.1-建8(4次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する(三原燃第19-0801号の図イ建-1参照)。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃第19-0801号 図リ建-50参照)。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設13(5次)] {9}UF ₆ 漏えい拡大防止(HF検知)インターロックを設置する。(図イ制-106) [10.1-設50] 排気中のUF ₆ を処理するスクラバは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流200V(変圧器なし)一般動力用ケーブル)。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。なお、構造部材として繊維強化樹脂を使用するスクラバは金属製カバーで覆う。 [11.3-設9] スクラバは金属製カバーで覆う。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.1-設6] UF ₆ を加圧で取り扱う配管破断によりUF ₆ がフードボックス内へ漏えいした状態を想定(温度:85℃)しても、スクラバ到達時は給気風量による希釈効果により常温まで低下するため、他の安全機能に影響を及ぼすことなく、必要な安全機能を発揮できる。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.2-設3(5次)] {9}UF ₆ 漏えい拡大防止(HF検知)インターロックを設置する。(図イ制-106) [13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に漏水検知警報設備を設置する(4次申請の13.1-建1参照)。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設75] 耐腐食性材料を使用する。 [20.1-設76(5次)] {9}UF ₆ 漏えい拡大防止(HF検知)インターロックの信号を受けて、排気中のUF ₆ を処理するスクラバ(スクラバポンプ(作動端)とスクラバ排風機(作動端)は独立二系統)と高性能エアフィルタ2段(2段目は耐HF性)を設置する(高性能エアフィルタ2段(2段目は耐HF性)は図ト系1-5参照)。(図イ制-106) [20.1-設84] 排気中のUF ₆ を処理するスクラバは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流200V(変圧器なし)一般動力用ケーブル)。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	[24.1-設4] 排気中のUF ₆ を処理するスクラバは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流200V(変圧器なし)一般動力用ケーブル)。
	通信連絡設備	—
	その他事業許可で求める仕様	—
添付図	図ト配-1、図ト系-1、図ト設-1、図リ電設-1 【三原燃第20-0273号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。

凡例 { } 内に示す数字: 事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[] 内に示す数字: 加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。

[99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2008051号にて認可済み。既認可申請からの追加点に二重下線を付し示す。

追表ト設一気4(6次) 気体廃棄設備(1)排気ファン(1) 仕様表 (1/3)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{608} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 気体廃棄設備(1) {610} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 排気ファン {617} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 給排気ファンの起動停止インターロック {627} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 負圧警報装置 {639} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 負圧警報装置
設置場所		(1) 工場棟 転換工場 機械室 (2) 工場棟 転換工場 機械室 (3) 工場棟 転換工場 機械室 (4) 工場棟 転換工場 機械室 (5) 工場棟 転換工場 機械室 (6) 工場棟 転換工場 機械室 (7) 工場棟 転換工場 機械室 (8) 工場棟 転換工場 機械室 (9) 工場棟 転換工場 機械室 (10) 工場棟 転換工場 機械室 (11) 工場棟 転換工場 機械室 (12) 工場棟 転換工場 機械室 (13) 工場棟 転換工場 機械室
機器名		気体廃棄設備(1) 排気ファン (1) 排気ファン(フィルタ室室内排気系統) (2) 排気ファン(付帯設備室室内排気系統) (3) 排気ファン(原料倉庫室内排気系統) (4) 排気ファン(原料倉庫局所排気系統) (5) 排気ファン(転換加工室室内排気系統(1)) (6) 排気ファン(転換加工室室内排気系統(2)) (7) 排気ファン(転換加工室局所排気系統(2)) (8) 排気ファン(転換加工室局所排気系統(4)) (9) 排気ファン(転換加工室局所排気系統(5)) (10) 排気ファン(廃棄物処理室室内排気系統(1)) (11) 排気ファン(廃棄物処理室室内排気系統(2)) (12) 排気ファン(チェックタンク室局所排気系統(2)) (13) 排気ファン(計器室室内排気系統)
変更内容		(1) 変更なし (2) 変更なし (3) 変更なし (4) 改造 ・耐震補強のため、据付部を改造する。 (5) 変更なし (6) 改造 ・溢水対策として、制御盤を防護するために被水防護カバーを設置する。 (7) 改造 ・火災対策のため、オイルパン及び遮熱板を設置する。 (8) 変更なし (9) 改造 ・耐震補強のため、架台を改造する。 (10) 変更なし (11) 改造 ・溢水対策として、制御盤を防護するために被水防護カバーを設置する。 (12) 改造 ・溢水対策として、制御盤を防護するために被水防護カバーを設置する。 ・耐震補強のため、据付部を改造する。 (13) 改造 ・溢水対策として、制御盤を防護するために被水防護カバーを設置する。

追表ト設一気4(6次) 気体廃棄設備(1)排気ファン(1) 仕様表(2/3)

員数	1式 (1) 1基 [17E] (2) 1基 [18E] (3) 1基 [13RE] (4) 2基 [23E、231E] (5) 1基 [14RE] (6) 1基 [15RE] (7) 2基 [21E、211E] (8) 2基 [25E、251E] (9) 1基 [26E] (10) 1基 [30E] (11) 1基 [19E] (12) 2基 [27E、271E] (13) 1基 [16RE]	
一般仕様	型式	遠心送風式
	主要な構造材	別表ト設一気4
	寸法(単位:mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/> (3) <input type="text"/> (4) <input type="text"/> (5) <input type="text"/> (6) <input type="text"/> (7) <input type="text"/> (8) <input type="text"/> (9) <input type="text"/> (10) <input type="text"/> (11) <input type="text"/> (12) <input type="text"/> <input type="text"/> (13) <input type="text"/>
	その他の構成機器	制御盤
	その他の性能	-
技術基準に基づく設計(注)	取扱う核燃料物質の状態	-
	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の床スラブに設置する。一部の排気ファンは十分な支持性能を有する転換工場に設置する。・{617}給排気ファンの起動停止インターロックは耐震強度を有する十分な支持特性を有する設備に設置する。{627}{639}負圧警報装置は十分な支持性能を有する工場棟転換工場及び付属建物除染室・分析室に設置する。 [6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設3] インターロックの制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設12] 排気ファンは耐震重要度分類第2類とする。 {610} 排気ファン 第2類 排気ファン(床置き型)部材:(高剛性のためボルト評価で代表) 排気ファン(床置き型)アンカーボルト: 別表ト設一気4、図ト設一気1 排気ファン架台(架台置き型タイプ1)部材: <input type="text"/>

追表ト設一気4(6次) 気体廃棄設備(1)排気ファン(1) 仕様表(3/3)

技術基準に基づく設計(注)	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設14] 第1種管理区域の閉じ込め維持のために、(617)給排気ファンの起動停止インターロックを設置する。 [10.1-設16] UF ₆ の漏えい拡大遅延用ガス溜めバッファを設置する(バッファ容積を決める排気ファン能力:60Nm ³ /min)。(バッファ構造については三原燃第20-0273号にて申請済) [10.1-設54] 第1種管理区域の負圧維持のために、排気ファンを設置する。 [10.1-設56] 火災時に影響のある排気系統を停止した場合にも第1種管理区域の負圧を維持するために、複数の排気ファンを設置する。 [10.1-設57] 停電時の第1種管理区域負圧維持のために、一部の排気ファンは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流200V(変圧器なし)一般動力用ケーブル)。(対象:21E,211E,23E,231E,25E,251E) 図ト設一気1参照 [10.1-設58] 負圧異常で警報を表示/吹鳴する(627){639}負圧警報装置を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材、ケーシング、ファン据付部には不燃性材料及び難燃性材料を用いる。 [11.3-設11] 可燃性油の火災拡大防止のため、オイルパン及び遮熱板を設置する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。 [12.1-設11] 排気設備(排気ファン、制御盤)高さは溢水水位より高くする。 [12.1-設12] 被水による制御盤の損傷防止のため、被水防護カバーを設置し、制御盤配線等の開口部にシール処置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設6] 負圧異常で警報を表示/吹鳴する(627){639}負圧警報装置を設置する。 [18.2-設20] 第1種管理区域の閉じ込め維持のために、(617)給排気ファンの起動停止インターロックを設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設70] 気体廃棄物を屋外へ排気するために、排気ファンを設置する。 [20.1-設71] 気体廃棄設備(1)には、各系統合計で115,000m ³ /時以上の排気能力を有する排気ファンを設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	[23.1-設3] 第1種管理区域の換気のために、排気ファンを設置する。
	非常用電源設備	[24.1-設4] 外部電源喪失時に負圧を維持するために必要な排気ファンは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流200V(変圧器なし)一般動力用ケーブル)。(対象:21E,211E,23E,231E,25E,251E) 図ト設一気1参照
	通信連絡設備	—
	その他事業許可で求める仕様	—
添付図	図ト配一気1、図ト系1-1、図ト系1-3、図ト系1-4、図ト系1-5、図ト系1-6、図ト系1-7、図ト系1-9、図ト系1-11、図ト系1-12、図ト系1-13、図ト系1-14、図ト系1-18、図ト系1-22、図ト設一気1、図ト制一気1、図ト制配一気1 【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字: 事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字: 加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号にて認可済み。

追表ト設一気5(6次) 気体廃棄設備(1)排気ファン(2) 仕様表(1/3)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{608} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 気体廃棄設備(1) {610} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 排気ファン {617} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 給排気ファンの起動停止インターロック {627} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 負圧警報装置 {639} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 負圧警報装置
設置場所		(1) 工場棟 転換工場 フィルタ室 (2) 工場棟 転換工場 フィルタ室 (3) 工場棟 転換工場 フィルタ室 (4) 工場棟 転換工場 フィルタ室 (5) 工場棟 転換工場 フィルタ室 (6) 工場棟 転換工場 フィルタ室
機器名		気体廃棄設備(1) 排気ファン (1) 排気ファン(転換加工室局所排気系統(1)) (2) 排気ファン(転換加工室局所排気系統(3)) (3) 排気ファン(第2核燃料倉庫、前室室内排気系統) (4) 排気ファン(除染室(2)、通路(2)室内・局所排気系統) (5) 排気ファン(分析室、分光分析室室内排気系統) (6) 排気ファン(分析室、分光分析室局所排気系統(2))
変更内容		(1) 改造 ・ 火災対策のため、オイルパン及び遮熱板を設置する。 (2) 改造 ・ 溢水対策として、制御盤を防護するために被水防護カバーを設置する。 ・ 耐震補強のため、架台の部材を追加する。 (3) 改造 ・ 溢水対策として、制御盤を防護するために被水防護カバーを設置する。 (4) 改造 ・ 溢水対策として、制御盤を防護するために被水防護カバーを設置する。 (5) 改造 ・ 溢水対策として、制御盤を防護するために被水防護カバーを設置する。 (6) 改造 ・ 溢水対策として、制御盤を防護するために被水防護カバーを設置する。
員数		1式 (1) 2基 [24E、241E] (2) 2基 [31E、311E] (3) 1基 [40E] (4) 1基 [38E] (5) 1基 [29E] (6) 1基 [33E]
一般仕様	型式	遠心送風式
	主要な構造材	別表ト設一気5
	寸法(単位:mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/> (3) <input type="text"/> (4) <input type="text"/> (5) <input type="text"/> (6) <input type="text"/>
	その他の構成機器	制御盤
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	—

追表ト設一気5(6次) 気体廃棄設備(1)排気ファン(2) 仕様表(2/3)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の床スラブに設置する。{617}給排気ファンの起動停止インターロックは耐震強度を有する十分な支持特性を有する設備に設置する。{627}{639}負圧警報装置は十分な支持性能を有する工場棟転換工場及び付属建物除染室・分析室に設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設3] インターロックの制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設12] 排気ファンは耐震重要度分類第2類とする。 {610} 排気ファン 第2類 排気ファン(床置き型)部材：(高剛性のためボルト評価で代表) 排気ファン(床置き型)アンカーボルト： 別表ト設一気5、図ト設一気1 排気ファン架台(架台置き型タイプ2)部材： <input type="text"/> 排気ファン架台(架台置き型タイプ2)アンカーボルト： <input type="text"/> 、 <input type="text"/> 排気ファン架台(架台置き型タイプ3)部材： <input type="text"/> 排気ファン架台(架台置き型タイプ3)アンカーボルト： <input type="text"/> 、 <input type="text"/>
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設14] 第1種管理区域の閉じ込め維持のために、{617}給排気ファンの起動停止インターロックを設置する。 [10.1-設54] 第1種管理区域の負圧維持のために、排気ファンを設置する。 [10.1-設56] 火災時に影響のある排気系統を停止した場合にも第1種管理区域の負圧を維持するために、複数の排気ファンを設置する。 [10.1-設57] 停電時の第1種管理区域負圧維持のために、一部の排気ファンは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流200V(変圧器なし)一般動力用ケーブル)。(対象：24E, 241E, 31E, 311E, 33E, 40E) 図ト設一気1参照 [10.1-設58] 負圧異常で警報を表示/吹鳴する{627}{639}負圧警報装置を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材、ケーシング、ファン据付部には不燃性材料を用いる。 [11.3-設11] 可燃性油の火災拡大防止のため、オイルパン及び遮熱板を設置する。火災源の近くに設置せざるを得ない難燃性のダクトは不燃性のダクトに変更する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。 [12.1-設11] 排気設備(排気ファン、制御盤)高さは溢水水位より高くする。 [12.1-設12] 被水による制御盤の損傷防止のため、被水防護カバーを設置し、制御盤配線等の開口部にシール処置する。
	安全避難通路等	—

追表ト設一気 5(6次) 気体廃棄設備(1)排気ファン(2) 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計(注)	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 分析室・分光分析室の排気を行う排気ファンは使用施設と共用するに十分な能力を有するものを設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設6] 負圧異常で警報を表示/吹鳴する{627}{639}負圧警報装置を設置する。 [18.2-設20] 第1種管理区域の閉じ込め維持のために、{617}給排気ファンの起動停止インターロックを設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設70] 気体廃棄物を屋外へ排気するために、排気ファンを設置する。 [20.1-設71] 気体廃棄設備(1)には、各系統合計で115,000m ³ /時以上の排気能力を有する排気ファンを設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	[23.1-設3] 第1種管理区域の換気のために、排気ファンを設置する。
	非常用電源設備	[24.1-設4] 外部電源喪失時に負圧を維持するために必要な排気ファンは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流200V(変圧器なし)一般動力用ケーブル)。(対象:24E,241E,31E,311E,33E,40E) 図ト設一気1参照
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。 [99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるよう溶接で固定する。	
添付図	図ト配一気1、図ト系1-8、図ト系1-10、図ト系1-23、図ト系1-25、図ト系1-26、図ト系1-28、図ト設一気1、図ト制一気1、図ト制配一気1 【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号にて認可済み。

追表ト設一気6(6次) 気体廃棄設備(1)排気ファン(3) 仕様表(1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)	
	設備・機器名称	{608}	気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 気体廃棄設備(1)
		{610}	気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 排気ファン
		{627}	気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 負圧警報装置
		{639}	気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 負圧警報装置
設置場所	工場棟 転換工場 計器室		
機器名	気体廃棄設備(1) 排気ファン(分析室、分光分析室局所排気系統(1))		
変更内容	改造 <ul style="list-style-type: none"> ・ 溢水対策として、制御盤を防護するために被水防護カバーを設置する。 ・ 閉じ込め性向上のため、屋外の排気ファンを撤去し屋内に新設する。 		
員数	1式 1基 [28E]		
一般仕様	型式	遠心送風式	
	主要な構造材	別表ト設一気6	
	寸法(単位:mm)		
	その他の構成機器	制御盤	
	その他の性能	-	
	取扱う核燃料物質の状態	-	

追表ト設一気6(6次) 気体廃棄設備(1)排気ファン(3) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の床スラブに設置する。{627}{639} 負圧警報装置は十分な支持性能を有する工場棟転換工場及び付属建物除染室・分析室に設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設12] 排気ファンは耐震重要度分類第2類とする。 {610} 排気ファン 第2類 排気ファン(床置き型)部材：(高剛性のためボルト評価で代表) 排気ファン(床置き型)アンカーボルト： 別表ト設一気6、図ト設一気1
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設54] 第1種管理区域の負圧維持のために、排気ファンを設置する。 [10.1-設56] 火災時に影響のある排気システムを停止した場合にも第1種管理区域の負圧を維持するために、複数の排気ファンを設置する。 [10.1-設57] 停電時の第1種管理区域負圧維持のために、一部の排気ファンは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流 200V(変圧器なし) 一般動力用ケーブル)。(対象：28E) 図ト設一気1参照 [10.1-設58] 負圧異常で警報を表示/吹鳴する{627}{639} 負圧警報装置を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] ケーシング、ファン据付部には不燃性材料及び難燃性材料を用いる。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。 [12.1-設11] 排気設備(排気ファン、制御盤) 高さは溢水水位より高くする。 [12.1-設12] 被水による制御盤の損傷防止のため、被水防護カバーを設置し、制御盤配線等の開口部にシール処置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 分析室・分光分析室の排気を行う排気ファンは使用施設と共用するに十分な能力を有するものを設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設6] 負圧異常で警報を表示/吹鳴する{627}{639} 負圧警報装置を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設70] 気体廃棄物を屋外へ排気するために、排気ファンを設置する。 [20.1-設71] 気体廃棄設備(1)には、各系統合計で 115,000m ³ /時以上の排気能力を有する排気ファンを設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	[23.1-設3] 第1種管理区域の換気のために、排気ファンを設置する。
非常用電源設備	[24.1-設4] 外部電源喪失時に負圧を維持するために必要な排気ファンは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流 200V(変圧器なし) 一般動力用ケーブル)。(対象：28E) 図ト設一気1参照	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一気1、図ト系1-27、図ト設一気1 【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号にて認可済み。

追表ト設一気 15(6次) 気体廃棄設備(1) スクラバ(焙焼・還元炉、乾燥機系統) 仕様表(1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第 1711011 号(平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{608} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 気体廃棄設備(1) {626} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) スクラバ(焙焼・還元炉、乾燥機系統)
設置場所		工場棟 転換工場 転換加工室
機器名		気体廃棄設備(1) スクラバ(焙焼・還元炉、乾燥機系統) (1)スクラバ(焙焼・還元炉、乾燥機系統)(転換加工室局所排気系統(2))
変更内容		(1)改造 ・ 保全のため貯槽を撤去し、新設する。 ・ 耐震補強のため、架台を撤去、新設する。 ・ 耐震性向上のため、配管系統を改造する。
員数		(1)4 基
一般仕様	型式	液噴霧式
	主要な構造材	別表ト設一気 15
	寸法(単位:mm)	(1)-a <input type="text"/> (1)-b <input type="text"/> (1)-c <input type="text"/> (1)-d <input type="text"/>
	その他の構成機器	循環液配管系統(ポンプ・弁類) *循環液は工業用水
	その他の性能	—
取扱う核燃料物質の状態		気体廃棄物

追表ト設一気 15(6次) 気体廃棄設備(1) スクラバ(焙焼・還元炉、乾燥機系統) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。(配管系を含む) [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃第19-0801号 図リ建-50参照)。 [10.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [10.1-設61] 排気経路及び洗浄液経路に耐食性材料を使用する。 [10.1-設63] 排気の流路に洗浄液を流し、排気と接触させることにより、排気中のアンモニアガス、ふっ素を除去する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を用いる。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)]工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に(835)堰漏水検知警報設備を設置する。(4次申請の13.1-建1参照)
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。 [99-設7] 排気経路及び洗浄液経路に耐食性材料を使用する。 [99-設9] 排気の流路に洗浄液を流し、排気と接触させることにより、排気中のアンモニアガス、ふっ素を除去する。	
添付図	図ト配一気1、図ト系1-9、図ト設一気8 【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号にて認可済み。

追表ト設一気 18(6次) 気体廃棄設備(1) 水スクラバ (ウラン回収第1系列系統) 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{608} 気体廃棄物の廃棄設備 (気体廃棄設備(1)) 気体廃棄設備(1) {630} 気体廃棄物の廃棄設備 (気体廃棄設備(1)) 水スクラバ (ウラン回収第1系列系統)
設置場所		工場棟 転換工場 転換加工室
機器名		気体廃棄設備(1) 水スクラバ (ウラン回収第1系列系統) (転換加工室局所排気系統(3))
変更内容		改造 ・ 耐震性向上のため、配管系統を改造する。
員数		1 基
一般仕様	型式	液噴霧式
	主要な構造材	別表ト設一気 18
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	循環液配管系統(ポンプ・弁類) *循環液は工業用水
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	気体廃棄物

追表ト設一気 18(6次) 気体廃棄設備(1) 水スクラバ (ウラン回収第1系列系統) 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。(配管系を含む) [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃第19-0801号 図1建-50参照)。 [10.1-設61] 排気経路及び洗浄液経路に耐食性材料を使用する。 [10.1-設62] 排気の流路に洗浄液を流し、排気と接触させることにより、排気中の硝酸(NOx含む)を除去する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料及び難燃性材料を用いる。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)]工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{835}堰漏水検知警報設備を設置する。(4次申請の13.1-建1参照)
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。 [99-設7] 排気経路及び洗浄液経路に耐食性材料を使用する。 [99-設8] 排気の流路に洗浄液を流し、排気と接触させることにより、排気中の硝酸(NOx含む)を除去する。	
添付図	図ト配一気1、図ト系1-10、図ト設一気9 【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号にて認可済み。

追表ト設一気 19(6次) 気体廃棄設備(1) アルカリスクラバ (ウラン回収第1系列系統)

仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{608} 気体廃棄物の廃棄設備 (気体廃棄設備(1)) 気体廃棄設備(1) {631} 気体廃棄物の廃棄設備 (気体廃棄設備(1)) アルカリスクラバ (ウラン回収 第1系列系統)
設置場所		工場棟 転換工場 転換加工室
機器名		気体廃棄設備(1) アルカリスクラバ (ウラン回収第1系列系統) (転換加工室局所 排気系統(3))
変更内容		改造 ・ 耐震性向上のため、配管系統を改造する。
員数		1 基
一般仕様	型式	液噴霧式
	主要な構造材	別表ト設一気 19
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	循環液配管系統(ポンプ・弁類) *循環液は工業用水
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	気体廃棄物

追表ト設一気 19(6次) 気体廃棄設備(1) アルカリスクラバ (ウラン回収第1系列系統)
仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。(配管系を含む) [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[5.4.1-建8(4次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する。(三原燃第19-0801号の図イ建-1参照)
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃第19-0801号図イ建-50参照)。 [10.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [10.1-設61] 排気経路及び洗浄液経路に耐食性材料を使用する。 [10.1-設62] 排気の流路に洗浄液を流し、排気と接触させることにより、排気中の硝酸(NOx含む)を除去する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料及び難燃性材料を用いる。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)]工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に[835]堰漏水検知警報設備を設置する。(4次申請の13.1-建1参照)
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。 [99-設7] 排気経路及び洗浄液経路に耐食性材料を使用する。 [99-設8] 排気の流路に洗浄液を流し、排気と接触させることにより、排気中の硝酸(NOx含む)を除去する。	
添付図	図ト配一気1、図ト系1-10、図ト設一気10 【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
[] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
(例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
[99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号にて認可済み。

追表ト設一気20(6次) 気体廃棄設備(1) 排ガス冷却装置(ウラン回収第1系列系統)

仕様表(1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{608} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 気体廃棄設備(1) {632} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 排ガス冷却装置(ウラン回収第1系列系統)
設置場所		工場棟 転換工場 転換加工室
機器名		気体廃棄設備(1) 排ガス冷却装置(ウラン回収第1系列系統)(転換加工室局所排気系統(3))
変更内容		改造 ・耐震性向上のため、配管系統を改造する。 ・火災対策のため、循環液タンクに金属カバーを設置する。
員数		1基
一般仕様	型式	液噴霧式
	主要な構造材	別表ト設一気20
	寸法(単位:mm)	<input type="text"/>
	その他の構成機器	循環液配管系統(ポンプ・弁類) *循環液は工業用水
	その他の性能	最高使用温度:100℃
	取扱う核燃料物質の状態	気体廃棄物

追表ト設一気 20(6 次) 気体廃棄設備(1) 排ガス冷却装置(ウラン回収第 1 系列系統)

仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 耐震強度を有する十分な支持特性を有する設備に設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。(配管系を含む) [6.1-設 7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。 (632) 排ガス冷却装置 第 2 類 排ガス冷却装置部材: [] 排ガス冷却装置取付ボルト: [] (632) 排ガス冷却装置架台 第 2 類 排ガス冷却装置架台部材: [] 排ガス冷却装置架台取付ボルト: [] 架台は、複数の気体廃棄設備 ((632)・(633)) を設定しており、設置設備共通の耐震評価を実施。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[5.4.1-建 8(4 次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60 メッシュ)を設置する。(三原燃第 19-0801 号の図イ建-1 参照)
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[7.1-建 5(4 次)] 第 1 種管理区域から第 2 種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の 1 階には高さ 100mm 以上及び 160mm 以上の緊急対策設備(3) (堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃 第 19-0801 号 図イ建-50 参照)。 [10.1-設 7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [10.1-設 59] 排気の経路に冷却水を流し、排気と接触させることにより、排気の温度を低下させる。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を用いる。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建 1(4 次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に(835) 堰漏水検知警報設備を設置する。(4 次申請の 13.1-建 1 参照)
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。 [99-設 5] 排気の経路に冷却水を流し、排気と接触させることにより、排気の温度を低下させる。	
添付図	図ト配-気 1、図ト系 1-10、図ト設-気 5 【三原燃第 20-0695 号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第 26 条～第 39 条は該当しない。
凡例 { } 内に示す数字: 事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
[] 内に示す数字: 加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
(例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第 4 条第 1 項に対する設計番号 設 1 を示す。
[99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1 を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第 2102254 号にて認可済み。

追表ト設一気 21(6次) 気体廃棄設備(1) コンデンサ (ウラン回収第1系列系統) 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{608} 気体廃棄物の廃棄設備 (気体廃棄設備(1)) 気体廃棄設備(1) {633} 気体廃棄物の廃棄設備 (気体廃棄設備(1)) コンデンサ (ウラン回収第1系列系統)
設置場所		工場棟 転換工場 転換加工室
機器名		気体廃棄設備(1) コンデンサ (ウラン回収第1系列系統) (転換加工室局所排気系統(3))
変更内容		改造 ・耐震補強のため、架台を撤去、新設する。
員数		1 基
一般仕様	型式	液噴霧式
	主要な構造材	別表ト設一気 21
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	循環液配管系統 (ポンプ・弁類) *循環液は工業用水
	その他の性能	最高使用温度: 100°C
取扱う核燃料物質の状態		気体廃棄物

追表ト設一気 21(6次) 気体廃棄設備(1) コンデンサ (ウラン回収第1系列系統) 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 耐震強度を有する十分な支持特性を有する設備に設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。(配管系を含む) [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波動的破損を生じない設計とする。 {633} コンデンサ 第2類 コンデンサ部材: <input type="text"/> <input type="text"/> コンデンサ取付ボルト: <input type="text"/> <input type="text"/>
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃第19-0801号 図リ建-50参照)。 [10.1-設59] 排気の経路に冷媒配管を設置し、排気と接触させることにより、排気の温度を低下させる。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を用いる。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)]工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に(835)堰漏水検知警報設備を設置する。(4次申請の13.1-建1参照)
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。 [99-設5] 排気の経路に冷媒配管を設置し、排気と接触させることにより、排気の温度を低下させる。	
添付図	図ト配-気1、図ト系1-10、図ト設-気6 【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号にて認可済み。

追表ト設一気 22(6次) 気体廃棄設備(1) スクラバ(ウラン回収第2系列系統) 仕様表(1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{608} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 気体廃棄設備(1) {634} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) スクラバ(ウラン回収第2系列系統)
設置場所		工場棟 転換工場 チェックタンク室
機器名		気体廃棄設備(1) スクラバ(ウラン回収第2系列系統)(チェックタンク室局所排気系統(2))
変更内容		改造 <ul style="list-style-type: none"> ・ 耐震補強のため、架台を撤去、新設する。 ・ 火災対策のため、スクラバ本体に金属カバーを設置する。
員数		1基
一般仕様	型式	液噴霧式
	主要な構造材	別表ト設一気 22
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	循環液配管系統(ポンプ・弁類) *循環液は工業用水
	その他の性能	最高使用温度:70℃
取扱う核燃料物質の状態		気体廃棄物

追表ト設一気 22(6次) 気体廃棄設備(1) スクラバ(ウラン回収第2系列系統) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。(配管系を含む) [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波動的破損を生じない設計とする。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[5.4.1-建8(4次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する。(三原燃第19-0801号の図イ建-1参照)
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3) (堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃第19-0801号図イ建-50参照)。 [10.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [10.1-設59] 排気の経路に冷却水を流し、排気と接触させることにより、排気の温度を低下させる。 [10.1-設64] 排気経路に耐腐食性材料を使用する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料及び難燃性材料を用いる。なお、構造部材として繊維強化樹脂材(FRP)を使用するスクラバ本体は金属製カバーで覆う。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に(835)堰漏水検知警報設備を設置する。(4次申請の13.1-建1参照)
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設5] 排気の経路に冷却水を流し、排気と接触させることにより、排気の温度を低下させる。 [99-設10] 排気経路に耐腐食性材料を使用する。	
添付図	図ト配-気1、図ト系1-18、図ト設-気11 【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。

凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。

[99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号にて認可済み。

追表ト設一気 25(6次) 気体廃棄設備(1) スクラバ(分析系統) 仕様表(1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第 1711011 号(平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	(608) 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) 気体廃棄設備(1) (638) 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(1)) スクラバ(分析系統)
設置場所		付属建物 除染室・分析室 分析室
機器名		気体廃棄設備(1) スクラバ(分析系統)(分析室、分光分析室局所排気系統(1))
変更内容		改造 ・ 耐震補強のため、部材を追加する。 ・ 排水タンク移設のため配管を改造する。
員数		1 基
一般仕様	型式	液噴霧式
	主要な構造材	別表ト設一気 25
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	循環液配管系統(ポンプ・弁類) *循環液は工業用水
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	気体廃棄物

追表ト設一気 25(6次) 気体廃棄設備(1) スクラバ(分析系統) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物除染室・分析室の土間コンクリートに設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。(配管系を含む)
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[5.4.1-建8(4次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する。(三原燃第19-0801号の図イ建-1参照)
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃第19-0801号図イ建-50参照)。 [10.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [10.1-設60] 排気の流路に洗浄液を流し、排気と接触させることにより、排気中の酸性ガスを中和する。 [10.1-設61] 排気経路及び洗浄液経路に耐食性材料を使用する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料及び難燃性材料を用いる。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)]工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{835}堰漏水検知警報設備を設置する。(4次申請の13.1-建1参照)
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
	その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。 [99-設6] 排気の流路に洗浄液を流し、排気と接触させることにより、排気中の酸性ガスを中和する。 [99-設7] 排気経路及び洗浄液経路に耐食性材料を使用する。
	添付図	図ト配一気1、図ト系1-27、図ト設一気12 【三原燃第20-0695号】

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号にて認可済み。

追表ト設一気 31(6次) 気体廃棄設備(2)排気ファン(3) 仕様表 (1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第 1711011 号(平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{640} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(2)) 気体廃棄設備(2) {642} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(2)) 排気ファン {649} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(2)) 給排気ファンの起動停止インターロック {652} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(2)) 負圧警報装置
設置場所		(1) 工場棟 成型工場 機械室 (2) 工場棟 成型工場 機械室 (3) 工場棟 成型工場 機械室 (4) 工場棟 成型工場 機械室 (5) 工場棟 成型工場 機械室 (6) 工場棟 成型工場 機械室 (7) 工場棟 成型工場 機械室 (8) 工場棟 成型工場 機械室
機器名		気体廃棄設備(2) 排気ファン (1) 排気ファン(燃料棒溶接室、燃料棒補修室局所排気系統) (2) 排気ファン(ペレット加工室内排気系統) (3) 排気ファン(ペレット加工室局所排気系統(1)) (4) 排気ファン(ペレット加工室内・局所排気系統(3)) (5) 排気ファン(ペレット加工室局所排気系統(4)) (6) 排気ファン(作業室内排気系統(1)) (7) 排気ファン(廃棄物缶詰室局所排気系統(1)) (8) 排気ファン(廃棄物一時貯蔵所室内排気系統)
変更内容		(1) 改造 ・耐震補強のため、据付部を改造する。 (2) 改造 ・耐震補強のため、据付部を改造する。 (3) 改造 ・耐震補強のため、据付部を改造する。 (4) 変更なし (5) 改造 ・耐震補強のため、据付部を改造する。 (6) 変更なし (7) 変更なし (8) 改造 ・耐震補強のため、据付部を改造する。
員数		1 式 (1) 2 基 [25V、251V] (2) 4 基 [18RV、19RV、20RV、181RV] (3) 2 基 [17V、171V] (4) 4 基 [10V、11V、12V、13V] (5) 4 基 [14V、15V、16V、141V] (6) 1 基 [EF4] (7) 1 基 [37V] (8) 2 基 [38RV、381RV]
一般仕様	型式	遠心送風式
	主要な構造材	別表ト設一気 31
	寸法(単位:mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/> <input type="text"/> (3) <input type="text"/> (4) <input type="text"/> (5) <input type="text"/> (6) <input type="text"/> (7) <input type="text"/> (8) <input type="text"/>
	その他の構成機器	制御盤
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	-

追表ト設一気 31(6次) 気体廃棄設備(2)排気ファン(3) 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟成型工場の床スラブに設置する。(649)給排気ファンの起動停止インターロックは耐震強度を有する十分な支持特性を有する設備に設置する。(652)負圧警報装置は十分な支持性能を有する放射線管理棟に設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設3] インターロックの制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設12] 排気ファンは耐震重要度分類第2類とする。 (642) 排気ファン 第2類 排気ファン(床置き型)部材：(高剛性のためボルト評価で代表) 排気ファン(床置き型)アンカーボルト： 別表ト設一気 31、図ト設一気 1
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設14] 第1種管理区域の閉じ込め維持のために、(649)給排気ファンの起動停止インターロックを設置する。 [10.1-設54] 第1種管理区域の負圧維持のために、排気ファンを設置する。 [10.1-設56] 火災時に影響のある排気システムを停止した場合にも第1種管理区域の負圧を維持するために、複数の排気ファンを設置する。 [10.1-設57] 停電時の第1種管理区域負圧維持のために、一部の排気ファンは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流 200V(変圧器なし)一般動力用ケーブル)。(対象：13V, 16V, 17V, 171V, 20RV, 25V, 251V, 37V) 図ト設一気 1参照 [10.1-設58] 負圧異常で警報を表示/吹鳴する(652)負圧警報装置を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] ケーシング、ファン据付部には不燃性材料を用いる。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。 [12.1-設11] 排気設備(排気ファン、制御盤)高さは溢水水位より高くする。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設6] 負圧異常で警報を表示/吹鳴する(652)負圧警報装置を設置する。 [18.2-設20] 第1種管理区域の閉じ込め維持のために、(649)給排気ファンの起動停止インターロックを設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設70] 気体廃棄物を屋外へ排気するために、排気ファンを設置する。 [20.1-設71] 気体廃棄設備(2)には、各系統合計で 143,000m ³ /時以上の排気能力を有する排気ファンを設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	[23.1-設3] 第1種管理区域の換気のために、排気ファンを設置する。
非常用電源設備	[24.1-設4] 外部電源喪失時に負圧を維持するために必要な排気ファンは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流 200V(変圧器なし)一般動力用ケーブル)。(対象：13V, 16V, 17V, 171V, 20RV, 25V, 251V, 37V) 図ト設一気 1参照	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一気 2、図ト系 2-2、図ト系 2-4、図ト系 2-5、図ト系 2-7、図ト系 2-8、図ト系 2-11、図ト系 2-13、図ト系 2-15、図ト設一気 1、図ト制一気 3、図ト制配一気 2 【三原燃第 20-0695 号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第 2102254 号にて認可済み。

追表ト設一気 44(6次) 気体廃棄設備(3)排気ファン 仕様表 (1/3)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{653} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(3)) 気体廃棄設備(3) {655} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(3)) 排気ファン {662} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(3)) 給排気ファンの起動停止インターロック {665} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(3)) 負圧警報装置
設置場所	(1) 加工棟 成型工場 フィルタ室 (2) 加工棟 成型工場 フィルタ室 (3) 加工棟 成型工場 フィルタ室 (4) 加工棟 成型工場 フィルタ室 (5) 加工棟 成型工場 フィルタ室 (6) 加工棟 成型工場 フィルタ室 (7) 加工棟 成型工場 フィルタ室	
機器名	気体廃棄設備(3) 排気ファン (1) 排気ファン(ペレット加工室、前室(2)、廃液処理室、工作室、粉末貯蔵室(1)、粉末貯蔵室(2)、連絡通路室内排気系統(1)) (2) 排気ファン(ペレット加工室局所排気系統(1)) (3) 排気ファン(ペレット加工室局所排気系統(2)) (4) 排気ファン(ペレット貯蔵室室内排気系統) (5) 排気ファン(燃料棒溶接室室内排気系統) (6) 排気ファン(燃料棒溶接室局所排気系統) (7) 排気ファン(フィルタ室室内排気系統)	
変更内容	(1) 改造 ・ 溢水対策のため、排気ファンに被水防護カバーを設置する。 (2) 改造 ・ 溢水対策のため、排気ファンに被水防護カバーを設置する。 (3) 改造 ・ 溢水対策のため、排気ファンに被水防護カバーを設置する。 (4) 改造 ・ 溢水対策のため、排気ファンに被水防護カバーを設置する。 (5) 改造 ・ 溢水対策のため、排気ファンに被水防護カバーを設置する。 (6) 改造 ・ 溢水対策のため、排気ファンに被水防護カバーを設置する。 (7) 改造 ・ 溢水対策のため、排気ファンに被水防護カバーを設置する。	
員数	1式 (1) 1基 [RF-1] (2) 2基 [EF-2-1、EF-2-2] (3) 2基 [EF-1-1、EF-1-2] (4) 1基 [RF-2] (5) 1基 [RF-3] (6) 2基 [EF-3-1、EF-3-2] (7) 1基 [EF-4]	
一般仕様	型式	遠心送風式
	主要な構造材	別表ト設一気 44
	寸法(単位:mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/> (3) <input type="text"/> (4) <input type="text"/> (5) <input type="text"/> (6) <input type="text"/> (7) <input type="text"/>
	その他の構成機器	制御盤
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	-

追表ト設一気 44(6次) 気体廃棄設備(3)排気ファン 仕様表 (2/3)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された加工棟成型工場の床スラブに設置する。{662}給排気ファンの起動停止インターロックは耐震強度を有する十分な支持特性を有する設備に設置する。{665}負圧警報装置は十分な支持性能を有する加工棟成型工場に設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設3] インターロックの制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設12] 排気ファンは耐震重要度分類第2類とする。 {655} 排気ファン 第2類 排気ファン(床置き型)部材：(高剛性のためボルト評価で代表) 排気ファン(床置き型)アンカーボルト： 別表ト設一気 44、図ト設一気 1
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設14] 第1種管理区域の閉じ込め維持のために、{662}給排気ファンの起動停止インターロックを設置する。 [10.1-設54] 第1種管理区域の負圧維持のために、排気ファンを設置する。 [10.1-設56] 火災時に影響のある排気システムを停止した場合にも第1種管理区域の負圧を維持するために、複数の排気ファンを設置する。 [10.1-設57] 停電時の第1種管理区域負圧維持のために、一部の排気ファンは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流 200V(変圧器なし) 一般動力用ケーブル)。(対象：EF-1-1, EF-1-2, EF-2-1, EF-2-2, EF-3-1, EF-3-2) 図ト設一気 1参照 [10.1-設58] 負圧異常で警報を表示/吹鳴する{665}負圧警報装置を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] ケーシング、ファン据付部には不燃性材料を用いる。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。 [12.1-設11] 排気設備(排気ファン、制御盤)高さは溢水水位より高くする。 [12.1-設12] 被水による損傷防止のため、ファン本体に被水防護カバーを設置し、制御盤配線等の開口部にシール処置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設6] 負圧異常で警報を表示/吹鳴する{665}負圧警報装置を設置する。 [18.2-設20] 第1種管理区域の閉じ込め維持のために、{662}給排気ファンの起動停止インターロックを設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設70] 気体廃棄物を屋外へ排気するために、排気ファンを設置する。 [20.1-設71] 気体廃棄設備(3)には、各系統合計で60,000m ³ /時以上の排気能力を有する排気ファンを設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	[23.1-設3] 第1種管理区域の換気のために、排気ファンを設置する。
非常用電源設備	[24.1-設4] 外部電源喪失時に負圧を維持するために必要な排気ファンは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流 200V(変圧器なし) 一般動力用ケーブル)。(対象：EF-1-1, EF-1-2, EF-2-1, EF-2-2, EF-3-1, EF-3-2) 図ト設一気 1参照	
通信連絡設備	—	

追表ト設-気 44(6次) 気体廃棄設備(3)排気ファン 仕様表 (3/3)

その他事業許可で求める仕様	—
添付図	図ト配-気 3、図ト系 3-1、図ト系 3-2、図ト系 3-4、図ト系 3-8、図ト系 3-9、図ト系 3-10、図ト系 3-11、図ト設-気 1、図ト制-気 4、図ト制配-気 3 【三原燃第 20-0695 号】

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第 26 条～第 39 条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第 4 条第 1 項に対する設計番号 設 1 を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1 を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第 2102254 号にて認可済み。

追表ト設一気 64(6次) 気体廃棄設備(5)排気ファン 仕様表 (1/3)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{679} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(5)) 気体廃棄設備(5) {681} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(5)) 排気ファン {688} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(5)) 給排気ファンの起動停止インターロック {691} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(5)) 負圧警報装置(第1廃棄物処理所、第2廃棄物処理所、シリンダ洗浄棟共用)
設置場所		(1) 付属建物 第1廃棄物処理所 排気室 (2) 付属建物 第1廃棄物処理所 排気室
機器名		気体廃棄設備(5) 排気ファン (1) 排気ファン(廃棄物処理室・排気室室内排気系統) (2) 排気ファン(廃棄物処理室・排気室局所排気系統)
変更内容		(1) 改造 ・ 火災対策のため、オイルパン及び遮熱板を設置する。 (2) 改造 ・ 火災対策のため、オイルパン及び遮熱板を設置する。
員数		1式 (1) 1基 [EF-B1] (2) 3基 [EF-A1、EF-A2、EF-A3]
一般仕様	型式	遠心送風式
	主要な構造材	別表ト設一気 64
	寸法(単位:mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/> 、 <input type="text"/> 、 <input type="text"/>
	その他の構成機器	制御盤
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	-

追表ト設一気 64(6次) 気体廃棄設備(5)排気ファン 仕様表 (2/3)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物第1廃棄物処理所の床スラブに設置する。{688}給排気ファンの起動停止インターロックは耐震強度を有する十分な支持特性を有する設備に設置する。{691}負圧警報装置は十分な支持性能を有する付属建物第1廃棄物処理所に設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設3] インターロックの制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設12] 排気ファンは耐震重要度分類第2類とする。 {681} 排気ファン 第2類 排気ファン(床置き型)部材：(高剛性のためボルト評価で代表) 排気ファン(床置き型)アンカーボルト： 別表ト設一気 64、図ト設一気 1
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設14] 第1種管理区域の閉じ込め維持のために、{688}給排気ファンの起動停止インターロックを設置する。 [10.1-設54] 第1種管理区域の負圧維持のために、排気ファンを設置する。 [10.1-設56] 火災時に影響のある排気系統を停止した場合にも第1種管理区域の負圧を維持するために、複数の排気ファンを設置する。 [10.1-設57] 停電時の第1種管理区域負圧維持のために、一部の排気ファンは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流 200V(変圧器なし) 一般動力用ケーブル)。(対象：EF-A3) 図ト設一気 1参照 [10.1-設 58] 負圧異常で警報を表示/吹鳴する{691}負圧警報装置(第1廃棄物処理所、第2廃棄物処理所、シリンダ洗浄棟共用)を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] ケーシング、ファン据付部には不燃性材料を用いる。 [11.3-設11] 可燃性油の火災拡大防止のため、オイルパン及び遮熱板を設置する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。 [12.1-設11] 排気設備(排気ファン、制御盤)高さは溢水水位より高くする。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 第1廃棄物処理所 廃棄物処理室の排気を行う排気ファンは使用施設と共用するに十分な能力を有するものを設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設6] 負圧異常で警報を表示/吹鳴する{691}負圧警報装置(第1廃棄物処理所、第2廃棄物処理所、シリンダ洗浄棟共用)を設置する。 [18.2-設20] 第1種管理区域の閉じ込め維持のために、{688}給排気ファンの起動停止インターロックを設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設70] 気体廃棄物を屋外へ排気するために、排気ファンを設置する。 [20.1-設71] 気体廃棄設備(5)には、各系統合計で20,000m ³ /時以上の排気能力を有する排気ファンを設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	[23.1-設3] 第1種管理区域の換気のために、排気ファンを設置する。
非常用電源設備	[24.1-設4] 外部電源喪失時に負圧を維持するために必要な排気ファンは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流 200V(変圧器なし) 一般動力用ケーブル)。(対象：EF-A3) 図ト設一気 1参照	
通信連絡設備	—	

追表ト設一気 64(6次) 気体廃棄設備(5)排気ファン 仕様表 (3/3)

その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。
添付図	図ト配-気 5、図ト系 5-1、図ト系 5-2、図ト設-気 1、図ト制-気 6、図ト制配-気 5 【三原燃第 20-0695 号】

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第 26 条～第 39 条は該当しない。

凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第 4 条第 1 項に対する設計番号 設 1 を示す。

[99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1 を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第 2102254 号にて認可済み。

追表ト設一気 75(6次) 気体廃棄設備(6)排気ファン 仕様表 (1/3)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第 1711011 号(平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{693} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(6)) 気体廃棄設備(6) {695} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(6)) 排気ファン {704} 気体廃棄物の廃棄設備(気体廃棄設備(6)) 給排気ファンの起動停止インターロック
設置場所		(1) 付属建物 シリンダ洗浄棟 排気室 (2) 付属建物 シリンダ洗浄棟 排気室 (3) 付属建物 第 2 廃棄物処理所 排気室 (4) 付属建物 第 2 廃棄物処理所 排気室
機器名		気体廃棄設備(6) 排気ファン (1) 排気ファン(洗浄室・貯蔵室(3)、廃液処理室、排気室、測定室内排気系統) (2) 排気ファン(洗浄室・貯蔵室(3)、廃液処理室局所排気系統) (3) 排気ファン(廃棄物プレス室、排気室、更衣室、シャワー室内排気系統) (4) 排気ファン(廃棄物プレス室局所排気系統)
変更内容		(1) 変更なし (2) 変更なし (3) 変更なし (4) 変更なし
員数		1 式 (1) 1 基 [EF-3] (2) 2 基 [EF-4-1、EF-4-2] (3) 1 基 [EF-1] (4) 2 基 [EF-2-1、EF-2-2]
一般仕様	型式	遠心送風式
	主要な構造材	別表ト設一気 75
	寸法(単位:mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/> (3) <input type="text"/> (4) <input type="text"/>
	その他の構成機器	制御盤
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	-

追表ト設一気75(6次) 気体廃棄設備(6)排気ファン 仕様表 (2/3)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物第2廃棄物処理所及び付属建物シリンダ洗浄棟の床スラブに設置する。{704}給排気ファンの起動停止インターロックは耐震強度を有する十分な支持特性を有する設備に設置する。{691}負圧警報装置は十分な支持性能を有する付属建物第1廃棄物処理所に設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設3] インターロックの制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設12] 排気ファンは耐震重要度分類第2類とする。 {695} 排気ファン 第2類 排気ファン(床置き型)部材：(高剛性のためボルト評価で代表) 排気ファン(床置き型)アンカーボルト： 別表ト設一気75、図ト設一気1
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設14] 第1種管理区域の閉じ込め維持のために、{704}給排気ファンの起動停止インターロックを設置する。 [10.1-設54] 第1種管理区域の負圧維持のために、排気ファンを設置する。 [10.1-設56] 火災時に影響のある排気システムを停止した場合にも第1種管理区域の負圧を維持するために、複数の排気ファンを設置する。 [10.1-設57] 停電時の第1種管理区域負圧維持のために、一部の排気ファンは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流 200V(変圧器なし) 一般動力用ケーブル)。(対象：EF-2-1, EF-2-2, EF-4-1, EF-4-2) 図ト設一気1参照 [10.1-設58] 負圧異常で警報を表示/吹鳴する{691}負圧警報装置(第1廃棄物処理所、第2廃棄物処理所、シリンダ洗浄棟共用)を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] ケーシング、ファン据付部には不燃性材料を用いる。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 第2廃棄物処理所 廃棄物プレス室の排気を行う排気ファンは使用施設と共用するに十分な能力を有するものを設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設6] 負圧異常で警報を表示/吹鳴する{691}負圧警報装置(第1廃棄物処理所、第2廃棄物処理所、シリンダ洗浄棟共用)を設置する。 [18.2-設20] 第1種管理区域の閉じ込め維持のために、{704}給排気ファンの起動停止インターロックを設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設70] 気体廃棄物を屋外へ排気するために、排気ファンを設置する。 [20.1-設71] 気体廃棄設備(6)には、各系統合計で32,000m ³ /時以上の排気能力を有する排気ファンを設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	[23.1-設3] 第1種管理区域の換気のために、排気ファンを設置する。
非常用電源設備	[24.1-設4] 外部電源喪失時に負圧を維持するために必要な排気ファンは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは交流 200V(変圧器なし) 一般動力用ケーブル)。(対象：EF-2-1, EF-2-2, EF-4-1, EF-4-2) 図ト設一気1参照	
通信連絡設備	—	

追表ト設-気 75(6次) 気体廃棄設備(6)排気ファン 仕様表 (3/3)

その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。
添付図	図ト配-気 6、図ト系 6-1、図ト系 6-2、図ト系 6-3、図ト系 6-4、図ト設-気 1、図ト制-気 7、図ト制配-気 6 【三原燃第 20-0695 号】

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第 26 条～第 39 条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4. 1-設 1]は、加工施設の技術基準第 4 条第 1 項に対する設計番号 設 1 を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1 を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第 2102254 号にて認可済み。

追表ト設一液1(6次) 転換第1廃液貯槽 仕様表 (1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{707} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(1)) 転換第1廃液貯槽 {708} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(1)) 液位高警報設備
設置場所	工場棟 転換工場 廃棄物処理室	
機器名	廃液処理設備(1) 転換第1廃液貯槽	
変更内容	<p>改造</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐震補強のため、架台を撤去し、新設する。 火災対策のため、延焼防止用の金属製カバーを設置する。 火災対策のため、ポンプにオイルパンを設置する。 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) <p>*1: {708} 液位高警報設備を改造する。</p>	
員数	1基	
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液1【三原燃第20-0695号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)、液位計
	その他の性能	有効容積: 約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。{708} 液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設一液1(6次) 転換第1廃液貯槽 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設6] {708} 液位高警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃 第19-0801号 図リ建-50参照)。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設21] オーバーフローを防止するため、{714}ろ液受槽液位高インターロックを設置する。 [10.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{708}液位高警報設備を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。なお、構造部材として繊維強化樹脂を使用する槽本体は金属製カバーで覆う。 [11.3-設4] オイルパンを設置する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{835}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。 [18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{708}液位高警報設備を設置する。 [18.2-設10] オーバーフローを防止するため、{714}ろ液受槽液位高インターロックを設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(1)を構成している。ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設一液16参照)。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{708}液位高警報設備を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一液2、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液1、図ト制一液1、図ト制配一1、図イ系-10(1/4)【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み。

追表ト設一液2(6次) 洗浄液受槽 仕様表 (1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{709} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(1)) 洗浄液受槽 {711} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(1)) 液位高警報設備
設置場所	工場棟 転換工場 廃棄物処理室	
機器名	廃液処理設備(1) 洗浄液受槽	
変更内容	改造 ・ 閉じ込め性強化のため、インターロックを新設する。(*1) *1: {711} 洗浄液受槽液位高インターロックを新設する。	
員数	1 基	
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液2【三原燃第 20-0695 号】
	寸法(単位:mm)	<input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)、液位計、工業用水供給弁
	その他の性能	有効容積: 約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。{711} 液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設一液2(6次) 洗浄液受槽 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設3] インターロックの制御部は耐震重要度分類3類に分類する。 [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[5.4.1-建8(4次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する。(三原燃第19-0801号の図イ建-1参照) [8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃第19-0801号図イ建-50参照)。 [10.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設21] オーバーフローを防止するため、{711} 洗浄液受槽液位高インターロックを設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{835}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。 [18.2-設10] オーバーフローを防止するため、{711} 洗浄液受槽液位高インターロックを設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(1)を構成している。ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設一液16参照)。 [20.1-設2] オーバーフローを防止するため、{711} 洗浄液受槽液位高インターロックを設置する。 [20.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一液2、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液2、図ト制一液2、図ト配一1【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み。

追表ト設一液3(6次) 洗浄液バグフィルタ 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{710} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(1)) 洗浄液バグフィルタ
設置場所		(1) 工場棟 転換工場 廃棄物処理室 (2) 工場棟 転換工場 廃棄物処理室
機器名		廃液処理設備(1) 洗浄液バグフィルタ (1) 洗浄液バグフィルタ A (2) 洗浄液バグフィルタ B
変更内容		(1) 変更なし (2) 変更なし
員数		2 基 (1) 1 基 (2) 1 基
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液3【三原燃第 20-0695 号】
	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/>
	その他の構成機器	—
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。

追表ト設一液3(6次) 洗浄液バグフィルタ 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃第19-0801号 図リ建-50参照)。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{835}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(1)を構成している。ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設一液16参照)。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一液2、図ト系一液1、図ト設一液3【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。

凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。

[99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み。

追表ト設一液4(6次)ろ液受槽仕様表(1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{712} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(1)) ろ液受槽 {714} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(1)) 液位高警報設備
設置場所	工場棟 転換工場 廃棄物処理室	
機器名	廃液処理設備(1) ろ液受槽	
変更内容	改造 ・ 閉じ込め性強化のため、インターロックを新設する。(*1) *1: {714} ろ液受槽液位高インターロックを新設する。	
員数	1基	
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液4【三原燃第20-0695号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)、液位計
	その他の性能	有効容積: 約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。{714} 液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設一液4(6次) ろ液受槽 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設3] インターロックの制御部は耐震重要度分類3類に分類する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃第19-0801号図り建-50参照)。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設21] オーバーフローを防止するため、{714}ろ液受槽液位高インターロックを設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に(835)堰漏水検知警報設備を設置する(表り設-2参照)。 [18.2-設10] オーバーフローを防止するため、{714}ろ液受槽液位高インターロックを設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(1)を構成している。ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設一液16参照)。 [20.1-設2] オーバーフローを防止するため、{714}ろ液受槽液位高インターロックを設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一液2、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液4、図ト制一液3、図ト制配一1【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み。

追表ト設一液5(6次)ろ液バグフィルタ仕様表(1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{713} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(1))ろ液バグフィルタ
設置場所		(1) 工場棟 転換工場 廃棄物処理室 (2) 工場棟 転換工場 廃棄物処理室
機器名		廃液処理設備(1) ろ液バグフィルタ (1) ろ液バグフィルタ A (2) ろ液バグフィルタ B
変更内容		(1) 変更なし (2) 変更なし
員数		2基 (1) 1基 (2) 1基
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液5【三原燃第20-0695号】
	寸法(単位:mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/>
	その他の構成機器	-
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。

追表ト設一液5(6次) ろ液バグフィルタ 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃第19-0801号図り建-50参照)。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に(835)堰漏水検知警報設備を設置する(表り設-2参照)。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(1)を構成している。ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、(776)排水貯留池に貯留する(表ト設一液16参照)。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一液2、図ト系一液1、図ト設一液5【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み。

追表ト設一液6(6次) 地下集水槽 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{715} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(1)) 地下集水槽 {717} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(1)) 液位高警報設備 {718} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(1)) 堰漏水検知警報設備
設置場所		(1) 工場棟 転換工場 チェックタンク室 地下ピット (2) 工場棟 転換工場 チェックタンク室 地下ピット
機器名		廃液処理設備(1) 地下集水槽 (1) 地下集水槽 A (2) 地下集水槽 B
変更内容		(1) 改造 ・ 火災対策のため、延焼防止用の金属製カバーを設置する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造、新設する。(※1) (2) 改造 ・ 火災対策のため、延焼防止用の金属製カバーを設置する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造、新設する。(※1) ・ 火災対策のため、ポンプにオイルパン及び遮熱板を設置する。 ※1: {717} 液位高警報設備を改造、{718} 堰漏水検知警報設備を新設する。
員数		2 基 (1) 1 基 (2) 1 基
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液6【三原燃第 20-0695 号】
	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ、逆止弁含む)、ピット内液回収配管系統、漏水検知器、液位計、雑 廃水受槽
	その他の性能	有効容積: 約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の 床スラブに設置する。{717} 液位高警報設備 (液位計) は耐震強度を有する十分な支 持特性を有する設備に設置する。

追表ト設一液6(6次) 地下集水槽 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 ピット内液回収配管系統については、耐震重要度分類第1類とする。 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設21] オーバーフローを防止するため、{722}混合槽液位高インターロックを設置する。 [10.1-設28] 漏えい拡大防止用の堰(718)堰漏水検知警報設備付き)を設置する。 [10.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{717}液位高警報設備を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 構造部材としてポリエチレンを使用する槽本体は金属製カバーで覆う。 [11.3-設4] オイルパン及び遮熱板を設置する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{717}液位高警報設備を設置する。 [18.1-設4] 地下ピットには{718}堰漏水検知警報設備を設置する。 [18.2-設10] オーバーフローを防止するため、{722}混合槽液位高インターロックを設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(1)を構成している。ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設一液16参照)。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{717}液位高警報設備を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一液2、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液6、図ト制一液4、図ト制一液5、図ト制配一2、図イ設-97【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み。

追表ト設一液7(6次) 転換第2 廃液貯槽 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{719} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(1)) 転換第2 廃液貯槽 {720} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(1)) 液位高警報設備
設置場所	工場棟 転換工場 チェックタンク室	
機器名	廃液処理設備(1) 転換第2 廃液貯槽	
変更内容	改造 <ul style="list-style-type: none"> ・ 火災対策のため、延焼防止用の金属製カバーを設置する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) *1: {720} 液位高警報設備を改造する。	
員数	1基	
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液7【三原燃第20-0695号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)、液位計
	その他の性能	有効容積: 約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。{720} 液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設一液7(6次) 転換第2 廃液貯槽 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃 第19-0801号 図り建-50 参照)。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設21] オーバーフローを防止するため、{722}混合槽液位高インターロックを設置する。 [10.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{720}液位高警報設備を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 構造部材として繊維強化樹脂を使用する槽本体は金属製カバーで覆う。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{835}堰漏水検知警報設備を設置する(表り設-2 参照)。 [18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{720}液位高警報設備を設置する。 [18.2-設10] オーバーフローを防止するため、{722}混合槽液位高インターロックを設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(1)を構成している。ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設一液16 参照)。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{720}液位高警報設備を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一液2、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液7、図ト制一液6、図ト制配一2【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対応施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み。

追表ト設一液8(6次) 混合槽 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{721} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(1)) 混合槽 {722} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(1)) 液位高警報設備
設置場所		工場棟 転換工場 チェックタンク室
機器名		廃液処理設備(1) 混合槽
変更内容		改造 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設備保全のため、既存設備を撤去し、新設する。 ・ 閉じ込め性強化のため、インターロックを新設する。(*1) ・ 火災対策のため、ポンプにオイルパンを設置する。 *1: {722}混合槽液位高インターロックを新設する。
員数		1基
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液8【三原燃第20-0695号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)、液位計
	その他の性能	有効容積:約
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。{722}液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設一液8(6次) 混合槽 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設3] インターロックの制御部は耐震重要度分類3類に分類する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃第19-0801号図り建-50参照)。 [10.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設21] オーバーフローを防止するため、{722}混合槽液位高インターロックを設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。 [11.3-設4] オイルパンを設置する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{835}堰漏水検知警報設備を設置する(表り設-2参照)。 [18.2-設10] オーバーフローを防止するため、{722}混合槽液位高インターロックを設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(1)を構成している。ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設一液16参照)。 [20.1-設2] オーバーフローを防止するため、{722}混合槽液位高インターロックを設置する。 [20.1-設10] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一液2、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液8、図ト制一液7、図ト制配一2【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み。

追表ト設一液9(6次) 集水槽(チェック) 仕様表 (1/3)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{723} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(1)) 集水槽(チェック) {724} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(1)) 液位高警報設備
設置場所		(1) 工場棟 転換工場 チェックタンク室 (2) 工場棟 転換工場 チェックタンク室 (3) 工場棟 転換工場 チェックタンク室 *配管系統の一部は屋外に設置
機器名		廃液処理設備(1) 集水槽(チェック) (1) 集水槽(チェック) A (2) 集水槽(チェック) B (3) 集水槽(チェック) C
変更内容		(1) 改造 ・ 火災対策のため、延焼防止用の金属製カバーを設置する。 ・ 耐震補強のため、据付部を改造する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) (2) 改造 ・ 火災対策のため、延焼防止用の金属製カバーを設置する。 ・ 耐震補強のため、据付部を改造する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) (3) 改造 ・ 火災対策(耐火壁追加設置による干渉回避)のため、既設を撤去し、形状変更、配置を見直して新設する。 ・ 耐震補強のため、据付部を改造する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を新設する。(*1) *1: {724} 液位高警報設備を改造する。
員数		3基 (1) 1基 (2) 1基 (3) 1基
一般仕様	型式	(1)、(2)円筒縦型、(3)角型
	主要な構造材	別表ト設一液9【三原燃第20-0695号】
	寸法(単位:mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/> (3) <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ、逆止弁含む)、液位計
	その他の性能	有効容積 集水槽(チェック) A, B: 約 <input type="text"/> L 集水槽(チェック) C : 約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。{724} 液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。屋外配管系統は、十分な支持性能を有する屋外サポート基礎に設置する。

追表ト設一液9(6次) 集水槽(チェック) 仕様表(2/3)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設6] {724} 液位高警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.1-設6] 屋外に設置する配管は、F1 竜巻により損傷しないような支持間隔で保持する。 [5.4.1-建8(4次)] 外部から工水を供給する配管にストレーナ(60メッシュ)を設置する。(三原燃第19-0801号の図イ建-1参照) [8.1-設13] 屋外に設置する配管内の廃水はアンモニア水であり、最低気温-12.7℃でも凍結することはないため、凍結防止設計は不要である。 [8.1-設17] 屋外に設置する配管は降水の影響を受けないように金属製とする。 [8.1-設19] 屋外に設置する配管は積雪の影響を受けにくい円筒形とする。 [8.1-設20] 屋外に設置する配管は建築基準法、政令及び消防法に該当しないことから、避雷設備の設置は不要である。 [8.1-設21] 屋外に設置する配管は降下火砕物の堆積の影響を受けにくい円筒形とする。 [8.1-設23] 屋外に設置する配管は生物学的影響を受けないように開口部の無い構造とする。 [8.2-設4] 屋外に設置する配管は外部火災及び爆発の影響を受けない位置に設置する。 [8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃第19-0801号図イ建-50参照)。 [10.1-設7] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、非放射性流体の供給口は放射性液体廃棄物の液面に接触しない構造とする。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{724} 液位高警報設備を設置する。 [10.1-設38] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 構造部材として[]を使用する槽本体は金属製カバーで覆う。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{835} 堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。 [18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{724} 液位高警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—

追表ト設一液9(6次) 集水槽(チェック) 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計(注)	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(1)を構成している。ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、(776)排水貯留池に貯留する(表ト設一液16参照)。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には(724)液位高警報設備を設置する。 [20.1-設4] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。 [20.1-設11] 廃液処理設備(1)の排水は(776)排水貯留池に排水する(表ト設一液16参照)。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一液2、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液9、図ト制一液8、図ト制配一1【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み。

追表ト設一液10(6次) 廃液貯槽(ウラン回収(第1系列)系統) 仕様表(1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{725} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(1)) 廃液貯槽(ウラン回収(第1系列)系統) {726} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(1)) 液位高警報設備
設置場所		工場棟 転換工場 転換加工室
機器名		廃液処理設備(1) 廃液貯槽(ウラン回収(第1系列)系統)
変更内容		改造 <ul style="list-style-type: none"> 火災対策のため、延焼防止用の金属製カバーを設置する。 閉じ込め性強化のため、警報設備を新設する。(*1) *1: {726} 液位高警報設備を新設する。
員数		1基
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表ト設一液10【三原燃第20-0695号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	廃液配管系統(ポンプ含む)、液位計
	その他の性能	有効容積: 約 <input type="text"/>
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。{726} 液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設一液10(6次) 廃液貯槽(ウラン回収(第1系列)系統) 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 [6.1-設6] {726}液位高警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設7] 耐震重要度分類が上位の地震力が作用しても、上位の分類に属する設備・機器が波及的破損を生じない設計とする。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場の1階には高さ100mm以上及び160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃第19-0801号 図リ建-50参照)。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{726}液位高警報設備を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 構造部材として[]を使用する槽本体は金属製カバーで覆う。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に{835}堰漏水検知警報設備を設置する(表リ設-2参照)。 [18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{726}液位高警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(1)を構成している。ろ過、イオン交換等の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設一液16参照)。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{726}液位高警報設備を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図ト配一液2、図ト系一液1、図ト系一液補1、図ト設一液10、図ト制一液9、図ト制配一3、図イ系一10【三原燃第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。

凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。

[99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み。

追表ト設一液11(6次) 貯留タンク 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{752} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(4)) 貯留タンク {753} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(4)) 液位高警報設備
設置場所	(1) 加工棟 成型工場 廃液処理室 (2) 加工棟 成型工場 廃液処理室	
機器名	廃液処理設備(4) 貯留タンク (1) 貯留タンク(1) (2) 貯留タンク(2)	
変更内容	(1) 改造 ・ 耐震補強のため据付部を改造する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) (2) 改造 ・ 耐震補強のため据付部を改造する。 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) *1: {753} 液位高警報設備を改造する。	
員数	2基 (1) 1基 (2) 1基	
一般仕様	型式	円筒型縦置き
	主要な構造材	別表ト設一液11【三原燃 第20-0695号】
	寸法(単位:mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)、逆止弁、液位計
	その他の性能	有効容積: 約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された加工棟成型工場の土間コンクリートに設置する。また、{753} 液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。




追表ト設一液 11(6次) 貯留タンク 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。(配管系を含む) [6.1-設6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設28] 漏えい拡大防止用の堰(堰漏水検知警報設備付き)を設置する。 [10.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には(753)液位高警報設備を設置する。 [10.1-設38] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業員の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には(753)液位高警報設備を設置する。 [18.1-設4] 堰には堰漏水検知警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(4)を構成している。凝集沈殿、ろ過の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、(776)排水貯留池に貯留する(表ト設一液16参照)。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には(753)液位高警報設備を設置する。 [20.1-設4] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一液3、図ト系一液2、図ト系一液補2、図ト設一液11、図ト制一液10、図ト制配一3【三原燃 第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み

追表ト設一液12(6次) 貯留タンク(チェック) 仕様表(1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{754} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(4)) 貯留タンク(チェック) {755} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(4)) 液位高警報設備
設置場所		(1) 加工棟 成型工場 廃液処理室(*1) (2) 加工棟 成型工場 廃液処理室(*1) (3) 加工棟 成型工場 廃液処理室(*1) *1: {776}排水貯留池までの配管の一部は屋外に設置する(図ト配-液1参照)。
機器名		廃液処理設備(4) 貯留タンク(チェック) (1) 貯留タンク(チェック) (1) (2) 貯留タンク(チェック) (2) (3) 貯留タンク(チェック) (3)
変更内容		(1) 改造 ・耐震補強のため据付部を改造する。 ・耐震評価上の縁切りのため屋外配管システムを改造する。 ・閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) (2) 改造 ・耐震補強のため据付部を改造する。 ・耐震評価上の縁切りのため屋外配管システムを改造する。 ・閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) (3) 改造 ・耐震補強のため据付部を改造する。 ・耐震評価上の縁切りのため屋外配管システムを改造する。 ・閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) *1: {755}液位高警報設備を改造する。
員数		3基 (1) 1基 (2) 1基 (3) 1基
一般仕様	型式	円筒型縦置き
	主要な構造材	別表ト設一液12【三原燃 第20-0695号】
	寸法(単位:mm)	(1)  (2)  (3) 
	その他の構成機器	配管システム(ポンプ含む)*1、逆止弁、液位計 *1: 屋外配管システムを含む
	その他の性能	有効容積: 約 
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された加工棟成型工場の土間コンクリートに設置する。また、一部の配管は十分な支持性能を有する加工棟成型工場の壁面、試験棟の壁面、共同溝の床面及び屋外サポート基礎に設置する。{755}液位高警報設備(液位計)は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。(配管系を含む) [6.1-設6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。

追表ト設一液 12(6次) 貯留タンク(チェック) 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.1-設 6] 屋外に設置する配管は、F1 竜巻により損傷しないような支持間隔で保持する。 [8.1-設 11] 屋外に設置する配管は、凍結防止のため保温材を設置する。 [8.1-設 17] 屋外に設置する配管は降水の影響を受けないように金属製とする。 [8.1-設 19] 屋外に設置する配管は積雪の影響を受けにくい円筒形とする。 [8.1-設 20] 屋外に設置する配管は建築基準法、政令及び消防法に該当しないことから、避雷設備の設置は不要である。 [8.1-設 21] 屋外に設置する配管は降下火砕物の堆積の影響を受けにくい円筒形とする。 [8.1-設 24] 屋外に設置する配管は外部方向への排水配管であり虫等の侵入の影響を受けない。 [8.2-設 1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。 [8.2-設 6] 廃液処理設備(4)屋外配管の一部は、地下共同溝内に設置されている。それ以外の屋外配管(加工棟北面及び{776}排水貯留池北面)は保温材にて覆われていることから、外部火災の輻射を受けることはなく、安全機能に影響を受けることはない。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設 1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [10.1-設 8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設 28] 漏えい拡大防止用の堰(堰漏水検知警報設備付き)を設置する。 [10.1-設 37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{755}液位高警報設備を設置する。 [10.1-設 38] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設 3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{755}液位高警報設備を設置する。 [18.1-設 4] 堰には堰漏水検知警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設 1] 当該設備は廃液処理設備(4)を構成している。凝集沈殿、ろ過の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設一液 16 参照)。 [20.1-設 2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{755}液位高警報設備を設置する。 [20.1-設 4] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。 [20.1-設 11] 廃液処理設備(4)の排水は{776}排水貯留池に排水する(表ト設一液 16 参照)。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
	その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] 屋外に設置する配管は F3 竜巻に耐えるような支持間隔で保持する。
添付図	図ト配一液 1、図ト配一液 3、図ト系一液 2、図ト系一液補 2、図ト設一液 12、図ト設一液 13、 図ト制一液 11、図ト制配一 3【三原燃 第 20-0695 号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第 26 条～第 39 条は該当しない。

凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第 4 条第 1 項に対する設計番号 設 1 を示す。

[99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1 を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第 2102254 号で認可済み

追表ト設一液13(6次) ろ過機 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{756} 液体廃棄物の廃棄設備(廃液処理設備(4)) ろ過機
設置場所		加工棟 成型工場 廃液処理室
機器名		廃液処理設備(4) ろ過機
変更内容		改造 ・耐腐食性向上のため、槽内面に耐腐食性塗料を塗布する。
員数		1基
一般仕様	型式	水平多段ろ過式
	主要な構造材	別表ト設一液13【三原燃 第20-0695号】
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	配管系統、逆止弁
	その他の性能	-
技術基準に基づく設計 (注)	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された加工棟成型工場の土間コンクリートに設置する。

追表ト設一液13(6次) ろ過機 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。(配管系を含む)
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設28] 漏えい拡大防止用の堰(堰漏水検知警報設備付き)を設置する。 [10.1-設38] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設4] 堰には堰漏水検知警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(4)を構成している。凝集沈殿、ろ過の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する(表ト設一液16参照)。 [20.1-設4] 放射性液体廃棄物の逆流を防止するため、逆止弁を設置する。 [20.1-設12] 放射性固体廃棄物捕集用フィルタ(ろ紙)を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一液3、図ト系一液2、図ト系一液補2、図ト設一液14【三原燃 第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み

追表ト設一液 14(6次) ろ液受槽 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号(日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{757} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(4)) ろ液受槽 {758} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(4)) 液位高警報設備
設置場所	加工棟 成型工場 廃液処理室	
機器名	廃液処理設備(4) ろ液受槽	
変更内容	改造 ・ 閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(※1) ※1: {758} 液位高警報設備を改造する。	
員数	1 基	
一般仕様	型式	角型式
	主要な構造材	別表ト設一液 14【三原燃 第 20-0695 号】
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む)、液位計
	その他の性能	有効容積: <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された加工棟成型工場の土間コンクリートに設置する。また、{758} 液位高警報設備 (液位計) は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設一液 14(6次) ろ液受槽 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。(配管系を含む) [6.1-設6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する。 [10.1-設28] 漏えい拡大防止用の堰(堰漏水検知警報設備付き)を設置する。 [10.1-設37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には(758)液位高警報設備を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には(758)液位高警報設備を設置する。 [18.1-設4] 堰には堰漏水検知警報設備を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	[20.1-設1] 当該設備は廃液処理設備(4)を構成している。凝集沈殿、ろ過の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、(776)排水貯留池に貯留する(表ト設一液16参照)。 [20.1-設2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には(758)液位高警報設備を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図ト配一液3、図ト系一液2、図ト系一液補2、図ト設一液15、図ト制一液12、図ト制配一3【三原燃 第20-0695号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み

追表ト設一液 16(6次) 集水ピット 仕様表 (1/3)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{760} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(4)) 集水ピット {761} 液体廃棄物の廃棄設備 (廃液処理設備(4)) 液位高警報設備 (集水ピット)
設置場所		加工棟 成型工場 廃液処理室
機器名		廃液処理設備(4) 集水ピット
変更内容		改造 <ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強のため集水槽据付部を改造する。 ・耐震補強のため配管系統を改造する。 ・閉じ込め性強化のため、警報設備を改造する。(*1) *1: {761} 液位高警報設備 (集水ピット) を改造する。
員数		1 基
一般仕様	型式	集水ピット: 鉄筋コンクリート造 集水槽: 角型式
	主要な構造材	別表ト設一液 16【三原燃 第 20-0695 号】
	寸法(単位: mm)	集水ピット: <input type="text"/> (内寸) 集水槽: <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統、液位計
	その他の性能	有効容積: 約 <input type="text"/> L
	取扱う核燃料物質の状態	液体廃棄物
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	集水ピット [5.1-建1] 安全機能を有する施設を設置する建物・構築物は、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類の各分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても、十分な支持性能を有する地盤に設置する。 <ul style="list-style-type: none"> □ 支持方法 十分な支持性能を有する支持地盤で直接支持 □ 支持地盤 支持性能: 長期許容応力度 50kN/m² 以上、短期許容応力度 100kN/m² 以上 地盤種類: 地表近くのローム層 集水槽 [5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された集水ピットの底版に設置する。また、{761} 液位高警報設備 (液位計) は耐震強度を有し十分な支持性能を有する設備に設置する。

追表ト設一液 16(6次) 集水ピット 仕様表 (2/3)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	<p>集水ピット</p> <p>[6.1-建 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ 耐震重要度分類第 1 類 加工棟成型工場 集水ピット <p>[6.1-建 5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ 位置、構造、寸法、材料 図ト配一液 3、図ト設一液 17 参照。 ▫ 一次設計 建築基準法施行令第八十八条に規定される係数（地下部 0.1G）と耐震重要度分類第 1 類の割増し係数(1.5)を乗じて算出した地震力(0.15G)を与えた場合の構造体を構成する各部の応力が基準等に定められた許容応力以下となる構造とする。 <p>集水槽</p> <p>[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第 1 類</p> <p>[6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する（配管系を含む）。 集水槽部材： <input type="text"/> 取付ボルト： <input type="text"/>、<input type="text"/> (新規)</p> <p>[6.1-設 6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第 3 類に分類する。</p>
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設 1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	<p>集水ピット</p> <p>[10.1-建 6]</p> <p>加工棟成型工場ピットの床、及び壁表面は、ウランが浸透しにくく、汚れがつきにくく除染が容易で、腐食しにくい樹脂系塗料(建築基準法施行令第一条第六号に基づき国土交通大臣の認定を受けた難燃材料)で仕上げる。</p> <p>集水槽</p> <p>[10.1-設 1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。</p> <p>[10.1-設 8] 耐腐食性材料を使用する。</p> <p>[10.1-設 28] 集水槽からの漏えいは集水ピットに保持され、拡大が防止される設計とする。</p> <p>[10.1-設 37] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{761}液位高警報設備を設置する。</p>
	火災等による損傷の防止	<p>[11.3-建 1] 建築基準法第二条第九号の三で定める準耐火建築物の加工棟成型工場に設置される集水ピットは、不燃性材料を使用する。</p> <p>[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。</p>
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	<p>[14.1-建 1][14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。</p> <p>[14.2-建 1][14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。</p>
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設 3] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{761}液位高警報設備を設置する。
放射線管理施設	—	

追表ト設一液 16(6次) 集水ピット 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計 (注)	廃棄施設	[20.1-設 1] 当該設備は廃液処理設備 (4) を構成している。凝集沈殿、ろ過の廃液処理設備により排出基準値以下にウランを除去した後、{776}排水貯留池に貯留する (表ト設一液 16 参照)。 [20.1-設 2] 放射性液体廃棄物のオーバーフローを運転員が未然に処置できるように、槽には{761}液位高警報設備 (集水ピット) を設置する。
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設 1] S クラスに属する施設に求められる地震力 (1G 程度) に対して十分な強度を有するよう、第 1 類の設備・機器に対しては水平地震力が 1.0G で弾性範囲となる設計とする。	
添付図	図ト配一液 3、図ト系一液 2、図ト系一液補 2、図ト設一液 17、図ト制一液 13、図ト制配一 3 【三原燃 第 20-0695 号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第 26 条～第 39 条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第 4 条第 1 項に対する設計番号 設 1 を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1 を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第 2102254 号で認可済み

チ 放射線管理施設

1. 変更の概要

放射線管理施設の新たな申請対象機器及び変更内容を表チ-1 に、申請機器の名称対比表を表チ-1付1 に示す。

2. 準拠すべき主な法令、規格及び規準

今回申請する設備・機器に関する設計において、準拠すべき主な法令、規格及び規準等は以下のとおりである。

- (1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
- (2) 原子力災害対策特別措置法
- (3) 核燃料物質の加工の事業に関する規則
- (4) 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
- (5) 加工施設の技術基準に関する規則
- (6) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則
- (7) 労働安全衛生法及び関係法令
- (8) 保安規定
- (9) 消防法・同施行令・告示等
- (10) 建築基準法・同施行令・告示等
- (11) 日本産業規格 (JIS) (日本規格協会)
- (12) 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 (日本建築学会)
- (13) 鋼構造設計規準—許容応力度設計法— (日本建築学会)
- (14) 建築基礎構造設計指針 (日本建築学会)
- (15) 2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書 (建築研究所)
- (16) 建築工事標準仕様書・同解説 (日本建築学会)

3. 設計条件及び仕様

今回申請する設備・機器の使用開始は、各設備・機器の新設・改造等の施設検査または使用前確認合格証の受理後であり、現在に至るまで適宜実施している保全活動によりそれら機能は健全に維持している。

平成15年12月に、当時の経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書「加工施設及び再処理施設の定期的な評価の実施について」の中で、施設を構成する機器・構築物のうち安全機能を有するものについて、工学的に想定される経年化事象の影響を分析し、その機器・構築物に施されている現状の保全活動が、その経年化事象の顕在化を未然に防止できるかの評価を行う旨が示され、これに基づき、平成16年を起点として長期保全計画を策定し、以降10年毎に経年化事象の調査、分析を実施し、評価結果を反映することを定め、更なる向上を目指した保全活動を行ってきた。

今回新たに申請する設備・機器に関する仕様を表チ設-1~5に、配置を図チ配-1~6に示す。

表チー1 放射線管理施設の申請対象機器及び変更内容

設置場所	名称	員数	変更内容
第1種管理区域内（下記） 工場棟 転換工場 工場棟 成型工場 加工棟 成型工場 放射線管理棟 付属建物 第2核燃料倉庫 付属建物 除染室・分析室 付属建物 第3核燃料倉庫 付属建物 第1廃棄物処理所 付属建物 第2廃棄物処理所 付属建物 シリンダ洗浄棟	エアスニファ	1式 (採取口 129箇所)	改造
工場棟 転換工場 転換加工室 工場棟 成型工場 ペレット加工室 工場棟 成型工場 ペレット貯蔵室 工場棟 成型工場 燃料棒溶接室 工場棟 組立工場 燃料集合体組立室 工場棟 組立工場 燃料集合体貯蔵室	エリアモニタ	8台	改造
第1種管理区域出入口（下記） 放射線管理棟 付属建物 除染室・分析室 付属建物 第2廃棄物処理所 付属建物 第3核燃料倉庫	ハンドフットモニタ	1式	改造
排気塔（工場棟 転換工場） 排気塔（工場棟 成型工場） 排気塔（加工棟 成型工場） 排気塔（付属建物 第3核燃料倉庫） 排気塔（付属建物 第1廃棄物処理所） 排気塔（付属建物 シリンダ洗浄棟）	ダストモニタ	6台	改造
加工棟 成型工場	環境モニタリング設備 ダストモニタ	1式	撤去*
屋外	モニタリングポスト	1基	改造

*「環境モニタリング設備ダストモニタ」は、排気に含まれる放射性物質濃度を監視するためのものであるが、この機能は「ダストモニタ」で十分であることから、不要のため撤去する。

表チー付1 申請機器名称対比表 (放射線管理施設)

事業許可 番号 *1	安全機能を有する施設	
	既設工認申請書・機器名称 (既設工認名称)	本設工認申請書・機器名称 (本設工認名称)
828	エアスニファ	エアスニファ
829	エリアモニタ(臨界警報装置)	エリアモニタ
830	ハンドフットモニタ	ハンドフットモニタ
831	ダストモニタ	ダストモニタ
832	—	モニタリングポスト

*1：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における機器の番号

4. 工事の方法

本申請に係る工事において「加工施設の技術基準に関する規則」に適合するように工事を実施するとともに、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえた品質管理を行う。

4. 1. 設備・機器

(1) 手順

今回申請の設備・機器については、保安規定に基づき以下に示す手順により工事及び検査を行う。また、変更しない設備・機器については、以下に示す手順により検査のみを行う。

なお、加工施設の維持管理に不可欠な設備・機器については、工事中においても継続して使用するものとする。継続使用する設備・機器及び理由については5項参照。

また、建物工事と設備・機器の工事の関係を図チ 2-1 に示す。建物工事及び準備工事詳細については、先行した設工認申請(原規規発第 1908096 号、原規規発第 1904115 号、原規規発第 2003279 号、原規規発第 2008051 号、原規規発第 2102254 号)に示している。

工事の範囲及び影響範囲から核燃料物質を移動して、核燃料物質の無い状態で工事する。

工事中は、工場室内の第1種管理区域の閉じ込めに必要な系統は、工事の進捗に合わせ切り替えをしながら運転を行い、第1種管理区域の負圧、閉じ込めを維持する。また負圧維持のため必要がある場合は、隣接する建物の気体廃棄設備を運転し、各建物との境界扉を開放することで、負圧維持、閉じ込めを維持する。

核燃料物質の汚染の恐れのある設備・機器の取り外し、廃棄(解体撤去)に伴い、汚染が拡大する恐れがある場合は、予め設備・機器の除染を行う。ダクト、配管で接続されている機器からそれらを切り離す場合、残存させるダクト又は配管の開口部の閉止措置を行う。局所排気系統のダクトを取り外す場合には、当該局所排気系統に接続する設備・機器は使用禁止とする。

本工事では、床を掘削する工事及び建物の遮蔽能力に影響する工事は実施しない。

配管、ケーブルが建物壁を貫通する場合には、貫通部には必要な養生を行う。

工事中、申請対象施設には核燃料物質が存在しないため安全機能を維持する必要がない。

取り外しする設備・機器のうち、再利用しないものは撤去する。撤去する設備・機器のうち、第1種管理区域にある核燃料物質で汚染されたものは、放射性固体廃棄物として、200ℓドラム缶に収納できる形に解体する。200ℓドラム缶に収納された放射性固体廃棄物は、保管廃棄設備に搬送し、保管する。

a. 改造を実施する設備・機器の工事手順

以下に示す手順により工事及び検査を行う(図チ2-2参照)。

- 1) 部品の製作を実施する事業所は、当事業所指定の材料を材料証明書と共に入手する。
- 2) 当事業所より提出した製作図を基に部品の製作加工を実施する。
- 3) 製作された部品について当事業所にて受入検査を実施する。
- 4) 検査合格後、当事業所の工事実施場所に搬入する。
- 5) 設備・機器の移設または必要に応じて取り外し設備の復旧後、部品(設備・機器等及び設備・機器間の配管)の取付け、施工工事及びI-2の検査を実施する。不要となった部品は撤去する。
- 6) 検査の合格をもって完了とする。

b. 撤去を実施する設備・機器の工事手順

以下に示す手順により工事及び検査を行う(図チ2-3参照)。

- 1) 対象設備・機器を撤去する前に以下の作業を実施する。
 - ・ 必要に応じ周辺をシート等で養生する。
 - ・ 第1種管理区域に設置されている設備・機器は、付着しているウランを回収し、

除染する。

- ・ 局所ダクトが接続されている設備・機器は元栓閉止後、切り離しを行い、閉止栓または閉止板を用いて縁切りを実施する。
- ・ 電源が接続されている設備・機器は、主電源を切断後、不要なケーブル類を撤去する。

- 2) 設備・機器が固定されているボルト等を外し、解体または保管場所に移動する。
- 3) 第1種管理区域より撤去する設備・機器の内、核燃料物質で汚染されているものは、放射性固体廃棄物として200ℓドラム缶に収納する形に減容して、保管廃棄設備に搬送して保管する。

c. 変更しない設備・機器の工事手順

当該設備・機器については、変更がないため以下に示す手順により検査のみ行う（図チ2-4参照）。

- 1) 必要に応じて取り外し設備の復旧後、各設備・機器についてI-2の検査を実施する。
- 2) 検査の合格をもって完了とする。

(2) 工事上の注意事項

a. 一般事項

- ・ 工事の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関連法令及び保安規定に基づく当社の各種要領に従い、労働災害の防止に努める。
- ・ 作業場所は必要に応じて区画し、標識・表示等により周知を図るとともに、関係者以外の立ち入りを制限する。
- ・ 工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて、防音シート等を設置し、周辺環境への影響を軽減する。

b. 安全管理（防火、汚染防止を含む）

- ・ 改造工事に伴い工事に火気を使用する場合には、周辺設備・機器に難燃性シートによる養生を行うとともに、必要に応じて工事で発生する粉塵、ヒュームを処理するための局所排気設備を仮設する。
- ・ 火気作業を行う場合には、作業エリア周辺に可燃物、危険物が無いことを確認するとともに、工事対象となるエリアから可燃物が除去されていることを確認する。
- ・ 火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜実施する。
- ・ 改造工事に伴い、周囲の設備・機器に影響がないように工事を行うとともに、汚染拡大が想定される場合には、グリーンハウスを仮設し、作業エリア、設備・機器の除染を行う。
- ・ 高所作業等、作業者、作業環境又は周辺環境への危険源を想定し、必要に応じて、リスクアセスメントを行い、災害の防止を図る等の安全対策を実施する。

c. 入退域・放射線管理

- ・ 管理区域内にて作業を実施する場合、作業者は、入退出時に予め定められた管理区域出入口を経由するとともに、個人用の線量測定器や必要な安全保護具を着用する。


d. その他

- ・ 使用する工具・機器は、使用前に点検する。

e. 緊急時の対応

- ・ 現場で緊急事態（火災・救急等）が発生した場合には、緊急時対応要領に従い、予め定められた連絡先に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を実施する。
- ・ 緊急事態が発生した場合に備え、あらかじめ工事中の安全避難通路を確保する。

工場棟転換工場、工場棟成型工場、工場棟組立工場、
加工棟成型工場、放射線管理棟、
付属建物除染室・分析室、付属建物第2核燃料倉庫、
付属建物第3核燃料倉庫、付属建物第1廃棄物処理所、
付属建物第2廃棄物処理所、付属建物シリンダ洗浄棟



注1：先行設工認申請済み。

注2：一部の設備・機器は、先行設工認申請済み。

注3：関連する建物以外の建物・構築物及び設備・機器で安全機能を担保している条項に関する工事及び検査であり、先行設工認で申請済み、または本設工認にて申請。


注4：加工施設の性能検査については、I-2検査の項目及び方法の3.項に示す。

(凡例)


□ : 工事

◇ : 検査


図チ2-1 建物工事と設備工事との関係図



図チ 2-2 工事の手順フロー図 (改造する継続使用の設備・機器)



図チ 2-3 工事の手順フロー図 (撤去)



図チ 2-4 工事の手順フロー図 (変更しない継続使用の設備・機器)

(3) 品質保証計画

本申請の設備・機器の設計及び工事に係る品質保証活動は、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえて、「保安品質保証計画書」に従い実施する。

(4) 検査

検査の項目を「I-2 検査の項目及び方法」の表2-4-1に、検査の方法を表2-6-1及び表2-6-2に示す。

5. 工事中の加工施設の継続使用の理由

エアスニファ、エリアモニタ、ハンドフットモニタ及び放射能測定装置（ α 、 β 線用）は、工事作業等放射線被ばくを測定・監視するため、経過措置期限後の新規制対応工事中も継続使用する。ダストモニタ、モニタリングポスト及び気象観測装置は、敷地周辺の公衆放射線被ばくを測定・監視するため、経過措置期限後の新規制対応工事中も継続使用する。なお、工事を伴うエアスニファ、エリアモニタ、ハンドフットモニタ、ダストモニタ及びモニタリングポストは、工事を行うまでは既設の設備を使用し、工事完了後は使用前事業者検査の合格をもって使用する。

エアスニファ、エリアモニタ、ハンドフットモニタ、ダストモニタ、モニタリングポスト、放射能測定装置（ α 、 β 線用）及び気象観測装置は、I-2の検査で適合を確認した後、加工施設の性能に関する検査を受検するまでの間、I-2の検査で適合を確認した状態を維持する。この間の安全確保に係る運用は保安規定により行う。

表チ設-1 エアスニファ 仕様表 (1/3)

事業許可との 対応	許可番号 (日付) 設備・機器名称	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付) {828} 放射線管理施設 エアスニファ
設置場所		第 1 種管理区域内 (1) 工場棟 転換工場 (2) 工場棟 成型工場 (3) 加工棟 成型工場 (4) 放射線管理棟 (5) 附属建物 第 2 核燃料倉庫 (6) 附属建物 除染室・分析室 (7) 附属建物 第 3 核燃料倉庫 (8) 附属建物 第 1 廃棄物処理所 (9) 附属建物 第 2 廃棄物処理所 (10) 附属建物 シリンダ洗浄棟
機器名		放射線管理施設 エアスニファ (1) エアスニファ (工場棟 転換工場) (2) エアスニファ (工場棟 成型工場) (3) エアスニファ (加工棟 成型工場) (4) エアスニファ (放射線管理棟) (5) エアスニファ (附属建物 第 2 核燃料倉庫) (6) エアスニファ (附属建物 除染室・分析室) (7) エアスニファ (附属建物 第 3 核燃料倉庫) (8) エアスニファ (附属建物 第 1 廃棄物処理所) (9) エアスニファ (附属建物 第 2 廃棄物処理所) (10) エアスニファ (附属建物 シリンダ洗浄棟)
変更内容		改造 (1) 改造 ・放射線管理強化のため、ブロワからの排出先を排気塔から第 1 種管理区域内に変更する。 ・放射線管理強化のため、採取口を追加する。 (2) 改造 ・放射線管理強化のため、ブロワからの排出先を排気塔から第 1 種管理区域内に変更する。 ・放射線管理強化のため、ブロワ設置位置を非管理区域から管理区域に変更する。 (3) 改造 ・放射線管理強化のため、ブロワからの排出先を排気塔から第 1 種管理区域内に変更する。 (4) 改造 ・放射線管理強化のため、ブロワからの排出先を排気塔から第 1 種管理区域内に変更する。 ・放射線管理強化のため、ブロワ設置位置を非管理区域から管理区域に変更する。 (フロアは (2) と共用)。 ・放射線管理強化のため、採取口を附属建物廃水処理所から放射線管理棟廃水処理室に変更する。 (5) 改造 ・放射線管理強化のため、ブロワからの排出先を排気塔から第 1 種管理区域内に変更する。 (6) 改造 ・放射線管理強化のため、ブロワからの排出先を排気塔から第 1 種管理区域内に変更する。 (7) 改造 ・放射線管理強化のため、ブロワからの排出先を排気塔から第 1 種管理区域内に変更する。 (8) 改造 ・放射線管理強化のため、ブロワからの排出先を排気塔から第 1 種管理区域内に変更する。 (9) 改造 ・放射線管理強化のため、ブロワからの排出先を排気塔から第 1 種管理区域内に変更する。 (10) 改造 ・放射線管理強化のため、ブロワからの排出先を排気塔から第 1 種管理区域内に変更する。 ・放射線管理強化のため、採取口を追加する。

表チ設-1 エアスニファ 仕様表 (2/3)

員数		1式 (採取口 129箇所) (1) 34箇所 (2) 33箇所 (3) 17箇所 (4) 5箇所 (5) 3箇所 (6) 7箇所 (7) 13箇所 (8) 6箇所 (9) 5箇所 (10) 6箇所
一般仕様	型式	TD-95-100L 又は TD85-80L 相当
	主要な構造材	別表チ設-1
	寸法 (単位: mm)	型番に規定
	その他の構成機器	配管系統 (プロワ含む)
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	-
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場、工場棟成型工場、加工棟成型工場、附属建物第2核燃料倉庫、附属建物除染室・分析室、附属建物第3核燃料倉庫、附属建物第1廃棄物処理所、附属建物第2廃棄物処理所、附属建物シリンダ洗浄棟及び放射線管理棟の建物、床スラブまたは土間コンクリートに設置する。

表チ設-1 エアスニファ 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系統含む)。								
	津波による損傷の防止	—								
	外部からの衝撃による損傷の防止	—								
	人の不法な侵入等の防止	—								
	閉じ込めの機能	[10.1-設71] 第1種管理区域内の空気中の放射性物質を監視するためのエアスニファを設置する。								
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] エアスニファ(採取口)には不燃性材料を使用する。								
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。								
	安全避難通路等	—								
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 使用施設との共用によって、その安全機能を損なわない設計とする。 (付属建物 第1廃棄物処理所、付属建物 第2廃棄物処理所、付属建物 除染室・分析室)								
	材料及び構造	—								
	搬送設備	—								
	核燃料物質の貯蔵施設	—								
	警報設備等	—								
	放射線管理施設	[19.1-設1] 第1種管理区域内の空気中の放射性物質を監視するためのエアスニファを設置する。								
	廃棄施設	—								
	核燃料物質等による汚染の防止	—								
	遮蔽	—								
	換気設備	—								
	非常用電源設備	[24.1-設4] 外部電源喪失時に機能を維持するため、エアスニファ(ブロウ)は非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは、交流200V(変圧器なし)一般動力用ケーブル)。 非常用電源設備接続系統一覧表 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>設備</th> <th>非常用ディーゼル発電機</th> <th>無停電電源装置</th> <th>内蔵バッテリー</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エアスニファ(ブロウ)</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table>	設備	非常用ディーゼル発電機	無停電電源装置	内蔵バッテリー	エアスニファ(ブロウ)	○	—	—
	設備	非常用ディーゼル発電機	無停電電源装置	内蔵バッテリー						
エアスニファ(ブロウ)	○	—	—							
通信連絡設備	—									
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する(工場棟転換工場、工場棟成型工場、付属建物除染室・分析室、付属建物第1廃棄物処理所、付属建物第2廃棄物処理所)。									
添付図	図チ配-1、図チ系-1、図チ系-4									

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表子設-2 エリアモニタ 仕様表 (1/3)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{829} 放射線管理施設 エリアモニタ
設置場所		(1) 工場棟 転換工場 転換加工室 (2) 工場棟 転換工場 転換加工室 (3) 工場棟 成型工場 ペレット加工室 (4) 工場棟 成型工場 ペレット加工室 (5) 工場棟 成型工場 ペレット貯蔵室 (6) 工場棟 成型工場 燃料棒溶接室 (7) 工場棟 組立工場 燃料集合体組立室 (8) 工場棟 組立工場 燃料集合体貯蔵室
機器名		放射線管理施設 エリアモニタ (1) エリアモニタ Ch-1 (2) エリアモニタ Ch-2 (3) エリアモニタ Ch-3 (4) エリアモニタ Ch-4 (5) エリアモニタ Ch-5 (6) エリアモニタ Ch-6 (7) エリアモニタ Ch-7 (8) エリアモニタ Ch-8
変更内容		改造 (1) 改造 ・耐震性向上のため、エリアモニタの据付部を改造する。 ・耐震性向上のため、放射線監視盤の部材を追加及び据付部を改造する。(*1) (2) 改造 ・耐震性向上のため、放射線監視盤の部材を追加及び据付部を改造する。(*1) (3) 改造 ・耐震性向上のため、放射線監視盤の部材を追加及び据付部を改造する。(*1) (4) 改造 ・耐震性向上のため、放射線監視盤の部材を追加及び据付部を改造する。(*1) (5) 改造 ・耐震性向上のため、放射線監視盤の部材を追加及び据付部を改造する。(*1) (6) 改造 ・耐震性向上のため、放射線監視盤の部材を追加及び据付部を改造する。(*1) (7) 改造 ・耐震性向上のため、放射線監視盤の部材を追加及び据付部を改造する。(*1) (8) 改造 ・耐震性向上のため、放射線監視盤の部材を追加及び据付部を改造する。(*1) *1: 放射線監視盤は、エリアモニタ Ch-1~8 で共用

表チ設-2 エリアモニタ 仕様表 (2/3)

員数	8台 (1) 1台 (2) 1台 (3) 1台 (4) 1台 (5) 1台 (6) 1台 (7) 1台 (8) 1台	
一般仕様	型式	電離箱式
	主要な構造材	別表チ設-2
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	放射線監視盤
	その他の性能	測定範囲: 0.1~9999.9 μ Sv/h
	取扱う核燃料物質の状態	-
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] エリアモニタ Ch-1, 2は、十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。エリアモニタ Ch-3~8は、十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟成型工場及び工場棟組立工場の建物に設置する。また、放射線監視盤は十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟の土間コンクリートに設置する。

表子設-2 エリアモニタ 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。											
	津波による損傷の防止	-											
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路(*1)の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。 *1 警報機能を対象とする。											
	人の不法な侵入等の防止	-											
	閉じ込めの機能	[10.1-設72] 建物内における空間線量を監視するためのエリアモニタを設置する。											
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。											
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。											
	安全避難通路等	-											
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。											
	材料及び構造	-											
	搬送設備	-											
	核燃料物質の貯蔵施設	-											
	警報設備等	[18.1-設7] 建物内における空間線量が警報設定値を超えた場合に警報を表示/吹鳴又は放送設備より警報を吹鳴するエリアモニタを設置する。											
	放射線管理施設	[19.1-設2] 建物内における空間線量を監視するためのエリアモニタを設置する。											
	廃棄施設	-											
	核燃料物質等による汚染の防止	-											
	遮蔽	-											
換気設備	-												
非常用電源設備	[24.1-設4] 外部電源喪失時に機能を維持するため、エリアモニタは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは、交流100V(変圧器なし)一般動力用ケーブル)。 [24.2-設1] 放射線監視盤は、非常用ディーゼル発電機が給電するまでの間も連続して機能を維持できるよう無停電電源装置に接続する。 非常用電源設備接続系統一覧表 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>設備</th> <th>非常用ディーゼル発電機</th> <th>無停電電源装置</th> <th>内蔵バッテリー</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エリアモニタ (Ch-1~Ch-8) *1</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>放射線監視盤</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> *1: 放射線監視盤を経由して給電	設備	非常用ディーゼル発電機	無停電電源装置	内蔵バッテリー	エリアモニタ (Ch-1~Ch-8) *1	○	○	-	放射線監視盤	○	○	-
設備	非常用ディーゼル発電機	無停電電源装置	内蔵バッテリー										
エリアモニタ (Ch-1~Ch-8) *1	○	○	-										
放射線監視盤	○	○	-										
通信連絡設備	-												
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する(工場棟転換工場、工場棟組立工場)。												
添付図	図チ配-2、図チ系-4、図チ設-1、図チ制-1												

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条~第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字: 事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字: 加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表チ設-3 ハンドフットモニタ 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{830} 放射線管理施設 ハンドフットモニタ
設置場所	第 1 種管理区域出入口 (1) 放射線管理棟 (2) 付属建物 除染室・分析室 (3) 付属建物 第 2 廃棄物処理所 (4) 付属建物 第 3 核燃料倉庫	
機器名	放射線管理施設 ハンドフットモニタ (1) ハンドフットモニタ 1~6 (2) ハンドフットモニタ 7 (3) ハンドフットモニタ 8 (4) ハンドフットモニタ 9	
変更内容	改造 (1) 改造 ・耐震性向上のため、据付部を改造する。 (2) 改造 ・耐震性向上のため、据付部を改造する。 (3) 改造 ・耐震性向上のため、据付部を改造する。 (4) 改造 ・耐震性向上のため、据付部を改造する。	
員数	1 式 (1) 6 台 (2) 1 台 (3) 1 台 (4) 1 台	
一般仕様	型式	シンチレーション式
	主要な構造材	別表チ設-3
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	-
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	-
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟、付属建物除染室・分析室、付属建物第 2 廃棄物処理所及び付属建物第 3 核燃料倉庫の床スラブまたは土間コンクリートに設置する。

表チ設-3 ハンドフットモニタ 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。							
	津波による損傷の防止	-							
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路(*1)の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。 *1 警報機能を対象とする。							
	人の不法な侵入等の防止	-							
	閉じ込めの機能	[10.1-設73] 被ばく監視及び管理のための退出管理用としてハンドフットモニタを設置する。							
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。							
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。							
	安全避難通路等	-							
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設1] 使用施設との共用によって、その安全機能を損なわない設計とする。 (ハンドフットモニタ7、8)							
	材料及び構造	-							
	搬送設備	-							
	核燃料物質の貯蔵施設	-							
	警報設備等	[18.1-設7] 従業員の被ばく防止のための退出管理に係る警報設定値を超えた場合に警報を表示/吹鳴するハンドフットモニタを設置する。							
	放射線管理施設	[19.1-設3] 被ばく監視及び管理のための退出管理用としてハンドフットモニタを設置する。							
	廃棄施設	-							
	核燃料物質等による汚染の防止	-							
	遮蔽	-							
換気設備	-								
非常用電源設備	[24.1-設4] 外部電源喪失時に機能を維持するため、ハンドフットモニタは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは、交流100V(変圧器なし)一般動力用ケーブル)。 非常用電源設備接続系統一覧表 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>設備</th> <th>非常用ディーゼル発電機</th> <th>無停電電源装置</th> <th>内蔵バッテリー</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ハンドフットモニタ 1~9</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	設備	非常用ディーゼル発電機	無停電電源装置	内蔵バッテリー	ハンドフットモニタ 1~9	○	-	-
設備	非常用ディーゼル発電機	無停電電源装置	内蔵バッテリー						
ハンドフットモニタ 1~9	○	-	-						
通信連絡設備	-								
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。(付属建物除染室・分析室、付属建物第2 廃棄物処理所)								
添付図	図チ配-3、図チ系-4、図チ設-2、図チ制-2								

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表子設-4 ダストモニタ 仕様表 (1/5)

事業許可との 対応	許可番号 (日付) 設備・機器名称	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付) {831}放射線管理施設 ダストモニタ
設置場所		(1) 排気塔 (工場棟 転換工場) (2) 排気塔 (工場棟 成型工場) (3) 排気塔 (加工棟 成型工場) (4) 排気塔 (付属建物 第 3 核燃料倉庫) (5) 排気塔 (付属建物 第 1 廃棄物処理所) (6) 排気塔 (付属建物 シリンダ洗浄棟)
機器名		放射線管理施設 ダストモニタ (1) 転換工場ダストモニタ (2) 成型工場ダストモニタ (3) 加工棟ダストモニタ (4) 第 3 核燃料倉庫ダストモニタ (5) 第 1 廃棄物処理所ダストモニタ (6) シリンダ洗浄棟ダストモニタ
変更内容		<p>改造</p> <p>(1) 改造</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐震性向上のため、部材を追加及び据付部を改造する。 ・耐震性向上のため、配管系統を改造する ・耐震性向上のため、ダストモニタ放射線監視盤の部材を追加及び据付部を改造する。(*1) <p>(2) 改造</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐震性向上のため、部材を追加及び据付部を改造する。 ・耐震性向上のため、配管系統を改造する。 ・耐震性向上のため、ダストモニタ放射線監視盤の部材を追加及び据付部を改造する。(*1) <p>(3) 改造</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐震性向上のため、部材を追加及び据付部を改造する。 ・耐震性向上のため、加工棟警報盤の部材を追加及び据付部を改造する。 <p>(4) 改造</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐震性向上のため、部材を追加及び据付部を改造する。 ・耐震性向上のため、廃棄物、貯蔵施設警報監視盤の部材を追加及び据付部を改造する。(*2) <p>(5) 改造</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐震性向上のため、部材を追加及び据付部を改造する。 ・耐震性向上のため、配管系統を改造する。 ・耐震性向上のため、廃棄物、貯蔵施設警報監視盤の部材を追加及び据付部を改造する。(*2) <p>(6) 改造</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐震性向上のため、部材を追加及び据付部を改造する。 ・耐震性向上のため、配管系統を改造する。 ・耐震性向上のため、廃棄物、貯蔵施設警報監視盤の部材を追加及び据付部を改造する。(*2) <p>*1: ダストモニタ放射線監視盤は、転換工場ダストモニタと成型工場ダストモニタで共用</p> <p>*2: 廃棄物、貯蔵施設警報監視盤は、第 1 廃棄物処理所ダストモニタ、シリンダ洗浄棟ダストモニタ及び第 3 核燃料倉庫ダストモニタで共用</p>

表子設-4 ダストモニタ 仕様表 (2/5)

員数	6台 (1) 1台 (2) 1台 (3) 1台 (4) 1台 (5) 1台 (6) 1台	
一般仕様	型式	固定ろ紙式
	主要な構造材	別表子設-4
	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/> (集塵検出部) <input type="text"/> (サンブラ部) (2) <input type="text"/> (集塵検出部) <input type="text"/> (サンブラ部) (3) <input type="text"/> (集塵検出部) <input type="text"/> (サンブラ部) (4) <input type="text"/> (集塵検出部) <input type="text"/> (サンブラ部) (5) <input type="text"/> (集塵検出部) <input type="text"/> (サンブラ部) (6) <input type="text"/> (集塵検出部) <input type="text"/> (サンブラ部)
	その他の構成機器	配管系統(*1)、測定部(*2)、警報監視盤 (*1) 屋外配管系統を含む (*2) 転換工場ダストモニタ及び成型工場ダストモニタの測定部は、ダストモニタ放射線監視盤に内蔵されている。
	その他の性能	測定範囲: 0.01~10,000cps *1 0.01~1,666cps *2 *1 転換工場ダストモニタ、成型工場ダストモニタ、加工棟ダストモニタ、第3核燃料倉庫ダストモニタ、シリンダ洗浄棟ダストモニタ *2 第1廃棄物処理所ダストモニタ
取扱う核燃料物質の状態	-	
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 転換工場ダストモニタ、成型工場ダストモニタ、第1廃棄物処理所ダストモニタ、シリンダ洗浄棟ダストモニタ、第3核燃料倉庫ダストモニタ及び加工棟ダストモニタは、十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場、工場棟成型工場、附属建物第1廃棄物処理所、附属建物シリンダ洗浄棟、附属建物第3核燃料倉庫及び加工棟成型工場の建物、床スラブまたは土間コンクリートに設置する。 第1廃棄物処理所ダストモニタ、シリンダ洗浄棟ダストモニタ、第3核燃料倉庫ダストモニタ及び加工棟ダストモニタの測定部は、十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された附属建物第1廃棄物処理所、附属建物シリンダ洗浄棟、附属建物第3核燃料倉庫及び加工棟成型工場の床スラブまたは土間コンクリートに設置する。 転換工場ダストモニタ、成型工場ダストモニタ、第1廃棄物処理所ダストモニタ、シリンダ洗浄棟ダストモニタ、第3核燃料倉庫ダストモニタ及び加工棟ダストモニタの警報監視盤は、十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟の土間コンクリートに設置する。 第1廃棄物処理所ダストモニタの屋外に設置された一部の配管系統は、十分な支持性能を有する排気塔に設置する。

表子設-4 ダストモニタ 仕様表 (3/5)

技術基準に基づく設計 (注)	地震による損傷の防止	<p>[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。</p> <p>[6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する (配管系を含む)。</p> <p>[6.1-設 6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第 2 類に分類する。</p> <p>{831} ダストモニタ※1 第 2 類</p> <p>集塵検出部 (転換工場ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>集塵検出部 (転換工場ダストモニタ) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>集塵検出部 (成型工場ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>集塵検出部 (成型工場ダストモニタ) 支持脚取付ボルト: <input type="text"/></p> <p>集塵検出部 (加工棟ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>集塵検出部 (加工棟ダストモニタ) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>集塵検出部 (第 3 核燃料倉庫ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>集塵検出部 (第 3 核燃料倉庫ダストモニタ) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>集塵検出部 (第 1 廃棄物処理所ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>集塵検出部 (第 1 廃棄物処理所ダストモニタ) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>集塵検出部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>集塵検出部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>サンブラ部 (転換工場ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>サンブラ部 (転換工場ダストモニタ) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>サンブラ部 (成型工場ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>サンブラ部 (成型工場ダストモニタ) 支持脚取付ボルト: <input type="text"/></p> <p>サンブラ部 (加工棟ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>サンブラ部 (加工棟ダストモニタ) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>サンブラ部 (第 3 核燃料倉庫ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>サンブラ部 (第 3 核燃料倉庫ダストモニタ) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>サンブラ部 (第 1 廃棄物処理所ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>サンブラ部 (第 1 廃棄物処理所ダストモニタ) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>サンブラ部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>サンブラ部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>測定部 (加工棟ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>測定部 (加工棟ダストモニタ) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>測定部 (第 3 核燃料倉庫ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>測定部 (第 3 核燃料倉庫ダストモニタ) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>測定部 (第 1 廃棄物処理所ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>測定部 (第 1 廃棄物処理所ダストモニタ) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>測定部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>測定部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>警報監視盤 (ダストモニタ放射線監視盤^{*1}、加工棟警報盤) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>警報監視盤 (ダストモニタ放射線監視盤^{*1}、加工棟警報盤) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>本 (新規)</p> <p>警報監視盤 (廃棄物、貯蔵施設警報監視盤) 支持脚部材: <input type="text"/></p> <p>警報監視盤 (廃棄物、貯蔵施設警報監視盤) 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/></p> <p>*1) 測定部 (転換工場ダストモニタ) 及び測定部 (成型工場ダストモニタ) は、ダストモニタ放射線監視盤に内蔵されている。</p> <p>※1 耐震評価は機器構造を踏まえて支持脚を対象に実施</p>
	津波による損傷の防止	-

表子設-4 ダストモニタ 仕様表 (4/5)

技術基準に基づく設計 (注)	外部からの衝撃による損傷の防止	<p>[8.1-設 6] 屋外及び排気塔内に設置する配管は F1 竜巻により損傷しないような支持間隔で保持する。</p> <p>[8.1-設 15] ダストモニタ配管内は空気であり、屋外及び排気塔内に設置する配管は凍結することはないため、凍結防止設計は不要である。</p> <p>[8.1-設 17] 屋外に設置する配管 (含む継手部) は降水の影響を受けないように金属製とする。なお、排気塔上部には屋根があるため排気塔内に設置する配管は降水の影響を受けない。</p> <p>[8.1-設 19] 屋外に設置する配管は積雪の影響を受けにくい円筒形とする。なお、排気塔上部には屋根があるため排気塔内に設置する配管は積雪の影響を受けない。</p> <p>[8.1-設 20] 建築基準法、危険物の規制に関する政令および消防法に該当しないため避雷設備の設置は不要である。</p> <p>[8.1-設 21] 屋外に設置する配管は降下火砕物の堆積の影響を受けにくい円筒形とする。なお、排気塔上部には屋根があるため排気塔内に設置する配管は降下火砕物の影響を受けない。</p> <p>[8.1-設 23] 管理区域内のダストモニタ配管には開口部がないため、屋外から虫等が管理区域に侵入することはない。</p> <p>[8.2-設 4] 屋外に設置する配管は外部火災及び爆発の影響を受けない位置に設置する。なお、排気塔により排気塔内に設置する配管は外部火災及び爆発の影響を受けない。</p> <p>[8.2-設 1] インターロック回路 (*1) の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。</p> <p>*1 警報機能を対象とする。</p>
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設 75] 排気に含まれる放射性物質濃度を監視するためのダストモニタを設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	<p>[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能 (臨界、閉じ込め、遮蔽等) を発揮できる設計とする。</p> <p>[14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。</p> <p>[14.4-設 1] 使用施設との共用によって、その安全機能を損なわない設計とする。 (転換工場ダストモニタ、第 1 廃棄物処理所ダストモニタ)</p>
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.1-設 7] 排気に含まれる放射性物質濃度の濃度異常で警報を表示/吹鳴するダストモニタを設置する。
	放射線管理施設	<p>[19.1-設 5] 排気に含まれる放射性物質濃度を監視するためのダストモニタを設置する。</p> <p>[19.1-設 7] 放射線管理棟の安全管理室にダストモニタの測定状況を監視するための警報監視盤を設ける。</p>

表チ設-4 ダストモニタ 仕様表 (5/5)

技術基準に基づく設計(注)	廃棄施設	—																																																																																												
	核燃料物質等による汚染の防止	—																																																																																												
	遮蔽	—																																																																																												
	換気設備	—																																																																																												
	非常用電源設備	<p>[24.1-設 4] 外部電源喪失時に機能を維持するため、ダストモニタは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは、交流 200V, 100V(変圧器なし)一般動力用ケーブル)。</p> <p>[24.2-設 1] 警報監視盤は、非常用ディーゼル発電機が給電するまでの間も連続して機能を維持できるように無停電電源装置に接続する。</p> <p style="text-align: center;">非常用電源設備接続系統一覧表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>非常用ディーゼル発電機</th> <th>無停電電源装置</th> <th>内蔵バッテリー</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>転換工場</td> <td>集塵検出部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>ダストモニタ</td> <td>サンブラ部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>成型工場</td> <td>集塵検出部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>ダストモニタ</td> <td>サンブラ部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">加工棟 ダストモニタ</td> <td>集塵検出部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>サンブラ部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>測定部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">第3核燃料倉庫 ダストモニタ</td> <td>集塵検出部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>サンブラ部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>測定部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">第1廃棄物処理所 ダストモニタ</td> <td>集塵検出部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>サンブラ部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>測定部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">シリンダ洗浄棟 ダストモニタ</td> <td>集塵検出部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>サンブラ部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>測定部</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td colspan="2">警報監視盤(ダストモニタ放射線監視盤*1)</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td colspan="2">警報監視盤(加工棟警報盤)</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td colspan="2">警報監視盤(廃棄物、貯蔵施設警報監視盤)</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1: 測定部(転換工場ダストモニタ)及び測定部(成型工場ダストモニタ)は、ダストモニタ放射線監視盤に内蔵されている。</p>			非常用ディーゼル発電機	無停電電源装置	内蔵バッテリー	転換工場	集塵検出部	○	—	—	ダストモニタ	サンブラ部	○	—	—	成型工場	集塵検出部	○	—	—	ダストモニタ	サンブラ部	○	—	—	加工棟 ダストモニタ	集塵検出部	○	—	—	サンブラ部	○	—	—	測定部	○	—	—	第3核燃料倉庫 ダストモニタ	集塵検出部	○	—	—	サンブラ部	○	—	—	測定部	○	—	—	第1廃棄物処理所 ダストモニタ	集塵検出部	○	—	—	サンブラ部	○	—	—	測定部	○	—	—	シリンダ洗浄棟 ダストモニタ	集塵検出部	○	—	—	サンブラ部	○	—	—	測定部	○	—	—	警報監視盤(ダストモニタ放射線監視盤*1)		○	○	—	警報監視盤(加工棟警報盤)		○	○	—	警報監視盤(廃棄物、貯蔵施設警報監視盤)		○	○	—
			非常用ディーゼル発電機	無停電電源装置	内蔵バッテリー																																																																																									
	転換工場	集塵検出部	○	—	—																																																																																									
	ダストモニタ	サンブラ部	○	—	—																																																																																									
	成型工場	集塵検出部	○	—	—																																																																																									
	ダストモニタ	サンブラ部	○	—	—																																																																																									
加工棟 ダストモニタ	集塵検出部	○	—	—																																																																																										
	サンブラ部	○	—	—																																																																																										
	測定部	○	—	—																																																																																										
第3核燃料倉庫 ダストモニタ	集塵検出部	○	—	—																																																																																										
	サンブラ部	○	—	—																																																																																										
	測定部	○	—	—																																																																																										
第1廃棄物処理所 ダストモニタ	集塵検出部	○	—	—																																																																																										
	サンブラ部	○	—	—																																																																																										
	測定部	○	—	—																																																																																										
シリンダ洗浄棟 ダストモニタ	集塵検出部	○	—	—																																																																																										
	サンブラ部	○	—	—																																																																																										
	測定部	○	—	—																																																																																										
警報監視盤(ダストモニタ放射線監視盤*1)		○	○	—																																																																																										
警報監視盤(加工棟警報盤)		○	○	—																																																																																										
警報監視盤(廃棄物、貯蔵施設警報監視盤)		○	○	—																																																																																										
通信連絡設備	—																																																																																													
その他事業許可で求める仕様	<p>[99-設 3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。(工場棟転換工場、工場棟成型工場、付属建物第1廃棄物処理所)。</p> <p>[99-設 3] 屋外に設置する配管はF3 竜巻に耐えるような支持間隔で保持する。(付属建物第1廃棄物処理所の屋外配管系統)</p>																																																																																													
添付図	図チ配-4、図チ系-2、図チ系-4、図チ設-3、図チ制-3、図チ制-盤 1																																																																																													

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。

凡例 { } 内に示す数字: 事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[] 内に示す数字: 加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。

[99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表チ設-5 モニタリングポスト 仕様表 (1/3)

事業許可との対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{832} 放射線管理施設 モニタリングポスト
設置場所		屋外
機器名		放射線管理施設 モニタリングポスト
変更内容		改造 ・耐竜巻性の向上のため、モニタリングポスト筐体の周りに耐竜巻壁を新設する ・モニタリングポストの伝送系を多様化するために、モニタリングポスト筐体内に表示モニタとインターネットにつながるカメラを新設する ・耐震性向上のため、部材を追加及び据付部を改造する。
員数		1 基
一般仕様	型式	電離箱式 (高線量計検出器)、シンチレーション式 (低線量計検出器)
	主要な構造材	別表チ設-5
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	モニタリングポスト収集表示、タブレット
	その他の性能	測定範囲: 10nSv/h~10 μSv/h *1 10nSv/h~99.9mSv/h *2 *1: 低線量計検出器 *2: 高線量計検出器
	取扱う核燃料物質の状態	-
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] モニタリングポストは、十分な支持性能を有する屋外サポート基礎に設置する。また、モニタリングポスト収集表示は、十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟の土間コンクリートに設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第 3 類 [6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 [6.1-設 6] 警報設備の制御部は耐震重要度分類第 3 類に分類する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.1-設 17] 屋外に設置するモニタリングポストは金属製の耐竜巻壁内に設置しており、降水の影響を受けることはない。検出器は樹脂製のカバーで覆われており、降水の影響を受けない。 [8.1-設 19] 屋外に設置するモニタリングポストは耐竜巻壁内に設置しており、竜巻壁の部材には積雪に耐える強度を有する部材を使用する。検出器は表面が積雪の影響を受けにくい球形のカバーで覆う。 [8.1-設 20] 建築基準法、危険物の規制に関する政令および消防法に該当しないため避雷設備の設置は不要である。 [8.1-設 21] 屋外に設置するモニタリングポストは耐竜巻壁内に設置しており、耐竜巻壁の部材には降下火砕物の堆積に耐える強度を有する部材を使用する。検出器は表面が降下火砕物の堆積の影響を受けにくい球形カバーで覆う。 [8.1-設 23] 屋外に設置するモニタリングポストの筐体は生物学的影響を受けないように開口部の無い構造とする。検出器は生物学的影響を受けないように開口部の無い樹脂製のカバーで覆う。 [8.1-設 25] 屋外に設置するモニタリングポスト (検出器を含む) は茨城県水戸気象台において過去に観測された最低気温-12.7℃でも作動するようなものを選定する。 [8.1-設 26] F1 竜巻に耐えるようにモニタリングポスト筐体の周りに耐竜巻壁を設置する。検出器は F1 竜巻に耐えるようボルトで固定する。 [8.2-設 2] 電源には避雷器を設置する。 [8.2-設 4] 屋外に設置するモニタリングポスト (検出器を含む) は外部火災及び爆発の影響を受けない位置に設置する。

表チ設-5 モニタリングポスト 仕様表 (2/3)

技術基準に基づく設計(注)	人の不法な侵入等の防止	[9.1-設1] モニタリングポスト筐体内の測定値表示モニタをカメラで撮影し、その映像表示を伝送することで外部からの不正アクセスを物理的に遮断する設計とする。																																			
	閉じ込めの機能	[10.1-設74] 周辺監視区域境界における空間線量を監視するためのモニタリングポストを設置する。モニタリングポストには非常用ディーゼル発電機から電力を供給する設計とし、短時間の停電時に電源を確保するため、専用のバッテリーを有する設計とする。																																			
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。																																			
	溢水による損傷の防止	-																																			
	安全避難通路等	-																																			
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。																																			
	材料及び構造	-																																			
	搬送設備	-																																			
	核燃料物質の貯蔵施設	-																																			
	警報設備等	[18.1-設7] 周辺監視区域境界付近における空間線量が警報設定値を超えた場合に警報を表示/吹鳴するモニタリングポストを設置する。																																			
	放射線管理施設	[19.1-設4] 周辺監視区域境界における空間線量を監視するためのモニタリングポストを設置する。モニタリングポストには非常用ディーゼル発電機から電力を供給する設計とし、短時間の停電時に電源を確保するため、専用のバッテリーを有する設計とする。 [19.1-設6] モニタリングポストの伝送系は多様性を有する設計とする。具体的には社内伝送網を使用した有線による伝送、社外伝送網を使用した無線による伝送の両方を有する設計とする。 [19.1-設7] 放射線管理棟の安全管理室にモニタリングポストの測定状況を監視するためのモニタリングポスト収集表示を設ける。																																			
	廃棄施設	-																																			
	核燃料物質等による汚染の防止	-																																			
	遮蔽	-																																			
換気設備	-																																				
非常用電源設備	<p>[24.1-設4] 外部電源喪失時に機能を維持するため、モニタリングポストは非常用ディーゼル発電機に接続する(接続ケーブルは、交流 200V, 100V(変圧器なし)一般動力用ケーブル)。 [24.2-設1] 放射線管理棟の安全管理室に集中して設置している放射線管理設備(モニタリングポスト収集表示)には、非常用ディーゼル発電機が給電するまでの間も連続して機能を維持できるよう無停電電源装置を接続する。 [24.2-設2] モニタリングポストは非常用ディーゼル発電機が給電するまでの間も連続して機能を維持するため個別にバッテリーを内蔵する設計とする。</p> <p style="text-align: center;">非常用電源設備接続系統一覧表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">設備</th> <th>非常用ディーゼル発電機</th> <th>無停電電源装置</th> <th>内蔵バッテリー</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center;">モニタリングポスト</td> <td>記録盤(検出器含む)</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>測定値表示モニタ*1</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>カメラ、マイク(インターネット通信機器含む)*1</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト収集表示*2</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>タブレット*2</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト収集表示*3</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>タブレット*3</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1: 記録盤を経由して給電 *2: 放射線管理棟に設置 *3: 防災ルームに設置</p>			設備		非常用ディーゼル発電機	無停電電源装置	内蔵バッテリー	モニタリングポスト	記録盤(検出器含む)	○	-	○	測定値表示モニタ*1	○	-	○	カメラ、マイク(インターネット通信機器含む)*1	○	-	○	モニタリングポスト収集表示*2	○	○	-	タブレット*2	-	-	○	モニタリングポスト収集表示*3	○	-	○	タブレット*3	-	-	○
設備		非常用ディーゼル発電機	無停電電源装置	内蔵バッテリー																																	
モニタリングポスト	記録盤(検出器含む)	○	-	○																																	
	測定値表示モニタ*1	○	-	○																																	
	カメラ、マイク(インターネット通信機器含む)*1	○	-	○																																	
	モニタリングポスト収集表示*2	○	○	-																																	
	タブレット*2	-	-	○																																	
	モニタリングポスト収集表示*3	○	-	○																																	
	タブレット*3	-	-	○																																	
通信連絡設備	-																																				

表チ設-5 モニタリングポスト 仕様表 (3/3)

その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] 屋外に設置するモニタリングポストはF3 竜巻に耐えるよう、モニタリングポスト筐体の周りに耐竜巻壁を設置する。また、検出器はF3 竜巻に耐えるよう、ボルトで固定する。
添付図	図チ配-5、図チ系-3、図チ系-4、図チ設-4、図チ制-4

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。

凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設 1を示す。

[99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1を示す。

別表チ設-1 エアスニファ 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
エアスニファ (工場棟 転換工場)	主要な構造材	-	
エアスニファ (工場棟 成型工場)			
エアスニファ (加工棟 成型工場)	ウランを取り扱う部位	-	
エアスニファ (放射線 管理棟)	その他	エアスニファ (採取口)	
エアスニファ (附属建 物 第2核燃料倉庫)		ブロワ	
エアスニファ (附属建 物 除染室・分析室)		配管	
エアスニファ (附属建 物 第3核燃料倉庫)			
エアスニファ (附属建 物 第1廃棄物処理所)		取付ボルト (エアスニファ (採取 口))	
エアスニファ (附属建 物 第2廃棄物処理所)			
エアスニファ (附属 建物 シリンダ洗浄 棟)			

事業許可との対応：{828}

別表チ設-2 エリアモニタ 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
エリアモニタ Ch-1 エリアモニタ Ch-2 エリアモニタ Ch-3 エリアモニタ Ch-4 エリアモニタ Ch-5 エリアモニタ Ch-6 エリアモニタ Ch-7 エリアモニタ Ch-8	主要な構造材	柱(エリアモニタ検出器 Ch-1~8 架台) はり(エリアモニタ検出器 Ch-1 ~8 架台)	
	ウランを取り扱う部位	—	
	その他	取付ボルト(エリアモニタ検出器 Ch-1、3 架台) アンカーボルト(エリアモニタ検 出器 Ch-4~8 架台)	

事業許可との対応：{829}

別表チ設-3 ハンドフットモニタ 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
ハンドフットモニタ 1 ～6	主要な構造材	ハンドフットモニタ (本体)	
ハンドフットモニタ 7 ハンドフットモニタ 8	ウランを取り扱う部位	—	
ハンドフットモニタ 9	その他	アンカーボルト(ハンドフットモニタ)	

事業許可との対応：{830}

別表子設-4 ダストモニタ 材料一覧 (1/4)

機器名	部位	部位名	材料
転換工場ダストモニタ 成型工場ダストモニタ 加工棟ダストモニタ 第3核燃料倉庫ダストモニタ 第1廃棄物処理所ダストモニタ シリンダ洗浄棟ダストモニタ	主要な構造材	柱 (集塵検出部 (転換工場ダストモニタ))	
		はり (集塵検出部 (転換工場ダストモニタ))	
		柱 (集塵検出部 (成型工場ダストモニタ))	
		はり (集塵検出部 (成型工場ダストモニタ))	
		柱 (集塵検出部 (加工棟ダストモニタ))	
		はり (集塵検出部 (加工棟ダストモニタ))	
		柱 (集塵検出部 (第3核燃料倉庫ダストモニタ))	
		はり (集塵検出部 (第3核燃料倉庫ダストモニタ))	
		柱 (集塵検出部 (第1廃棄物処理所ダストモニタ))	
		はり (集塵検出部 (第1廃棄物処理所ダストモニタ))	
		柱 (集塵検出部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ))	
		はり (集塵検出部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ))	
		柱 (サンブラ部 (転換工場ダストモニタ))	
		はり (サンブラ部 (転換工場ダストモニタ))	
		柱 (サンブラ部 (成型工場ダストモニタ))	
		はり (サンブラ部 (成型工場ダストモニタ))	
柱 (サンブラ部 (加工棟ダストモニタ))			
はり (サンブラ部 (加工棟ダストモニタ))			

事業許可との対応 : {831}

別表チ設-4 ダストモニタ 材料一覧 (2/4)

機器名	部位	部位名	材料
転換工場ダストモニタ 成型工場ダストモニタ 加工棟ダストモニタ 第3核燃料倉庫ダストモニタ 第1廃棄物処理所ダストモニタ シリンダ洗浄棟ダストモニタ	主要な構造材	柱 (サンブラ部 (第3核燃料倉庫ダストモニタ))	
		はり (サンブラ部 (第3核燃料倉庫ダストモニタ))	
		柱 (サンブラ部 (第1廃棄物処理所ダストモニタ))	
		はり (サンブラ部 (第1廃棄物処理所ダストモニタ))	
		柱 (サンブラ部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ))	
		はり (サンブラ部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ))	
		柱 (測定部 (加工棟ダストモニタ))	
		はり (測定部 (加工棟ダストモニタ))	
		柱 (測定部 (第3核燃料倉庫ダストモニタ))	
		はり (測定部 (第3核燃料倉庫ダストモニタ))	
		柱 (測定部 (第1廃棄物処理所ダストモニタ))	
		はり (測定部 (第1廃棄物処理所ダストモニタ))	
		柱 (測定部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ))	
		はり (測定部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ))	
柱 (警報監視盤 (ダストモニタ放射線監視盤、加工棟警報盤))			
はり (警報監視盤 (ダストモニタ放射線監視盤、加工棟警報盤))			

事業許可との対応：{831}

別表子設-4 ダストモニタ 材料一覧 (3/4)

機器名	部位	部位名	材料
転換工場ダストモニタ 成型工場ダストモニタ 加工棟ダストモニタ 第3核燃料倉庫ダストモニタ 第1廃棄物処理所ダストモニタ シリンダ洗浄棟ダストモニタ	主要な構造材	柱（警報監視盤（廃棄物、貯蔵施設警報監視盤））	
		はり（警報監視盤（廃棄物、貯蔵施設警報監視盤））	
	ウランを取り扱う部位	—	
	その他	アンカーボルト（集塵検出部（転換工場ダストモニタ））	
		取付ボルト（集塵検出部（成型工場ダストモニタ））	
		アンカーボルト（集塵検出部（加工棟ダストモニタ））	
		アンカーボルト（集塵検出部（第3核燃料倉庫ダストモニタ））	
		アンカーボルト（集塵検出部（第1廃棄物処理所ダストモニタ））	
		アンカーボルト（集塵検出部（シリンダ洗浄棟ダストモニタ））	
		アンカーボルト（サンブラ部（転換工場ダストモニタ））	
		取付ボルト（サンブラ部（成型工場ダストモニタ））	
		アンカーボルト（サンブラ部（加工棟ダストモニタ））	
		アンカーボルト（サンブラ部（第3核燃料倉庫ダストモニタ））	
		アンカーボルト（サンブラ部（第1廃棄物処理所ダストモニタ））	
	アンカーボルト（サンブラ部（シリンダ洗浄棟ダストモニタ））		
	アンカーボルト（測定部（加工棟ダストモニタ））		
	アンカーボルト（測定部（第3核燃料倉庫ダストモニタ））		
	アンカーボルト（測定部（第1廃棄物処理所ダストモニタ））		

事業許可との対応：{831}

別表チ設-4 ダストモニタ 材料一覧 (4/4)

機器名	部位	部位名	材料
転換工場ダストモニタ 成型工場ダストモニタ 加工棟ダストモニタ 第3核燃料倉庫ダストモニタ 第1廃棄物処理所ダストモニタ シリンダ洗淨棟ダストモニタ	その他	アンカーボルト (測定部 (シリンダ洗淨棟ダストモニタ))	
		アンカーボルト (警報監視盤 (ダストモニタ放射線監視盤、加工棟警報盤))	
		アンカーボルト (警報監視盤 (廃棄物、貯蔵施設警報監視盤))	
		配管 (転換工場ダストモニタ)	
		配管 (成型工場ダストモニタ)	
		配管 (加工棟ダストモニタ)	
		配管 (シリンダ洗淨棟ダストモニタ)	
		配管 (第1廃棄物処理所ダストモニタ)	
配管 (第3核燃料倉庫ダストモニタ)			

事業許可との対応：{831}

別表千設-5 モニタリングポスト 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
モニタリングポスト	主要な構造材	モニタリングポスト（筐体）	
		柱（モニタリングポスト（耐竜巻壁）） はり（モニタリングポスト（耐竜巻壁））	
	ウランを取り扱う部位	—	
その他	アンカーボルト（モニタリングポスト（筐体）） アンカーボルト（モニタリングポスト（耐竜巻壁）） 取付ボルト（モニタリングポスト（高線量計検出器）） 取付ボルト（モニタリングポスト（低線量計検出器）） カバー（モニタリングポスト（高線量計検出器）） カバー（モニタリングポスト（低線量計検出器））		

事業許可との対応：{832}

リ その他の加工施設

1. 変更の概要

申請対象建物、構築物及び申請対象機器と変更内容を表リ-1～4に、申請機器の名称対比表を表リ-付1に示す。

建物工事のために一時的に取り外しが必要な設備・機器を表リ-5に示す。機能維持が必要なものは仮移設して安全機能を維持するか代替措置を講じる。取り外した設備・機器は、仮置き場所(既認可分含む)に一時保管後、復旧する。また、先行して申請した施設のうち一部の機能・性能を次回以降申請として、本申請にてそれを引き継ぎ申請する建物及び設備・機器をそれぞれ追表リ-1及び追表リ-2に示す。

2. 準拠すべき主な法令、規格及び規準

今回申請する建物・構築物及び設備・機器に関する設計において、準拠すべき主な法令、規格及び規準等は以下のとおりである。

- (1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
- (2) 核燃料物質の加工の事業に関する規則
- (3) 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
- (4) 加工施設の技術基準に関する規則
- (5) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則
- (6) 労働安全衛生法及び関係法令
- (7) 保安規定
- (8) 消防法・同施行令・告示等
- (9) 建築基準法・同施行令・告示等
- (10) 日本産業規格 (JIS) (日本規格協会)
- (11) 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 (日本建築学会)
- (12) 鋼構造設計規準—許容応力度設計法— (日本建築学会)
- (13) 建築基礎構造設計指針 (日本建築学会)
- (14) 2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書 (建築研究所)
- (15) 建築工事標準仕様書・同解説 (日本建築学会)
- (16) 電気事業法

3. 設計条件及び仕様

(1) 付属施設空シリンダ置場

今回は付属施設空シリンダ置場を申請する。空シリンダ置場に関する仕様を表リ建-1-1に、主要な構造材の仕様を表リ建-2-1に示す。

・申請範囲の概要

付属施設空シリンダ置場に関する概要を以下の図に示す。

図へ建-1-1：敷地内建物配置図

図リ建-1：付属施設 空シリンダ置場 平面図及び管理区域区分図

(2) 非常用設備消火設備防火水槽(1)～(4)

今回は工場棟転換工場屋外東側の消火設備防火水槽(1)及び(2)を申請する。また、工場棟組立工場屋外北側及び放射線管理棟屋外東側に消火設備防火水槽(3)及び(4)の更新を申請する。

防火水槽に関する仕様を表り建-1-2に、主要な構造材の仕様を表り建-2-2に示す。

・申請範囲の概要

消火設備防火水槽に関する概要を以下の図に示す。

図へ建-1-1：敷地内建物配置図

図リ非-4-5：防火水槽配置図

(3) 非常用設備消火設備可搬消防ポンプ(1)～(2)

今回は工場棟転換工場屋外東側の消火設備可搬消防ポンプ(1)及び(2)を申請する。

消火設備可搬消防ポンプに関する仕様を表り建-1-3に、主要な構造材の仕様を表り建-2-3に示す。

・申請範囲の概要

消火設備可搬消防ポンプに関する概要を以下の図に示す。

図リ非-4-6：可搬消防ポンプ配置図

(4) 付属建物発電機室

今回申請する付属建物発電機室の建物は、5次設工認にて申請し認可されている。

付属建物発電機室に関する仕様を追表り建-3-1に示す。

(5) 非常用設備

今回申請する付属建物第3核燃料倉庫、付属建物劣化・天然ウラン倉庫に関連する非常用設備の使用開始は、各設備・機器の新設・改造等の施設検査又は使用前確認受検、検査合格証の受理後であり、現在に至るまで適宜実施している保全活動によりそれら機能は健全に維持している。

今回申請する付属建物第3核燃料倉庫に関する非常用設備の仕様を表へ建-1-1に、付属建物劣化・天然ウラン倉庫に関する非常用設備の仕様を表へ建-1-2に示す。

・申請範囲の概要

非常用設備に関する概要を以下の図に示す。

図へ建-1-1：敷地内建物配置図

図リ非-4-1～2：消火設備 屋外消火栓配置図(1)～(2)

図リ非-4-3：第3核燃料倉庫 消火栓からのアクセスルート

図リ非-4-4：劣化・天然ウラン倉庫 消火栓からのアクセスルート

図リ電建-1：付属建物 第3核燃料倉庫 非常用ディーゼル発電機負荷系統図

(6) その他の加工施設の設備・機器

今回申請する設備・機器の使用開始は、各設備・機器の新設・改造等の施設検査又は使用前確認合格証の受理後であり、現在に至るまで適宜実施している保全活動によりそれら機能は健全に維持している。

平成 15 年 12 月に、当時の経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書「加工施設及び再処理施設の定期的な評価の実施について」の中で、施設を構成する機器・構築物のうち安全機能を有するものについて、工学的に想定される経年化事象の影響を分析し、その機器・構築物に施されている現状の保全活動が、その経年化事象の顕在化を未然に防止できるかの評価を行う旨が示され、これに基づき、平成 16 年を起点として長期保全計画を策定し、以降 10 年毎に経年化事象の調査、分析を実施し、評価結果を反映することを定め、更なる向上を目指した保全活動を行ってきている。

今回申請する設備・機器に関する仕様を表り設-1～10 に示す。

汎用の設備・機器である通信連絡設備等や安全避難通路等に係る汎用の設備機器等について、使用前事業者検査で要求事項が満足されることを確認できたものは、その後の更新や交換に限っては、本設工認申請書の要求事項を満足することを事業者が確認するものとし、設工認申請や使用前事業者検査は実施しないものとする。非常用設備のうち汎用の設備機器等に関する仕様を表り-6～9 に示す。

なお、当該設備・機器等の更新や交換については、更新・交換に関する手順を別途定め、施設定期検査（定期事業者検査）及び保安検査等を通じて確認を受けるものとする。

また、先行して申請した設備・機器のうち一部の機能・性能を次回以降申請として、本申請にて引き継ぎ申請する設備・機器の仕様表を追表り-2 に示す。

表リ-1 その他の加工施設の申請対象構築物及び変更内容

設置場所	名称	員数	変更内容
屋外	付属施設空シリンダ置場	1 式	変更なし
	非常用設備消火設備防火水槽(1)～(2)	1 式	変更なし
	非常用設備消火設備防火水槽(3)～(4)		更新
	非常用設備消火設備可搬消防ポンプ(1)	1 式	改造
	非常用設備消火設備可搬消防ポンプ(2)		増設

表リ-2 その他の加工施設の申請対象機器及び変更内容

施設区分	名称	員数	変更内容
非常用設備	無停電電源装置	1 基	改造
付属設備	窒素ガス供給配管系統	1 式	改造
	水素ガス供給配管系統	1 式	改造
	溢水源供給停止設備(手動)	1 式	新設
	溢水源供給停止設備(自動)	1 式	新設
	保安秤量器 (シリンダ 1) ～ (シリンダ 3)	3 台	改造
	保安秤量器 (ウラン管理 5) ～ (ウラン管理 7)	3 台	改造
	UF ₆ シリンダ秤量器	1 台	改造
	保安秤量器(分析 1)、(分析 2)	2 台	改造
建物	堰漏水検知警報設備	1 式	新設

表リ一付1 申請機器名称対比表（その他の加工施設）

事業許可 番号 <small>注1)</small>	安全機能を有する施設	
	既設工認申請書・機器名称 (既設工認名称)	本設工認申請書・機器名称 (本設工認名称)
835	—	堰漏水検知警報設備
839	—	
846	—	
849	—	
853	—	
857	—	
860	—	
867	—	
871	—	
875	—	
887 889	—	無停電電源装置
910 911	—	窒素ガス供給配管系統
912 913	高压ガス貯蔵設備	水素ガス供給配管系統
915	—	
916	—	溢水源供給停止設備(手動)
917 918 919	—	溢水源供給停止設備(自動)
920	—	
921 923	—	
921 922	秤	UF ₆ シリンダ秤量器

表リ-3 その他の加工施設 付属建物第3核燃料倉庫の申請対象機器及び変更内容

設置場所	名称	員数	変更内容	
第3核燃料倉庫 (第1種管理区域) (第2種管理区域) (非管理区域)	緊急対策設備 (1) 非常用照明	1式	変更なし	
	緊急対策設備 (1) 誘導灯	1式	変更なし	
	緊急対策設備 (1) 安全避難通路	1式	増設	
	緊急対策設備 (3) 堰 (内部溢水止水用)		1式	新設
				変更なし
	非常用通報設備 非常ベル設備	1式	変更なし	
	非常用通報設備 放送設備	1式	変更なし	
	非常用通報設備 通信連絡設備 (電話設備)	1式	増設	
	自動火災報知設備 火災感知設備及び それに連動する警報設備	1式	変更なし	
	消火設備 屋外消火栓*1	1式	変更なし	
	消火設備 消火器	1式	増設	

*1：屋外に設置

表リ-4 その他の加工施設 附属建物劣化・天然ウラン倉庫の申請対象機器及び変更内容

設置場所	名称	員数	変更内容
劣化・天然ウラン 倉庫 (第2種管理区域)	緊急対策設備 (1) 非常用照明	1式	変更なし
	緊急対策設備 (1) 誘導灯	1式	変更なし
	緊急対策設備 (1) 安全避難通路	1式	増設
	非常用通報設備 非常ベル設備	1式	変更なし
	非常用通報設備 放送設備	1式	変更なし
	非常用通報設備 通信連絡設備 (電話設備)	1式	増設
	自動火災報知設備 火災感知設備及び それに連動する警報設備	1式	変更なし
	消火設備 屋外消火栓*1	1式	変更なし
	消火設備 消火器	1式	変更なし

*1：屋外に設置

表リ-5 取り外し対象機器（既認可*1）

設置場所	名称		事業許可 番号 ^{注1)}	取り外し設備 の区分 ^{注2)}
附属建物 第3核燃料倉庫 附属建物 劣化・天然ウラン 倉庫	非常用設備 緊急対策設備(1)	非常用照明	903	区分2
		誘導灯	904	
	非常用設備 非常用通報設備	非常用通報設備	890	区分2
		非常ベル設備	891	
		放送設備	892	
		通信連絡設備（電話設備）	893	
	非常用設備 自動火災報知設備	火災感知設備及びそれに連動する警報設備	899	区分2
			900	
		火災感知設備 警報設備	901	
	非常用設備 消火設備	消火器	898	区分2

*1：既認可（6次申請：図へ配準-1(1/2)～(2/2)「附属建物 第3核燃料倉庫 設備・機器準備工事範囲図」、図へ配準-3「附属建物 劣化・天然ウラン倉庫 設備・機器準備工事範囲図」）

注1）事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における当該機器の番号を示す。

注2）区分1：撤去し廃棄する設備・機器

区分2：仮移設して安全機能を維持するか代替措置を講じる設備・機器

区分3：取り外し後、一時保管した後に復旧する設備・機器

表リ-6 付属建物第3核燃料倉庫の非常用設備のうち汎用の設備・機器

設置場所	機器名称	汎用部品	技術基準に対する仕様	員数
第3核燃料倉庫 (第1種管理区域) (第2種管理区域) (非管理区域)	緊急対策設備 (1) 非常用照明	器具本体、ランプ、 バッテリー、配線	安全避難通路等	1式
	緊急対策設備 (1) 誘導灯	器具本体、ランプ、 バッテリー、配線		
	緊急対策設備 (1) 安全避難通路	—		
	緊急対策設備 (3) 堰 (内部溢水止水用)	シール材*2	第1種管理区域外への 溢水漏えい防止	1式
	非常用通報設備 非常ベル設備	音響装置 (ベル)、 発信機本体、配線	通信連絡設備等	1式
	非常用通報設備 放送設備	器具本体 (スピーカ ー、音量調節器)、 配線		
	非常用通報設備 通信連絡設備 (電話設備)	電話機本体、配線		
	自動火災報知設備 火災感知設備及び それに連動する警報 設備	感知器本体、音響装 置 (ベル)、発信機 本体、配線	火災等による損傷の防 止等	1式
	消火設備 屋外消火栓*1	消火栓本体、ホー ス、配管、ポンプ起 動装置	火災等による損傷の防 止等	1式
消火設備 消火器	消火器本体	火災等による損傷の防 止等	1式	

*1：屋外に設置

*2：

表リ-7 付属建物劣化・天然ウラン倉庫の非常用設備のうち汎用の設備・機器

設置場所	機器名称	汎用部品	技術基準に対する仕様	員数
劣化・天然ウラン 倉庫 (第2種管理区域)	緊急対策設備 (1) 非常用照明	器具本体、ランプ、 バッテリー、配線	安全避難通路等	1式
	緊急対策設備 (1) 誘導灯	器具本体、ランプ、 バッテリー、配線		
	緊急対策設備 (1) 安全避難通路	—		
	非常用通報設備 非常ベル設備	音響装置 (ベル)、 発信機本体、配線	通信連絡設備等	1式
	非常用通報設備 放送設備	器具本体 (スピーカ ー、音量調節器)、 配線		
	非常用通報設備 通信連絡設備 (電話設備)	電話機本体、配線		
	自動火災報知設備 火災感知設備及び それに連動する警報 設備	感知器本体、音響装 置 (ベル)、発信機 本体、配線	火災等による損傷の防 止等	1式
	消火設備 屋外消火栓*1	消火栓本体、ホー ス、配管、ポンプ起 動装置	火災等による損傷の防 止等	1式
消火設備 消火器	消火器本体	火災等による損傷の防 止等	1式	

*1：屋外に設置

表リ-8 消火設備防火水槽(1)～(4)のうち汎用の設備・機器

設置場所	機器名称	汎用部品	技術基準に対する仕様	員数
屋外	消火設備 防火水槽	配管、給水装置、ポ ンプ起動装置	火災等による 損傷の防止等	4式

表リ-9 消火設備可搬消防ポンプ(1)～(2)のうち汎用の設備・機器

設置場所	機器名称	汎用部品	技術基準に対する仕様	員数
屋外	消火設備 可搬消防ポンプ	ホース、ノズル、配 管、バッテリー、ポン プ起動装置	火災等による 損傷の防止等	2式

追表りー1 その他の加工施設の申請対象建物及び申請対象機器

設置場所	名称	員数	仕様表番号
屋外	付属建物発電機室	1式	追表り建-3-1 注 (5次申請：表り建-1-1)

注：申請時の仕様表番号

追表りー2(1) その他の加工施設（保安秤量器）の申請対象設備・機器
(機能・性能を申請する機器)

設置場所	名称	員数	仕様表番号
加工棟 成型工場 ペレット加工室 (フードボックス (1)～(3)内含む)	保安秤量器 (加工棟 1)～(加工棟 9)	9台	追表り設-1 (2次)
工場棟 転換工場 転換加工室	保安秤量器 (転換工場 1)～(転換工場 10)	10台	追表り設-1 (6次)
工場棟 成型工場 ペレット加工室	保安秤量器 (成型工場 1)～(成型工場 10)	10台	追表り設-2 (6次)
工場棟 転換工場 原料倉庫 工場棟 成型工場 ペレット加工室 付属建物 除染室・分析室 作業室(2)	保安秤量器 (ウラン管理 1)～(ウラン管理 4)	4台	追表り設-3 (6次)

追表りー2(2) その他の加工施設（非常用設備）の申請対象設備・機器
(機能・性能を申請する機器)

設置場所	名称	員数	仕様表番号
付属建物発電機室	非常用ディーゼル発電機	2基 (1基は予備)	追表り設-1 (5次)

追表リ-2(3) その他の加工施設（分析設備）の申請対象機器
 （機能・性能を申請する機器）

設置場所	名称	員数	仕様表番号
工場棟 転換工場 分光分析室	分析設備 同位体分析設備	1 式	追表リ設-2 (5 次)
	分析設備 不純物分析設備	1 式	追表リ設-3 (5 次)
附属建物 除染室・分析室 分析室	分析設備 物性測定設備	1 式	追表リ設-4 (5 次)
	分析設備 試料回収ボックス (不純物分析設備付帯設備)	1 基	追表リ設-5 (5 次)

4. 工事の方法

本申請に係る工事において、「加工施設の技術基準に関する規則」に適合するように工事を実施するとともに、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえた品質管理を行う。

4. 1. 建物・構築物

4. 1. 1. 附属施設空シリンダ置場


(1) 手順

今回申請の附属施設空シリンダ置場は改造工事を伴わない。以下に示す手順（図り 1-1 参照）により検査を行い適合の確認を実施する。また、附属施設空シリンダ置場の工事番号とその検査の方法を a. に示す。

a. 空シリンダ置場の検査：附属施設空シリンダ置場の検査をする。

配置を図り建-1 に示す。

- 1) 空シリンダ置場について I-2 の検査を実施する。
- 2) 検査の合格をもって完了とする。



図リ 1-1 空シリンダ置場の検査フロー図

(凡例)
 □ : 製作工程、工事
 ◇ : 検査

注1 : 附属施設空シリンダ置場以外の建物・構築物及び設備・機器で安全機能を担保している条項に関する工事及び検査を行う。
 注2 : 加工施設の性能検査については、I-2 検査の項目及び方法の3.項に示す。

(2) 品質保証計画

本申請の設備・機器の設計及び工事に係る品質保証活動は、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえて、保安品質マニュアルとして定める「保安品質保証計画書」に従い実施する。

(3) 検査及び試験

検査の項目を「I-2 検査の項目及び方法」の表1-1(1/2)に、検査の方法を表1-3-4に示す。

4. 1. 2. 非常用設備

加工施設の維持管理に不可欠な建物については、工事中においても継続して使用するものとする。継続使用する建物及び理由については5項参照。

また、既認可の非常用設備の取り外し対象機器を表リ-5に示す。

4. 1. 2-1 非常用設備消火設備防火水槽

(1) 手順

今回申請の消火設備防火水槽(3)及び(4)に係る工事は、保安規定に基づき工事計画を策定するとともに、以下に示す手順(図リ1-2-1参照)により行う。また、工場棟転換工場屋外東側の消火設備防火水槽(1)及び(2)は改造工事を伴わない。以下に示す手順(図リ1-2-2)により検査を行い適合の確認を実施する。

- a. 防火水槽(3)及び(4)の更新^(注1、注2)：工場棟組立工場屋外北側及び付属建物放射線管理棟屋外東側に消火設備防火水槽(3)及び(4)を更新する。
防火水槽(3)及び(4)に関する図を図リ非-4-5及び図リ非-4-5-2に示す。
- b. 変更しない設備(防火水槽(1)及び(2))の検査：変更しない設備である工場棟転換工場屋外東側の消火設備防火水槽(1)及び(2)の検査をする。
防火水槽(1)及び(2)に関する図を図リ非-4-5及び図リ非-4-5-1に示す。

注)：適用指針

注1) 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(日本建築学会)

注2) 鋼構造設計規準—許容応力度設計法—(日本建築学会)

(2) 工事上の注意事項

a. 一般事項

- ・ 工事の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関連法令及び保安規定に基づく当社の各種要領に従い、労働災害の防止に努める。
- ・ 作業場所は必要に応じて区画し、標識・表示等により周知を図るとともに、関係者以外の立ち入りを制限する。
- ・ 工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて、防音シート等を設置し、周辺環境への影響を軽減する。

b. 安全管理(防火を含む)


- ・ 火気作業を行う場合には、作業エリア周辺に可燃物、危険物が無いことを確認するとともに、工事対象となるエリアから可燃物が除去していることを確認する。
- ・ 火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜実施する。
- ・ 高所作業等、作業中、作業環境又は周辺環境への危険源を想定し、必要に応じて、リスクアセスメントを行い、災害の防止を図る等の安全対策を実施する。

c. その他

- ・ 使用する工具・機器は、使用前に点検する。

d. 緊急時の対応

- ・ 現場で緊急事態（火災・救急等）が発生した場合には、緊急時対応要領に従い、予め定められた連絡先に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を実施する。




図リ 1-2-1 防火水槽(3)及び(4)の更新の手順フロー図

(凡例)
 □ : 製作工程、工事
 ◇ : 検査

注1: 消火設備防火水槽(3)及び(4)以外の建物・構築物及び設備・機器で安全機能を担保している条項に関する工事及び検査を行う。

注2: 加工施設の性能検査については、I-2検査の項目及び方法の3.項に示す。



図リ 1-2-2 変更しない設備(防火水槽(1)及び(2))の検査フロー図

(凡例)
 □ : 製作工程、工事
 ◇ : 検査

注1: 消火設備防火水槽(1)及び(2)以外の建物・構築物及び設備・機器で安全機能を担保している条項に関する工事及び検査を行う。

注2: 加工施設の性能検査については、I-2検査の項目及び方法の3.項に示す。

(3) 品質保証計画

本申請の設備・機器の設計及び工事に係る品質保証活動は、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえて、保安品質マニュアルとして定める「保安品質保証計画書」に従い実施する。

(4) 検査及び試験

検査の項目を「I-2 検査の項目及び方法」の表1-1(1/3)に、検査の方法を表1-3-5に示す。

4. 1. 2-2 非常用設備消火設備可搬消防ポンプ

(1) 手順

今回申請の消火設備可搬消防ポンプに係る工事は、保安規定に基づき工事計画を策定するとともに、以下に示す手順（図リ 1-3-1~2 参照）により行う。

- a. 可搬消防ポンプ(1)の改造：工場棟転換工場屋外東側の既存消火設備可搬消防ポンプ(1)をアンカーボルト及びベルトラッシングで固縛する。
配置を図リ非4-6に、固縛概要図を図リ非4-6-1に示す。
- b. 可搬消防ポンプ(2)の増設：付属建物容器管理棟屋外南側に消火設備可搬消防ポンプ(2)を増設し、アンカーボルト及びベルトラッシングで固縛する。
配置を図リ非4-6に、固縛概要図を図リ非4-6-1に示す。

(2) 工事上の注意事項

a. 一般事項

- ・ 工事の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関連法令及び保安規定に基づく当社の各種要領に従い、労働災害の防止に努める。
- ・ 作業場所は必要に応じて区画し、標識・表示等により周知を図るとともに、関係者以外の立ち入りを制限する。
- ・ 工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて、防音シート等を設置し、周辺環境への影響を軽減する。

b. 安全管理（防火を含む）


- ・ 火気作業を行う場合には、作業エリア周辺に可燃物、危険物が無いことを確認するとともに、工事対象となるエリアから可燃物が除去していることを確認する。
- ・ 火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜実施する。
- ・ 高所作業等、作業者、作業環境又は周辺環境への危険源を想定し、必要に応じて、リスクアセスメントを行い、災害の防止を図る等の安全対策を実施する。

c. その他

- ・ 使用する工具・機器は、使用前に点検する。

d. 緊急時の対応


- ・ 現場で緊急事態（火災・救急等）が発生した場合には、緊急時対応要領に従い、予め定められた連絡先に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を実施する。



図リ 1-3-1 可搬消防ポンプ(1)の改造の手順フロー図

- (凡例)
- : 製作工程、工事
 - ◇ : 検査

- 注1: 可搬消防ポンプ(1)以外の建物・構築物及び設備・機器で安全機能を担保している条項に関する工事及び検査を行う。
- 注2: 加工施設の性能検査については、I-2 検査の項目及び方法の3.項に示す。



図リ 1-3-2 可搬消防ポンプ(2)の増設の手順フロー図

(凡例)

- : 製作工程、工事
- : 検査

- 注 1 : 可搬消防ポンプ(2)以外の建物・構築物及び設備・機器で安全機能を担保している条項に関する工事及び検査を行う。
- 注 2 : 加工施設の性能検査については、1-2 検査の項目及び方法の 3. 項に示す。

(3) 品質保証計画

本申請の設備・機器の設計及び工事に係る品質保証活動は、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえて、保安品質マニュアルとして定める「保安品質保証計画書」に従い実施する。

(4) 検査及び試験

検査の項目を「I-2 検査の項目及び方法」の表1-1(1/3)に、検査の方法を表1-3-6に示す。

4. 1. 2-3 付属建物第3核燃料倉庫の非常用設備

(1) 手順

今回申請の付属建物第3核燃料倉庫の非常用設備に係る工事は、保安規定に基づき工事計画を策定するとともに、以下に示す手順により行う。また変更しない設備・機器については、検査のみを行う。

なお、加工施設の維持管理に不可欠な建物については、工事中においても継続して使用するものとする。継続使用する建物及び理由については5項参照。

工事にあたっては、取り外し工事を含め下記の措置を講じる。

- ・ 建物の遮蔽能力に影響する工事は実施しない。
- ・ 外壁を貫通する配管を撤去した後は、不燃性材料で閉止措置を行う。
- ・ 発生する粉塵は、局所排気装置、集塵機等を設置し、汚染の拡大を防止する。

- a. 緊急対策設備(1)非常用照明の復旧^{注1)}：仮移設した非常用照明の復旧により、事故発生時における照明の確保を図る。(図リ 1-4-1 参照)
配置を図リ非-1-1~2に示す。
- b. 緊急対策設備(1)誘導灯の復旧^{注2)}：仮移設した誘導灯の復旧により、事故発生時における避難経路の指示を図る。(図リ 1-4-2 参照)
配置を図リ非-1-1~2に示す。
- c. 緊急対策設備(1)安全避難通路の増設：付属建物第3核燃料倉庫本体及び前室の床に安全避難通路の増設により、事故発生時における避難通路の確保を図る。(図リ 1-4-3 参照)
配置を図リ非-1-1~2に示す。
- d. 緊急対策設備(3)堰(内部溢水止水用)(固定式堰)の新設：付属建物第3核燃料倉庫本体2階の床に固定式の堰の新設により、溢水時における第1種管理区域外への溢水漏えい防止を図る。(図リ 1-4-4 参照)
配置を図リ非-5-2に示す。
- e. 非常用通報設備(非常ベル設備)の復旧^{注3)}：仮移設した非常ベル設備の復旧により、事故発生時における周辺への周知及び管理区域外への連絡を図る。(図リ 1-4-5 参照)
配置を図リ非-2-1~2に示す。
- f. 非常用通報設備(放送設備)の復旧^{注4)}：仮移設した放送設備の復旧により、事故発生時における工場内への放送連絡を図る。(図リ 1-4-6 参照)
配置を図リ非-2-1~2に示す。
- g. 非常用通報設備(通信連絡設備(電話設備))の復旧及び増設^{注5)}：仮移設した電話設備の復旧及び増設により、事故発生時における工場外への通信連絡を図る。(図リ 1-4-7 参照)
配置を図リ非-2-1~2に示す。
- h. 自動火災報知設備(火災感知設備及びそれに連動する警報設備)の復旧^{注6)}：仮移設した自動火災報知設備の復旧により、火災の早期感知及び火災感知時の警報発報を図る。(図リ 1-4-8 参照)
配置を図リ非-3-1~2に示す。
- i. 消火設備(消火器)の復旧及び増設^{注7)}：仮移設した消火器の復旧及び増設により、初期消火における設備の確保を図る。(図リ 1-4-9 参照)
配置を図リ非-4-7~8に示す。

- j. 変更しない設備・機器の検査：変更しない設備である付属建物第3核燃料倉庫本体1階の堰及び屋外消火栓の検査により、溢水防護区画内からの漏えい防止及び初期消火における設備の確保を図る。(図リ1-4-10参照)

堰の配置を図リ非-5-1に、屋外消火栓の配置を図リ非-4-1~2に示す。

注)：注意事項

- 注1) 非常用設備のうち緊急対策設備(1)非常用照明の仮移設は既認可
注2) 非常用設備のうち緊急対策設備(1)誘導灯の仮移設は既認可
注3) 非常用設備のうち非常用通報設備(非常ベル設備)の仮移設は既認可
注4) 非常用設備のうち非常用通報設備(放送設備)の仮移設は既認可
注5) 非常用設備のうち非常用通報設備(通信連絡設備(電話設備))の仮移設は既認可
注6) 非常用設備のうち自動火災報知設備(火災感知設備及びそれに連動する警報設備)の仮移設は既認可
注7) 非常用設備のうち消火設備(消火器)の仮移設は既認可

(2) 工事上の注意事項

a. 一般事項

- ・ 工事の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関連法令及び保安規定に基づく当社の各種要領に従い、労働災害の防止に努める。
- ・ 作業場所は必要に応じて区画し、標識・表示等により周知を図るとともに、関係者以外の立ち入りを制限する。
- ・ 工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて、防音シート等を設置し、周辺環境への影響を軽減する。

b. 安全管理(防火を含む)

- ・ 改造工事に伴い工事に火気を使用する場合には、周辺設備・機器に難燃性シートによる養生を行うとともに、必要に応じて工事で発生する粉塵、ヒュームを処理するための局所排気設備を仮設する。
- ・ 火気作業を行う場合には、作業エリア周辺に可燃物、危険物が無いことを確認するとともに、工事対象となるエリアから可燃物を除去していることを確認する。
- ・ 火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜実施する。
- ・ 高所作業等、作業者、作業環境又は周辺環境への危険源を想定し、必要に応じて、リスクアセスメントを行い、災害の防止を図る等の安全対策を実施する。

c. 入退城・放射線管理


- ・ 管理区域内で工事を行う場合には、作業者は、入退出時に予め定められた管理区域出入口を経由するとともに、個人用の線量測定器や必要な安全保護具を着用する。

d. その他

- ・ 使用する工具・機器は、使用前に点検する。


e. 緊急時の対応

- ・ 現場で緊急事態(火災・救急等)が発生した場合には、緊急時対応要領に従い、予め定められた連絡先に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を実施する。
- ・ 緊急事態が発生した場合に備え、予め工事中の安全避難通路を確保する。




(図へ1-1 工事の手順フロー図へ)

図リ 1-4-1 緊急対策設備(1)非常用照明の仮移設及び復旧の手順フロー図




(図へ1-1 工事の手順フロー図へ)

図リ 1-4-2 緊急対策設備(1)誘導灯の仮移設及び復旧の手順フロー図




図リ 1-4-3 緊急対策設備 (1)安全避難通路の増設の手順フロー図




(図へ1-1 工事の手順フロー図へ)

図リ 1-4-4 緊急対策設備(3)堰(内部溢水止水用)(固定式)の新設の手順フロー図




(図へ1-1 工事の手順フロー図へ)

図リ 1-4-5 非常用通報設備(非常ベル設備)の復旧の手順フロー図




(図へ1-1 工事の手順フロー図へ)

図リ 1-4-6 非常用通報設備(放送設備)の復旧の手順フロー図




(図へ1-1 工事の手順フロー図へ)

図リ 1-4-7 非常用通報設備(通信連絡設備(電話設備))
の仮移設、復旧及び増設の手順フロー図




(図へ1-1 工事の手順フロー図へ)

図リ 1-4-8 自動火災報知設備(火災感知設備及びそれに連動する警報設備)
の仮移設及び復旧の手順フロー図



(図へ1-1 工事の手順フロー図へ)

図リ 1-4-9 消火設備(消火器)の仮移設、復旧及び増設の手順フロー図



(図へ1-1 工事の手順フロー図へ)

図リ 1-4-10 変更しない設備・機器
緊急対策設備(3)堰(内部溢水止水用)、消火設備(屋外消火栓)の検査フロー図

(3) 品質保証計画

本申請の設備・機器の設計及び工事に係る品質保証活動は、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえて、保安品質マニュアルとして定める「保安品質保証計画書」に従い実施する。

(4) 検査及び試験

検査の項目を「I-2 検査の項目及び方法」の表1-1(2/3)に、検査の方法を表1-2-1(1/3)～(3/3)に示す。

4. 1. 2-4 付属建物劣化・天然ウラン倉庫の非常用設備

(1) 手順

今回申請の付属建物劣化・天然ウラン倉庫の非常用設備に係る工事は、保安規定に基づき工事計画を策定するとともに、以下に示す手順により行う。また変更しない設備・機器については、検査のみを行う。

なお、加工施設の維持管理に不可欠な建物については、工事中においても継続して使用するものとする。継続使用する建物及び理由については5項参照。

工事にあたっては、取り外し工事を含め下記の措置を講じる。

- ・ 建物の遮蔽能力に影響する工事は実施しない。
- ・ 外壁を貫通する配管を撤去した後は、不燃性材料で閉止措置を行う。
- ・ 発生する粉塵は、局所排気装置、集塵機等を設置し、汚染の拡大を防止する。

a. 緊急対策設備(1)安全避難通路の増設：付属建物劣化・天然ウラン倉庫の床に安全避難通路の増設により、事故発生時における避難通路の確保を図る。(図リ 1-5-1 参照)

配置を図リ非-1-3に示す。

b. 非常用通報設備(通信連絡設備(電話設備))の増設：付属建物劣化・天然ウラン倉庫に電話設備の増設により、事故発生時における工場外への通信連絡を図る。(図リ 1-5-2 参照)

配置を図リ非-2-3に示す。

c. 変更しない設備・機器の検査^{注1)}：変更しない設備・機器である緊急対策設備(1)(非常用照明、誘導灯)、非常用通報設備(非常用ベル設備、放送設備)、自動火災報知設備(火災感知設備及びそれに連動する警報設備)、消火設備(屋外消火栓、消火器)の検査を行う。

検査により、事故発生時における周辺への周知及び管理区域外への連絡及び初期消火における設備の確保を図る。(図リ 1-5-3 参照)

配置を図リ非-1-3、2-3、3-3、図リ非-4-1~2、及び4-9に示す。

注)：注意事項

注1) 非常用設備のうち緊急対策設備(1)非常用照明の仮移設は既認可

非常用設備のうち緊急対策設備(1)誘導灯の仮移設は既認可

非常用設備のうち非常用通報設備(非常ベル設備)の仮移設は既認可

非常用設備のうち非常用通報設備(放送設備)の仮移設は既認可

非常用設備のうち自動火災報知設備(火災感知設備及びそれに連動する警報設備)の仮移設は既認可

非常用設備のうち消火設備(消火器)の仮移設は既認可

(2) 工事上の注意事項

a. 一般事項


- ・ 工事の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関連法令及び保安規定に基づく当社の各種要領に従い、労働災害の防止に努める。
- ・ 作業場所は必要に応じて区画し、標識・表示等により周知を図るとともに、関係者以外の立ち入りを制限する。
- ・ 工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて、防音シート等を設置し、周辺環境への影響を軽減する。

b. 安全管理(防火を含む)


- ・ 改造工事に伴い工事に火気を使用する場合には、周辺設備・機器に難燃性シートによる養生を行うとともに、必要に応じて工事で発生する粉塵、ヒュームを処理するための局

所排気設備を仮設する。


- ・ 火気作業を行う場合には、作業エリア周辺に可燃物、危険物が無いことを確認するとともに、工事対象となるエリアから可燃物を除去していることを確認する。
 - ・ 火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜実施する。
 - ・ 高所作業等、作業者、作業環境又は周辺環境への危険源を想定し、必要に応じて、リスクアセスメントを行い、災害の防止を図る等の安全対策を実施する。
- c. 入退域・放射線管理
- ・ 管理区域内で工事を行う場合には、作業者は、入退出時に予め定められた管理区域出入口を経由するとともに、個人用の線量測定器や必要な安全保護具を着用する。
- d. その他
- ・ 使用する工具・機器は、使用前に点検する。
- e. 緊急時の対応
- ・ 現場で緊急事態（火災・救急等）が発生した場合には、緊急時対応要領に従い、予め定められた連絡先に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を実施する。
 - ・ 緊急事態が発生した場合に備え、予め工事中の安全避難通路を確保する。



図リ 1-5-1 安全避難通路の増設の手順フロー図



図リ 1-5-2 非常用通報設備(通信連絡設備(電話設備))の増設の手順フロー図



(図へ1-2 工事の手順フロー図へ)

図リ 1-5-3 変更しない設備・機器

緊急対策設備(1)(非常用照明、誘導灯)、非常用通報設備(非常用ベル設備、放送設備)、自動火災報知設備(火災感知設備及びそれに連動する警報設備)、消火設備(屋外消火栓、消火器)の検査フロー図

(3) 品質保証計画

本申請の設備・機器の設計及び工事に係る品質保証活動は、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえて、保安品質マニュアルとして定める「保安品質保証計画書」に従い実施する。

(4) 検査及び試験

検査の項目を「I-2 検査の項目及び方法」の表1-1(2/3)に、検査の方法を表1-2-2(1/3)～(3/3)に示す。

4. 1. 2-5 非常用通報設備及び自動火災報知設備

(1) 手順

今回申請する非常用通報設備及び自動火災報知設備は改造工事を伴わない。

以下に示す手順(図リ1-6-1)により検査を行い適合の確認を実施する。

なお、加工施設の維持管理に不可欠な建物については、工事中においても継続して使用するものとする。継続使用する建物及び理由については5項参照。

- a. 変更しない設備・機器の検査：変更しない設備・機器である非常用通報設備(非常ベル設備(警報盤))、放送設備、通信連絡設備(電話設備、無線通信設備、ファクシミリ装置)及び自動火災報知設備(火災感知設備及びそれに連動する警報設備)の検査を行う。

配置を図リ非-6に示す。

(2) 工事上の注意事項

a. 一般事項

- ・ 工事の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関連法令及び保安規定に基づく当社の各種要領に従い、労働災害の防止に努める。
- ・ 作業場所は必要に応じて区画し、標識・表示等により周知を図るとともに、関係者以外の立ち入りを制限する。

b. 安全管理(防火を含む)

- ・ 火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜実施する。
- ・ 高所作業等、作業者、作業環境又は周辺環境への危険源を想定し、必要に応じて、リスクアセスメントを行い、災害の防止を図る等の安全対策を実施する。

c. 入退域・放射線管理


- ・ 管理区域内で工事を行う場合には、作業者は、入退出時に予め定められた管理区域出入口を経由するとともに、個人用の線量測定器や必要な安全保護具を着用する。

d. その他

- ・ 使用する工具・機器は、使用前に点検する。

e. 緊急時の対応

- ・ 現場で緊急事態(火災・救急等)が発生した場合には、緊急時対応要領に従い、予め定められた連絡先に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を実施する。
- ・ 緊急事態が発生した場合に備え、予め工事中の安全避難通路を確保する。



図リ 1-6-1 変更しない設備・機器
非常用通報設備(非常用ベル設備、放送設備、通信連絡設備)及び
自動火災報知設備(火災感知設備及びそれに連動する警報設備)
の検査フロー図

注1：加工施設の性能検査については、I-2 検査の項目及び方法の3.項に示す。

(3) 品質保証計画

本申請の設備・機器の設計及び工事に係る品質保証活動は、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえて、保安品質マニュアルとして定める「保安品質保証計画書」に従い実施する。

(4) 検査及び試験

検査の項目を「I-2 検査の項目及び方法」の表1-1(3/3)に、検査の方法を表1-5に示す。

4. 2. 設備・機器

4. 2. 1. 無停電電源装置

(1) 手順

今回申請の設備・機器については、保安規定に基づき以下に示す手順により工事及び検査を行う。

なお、加工施設の維持管理に不可欠な設備・機器については、工事中においても継続して使用するものとする。継続使用する設備・機器及び理由については5項参照。

また、建物工事と設備・機器の工事の関係を図ト2-1に示す。建物工事及び準備工事詳細については、先行した設工認申請(原規規発第1904115号、原規規発第2003279号)に示している。

非管理区域のため、工事中における遮蔽、閉じ込め等の管理は不要である。

a. 設備・機器の工事手順

以下に示す手順により工事及び検査を行う(図リ2-1参照)

- 1) 部品の製作を実施する事業所は、当事業所指定の材料を材料証明書と共に入手する。
- 2) 当事業所より提出した製作図を元に部品の製作加工を実施する。
- 3) 製作された部品について当事業所にて受入検査を実施する。
- 4) 検査合格後、当事業所の工事実施場所に搬入する。
- 5) 部品(設備・機器等)の取付け、施工工事及びI-2の検査を実施する。
- 6) 検査の合格をもって完了とする。

(2) 工事上の注意事項

a. 一般事項

- ・ 工事の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関連法令及び保安規定に基づく当社の各種要領に従い、労働災害の防止に努める。
- ・ 作業場所は必要に応じて区画し、標識・表示等により周知を図るとともに、関係者以外の立ち入りを制限する。
- ・ 工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて、防音シート等を設置し、周辺環境への影響を軽減する。

b. 安全管理(防火等)


- ・ 改造工事に伴い工事に火気を使用する場合には、周辺設備・機器に難燃性シートによる養生を行うとともに、必要に応じて工事で発生する粉塵、ヒュームを処理するための局所排気設備を仮設する。
- ・ 火気作業を行う場合には、作業エリア周辺に可燃物、危険物が無いことを確認するとともに、工事対象となるエリアから可燃物が除去されていることを確認する。
- ・ 火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜実施する。
- ・ 改造工事に伴い、周囲の設備・機器に影響がないように工事を行う。
- ・ 高所作業等、作業中、作業環境又は周辺環境への危険源を想定し、必要に応じて、リスクアセスメントを行い、災害の防止を図る等の安全対策を実施する。

c. その他

- ・ 使用する工具・機器は、使用前に点検する。

d. 緊急時の対応

- ・ 現場で緊急事態（火災・救急等）が発生した場合には、緊急時対応要領に従い、予め定められた連絡先に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を実施する。
- ・ 緊急事態が発生した場合に備え、あらかじめ工事中の安全避難通路を確保する。



図リ 2-1 工事の手順フロー図

(3) 品質保証計画

本申請の設備・機器の設計及び工事に係る品質保証活動は、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえて、「保安品質保証計画書」に従い実施する。

(4) 検査

検査の項目を「I-2 検査の項目及び方法」の表2-5-1に、検査の方法を表2-6-1に示す。

4. 2. 2. 堰漏水検知警報設備

(1) 手順

今回申請の設備・機器については、保安規定に基づき以下に示す手順により工事及び検査を行う。

また、建物工事と設備・機器の工事の関係を図り 2-2 に示す。建物工事及び準備工事詳細については、先行した設工認申請(原規規発第 1908096 号、原規規発第 1904115 号、原規規発第 2003279 号、原規規発第 2008051 号、原規規発第 2102254 号)に示している。

工事の範囲及び影響範囲から核燃料物質を移動して、核燃料物質の無い状態で工事する。

工事中は、工場室内の第1種管理区域の閉じ込めに必要な系統は、工事の進捗に合わせ切り替えをしながら運転を行い、第1種管理区域の負圧、閉じ込めを維持する。また負圧維持のため必要がある場合は、隣接する建物の気体廃棄設備を運転し、各建物との境界扉を開放することで、負圧維持、閉じ込めを維持する。

本工事では、床を掘削する工事、建物に開口を設ける工事及び建物の遮蔽能力に影響する工事は実施しない。

配管、ケーブルが建物壁を貫通する場合には、貫通部には必要な養生を行う。

工事中、申請対象機器には核燃料物質が存在しないため安全機能を維持する必要がない。

a. 設備・機器の工事手順

以下に示す手順により工事及び検査を行う(図り2-3参照)

- 1) 部品の製作を実施する事業所は、当事業所指定の材料を材料証明書と共に入手する。
- 2) 当事業所より提出した製作図を元に部品の製作加工を実施する。
- 3) 製作された部品について当事業所にて受入検査を実施する。
- 4) 検査合格後、当事業所の工事実施場所に搬入する。
- 5) 設備・機器の移設または必要に応じて取り外し設備の復旧後、部品(設備・機器等)の取付け、施工工事及びI-2の検査を実施する。
- 6) 検査の合格をもって完了とする。

(2) 工事上の注意事項

a. 一般事項

- ・ 工事の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関連法令及び保安規定に基づく当社の各種要領に従い、労働災害の防止に努める。
- ・ 作業場所は必要に応じて区画し、標識・表示等により周知を図るとともに、関係者以外の立ち入りを制限する。
- ・ 工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて、防音シート等を設置し、周辺環境への影響を軽減する。

b. 安全管理(防火、汚染防止を含む)

- ・ 改造工事に伴い工事に火気を使用する場合には、周辺設備・機器に難燃性シートによる養生を行うとともに、必要に応じて工事で発生する粉塵、ヒュームを処理するための局所排気設備を仮設する。
- ・ 火気作業を行う場合には、作業エリア周辺に可燃物、危険物が無いことを確認するとともに、工事対象となるエリアから可燃物が除去されていることを確認する。
- ・ 火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜実施する。
- ・ 改造工事に伴い、周囲の設備・機器に影響がないように工事を行うとともに、汚染拡大

が想定される場合には、グリーンハウスを仮設し、作業エリア、設備・機器の除染を行う。

- ・ 高所作業等、作業員、作業環境又は周辺環境への危険源を想定し、必要に応じて、リスクアセスメントを行い、災害の防止を図る等の安全対策を実施する。


c. その他

- ・ 使用する工具・機器は、使用前に点検する。

d. 緊急時の対応

- ・ 現場で緊急事態（火災・救急等）が発生した場合には、緊急時対応要領に従い、予め定められた連絡先に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を実施する。
- ・ 緊急事態が発生した場合に備え、あらかじめ工事中の安全避難通路を確保する。

工場棟転換工場、工場棟成型工場、
加工棟成型工場、放射線管理棟、
付属建物除染室・分析室、付属建物第2核燃料倉庫、
付属建物第3核燃料倉庫、付属建物第1廃棄物処理所、
付属建物第2廃棄物処理所、付属建物シリンダ洗浄棟




注1：先行設工認申請済み。

注2：一部の設備・機器は、先行設工認申請済み。


注3：工場棟転換工場以外の建物・構築物及び設備・機器で安全機能を担保している
条項に関する工事及び検査であり、先行設工認で申請済み、または本設工認に
て申請。

注4：加工施設の性能検査については、I-2検査の項目及び方法の3.項に示す。

(凡例)



図リ2-2 建物工事と設備工事との関係図



図リ 2-3 工事の手順フロー図 (新設する設備・機器)

(3) 品質保証計画

本申請の設備・機器の設計及び工事に係る品質保証活動は、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえて、「保安品質保証計画書」に従い実施する。

(4) 検査

検査の項目を「I-2 検査の項目及び方法」の表2-5-1に、検査の方法を表2-6-1に示す。

4. 2. 3. 窒素供給設備、水素供給設備

(1) 手順

今回申請の設備・機器については、保安規定に基づき以下に示す手順により工事及び検査を行う。

また、屋外工事であるため、建物工事と設備・機器の工事の関係はない。

非管理区域のため、工事中における遮蔽、閉じ込め等の管理は不要である。

a. 設備・機器の工事手順

以下に示す手順により工事及び検査を行う(図リ2-4参照)

- 1) 部品の製作を実施する事業所は、当事業所指定の材料を材料証明書と共に入手する。
- 2) 当事業所より提出した製作図を元に部品の製作加工を実施する。
- 3) 製作された部品について当事業所にて受入検査を実施する。
- 4) 検査合格後、当事業所の工事実施場所に搬入する。
- 5) 設備・機器の移設または必要に応じて取り外し設備の復旧後、部品(設備・機器等)の取付け、施工工事及びI-2の検査を実施する。
- 6) 検査の合格をもって完了とする。

(2) 工事上の注意事項

a. 一般事項

- ・ 工事の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関連法令及び保安規定に基づく当社の各種要領に従い、労働災害の防止に努める。
- ・ 作業場所は必要に応じて区画し、標識・表示等により周知を図るとともに、関係者以外の立ち入りを制限する。
- ・ 工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて、防音シート等を設置し、周辺環境への影響を軽減する。

b. 安全管理(防火等)


- ・ 改造工事に伴い工事に火気を使用する場合には、周辺設備・機器に難燃性シートによる養生を行うとともに、必要に応じて工事で発生する粉塵、ヒュームを処理するための局所排気設備を仮設する。
- ・ 火気作業を行う場合には、作業エリア周辺に可燃物、危険物が無いことを確認するとともに、工事対象となるエリアから可燃物が除去されていることを確認する。
- ・ 火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜実施する。
- ・ 改造工事に伴い、周囲の設備・機器に影響がないように工事を行う。
- ・ 高所作業等、作業中、作業環境又は周辺環境への危険源を想定し、必要に応じて、リスクアセスメントを行い、災害の防止を図る等の安全対策を実施する。

c. その他

- ・ 使用する工具・機器は、使用前に点検する。

d. 緊急時の対応

- ・ 現場で緊急事態(火災・救急等)が発生した場合には、緊急時対応要領に従い、予め定められた連絡先に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を実施する。
- ・ 緊急事態が発生した場合に備え、あらかじめ工事中の安全避難通路を確保する。



図リ 2-4 工事の手順フロー図

(3) 品質保証計画

本申請の設備・機器の設計及び工事に係る品質保証活動は、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえて、「保安品質保証計画書」に従い実施する。

(4) 検査

検査の項目を「I-2検査の項目及び方法」の表2-5-1に、検査の方法を表2-6-1に示す。

4. 2. 4. 溢水源供給停止設備（手動）、溢水源供給停止設備（自動）

(1) 手順

今回申請の設備・機器については、保安規定に基づき以下に示す手順により工事及び検査を行う。

また、建物工事と設備・機器の工事の関係を図イ 2-1、図ト 2-1、図リ 2-5 に示す。建物工事及び準備工事詳細については、先行した設工認申請（原規規発第 1904115 号、原規規発第 2003279 号、原規規発第 2008051 号、原規規発第 2102254 号）に示している。

工事の範囲及び影響範囲から核燃料物質を移動して、核燃料物質の無い状態で工事する。

工事中は、工場室内の第 1 種管理区域の閉じ込めに必要な系統は、工事の進捗に合わせ切り替えをしながら運転を行い、第 1 種管理区域の負圧、閉じ込めを維持する。また負圧維持のため必要がある場合は、隣接する建物の気体廃棄設備を運転し、各建物との境界扉を開放することで、負圧維持、閉じ込めを維持する。

本工事では、床を掘削する工事、建物に開口を設ける工事及び建物の遮蔽能力に影響する工事は実施しない。

配管、ケーブルが建物壁を貫通する場合には、貫通部には必要な養生を行う。

工事中、申請対象機器には核燃料物質が存在しないため安全機能を維持する必要がない。

a. 設備・機器の工事手順

以下に示す手順により工事及び検査を行う（図リ 2-6 参照）

- 1) 部品の製作を実施する事業所は、当事業所指定の材料を材料証明書と共に入手する。
- 2) 当事業所より提出した製作図を元に部品の製作加工を実施する。
- 3) 製作された部品について当事業所にて受入検査を実施する。
- 4) 検査合格後、当事業所の工事実施場所に搬入する。
- 5) 設備・機器の移設または必要に応じて取り外し設備の復旧後、部品（設備・機器等）の取付け、施工工事及び I - 2 の検査を実施する。
- 6) 検査の合格をもって完了とする。

(2) 工事上の注意事項


a. 一般事項

- ・ 工事の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関連法令及び保安規定に基づく当社の各種要領に従い、労働災害の防止に努める。
- ・ 作業場所は必要に応じて区画し、標識・表示等により周知を図るとともに、関係者以外の立ち入りを制限する。
- ・ 工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて、防音シート等を設置し、周辺環境への影響を軽減する。

b. 安全管理（防火等）

- ・ 改造工事に伴い工事に火気を使用する場合には、周辺設備・機器に難燃性シートによる養生を行うとともに、必要に応じて工事で発生する粉塵、ヒュームを処理するための局所排気設備を仮設する。
- ・ 火気作業を行う場合には、作業エリア周辺に可燃物、危険物が無いことを確認するとともに、工事対象となるエリアから可燃物が除去されていることを確認する。
- ・ 火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜実施する。
- ・ 改造工事に伴い、周囲の設備・機器に影響がないように工事を行う。

- ・ 高所作業等、作業者、作業環境又は周辺環境への危険源を想定し、必要に応じて、リスクアセスメントを行い、災害の防止を図る等の安全対策を実施する。
- c. その他
- ・ 使用する工具・機器は、使用前に点検する。
- d. 緊急時の対応
- ・ 現場で緊急事態（火災・救急等）が発生した場合には、緊急時対応要領に従い、予め定められた連絡先に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を実施する。
 - ・ 緊急事態が発生した場合に備え、あらかじめ工事中の安全避難通路を確保する。



注 1：先行設工認申請済み。

注 2：一部の設備・機器は、先行設工認申請済み。

注 3：工場棟転換工場以外の建物・構築物及び設備・機器で安全機能を担保している条項に関する工事及び検査であり、先行設工認で申請済み、または本設工認にて申請。


注 4：加工施設の性能検査については、I-2 検査の項目及び方法の 3. 項に示す。

(凡例)

□ : 工事

◇ : 検査

図リ 2-5 建物工事と設備工事との関係図 (工場棟転換工場)



図リ 2-6 工事の手順フロー図

(3) 品質保証計画

本申請の設備・機器の設計及び工事に係る品質保証活動は、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえて、「保安品質保証計画書」に従い実施する。

(4) 検査

検査の項目を「I-2 検査の項目及び方法」の表2-5-1に、検査の方法を表2-6-1に示す。

4. 2. 5. 保安秤量器、UF₆シリンダ秤量器

(1) 手順

今回申請の設備・機器については、変更がないため、保安規定に基づき以下に示す手順により検査のみを行う（図リ 2-7、図リ 2-8 参照）。

なお、加工施設の維持管理に不可欠な設備・機器については、工事中においても継続して使用するものとする。継続使用する設備・機器及び理由については 5 項参照。

- 1) 必要に応じて取り外し設備の復旧後、各設備・機器について I - 2 の検査を実施する。
- 2) 検査の合格をもって完了とする。


(2) 品質保証計画

本申請の設備・機器の設計及び工事に係る品質保証活動は、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえて、「保安品質保証計画書」に従い実施する。

(3) 検査

検査の項目を「I - 2 検査の項目及び方法」の表 2-5-1 に、検査の方法を表 2-6-1 に示す。


当事業所



図リ 2-7 工事の手順フロー図 (変更しない設備・機器)

変更しない設備・機器 (継続使用の設備・機器)

当事業所



図リ 2-8 工事の手順フロー図 (変更しない継続使用の設備・機器)

4. 2. 6. 非常用ディーゼル発電機

(1) 手順

今回申請の設備・機器については、保安規定に基づき以下に示す手順により工事及び検査を行う。

なお、加工施設の維持管理に不可欠な設備・機器については、工事中においても継続して使用するものとする。継続使用する設備・機器及び理由については5項参照。

また、建物工事と設備・機器の工事の関係を図り2-9に示す。建物工事及び準備工事詳細については、先行した設工認申請(原規規発第2008051号)に示している。

非管理区域のため、工事中における遮蔽、閉じ込め等の管理は不要である。

a. 非常用ディーゼル発電機の発電機室外の工事手順

以下に示す手順により工事及び検査を行う(図り2-10参照)

- 1) アンカーボルト等の補強部材、機器、配管、弁等(本項では以下「部品」と記載)の製作を実施する事業所は、当事業所指定の材料を材料証明書と共に入手する。
- 2) 当事業所へ提出した製作図を元に部品の製作加工を実施する。
- 3) 製作された部品について、製造事業所にて検査を実施する。
- 4) 検査合格後、当事業所の工事実施場所に搬入する。
- 5) 部品及びケーブルの据え付けを行い、I-2の検査(系統切替を除く)を実施する。

b. 停止措置

- 1) 保安規定第67条(計画停電時の措置)に従い、既設非常用ディーゼル発電機の停止措置を実施する。なお、具体的には下記処置を事前に実施する。
 - ・加工設備本体の運転停止
 - ・核燃料物質の適切な閉じ込め(貯蔵施設への貯蔵)
 - ・計画停電時対応体制の確保及び作業計画の周知徹底
- 2) 既設非常用ディーゼル発電機から負荷側のケーブルを切り離す。
- 3) 既設非常用ディーゼル発電機から負荷側のケーブルを切り離されていることをI-2の検査に従い確認する。

c. 系統切替(既設非常用ディーゼル発電機から新設非常用ディーゼル発電機への切替)の工事手順

- 1) 新設非常用ディーゼル発電機2基(1基は予備)に屋外ケーブル系統を接続する。
- 2) 新設非常用ディーゼル発電機2基(1基は予備)に負荷系統(副変電所)が接続されていることをI-2の検査に従い確認する。

d. 既設非常用ディーゼル発電機の撤去の工事手順

- 1) 動力室内の既設非常用ディーゼル発電機を固定しているボルト等を取り外し、既設非常用ディーゼル発電機を撤去する。なお、撤去した設備は廃棄処分する。既設非常用ディーゼル発電機を撤去した動力室(図り配-1(3/3)参照)内のボイラー、暖冷房設備は加工施設外とし、一般設備とする。動力室は加工施設外とし、一般建物とする。
- 2) 既設非常用ディーゼル発電機が撤去されていることをI-2の検査に従い確認する。


(2) 工事上の注意事項

a. 一般事項

- ・工事の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関連法令及び保安規定に基づく当社の

各種要領に従い、労働災害の防止に努める。

- ・ 作業場所は必要に応じて区画し、標識・表示等により周知を図るとともに、関係者以外の立ち入りを制限する。
 - ・ 工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて、防音シート等を設置し、周辺環境への影響を軽減する。
- b. 安全管理（防火等）
- ・ 改造工事に伴い工事に火気を使用する場合には、周辺設備・機器に難燃性シートによる養生を行うとともに、必要に応じて工事で発生する粉塵、ヒュームを処理するための局所排気設備を仮設する。
 - ・ 火気作業を行う場合には、作業エリア周辺に可燃物、危険物が無いことを確認するとともに、工事対象となるエリアから可燃物が除去されていることを確認する。
 - ・ 火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜実施する。
 - ・ 改造工事に伴い、周囲の設備・機器に影響がないように工事を行う。
 - ・ 高所作業等、作業員、作業環境又は周辺環境への危険源を想定し、必要に応じて、リスクアセスメントを行い、災害の防止を図る等の安全対策を実施する。
- c. その他
- ・ 使用する工具・機器は、使用前に点検する。
- d. 緊急時の対応
- ・ 現場で緊急事態（火災・救急等）が発生した場合には、緊急時対応要領に従い、予め定められた連絡先に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を実施する。
 - ・ 緊急事態が発生した場合に備え、あらかじめ工事中の安全避難通路を確保する。



注 1 : 先行設工認申請済み。

注 2 : 一部の設備・機器は、先行設工認申請済み。


注 3 : 加工施設の性能検査については、I-2 検査の項目及び方法の 3. 項に示す。

(凡例)

□ : 工事

◇ : 検査

図リ 2-9 建物工事と設備工事との関係図 (付属建物発電機室)



注1：先行設工認申請済み。

(凡例)

□：製作工程、工事

◇：検査

図リ 2-10 工事の手順フロー図

(3) 品質保証計画

本申請の設備・機器の設計及び工事に係る品質保証活動は、事業許可における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえて、「保安品質保証計画書」に従い実施する。

(4) 検査

検査の項目を「I-2 検査の項目及び方法」の表2-5-1に、検査の方法を表2-6-1に示す。

5. 工事中の加工施設の継続使用の理由

空シリンダ置場は、空シリンダを保管しており、施設の維持管理に必要な不可欠であるため、経過措置期限後の新規制対応工事中も継続使用する。この間の安全確保に係る運用は保安規定により行う。

改造する無停電電源装置は、経過措置期限後の新規制対応工事中においても、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合に、非常用ディーゼル発電機が給電するまでの間、放射線管理棟管理室に集中して設置している放射線管理設備に給電する必要があることから、継続使用する。このため、無停電電源装置は、I-2の検査で適合を確認した後、図リ 2-2 に示す加工施設の性能検査を受検するまでの間、I-2の検査で適合を確認した状態を維持する。この間の安全確保に係る運用は保安規定により行う。

経過措置期限後の新規制対応工事中においても、工業用水は管理区域で発生する廃棄物を廃棄するための設備に、水道水は各建物の手洗い水の用途に、それぞれ必要であることから使用する必要がある。このため、これら工業用水、水道水の配管に設置（新設）する溢水源供給停止設備（手動）の工業用水遮断弁（手動）及び水道水遮断弁（手動）、並びに新設する溢水源供給停止設備（自動）の工業用水遮断弁（自動）、水道水遮断弁（自動）は、I-2の検査で適合を確認した後、使用を開始し、図リ 2-5 に示す加工施設の性能検査を受検するまでの間、I-2の検査で適合を確認した状態を維持する。この間の安全確保に係る運用は保安規定により行う。

保安秤量器（シリンダ 1）～（シリンダ 3）、保安秤量器（ウラン管理 5）～（ウラン管理 7）、 UF_6 シリンダ秤量器及び保安秤量器（分析 1）、（分析 2）は、加工施設の維持管理に不可欠な活動である IAEA 及び原子力規制庁による計量管理に係る査察で使用するため、経過措置期限後の新規制対応工事中も継続使用する。このため、保安秤量器（シリンダ 1）～（シリンダ 3）、保安秤量器（ウラン管理 5）～（ウラン管理 7）、 UF_6 シリンダ秤量器及び保安秤量器（分析 1）、（分析 2）は、I-2の検査で適合を確認した後、加工施設の性能検査を受検するまでの間、I-2の検査で適合を確認した状態を維持する。この間の安全確保に係る運用は保安規定により行う。

改造する非常用電源設備（非常用ディーゼル発電機（屋外ケーブル系統））は、I-2の検査で適合を確認した後、図リ 2-9 に示す加工施設の性能に関する検査を受検するまでの間、I-2の検査で適合を確認した状態を維持する。この間の安全確保に係る運用は保安規定により行う。

既設の緊急対策設備(1)、非常用通報設備、自動火災報知設備、及び消火設備は、火災災害時における誘導、通報に不可欠であるとともに、継続使用する設備・機器への機能維持のための消火活動に不可欠であるため、継続して使用する。継続使用にあたっては、I-2の検査で適合を確認した後、加工施設の性能に関する検査を受検するまでの間、I-2の検査で適合を確認した状態を維持する。この間の安全確保に係る運用は保安規定により行う。

表リ建-1-1 付属施設空シリンダ置場 仕様表(1/3)

事業許可との対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{886}付属施設空シリンダ置場
設置場所		敷地内建物配置図 (図へ建-1-1) 参照
機器名		付属施設空シリンダ置場
変更内容		変更なし
員数		1 式
一般仕様	型式	空シリンダ置場：土間コンクリート造
	主要な構造材	表リ建-2-1 に示す
	寸法 (単位：m)	
	その他の構成機器	—
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	—
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	<p>[5.1-建 1]</p> <p>安全機能を有する施設を設置する建物・構築物は、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類の各分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても、十分な支持性能を有する地盤に設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 支持方法 <ul style="list-style-type: none"> 十分な支持性能を有する支持地盤で直接支持 □ 支持地盤 <ul style="list-style-type: none"> 支持性能：長期許容応力度 50kN/m² 以上、短期許容応力度 100kN/m² 以上 地盤種類：地表近くのローム層 <p>[5.1-建 2]</p> <p>空シリンダ置場は、事業許可に記載のとおり液状化の恐れがない地盤に設置され、地震力が作用した場合においても十分に支持される。</p>
	地震による損傷の防止	—
	津波による損傷の防止	<p>[7.1-建 1]</p> <p>事業許可に記載のとおり、基準津波の最大遡上高さ 12.3m と比べて十分高い海拔約 30m～32m の高台に立地している。</p>

表り建-1-1 付属施設空シリンダ置場 仕様表(2/3)

技術基準に基づく設計(注)	外部からの衝撃による損傷の防止	<p>[8.1-建 2] (洪水) 事業許可に記載のとおり、加工施設の北方約 2.5km 離れた低地を流れる久慈川の氾濫の影響のおそれのない海拔約 30m~32m の高台に立地している。</p> <p>[8.1-建 6] (地滑り) 事業許可に記載のとおり、東海村洪水・土砂災害ハザードマップに基づく土砂災害の発生のない場所に立地している。</p> <p>[8.2-建 3] (ダムの崩壊) 事業許可に記載のとおり、加工施設の北方約 2.5km 離れた低地を流れる久慈川上流の竜神ダムの崩壊による浸水のおそれのない海拔約 30m~32m の高台に立地している。</p> <p>[8.2-建 4] (船舶の衝突) 事業許可に記載のとおり、船舶衝突のおそれのない海岸から約 6km 離れた場所に立地している。</p>
	人の不法な侵入等の防止	<p>[9.1-建 1] 以下の方策により、人の不法な侵入を防止する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 立入制限区域を設け、所定の出入口以外からの人の立入りを禁止する。 ・ 空シリンダ置場は、フェンス、及び門扉を有する。(図り建-1 参照) ・ 管理区域の出入管理は施錠管理する。 ・ 核燃料物質等の移動には、各部門長の承認を得て行うことにより、不法な移動を防止する。 ・ 空シリンダ置場は、当社の敷地内に設置されており、敷地内に入構する際には、爆発性又は易燃性を有する物件などが不正に持ち込まれないことを確認する。
	閉じ込めの機能	<p>[10.1-建 1] 汚染の発生するおそれのない区域(第 2 種管理区域)と、汚染の発生するおそれのある区域(第 1 種管理区域)を設定する。なお、空シリンダ置場は第 2 種管理区域に設定する。(図り建-1 参照)</p>
	火災等による損傷の防止	<p>[11.3-建 1] 空シリンダ置場の主要構造部は、不燃性材料を使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 材料 主要構造材を表り建-2-1 に示す。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	<p>[14.1-建 1] 通常時に想定される設置場所の温湿度状態、大気圧下及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮する。</p> <p>[14.2-建 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入りが容易な場所に設置する。</p>

表リ建-1-1 付属施設空シリンダ置場 仕様表(3/3)

技術基準に基づく設計(注)	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	[22.2-建2] 従業員が空シリンダに近接し外部被ばくすることを防止するために空シリンダ置場の周囲にフェンスを設置する。
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	図へ建-1-1 敷地内建物配置図 図リ建-1 付属施設 空シリンダ置場 平面図及び管理区域区分図	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。

凡例 { }内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[]内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-建1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 建1を示す。

[99-建1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 建1を示す。

表リ建-1-2 非常用設備消火設備防火水槽 仕様表(1/3)

事業許可との対応		許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
		設備・機器名称	{894,896} 非常用設備 消火設備 防火水槽
設置場所		消火設備防火水槽配置図(図リ非-4-5)参照	
機器名		消火設備 防火水槽 ・防火水槽(1) ・防火水槽(2) ・防火水槽(3) ・防火水槽(4)	
変更内容		1. 非常用設備の変更 1-1. 非常用設備の更新 ・防火水槽(3)及び(4)の更新 工場棟組立工場屋外北側及び付属建物放射線管理棟屋外東側に消火設備防火水槽(3)及び(4)を更新する。	
員数		1式	
一般仕様	型式	既設 防火水槽(1)、(2): 鉄筋コンクリート造 新設 防火水槽(3)、(4): 横置きボックスカルバート型鉄筋コンクリート造	
	主要な構造材	表リ建-2-2に示す	
	寸法(単位:m)	防火水槽(1): [](内寸) 防火水槽(2): [](内寸) 防火水槽(3)、(4): [](内寸) 防火水槽(1)、(2)容量: [] 防火水槽(3)、(4)容量: []	
	その他の構成機器	配管(消火栓ポンプから屋外消火栓) 配管: 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 呼び径: 125A及び100A 消火栓ポンプ: 吐出量: 800ℓ/min 全揚程: 80m	
	その他の性能	-	
	取扱う核燃料物質の状態	-	
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	-	
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-建1] 安全機能を有する施設を設置する建物・構築物は、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類の各分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても、十分な支持性能を有する地盤に設置する。 □ 防火水槽(1)、(2)、(3)、(4) □ 支持方法 十分な支持性能を有する支持地盤で直接支持 □ 支持地盤 支持性能: 長期許容応力度 50kN/m ² 以上、短期許容応力度 100kN/m ² 以上 地盤種類: ローム層 [5.1-建2] 防火水槽、配管(消火栓ポンプ含む)は、事業許可に記載のとおり液状化の恐れがない地盤に設置され、地震力が作用した場合においても十分に支持される。	

表り建-1-2 非常用設備消火設備防火水槽 仕様表(2/3)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	<p>[6.1-建 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 耐震重要度分類第3類 <ul style="list-style-type: none"> □ 防火水槽(894, 896) <p>[6.1-建 5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 位置、構造、寸法、材料：表り建-2-2、図り非-4-5 参照 ・ 一次設計 <ul style="list-style-type: none"> □ 建築基準法施行令第八十八条に規定される係数(地下部0.1)に耐震重要度分類第3類の割増し係数(1.0)を乗じて算出した地震力(地下部0.1G)を与えた場合の構造体を構成する各部の応力が基準等に定められた許容応力以下となる構造とする。 <p>[6.1-建 7]</p> <p>配管(消火栓ポンプ含む)は、耐震重要度分類第3類の地震力による損傷を防止できる構造とする。</p>
	津波による損傷の防止	<p>[7.1-建 1]</p> <p>事業許可に記載のとおり、基準津波の最大遡上高さ 12.3m と比べて十分高い海拔約 30m~32m の高台に立地している。</p>
	外部からの衝撃による損傷の防止	<p>[8.1-建 2]</p> <p>(洪水)</p> <p>事業許可に記載のとおり、加工施設の北方約 2.5km 離れた低地を流れる久慈川の氾濫の影響のおそれのない海拔約 30m~32m の高台に立地している。</p> <p>[8.1-建 6]</p> <p>(地滑り)</p> <p>事業許可に記載のとおり、東海村洪水・土砂災害ハザードマップに基づく土砂災害の発生のない場所に立地している。</p> <p>[8.2-建 3]</p> <p>(ダム崩壊)</p> <p>事業許可に記載のとおり、加工施設の北方約 2.5km 離れた低地を流れる久慈川上流の竜神ダムの崩壊による浸水のおそれのない海拔約 30m~32m の高台に立地している。</p> <p>[8.2-建 4]</p> <p>(船舶衝突)</p> <p>事業許可に記載のとおり、船舶衝突のおそれのない海岸から約 6km 離れた場所に立地している。</p>
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	—
	火災等による損傷の防止	<p>[11.1-建 5]</p> <p>消防法施行令第二十条第一項に基づき、防火水槽を設置する。 屋外消火栓は、防火水槽と消火水配管により接続される。 防火水槽(2)~(4)は、火災時の消防などの消火用を使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設置設備の配置 <ul style="list-style-type: none"> □ 工場棟(転換工場、成型工場、組立工場)、 付属建物(容器管理棟)、放射線管理棟及び 事務棟から防火水槽までの水平距離 : 100m 以下(表り非-4-5 参照) <p>[11.3-建 1]</p> <p>防火水槽の主要構造部は、不燃性材料を使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 材料 主要構造材を表り建-2-2に示す。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—

表り建-1-2 非常用設備消火設備防火水槽 仕様表(3/3)

技術基準に基づく設計(注)	安全機能を有する施設	[14.1-建1] 通常時に想定される設置場所の温湿度状態、大気圧環境下において、必要な安全機能を発揮する。 [14.2-建1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入りが容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	[24.1-建1] 消火栓ポンプは非常用ディーゼル発電機(888)に接続する。(接続ケーブルは交流200V(変圧器無し)一般動力用ケーブル)
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-建9] 大規模損壊が発生した場合に使用不可とならないように、更新する2基の防火水槽は、既存の防火水槽から離れた場所に設置する。(表り非-4-5参照)	
添付図	図り非-4-2 消火設備屋外消火栓配置図(2) 図り非-4-5 消火設備防火水槽配置図 図り非-4-5-1 消火設備防火水槽(1)(2)平面図、断面図 図り非-4-5-2 消火設備防火水槽(3)(4)平面図、断面図	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。

凡例 { }内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[]内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-建1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 建1を示す。

[99-建1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 建1を示す。

表リ建-1-3 非常用設備消火設備可搬消防ポンプ 仕様表(1/2)

事業許可との対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{894, 897} 非常用設備 消火設備 可搬式消火ポンプ
設置場所	屋外 消火設備可搬消防ポンプ配置図 (図リ非-4-6) 参照	
機器名	消火設備 可搬消防ポンプ ・可搬消防ポンプ(1) ・可搬消防ポンプ(2)	
変更内容	1. 非常用設備の変更 1-1. 非常用設備の改造 ・可搬消防ポンプ(1)の改造 工場棟転換工場の屋外東側の既存消火設備可搬消防ポンプ(1)をアンカーボルト及びベルトラッシングで固縛する 1-2. 非常用設備の増設 ・可搬消防ポンプ(2)の増設 付属建物容器管理棟の屋外南側に消火設備可搬消防ポンプ(2)を増設し、アンカーボルト及びベルトラッシングで固縛する	
員数	1 式	
一般仕様	型式	改造 可搬消防ポンプ(1) : ポンプ級別 : B-3級 吐出量 : 1.13m ³ /min (規格放水時) 0.78m ³ /min (高圧放水時) 吐出圧 : 0.55MPa (規格放水時) 0.8MPa (高圧放水時) 増設 可搬消防ポンプ(2) : ポンプ級別 : B-3級 吐出量 : 1.13m ³ /min (規格放水時) 0.78m ³ /min (高圧放水時) 吐出圧 : 0.55MPa (規格放水時) 0.8MPa (高圧放水時)
	主要な構造材	表リ建-2-3 に示す
	寸法 (単位 : m)	可搬消防ポンプ(1) : <input type="text"/> (ポンプ寸法) 可搬消防ポンプ(2) : <input type="text"/> (ポンプ寸法)
	その他の構成機器	吸水管、消防用ホース、管鎗
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	-
	核燃料物質の臨界防止	-
技術基準に基づく設計(注)	安全機能を有する施設の地盤	-
	地震による損傷の防止	-
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.1-建 1] (竜巻) F1 竜巻襲来時の転倒・飛散防止対策として、アンカーボルト及びベルトラッシングで固縛する。(図リ非-4-6-1 参照)
	人の不法な侵入等の防止	-
	閉じ込めの機能	-
	火災等による損傷の防止	[11.1-建 5] 建物及びその周辺の火災を消火するため、可搬消防ポンプを設置する。 ・ 設置設備の配置 □ 配置 ; 図リ非-4-6 参照
	溢水による損傷の防止	-
	安全避難通路等	-
	安全機能を有する施設	[14.1-建 1] 通常時に想定される設置場所の温湿度状態、大気圧環境下において、必要な安全機能を発揮する。 [14.2-建 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入りが容易な場所に設置する。

表リ建-1-3 非常用設備消火設備可搬消防ポンプ 仕様表(2/2)

技術基準に基づく設計(注)	材料及び構造	-
	搬送設備	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	警報設備等	-
	放射線管理施設	-
	廃棄施設	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	遮蔽	-
	換気設備	-
	非常用電源設備	-
通信連絡設備	-	
その他事業許可で求める仕様	<p>[99-建 8] 原料倉庫の周囲への散水により、加工施設周辺への気体状のUF₆等の拡散を防止できるように、可搬消防ポンプの放水高さは、原料倉庫の高さ12.6mを上回る。</p> <p>[99-建 9] 大規模損壊が発生した場合に使用不可とならないように、2台の可搬消防ポンプは離れた場所に設置する。(図リ非-4-6 参照) F3 巻上げ時に転倒・飛散しないように、アンカーボルト及びベルトラッシングで固縛する。(図リ非-4-6-1 参照)</p> <p>[99-建 10] UF₆ 漏えい及び火災に対処するため、可搬消防ポンプを設置する。可搬消防ポンプの保管場所を図リ非-4-6 に示す。</p>	
添付図	<p>図リ非-4-6 消火設備可搬消防ポンプ配置図 図リ非-4-6-1 消火設備可搬消防ポンプ詳細図</p>	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。

凡例 { }内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[]内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-建 1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 建 1を示す。

[99-建 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 建 1を示す。

表リ建-2-1 付属施設空シリンダ置場 主要な構造材の仕様表

建物の種類	(1)付属施設空シリンダ置場 構造：土間コンクリート造 支持方法：十分な支持性能を有する支持地盤で直接支持 地盤：長期許容応力度 50kN/m ² 以上、短期許容応力度 100kN/m ² 以上の地表近くのローム層
主要な構造材	(1)付属施設空シリンダ置場 ①コンクリート：JIS A5308に定めるコンクリート
基本仕様	(1)付属施設空シリンダ置場 ①設置箇所：組立工場屋外北側 ②寸法 □m (東西) □m (南北) □m (門扉部)

(参考)

付属施設空シリンダ置場：図リ建-1

表リ建-2-2 非常用設備消火設備防火水槽(1)～(4) 主要な構造材の仕様表(1/2)

<p>構 築 物 の 種 類</p>	<p>(1)消火設備防火水槽 ①防火水槽(1)及び(2) 構造：鉄筋コンクリート造 支持方法：十分な支持性能を有する支持地盤で直接支持 地盤：長期許容応力度 50kN/m²以上、短期許容応力度 100kN/m²以上のローム層 ②防火水槽(3)及び(4) 構造：横置きボックスカルバート型鉄筋コンクリート造 支持方法：十分な支持性能を有する支持地盤で直接支持 地盤：長期許容応力度 50kN/m²以上、短期許容応力度 100kN/m²以上のローム層</p>
<p>主 要 な 構 造 材</p>	<p>(1)消火設備防火水槽 ①防火水槽(1)及び(2) ・鉄筋：JIS G3112に定める鉄筋 ・コンクリート：JIS A5308に定めるコンクリート 設計基準強度 18.0N/mm² ②防火水槽(3)及び(4) ・鉄筋：JIS G3112に定める鉄筋 ・コンクリート：JIS A5308に定めるコンクリート 設計基準強度 40.0N/mm²</p>

(参考)

消火設備防火水槽配置図：図リ非-4-5

消火設備防火水槽(1)(2)平面図、断面図：図リ非-4-5-1

消火設備防火水槽(3)(4)平面図、断面図：図リ非-4-5-2

表リ建-2-2 非常用設備消火設備防火水槽(1)～(4) 主要な構造材の仕様表(2/2)

その他の加工施設 非常用設備消火設備防火水槽に関する基本仕様

工事名称	仕様	対象図面
a. 防火水槽(3)～(4)の更新 ^(注1)	<p>防火水槽(3)</p> <p>①設置箇所：工場棟組立工場屋外北側</p> <p>②容量：20m³級</p> <p>③鉄筋コンクリート</p> <p>天井厚：□mm</p> <p>壁厚：□mm</p> <p>底版：□mm</p> <p>鉄筋：D13、D16 (□)</p> <p>D19 (□)</p> <p>防火水槽(4)</p> <p>①設置箇所：放射線管理棟屋外東側</p> <p>②容量：20m³級</p> <p>③鉄筋コンクリート</p> <p>天井厚：□mm</p> <p>壁厚：□mm</p> <p>床厚：□mm</p> <p>鉄筋：D13、D16 (□)</p> <p>D19 (□)</p>	a. 防火水槽(3)～(4)の更新 図リ非-4-5、 図リ非-4-5-2
b. 変更しない設備 (消火設備防火水槽(1)及び(2)) の検査 ^(注1)	<p>防火水槽(1)</p> <p>①設置箇所：工場棟転換工場屋外東側</p> <p>②容量：100m³級</p> <p>③鉄筋コンクリート</p> <p>天井厚：□mm</p> <p>壁厚：□mm</p> <p>底版：□mm</p> <p>鉄筋：D13 (□)</p> <p>D19 (□)</p> <p>防火水槽(2)</p> <p>①設置箇所：工場棟転換工場屋外東側</p> <p>②容量：100m³級</p> <p>③鉄筋コンクリート</p> <p>天井厚：□mm</p> <p>壁厚：□mm</p> <p>底版：□mm</p> <p>鉄筋：D13、D16 (□)</p> <p>D19 (□)</p>	b. 変更しない非常用設備(防火水槽(1)～(2))の検査 図リ非-4-5、 図リ非-4-5-1

注1) リ その他の加工施設 4. 工事の方法 4.1.2-1(1)a. 及び b. 参照

表リ建-2-3 非常用設備消火設備可搬消防ポンプ(1)～(2) 主要な構造材の仕様表

その他の加工施設 非常用設備消火設備可搬消防ポンプに関する基本仕様

基本仕様	<p>(1)非常用設備消火設備可搬消防ポンプ(1)～(2)</p> <p>①消防ポンプ</p> <p>ポンプ級別：B-3級</p> <p>吐出量：1.13m³/min（規格放水時） 0.78m³/min（高圧放水時）</p> <p>吐出圧：0.55MPa（規格放水時） 0.8MPa（高圧放水時）</p> <p>②消防ポンプ固縛治具</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベルトラッシング：JIS B 8850に定めるベルトラッシング 幅寸法：□mm ・アンカーボルト：□ (□)
------	--

(参考)

消火設備可搬消防ポンプ配置図：図リ非-4-6

消火設備可搬消防ポンプ固縛概要図：図リ非-4-6-1

追表り建-3-1 付属建物発電機室 仕様表 (5次申請:表り建-1-1) (1/10)

事業許可との対応	許可番号 (日付) 設備・機器名称	原規規建第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付) {878} 付属建物発電機室 {890, 892} 非常用設備 非常用通報設備 放送設備 {890, 893} 非常用設備 非常用通報設備 通信連絡設備 {894, 895} 非常用設備 消火設備 屋外消火栓 {894, 898} 非常用設備 消火設備 消火器 {899, 900} 非常用設備 自動火災報知設備 火災感知設備 {899, 901} 非常用設備 自動火災報知設備 警報設備 {902, 903} 非常用設備 緊急対策設備 非常灯 {902, 904} 非常用設備 緊急対策設備 誘導灯 {902, 905} 非常用設備 緊急対策設備 安全避難通路
設置場所	敷地内建物配置図 (図イ建-1) 参照	
機器名	付属建物発電機室 非常用通報設備 放送設備 非常用通報設備 通信連絡設備 (電話設備) 消火設備 屋外消火栓 消火設備 消火器 自動火災報知設備 火災感知設備 自動火災報知設備 警報設備 緊急対策設備 (1) 非常用照明 緊急対策設備 (1) 誘導灯 緊急対策設備 (1) 安全避難通路	
変更内容	<p>新設</p> <p>1. 建物の新設工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 付属建物発電機室新設 非常用ディーゼル発電機を設置するための発電機室を新設する。 <p>2. 非常用設備の増設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急対策設備 (1) 非常用照明の増設 付属建物発電機室に非常用照明の増設により、事故発生時における照明の確保を図る。 ・ 緊急対策設備 (1) 誘導灯の増設 付属建物発電機室に誘導灯の増設により、事故発生時における避難経路の指示を図る。 ・ 緊急対策設備 (1) 安全避難通路の増設 付属建物発電機室の床に安全避難通路の増設により、事故発生時における避難通路の確保を図る。 ・ 非常用通報設備 (放送設備) の増設 付属建物発電機室に放送設備の増設により、事故発生時における付属建物発電機室内への放送連絡を図る。 ・ 非常用通報設備 (通信連絡設備 (電話設備)) の増設 付属建物発電機室に通信連絡設備 (電話設備) の増設により、事故発生時における付属建物発電機室外への通信連絡を図る。 ・ 自動火災報知設備 (火災感知設備及びそれに連動する警報設備) の増設 付属建物発電機室に火災感知設備及びそれに連動する警報設備の増設により、火災の早期感知及び火災感知時の警報発報を図る。 ・ 消火設備 (屋外消火栓) の増設 付属建物発電機室屋外に屋外消火栓の増設により、初期消火における設備の確保を図る。 ・ 消火設備 (消火器) の増設 付属建物発電機室出入口近傍に消火器の増設により、初期消火における設備の確保を図る。 	
員数	1 式	
一般仕様	型式	付属建物発電機室 : 鉄筋コンクリート造、平屋建て 壁、屋根、床スラブ : 鉄筋コンクリート造 基礎 : 直接基礎 地盤 : 改良コラム ラジエータ置場 : 鉄筋コンクリート造 (構造スラブ)
	主要な構造材	表り建-2-1 に示す
	寸法 (単位: m)	付属建物発電機室  延べ床面積: 約 80m ² ラジエータ置場  延べ床面積: 約 11m ² ×2
	その他の構成機器	—

追表り建-3-1 付属建物発電機室 仕様表 (5次申請：表り建-1-1) (2/10)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	<p>[5.1-建1]</p> <p>安全機能を有する施設を設置する建物・構築物は、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類の各分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても、十分な支持性能を有する地盤に設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 付属建物発電機室 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 基礎：直接基礎 ◦ 改良コラム材料： <input type="text"/> ◦ 改良コラム径： <input type="text"/> ◦ 改良コラム深さ：地盤改良下端面：GL-7.5m(参考値)^(注) ◦ 改良コラム配置：図り建-12 参照 ◦ 改良コラム構造・寸法：表り建-2-1 ◦ 支持方法 ◦ 十分な支持性能を有するN値30以上の砂礫層に達する改良コラムで支持 ◦ 支持地盤：N値30以上の砂礫層 ・ ラジエータ置場 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 基礎：付属建物発電機室から連続した地中梁による構造(図り建-12、13参照) ◦ 構造：鉄筋コンクリート造構造スラブ ◦ 支持方法 ◦ 十分な支持性能を有する支持地盤で直接支持 ◦ 支持地盤：N値30以上の砂礫層 <p>[5.1-建2]</p> <p>付属建物発電機室及び消火設備(屋外消火栓)は、事業許可に記載のとおり液状化の恐れがない地盤に設置され、地震力が作用した場合においても十分に支持される。</p> <p>[5.1-設1]</p> <p>付属建物発電機室は、地震力が作用した場合においても十分な支持性能を有する地盤に設置されており、付属建物発電機室内に設置する設備・機器は安全機能を発揮できる。</p>
地震による損傷の防止	<p>[6.1-建1]</p> <p>耐震重要度分類第2類である付属建物発電機室は、耐震重要度分類第3類の設備の破損による波及的影響により破損しない構造とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 耐震重要度分類第2類 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 付属建物発電機室 ◦ ラジエータ置場 ・ 耐震重要度分類第3類 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 非常用通報設備(放送設備{890, 892}) ◦ 消火設備(屋外消火栓){894, 895} ◦ 自動火災報知設備(火災感知設備及びそれに連動する警報設備){899, 900, 901} ◦ 緊急対策設備(1)(非常用照明{902, 903}、誘導灯{902, 904}) <p>[6.1-建2]</p> <p>付属建物発電機室に設置されている耐震重要度分類第3類の各設備(上記[6.1-建1]参照。ただし、消火設備(屋外消火栓)を除く)を建物に固定しているボルト又は溶接は、発電機室の耐震重要度分類第2類の地震力で損傷するが、発電機室の安全機能に波及的影響を及ぼすことはないため、耐震重要度分類第3類の各設備(消火設備(屋外消火栓)を除く)を上位の発電機室と同じ耐震重要度分類第2類で設計する必要はない。屋外消火栓は、十分な支持性能を有する基礎コンクリートに固定した下部構成部にボルトで固定する。</p> <p>[6.1-建3]</p> <p>建物・構築物の耐震重要度分類は、収納する設備・機器の重要度区分と同じか、それより上位の分類とするため、付属建物発電機室は耐震重要度分類第2類とする。</p>	

(注)

柱状図を採取した近傍の試掘結果により、掘削攪拌抵抗値(仕事量)がN値30以上の砂礫層の地盤であることを確認し、この値を基準とし改良コラム設置部の掘削を行う。

掘削場所によりN値30相当の掘削攪拌抵抗値(仕事量)となる深さが変動するため、参考値とする。

追表り建-3-1 附属建物発電機室 仕様表 (5次申請:表り建-1-1) (3/10)

<p style="writing-mode: vertical-rl;">技術基準に基づく設計(注)</p>	<p>地震による損傷の防止</p>	<p>[6.1-建 4]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 位置、構造、寸法、材料：表り建-2-1、図り建-4、6、7、12~16 参照 ・ 一次設計 <ul style="list-style-type: none"> □ 建築基準法施行令第八十八条に規定される係数と耐震重要度分類第 2 類の割増し係数(1.25)を乗じて算出した地震力(0.25G)を与えた場合の構造体を構成する各部の応力が基準等に定められた許容応力以下となる構造とする。 ・ 二次設計 <ul style="list-style-type: none"> □ 建築基準法施行令第八十二条の三に規定される係数と耐震重要度分類第 2 類の割増し係数(1.25)を乗じて算出した地震力(1.25G)から求められる必要保有水平耐力を、建物全体の保有水平耐力が上回る構造とする。 <p>[6.1-建 5]</p> <p>非常用設備(非常用通報設備(放送設備)、消火設備(屋外消火栓)、自動火災報知設備(火災感知設備及びそれに連動する警報設備)、緊急対策設備(1)(非常用照明、誘導灯))は、耐震重要度分類第 3 類の地震力による損傷を防止できる構造とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常用通報設備(放送設備) <ul style="list-style-type: none"> □ 位置：図り建-9 参照 ・ 消火設備(屋外消火栓) <ul style="list-style-type: none"> □ 位置：図り建-11 参照 ・ 自動火災報知設備(火災感知設備及びそれに連動する警報設備) <ul style="list-style-type: none"> □ 位置：図り建-10 参照 ・ 緊急対策設備(1)(非常用照明、誘導灯) <ul style="list-style-type: none"> □ 位置：図り建-8 参照
	<p>津波による損傷の防止</p>	<p>[7.1-建 1]</p> <p>事業許可に記載のとおり、基準津波の最大遡上高さ 12.3m と比べて十分高い海拔約 30m~32m の高台に立地している。</p>
	<p>外部からの衝撃による損傷の防止</p>	<p>[8.1-建 1]</p> <p>(竜巻)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 位置、構造、寸法、材料：表り建-2-1 図り建-4、6、7、12~16 参照 □ F1 竜巻(最大風速 49m/s)の風圧力及び気圧差により建物に作用する水平方向の竜巻荷重に対し、附属建物発電機室の保有水平耐力が上回る構造とする。 □ 附属建物発電機室の各部に対して、短期許容荷重が、上記 F1 竜巻の風圧力及び気圧差により作用する竜巻荷重を上回る構造とする。 □ F1 竜巻襲来時には、敷地内外からの飛来物はない。 <p>[8.1-建 2]</p> <p>(洪水)</p> <p>事業許可に記載のとおり、北方約 2.5km 離れた低地を流れる久慈川の氾濫の影響のおそれのない海拔約 30m~32m の高台に立地している。</p> <p>[8.1-建 3]</p> <p>(凍結)</p> <p>屋外消火栓からの消火に用いる水の凍結を「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成 28 年度版」を基に以下のとおり防止する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 気温条件 <ul style="list-style-type: none"> 茨城県水戸気象台において過去に観測した最低気温-12.7℃ ・ 対象設備 <ul style="list-style-type: none"> □ 不凍式の屋外消火栓 ・ 設置状況 <ul style="list-style-type: none"> 当社の立地している東海村は寒冷地ではなく凍結深度が定められていないため、「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成 28 年度版」に基づき、地表から管の上端までの深さが 300mm 以上となるように埋設する。

追表り建-3-1 附属建物発電機室 仕様表 (5次申請：表り建-1-1) (4/10)

技術基準に基づく設計(注)	外部からの衝撃による損傷の防止	<p>[8.1-建 4] (降水) 降水時に附属建物発電機室内への雨水の流入を防止する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 降水量条件 茨城県水戸気象台において観測した1時間あたりの最大降水量81.7mm/hを超える降水量(150mm/h) ・ 対象設備・構造 <ul style="list-style-type: none"> □ 屋根及び雨樋に勾配を設け雨水の流入を防止(図り建-5、6参照) □ 鉄扉の外側に勾配を設け雨水の流入を防止 □ 屋根に防水層を施工し、雨漏りを防止 <p>[8.1-建 5] (積雪) 茨城県建築基準法等施行細則第16条の4に基づき、附属建物発電機室全体が積雪30cmの短期荷重に対し屋根の耐荷重が上回ること、また、屋根は約60cm相当の積雪に耐える実力を有することを確認した。</p> <p>[8.1-建 6] (落雷) 附属建物発電機室の高さは図り建-6に示すように最大で約6.45mであり、建築基準法第三十三条にある高さ20m以上に該当しないが、危険物の規制に関する政令第19条第2項三号に定める一般取扱所に該当する。但し、指定数量以上の危険物の貯蔵及び取扱いの施設ではないため、避雷設備の設置は不要である。</p> <p>[8.1-建 7] (地滑り) 事業許可に記載のとおり、東海村洪水・土砂災害ハザードマップに基づく土砂災害の発生のない場所に立地している。</p> <p>[8.1-建 8] (火山の影響) 表り建-2-1に示す附属建物発電機室の鉄筋コンクリート屋根は、降下火砕物(湿潤密度1.2g/cm³)で約28cm(約168cmの積雪に相当)の短期荷重に対し屋根の耐荷重が上回る構造としている。また、降下火砕物の除去は、屋外の梯子を使用し、屋上に登り行う。(図り建-4、6参照)</p> <p>[8.1-建 9] (生物学的事象) 給気フード、及び排気フードの開口部にフィルタ(防虫網付)を設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 対象部位の位置 防虫網：図り建-7参照 <p>[8.1-建 10] (森林火災) 事業許可に記載のとおり、加工施設から最も近い雑木林まで約400m以上の離隔距離があり、森林火災の影響のおそれのない場所に立地している。</p>
---------------	-----------------	--

追表り建-3-1 附属建物発電機室 仕様表 (5次申請:表り建-1-1) (5/10)

<p>技術基準に基づく設計(注)</p>	<p>外部からの衝撃による損傷の防止</p>	<p>[8.2-建1] (外部火災・爆発、有毒ガス) 原子力発電所の外部火災影響評価ガイドに基づいて、敷地内外の火災・爆発については、建物外壁から火災・爆発源までの離隔距離を危険距離及び危険限界距離を上回るようにするか、火災・爆発源と外壁の間に影響を遮る障壁を置くようにする。 ・ 附属建物発電機室の火災・爆発の影響評価対の危険物の位置:図り建-3(1/2)参照 ・ 附属建物発電機室の火災・爆発に対する影響評価を実施する箇所及び危険物からの距離:図り建-3(2/2)参照 なお、水素を貯蔵する高圧ガス貯蔵所と附属建物発電機室の離隔距離は、危険距離及び危険限界距離を上回っており火災・爆発の影響を受けないが、高圧ガス貯蔵所の周囲を障壁(914)(鉄筋コンクリート製)で囲み、爆風を上方向、及び加工施設に影響を及ぼすおそれのない横方向に解放する設計とする。また、当社の周辺に有毒ガスを扱う施設はない。</p> <p>[8.2-建2] (ダムの崩壊) 事業許可に記載のとおり、加工施設の北方約2.5km離れた低地を流れる久慈川上流の竜神ダムの崩壊による浸水のおそれのない海拔約30m~32mの高台に立地している。</p> <p>[8.2-建3] (船舶の衝突) 事業許可に記載のとおり、船舶衝突のおそれのない海岸から約6km離れた場所に立地している。</p>
	<p>人の不法な侵入等の防止</p>	<p>[9.1-建1] 以下の方策により、人の不法な侵入を防止する。 ・ 立制限区域を設け、所定の出入口以外からの人の立ち入りを禁止する。 ・ 出入口は施錠管理する。 ・ 附属建物発電機室の建物は、表り建-2-1に示す主要な構造材、鉄扉(図り建-4、6参照)等の堅牢な障壁を有する。 附属建物発電機室は、当社の敷地内に設置されており、敷地内に入構する際には、爆発性又は可燃性を有する物件などが不正に持ち込まれないことを確認する。</p>
	<p>閉じ込めの機能</p>	<p>—</p>
	<p>火災等による損傷の防止</p>	<p>[11.1-建1] 消防法施行規則第二十三条の設置基準を準用して自動火災報知設備を設置する。 ・ 設置設備の種類と員数 ◦ 煙感知器:2個 ◦ 警報設備(ベル):2個 ・ 設置設備の配置:図り建-10参照</p> <p>[11.1-建2] 消防法施行規則第二十四条を準用して手動で火災信号を発信する設備(899,901)を設置する。 ・ 設置設備の種類と員数 ◦ 発信機(P型):2個 ・ 設置設備の配置:図り建-10参照</p> <p>[11.1-建3] 所轄消防の指導により附属建物発電機室は危険物の一般取扱所であることから、危険物の規制に関する政令第二十条第1項二に基づき、消火器[894,898]を設置する。屋外に設置する消火器の最低使用温度は-30℃以下とする。 ・ 設置設備の種類と員数 ◦ 第四種消火設備:粉末消火器50型1本 ◦ 第五種消火設備:粉末消火器10型2本 ・ 設置設備の配置:図り建-11参照 ◦ 第四種消火設備:危険物の規制に関する規則第三十二条の十に基づき、消火器に至る歩行距離を30m以下とする。 ◦ 第五種消火設備:危険物の規制に関する規則第三十二条の十一に基づき、消火器に至る歩行距離を20m以下とする。</p>

追表り建-3-1 附属建物発電機室 仕様表 (5次申請：表り建-1-1) (6/10)

技術基準に基づく設計(注)	火災等による損傷の防止	<p>[11.1-建 4] 消防法施行令第十九条に基づく屋外消火栓の設置は必要とされていないが、附属建物発電機室及びその周辺の火災を消火するために、屋外消火栓を設置する。 屋外消火栓は、防火水槽(894, 896)と消火水配管により接続する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設置設備の種類と員数 <ul style="list-style-type: none"> □ 屋外消火栓：不凍式 1 基(図り建-11 参照) □ 消火栓に設置するホース：20m ホース 2 本 ・ 設置設備の配置 <ul style="list-style-type: none"> □ 建物各部から屋外消火栓のホース接続口までの水平距離：40m 以下(図り建-11 参照) <p>[11.3-建 1] 建築基準法第二条第九号の二で定める耐火建築物の附属建物発電機室は、耐火構造又は不燃性材料を使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 材料 <ul style="list-style-type: none"> □ 主要構造材を表り建-2-1 に示す。 <p>[11.3-建 2] 火災区域は、原子力発電所の内部火災影響評価ガイド(平成 25 年 10 月原子力規制委員会)を参考に図り建-2 のとおり設定する。</p> <p>[11.3-建 3] 附属建物発電機室各部は、原子力発電所の内部火災影響評価ガイドに基づいて、等価時間より長い耐火時間を確保する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 火災区域毎の材料及び厚さ：図り建-4、6、7 及び表り建-2-1 参照 <p>[11.3-建 4] 火災区域外への延焼防止のため、原子力発電所の内部火災影響評価ガイドを参考に防火壁、防火扉、及び防火ダンパを設置する。防火ダンパは、火災時に温度ヒューズが溶断することにより自動閉止し延焼を防止する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設置設備の配置、材料 <ul style="list-style-type: none"> □ 図り建-4、6、7、16 及び表り建-2-1 参照 <p>[11.3-建 5] 電力用、計測用、制御用ケーブルが貫通する火災区域境界の壁には、耐火シールを施工する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 耐火シールの材料 <ul style="list-style-type: none"> □ 建築基準法施行令第二百二十九条の二の四第 1 項第七号に基づき、国土交通大臣の認定を受けた耐火シール <p>[11.3-建 6] 電気設備技術基準第十四条に基づき、常用電源系統、非常用電源系統の全ての分電盤に、過電流遮断器として配線用遮断器を設置する。</p>
---------------	-------------	---

追表り建-3-1 附属建物発電機室 仕様表 (5次申請:表り建-1-1) (7/10)

技術基準に基づく設計(注)	溢水による損傷の防止 安全避難通路等	- [13.1-建1] 単純、明確かつ恒久的に表示し容易に識別できる緊急対策設備(1)(安全避難通路(902,905))及び避難口を設置する。上記設備の諸元を以下に示す。 ・ 位置 図り建-8参照 [13.1-建2] 照明用電源の喪失時に作業者の速やかな退避に必要な非常用ディーゼル発電機から給電する緊急対策設備(1)(非常用照明、及び誘導灯)を設置する。 上記設備の諸元を以下に示す。 ・ 員数 ◦ 非常用照明:2台 ◦ 誘導灯:避難口誘導灯を2個 ・ 位置:図り建-8参照 ・ 誘導灯の構造:消防法施行規則第二十八条の三に規定するB級又はC級の認定品とする。																											
	安全機能を有する施設	[14.1-建1] 通常時に想定される設置場所の温湿度状態、大気圧下及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮する。 [14.2-建1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入りが容易な場所に設置する。																											
	材料及び構造	-																											
	搬送設備	-																											
	核燃料物質の貯蔵施設	-																											
	警報設備等	[18.1-建1] 消防法に基づく自動火災報知設備(火災感知設備及びそれに連動する警報設備)の設置は必要とされていないが、火災を早期に感知し報知するため、附属建物発電機室に自動火災報知設備を設置する。 ([11.1-建1]参照)																											
	放射線管理施設	-																											
	廃棄施設	-																											
	核燃料物質等による汚染の防止	-																											
	遮蔽	-																											
	換気設備	-																											
	非常用電源設備	[24.1-建1] 全ての非常用通報設備(放送設備、通信連絡設備(電話設備(890,893)(有線式))と自動火災報知設備は以下の通り、それぞれを非常用ディーゼル発電機に接続する。(接続ケーブルは交流200V、100V(トランスなし)一般動力用ケーブル) 非常用設備電源接続系統一覧表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>非常用ディーゼル発電機</th> <th>無停電電源装置</th> <th>内蔵バッテリー</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">非常用通報設備</td> <td>放送設備*1</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">通信連絡設備(電話設備)</td> <td>有線式*2</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>無線式</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">自動火災報知設備</td> <td>火災感知設備*3</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>警報設備(ベル)*4</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> *1:放送設備本体を介して接続 *3:受信器を介して接続 *2:電話交換機を介して接続 *4:中継盤を介して接続			非常用ディーゼル発電機	無停電電源装置	内蔵バッテリー	非常用通報設備	放送設備*1	○	○	○	通信連絡設備(電話設備)	有線式*2	-	○	無線式	-	-	○	自動火災報知設備	火災感知設備*3	○	-	○	警報設備(ベル)*4	○	-	○
			非常用ディーゼル発電機	無停電電源装置	内蔵バッテリー																								
	非常用通報設備	放送設備*1	○	○	○																								
通信連絡設備(電話設備)		有線式*2	-	○																									
		無線式	-	-	○																								
自動火災報知設備	火災感知設備*3	○	-	○																									
	警報設備(ベル)*4	○	-	○																									

追表り建-3-1 付属建物発電機室 仕様表 (5次申請：表り建-1-1) (8/10)

技術基準に基づく設計(注)	非常用電源設備	<p>[24.1-建2] 付属建物発電機室の全ての緊急対策設備(1)(非常用照明、誘導灯)は、副変電所(第2変電所)の切替器を介して非常用ディーゼル発電機に接続する。(接続ケーブルは交流 200V、100V (トランスなし) 一般動力用ケーブル)</p> <p style="text-align: center;">非常用設備電源接続系統一覧表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>設備</th> <th>非常用ディーゼル発電機</th> <th>無停電電源装置</th> <th>内蔵バッテリー</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">緊急対策設備(1)</td> <td>非常用照明</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>誘導灯</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </tbody> </table> <p>[24.2-建1]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ バッテリーを内蔵している以下の非常用設備は外部電源系統が機能を喪失しても非常用ディーゼル発電機が給電を開始するまでの間(40秒)、バッテリーによりその機能を維持する。なお、非常用ディーゼル発電機からの給電が開始された後は、非常用ディーゼル発電機からの給電で機能を維持する。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 非常用通報設備 <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送設備、通信連絡設備(電話設備(有線式)) ◦ 自動火災報知設備 <ul style="list-style-type: none"> ・ 火災感知設備 ・ それに連動する警報設備 ◦ 緊急対策設備(1) <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常用照明 ・ 誘導灯 ・ 非常用通報設備(放送設備)は、外部電源系統が機能を喪失しても非常用ディーゼル発電機が給電を開始するまでの間(40秒)、無停電電源装置(889)から継続して給電され、機能を維持する。なお、非常用ディーゼル発電機からの給電が開始された後は、非常用ディーゼル発電機からの給電で機能を維持する。 ・ 非常用通報設備(通信連絡設備(電話設備(無線式)))については、バッテリーを内蔵し、連続して機能を維持する。 		設備	非常用ディーゼル発電機	無停電電源装置	内蔵バッテリー	緊急対策設備(1)	非常用照明	○	-	○	誘導灯	○	-	○
		設備	非常用ディーゼル発電機	無停電電源装置	内蔵バッテリー											
緊急対策設備(1)	非常用照明	○	-	○												
	誘導灯	○	-	○												
通信連絡設備	<p>[25.1-建1]</p> <p>事故発生時に周辺作業者への周知、及び工場内への放送連絡、工場外との通信連絡のために、以下の通報設備、及び多様性を確保した電話設備を設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設置設備の種類と員数 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 非常用通報設備(放送設備(スピーカー))：2台 ◦ 非常用通報設備(通信連絡設備(電話設備))：有線式1台、無線式1台 ・ 設置設備の配置：図り建-9参照 															

追表り建-3-1 附属建物発電機室 仕様表 (5次申請: 表り建-1-1) (9/10)

<p>その他事業許可で求める仕様</p>	<p>[99-建 2] 附属建物発電機室は、核燃料物質又は廃棄物を取り扱う建物ではないが、停電時に核燃料物質を取り扱う建物に給電する非常用発電機を設置しているため、更なる安全裕度の向上策として、F3 竜巻(最大風速 92m/s)に対し、附属建物発電機室に竜巻防護ラインを設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 竜巻防護ライン 図り建-1 参照 ・ 竜巻防護ラインの構成と竜巻荷重に対する評価 <ul style="list-style-type: none"> □ 附属建物発電機室 建物の保有水平耐力が、F3 竜巻の風圧力及び気圧差により建物に作用する水平方向の竜巻荷重を上回る。 □ 附属建物発電機室の外壁(鉄筋コンクリート) 終局耐力が単位面積当たりの竜巻荷重を上回る。 □ 附属建物発電機室の鉄扉 終局耐力が単位面積当たりの竜巻荷重を上回る。 <p>[99-建 4] 敷地境界から附属建物発電機室までの距離は 240m 以上あり、F3 竜巻による敷地外からの想定飛来物であるプレハブ物置(大)(最大飛散距離約 211m)、軽トラック(最大飛散距離約 160m)は飛来しない。 なお、更なる安全裕度のため、敷地外からの飛来物対策として加工施設南側の公道との境界に防護フェンス{885}を設置する。 また、公道沿いには、飛来物を防護できる鉄筋コンクリート造の一般建物等があるが、評価では、一般建物には期待していない。</p> <p>[99-建 5] 新設する附属建物発電機室の配置を図り建-1 に示す。</p>
----------------------	---

追表リ建-3-1 付属建物発電機室 仕様表 (5次申請:表リ建-1-1) (10/10)

添付図	<p>図イ建-1 敷地内建物配置図</p> <p>図リ建-1 付属建物 発電機室 鉄扉配置及び竜巻防護ライン</p> <p>図リ建-2 付属建物 発電機室 火災区域図</p> <p>図リ建-3(1/2) 付属建物 発電機室 外部火災・爆発の影響評価(1)</p> <p>図リ建-3(2/2) 付属建物 発電機室 外部火災・爆発の影響評価(2)</p> <p>図リ建-4 付属建物 発電機室 建物平面図</p> <p>図リ建-5 付属建物 発電機室 屋根伏図</p> <p>図リ建-6 付属建物 発電機室 建物立面図</p> <p>図リ建-7 付属建物 発電機室 建物断面図</p> <p>図リ建-8 緊急対策設備 (1) 非常用照明、誘導灯、安全避難通路</p> <p>図リ建-9 非常用通報設備 放送設備、通信連絡設備 (電話設備)</p> <p>図リ建-10 自動火災報知設備 火災感知設備及びそれに連動する警報設備</p> <p>図リ建-11 消火設備 屋外消火栓、消火器</p> <p>図リ建-12 付属建物 発電機室 地盤改良及び基礎伏図</p> <p>図リ建-13 付属建物 発電機室 1階床梁伏図</p> <p>図リ建-14 付属建物 発電機室 R階床梁伏図</p> <p>図リ建-15 付属建物 発電機室 X1、X2、X3 通り軸組図</p> <p>図リ建-16 付属建物 発電機室 Y1、Y2 通り軸組図</p> <p>図リ電建-1 付属建物 発電機室 非常用ディーゼル発電機負荷系統図</p> <p><u>図リ非-6* 非常用設備配置図</u></p> <p><u>図リ非-7(2/3)* 非常用設備 非常用通報設備系統図 放送設備</u></p> <p><u>図リ非-7(3/3)* 非常用設備 非常用通報設備系統図 通信連絡設備</u></p> <p><u>図リ非-8* 非常用設備 自動火災報知設備系統図 火災感知設備・警報設備</u></p>
-----	---

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。

凡例 { }内に示す数字:事業変更許可申請書の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[]内に示す数字:加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-建1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 建1を示す。

[99-建1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 建1を示す。

*は7次申請の図番を示す。その他仕様表内の設計番号及び図番は5次申請書の番号を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については、原規規発第2008051号、及び原規規発第2102254号で認可済み。既認可申請からの追加記載分を二重下線で示す。

表り設-1 無停電電源装置 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{887, 889} 非常用設備 非常用電源設備 無停電電源装置
設置場所		放射線管理棟 管理室
機器名		非常用電源設備 無停電電源装置
変更内容		改造 ・ 耐震性向上のため、部材を追加及び据付部を改造する。
員数		1 基
一般仕様	型式	常時インバータ・商用並列運転方式
	主要な構造材	別表り設-1
	寸法 (単位: mm)	
	その他の構成機器	-
	その他の性能	・ 電源容量: 5kVA (4kW) ・ 電圧 (周波数): 100V (50Hz)
	取扱う核燃料物質の状態	-
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟の土間コンクリートに設置する。

表リ設-1 無停電電源装置 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 (889)無停電電源装置※1 第2類 無停電電源装置支持脚部材： <input type="text"/> 無停電電源装置支持脚アンカーボルト： <input type="text"/> ※1 耐震評価は機器構造を踏まえて支持脚を対象に実施														
	津波による損傷の防止	—														
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設 5] 電気回路を鋼製筐体で覆うとともに、筐体は接地する。														
	人の不法な侵入等の防止	—														
	閉じ込めの機能	[10.1-設 77]放射線管理棟管理室に集中して設置している放射線管理設備には、非常用ディーゼル発電機が給電するまでの間も連続して機能を維持できるよう無停電電源装置を設置する。														
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。														
	溢水による損傷の防止	—														
	安全避難通路等	—														
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。														
	材料及び構造	—														
	搬送設備	—														
	核燃料物質の貯蔵施設	—														
	警報設備等	—														
	放射線管理施設	—														
	廃棄施設	—														
	核燃料物質等による汚染の防止	—														
	遮蔽	—														
	換気設備	—														
	非常用電源設備	[24.2-設 1] 放射線管理棟管理室に集中して設置している放射線管理設備には、非常用ディーゼル発電機が給電するまでの間も連続して機能を維持できるよう無停電電源装置を設置する。(接続ケーブルは、交流 200V (変圧器あり) 一般動力用ケーブル) 無停電電源装置の負荷設備一覧表 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>非常用電源設備</th> <th>負荷設備</th> <th>負荷容量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">無停電電源装置 5kVA(4kW)</td> <td>放送設備</td> <td>0.4kW</td> </tr> <tr> <td>エリアモニタ</td> <td>0.2kW</td> </tr> <tr> <td>気象観測装置</td> <td>0.1kW</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト収集表示</td> <td>0.1kW</td> </tr> <tr> <td>警報設備(非常ベル設備)(警報監視盤)</td> <td>0.4kW</td> </tr> </tbody> </table>	非常用電源設備	負荷設備	負荷容量	無停電電源装置 5kVA(4kW)	放送設備	0.4kW	エリアモニタ	0.2kW	気象観測装置	0.1kW	モニタリングポスト収集表示	0.1kW	警報設備(非常ベル設備)(警報監視盤)	0.4kW
	非常用電源設備	負荷設備	負荷容量													
無停電電源装置 5kVA(4kW)	放送設備	0.4kW														
	エリアモニタ	0.2kW														
	気象観測装置	0.1kW														
	モニタリングポスト収集表示	0.1kW														
	警報設備(非常ベル設備)(警報監視盤)	0.4kW														
通信連絡設備	—															
その他事業許可で求める仕様	—															
添付図	図リ配-1、図リ設-1															

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表り設-2 堰漏水検知警報設備 仕様表 (1/5)

<p>事業許可との 対応</p>	<p>許可番号 (日付) 設備・機器名称</p>	<p>原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)</p> <p>{835} 建物 堰漏水検知警報設備 {839} 建物 堰漏水検知警報設備 {846} 建物 堰漏水検知警報設備 {849} 建物 堰漏水検知警報設備 {853} 建物 堰漏水検知警報設備 {857} 建物 堰漏水検知警報設備 {860} 建物 堰漏水検知警報設備 {867} 建物 堰漏水検知警報設備 {871} 建物 堰漏水検知警報設備 {875} 建物 堰漏水検知警報設備</p>
<p>設置場所</p>	<p>(1) 工場棟 転換工場 (2) 工場棟 成型工場 (3) 加工棟 成型工場 (4) 放射線管理棟 (5) 付属建物 除染室・分析室 (6) 付属建物 第 2 核燃料倉庫 (7) 付属建物 第 3 核燃料倉庫 (8) 付属建物 第 1 廃棄物処理所 (9) 付属建物 第 2 廃棄物処理所 (10) 付属建物 シリンダ洗浄棟</p>	
<p>機器名</p>	<p>建物 堰漏水検知警報設備 (1) 堰漏水検知警報設備 (転換工場) *1 (2) 堰漏水検知警報設備 (成型工場) *2 (3) 堰漏水検知警報設備 (加工棟) *3 (4) 堰漏水検知警報設備 (放射線管理棟) *4 (5) 堰漏水検知警報設備 (除染室・分析室) *5 (6) 堰漏水検知警報設備 (第 2 核燃料倉庫) *6 (7) 堰漏水検知警報設備 (第 3 核燃料倉庫) *7 (8) 堰漏水検知警報設備 (第 1 廃棄物処理所) *8 (9) 堰漏水検知警報設備 (第 2 廃棄物処理所) *9 (10) 堰漏水検知警報設備 (シリンダ洗浄棟) *10 *1 {835}、*2 {839}、*3 {846}、*4 {849}、*5 {853}、*6 {857}、*7 {860}、*8 {867}、*9 {871}、*10 {875}</p>	
<p>変更内容</p>	<p>(1) 新設 ・溢水対策強化のため、堰漏水検知警報設備を新設する。 (2) 新設 ・溢水対策強化のため、堰漏水検知警報設備を新設する。 (3) 新設 ・溢水対策強化のため、堰漏水検知警報設備を新設する。 (4) 新設 ・溢水対策強化のため、堰漏水検知警報設備を新設する。 (5) 新設 ・溢水対策強化のため、堰漏水検知警報設備を新設する。 (6) 新設 ・溢水対策強化のため、堰漏水検知警報設備を新設する。 (7) 新設 ・溢水対策強化のため、堰漏水検知警報設備を新設する。 (8) 新設 ・溢水対策強化のため、堰漏水検知警報設備を新設する。 (9) 新設 ・溢水対策強化のため、堰漏水検知警報設備を新設する。 (10) 新設 ・溢水対策強化のため、堰漏水検知警報設備を新設する。</p>	

表リ設-2 堰漏水検知警報設備 仕様表 (2/5)

員数	(1) 1式 (2) 1式 (3) 1式 (4) 1式 (5) 1式 (6) 1式 (7) 1式 (8) 1式 (9) 1式 (10) 1式	
一般仕様	型式	(1) 電極式 (2) 電極式 (3) 電極式 (4) 電極式 (5) 電極式 (6) 電極式 (7) 電極式 (8) 電極式 (9) 電極式 (10) 電極式
	主要な構造材	別表リ設-2
	寸法 (単位: mm)	-
	その他の構成機器	-
	その他の性能	-
技術基準に基づく設計 (注)	取扱う核燃料物質の状態	-
	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場、工場棟成型工場、加工棟成型工場、放射線管理棟、附属建物除染室・分析室、附属建物第2核燃料倉庫、附属建物第3核燃料倉庫、附属建物第1廃棄物処理所、附属建物第2廃棄物処理所及び附属建物シリンダ洗浄棟の床スラブまたは土間コンクリートに設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐えるようボルトで固定する。 [6.1-設3] インターロックの制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。
人の不法な侵入等の防止	-	

表リ設-2 堰漏水検知警報設備 仕様表 (3/5)

技術基準に基づく設計(注)	閉じ込めの機能	<p>[7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、工場棟転換工場本体の1階には高さ100mm以上及び160mm以上、2階には高さ200mm以上、3階には高さ140mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(835)を設置する。</p> <p>[7.1-建5(4次)] 工場棟成型工場は、以下の目的のため1階に高さ60mm以上及び160mm以上(工場棟転換工場側からの溢水止水用)、2階に高さ70mm以上、3階に高さ30mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(839)を設置する。</p> <p>[7.1-建5(2次)] 第1種管理区域から第2種管理区域または非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、加工棟成型工場本体1階及び連絡通路には高さ80mm以上、加工棟成型工場2階には高さ40mm以上の堰に漏水検知警報設備(846)を設置(廃液処理室は、フロアレベルより240mm低いためフロアレベルより80mm以上の高さとなる堰に漏水検知警報設備(846)を設置)。</p> <p>[7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、放射線管理棟に高さ60mm以上、179mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(849)を設置する。</p> <p>[7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、除染室・分析室には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(853)を設置する。</p> <p>[7.1-建5(4次)] 第2核燃料倉庫本体及び前室の扉に、工場棟転換工場及び除染室・分析室で発生した溢水が第2核燃料倉庫前室を通じて第2核燃料倉庫本体への侵入、及び第2核燃料倉庫前室から屋外への溢水の漏えいを防止するため、高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(857)を設置する。</p> <p>[10.1-建5] 第1種管理区域の溢水防護区画から、防護区画外、及び非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、第3核燃料倉庫の2階には高さ90mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(860)を設置する。(図リ非-5-2参照)</p> <p>また、第3核燃料倉庫1階の作業室(1)北東部にも溢水源があるため、溢水防護区画とし、当該箇所は既存堰(高さ260mm以上)で溢水防護区画内に隔離され、当該箇所の外への漏えいが生じない。(図リ非-5-1参照)</p> <p>[10.1-建5(6次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、第1廃棄物処理所の1階に、高さ100mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(867)を設置する。</p> <p>[10.1-建5(6次)] 以下の目的のために、第2廃棄物処理所の1階に、200mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(871)を設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1種管理区域から非管理区域への溢水の漏えい防止 ・非管理区域から第1種管理区域への溢水の漏えい防止 <p>[10.1-建5(6次)] シリンダ洗浄棟の1階に、第1種管理区域から第2種管理区域への溢水の漏えい防止用として、高さ140mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))と、耐震重要度分類が異なる建物間の溢水の流入防止用として、高さ200mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(875)を設置する。。</p>
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 漏水検知器には不燃性材料を使用する。

表り設-2 堰漏水検知警報設備 仕様表 (4/5)

技術基準に基づく設計(注)	溢水による損傷の防止	<p>[5.6.1-建 3(4次)] 溢水防護区画外への溢水を検知し警報を発報し溢水の拡大を防止するために、堰に漏水検知警報設備(835)を設置する。</p> <p>[5.6.1-建 3(4次)] 溢水防護区画外への溢水を検知し警報を発報し溢水の拡大を防止するために、堰に漏水検知警報設備(839)を設置する。</p> <p>[5.6.1-建 2(2次)] 加工棟成型工場の溢水拡大防止のための堰に漏水検知警報設備(846)を設置する設計。</p> <p>[5.6.1-建 3(4次)] 溢水防護区画外への溢水を検知し警報を発報し溢水の拡大を防止するために、堰に漏水検知警報設備(849)を設置する。</p> <p>[5.6.1-建 3(4次)] 溢水防護区画外への溢水を検知し警報を発報し溢水の拡大を防止するために、堰に漏水検知警報設備(853)を設置する。</p> <p>[5.6.1-建 3(4次)] 溢水防護区画からの溢水を検知し警報を発報し溢水の拡大を防止するために、堰に漏水検知警報設備(857)を設置する。</p> <p>[12.1-建 3] 溢水防護区画外への溢水を検知し警報を発報し溢水の拡大を防止するために、緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(860)を設置する。</p> <p>[12.1-建 3(6次)] 溢水防護区画外への溢水を検知し警報を発報し溢水の拡大を防止するために、緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(867)を設置する。</p> <p>[12.1-建 3(6次)] 溢水防護区画外への溢水を検知し警報を発報し溢水の拡大を防止するために、緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(871)を設置する。</p> <p>[12.1-建 3(6次)] 溢水防護区画外への溢水を検知し警報を発報し溢水の拡大を防止するために、緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(875)を設置する。</p> <p>[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。</p>
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	<p>[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。</p> <p>[14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。</p>
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—

表り設-2 堰漏水検知警報設備 仕様表 (5/5)

技術基準に基づく設計(注)	警報設備等	<p>[13.1-建1(4次)] 工場棟転換工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に漏水検知警報設備(835)を設置する。</p> <p>[13.1-建1(4次)] 工場棟成型工場の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に漏水検知警報設備(839)を設置する。</p> <p>[5.6.1-建2(2次)] 加工棟成型工場の溢水拡大防止のための堰に漏水検知警報設備(846)を設置する設計。</p> <p>[13.1-建1(4次)] 放射線管理棟の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に漏水検知警報設備(849)を設置する。</p> <p>[13.1-建1(4次)] 除染室・分析室の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に漏水検知警報設備(853)を設置する。</p> <p>[13.1-建1(4次)] 第2核燃料倉庫本体内への液体状の放射性物質の侵入及び施設外への漏えいを防止するための堰に漏水検知警報設備(857)を設置する。</p> <p>[18.1-建1] 第3核燃料倉庫には、施設外への漏えいを防止するための緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(860)を設置する。</p> <p>[18.1-建1(6次)] 第1廃棄物処理所には、施設外への漏えいを防止するための緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(867)を設置する。</p> <p>[18.1-建1(6次)] 第2廃棄物処理所には、施設外への漏えいを防止するための緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(871)を設置する。</p> <p>[18.1-建1(6次)] シリンダ洗浄棟には、施設外への漏えいを防止するための緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))に漏水検知警報設備(875)を設置する。</p>
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3竜巻に耐えるようボルトで固定する(漏水検知警報設備(転換工場(原料倉庫、転換加工室、3階フィルタ室)、放射線管理棟(廃棄物一時貯蔵所)、除染室・分析室、第2核燃料倉庫(前室)、第1廃棄物処理所1階、第2廃棄物処理所(廃棄物プレス室))。)	
添付図	図り配-2、図り制-5、図り制-6、図り制-7、図り制-8、図り制-9、図り制-10、図り制-11、図り制-12、図り制-13、図り制-14、図り制配-1、図り制配-2、図り制配-3、図り制配-4、図り制配-5	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表リ設-3 窒素供給設備 仕様表 (1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{910} 付属設備 窒素供給設備 {911} 付属設備 窒素ガス供給配管系統 (屋外供給系統)
設置場所		屋外
機器名		付属設備 窒素ガス供給配管系統 (1) レシーバータンク (1) (2) レシーバータンク (2) (3) レシーバータンク (3) (4) レシーバータンク (4)
変更内容		(1) 改造 ・炉内爆発防止用窒素供給のための窒素供給設備としてレシーバータンク (配管系統を含む) を新設し、窒素ガス供給配管系統を改造する。 (2) 改造 ・炉内爆発防止用窒素供給のための窒素供給設備としてレシーバータンク (配管系統を含む) を新設し、窒素ガス供給配管系統を改造する。 (3) 改造 ・炉内爆発防止用窒素供給のための窒素供給設備としてレシーバータンク (配管系統を含む) を新設し、窒素ガス供給配管系統を改造する。 (4) 改造 ・炉内爆発防止用窒素供給のための窒素供給設備としてレシーバータンク (配管系統を含む) を新設し、窒素ガス供給配管系統を改造する
員数		1 式 (1) 1 基 (2) 1 基 (3) 1 基 (4) 1 基
一般仕様	型式	円筒縦型
	主要な構造材	別表リ設-3
	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/> (3) <input type="text"/> (4) <input type="text"/>
	その他の構成機器	窒素ガス供給配管系統 (逆止弁含む)
	その他の性能	最高使用圧力 <input type="text"/> MPa
	取扱う核燃料物質の状態	-
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する屋外サポート基礎、工場棟成型工場の壁面 (レシーバータンク (2)、(3) の配管系統) 及び加工棟成型工場の壁面 (レシーバータンク (4) の配管系統) に設置する。

表リ設一3 窒素供給設備 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.1-設6] 屋外に設置する窒素供給設備はF1竜巻に耐えるようボルトで固定するとともに、配管は損傷しないような支持間隔で保持する。 [8.1-設15] 窒素供給設備内は窒素であり凍結することはないため、凍結防止設計は不要である。 [8.1-設17] 屋外に設置する窒素供給設備は降水の影響を受けないように金属製とする。 [8.1-設19] 屋外に設置する窒素供給設備には積雪に耐える強度を有する部材を使用する。なお、配管は積雪の影響を受けにくい円筒形とする。 [8.1-設20] 建築基準法、危険物の規制に関する政令および消防法に該当しないため避雷設備の設置は不要である。 [8.1-設21] 屋外に設置する窒素供給設備には降下火砕物の堆積に耐える強度を有する部材を使用する。なお、配管は降下火砕物の堆積の影響を受けにくい円筒形とする。 [8.1-設23] 屋外に設置する窒素供給設備は生物学的影響を受けないように開口部の無い構造とする。 [8.2-設4] 屋外に設置する窒素供給設備は外部火災及び爆発の影響を受けない位置に設置する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	—
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。 [11.7-設13] 炉内爆発防止用窒素供給のための窒素供給設備としてレシーバータンクを設置する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] 窒素供給設備はF3竜巻に耐えるようボルトで固定するとともに、配管はF3竜巻に耐えるような支持間隔で保持する。	
添付図	図リ配-3、図リ配-6、図リ系-1、図リ設-2	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表り設-4 水素供給設備 仕様表 (1/3)

事業許可との対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{912} 付属設備 水素供給設備 (屋外供給系統) {913} 付属設備 水素ガス供給配管系統 {915} 付属設備 地震インターロック
設置場所		屋外
機器名		付属設備 水素ガス供給配管系統
変更内容		改造 ・耐震性向上のため、屋外配管系統を改造する。 ・水素爆発防止対策を多重化するため、インターロックを新設、改造する。(*1) ・外部火災対策のため、{915} 地震インターロックの制御盤に遮熱板を新設する。 *1: {915} 地震インターロックを新設、改造する。
員数		1 式
一般仕様	型式	エア駆動式 (SNA-10)
	主要な構造材	別表り設-4
	寸法 (単位: mm)	□
	その他の構成機器	水素供給設備遮断弁、減圧弁、安全弁、地震計、水素ガス配管系統、遮熱板
	その他の性能	—
技術基準に基づく設計 (注)	取扱う核燃料物質の状態	—
	核燃料物質の臨界防止	—
安全機能を有する施設の地盤		[5.1-設 1] 水素供給設備遮断弁及び配管はそれぞれ十分な支持性能を有する {914} 障壁及び屋外サポート基礎に設置する。 {915} 地震インターロック (地震計) は十分な支持性能を有する屋外サポート基礎に設置する。

表リ設一4 水素供給設備 仕様表 (2/3)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	<p>[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。</p> <p>[6.1-設2] 地震力に耐える支持間隔で固定する。</p> <p>{913} 水素ガス供給配管系統 第3類</p> <p>[6.1-設4] {915} 地震インターロックの制御部は耐震重要度分類第1類に分類する。</p> <p>{915} 地震インターロック 第1類</p> <p>地震計 部材： — (高剛性のためボルト評価で代表)</p> <p>地震計 取付ボルト： <input type="text"/>、<input type="text"/> (新規) (1基分) 計2基</p> <p>地震計 アンカーボルト： <input type="text"/>、<input type="text"/> (新規) (1基分) 計2基</p> <p>制御盤 部材： <input type="text"/></p> <p>制御盤 アンカーボルト： <input type="text"/>、<input type="text"/> (新規) (1基分) 計2基</p> <p>遮熱板 部材： <input type="text"/>、<input type="text"/></p> <p>遮熱板 アンカーボルト： <input type="text"/>、<input type="text"/> (新規) (1基分) 計2基</p>
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	<p>[8.1-設6] 屋外に設置する水素供給設備は F1 竜巻に耐えるようボルトで固定するとともに、配管は損傷しないような支持間隔で保持する。</p> <p>[8.1-設11] 屋外に設置する遮断弁は、凍結防止のため保温材を設置する。</p> <p>[8.1-設15] 水素ガス供給配管系統内は水素であり凍結することはないため、凍結防止設計は不要である。</p> <p>[8.1-設17] 屋外に設置する水素供給設備は降水の影響を受けないように金属製とする。</p> <p>[8.1-設17] 屋外に設置する {915} 地震インターロックの制御盤は降水の影響を受けないように金属製とする。</p> <p>[8.1-設19] 屋外に設置する水素供給設備は積雪の影響を受けにくい円筒形とする。</p> <p>[8.1-設19] 屋外に設置する {915} 地震インターロックの制御盤には積雪に耐える強度を有する材料を使用する。</p> <p>[8.1-設20] 建築基準法、危険物の規制に関する政令および消防法に該当しないため避雷設備の設置は不要である。</p> <p>[8.1-設21] 屋外に設置する水素供給設備は降下火砕物の堆積の影響を受けにくい円筒形とする。</p> <p>[8.1-設21] 屋外に設置する {915} 地震インターロックの制御盤には降下火砕物の堆積に耐える強度を有する材料を使用する。</p> <p>[8.1-設23] 屋外に設置する水素供給設備 ({915} 地震インターロックの制御盤含む) は生物学的影響を受けないように開口部の無い構造とする。</p> <p>[8.1-設25] 屋外に設置する {915} 地震インターロックの制御盤は、茨城県水戸気象台において過去に観測された最低気温-12.7℃でも作動するように屋外用盤とする。</p> <p>[8.2-設1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。</p> <p>[8.2-設2] インターロック回路のうち、アナログ信号ケーブルについてはシールド付ケーブルを使用し、警報設定器の電源には避雷器を設置する。</p> <p>[8.2-設4] 屋外に設置する水素供給設備 ({915} 地震インターロックの制御盤を除く) は外部火災及び爆発の影響を受けない位置に設置する。</p> <p>[8.2-設7] 屋外に設置する {915} 地震インターロックの制御盤は外部火災の影響を軽減するために遮熱板を設置する。</p> <p>[8.2-設4] 屋外に設置する {915} 地震インターロックの制御盤は爆発の影響を受けない位置に設置する。</p>
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	—

表リ設-4 水素供給設備 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計(注)	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。 [11.3-設 7] (915)地震インターロックに係るケーブルは金属製カバーに収納する。 [11.5-設 7] 高压ガス保安法に基づき、漏えいのないよう開口のない配管を敷設する。 [11.7-設 6] 地震を検知した時点で自動的に水素ガス供給を停止する(915)地震インターロック(独立二系統)を設置する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.1-設 10] 地震を検知した時点で自動的に水素ガス供給を停止する(915)地震インターロック(独立二系統)を設置する。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.2-設 18] 地震を検知した時点で自動的に水素ガス供給を停止する(915)地震インターロック(独立二系統)を設置する。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設 1] Sクラスに属する施設に求められる地震力(1G程度)に対して十分な強度を有するよう、第1類の設備・機器に対しては水平地震力が1.0Gで弾性範囲となる設計とする。 [99-設 3] 水素供給設備はF3竜巻に耐えるようボルトで固定するとともに、配管はF3竜巻に耐えるような支持間隔で保持する。	
添付図	図リ配-3、図リ配-6、図リ系-2、図リ制-1、図リ制-盤1	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表り設-5 溢水源供給停止設備（手動） 仕様表（1/2）

事業許可との 対応	許可番号（日付）	原規規発第 1711011 号（平成 29 年 11 月 1 日付）
	設備・機器名称	{916} 付属設備 遮断弁（工業用水、水道水、冷却水、純水、アンモニア水、空調用 水配管）
設置場所		(1) 屋外 (2) 屋外
機器名		付属設備 溢水源供給停止設備（手動） (1) 工業用水遮断弁（手動） (2) 水道水遮断弁（手動）
変更内容		(1) 新設 ・ 溢水対策強化のため、遮断弁を新設する。 (2) 新設 ・ 溢水対策強化のため、遮断弁を新設する。
員数		1 式 (1) 1 基 (2) 1 基
一般仕様	型式	ゲート式
	主要な構造材	別表り設-5
	寸法（単位：mm）	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/>
	その他の構成機器	-
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	-
技術基準に基づく設計 （注）	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する屋外サポート基礎に設置する。

表リ設-5 溢水源供給停止設備（手動） 仕様表（2/2）

技術基準に基づく設計（注）	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設2] 遮断弁に接続する配管は地震力に耐える強度を有する部材を使用する。 {916} 遮断弁*1 第1類 *1：配管の一部（質点）として評価
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	[8.1-設6] 屋外に設置する遮断弁は F1 竜巻により損傷しないよう固定された配管に設置する。 [8.1-設11] 屋外に設置する遮断弁は、凍結防止のため保温材を設置する。 [8.1-設17] 屋外に設置する遮断弁は降水の影響を受けないように金属製とする。 [8.1-設19] 屋外に設置する遮断弁を支持する配管は積雪の影響を受けにくい円筒形とする。 [8.1-設20] 建築基準法、危険物の規制に関する政令および消防法に該当しないため避雷設備の設置は不要である。 [8.1-設21] 屋外に設置する遮断弁を支持する配管は降下火砕物の堆積の影響を受けにくい円筒形とする。 [8.1-設23] 屋外に設置する遮断弁は生物学的影響を受けないように開口部の無い構造とする。 [8.2-設4] 屋外に設置する遮断弁は外部火災及び爆発の影響を受けない位置に設置する。
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設67] 地震時においても手動で溢水源を遮断できるように、工業用水及び水道水の供給配管に、1.0G の水平地震力に対して弾性範囲となる手動遮断弁を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 工業用水遮断弁（手動）、水道水遮断弁（手動）には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設17] 地震時においても手動で溢水源を遮断できるように、工業用水及び水道水の供給配管に、1.0G の水平地震力に対して弾性範囲となる手動遮断弁を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設1] Sクラスに属する施設に求められる地震力（1G程度）に対して十分な強度を有するよう、第1類の設備・機器に対しては水平地震力が1.0Gで弾性範囲となる設計とする。 [99-設3] F3 竜巻に耐えるよう固定された配管に設置する。	
添付図	図リ配-4、図リ配-6、図リ系-3、図リ設-3	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表り設-6 溢水源供給停止設備（自動） 仕様表（1/4）

<p>事業許可との 対応</p>	<p>許可番号（日付） 設備・機器名称</p>	<p>原規規発第 1711011 号（平成 29 年 11 月 1 日付） {917} 付属設備 地震インターロック {918} 付属設備 漏水インターロック {919} 付属設備 遮断弁（蒸気配管） {920} 付属設備 地震インターロック</p>
<p>設置場所</p>		<p>(1) 屋外 (2) 屋外 (3) 屋外 (4) 屋外 (5) 屋外 (6) 屋外 (7) 屋外 *{917}地震インターロックの検出端となる地震計は、放射線管理棟内に設置 *{918}漏水インターロックの検出端となる漏水検知器は、工場棟転換工場、工場棟成 型工場、加工棟成型工場、放射線管理棟、付属建物除染室・分析室、付属建物第2核 燃料倉庫、付属建物第3核燃料倉庫、付属建物第1廃棄物処理所、付属建物第2廃棄 物処理所、付属建物シリダ洗浄棟内に設置 *{920}地震インターロックの検出端となる地震計は、工場棟転換工場及び付属建物 シリダ洗浄棟内に設置</p>
<p>機器名</p>		<p>付属設備 溢水源供給停止設備（自動） (1) 工業用水遮断弁（自動）*1 (2) 水道水遮断弁（自動）*1 (3) 冷却水ポンプ停止インターロック*1,*2 (4) 純水ポンプ停止インターロック*1,*2 (5) アンモニア水ポンプ停止インターロック*1,*2 (6) 空調用水ポンプ停止インターロック*1,*2 (7) 蒸気遮断弁(1)(2)*3 *1：{917}、{918} *2：インターロックとしているのはポンプを停止させる機能のこと。 *3：{919}、{920}</p>
<p>変更内容</p>		<p>(1) 新設 ・ 溢水対策強化のため、遮断弁を新設する。 ・ 溢水対策強化のため、インターロックを新設する。(*1) (2) 新設 ・ 溢水対策強化のため、遮断弁を新設する。 ・ 溢水対策強化のため、インターロックを新設する。(*1) (3) 新設 ・ 溢水対策強化のため、インターロックを新設する。(*1) (4) 新設 ・ 溢水対策強化のため、インターロックを新設する。(*1) (5) 新設 ・ 溢水対策強化のため、インターロックを新設する。(*1) (6) 新設 ・ 溢水対策強化のため、インターロックを新設する。(*1) (7) 新設 ・ 溢水対策強化のため、遮断弁を新設する。 ・ 溢水対策強化のため、インターロックを新設する。(*2) *1：{917} 付属設備 地震インターロック、{918} 付属設備 漏水インターロックを 新設する。 *2：{920} 付属設備 地震インターロックを新設する。</p>
<p>員数</p>		<p>1 式 (1) 1 基 (2) 1 基 (3) 1 式 (4) 1 式 (5) 1 式 (6) 1 式 (7) 2 基</p>

表り設-6 溢水源供給停止設備（自動） 仕様表（2/4）

一般仕様	型式	電磁式
	主要な構造材	別表り設-6
	寸法（単位：mm）	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/> (3) - (4) - (5) - (6) - (7) <input type="text"/>
	その他の構成機器	地震計*1、地震計(1)(2) *1：{917} (1)(2)(3)(4)(5)(6)で共用。 ※漏水検知器は堰漏水検知警報設備（表り設-2）の構成機器を共有使用する。
	その他の性能	-
技術基準に基づく設計（注）	取扱う核燃料物質の状態	-
	核燃料物質の臨界防止	-
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 工業用水遮断弁（自動）及び水道水遮断弁（自動）は、十分な支持性能を有する屋外サポート基礎に設置する。 {917}地震インターロック（地震計）は、十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された放射線管理棟の土間コンクリートに設置する。 {919}蒸気遮断弁(1)は、十分な支持性能を有する工場棟組立工場の壁面に設置する。 {919}蒸気遮断弁(2)は、十分な支持性能を有する付属建物シリンダ洗浄棟の壁面に設置する。 {920}地震インターロック（地震計）は、十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場及び付属建物シリンダ洗浄棟の土間コンクリートに設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設2] 遮断弁に接続する配管は地震力に耐える強度を有する部材を使用する {917} 遮断弁*1 第3類 {918} 遮断弁*1 第3類 {919} 遮断弁*1 第1類 *1：配管の一部(質点)として評価 [6.1-設3] {918}インターロックの制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 [6.1-設4] {920}地震インターロックの制御部は耐震重要度分類第1類に分類する。 なお、{917}地震インターロックの制御部は耐震重要度分類第3類に分類する。 {920} 地震インターロック 第1類 地震計（転換工場、シリンダ洗浄棟）部材： -（高剛性のためボルト評価で代表） 地震計（転換工場、シリンダ洗浄棟）取付ボルト： <input type="text"/> 、 <input type="text"/> （新規） (1基分)計2基 地震計（転換工場、シリンダ洗浄棟）アンカーボルト： <input type="text"/> 、 <input type="text"/> （新規） (1基分)計2基 制御盤（転換工場、シリンダ洗浄棟）部材： <input type="text"/> 制御盤（転換工場、シリンダ洗浄棟）アンカーボルト： <input type="text"/> 、 <input type="text"/> （新規） (1基分)計2基
津波による損傷の防止	-	

表り設-6 溢水源供給停止設備（自動） 仕様表（3/4）

技術基準に基づく設計（注）	外部からの衝撃による損傷の防止	<p>[8.1-設 6] 屋外に設置する遮断弁は F1 竜巻により損傷しないよう固定された配管に設置する。</p> <p>[8.1-設 11] 屋外に設置する遮断弁は、凍結防止のため保温材を設置する。</p> <p>[8.1-設 17] 屋外に設置する遮断弁は降水の影響を受けないように金属製とする。</p> <p>[8.1-設 19] 屋外に設置する遮断弁を支持する配管は積雪の影響を受けにくい円筒形とする。</p> <p>[8.1-設 20] 建築基準法、危険物の規制に関する政令および消防法に該当しないため避雷設備の設置は不要である。</p> <p>[8.1-設 21] 屋外に設置する遮断弁を支持する配管は降下火砕物の堆積の影響を受けにくい円筒形とする。</p> <p>[8.1-設 23] 屋外に設置する遮断弁は生物学的影響を受けないように開口部の無い構造とする。</p> <p>[8.2-設 1] インターロック回路の信号の受け渡しはメカニカルリレーを使用する。</p> <p>[8.2-設 2] インターロック回路のうち、アナログ信号ケーブルについてはシールド付ケーブルを使用し、警報設定器の電源には避雷器を設置する。</p> <p>[8.2-設 4] 屋外に設置する遮断弁は外部火災及び爆発の影響を受けない位置に設置する。</p>
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	<p>[10.1-設 68] 管理区域内の漏水拡大防止のため、漏水を検知して管理区域内への水供給を停止する〔918〕漏水インターロックを設置する。</p> <p>[10.1-設 69] 溢水源となる、工業用水及び水道水の配管には遮断弁を設置する。地震を検知した時点で、これらの遮断弁を閉止する〔917〕地震インターロック（地震加速度 0.15G 以下）を設置する。また、溢水源となる冷却水、純水、アンモニア水及び空調用水に関しては、地震を検知した時点で、これらの溢水に繋がる送液ポンプを停止する〔917〕地震インターロック（地震加速度 0.15G 以下）を設置する。</p> <p>[10.1-設 70] 地震時に蒸気の供給を停止できるように、蒸気の供給配管に 1.0G の水平地震力に対して弾性範囲となる遮断弁を設置する。地震を検知した時点で、この遮断弁を閉止する〔920〕地震インターロック（地震加速度 0.15G 以下）を設置する。</p>
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	<p>[12.1-設 15] 管理区域内の漏水拡大防止のため、漏水を検知して管理区域内への水供給を停止する〔918〕漏水インターロックを設置する。</p> <p>[12.1-設 16] 溢水源となる、工業用水及び水道水の配管には遮断弁を設置する。地震を検知した時点で、これらの遮断弁を閉止する〔917〕地震インターロック（地震加速度 0.15G 以下）を設置する。また、溢水源となる冷却水、純水、アンモニア水及び空調用水に関しては、地震を検知した時点で、これらの溢水に繋がる送液ポンプを停止する〔917〕地震インターロック（地震加速度 0.15G 以下）を設置する。</p> <p>[12.1-設 18] 地震時に蒸気の供給を停止できるように、蒸気の供給配管に 1.0G の水平地震力に対して弾性範囲となる遮断弁を設置する。地震を検知した時点で、この遮断弁を閉止する〔920〕地震インターロック（地震加速度 0.15G 以下）を設置する。</p>
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	<p>[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。</p> <p>[14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。</p>
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—

表リ設-6 溢水源供給停止設備（自動） 仕様表（4/4）

技術基準に基づく設計（注）	警報設備等	<p>[18.2-設 31] 溢水源となる、工業用水及び水道水の配管には遮断弁を設置する。地震を検知した時点で、これらの遮断弁を閉止する{917}地震インターロック（地震加速度 0.15G 以下）を設置する。また、溢水源となる冷却水、純水、アンモニア水及び空調用水に関しては、地震を検知した時点で、これらの溢水に繋がる送液ポンプを停止する{917}地震インターロック（地震加速度 0.15G 以下）を設置する。</p> <p>[18.2-設 31] 地震時に蒸気の供給を停止できるように、蒸気の供給配管に 1.0G の水平地震力に対して弾性範囲となる遮断弁を設置する。地震を検知した時点で、この遮断弁を閉止する{920}インターロック（地震加速度 0.15G 以下）を設置する。</p> <p>[18.2-設 32] 管理区域内の漏水拡大防止のため、漏水を検知して管理区域内への水供給を停止する{918}漏水インターロックを設置する。</p>
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	<p>[99-設 1] S クラスに属する施設に求められる地震力（1G 程度）に対して十分な強度を有するよう、第 1 類の設備・機器に対しては水平地震力が 1.0G で弾性範囲となる設計とする。</p> <p>[99-設 3] 屋外設置の遮断弁は F3 竜巻に耐えるよう固定された配管に設置する。F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。 （工場棟転換工場に設置する地震計）</p>	
添付図	<p>図リ配-4、図リ配-6、図リ系-3、図リ設-4、図リ制-2、図リ制-3、図リ制-4、図リ制-盤 2、図リ制配-1、図リ制配-2、図リ制配-3、図リ制配-4、図リ制配-5、図リ制配-6</p>	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第 26 条～第 39 条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第 4 条第 1 項に対する設計番号 設 1 を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1 を示す。

表リ設-7 保安秤量器（シリンダ1）～（シリンダ3） 仕様表（1/2）

事業許可との 対応	許可番号（日付）	原規規発第1711011号（平成29年11月1日付）
	設備・機器名称	{921} 付属設備 秤量設備 {923} 付属設備 秤
設置場所		(1) 付属建物 シリンダ洗浄棟 貯蔵室(3) (2) 付属建物 シリンダ洗浄棟 沈殿槽室 (3) 付属建物 シリンダ洗浄棟 貯蔵室(3)
機器名		付属設備 秤量設備 保安秤量器（シリンダ1）～（シリンダ3） (1) 保安秤量器（シリンダ1） (2) 保安秤量器（シリンダ2） (3) 保安秤量器（シリンダ3）
変更内容		(1) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (2) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (3) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。
員数		3台 (1) 1台 (2) 1台 (3) 1台
一般仕様	型式	電子天秤式 (1) PB303-S (2) LPO-20K (3) LPO-50K
	主要な構造材	型番に規定
	寸法（単位：mm）	型番に規定
	その他の構成機器	—
	その他の性能	(1) 最大秤量値 310g (2) 最大秤量値 20 kg (3) 最大秤量値 50 kg
取扱う核燃料物質の状態		UF4等粉末
技術基準に基づく設計（注）	核燃料物質の臨界防止	{923} [4.1-設1] 核的制限値を設定する。 保安秤量器（シリンダ1～3） 濃縮度 5%以下 積載制限 容器の直径 25.1cm 以下又は容積 26.8L 以下 （粉末は容器に入れて計量するため容器の形状寸法で制限する。） [4.2-設1] ウランの使用は、その形状寸法及び位置について臨界計算コードにより安全であることが確認された範囲に制限する。 [4.2-設6] シリンダ洗浄棟領域に設置する。
	安全機能を有する施設の地盤	—

表り設-7 保安秤量器（シリンダ1）～（シリンダ3） 仕様表（2/2）

技術基準に基づく設計（注）	地震による損傷の防止	—
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	—
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
遮蔽	—	
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	—	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表り設一8 保安秤量器（ウラン管理5）～（ウラン管理7）仕様表（1/2）

事業許可との 対応	許可番号（日付）	原規規発第1711011号（平成29年11月1日付）
	設備・機器名称	{921} 付属設備 秤量設備 {923} 付属設備 秤
設置場所		(1) 付属建物 原料貯蔵所 (2) 付属建物 第3核燃料倉庫 作業室(1) (3) 付属建物 第3核燃料倉庫 作業室(1)
機器名		付属設備 秤量設備 保安秤量器（ウラン管理5）～（ウラン管理7） (1) 保安秤量器（ウラン管理5） (2) 保安秤量器（ウラン管理6） (3) 保安秤量器（ウラン管理7）
変更内容		(1) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (2) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (3) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。
員数		3台 (1) 1台 (2) 1台 (3) 1台
一般仕様	型式	ロードセル式、電子天秤式 (1) HS-CD-30 (2) ARX-30K (3) HX-400 ※市販品(秤量機)型式
	主要な構造材	型番に規定
	寸法（単位：mm）	型番に規定
	その他の構成機器	—
	その他の性能	(1) 最大秤量値 3,000 kg (2) 最大秤量値 30 kg (3) 最大秤量値 410g
取扱う核燃料物質の状態		UF ₄ 等粉末、粉末、ペレット
技術基準に基づく設計（注）	核燃料物質の臨界防止	{923} [4.1-設1] 核的制限値を設定する。 (保安秤量器(ウラン管理5)) (UF ₆ シリンダを扱う場合) 濃縮度 5%以下 減速度 H/U=0.088以下 積載制限 UF ₆ シリンダ1以下 (粉末輸送容器を扱う場合) 濃縮度 5%以下 減速度 H/U=0.5(含水率1.6%)以下 積載制限 粉末輸送容器1以下 (保安秤量器(ウラン管理6、7)) (粉末を取り扱う場合) 濃縮度 5%以下 積載制限 容器の直径25.1cm以下又は容積26.8L以下 (粉末は容器に入れて計量するため容器の形状寸法で制限する。) (ペレットを取り扱う場合) 濃縮度 5%以下 質量制限 14.8kgU以下(ボート(焼結)、ペレットトレイ、金属容器(ペレット)、 サンプル容器、ペレット：1個) [4.2-設1] ウランの使用は、その形状寸法及び位置について臨界計算コードにより安全であることが確認された範囲に制限する。 [4.2-設6] 保安秤量器(ウラン管理5)は、原料貯蔵所領域に設置する。また、保安秤量器(ウラン管理6、7)は、第3核燃料倉庫(2)領域に設置する。
	安全機能を有する施設の地盤	—

表り設一8 保安秤量器（ウラン管理5）～（ウラン管理7） 仕様表（2/2）

技術基準に基づく設計（注）	地震による損傷の防止	—
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設5]保安秤量器（ウラン管理5）は、核燃料物質の落下を防止する（ラッチロック式フック）。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	—
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能（臨界、閉じ込め、遮蔽等）を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.3-設3] 上位の位置に設置する保安秤量器（ウラン管理5）は損壊に伴う内部飛来物になることを防止する構造とする。（耐荷重：保安秤量器（ウラン管理5）3ton）
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	—	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表り設-9 UF₆シリンダ秤量器 仕様表 (1/2)

事業許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{921} 付属設備 秤量設備 {922} 付属設備 秤
設置場所		付属建物 原料貯蔵所
機器名		付属設備 秤量設備 UF ₆ シリンダ秤量器
変更内容		改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。
員数		1台
一般仕様	型式	シリンダ横置型
	主要な構造材	別表り設-7
	寸法(単位:mm)	
	その他の構成機器	-
	その他の性能	最大秤量値 3,000kg
取扱う核燃料物質の状態		UF ₆ 固体
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	{922} [4.1-設1] 核的制限値を設定する。 濃縮度 5%以下 減速度 H/U=0.088以下 積載制限 UF ₆ シリンダ1以下 [4.2-設1] ウランの使用は、その形状寸法及び位置について臨界計算コードにより安全であることが確認された範囲に制限する。 [4.2-設6] 原料貯蔵所領域に設置する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物 原料貯蔵所の土間コンクリートに設置する。

表リ設-9 UF₆シリンダ秤量器 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1]耐震重要度に応じ分類する。 [6.1-設2]地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。 (922)UF ₆ シリンダ秤量器 ※1 第1類 UF ₆ シリンダ秤量器 支持脚部材: <input type="text"/> UF ₆ シリンダ秤量器 支持脚アンカーボルト: <input type="text"/> ※1:耐震評価は機器構造を踏まえて支持脚を対象に実施。
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	-
	人の不法な侵入等の防止	-
	閉じ込めの機能	-
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	-
	安全避難通路等	-
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	-
	搬送設備	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	警報設備等	-
	放射線管理施設	-
	廃棄施設	-
核燃料物質等による汚染の防止	-	
遮蔽	-	
換気設備	-	
非常用電源設備	-	
通信連絡設備	-	
その他事業許可で求める仕様	[99-設1] Sクラスに属する施設に求められる地震力(1G程度)に対して十分な強度を有するよう、第1類の設備・機器に対しては水平地震力が1.0Gで弾性範囲となる設計とする。	
添付図	図リ配-5、図リ設-5	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字:事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字:加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

表り設-10 保安秤量器 (分析 1)、(分析 2) 仕様表 (1/2)

事業許可との対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{921} 付属設備 秤量設備 {923} 付属設備 秤
設置場所	(1) 付属建物 除染室・分析室 分析室 (2) 付属建物 除染室・分析室 分析室	
機器名	付属設備 秤量設備 保安秤量器 (分析 1)、(分析 2) (1) 保安秤量器 (分析 1) (2) 保安秤量器 (分析 2)	
変更内容	(1) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (2) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。	
員数	2 台 (1) 1 台 (2) 1 台	
一般仕様	型式	電子天秤式 (1) PG802-S (2) SB8001
	主要な構造材	型番に規定
	寸法 (単位: mm)	型番に規定
	その他の構成機器	—
	その他の性能	(1) 最大秤量値 810g (2) 最大秤量値 8,100g
	取扱う核燃料物質の状態	粉末、ペレット
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	{923} [4.1-設 1] 核的制限値を設定する。 濃縮度 5%以下 質量 14.8kgU 以下 (分光分析室及び分析室全体で質量制限) [4.2-設 1] 分光分析室及び分析室全体での質量制限値のウランを試料回収ボックスに集約し立体角法により評価する (6 次申請 (三原燃第 20-0695 号) にて評価済)。 [4.2-設 6] 工場棟領域に設置する。
	安全機能を有する施設の地盤	—

表り設-10 保安秤量器 (分析 1)、(分析 2) 仕様表 (2/2)

技術基準に基づき設計(注)	地震による損傷の防止	—
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	—
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
核燃料物質等による汚染の防止	—	
遮蔽	—	
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、ワイヤで固定する。	
添付図	—	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

別表リ設一1 無停電電源装置 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
無停電電源装置	主要な構造材	柱(無停電電源装置) はり(無停電電源装置)	
	ウランを取り扱う部位	—	
	その他	アンカーボルト(無停電電源装置) 鋼製管体(無停電電源装置)	

許可との対応：{887} {889}

別表リ設-2 堰漏水検知警報設備 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
堰漏水検知警報設備（転換工場） 堰漏水検知警報設備（成型工場） 堰漏水検知警報設備（加工棟） 堰漏水検知警報設備（放射線管理棟） 堰漏水検知警報設備（除染室・分析室） 堰漏水検知警報設備（第2核燃料倉庫） 堰漏水検知警報設備（第3核燃料倉庫） 堰漏水検知警報設備（第1廃棄物処理所） 堰漏水検知警報設備（第2廃棄物処理所） 堰漏水検知警報設備（シリンドラ洗浄棟）	主要な構造材	—	
	ウランを取り扱う部位	—	
	その他	漏水検知器(接液部)	

許可との対応： {835}, {839}, {846}, {849}, {853}, {857}, {860}, {867}, {871}, {875}

別表リ設-3 窒素供給設備 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
レシーバータンク (1)	主要な構造材	柱(レシーバータンク (1) 本体)	
レシーバータンク (2)		柱(レシーバータンク (1) 脚部)	
レシーバータンク (3)		柱(レシーバータンク (2) 本体)	
レシーバータンク (4)		柱(レシーバータンク (2) 脚部)	
		柱(レシーバータンク (3) 本体)	
		柱(レシーバータンク (3) 脚部)	
		柱(レシーバータンク (4) 本体)	
		柱(レシーバータンク (4) 脚部)	
	ウランを取り扱う部位	—	
	その他	配管 逆止弁 アンカーボルト (レシーバータンク (1)) アンカーボルト (レシーバータンク (2)) アンカーボルト (レシーバータンク (3)) アンカーボルト (レシーバータンク (4))	

許可との対応： {910}, {911}

別表リ設-4 水素供給設備 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
水素ガス供給配管系統	主要な構造材	柱 (制御盤 A) はり (制御盤 A) 柱 (制御盤 B) はり (制御盤 B) 柱 (遮熱板 A) はり (遮熱板 A) 柱 (遮熱板 B) はり (遮熱板 B)	
	ウランを取り扱う部位	—	
	その他	アンカーボルト (制御盤 A) アンカーボルト (制御盤 B) アンカーボルト (地震計 A) アンカーボルト (地震計 B) アンカーボルト (遮熱板 A) アンカーボルト (遮熱板 B) 取付ボルト (地震計 A) 取付ボルト (地震計 B) 減圧弁 安全弁 水素供給設備遮断弁 (1) 水素供給設備遮断弁 (2) 配管 保温材 金属製カバー (地震インターロックケーブル) 遮熱板パネル (水素貯蔵所地震計 II 盤 A, B)	

許可との対応： {912}, {913}, {915}

別表リ設-5 溢水源供給停止設備（手動） 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
工業用水遮断弁（手動） 水道水遮断弁（手動）	主要な構造材	—	
	ウランを取り扱う部位	—	
	その他	工業用水遮断弁（手動） 水道水遮断弁（手動） 保温材	

許可との対応：{916}

別表リ設一6 溢水源供給停止設備（自動） 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
工業用水遮断弁（自動） 水道水遮断弁（自動） 冷却水ポンプ停止インター ロック 純水ポンプ停止インターロ ック アンモニア水ポンプ停止イ ンターロック 空調用水ポンプ停止インタ ーロック 蒸気遮断弁（1）（2）	主要な構造材	柱（制御盤（転換工場、シリンダ洗淨棟）） 柱（制御盤（転換工場、シリンダ洗淨棟）） はり（制御盤（転換工場、シリンダ洗淨棟）） はり（制御盤（転換工場、シリンダ洗淨棟））	
	ウランを取り扱う部位	—	
	その他	アンカーボルト（制御盤（転換工場、シリンダ洗淨棟）） アンカーボルト（制御盤（転換工場、シリンダ洗淨棟）） アンカーボルト（地震計（転換工場、シリンダ洗淨棟）） アンカーボルト（地震計（転換工場、シリンダ洗淨棟）） 取付ボルト（地震計（転換工場、シリンダ洗淨棟）） 取付ボルト（地震計（転換工場、シリンダ洗淨棟）） 地震計 工業用水遮断弁（自動） 水道水遮断弁（自動） 蒸気遮断弁（1） 蒸気遮断弁（2） 保温材	

許可との対応：{917}，{918}，{919}，{920}

別表リ設一7 UF₆シリンダ秤量器 材料一覧

機器名	部位	部位名	材料
UF ₆ シリンダ秤量器	構造部材	柱 はり	
	ウランを取り扱う部位	—	
	その他	アンカーボルト	

許可との対応：{921}, {922}

追表リ設一1(2次) 保安秤量器(加工棟1)～(加工棟9) 仕様表(1/2)

許可との対応	許可番号(日付)	原規規発第1711011号(平成29年11月1日付)
	設備・機器名称	{921} 付属設備秤量設備 {923} 付属設備秤
設置場所		(1) 加工棟 成型工場 ベレット加工室 (2) 加工棟 成型工場 ベレット加工室 (3) 加工棟 成型工場 ベレット加工室 (4) 加工棟 成型工場 ベレット加工室 フードボックス(2)内 (5) 加工棟 成型工場 ベレット加工室 フードボックス(3)内 (6) 加工棟 成型工場 ベレット加工室 フードボックス(1)内 (7) 加工棟 成型工場 ベレット加工室 (8) 加工棟 成型工場 ベレット加工室 (9) 加工棟 成型工場 ベレット加工室
機器名		保安秤量器(加工棟1)～(加工棟9) (1) 保安秤量器(加工棟1) (2) 保安秤量器(加工棟2) (3) 保安秤量器(加工棟3) (4) 保安秤量器(加工棟4) (5) 保安秤量器(加工棟5) (6) 保安秤量器(加工棟6) (7) 保安秤量器(加工棟7) (8) 保安秤量器(加工棟8) (9) 保安秤量器(加工棟9)
変更内容		(1) 変更なし (2) 変更なし (3) 変更なし (4) 変更なし (5) 変更なし (6) 変更なし (7) 変更なし (8) 変更なし (9) 変更なし
員数		9台 (1) 1台 (2) 1台 (3) 1台 (4) 1台 (5) 1台 (6) 1台 (7) 1台 (8) 1台 (9) 1台
一般仕様	型式	電子天秤式 (1) HJR-33KT (2) HJR-33KT (3) ARX-30K (4) CG-30K (5) CG-30K (6) CG-30K (7) PB-303 (8) FX-300 (9) HW-60KGL
	主要な構造材	型番に規定
	寸法(単位:mm)	型番に規定

追表リ設一(2次) 保安秤量器(加工棟1)～(加工棟9) 仕様表(2/2)

一般仕様	その他の構成機器	—
	その他の性能	(1) 最大秤量値 33,000g (2) 最大秤量値 33,000g (3) 最大秤量値 30,000g (4) 最大秤量値 30,000g (5) 最大秤量値 30,000g (6) 最大秤量値 30,000g (7) 最大秤量値 310g (8) 最大秤量値 310g (9) 最大秤量値 60,000g
	取扱う核燃料物質の状態	粉末(UO ₂ 粉末、U ₃ O ₈ 粉末、UO ₂ スラッジ)、ペレット(UO ₂ ペレット)
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	[3.1-設1] 核的制限値を設定する。 (粉末を取り扱う場合) 濃縮度 5%以下 積載 容器の直径 25.1cm 以下又は容積 26.8L 以下 (ペレットを取り扱う場合) 濃縮度 5%以下 質量 14.8kgU 以下(ポート(焼結)、ペレットトレイ、サンプル容器、ペレット: 1) ただし、質量管理されたフードボックス内の秤量器(保安秤量器(加工棟4)、保安秤量器(加工棟5)、保安秤量器(加工棟6))については使用する容器の制限は不要。 [4.2-設2] ウランの移動は、その形状寸法及び移動範囲について臨界計算コードにより安全である範囲に制限する。 [4.2-設6] 加工棟領域に設置する。
	火災等による損傷の防止	[4.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料(金属材料)を使用する。
	安全機能を有する施設の地盤	—
	地震による損傷の防止	—
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	溢水による損傷の防止	[5.6.1-設7] 配線用遮断器を設置する。
	材料及び構造	—
	閉じ込めの機能	—
	遮蔽	—
	換気	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	安全機能を有する施設	[11.1-設1] 設置場所の温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能を発揮できる設計 [11.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する設計
	搬送設備	—
	警報設備等	—
	安全避難通路等	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	廃棄施設	—
	放射線管理施設	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
	その他事業許可で求める仕様	—
添付図	—	

注 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第18条～第31条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業変更許可申請書の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：設工認技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、設工認技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [5.2.1-設1]は、設工認技術基準第5条の2第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第1908096号にて認可済み

追表り設-1 (5次) 非常用ディーゼル発電機 仕様表 (1/3)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{887, 888} 非常用設備 非常用電源設備 非常用ディーゼル発電機
設置場所	(1) 付属建物 発電機室 発電機室(1) (2) 付属建物 発電機室 発電機室(2)	
機器名	非常用電源設備 非常用ディーゼル発電機 (1) 非常用ディーゼル発電機(1) (2) 非常用ディーゼル発電機(2)	
変更内容	(1) 改造 ・ 既設の設備より容量を増加させ、外部電源系統の機能喪失時における必要な機器を動作させるのに、十分な容量へ改造する。 ・ 既設の動力室から既設を撤去し、発電機室へ新規に製作し設置する。 ・ 非常用ディーゼル発電機の新規製作にともない、屋外ケーブル系統を改造する。 (2) 改造 ・ 既設の設備より容量を増加させ、外部電源系統の機能喪失時における必要な機器を動作させるのに、十分な容量へ改造する。 ・ 既設の動力室から既設を撤去し、発電機室へ新規に製作し設置する。 ・ 非常用ディーゼル発電機の新規製作にともない、屋外ケーブル系統を改造する。	
員数	2 基 (1 基は予備) (1) 1 基 (2) 1 基	
一般仕様	型式	4 サイクル、水冷、直接噴射式
	主要な構造材	別表り設-1【三原燃 第 20-0273 号】、 <u>追別表り設-1 (5次)</u>
	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/>
	その他の構成機器	燃料油タンク (2 基)、潤滑油タンク (2 基)、ラジエータ (2 基) 燃料油配管、潤滑油配管、冷却水配管、屋内ケーブル、発電機始動盤 <u>屋外ケーブル(切替器、配線用遮断器、変圧器 (電圧 3300/200, 100V、200/200, 100V 含む)、切替配電盤、遮熱板</u>
	その他の性能	・ 発電機出力: 750kVA (600kW) / 基 ・ 電圧 (周波数): 3300V (50Hz) ・ 燃料油: A 重油
	取扱う核燃料物質の状態	—
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	—
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物発電機室の床スラブに設置する。 [5.1-設 1] <u>切替配電盤は十分な支持性能を有する屋外サポート基礎に設置する。</u>

追表り設-1(5次) 非常用ディーゼル発電機 仕様表 (2/3)

<p>技術基準に基づく設計(注)</p>	<p>地震による損傷の防止</p>	<p>[6.1-設 1] 耐震重要度に応じ分類する。 <u>[6.1-設 1] 切替配電盤は耐震重要度に応じ分類する。</u> [6.1-設 2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 <u>[6.1-設 2] 切替配電盤は地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。</u> (非常用ディーゼル発電機) 第2類 部材:一(高剛性のためボルト評価で代表) アンカーボルト: [] [] (新規) (燃料油タンク*) 第2類 支持脚部材: [] 支持脚アンカーボルト: [] [] (新規) (潤滑油タンク*) 第2類 支持脚部材: [] 支持脚アンカーボルト: [] [] (新規) (ラジエータ*) 第2類 支持脚部材: [] 支持脚アンカーボルト: [] [] (新規) (発電機始動盤) 第2類 発電機始動盤部材: [] 発電機始動盤アンカーボルト: [] [] (新規) <u>(切替配電盤*) 第2類</u> 支持脚部材: [] [] 支持脚アンカーボルト: [] [] (新規) ※1:耐震評価は機器構造を踏まえて支持脚を対象に実施。</p>
	<p>津波による損傷の防止 外部からの衝撃による損傷の防止</p>	<p>— [8.1-設 6] 屋外設置のラジエータ(配管系統含む)はF1竜巻に耐えられるようボルトで固定する。 [8.1-設 13] 不凍液を含めた冷却水とする。 [8.1-設 17] 屋外設置のラジエータ(配管系統含む)は降水の影響を受けないように金属製とし、ケーブルは導体が露出しない構造とする。 [8.1-設 19] 屋外設置のラジエータ(配管系統含む)は積雪に耐える強度を有する部材を使用する。なお、配管は積雪の影響を受けにくい円筒形とする。 [8.1-設 20] 屋外設置のラジエータ(配管系統含む)は建築基準法及び消防法に該当しないことから、避雷設備の設置は不要である。 [8.1-設 21] 屋外設置のラジエータ(配管系統含む)は降下火砕物の堆積に耐える強度を有する部材を使用する。なお、配管は降下火砕物の影響を受けにくい円筒形とする。 [8.1-設 23] 屋外設置のラジエータ配管系統は生物学的影響を受けないように開口部の無い構造とする。 [8.2-設 4] 屋外設置のラジエータ(配管系統含む)は外部火災及び爆発の影響を受けない位置に設置する。 [8.2-設 5] 電気回路を鋼製筐体で覆うとともに、筐体は接地する。 <u>[8.2-設 5] 屋外に設置する切替配電盤は電気回路を鋼製筐体で覆うとともに、筐体は接地する。</u> <u>[8.1-設 6] 屋外に設置する切替配電盤はF1竜巻に耐えられるようボルトで固定する。</u> <u>[8.1-設 17] 屋外に設置する切替配電盤は降水の影響を受けないように金属製とする。</u> <u>[8.1-設 19] 屋外に設置する切替配電盤は積雪に耐える強度を有する材料を使用する。</u> <u>[8.1-設 20] 屋外に設置する切替配電盤は建築基準法、危険物の規制に関する政令および消防法に該当しないため避雷設備の設置は不要である。</u> <u>[8.1-設 21] 屋外に設置する切替配電盤は降下火砕物の堆積に耐える強度を有する材料を使用する。</u> <u>[8.1-設 28] 屋外に設置する切替配電盤は生物学的影響を受けないように開口部にメッシュ(粉塵除去用)を有する屋外用盤とする。</u> <u>[8.1-設 25] 屋外に設置する切替配電盤は、茨城県水戸気象台において過去に観測された最低気温-12.7℃でも作動するように屋外用盤とする。</u> <u>[8.2-設 4] 屋外に設置する切替配電盤は、爆発の影響を受けない位置に設置する。</u> <u>[8.2-設 7] 屋外に設置する切替配電盤は、外部火災の影響を軽減するため、遮熱板を設置する。</u></p>

追表り設一(5次) 非常用ディーゼル発電機 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計(注)	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設 41] 第1種管理区域の負圧維持に必要な給電量(170kW)を有する非常用ディーゼル発電機を設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。 [11.3-設 2] <u>切替配電盤は主要な構造材に不燃性材料を使用する。</u> [11.3-設 15] 室内に可燃性油以外の可燃物を設置しないこととし、可燃性油の漏えいの拡大を防止するため、防油堤を設置する。 [11.3-設 16] JIS C 3005 に定める 60 度傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 [11.3-設 16] <u>屋外ケーブルは JIS C 3005 に定める 60 度傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。</u>
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.1-設 1] <u>切替配電盤は設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。</u> [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.2-設 1] <u>切替配電盤は検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。</u> [14.4-設 1] 使用施設と共用する非常用ディーゼル発電機は、使用施設の負荷も考慮した電源容量を確保する設計により、共用によってその安全機能を損なわない設計とする。 [14.4-設 3] 非常用ディーゼル発電機より給電される機器までの間に配線用遮断器を設置する。 [14.4-設 3] <u>切替配電盤に配線用遮断器を設置する。</u>
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[18.2-設 35] 停電時、必要な負荷容量(480kW)に対し、十分に余裕を持った 600kW の発電容量を有する非常用ディーゼル発電機を 2 基(うち 1 基は予備)設置する。また、停電時、40 秒以内に非常用ディーゼル発電機が起動すること。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
非常用電源設備	[24.1-設 1] 停電時、必要な負荷容量(480kW)に対し、十分に余裕を持った 600kW の発電容量を有する非常用ディーゼル発電機を 2 基(うち 1 基は予備)設置する。また、停電時、40 秒以内に非常用ディーゼル発電機が起動すること。 [24.1-設 2] <u>ディーゼル機関を原動力とし、既設同様接続設備で要求されるのに必要な電圧 3300V を有する非常用ディーゼル発電機を設置する(図り系-4)。</u> <u>(接続ケーブルは、交流 3300V(変圧器なし)難燃性ケーブル、交流 200V(変圧器あり)一般動力用ケーブル)</u> [24.1-設 3] 給電系統に過電流保護機構を設置する。	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] 屋外設置のラジエータは F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。 [99-設 3] <u>屋外設置の切替配電盤(遮熱板)は F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。</u>	
添付図	図り配-1、図り系-1、図り系-2、図り設-1【三原燃 第 20-0273 号】 図り配-6、図り配-7、図り系-4、図り設-6	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第 26 条～第 39 条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第 4 条第 1 項に対する設計番号 設 1 を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1 を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については、原規規発第 2008051 号にて認可済み

追表り設-2 (5次) 同位体分析設備 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{906} 分析設備 同位体分析設備
設置場所		(1) 工場棟 転換工場 分光分析室 (2) 工場棟 転換工場 分光分析室
機器名		分析設備 同位体分析設備 (1) 表面電離型質量分析装置(1) (2) 表面電離型質量分析装置(2)
変更内容		(1) 変更なし (2) 変更なし
員数		1 式 (1) 1 基 (2) 1 基
一般仕様	型式	(1) SECTOR54 (2) TRITON-TI
	主要な構造材	別表り設-2
	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/>
	その他の構成機器	-
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	UO ₂ 粉末、U ₃ O ₈ 粉末等(分析サンプル)
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	{906}・{907}・{908}・{909} [4.1-設1] 核的制限値を設定する。 濃縮度 5%以下 質量 14.8kgU 以下 (分光分析室及び分析室全体で質量制限) [4.2-設1] 分光分析室及び分析室全体での質量制限値のウランを試料回収ボックスに集約し立体角法により評価する(図臨配-2、図臨転-121)。 [4.2-設6] 工場棟領域に設置する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された工場棟転換工場の土間コンクリートに設置する。

追表リ設-2 (5次) 同位体分析設備 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設5] 分析装置本体に収納することにより、核燃料物質の落下を防止する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設2] 水の浸入を想定したウラン質量を管理する。 [12.1-設3] ウランの存在部位を溢水水位(160mm)より高くする。 [12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設7] 使用施設との共用によって、核的制限値を超えないように管理する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図リ配-2、図リ設-5、図リ設-6 【三原燃 第20-0256号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2008051号、及び原規規発第2102254号で認可済み。

追表リ設-3 (5次) 不純物分析設備 仕様表 (1/3)

事業許可との 対応	許可番号 (日付) 設備・機器名称	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付) {907} 分析設備 不純物分析設備
設置場所		(1) 工場棟 転換工場 分光分析室 (2) 工場棟 転換工場 分光分析室 (3) 付属建物 除染室・分析室 分析室 (4) 付属建物 除染室・分析室 分析室 (5) 付属建物 除染室・分析室 分析室 (6) 付属建物 除染室・分析室 分析室 (7) 付属建物 除染室・分析室 分析室 (8) 付属建物 除染室・分析室 分析室 (9) 付属建物 除染室・分析室 分析室
機器名		分析設備 不純物分析設備 (1) 固体発光分光分析装置 (2) ICP 質量分析装置 (3) ICP 発光分光分析装置 (4) 自動水分分析装置 (5) 炭素・硫黄同時分析装置 (6) 自動ハロゲン分析装置 (7) α線スペクトル分析装置 (8) 廃水タンク (9) サンプル保管庫
変更内容		(1) 変更なし (2) 変更なし (3) 変更なし (4) 変更なし (5) 変更なし (6) 変更なし (7) 変更なし (8) 改造 ・ 既設の廃水タンクは廃棄し、新たに製作して付属建物 除染室・分析室 分析室に設置する。 (9) 新設 ・ 竜巻襲来時の飛散防止対策のため、サンプル保管庫を新設する。
員数		1 式 (1) 1 基 (2) 1 基 (3) 1 基 (4) 1 基 (5) 1 基 (6) 1 基 (7) 1 基 (8) 1 基 (9) 1 基
一般仕様	型式	(1) GEW-170 (2) Agilent7500ce、設置架台 (3) iCAP6300Duo、UF4A-AA6M-CA1T※1 (4) AQS-2120、UF4A-AA5M-CA1T※1 (5) EMIA-920V、UF1A-AA6L-CA0T※1 (6) HSU-50※2、SQ-30※2、TBS-15※2、設置架台 (7) 576A-600H (8) 円筒縦型 (9) SECOM Pythagoras CABI、設置架台 ※1 市販品の設置架台 ※2 自動ハロゲン分析装置を構成する部品
	主要な構造材	別表リ設-3

追表リ設-3 (5次) 不純物分析設備 仕様表 (2/3)

一般仕様	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/> (3) <input type="text"/> (4) <input type="text"/> (5) <input type="text"/> (6) <input type="text"/> (7) <input type="text"/> (8) <input type="text"/> (9) <input type="text"/>
	その他の構成機器	配管系統(ポンプ含む) (廃水タンク)
	その他の性能	有効容量約 <input type="text"/> L (廃水タンク)
	取扱う核燃料物質の状態	UO ₂ 粉末、U ₃ O ₈ 粉末等(分析サンプル)
技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	{906}・{907}・{908}・{909} [4.1-設1] 核的制限値を設定する(廃水タンクを除く)。 濃縮度 5%以下 質量 14.8kgU 以下 (分光分析室及び分析室全体で質量制限) [4.2-設1] 分光分析室及び分析室全体での質量制限値のウランを試料回収ボックスに集約し立体角法により評価する(図臨配-2、図臨転-121)(廃水タンクを除く)。 [4.2-設6] 工場棟領域に設置する。(廃水タンクを除く)
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物 除染室・分析室、工場棟転換工場の建物、土間コンクリートに設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類(ただしサンプル保管庫は第2類) [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する(配管系を含む)。 {907} 分析設備 不純物分析設備 サンプル保管庫 第2類 本体部材: - (高剛性のためボルト評価で代表) 本体取付ボルト: <input type="text"/> <input type="text"/> (新規) 設置架台部材: <input type="text"/> 設置架台アンカーボルト: <input type="text"/> <input type="text"/> (新規)
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	-
	人の不法な侵入等の防止	-
	閉じ込めの機能	[10.1-設1] 液体を内包する部位は漏えいのない構造とする(廃水タンク)。 [10.1-設5] 分析装置、およびサンプル保管庫のサンプル保持できる構造により、核燃料物質の落下を防止する(廃水タンクを除く)。 [10.1-設8] 耐腐食性材料を使用する(廃水タンク)。 [7.1-建5(4次)] 第1種管理区域から第2種管理区域又は非管理区域への溢水の漏えいを防止するため、付属建物 除染室・分析室には高さ160mm以上の緊急対策設備(3)(堰(内部溢水止水用))を設置する(三原燃 第19-0801号 図リ建-57 参照)(廃水タンク)。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設2] 水の浸入を想定したウラン質量を管理する(廃水タンクを除く)。 [12.1-設3] ウランの存在部位を溢水水位(160mm)より高くする(廃水タンクを除く)。 [12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する(サンプル保管庫除く)。
	安全避難通路等	-
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.4-設7] 使用施設との共用によって、核的制限値を超えないように管理する(固体発光分光分析装置、自動ハロゲン分析装置、サンプル保管庫)。

追表り設-3 (5次) 不純物分析設備 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計(注)	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	[13.1-建1(4次)] 除染室・分析室の液体状の放射性物質を収納する機器には、施設外への漏えいを防止するための堰に[853]漏水検知警報設備を設置する(廃水タンク)(表り設-2参照)。
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
	非常用電源設備	—
	通信連絡設備	—
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻に耐えるようボルト(含む拘束金具)で固定する。	
添付図	図り配-2、図り配-3、図り配-4、図り系-3、図り設-3、図り設-4、図り設-7、図り設-8、図り設-9、図り設-10、図り設-11、図り設-12、図り設-13 【三原燃 第20-0256号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。

凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。

[99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2008051号、及び原規規発第2102254号で認可済み。

追表り設-4 (5次) 物性測定設備 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{908} 分析設備 物性測定設備
設置場所		(1) 付属建物 除染室・分析室 分析室 (2) 付属建物 除染室・分析室 分析室 (3) 付属建物 除染室・分析室 分析室
機器名		分析設備 物性測定設備 (1) 比表面積測定装置 (2) 高密度測定装置 (3) 平均粒径測定装置
変更内容		(1) 変更なし (2) 変更なし (3) 改造 ・ 火災防止のため、金属製カバーを設置する。
員数		1 式 (1) 1 基 (2) 1 基 (3) 1 基
一般仕様	型式	(1) Macsorb HM-1220、WS2D-AA5M-AA0T※ (2) タップ密度測定式、設置架台 (3) Model 95、WS2D-AA8M-AA0T※ ※ 市販品の設置架台
	主要な構造材	別表り設-4
	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/> (2) <input type="text"/> (3) <input type="text"/>
	その他の構成機器	—
	その他の性能	—
	取扱う核燃料物質の状態	UO ₂ 粉末、U ₃ O ₈ 粉末等 (分析サンプル)

追表リ設-4 (5次) 物性測定設備 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	核燃料物質の臨界防止	{906}・{907}・{908}・{909} [4.1-設1] 核的制限値を設定する。 濃縮度 5%以下 質量 14.8kgU 以下 (分光分析室及び分析室全体で質量制限) [4.2-設1] 分光分析室及び分析室全体での質量制限値のウランを試料回収ボックスに集約し立体角法により評価する(図臨配-2、図臨転-121)。 [4.2-設6] 工場棟領域に設置する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物 除染室・分析室の土間コンクリートに設置する。
	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設5] 分析装置のサンプル保持できる構造により、核燃料物質の落下を防止する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。なお、構造部材として木材を使用する平均粒径測定装置は金属製カバーで覆う。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設2] 水の浸入を想定したウラン質量を管理する。 [12.1-設3] ウランの存在部位を溢水水位(160mm)より高くする。 [12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
	換気設備	—
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻に耐えるようボルト(含む拘束金具)で固定する。	
添付図	図リ配-3、図リ設-14、図リ設-15、図リ設-16 【三原燃 第20-0256号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2008051号、及び原規規発第2102254号で認可済み。

追表り設-5 (5次) 試料回収ボックス 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{909} 分析設備 試料回収ボックス (不純物分析設備付帯設備)
設置場所		(1) 付属建物 除染室・分析室 分析室
機器名		分析設備 試料回収ボックス (不純物分析設備付帯設備)
変更内容		(1) 改造 ・ 作業性改善のため、下部へのシュート部を閉止する。
員数		1 基
一般仕様	型式	箱型ボックス式
	主要な構造材	別表り設-5
	寸法 (単位: mm)	(1) <input type="text"/>
	その他の構成機器	-
	その他の性能	-
	取扱う核燃料物質の状態	UO ₂ 粉末、U ₃ O ₈ 粉末等 (分析サンプル)
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	{906}・{907}・{908}・{909} [4.1-設 1] 核的制限値を設定する。 濃縮度 5%以下 質量 14.8kgU 以下 (分光分析室及び分析室全体で質量制限) [4.2-設 1] ウランの使用は、その形状寸法及び位置について立体角法により安全である範囲に制限する (図臨配-2、図臨転-121)。 [4.2-設 6] 工場棟領域に設置する。
	安全機能を有する施設の地盤	[5.1-設 1] 十分な支持性能を有する基礎及び地盤上に建造された付属建物 除染室・分析室の土間コンクリートに設置する。

追表リ設-5 (5次) 試料回収ボックス 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	[6.1-設1] 耐震重要度に応じ分類する。 耐震重要度分類第3類 [6.1-設2] 地震力に耐える強度を有する部材を使用し、ボルトで固定する。
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	[10.1-設3] フードボックスの開口部は風速0.5m/秒以上を維持する(局所排気設備は図ト系1-28参照)。 [10.1-設4] 排気は局所排気設備に接続する(局所排気設備は図ト系1-28参照)。 [10.1-設36] ウラン粉末を取り扱うフードボックスを設置する。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設1] フードボックスには不燃性及び難燃性材料を使用する。 [11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設2] 水の浸入を想定したウラン質量を管理する。 [12.1-設3] ウランの存在部位を溢水水位(160mm)より高くする。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
	核燃料物質等による汚染の防止	—
	遮蔽	—
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻に耐えるようボルトで固定する。	
添付図	図リ配-3、図リ設-2 【三原燃 第20-0256】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。
 [99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2008051号、及び原規規発第2102254号で認可済み。

追表リ設-1 (6次) 保安秤量器 (転換工場 1) ~ (転換工場 10) 仕様表 (1/3)

事業許可との 対応	許可番号 (日付) 設備・機器名称	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付) {921} 付属設備 秤量設備 {923} 付属設備 秤
設置場所	(1) 工場棟 転換工場 転換加工室 (2) 工場棟 転換工場 転換加工室 (3) 工場棟 転換工場 転換加工室 (4) 工場棟 転換工場 転換加工室 (5) 工場棟 転換工場 転換加工室 (6) 工場棟 転換工場 転換加工室 (7) 工場棟 転換工場 転換加工室 (8) 工場棟 転換工場 転換加工室 (9) 工場棟 転換工場 転換加工室 (10) 工場棟 転換工場 転換加工室	
機器名	付属設備 秤量設備 保安秤量器 (転換工場 1) ~ (転換工場 10) (1) 保安秤量器 (転換工場 1) (2) 保安秤量器 (転換工場 2) (3) 保安秤量器 (転換工場 3) (4) 保安秤量器 (転換工場 4) (5) 保安秤量器 (転換工場 5) (6) 保安秤量器 (転換工場 6) (7) 保安秤量器 (転換工場 7) (8) 保安秤量器 (転換工場 8) (9) 保安秤量器 (転換工場 9) (10) 保安秤量器 (転換工場 10)	
変更内容	(1) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (2) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (3) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (4) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (5) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (6) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (7) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (8) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (9) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (10) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。	
員数	10 台 (1) 1 台 (2) 1 台 (3) 1 台 (4) 1 台 (5) 1 台 (6) 1 台 (7) 1 台 (8) 1 台 (9) 1 台 (10) 1 台	

追表り設一1 (6次) 保安秤量器 (転換工場1) ~ (転換工場10) 仕様表 (2/3)

一般仕様	型式	電子天秤式 (1) PB303-S (2) PB303-S (3) ARX-30K (4) ARX-30K (5) ARX-30K (6) ARX-30K (7) ARX-30K (8) ARX-30K (9) ARX-30K (10) ARX-30K ※市販品(秤量機)型式
	主要な構造材	型番に規定
	寸法 (単位: mm)	型番に規定
	その他の構成機器	—
	その他の性能	(1) 最大秤量値 310g (2) 最大秤量値 310g (3) 最大秤量値 30kg (4) 最大秤量値 30kg (5) 最大秤量値 30kg (6) 最大秤量値 30kg (7) 最大秤量値 30kg (8) 最大秤量値 30kg (9) 最大秤量値 30kg (10) 最大秤量値 30kg
取扱う核燃料物質の状態	UF ₄ 等粉末、粉末	
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	{923} [4.1-設1] 核的制限値を設定する。 (粉末を取り扱う場合) 濃縮度 5%以下 積載 容器の直径 25.1cm 以下又は容積 26.8L 以下 [4.2-設2] ウランの移動は、その形状寸法及び移動範囲について臨界計算コードにより安全であることが確認された範囲に制限する。 [4.2-設6] 工場棟領域に設置する。
	安全機能を有する施設の地盤	—

追表リ設一1 (6次) 保安秤量器 (転換工場1) ~ (転換工場10) 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計 (注)	地震による損傷の防止	—
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	—
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能 (臨界、閉じ込め、遮蔽等) を発揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
核燃料物質等による汚染の防止	—	
遮蔽	—	
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	[99-設3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、ワイヤで固定する (保安秤量器 (転換工場1) (転換工場2) を除く)。	
添付図	—	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。

凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。

[99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み

追表リ設-2 (6次) 保安秤量器 (成型工場 1) ~ (成型工場 10) 仕様表 (1/3)

事業許可との 対応	許可番号 (日付) 設備・機器名称	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付) {921} 付属設備 秤量設備 {923} 付属設備 秤
設置場所		(1) 工場棟 成型工場 ペレット加工室 (2) 工場棟 成型工場 ペレット加工室 (3) 工場棟 成型工場 ペレット加工室 (4) 工場棟 成型工場 ペレット加工室 (5) 工場棟 成型工場 ペレット加工室 (6) 工場棟 成型工場 ペレット加工室 (7) 工場棟 成型工場 ペレット加工室 (8) 工場棟 成型工場 ペレット加工室 (9) 工場棟 成型工場 ペレット加工室 (10) 工場棟 成型工場 ペレット加工室
機器名		付属設備 秤量設備 保安秤量器 (成型工場 1) ~ (成型工場 10) (1) 保安秤量器 (成型工場 1) (2) 保安秤量器 (成型工場 2) (3) 保安秤量器 (成型工場 3) (4) 保安秤量器 (成型工場 4) (5) 保安秤量器 (成型工場 5) (6) 保安秤量器 (成型工場 6) (7) 保安秤量器 (成型工場 7) (8) 保安秤量器 (成型工場 8) (9) 保安秤量器 (成型工場 9) (10) 保安秤量器 (成型工場 10)
変更内容		(1) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (2) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (3) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (4) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (5) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (6) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (7) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (8) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (9) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (10) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。
員数		10 台 (1) 1 台 (2) 1 台 (3) 1 台 (4) 1 台 (5) 1 台 (6) 1 台 (7) 1 台 (8) 1 台 (9) 1 台 (10) 1 台

追表リ設-2 (6次) 保安秤量器 (成型工場1) ~ (成型工場10) 仕様表 (2/3)

一般仕様	型式	電子天秤式 (1) ARX-30K (2) ARX-30K (3) ARX-30K (4) ARX-30K (5) ARX-30K (6) ARX-30K (7) ARX-30K (8) ARX-30K (9) AJ-220 (10) PB303
	主要な構造材	型番に規定
	寸法 (単位: mm)	型番に規定
	その他の構成機器	—
	その他の性能	(1) 最大秤量値 30kg (2) 最大秤量値 30kg (3) 最大秤量値 30kg (4) 最大秤量値 30kg (5) 最大秤量値 30kg (6) 最大秤量値 30kg (7) 最大秤量値 30kg (8) 最大秤量値 30kg (9) 最大秤量値 220g (10) 最大秤量値 310g
技術基準に基づく設計 (注)	取扱う核燃料物質の状態	UF ₄ 等粉末、粉末、ペレット
	核燃料物質の臨界防止	[923] [4.1-設1] 核的制限値を設定する。 (粉末を取り扱う場合) 濃縮度 5%以下 積載 容器の直径 25.1cm 以下又は容積 26.8L 以下 (ペレットを取り扱う場合) 濃縮度 5%以下 質量 14.8kgU 以下 (ボート (焼結)、ペレットトレイ、金属容器 (ペレット)、サンプル容器、ペレット: 1個) [4.2-設2] ウランの移動は、その形状寸法及び移動範囲について臨界計算コードにより安全であることが確認された範囲に制限する。 [4.2-設6] 工場棟領域に設置する。
	安全機能を有する施設の地盤	—

追表リ設-2 (6次) 保安秤量器 (成型工場1) ~ (成型工場10) 仕様表 (3/3)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	—
	津波による損傷の防止	—
	外部からの衝撃による損傷の防止	—
	人の不法な侵入等の防止	—
	閉じ込めの機能	—
	火災等による損傷の防止	[11.3-設2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設7] 被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	—
	安全機能を有する施設	[14.1-設1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能(臨界、閉じ込め、遮蔽等)を發揮できる設計とする。 [14.2-設1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。
	材料及び構造	—
	搬送設備	—
	核燃料物質の貯蔵施設	—
	警報設備等	—
	放射線管理施設	—
	廃棄施設	—
核燃料物質等による汚染の防止	—	
遮蔽	—	
換気設備	—	
非常用電源設備	—	
通信連絡設備	—	
その他事業許可で求める仕様	—	
添付図	—	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第26条～第39条は該当しない。

凡例 { } 内に示す数字：事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。

[] 内に示す数字：加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。

(例) [4.1-設1]は、加工施設の技術基準第4条第1項に対する設計番号 設1を示す。

[99-設1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設1を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第2102254号で認可済み

追表り設-3 (6次) 保安秤量器 (ウラン管理 1) ~ (ウラン管理 4) 仕様表 (1/2)

事業許可との 対応	許可番号 (日付)	原規規発第 1711011 号 (平成 29 年 11 月 1 日付)
	設備・機器名称	{921} 付属設備 秤量設備 {923} 付属設備 秤
設置場所		(1) 工場棟 転換工場 原料倉庫 (2) 工場棟 成型工場 ペレット加工室 (3) 付属建物 除染室・分析室 作業室(2) (4) 工場棟 成型工場 ペレット加工室
機器名		付属設備 秤量設備 保安秤量器 (ウラン管理 1) ~ (ウラン管理 4) (1) 保安秤量器 (ウラン管理 1) (2) 保安秤量器 (ウラン管理 2) (3) 保安秤量器 (ウラン管理 3) (4) 保安秤量器 (ウラン管理 4)
変更内容		(1) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (2) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (3) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。 (4) 改造 ・臨界管理強化のため、核的制限値を設定する。
員数		4 台 (1) 1 台 (2) 1 台 (3) 1 台 (4) 1 台
一般仕様	型式	ロードセル式、電子天秤式 (1) HS-CD-30 (2) FJ-T001is (3) ARX-30K (4) AJ-220JS
	主要な構造材	型番に規定
	寸法 (単位: mm)	型番に規定
	その他の構成機器	—
	その他の性能	(1) 最大秤量値 3,000kg (2) 最大秤量値 1,000kg (3) 最大秤量値 30kg (4) 最大秤量値 220g
	取扱う核燃料物質の状態	UF ₄ 等粉末、粉末、ペレット
技術基準に基づく設計 (注)	核燃料物質の臨界防止	{923} [4.1-設 1] 核的制限値を設定する。 (保安秤量器 (ウラン管理 1)) 濃縮度 5%以下 積載 UF ₆ シリンダ 1 以下 (保安秤量器 (ウラン管理 2)) 濃縮度 5%以下 積載 大型粉末容器 1 以下 (保安秤量器 (ウラン管理 3)、保安秤量器 (ウラン管理 4)) (粉末を取り扱う場合) 濃縮度 5%以下 積載 容器の直径 25.1cm 以下又は容積 26.8L 以下 (ペレットを取り扱う場合) 濃縮度 5%以下 質量 14.8kgU 以下(ボート (焼結)、ペレットトレイ、金属容器(ペレット)、サンプル容器、ペレット: 1 個) [4.2-設 2]ウランの移動は、その形状寸法及び移動範囲について臨界計算コードにより安全であることが確認された範囲に制限する。 [4.2-設 6]工場棟領域に設置する。
	安全機能を有する施設の地盤	—

追表リ設-3 (6次) 保安秤量器 (ウラン管理 1) ~ (ウラン管理 4) 仕様表 (2/2)

技術基準に基づく設計(注)	地震による損傷の防止	-
	津波による損傷の防止	-
	外部からの衝撃による損傷の防止	-
	人の不法な侵入等の防止	-
	閉じ込めの機能	[10.1-設 5]保安秤量器 (ウラン管理 1) (ウラン管理 2) は、核燃料物質の落下を防止する (ラッチロック式フック)。
	火災等による損傷の防止	[11.3-設 2] 主要な構造材には不燃性材料を使用する。
	溢水による損傷の防止	[12.1-設 7]保安秤量器 (ウラン管理 3) (ウラン管理 4) には、被水又は没水による電気火災防止のため、配線用遮断器を設置する。
	安全避難通路等	-
	安全機能を有する施設	[14.1-設 1] 設置場所の通常時及び設計基準事故発生時に想定される温湿度状態、圧力及び放射線環境下において、必要な安全機能 (臨界、閉じ込め、遮蔽等) を発揮できる設計とする。 [14.2-設 1] 検査又は試験及び保守又は修理ができ、作業者の立入が容易な場所に設置する。 [14.3-設 3] 上位の位置に設置する保安秤量機 (ウラン管理 (1)、ウラン管理 (2)) は損壊に伴う内部飛来物になることを防止する構造とする。 (耐荷重: 保安秤量器 (ウラン管理 1) 3ton、保安秤量器 (ウラン管理 2) 1ton)
	材料及び構造	-
	搬送設備	-
	核燃料物質の貯蔵施設	-
	警報設備等	-
	放射線管理施設	-
	廃棄施設	-
	核燃料物質等による汚染の防止	-
	遮蔽	-
換気設備	-	
非常用電源設備	-	
通信連絡設備	-	
その他事業許可で求める仕様	[99-設 3] F3 竜巻による建物の屋根損傷を考慮し、ワイヤで固定する (保安秤量器 (ウラン管理 2) (ウラン管理 4) を除く)。	
添付図	図ハ設-11、図ハ設-13、図ヘ設-3【三原燃 第 20-0695 号】	

注 加工施設の技術基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設 第 26 条～第 39 条は該当しない。
 凡例 { } 内に示す数字: 事業許可の「表 安全機能を有する施設の安全機能一覧」における該当機器の番号を示す。
 [] 内に示す数字: 加工施設の技術基準の条番号、項番号、及び設計番号、又はその他事業許可で求める仕様に関する設計番号を示す。
 (例) [4.1-設 1]は、加工施設の技術基準第 4 条第 1 項に対する設計番号 設 1 を示す。
 [99-設 1]は、その他事業許可で求める仕様に関する設計番号 設 1 を示す。

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第 2102254 号で認可済み

追別表り設-1(5次) 非常用ディーゼル発電機 材料一覧(1/2)

機器名	部位	部位名	材料
非常用ディーゼル発電機(1) 非常用ディーゼル発電機(2)	主要な構造部材	非常用ディーゼル発電機本体 はり(燃料油タンク) 柱(燃料油タンク) はり(潤滑油タンク) 柱(潤滑油タンク) ラジエータ はり(発電機始動盤) 柱(発電機始動盤) <u>はり(切替配電盤)</u> <u>柱(切替配電盤)</u>	
	その他	アンカーボルト 非常用ディーゼル発電機本体 燃料油タンク本体 潤滑油タンク本体 防油堤 ケーブル <u>屋外ケーブル</u> 燃料油配管、潤滑油配管 冷却水配管	

追別表リ設-1(5次) 非常用ディーゼル発電機 材料一覧(2/2)

機器名	部位	部位名	材料
		冷却水 鋼製筐体(発電機始動盤, <u>切替配電盤</u>) <u>遮熱板(切替配電盤)</u> <u>フィルター(切替配電盤)</u>	

事業許可との対応：{887}, {888}

本申請の対象に下線を付し示す。その他の事項については原規規発第 2008051 号にて認可済み

I-1-1 一般産業用工業品の更新や交換等に係る基本方針

一般産業用工業品（原子力施設の安全機能に係る機器、構造物及びシステム並びにそれらの部品（以下「機器等」という。）であって、専ら原子力施設において用いるために設計開発及び製造されたもの以外の工業品をいう。）について、それらが有する安全機能等を踏まえた上で、更新や交換等に係る基本方針を下記に示す。

本加工施設では、

- ・安全上重要な施設に該当するものはない。
- ・発電所等で考慮すべき原子力特有の高放射線領域での材料劣化等を考慮すべきといった原子力特有の部品はない。

このため、原子力施設特有の重要度の観点からの配慮は不要である。

一般産業用工業品の更新や交換等については、保安品質保証計画書に基づき実施する。

- (1) 供給者等から必要な情報を入手し、当該一般産業用工業品が加工施設として使用できることを確認できるように、管理の方法及び程度を定める*。

※：例えば、次のように当該一般産業用工業品に関する技術的な評価を行うことをいう。

- ・採用しようとする一般産業用工業品の技術情報を供給者等から入手し、当該一般産業用工業品の技術的な評価を行う。
 - ・設置しようとする環境等の情報を供給者等に提供し、供給者等に当該一般産業用工業品の技術的な評価を行わせる。
- (2) 調達要求事項では、調達物品等に関する要求事項を明確にし、一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項を含める。

また、

- ・一般産業用工業品の更新や交換等は、設工認申請書に記載している仕様に合致していることを事業者検査で確認の上、使用を開始し、定期事業者検査等で性能を維持していることを確認する。
- ・インターロック及び警報の系統を構成する機器等については、測定精度を確認し、インターロック設定値、警報設定値を逸脱しないように、必要に応じてインターロックセット値、警報セット値を変更する。
- ・消防法に定める機器等（消火器、自動火災報知設備等）は、消防法に基づき消防法に合致したものと交換し、所轄消防へ必要な届出を実施する。

「原子力施設の安全機能に係る機器、構造物及びシステム並びにそれらの部品であって、専ら原子力施設において用いるために設計開発及び製造されたもの」とは、臨界防止、閉じ込め、遮蔽等の安全機能を実現するために、核燃料物質を取り扱う加工施設用に設計開発及び製造されたものとする。具体例としては、UF₆シリンダ、核的制限値を担保するための寸法・形状制限を設けるために専用に設計開発及び製造された塔槽類等が挙げられる。

「一般産業用工業品」は上記以外の機器等である。具体例としては、通信連絡設備（放送設備本体、電話機本体）、安全避難通路に係る設備（非常用照明、誘導灯）、消防法・高圧ガス保安法等で定められている設備（自動火災報知設備感知器本体、音響装置（ベル）、発信機本体、消火栓本体、ホース、ノズル、給水装置、ポンプ起動装置、消火器本体）、カタログ品（安全機能を有

する施設に組み込まれたポンプ、配管、ファン、ケーブル、秤、ランプ、バッテリー、配線、堰のシール材、非常用ディーゼル発電機本体（消耗部）、HEPA フィルタ、熱電対、放射線測定器、飛散防止用防護ネット（ワイヤーロープ、ネット）が挙げられる。

I-2 検査の項目及び方法

1. 各建物に関する検査の項目及び方法

今回申請する附属建物第3核燃料倉庫、附属建物劣化・天然ウラン倉庫、排水貯留池、附属施設空シリンダ置場、消火設備防火水槽及び可搬消防ポンプの検査の項目を表1-1(1/3)に、検査の方法を表1-3-1～1-3-6に示す。

附属建物第3核燃料倉庫及び附属建物劣化・天然ウラン倉庫の非常用設備の検査の項目を表1-1(2/3)に、検査の方法を表1-2-1～1-2-2に示す。

放射線管理棟及び防災ルーム等に設置しており、各建物に付随しない非常用通報設備及び自動火災報知設備の検査の項目を表1-1(3/3)に、検査の方法を表1-5に示す。また、既存建物の杭、鉄筋、コンクリート、鉄骨及び軽量気泡コンクリートの材料、既存建物の鉄扉、シャッター、ガラリの建具及び建物に関する検査の方法を表1-4に示す。

表1-1 検査の項目 (1/3)

施設名称	設置場所	名称	変更内容	加工規則第三条の四の二第1項										
				一号構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法		着底	二号 (注2) 作動	二号 (注3) QMS (注4)						
				員数	外観 (注1)				寸法	配置	材料	系統	掘付	
核燃料物質の貯蔵施設	屋外	付属建物	改造	○	①	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	屋外	付属建物	改造	○	①	○	○	○	○	○	○	○	○	○
放射性廃棄物の廃棄施設	屋外	排水貯留池(1)	変更なし	○	①	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		排水貯留池(2)	変更なし	○	①	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他の加工施設	屋外	付属施設	変更なし	○	①	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	屋外	非常用設備 消火設備	空シリング置場	変更なし	○	①	○	○	○	○	○	○	○	○
			防火水槽(1) (監視工場屋外東側)	変更なし	○	①	○	○	○	○	○	○	○	○
			防火水槽(2) (監視工場屋外東側)	変更なし	○	①	○	○	○	○	○	○	○	○
			防火水槽(3) (組立工場屋外北側)	更新	○	①	○	○	○	○	○	○	○	○
			防火水槽(4) (放射線管理棟屋外東側)	更新	○	①	○	○	○	○	○	○	○	○
屋外	非常用設備 消火設備	可搬消防ポンプ(1) (監視工場屋外東側) 可搬消防ポンプ(2) (容器管理棟屋外南側)	改造 増設	○	①	○	○	○	○	○	○	○	○	

(注1)：外観検査 (①)機器の外観、(②)配管の確認

(注2)：機能及び性能を確認するために十分な方法

(注3)：その他設備又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法

(注4)：品質マネジメントシステムに係る検査

表1-1 検査の項目 (2/3)

施設名称	設置場所	名称	変更内容	加工規則第三条の四の二第1項										
				一 号		構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法		二 号		三 号				
				員数	外観 (注1)	寸法	配置	材料	系統	据付	着底	作動	QMS (注4)	
核燃料物質の貯蔵施設	付属建物第3核燃料倉庫 前室、貯蔵室(1)、貯蔵室(2)、作業室(1)、フィルトタ室、更衣室(1)、更衣室(2)、備品室、屋外	非常用設備 緊急対策設備(1)	非常用照明	変更なし	○	①	—	○	—	○	—	○	○	○
			誘導灯	変更なし	○	①	—	○	—	○	—	○	○	○
			安全避難通路	増設	—	①	—	○	—	—	—	—	—	—
			非常用設備 緊急対策設備(3)	堰 (内部種水止水用)(固定式)	新設	○	①	○	○	○	—	○	—	—
			非常用設備 非常用通報設備	堰 (内部種水止水用)	変更なし	○	①	○	○	—	—	—	—	—
				非常用設備	変更なし	○	①	—	○	—	—	—	—	—
				非常用設備 非常用通報設備	増設	○	①	—	○	—	—	—	—	—
			非常用設備 自動火災感知設備	火災感知設備及びそれに連動する警報設備	変更なし (火災感知設備) 変更なし (警報設備)	○	①	—	○	—	—	○	—	○
				非常用設備 消火設備	屋外消火栓	変更なし	○	①	○	—	—	—	—	—
				消火器	増設	○	①	—	○	—	—	—	—	—
核燃料物質の貯蔵施設	付属建物劣化・天然ウラン倉庫 倉庫 屋外	非常用設備 緊急対策設備(1)	非常用照明	変更なし	○	①	—	○	—	○	—	○	○	
			誘導灯	変更なし	○	①	—	○	—	○	—	○	○	
			安全避難通路	増設	—	①	—	○	—	—	—	—	—	
			非常用設備 非常用通報設備	非常用設備	変更なし	○	①	—	○	—	—	—	—	
				非常用設備	変更なし	○	①	—	○	—	—	—	—	
				非常用設備 非常用通報設備	増設	○	①	—	○	—	—	—	—	
			非常用設備 自動火災感知設備	火災感知設備及びそれに連動する警報設備	変更なし (火災感知設備) 変更なし (警報設備)	○	①	—	○	—	—	○	—	○
				非常用設備 消火設備	屋外消火栓	変更なし	○	①	○	—	—	—	—	—
				消火器	増設	○	①	—	○	—	—	—	—	—

(注1)：外観検査 (①)機器の外観、(②)配管の確認
 (注2)：機能及び性能を確認するために十分な方法
 (注3)：その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法
 (注4)：品質マネジメントシステムに係る検査

表1-1-1 検査の項目 (3/3)

設置場所	名称	変更内容	加工規則第三条の四の二第1項										
			一号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法										
			員数	外観 (注1)	寸法	配置	材料	系統	据付	着底	二層 (注2)	三層 (注3) OHS (注4)	
放射線管理棟 (代替防災ルーム)	非常用設備 非常用通報設備	変更なし	○	①	-	○	-	-	○	-	-	○	○
	放送設備	変更なし	○	①	-	○	-	-	○	-	-	○	○
防災ルーム	通信連絡設備	変更なし	○	①	-	○	-	-	○	-	-	○	○
	放送設備	変更なし	○	①	-	○	-	-	○	-	-	○	○
警備所	通信連絡設備	変更なし	○	①	-	○	-	-	○	-	-	○	○
	放送設備	変更なし	○	①	-	○	-	-	○	-	-	○	○
事務本館	通信連絡設備	変更なし	○	①	-	○	-	-	○	-	-	○	○
	通信連絡設備	変更なし	○	①	-	○	-	-	○	-	-	○	○
転換工場	非常用設備 非常用通報設備	変更なし	○	①	-	○	-	-	○	-	-	○	○
	非常用設備	変更なし	○	①	-	○	-	-	○	-	-	○	○
放射線管理棟 (代替防災ルーム)	自動火災報知設備	変更なし	○	①	-	○	-	-	○	-	-	○	○
	警備設備	変更なし	○	①	-	○	-	-	○	-	-	○	○
放射線管理棟 工場棟成型工場 加工棟成型工場 付属建物容器管理棟 付属建物第3核燃料倉庫 付属建物原料貯蔵所 付属建物第2廃棄物処理所 付属建物廃棄物管理棟	自動火災報知設備	変更なし	○	①	-	○	-	-	○	-	-	○	○
	警備設備	変更なし	○	①	-	○	-	-	○	-	-	○	○

(注1) : 外観検査 (①機器の外観、②配管の確認)

(注2) : 機能及び性能を確認するために十分な方法

(注3) : その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法

(注4) : 品質マネジメントシステムに係る検査

表1-2-1 付属建物第3核燃料倉庫の非常用設備の検査の方法 (1/3)

検査の項目		検査の方法	判定基準		
非常用設備 緊急対策設備(1)	検査① 非常用照明の仮移 設及び復旧 図リ1-4-1	員数	非常用照明の員数を目視により確認する。		
		系統	非常用照明が非常用電源系統に接続されていることを記録により確認する。		
		据付	非常用照明が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていることを目視により確認する。		
		配置	非常用照明の配置を目視により確認する。		
		外観	非常用照明に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。		
		作動	非常用照明について、非常用電源のブレーカを解放後、40秒以上パツテリにより点灯することを確認する。又は記録により確認する。		
		員数	誘導灯の員数を目視により確認する。		
		系統	誘導灯が非常用電源系統に接続されていることを記録により確認する。		
		据付	誘導灯が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていることを目視により確認する。		
		配置	誘導灯の配置を目視により確認する。		
		外観	誘導灯に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。		
		作動	誘導灯について、非常用電源のブレーカを解放後、40秒以上パツテリにより点灯することを確認する。又は記録により確認する。		
		配置	安全避難通路の配置を目視により確認する。		
		非常用設備 緊急対策設備(3)	検査② 安全避難通路の増 設 図リ1-4-3	外観	安全避難通路に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。
材料	アンカー及び鋼材の材質、強度を『メーカー仕様書』により確認する。				
寸法	アンカーの径寸法及び鋼材の断面寸法を『メーカー仕様書』により確認する。				
材料	コーキング材の材質を『メーカー仕様書』により確認する。				
員数	固定式扉の員数を目視により確認する。				
寸法	固定式扉の高さ寸法を施工業者の品質記録により確認する。				
据付	固定式扉が所定の場所に設置されていることを目視により確認する。				
配置	固定式扉の配置を施工業者の品質記録により確認する。				
外観	固定式扉に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。				
非常用設備 緊急対策設備(2)	検査③ 固定式扉 (内部止水用水用) (固定式)の新設 図リ1-4-4			員数	非常用照明の員数が申請内容のとおりであること。
				系統	非常用照明が非常用電源系統に接続されていること。
				据付	非常用照明が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。
				配置	非常用照明の配置が申請内容のとおりであること。
				外観	非常用照明に有害な傷及び変形がないこと。
		作動	非常用電源のブレーカを解放後、40秒以上パツテリにより点灯していること。		
		員数	誘導灯の員数が申請内容のとおりであること。		
		系統	誘導灯が非常用電源系統に接続されていること。		
		据付	誘導灯が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。		
		配置	誘導灯の配置が申請内容のとおりであること。		
		外観	誘導灯に有害な傷及び変形がないこと。		
		作動	非常用電源のブレーカを解放後、40秒以上パツテリにより点灯していること。		
		配置	安全避難通路の配置が申請内容のとおりであること。		
		非常用設備 緊急対策設備(3)	検査④ 固定式扉 (内部止水用水用) (固定式)の新設 図リ1-4-4	外観	安全避難通路に有害な傷及び変形がないこと。
材料	アンカー及び鋼材の材質、強度が申請内容のとおりであること。* 鋼材が不燃性材料であること。				
寸法	アンカーの径寸法及び鋼材の断面寸法が申請内容のとおりであること。				
材料	コーキング材が耐薬品性を有する[]であること。				
員数	固定式扉の員数が申請内容のとおりであること。				
寸法	固定式扉の高さ寸法が申請内容のとおりであること。				
据付	固定式扉が所定の場所に設置されていることを目視により確認する。				
配置	固定式扉の配置が申請内容のとおりであること。				
外観	固定式扉に有害な傷及び変形がないこと。				

*材料は強度（機械的強度、耐食性など）が同等以上である相当品を申請内容に含むものとする

表1-2-1-1 付属建物第3核燃料倉庫の非常用設備の検査の方法 (2/3)

検査の項目		検査の方法		判定基準
非常用設備 非常用通報設備	検査① 非常ベル設備の仮 移設及び復旧 図リ1-4-5	員数	非常ベル設備の員数を目視により確認する。	非常ベル設備の員数が申請内容のとおりであること。
		据付	非常ベル設備が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていることを目視により確認する。	非常ベル設備が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。
		配置	非常ベル設備の配置を目視により確認する。	非常ベル設備の配置が申請内容のとおりであること。
		外観	非常ベル設備に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	非常ベル設備に有害な傷及び変形がないこと。
		作動	非常ベル設備について、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。	非常ベル設備が正常に作動すること。
	検査① 放送設備の仮施設 及び復旧 図リ1-4-6	員数	放送設備の員数を目視により確認する。	放送設備の員数が申請内容のとおりであること。
		据付	放送設備が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていることを目視により確認する。	放送設備が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。
		配置	放送設備の配置を目視により確認する。	放送設備の配置が申請内容のとおりであること。
		外観	放送設備に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	放送設備に有害な傷及び変形がないこと。
		作動	放送設備について、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。	放送設備が正常に作動すること。
非常用設備 自動火災報知設備	検査① 通信連絡設備(電話 設備)の仮移設、復 旧及び増設 図リ1-4-7	員数	通信連絡設備の員数を目視により確認する。	通信連絡設備の員数が申請内容のとおりであること。
		配置	通信連絡設備の配置を目視により確認する。	通信連絡設備の配置が申請内容のとおりであること。
		外観	通信連絡設備に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	通信連絡設備に有害な傷及び変形がないこと。
		作動	通信連絡設備について、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。	通信連絡設備が正常に作動すること。
		員数	自動火災報知設備の員数を目視、又は記録により確認する。	自動火災報知設備の員数が申請内容のとおりであること。
	検査① 火災感知設備及び それに連動する警 報設備の仮移設及 び復旧 図リ1-4-8	据付	自動火災報知設備が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていることを目視、又は記録により確認する。	自動火災報知設備が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。
		配置	自動火災報知設備の配置を目視、又は記録により確認する。	自動火災報知設備の配置が申請内容のとおりであること。
		外観	自動火災報知設備に有害な傷及び変形がないことを目視、又は記録により確認する。	自動火災報知設備に有害な傷及び変形がないこと。
		作動	自動火災報知設備(感知器)について、加圧器による作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。	自動火災報知設備(感知器)が正常に作動すること。
		作動	自動火災報知設備(ベル)について、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。	自動火災報知設備(ベル)が正常に作動すること。
				自動火災報知設備(発信機)について、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。

表1-2-1-1 付属建物第3核燃料倉庫の非常用設備の検査の方法 (3/3)

検査の項目		検査の方法	判定基準	
非常用設備 消火設備	検査① 消火器の仮移設、 復旧及び増設 図リ1-4-9	員数	消火器の員数が申請内容のとおりであること。	
		配置	消火器の配置が申請内容のとおりであること。	
		外観	消火器に有害な傷及び変形がないこと。	
		員数	堰の員数が申請内容のとおりであること。	
		寸法	堰の厚さ及び高さ寸法が申請内容のとおりであること。	
	変更しない設備・ 機器の検査	緊急対策設備(3) 堰 (内部溢水止水用) 図リ1-4-10	配置	堰の配置が申請内容のとおりであること。
			外観	堰に有害な傷及び変形がないこと。
			員数	屋外消火栓の員数を目標により確認する。 屋外消火栓の埋設配管について、地表面から管の上端までの深さが300mm以上であることを記録により確認する。
			寸法	屋外消火栓が基礎コンクリートに固定した下部構成部にボルトで固定されていること。
			据付	屋外消火栓の配置が申請内容のとおりであること。
品質マネジメントシステムに係る検査	検査① 消火設備(屋外消火 栓設備) 図リ1-4-10	配置	屋外消火栓の配置が申請内容のとおりであること。	
		外観	屋外消火栓に有害な傷及び変形がないこと。	
		不凍式の屋外消火栓が設置されていること。	不凍式の屋外消火栓が設置されていること。	
		動作	屋外消火栓について、加圧送水装置試験、又は放水試験を行い、正常に動作することを確認する。又は記録により確認する。	
			設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであること。	

表1-2-2 付属建物劣化・天然ウラン倉庫の非常用設備の検査の方法 (1/3)

検査の項目		検査の方法		判定基準
非常用設備 緊急対策設備(1)	安全避難通路の増設 図リ1-5-1	検査①	配置	安全避難通路の配置が申請内容のとおりであること。
		外観	安全避難通路に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	安全避難通路に有害な傷及び変形がないこと。
非常用設備 非常用通報設備	通信連絡設備(電話設備)の増設 図リ1-5-2	検査①	員数	通信連絡設備の員数が申請内容のとおりであること。
		配置	通信連絡設備の配置を目視により確認する。	通信連絡設備の配置が申請内容のとおりであること。
		外観	通信連絡設備に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	通信連絡設備に有害な傷及び変形がないこと。
		作動	通信連絡設備について、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。	通信連絡設備が正常に作動すること。
変更しない設備・ 機器の検査	緊急対策設備(1) 非常用照明 図リ1-5-3	検査①	員数	非常用照明の員数が申請内容のとおりであること。
		系統	非常用照明が非常用電源系統に接続されていることを記録により確認する。	非常用照明が非常用電源系統に接続されていること。
		据付	非常用照明が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていることを目視により確認する。	非常用照明が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。
		配置	非常用照明の配置を目視により確認する。	非常用照明の配置が申請内容のとおりであること。
		外観	非常用照明に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	非常用照明に有害な傷及び変形がないこと。
		作動	非常用照明について、非常用電源のブレーカを解放後、40秒以上パッチリにより点灯することを確認する。又は記録により確認する。	非常用電源のブレーカを解放後、40秒以上パッチリにより点灯していること。
緊急対策設備(1) 誘導灯 図リ1-5-3	検査①	員数	誘導灯の員数を目視により確認する。	誘導灯の員数が申請内容のとおりであること。
		系統	誘導灯が非常用電源系統に接続されていることを記録により確認する。	誘導灯が非常用電源系統に接続されていること。
		据付	誘導灯が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていることを目視により確認する。	誘導灯が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。
		配置	誘導灯の配置を目視により確認する。	誘導灯の配置が申請内容のとおりであること。
		外観	誘導灯に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	誘導灯に有害な傷及び変形がないこと。
		作動	誘導灯について、非常用電源のブレーカを解放後、40秒以上パッチリにより点灯することを確認する。又は記録により確認する。	非常用電源のブレーカを解放後、40秒以上パッチリにより点灯していること。

表1-2-2 付属建物劣化・天然ウラン倉庫の非常用設備の検査の方法 (2/3)

検査の項目		検査の方法	判定基準
変更しない設備・機器の検査	非常用通報設備 非常ベル設備 図リ1-5-3	検査① 員数	非常ベル設備の員数が申請内容のとおりであること。
		据付	非常ベル設備が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。
		配置	非常ベル設備の配置を目標により確認すること。
		外観	非常ベル設備に有害な傷及び変形がないこと。
		作動	非常ベル設備について、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。
		検査① 員数	放送設備の員数を目標により確認すること。
		据付	放送設備が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。
		配置	放送設備の配置を目標により確認すること。
		外観	放送設備に有害な傷及び変形がないこと。
		作動	放送設備について、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。
変更しない設備・機器の検査	火災感知設備及びそれに連動する警報設備 図リ1-5-3	検査① 員数	自動火災報知設備の員数を目標、又は記録により確認すること。
		据付	自動火災報知設備が建物の壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。
		配置	自動火災報知設備の配置を目標、又は記録により確認すること。
		外観	自動火災報知設備に有害な傷及び変形がないこと。
		作動	自動火災報知設備(感知器)について、加振器による作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。
		検査① 員数	自動火災報知設備(感知器)について、加振器による作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。
		据付	自動火災報知設備(感知器)について、加振器による作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。
		配置	自動火災報知設備(感知器)について、加振器による作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。
		外観	自動火災報知設備(感知器)について、加振器による作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。
		作動	自動火災報知設備(感知器)について、加振器による作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。

表1-2-2 付属建物劣化・天然ウラン倉庫の非常用設備の検査の方法 (3/3)

検査の項目		検査の方法	判定基準	
変更しない設備・機器の検査	消火設備(消火器) 図リ1-5-3	員数	消火器の員数が申請内容のとおりであることを。	
		配置	消火器の配置が申請内容のとおりであることを。	
	消火設備(屋外消火栓設備) 図リ1-5-3	外観	消火器に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	消火器に有害な傷及び変形がないこと。
		員数	屋外消火栓の員数を目視により確認する。	屋外消火栓の員数が申請内容のとおりであること。
		寸法	屋外消火栓の埋設配管について、地表面から管の上端までの深さが300mm以上であることを記録により確認する。	屋外消火栓の埋設配管について、地表面から管の上端までの深さが300mm以上であること。
		据付	屋外消火栓が基礎コンクリートに固定した下部構成部にボルトで固定されていることを目視により確認する。	屋外消火栓が基礎コンクリートに固定した下部構成部にボルトで固定されていること。
		配置	屋外消火栓の配置を目視により確認する。	屋外消火栓の配置が申請内容のとおりであること。
		外観	屋外消火栓に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	屋外消火栓に有害な傷及び変形がないこと。
	品質マネジメントシステムに係る検査	作動	不凍式の屋外消火栓が設置されていることを目視により確認する。	不凍式の屋外消火栓が設置されていること。
			屋外消火栓について、加圧送水装置試験、又は放水試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。	屋外消火栓が正常に作動すること。
		設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであることを書類により確認する。	設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであること。	

表1-3-1 付属建物第3核燃料倉庫の検査の方法 (1/2)

検査の項目		検査の方法	判定基準
耐火壁追設 図へ1-1-1	材料	石膏ボードの材質、強度を『メーカー仕様書』により確認する。	石膏ボードの材質、強度が申請内容のとおりであること。*
	寸法	石膏ボードの厚み寸法を『メーカー仕様書』により確認する。	石膏ボードの厚み寸法が申請内容のとおりであること。*
	材料	下地材の材質、強度を『鋼材検査証明書（ミルシート）』により確認する。	下地材の材質、強度が申請内容のとおりであること。*
	寸法	下地材の断面寸法を『鋼材検査証明書（ミルシート）』により確認する。	下地材の断面寸法が申請内容のとおりであること。
	配置	石膏ボードの配置を施工業者の品質記録と目視により確認する。	石膏ボードの配置が申請内容のとおりであること。
	外観	石膏ボードに有害な傷及び変形がないことを施工業者の品質記録と目視により確認する。	石膏ボードに有害な傷及び変形がないこと。
鉄扉補強 図へ1-1-2	材料	鉄扉補強材の材質、強度を『鋼材検査証明書（ミルシート）』により確認する。	鉄扉補強材の材質、強度が申請内容のとおりであること。*
	寸法	鉄扉補強材の断面寸法を『鋼材検査証明書（ミルシート）』により確認する。	鉄扉補強材が不燃性材料であること。
	据付	鉄扉補強材が所定の場所に設置されていることを施工業者の品質記録と目視により確認する。	鉄扉補強材の設置位置が申請内容のとおりであること。
	外観	鉄扉及び鉄扉補強材に有害な傷及び変形がないことを施工業者の品質記録と目視により確認する。	鉄扉及び鉄扉補強材に有害な傷及び変形がないこと。
	材料	鉄扉の材質、強度を『鋼材検査証明書（ミルシート）』により確認する。	鉄扉の材質、強度が申請内容のとおりであること。*
	寸法	鉄扉の外形寸法及び厚み寸法を『鋼材検査証明書（ミルシート）』により確認する。	鉄扉の外形寸法及び厚み寸法が申請内容のとおりであること。
鉄扉交換 図へ1-1-3	据付	鉄扉が所定の場所に設置されていることを施工業者の品質記録と目視により確認する。	鉄扉の設置位置が申請内容のとおりであること。
	外観	鉄扉に有害な傷及び変形がないことを施工業者の品質記録と目視により確認する。	鉄扉に有害な傷及び変形がないこと。

*材料は強度（機械的強度、耐食性など）が同等以上である相当品を申請内容に含むものとする

表1-3-1 付属建物第3核燃料倉庫の検査の方法 (2/2)

検査の項目		検査の方法		判定基準
鉄筋新設 図へ1-1-4	検査①	材料	鉄筋の材質、強度を『鋼材検査証明書（ミルシート）』により確認する。	鋼筋の材質、強度が申請内容のとおりであること。*
		寸法	鉄筋の外形寸法及び厚み寸法を『鋼材検査証明書（ミルシート）』により確認する。	鉄筋が不燃性材料であること。
	検査②	据付	鉄筋が所定の場所に設置されていることを施工業者の品質記録と目視により確認する。	鉄筋の設置位置が申請内容のとおりであること。
		外観	鉄筋に有害な傷及び変形がないことを施工業者の品質記録と目視により確認する。	鉄筋に有害な傷及び変形がないこと。
鋼板新設 図へ1-1-5	検査①	材料	鋼板の材質、強度を『鋼材検査証明書（ミルシート）』により確認する。	鋼板の材質、強度が申請内容のとおりであること。*
		寸法	鋼板の厚み寸法を『鋼材検査証明書（ミルシート）』により確認する。	鋼板が不燃性材料であること。
	検査②	据付	鋼板が所定の場所に設置されていることを施工業者の品質記録と目視により確認する。	鋼板の厚み寸法が申請内容のとおりであること。
		外観	鋼板に有害な傷及び変形がないことを施工業者の品質記録と目視により確認する。	鋼板の設置位置が申請内容のとおりであること。 鋼板に有害な傷及び変形がないこと。
品質マネジメントシステムに係る検査		設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであることを書類により確認する。		設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであること。

* 材料は強度（機械的強度、耐食性など）が同等以上である相当品を申請内容に含むものとする

表1-3-2 付属建物劣化・天然ウラン倉庫の検査の方法

検査の項目		検査の方法		判定基準	
鉄扉補強 図へ1-2-1	検査①	材料	鉄扉補強材の材質、強度を『鋼材検査証明書（ミルシート）』により確認する。	鉄扉補強材の材質、強度が申請内容のとおりであること。*	
		寸法	鉄扉補強材の断面寸法を『鋼材検査証明書（ミルシート）』により確認する。	鉄扉補強材の断面寸法が申請内容のとおりであること。*	
		材料	鋼板の材質、強度を『鋼材検査証明書（ミルシート）』により確認する。	鋼板の材質、強度が申請内容のとおりであること。*	
		寸法	鋼板の厚み寸法を『鋼材検査証明書（ミルシート）』により確認する。	鋼板の厚み寸法が申請内容のとおりであること。	
	検査②	配置	鋼板の配置を施工業者の品質記録と目視により確認する。	鋼板の配置が申請内容のとおりであること。	
		据付	鋼板及び鉄扉補強材が所定の場所に設置されていることを施工業者の品質記録と目視により確認する。	鋼板及び鉄扉補強材の設置位置が申請内容のとおりであること。	
		外観	鋼板、鉄扉及び鉄扉補強材に有害な傷及び変形がないことを施工業者の品質記録と目視により確認する。	鋼板、鉄扉及び鉄扉補強材に有害な傷及び変形がないこと。	
	品質マネジメントシステムに係る検査		設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであることを書類により確認する。		設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであること。

* 材料は強度（機械的強度、耐食性など）が同等以上である相当品を申請内容に含むものとする

表1-3-3 排水貯留池の検査の方法

検査の項目		検査の方法	判定基準
排水貯留池(1)及び(2)の検査 図ト1-1	検査① 員数	排水貯留池の員数を目視により確認する。	排水貯留池の員数が申請内容のとおりであること。
	寸法	排水貯留池の寸法を目視、又は記録により確認する。	排水貯留池の寸法が申請内容のとおりであること。
	外観	排水貯留池に有害な傷及び変形がないことを目視、又は記録により確認する。	排水貯留池に有害な傷及び変形がないこと。
品質マネジメントシステムに係る検査		設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであることを書類により確認する。	設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであること。

表1-3-4 付属施設空シリンダ置場の検査の方法

検査の項目		検査の方法	判定基準
空シリンダ置場の検査 図リ1-1	検査① 寸法	空シリンダ置場の寸法を目視、又は記録により確認する。	空シリンダ置場の寸法が申請内容のとおりであること。
	外視	空シリンダ置場が施錠管理されていることを目視、又は記録により確認する。 空シリンダ置場に有害な傷及び変形がないことを目視、又は記録により確認する。	空シリンダ置場が施錠管理されていること。 空シリンダ置場に有害な傷及び変形がないこと。
品質マネジメントシステムに係る検査		設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであることを書類により確認する。	設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであること。

表1-3-5 非常用設備消火設備防火水槽の検査の方法

検査の項目		検査の方法	判定基準	
防火水槽(3)及び(4)の更新 図り1-2-1	検査① 員数	防火水槽の員数を目視により確認する。	防火水槽の員数が申請内容のとおりであること。	
	配置	防火水槽の配置を目視、又は記録により確認する。	防火水槽の配置が申請内容のとおりであること。	
	据付	防火水槽が所定の場所に設置されていることを目視、又は記録により確認する。	防火水槽の設置位置が申請内容のとおりであること。	
	外観	防火水槽に有害な傷及び変形がないことを目視、又は記録により確認する。	防火水槽に有害な傷及び変形がないこと。	
	変更しない設備(防火水槽(1)及び(2))の検査 図り1-2-2	検査① 員数	防火水槽の員数を目視により確認する。	防火水槽の員数が申請内容のとおりであること。
		配置	防火水槽の配置を目視、又は記録により確認する。	防火水槽の配置が申請内容のとおりであること。
外観		防火水槽に有害な傷及び変形がないことを目視、又は記録により確認する。	防火水槽に有害な傷及び変形がないこと。	
品質マネジメントシステムに係る検査		設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであることを書類により確認する。	設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであること。	

表1-3-6 非常用設備消火設備可搬消防ポンプの検査の方法

検査の項目		検査の方法	判定基準	
可搬消防ポンプ(1)の改造 図リ1-3-1	検査①	材料	ベルトラッシングの材質を『メーカー仕様書』により確認する。	
		寸法	ベルトラッシングの幅寸法を『メーカー仕様書』により確認する。	
	検査②	材料	アンカーの材質、強度を『鋼材検査証明書(ミルシート)』により確認する。	
		寸法	アンカーの径寸法を『鋼材検査証明書(ミルシート)』により確認する。	
	検査③	員数	可搬消防ポンプの員数を目視により確認する。	
		配置	可搬消防ポンプの配置を目視、又は記録により確認する。	
		据付	可搬消防ポンプが基礎コンクリートに固定した下部構成部に固定されていることを目視により確認する。	
		外観	可搬消防ポンプに有害な傷及び変形がないことを目視、又は記録により確認する。	
	可搬消防ポンプ(2)の増設 図リ1-3-2	検査①	動作	可搬消防ポンプが正常に作動することを目視、又は記録により確認する。
			材料	ベルトラッシングの材質を『メーカー仕様書』により確認する。
検査②		寸法	ベルトラッシングの幅寸法を『メーカー仕様書』により確認する。	
		材料	アンカーの材質、強度を『鋼材検査証明書(ミルシート)』により確認する。	
検査③		寸法	アンカーの径寸法を『鋼材検査証明書(ミルシート)』により確認する。	
		員数	可搬消防ポンプの員数を目視により確認する。	
		配置	可搬消防ポンプの配置を目視、又は記録により確認する。	
		据付	可搬消防ポンプが基礎コンクリートに固定した下部構成部に固定されていることを目視により確認する。	
品質マネジメントシステムに係る検査		外観	可搬消防ポンプに有害な傷及び変形がないことを目視、又は記録により確認する。	
		動作	可搬消防ポンプが正常に作動することを目視、又は記録により確認する。	
品質マネジメントシステムに係る検査		設置又は変更の工事が設計及び工非の計画に従って行われたものであることを書類により確認する。	設置又は変更の工事が設計及び工非の計画に従って行われたものであること。	

*材料は強度(機械的強度、耐食性など)が同等以上である相当品を申請内容に含むものとする

表1-4 既存建物の検査の方法

検査の項目		検査の方法	判定基準
材料	杭	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	配置	配置を記録により確認する。	配置が申請内容のとおりであること。
	材料	材質、強度を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	材料	材質、強度を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	寸法	鉄筋の配置、形状を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	材料	材質、強度を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	寸法	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	材料	材質、強度を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	寸法	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	材料	不燃性材料を使用していることを記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
鉄骨	寸法	材質、強度を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	材料	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	寸法	材質、強度を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	材料	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	材料	不燃性材料を使用していることを記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	寸法	材質、強度を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	材料	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	材料	材質、強度を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	寸法	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	材料	材質を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
シャッター	寸法	材質を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	材料	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	寸法	材質を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	材料	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	寸法	材質を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	材料	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	寸法	材質を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	材料	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	寸法	材質を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	材料	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
ガラリ	寸法	材質を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	材料	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	寸法	材質を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	材料	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	寸法	材質を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	材料	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	寸法	材質を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	材料	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
	寸法	材質を記録により確認する。	材料が申請内容のとおりであること。*
	材料	寸法を記録により確認する。	寸法が申請内容のとおりであること。
建物	配置	ガラリがワイヤロープで固縛されていることを記録により確認する。	ガラリが申請内容のとおりに固縛されていること。
	外観	ガラリがワイヤロープで固縛されていることを記録により確認する。	ガラリが申請内容のとおりに固縛されていること。
	系統	常用電源系統、非常用電源系統の配電盤に配線用遮断器が設置されていることを目視により確認する。	常用電源系統、非常用電源系統の配電盤に配線用遮断器が設置されていること。
	配置	建物の配置を目視により確認する。	配置が申請内容のとおりであること。
	配置	エキスパンションジョイントの配置を記録により確認する。	配置が申請内容のとおりであること。
	配置	雨樋が図面のとおりに設置されていることを目視により確認する。	雨樋が図面のとおりに設置されていること。
	配置	供給配管の外部との接続部にストレーナ（60メッシュ）が設置されていることを目視により確認する。	接続部にストレーナ（60メッシュ）が設置されていること。
	外観	既設建物の扉は水密性を有さず、かつノンユアタイトであることを目視により確認する。	水密性を有さず、かつノンユアタイトであること。
	外観	既設建物の外観を目視により確認する。	既設建物の外観に著しい亀裂、剥落、欠損、変形、損傷又は腐食がないこと。
	外観	屋根にシート防水が施工されていることを目視により確認する。	屋根にシート防水が施工されていること。

*材料は強度（機械的強度、耐食性など）が同等以上である相当品を申請内容に含むものとする

表1-5 非常用通報設備及び自動火災報知設備の検査の方法

検査の項目		検査の方法		判定基準
変更しない設備・機器の検査	非常ベル設備 図リ1-6-1	検査① 員数	非常ベル設備の員数を目視により確認する。	非常ベル設備の員数が申請内容のとおりであること。
		外観	非常ベル設備に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	非常ベル設備に有害な傷及び変形がないこと。
		据付	非常ベル設備が建物の床、壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていることを目視により確認する。	非常ベル設備が建物の床、壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。
		作動	非常ベル設備について、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。	非常ベル設備が正常に作動すること。
		検査① 員数	放送設備の員数を目視により確認する。	放送設備の員数が申請内容のとおりであること。
		外観	放送設備に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	放送設備に有害な傷及び変形がないこと。
	通信連絡設備 図リ1-6-1	据付	放送設備が建物の床、壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていることを目視により確認する。	放送設備が建物の床、壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。
		作動	放送設備について、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。	放送設備が正常に作動すること。
		検査① 員数	通信連絡設備の員数を目視により確認する。	通信連絡設備の員数が申請内容のとおりであること。
		外観	通信連絡設備に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	通信連絡設備に有害な傷及び変形がないこと。
		作動	通信連絡設備について、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。	通信連絡設備が正常に作動すること。
		検査① 員数	自動火災報知設備の員数を目視により確認する。	自動火災報知設備の員数が申請内容のとおりであること。
自動火災報知設備 図リ1-6-1	外観	自動火災報知設備に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	自動火災報知設備に有害な傷及び変形がないこと。	
	据付	自動火災報知設備が建物の床、壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていることを目視により確認する。	自動火災報知設備が建物の床、壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。	
	作動	自動火災報知設備について、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。	自動火災報知設備が正常に作動すること。	
	検査① 員数	自動火災報知設備の員数を目視により確認する。	自動火災報知設備の員数が申請内容のとおりであること。	
	外観	自動火災報知設備に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	自動火災報知設備に有害な傷及び変形がないこと。	
	据付	自動火災報知設備が建物の床、壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていることを目視により確認する。	自動火災報知設備が建物の床、壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。	
自動火災報知設備 図リ1-6-1	作動	自動火災報知設備について、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。	自動火災報知設備が正常に作動すること。	
	検査① 員数	自動火災報知設備の員数を目視により確認する。	自動火災報知設備の員数が申請内容のとおりであること。	
	外観	自動火災報知設備に有害な傷及び変形がないことを目視により確認する。	自動火災報知設備に有害な傷及び変形がないこと。	
	据付	自動火災報知設備が建物の床、壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていることを目視により確認する。	自動火災報知設備が建物の床、壁、柱、梁、屋根等にボルト、又は溶接にて固定されていること。	
	作動	自動火災報知設備について、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。又は記録により確認する。	自動火災報知設備が正常に作動すること。	
	検査① 員数	設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであることを書類により確認する。	設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであること。	

遮蔽に係る検査の方法を表 1-6 に示す。

実測したコンクリート密度、寸法を基に周辺監視区域境界における線量を算出し、その値が事業許可に記載している最大値 $7 \times 10^{-2} \text{mSv/年}$ 以下となることを確認する。

表 1-6 遮蔽に係る検査の方法

検査の項目	検査の方法	判定基準
遮蔽	実測したコンクリート密度、寸法を基に、周辺監視区域境界における線量を算出する。	算出した周辺監視区域境界における線量が事業許可に記載している最大値 $7 \times 10^{-2} \text{mSv/年}$ 以下となること。

2. 各設備に関する検査の項目及び方法

今回新たに申請する化学処理施設、核燃料物質の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、その他の加工施設の検査の項目をそれぞれ表 2-1-1～表 2-5-1 に示す。また、これらの検査の方法を表 2-6-1 及び表 2-6-2 に示す。

一方、先行して申請した設備・機器のうち、一部の機能・性能を次回以降申請として、本申請にて引き継ぎ申請する機器の検査項目を追表 2-1-1 (5 次) に示す。また、これらの検査の方法を追表 2-6-1 (5 次) に示す。

表 2-1-1 化学処理施設の検査の項目

施設名称	設置場所	機器名	変更内容	加工規則第三条の四の二 第1項 ^{※1}													三号 ^{※2}			
				一号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法										二号 ^{※1}				仕様性能 ^{※2}		
				員数	外観	寸法	配置	据付	系統	臨界安全		遮蔽	材料	仕様性能 ^{※2}	面速	保持			IL	他
ウラン 回収設備 (第4系列)	付属建物 シリンダ洗浄棟 洗浄室	シリンダ洗浄装置	改造	①	①②③⑧	①⑥	①②	①②③	①	①	③	-	①	-	-	-	-	-	①	
		堰 (シリンダ洗浄装置)	新設	①	①②③⑦	①②⑦	①②	①②③	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	①	
		スクラバ	改造	①	①②③⑦⑧⑨	①⑦	①	①②③	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
		洗浄液受槽 (1)	改造	①	①②③⑦⑧	①⑥⑦	①②	①②③	①	①	②③	-	①	-	-	-	-	-	①	
		洗浄液受槽 (2)	改造	①	①②③⑦⑧	①⑦	①	①②③	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
		クレーン (洗浄室)	変更なし	①	①②③	①	①	①②③	-	-	-	-	-	-	①	-	-	-	①	
		シリンダ貯蔵ピット (シリンダ傾転台含む)	撤去	-	⑩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①
		洗浄残渣沈殿槽	改造	①	①②③⑦⑧	①⑤⑥⑦	①②	①②③	①	①	②③	①	-	①	-	-	-	-	①	
		ろ過器	改造	①	①②③⑧	①⑥	①②	①②③	①	①	②③	①	-	①	-	-	-	-	①	
		遠心分離機	改造	①	①②③⑧	①⑤⑥	①②	①②③	①	①	③	①	-	①	-	-	-	-	①	
液受槽	改造	①	①②③⑦⑧	①⑤⑥⑦	①②	①②③	①	①	②③	①	-	①	-	-	-	-	①			

注1:「保持」は動力供給停止時の保持機能、「IL」はインターロック、「他」はその他を示す。

注2:「仕様性能」は仕様上求められる性能を示す

注3:「QMS」は品質マネジメントシステムに係る検査を示す。

※1:二号 機能及び性能を確認するために十分な方法

※2:三号 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法

※3:検査の方法は表 2-6-1 及び表 2-6-2 参照

表 2-2-2-1 核燃料物質の貯蔵施設の検査の項目 (1/3)

施設名称	設置場所	機器名	変更内容	加工規則第三条の四の二 第二項 ^{※1}													三号 ^{※2}			
				一号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法										二号 ^{※1}				仕様性能 ^{注2}	仕様性能 ^{注3}	
				員数	外観	寸法	配置	据付	系統	臨界安全		遮蔽	材料	面速	保持	IL				他
原料貯蔵設備	付属建物 原料貯蔵所	粉末輸送容器貯蔵碎	改造	①	①②③	①	①	①②③	-	①	③	-	①	-	-	-	-	①		
		シリンドラダ転倒装置 (原料貯蔵所)	改造	①	①②③	①⑤	①	①②③	-	-	①	③	-	①	-	-	-	-	①	
		天井走行クレーン (原料貯蔵所 5t)	改造	①	①②③	①	①	①②③	-	-	①	③	-	①	-	-	-	-	①	
粉末貯蔵設備	付属建物 第3核燃料倉庫 作業室(1)	粉末回収・ペレット 取扱ボックス	変更なし	①	①②③	①	①	①②③	①	①	③	-	①	-	-	-	-	①		
		粉末容器ハンドリング 装置	変更なし	①	①②③	①	①	①②③	①	①	③	-	①	-	-	-	-	-	①	
		内容器用台車	変更なし	①	①③	③	①	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	①
		他社用台車	変更なし	①	①③	③	①	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	①
		SUS 容器用台車(2)	変更なし	①	①③	③	①	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	①
		スクラップ貯蔵棚(粉 未用) (第3核燃料倉 庫)	改造	①	①②③	①	①	①②③	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	①
		粉末容器構内運搬車 前室	改造	①	①③	-	-	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	①

注1:「保持」は動力供給停止時の保持機能、「IL」はインターロック、「他」はその他を示す。

注2:「仕様性能」は仕様上求められる性能を示す。

注3:「QMS」は品質マネジメントシステムに係る検査を示す。

※1:二号 機能及び性能を確認するために十分な方法

※2:三号 その他設置又は変更の工事とその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法

※3:検査の方法は表 2-6-1 参照

表 2-2-1-1 核燃料物質の貯蔵施設の検査の項目 (2/3)

施設名称	設置場所	機器名	変更内容	加工規則第三条の四の二 第一項 ^{※1}													三号 ^{※2} QMS 注3		
				一号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法										二号 ^{※1}					
				員数	外観	寸法	配置	据付	系統	臨界安全		遮蔽	材料	仕様性能 ^{注2}	面速	保持		IL	他
粉末貯蔵設備 劣化・天然ウラン貯蔵設備	付属建物 第3核燃料倉庫 貯蔵室(1)	クレーン (第3核燃料倉庫)	改造	①	①②③	①②③	①	①	①②③	-	-	①	-	-	-	-	-	①	-
	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫	保管容器 (劣化・天然ウラン用)	変更なし	①	①③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	付属建物 第3核燃料倉庫 貯蔵室(2)	ペレット貯蔵棚	改造	①	①②③	①	①	①②③	-	-	-	①	②③	-	-	-	-	-	-
	付属建物 第3核燃料倉庫 前室	金属缶用台車(2)	変更なし	①	①③	③	①	-	-	-	-	①	③	-	-	-	-	-	-
燃料棒貯蔵設備	付属建物 第3核燃料倉庫 前室	ペレット構内運搬容器	改造	①	①③	-	-	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-
	加工棟 成型工場 前室(1)	燃料棒構内運搬車	改造	①	①③	-	-	①②③	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-
	付属建物 第3核燃料倉庫 貯蔵室(2)	保存燃料棒貯蔵棚	改造	①	①②③	①	①	①②③	-	-	-	①	②③	-	-	-	-	-	-
		ロットチャネル用台車(5)	変更なし	①	①③	③	-	-	-	-	-	①	③	-	-	-	-	-	-
		ロットチャネル用リフト	変更なし	①	①③	-	-	-	-	-	①	③	-	-	-	-	-	-	-

表 2-2-2-1 核燃料物質の貯蔵施設の検査の項目 (3/3)

施設 名称	設置場所	機器名	変更内容	加工規則第三条の四の二 第一項※3													三号※2 QMS 注3		
				一号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法										二号※1					
				員数	外観	寸法	配置	据付	系統	臨界安全 単一	複数	遮蔽	材料	仕様 性能 注2	面速	保持		IL	他
洗浄残渣 貯蔵設備	付属建物 シンリングダ洗浄棟 貯蔵室(3)	洗浄残渣貯蔵棚	改造	①	①②③	①	①②③	-	①	②③	-	①	②③	-	①	-	-	-	①
		洗浄残渣コンベア	改造	①	①②③④	①⑥	①	①②③	①	①②③	①	①	③	-	①	-	-	-	①
洗浄残渣 貯蔵設備	付属建物 シンリングダ洗浄棟 沈殿槽室	チャッキンググリフト	改造	①	①②③	①⑥	①	①②③	-	①	③	-	①	③	-	-	-	-	①
		棚搬入コンベア	改造	①	①②③	①⑥	①	①②③	-	①	③	-	①	③	-	-	-	-	①
		SUS 容器用台車(5)	改造	①	①③	③⑥	-	-	-	-	①	②③	-	①	-	-	-	-	①
		洗浄残渣乾燥機	改造	①	①②③④	①⑥	①	①②③	①	①②③	①	①	②③	-	①	-	-	-	①
		回転混合機(金属容器 (粉末)混合)	改造	①	①②③	①⑥	①	①②③	-	①	③	-	①	③	-	-	-	-	①

表 2-3-1 放射性廃棄物の廃棄施設（液体廃棄物の廃棄設備）の検査の項目（1/2）

施設名称	設置場所	機器名	変更内容	加工規則第三条の四の二 第1項 ^{※3}											二号 ^{※1}		三号 ^{※2}		
				一号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法				系統	臨界安全		遮蔽	材料	仕様性能 ^{注2}	面速	保持	IL ^{注1}	他	仕様性能 ^{注2}	QMS ^{注3}
				外観	寸法	配置	据付		単一	複数									
廃液処理設備(3)	付属建物 シンリング洗浄棟 廃液処理室	廃液貯槽(洗浄工程)	改造	①	①②③	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
		沈殿槽	改造	①	①②③	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
		遠心ろ過機	改造	①	①②③④	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
		液受槽(1)	改造	①	①②③④⑤⑥⑦⑧	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
		ろ過機	改造	①	①②③④	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
		液受槽(2)	改造	①	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
		集水槽(チェック)	改造	①	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
		イオン交換塔	改造	①	①②③④⑤⑥⑦⑧	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
		液受槽(3)	改造	①	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
		乾燥機	改造	①	①②③④	①	①②③	①④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①

注1:「保持」は動力供給停止時の保持機能、「IL」はインターロック、「他」はその他を示す。

注2:「仕様性能」は仕様上求められる性能を示す

注3:「QMS」は品質マネジメントシステムに係る検査を示す。

※1:二号 機能及び性能を確認するために十分な方法

※2:三号 其他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法

※3:検査の方法は表 2-6-1 参照

表 2-3-1 放射性廃棄物の廃棄施設（液体廃棄物の廃棄設備）の検査の項目（2/2）

施設名称	設置場所	機器名	変更内容	加工規則第三条の四の二 第1項 ^{※3}														二号 ^{※2}		
				一号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法										二号 ^{※1}					仕様性能 ^{注2}	仕様性能 ^{注2}
				員数	外觀	寸法	配置	据付	系統	障害安全		遮蔽	材料	仕様性能 ^{注2}	面速	作動 ^{注1}				
								単一	複数			保持	IL	他						
廃液処理設備(3)	付属建物 シンダダ洗浄棟 廃液処理室	フードボックス	改造	①	①②③	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	①	-	-	①		
		廃液貯槽（チェック）	改造	①	①②③④⑤⑥⑦⑧	①⑦	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
		廃液処理室回収ピット	改造	①	①②③④⑦⑧	①⑦	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
		堰（廃液貯槽（洗浄工程））	新設	①	①②③④⑦	①②⑦	①②	①②③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
-	付属建物 シンダダ洗浄棟 測定室	測定室回収ピット	改造	①	①②③④⑦⑧	①⑦	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	-	①		
		排水貯留設備	改造	①	①②③④⑦	①⑦	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①		
保管廃棄設備	放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所	保管棚	改造、変更なし	①	①②③④⑦⑧	①⑦	①	①②③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①		

表 2-3-2 放射性廃棄物の廃棄施設（固体廃棄物の廃棄設備）の検査の項目（1/3）

施設名称	設置場所	機器名	変更内容	加工規則第三条の四の二 第1項 ^{※3}													二号 ^{※2}		
				一号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法										二号 ^{※1}				仕様性能 ^{注2}	
				員数	外観	寸法	配置	据付	系統	臨界安全		遮蔽	材料	仕様性能 ^{注2}	面速	作動 ^{注1}			仕様性能 ^{注2}
							単一	複数				保持	IL	他					
焼却設備	付属建物 第1廃棄物処理所 廃棄物処理室	焼却炉	改造	①	①②③⑦⑧	①	①②③	①	-	-	①	-	-	-	①	-	①	①	
		サイクロン	変更なし	①	①②③⑧	①	①②③	①	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	①
		フラッシュチャンバ	改造	①	①②⑧	①	①②③	①	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	①
		イオン交換材混合機	変更なし	①	①②③	①	①②③	①	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	①
		イオン交換材成型機	変更なし	①	①②③	①	①②③	①	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	①
固体廃棄物 処理設備	付属建物 第1廃棄物処理所 前室	ビット	改造	①	①②③⑦⑧	①⑦	①②③	①	-	-	①	-	-	-	-	-	-	②	①
		クレーン（第1廃棄物 処理所前室）	新設	①	①②③	①	①②③	-	-	-	-	-	-	-	-	①	-	-	①
		高性能エアフィルタ用 廃棄物プレス	改造	①	①②③	①⑤	①②③	①	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	①
固体廃棄物 処理設備	付属建物 第2廃棄物処理所 廃棄物プレス室	破砕機	改造	①	①②③	①	①②③	①	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	①
		クレーン（第2廃棄物 処理所）	改造	①	①②③	①	①②③	-	-	-	-	-	-	-	-	①	-	-	①

注1:「保持」は動力供給停止時の保持機能、「IL」はインターロック、「他」はその他を示す。

注2:「仕様性能」は仕様上求められる性能を示す

注3:「QMS」は品質マネジメントシステムに係る検査を示す。

※1:二号 機能及び性能を確認するために十分な方法

※2:二号 其他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法

※3:検査の方法は表 2-6-1 参照

表 2-3-2 放射性廃棄物の廃棄施設（固体廃棄物の廃棄設備）の検査の項目（2/3）

施設名称	設置場所	機器名	変更内容	加工規則第三条の四の二 第1項 ^{※3}														二号 ^{※2}	
				一号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法										二号 ^{※1}					仕様性能 ^{注2}
				員数	外観	寸法	配置	据付	系統	臨界安全		遮蔽	材料	仕様性能 ^{注2}	面速	作動 ^{注1}			
							単一	複数				保持	IL	他	QM				
固体廃棄物 処理設備 除染設備	放射線管理棟 廃棄物缶詰室 付属建物 除染室・分析室 除染室(2)	ドラム缶用廃棄物プレス	改造	①	①②③	①②③	①	①	①②③	①	-	-	-	①	-	-	①		
		超音波洗浄機	改造、 変更なし	①	①②③④⑤	①②③	①	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	①	
		廃水中和設備 (廃水受槽、中和槽、ろ 液受槽)	改造	①	①②③④⑤⑥⑦⑧	①⑦	①	①②③	①	①②③	①	-	-	-	-	②	-	①	
		廃水中和設備 (遠心分離機)	変更なし	①	①②③④	①	①	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	①	
		分別・解体フード	改造	①	①②③	①	①	①②③	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	①	
		水洗槽	変更なし	①	①②③④⑤	①	①	①②③	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	①	
		切断フード	変更なし	①	①②③	①	①	①②③	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	①	
		排水受槽	改造	①	①②③④⑤⑥⑦⑧	①⑦	①	①②③	①	①②③	①	-	-	-	-	②	-	①	
		乾燥機	改造、 変更なし	①	①②③④	①	①	①②③	-	①②③	-	-	-	-	-	-	-	①	
		プラスト装置	改造	①	①②③④	①	①	①②③	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	①	
		クレーン (除染室(2))	改造	①	①②③	①	①	①②③	-	①②③	-	-	-	-	-	-	-	①	

表 2-3-3 放射性廃棄物の廃棄施設（気体廃棄物の廃棄設備）の検査の項目

施設名称	設置場所	機器名	変更内容	加工規則第三条の四の二 第一項 ^{※3}											三号 ^{※2} QMS ^{注3}			
				一号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法				二号 ^{※1}			仕様性能 ^{注2}							
				員数	外観	寸法	配置	据付	系統	臨界安全 単一 複数	遮蔽	材料	面速	保持		IL	他	仕様性能 ^{注2}
放射性 廃棄物 の廃棄 施設	付属建物 第3核燃料倉庫	給気ファン	変更なし	①②③ ⑦	①	①	①② ③	②	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
		排気ファン	変更なし	①②③ ⑦	①④	①	①② ③	②③	-	①	-	-	⑬	②	-	-	①②	①
		高性能エアフィルタ	改造	①②③	①④	①	①② ③④	②	-	①	-	-	-	-	-	-	③	①
		給気逆流防止ダンパ (屋外との境界部)	変更なし	①②	-	①	③	②	-	①	-	-	-	-	-	-	-	①
		排気逆流防止ダンパ (屋外との境界部)	改造	①②③	-	①	③	②	-	①	-	-	-	-	-	-	④	①
		給気ダクト・ダンパ	改造	①②③	⑧	①	③	②	-	①	-	-	-	-	-	-	-	①
		排気ダクト・ダンパ (部屋、設備～高性能エアフィルタ)	改造	①②	⑧	①	③	②	-	①	-	-	-	-	-	-	④	①
		排気ダクト・ダンパ (高性能エアフィルタ～排気塔)	改造	①②③	⑧	①	③	②	-	①	-	-	-	-	-	-	④	①
		給気ダクト・ダンパ	改造	①②	⑧	①	③	②	-	①	-	-	-	-	-	-	-	①
		排気ダクト・ダンパ (部屋、設備～高性能エアフィルタ)	改造	①②	⑧	①	③	②	-	①	-	-	-	-	-	-	④	①

注1:「保持」は動力供給停止時の保持機能、「IL」はインターロック、「他」はその他を示す。

注2:「仕様性能」は仕様上求められる性能を示す。

注3:「QMS」は品質マネジメントシステムに係る検査を示す。

※1:二号 機能及び性能を確認するために十分な方法

※2:三号 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法

※3:検査の方法は表 2-6-1 参照

表 2-4-1-1 放射線管理施設の検査の項目 (2/3)

施設 名称	設置場所	機器名	変更内容	加工規則第三条の四の二 第 1 項 ^{※3}											三号 ^{※2}						
				一 号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法																	
				員数	外観	寸法	配置	据付	系統	臨界安全		遮蔽	材料	仕様 性能 ^{注2}		面速	二号 ^{※1}				
単一	複数	保持	IL							他	仕様 性能 ^{注2}										
放射線 管理施設	工場棟 転換工場 転換加工室	エリアモニタ	改造	①	①②③	①	①	①②③	③	-	-	-	①	-	-	-	①	QMS ^{注3}			
	工場棟 成型工場 ベレット加工室			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	工場棟 成型工場 ベレット貯蔵室			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	工場棟 成型工場 燃料構格接室			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	工場棟 組立工場 燃料集合体 組立室			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	工場棟 組立工場 燃料集合体 貯蔵室			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-4-1 放射線管理施設の検査の項目 (3/3)

施設名称	設置場所	機器名	変更内容	加工規則第三条の四の二 第1項 ^{※3}											三号 ^{※2}				
				一号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法										二号 ^{※1}					
				員数	外観	寸法	配置	据付	系統	臨界安全		遮蔽	材料	仕様性能 ^{注2}		面速	保持	IL	他
放射線管理施設	放射線管理棟	ハンドフットモニタ	改造	①	①②③	①	①②③	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	
	付属建物 除染室・分析室			①	①②③	①	①②③	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	付属建物 第2廃棄物処理所			①	①②③	①	①②③	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	付属建物 第3核燃料倉庫			①	①②③	①	①②③	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気塔 (工場棟 転換工場)			①	①②③	①	①②③	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気塔 (工場棟 成型工場)			①	①②③	①	①②③	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気塔 (加工棟 成型工場)			①	①②③	①	①②③	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気塔 (付属建物 第3核燃料倉庫)			①	①②③	①	①②③	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気塔 (付属建物 第1廃棄物処理所)			①	①②③	①	①②③	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気塔 (付属建物 シリンダ洗浄棟)			①	①②③	①	①②③	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋外			①	①②③	①	①②③	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	加工棟 成型工場			①	⑩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射線管理棟	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①		
付属建物 シリンダ洗浄棟	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①		
放射線管理棟	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①		

表 2-5-1-1 その他の加工施設の検査の項目 (1/2)

施設名称	設置場所	機器名	変更内容	加工規則第三条の四の二 第1項 ^{※3}													三号 ^{※2}		
				一号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法						二号 ^{※1}			仕様性能 ^{注2}			仕様性能 ^{注2}			
				員数	外観	寸法	配置	据付	系統	単一	複数	遮蔽	材料	面速	保持			IL	他
その他の加工施設	放射線管理棟 管理室	無停電源装置	改造	①	①②③	①	①	①②③	③	-	-	-	-	-	-	-	-	⑤	QMS ^{注3}
	工場棟 転換工場																		
	工場棟 成型工場																		
	加工棟 成型工場																		
	放射線管理棟																		
	付属建物 除染室・分析室																		
	付属建物 第2核燃料倉庫	堰漏水検知警報設備	新設	①	①②⑦	⑦	①	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①
	付属建物 第3核燃料倉庫																		
	付属建物 第1廃棄物処理所																		
	付属建物 第2廃棄物処理所																		
	付属建物 シリンドラ洗浄棟																		

注1:「保持」は動力供給停止時の保持機能、「IL」はインターロック、「他」はその他を示す。

注2:「仕様性能」は仕様上求められる性能を示す

注3:「QMS」は品質マネジメントシステムに係る検査を示す。

※1:二号 機能及び性能を確認するために十分な方法

※2:三号 其他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法

※3:検査の方法は表 2-6-1 参照

表 2-5-5-1 その他の加工施設の検査の項目 (2/2)

施設名称	設置場所	機器名	変更内容	加工規則第三条の四の二 第1項 ^{※3}											三号 ^{※2} QMS ^{注3}		
				一号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法				二号 ^{※1}			仕様性能 ^{注2}						
				外観	寸法	配置	据付	系統	臨界安全 単一 複数	遮蔽	材料	面速	保持	IL		他	仕様性能 ^{注2}
その他の加工施設	屋外	窒素ガス供給配管系統	改造	①	①	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	①	
		水素ガス供給配管系統	改造	①	①⑤	①	①②③	①	-	-	-	③	-	-	-	①	
	屋外 ^{注4}	溢水供給停止設備 (手動)	新設	①	①	①	③	①	-	-	-	-	-	-	-	①	
		溢水供給停止設備 (自動)	新設	①	①	①	①②③	①	-	-	-	-	-	-	-	①	
付属建物 シリンダ洗浄棟 貯蔵室(3) 付属建物 シリンダ洗浄棟 沈殿槽室	付属建物 シリンダ洗浄棟 貯蔵室(3)	保安秤量器(シリンダ 1)～(シリンダ3)	改造	①	-	①	-	-	-	-	①	③	-	-	-	①	
				①	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①
	付属建物 原料貯蔵所	保安秤量器(ウラン管理 5)～(ウラン管理7)	改造	①	①③	①	-	-	-	-	-	①	③	-	-	-	①
				①	③	①	①②③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
付属建物 原料貯蔵所	UF ₆ シリンダ秤量器	改造	①	①②	①	①	①②③	-	-	-	①	③	-	-	-	①	
			①	③	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①

注1:「保持」は動力供給停止時の保持機能、「IL」はインターロック、「他」はその他を示す。

注2:「仕様性能」は仕様上求められる性能を示す

注3:「QMS」は品質マネジメントシステムに係る検査を示す。

注4:(917)地震インターロックの検出端となる地震計は放射線管理棟、工場棟成型工場、加工棟成型工場、加工棟成型工場、放射線管理棟、付属建物除染室・分析室、付属建物第2核燃料倉庫、付属建物第1廃棄物処理所、付属建物第3核燃料倉庫、(920)地震インターロックの検出端となる地震計は工場棟交換工場及び付属建物シリンダ洗浄棟の内部に設置する。

※1:二号 機能及び性能を確認するために十分な方法

※2:三号 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法

※3:検査の方法は表 2-6-1 参照

追表 2-1-1 (5 次) その他の加工施設の検査の項目

施設名称	設置場所	機器名	変更内容	加工規則第三条の四の二 第 1 項 ^{※3}													三号 ^{※2}		
				一号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法						二号 ^{※1}			仕様性能						
				員数	外観	寸法	配置	据付	系統	単一	複数	遮蔽	材料	仕様性能 ^{注2}	面速	保持		IL	他
その他の加工施設	付属建物 発電機室	非常用ディーゼル発電機	改造	① ^{注4}	①②③ ^{注4}	①⑤ ^{注4}	① ^{注4}	①②③ ^{注4}		③ ^{注5}	① ^{注4}	-	-	-	-	① ^{注4}	-	① ^{注4}	QMS ^{注3}

注1：「保持」は動力供給停止時の保持機能、「IL」はインターロック、「他」はその他を示す。

注2：「仕様性能」は仕様上求められる性能を示す。

注3：「QMS」は品質マネジメントシステムに係る検査を示す。

注4：「切替配電盤」に関する検査を示す。

注5：5 次申請で次回以降申請としていた検査を示す。（本申請書の「追表 2-6-1 新設、改造、変更なしの設備・機器の検査の方法 (2/4) (5 次)」参照）

※1：二号 機能及び性能を確認するために十分な方法

※2：三号 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法

※3：検査の方法は表 2-6-1 参照

表 2-6-1 新設、改造、変更なしの設備・機器の検査の方法 (1/4)

検査の項目	検査の方法	判定基準
員数	① 員数を目視により確認する。	① 員数が申請内容の通りであること。
外観	① 設備・機器の外観を目視により確認する。 ② 設備・機器の設置状態を目視で確認する。 ③ 所定の安全機能部位が設置されていることを目視で確認する。 ④ ウランが存在する部位へ溢水が浸入しない構造であることを目視により確認する。 ⑤ 設備・機器の所定の位置に被水防護カバーを目視により確認する。 ⑥ 設備・機器の消火水侵入防止機構を目視により確認する。 ⑦ 警報設備の検出端またはILの検出端及び作動端が設置されていることを目視により確認する。 ⑧ 設備・機器に開口部がないことを目視により確認する。なお、液体を取り扱う機器については、通水試験を行い確認する。 ⑨ ウラン溶液液面に対するユーティリティ、排気配管の設置位置を目視により確認する。	① 有害な傷及び変形がないこと。また、外観が申請内容の通りであること。 ② 設備・機器が申請内容の通り床、または機器に取り付けられていること。 ③ 設備・機器が申請内容の通り取り付けられていること。 ④ 溢水、被水が浸入しない構造であること。 ⑤ 設備・機器の被水防護カバーが、申請内容の通り設置されていること。 ⑥ 設備・機器の消火水侵入機構が、申請内容の通り設置されていること。 ⑦ 申請書に記載の系統の通りに設置されていること。 ⑧ 申請内容の通りに開口部がない構造である（漏えいがない）こと。 ⑨ ユーティリティ、排気配管はウラン溶液と接触しない位置に設置されていること。
寸法*	① 外寸（幅、奥行き、高さ）、配管の支持間隔を測定により確認する。 ② 堰高さを測定により確認する。 ③ スペーサ寸法を測定により確認する。 ④ 設備・機器の高さを測定により確認する。 ⑤ オイルパンの寸法（幅、奥行き、高さ）、遮熱板（板厚）の寸法及び設置位置を測定により確認する。 ⑥ 設備・機器のウランの存在高さまたは、開口部の高さを測定により確認する。 ⑦ 液位計の取り付け位置を測定により確認する。 ⑧ ダクトの支持間隔を測定により確認する。	① 寸法が申請内容の通りであること。（支持間隔は添付説明書一設3-2に基づく） ② 寸法が申請内容の通りであること。 ③ 寸法が申請内容の通りであること。 ④ 高性能エアフィルタ、幹線動力用ケーブルに接続する制御盤の高さが溢水高さ以上であること。 ⑤ 寸法、設置位置が申請内容のとおりであること。 ⑥ ウランの存在高さまたは開口部の高さが溢水高さ以上であること。 ⑦ 寸法が申請内容の通りであること。 ⑧ 適切な支持間隔であること。（支持間隔は添付説明書一設3-3に基づく）

*品質記録による確認も含む

表 2-6-1 新設、改造、変更なしの設備・機器の検査の方法 (2/4)

検査の項目		検査の方法	判定基準
配置		① 設備・機器の配置を目視により確認する。 ② 設備・機器（堰、防護カバー）の配置を目視により確認する。 ③ 焼結炉、ロータリーキルンの接地状態を目視により確認する。	① 配置が申請内容の通りであること。 ② 配置が申請内容の通りであること。 ③ 焼結炉、ロータリーキルンが申請内容の通り接地されていること。
据付		① 設備・機器を取り付けるボルトの員数を目視により確認する。 ② 設備・機器を取り付けるボルトの寸法を品質記録または測定機器により確認する。 ③ ボルトの据付け状態を目視により確認する。 ④ ボルト、金属カバーの据付け状態を目視により確認する。	① ボルトの員数が申請内容の通りであること。 ② ボルトの寸法が申請内容の通りであること。 ③ ボルトまたはナットが緩みなく締め付けられていること。 ④ ボルトまたはナットが緩みなく締め付けられていること。
系統		① 機器と機器（配管）、または機器と気体廃棄設備との接続を目視により確認する。 ② 気体廃棄設備の経路を目視により確認する。 ③ 設備・機器が非常用電源系統に接続していることを確認する。 ④ 内部の圧力を測定する。 ⑤ 機器と窒素ガス予備系統との接続を目視により確認する。	① 申請書内容の通りに接続していること。 ② 申請書内容の通りに接続していること。 ③ 非常用電源系統に接続していること。 ④ 設置雰囲気に対して9.8Pa以上の負圧であること。 ⑤ 申請書内容の通りに接続していること。
臨 界 安 全	単 一 ユ ニ ット	① ユニット寸法に適用されている寸法制限値を測定器により確認する。	① ユニットに適用されている寸法制限値を満足すること。
	複 数 ユ ニ ット	① 各ユニットをそれぞれ中心ユニットとして計算した総立体角が許容立体角以下であることを確認する。 ② ユニット間の表面間距離が30.5cm以上であること、または、機器図に示された臨界評価上の設計仕様を満足することを確認する。 ③ 当該ユニットが属する領域と他の領域との最小の表面間距離が必要離隔距離以上であることを確認する。	① 計算した総立体角が許容立体角を満足すること。 ② 立体角法を適用した場合は、ユニット間の表面間距離が30.5cm以上であること。 臨界計算コードを適用した場合は、機器図に記載された臨界評価上の設計仕様を満足すること。 ③ 当該ユニットが属する領域と他の領域との表面間距離が必要離隔距離以上であること。
材 料		① 使用材料を品質記録により確認する。	① 材料が申請内容のとおりであること。*
面 速		① フードボックスを有する機器については、開口部での面速を風速計により測定する。	① 面速が0.5m/sec以上であること。

*材料は強度（機械的強度、耐食性など）が同等以上である相当品を申請内容に含むものとする

表 2-6-1 新設、改造、変更なしの設備・機器の検査の方法 (3/4)

検査の項目	検査の方法	判定基準
作動 (保持)	① 定格荷重 (模擬荷重) を作用させ目視により動作を確認する。	① 申請内容通りの搬送能力を有し、それが駆動電源断の状態でも維持すること。
作動 (IL)	① 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ② 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ③ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ④ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ⑤ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ⑥ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ⑦ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ⑧ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ⑨ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ⑩ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ⑪ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ⑫ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ⑬ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ⑭ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ⑮ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ⑯ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。 ⑰ 設定値を実信号もしくは模擬信号で入力し確認する。	① インターロック設定値信号を与えた際、加熱が停止すること。 ② インターロック設定値信号を与えた際、給液が停止すること。 ③ インターロック設定値信号を与えた際、扉開 (またはフィーダ運転) 操作をしても、扉開 (またはフィーダ運転) とならないこと。 ④ インターロック設定 pH 信号を与えた際、ポンプが停止すること。 ⑤ インターロック設定回転数信号を与えた際、ポンプが停止すること。 ⑥ インターロック設定値信号を与えた際、扉が開錠できないこと。 ⑦ インターロック設定値信号を与えた際、ペレット明替機に焼結ポートが挿入できないこと。 ⑧ インターロック設定値信号を与えた際、ケーキを供給するポンプが停止すること。 ⑨ インターロック設定値信号を与えた際、水素遮断弁が閉止すること。 ⑩ インターロック設定値信号を与えた際、水素供給弁が閉、窒素供給弁が開となること。 ⑪ インターロック設定値信号を与えた際、屋外窒素供給弁が開となること。 ⑫ インターロック設定値信号を与えた際、スクリーフィーダ及び充填装置が停止すること。 ⑬ インターロック設定値信号 (排気ファン停止) を与えた際、給気ファンが停止する (または起動できない) こと。 ⑭ インターロック設定値信号を与えた際、助燃用プロパンガスの供給が停止すること。 ⑮ インターロック設定値信号を与えた際、工業用水遮断弁、水道水遮断弁、及び蒸気遮断弁が閉止すること。 ⑯ インターロック設定値信号を与えた際、送液ポンプが停止すること。 ⑰ インターロック設定値信号を与えた際、灯油供給弁が閉止すること。

表 2-6-1 新設、改造、変更なしの設備・機器の検査の方法 (4/4)

検査の項目	検査の方法	判定基準
作動 (他)	① 電源断もしくは信号断により動作を確認する。 ② 設定値を実信号または模擬信号で入力し確認する。 ③ 設備・機器の消火水侵入防止機構の動作を確認する。 ④ 商用電源の模擬停電後、無停電電源装置及び非常用ディーゼル発電機に接続している設備・機器が自動で作動することを確認する。 ⑤ 線源照射を用いた校正により、測定部の表示値を確認する。	① 動作が申請の内容の通りであること。 ② 警報設定値信号を与えた際、警報表示すると共に警報が吹鳴すること。 ③ 設備・機器の消火水侵入機構が閉止すること。 ④ 無停電電源装置及び非常用ディーゼル発電機に接続している設備・機器が自動で作動すること。 ⑤ 測定範囲を確実に検知し、表示できること。
仕様上 求められる性能	① 第1種管理区域の圧力を測定する。 ② 廃棄能力を品質記録により確認する。 ③ 高性能エアフィルタ単体の捕集効率を品質記録により確認する。 ④ ダクトのシール施工を品質記録により確認する。 ⑤ 電圧及び周波数を試験にて確認する。	① 第1種管理区域内の圧力が申請内容の通りであること。 ② 廃棄能力が申請内容の通りであること。 ③ 捕集効率は99.97%以上であること ④ ダクトのシール施工が申請内容の通りであること。 ⑤ 電圧が±10%、周波数が±5%以内の範囲に収まっていること。
品質マネジメント システムに係る検査	① 設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであることを書類により確認する。	① 設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであること。

表 2-6-2 撤去する設備・機器の検査の方法

検査の項目	検査の方法	判定基準
外観	⑩ 設備・機器(配管・排気系統を含む)が撤去され、排気の閉止措置が行われていることを目視により確認する。 ⑪ 設備・機器が撤去され、閉止措置が行われていることを目視により確認する。また、撤去後の地面が整地され、床表面が樹脂系塗料で塗装されていることを目視により確認する。	⑩ 撤去設備・機器(配管・排気系統を含む)について、当該機器が撤去され、排気の閉止措置がされていること。 ⑪ 撤去設備・機器について、当該機器が撤去され、閉止措置がされていること。撤去後の床表面が樹脂系塗料で塗装されていること。
品質マネジメント システムに係る検査	① 設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであることを書類により確認する。	① 設置又は変更の工事が設計及び工事の計画に従って行われたものであること。

追表 2-6-1 (5次) 新設、改造、変更なしの設備・機器の検査の方法 (2/4)

検査の項目		検査の方法	判定基準
寸法*1		① 外寸(幅、奥行き、高さ)、配管の支持間隔を測定により確認する。 ② 堰高さを測定により確認する。 ③ 耐圧部位(胴板、鏡板厚さ)の寸法を測定により確認する。 ④ 落下防止構造の寸法(板厚他)を測定により確認する。 ⑤ オイルパンの寸法(幅、奥行き、高さ)、遮熱板(板厚)の寸法及び設置位置を測定により確認する。 ⑥ 設備・機器のウランの存在高さまたは、開口部の高さを測定により確認する。 ⑦ 液位計の取り付け位置を測定により確認する。 ⑧ ダクトの支持間隔を測定により確認する。	① 寸法が申請内容の通りであること。 ② 寸法が申請内容の通りであること。 ③ 寸法が申請内容の通りであること。 ④ 寸法が申請内容の通りであること。 ⑤ 寸法、設置位置が申請内容のとおりであること。 ⑥ ウランの存在高さまたは開口部の高さが溢水高さ以上であること。 ⑦ 寸法が申請内容の通りであること。 ⑧ 適切な支持間隔であること。
配置		① 設備・機器の配置を目視により確認する。 ② UF ₆ を正圧で取り扱う機器の設置場所を目視により確認する。 ③ 設備・機器(堰、防護カバー含む)の配置を目視により確認する。	① 配置が申請内容の通りであること。 ② UF ₆ を正圧で取り扱う機器が申請内容の通りに設置されていること。 ③ 配置が申請内容の通りであること。
据付		① 設備・機器を取り付けるボルトの員数を目視により確認する。 ② 設備・機器を取り付けるボルトの寸法を品質記録または測定により確認する。 ③ ボルトの据付け状態を目視により確認する。	① ボルトの員数が申請内容の通りであること。 ② ボルトの寸法が申請内容の通りであること。 ③ ボルトまたはナットが緩みなく締め付けられていること。
系統		① 機器と機器(配管)、または機器と気体廃棄設備との接続を目視により確認する。 ② 気体廃棄設備の経路を目視により確認する。 ③ <u>既設非常用ディーゼル発電機から負荷側ケーブルを切り離していること、新設非常用ディーゼル発電機に負荷系統が接続していること</u> を目視により確認する。 ④ 設備・機器が非常用電源系統に接続していることを確認する。	① 申請書内容の通りに接続していること。 ② 申請書内容の通りに接続していること。 ③ 申請内容通りの切り離し/接続していること。 ④ 非常用電源系統に接続していること。
臨界安全	単一ユニット	① ユニットに適用されている寸法制限値を満足していることを確認する。	① ユニットに適用されている寸法制限値を満足すること。
	複数ユニット	① 各ユニットをそれぞれ中心ユニットとして計算した総立体角が許容立体角以下であることを確認する。 ② 単一ユニット間の表面間距離が30.5cm以上であることを確認する。	① 計算した総立体角が許容立体角を満足すること。 ② 単一ユニット間の表面間距離がI-3-3ユニット寸法図の通り30.5cm以上であること。

*1 品質記録による確認も含む

3. 加工施設の性能検査

本申請及び既認可の分割申請における加工施設の性能検査（旧加工規則第三条の六の四号に基づく加工施設の性能検査を含む）として、商用電源喪失を想定した場合の非常用ディーゼル発電機の総合負荷試験を実施する。加工施設の安全機能として安全を確保するうえで重要な機能として、非常用ディーゼル発電機が自動で起動し、非常用電源系統に接続されている各設備・機器が正常に作動すること、並びに最終バウンダリである第1種管理区域を設定する建物の負圧が維持されること、を確認するものとする。性能検査（非常用ディーゼル発電機の負荷対象か否かの確認を含む）の対象は先行申請含め全ての建物・構築物及び設備・機器である。

表 3-1 に検査の方法、判定基準を示す。

表 3-1 性能検査の方法

検査の項目	検査の方法	判定基準
性能検査	商用電源を模擬停電させ、非常用ディーゼル発電機が自動で起動し、非常用電源系統に接続されている設備・機器が作動し、第1種管理区域を有する建物の負圧が維持されることを確認する。	非常用ディーゼル発電機が自動で起動し、非常用電源系統に接続されている各設備・機器が正常に作動するとともに、第1種管理区域を有する建物の負圧が大気圧以下であること。

I-3 添付図面

I-3-1 添付図面 (建物)

へ 貯蔵施設

図へ建-1-1	敷地内建物配置図
図へ建-1-2(1/2)	付属建物 第3核燃料倉庫 補強箇所説明図(1階)
図へ建-1-2(2/2)	付属建物 第3核燃料倉庫 補強箇所説明図(2階)
図へ建-1-3	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 補強箇所説明図
図へ建-1-4	付属建物 第3核燃料倉庫 建物の補強工事と各影響評価との関係
図へ建-1-5	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 建物の補強工事と各影響評価との関係
図へ建-1-6(1/2)	付属建物 第3核燃料倉庫 管理区域区分図 (1階)
図へ建-1-6(2/2)	付属建物 第3核燃料倉庫 管理区域区分図 (2階)
図へ建-1-7	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 管理区域区分図
図へ建-1-8(1/3)	付属建物 第3核燃料倉庫 鉄扉配置及び竜巻防護ライン (1階)
図へ建-1-8(2/3)	付属建物 第3核燃料倉庫 鉄扉配置及び竜巻防護ライン (2階)
図へ建-1-8(3/3)	付属建物 第3核燃料倉庫 鉄扉配置及び竜巻防護ライン (R階)
図へ建-1-9	付属建物 第3核燃料倉庫 建具表及び新設鉄扉、鉄扉補強、ガラリ固縛概要図
図へ建-1-10	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 鉄扉配置、建具表、補強概要及び竜巻防護ライン
図へ建-1-11(1/2)	付属建物 第3核燃料倉庫 火災区域図 (1階)
図へ建-1-11(2/2)	付属建物 第3核燃料倉庫 火災区域図 (2階)
図へ建-1-12	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 火災区域図
図へ建-1-13	付属建物 第3核燃料倉庫 火災区域毎の材料及び厚さ一覧
図へ建-1-14	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 火災区域毎の材料及び厚さ一覧
図へ建-1-15 (1/10)	付属建物 第3核燃料倉庫 外部火災、爆発の影響評価(1)
図へ建-1-15 (2/10)	付属建物 第3核燃料倉庫 外部火災、爆発の影響評価(2)
図へ建-1-15 (3/10)	付属建物 第3核燃料倉庫 外部火災、爆発の影響評価(3)
図へ建-1-15 (4/10)	付属建物 第3核燃料倉庫 外部火災、爆発の影響評価(4)
図へ建-1-15 (5/10)	付属建物 第3核燃料倉庫 外部火災、爆発の影響評価(5)
図へ建-1-15 (6/10)	付属建物 第3核燃料倉庫 外部火災、爆発の影響評価(6)
図へ建-1-15 (7/10)	付属建物 第3核燃料倉庫 外部火災、爆発の影響評価(7)
図へ建-1-15 (8/10)	付属建物 第3核燃料倉庫 外部火災、爆発の影響評価(8)

図へ建-1-15 (9/10)	付属建物 第3核燃料倉庫 外部火災、爆発の影響評価(9)
図へ建-1-15 (10/10)	付属建物 第3核燃料倉庫 外部火災、爆発の影響評価(10)
図へ建-1-16 (1/9)	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(1)
図へ建-1-16 (2/9)	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(2)
図へ建-1-16 (3/9)	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(3)
図へ建-1-16 (4/9)	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(4)
図へ建-1-16 (5/9)	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(5)
図へ建-1-16 (6/9)	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(6)
図へ建-1-16 (7/9)	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(7)
図へ建-1-16 (8/9)	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(8)
図へ建-1-16 (9/9)	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(9)
図へ建-2-1	付属建物 第3核燃料倉庫 1階 平面図
図へ建-2-2	付属建物 第3核燃料倉庫 2階 平面図
図へ建-2-3	付属建物 第3核燃料倉庫 屋根伏図
図へ建-2-4	付属建物 第3核燃料倉庫 立面図 (東側、西側)
図へ建-2-5	付属建物 第3核燃料倉庫 立面図 (南側、北側)
図へ建-2-6	付属建物 第3核燃料倉庫 断面図 (1/2)
図へ建-2-7	付属建物 第3核燃料倉庫 断面図 (2/2)
図へ建-2-8	付属建物 第3核燃料倉庫 杭及び基礎及び1階伏図
図へ建-2-9	付属建物 第3核燃料倉庫 2階 梁伏図
図へ建-2-10	付属建物 第3核燃料倉庫 3階 梁伏図
図へ建-2-11	付属建物 第3核燃料倉庫 R階 小屋伏図
図へ建-2-12	付属建物 第3核燃料倉庫 A,B通り 軸組図
図へ建-2-13	付属建物 第3核燃料倉庫 C,D通り 軸組図
図へ建-2-14	付属建物 第3核燃料倉庫 1,4通り 軸組図
図へ建-2-15	付属建物 第3核燃料倉庫 5,6,7,8通り 軸組図
図へ建-3-1	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 平面図
図へ建-3-2	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 屋根伏図
図へ建-3-3	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 立面図

図へ建-3-4	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 断面図
図へ建-3-5	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 杭及び基礎伏図
図へ建-3-6	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 R階 梁伏図
図へ建-3-7	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 A通り 軸組図
図へ建-3-8	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 B通り 軸組図
図へ建-3-9	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 1, 2, 3通り 軸組図
図へ遮-1	付属建物 第3核燃料倉庫 遮蔽関係図 (建物1階平面)
図へ遮-2	付属建物 第3核燃料倉庫 遮蔽関係図 (建物2階平面)
図へ遮-3	付属建物 第3核燃料倉庫 遮蔽関係図 (建物断面)
図へ遮-4	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 遮蔽関係図 (建物平面)
図へ遮-5	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 遮蔽関係図 (建物立面)


ト 放射性廃棄物の廃棄施設

図ト建-1	排水貯留池(1) 詳細図
図ト建-2	排水貯留池(2) 詳細図

リ その他の加工施設





図リ建-1	付属施設 空シリンダ置場 平面図及び管理区域区分図
図リ非-1-1	緊急対策設備(1) 非常用照明、誘導灯、安全避難通路(第3核燃料倉庫 1階)
図リ非-1-2	緊急対策設備(1) 非常用照明、誘導灯、安全避難通路(第3核燃料倉庫 2階)
図リ非-1-3	緊急対策設備(1) 非常用照明、誘導灯、安全避難通路(劣化・天然ウラン倉庫)
図リ非-2-1	非常用通報設備 非常ベル設備、放送設備、通信連絡設備(電話設備) (第3核燃料倉庫 1階)
図リ非-2-2	非常用通報設備 非常ベル設備、放送設備、通信連絡設備(電話設備) (第3核燃料倉庫 2階)
図リ非-2-3	非常用通報設備 非常ベル設備、放送設備、通信連絡設備(電話設備) (劣化・天然ウラン倉庫)
図リ非-3-1	自動火災報知設備 火災感知設備及びそれに連動する警報設備 (第3核燃料倉庫 1階)
図リ非-3-2	自動火災報知設備 火災感知設備及びそれに連動する警報設備 (第3核燃料倉庫 2階)
図リ非-3-3	自動火災報知設備 火災感知設備及びそれに連動する警報設備 (劣化・天然ウラン倉庫)
図リ非-4-1	消火設備 屋外消火栓配置図(1)
図リ非-4-2	消火設備 屋外消火栓配置図(2)
図リ非-4-3	第3核燃料倉庫 消火栓からのアクセスルート
図リ非-4-4	劣化・天然ウラン倉庫 消火栓からのアクセスルート
図リ非-4-5	消火設備 防火水槽配置図
図リ非-4-5-1	消火設備 防火水槽(1)(2) 平面図、断面図
図リ非-4-5-2	消火設備 防火水槽(3)(4) 平面図、断面図

図リ非-4-6	消火設備 可搬消防ポンプ配置図
図リ非-4-6-1	消火設備 可搬消防ポンプ詳細図
図リ非-4-7	消火設備 消火器(第3核燃料倉庫1階)
図リ非-4-8	消火設備 消火器(第3核燃料倉庫2階)
図リ非-4-9	消火設備 消火器(劣化・天然ウラン倉庫)
図リ非-5-1	緊急対策設備(3) 溢水防護区画及び堰(内部溢水止水用)配置図 (第3核燃料倉庫1階)
図リ非-5-2	緊急対策設備(3) 溢水防護区画及び堰(内部溢水止水用)配置図 (第3核燃料倉庫2階)
図リ非-6	非常用設備配置図
図リ非-7(1/3)	非常用設備 非常用通報設備系統図 非常ベル設備
図リ非-7(2/3)	非常用設備 非常用通報設備系統図 放送設備
図リ非-7(3/3)	非常用設備 非常用通報設備系統図 通信連絡設備
図リ非-8	非常用設備 自動火災報知設備系統図 火災感知設備・警報設備
図リ電建-1	付属建物 第3核燃料倉庫 非常用ディーゼル発電機負荷系統図




符号	建物名称	申請内容
1	付属建物 第3核燃料倉庫	建物及び設備の一部を改造
2	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫	建物及び設備の一部を改造
3	排水貯留池	既設
4	付属施設 空シリンダ置場	既設

凡例


-  : 申請する建物及び施設
-  : 敷地境界
-  : 周辺監視区域境界
-  : 立入制限区域

名称	敷地内建物配置図	
図番	図へ建-1-1	-



名称	付属建物 第3核燃料倉庫 補強箇所説明図(1階)
図番	図へ建-1-2(1/2) 付属建物 第3核燃料倉庫

注1) 図中の番号は工事番号を示す
注2) 竜巻対策のための工事を青字青囲いで示す
注3) 火災対策のための工事を黒字黒囲いで示す



注1) 図中の番号は工事番号を示す
 注2) 竜巻対策のための工事を青字青囲いで示す
 注3) 火災対策のための工事を黒字黒囲いで示す

名称	付属建物 第3核燃料倉庫 補強箇所説明図(2階)
図番	図へ建-1-2(2/2) 付属建物 第3核燃料倉庫

		付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 補強箇所説明図
		付属建物 図へ建一1ー3 劣化・天然ウラン倉庫
名称		
図番		
<p>注1) 図中の番号は工事番号を示す</p> <p>注2) 箇条対策のための工事を青字青囲い以示す</p>		

建物名称	工事番号及び工事名称	工事の方法	工事の主目的・影響評価					
			耐震	耐竜巻	火災	航空機着下火災	遮蔽	臨界
第3核燃料倉庫	a. 耐火壁追設	内部火災による延焼防止のために、付属建物第3核燃料倉庫本体2階の更衣室(1)及び更衣室(2)との間仕切り壁に耐火壁を追設する。	—	—	◎ (内部)	—	—	—
	b. 鉄扉補強	耐竜巻性能向上を目的に、付属建物第3核燃料倉庫本体2階の排気塔点検口の既存鉄扉(SD-146)を鉄扉補強材により補強する。	—	◎	○ (内部)	—	—	—
	c. 鉄扉交換	耐竜巻性能向上を目的に、付属建物第3核燃料倉庫前室の既存鉄扉を新たな鉄扉(SD-32)に交換する。	—	◎	○ (内外部)	—	—	—
	d. 鉄扉新設	耐竜巻性能向上を目的に、付属建物第3核燃料倉庫前室の既存シャッター及び本体2階の既存ドアを撤去し、鉄扉(SD-31, SD-33)を新設する。	—	◎	○ (内外部)	—	—	—
	e. 鋼板新設	内部火災による延焼防止のために、本体2階の更衣室(1)と更衣室(2)境界の既存ドアを撤去し、鉄扉を新設する。	—	—	◎ (内部)	—	—	—
		耐竜巻性能向上を目的に、付属建物第3核燃料倉庫本体2階の非管理区域の既存窓の開口部を塞ぐため、鋼板を新設する。	—	◎	○ (外部)	—	—	—

凡例

◎ : 工事の主目的

○ : 影響評価をしている項目

注) 耐震評価ではすべての補強の重量を考慮している

名称	付属建物 第3核燃料倉庫	
図番	図へ建-1-4	付属建物 第3核燃料倉庫


建物名称	工事番号及び工事名称	工事の方法	工事の主目的・影響評価					
			耐震	耐竜巻	火災	航空機落下火災	遮蔽	臨界
ウ劣化 ラン・ 倉 庫 然	a. 鉄扉補強	耐竜巻性能向上を目的に、付属建物劣化・天然ウラン倉庫の既存鉄扉(SD-11)のガラリ部を鋼板で閉塞し、鉄扉は鉄扉補強材により補強する。	—	◎	○ (内外部)	—	—	—

凡例

- ◎ : 工事の主目的
- : 影響評価をしている項目


注) 耐震評価ではすべての補強の重量を考慮している

名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫	
図番	図へ建-1-5	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫



- 凡例
- : 建物の境界
 - ▨ : 第1種管理区域
 - ▩ : 第2種管理区域

名称	付属建物 第3核燃料倉庫 管理区域区分図 (1階)
図番	図へ建-1-6 (1/2) 付属建物 第3核燃料倉庫



凡例



: 吹抜け



: 建物の境界



: 第1種管理区域



: 出入管理装置設置位置

名称	付属建物 第3核燃料倉庫
図番	管理区域区分図 (2階) 図へ建-1-6 (2/2)


付属建物 第3核燃料倉庫

管理区域区分図 (2階)

付属建物

第3核燃料倉庫

図へ建-1-6 (2/2)



凡例

— : 建物の境界

▨ : 第2種管理区域

□ : 出入管理装置設置位置


名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫
図番	管理区域区分図 図へ建-1-7. 付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

<div data-bbox="255 403 1082 2004" style="border: 1px solid black; height: 715px; width: 518px;"></div>	名称	付属建物 第3核燃料倉庫 鉄扉配置及び竜巻防護ライン (1階)
	図番	図へ建-1-8 (1/3) 付属建物 第3核燃料倉庫

凡例

- ...■ : 竜巻防護ライン
- SD : 鉄扉

注) 竜巻防護ライン上の鉄扉はF3竜巻で耐える設計とする



凡例

■ ■ ■ ■ : 竜巻防護ライン

SD : 鉄扉

注) 竜巻防護ライン上の鉄扉はF3竜巻で耐える設計とする


名	付属建物 第3核燃料倉庫
称	鉄扉配置及び竜巻防護ライン (2階)
図	図へ建-1-8 (2/3)
番	付属建物 第3核燃料倉庫

		付属建物 第3核燃料倉庫 鉄扉配置及び竜巻防護ライン (R階)
		付属建物 第3核燃料倉庫 図へ建-1-8 (3/3)
名称		図番

凡例
 — : 勾配
 ■ : 竜巻防護ライン
 ▨ : 竜巻防護ライン (屋根部)

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>		単位：mm
		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
名	付属建物 第3核燃料倉庫	付属建物
称	建具表及び新設鉄扉、鉄扉補強、ガラス固縛概要図	第3核燃料倉庫
図	図へ建-1-9	付属建物
番		第3核燃料倉庫

補強材(フランス落とし)：角棒



凡例

■■■■■：竜巻防護ライン
SD：鉄扉

注1) 竜巻防護ライン上の鉄扉はF3竜巻で耐える設計とする
注2) 屋根部も竜巻防護ラインとする

単位：mm

名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 鉄扉配置、建具表、補強概要及び竜巻防護ライン
図番	図へ建-1-10 付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

名称	付属建物 第3核燃料倉庫 火災区域図(1階)
図番	付属建物 第3核燃料倉庫 図へ建-1-11(1/2)

凡例

----- : 火災区域

	<div data-bbox="268 389 1007 1991" style="border: 1px solid black; height: 715px; width: 463px;"></div>		<p>凡例</p> <p>--- : 火災区域</p> <p>☒ : 吹抜け</p> <p>注) 括弧は共通の火災区域であることを示す。</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1257 712 1348 748">名称</td> <td data-bbox="1257 309 1348 712">付属建物 第3核燃料倉庫 火災区域図(2階)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1348 712 1437 748">図番</td> <td data-bbox="1348 309 1437 712">図へ建-1-11(2/2) 付属建物 第3核燃料倉庫</td> </tr> </table>	名称	付属建物 第3核燃料倉庫 火災区域図(2階)	図番	図へ建-1-11(2/2) 付属建物 第3核燃料倉庫
名称	付属建物 第3核燃料倉庫 火災区域図(2階)							
図番	図へ建-1-11(2/2) 付属建物 第3核燃料倉庫							

<p>凡例</p> <p>■■■■ : 火災区域</p>		<p>付属建物 劣化・天然ウラン倉庫</p>
		<p>火災区域図</p>
<p>名称</p>	<p>付属建物 劣化・天然ウラン倉庫</p>	<p>付属建物 劣化・天然ウラン倉庫</p>
<p>図番</p>	<p>図へ建-1-12</p>	<p>付属建物 劣化・天然ウラン倉庫</p>

建物名称	火災 区域	位置	厚さ(単位:mm、材質)	
			壁(主寸法)	屋根/天井 床
第3核燃料倉庫(前室を除く)	R1	東		
		西		
		南		
		北		
第3核燃料倉庫(前室)	R2	東		
		西		
		南		
		北		


名称	付属建物 第3核燃料倉庫 火災区域毎の材料及び厚さ一覧	
図番	図へ建-1-13	付属建物 第3核燃料倉庫

注1) RC(コンクリート)を示す
注2) 全ての鉄扉及びシャッタは1.5mm以上の鋼板

建物名称	火災 区域	位置	厚さ(単位:mm、材質)	
			壁(主寸法)	屋根/天井 床
劣化・天然ウラン倉庫	V	東		
		西		
		南		
		北		

名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 火災区域毎の材料及び厚さ一覧	
図番	図へ建-1-14	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

注1) RC(コンクリート)を示す
注2) 全ての鉄扉及びシヤッタは1.5mm以上の鋼板



敷地外：三菱マテリアル株式会社
LPガス貯蔵設備、高圧ガス貯蔵所(第二種貯蔵所)
(容器管理機から228m離隔)

敷地外：ニュークリア・デベロップメント株式会社
危険物屋外タンク貯蔵所
(評価対象建物から109m以上離隔)

---: 水素供給設備障壁

タンクローリーの経路及び火災評価時の場所(※1参照)

参照図面	経路	火災評価時の場所
(1) 図へ建-1-15(3/10)	—	危険物屋外タンク貯蔵所(1)
(2) 図へ建-1-15(4/10)	—	危険物屋外タンク貯蔵所(2)
(3) 図へ建-1-15(5/10)	—	危険物屋外タンク貯蔵所(3)
(4) 図へ建-1-15(6/10)	—	高圧ガス製造所
(5) 図へ建-1-15(7/10)	A重油用タンクローリーの経路	A重油用タンクローリー(10L以下)の火災評価時の場所
(6) 図へ建-1-15(8/10)	灯油用タンクローリーの経路	灯油用タンクローリー(4L以下)の火災評価時の場所
(7) 図へ建-1-15(9/10)	—	液化アンモニアローリー(10t)の火災評価時の場所
(8) 図へ建-1-15(10/10)	LPガスローリーの経路	LPガスローリー(3t)の火災評価時の場所
(9) —	—	タンクローリー

名	付属建物 第3核燃料倉庫	
図番	図へ建-1-15(1/10)	付属建物 第3核燃料倉庫

※1:水素トレーラの経路については図へ建-1-15(2/10)を参照のこと
注) 灯油用タンクローリーの経路は、事業許可で定めた経路よりも更に加工施設から離れた経路に見直した。
先行申請の経路はより安全側の評価見直しは不要である。

		名 称	付属建物 第3核燃料倉庫 外部火災、爆発の影響評価(2)
図 番	図へ建-I-15(2/10)	付属建物 第3核燃料倉庫	

(1) 危険物屋外タンク貯蔵所(1) 油種名：A重油

対象建物	距離(m)	評価対象	厚さ(mm)	評価対象部位
① 第3核燃料倉庫				

注) 対象物と建物の位置関係は図へ建-1-15(1/10)参照

*1：排気塔から外部火災の影響が及ぶことは考えにくいですが、保守的に壁厚さが最も薄い [] である排気塔で評価した。

*2：鉄扉の板厚は保守的に全て鋼板 [] として評価した。

名称	付属建物 第3核燃料倉庫 外部火災、爆発の影響評価(3)
図番	図へ建-1-15(3/10) 付属建物 第3核燃料倉庫

(2) 危険物屋外タンク貯蔵所(2) 油種名：灯油

対象建物	距離(m)	評価対象	厚さ(mm)	評価対象部位
① 第3核燃料倉庫				— —

注) 対象物と建物の位置関係は図へ建-1-15(1/10)参照

*1：排気塔から外部火災の影響が及ぶことは考えにくいですが、保守的に壁厚さが最も薄い[]である排気塔で評価した。

*2：鉄扉の板厚は保守的に全て銅板[]として評価した。

名称	付属建物 第3核燃料倉庫	
図番	外部火災、爆発の影響評価(4) 図へ建-1-15(4/10)	付属建物 第3核燃料倉庫

(3) 危険物屋外タンク貯蔵所 (3) 油種名：灯油

対象建物	距離 (m)	厚さ (mm)	評価対象部位
① 第3核燃料倉庫			— —

注) 対象物と建物の位置関係は図へ建-1-15(1/10)参照

*1：排気塔から外部火災の影響が及ぶことは考えにくいですが、保守的に壁厚さが最も薄い [] である排気塔で評価した。

*2：鉄扉の板厚は保守的に全て鋼板 [] として評価した。

名称	付属建物 第3核燃料倉庫	
	外部火災、爆発の影響評価 (5)	
図番	図へ建-1-15 (5/10)	付属建物 第3核燃料倉庫

(4) 高圧ガス製造所 油種名：液化アンモニア

対象建物	距離(m)	評価対象	厚さ(mm)	評価対象部位
① 第3核燃料倉庫				— —

注) 対象物と建物の位置関係は図へ建-1-15(1/10)参照

*1：排気塔から外部火災の影響が及ぶことは考えにくいですが、保守的に壁厚さが最も薄い [] である排気塔で評価した。

*2：鉄扉の板厚は保守的に全て鋼板 [] として評価した。

名称	付属建物 第3核燃料倉庫
図番	外部火災、爆発の影響評価(6) 図へ建-1-15(6/10) 付属建物 第3核燃料倉庫

(5) A重油用タンクローリ 油種名：A重油

対象建物	距離(m)	評価対象	厚さ(mm)	評価対象部位
① 第3核燃料倉庫				

注) 対象物と建物の位置関係は図へ建-1-15(1/10)参照

*1：排気塔から外部火災の影響が及ぶことは考えにくいですが、保守的に壁厚さが最も薄い[]である排気塔で評価した。

*2：鉄扉の板厚は保守的に全て鋼板[]として評価した。

なお、評価部位に鋼板[]があるが、[]は、[]より[]を用いて評価した。

名称	付属建物 第3核燃料倉庫	
図番	外部火災、爆発の影響評価(7)	付属建物 第3核燃料倉庫
	図へ建-1-15(7/10)	

(6) 灯油用タンクローリー 油種名：灯油

対象建物	距離(m)	評価対象	厚さ(mm)	評価対象部位
① 第3核燃料倉庫				

注) 対象物と建物の位置関係は図へ建-1-15(1/10)参照

*1: 排気塔から外部火災の影響が及ぶことは考えにくいですが、保守的に壁厚さが最も薄い [] である排気塔で評価した。

*2: 鉄扉の板厚は保守的に全て鋼板 [] として評価した。

なお、評価部位に鋼板 [] があるが、 [] は、 [] より [] を用いて評価した。

名称	付属建物 第3核燃料倉庫 外部火災、爆発の影響評価(8)
図番	図へ建-1-15(8/10) 付属建物 第3核燃料倉庫

(7) 液化アンモニアローリ 油種名：液化アンモニア

対象建物	距離(m)	評価対象	厚さ(mm)	評価対象部位
① 第3核燃料倉庫				

注) 対象物と建物の位置関係は図へ建-1-15(1/10)参照

*1：排気塔から外部火災の影響が及ぶことは考えにくいですが、保守的に壁厚さが最も薄い [] である排気塔で評価した。

*2：鉄扉の板厚は保守的に全て鋼板 [] として評価した。

名称	付属建物 第3核燃料倉庫	
図番	図へ建-1-15(9/10)	付属建物 第3核燃料倉庫

(8) LPガスローリ 油種名：液化プロパンガス

対象建物	距離(m)	評価対象	厚さ(mm)	評価対象部位
① 第3核燃料倉庫				


注) 対象物と建物の位置関係は図へ建-1-15(1/10)参照

*1：排気塔から外部火災の影響が及ぶことは考えにくいですが、保守的に壁厚さが最も薄い[]である排気塔で評価した。

*2：鉄扉の板厚は保守的に全て鋼板[]として評価した。

なお、評価部位に鋼板[]があるが、[]は、[]より[]を用いて評価した。

名称	付属建物 第3核燃料倉庫
図番	外部火災、爆発の影響評価(10) 図へ建-1-15(10/10) 付属建物 第3核燃料倉庫



タンクローリーの経路及び火災評価時の場所(※1参照)
経路

参照図面	火災評価時の場所
図へ建-1-16(3/9)	危険物屋外タンク貯蔵所(1)
-	危険物屋外タンク貯蔵所(2)
図へ建-1-16(4/9)	危険物屋外タンク貯蔵所(3)
図へ建-1-16(5/9)	高圧ガス製造所
図へ建-1-16(6/9)	A重油用タンクローリー(2tL以下)の火災評価時の場所
図へ建-1-16(7/9)	灯油用タンクローリー(4tL以下)の火災評価時の場所
図へ建-1-16(8/9)	液化アンモニアローリー(10t)の火災評価時の場所
図へ建-1-16(9/9)	LPガスローリー(3t)の火災評価時の場所
-	タンクローリー

名	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫	
図	外部火災、爆発の影響評価(1)	付属建物
番	図へ建-1-16(1/9)	劣化・天然ウラン倉庫

※1:水素トレーラの経路については図へ建-1-16(2/9)を参照のこと
 (注) 灯油用タンクローリーの経路は、事業許可で定めた経路よりも更に加工施設から離れた経路に見直した。
 先行申請の経路はより安全側の評価見直しは不要である。

		付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(2)
		付属建物 劣化・天然ウラン倉庫
		図へ建-1-16(2/9)
名 称	図 番	

(1) 危険物屋外タンク貯蔵所(1) 油種名：A重油

対象建物	距離 (m)	評価対象	厚さ (mm)	評価対象部位
② 劣化・天然ウラン 倉庫				— — —

注) 対象物と建物の位置関係は図へ建-1-16(1/9)参照

*1：鉄扉の板厚は保守的に全て鋼板 [] として評価した。

名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(3)	
図番	図へ建-1-16(3/9)	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

(3) 危険物屋外タンク貯蔵所 (3) 油種名：灯油

対象建物	距離 (m)	評価対象	厚さ (mm)	評価対象部位
② 劣化・天然ウラン倉庫				—
				—

注) 対象物と建物の位置関係は図へ建一1-16(1/9)参照

*1: 鉄扉の板厚は保守的に全て鋼板 [] として評価した。

名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(4)	
図番	図へ建一1-16(4/9)	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

(4) 高圧ガス製造所 油種名：液化アンモニア

対象建物	距離(m)	評価対象	厚さ(mm)	評価対象部位
② 劣化・天然ウラン 倉庫				— — —

注) 対象物と建物の位置関係は図へ建一1-16(1/9)参照

*1：鉄扉の板厚は保守的に全て鋼板 として評価した。

名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(5)
図番	図へ建一1-16(5/9) 付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

(5) A重油用タンクローリ 油種名：A重油

対象建物	距離(m)	評価対象	厚さ(mm)	評価対象部位
② 劣化・天然ウラン 倉庫				— —

注) 対象物と建物の位置関係は図へ建-1-16(1/9)参照

*1：鉄扉の板厚は保守的に全て鋼板 [] として評価した。

名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(6)	
図番	図へ建-1-16(6/9)	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

(6) 灯油用タンクローリ 油種名：灯油

対象建物	距離 (m)	評価対象	厚さ (mm)	評価対象部位
② 劣化・天然ウラン 倉庫				— —

注) 対象物と建物の位置関係は図へ建一1-16(1/9)参照

*1：鉄扉の板厚は保守的に全て鋼板 [] として
評価した。

名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(7)
図番	図へ建一1-16(7/9) 付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

(7) 液化アンモニアローリ 油種名：液化アンモニア

対象建物	距離 (m)	評価対象	厚さ (mm)	評価対象部位
② 劣化・天然ウラン倉庫				— — —

注) 対象物と建物の位置関係は図へ建-1-16(1/9)参照

*1：鉄扉の板厚は保守的に全て鋼板 [] として評価した。

名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価 (8)	
図番	図へ建-1-16 (8/9)	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

(8)LPガスローリ 油種名：液化プロパンガス


対象建物	距離(m)	評価対象	厚さ(mm)	評価対象部位
② 劣化・天然ウラン 倉庫				— —

注)対象物と建物の位置関係は図へ建一1-16(1/9)参照

*1：鉄扉の板厚は保守的に全て鋼板 [] として
評価した。

名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 外部火災、爆発の影響評価(9)
図番	図へ建一1-16(9/9) 付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

主要な 構造材	柱, 梁 屋根, 壁
------------	---------------



注1) SDは鉄扉を示す


注2) 本図に記載のない壁寸法は「建物の各部位の有する安全機能(付属建物 第3核燃料倉庫)」を参照

単位: mm

凡例

* : F1 竜巻で損傷しない、且つF3竜巻で耐える

名称	付属建物 第3核燃料倉庫
図番	1階 平面図 図へ建-2-1
	付属建物 第3核燃料倉庫




凡例



: 吹抜け

* : F1竜巻で損傷しない、且つF3竜巻で耐える

名称	付属建物 第3核燃料倉庫
図番	2階 平面図 図へ建-2-2 付属建物 第3核燃料倉庫




単位：mm

凡例
— : 勾配

注) 屋根には防水層を設置

名称	付属建物 第3核燃料倉庫 屋根伏図
図番	図へ建-2-3 付属建物 第3核燃料倉庫




単位：mm

注) SDは鉄扉を示す

凡例
— : 勾配

名称	付属建物 第3核燃料倉庫 立面図 (東側、西側)
図番	図へ建-2-4 付属建物 第3核燃料倉庫




単位：mm

名称	付属建物 第3核燃料倉庫 立面図（南側、北側）
図番	付属建物 第3核燃料倉庫 図へ建-2-5

[]

注) SDは鉄扉を示す


				单位：mm 附属建物 第3核燃料倉庫 断面図 (1/2)	附属建物 第3核燃料倉庫 図へ建-2-6
				名称 附属建物 第3核燃料倉庫 断面図 (1/2)	図番 図へ建-2-6



单位：mm

名称	附属建物 第3核燃料倉庫	
图番	断面図 (2/2)	
	図へ建-2-7	附属建物 第3核燃料倉庫


凡例
— : 勾配





単位：mm

凡例
○：既設杭(φ 500)


名称	付属建物 第3核燃料倉庫 杭及び基礎及び1階伏図
図番	図へ建-2-8 付属建物 第3核燃料倉庫




单位：mm

凡例
 : 吹抜け
 : 開口部


名称	附属建物 第3核燃料倉庫
図番	2階 梁伏図 図へ建一2-9
	附属建物 第3核燃料倉庫




単位：mm

凡例  : 吹抜付

名称	付属建物 第3核燃料倉庫 3階 梁伏図
図番	図へ建-2-10 付属建物 第3核燃料倉庫





单位：mm

凡例 ：吹抜け

名称	付属建物 第3核燃料倉庫 R階 小屋伏図
図番	図へ建-2-11 付属建物 第3核燃料倉庫


<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>		単位：mm	
		付属建物 第3核燃料倉庫 A, B通り 軸組図	
凡例	☒	開口部	
名称	付属建物 第3核燃料倉庫		
図番	図へ建-2-12		
		付属建物	第3核燃料倉庫




凡例  : 開口部

単位 : mm


名称	付属建物 第3核燃料倉庫
図番	C, D通り 軸組図 図〜建-2-13
	付属建物 第3核燃料倉庫



単位：mm

凡例 ：開口部

名称	付属建物 第3核燃料倉庫 1, 4通り 軸組区
図番	図へ建-2-14 付属建物 第3核燃料倉庫





単位：mm


凡例 : 開口部

名称	付属建物 第3核燃料倉庫 5, 6, 7, 8通り 軸組図
図番	図へ建-2-15 付属建物 第3核燃料倉庫

主要な 構造材	梁	
	屋根, 壁	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; min-height: 400px;"></div>		
<p>注1) SDは鉄扉を示す 注2) 本図に記載のない壁寸法は「建物の各部位の有する安全機能(付属建物 劣化・天然ウラン倉庫)を参照 単位: mm</p>		
<p>凡例 * : F1巻で損傷しない、且つF3巻で耐える</p>		
名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 平面図	
図番	図へ建-3-1	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

<div style="text-align: center;">  </div>		単位：mm	
		名称 付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 屋根伏図	図番 図へ建-3-2

凡例
 : 勾配





単位：mm


名称
付属建物 劣化・天然ウラン倉庫
立面図

図番
図へ建-3-3
付属建物
劣化・天然ウラン倉庫

凡例 : 開口部

注) SDは鉄扉を示す

<div style="text-align: right;"> 凡例  : 開口部  : 勾配 </div>		<div style="text-align: center;"> 断面図 図へ建-3-4 </div>		付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 付属建物 劣化・天然ウラン倉庫		単位：mm
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>						




単位：mm

凡例


○：既設杭(φ300)


名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 杭及び基礎伏図
図番	図へ建-3-5 付属建物 劣化・天然ウラン倉庫





単位：mm

名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 R階 梁伏図
図番	図へ建-3-6 付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

		単位：mm	
		付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 A通り 軸組区	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫
名称	図へ建-3-7		
図番			


<div style="text-align: center;">  </div>		単位：mm	
		名称 付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 B通り 軸組図	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫
図 番	図へ建-3-8		

凡例  : 開口部




単位：mm

名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 1, 2, 3通り 軸組図
図番	図へ建-3-9
	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

凡例  : 開口部

主要な
構造材

柱, 梁
屋根, 壁



凡例

： 遮蔽能力を期待する壁

*1 : 遮蔽計算上の設計確認値は (設計確認値)

*2 : 高さ (設計確認値)

*3 : 高さ (設計確認値)


*4 : ①-⑥ 通り 高さ (設計確認値)、⑥-⑧ 通り 高さ (設計確認値)

*5 : ①-③ 通り 高さ (設計確認値)、③-⑤ 通り 高さ (設計確認値)

*6 : 遮蔽計算上の設計確認値は

単位 : mm

名称	付属建物 第3核燃料倉庫
図番	遮蔽関係図 (建物1階平面) 図へ遮-1 付属建物 第3核燃料倉庫



凡例 

: 吹抜け

: 遮蔽能力を期待する壁

: 遮蔽計算上の設計確認値は

*1 : 高さ (設計確認値)

*2 : 高さ (設計確認値)

*3 : ①-⑥ 通り 高さ (設計確認値)

*4 : ①-⑥ 通り 高さ (設計確認値)

⑥-⑧ 通り 高さ (設計確認値)

⑧-⑩ 通り 高さ (設計確認値)

単位 : mm

名称	付属建物 第3核燃料倉庫
図番	遮蔽関係図 (建物2階平面) 図へ遮-2
	付属建物 第3核燃料倉庫

--	--

--

単位：mm

凡例

：遮蔽能力を期待する天井及び屋根（鉄筋コンクリート）

*1：遮蔽計算上の設計確認値は

*2：遮蔽計算上の設計確認値は

名	付属建物 第3核燃料倉庫	付属建物
称	遮蔽関係図（建物断面）	
図	図へ遮-3	付属建物
番		第3核燃料倉庫

主要な 構造材	梁
	屋根, 壁



単位 : mm


凡例

: 遮蔽能力を期待する壁

*1 : 遮蔽計算上の設計確認値は

名称	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫 遮蔽関係図(建物平面)
図番	図へ遮-4 付属建物 劣化・天然ウラン倉庫


<p>凡例</p> <p>: 遮蔽能力を期待する屋根(鉄筋コンクリート)</p> <p>*1 : 遮蔽計算上の設計確認値は <input type="checkbox"/></p>		<p>単位: mm</p>	
		<p>付属建物 劣化・天然ウラン倉庫</p> <p>遮蔽関係図(建物立面)</p>	<p>付属建物</p> <p>劣化・天然ウラン倉庫</p>
<p>名称</p>	<p>図へ遮一5</p>	<p>図番</p>	<p>図番</p>



単位：mm

名称	排水貯留池(1) 詳細図	
図番	図ト建-1	工場棟 廃棄物処理所


注)◎は鉄筋のピッチを示す



単位：mm

名称	排水貯留池(2) 詳細図
図番	図ト建-2
工場棟 廃棄物処理所	

注)◎は鉄筋のピッチを示す



単位：mm


凡例

--- フェンス

* 施錠による出入り管理

 第2種管理区域

名称	付属施設 空シリンダ置場 平面図及び管理区域区分図
図番	図り建一1 付属施設 空シリンダ置場



記号

	配線用遮断器
	切替器
	ケーブル




凡例

- : 非常用照明(10台)
- ⊙ : 誘導灯(避難口誘導灯)(4個)
- : 誘導灯(通路誘導灯)(7個)
- : 既申請範囲
- : 非常用ディーゼル発電機から切替器ケーブルは非常用ディーゼル発電機(888)の申請範囲
- (dashed) : 安全避難通路
- * : 避難口
- ⊗ : 分電盤

名称	緊急対策設備(1) 非常用照明、誘導灯、安全避難通路(第3核燃料倉庫1階)	
図番	図リ非-1-1	付属建物 第3核燃料倉庫

--	--


記号

	配線用遮断器
	切替器
	ケーブル

凡例

- : 非常用照明(12台)
- ⊙ : 誘導灯(避難口誘導灯)(5個)
- : 誘導灯(通路誘導灯)(2個)
- : 既申請範囲
- ※非常用ディーゼル発電機から切替器ケーブルは非常用ディーゼル発電機{888}の申請範囲
- : 安全避難通路
- * : 避難口
- ⊗ : 分電盤
- ⊗ : 吹抜け

名	緊急対策設備(1)	
称	非常用照明、誘導灯、安全避難通路(第3核燃料倉庫2階)	
図番	図リ非-1-2	付属建物 第3核燃料倉庫



凡例

- : 非常用照明(1台)
- ⊙ : 誘導灯(避難口誘導灯)(1個)
- : 誘導灯(通路誘導灯)(1個)

- ▭ : 安全避難通路
- * : 避難口
- ⊠ : 分電盤

※非常用ディーゼル発電機から切替器ケープルは非常用ディーゼル発電機{888}の申請範囲


名称	非常用照明、誘導灯、安全避難通路(劣化・天然ウラン倉庫)	緊急対策設備(1)
図番	図リ非-1-3	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

--	--

凡例

- ㊦ : 放送設備 (スピーカーカー 3台)
- ㊧ : 電話設備 (有線式 1台)
- ㊨ : 非常ベル設備 (3個)

名	非常用通報設備	
称	非常ベル設備、放送設備、通信連絡設備(電話設備)(第3核燃料倉庫1階)	
図	図リ非-2-1	付属建物
番		第3核燃料倉庫




凡例

- ⊙ : 放送設備 (スピーカー 1台)
- : 電話設備 (無線式 1台)
- ⊠ : 非常ベル設備 (1個)
- ⊞ : 吹抜け

名称	非常用通報設備
図番	図リ非-2-2
	付属建物 第3核燃料倉庫


	凡例	④ : 放送設備 (スピーカー 1台)	非常用通報設備
		⑤ : 電話設備 (有線式 1台)	
	○ : 電話設備 (無線式 1台)	図リ非-2-3	付属建物
	□ : 非常ベル設備 (1個)		



凡例

- ㊦ : 煙感知器 (8個)
- : 熱感知器 (1個)
- ㊦ : 発信機 (P型 3個)
- ㊦ : 警報設備(ベル) (3個)

名称	自動火災報知設備 火災感知設備及びそれに連動する警報設備(第3核燃料倉庫1階)	
図番	図リ非-3-1	付属建物 第3核燃料倉庫



凡例

② : 煙感知器 (10個)

○ : 熱感知器 (4個)

□ : 空気管式感知器 (空気管)

⊠ : 空気管式感知器 (感知器 5基)

① : 発信機 (P型 2個)

ⓑ : 警報設備 (ベル) (2個)


⊞ : 吹抜け

名称	自動火災報知設備	
火災感知設備及びそれに連動する警報設備(第3核燃料倉庫2階)		
図番	図リ非-3-2	付属建物 第3核燃料倉庫

	自動火災報知設備
	火災感知設備及びそれに連動する警報設備(劣化・天然ウラン倉庫) 付属建物 劣化・天然ウラン倉庫
	図リ非-3-3

凡例

- : 空気管式感知器 (空気管)
- ⊗ : 空気管式感知器 (感知器 1基)
- ⊙ : 警報設備(ベル) (1個)
- Ⓟ : 発信機 (P型 1個)



凡例

- H : 屋外消火栓
- : ホース格納箱 (ホース 20m×2本)
- ▣ : ホース格納箱 (ホース 20m×3本)
- : 配管
- ▨ : 別建物

名 称

消火設備
屋外消火栓配置図(1)



図 番

図リ非-4-1

—

		名称 消防設備 屋外消火栓配置図 (2)	図番 図リ非-4-2 -
<p>凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> ☉ : 屋外消火栓 ■ : ホース格納箱 (ホース 20m × 2本) □ : ホース格納箱 (ホース 20m × 3本) ⊞ : 屋外消火栓 (ホース 20m × 2本内蔵型) ---- : 配管 			

	第3核燃料倉庫	
	名称	消火栓からのアクセスルート
	図番	図り非-4-3
		付属建物 第3核燃料倉庫

凡例
 : 屋外消火栓からのアクセスルート
 : 屋内の消火栓アクセスルート
 OH : 屋外消火栓

--	--

凡例

☞ : 屋外消火栓からのアクセスルート

OH : 屋外消火栓


名称	劣化・天然ウラン倉庫 消火栓からのアクセスルート	
図番	図リ非-4-4	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

	消火設備 防火水槽配置図	
	名 称	図リ非-4-5
	図 番	—

凡例

○ : 従来の申請で設置場所としていた防火水槽

<p>注)◎は鉄筋のピッチを示す</p> <p>単位：mm</p>		名称	消火設備 防火水槽(1)(2) 平面図、断面図
		図番	図リ非-4-5-1 -




単位：mm

名称	消火設備 防火水槽(3)(4) 平面図、断面図	
図番	図リ非-4-5-2	-

			凡例 ☒ : 可搬消防ポンプ設置位置 注1) 可搬消防ポンプは竜巻で飛来物とならないように固縛する 注2) 各可搬消防ポンプ設置場所には、ホース 20m×5本、管鎗、 吸水管を設置	消火設備 可搬消防ポンプ配置図	図番 図リ非--4-6 -
	名称 図番				

		単位：mm	
		名称	消火設備 可搬消防ポンプ詳細図
		図番	図リ非-4-6-1 -

<p>凡例</p> <p>◎ : 粉末消火器(10型 7本)</p>		消火設備	
		消火器(第3核燃料倉庫1階)	
名称	図リ非-4-7		付属建物 第3核燃料倉庫
図番			




凡例

◎ : 粉末消火器(10型 4本)

☒ : 吹抜け


名称	消火設備 消火器(第3核燃料倉庫2階)
図番	図リ非-4-8 付属建物 第3核燃料倉庫



凡例

◎ : 粉末消火器(10型 1本)

名称	消火設備 消火器(劣化・天然ウラン倉庫)	
図番	図リ非-4-9	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫




注1) 作業室(1)北東部にも溢水源があるため、新たに溢水防護区画を設定する
 注2) □で囲んだ数値は溢水防護区画番号を示す
 注3) 溢水防護区画の既存堰高さは□(設計確認値: □以上)の鉄筋コンクリート
 注4) 堰の溢水源側に漏水検知警報設備を設置する

単位 : mm


凡例



----- : 溢水防護区画

名称	緊急対策設備 (3)	
	溢水防護区画及び堰(内部溢水止水用)配置図(第3核燃料倉庫1階)	
図番	図リ非-5-1	付属建物 第3核燃料倉庫



注1) 第3核燃料倉庫内の部屋に設置する扉はノンエアタイト仕様とする
 注2) □で囲んだ数値は溢水防護区画番号を示す
 注3) 各堰の溢水源側に漏水検知警報設備を設置する




凡例
 : 吹抜け
 : 溢水防護区画

単位：mm

名称	緊急対策設備 (3)	
図番	溢水防護区画及び堰 (内部溢水止水用) 配置図 (第3核燃料倉庫2階)	付属建物 第3核燃料倉庫
	図り非-5-2	

	<p>凡例</p> <p>----: 敷地境界</p> <p>※: 消防法上の設置義務はないが、更なる安全裕度向上を目的として、粉末消火器(10型 1本)を追加設置する</p> <p>□: 非常用通報設備 非常ベル設備 警報盤の設置場所</p> <p>△: 非常用通報設備 放送設備 放送設備本体等の設置場所(注)</p> <p>▲: 非常用通報設備 通信連絡設備 電話交換機等の設置場所(注)</p> <p>○: 自動火災報知設備 火災感知設備 受信器の設置場所</p> <p>●: 自動火災報知設備 警報設備 中継盤の設置場所</p> <p>(注)</p> <p>放送設備 放射線管理棟(代替防災ルーム): 放送設備本体(含、本体付マイク) 防災ルーム: マイク 警備所: マイク</p> <p>通信連絡設備 放射線管理棟(代替防災ルーム): 業務用無線設備、ファクシミリ装置 事務本館: 電話交換機、固定式衛星電話</p> <p>防災ルーム: オフサイトセンター専用、県災害時優先、業務用無線設備、ファクシミリ装置、携帯式衛星電話、電話設備(有線式)</p> <p>警備所: 消防署専用、警察災害時優先、業務用無線設備、電話設備(有線式) 転換工場: 業務用無線設備</p>
<p>名称</p> <p>非常用設備配置図</p>	
<p>図番</p> <p>図リ非-6</p>	<p>—</p>




(凡例)
 B : 非常ベル設備(ベル)
 (※1~4の、各建物内の配置場所は、各図面を参照)

→ : 電源ライン

名称	非常用設備 非常ベル設備
図番	図り非-7(1/3)

非常用設備 非常用通報設備系統図

- ※5： 付属建物 廃棄物管理棟
 (1次申請：図リ-2)
 加工棟 成型工場
 (2次申請：図リ建-3、図リ建-4)
 工場棟 転換工場
 (4次申請：図リ建-12、図リ建-13、図リ建-14)
 工場棟 成型工場
 (4次申請：図リ建-15、図リ建-16、図リ建-17)
 工場棟 組立工場
 (4次申請：図リ建-18)
 付属建物 第2核燃料倉庫
 (4次申請：図リ建-19)
 付属建物 容器管理棟
 (4次申請：図リ建-20)
 放射線管理棟
 (4次申請：図リ建-21)
 付属建物 除染室・分析室
 (4次申請：図リ建-22)
 付属建物 発電機室
 (5次申請：図リ建-9)
 付属建物 シリンダ洗浄棟
 (6次申請：図リ非-2-1、図リ非-2-2)
 付属建物 第1廃棄物処理所
 (6次申請：図リ非-2-4)
 付属建物 第2廃棄物処理所
 (6次申請：図リ非-2-5、図リ非-2-6)
 付属建物 第3廃棄物倉庫
 (6次申請：図リ非-2-7)
 付属建物 原料貯蔵所
 (6次申請：図リ非-2-8)
 付属建物 第3核燃料倉庫
 (7次申請：図リ非-2-1、図リ非-2-2)
 付属建物 劣化・天然ウラン倉庫
 (7次申請：図リ非-2-3)



(凡例)
 ○△ : 放送設備(スピーカー)
 (※5の各建物内の配置場所は各図面を参照)
 □ : マイク
 → : 電源ライン

名称	非常用設備 非常用通報設備系統図	
図番	図リ非-7(2/3)	放送設備
		-

※6： 付属建物 廃棄物管理棟
(1次申請：図リ-2)

加工棟 成型工場

(2次申請：図リ建-3、図リ建-4)

工場棟 転換工場

(4次申請：図リ建-12、図リ建-13)

工場棟 成型工場

(4次申請：図リ建-15、図リ建-16、図リ建-17)

工場棟 組立工場

(4次申請：図リ建-18)

付属建物 第2核燃料倉庫

(4次申請：図リ建-19)

付属建物 容器管理棟

(4次申請：図リ建-20)

放射線管理棟

(4次申請：図リ建-21)

付属建物 除染室・分析室

(4次申請：図リ建-22)

付属建物 発電機室

(5次申請：図リ建-9)

付属建物 シリンダ洗浄棟

(6次申請：図リ非-2-2)

付属建物 第1廃棄物処理所

(6次申請：図リ非-2-4)

付属建物 第2廃棄物処理所

(6次申請：図リ非-2-5)

付属建物 原料貯蔵所


(6次申請：図リ非-2-8)

付属建物 第3核燃料倉庫

(7次申請：図リ非-2-1)

付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

(7次申請：図リ非-2-3)



注：本図は、通信連絡設備のうち所内各建物間の有線接続のある固定電話(電話設備(有線式))のみを記載している


(凡例)

●：固定電話(電話設備(有線式))

(※6の各建物内の配置場所は、各図面を参照)


→：電源ライン

名称	非常用設備 非常用通報設備系統図 通信連絡設備
図番	図リ非-7(3/3)
	-



- ※1 工場棟 転換工場
(4次申請：図り建-23、図り建-24、図り建-25)
工場棟 成型工場
(4次申請：図り建-26、図り建-27、図り建-28)
工場棟 組立工場
(4次申請：図り建-29)
付属建物 第2核燃料倉庫
(4次申請：図り建-31)
放射線管理棟
(4次申請：図り建-33)
付属建物 除染室・分析室
(4次申請：図り建-34)
- ※2 工場棟 成型工場 フィルタ室
(4次申請：図り建-27)
- ※3 加工棟 成型工場
(2次申請：図り建-5、図り建-6)
付属建物 発電機室
(5次申請：図り建-10)
- ※4 付属建物 容器管理棟
(4次申請：図り建-32)
- ※5 付属建物 シリンダ洗浄棟
(6次申請：図り非-3-1、図り非-3-2、図り非-3-3)
付属建物 第1廃棄物処理所
(6次申請：図り非-3-4、図り非-3-5)
付属建物 第2廃棄物処理所
(6次申請：図り非-3-6、図り非-3-7)
付属建物 第3廃棄物倉庫
(6次申請：図り非-3-8)
付属建物 劣化・天然ウラン倉庫
(7次申請：図り非-3-3)
- ※6 付属建物 原料貯蔵所
(6次申請：図り非-3-9)
- ※7 付属建物 第3核燃料倉庫
(7次申請：図り非-3-1、図り非-3-2)
- ※8 付属建物 廃棄物管理棟
(1次申請：図り-3)
- ※9 火災感知時は、火災感知現場のベルが鳴ると共に受信器で吹鳴する。

名称	非常用設備 自動火災報知設備系統図 火災感知設備・警報設備
図番	図り非-8



名称	付属建物 第3核燃料倉庫 非常用ディーゼル発電機負荷系統図
図番	図リ電建-1 付属建物 第3核燃料倉庫

I-3-2 添付図面（設備・機器）

イ 化学処理施設

図イ配-1	化学処理施設 機器配置図
図イ系-1(1/2)、(2/2)	ウラン回収設備（第4系列） 系統図
図イ系-補1(1/2)、(2/2)	ウラン回収設備（第4系列） 耐震分類系統図
図イ設-1(1/4)～(4/4)	ウラン回収設備（第4系列） シリンダ洗浄装置、シリンダ検査装置
図イ設-2(1/2)、(2/2)	ウラン回収設備（第4系列） 堰（シリンダ洗浄装置）
図イ設-3	ウラン回収設備（第4系列） スクラバ
図イ設-4(1/2)、(2/2)	ウラン回収設備（第4系列） 洗浄液受槽(1)
図イ設-5	ウラン回収設備（第4系列） 洗浄液受槽(2)
図イ設-6	ウラン回収設備（第4系列） クレーン（洗浄室）
図イ設-7(1/3)～(3/3)	ウラン回収設備（第4系列） 洗浄残渣沈殿槽(1)(2)
図イ設-8	ウラン回収設備（第4系列） ろ過器
図イ設-9(1/2)、(2/2)	ウラン回収設備（第4系列） 遠心分離機
図イ設-10(1/2)、(2/2)	ウラン回収設備（第4系列） 液受槽
図イ制-1	ウラン回収設備（第4系列） 洗浄残渣沈殿槽液位高インターロック系統図
図イ制-2	ウラン回収設備（第4系列） 堰（シリンダ洗浄装置）堰漏水検知警報設備系統図
図イ制-3	ウラン回収設備（第4系列） スクラバ液位高警報設備系統図
図イ制-4	ウラン回収設備（第4系列） 洗浄液受槽(1)液位高警報設備系統図
図イ制-5	ウラン回収設備（第4系列） 洗浄液受槽(2)液位高警報設備系統図
図イ制-6	ウラン回収設備（第4系列） 液受槽 液位高警報設備系統図
図イ制配-1	ウラン回収設備（第4系列） 耐震重要度分類第3類インターロック盤、警報盤配置図

へ 核燃料物質の貯蔵施設

図へ配-1	核燃料物質の貯蔵施設 機器配置図
図へ配-2(1/2)、(2/2)	核燃料物質の貯蔵施設 機器配置図
図へ配-3	核燃料物質の貯蔵施設 機器配置図
図へ配-4	核燃料物質の貯蔵施設 機器配置図
図へ配-5	核燃料物質の貯蔵施設 構内運搬経路
図へ設-1(1/2)、(2/2)	原料貯蔵設備 粉末輸送容器貯蔵枠(1)(2)
図へ設-2(1/3)～(3/3)	原料貯蔵設備 シリンダ転倒装置(原料貯蔵所)
図へ設-3	原料貯蔵設備 天井走行クレーン(原料貯蔵所5t)
図へ設-4	粉末貯蔵設備 粉末回収・ペレット取扱ボックス
図へ設-5(1/6)～(6/6)	粉末貯蔵設備 粉末容器ハンドリング装置
図へ設-6	粉末貯蔵設備 内容器用台車

図へ設-7	粉末貯蔵設備 他社缶用台車
図へ設-8	粉末貯蔵設備 SUS 容器用台車(2)
図へ設-9(1/6)～(6/6)	粉末貯蔵設備 スクラップ貯蔵棚(粉末用)
図へ設-10	粉末貯蔵設備 粉末容器構内運搬車
図へ設-11	粉末貯蔵設備 クレーン(第3核燃料倉庫)
図へ設-12	劣化・天然ウラン貯蔵設備 保管容器(劣化・天然ウラン用)
図へ設-13(1/3)～(3/3)	UO ₂ ペレット貯蔵設備 ペレット貯蔵棚
図へ設-14	UO ₂ ペレット貯蔵設備 金属缶用台車(2)
図へ設-15	UO ₂ ペレット貯蔵設備 ペレット構内運搬容器
図へ設-16	燃料棒貯蔵設備 燃料棒構内運搬車
図へ設-17(1/2)、(2/2)	燃料棒貯蔵設備 保存燃料棒貯蔵棚
図へ設-18	燃料棒貯蔵設備 ロッドチャンネル用台車(5)
図へ設-19(1/2)、(2/2)	燃料棒貯蔵設備 ロッドチャンネル用リフト
図へ設-20(1/4)～(4/4)	洗浄残渣貯蔵設備 洗浄残渣貯蔵棚(1)(2)(3)
図へ設-21	洗浄残渣貯蔵設備 洗浄残渣コンベア
図へ設-22	洗浄残渣貯蔵設備 チャッキングリフト
図へ設-23(1/2)、(2/2)	洗浄残渣貯蔵設備 棚搬入コンベア
図へ設-24	洗浄残渣貯蔵設備 SUS 容器用台車(5)
図へ設-25(1/3)～(3/3)	洗浄残渣貯蔵設備 洗浄残渣乾燥機、洗浄残渣明替フードボックス
図へ設-26	洗浄残渣貯蔵設備 回転混合機(金属容器(粉末)混合)

ト 放射性廃棄物の廃棄施設

図ト配-気1(1/2)	気体廃棄設備(4) 機器配置図(1階)
図ト配-気1(2/2)	気体廃棄設備(4) 機器配置図(2階)
図ト配-液1(1/3)～(3/3)	液体廃棄物の廃棄設備 機器配置図
図ト配-液2(1/2)、(2/2)	液体廃棄物の廃棄設備 屋外配管配置図
図ト配-固1(1/4)～(4/4)	固体廃棄物の廃棄設備 機器配置図
図ト系-気4-1	気体廃棄設備(4) 貯蔵室(1)、備品室、貯蔵室(2)、フィルタ室 室内排気系統
図ト系-気4-2	気体廃棄設備(4) 作業室(1)、更衣室、シャワー室 室内排気系統
図ト系-気4-3(1/2)、(2/2)	気体廃棄設備(4) 作業室(1) 局所排気系統
図ト系-気4-4	気体廃棄設備(4) 貯蔵室(1)、備品室、貯蔵室(2)、フィルタ室 給気系統
図ト系-気4-5	気体廃棄設備(4) 作業室(1)、更衣室、シャワー室 給気系統
図ト系-液1(1/2)、(2/2)	廃液処理設備(3)系統図
図ト系-液2	排水貯留設備系統図
図ト系-液補1(1/2)、(2/2)	廃液処理設備(3)耐震分類系統図
図ト系-液補2	排水貯留設備 耐震分類系統図

図ト系一固 1	焼却設備系統図
図ト系一固 2	除染設備系統図
図ト系一固補 1	焼却設備耐震分類系統図
図ト系一固補 2	除染設備耐震分類系統図
図ト設一気 1(1/2)、(2/2)	気体廃棄設備 排気ファン (床置き型)
図ト設一気 2(1/2)	気体廃棄設備 高性能エアフィルタ (タイプ 8)
図ト設一気 2(2/2)	気体廃棄設備 高性能エアフィルタ (タイプ 9)
図ト設一気 3(1/2)、(2/2)	気体廃棄設備 給気ファン (床置き型)
図ト設一気 4	気体廃棄設備 給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部) 排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)
図ト設一液 1	廃液処理設備(3) 廃液貯槽 (洗浄工程)
図ト設一液 2	廃液処理設備(3) 沈殿槽
図ト設一液 3	廃液処理設備(3) 遠心ろ過機
図ト設一液 4	廃液処理設備(3) 液受槽(1)
図ト設一液 5	廃液処理設備(3) ろ過機
図ト設一液 6	廃液処理設備(3) 液受槽(2)
図ト設一液 7	廃液処理設備(3) 集水槽(チェック)(1)(2)
図ト設一液 8(1/3)～(3/3)	廃液処理設備(3) イオン交換塔(1)(2)
図ト設一液 9	廃液処理設備(3) 液受槽(3)
図ト設一液 10	廃液処理設備(3) 乾燥機
図ト設一液 11	廃液処理設備(3) フードボックス
図ト設一液 12(1/2)、(2/2)	廃液処理設備(3) 廃液貯槽(チェック)(1)(2)
図ト設一液 13	廃液処理設備(3) 廃液処理室回収ピット
図ト設一液 14	廃液処理設備(3) 堰 (廃液貯槽 (洗浄工程))
図ト設一液 15	廃液処理設備(3) 測定室回収ピット
図ト設一液 16	排水貯留設備
図ト設一液 17(1/4)～(4/4)	保管廃棄設備 保管棚(1)(2)(3)、廃液容器、受容器
図ト設一固 1(1/6)～(6/6)	焼却設備 焼却炉
図ト設一固 2(1/2)、(2/2)	焼却設備 サイクロン
図ト設一固 3	焼却設備 フラッシュチャンバ
図ト設一固 4(1/2)、(2/2)	焼却設備 イオン交換材混合機
図ト設一固 5(1/2)、(2/2)	焼却設備 イオン交換材成型機
図ト設一固 6	焼却設備 ピット
図ト設一固 7	焼却設備 クレーン (第 1 廃棄物処理所前室)
図ト設一固 8(1/9)～(9/9)	固体廃棄物処理設備 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス
図ト設一固 9(1/2)、(2/2)	固体廃棄物処理設備 破砕機
図ト設一固 10(1/2)、(2/2)	固体廃棄物処理設備 クレーン (第 2 廃棄物処理所)
図ト設一固 11(1/3)～(3/3)	固体廃棄物処理設備 ドラム缶用廃棄物プレス

図ト設一固 12(1/2)、(2/2)	除染設備 超音波洗浄機(1)(2)
図ト設一固 13(1/4)～(4/4)	除染設備 廃水受槽、中和槽、遠心分離機、ろ液受槽
図ト設一固 14(1/3)～(3/3)	除染設備 分別・解体フード
図ト設一固 15	除染設備 水洗槽
図ト設一固 16	除染設備 切断フード
図ト設一固 17	除染設備 排水受槽
図ト設一固 18(1/3)～(3/3)	除染設備 乾燥機(1)(2)(3)
図ト設一固 19(1/2)、(2/2)	除染設備 ブラスト装置(1)(2)
図ト設一固 20	除染設備 クレーン(除染室(2))
図ト設一固 21	除染設備 解体用フードボックス
図ト設一固 22(1/2)、(2/2)	除染設備 切断機(1)(2)
図ト設一固 23(1/3)～(3/3)	保管廃棄設備 廃棄物貯蔵設備(1)
図ト設一固 24(1/2)、(2/2)	保管廃棄設備 ドラム缶ウラン量測定装置
図ト設一固 25	保管廃棄設備 クレーン(廃棄物一時貯蔵所)
図ト設一固 26	保管廃棄設備 クレーン(放射線管理棟前室)
図ト設一固 27	固体廃棄物の廃棄設備 第1廃棄物処理所
図ト設一固 28	固体廃棄物の廃棄設備 第2廃棄物処理所
図ト設一固 29	固体廃棄物の廃棄設備 除染室・分析室
図ト制一気 1(1/2)、(2/2)	気体廃棄設備(4) 給排気ファンの起動停止インターロック系統図
図ト制一気 2	気体廃棄設備(4) 負圧警報装置系統図
図ト制一1	焼却設備 焼却炉燃焼装置失火インターロック系統図
図ト制一2	焼却設備 焼却炉排ガス温度高インターロック系統図
図ト制一3	焼却設備 焼却炉燃焼用空気停止インターロック系統図
図ト制一4	廃液処理設備(3) 廃液貯槽(洗浄工程)液位高警報設備系統図
図ト制一5	廃液処理設備(3) 沈殿槽液位高警報設備系統図
図ト制一6	廃液処理設備(3) 液受槽(1)液位高警報設備系統図
図ト制一7	廃液処理設備(3) 液受槽(2)液位高警報設備系統図
図ト制一8(1/2)、(2/2)	廃液処理設備(3) 集水槽(チェック)液位高警報設備系統図
図ト制一9(1/2)、(2/2)	廃液処理設備(3) イオン交換塔液位高警報設備系統図
図ト制一10	廃液処理設備(3) 廃液処理室回収ピット液位高警報設備系統図
図ト制一11	廃液処理設備(3) 液受槽(3)液位高警報設備系統図
図ト制一12(1/2)、(2/2)	廃液処理設備(3) 廃液貯槽(チェック)液位高警報設備系統図
図ト制一13	廃液処理設備(3) 測定室回収ピット液位高警報設備系統図
図ト制一14(1/2)、(2/2)	排水貯留設備液位高警報設備系統図
図ト制一15(1/2)、(2/2)	保管廃棄設備 保管棚漏水検知警報設備系統図
図ト制一16	焼却設備 ピット液位高警報設備系統図
図ト制一17	除染設備 廃水中和設備液位高警報設備系統図
図ト制一18	除染設備 排水受槽液位高警報設備系統図

図ト制-19	廃液処理設備(3) 堰(廃液貯槽(洗浄工程))漏水検知警報設備系統図
図ト制配-気 1	気体廃棄設備(4) 耐震重要度分類第3類インターロック盤配置図
図ト制配-1	焼却設備 耐震重要度分類第3類 インターロック盤、警報盤配置図
図ト制配-2	廃液処理設備(3) 耐震重要度分類第3類 警報盤配置図
図ト制配-3	保管廃棄設備, 排水貯留設備 耐震重要度分類第3類警報盤配置図
図ト制配-4	除染設備 耐震重要度分類第3類警報盤配置図
チ 放射線管理施設	
図チ配-1(1/14)~(14/14)	放射線管理施設 エアスニファ機器配置図
図チ配-2	放射線管理施設 エリアモニタ機器配置図
図チ配-3(1/6)~(6/6)	放射線管理施設 ハンドフットモニタ機器配置図
図チ配-4(1/9)~(9/9)	放射線管理施設 ダストモニタ機器配置図
図チ配-5	放射線管理施設 モニタリングポスト機器配置図
図チ配-6	放射線管理施設 放射能測定装置 (α 、 β 線用)、気象観測装置機器配置図
図チ系-1	放射線管理施設 エアスニファ系統図
図チ系-2(1/3)~(3/3)	放射線管理施設 ダストモニタ系統図
図チ系-3	放射線管理施設 モニタリングポスト系統図
図チ系-4(1/5)~(5/5)	放射線管理施設 非常用電源設備との接続設備
図チ設-1(1/4)~(4/4)	放射線管理施設 エリアモニタ (Ch-1~8)
図チ設-2(1/2)、(2/2)	放射線管理施設 ハンドフットモニタ
図チ設-3(1/12)~(12/12)	放射線管理施設 ダストモニタ
図チ設-4(1/2)、(2/2)	放射線管理施設 モニタリングポスト
図チ制-1	放射線管理施設 エリアモニタ警報設備系統図
図チ制-2(1/2)、(2/2)	放射線管理施設 ハンドフットモニタ警報設備系統図
図チ制-3	放射線管理施設 ダストモニタ警報設備系統図
図チ制-4	放射線管理施設 モニタリングポスト警報設備系統図
図チ制-盤 1(1/7)~(7/7)	放射線管理施設 ダストモニタ
リ その他の加工施設	
図リ配-1	非常用電源設備 無停電電源装置機器配置図
図リ配-2(1/17)~(17/17)	建物 堰漏水検知警報設備配置図
図リ配-3(1/2)、(2/2)	付属設備 窒素供給設備、水素供給設備配置図
図リ配-4(1/2)、(2/2)	付属設備 溢水源供給停止設備配置図
図リ配-5	付属設備 機器配置図
図リ配-6	外部火災・爆発源と機器配置図
図リ配-7	非常用電源設備 非常用ディーゼル発電機 機器配置図
図リ系-1	付属設備 窒素供給設備系統図

図リ系-2	付属設備 水素供給設備系統図
図リ系-3(1/6)～(6/6)	付属設備 溢水源供給停止設備系統図
図リ系-4	非常用電源設備 非常用ディーゼル発電機 負荷系統図
図リ設-1	非常用電源設備 無停電電源装置
図リ設-2(1/3)～(3/3)	付属設備 窒素供給設備
図リ設-3(1/2)、(2/2)	付属設備 溢水源供給停止設備 (手動)
図リ設-4(1/3)～(3/3)	付属設備 溢水源供給停止設備 (自動)
図リ設-5	付属設備 UF ₆ シリンダ秤量器
図リ設-6(1/2)、(2/2)	非常用電源設備 非常用ディーゼル発電機 (1)(2)
図リ制-1(1/2)、(2/2)	付属設備 水素ガス供給配管系統 地震インターロック系統図
図リ制-2	付属設備 溢水源供給停止設備 地震インターロック系統図
図リ制-3(1/14)～(14/14)	付属設備 溢水源供給停止設備 漏水インターロック系統図
図リ制-4(1/2)、(2/2)	付属設備 溢水源供給停止設備 地震インターロック系統図
図リ制-5(1/2)、(2/2)	建物 堰漏水検知警報設備系統図
図リ制-6(1/2)、(2/2)	建物 堰漏水検知警報設備系統図
図リ制-7(1/2)、(2/2)	建物 堰漏水検知警報設備系統図
図リ制-8	建物 堰漏水検知警報設備系統図
図リ制-9	建物 堰漏水検知警報設備系統図
図リ制-10	建物 堰漏水検知警報設備系統図
図リ制-11	建物 堰漏水検知警報設備系統図
図リ制-12	建物 堰漏水検知警報設備系統図
図リ制-13	建物 堰漏水検知警報設備系統図
図リ制-14	建物 堰漏水検知警報設備系統図
図リ制配-1	付属設備 耐震重要度分類第3類インターロック盤配置図
図リ制配-2	付属設備 耐震重要度分類第3類インターロック盤配置図
図リ制配-3	付属設備 耐震重要度分類第3類インターロック盤配置図
図リ制配-4	付属設備 耐震重要度分類第3類インターロック盤配置図
図リ制配-5	付属設備 耐震重要度分類第3類インターロック盤配置図
図リ制配-6	付属設備 耐震重要度分類第3類インターロック盤配置図
図リ制-盤1(1/2)、(2/2)	付属設備 水素ガス供給配管系統 水素貯蔵所地震計 IL 盤 A, B 外形図
図リ制-盤2(1/2)	付属設備 溢水源供給停止設備 地震計 IL 盤 (蒸気) 外形図
図リ制-盤2(2/2)	付属設備 溢水源供給停止設備 地震計 IL 盤 (シリンダ蒸気) 外形図

ウラン回収設備 (第4系列)

(付属建物 シリンダ洗浄棟)

符号	機器名	変更内容
1	シリンダ洗浄装置	改造
2	シリンダ検査装置	改造
3	堰 (シリンダ洗浄装置)	新設
4	スクラバ	改造
5	洗浄液受槽 (1)	改造
6	洗浄液受槽 (2)	改造
7	クレーン (洗浄室)	変更なし
8	洗浄残渣沈殿槽 (1)	改造
9	洗浄残渣沈殿槽 (2)	改造
10	ろ過器	改造
11	遠心分離機	改造
12	液受槽	改造
13	シリンダ傾転台	撤去
14	シリンダ貯蔵ピット	撤去



： 洗浄室側の床面 (シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さF.L.0) より80mm低い範囲




： 洗浄室側の床面 (シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さF.L.0) より50mm低い範囲



： 申請する機器

名	化学処理施設
称	機器配置図
図	図イ配-1
番	付属建物 シリンダ洗浄棟



凡例

- ☒ : 手動弁
- N : 逆止弁
- (P) : ポンプ
- (L) : 液位計
- (赤/青/緑/緑線) : 今回申請配管 色の区分は系統範囲を示す
- : インターロック管線
- : 設工認申請対象外
- *1 : シリンダバルブと配管系統の取合は、図イ設-1(3/4) (4/4)を参照のこと。
- *2 : : コネクタ

名 称	ウラン回収設備 (第4系列) 系統図
図 番	図イ系-1(1/2)

付属建物
シリンダ洗浄棟

凡例

N : 逆止弁

P : ポンプ

L : 液位計

(赤/青/緑線) : 今回申請配管 色の区分は系統範囲を示す


----- : 設工遅延申請対象外

----- : 前回までの申請範囲

----- : フードボックス

*1 : 気体充塞設備としての申請範囲

*2 :



名称


ウラン回収設備 (第4系列) 系統図

図番

図イ系一1 (2/2)

付属建物

シリンドラ洗浄棟



凡例

: 手動弁
 : 逆止弁
 : ポンプ
 : 設工費申請対象外
 : 耐震重要度分類第1類
 : 耐震重要度分類第3類


*1 : シリンダバルブと配管系統の取合は、図イ設-1(3/4) (4/4)を参照のこと。
 *2 :
 □ : コネクタ

名称	ウラン回収設備 (第4系列) 耐震分類系統図	
図番	図イ系一補1 (1/2)	付属建物 シリンダ洗浄棟

凡例

N : 逆止弁
P : ポンプ

—— : 耐震重要度分類第1類
- - - : 設工認申請対象外
- · - : 前回までの申請範囲
- · - : フードボックス
*1 : 気体流束設備としての申請範囲
*2 :



名称

ウラン回収設備 (第4系列)
耐震分類系統図


図番

図イ系一補1 (2/2)

付属建物
シリンドラダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{249}	シリンダ洗浄装置	1式

内は、耐震計算書の部位名称を示す



*1: 溢水水位 (床面より140mm)

*2: 5次申請 図へ設-1参照

*3: シリンダバルブと配管系統の取合は、図イ設-1(3/4)参照

単位: mm


*4: {1} 蒸発器で蒸発した後のUF₆シリンダ
残留したUF₄等粉末が存在

☒: 追加ベースプレート (mm :)

☒: ウランが滞留する部分

名称	ウラン回収設備(第4系列)	
	シリンダ洗浄装置、シリンダ検査装置	
図番	図イ設-1(1/4)	付属建物
		シリンダ洗浄棟

□内は、耐震計算書の部位名称を示す



*1 : 溢水水位 (床面より140mm)

*2 : 5次申請 図へ設-1参照

*3 : シリンダバルブと配管系統の取合は、図イ設-1(4/4)参照

単位 : mm

*4 : 洗浄済UF₆シリンダ

⊗ : 追加ベースプレート (□mm : □mm)


▨ : ウランが滞留する部分

名称	ウラン回収設備(第4系列)	
	シリンダ洗浄装置、シリンダ検査装置	
図番	図イ設-1(2/4)	付属建物 シリンダ洗浄棟

		ウラン回収設備(第4系列)
		シリンダ洗浄装置、シリンダ検査装置
名称		付属建物
図番	図イ設-1(3/4)	シリンダ洗浄棟

		ウラン回収設備(第4系列)
		シリندانダ洗浄装置、シリندانダ検査装置
名称		付属建物
図番	図イ設-1(4/4)	シリندانダ洗浄棟


No.	安全機能を有する施設名称	基數
{250}	堰	1式
{251}	堰漏水検知警報設備	-
*5		
[] 内は、耐震計算書の部位名称を示す		



- *1: 堰の溢水堰側に漏水検知警報設備を設置する
- *2: 耐腐食性材料([])
- *3: 床との接触面(耐薬品性を有する [])
- *4: {251} 堰漏水検知警報設備(漏水検知器(電極式))
高さ: 洗浄室床面の高さから10mm以上、50mm以下
- *5: 警報設備の基數については
警報設備系統図(図イ制-2) 参照
- *6: 床面はコンクリート表面に [] 塗装
- *7: {250} 堰高さ設定位置: 床面より38mm以上

単位: mm	
名	ウラン回収設備(第4系列)
称	堰(シリンダ洗浄装置)
図	図イ設-2(1/2)
番	付属建物 シリンダ洗浄棟



内は、耐震計算書の部位名称を示す





名称	ウラン回収設備(第4系列) 堰(シリندانダ洗浄装置)
図番	図イ設-2(2/2) 付属建物 シリندانダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{252}	スクラバ	1
{253}	液位高警報設備	-

*4




- *1 : 耐腐食性材料 ()
 - *2 : {253} 液位高検知設定位置
: 槽上面より11mm以上
 - *3 : 液位計 (電極式)
 - *4 : 警報設備の基数については
警報設備系統図 (図イ制-3) 参照
-  : 申請機器の配管系統
 ----- : 設工認申請対象外
- 単位 : mm

名称	ウラン回収設備 (第4系列)	
	スクラバ	
図番	図イ設-3	付属建物 シリンドラ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{254}	洗浄液受槽(1)	1
{255}	液位高警報設備	-

*4

□内は、耐震計算書の部位名称を示す



- *1 : 溢水水位 (床面より140mm)
- *2 : {255} 液位高検知設定位置
: 槽上面より85mm以上
- *3 : 液位計(電極式)
- *4 : 警報設備の基数については
警報設備系統図 (図イ制-4) 参照
- *5 : 槽内面に □
- *6 : 単一ユニット間の表面間距離は305mm
以上とする

- ← : 申請機器の配管系統
- ▨ : ウランが滞留する部分


単位 : mm

名称	ウラン回収設備(第4系列) 洗浄液受槽(1)	
図番	図イ設-4(1/2)	付属建物 シリンダ洗浄棟

- *1：溢水水位（床面より140mm）
- *6：単一ユニット間の表面間距離は
305mm以上とする
- *7：形状寸法制限（容積26.5L以下）
- *8：臨界安全評価に使用
- ☐：ウランが滞留する部分


単位：mm


名称	ウラン回収設備（第4系列） 洗浄液受槽（1）	
図番	図イ設-4(2/2)	付属建物 シリンダ洗浄棟



No.	安全機能を有する施設名称	基数
{256}	洗浄液受槽(2)	1
{257}	液位高警報設備	-


*4



- *1 : 耐腐食性材料 
- *2 : {257} 液位高検知設定位置
: 槽上面より117mm以上
- *3 : 液位計(電極式)
- *4 : 警報設備の基数については
警報設備系統図(図イ制-5) 参照
- ← : 申請機器の配管系統

単位 : mm


名称	ウラン回収設備(第4系列) 洗浄液受槽(2)	
図番	図イ設-5	付属建物 シリンダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(258)	クレーン	1
		
<p>*1：停電時保持機能 *2：落下防止（荷重2.5t以下）</p> <p style="text-align: right;">単位：mm</p>		
名	ウラン回収設備（第4系列）	
称	クレーン（洗浄室）	
図	図イ設-6	付属建物
番	シリندانダ洗浄棟	

No.	安全機能を有する施設名称	基數
{259}	洗浄残渣沈殿槽	2
{260}	洗浄残渣沈殿槽液位高インタローロック	-

*4

内は、耐震計算書の部位名称を示す





- *1 : 溢水水位(シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さF.L.0より140mm)
- *2 : {260}液位高検知設定位置 : 槽上面より10mm以上
- *3 : 液位計(電極式)
- *4 : インタローロック設備の基数についてはインタローロック系統図(図イ制-1)参照
- *5 : 槽内面に
- *6 : 床面 (F.L.-80) より500mm以上
- *7 : 単ユニット間の表面間距離は305mm以上とする



単位 : mm

名称	ウラン回収設備(第4系列) 洗浄残渣沈殿槽(1)(2)	付属建物 シリンダ洗浄棟
図番	図イ設-7(1/3)	

- *8 : {263}配管系統との接合部まで
- *9 : {262}配管系統との接合部まで
- *10 : シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さ(図イ配-1参照)

 : ウランが滞留する部分
 : 申請機器の配管系統

□内は、耐震計算書の部位名称を示す



*1 : 溢水水位(シリンドラ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さF.L.0より140mm)
 *2 : {260}液位高検知設定位置: 槽上面より10mm以上

*3 : 液位計(電極式)

*5 : 槽内面に□

*6 : 床面 (F.L.-80) より500mm以上

*7 : 単一ユニット間の表面間距離は305mm以上とする

*8 : {263}配管系統との接合部まで



*10 : シリンドラ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さ(図イ配-1参照)

▨ : ウランが滞留する部分

← : 申請機器の配管系統

単位 : mm


名	ウラン回収設備(第4系列)	付属建物
称	洗浄残渣沈殿槽(1)(2)	シリンドラ洗浄棟
図	図イ設-7(2/3)	
番		


- *1 : 溢水水位(シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さF.L.0より140mm)
 - *10 : シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さ(図イ配-1参照)
 - *11 : 単一ユニット間の表面間距離は305mm以上とする
 - *12 : 形状寸法制限 (容積26.5L以下)
 - *13 : 容積11L以上
 - *14 : オイルパンから防護対象パネル(□)までの距離773mm以上
-  : 潤滑油を有する部位
 : ウランが滞留する部分


単位 : mm


名称	ウラン回収設備(第4系列) 洗浄残渣沈殿槽(1)(2)	
図番	図イ設-7(3/3)	付属建物 シリンダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{261}	ろ過器	1



- *1 : 形状寸法制限 (直径251mm以下)
- *2 : 耐腐食性材料 ()
- *3 : 溢水水位(シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さF. L. 0より140mm)
- *4 : 廃液に含まれるウランの除去
- *5 : 単一ユニット間の表面距離は305mm以上とする
- *6 : シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さ(図イ配-1参照)

 : ウランが滞留する部分


 : 申請機器の配管系統

単位 : mm

名称	ウラン回収設備(第4系列) ろ過器	
図番	図イ設-8	付属建物 シリンダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{262}	遠心分離機	1

□内は、耐震計算書の部位名称を示す



*1: 溢水水位(シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さF.L.0より140mm)

*2: 耐腐食性材料 (□)

*3: シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さ (図イ配-1参照)

▨: 追加部材 (□: □)

▧: 追加部材 (□: □)

▩: 追加ベースプレート (□mm: □)

░: ウランが滞留する部分

←: 申請機器の配管系統

----: 設工認申請対象外

N: 逆止弁

単位: mm

名称	ウラン回収設備(第4系列)	
	遠心分離機	
図番	図イ設-9(1/2)	附属建物 シリンダ洗浄棟

*4: 容積0.7L以上

*5: 火災源より高い位置にウランを取り扱う
フードボックスはない



: 潤滑油を有する部位

単位: mm

名称	ウラン回収設備(第4系列) 遠心分離機	
図番	図イ設-9(2/2)	付属建物 シリンダ洗浄棟

□内は、耐震計算書の部位名称を示す

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{263}	液受槽	1



- ▨ : ウランが滞留する部分
- *1 : 金属製カバー
- *2 : 耐腐食性材料 (□)
- *3 : 溢水水位(シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さ F.L.0より140mm)
- *4 : 液位高検知設定位置 槽上面より118mm以上
- *5 : 液位計 (電極式)
- *6 : 単一ユニット間の表面間 距離は305mm以上とする
- *7 : シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さ (図イ配-1参照)
- ← : 申請機器の配管系統

単位 : mm

名称	ウラン回収設備(第4系列)	
	液受槽	
図番	図イ設-10(1/2)	付属建物
		シリンダ洗浄棟

*1：溢水水位（シリнда洗浄棟1階の溢水水位の基準高さF.L.0より140mm）

*7：シリнда洗浄棟1階の溢水水位の基準高さ（図イ配-1参照）

*8：単ユニット間の表面間距離は305mm以上とする

*9：形状寸法制限（容積26.5L以下）

*10：容積11L以上

*11：オイルパンから防護対象パネル（□）までの距離773mm以上


▨：潤滑油を有する部位

▩：ウランが滞留する部分

単位：mm

名称	ウラン回収設備（第4系列） 液受槽	
図番	図イ設-10(2/2)	付属建物 シリнда洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基敬
(260)	洗浄残渣沈殿槽液位高インタローック	1式




凡例 *1: メカニカルリレー
*2: 電源喪失でポンプ停止

ORゲート

名称	ウラン回収設備(第4系列)	
図番	図イ制-1	付属建物
番号		シリンダ洗浄棟


No.	安全機能を有する施設名称	基数
{251}	堰漏水検知警報設備	1基



名称	ウラン回収設備(第4系列)	
図番	図イ制-2	付属建物 シリンダ洗浄棟

*1: メカニカルリレー


No. (253)	安全機能を有する施設名称 液位高警報設備	基 式
--------------	-------------------------	--------



*1：メカニカルリレー

名 称	ウラン回収設備(第4系列) スクラバ液位高警報設備系統図	付 属 建 物
図 番	図イ制-3	シリンダ洗浄棟


No. (255)	安全機能を有する施設名称 液位高警報設備	基數 1式
--------------	-------------------------	----------



名称	ウラン回収設備(第4系列) 洗浄液受槽(1)液位高警報設備系統図	
図番	図イ制-4	付属建物 シリリダダ洗浄棟

*1: メカニカルリレー


No. (257)	安全機能を有する施設名称 液位高警報設備	基数 1式
--------------	-------------------------	----------



名称	ウラン回収設備(第4系列) 洗浄液受槽(2)液位高警報設備系統図	
図番	図イ制-5	付属建物 シリンダ洗浄棟

*1: メカニカルリレー

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{263}	液受槽	1基




*1: メカニカルリレー

名称	ウラン回収設備(第4系列) 液受槽 液位高警報設備系統図	
図番	図イ制-6	付属建物 シリندانダ洗浄棟

ウラン回収設備(第4系列)


(廃液処理室)

符号	機器名	変更内容
1	シリンドラダ洗浄機警報機	改造



/// : インターロック盤、警報盤配置エリア

名称	ウラン回収設備(第4系列)	
名称	耐震重要度分類第3類インターロック盤、警報盤配置図	
図番	図イ制配一1	付属建物 シリンドラダ洗浄機




原料貯蔵設備

(原料貯蔵所)

符号	機器名称	変更内容
1	粉末輸送容器貯蔵機(1)	改造
2	粉末輸送容器貯蔵機(2)	改造
3	シリンダ転倒装置	改造
4	天井走行クレーン(原料貯蔵所内)	改造

▨：申請する機器

名称	核燃料物質の貯蔵施設 機器配置図	
図番	図へ配-1	付属建物 原料貯蔵所



▨：申請する機器

名称	核燃料物質の貯蔵施設 機器配置図	
図番	図へ配-2 (1/2)	付属建物 第3核燃料倉庫

粉末貯蔵設備

(作業室 (1))

符号	機器名称	変更内容
1-1	粉末回収・ベレット取扱ボックス	変更なし
1-2	粉末容器ハンドリング装置 (フードホックス (1))	変更なし
1-3	粉末容器ハンドリング装置 (フードホックス (2))	変更なし
1-4	粉末容器ハンドリング装置 (コンベア (1))	変更なし
1-5	粉末容器ハンドリング装置 (コンベア (3))	変更なし
1-6	粉末容器ハンドリング装置 (パラランサ- (1))	変更なし
1-7	粉末容器ハンドリング装置 (パラランサ- (2))	変更なし

(貯蔵室 (1))

符号	機器名称	変更内容
1-8	スクラップ貯蔵棚 (粉未用) (1)	改造
1-9	スクラップ貯蔵棚 (粉未用) (2)	改造
1-10	スクラップ貯蔵棚 (粉未用) (3)	改造
1-11	スクラップ貯蔵棚 (粉未用) (4)	改造
1-12	スクラップ貯蔵棚 (粉未用) (5)	改造
1-13	スクラップ貯蔵棚 (粉未用) (6)	改造
1-14	リフト (1)	改造
1-15	リフト (2)	改造
1-16	リフト (3)	改造
1-17	クレーン	改造

UO₂ペレット貯蔵設備

(貯蔵室 (2))

符号	機器名称	変更内容
2-1	ベレット貯蔵棚 (1) -1	改造
2-2	ベレット貯蔵棚 (1) -2	改造
2-3	ベレット貯蔵棚 (1) -3	改造
2-4	ベレット貯蔵棚 (1) -4	改造
2-5	ベレット貯蔵棚 (1) -5	改造
2-6	ベレット貯蔵棚 (1) -6	改造
2-7	ベレット貯蔵棚 (1) -7	改造
2-8	ベレット貯蔵棚 (1) -8	改造
2-9	ベレット貯蔵棚 (1) -9	改造
2-10	ベレット貯蔵棚 (1) -10	改造
2-11	ベレット貯蔵棚 (1) -11	改造
2-12	ベレット貯蔵棚 (1) -12	改造
2-13	ベレット貯蔵棚 (1) -13	改造
2-14	ベレット貯蔵棚 (1) -14	改造
2-15	ベレット貯蔵棚 (1) -15	改造
2-16	ベレット貯蔵棚 (1) -16	改造
2-17	ベレット貯蔵棚 (1) -17	改造
2-18	ベレット貯蔵棚 (1) -18	改造
2-19	ベレット貯蔵棚 (1) -19	改造
2-20	ベレット貯蔵棚 (1) -20	改造
2-21	ベレット貯蔵棚 (1) -21	改造
2-22	ベレット貯蔵棚 (2) -1	改造
2-23	ベレット貯蔵棚 (2) -2	改造
2-24	ベレット貯蔵棚 (2) -3	改造
2-25	ベレット貯蔵棚 (2) -4	改造
2-26	ベレット貯蔵棚 (2) -5	改造
2-27	ベレット貯蔵棚 (2) -6	改造
2-28	ベレット貯蔵棚 (2) -7	改造
2-29	ベレット貯蔵棚 (2) -8	改造
2-30	ベレット貯蔵棚 (2) -9	改造

燃料棒貯蔵設備

(貯蔵室 (2))

符号	機器名称	変更内容
3-1	保存燃料棒貯蔵棚	改造

核燃料物質の貯蔵施設

機器配置図

付属建物


第3核燃料倉庫

図へ配-2 (2/2)

劣化・天然ウラン貯蔵設備


(劣化・天然ウラン倉庫)

符号	機器名称	変更内容
1	保管容器 (劣化・天然ウラン用) (保管容器 (1) (2))	変更なし



□ : 保管容器(1) (2)を置く範囲
(配置は任意とする)

名称	核燃料物質の貯蔵施設 機器配置図	
図番	図へ配-3	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫



洗浄残渣貯蔵設備

(付属建物 シリンドラ洗浄棟)

符号	機器名	変更内容
1	洗浄残渣貯蔵棚(1)	改造
2	洗浄残渣貯蔵棚(2)	改造
3	洗浄残渣貯蔵棚(3)	改造
4	洗浄残渣コンベア	改造
5	チャッキングリフト	改造
6	側扉入コンベア	改造
7	洗浄残渣乾燥機	改造
8	洗浄残渣明替フードボックス	改造
9	回転混合機(金属容器(粉末)混合)	改造

▨ : 洗浄室側の床面(*1)より80mm低い範囲

▩ : 洗浄室側の床面(*1)より50mm低い範囲

▧ : 洗浄残渣貯蔵棚側の床面(*2)より150mm低い範囲

▨ : 申請する機器

*1: シリンドラ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さF.L.0

*2: シリンドラ洗浄棟地階の溢水水位の基準高さF.L.0

核燃料物質の貯蔵施設

機器配置図

図へ配一4

付属建物
シリンドラ洗浄棟


	<p>□ : 拡大図 (運搬車等が建物内に入るものに拡大図を記載)</p> <p>▨ : 構内運搬範囲</p> <p>↔ : (543) 粉末容器構内運搬車の運搬経路</p> <p>↔ : (578) ベレット構内運搬容の運搬経路</p> <p>↔ : (589) 燃料構内運搬車の運搬経路</p> <p>↔ : (545) 保管容器 (劣化・天然ウラン用) の運搬経路</p> <p>↔ : 粉末輸送容の運搬経路 (事業所外運搬規則に適合)</p> <p>↔ : 輸送容器 (U6シリンダ) の運搬経路 (事業所外運搬規則に適合)</p>
<p>名称</p>	<p>核燃料物質の貯蔵施設 構内運搬経路</p>
<p>図番</p>	<p>図へ配-5</p>
	<p>-</p>

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(486)	粉末輸送容器貯蔵枠	1式

□ 内は、耐震計算書の部位名称を示す

- *1 : 転倒防止 (ペルト破断強度310n以上)
 - *2 : 積載制限 (粉末輸送容器 2段以下)
 - ▨ : 撤去部材
 - ▩ : 補強部材 (□ :)
- 単位 : mm

名称	原料貯蔵設備 粉末輸送容器貯蔵枠(1)(2)
図番	図へ設-1 (1/2) 付属建物 原料貯蔵所




※ 粉末輸送容器を置く場合は、⑦のシリンダ貯蔵ピット (6次申請) に蓋をしてUF₆シリンダの貯蔵はしない

- *3 : 枠内側から壁間の距離 1347.5mm以上
- *4 : 枠内側から壁間の距離 500mm以上
- *5 : 枠内側から壁間の距離 347.5mm以上
- *6 : 枠内側から壁間の距離 1000mm以上
- *7 : 枠内側からピット内側間の距離 1233.5mm以上
- *8 : ピット内側から壁間の距離 1500mm以上
- *9 : ピット内側から壁間の距離 500mm以上

名称	原料貯蔵設備
図番	粉末輸送容器貯蔵枠(1)(2) 図へ設一1 (2/2)
	付属建物 原料貯蔵所


単位 : mm

No. (489)	安全機能を有する施設名称 シリンダ転倒装置	基数 1
<div style="border: 1px solid black; height: 400px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">内は、耐震計算書の部位名称を示す</p>		
<p>*1 : 設工認申請対象外</p> <p> : 潤滑油を有する部位</p> <p> : 追加ベースプレート (□mm : □)</p>		<p>原料貯蔵設備</p> <p>シリンダ転倒装置(原料貯蔵所)</p> <p>図へ設-2 (1/3)</p> <p>付属建物 原料貯蔵所</p>
<p>名称</p> <p>図番</p> <p>単位 : mm</p>		

- *2 : 落下防止 (ベルト破断強度3ton以上)
- *3 : 落下防止 (ベルト位置1000mm以上、2000mm以下)
-  : ウランが滞留する部分

単位 : mm

名称	原料貯蔵設備	
	シリンダ転倒装置(原料貯蔵所)	
図番	図へ設-2 (2/3)	付属建物 原料貯蔵所



*4 : 容積 10.8L以上

*5 : 遮熱板とUF₆シリンダとの距離 (290mm以上)

 : 潤滑油を有する部位

単位 : mm

名称	原料貯蔵設備	
	シリンダ転倒装置(原料貯蔵所)	
図番	図へ設-2 (3/3)	付属建物 原料貯蔵所

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(490)	天井走行クレーン	1
<input type="checkbox"/> 内は、耐震計算書の部位名称を示す		


単位：mm	
名称	原料貯蔵設備 天井走行クレーン(原料貯蔵所5t)
図番	図へ設-3 付属建物 原料貯蔵所

*4：(921)(923)秤量設備秤(保安秤量器(ウラン管理5))にてUF₆シリンドラ又は粉末輸送容器を秤量する場合、(490)天井走行クレーンに設置したラッチロック式フックに秤を掛け、秤に設置したラッチロック式フックにより、UF₆シリンドラ又は粉末輸送容器の落下防止を図る。

*1：停電時保持機能
*2：落下防止(ラッチロック式フック(荷重5t以下))
*3：積載制限(UF₆シリンドラ1以下)(粉末輸送容器1以下)

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(535)	粉末回収・ペレット取扱ボックス	1

内は、耐震計算書の部位名称を示す



- *1 : 開口部風速 0.5m/秒以上
- *2 : 気体廃棄設備(4)としての申請範囲 (図ト系 気4-3参照)
- ▨ : 機器を囲うフードボックス
- ▨ : ウランを取り扱うフードボックス
- ▨ : ウランが滞留する部分

単位 : mm


名称	粉末貯蔵設備	
図番	粉末回収・ペレット取扱ボックス	付属建物 第3核燃料倉庫
	図へ設-4	




No.	安全機能を有する施設名称	数量
{536}	粉末容器ハンドリング装置	1

内は、耐震計算書の部位名称を示す

- *1 : 開口部風速 0.5m/秒以上
- *2 : 気体廃棄設備 (4) としての申請範囲 (図ト系 気4-3参照)
- *3 : 設工認申請対象外 (事業所外運搬規則に適合したものを他社より支給)
- *4 : 設工認申請対象外 (波及的破損を生じさせないことを確認)


名称	粉末貯蔵設備
図番	粉末容器ハンドリング装置 図へ設-5 (1/6) 付属建物 第3核燃料倉庫



-  : 機器を囲うフードボックス
-  : ウランを取り扱うフードボックス
-  : ウランが滞留する部分

単位 : mm

□内は、耐震計算書の部位名称を示す



名称	粉末貯蔵設備	
	粉末容器ハンドリング装置	付属建物
図番	図へ設-5 (2/6)	第3核燃料倉庫


		<p>*5 : 形状寸法制限 (コンベア (1)) 幅320以下、長さ1000以下、高さ330以下</p> <p>*6 : 形状寸法制限 (フードボックス (1) 上部) 幅1000以下、長さ1700以下、高さ540以下</p> <p>*7 : 形状寸法制限 (フードボックス(1)下部、コンベア(3)、フードボックス(2)) 幅380以下、長さ(合計)3820以下、高さ380以下</p> <p>*8 : 形状寸法制限 (コンベア (3) 容器払出部) 幅400以下、長さ640以下、高さ380以下</p> <p>*9 : 容器の落下防止 (高さ20mm以上)</p>		<p>単位 : mm</p>	<p>名称 粉末貯蔵設備</p>	<p>粉末容器ハンドリング装置</p>	<p>図 図へ設-5 (3/6)</p>	<p>付属建物 第3核燃料倉庫</p>
--	--	---	--	----------------	----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

内は、耐震計算書の部位名称を示す

*10 : スクラップ貯蔵棚 (粉末) より
 *11 : 作業者がSUS容器をコンベア(1)へ移動
 その際、作業負荷軽減のため作業補助機を使用
 *12 : SUS容器からU0。粉末を他社缶または粉末容器に詰め替える
 *13 : 容器払出し用プッシャーにて他社缶または粉末容器をコンベア(3)へ移動する
 ■ : ウランが滞留する部分
 ← : ウランの流れ
 ウランの流れ説明図 (1/3)
 ※出荷工程の流れを示し、入荷工程の流れは逆になる

名称	粉末貯蔵設備	
	粉末容器ハンドリング装置	
図番	図へ設-5 (4/6)	付属建物 第3核燃料倉庫


□ 内は、耐震計算書の部位名称を示す



- *14 : 作業者が他社缶を台車に移動
 の際、作業負荷軽減のため作業補助機を使用
 その後、粉末輸送容器（外運搬容器）へ運搬する
- *15 : 粉末容器はフードボックス(2)へ移動
- ▨ : ウランが滞留する部分
- ← : ウランの流れ

名称	粉末貯蔵設備 粉末容器ハンドリング装置	
図番	図へ設-5 (5/6)	付属建物 第3核燃料倉庫

内は、耐震計算書の部位名称を示す



*16 : 内容器に粉末容器をバキュームパッドにて挿入する

*17 : 粉末を充填した容器は、台車を使用して、粉末輸送容器（外運搬容器）へ運搬する

■ : ウランが滞留する部分



← : ウランの流れ

ウランの流れ説明図 (3/3)

※出荷工程の流れを示し、入荷工程の流れは逆になる

名称	粉末貯蔵設備 粉末容器ハンドリング装置	
図番	図へ設-5 (6/6)	付属建物 第3核燃料倉庫

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{537}	内容器用台車	6



*1：形状寸法制限（容器の直径 217mm以下）

*2：積載制限


（積載数 内容器 1以下）

*3：スペーサー（155mm以上）

（ユニット表面間で必要な隔離距離を維持できる
ように155mm以上のスペーサーを設置する。）

*4：容器の落下防止（45mm以上）


*5：設工認申請対象外（事業所外運搬規則に適合したものを
他社より支給）

：ウランが滞留する部分


単位：mm

名称	粉末貯蔵設備 内容器用台車
図番	図へ設-6 付属建物 第3核燃料倉庫

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(538)	他社缶用台車	3





- *1：積載制限
(積載数 他社缶 1以下)
- *2：スペーサー(155mm以上)
(ユニット表面間で必要な隔離距離を維持できる
ように155mm以上のスペーサーを設置する。)
- *3：容器の落下防止(45mm以上)
- *4：設工認申請対象外(事業所外運搬規則に適合したものを
他社より支給)

 : ウランが滞留する部分
 単位：mm

名称	粉末貯蔵設備 他社缶用台車
図番	図へ設-7 付属建物 第3核燃料倉庫

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(539)	SUS容器用台車(2)	3




- *1 : 形状寸法制限 (容器の直径 251mm以下)
- *2 : スペーサー (155mm以上)
(ユニット表面間で必要な隔離距離を維持できるように155mm以上のスペーサーを設置する。)
- *3 : 容器の落下防止 (45mm以上 :)
 : ウランが滞留する部分

単位 : mm


名称	粉末貯蔵設備 SUS容器用台車(2)	
図番	図へ設-8	付属建物 第3核燃料倉庫

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{540}	スクラップ貯蔵棚 (粉末用)	6
{542}	リフタ	3

内は、耐震計算書の部位名称を示す




- *1 : 形状寸法制限 (容器の直径 251mm以下)
- *2 : 容器の落下防止 (ストッパー間隔175mm以上、240mm以下)
(ストッパー板厚2.5mm以上)
- *3 : 容器列間の表面間隔 水平方向 305mm以上
- *4 : 容器列間の表面間隔 鉛直方向 305mm以上

 : ウランが滞留する部分

単位 : mm

名称	粉末貯蔵設備 スクラップ貯蔵棚 (粉末用)
図番	図へ設-9 (1/6) 付属建物 第3核燃料倉庫

		<input type="checkbox"/> : 架台補強 (<input type="checkbox"/>) : <input type="checkbox"/>	
	粉末貯蔵設備 スクラップ貯蔵棚 (粉末用)	図へ設-9 (2/6)	付属建物 第3核燃料倉庫
	名 称	図 番	




☒ : 架台補強 () : ()

柱間に28ヶ所

名称	粉末貯蔵設備 スクラップ貯蔵棚 (粉末用)
図番	図へ設-9 (3/6) 付属建物 第3核燃料倉庫

		粉末貯蔵設備
	スクラップ貯蔵棚 (粉末用)	付属建物
図番	図へ設-9 (4/6)	第3核燃料倉庫

□内は、耐震計算書の部位名称を示す



*5 : 容器の落下防止 (高さ5mm以上)

*6 : 停電時保持機能


▨ : ウランが滞留する部分



単位 : mm

名称	粉末貯蔵設備 スクラップ貯蔵棚 (粉末用)
図番	図へ設-9 (5/6)* 付属建物 第3核燃料倉庫

	<p>*7 : 最北棚壁側収納容器列と設置位置北側壁面の表面間隔 328.5mm以上 *8 : 最南棚壁側収納容器列と設置位置南側壁面の表面間隔 328.5mm以上 *9 : 最西棚壁側収納容器列と設置位置西側壁面の表面間隔 305mm以上 // : SUS容器貯蔵エリア</p>
単位 : mm	
名称	粉末貯蔵設備
図番	スクラップ貯蔵棚 (粉末用) 図へ設-9 (6/6)
付属建物 第3核燃料倉庫	

No. (543)	安全機能を有する施設名称 粉末容器構内運搬車	基数 1
--------------	---------------------------	---------




- *1 : 容器の落下防止 ()
- *2 : 形状寸法制限 (容器の直径 251mm以下)
- *3 : 容器列間の表面間隔 水平方向 305mm以上
- *4 : 設工認申請対象外
-  : ウランが滞留する部分

単位：mm

名称	粉末貯蔵設備 粉末容器構内運搬車
図番	図へ設-10
番号	付属建物 第3核燃料倉庫


No. {544}	安全機能を有する施設名称 クレーン	数量 1
--------------	----------------------	---------

□内は、耐震計算書の部位名称を示す



C-C矢視

B部詳細




- *1： 容器の落下防止 (荷重 0.125t, 2t以下)
- *2： 停電時保持機能
- *3： 内容器1以下、他社缶3容器以下
- *4： 輸送容器1以下、内容器1以下、他社缶3容器以下
- *5： ウラン取り扱いの同時使用はしない
- *6： {921}{923}秤量設備 (保安秤量器 (ウラン管理))にて粉末輸送容器を秤量する場合、{544}クレーンに設置したラッチロック式フックに秤を掛け、秤に設置したラッチロック式フックにより粉末輸送容器の落下防止を図る。

単位：mm

名称	粉末貯蔵設備 クレーン(第3核燃料倉庫)	
図番	図へ設-11	付属建物 第3核燃料倉庫

No.	安全機能を有する施設名称	基数
[546]	保管容器 (劣化・天然ウラン用)	1式






単位：mm

名称	劣化・天然ウラン貯蔵設備 保管容器 (劣化・天然ウラン用)	
図番	図へ設-12	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫

フオークリ
(鉄棚)

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{576}	ペレット貯蔵棚(金属缶を含む)	30

内は、耐震計算書の部位名称を示す




- *1 : 落下防止 (25A Sch40以上)
- *2 : 形状寸法制限 (収納部厚み 95mm以下)
- *3 : 棚収納部幅 610mm以下
- *4 : 収納部(金属缶)間の上下表面間隔 305mm以上
- *5 : 収納部(金属缶)と設置床面の表面間隔 305mm以上
-  : 追加部材 ()
-  : 追加ベースプレート (mm)
-  : ウランが滞留する部分

単位 : mm

名称	UO ₂ ペレット貯蔵設備 ペレット貯蔵棚
----	-------------------------------------


図番	図へ設-13 (1/3)
付属建物	第3核燃料倉庫

内は、耐震計算書の部位名称を示す

- *1 : 落下防止 (25A Sch40以上)
 - *2 : 形状寸法制限 (収納部厚み95mm以下)
 - *3 : 棚収納部幅 610mm以下
 - *4 : 収納部 (金属缶)間の上下表面間隔 305mm以上
 - *5 : 収納部 (金属缶)と設置床面の表面間隔 305mm以上
-  : 追加部材 ()
 : 追加ベースプレート (mm :)
 : ウランが滞留する部分

単位 : mm

名称	UO ₂ ペレット貯蔵設備 ペレット貯蔵棚	
図番	図へ設-13 (2/3)	付属建物 第3核燃料倉庫



*6 : 最北側壁側収納容器列と設置位置北側壁面の表面間隔 305mm以上

*7 : 最西側壁側収納容器列と設置位置西側壁面の表面間隔 305mm以上

*8 : 最南側壁側収納容器列と設置位置南側壁面の表面間隔 305mm以上



▨ : 金属缶貯蔵エリア (ペレット貯蔵棚 (1))

▩ : 金属缶貯蔵エリア (ペレット貯蔵棚 (2))

単位 : mm


名称	UO ₂ ペレット貯蔵設備 ペレット貯蔵棚
図番	図へ設-13 (3/3) 付属建物 第3核燃料倉庫


No.	安全機能を有する施設名称	基数
{577}	金属缶用台車(2)	1



*1：形状寸法制限（収納部厚み107mm以下）

*2：スペーサー（155mm以上）
（ユニット表面間で必要な隔離距離を維持できるように155mm以上のスペーサーを設置する。）


*3：容器の落下防止（）

：ウランが滞留する部分

単位：mm


名称	UO ₂ ペレット貯蔵設備 金属缶用台車(2)	
図番	図へ設-14	付属建物 第3核燃料倉庫

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(578)	ペレット構内運搬容器	1




*1 : 形状寸法制限 (収納部厚み107mm以下)

*2 : 飛散のない構造



*3 : 容器の落下防止 ()

*4 : 収納部(金属缶)間の上下表面間隔 305mm以上

 : ウランが滞留する部分


単位 : mm

名	UO ₂ ペレット貯蔵設備
称	ペレット構内運搬容器
図	図へ設-15
番	付属建物 第3核燃料倉庫

No. (589)	安全機能を有する施設名称 燃料棒構内運搬車	基款 1
		
名称	燃料棒貯蔵設備 燃料棒構内運搬車	加工棟 成型工場
図番	図へ設-16	
<p>*1 : 形状寸法制限 (収納部厚み107mm以下)</p> <p>*2 : 落下防止 (高さ10mm以上)</p> <p>*3 : 設工認申請対象外</p> <p>*4 : 竜巻対策</p> <p>  : ウランが滞留する部分 </p> <p style="text-align: right;">単位 : mm</p>		


No.	安全機能を有する施設名称	基数
{590}	保存燃料棒貯蔵棚	1

内は、耐震計算書の部位名称を示す



- *1 : 形状寸法制限 (収納部厚み 107mm以下)
 - *2 : 落下防止 (高さ 10mm以上)
 - *3 : 複数ユニット臨界防止 (収納部幅 1050mm以下)
 - *4 : 複数ユニット臨界防止 (収納部(燃料棒)間の上下表面間隔293mm以上)
 - *5 : 複数ユニット臨界防止 (収納部(燃料棒)と設置床面の表面間隔305mm以上)
 - *6 : 複数ユニット臨界防止 (収納部長さ 4100mm以下)
- : 追加ベースプレート (mm:)
 : ウランが滞留する部分
- 単位: mm

名称	燃料棒貯蔵設備 保存燃料棒貯蔵棚
図番	図へ設-17 (1/2) 付属建物 第3核燃料倉庫




*7 : 最北側壁側収納容器列と設置位置北側壁面の表面間隔 305mm以上

燃料棒貯蔵エリア

単位 : mm

名	燃料棒貯蔵設備	
称	保存燃料棒貯蔵棚	
図	図へ設-17 (2/2)	付属建物
番		第3核燃料倉庫


No. {591}	安全機能を有する施設名称 ロッドチャネル用台車(5)
基礎	
1	



*1 : 形状寸法制限 (収納部厚み 107mm以下)

*2 : スペーサー (155mm以上)
(ユニット表面間で必要な隔離距離を維持できる
ように155mm以上のスペーサーを設置する。)


*3 : 落下防止 (高さ10mm以上)

 : ウランが滞留する部分

単位 : mm


名 称	燃料棒貯蔵設備 ロッドチャネル用台車(5)
図 番	図へ設-18 付属建物 第3核燃料倉庫

No. [592]	安全機能を有する施設名称 ロッドチャンネル用リフタ	基敬 1
--------------	------------------------------	---------



名 称	燃料棒貯蔵設備 ロッドチャンネル用リフタ	
図 番	図へ設-19 (1/2)	付属建物 第3核燃料倉庫

- 単位：mm
- *1：形状寸法制限 (収納部厚み 107mm以下)
 - *2：落下防止 (高さ10mm以上)
 - *3：停電時保持機能
 - ：ウランが滞留する部分




*4：ロッドチャンネルの昇降にのみ使用

名	燃料棒貯蔵設備
称	ロッドチャンネル用リフト
図	図へ設-19 (2/2)
番	付属建物 第3核燃料倉庫

<input type="checkbox"/> 内は、耐震計算書の部位名称を示す		No. (598)	安全機能を有する施設名称 洗浄残渣貯蔵棚	基数 3
単位：mm				
<p>*1：形状寸法制限（容器の直径251mm以下） SUS容器は2次申請で認可済</p> <p>*2：溢水水位（床面より380mm）</p> <p>*3：容器列間の表面間隔 鉛直方向365mm以上</p> <p>*4：最下段容器列と設置床面の表面間隔 250mm以上 SUS容器を収納 最大900個（3基分）</p> <p>*5：天井までの距離1400mm以上 <input type="checkbox"/>：ウランが滞留する部分</p>				
名称	洗浄残渣貯蔵設備 洗浄残渣貯蔵棚(1)(2)(3)			
図番	図へ設-20(1/4)			付属建物 シリندانダ洗浄棟

□内は、耐震計算書の部位名称を示す



名称	洗浄残渣貯蔵設備
図番	洗浄残渣貯蔵棚(1)(2)(3) 図へ設-20(2/4)
	付属建物 シリンダ洗浄棟


内は、耐震計算書の部位名称を示す

--	--

単位：mm

名称	洗淨残渣貯蔵設備
図番	洗淨残渣貯蔵棚(1)(2)(3) 図へ設-20(3/4) 付属建物 シリンドラ洗淨棟

- *6 : 容器の落下防止(高さ6mm以上)
- *7 : 貯蔵容器用トレイ内寸 275mm以上
- *8 : 貯蔵容器用トレイ(中性子遮蔽板)底板厚 2.9mm以上
- *9 : SUS容器の中心間距離が520mm以上









単位：mm


名称	洗浄残渣貯蔵設備
図番	図へ設-20(4/4)
	付属建物 シリンドラ洗浄棟

- *10：最東棚壁側収納容器と設置位置東側壁面の表面間隔 700mm以上
- *11：隣り合う棚(収納容器列)の収納容器間隔 1075mm以上
- *12：最西棚壁側収納容器と設置位置西側壁面の表面間隔 700mm以上
- ////：SUS容器貯蔵エリア

	<input type="checkbox"/> 内は、耐震計算書の部位名称を示す	No. (599)	安全機能を有する施設名称 洗浄残渣コンベア	基 数 1
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> <input type="checkbox"/> : ウランを取り扱うフードボックス(<input type="checkbox"/>) <input type="checkbox"/> : ウランを取り扱うフードボックス(<input type="checkbox"/>) <input type="checkbox"/> : ウランが滞留する部分 ---- : 設工認申請対象外(波及的破損を生じさせないことを確認) </p> <p> <input type="checkbox"/> ← : ウランの流れ </p> </div> <div style="width: 50%;"> <p> *1 : 溢水水位(シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さF.L.0より140mm) *2 : 開口部風速 0.5m/秒以上 *3 : 気体廃棄設備(6)としての申請範囲(6次申請 図ト系6-2参照) *4 : 容器の落下防止(高さ6mm以上) *5 : 遠心分離機からUF粉末をSUS容器に充填する *6 : SUS容器をチャッキングリフトに移動する *7 : シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さ(図へ配-4参照) </p> <p>単位 : mm</p> </div> </div>				
名 称	洗浄残渣貯蔵設備 洗浄残渣コンベア			
図 番	図へ設-21		付属建物 シリンダ洗浄棟	

No.		安全機能を有する施設名称	基数						
{600}		チャッキングリフト	1						
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> 内は、耐震計算書の部位名称を示す		*1 : 溢水水位(シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さF.L. 0より140mm) *2 : 形状寸法制限 (容器の直径251mm以下) SUS容器は2次申請で認可済 *3 : 容器の落下防止(高さ6mm以上) *4 : シリンダ洗浄棟1階の溢水水位の基準高さ (図へ配-4参照) : ウランが滞留する部分							
		単位 : mm							
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px;">名称</td> <td colspan="2">洗浄残渣貯蔵設備 チャッキングリフト</td> </tr> <tr> <td>図番</td> <td>図へ設-22</td> <td>付属建物 シリンダ洗浄棟</td> </tr> </table>		名称	洗浄残渣貯蔵設備 チャッキングリフト		図番	図へ設-22	付属建物 シリンダ洗浄棟
名称	洗浄残渣貯蔵設備 チャッキングリフト								
図番	図へ設-22	付属建物 シリンダ洗浄棟							


No. (601)	安全機能を有する施設名称 棚搬入コンベア	基数 1
<input type="checkbox"/> 内は、耐震計算書の部位名称を示す		
		
<p>*1 : 溢水水位 (床面より380mm) *2 : 形状寸法制限 (容器の直径251mm以下) SUS容器は2次申請で認可済 *3 : 転倒防止部(幅125mm以上、板厚9mm以上) (<input type="text"/>)</p>		
	追加部材	: <input type="text"/>
	追加部材	: <input type="text"/>
	追加部材	: <input type="text"/>
	追加部材 (ベースプレート)	: <input type="text"/> mm : <input type="text"/>
	ウランが滞留する部分	単位 : mm
洗淨残渣貯蔵設備 棚搬入コンベア		
図番	図へ設-23(1/2)	付属建物 シリンダ洗浄棟





単位 : mm

名称	洗浄残渣貯蔵設備 棚搬入コンベア	
図番	図へ設-23 (2/2)	付属建物 シリンダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{602}	SUS容器用台車(5)	1



- *1 : 形状寸法制限 (容器の直径 251mm以下)
SUS容器は2次申請で認可済
- *2 : スペーサー (155mm以上)
(ユニット表面間で必要な隔離距離を維持できるように155mm以上のスペーサーを設置する。)
- *3 : 容器の落下防止
(ストッパー間隔247mm以下)
- *4 : 溢水水位 (シリンダ洗浄棟地階の溢水
水位の基準高さF. L. 0より380mm)
- *5 : SUS容器は溢水範囲に開口部が無く
ウラン滞留部に溢水が浸入しない構造
- *6 : シリンダ洗浄棟地階の溢水水位の基準高さ
(図へ配-4参照)

 : ウランが滞留する部分
 : 追加部材





単位 : mm

名称	洗浄残渣貯蔵設備 SUS容器用台車(5)
図番	図へ設-24 付属建物 シリンダ洗浄棟


□内は、耐震計算書の部位名称を示す

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{604}	洗浄残渣明替フードボックス	1
{605}	洗浄残渣乾燥機	1


- *1 : 溢水水位(シリンダ洗浄棟地階の溢水水位の基準高さF.L.0より380mm)
- *2 : 開口部風速 0.5m/秒以上
- *3 : 気体廃棄設備(6)としての申請範囲(6次申請 図ト系6-2参照)
- *4 : 金属容器またはSUS容器と設置床面の表面間隔180mm以上
- *5 : 金属容器(粉末)、SUS容器のどちらかを使用
- *6 : シリンダ洗浄棟地階の溢水水位の基準高さ(図へ配-4参照)

-  : ウランを取り扱うフードボックス(PC)
-  : 追加部材(梁) mm
-  : 追加部材(梁) mm
-  : 追加部材(壁板) mm
-  : ウランが滞留する部分

名称	洗浄残渣貯蔵設備	
図番	図へ設-25(1/3)	所属建物 シリンダ洗浄棟
単位: mm		



□内は、耐震計算書の部位名称を示す



*1 : 溢水水位(シリンダ洗浄棟地階の
溢水水位の基準高さF.L.0より380mm)
*2 : シリンダ洗浄棟地階の溢水水位の基準高さ
(図へ配-4参照)








- ☒ : 追加部材(梁) : □
 - ▨ : 追加部材(梁) : □
 - ▩ : ウランが滞留する部分
- 単位 : mm








名	洗浄残渣貯蔵設備	
称	洗浄残渣乾燥機、洗浄残渣明替フードボックス	
図	図へ設-25(2/3)	付属建物
番		シリンダ洗浄棟


- *1 : SUS容器を洗浄残渣貯蔵棚より、SUS容器用台車(5)へ載せる
 - *2 : SUS容器用台車(5)で洗浄残渣明替フードボックスまで移動する
 - *3 : フードボックス内で作業者がSUS容器内のUF粉末を乾燥ハットに詰め替える
 - *4 : 乾燥ハットを収納ラックにセットする
 - *5 : 収納ラックを洗浄残渣乾燥機に移動する
 - *6 : UF粉末を入れた乾燥ハットを、洗浄残渣明替フードボックスに移動する
 - *7 : 乾燥ハットからUF粉末を金属容器(粉末)に詰め替える
 - *8 : 作業者が金属容器(粉末)を回転混合器に移動して混合する。
 - *9 : 混合後に金属容器(粉末)を回転混合器から洗浄残渣明替フードボックスに移動する
 - *10 : 洗浄残渣明替フードボックス内で作業者が金属容器(粉末)内のUF粉末をSUS容器に詰め替える
 - *11 : 洗浄残渣明替フードボックス内からSUS容器をSUS容器用台車(5)に載せる
 - *12 : SUS容器用台車(5)を洗浄残渣貯蔵棚(1)(2)(3)へ移動しSUS容器を棚へ収納する
- ← : ウランの流れ

名	洗浄残渣貯蔵設備	
称	洗浄残渣乾燥機、洗浄残渣明替フードボックス	
図番	図へ設-25(3/3)	付属建物 シリンダ洗浄棟

□内は、耐震計算書の部位名称を示す


No.	安全機能を有する施設名称	基数
{606}	回転混合機(金属容器(粉末)混合)	1
<p>*1 : 溢水水位(シリンダ洗浄棟地階の溢水水位の基準高さF.L.0より380mm)</p> <p>*2 : 容器の落下防止 (容器ホルダ上端高さ210mm以上、容器高さ以下、厚さ2mm以上)</p> <p>*3 : 形状寸法制限(容器の直径251mm以下)金属容器(粉末)は2次申請で認可済</p> <p>*4 : ウラン粉末を充填した容器は、作業員が洗浄残渣明替フードボックスへ運搬する</p> <p>*5 : シリンダ洗浄棟地階の溢水水位の基準高さ(図へ配-4参照)</p> <p>  : 追加部材(梁)  :  : 追加部材(梁)  :  : 追加部材(基板)  mm :  : ウランが滞留する部分 </p>		
単位 : mm		
名称	洗浄残渣貯蔵設備	
図番	図へ設-26	付属建物 シリンダ洗浄棟

No.	安全設備を有する施設名称	凡 例
(667)	排気ファン	 排気ファン記号
(668)	排気ファン	 排気ファン記号
(669)	高圧線エレクトロニクス	 エレクトロニクス記号
(670)	排気逆流防止ファン (屋外との境界部)	 安全設備記号
(671)	排気逆流防止ファン (屋外との境界部)	 安全設備記号
(672)	高圧警報機	 安全設備記号
-	プレファン	 PF



名 称	気体廃棄設備(4) 機器配置図(1階)	
図 番	図ト配-気1 (1/2)	付属建物 第3核燃料倉庫

		名称 氣體廃棄設備(4) 機器配置図(2階)	図番 図卜配-気1 (2/2)	付属建物 第3核燃料倉庫
--	--	------------------------------	--------------------	-----------------

<div style="border: 1px solid black; height: 100%; width: 100%;"></div>		 : 申請する機器	
		液体廃棄物の廃棄設備 機器配置図	
名称			
図番	図ト配一液1 (1/3)		付属建物 シリندگان洗浄棟

▨: 申請する機器

名	液体廃棄物の廃棄設備		放射線管理棟
称	機器配置図		
図	図ト配一液1 (2/3)		
番			

廃液処理設備 (3)
(付属建物 シリンダ洗浄棟)

符号	機器名	変更内容
1-1	廃液貯槽 (洗浄工程)	改造
1-2	沈殿槽	改造
1-3	遠心ろ過機	改造
1-4	液受槽 (1)	改造
1-5	ろ過機	改造
1-6	液受槽 (2)	改造
1-7	集水槽 (チェック) (1)	改造
1-8	集水槽 (チェック) (2)	改造
1-9	イオン交換塔 (1)	改造
1-10	イオン交換塔 (2)	改造
1-11	液受槽 (3)	改造
1-12	乾燥機	改造
1-13	フードボックス	改造
1-14	廃液貯槽 (チェック) (1)	改造
1-15	廃液貯槽 (チェック) (2)	改造
1-16	廃液処理室回収ビット	改造
1-17	堰 (廃液貯槽 (洗浄工程))	新設
1-18	測定室回収ビット	改造

保管廃棄設備
(放射線管理棟)

符号	機器名	変更内容
2-1	保管棚 (1)	改造
2-2	保管棚 (2)	改造
2-3	保管棚 (3)	変更なし
2-4	受容器	改造


名称 液体廃棄物の廃棄設備
機器配置図

図番 図ト配一液1 (3/3)

—

<div data-bbox="255 257 443 548" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>—— : 既設配管 (屋内)</p> <p>..... : 既設配管 (屋外)</p> <p>--- : 共同溝</p> <p>----- : 設工認申請対象外</p> </div>			<p>液体廃棄物の廃棄設備 屋外配管配置図</p>	<p>図番 図ト配一液2 (1/2) 一</p>

- : (795) ビット配管系統
- : (745) 廃液貯槽(チェック)配管系統
- : (777) 排水貯留設備配管系統
- : 設工認申請対象外
- : 埋設構造物



*1 : 設工認申請対象外

*2 : 床(コンクリート)厚さ□, 砕石厚さ□

共同溝 : 高さ□, 幅□

地表から床面までの距離約□

(地表から配管の上端までの深さ□以上)

*3 : 基礎(コンクリート)厚さ□, 砕石厚さ□

*4 : 基礎(コンクリート)厚さ□, 砕石厚さ□

*5 : 基礎(コンクリート)厚さ□, 砕石厚さ□

*6 : 基礎(コンクリート)厚さ□, 砕石厚さ□

*7 : 基礎(コンクリート)厚さ□, 砕石厚さ□

*8 : 基礎(コンクリート)厚さ□, 砕石厚さ□

単位 : mm


液体廃棄物の廃棄設備


屋外配管配置図

名称
図番


図ト配一液2 (2/2)

—

 : 申請する機器		固体廃棄物の廃棄設備 機器配置図	
		図卜配一固1 (1/4)	付属建物 第1廃棄物処理所 第2廃棄物処理所
名	称	図	番

 : 申請する機器

名称	固体廃棄物の廃棄設備 機器配置図	
図番	図卜配一固1 (2/4)	付属建物 除染室・分析室



*1 : 太線の内側を廃棄物貯蔵設備 (1) とする。

▨ : 申請する機器

名称	固体廃棄物の廃棄設備 機器配置図	
図番	図ト配一固1 (3/4)	放射線管理棟

焼却設備

(付属建物 第1廃棄物処理所)

符号	機器名	変更内容
1-1	焼却炉	改造
1-2	サイクロン	変更なし
1-3	フラッシュチャンバ	改造
1-4	イオン交換材混合機	変更なし
1-5	イオン交換材成型機	変更なし
1-6	ピット	改造*1

焼却設備

(付属建物 第1廃棄物処理所前室)

符号	機器名	変更内容
1-7	クレーン(第1廃棄物処理所前室)	新設

固体廃棄物処理設備

(付属建物 第2廃棄物処理所)

符号	機器名	変更内容
2-1	高性能エアフィルタ用廃棄物プレス	改造
2-2	破砕機	改造
2-3	クレーン(第2廃棄物処理所)	改造

固体廃棄物処理設備

(放射線管理棟)

符号	機器名	変更内容
2-4	ドラム缶用廃棄物プレス	改造

除染設備

(付属建物 除染室・分析室)

符号	機器名	変更内容
3-1	超音波洗浄機(1)	変更なし
3-2	超音波洗浄機(2)	改造
3-3	廃水受槽	改造
3-4	中和槽	改造
3-5	遠心分離機	変更なし
3-6	ろ液受槽	改造
3-7	分別・解体フード	改造
3-8	水洗槽	変更なし
3-9	切断フード	変更なし
3-10	排水受槽	改造
3-11	乾燥機(1)	変更なし
3-12	乾燥機(2)	改造
3-13	乾燥機(3)	改造
3-14	プラスチック装置(1)	改造
3-15	プラスチック装置(2)	改造
3-16	クレーン(除染室(2))	改造*2

除染設備

(放射線管理棟)

符号	機器名	変更内容
3-17	解体用フードボックス	変更なし
3-18	切断機(1)	変更なし
3-19	切断機(2)	改造

保管廃棄設備

(放射線管理棟)

符号	機器名	変更内容
3-20	廃棄物貯蔵設備(1)	改造
3-21	ドラム缶用クレーン量測定装置	改造
3-22	クレーン(廃棄物一時貯蔵所)	改造*2

保管廃棄設備

(付属建物 放射線管理棟前室)

符号	機器名	変更内容
3-23	クレーン(放射線管理棟前室)	新設

*1：既設を撤去し、集水槽を新規に製作し設置する
*2：既設を撤去し、クレーンを新規に製作し設置する

名称 固体廃棄物の廃棄設備
機器配置図

図 1 図ト配一固1 (4/4)

番 —

No.	安全機能を有する施設名称	数量
(668)	排気ファン	1
(669)	高性能エアフィルタ	1
(671)	排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	1
(673)	排気ダクト・ダンパ(設備～高性能エアフィルタ)	1
(674)	排気ダクト・ダンパ(高性能エアフィルタ～排気塔)	1
(677)	排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	1

--	--

:新設*
 :改造*
 ●:ダクト取合点
 *:ダクト・ダンパに関する工事個所を示す。
 (なお、ダクトは全て耐震補強を実施)

名	気体廃棄設備(4)
称	貯蔵室(1)、備品室、貯蔵室(2)、フィルタ室 室内排気系統
図	図ト系-気4-1
番	付属建物 第3核燃料倉庫

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{668}	排気ファン	1
{669}	高性能エアフィルタ	1
{671}	排気逆流防止ダンプ(屋外との境界部)	1
{673}	排気ダクト・ダンプ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	1
{674}	排気ダクト・ダンプ(高性能エアフィルタ～排気塔)	1
{677}	排気ダクト・ダンプ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	1

--	--

:新設*
 :改造*
 ●:ダクト取合点
 *:ダクト・ダンプに関する工事箇所を示す。
 (なお、ダクトは全て耐震補強を実施)

名	気体廃棄設備(4)
称	作業室(1)、更衣室、シャワー室 室内排気系統
図	図ト系-気4-2
番	付属建物 第3核燃料倉庫

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{668}	排気ファン	1
{669}	高性能エアフィルタ	1
{671}	排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	1
{673}	排気ダクト・ダンパ(設備～高性能エアフィルタ)	1
{674}	排気ダクト・ダンパ(高性能エアフィルタ～排気塔)	1
{677}	排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	1

--	--

名称	気体廃棄設備(4) 作業室(1) 局所排気系統
図番	図ト系-気4-3(1/2) 付属建物 第3核燃料倉庫

:新設*
 :改造*
 耐震重要度分類第1種
 耐震重要度分類第2種
 耐震重要度分類第3種

●:ダクト取合点
 *:ダクト・ダンパに関する工事箇所を示す。
 (なお、ダクトは全て耐震補強を実施)

No. 安全機能を有する施設名称 基数

安全機能番号	機器名	接続ダクト
[535]	粉末貯蔵設備 粉末回収・レレット貯留ボックス	φ 195以上
{536}	粉末貯蔵設備 粉末容器 ハンドリング装置 フードボックス(1) フードボックス(2)	φ 150以上

名称	気体廃棄設備(4) 作業室(1) 局所排気系統	
図番	図ト系-気4-3(2/2)	付属建物 第3核燃料倉庫

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{667}	給気ファン	1
{670}	給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	1
{672}	給気ダクト・ダンパ	1
{676}	給気ダクト・ダンパ	1

--	--

:新設*
 :改造*
 :ダクト取合点
 * :ダクト・ダンパに関する工事箇所を示す。
 (なお、ダクトは全て耐震補強を実施)


名	気体廃棄設備(4)	給気系統
称	貯蔵室(1)、備品室、貯蔵室(2)、フィルタ室	
図	図ト系-気4-4	付属建物
番		第3核燃料倉庫

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{667}	給気ファン	1
{670}	給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	1
{672}	給気ダクト・ダンパ	1
{676}	給気ダクト・ダンパ	1

--

:新設*
 :改造*
 ●:ダクト取合点
 *:ダクト・ダンパに関する工事箇所を示す。
 (なお、ダクトは全て耐震補強を実施)

名	気体廃棄設備(4)
称	作業室(1)、更衣室、シャワー室 給気系統
図	図ト系-気4-5
番	付属建物 第3核燃料倉庫








名称

図番

廃液処理設備 (3) 系統図

図ト系一液I (1/2)

付属建物
 シリダダ洗浄棟

<div style="text-align: center;"> <p>凡例</p> <p>  : ポンプ  : 液位計  : フレキシブル配管  : 今回申請配管 色の区分は系統範囲を示す.  : 改工申請対象外 </p> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
<p>廃液処理設備 (3) 系統図</p>	
<p>名称</p>	<p>付属建物</p>
<p>図番</p>	<p>図ト系一液1(2/2) シリダダ洗浄棟</p>

凡例

⊕ : ポンプ


① : 液位計

⊗ : 手動弁

— : 今回申請配管 色の区分は系統範囲を示す

--- : 竣工器申請対象外

---- : 前回までの申請範囲



名 称






排水貯留設備系統図

図 番

図ト系一液2

屋外

	<p>凡例</p> <p>△：逆弁</p> <p>Ⓟ：ポンプ</p> <p>-----：設工後申請材料除外</p> <p>———：耐震重要区分第1種</p> <p>.....：耐震重要区分第3種</p>	<p>名称</p> <p>廃液処理設備 (3)</p> <p>耐震分類系統図</p>	<p>図番</p> <p>図ト系一液補1 (1/2)</p>	<p>付属建物</p> <p>シリندانダ洗浄棟</p>

	<p>凡例</p> <p>  : ポンプ  : フレキシブル配管  : 設工事申請対象外  : 耐震重要度分類第1類  : 耐震重要度分類第3類 </p>	<p> 名称 廃液処理設備 (3) 耐震分類系統図 </p>	<p> 図番 図ト系一液補1 (2/2) </p>	<p> 付属建物 シリندانダ洗浄棟 </p>

凡例


Ⓛ：ポンプ

Ⓜ：手動弁

-----：竣工後申請対象外

-----：前回までの申請範囲

-----：耐震重要度分類第3類



名称
図番

排水貯留設備
耐震分類系統図

図ト系一液補2

屋外

凡例

☒ : 自動弁 (P) : ポンプ

|▲| : ダンパ

(L) : 液位計

(T) : 温度計(熱電対)

(X) : 失火検知器

(Y) : 燃焼空気用送風機

—— (赤/青/橙/緑線) : 今回申請配管 色の区分は系統範囲を示す

..... : インターロック信号線

----- : 設工認申請対象外

----- : 前回までの申請範囲

*1 : 気体廃棄設備としての申請範囲

*2 : 作業者がドラム缶から廃棄物を取り出・投入する

*3 : 作業者が廃棄物をドラム缶に入れて運搬する

*4 : 給油設備(ヘッドタンク)含む

*5 : 乾燥工程 ウラン回収設備(第2系列)

(2021イオン交換装置(暖着塔)(先行申請済み)

*6 : 廃棄物はSIS容器に入れて人手により運ぶ

*7 : 蒸気(気体廃棄設備(室内排気系統)へ)

名称

焼却設備系統図

図番

図ト系一固1

付属建物

第1廃棄物処理所

凡例

∞ : 弁

Ⓡ : ポンプ

Ⓛ : 液位計

—— (赤/青/橙/緑線) : 今回申請配管 色の区分は系統範囲を示す
----- : 設工遅申請系統外
*1 : 前回までの申請範囲

名称


除染設備系統図

図番

図ト系一固2

付属建物
除染室・分析室

凡例



☒ : 自動弁

☒ : ポンプ

☒ : ダンパ

--- : 設工認申請対象外

— : 耐震重要度分類第2類

--- : 耐震重要度分類第3類

--- : 前回までの申請範囲

*1 : 気体廃棄設備としての申請範囲

*2 : 給油設備(ヘッドタンク)含む

名称

焼却設備
耐震分類系統図

図番

図ト系一固補1

付属建物
第1廃棄物処理所


凡例 ㊄：弁

㊀：ボンプ

.....：耐震重要度分類第3類

-----：設工認申請対象外

*1：前回までの申請範囲



名称

除染設備
耐震分類系統図

図番

図ト系一固補2


付属建物
除染室・分析室

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(668)	排気ファン	1

内は、耐震計算書の部位名称を示す

*：溢水水位（表内に示す）
 **：防護対象最下部
 （最下部は溢水水位以上）

名	気体廃棄設備	
称	排気ファン（床置き型）	
図	図ト設-気1（1/2）	—
番		




No. 668 排気ファンリスト

系統名称	ファン番号	非常用ダイゼル発電機に接続するケーブルの電線容量[M]	ボルト間距離 ϕ_0 [mm]	ボルト径 x 本数	変更内容	溢水水位 [mm]	オイルパン
作業室(1) 局所排気系統	EF-1 ^{*1*} 、EF-2 ^{*1*}	3.7、(3.7)	b(1180) > 1150 以上		変更なし	90	なし
貯蔵室(1)、備品室、貯蔵室(2)、フィルタ室 室内排気系統	EF-2	-	b(1307) > 1250 以上		変更なし	90	なし
作業室(1)、更衣室、シャワー室 室内排気系統	RF-1	-	b(1180) > 1150 以上		変更なし	90	なし

*1：非常用ダイゼル発電機に接続するファン

*2：それぞれ片系ずつ運転する



凡例

	配線用遮断器
	切替器
	ケーブル

※ 非常用ダイゼル発電機から切替器ケーブルは(888)非常用ダイゼル発電機の中請範囲

名称	気体廃棄設備	
図番	排気ファン (床置き型)	—
	図ト設-気1 (2/2)	—

No.	安全機能を有する施設名称	基数
[669]	高性能エアフィルタ	1

No. 669 高性能エアフィルタ

フィルタ番号 ※	溢水水位 [mm]	変更 内容
092-1~092-4前	90	*1
092-1~092-4後	90	*1
093-1~093-1前	90	*1
093-1~093-4後	90	*1
094-5~094-8前	90	*1
094-5~094-8後	90	*1

※：フィルタ番号の「前」「後」は
2段フィルタの前段、後段を表す。

*：溢水水位（表内に示す）

**：防護対象最下部
（最下部は溢水水位以上）

*1：金属カバーを設置する。


*2：アンカーボルトはベースプレート内に
設置する。

□：内は、耐震計算書の部位名称を示す。

単位：mm

名	気体廃棄設備	
称	高性能エアフィルタ（タイプ8）	
図	図ト設一気2（1/2）	
番	—	

No.	安全機能を有する施設名称	基数
[669]	高性能エアフィルタ	1



No. 669 高性能エアフィルタ

フィルタ番号	溢水水位 [mm]	変更内容
※ 091-1前, 091-2前	90	*1
091-1後, 091-2後	90	*1

※：フィルタ番号の「前」「後」は2段フィルタの前段、後段を表す。

*：溢水水位（表内に示す）

**：防護対象最下部（最下部は溢水水位以上）

*1：金属カバーを設置する。


*2：アンカーボルトはベースプレート内に設置する。

□：内は、耐震計算書の部位名称を示す。


単位：mm

名称	気体廃棄設備	
	高性能エアフィルタ（タイプ9）	
図番	図ト設一気2（2/2）	—

No.	安全機能を有する施設名称	等級
(667)	給気ファン	1



名称	気体廃棄設備 給気ファン (床置き型)	
図番	図ト設-気3 (1/2)	—




No. 667 給気ファンリスト

系統名称	ファン番号	ボルト間距離 ϕ_0 [mm]	ボルト径 x本数	変更内容	溢水水位 [mm]	オイルハン
作業室(1)、更衣室、シャワー室 給気系統	SF-1	b(1050) > 1000 以上		変更なし	/	なし
貯蔵室(1)、備品室、貯蔵室(2)、フィルタ室 給気系統	SF-2	b(1155) > 1100 以上		変更なし	/	なし

名称	気体廃棄設備 給気ファン (床置き型)	
図番	図ト設-気3 (2/2)	—

No. {670} {671}	安全機能を有する施設名称		棟数
	給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)		1
	排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)		1




安全機能番号	寸法 [mm]
{670} (1)	
{670} (2)	
{671} (1)	
{671} (2)	
{671} (3)	

名称	気体廃棄設備 給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部) 排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	
図番	図ト設-気4	—

	No.	安全機能を有する施設名称	基数
	{727}	廃液貯槽(洗浄工程)	1
	{728}	液位高警報設備	-

*5



- *1 : 金属製カバー
- *2 : 耐腐食性材料(□)
- *3 : {728} 液位高検知設定位置
槽上面より223mm以上
- *4 : 液位計(フロート式)
- *5 : 警報設備の基数については
警報設備系統図(図ト制-4) 参照
- *6 : {735} 配管系統との接合部まで

← : 申請機器の配管系統

単位 : mm

名	廃液処理設備(3)	
称	廃液貯槽(洗浄工程)	
図	図ト設一液1	付属建物
番		シリンダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基數
{729}	沈殿槽	1
{730}	液位高警報設備	-

*4



- *1 : 耐腐食性材料 ()
- *2 : {730} 液位高検知設定位置
: 槽上面より143mm以上
- *3 : 液位計(電極式)
- *4 : 警報設備の基數については
警報設備系統図(図ト制-5) 参照
- *5 : {734} 配管系統との接合部まで
- *6 : {731} 配管系統との接合部まで

← : 申請機器の配管系統
 - - - : 設工認申請対象外
 N : 逆止弁

名称		単位 : mm
名称		廃液処理設備(3) 沈殿槽
図番	図ト設一液2	付属建物 シリンドラ洗浄棟

No. (731)	安全機能を有する施設名称 遠心ろ過機	基 数
		1


*1 : 耐腐食性材料 ()
 ← : 申請機器の配管系統
 --- : 設工認申請対象外
 N : 逆止弁

単位 : mm

名 称	廃液処理設備 (3) 遠心ろ過機	
図 番	図ト設一液3	付属建物 シリندانダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{732}	液受槽	1
{733}	液位高警報設備	-

*4




- *1 : 耐腐食性材料 ()
- *2 : {733} 液位高検知設定位置
槽上面より84mm以上
- *3 : 液位計 (電極式)
- *4 : 警報設備の基数については
警報設備系統図 (図ト制-6) 参照
- *5 : {734} 配管系統との接合部まで

← : 申請機器の配管系統

単位 : mm

名称	廃液処理設備 (3)	
	液受槽 (1)	
図番	図ト設一液4	付属建物 シリンドラ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(734)	ろ過機	1



- *1 : 耐腐食性材料 ()
- *2 : 液体廃棄物に含まれるウランの除去
- *3 : 回収した固体廃棄物は、固体廃棄物回収容器に受けて作業員が運搬する





- ← : 申請機器の配管系統
- : 設工認申請対象外(波及的破損を生じさせないことを確認)
- N : 逆止弁

単位 : mm

名称	廃液処理設備(3)	
	ろ過機	
図番	図ト設一液5	付属建物 シリンダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{735}	液受槽	1
{736}	液位高警報設備	-

*5




- *1 : 金属製カバー
- *2 : 耐腐食性材料 (□)
- *3 : {736} 液位高検知設定位置
槽上面より87mm以上
- *4 : 液位計 (電極式)
- *5 : 警報設備の基数については
警報設備系統図 (図ト制-7) 参照
- *6 : {729} 配管系統との接合部まで
- *7 : {727} 配管系統との接合部まで
- ← : 申請機器の配管系統
- : 設工認申請対象外

単位 : mm

名称	廃液処理設備 (3)	
	液受槽 (2)	
図番	図ト設-液6	付属建物 シリンダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{737}	集水槽(チェック)	2
{738}	液位高警報設備	-

*5



- *1 : 金属製カバー
- *2 : 耐腐食性材料 (□)
- *3 : {738} 液位高検知設定位置
槽上面より488mm以上
- *4 : 液位計 (フロート式)
- *5 : 警報設備の基数については
警報設備系統図 (図ト制-8) 参照
- *6 : {745} 配管系統との接続部まで
- *7 : {735} 配管系統との接続部まで


← : 申請機器の配管系統
----- : 設工認申請対象外

単位 : mm

名称	廃液処理設備 (3)	
図番	集水槽(チェック)(1)(2)	付属建物
	図ト設一液7	シリンダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{739}	イオン交換塔	2
{740}	液位高警報設備(イオン交換塔)	-


*4



- *1: 耐腐食性材料 ()
- *2: {740} 液位高検知設定位置
槽上面より306mm以上
- *3: 液位計(電極式)
- *4: 警報設備の基数については
警報設備系統図(図ト制-9) 参照
- *5: 通常時はフランジを閉止
- ←: 申請機器の配管系統
- ← -: 設工認申請対象外

単位: mm

名	廃液処理設備(3)	
称	イオン交換塔(1)(2)	
図	図ト設-液8(1/3)	付属建物
番		シリンダ洗浄棟



- *1 : 耐腐食性材料 ()
- *2 : {740} 液位高検知設定位置
槽上面より306mm以上
- *3 : 液位計 (電極式)
- *5 : 通常時はフランジを閉止
- ← : 申請機器の配管系統
- ←- : 設工認申請対象外

単位 : mm

名称	廃液処理設備(3)	
	イオン交換塔(1)(2)	
図番	図ト設-液8(2/3)	付属建物 シリンダ洗浄棟

<p style="text-align: center;">..... : 設工認申請対象外</p> <p style="text-align: right;">単位 : mm</p>		<p style="text-align: center;">廃液処理設備 (3)</p>
		<p style="text-align: center;">イオン交換塔 (1) (2)</p>
<p style="text-align: center;">図ト設-液8 (3/3)</p>	<p style="text-align: center;">付属建物</p>	<p style="text-align: center;">シリندانダ洗浄棟</p>
<p style="text-align: center;">名 称</p>	<p style="text-align: center;">図 番</p>	

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(741)	液受槽	1
(742)	液位高警報設備 (液受槽)	-

*5


- *1 : 金属製カバ-
 - *2 : 耐腐食性材料 (□)
 - *3 : {742} 液位高検知設定位置
槽上面より87mm以上
 - *4 : 液位計 (電極式)
 - *5 : 警報設備の基数については
警報設備系統図 (図ト制-11) 参照
- ← : 申請機器の配管系統
----- : 設工認申請対象外

単位 : mm

名	廃液処理設備 (3)	
称	液受槽 (3)	
図	図ト設-液9	付属建物
番		シリندانダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
[743]	乾燥機	1


*1 : 気体廃棄設備(6)としての申請範囲
(6次申請 図ト系6-2参照)
*2 : (P)圧力計 局所排気設備に
よる負圧維持(室内雰囲気
に対して、9.8Pa以上)



単位 : mm

名称	廃液処理設備(3) 乾燥機	
図番	図ト設一液10	付属建物 シリランダ洗浄棟

No. [744]	安全機能を有する施設名称 フードボックス	基數 1
--------------	-------------------------	---------



- *1 : 開口部風速 0.5m/秒以上
- *2 : 気体廃棄設備 (6) としての申請範囲
(6次申請 図ト系6-2参照)
- ▨ : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス ()
- ▨ : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス ()
- ▨ : 追加ベースプレート (mm :)

單位 : mm

名	廃液処理設備 (3)	
称	フードボックス	
図	図ト設一液11	付属建物 シリندانダ洗淨棟
番		

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{745}	廃液貯槽(チェック)	2
{746}	液位高警報設備(廃液貯槽(チェック))	-



*9

*1 : 金属製カバー
 *2 : 耐腐食性材料 (□)
 *3 : {746} 液位高検知設定位置
 槽上面より365mm以上
 *4 : 液位計 (フロート式)
 *5 : 排水配管は丸いため、
 積雪の影響及び降下火砕物の
 堆積の影響を受けにくい。
 *6 : 屋外配管は配管表面に
 保温材(グラスウール)を施工
 *7 : 配管耐腐食性材料 (□)
 *8 : 屋外配管は外部方向への
 排水配管であり虫等の
 侵入の影響を受けない。
 *9 : 警報設備の基数については
 警報設備系統図 (図ト制-12) 参照
 *10: {737} 配管系統との接続部まで

← : 申請機器の配管系統
 ----- : 設工認申請対象外

単位 : mm

名	廃液処理設備(3)	
称	廃液貯槽(チェック)(1)(2)	
図	図ト設-液12(1/2)	付属建物
番		シリンダ洗浄棟




- *1 : 金属製カバー
 - *2 : 耐腐食性材料 (□)
 - *3 : {746} 液位高検知設定位置
槽上面より365mm以上
 - *4 : 液位計 (フロート式)
 - *5 : 排水配管は丸いため、
積雪の影響及び降下火砕物の
堆積の影響を受けにくい。
 - *6 : 屋外配管は配管表面に
保温材(グラスウール)を施工
 - *7 : 配管耐腐食性材料 (□)
 - *8 : 屋外配管は外部方向への
排水配管であり虫等の
侵入の影響を受けない。
 - *10: {737} 配管系統との接続部まで
- ← : 申請機器の配管系統
 ----- : 設工認申請対象外
- 単位 : mm

名	廃液処理設備(3)	
称	廃液貯槽(チェック)(1)(2)	
図	図ト設一液12(2/2)	付属建物
番		シリンダ洗浄棟

内は、耐震計算書の部位名称を示す

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{747}	廃液処理室回収ピット	1
{748}	液位高警報設備(廃液処理室回収ピット)	-

*4



- *1 : 耐腐食性材料 ()
- *2 : {748} 液位高検知設定位置
槽上面より86mm以上
- *3 : 液位計 (電極式)
- *4 : 警報設備の基数については
警報設備系統図 (図ト制-10) 参照
- ⊗ : 追加部材 (梁 : ;
(ベースプレート mm:))

- ← : 申請機器の配管系統
 - ~ : フレキシブル配管
 - : 設工認申請対象外
- 単位 : mm

名称	廃液処理設備(3)	
	廃液処理室回収ピット	
図番	図ト設-液13	付属建物 シリンダ洗浄棟

		No. (749)	安全機能を有する施設名称 堰(廃液貯槽(洗浄工程))	基 礎
				1式


単位：mm	
名 称	廃液処理設備(3) 堰(廃液貯槽(洗浄工程))
図 番	図ト設一液14 付属建物 シリندانダ洗浄棟

- *1：床面はコンクリート表面に
- *2：廃液処理室、沈殿槽室及び洗浄室床面の段差構造については、図へ配-4参照
- *3：堰(廃液貯槽(洗浄工程))
- *4：漏水検知高さ：廃液処理室床面から10mm以上50mm以下
- *5：床との接触面(耐薬品性を有するフッ素樹脂)
- *6：(749)堰高さ設定値：床面より26mm以上

内は、耐震計算書の部位名称を示す

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{750}	測定室回収ピット	1
{751}	液位高警報設備	-

*3



- *1 : {751} 液位高検知設定位置
: 槽上面より95mm以上
- *2 : 液位計(電極式)
- *3 : 警報設備の基数については
警報設備系統図 (図ト制-13) 参照
- *4 : 耐腐食性材料 ()
- ☒☒☒ : 追加部材(梁 :)

- ← : 申請機器の配管系統
 - ~ : フレキシブル配管
 - : 設工認申請対象外
- 単位 : mm

名称	廃液処理設備(3) 測定室回収ピット	
図番	図ト設-液15	付属建物 シリンダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{777}	液位高警報設備	-

*1

- *1 : 警報設備の基数については
警報設備系統図 (図ト制-14) 参照
- *2 : {777} 液位高検知設定位置
: 槽上面より69mm以上
- *3 : 液位計 (電極式)
- *4 : 排水貯留池から排水口までの配管は管理
区域とつながっていないため、虫等が管
理区域に侵入することはない。
- *5 : 排水配管は丸いため、積雪の影響及び
降下火砕物の堆積の影響を受けにくい。
- *6 : 屋外配管は配管表面に保温材
(グラスウール)を施工。

- ← : 申請機器の配管系統
- : 前回までの申請範囲
- : 設工認申請対象外

単位 : mm

名称	排水貯留設備	
図番	図ト設一液16	屋外

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{778}	保管棚	3
{779}	廃液容器	1式
{780}	受容器(保管棚)	1式
{781}	漏水検知警報設備	-

*1 : 容器の落下防止

(ストッパー(扉)板厚:2mm以上)

*2 : 警報設備の基数については

警報設備系統図 (図ト制-15) 参照

*3 : {781}漏水検知高さ

受容器底面より20mm以上 80mm以下




*4 : 漏水検知器 (電極式)

*5 : 耐腐食性材料 ()

*2

単位 : mm

名称	保管廃棄設備
図番	保管棚(1)(2)(3)、廃液容器、受容器 図ト設一液17(1/4) 放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所


	 <p data-bbox="1141 286 1173 683">*6 : 容器内面 </p> <p data-bbox="1212 235 1244 347">単位 : mm</p>	名称	保管廃棄設備 保管棚(1)(2)(3)、廃液容器、受容器
		図番	図卜設一液17(2/4) 放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所

		<p>*1 : 容器の落下防止 (ストッパー (扉)板厚:2mm以上)</p> <p>*3 : {781}漏水検知高さ 受容器底面より20mm以上 80mm以下</p> <p>*4 : 漏水検知器 (電極式)</p> <p>*5 : 耐腐食性材料 (<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>)</p>
		単位 : mm
名称	保管廃棄設備	
図番	保管棚(1)(2)(3)、廃液容器、受容器	
	図ト設一液17(3/4)	放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所

	<div data-bbox="279 936 1434 1966" style="border: 1px solid black; height: 460px; width: 724px;"></div> <div data-bbox="518 302 981 667" style="border: 1px solid black; width: 290px; height: 163px; margin: 20px auto;"></div>
*6 : 容器内面	
単位 : mm	
名称	保管廃棄設備
図番	保管棚(1)(2)(3)、廃液容器、受容器
	図卜設一液17(4/4)
	放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所

内は、耐震計算書の部位名称を示す

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{782}	焼却炉	1
{783}	投入フードボックス	1
{784}	拔出フードボックス	1
{785}	燃焼装置失火インタローロック	-
{786}	排ガス温度高インタローロック	-
{787}	燃焼用空気停止インタローロック	-
{788}	送風機ファン	1



名称	焼却設備 焼却炉	単位：mm
図番	図ト設一固1(1/6)	付属建物 第1廃棄物処理所

- *1：インタローロック設備の基数については
インタローロック系統図(図ト制一1~3)参照
- *2：失火検知器
- *3：温度計(熱電対)
- *4：送風機ファン停止検知器
- ←：申請機器の配管系統
- ：設工認申請対象外

□内は、耐震計算書の部位名称を示す

*5 : 気体廃棄設備(5)としての申請範囲
(6次申請 図ト系5-2参照)

*6 : 開口部風速 0.5m/秒以上

/// : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス (□)

/// : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス (□)

..... : 設工認申請対象外

/// : 追加部材 (□ : □)

/// : 追加部材 (□ : □)

/// : 追加部材 (□mm : □)

単位 : mm

名称	焼却設備 焼却炉
図番	図ト設一固1(2/6)

付属建物
第1廃棄物処理所

□内は、耐震計算書の部位名称を示す

--	--

単位：mm

名称	焼却設備 焼却炉
図番	図ト設一固1(3/6)

付属建物
第1廃棄物処理所

▨：固体廃棄物を取り扱うフードボックス(□)

▨：縞鋼板

.....：設工認申請対象外

▨：追加ベースプレート(□mm：□)

<div style="border: 1px solid black; width: 95%; height: 95%; margin: 5px;"></div>	単位：mm	焼却設備 焼却炉		付属建物 第1廃棄物処理所
	名称 図番	図ト設一固1(4/6)		

←：申請機器の配管系統

□内は、耐震計算書の部位名称を示す


*5 : 気体廃棄設備(5)としての申請範囲
(6次申請 図ト系5-2参照)

*6 : 開口部風速 0.5m/秒以上

▨ : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス □

▨ : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス □


▨ : 追加ベースプレート □mm : □



単位 : mm


名	焼却設備
称	焼却炉
図	図ト設一固1(5/6)
番	付属建物 第1廃棄物処理所

□内は、耐震計算書の部位名称を示す




← : 申請機器の配管系統

単位 : mm



名称	焼却設備 焼却炉	
図番	図ト設一固1(6/6)	付属建物 第1廃棄物処理所

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{789}	サイクロン	1
{790}	フードボックス	1




単位 : mm

*1 : 回収した固体廃棄物は
保管廃棄物設備へ
*2 : 設工認申請対象外
← : 申請機器の配管系統

名称	焼却設備 サイクロン	
図番	図ト設一固2(1/2)	付属建物 第1廃棄物処理所

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 10px;"></div> <p>*3 : 開口部風速 0.5m/秒以上 *4 : 気体廃棄設備(5)としての申請範囲 (6次申請 図ト系5-2参照) *5 : {789}サイクロン // : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス // : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス</p>	<p style="text-align: right;">単位 : mm</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">焼却設備</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">サイクロン</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">図ト設一固2(2/2)</td> <td style="text-align: center;">付属建物 第1廃棄物処理所</td> </tr> </table>	焼却設備		サイクロン		図ト設一固2(2/2)	付属建物 第1廃棄物処理所
焼却設備							
サイクロン							
図ト設一固2(2/2)	付属建物 第1廃棄物処理所						

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{791}	フラッシュチャンバ	1




単位：mm

- *1：6次申請 図ト設一固2参照
- ←：申請機器の配管系統
- ▨：追加部材 () ()



名称	焼却設備 フラッシュチャンバ	
	図ト設一固3	付属建物 第1廃棄物処理所
図番		

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{793}	イオン交換材混合機	1




単位：mm

- *1 : 開口部風速 0.5m/秒以上
- *2 : 気体廃棄設備(5)としての申請範囲
(6次申請 図ト系5-2参照)

 : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス 


名称	焼却設備 イオン交換材混合機	
図番	図ト設一固4(1/2)	付属建物 第1廃棄物処理所



単位：mm

名称	焼却設備 イオン交換材混合機	
図番	図ト設一固4(2/2)	付属建物 第1廃棄物処理所

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{794}	イオン交換材成型機	1




- *1 : 開口部風速 0.5m/秒以上
- *2 : 気体廃棄設備(5)としての申請範囲
(6次申請 図ト系5-2参照)

: 固体廃棄物を取り扱うフードボックス

単位 : mm

名称	焼却設備 イオン交換材成型機	
図番	図ト設一固5(1/2)	付属建物 第1廃棄物処理所

		単位：mm	
		焼却設備 イオン交換材成型機	
名	称	図	番
		図ト設一固5(2/2)	付属建物 第1廃棄物処理所

内は、耐震計算書の部位名称を示す

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{796}	ピット	1
{796}	液位高警報設備	-


*3

- *1 : {796} 液位高検知設定位置
槽上面より51mm以上
 - *2 : 液位計 (電極式)
 - *3 : 警報設備の基数については
警報設備系統図 (図ト制-12) 参照
 - *4 : 排水配管は丸いため、
積雪の影響及び降下火砕物の
堆積の影響を受けにくい
 - *5 : 屋外配管は配管表面に
保温材(グラスウール)を施工
 - *6 : 屋外配管は開口部のない構造とする
 - *7 : 耐腐食性材料 ()
- ↓ : 申請機器の配管系統
 --- : 設工認申請対象外
 ⊗ : 手動弁

単位 : mm


名称	焼却設備	
図番	図ト設一固6	付属建物 第1廃棄物処理所

No. (798)	安全機能を有する施設名称 クレーン	基数 1
--------------	----------------------	---------



名称	焼却設備 クレーン(第1廃棄物処理所前室)	
図番	図ト設一固7	付属建物 第1廃棄物処理所前室

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(799)	高性能エアフィルタ用廃棄物プレス	1
(800)	フードボックス	1



名称	固体廃棄物処理設備 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス	
図番	図ト設一固8(1/9)	付属建物 第2廃棄物処理所

□内は、耐震計算書の部位名称を示す

	<p>*1 : 開口部風速 0.5m/秒以上 *2 : 気体廃棄設備(6)としての申請範囲 (6次申請 図ト系6-4参照) ▨ : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス(□)</p> <p>□□□ : 追加プレス(□) : □ ■ : 追加柱(□)mm : □</p>
--	---

単位 : mm

名称	固体廃棄物処理設備 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス
図番	図ト設一固8(2/9) 付属建物 第2廃棄物処理所

□内は、耐震計算書の部位名称を示す

--

--

名 称	固体廃棄物処理設備 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス	
図 番	図ト設一固8(3/9)	付属建物 第2廃棄物処理所

単位：mm

□内は、耐震計算書の部位名称を示す

--

単位：mm

名称	固体廃棄物処理設備 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス
図番	図ト設一固8(4/9) 付属建物 第2廃棄物処理所

□内は、耐震計算書の部位名称を示す



▨：追加ベースプレート(□)：□

単位：mm

名称	固体廃棄物処理設備 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス	
図番	図ト設一固8(5/9)	付属建物 第2廃棄物処理所

□内は、耐震計算書の部位名称を示す

--	--


単位：mm


名称	固体廃棄物処理設備 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス	
図番	図ト設一固8(6/9)	付属建物 第2廃棄物処理所

- ◁: 高性能エフ1000(デ17部+木枠)の流れ
- ◀: 高性能エフ1000(デ17部)の流れ
- ⊗: 高性能エフ1000(木枠)の流れ

- *1: バドリフタで高性能エフ1000(デ17部+木枠)をコバアまで移動し、リフを上昇させコバアに載せる。
- *2: コバアにて帯鋸まで移動する。
- *3: 帯鋸の回転式切断刃で高性能エフ1000の両端部を切り離す。
- *4: コバアにて高性能エフ1000(デ17部+木枠)をリフに移動する。
- *5: 高性能エフ1000(デ17部+木枠)をチャッキグしリフを上昇する。
- *6: リフ上昇後、高性能エフ1000(デ17部+木枠)をチャッキグした状態で、高性能エフ1000用廃棄物ボックスの打抜き部まで移動する。
- *7: 高性能エフ1000(デ17部+木枠)のデ17部を高性能エフ1000用廃棄物ボックスで打ち抜く。
- *8: 高性能エフ1000(デ17部)を高性能エフ1000用廃棄物ボックス-1で成型部まで移動する。
- *9: 高性能エフ1000(デ17部)を高性能エフ1000用廃棄物ボックス-2でボックスの下に移動し円筒型に成型する。
- *10: 円筒型に成型された高性能エフ1000(デ17部)をボックス-3に減容する。
- *11: バドリフタでドラム缶を上昇し、ボックス-3に減容された高性能エフ1000(デ17部)を高性能エフ1000用廃棄物ボックス-3を引きドラム缶に収める。
- *12: *7で打ち抜かれて残った高性能エフ1000(木枠部)をリフでチャッキグしコバアまで戻す。
- *13: *3で切り離された高性能エフ1000の両端部と*12で戻された高性能エフ1000(木枠部)を常設されているリソングプレス機で潰し、ドラム缶に詰め込む。

名称	固体廃棄物処理設備 高性能エアフィルター用廃棄物プレス	
図番	図1設一固8(7/9)	付属建物 第2廃棄物処理所

 : 潤滑油を有する部位		固体廃棄物処理設備 高性能エアフィルタ用廃棄物プレス	
		図番 図ト設一固8(8/9)	付属建物 第2廃棄物処理所




*3 : 容積1000L以上

*4 : 遮熱板から防護対象パネル□
までの距離20mm以上

▨ : 潤滑油を有する部位


単位 : mm



名 称	固体廃棄物処理設備	
図 番	高性能エアフィルタ用廃棄物プレス	付属建物 第2廃棄物処理所
	図ト設一固8(9/9)	

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{801}	破砕機	1
{802}	フードボックス	1

内は、耐震計算書の部位名称を示す




単位：mm

名称	固体廃棄物処理設備
図番	破砕機 図ト設一固9(1/2)
	付属建物 第2廃棄物処理所

// : 開口部風速 0.5m/秒以上
 *2 : 気体廃棄設備(6)としての申請範囲 (6次申請 図ト系6-4参照)
 // : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス(□)
 // : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス(□)
 // : 追加柱(□) : mm : □
 // : 追加ベースプレート(□) : mm : □
 // : 追加ブレス(□) : mm : □
 // : 追加部材(□) : mm : □
 : 設工認申請対象外
 ⇨ : 固体廃棄物の流れ

□内は、耐震計算書の部位名称を示す








- ☒ : 追加プレス ()
- ▨ : 追加部材 ()
- ▧ : 追加ベースプレート (□mm :)

単位 : mm

名称	固体廃棄物処理設備 破砕機	
図番	図ト設一固9(2/2)	付属建物 第2廃棄物処理所

No. (803)	安全機能を有する施設名称 クレーン	基数 1
<div data-bbox="644 371 962 775" style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 180px; margin: 0 auto;"></div> <p data-bbox="1066 488 1209 730" style="text-align: center;"> *1: 停電時保持機能 *2: 落下防止 (荷重 1t 以下) : 設工認申請対象外 </p> <p data-bbox="1219 232 1246 344" style="text-align: right;">単位: mm</p>		
名称	固体廃棄物処理設備 クレーン(第2廃棄物処理所)	
図番	図ト設一固10(1/2)	付属建物 第2廃棄物処理所




-  : 追加部材 (:)
-  : 追加部材 (:)
-  : 追加部材 (:)
-  : 縞鋼板
- : 設工認申請対象外

単位 : mm

名 称	固体廃棄物処理設備 クレーン(第2廃棄物処理所)	
図 番	図ト設一固10(2/2)	付属建物 第2廃棄物処理所

No. (804)	安全機能を有する施設名称 ドラム缶用廃棄物プレス	基数 1
--------------	-----------------------------	---------



*1 : 設工認申請対象外

☒☒☒ : 追加ベースプレート(□mm : □)

----- : 設工認申請対象外

単位 : mm

名称	固体廃棄物処理設備 ドラム缶用廃棄物プレス
図番	図ト設一固11(1/3) 放射線管理棟 廃棄物缶詰室

--	--


*2 : 開口部風速 0.5m/秒以上
 *3 : 気体廃棄設備(2)としての申請範囲
 (6次申請・図ト系2-13参照)
 // : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス(□)
 XXX : 追加ベースプレート(□mm : □)
 ----- : 設工認申請対象外

単位 : mm

名 称	固体廃棄物処理設備
図 番	ドラム缶用廃棄物プレス 図ト設一固11(2/3)
	放射線管理棟 廃棄物缶詰室

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<p>*4 : 容積100L以上</p> <p>*5 : 遮熱板から防護対象パネル(□)までの距離22mm以上</p> <p>▨ : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス(□)</p> <p>▩ : 作動油を有する部位</p> <p>----- : 設工認申請対象外</p> <p style="text-align: right;">単位 : mm</p>
<p>名称 固体廃棄物処理設備</p> <p>ドラム缶用廃棄物プレス</p>	
<p>図番 図ト設一固11(3/3)</p>	<p>放射線管理棟 廃棄物任話室</p>

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(805)	超音波洗浄機	2



*1 : 耐腐食性材料 ()
 *2 : 設工認申請対象外
 ← : 申請機器の配管系統
 ←--- : 設工認申請対象外

単位 : mm

名称	除染設備 超音波洗浄機(1) (2)
図番	図ト設一固12(1/2) 付属建物 除染室・分析室

<div style="border: 1px solid black; width: 90%; margin: 10px auto; height: 80%;"></div>	名称 図番	除染設備 超音波洗浄機(1)(2) 図ト設一固12(2/2)	付属建物 除染室・分析室
	単位：mm		

*1：耐腐食性材料()


→：申請機器の配管系統

←---：設工認申請対象外

▨：追加部材(メートル mm)：

No.	安全機能を有する施設名称	基數
{806}	廃水中和設備	1式
{807}	液位高警報設備	-


*3




- *1 : {807} 液位高検知設定位置
槽上面より42mm以上
- *2 : 液位計 (電極式)
- *3 : 警報設備の基數については
警報設備系統図 (図卜制-I7) 参照
- *4 : 耐腐食性材料 ()
- ← : 申請機器の配管系統

単位 : mm


名称	除染設備	
図番	図卜設一固13 (1/4)	付属建物 除染室・分析室



- *1 : {807} 液位高検知設定位置
槽上面より40mm以上
- *2 : 液位計 (電極式)
- *4 : 耐腐食性材料 ()
- ← : 申請機器の配管系統

単位 : mm


名	除染設備	
称	廃水受槽、中和槽、遠心分離機、ろ液受槽	
図	図ト設一固13(2/4)	付属建物
番	除染室・分析室	




←：申請機器の配管系統

単位：mm

名称	除染設備	
図番	廃水受槽、中和槽、遠心分離機、ろ液受槽	付属建物
	図ト設一固13(3/4)	除染室・分析室



- *1: {807} 液位高検知設定位置
槽上面より68mm以上
- *2: 液位計 (電極式)
- *4: 耐腐食性材料 ()
- *5: {805} 配管系統との接合部まで
- ←: 申請機器の配管系統

単位: mm

名称	除染設備	
図番	廃水受槽、中和槽、遠心分離機、ろ液受槽 図卜設一固13(4/4)	付属建物 除染室・分析室

No. (808)	安全機能を有する施設名称 分別・解体フード	基數 1式
--------------	--------------------------	----------

*1 : 開口部風速 0.5m/秒以上

*2 : 気体廃棄設備(1)としての申請範囲
(6次申請 図ト系1-25参照)

: 固体廃棄物を取り扱うフードボックス ()

: 固体廃棄物を取り扱うフードボックス ()

: 追加部材(ベースプレート)mm :

単位 : mm

名 称	除染設備 分別・解体フード	
図 番	図ト設一固14(1/3)	付属建物 除染室・分析室

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
---	---

アノカーボルト部詳細	
符号	種別
a	あと施工金属拡張アノカーボルト
b	あと施工金属拡張アノカーボルト
c	あと施工接着系アノカーボルト(新規)
d	あと施工接着系アノカーボルト(新規)
e	あと施工接着系アノカーボルト(新規)
f	あと施工接着系アノカーボルト(新規)

	追加部材(ベースプレート)mm:		追加部材(ベースプレート)mm:	
	mm:		mm:	


除染設備	
名称	分別・解体フード
図番	図ト設一固14(2/3)
	付属建物 除染室・分析室

単位：mm

<div style="border: 1px solid black; width: 90%; margin: 5px auto; height: 70%;"></div>	<p style="text-align: center;">*3 : 竜巻対策 *4 : 設工認申請対象外 *5 : 被水による電気火災防止のため、 バッテリーをカバリー内に収納する</p> <p style="text-align: right;">単位 : mm</p>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">除染設備</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">名称</td> <td style="text-align: center;">分別・解体フード</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">図番</td> <td style="text-align: center;"> 図ト設一固14(3/3) 付属建物 除染室・分別室 </td> </tr> </table>		除染設備		名称	分別・解体フード	図番	図ト設一固14(3/3) 付属建物 除染室・分別室
除染設備							
名称	分別・解体フード						
図番	図ト設一固14(3/3) 付属建物 除染室・分別室						

No. (809)	安全機能を有する施設名称 水洗槽	基数 1
<div style="border: 1px solid black; height: 800px; width: 100%;"></div>		
名称	除染設備 水洗槽	
図番	図ト設一固15 付属建物 除染室・分析室	

No. (810)	安全機能を有する施設名称 切断フード	基数 1
--------------	-----------------------	---------



*1 : 開口部風速 0.5m/秒以上
 *2 : 気体廃棄設備(1)としての申請範囲
 (6次申請 図ト系1-25参照)
 *3 : 作業者が固体廃棄物をSUS容器に収納し、
 その後ドラム缶に入れ替えて、保管廃棄設備
 に運搬する
 : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス()


単位 : mm

名	除染設備
称	切断フード
図	図ト設一固16
番	付属建物 除染室・分析室

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(811)	排水受槽	1
(812)	液位高警報設備	-

*3

内は、耐震計算書の部位名称を示す




- *1 : {812} 液位高検知設定位置
: 槽上面より99mm以上
- *2 : 液位計 (電極式)
- *3 : 警報設備の基数については
警報設備系統図 (図卜制-18) 参照
- *4 : 4次申請 図卜設-1参照
- *5 : 耐腐食性材料 ()
- *6 : 6次申請 図ハ設-95参照
- *7 : 6次申請 図ハ設-92参照

← : 申請機器の配管系統
--- : 設工認申請対象外

単位 : mm

名称	除染設備 排水受槽
図番	図卜設-固17 付属建物 除染室・分析室

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(813)	乾燥機	3




*1: 内面耐腐食性材料 ()
寸法に核的制限値はない

*2: 上蓋を取り外した状態で乾燥

単位: mm

名称	除染設備	
図番	乾燥機(1)(2)(3)	付属建物 除染室・分析室
	図ト設一固18(1/3)	

<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 150px; margin: 20px auto;"></div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"> *1：内面耐腐食性材料（<input type="checkbox"/>） 寸法に核的制限値はない *2：上蓋を取り外した状態で乾燥 </p>	<p style="text-align: center;">単位：mm</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">名称</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">除染設備</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">図番</td> <td style="text-align: center;">付属建物 除染室・分析室</td> </tr> </table>	名称	除染設備	図番	付属建物 除染室・分析室
名称	除染設備				
図番	付属建物 除染室・分析室				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">名称</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">乾燥機(1)(2)(3)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">図番</td> <td style="text-align: center;">図ト設一固18(2/3)</td> </tr> </table>	名称	乾燥機(1)(2)(3)	図番	図ト設一固18(2/3)
名称	乾燥機(1)(2)(3)				
図番	図ト設一固18(2/3)				



*1: 内面耐腐食性材料 ()
寸法に核的制限値はない


*2: 上蓋を取り外した状態で乾燥

☒: 架台取替 (): ()

単位: mm

名称	除染設備	
図番	乾燥機(1)(2)(3)	付属建物 除染室・分析室
	図ト設一固18(3/3)	

No. (814)	安全機能を有する施設名称 プラスト装置	基徴 2
--------------	------------------------	---------




*1 : 気体廃棄設備(1)としての申請範囲
(6次申請 図ト系1-25参照)
 ← : 申請機器の配管系統
 (耐震重要度分類第3類:)
 --- : 設工認申請対象外
 N : 逆止弁
 単位 : mm

名称	除染設備	
図番	プラスト装置(1)(2)	付属建物 除染室・分析室
	図ト設一固19(1/2)	

<p style="margin: 0;">*1 : 気体廃棄設備(1)としての申請範囲 (6次申請 図ト系1-25参照)</p> <p style="margin: 0;">← : 申請機器の配管系統 (耐震重要度分類第3類: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>)</p> <p style="margin: 0;">--- : 設工認申請対象外</p> <p style="margin: 0;">N : 逆止弁</p> <p style="margin: 0;">▨ : 追加部材(柱) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p style="margin: 0;">▧ : 追加部材(梁) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p style="margin: 0;">⊠ : 追加部材(ベースプレート) <input type="checkbox"/> mm : <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: right; margin: 0;">単位 : mm</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">除染設備</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ブラスト装置(1)(2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">図ト設一固19(2/2)</td> <td style="text-align: center;">付属建物 除染室・分析室</td> </tr> </table>	除染設備		ブラスト装置(1)(2)		図ト設一固19(2/2)	付属建物 除染室・分析室
除染設備							
ブラスト装置(1)(2)							
図ト設一固19(2/2)	付属建物 除染室・分析室						



No. (815)	安全機能を有する施設名称 クレーン	基数 1
--------------	----------------------	---------




*1: 停電時保持機能
*2: 落下防止
(荷重 0.5t 以下)

単位: mm

名称	除染設備 クレーン(除染室(2))	
図番	図ト設一固20	付属建物 除染室・分析室


No. (816)	安全機能を有する施設名称		基敬
	解体用フードボックス		1式
<p>*1 : 開口部風速 0.5m/秒以上 *2 : 気体廃棄設備(2)としての申請範囲 (6次申請 図ト系2-14参照)</p> <p>  : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス <input type="checkbox"/>  : 固体廃棄物を取り扱うフードボックス <input type="checkbox"/> </p>			
単位 : mm			
名称	除染設備 解体用フードボックス		
図番	図ト設一固21	放射線管理棟 廃棄物缶詰室	

No. (817)	安全機能を有する施設名称 切断機	基數 2
--------------	---------------------	---------



単位：mm

名称	除染設備 切断機(1)(2)
図番	図卜設一固22(1/2) 放射線管理棟 廃棄物缶詰室



<p>*1：容積 2L以上 *2：オイルパンから防護対象パネル(□)までの距離 0mm以上 ：作動油を有する部位</p> <p style="text-align: right;">単位：mm</p>	名称	除染設備 切斷機(1)(2)
	図番	図ト設一固22(2/2)

No. {818}	安全機能を有する施設名称	基数
	廃棄物貯蔵設備(1)	1式
<p>*1 : ドラム缶は、設工認申請対象外 *2 : 最大保管廃棄能力：ドラム缶350本相当分 *3 : 竜巻対策 *4 : ドラム缶は飛散防止のため、蓋を設置する *5 : 落下防止、竜巻対策</p>		
単位：mm		
名称	保管廃棄設備 廃棄物貯蔵設備(1)	
図番	図ト設一固23(1/3)	放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所





--	--


単位：mm	
名称	保管廃棄設備 廃棄物貯蔵設備(1)
図番	図ト設一固23(2/3)
*6：ドラム缶の落下防止(高さ20mm以上)	
放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所	

*2 : 最大保管廃棄能力 : ドラム缶350本相当分



名称	保管廃棄設備
	廃棄物貯蔵設備(1)
図番	図ト設一固23(3/3)
	放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所

No. (819)	安全機能を有する施設名称 ドラム缶ウラン量測定装置	基數 1
		
<p> : 追加ベースプレート mm :  </p> <p> *1 : ドラム缶の落下防止 (高さ20mm以上) *2 : 設工認申請対象外 </p> <p style="text-align: right;">単位 : mm</p>		
名称	保管廃棄設備 ドラム缶ウラン量測定装置	
図番	図ト設一固24(1/2) 放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所	




*3: ウラン線源合計205gU
 (校正用ウラン線源4本(50gU/本)、
 検出限界評価用ウラン線源1本(5gU/本))
 ウラン線源保持管に挿入

単位: mm

名称	保管廃棄設備	
図番	ドラム缶ウラン量測定装置	放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所
	図ト設一固24(2/2)	

No. (820)	安全機能を有する施設名称 クレーン	基数 1
--------------	----------------------	---------





*1: 停電時保持機能
*2: 落下防止
(荷重 1t 以下)

単位: mm

名称	保管廃棄設備 クレーン(廃棄物一時貯蔵所)	
図番	図ト設一固25	放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(821)	クレーン	1



*1: 停電時保持機能
 *2: 落下防止
 (荷重 0.48t 以下)

単位: mm


名称	保管廃棄設備	
	クレーン(放射線管理棟前室)	
図番	図ト設一固26	付属建物 放射線管理棟 前室

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%; height: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>*1 : 巻巻対策</p> <p>単位 : mm</p> </div> </div>	
<p>図番</p> <p>図卜設一固27</p>	<p>付属建物</p> <p>第1廃棄物処理所</p>

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>		*1 : 竜巻対策		単位 : mm
		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>		
名	固体廃棄物の廃棄設備 第2廃棄物処理所			
図番	図ト設一固28			付属建物 第2廃棄物処理所


		<p>*1 : 竜巻対策</p> <p>単位 : mm</p>	<p>名称</p> <p>固体廃棄物の廃棄設備 除染室・分析室</p>	<p>図番</p> <p>図卜設一固29</p> <p>付属建物 除染室・分析室</p>

No.	安全機能を有する施設名称	基
(675)	給排気ファンの起動停止インターロック	1式




*1: メカニカルリレー

名称	気体廃棄設備 (4)	
図番	給排気ファンの起動停止インターロック系統図	付属建物
	図ト制一気1 (1/2)	第3核燃料倉庫



名称	気体廃棄設備(4)	
図番	図ト制一気1 (2/2)	付属建物 第3核燃料倉庫


No. (678)	安全機能を有する施設名称 負圧警報装置	基数 1台
--------------	------------------------	----------



名称	気体廃棄設備(4) 負圧警報装置系統図	
図番	図卜制一気2	付属建物 第3核燃料倉庫

- *1: メカニカルリレー
- *2: 外気圧を基準とする
- *3: ウランの飛散するおそれのある部屋


No.	安全機能を有する施設名称	基
(785)	燃焼装置失火インターロック	1式



- *1：シールド付ケーブル
- *2：電源ラインに避雷器を設置
- *3：メカニカルリレー
- *4：電源喪失で弁閉

名称	焼却設備	
図番	焼却炉燃焼装置失火インターロック系統図	付属建物
図名	図ト制一1	第1廃棄物処理所


No.	安全機能を有する施設名称
{786}	排ガス温度高インターロック
	基数
	1式



- *1 : シールド付ケーブル
- *2 : 電源ラインに避雷器を設置
- *3 : メカニカルリレー
- *4 : 電源喪失で弁閉
- *5 : ケーブル損傷時、加熱停止

名称	焼却設備	
図番	焼却炉排ガス温度高インターロック系統図	付属建物
番号	図ト制-2	第1廃棄物処理所

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{787}	燃焼用空気停止インターロック	1式




*1：メカニカルリレー

*2：電源喪失で弁閉

名称	焼却設備	
図番	図ト制-3	付属建物 第1焼棄物処理所


No. (728)	安全機能を有する施設名称 液位高警報設備	基 式
--------------	-------------------------	--------



*1: メカニカルリレー

名	廃液処理設備 (3)	
称	廃液貯槽 (洗浄工程) 液位高警報設備系統図	
図	図ト制一4	付属建物
番		シリンダ洗浄棟


No.	安全機能を有する施設名称	基数
[730]	液位高警報設備	1式



*1: メカニカルリレー

名称	廃液処理設備(3) 沈殿槽液位高警報設備系統図	
図番	図ト制-5	付属建物 シリンダ洗浄棟


No.	安全機能を有する施設名称	基数
{733}	液位高警報設備	1式



*1: メカニカルリレー

名	廃液処理設備(3)	
称	液受槽(1)液位高警報設備系統図	
図	図ト制一6	付属建物
番		シリンダ洗浄棟

No. {736}	安全機能を有する施設名称 液位高警報設備	基 数 1 式
--------------	-------------------------	------------------




- ・ 警報設定値 87mm以上(槽上面基準)
- ・ 設定液位(高)で警報表示/吹鳴

*1: メカニカルリレー


名 称	廃液処理設備(3) 液受槽(2)液位高警報設備系統図	
図 番	図ト制-7	付属建物 シリンダ洗浄棟

No. (738)	安全機能を有する施設名称 液位高警報設備	基数 2式
--------------	-------------------------	----------



名称	廃液処理設備(3) 集水槽(チェック)液位高警報設備系統図	
図番	図ト制ー8 (1/2)	付属建物 シリンダ洗浄棟


*1: メカニカルリレー



*1:メカニカルリレー


名称	廃液処理設備(3)	
図番	集水槽(チェック)液位高警報設備系統図 図ト制-8 (2/2)	付属建物 シリンダ洗浄棟

No. (740)	安全機能を有する施設名称 液位高警報設備(イオン交換塔)	基数 2式
--------------	---------------------------------	----------



*1: メカニカルリレー


名称	廃液処理設備(3) イオン交換塔液位高警報設備系統図	
図番	図ト制一9 (1/2)	付属建物 シリンダ洗浄棟



*1: メカニカルリレー

名称	廃液処理設備(3)	
図番	イオン交換塔液位高警報設備系統図	付属建物
	図ト制一9 (2/2)	シリンダ洗浄棟


No.	安全機能を有する施設名称	基数
[748]	液位高警報設備 (廃液処理室回収ピット)	1式



*1: メカニカルリレー

名称	廃液処理設備(3)	
図番	廃液処理室回収ピット液位高警報設備系統図	付属建物
	図ト制-10	シリンダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基致
{742}	液位高警報設備 (液受槽)	1式



*1: メカニカルリレー

名	廃液処理設備(3)	
称	液受槽(3)液位高警報設備系統図	
図	図ト制-11	付属建物
番		シリンダダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(746)	液位高警報設備 (廃液貯槽 (チェック))	2式

廃液貯槽(チェック)(1) (シリンダ洗浄棟警報盤)
(制御部)

シリンダ洗浄棟警報盤




・警報設定値 365mm以上(槽上面基準)

・設定液位 (高) で警報表示/吹鳴

*1: メカニカルリレー


名称	廃液処理設備 (3)	
図番	図ト制一12 (1/2)	付属建物 シリンダ洗浄棟



*1: メカニカルリレー

名称	廃液処理設備(3)	
図番	廃液貯槽(チエック)液位高警報設備系統図	付属建物
	図ト制-12 (2/2)	シリンダダ洗浄棟


No.	安全機能を有する施設名称	基数
{751}	液位高警報設備	1式



*1: メカニカルリレー


名	廃液処理設備 (3)	
称	測定室回収ピット液位高警報設備系統図	
図	図ト制-13	付属建物
番		シリンダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{777}	液位高警報設備	2式



*1:メカニカルリレー

名称	排水貯留設備液位高警報設備系統図	
図番	図卜制-14(1/2)	屋外



*1 : メカニカルリレー


名称
図番

排水貯留設備液位高警報設備系統図

図ト制一14 (2/2)

屋外

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{781}	漏水検知警報設備	1式




図卜制-15(2/2)から

*1:メカニカルリレー

凡例



名称	保管廃棄設備	
図番	図卜制-15(1/2)	放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所




凡例

ORゲート

*1: メカニカルリレー

名称	保管廃棄設備	
図番	図卜制-15(2/2)	放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所




No. (796)	安全機能を有する施設名称 液位高警報設備	基數 1式
--------------	-------------------------	----------



*1: メカニカルリレー

名 称	焼却設備 ピット液位高警報設備系統図	
図 番	図ト制-16	付属建物 第1廃棄物処理所


No. (807)	安全機能を有する施設名称 液位高警報設備	基數 1式
--------------	-------------------------	----------



*1: メカニカルリレー

名	除染設備	
称	廃水中和設備液位高警報設備系統図	
図	図卜制一17	付属建物
番		除染室・分析室


No. (812)	安全機能を有する施設名称 液位高警報設備	基數 1式
--------------	-------------------------	----------



*1: メカニカルリレー

名 称	除染設備 排水受槽液位高警報設備系統図	
図 番	図卜制一18	付属建物 除染室・分析室

No. (749)	安全機能を有する施設名称 堰(廃液貯槽(洗浄工程))	基 式
--------------	-------------------------------	--------



*1: メカニカルリレー

名	廃液処理設備 (3)	
称	堰(廃液貯槽(洗浄工程))漏水検知警報設備系統図	
図	図卜制-19	付属建物 シリンダ洗浄棟
番		


▨ : インターロック盤設置エリア

気体廃棄設備(4)

符号	機器名	変更内容
1	PW-1	変更なし

気体廃棄設備(4)

名称	耐震重要度分類第3類インターロック盤配置図
図ト制御一気1	付属建物 第3核燃料倉庫



：インターロック盤、警報盤配置エリア

焼却設備
(焼棄物処理室)

符号	機器名	変更内容
1	焼却炉制御盤	変更なし
2	水中ポンプ操作盤	変更なし

焼却設備	
名称	耐震重要度分類第3類インターロック盤、警報盤配置図
図番	図ト制配ー1
付属建物 第1焼棄物処理所	


廃液処理設備 (3)

(廃液処理室)

符号	機器名	変更内容
1	シリンドラ洗浄機警報器	改造

/// : 警報盤設置エリア

名称	廃液処理設備 (3)	
図番	耐震重要度分類第3類警報盤配置図	付属建物
	図ト制配-2	シリンドラ洗浄棟



/// : 警報盤設置エリア

保管廃棄設備

(廃棄物付諸室)

符号	機器名	変更内容
1	保管棚漏水警報盤	新設

排水貯留設備

(管理室)

符号	機器名	変更内容
2	排水貯留設備監視盤	変更なし

名称	保管廃棄設備, 排水貯留設備 耐震重要度分類第3類警報盤配置図
図番	図卜制配-3 放射線管理棟

除染設備

(除染室(2))

符号	機器名	変更内容
1	除染設備廃液処理機	変更なし
2	除染(2)排水ポンプ制御機	変更なし

▨：警報盤設置エリア

名称

除染設備



耐震重要度分類第3類警報盤配置図

図番

図卜制配一4

付属建物

除染室・分析室




場所		エアスニフア
1	工場棟 転換工場	図チ配-1 (2/14、3/14、4/14)
2	付属建物 第2核燃料倉庫	図チ配-1 (2/14)
3	付属建物 除染室・分析室	図チ配-1 (2/14)
4	工場棟 成型工場	図チ配-1 (5/14、6/14)
5	放射線管理棟	図チ配-1 (5/14)
6	付属建物 シリダ洗浄棟	図チ配-1 (7/14、8/14、9/14)
7	付属建物 第2廃棄物処理所	図チ配-1 (7/14、9/14)
8	付属建物 第1廃棄物処理所	図チ配-1 (7/14)
9	加工棟 成型工場	図チ配-1 (10/14、11/14)
10	付属建物 第3核燃料倉庫	図チ配-1 (12/14、13/14)

名称 放射線管理施設
エアスニフア機器配置図

図番 図チ配-1 (1/14)


-



名称	放射線管理施設 エアスニフア機器配置図
図番	図チ配-1 (2/14)
工場棟	転換工場他

組立工場

凡例 ▲ : エアスニフア (採取口)




凡例

- ▲ : エアスニアファ (採取口)
- : ブロワ

名称	放射線管理施設 エアスニアファ機器配置図	
図番	図チ配-1 (3/14)	工場棟 転換工場

<p style="text-align: center;">凡例</p> <p style="text-align: center;">▲ : エアスニフア (採取口)</p>		放射線管理施設	
		エアスニフア機器配置図	
名称	図手配-1 (4/14)		工場棟 転換工場


<p>凡例</p> <p>▲ : エアスニファ (採取口)</p>		放射線管理施設 エアスニファ機器配置図
	図番	工場棟 成型工場他
図名		図配-1 (5/14)



凡例

- ▲ : エアスニフア (採取口)
- : ブロワ


名称	放射線管理施設 エアスニフア機器配置図	
図番	図子配-1 (6/14)	工場棟 成型工場



凡例

- ▲ : エアスニア (採取口)
- : ブロウ

名称	放射線管理施設 エアスニア機器配置図	
図番	図手配-1 (7/14)	付属建物 シリンダ洗浄棟他



凡例


▲ : エアスニアフア (採取口)

名称	放射線管理施設 エアスニアフア機器配置図
図番	図チ配-1 (8/14) 付属建物 シリンダ洗浄棟

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>		放射線管理施設	
		エアスニフア機器配置図	
名称	図手配-1 (9/14)		付属建物 シリンドラ洗浄棟他

凡例


▲ : エアスニフア (採取口)



凡例

▲ : エアスニフア (採取口)


名称	放射線管理施設 エアスニフア機器配置図	
図番	図チ配一1 (10/14)	加工棟 成型工場




凡例

- ▲ : エアスニフア (採取口)
- : ブロワ

名称	放射線管理施設 エアスニフア機器配置図	
図番	図子配-1 (11/14)	加工棟 成型工場

<div style="text-align: center;">  </div>		凡例 ▲ : エアスニフア (採取口)	
		名称 放射線管理施設 エアスニフア機器配置図	図番 図字配一1 (12/14)
		付属建物 第3核燃料倉庫	

<div style="text-align: center;">  </div>		凡例 ▲ : エアスニフア (採取口) ■ : ブロワ	
		名称 放射線管理施設 エアスニフア機器配置図	図番 図手配-1 (13/14)
		付属建物 第3核燃料倉庫	

エアスニフア
(工場棟 転換工場)

符号	機器名	変更内容
1	エアスニフア(工場棟 転換工場)	改造

エアスニフア
(付属建物 第2核燃料倉庫)

符号	機器名	変更内容
2	エアスニフア(付属建物 第2核燃料倉庫)	改造

エアスニフア
(付属建物 除染室・分析室)

符号	機器名	変更内容
3	エアスニフア(付属建物 除染室・分析室)	改造

エアスニフア
(工場棟 成型工場)

符号	機器名	変更内容
4	エアスニフア(工場棟 成型工場)	改造

エアスニフア
(放射線管理棟)

符号	機器名	変更内容
5	エアスニフア(放射線管理棟)	改造

エアスニフア
(付属建物 シリンドラ洗浄棟)

符号	機器名	変更内容
6	エアスニフア(付属建物 シリンドラ洗浄棟)	改造

エアスニフア
(付属建物 第2廃棄物処理所)

符号	機器名	変更内容
7	エアスニフア(付属建物 第2廃棄物処理所)	改造

エアスニフア
(付属建物 第1廃棄物処理所)

符号	機器名	変更内容
8	エアスニフア(付属建物 第1廃棄物処理所)	改造

エアスニフア
(加工棟 成型工場)

符号	機器名	変更内容
9	エアスニフア(加工棟 成型工場)	改造

エアスニフア
(付属建物 第3核燃料倉庫)

符号	機器名	変更内容
10	エアスニフア(付属建物 第3核燃料倉庫)	改造

名称	放射線管理施設 エアスニフア機器配置図
図番	図子配-1 (14/14)

符号	機器名	変更内容
1	エリアモニタ CH-1	改造
2	エリアモニタ CH-2	改造
3	エリアモニタ CH-3	改造
4	エリアモニタ CH-4	改造
5	エリアモニタ CH-5	改造
6	エリアモニタ CH-6	改造
7	エリアモニタ CH-7	改造
8	エリアモニタ CH-8	改造

放送設備の設置場所(各建物における配置(下記図面参照))

符号	設置場所	申請枚数	図面
1	工場棟 軽務工場	4	図り建-12, 13, 14
2	工場棟 成型工場	4	図り建-15, 16, 17
3	工場棟 組立工場	4	図り建-18
4	加工棟 成型工場	2	図り建-3, 4
5	放射線管理棟	4	図り建-21
6	付属建物 除染室・分析室	4	図り建-22
7	付属建物 第2核燃料倉庫	4	図り建-19
8	付属建物 第3核燃料倉庫	7	図り非-2-1, 2
9	付属建物 原料貯蔵所	6	図り非-2-8
10	付属建物 劣化・天然ウラン倉庫	7	図り非-2-3
11	付属建物 容器管理棟	4	図り建-20
12	付属建物 第1廃棄物処理所	6	図り非-2-4
13	付属建物 第2廃棄物処理所	6	図り非-2-5, 6
14	付属建物 シリング池管理棟	6	図り非-2-1, 2
15	付属建物 第3廃棄物倉庫	6	図り非-2-7
16	付属建物 廃棄物管理棟	1	図り建-2
17	付属建物 発泡機室	5	図り建-9
18	付属建物 放射線管理棟前室	4	図り建-21
19	付属建物 第1廃棄物処理所前室	6	図り非-2-4



申請する機器

● : エリアモニタ

■ : 放射線監視装置


↔ : 組合せ (同時検出で警報表示/放送設備において警報吹鳴)


名称	放射線管理施設 エリアモニタ機器配置図
図番	図手配-2





場所	名称	図
1 放射線管理棟	ハンドフットモニタ1	図手配-3 (2/6)
	ハンドフットモニタ2	
	ハンドフットモニタ3	
	ハンドフットモニタ4	
	ハンドフットモニタ5	
	ハンドフットモニタ6	
2 付属建物 除染室・分析室	ハンドフットモニタ7	図手配-3 (3/6)
3 付属建物 第2廃棄物処理所	ハンドフットモニタ8	図手配-3 (4/6)
4 付属建物 第3核燃料倉庫	ハンドフットモニタ9	図手配-3 (5/6)

名称	放射線管理施設	
図番	ハンドフットモニタ機器配置図	—

<div style="border: 1px solid black; height: 600px; width: 100%;"></div>		放射線管理施設	
		ハンドフットモニタ機器配置図	
名 称	 : 申請する機器		放射線管理棟
図 番			図ヲ配-3(2/6)

<div style="border: 1px solid black; height: 600px; width: 100%;"></div>		放射線管理施設	
		ハンドフットモニタ機器配置図	
名 称	図番		所属建物
	図番配-3(3/6)		除染室・分析室
 : 申請する機器			

		放射線管理施設
	ハンドフットモニタ機器配置図	付属建物 第2廃棄物処理所
名称	図子配-3(4/6)	図番
<div style="border: 1px solid black; width: 60%; height: 25%; margin: 0 auto;"></div>		 : 申請する機器

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%;"></div> </div>		放射線管理施設	
		ハンドフットモニタ機器配置図	
名称	図番		付属建物 第3核燃料倉庫
	図チ配-3(5/6)		
			 : 申請する機器

ハンドフットモニタ

(放射線管理棟 通路(3))

符号	機器名	変更内容
1	ハンドフットモニタ1	改造
2	ハンドフットモニタ2	改造
3	ハンドフットモニタ3	改造
4	ハンドフットモニタ4	改造

(放射線管理棟 更衣室(1))

符号	機器名	変更内容
5	ハンドフットモニタ5	改造
6	ハンドフットモニタ6	改造

(付属建物 除染室・分析室 分析室)

符号	機器名	変更内容
7	ハンドフットモニタ7	改造


(付属建物 第2廃棄物処理所 更衣室)

符号	機器名	変更内容
8	ハンドフットモニタ8	改造

(付属建物 第3核燃料倉庫 更衣室(2))

符号	機器名	変更内容
9	ハンドフットモニタ9	改造


名称	放射線管理施設	
図番	ハンドフットモニタ機器配置図	-
	図字配-3(6/6)	-





1	工場棟 転換工場	ダストモニタ	図	
			集塵機出口部	図子配-4 (2/9)
2	工場棟 成型工場	転換工場ダストモニタ	サンブラ部	図子配-4 (3/9)
		成型工場ダストモニタ	サンブラ部	
3	加工棟 成型工場	加工棟ダストモニタ	集塵機出口部	図子配-4 (4/9)
			サンブラ部	
		環境モニタリング/観測ダストモニタ	測定部	
			集塵機出口部	
		転換工場ダストモニタ	サンブラ部	
			測定部	
成型工場ダストモニタ	測定部			
	測定部			
4	放持線管理棟	転換工場ダストモニタ	集塵機出口部	図子配-4 (5/9)
			サンブラ部	
		成型工場ダストモニタ	測定部	
			測定部	
		転換工場ダストモニタ	測定部	
			測定部	
		成型工場ダストモニタ	測定部	
			測定部	
		第1廃棄物処理所ダストモニタ	警報監視盤	
			警報監視盤	
シンリダ洗浄機ダストモニタ	第3核燃料倉庫	加工棟ダストモニタ	警報監視盤	図子配-4 (6/9)
			サンブラ部	
第3核燃料倉庫	付属建物 第3核燃料倉庫	第3核燃料倉庫ダストモニタ	集塵機出口部	図子配-4 (7/9)
			サンブラ部	
付属建物 第1廃棄物処理所	付属建物 第1廃棄物処理所	第1廃棄物処理所ダストモニタ	測定部	図子配-4 (8/9)
			測定部	
付属建物 シンリダ洗浄機	付属建物 シンリダ洗浄機	シンリダ洗浄機ダストモニタ	集塵機出口部	図子配-4 (9/9)
			サンブラ部	
			測定部	

放射線管理施設
ダストモニタ機器配置図

図子配-4 (1/9)

 : 申請する機器	放射線管理施設	
	ダストモニタ機器配置図	工場棟 転換工場
名称	ダストモニタ機器配置図	
図番	図チ配一4 (2/9)	

 : 申請する機器	放射線管理施設	
	ダストモニタ機器配置図	工場棟 成型工場
名称	ダストモニタ機器配置図	
図番	図手配-4 (3/9)	



▨ : 申請する機器
□ : 撤去する機器


名称	放射線管理施設 ダストモニタ機器配置図	
図番	図手配-4 (4/9)	加工棟 成型工場


<div style="border: 1px solid black; height: 600px; width: 100%;"></div>		放射線管理施設	
		ダストモニタ機器配置図	
名 称	図子配一4 (5/9)		放射線管理棟
図 番			

▨ : 申請する機器

	<div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; height: 100px;"></div>	放射線管理施設
		ダストモニター機器配置図
名称		付属建物
図番	図手配-4 (6/9)	第3核燃料倉庫

▨ : 申請する機器

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%;"></div> </div>		放射線管理施設	
		ダストモニタ機器配置図	
名称	図子配-4 (7/9)		付属建物 第1廃棄物処理所
図番			
 : 申請する機器			



▨ : 申請する機器

名称	放射線管理施設 ダストモニタ機器配置図	
図番	図手配-4(8/9)	付属建物 シリندانダ洗浄棟

ダストモニタ

(工場棟 転換工場 機械室)

符号	機器名	変更内容
1	集塵検出部 (転換工場ダストモニタ)	改造
2	サンプアラ部 (転換工場ダストモニタ)	改造

(工場棟 成型工場 フィルタ室)

符号	機器名	変更内容
3	集塵検出部 (成型工場ダストモニタ)	改造
4	サンプアラ部 (成型工場ダストモニタ)	改造

(加工棟 成型工場 フィルタ室)

符号	機器名	変更内容
5	集塵検出部 (加工棟ダストモニタ)	改造
6	サンプアラ部 (加工棟ダストモニタ)	改造
7	測定部 (加工棟ダストモニタ)	改造
	測定部 (環境モニタリング設備ダストモニタ)	撤去
8	集塵検出部 (環境モニタリング設備ダストモニタ)	撤去
9	サンプアラ部 (環境モニタリング設備ダストモニタ)	撤去

(放射線管理棟 安全管理室)

符号	機器名	変更内容
10	警報監視盤 (ダストモニタ放射線監視盤)*1	改造
11	警報監視盤 (廃棄物、貯蔵施設警報監視盤)	改造
12	警報監視盤 (加工棟警報監視盤)	改造

(付属建物 第3核燃料倉庫 フィルタ室)

符号	機器名	変更内容
13	集塵検出部 (第3核燃料倉庫ダストモニタ)	改造
14	サンプアラ部 (第3核燃料倉庫ダストモニタ)	改造
15	測定部 (第3核燃料倉庫ダストモニタ)	改造

(付属建物 第1廃棄物処理所 廃棄物処理室)

符号	機器名	変更内容
16	集塵検出部 (第1廃棄物処理所ダストモニタ)	改造
17	サンプアラ部 (第1廃棄物処理所ダストモニタ)	改造
18	測定部 (第1廃棄物処理所ダストモニタ)	改造

(付属建物 シリンダ洗浄棟 排気室)

符号	機器名	変更内容
19	集塵検出部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ)	改造
20	サンプアラ部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ)	改造
21	測定部 (シリンダ洗浄棟ダストモニタ)	改造

*1: 転換工場ダストモニタ及び成型工場ダストモニタの測定部は、ダストモニタ放射線監視盤に内蔵されている。

名称	放射線管理施設
図番	ダストモニタ機器配置図 図手配-4(9/9)



モニタリングポスト
(屋外)

符号	機器名	変更内容
1	モニタリングポスト	改造

(放射線管理棟)


符号	機器名	変更内容
2	モニタリングポスト収集表示、タブレット	改造

(防災ルーム)

符号	機器名	変更内容
3	モニタリングポスト収集表示、タブレット	改造

 : 申請する機器

名称	放射線管理施設 モニタリングポスト機器配置図	
図番	図手配-5	—



放射能測定装置(α、β線用)

	場 所	名 称
1	放射線管理棟	放射能測定装置(α、β線用)
2	付属建物 シリンドラ洗浄棟	放射能測定装置(α、β線用)


気象観測装置


	場 所	名 称
1	放射線管理棟	気象観測装置
3	転換工場東側(屋外)	温度計、雨量計
4	放射線管理棟屋上	風向・風速計


名 称	放射線管理施設 放射能測定装置(α、β線用)、気象観測装置 機器配置図	
図 番	図子配-6	-

<div style="border: 1px solid black; width: 95%; height: 95%; margin: 5px;"></div>	放射線管理施設	
	エアスニアシステム図	
	図チ系ー1	第1種管理区域内
名		
称		
図		
番		


凡例

 : エアスニア採取口

 : プロダ

 : 高性能エアフィルタ (設工認申請対象外)

注: 本図の範囲は全て耐震重要度分類第3類



凡例

- : 今回申請配管
- ⇄ : 材料変更
- △ : 信号線
- ⊗ : ダストモニタ用サンプリング口

注： 本図の範囲は全て前歳重要度分類2類

名称	放射線管理施設 ダストモニタ系統図	
図番	図子系-2(1/3)	—

		<p>凡例</p> <p>— : 今回申請配管</p> <p>⇄ : 材料変更</p> <p>⇄ : 信号線</p> <p>⊗ : ダストモニタ用サンプリング口</p> <p>注: 本図の範囲は全て爾後重要度分類第2類</p>
		<p>放射線管理施設</p> <p>ダストモニタ系統図</p>
名 称	図子系-2(2/3)	
図 番	-	

			放射線管理施設 ダストモニタ系統図	図系一2(3/3) —
--	--	--	----------------------	----------------

凡例

— : 今回申請配管

⇄ : 材料変更

△ : 信号線

⊗ : ダストモニタ用サンプリング口

注: 本図の範囲は全て前図重要度分類第2類

	名称	放射線管理施設 モニタリングポスト系統図
	図番	図手系--3 —

- *1 : 短時間の停電時に電源を確保するためのバッテリを設置
- *2 : 測定値表示モニタをカメラで撮影、警報音をマイクで收音し、それらの映像表示及び警報音を伝送することで外部からの不正アクセスを物理的に遮断する
- *3 : 外部電源喪失時に機能を維持するため、記録盤を経由して給電
- : 設工認申請対象外
- : 建築物（建屋）を示す

非常用負荷系統	安全機能番号	負荷設備・機器	非常用ディーゼル発電機に接続する電源容量(kW)	参照
成型・組立工場	828	エアスニファ(工場棟 成型工場)	5.5	図チ系-1
		エアスニファ(放射線管理棟)		
	829	エリアモニタ Ch-1~Ch-8	(無停電電源装置を經由して給電)*1	図チ系-1
	830	ハンドフットモニタ 1~6	0.6	図チ系-3
	831	成型工場ダストモニタ	1.3	図チ系-2
		警報監視盤		
	832	モニタリングポスト*2 (放射線管理棟)	(無停電電源装置を經由して給電)*1	図チ系-3
		モニタリングポスト*2 (防災ルーム)	(無停電電源装置を經由して給電)*1 (防災ルームコムセンセントから給電)*3	

*1: 無停電電源装置を經由する設備の合計電源容量: 4kW

*2: モニタリングポスト収集表示のみ

*3: モニタリングポスト自体の電源容量は、防災ルーム全体の電源容量の中に含まれる

凡例




—	配線用遮断器
—	切替器
—	ケーブル

※非常用ディーゼル発電機から切替器ケーブルは {888} 非常用ディーゼル発電機の申請範囲

名称	放射線管理施設	
番号	非常用電源設備との接続設備	—
	図チ系-4 (1/5)	—

非常用負荷系統	安全機能番号	負荷設備・機器	非常用ディーゼル発電機に接続する電源容量(kW)	参照
第3核燃料倉庫	828	エアスニファ (付属建物 第3核燃料倉庫)	2.2	図チ系-1
	830	ハンドフットモニタ 9	0.1	図チ配-3
	831	第3核燃料倉庫ダストモニタ	1.5	図チ系-2

凡例




	配線用遮断器
	切替器
	ケーブル


名称	放射線管理施設 非常用電源設備との接続設備
図番	図チ系-4 (2/5) —

※非常用ディーゼル発電機から切替器ケーブルは {888} 非常用ディーゼル発電機の申請範囲

非常用負荷系統	安全機能番号	負荷設備・機器	非常用ディーゼル発電機に接続する電源容量(kW)	参照
廃棄物処理所、他	828	エアスニファ (付属建物 第1廃棄物処理所)	2.2	図チ系-1
		エアスニファ (付属建物 第2廃棄物処理所)		
		エアスニファ (付属建物 シリンダ洗浄棟)		
	830	ハンドフットモニタ 8	0.1	図チ配-3
		第1廃棄物処理所ダストモニタ	1.5	図チ系-2
	831	シリンダ洗浄棟ダストモニタ	1.5	

凡例

	配線用遮断器
	切替器
	ケーブル



名称	放射線管理施設 非常用電源設備との接続設備
図番	図チ系-4 (3/5) —

※非常用ディーゼル発電機から切替器ケーブルは {888} 非常用ディーゼル発電機の申請範囲

非常用負荷系統	安全機能番号	負荷設備・機器	非常用ディーゼル発電機に接続する電源容量(kW)	参照
加工棟	828	エアスニア (加工棟 成型工場)	3.7	図チ系-1
	831	加工棟ダストモニタ	1.5	図チ系-2
	832	モニタリングポスト*4	1.0	図チ系-3

*4：モニタリングポスト収集表示を除く

凡例

	配線用遮断器
	切替器
	ケーブル

名称	放射線管理施設 非常用電源設備との接続設備	
図番	図チ系-4 (4/5)	-

※非常用ディーゼル発電機から切替器ケーブルは {888} 非常用ディーゼル発電機の申請範囲

非常用負荷系統	安全機能番号	負荷設備・機器	非常用ディーゼル発電機に接続する電源容量(kW)	参照
転換工場	828	エアスニファ (工場棟 転換工場)	5.5	図チ系-1
		エアスニファ (付属建物 除染室・分析室)		
		エアスニファ (付属建物 第2核燃料倉庫)		
	830	ハンドフットモニタ 7	0.1	図チ配-3
831	転換工場ダストモニタ	1.3	図チ系-2	



凡例

/—	配線用遮断器
/— /—	切替器
—	ケーブル

放射線管理施設	
非常用電源設備との接続設備	
名称	図チ系-4 (5/5)
図番	—

※非常用ディーゼル発電機から切替器ケーブルは {888} 非常用ディーゼル発電機の申請範囲

No.	安全機能を有する施設名称	基数
[829]	エリアモニタ	8




▨: 追加部材 (梁・柱 :)

単位 : mm

名称	放射線管理施設 エリアモニタ (Ch-1~8)	
図番	図子設-1 (1/4)	工場棟 転換工場


エリアモニタ Ch-2 放射線管理施設		単位：mm
名称	エリアモニタ (Ch-1~8)	
図番	図手設-1(2/4)	工場棟 転換工場



単位：mm

名称	放射線管理施設 エリアモニタ (Ch-1~8)	
図番	図子設-1 (3/4)	工場棟 成型工場

エリアモニタ Ch-3




単位：mm

エリアモニタ Ch-4, 5, 6, 7, 8

放射線管理施設	
名称	エリアモニタ (Ch-1~8)
図番	図手設-1(4/4)
	工場棟 成型工場 組立工場

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(830)	ハンドフットモニタ	1式



▨ : 追加ベースプレート () : ()


単位 : mm

名称	放射線管理施設 ハンドフットモニタ	
図番	図チ設-2(1/2)	—

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>	
<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px);"></div> 追加ベースプレート(<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></div> ： <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></div> ： <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></div>) </div>	
単位：mm	
放射線管理施設 ハンドフットモニタ	
名称	図番
図チ設-2 (2/2)	
—	

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{831}	ダストモニタ	6

内は、耐震計算書の部位名称を示す




単位：mm

名称	放射線管理施設 ダストモニタ	
図番	図子設-3 (1/12)	工場棟 転換工場

---: 空気の流れ
 ←: 申請機器の配管系統
 []: 撤去する部材

☒: 脚部追加 (柱ベースプレート) mm

□内は、耐震計算書の部位名称を示す



単位：mm

放射線管理施設
ダストモニタ

工場棟
成型工場

名称
図番


図番
図チ設-3(2/12)

---: 空気の流れ
←: 申請機器の配管系統
□: 撤去する部材

▣: 脚部追加 (柱) (ベースプレート) mm: □

□内は、耐震計算書の部位名称を示す

□



□


単位：mm

名称	放射線管理施設 ダストモニタ	
図番	図予設-3 (3/12)	加工棟 成型工場

---: 空気の流れ
 ←: 申請機器の配管系統
 □: 撤去する部材

▣: 脚部追加 (柱) □: □
 (ベースプレート □mm: □)

□内は、耐震計算書の部位名称を示す




単位：mm

名称	放射線管理施設 ダストモニタ	
図番	図手設-3(4/12)	付属建物 第3核燃料倉庫

[] : 脚部追加 (柱) [] : []
 (ベースプレート []mm : [])

--- : 空気の流れ
 ← : 申請機器の配管系統
 [] : 撤去する部材

内は、耐震計算書の部位名称を示す




単位：mm

名称	放射線管理施設 ダストモニタ	
図番	図予設-3 (5/12)	付属建物 第1廃棄物処理所

: 脚部追加 (柱ベースプレート) mm :
 : 撤去する部材

--- : 空気の流れ
 ← : 申請機器の配管系統
 *1 : 配管はいたり、構造物の影響を受けにくい

□ 内は、耐震計算書の部位名称を示す




単位：mm

名称	放射線管理施設 ダストモニタ	
図番	図子設-3(6/12)	付属建物 シリندانダ洗浄棟

—：空気の流れ
 ←：申請機器の配管系統
 □：撤去する部材

▣：脚部追加 (柱) □mm
 □mm : □mm : □mm

□内は、耐震計算書の部位名称を示す



単位：mm

名称	放射線管理施設 ダストモニタ	
図番	図手設-3(7/12)	工場棟 転換工場

転換工場ダストモニタ(サンプリング部)

 : 脚部追加 (柱ベースプレート) mm : 
 : 申請機器の配管系統

□内は、耐震計算書の部位名称を示す

--	--


単位：mm

名称	放射線管理施設	
図番	ダストモニタ	工場棟 成型工場
	図子設-3(8/12)	

成型工場ダストモニタ(サンプリング部)

 : 脚部追加 (柱)  :  :
 (ベースプレート)  mm :  :
 : 申請機器の配管系統

□内は、耐震計算書の部位名称を示す




単位：mm

名称	放射線管理施設 ダストモニタ	
図番	図手設-3(9/12)	加工棟 成型工場

加工棟ダストモニタ(サンプラ部)

 : 脚部追加 (柱
(ベースプレート mm))
 : 申請機器の配管系統


□内は、耐震計算書の部位名称を示す




単位：mm

名称	放射線管理施設 ダストモニタ	
図番	図手設-3(10/12)	付属建物 第3核燃料倉庫

第3核燃料倉庫ダストモニタ(サンプラ部)



□内は、耐震計算書の部位名称を示す



単位：mm

放射線管理施設	
名称	ダストモニタ
図番	図チ設-3(11/12)
付属建物 第1廃棄物処理所	


第1廃棄物処理所ダストモニタ(サンプラ部)

⊗：脚部追加 (柱) :
 (ベースプレート) mm:

←：申請機器の配管系統

*1：配管は丸いため、積雪の影響を受けにくい


□内は、耐震計算書の部位名称を示す





単位：mm




名称	放射線管理施設 ダストモニタ	
図番	図ヲ設-3(12/12)	付属建物 シリンダ洗浄棟

シリンダ洗浄棟ダストモニタ(サンプラ部)

 : 脚部追加 (柱)  : 
 (ベースプレート) mm : 
 : 申請機器の配管系統


No. {832}	安全機能を有する施設名称 モニタリングポスト	基数 1
<p>*1：検出器は樹脂製のカバーで覆われている。 *2：検出器を覆うカバーの表面は球形のため、積雪及び降下火砕物の影響を受けにくい。</p>		
		
<p style="text-align: right;">単位：mm</p>		
名称	放射線管理施設 モニタリングポスト	
図番	図子設-4(1/2)	屋外



- : 追加部材 (柱・梁)
- : 追加部材 (扉)
- : 追加パネル

単位: mm

名称	放射線管理施設 モニタリングポスト	
図番	図手設-4(2/2)	屋外



No.	安全機能を有する施設名称	基数
{829}	エリアモニタ	8

凡例


D : ANDゲート

∪ : ORゲート

--- : 本申請の対象外 (既認可)


名称	放射線管理施設
図番	エリアモニタ警報設備系統図
番号	図字制一1

No.	安全機能を有する施設名称	基数
{830}	ハンドフットモニタ	1式



名	放射線管理施設
称	ハンドフットモニタ警報設備系統図
図番	図子制ー2(1/2)

*1 : メカニカルリレー




*1 : メカニカルリレー

名	放射線管理施設	
称	ハンドフットモニタ警報設備系統図	
図	図手制-2(2/2)	
番	-	

No.		安全機能を有する施設名称		基数
{831}		ダストモニタ		6
工場棟転換工場 (検出端)	放射線管理棟 (ダストモニタ放射線監視盤) (制御部)	放射線管理棟 (ダストモニタ放射線監視盤) (制御部)	放射線管理棟 (ダストモニタ放射線監視盤) (制御部)	
集塵検出部	警報設定器 *1 ・警報設定値(9cps以下)	警報設定器 *1 ・警報設定値(9cps以下)	警報 ・警報設定値以上で警報表示/吹鳴	
工場棟成型工場 (検出端)	放射線管理棟 (ダストモニタ放射線監視盤) (制御部)	放射線管理棟 (ダストモニタ放射線監視盤) (制御部)	放射線管理棟 (ダストモニタ放射線監視盤) (制御部)	
集塵検出部	警報設定器 *1 ・警報設定値(9cps以下)	警報設定器 *1 ・警報設定値(9cps以下)	警報 ・警報設定値以上で警報表示/吹鳴	
付属建物第3核燃料倉庫 (検出端)	放射線管理棟 (第3核燃料倉庫ダストモニタ(測定部)) (制御部)	放射線管理棟 (第3核燃料倉庫ダストモニタ(測定部)) (制御部)	放射線管理棟 (廃棄物、貯蔵施設警報監視盤) (制御部)	
集塵検出部	警報設定器 *1 ・警報設定値(9cps以下)	警報設定器 *1 ・警報設定値(9cps以下)	警報 ・警報設定値以上で警報表示/吹鳴	
付属建物第1廃棄物処理所 (検出端)	放射線管理棟 (第1廃棄物処理所ダストモニタ(測定部)) (制御部)	放射線管理棟 (第1廃棄物処理所ダストモニタ(測定部)) (制御部)	放射線管理棟 (廃棄物、貯蔵施設警報監視盤) (制御部)	
集塵検出部	警報設定器 *1 ・警報設定値(9cps以下)	警報設定器 *1 ・警報設定値(9cps以下)	警報 ・警報設定値以上で警報表示/吹鳴	
付属建物シリダ洗浄棟 (検出端)	放射線管理棟 (シリダ洗浄棟ダストモニタ(測定部)) (制御部)	放射線管理棟 (シリダ洗浄棟ダストモニタ(測定部)) (制御部)	放射線管理棟 (廃棄物、貯蔵施設警報監視盤) (制御部)	
集塵検出部	警報設定器 *1 ・警報設定値(9cps以下)	警報設定器 *1 ・警報設定値(9cps以下)	警報 ・警報設定値以上で警報表示/吹鳴	
加工棟成型工場 (検出端)	放射線管理棟 (加工棟ダストモニタ(測定部)) (制御部)	放射線管理棟 (加工棟ダストモニタ(測定部)) (制御部)	放射線管理棟 (加工棟警報監視盤) (制御部)	
集塵検出部	警報設定器 *1 ・警報設定値(9cps以下)	警報設定器 *1 ・警報設定値(9cps以下)	警報 ・警報設定値以上で警報表示/吹鳴	

*1 : メカニカルリレー


名	放射線管理施設
称	ダストモニタ警報設備系統図
図	図手制-3
番	-



名称	放射線管理施設	
図番	モニタリングポスト警報設備系統図	図手制-4
		-

	安全機能を有する施設名称	No. {831}	ダストモニタ
			量数 6
<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> 内は、耐震計算書の部位名称を示す			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> : 追加部材 <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> : 追加部材 <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> : 追加部材 <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> : 追加ベースプレート (mm) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> : 追加部材 </p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <p>単位: mm</p> </div> </div>			
放射線管理施設		ダストモニタ	
名称	放射線管理施設		
図番	図子制一盤1(1/7)		
	放射線管理棟		

□内は、耐震計算書の部位名称を示す



警告監視盤 (ダストモニタ放射線監視盤、加工棟警告盤)

*1: 鋼製管体と架台をボルト () で接続する。

*2: 鋼製管体と架台をボルト () で接続する。

- ▨ : 追加部材 ()
- ▧ : 追加部材 ()
- ▩ : 追加部材 ()
- : 追加ベースプレート ()mm
- : 追加部材 ()

放射線管理施設

ダストモニタ

図手制一盤1(2/7)

放射線管理棟


名

称

図

番

□内は、耐震計算書の部位名称を示す



単位：mm

*3: 鋼製筐体と架台をボルト □ で接続する。

- ▨ : 追加部材 (□ : □)
- ▧ : 追加部材 (□ : □)
- ▩ : 追加部材 (□ : □)
- : 追加ベースプレート (□ mm : □)
- : 追加部材 (□ : □)

名	放射線管理施設
称	ダストモニタ
図	図手制一盤1(3/7)
番	放射線管理棟


内は、耐震計算書の部位名称を示す

: 追加部材 (梁・柱) :
: 追加ベースプレート (mm) :

単位 : mm

名称	放射線管理施設 ダストモニタ	
図番	図子制一盤I(4/7)	加工棟 成型工場

内は、耐震計算書の部位名称を示す




: 追加部材 (梁・柱) :

: 追加ベースプレート (mm) :

単位: mm

名称	放射線管理施設 ダストモニタ	
図番	図子制一盤1(5/7)	付属建物 第3核燃料倉庫

□内は、耐震計算書の部位名称を示す



▨: 追加部材 (梁・柱) □: □

単位: mm

名称	放射線管理施設 ダストモニタ	
図番	図手制一盤1(6/7)	付属建物 第1廃棄物処理所


内は、耐震計算書の部位名称を示す

: 追加部材 (梁・柱) :
: 追加ベースプレート (mm) :


単位: mm


名称	放射線管理施設 ダストモニタ	
図番	図手制一盤1(7/7)	付属建物 シリندانダ洗浄棟

符号	機器名	変更内容
1	無停電源装置	改造



名称	非常用電源設備 無停電源装置機器配置図	
図番	図り配-1	放射線管理棟 管理室

凡例
 : 申請する機器




凡例

- : 溢水防護区画
- : 防護区画の番号
- ① : 漏水検知器
- *1 : 前回までの申請範囲
- *2 : (835) 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))
高さ : 床面の高さから10mm以下 (床面基準)
- *3 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図り制-5) 参照

単位 : mm

名称	建物	
図番	堰漏水検知警報設備配置図	工場棟 転換工場
	図り配-2 (1/17)	



凡例

■ ■ ■ ■ : 溢水防護区画

□ : 防護区画の番号

⓪ : 漏水検知器

*1 : 前回までの申請範囲


*2 : (835) 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))

高さ : 床面の高さから10mm以下 (床面基準)

*3 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図リ制-5) 参照

単位 : mm

名称	建物 堰漏水検知警報設備配置図	
図番	図リ配-2 (2/17)	工場棟 転換工場




凡例

- ■ ■ ■ : 溢水防護区画
- : 防護区画の番号
- ① : 漏水検知器
- *1 : 前回までの申請範囲
- *2 : {835} 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))
高さ : 床面の高さから10mm以下 (床面基準)
- *3 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図リ制-5) 参照

単位 : mm

名 称	建物 堰漏水検知警報設備配置図	
図 番	図リ配-2 (3/17)	工場棟 転換工場




単位：mm

名称	建物 堰漏水検知警報設備配置図
図番	図リ配-2 (4/17) 工場棟 成型工場

凡例

- ■ ■ ■ ■ : 溢水防護区画
- : 防護区画の番号
- ① : 漏水検知器
- *1 : 前回までの申請範囲
- *4 : {839} 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))
高さ：床面の高さから10mm以下 (床面基準)
- *5 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図リ制-6) 参照




凡例

- ■ ■ ■ ■ : 溢水防護区画
- : 防護区画の番号
- ① : 漏水検知器
- *1 : 前回までの申請範囲
- *4 : (839) 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))
高さ : 床面の高さから10mm以下 (床面基準)
- *5 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図リ制-6) 参照

単位 : mm

名称	建物 堰漏水検知警報設備配置図	
図番	図リ配-2 (5/17)	工場棟 成型工場




凡例

- ■ ■ ■ : 溢水防護区画
- : 防護区画の番号
- ① : 漏水検知器
- *1 : 前回までの申請範囲
- *4 : (839) 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))
高さ : 床面の高さから10mm以下 (床面基準)
- *5 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図リ制-6) 参照

単位 : mm

名称	建物 堰漏水検知警報設備配置図	
図番	図リ配-2 (6/17)	工場棟 成型工場

<div style="border: 1px solid black; width: 50%; margin: 0 auto; height: 50%;"></div>	名称 図番	建物 堰漏水検知警報設備配置図 図リ配-2 (7/17)	単位 : mm 加工棟 成型工場
	<p>凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ : 溢水防護区画 □ : 防護区画の番号 ① : 漏水検知器 *1 : 前回までの申請範囲 *6 : (846) 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式)) 高さ : 床面の高さから10mm以下 (床面基準) *7 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図リ制-7) 参照 		




凡例

- ■ ■ ■ : 溢水防護区画
- : 防護区画の番号
- ① : 漏水検知器
- *1 : 前回までの申請範囲
- *6 : (846) 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))
高さ : 床面の高さから10mm以下 (床面基準)
- *7 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図リ制-7) 参照

単位 : mm

名称	建物 堰漏水検知警報設備配置図	
図番	図リ配-2 (8/17)	加工棟 成型工場



単位：mm

名称
図番

建物
堰漏水検知警報設備配置図

図リ配-2 (9/17)

放射線管理棟

凡例

■ ■ ■ ■ : 溢水防護区画

□ : 防護区画の番号


① : 漏水検知器

*1 : 前回までの申請範囲

*8 : (849) 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))

高さ : 床面の高さから10mm以下 (床面基準)

*9 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図リ制-8) 参照




単位：mm

名称	建物 堰漏水検知警報設備配置図	
図番	図り配-2 (10/17)	付属建物 除染室・分析室

凡例

- ■ ■ ■ : 溢水防護区画
- : 防護区画の番号
- ① : 漏水検知器
- *1 : 前回までの申請範囲
- *10 : (853) 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))
高さ：床面の高さから10mm以下 (床面基準)
- *11 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図り制-9) 参照



凡例

■ ■ ■ ■ ■ : 溢水防護区画

□ : 防護区画の番号

① : 漏水検知器

*1 : 前回までの申請範囲

*12 : (857) 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))

高さ : 床面の高さから10mm以下 (床面基準)

*13 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図り制-10) 参照

単位 : mm

建物

堰漏水検知警報設備配置図


名称

付属建物

図番

図り配-2 (11/17)

第2核燃料倉庫




単位：mm

- 凡例
- ■ ■ ■ : 溢水防護区画
 - : 防護区画の番号
 - ① : 漏水検知器

*14 : [860] 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))
高さ：床面の高さから10mm以下 (床面基準)

*15 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図リ制-11) 参照

名 称	建 物
図 番	堰漏水検知警報設備配置図 図リ配-2 (12/17) 付属建物 第3核燃料倉庫



単位：mm

名称
図番

建物

堰漏水検知警報設備配置図

図リ配-2 (13/17)

付属建物


第3核燃料倉庫

凡例

- ■ ■ ■ : 溢水防護区画
- : 防護区画の番号
- ① : 漏水検知器

*14 : (860) 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))
高さ : 床面の高さから10mm以下 (床面基準)

*15 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図リ制-11) 参照




単位：mm

名称	建築物 堰漏水検知警報設備配置図
図番	図リ配-2 (14/17) 付属建物 第1廃棄物処理所

凡例

- ■ ■ ■ : 溢水防護区画
- : 防護区画の番号
- ① : 漏水検知器
- *1 : 前回までの申請範囲
- *16 : (867) 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))
高さ: 床面の高さから10mm以下 (床面基準)
- *17 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図リ制-12) 参照



凡例

：溢水防護区画

：防護区画の番号

：漏水検知器

：前回までの申請範囲

：(871)堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))


高さ：床面の高さから10mm以下 (床面基準)

*18 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図り制-13) 参照

*19

単位：mm

名称	建物 堰漏水検知警報設備配置図	
図番	図り配-2 (15/17)	付属建物 第2廃棄物処理所




凡例

- : 溢水防護区画
- : 防護区画の番号
- ① : 漏水検知器
- *1 : 前回までの申請範囲
- *20 : (875) 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))
高さ : 床面の高さから10mm以下 (床面基準)
- *21 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図リ制-14) 参照

単位 : mm

名称	建物
図番	堰漏水検知警報設備配置図 図リ配-2 (16/17) 付属建物 シリندانダ洗浄棟



凡例

：溢水防護区画

：防護区画の番号

：漏水検知器

：前回までの申請範囲

*1 : {875} 堰漏水検知警報設備 (漏水検知器 (電極式))

*20 : 高さ: 床面の高さから10mm以下 (床面基準)

*21 : 警報設備の基数については警報設備系統図 (図り制-14) 参照

単位 : mm

名称	建物
図番	堰漏水検知警報設備配置図 図り配-2 (17/17) 付属建物 シリندانダ洗浄棟


	付属設備	
	名称	窒素供給設備、水素供給設備配置図
	図番	図リ配-3(1/2) 屋外

凡例 : 申請する機器

*1 : 水素供給設備 地震計 (サーボ式加速度センサー)

内は、耐震計算書の部位名称を示す


No	安全機能No	機器名称	変更内容
1	{911}	レシーバータンク(1)	改造
2	{911}	レシーバータンク(2)	改造
3	{911}	レシーバータンク(3)	改造
4	{911}	レシーバータンク(4)	改造
5	{915}	水素供給設備遮断弁(1)	改造
6	{915}	水素供給設備遮断弁(2)	改造
7	{915}	水素貯蔵所地震計IL盤A	改造
8	{915}	水素貯蔵所地震計IL盤B	改造
9	{915}	地震計A	改造
10	{915}	地震計B	改造



単位：mm


名称	付属設備	
図番	窒素供給設備、水素供給設備配置図	図り配一3(2/2)
		屋外

*2：水素貯蔵所地震計IL盤内に設置


<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>		 : 申請する機器
		付属設備 溢水源供給停止設備配置図
名称	図番	
		図配一4(1/2)
		屋外

□内は、耐震計算書の部位名称を示す

No	安全機能No	機器名称	耐震分類	変更内容
1	{916}	工業用水遮断弁(手動)	1類	新設
2	{917} {918}	工業用水遮断弁(自動)	3類	新設
3	{916}	水道水遮断弁(手動)	1類	新設
4	{917} {918}	水道水遮断弁(自動)	3類	新設
5	{919}	蒸気遮断弁(1)	1類	新設
6	{919}	蒸気遮断弁(2)	1類	新設
7	{917}	地震計	3類	新設
8	{920}	地震計(1)	1類	新設
9	{920}	地震計II盤(蒸気)	1類	新設
10	{920}	地震計(2)	1類	新設
11	{920}	地震計II盤(シリンダ蒸気)	1類	新設



名称	付属設備 溢水源供給停止設備配置図	
図番	図リ配一4(2/2)	屋外




付属設備
(原料貯蔵所)

符号	機器名称	変更内容
1	016-3リソナー秤量器	改造

▨ : 申請する機器

名称	付属設備 機器配置図
図リ配-5	付属建物 原料貯蔵所



凡例

- : 火災評価対象
- ▲ : 評価対象設備
- : (777)排水貯留設備屋外配管 (----は申請対象外)
- : (913)水素ガス供給配管系統
- : (745)廃液貯槽(チェンク)屋外配管
- : (795)ピット屋外配管
- - - : A重油用タンクローリーの経路
- - - : 液化アンモニアローリーの経路
- - - : 灯油用タンクローリーの経路
- - - : LPガスローリーの経路
- - - : 水素トレーラの経路

※ 敷地外の火災源・爆発源の位置については、図へ建-1-15(1/10)を参照のこと。核燃料物質の貯蔵施設構内の運搬経路については、図へ配-5を参照のこと。

火災源・爆発源と最も近い設備と距離

火災源・爆発源	影響モード	最も近い対象となる設備	距離
危険物屋外タンク貯蔵所(1)	火災	非常用ディーゼル発電機切替配電盤	26m
危険物屋外タンク貯蔵所(2)	火災	構内運搬車 *7	27m
危険物屋外タンク貯蔵所(3)	火災	水素貯蔵所地震計IL盤A, B	17m
高圧ガス製造所	火災・爆発*1	構内運搬車 *7	32m
A重油用タンクローリー	火災	非常用ディーゼル発電機切替配電盤	25m
灯油用タンクローリー	火災	水素貯蔵所地震計IL盤A, B	9m
液化アンモニアローリー*6	火災・爆発*2	非常用ディーゼル発電機切替配電盤	30m
LPガスローリー	火災・爆発*3	ダストモニター配管系統	30m
水素トレーラ	爆発*4	ダストモニター配管系統	30m

*1: 危険限界距離 26.6m	*2: 危険限界距離 26.0m
*3: 保安距離 15.0m	*4: 第一種設備距離 17.0m
*5: 保温材を設置する。一部の配管は地下共同溝内に設置する。(詳細図下配-2参照)	
*6: モニタリングポストの検出器カバーの火災評価の結果、最も温度が高くなる火災源は液化アンモニアローリーであり、その距離は169mである。	
*7: 粉末容器構内運搬車、ベレット構内運搬容器、保管容器(劣化・天然ウラン用)	


外部火災・爆発源と機器配置図

図り配-6

-

非常用電源設備


符号	機器名	変更内容
1	切替配電盤	改造



 : 本申請の対象機器

名称	非常用電源設備 機器配置図	
図番	非常用ディーゼル発電機 図り配-7	付属建物 発電機室

*1: {887}{888}非常用電源設備 非常用ディーゼル発電機
非常用ディーゼル発電機は申請済



凡例


∩ : 逆止弁

— : 耐震重要度分類第3類

--- : 前回までの申請範囲

---- : 設工認申請対象外

名称	付属設備 窒素供給設備系統図	
図番	図リ系-1	屋外



凡例

- ☒ : 自動弁
- ☒ : 減圧弁
- ☒ : 安全弁
- : 耐震重要度分類第1類
- : 耐震重要度分類第3類
- : インターロックス信号線
- : 設工認申請対象外
- : 前回までの申請範囲



名	付属設備	
称	水素供給設備系統図	
図	図リ系-2	屋外
番		

(放射線管理棟) (各建物)
 {917} {918}
 地震インター
 ロック 漏水インター
 ロック
 (X)*2 (L)*3
 地震計 漏水検知器


{918} 漏水検知器内訳 *1

安全機能No	建 物
{835}	工場棟転換工場
{839}	工場棟成型工場
{846}	加工棟成型工場
{849}	放射線管理棟
{853}	付属建物除染室・分析室
{857}	付属建物第2核燃料倉庫
{860}	付属建物第3核燃料倉庫
{867}	付属建物第1廃棄物処理所
{871}	付属建物第2廃棄物処理所
{875}	付属建物シンリダ洗浄棟

名 称	付属設備 溢水源供給停止設備系統図	
図 番	図リ系-3(1/6)	屋外

凡例
 : 自動弁
 : 手動弁
 — : 今回申請範囲 (耐震重要度分類第1類)
 - - : 今回申請範囲 (耐震重要度分類第3類)
 : インターロック信号線
 ----- : 設工認申請対象外

*1 : 各建物の堰漏水検知警報設備の漏水検知器と共用
 *2 : インターロック基数については地震インターロック系統図参照(図リ制-2)
 *3 : インターロック基数については漏水インターロック系統図参照(図リ制-3)



凡例 [] : 弁 (P) : ポンプ

— : インターロック信号線

----- : 設工認申請対象外

*2: インターロック基数については地震インターロック系統図参照
(図リ制-2)


*3: インターロック基数については漏水インターロック系統図参照
(図リ制-3)

名称	付属設備 溢水源供給停止設備系統図	
図番	図リ系-3(2/6)	屋外

	名称	付属設備 溢水源供給停止設備系統図
	図番	図リ系-3(3/6) 屋外

凡例

[X] : 弁 (P) : ポンプ
 — : インターロック信号線 *3 : インターロック基数については漏水インターロック系統図参照
 ---- : 設工認申請対象外 (図リ制-3)



凡例 [] : 弁 (P) : ポンプ


— : インターロック信号線

----- : 設工認申請対象外

*2 : インターロック基数については地震インターロック系統図参照 (図リ制-2)

*3 : インターロック基数については漏水インターロック系統図参照 (図リ制-3)

名称	付属設備 溢水源供給停止設備系統図	
図番	図リ系-3(4/6)	屋外



凡例 [] : 弁 (P) : ポンプ


— : インターロック信号線

----- : 設工認申請対象外

*2: インターロック基数については地震インターロック系統図参照
(図リ制-2)

*3: インターロック基数については漏水インターロック系統図参照
(図リ制-3)

名称	付属設備 溢水源供給停止設備系統図	
図番	図リ系-3 (5/6)	屋外



凡例  : 自動弁

— : 今回申請範囲(耐震重要度分類第1類) *4: インターロック基数については地震インターロック系統図参照

..... : インターロック信号線 (図リ制-4)

----- : 設工認申請対象外

名称	付属設備 溢水源供給停止設備系統図	
図番	図リ系-3(6/6)	屋外

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	名称 非常用ディーゼル発電機	非常用電源設備 非常用ディーゼル発電機 負荷系統図
	図番 図リ系-4	付属建物 発電機室
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>		
(負荷の単位: kW)		
*1: {888} 非常用ディーゼル発電機 750kVA (600kW) × 2基 (1基は予備)		

No. (889)	安全機能を有する施設名称 無停電電源装置	数量 1
--------------	-------------------------	---------

内は、耐震計算書の部位名称を示す

*1:電磁的障害の侵入防止のため、接地をする。

*2:銅製筐体とフレームをボルト()、Pt()で接続する。

- ▨: 追加部材()
- ▧: 追加部材()
- ▩: 追加部材()、Pt()
- : 追加ベースプレート()mm


*3:非常用電源設備との接続設備

名称	非常用電源設備 無停電電源装置	単位: mm
図番	図り設-1 放射線管理棟 管理室	

非常用負荷系統	安全機能 番号	機器名称	非常用ディーゼル発電機に接続する 電源容量(kW)
成型・組立工場	889	無停電電源装置	4.0

※非常用ディーゼル発電機から切替器ケーブルは(888)非常用ディーゼル発電機の申請範囲

No. (911)	安全機能を有する施設名称 窒素ガス供給配管系統	基數 1式
--------------	----------------------------	----------




*1 : {94} ローターリーキーレン窒素ガス配管系統窒素ガス逆止弁まで
又は、{318} 連続焼結炉窒素配管系統窒素ガス逆止弁まで
(図り系-1 参照)

← : 申請機器の配管系統

単位 : mm

名 称	付属設備 窒素供給設備	
図 番	図り設-2 (1/3)	屋外

<div style="border: 1px solid black; width: 95%; margin: 5px auto; height: 90%;"></div>	<p>*2 : {318} 連続焼結炉窒素配管システム窒素ガス逆止弁まで (図)系-1 参照</p> <p>← : 申請機器の配管系統</p>
単位 : mm	
付属設備 窒素供給設備	
図番 図)設-2 (2/3)	屋外



*3 : (408) 連続焼結炉窒素配管システム窒素ガス逆止弁まで
 (図り系-1 参照)

← : 申請機器の配管系統

単位 : mm


名称	付属設備 窒素供給設備	
図番	図り設-2 (3/3)	屋外

No. (916)	安全機能を有する施設名称 遮断弁	基 式
--------------	---------------------	--------

単位：mm

名 称	付属設備 溢水源供給停止設備（手動）	
図 番	図り設-3(1/2)	屋外

*1：弁本体に接続する配管は十分な支持性能を有する屋外サポート基礎（厚さ□mm、砕石厚さ□mm）に設置する
 ←--：工業用水の流れ（配管は設工認申請対象外）



単位：mm

名称	付属設備
図番	溢水源供給停止設備（手動） 図り設-3(2/2)
	屋外

*1：弁本体に接続する配管は十分な支持性能を有する屋外サポート基礎（厚さ□mm、碎石厚さ□mm）に設置する

←---：水道水の流れ（配管は設工認申請対象外）

No.	安全機能を有する施設名称	基盤
(917)	地震インタローック	1式 #2
(918)	漏水インタローック	1式 #2
(919)	遮断弁 (蒸気配管)	1式
(920)	地震インタローック	- #2

単位：mm


名称	付属設備
図	溢水源供給停止設備 (自動)
番	図り設-4 (1/3)
	屋外

*1：弁本体に接続する配管は十分な支持性能を有する屋外サポート基礎 (厚さ□mm、砕石厚さ□mm) に設置する
 *2：インタローックの基数についてはインタローック系統図参照 (図り制-2, 3, 4)
 ←---：工業用水の流れ (配管は設工認申請対象外)

単位：mm	

名称 図番	付属設備 溢水源供給停止設備（自動）	屋外
	図り設-4(2/3)	屋外

*1：弁本体に接続する配管は十分な支持性能を有する屋外サポート基礎（厚さ□mm、碎石厚さ□mm）に設置する
 ←---：水道水の流れ（配管は設工認申請対象外）




単位：mm

名称	付属設備 溢水源供給停止設備（自動）	
図番	図り設-4(3/3)	屋外

←---: 蒸気の流れ（配管は設工認申請対象外）

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(921)	秤量設備	-
(922)	秤	1

内は、耐震計算書の部位名称を示す







- *1 : 積載制限 (積載数 UF₆シリンダ 1以下)
- *2 : 設工認申請対象外
- ▨ : ウランが滞留する部分

単位 : mm

名称	付属設備 UF ₆ シリンダ秤量器	
図番	図り設-5	付属建物 原料貯蔵所

No.	安全機能を有する施設名称	基教
(888)	非常用ディーゼル発電機	2 (1基は予備)
<p> : 新規部材 (柱、梁) <input type="text"/> : 新規部材 (柱) <input type="text"/> : 新規部材 (梁) <input type="text"/> : 新規部材 (梁) <input type="text"/> a : 新規ベースプレート (<input type="text"/>) b : 新規ベースプレート (<input type="text"/>) : 新規パネル (<input type="text"/> mm) </p> <p style="text-align: right;">単位 : mm</p>		
名	非常用電源設備	
称	非常用ディーゼル発電機 (1) (2)	
図	図リ設-6 (1/2)	付属建物
番		発電機室
<p>*1 : 電磁的障害の侵入防止のため、接地をする。 <input type="checkbox"/> 内は、耐震計算書の部位名称を示す <input type="checkbox"/> で接続する。 *2 : 鋼製筐体とフレームをボルト (<input type="text"/>) で接続する。</p>		




-  : 新規部材 (柱, 梁)
-  : 新規部材 (柱)
-  : 新規部材 (梁)

単位 : mm

名称	非常用電源設備	
図番	非常用ディーゼル発電機 (1) (2)	付属建物 発電機室
	図1設-6 (2/2)	

*2 : 鋼製筐体とフレームをボルト (M24×20本) で接続する。


No.	安全機能を有する施設名称	基数
[915]	地震インターロック	2式



- *1: シールド付ケーブル
- *2: 電源ラインに避雷器を設置
- *3: メカニカルリレー
- *4: 耐震重要度分類第1類
- *5: ケーブルを金属製カバーに収納
- *6: 弁駆動用エア、電源喪失で弁閉
- : 耐震重要度分類の境界を示す


名称	付属設備 水素ガス供給配管系統 地震インターロック系統図	
図番	図リ制-1 (1/2)	屋外

高圧ガス貯蔵所 (水素貯蔵所地震計IL盤B)



- *1: シールド付ケーブル
- *2: 電源ラインに避雷器を設置
- *3: メカニカルリレー
- *4: 耐震重要度分類第1類
- *5: ケーブルを金属製カバーに収納
- *6: 弁駆動用エア、電源喪失で弁閉
- : 耐震重要度分類の境界を示す

名称	付属設備 水素ガス供給配管系統 地震インターロック系統図	
図番	図リ制-1 (2/2)	屋外




- *1 : メカニカルリレー
- *2 : 電源喪失でポンプ停止
- *3 : 電源喪失で弁閉
- *4 : ポンプ本体は設工認申請対象外
- *5 : 遮断弁は(918)漏水IIと(917)地震IIとで共用

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(917)	地震インタロック	1式

名称	付属設備 溢水源供給停止設備 地震インタロック系統図
図番	図り制-2 放射線管理棟


No.	安全機能を有する施設名称	基盤
{918}	漏水インターロック	1式



- *1: メカニカルリレー
- *2: 電源喪失でポンプ停止
- *3: 電源喪失で弁閉
- *4: ポンプ本体は設工認申請対象外
- *5: 遮断弁は{918}漏水IIと{917}地震IIとで共用
- *6: 警報は{835}堰漏水検知設備にて警報表示
- *7: 検出器は{835}堰漏水検知設備とで共用

名称	付属設備 溢水源供給停止設備 漏水インターロック系統図
図番	図リ制一3 (1/14) 工場棟 転換工場

凡例
D ORゲート



*1：メカニカルリレー
 *8：警報は(853)堰漏水検知設備にて警報表示
 *9：検出器は(853)堰漏水検知設備とで共用

(転換工場 建屋溢水II盤)
(制御部)
*1

図リ制-3(1/14)へ

前室
(検出端)

漏水検知器


*10*11

・IL設定値

10mm以下(床面基準)

名称	付属設備 溢水源供給停止設備 漏水インタローク系統図
図番	図リ制-3 (3/14) 付属建物 第2核燃料倉庫

*1：メカニカルリレー
*10：警報は(857)堰漏水検知設備にて警報表示
*11：検出器は(857)堰漏水検知設備とで共用




名称	付属設備 溢水源供給停止設備 漏水インターロック系統図	
図番	図り制-3 (4/14)	工場棟 転換工場

- *1 : メカニカルリレー
- *2 : 電源喪失でポンプ停止
- *4 : ポンプ本体は設工認申請対象外
- *6 : 警報は(835)据漏水検知設備にて警報表示
- *7 : 検出器は(835)据漏水検知設備とで共用


凡例






名称	付属設備 溢水源供給停止設備 漏水インタローック系統図
図番	図リ制-3 (5/14) 工場棟 転換工場

*1：メカニカルリレー
 *6：警報は{835}堰漏水検知設備にて警報表示
 *7：検出器は{835}堰漏水検知設備とで共用




- *1：メカニカルリレー
- *2：電源喪失でポンプ停止
- *3：電源喪失で弁閉
- *4：ポンプ本体は設工認申請対象外
- *5：遮断弁は(918)漏水IIと(917)地震IIとで共用
- *12：警報は(839)堰漏水検知設備にて警報表示
- *13：検出器は(839)堰漏水検知設備とで共用

名	付属設備 溢水源供給停止設備
称	漏水インタローック系統図
図	図り制-3 (6/14)
番	工場棟 成型工場



*1：メカニカルリレー
 *12：警報は{839}堰漏水検知設備にて警報表示
 *13：検出器は{839}堰漏水検知設備とて共用




凡例

D OR


*1 : メカニカルリレー
 *14 : 警報は(849)堰漏水検知設備にて警報表示
 *15 : 検出器は(849)堰漏水検知設備とで共用

名称	付属設備 溢水源供給停止設備
図番	漏水インタローック系統図 図リ制-3 (8/14)





- *1：メカニカルリレー
- *2：電源喪失でポンプ停止
- *3：電源喪失で弁閉
- *4：ポンプ本体は設工認申請対象外
- *5：遮断弁は(918)漏水IIと(917)地震IIとで共用
- *16：警報は(846)堰漏水検知設備にて警報表示
- *17：換出器は(846)堰漏水検知設備とで共用

凡例



名	付属設備 溢水源供給停止設備
称	漏水インタローック系統図
図	図り制-3 (9/14)
番	加工棟 成型工場






名称	付属設備 溢水源供給停止設備 漏水インタロック系統図	
図番	図り制-3 (11/14)	付属建物 第3核燃料倉庫

- *1: メカニカルリレー
- *3: 電源喪失で弁閉
- *5: 遮断弁は(918)漏水IIと(917)地震IIとで共用
- *18: 警報は(860)堰漏水検知設備にて警報表示
- *19: 検出器は(860)堰漏水検知設備とで共用

凡例







名 称	付属設備 溢水源供給停止設備 漏水インタローック系統図
図 番	図リ制一3 (12/14) 付属建物 第1廃棄物処理所

- *1：メカニカルリレー
- *3：電源喪失で弁閉
- *5：遮断弁は(918)漏水ILと(917)地震ILとで共用
- *20：警報は(867)堰漏水検知設備にて警報表示
- *21：検出器は(867)堰漏水検知設備とで共用

凡例







凡例


 ORゲート

- *1：メカニカルリレー
- *24：警報は(876)堰漏水検知設備にて警報表示
- *25：検出器は(875)堰漏水検知設備とで共用

名称	付属設備 溢水インタローック系統図	
図番	図リ制-3 (14/14)	付属建物 シリンダ洗浄棟

No.	安全機能を有する施設名称	基致
(920)	地震インタロック	1式


工場棟 転換工場 (地震計II盤(蒸気))



- *1: シールド付ケーブル
- *2: 電源ラインに避雷器を設置
- *3: メカニカルリレー
- *4: 耐震重要度分類第1類
- *5: 電源喪失で弁閉
- : 耐震重要度分類の境界を示す

名称	付属設備 溢水源供給停止設備 地震インタロック系統図	
図番	図リ制-4 (1/2)	付属設備 屋外


付属建物 シリンダ洗浄棟 (地震計IL盤(シリンダ蒸気))



- *1: シールド付ケーブル
- *2: 電源ラインに避雷器を設置
- *3: メカニカルリレー
- *4: 耐震重要度分類第1類
- *5: 電源喪失で弁閉
- : 耐震重要度分類の境界を示す





名称	付属設備 溢水源供給停止設備 地震インターロック系統図	
図番	図リ制一4 (2/2)	付属設備 屋外

安全機能を有する施設名称		No.	基数
堰漏水検知警報設備 <td>{835}</td> <td>1式</td>		{835}	1式
原料倉庫 (検出端) *2 漏水検知器 ・IL設定値 10mm以下 (床面基準) (転換工場 建屋溢水IL盤) (制御部) *1	(放管棟 警報・制御盤) 警報 ・漏水(検知)で警報表示/吹鳴		
転換加工室 (検出端) *2 漏水検知器① ・IL設定値 10mm以下 (床面基準) (転換工場 建屋溢水IL盤) (制御部) *1	(放管棟 警報・制御盤) 警報 ・漏水(検知)で警報表示/吹鳴		
転換加工室 (検出端) *2 漏水検知器② ・IL設定値 10mm以下 (床面基準) (転換工場 建屋溢水IL盤) (制御部) *1	(放管棟 警報・制御盤) 警報 ・漏水(検知)で警報表示/吹鳴		
付帯設備室 (検出端) *2 漏水検知器 ・IL設定値 10mm以下 (床面基準) (転換工場 建屋溢水IL盤) (制御部) *1	(放管棟 警報・制御盤) 警報 ・漏水(検知)で警報表示/吹鳴		
2F 機械室 (検出端) *2 漏水検知器① ・IL設定値 10mm以下 (床面基準) (転換工場 建屋溢水IL盤) (制御部) *1	(放管棟 警報・制御盤) 警報 ・漏水(検知)で警報表示/吹鳴		
*1：メカニカルリレー *2：検出器は{918}漏水ILと共用			
堰漏水検知警報設備系統図		建物 工場棟 転換工場	
図番	図リ制-5 (1/2)		




名	建物
称	堰漏水検知警報設備系統図
図	図リ制-5 (2/2)
番	工場棟 転換工場

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(839)	堰漏水検知警報設備	1式




*1：メカニカルリレー
*2：検出器は{918}漏水ILと共用

名称	建物	
図番	堰漏水検知警報設備系統図	工場棟 成型工場
	図リ制一6 (1/2)	




名	建物	
称	堰漏水検知警報設備系統図	
図	図リ制一6 (2/2)	工場棟
番		成型工場

No.	安全機能を有する施設名称
{846}	堰漏水検知警報設備
基	
式	



*1：メカニカルリレー
 *2：検出器は{918}漏水IIと共用





名	建物
称	堰漏水検知警報設備系統図
図	図り制一7 (1/2)
番	加工棟 成型工場



*1: メカニカルリレー
 *2: 検出器は{918}漏水ILと共用

名 称	建物 堰漏水検知警報設備系統図	
図 番	図リ制一7 (2/2)	加工棟 成型工場

No. (849)	安全機能を有する施設名称 堰漏水検知警報設備
基 式	




*1 : メカニカルリレー
*2 : 検出器は (918) 漏水ILと共用

名 称	建物 堰漏水検知警報設備系統図
図 番	図リ制-8 放射線管理棟

No.	安全機能を有する施設名称
{853}	堰漏水検知警報設備


基礎	1式
----	----



*1: メカニカルリレー
 *2: 検出器は{918}漏水ILと共用

名称	建物
図番	堰漏水検知警報設備系統図 図リ制-9
付属建物	除染室・分析室




No.	安全機能を有する施設名称	基数
{857}	堰漏水検知警報設備	1式



*1 : メカニカルリレー
 *2 : 検出器は {918} 漏水ILと共用

名称	建物	
図番	堰漏水検知警報設備系統図 図り制-10	付属建物 第2核燃料倉庫


No.	安全機能を有する施設名称	基数
{860}	堰漏水検知警報設備	1式



*1: メカニカルリレー
*2: 検出器は {918} 漏水IIと共用

名称	建物	
図番	図り制-11	付属建物 第3核燃料倉庫


No.	安全機能を有する施設名称
{867}	堰漏水検知警報設備



*1 : メカニカルリレー
 *2 : 検出器は {918} 漏水IIと共用

名称	建物
図番	堰漏水検知警報設備系統図 図リ制一12
番号	付属建物 第1廃棄物処理所


No.	安全機能を有する施設名称	基数
{871}	堰漏水検知警報設備	1式



*1：メカニカルリレー
*2：検出器は {918} 漏水IIと共用

名称	建物	
図番	図リ制-13	付属建物 第2廃棄物処理所

No. (875)	安全機能を有する施設名称 堰漏水検知警報設備
基 数 1式	




*1：メカニカルリレー
*2：検出器は(918)漏水IIと共用

名称	建物 堰漏水検知警報設備系統図	
図番	図り制-14	付属建物 シリンダ洗浄棟


付属設備

(転換加工室)

符号	機器名	変更内容
1	転換工場 建屋溢水IL盤	新設

 : インターロック盤設置エリア

付属設備	
名称	耐震重要度分類第3類インターロック盤配置区
図番	図リ制配-1 工場棟 転換工場




▨：インターロック盤設置エリア

付属設備
(ペレット加工室)

符号	機器名	変更内容
1	成型工場 建築機水工機	新設

付属設備	
名称	耐震重要度分類第3類インターロック盤配置図
図番	図リ制配-2 工場棟 成型工場



▨ : インターロック盤設置エリア

付属設備
(機料林密接室)

符号	機器名	変更内容
1	加工棟 超塵濾水11機	新設

付属設備


耐震重要度分類第3類インターロック盤配置区

名称

加工棟
成型工場

図り制配-3

図番



//// : インターロック盤設置エリア

付属設備

(2Fファイル室)

符号	機器名	変更内容
1	第3核燃料建屋冷水止盤	新設

付属設備	
名称	耐震重要度分類第3類インターロック盤配置図
図番	図リ制配-4 付属建物 第3核燃料倉庫

付属設備
(廃棄物プレス室)

符号	機器名	変更内容
1	シリンダ 吐戻水口機	新設

////: インターロック盤設置エリア

名称	付属設備	
図番	耐震重要度分類第3類インターロック盤配置図	付属建物 第2廃棄物処理所
	図リ制配-5	

--	--

///: インターロック設置エリア

付属設備

(管理室)

符号	機器名	変更内容
1	放射線警報・制御盤	新設

付属設備

耐震重要度分類第3類インターロック盤配置図


放射線管理棟

図り制配-6

名称
図番


No.	安全機能を有する施設名称	基数
{915}	地震インタロック	-


内は、耐震計算書の部位名称を示す







単位：mm

名称	付属設備 水素ガス供給配管系統
図番	水素貯蔵所地震計II盤A, B外形図 図リ制一盤1 (1/2) 屋外


 内は、耐震計算書の部位名称を示す
 *1：水素貯蔵所地震計II盤と兼用




- ：新規部材 (柱)
- ：新規部材 (梁)
- ：新規ベースプレート ()
- ：新規パネル ()mm

単位：mm

名称	付属設備 水素ガス供給配管系統	
	水素貯蔵所地震計II盤A, B外形図	
図番	図り制一盤1 (2/2)	屋外

No.	安全機能を有する施設名称	基数
(920)	地震インテック	-


内は、耐震計算書の部位名称を示す



単位：mm

名称	付属設備 溢水源供給停止設備 地震計II盤(蒸気)外形図
図番	図リ制一盤2 (1/2) 工場棟 転換工場

□内は、耐震計算書の部位名称を示す












単位：mm

名称	付属設備 溢水源供給停止設備 地震計IL盤(シリンダ蒸気)外形図
図番	図り制一盤2 (2/2) 付属建物 シリンダダ洗浄棟

I-3-3 添付図面(臨界管理)

図臨配-1	臨界管理上の領域区分
図臨配-2	原料貯蔵所領域 臨界評価説明図
図臨配-3(1/2)、(2/2)	第3核燃料倉庫(1)領域 臨界評価説明図
図臨配-4(1/2)、(2/2)	シリンダ洗浄棟領域 臨界評価説明図
図臨台-1	台車及び電動リフト 使用エリア図
図臨台-2	台車 使用エリア図
図臨建-1	附属建物 シリンダ洗浄棟 地下1階 平面図 臨界隔離壁として期待する部位
図臨建-2	附属建物 シリンダ洗浄棟 1階 平面図 臨界隔離壁として期待する部位
図臨建-3	附属建物 シリンダ洗浄棟 2階 平面図 臨界隔離壁として期待する部位
図臨建-4	加工棟 成型工場 建物1階平面図 臨界隔離壁として期待する部位
図臨建-5	附属建物 第2核燃料倉庫 建物平面図 臨界隔離壁として期待する部位
図臨建-6	附属建物 原料貯蔵所 平面図 臨界隔離壁として期待する部位
図臨建-7	附属建物 第3核燃料倉庫 1階 平面図 臨界隔離壁として期待する部位
図臨建-8	附属建物 第3核燃料倉庫 2階 平面図 臨界隔離壁として期待する部位



- 凡例
-  : 工場棟領域
 -  : 第2核燃料倉庫領域
 -  : 原料貯蔵所領域
 -  : シリンドラ洗浄棟領域
 -  : 第3核燃料倉庫(1)領域
 -  : 第3核燃料倉庫(2)領域
 -  : 加工棟領域
 -  : 敷地境界

名称


臨界管理上の領域区分

図番

図臨配一1

—


(注) 図に記載した離隔距離の必要離隔距離：24m



- *1 : 枠内側から壁間の距離 1347.5mm以上
- *2 : 枠内側から壁間の距離 500mm以上
- *3 : 枠内側から壁間の距離 347.5mm以上
- *4 : 枠内側から壁間の距離 1000mm以上
- *5 : 枠内側からピット内側間の距離 1233.5mm以上
- *6 : ピット内側から壁間の距離 1500mm以上
- *7 : ピット内側から壁間の距離 500mm以上

単位：mm


名称	原料貯蔵所領域 臨界評価説明図
図番	図臨配--2
	付属建物 原料貯蔵所



*1 : 形状寸法制限 (容器の直径 251mm以下)

*2 : 容器列間の表面間隔 水平方向 305mm以上

*3 : 容器列間の表面間隔 鉛直方向 305mm以上

 : ウランが滞留する部分

単位 : mm

名称	第3核燃料倉庫(1)領域 臨界評価説明図
図番	図臨配-3 (1/2)
付属建物 第3核燃料倉庫	

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; width: 100px; height: 30px; background-color: white; border: 1px solid black;"></div> </div>		第3核燃料倉庫(1)領域	
		臨界評価説明図	
名	図臨配-3 (2/2)		付属建物 第3核燃料倉庫
			単位：mm

*4 : 最北側壁側収納容器列と設置位置北側壁面の表面間隔 328.5mm以上

*5 : 最南側壁側収納容器列と設置位置南側壁面の表面間隔 328.5mm以上

*6 : 最西側壁側収納容器列と設置位置西側壁面の表面間隔 305mm以上

▨ : SUS容器貯蔵エリア

- *1 : 臨界計算モデルで対象とする機器
- *2 : 図イ設-7(1/3)参照
- *3 : 図イ設-7(2/3)参照
- *4 : 図イ設-7(3/3)参照
- *5 : 図イ設-8参照
- *6 : 図イ設-10(1/2)参照
- *7 : 図イ設-10(2/2)参照
- *8 : 図イ設-4(1/2)参照
- *9 : 図イ設-4(2/2)参照


単位 : mm

名称	シリンドラ洗浄棟領域	
図番	臨界評価説明図	付属建物 シリンドラ洗浄棟
	図臨配一4 (1/2)	

- *1 : 臨界計算モデルで対象とする機器
- *2 : 図へ設-20(1/4) 参照
図へ設-20(3/4) 参照
図へ設-20(4/4) 参照
- *3 : 図へ設-25(1/3) 参照

単位 : mm

名称	シリндаダ洗浄棟領域	
図番	臨界評価説明図	付属建物
	図臨配一4 (2/2)	シリндаダ洗浄棟



機器名	台数	S1	S2
SUS溶器用台車 (2)	3	3	-
金威用台車 (2)	1	1	1
他社用台車	3	3	-
内溶器用台車	6	6	-
ロットチャレンネル用台車 (6)	1	1	1
ロットチャレンネル用リフタ	1	-	1
合計	15	14	3

▨ : S1エリア

▩ : S2エリア

台車及び電動リフタ

使用エリア図

名

称

図


番

図臨台-1

付属建物


第3核燃料倉庫

機器名称	台数
SUS容器用台車 (5)	1



▨ : 使用エリア

名称	台車 使用エリア図	
図番	図	番
	図臨台-2	付属建物 シリンドラ洗浄棟




凡例

- : 領域区分臨界隔離壁
- : 領域内臨界隔離壁





単位 : mm

名称	付属建物 シリングダ洗浄棟 地下1階 平面図 臨界隔離壁として期待する部位
図番	付属建物 シリングダ洗浄棟 図臨建-1

主要な 構造材	柱, 梁	鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート、鉄骨 (前室)
	屋根, 壁	鉄筋コンクリート、ALC (前室)、ガルバリウム鋼板 (前室)




凡例

-  : 領域区分臨界隔離壁
-  : 領域内臨界隔離壁
-  : 領域内臨界隔離壁 (床)
-  : 別建物

単位 : mm

名称	付属建物 シリンドラ洗浄棟 1階 平面図 臨界隔離壁として期待する部位
図番	図臨建-2 付属建物 シリンドラ洗浄棟




凡例

- ：領域区分 臨界隔離壁
- ：別建物
- ：吹抜け



単位：mm


名称	付属建物 シリンダ洗浄棟 臨界隔離壁として期待する部位	付属建物 シリンダ洗浄棟
図番	臨建-3	

	<p>主要な構造材</p>		<p>材料</p>	<p>種別</p>
			<p>コンクリート</p>	<p>既存 増打ち</p>
	<p>鉄筋</p>	<p>鉄骨</p>	<p>SD295A SD345</p>	<p>SS400</p>
	<p>本体</p>	<p>連絡 通路</p>		
<p>単位：mm</p>				
<p>名称</p>			<p>加工棟 成型工場 建物1階平面図</p>	
<p>図番</p>			<p>臨界隔離壁として期待する部位 図臨建-4 加工棟 成型工場</p>	

凡例

：領域区分臨界隔離壁

主要な 構造材	柱, 梁	鉄筋コンクリート
	屋根, 壁	鉄筋コンクリート



単位 : mm


名	付属建物 第2核燃料倉庫	建物平面図
称	臨界隔離壁として期待する部位	
図 番	図臨建-5	付属建物 第2核燃料倉庫

凡例

■ : 領域区分臨界隔離壁

▨ : 別建物

主要な 構造材	柱, 梁	鉄骨鉄筋コンクリート、鉄骨
	屋根, 壁	鉄筋コンクリート



単位：mm

名称	付属建物 臨界隔離壁として期待する部位	原料貯蔵所 平面図
図番	図臨建-6	付属建物 原料貯蔵所

凡例

：領域区分臨界隔離壁

主要な 構造材	柱, 梁	鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート、鉄骨
	屋根, 壁	鉄筋コンクリート




単位 : mm

名	付属建物	第3核燃料倉庫	1階	平面図
称	臨界隔離壁として期待する部位			
図 番	図臨建-7	付属建物		第3核燃料倉庫

凡例

：領域区分臨界隔離壁



単位：mm

名称	付属建物 第3核燃料倉庫 2階 平面図 臨界隔離壁として期待する部位
図番	図臨建一8 付属建物 第3核燃料倉庫

凡例
 : 領域区分臨界隔離壁

表1 工事工程表(1/38)

安全機能一覧番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	設工認 名称 ^(注1)	変更の内容	令和2年 (2020年) 度					令和3年 (2021年) 度				
						11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
[1]	化学処理施設 (UF ₆ 蒸発・加水分解設備)	工場棟転換工場 原料倉庫	蒸発器【脱着式UF ₆ 配管、UF ₆ 配管系統、加熱水蒸気配管系統、ドレン水配管系統、窒素ガス配管系統を含む】	蒸発器(1)-A 蒸発器(1)-B 蒸発器(2)-A 蒸発器(2)-B	改造	—————					△	▽			
			原料倉庫地下ピット		変更なし								△	▽	
[2]			UF ₆ シリンダ	UF ₆ シリンダ	改造								△	▽	
[3]			IL:シリンダ過加熱防止インターロック												
[4]			IL:シリンダ圧力高インターロック												
[5]			IL:UF ₆ 漏えい拡大防止(電導度)インターロック	蒸発器(1)-A 蒸発器(1)-B 蒸発器(2)-A 蒸発器(2)-B	改造	—————					△	▽			
[6]			IL:地震インターロック(蒸発器、コールドトラップ、コールドトラップ(小))												
[7]			IL:シリンダ取外しインターロック												
[8]			フードボックス[コールドトラップ、コールドトラップ(小)、加水分解装置(エジェクタ)、循環貯槽]												
[9]			IL:UF ₆ 漏えい拡大防止(HF検知)インターロック	UF ₆ フードボックス	改造	—————					△	▽			
[10]			UF ₆ 漏えい警報設備(フードボックス内)												
[11]			防護カバー[蒸発器、コールドトラップ、コールドトラップ(小)、加水分解装置(エジェクタ)、循環貯槽、フードボックス]												
[12]			UF ₆ 漏えい警報設備(防護カバー内)	UF ₆ 防護カバー	新設	—————					△	▽			
[13]			UF ₆ 漏えい警報設備(防護カバー外)												
[14]			コールドトラップ【UF ₆ 配管系統、窒素ガス配管系統を含む】												
[15]			IL:コールドトラップ温度高インターロック	コールドトラップ(1) コールドトラップ(2)	改造	—————					△	▽			
[16]			IL:コールドトラップ圧力高インターロック												
[17]			コールドトラップ(小)【UF ₆ 配管系統、真空配管系統、窒素ガス配管系統を含む】												
[18]			IL:コールドトラップ(小)温度高インターロック	コールドトラップ(小)(1) コールドトラップ(小)(2)	改造	—————					△	▽			
[19]			IL:コールドトラップ(小)圧力高インターロック												
[20]			IL:コールドトラップ(小)抽集中の温度高インターロック												
[21]			加水分解装置(エジェクタ)【UO ₂ F ₂ 溶液配管系統を含む】												
[22]			循環貯槽【UO ₂ F ₂ 溶液配管系統を含む】	循環貯槽(1) 循環貯槽(2)	改造	—————					△	▽			
[23]			堰(循環貯槽)												
[24]			堰漏水検知警報設備	堰(循環貯槽)	新設	—————					△	▽			
[25]			IL:液貯槽ポンプ停止インターロック												
[26]			IL:循環貯槽液位高インターロック	循環貯槽(1) 循環貯槽(2)	改造	—————					△	▽			
[27]			IL:循環貯槽液位低インターロック												
[28]		工場棟転換工場 転換加工室	熱交換器	熱交換器(循環貯槽)(1) 熱交換器(循環貯槽)(2)	改造	—————					△	▽			
[29]			UO ₂ F ₂ 貯槽【UO ₂ F ₂ 溶液配管系統を含む】	UO ₂ F ₂ 貯槽(1)-A UO ₂ F ₂ 貯槽(1)-B UO ₂ F ₂ 貯槽(1)-C UO ₂ F ₂ 貯槽(2)-A UO ₂ F ₂ 貯槽(2)-B UO ₂ F ₂ 貯槽(2)-C	改造									△	▽

表1 工事工程表(2/38)

事業許可			設工器		令和2年 (2020年) 度					令和3年 (2021年) 度					
安全機能一覧 番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
[30]			熱交換器	熱交換器(UO ₂ F ₂ 貯槽)(1) 熱交換器(UO ₂ F ₂ 貯槽)(2)	改造										△▽
[31]			堰(UO ₂ F ₂ 貯槽)<UO ₂ F ₂ 貯槽、液受槽、調液貯槽>	堰(UO ₂ F ₂ 貯槽)(1) 堰(UO ₂ F ₂ 貯槽)(2)	新設										△▽
[32]			堰漏水検知警報設備												
[33]			飛散防止カバー<UO ₂ F ₂ 貯槽、液受槽、調液貯槽>	飛散防止カバー(1) 飛散防止カバー(2)	新設										△▽
[34]			I L : UO ₂ F ₂ 貯槽液位高インターロック	UO ₂ F ₂ 貯槽(1)-A UO ₂ F ₂ 貯槽(1)-B UO ₂ F ₂ 貯槽(1)-C UO ₂ F ₂ 貯槽(2)-A UO ₂ F ₂ 貯槽(2)-B UO ₂ F ₂ 貯槽(2)-C	改造										△▽
[35]			液受槽 [UO ₂ F ₂ 溶液配管系統を含む]	液受槽(1) 液受槽(2)	改造										△▽
[36]			I L : 液受槽液位高インターロック												
[37]			調液貯槽 [UO ₂ F ₂ 溶液配管系統を含む]	調液貯槽(1)-A 調液貯槽(1)-B 調液貯槽(2)-A 調液貯槽(2)-B	改造										△▽
[38]			熱交換器	熱交換器(調液貯槽)(1) 熱交換器(調液貯槽)(2)	改造										△▽
[39]			I L : 調液貯槽液位高インターロック	調液貯槽(1)-A 調液貯槽(1)-B 調液貯槽(2)-A 調液貯槽(2)-B	改造										△▽
[40]	(沈殿設備)		沈殿槽 [ウラン配管系統を含む]	沈殿槽(1)-A 沈殿槽(1)-B 沈殿槽(2)-A 沈殿槽(2)-B	改造										△▽
[41]			堰(液貯槽)<沈殿槽、熱成槽、遠心分離機(固液分離用)、ろ液分離槽、仕上げろ過機、濃縮液受槽、清澄液受槽、再生液貯槽、洗浄液受槽>	堰(液貯槽)(1) 堰(液貯槽)(2)	新設										△▽
[42]			堰漏水検知警報設備												
[43]			I L : 沈殿槽液位高インターロック	沈殿槽(1)-A 沈殿槽(1)-B 沈殿槽(2)-A 沈殿槽(2)-B	改造										△▽
[44]			I L : 沈殿槽流量比インターロック												
[45]			熱成槽 [ウラン配管系統、水配管系統を含む]	熱成槽(1)-A 熱成槽(1)-B 熱成槽(1)-C 熱成槽(1)-D 熱成槽(1)-E 熱成槽(2)-A 熱成槽(2)-B 熱成槽(2)-C 熱成槽(2)-D 熱成槽(2)-E	改造										△▽
[46]			I L : 熱成槽液位高インターロック												
[47]	(洗浄設備)		遠心分離機(洗浄用) [ADUスラリー配管系統、洗浄ろ液配管系統、水配管系統を含む]	遠心分離機(洗浄用)(1) 遠心分離機(洗浄用)(2)	改造										△▽
[48]			堰(洗浄槽)<遠心分離機(洗浄用)、洗浄槽、洗浄ろ液分離槽>	堰(洗浄槽)	新設										△▽
[49]			堰漏水検知警報設備												
[50]			洗浄槽 [ADUスラリー配管系統、水配管系統を含む]	洗浄槽(1)-A 洗浄槽(1)-B 洗浄槽(1)-C 洗浄槽(1)-D 洗浄槽(2)-A 洗浄槽(2)-B 洗浄槽(2)-C 洗浄槽(2)-D	改造										△▽
[51]			I L : 洗浄槽液位高インターロック												
[52]			洗浄ろ液分離槽 [洗浄ろ液配管系統を含む]	洗浄ろ液分離槽(1) 洗浄ろ液分離槽(2)	改造										△▽
[53]			I L : 洗浄ろ液分離槽液位高インターロック												
[54]	(固液分離設備)		遠心分離機(固液分離用) [ADUスラリー配管系統、ろ液配管系統、水配管系統を含む]	遠心分離機(固液分離用)(1) 遠心分離機(固液分離用)(2)	改造										△▽

表1 工事工程表(3/38)

安全機能一覧番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	設工区 名称 ^{注1)}	変更の内容	令和2年 (2020年) 度					令和3年 (2021年) 度											
						11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月							
[55]			ろ液分離槽【ろ液配管系統を含む】	ろ液分離槽(1)-A ろ液分離槽(2)-A ろ液分離槽(1)-B ろ液分離槽(2)-B	改造												△▽					
[56]						IL:ろ液分離槽液位高インターロック																
[57]			仕上げる過機【濃縮液配管系統、清澄液配管系統、水配管系統を含む】	仕上げる過機(1) 仕上げる過機(2)	改造														△▽			
[58]						ろ過器	ろ過器(転換工程)(1)-A ろ過器(転換工程)(1)-B ろ過器(転換工程)(2)-A ろ過器(転換工程)(2)-B	改造													△▽	
[59]			IL:仕上げる過機異常インターロック	仕上げる過機(1) 仕上げる過機(2)																		
[60]			濃縮液受槽【濃縮液配管系統を含む】	濃縮液受槽(1) 濃縮液受槽(2)	改造														△▽			
[61]						IL:濃縮液受槽液位高インターロック																
[62]			清澄液受槽【清澄液配管系統を含む】	清澄液受槽(1)-A 清澄液受槽(2)-A 清澄液受槽(1)-B 清澄液受槽(2)-B 清澄液受槽(1)-C 清澄液受槽(2)-C	改造															△▽		
[63]						IL:清澄液受槽液位高インターロック																
[64]						IL:清澄液受槽pH異常インターロック																
[65]						再生液貯槽【再生液配管系統を含む】	再生液貯槽(1)-A 再生液貯槽(2)-A 再生液貯槽(1)-B 再生液貯槽(2)-B 再生液貯槽(1)-C 再生液貯槽(2)-C	改造														
[66]			IL:再生液貯槽液位高インターロック																			
[67]			(乾燥設備)	洗浄液受槽【洗浄液配管系統を含む】	洗浄液受槽(1) 洗浄液受槽(2)	改造														△▽		
[68]							IL:洗浄液受槽液位高インターロック															
[69]	金属容器(溶液・スラリー)	金属容器(溶液・スラリー)		改造														△▽				
[70]	金属容器(溶液・スラリー)用台車	金属容器(溶液・スラリー)用台車		変更なし															△▽			
[71]	予備成型乾燥機【排気配管系統を含む】	予備成型乾燥機(1) 予備成型乾燥機(2)		改造															△▽			
[72]					乾燥機【排気配管系統を含む】	乾燥機(1) 乾燥機(2)	改造														△▽	
[73]	粉末回収ボックス	粉末回収ボックス(1)-A 粉末回収ボックス(2)-A 粉末回収ボックス(1)-B 粉末回収ボックス(2)-B 粉末回収ボックス(1)-C 粉末回収ボックス(2)-C		改造															△▽			
[74]					IL:乾燥機ベルト駆動停止インターロック																	
[75]					IL:乾燥機ADU厚み異常インターロック																	
[76]					IL:乾燥機温度高インターロック	乾燥機(1) 乾燥機(2)	改造															△▽
[77]	IL:乾燥機運転制御機構																					
[78]	ADUスクラバ【スクラバ液配管系統を含む】	ADUスクラバ(1) ADUスクラバ(2)		改造																△▽		
[79]					堰(ADUスクラバ)	堰(ADUスクラバ)(1) 堰(ADUスクラバ)(2)	改造															△▽
[80]	堰漏水検知警報設備																					
[81]	IL:ADUスクラバ液位高インターロック	ADUスクラバ(1) ADUスクラバ(2)	改造																△▽			
[82]				ADUスクラバポンプ停止警報設備																		
[83]	ADUブロータンク【ADU輸送配管系統を含む】	ADUブロータンク(1) ADUブロータンク(2)	改造																△▽			
[84]				ADU受けホッパ【ADU配管系統を含む】	ADU受けホッパ(1) ADU受けホッパ(2)	改造															△▽	
[85]	ADUバッグフィルタ【ADU配管系統、排気配管系統を含む】	ADUバッグフィルタ(1) ADUバッグフィルタ(2)	改造																△▽			
[86]				フードボックス(ADUバッグフィルタ)																	△▽	

表1 工事工程表(4/38)

安全機能一覧番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	設工認 名称 ^(注1)	変更の内容	令和2年 (2020年) 度					令和3年 (2021年) 度												
						11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月								
{87}	(焙焼還元設備)		ADUバックアップフィルタ	ADUバックアップフィルタ(1) ADUバックアップフィルタ(2)	改造													△	▽				
{88}			リサイクル粉搬送装置	リサイクル粉搬送装置(1) リサイクル粉搬送装置(2)	改造 変更なし														△	▽			
{89}			リサイクル粉投入ボックス [リサイクル粉末配管系統を含む]	リサイクル粉投入ボックス(1) リサイクル粉投入ボックス(2)	改造															△	▽		
{90}			リサイクル粉受けホッパ [リサイクル粉末配管系統を含む]	リサイクル粉受けホッパ(1) リサイクル粉受けホッパ(2)	改造															△	▽		
{91}			スクリーフィーダ																				
{92}			ポリユーマ [粉末配管系統を含む]	ポリユーマ(1) ポリユーマ(2)	改造																△	▽	
{93}			スクリーフィーダ																				
{94}			ロータリーキルン [UO ₂ 粉末配管系統、水素配管系統、窒素ガス配管系統、排ガス配管系統、水封ポットを含む]	ロータリーキルン(1) ロータリーキルン(2)	改造																△	▽	
{95}			ダストチャンバ	ダストチャンバ(1) ダストチャンバ(2)	変更なし																△	▽	
{96}			フードボックス(ロータリーキルン)[ロータリーキルン、UO ₂ プロータック]	ロータリーキルン(1) ロータリーキルン(2)	改造																△	▽	
{97}			ガスヒータ	ガスヒータ(1) ガスヒータ(2)	改造																△	▽	
{98}			I L : ロータリーキルンガスヒータ温度高インターロック																				
{99}			爆発圧力逃し機構																				
{100}			I L : ロータリーキルン温度低インターロック																				
{101}			I L : ロータリーキルン炉内圧力低インターロック																				
{102}			I L : 燃焼チャンバ失火インターロック	ロータリーキルン(1) ロータリーキルン(2)	改造																△	▽	
{103}			I L : ロータリーキルン過加熱防止インターロック																				
{104}			I L : 水素漏えい検知インターロック																				
{105}			I L : 地震インターロック																				
{106}			UO ₂ プロータック [UO ₂ 輸送配管系統を含む]	UO ₂ プロータック(1) UO ₂ プロータック(2)	改造																	△	▽
{107}	UO ₂ フィルタ [UO ₂ 配管系統、排気配管系統を含む]	UO ₂ フィルタ(1) UO ₂ フィルタ(2)	改造																	△	▽		
{108}	UO ₂ バックアップフィルタ	UO ₂ バックアップフィルタ(1) UO ₂ バックアップフィルタ(2)	改造																	△	▽		
{109}	フードボックス(UO ₂ フィルタ)	UO ₂ フィルタ(1) UO ₂ フィルタ(2)	改造																	△	▽		
{110}	UO ₂ 受けホッパ [UO ₂ 配管系統、排気配管系統を含む]	UO ₂ 受けホッパ(1) UO ₂ 受けホッパ(2)	改造																	△	▽		
{111}	フードボックス(UO ₂ 受けホッパ)																						
{112}	(粉砕・充填設備)		粉砕機 [UO ₂ 配管系統を含む]																				
{113}			粉砕機バグフィルタ	粉砕機(1) 粉砕機(2)	改造																△	▽	
{114}			フードボックス(粉砕機)																				
{115}			充填装置 [UO ₂ 配管系統を含む]	充填装置(1) 充填装置(2)	改造																△	▽	
{116}			フードボックス(充填装置)																				
{117}	(混合設備)		大型混合装置	大型混合装置	改造																△	▽	
{118}			サンブラ [酸化ウラン粉末配管系統、排気配管系統を含む]	サンブラ(1) サンブラ(2)	改造																△	▽	
{119}			バックアップフィルタ(サンブラ)	バックアップフィルタ(サンブラ)	改造																	△	▽
{120}			抜き出しボックス	抜き出しボックス(1) 抜き出しボックス(2)	変更なし																	△	▽

表1 工事工程表(5/38)

事業許可			設工区			令和2年 (2020年) 度					令和3年 (2021年) 度						
安全機能一覽番号	施設区分	設置場所	安全機能一覽名称	名称 ^{注1)}	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
[121]	(濃縮度混合設備)		フードボックス(サンブラ)	サンブラ (1) サンブラ (2)	改造										△▽		
[122]			回転混合機(金属容器(粉末)混合)	回転混合機 (金属容器 (粉末) 混合)	改造											△▽	
[123]			サンプリング台	サンプリング台	改造											△▽	
[124]			粉末輸送装置② (酸化ウラン配管系統、排気配管系統を含む)	粉末輸送装置②	改造												△▽
[125]			フードボックス(粉砕機)	粉砕機	改造												△▽
[126]			バグフィルタ														
[127]			バックアップフィルタ(粉末輸送装置②)	バックアップフィルタ (粉末輸送装置②)	改造												△▽
[128]			フードボックス(粉末輸送装置②)	粉末輸送装置②	改造												△▽
[129]			粉末充填ボックス	粉末充填ボックス	改造												△▽
[130]			粉末抽出ボックス (酸化ウラン粉末配管系統を含む)	粉末抽出ボックス	改造												△▽
[131]			濃縮度混合工程用クレーン	濃縮度混合工程用クレーン	改造												△▽
[132]			粉末輸送装置①ホッパー部① (酸化ウラン粉末配管系統、排気配管系統を含む)	粉末輸送装置①ホッパー部①	改造												△▽
[133]			フードボックス(混合装置) [粉末輸送装置①ホッパー部①、バグフィルタ (粉末輸送装置①)、混合装置]	粉末輸送装置①ホッパー部①	改造												△▽
[134]			バグフィルタ(粉末輸送装置①) (酸化ウラン粉末配管系統、排気配管系統を含む)	バグフィルタ (粉末輸送装置①)	改造												△▽
[135]	粉末回収ボックス	粉末回収ボックス	改造												△▽		
[136]	バックアップフィルタ(粉末輸送装置①)	バックアップフィルタ (粉末輸送装置①)	改造												△▽		
[137]	混合装置	混合装置	改造												△▽		
[138]	粉末梱包機	粉末梱包機	改造												△▽		
[139]	フードボックス(粉末梱包機)																
[140]	充填装置	充填装置	改造												△▽		
[141]	フードボックス(充填装置)																
[142]	粉末輸送装置①ホッパー部② (酸化ウラン粉末配管系統、排気配管系統を含む)	粉末輸送装置①ホッパー部②	改造												△▽		
[143]	フードボックス (粉末輸送装置①ホッパー部②)																
[144]	粗成型用プレス	粗成型用プレス	改造												△▽		
[145]	フードボックス (粗成型用プレス)																
[146]	スラグコンベア	スラグコンベア	改造												△▽		
[147]	粉末集塵装置 (排気配管系統を含む)	粉末集塵装置	改造												△▽		
[148]	バックアップフィルタ(粉末集塵装置)	バックアップフィルタ (粉末集塵装置)	改造												△▽		
[149]	造粒機 (酸化ウラン粉末配管系統を含む)	造粒機	改造												△▽		
[150]	フードボックス (造粒機)																
[151]	篩分機																
[152]	オーバーサイズ粉受器																
[153]	アンダーサイズ粉受器 [フードボックスを含む]	アンダーサイズ粉受器	改造												△▽		
[154]																	

表1 工事工程表(7/38)

安全機能一覧番号	事業許可			設工器		令和2年(2020年)度					令和3年(2021年)度				
	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
[189]			ろ過器(3)	ろ過器(3)	新設										▲▽
[190]			ろ液受槽(2) [ろ液配管系統を含む]												
[191]			IL:ろ液受槽(2) pH異常インターロック	ろ液受槽(2)	改造										▲▽
[192]			液位高警報設備												
[193]			解砕機 [気送配管系統を含む]	解砕機	改造										▲▽
[194]			解砕機フードボックス												
[195]			輸送装置 [ウラン粉末配管系統、排気配管系統を含む]	輸送装置	改造										▲▽
[196]			バックアップフィルタ(輸送装置)	バックアップフィルタ(輸送装置)	改造										▲▽
[197]			フードボックス(仮焼炉) [輸送装置、仮焼炉]	輸送装置	改造										▲▽
[198]			仮焼炉 [ウラン粉末配管系統、排気配管系統、循環液配管系統を含む]	仮焼炉	改造										▲▽
[199]			IL:仮焼炉温度高インターロック												
[200]			粉末受けホッパ [ウラン粉末配管系統を含む]	粉末受けホッパ	改造										▲▽
[201]			充填ボックス												
[202]	(ウラン回収設備(第2系列))	工場棟転換工場廃棄物処理室	イオン交換装置(吸着塔) [廃液配管系統、乾燥空気配管系統、水配管系統を含む]	イオン交換装置(吸着塔)(1)~(12)	改造										▲▽
[203]			堰(ウラン回収第2系列-1)	堰(ウラン回収第2系列-1)	新設										▲▽
[204]			堰漏水検知警報設備												
[205]			フードボックス(イオン交換装置)	イオン交換装置(吸着塔)(1)~(12)	改造										▲▽
[206]		工場棟転換工場チェックタンク室	酸洗装置 [硝酸ウラニル配管系統を含む]	酸洗装置	改造										▲▽
[207]			オーバーフロー液受槽	オーバーフロー液受槽	改造										▲▽
[208]			IL:オーバーフロー液受槽液位高インターロック												
[209]			堰(ウラン回収第2系列-2) <酸洗装置、溶出槽、中間槽、溶出液受槽、リサイクル液受槽、洗浄液受槽、沈殿槽、ろ液受槽、清澄液受槽>	堰(ウラン回収第2系列-2)	新設										▲▽
[210]			堰漏水検知警報設備												
[211]			投入ボックス [粉末配管系統を含む]	投入ボックス(1) 投入ボックス(2)	改造										▲▽
[212]			溶出槽 [硝酸ウラニル配管系統、乾燥空気配管系統を含む]	溶出槽(1) 溶出槽(2)	改造										▲▽
[213]			抜出ボックス	抜出ボックス(1) 抜出ボックス(2)	変更なし										▲▽
[214]			中間槽 [硝酸ウラニル配管系統、乾燥排気配管系統を含む]	中間槽(1) 中間槽(2)	改造										▲▽
[215]			ろ過器	ろ過器(中間槽)(1) ろ過器(中間槽)(2)	変更なし										▲▽
[216]			IL:中間槽液位高インターロック	中間槽(1) 中間槽(2)	改造										▲▽
[217]			溶出液受槽 [溶出液配管系統を含む]	溶出液受槽(1) 溶出液受槽(2) 溶出液受槽(3)	改造										▲▽
[218]			IL:溶出液受槽液位高インターロック												
[219]			リサイクル液受槽 [リサイクル液配管系統を含む]	リサイクル液受槽(1) リサイクル液受槽(2) リサイクル液受槽(3)	改造										▲▽
[220]			IL:リサイクル液受槽液位高インターロック												
[221]			洗浄液受槽 [洗浄液配管系統を含む]	洗浄液受槽(1) 洗浄液受槽(2)	改造										▲▽
[222]			IL:洗浄液受槽液位高インターロック												

表1 工事工程表(8/38)

安全機能一覧番号	事業許可			設工認		令和2年(2020年)度					令和3年(2021年)度					
	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
[223]			沈殿槽【ADUスラリー配管系統を含む】	沈殿槽(1) 沈殿槽(2)	改造											
[224]			IL: 沈殿槽液位高インターロック													
[225]			遠心分離機【ADUケーキ配管系統、ろ液配管系統を含む】	遠心分離機	改造											
[226]			IL: 遠心分離機異常インターロック													
[227]			ろ液受槽【ろ液配管系統を含む】	ろ液受槽	改造											
[228]			仕上げろ過器	仕上げろ過器	変更なし											
[229]			IL: ろ液受槽 pH異常インターロック	ろ液受槽	改造											
[230]			IL: ろ液受槽液位高インターロック													
[231]			清澄液受槽【清澄液配管系統を含む】	清澄液受槽	改造											
[232]			液位高警報設備													
[233]			乾燥機【ADU粉末配管系統、乾燥空気配管系統、乾燥排気配管系統、凝縮液配管系統を含む】	乾燥機	改造											
[234]			乾燥排気フィルタ	乾燥排気フィルタ	変更なし											
[235]			ADU受ホッパ【ADU配管系統を含む】	ADU受ホッパ	改造											
[236]			ADU抜出ボックス	ADU抜出ボックス	変更なし											
[237]			工場標転換工場 転換加工室	粉砕機	粉砕機	改造										
[238]				フードボックス(粉砕機)												
[239]				スクラップ仮焼炉【仮焼排気配管系統、仮焼ポートを含む】	スクラップ仮焼炉	改造										
[240]				仮焼ポート用台車	仮焼ポート用台車	改造										
[241]				IL: スクラップ仮焼炉温度高インターロック	スクラップ仮焼炉	改造										
[242]				ヒュームフード(1)	ヒュームフード(1)	改造										
[243]				工場標転換工場 チェックタンク 室	ヒュームフード(2)	ヒュームフード(2)	改造									
[244]			箱型乾燥機【乾燥トレイを含む】		箱型乾燥機	改造										
[245]			(ウラン回収設備 第3系列)	付属建物除染 室・分析室作業 室(2)	回転混合機											
[246]	フードボックス(粉末投入用) (回転混合機)	回転混合機			改造											
[247]	フードボックス(回転混合機)															
[248]	粉末回収ボックス	粉末回収ボックス			改造											
[249]	(ウラン回収設備 第4系列)	付属建物シリン ダ洗浄機洗浄室	シリンダ洗浄装置【配管系統を含む】	シリンダ洗浄装置 シリンダ検査装置	改造											
[250]			堰<シリンダ洗浄装置、洗浄液受槽、スクラバ、副圧貯槽>	堰(シリンダ洗浄装置)	新設											
[251]			堰漏水検知警報設備													
[252]			スクラバ【配管系統を含む】	スクラバ	改造											
[253]			液位高警報設備													
[254]			洗浄液受槽(1)【配管系統を含む】	洗浄液受槽(1)	改造											
[255]			液位高警報設備													
[256]			洗浄液受槽(2)【配管系統を含む】	洗浄液受槽(2)	改造											
[257]			液位高警報設備													

表1 工事工程表(9/38)

安全機能一覧番号	事業許可			設工認		令和2年(2020年)度					令和3年(2021年)度						
	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^{注1)}	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
[258]			クレーン	クレーン(洗浄室)	変更なし										△▽		
[259]		付属建物シリンダ洗浄機沈殿槽室	洗浄残渣沈殿槽【ウラン配管系統を含む】	洗浄残渣沈殿槽(1)	改造										△▽		
[260]			I L: 洗浄残渣沈殿槽液位高インターロック	洗浄残渣沈殿槽(2)													
[261]				ろ過器	ろ過器	改造										△▽	
[262]				遠心分離機【配管系統を含む】	遠心分離機	改造										△▽	
[263]				液受槽	液受槽	改造										△▽	
[264]	成形成設(圧縮成型設備)		工場棟成型工場パレット加工室	繰返し粉搬送装置(ホッパ)	繰返し粉ホッパ台車(1) 繰返し粉ホッパ台車(2)	変更なし										△▽	
[265]				繰返し粉搬送装置	繰返し粉搬送装置	変更なし										△▽	
[266]				繰返し粉搬送ホッパ(1)【ウラン粉末配管系統を含む】	繰返し粉中間ホッパ	改造											△▽
[267]				フードボックス(繰返し粉搬送ホッパ(1))													
[268]				繰返し粉小分けボックス	繰返し粉小分けボックス	改造											△▽
[269]				繰返し粉搬送ホッパ(2)【ウラン粉末配管系統を含む】	繰返し粉投入ホッパ	改造											△▽
[270]				フードボックス(繰返し粉搬送ホッパ(2))													
[271]				バックアップフィルタ(繰返し粉搬送ホッパ(2))	バックアップフィルタ(1)	改造											△▽
[272]				繰返し粉投入ボックス													
[273]				容器昇降リフト	繰返し粉投入ボックス	改造											△▽
[274]				明替えボックス	明替えボックス	変更なし											△▽
[275]				大型混合装置	大型混合装置(1) 大型混合装置(2)	改造											△▽
[276]				八面体ボックス	大型粉末容器取出ボックス(1) 大型粉末容器取出ボックス(2)	改造											△▽
[277]				大型粉末容器用クレーン	大型粉末容器用クレーン(1) 大型粉末容器用クレーン(2)	改造											△▽
[278]				原料粉末搬送ホッパ【ウラン粉末配管系統を含む】	原料粉末ホッパ(1) 原料粉末ホッパ(2)	改造											△▽
[279]				バックアップフィルタ(原料粉末搬送ホッパ)	バックアップフィルタ(2)	改造											△▽
[280]				バックアップフィルタ(3)		改造											△▽
[280]				フードボックス(原料粉末搬送ホッパ、組成型用プレスフィーダ)	原料粉末ホッパ(1) 原料粉末ホッパ(2)	改造											△▽
[281]				粉末混合機													
[282]				フードボックス(粉末投入用)(粉末混合機)	粉末混合機(1) 粉末混合機(2)	改造											△▽
[283]				組成型用プレス													
[284]				フードボックス(組成型用プレス)	組成型用プレス(1) 組成型用プレス(2)	改造											△▽
[285]				組成型用プレスフィーダ	原料粉末ホッパ(1) 原料粉末ホッパ(2)	改造											△▽
[286]				スラグコンベア	スラグコンベア(1) スラグコンベア(2)	改造											△▽
[287]				粉末集塵装置(組成型工程)【ウラン粉末配管系統を含む】													
[288]				フードボックス(粉末集塵装置(組成型工程))	粉末集塵装置(1) 粉末集塵装置(2)	改造											△▽
[289]				バックアップフィルタ(粉末集塵装置(組成型工程))	バックアップフィルタ(4) バックアップフィルタ(5)	改造											△▽

表1 工事工程表(10/38)

安全機能一覧番号	事業許可			設工器		令和2年(2020年)度					令和3年(2021年)度				
	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
[290]			造粒機〔ウラン粉末配管系統を含む〕												
[291]			アンダーサイズ粉受器	造粒機(1) 造粒機(2)	改造										△▽
[292]			フードボックス(造粒機)												
[293]			造粒粉末小分けボックス	造粒粉末小分けボックス(1)	変更なし										△▽
				造粒粉末小分けボックス(2)	改造										△▽
[294]			造粒粉末輸送ホッパ(1)〔ウラン粉末配管系統を含む〕	造粒粉末ホッパ(1) 造粒粉末ホッパ(2)	改造										△▽
[295]			フードボックス(造粒粉末輸送ホッパ(1))												
[296]			造粒粉末輸送ホッパ(2)〔ウラン粉末配管系統を含む〕												
[297]			フードボックス(造粒粉末輸送ホッパ(2)、潤滑剤混合機)	潤滑剤混合機(1) 潤滑剤混合機(2)	改造										△▽
[298]			潤滑剤混合機												
[299]			回転混合機(金属容器(粉末)混合)	回転混合機(1) 回転混合機(2) 回転混合機(3) 回転混合機(4)	改造										△▽
[300]			本成型用プレス												
[301]			フードボックス(本成型用プレス)												
[302]			本成型用プレスフィーダ	本成型用プレス(1) 本成型用プレス(2)	改造										△▽
[303]			本成型用プレスホッパ												
[304]			ベレットコンベア												
[305]			ベレット移替機												
[306]			フードボックス(ベレット移替機)	ベレット移替機(1) ベレット移替機(2)	改造										△▽
[307]			圧粉体密度測定装置												
[308]			ボートコンベア												
[309]			乗移台1	乗移台1	改造										△▽
[310]			粉末集塵装置(本成型工程)〔ウラン粉末配管系統を含む〕	粉末集塵装置(3) 粉末集塵装置(4)	改造										△▽
[311]			フードボックス(粉末集塵装置(本成型工程))												
[312]			バックアップフィルタ(粉末集塵装置(本成型工程))	バックアップフィルタ(6) バックアップフィルタ(7)	改造 改造										△▽ △▽
[313]			試験用プレス												
[314]			フードボックス(試験用プレス)	試験用プレス	改造										△▽
[315]			フードボックス(1)	フードボックス(1)	変更なし										△▽
[316]			フードボックス(2)	フードボックス(2)	改造										△▽
[317]			フードボックス(3)	フードボックス(3)	変更なし										△▽

表1 工事工程表(11/38)

事業許可				設工認		令和2年 (2020年) 度					令和3年 (2021年) 度								
安全機能一覧 番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月				
[318]	(焼結設備)		連続焼結炉【水素配管系統、窒素配管系統（地震時供給系）、窒素配管系統、冷却水配管系統を含む】	連続焼結炉(1) 連続焼結炉(2)	改造														
[319]			IL：連続焼結炉供給ガス圧力低下インターロック																
[320]			IL：連続焼結炉着火源喪失インターロック																
[321]			IL：水素漏えい検知インターロック																
[322]			IL：連続焼結炉過加熱防止インターロック																
[323]			IL：連続焼結炉冷却水圧力低下インターロック																
[324]			IL：地震インターロック																
[325]			爆発圧力逃し機構																
[326]			(研削設備)		バッチ式小型焼結炉【水素配管系統、窒素配管系統（地震時供給系）、冷却水配管系統を含む】	バッチ式小型焼結炉	改造												
[327]					IL：供給ガス圧力低下インターロック														
[328]					IL：着火源喪失警報														
[329]					IL：水素漏えい検知インターロック														
[330]					IL：バッチ式小型焼結炉過加熱防止インターロック														
[331]					IL：バッチ式小型焼結炉冷却水圧力低下インターロック														
[332]					IL：地震インターロック														
[333]	爆発圧力逃し機構																		
[334]	(研削設備)		センターレスグラインダ	センターレスグラインダ(1)～(4)	改造														
[335]			ベレットコンベア	ベレットコンベア(1)～(4)	改造														
[336]			パーツフィーダ	パーツフィーダ(1)～(4)	改造														
[337]			フードボックス（センターレスグラインダ）	センターレスグラインダ(1)～(4)	改造														
[338]			フードボックス（パーツフィーダ）	パーツフィーダ(1)～(4)	改造														
[339]			ベレット配列機	ベレット配列機(1)～(4)	改造														
[340]			ベレットトレイコンベア	ベレットトレイコンベア	改造														
[341]			冷却水循環槽（研削用）（冷却水配管系統を含む）	冷却水循環槽(1)～(4)	改造														
[342]			遠心分離機（研削用）（冷却水配管系統、ロータを含む）	遠心分離機(1)～(4)	改造														
[343]			(ベレット検査設備)		ベレット外観検査装置（外観検査用）	ベレット外観検査装置(1)～(6)	改造												
[344]	金属容器（ベレット）受																		
[345]	ベレット外観検査装置（寸法・密度検査用）	ベレット寸法密度検査装置			変更なし														
[346]	ベレット外観検査装置（焼結体密度検査用）	焼結体密度検査装置	変更なし																
[347]	(粉末再生設備)		洗浄ボックス	洗浄ボックス(1) 洗浄ボックス(2)	改造														
[348]			ロータ用台車(1)	ロータ用台車(1)	変更なし														
[349]			液受槽（洗浄ボックス）	液受槽(1) 液受槽(2)	追加														
[350]			循環槽（洗浄ボックス）【洗浄水配管系統を含む】	循環槽A・B	追加														
[351]			ろ過器（洗浄ボックス）	ろ過器(1)	追加														

表1 工事工程表(12/38)

事業許可			設工認		令和2年 (2020年) 度					令和3年 (2021年) 度					
安全機能一覧 番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
[352]			遠心分離機 (洗浄ボックス) 【洗浄水配管系統、ロータを含む】	スラッジ回収機能付き遠心分離機	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[353]			スラッジ回収ボックス												
[354]			研削屑乾燥機【研削屑乾燥パットを含む】	研削屑乾燥機(1) 研削屑乾燥機(2)	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[355]			I L : 研削屑乾燥機乾燥条件未 達取り出し防止インターロック												
[356]			フードボックス (1,2系酸化明替 用)	フードボックス(4) フードボックス(5)	変更なし										△▽
[357]			ベレット明替機	ベレット明替機	変更なし										△▽
[358]			I L : ベレット明替機1ポート 制限インターロック												
[359]			酸化炉【ラック搬送装置、ポート (酸化)を含む】	酸化炉(1)-A 酸化炉(1)-B 酸化炉(2)-A 酸化炉(2)-B	改造 改造 改造 改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[360]			I L : 酸化炉温度高インター ロック												
[361]			粉砕機												
[362]			フードボックス (粉末投入用) (粉砕機)	粉砕機(1) 粉砕機(2)	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[363]			フードボックス (粉砕機)												
[364]			フードボックス(洗浄用)【配管系統 を含む】	洗浄ボックス(3)	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[365]			液受槽 (フードボックス(洗浄 用))	液受槽(3)	追加				■	■	■	■	■	■	△▽
[366]			ろ過器 (フードボックス(洗浄 用))	ろ過器(2)	追加				■	■	■	■	■	■	△▽
[367]			遠心分離機 (フードボックス(洗 浄用))【洗浄水配管系統、ロー タを含む】	遠心分離機(5)	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[368]	(圧縮成型設備)	加工機成型工場 ベレット加工室	粉末篩分機												
[369]			フードボックス (粉末投入用) (粉末篩分機)	粉末篩分機(1) 粉末篩分機(2)	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[370]			フードボックス (粉末篩分機)												
[371]			粉末篩分機用電動リフト	電動リフト(1) 電動リフト(2) 電動リフト(3) 電動リフト(4)	変更なし										△▽
[372]			粉末混合機1												
[373]			フードボックス (粉末投入用) (粉末混合機1)	一次混合機	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[374]			容器リフト (粉末混合機1)												
[375]			フードボックス (粉末混合機1)												
[376]			粉末明替用フードボックス	フードボックス(1) フードボックス(2)	改造 変更なし				■	■	■	■	■	■	△▽
[377]			回転混合機 (金属容器(粉末)混合)	回転混合機(1) 回転混合機(2) 回転混合機(3)	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[378]			粉末混合機2												
[379]			フードボックス (粉末投入用) (粉末混合機2)	二次混合機	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[380]			粉砕機												
[381]			容器リフト (粉末混合機2)												
[382]			フードボックス (粉末混合機2)												
[383]			中型混合機												
[384]			フードボックス (粉末投入用) (中型混合機)	濃度調整混合機	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[385]			フードボックス (中型混合機)												

表1 工事工程表(13/38)

安全機能一覧番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^{注1)}	変更の内容	令和2年(2020年)度					令和3年(2021年)度							
						11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月			
[386]			中型混合機用電動リフト	電動リフト(3)	変更なし													△▽
[387]			粗成型用プレス	粗成型用プレス	改造	—————												△▽
[388]			フードボックス(粗成型用プレス)			—————												
[389]			粗成型用プレスフィーダ	粗成型用プレスフィーダ	改造	—————												△▽
[390]			フードボックス(粗成型用プレスフィーダ)			—————												
[391]			スラグコンベア	スラグコンベア	改造	—————												△▽
[392]			粉末集塵装置(粗成型工程)【クラ ン粉末配管系統を含む】	粉末集塵装置(1)	改造	—————												△▽
[393]			フードボックス(粉末集塵装置 (粗成型工程))			—————												
[394]			バックアップフィルタ(粉末集 塵装置(粗成型工程))	バックアップフィルタ(1)	変更なし	—————												△▽
[395]			造粒機	造粒機	改造	—————												△▽
[396]			フードボックス(造粒機)			—————												
[397]			本成型用プレス	本成型用プレス	改造	—————												△▽
[398]			フードボックス(本成型プレ ス)			—————												
[399]			本成型用プレスホッパ	本成型用プレス	改造	—————												△▽
[400]			フードボックス(粉末投入用) (本成型用プレス)			—————												
[401]			ペレットコンベア			—————												
[402]			ペレット整列機	ペレット整列機	改造	—————												△▽
[403]			フードボックス(ペレット整列 機)			—————												
[404]			本成型プレス用電動リフト	電動リフト(4)	変更なし	—————												△▽
[405]			粉末集塵装置(本成型工程)【クラ ン粉末配管系統を含む】	粉末集塵装置(2)	改造	—————												△▽
[406]			フードボックス(粉末集塵装置 (本成型工程))			—————												
[407]			バックアップフィルタ(粉末集 塵装置(本成型工程))	バックアップフィルタ(2)	変更なし	—————												△▽
[408]	(焼結設備)		連続焼結炉【水素配管系統、窒素配 管系統(地震時供給系)、窒素配管 系統、冷却水配管系統を含む】	連続焼結炉	改造													△▽
[409]			I L : 連続焼結炉供給ガス圧力 低下インターロック			—————												
[410]			I L : 連続焼結炉着火源喪失イ ンターロック			—————												
[411]			I L : 水素漏えい検知インター ロック			—————												
[412]			I L : 連続焼結炉過加熱防止イ ンターロック			—————												
[413]			I L : 連続焼結炉冷却水圧力低 下インターロック			—————												
[414]			I L : 地震インターロック			—————												
[415]			爆発圧力逃し機構			—————												
[416]	(研削設備)		センターレスグライнда	センターレスグライнда	改造	—————												△▽
[417]			ペレットコンベア	ペレットコンベア	改造	—————												△▽
[418]			パーツフィーダ	パーツフィーダ	改造	—————												△▽
[419]			フードボックス(センターレス グライнда)	センターレスグライнда	改造	—————												△▽
[420]			フードボックス(パーツフィー ダ)	パーツフィーダ	改造	—————												△▽

表1 工事工程表(14/38)

安全機能一覧番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	令和2年 (2020年) 度					令和3年 (2021年) 度						
						11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
[421]	(ベレット検査設備)		ベレット配列機	ベレット配列機	改造	■					■						
[422]			冷却水循環槽(研削用)(冷却水配管系統を含む)	冷却水循環槽	改造	■					■						
[423]			遠心分離機(研削用)[冷却水配管系統、ロータを含む]	遠心分離機(1)	変更なし						■						
[424]			ベレット外観検査装置	ベレット外観検査装置	改造	■					■						
[425]			金属容器(ベレット)受														
[426]			ベレット寸法密度測定台	ベレット寸法密度測定台	改造	■					■						
[427]			(粉末再生設備)		洗浄ボックス	洗浄ボックス(1) 洗浄ボックス(2)	変更なし						■				
[428]					ロータ用台車(2)	ロータ用台車(2)	変更なし						■				
[429]					洗浄水循環槽(洗浄用)[洗浄水配管系統を含む]	洗浄水循環槽(1) 洗浄水循環槽(2)	改造	■					■				
[430]					ろ過器	ろ過器	追加	■					■				
[431]	遠心分離機(洗浄用)[洗浄水配管系統、ロータを含む]	遠心分離機(2) 遠心分離機(3)			変更なし						■						
[432]	研削屑乾燥機(研削屑乾燥パットを含む)	研削屑乾燥機			改造	■					■						
[433]	1L:研削屑乾燥機乾燥条件未達取り出し防止インターロック																
[434]	粉末再生フードボックス	フードボックス(3)			変更なし						■						
[435]	酸化炉(ラック搬送装置、ポート(酸化)を含む)	酸化炉			改造	■					■						
[436]	1L:酸化炉温度高インターロック																
[437]	粉砕機																
[438]			フードボックス(粉末投入用)(粉砕機)	粉砕機	改造	■					■						
[439]			フードボックス(粉砕機)														
[440]	(被覆施設(燃料棒組立設備))	工場棟成型工場 燃料棒溶接室	乾燥機[ベレットトレイを含む]	ベレット乾燥機(1),(2),(3),(4),(6),(8),(9),(10)	改造	■					■						
[441]			ベレット挿入機	ベレット挿入機Ⅰ系 ベレット挿入機Ⅱ系	改造	■					■						
[442]			ベレットトレイ用台車(3)	ベレットトレイ用台車(3)	変更なし						■						
[443]			端面洗浄機	端面洗浄機Ⅰ系 端面洗浄機Ⅱ系	変更なし						■						
[444]			端栓圧入機	端栓圧入機Ⅰ系 端栓圧入機Ⅱ系	改造	■					■						
[445]			端栓溶接装置		上部端栓周溶接装置Ⅰ系 下部端栓周溶接装置Ⅰ系 上部端栓周溶接装置Ⅱ系 下部端栓周溶接装置Ⅱ系	変更なし						■					
					H e 加圧溶接装置Ⅰ系 H e 加圧溶接装置Ⅱ系	改造	■					■					
[446]			(燃料棒搬送設備)		燃料棒ラインコンベア[ロッドトレイを含む]	ラインコンベアⅠ系(1)~(6) ラインコンベアⅡ系(1) ラインコンベアⅡ系(2)~(6) 払出しコンベアⅠ系 払出しコンベアⅡ系	改造 変更なし 改造 改造 改造	■					■				
[447]			(燃料棒補修設備)		端栓切斷機	端栓切斷機	変更なし						■				
[448]					端栓圧入機	端栓圧入機	変更なし						■				
[449]			UO ₂ 明替ボックス	UO ₂ 明替ボックス	改造	■					■						

表1 工事工程表(15/38)

安全機能一覧番号	事業許可			設工認		令和2年(2020年)度					令和3年(2021年)度				
	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
[450]	(燃料棒搬送設備)	工場棟組立工場 燃料棒検査室	燃料棒ラインコンベア〔ロッドトレイ、ロッドチャンネルを含む〕	受入コンベア UT前コンベア シールX線前コンベア トレイ搬送コンベア 全長・重量前コンベア トレイスタックコンベア 燃料棒スタックコンベアA γ線走査コンベア 燃料棒スタックコンベアB 燃料棒供給コンベア チャンネル搬送コンベア チャンネルスタックコンベア	改造										△▽
[451]	(燃料棒検査設備)	工場棟組立工場 燃料棒検査室	燃料棒検査装置(超音波式)	超音波検査装置	改造										△▽
[452]			X線検査装置	シールX線検査装置	改造										△▽
[453]			燃料棒全長・重量測定装置	燃料棒全長・重量測定装置	改造										△▽
[454]			燃料棒検査装置(渦電流式)	渦電流検査装置	変更なし										△▽
[455]			γ線走査装置	γ線走査装置	変更なし										△▽
[456]			ヘリウムリーク試験装置	ヘリウムリーク試験装置	改造										△▽
[457]			定盤	燃料棒検査定盤(1)(2) 燃料棒立会検査定盤	改造										△▽
[458]			燃料棒受台	燃料棒受台	変更なし										△▽
[459]	(燃料棒組立設備)	加工機成型型工場 燃料棒溶接室	乾燥機(ペレットトレイを含む)	ペレット乾燥機(1) ペレット乾燥機(2)	変更なし										△▽
[460]			ペレット挿入機	ペレット挿入機	変更なし										△▽
[461]			ペレットトレイ用台車(4)	ペレットトレイ用台車(4)	変更なし										△▽
[462]			端栓圧入機	端栓圧入機	変更なし										△▽
[463]			端栓溶接装置	He加圧溶接装置 端栓周溶接装置	変更なし										△▽
[464]	(燃料棒補修設備)		端栓切断機	端栓切断機	改造										△▽
[465]			ペレット取出台	ペレット取出台	改造										△▽
[466]	(燃料棒搬送設備)		燃料棒ラインコンベア	燃料棒ラインコンベア	改造										△▽
[467]	(燃料棒検査設備)		γ線走査装置	γ線走査装置	変更なし										△▽
[468]			スタック台	スタック台	変更なし										△▽
[469]	組立施設 (燃料集合体組立設備)	工場棟組立工場 燃料集合体組立室	マガジン挿入装置	マガジン挿入装置	変更なし										△▽
[470]			マガジン昇降台	マガジン昇降台	変更なし										△▽
[471]			マガジン	マガジン	変更なし										△▽
[472]			運搬台車	運搬台車	改造										△▽
[473]			マガジン架台	マガジン架台(1) マガジン架台(2) マガジン架台(3)	改造										△▽
[474]			姿勢変換台	マガジン姿勢変換台	改造										△▽
[475]			燃料集合体組立装置	燃料集合体組立装置(1) 燃料集合体組立装置(2) 燃料集合体組立装置(3)	改造										△▽
[476]			マガジン架台部	マガジン架台部	変更なし										△▽
[477]			燃料集合体洗浄装置	燃料集合体洗浄装置 拘束力検査測定台	改造										△▽
[478]			ホイス	ジブクレーン(1)	改造										△▽
[479]	(燃料集合体検査設備)		燃料集合体検査台	エンベロープ検査装置	改造										△▽
[480]			燃料棒間隔測定装置	チャンネル検査装置	改造										△▽
[481]			燃料集合体検査定盤	燃料集合体検査定盤	改造										△▽

表1 工事工程表(16/38)

安全機能一覧番号	事業許可			設工区		令和2年(2020年)度					令和3年(2021年)度						
	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
[482]			燃料集集体検査測定台	燃料集集体検査測定台(1) 燃料集集体検査測定台(2) 燃料集集体検査測定台(3)	変更なし										△▽		
[483]			ホイス	ジブクレーン(2) ジブクレーン(3)	改造											△▽	
[484]			工場棟組立工場 燃料検査室	燃料集集体外観検査台	燃料集集体外観検査台	改造											△▽
[485]				燃料集集体嵌合台	燃料集集体検査ビット(1) 燃料集集体検査ビット(2) 燃料集集体検査ビット(3)	改造											△▽
[486]			核燃料物質の貯蔵施設 (原料貯蔵設備)	付属建物原料貯蔵所	粉末輸送容器貯蔵枠	粉末輸送容器貯蔵枠(1) 粉末輸送容器貯蔵枠(2)	改造										△▽
[487]	シリング貯蔵ビット	シリング貯蔵ビット			変更なし											△▽	
[488]	UF ₆ シリング	UF ₆ シリング			改造											△▽	
[489]	シリング転倒装置	シリング転倒装置(原料貯蔵所)			改造											△▽	
[490]	天井走行クレーン	天井走行クレーン(原料貯蔵所5t)			改造											△▽	
[491]	工場棟転換工場 原料倉庫	シリング貯蔵架台			シリング貯蔵架台(1)~(3)	改造											△▽
[492]		UF ₆ シリング		UF ₆ シリング	改造											△▽	
[493]		シリング転倒装置		シリング転倒装置	改造											△▽	
[494]		天井走行クレーン		天井走行クレーン(転換5t)	変更なし											△▽	
[495]	(粉末貯蔵設備)	工場棟転換工場 転換加工室		大型粉末容器貯蔵架台	大型粉末容器貯蔵架台(1)~(6)	改造										△▽	
[496]			大型粉末容器	大型粉末容器	改造											△▽	
[497]			大型粉末容器用台車	大型粉末容器用台車	改造											△▽	
[498]			仕掛品貯蔵棚	仕掛品貯蔵棚(1)~(3)	改造											△▽	
[499]			SUS容器	SUS容器	変更なし											△▽	
[500]			SUS容器用台車(3)	SUS容器用台車(3)	変更なし											△▽	
[501]			SUS容器用台車(4)	SUS容器用台車(4)	変更なし											△▽	
[502]			スクラップ貯蔵棚(粉末用)	スクラップ貯蔵棚(粉末用)	改造											△▽	
[503]			SUS容器	SUS容器	変更なし											△▽	
[504]			運搬台車	運搬台車(1)~(7)	改造											△▽	
[505]			SUS容器	SUS容器	変更なし											△▽	
[506]			金属容器(粉末)	金属容器(粉末)	改造											△▽	
[507]			中間仕掛品一時貯蔵棚	中間仕掛品一時貯蔵棚(1) 中間仕掛品一時貯蔵棚(2)	改造											△▽	
[508]			金属容器(粉末)	金属容器(粉末)	改造											△▽	
[509]			金属容器(粉末)用台車(1)	金属容器(粉末)用台車(1)	改造											△▽	
[510]	工場棟成型工場 ペレット加工室	粉末一時貯蔵棚	粉末一時貯蔵棚(1)~(4)	改造											△▽		
[511]		金属容器(粉末)	金属容器(粉末)	改造											△▽		
[512]		SUS容器	SUS容器	変更なし											△▽		
[513]		金属容器(粉末)用台車(2)	金属容器(粉末)用台車(2)	改造											△▽		
[514]		スクラップ貯蔵棚(粉末用)	スクラップ貯蔵棚(粉末用)(1)~(16)	改造											△▽		
[515]		金属容器(粉末)	金属容器(粉末)	改造											△▽		

表1 工事工程表(17/38)

安全機能一覧番号	事業許可		設工器		令和2年(2020年)度					令和3年(2021年)度					
	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^{注1)}	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
[516]			SUS容器	SUS容器	変更なし										△▽
[517]		加工棟成型工場 ペレット加工室	粉末一時貯蔵棚	粉末一時貯蔵棚(1)~(6)	改造										△▽
[518]			金属容器(粉末)	金属容器(粉末)	改造										△▽
[519]			SUS容器	SUS容器	変更なし										△▽
[520]			SUS容器用台車(1)	SUS容器用台車(1)	変更なし										△▽
[521]			金属容器(粉末)用台車(3)	金属容器(粉末)用台車(3)-1 金属容器(粉末)用台車(3)-2	変更なし										△▽
[522]		加工棟成型工場 前室(2)	フードボックス	フードボックス(4)	変更なし										△▽
[523]		加工棟成型工場 粉末貯蔵室(1)	原料粉末貯蔵棚	原料粉末貯蔵棚(1) 原料粉末貯蔵棚(2)	改造 ^{注1)}										▽
[524]			SUS容器	SUS容器	変更なし										△▽
[525]			粉末貯蔵室(1)用電動リフト	電動リフト(5)	変更なし ^{注2)}										▽
[526]		加工棟成型工場 粉末貯蔵室(2)	スクラップ貯蔵棚(粉末用)	スクラップ貯蔵棚(粉末用)(1)~(4)	改造 ^{注2)}										△▽
[527]			SUS容器	SUS容器	変更なし										△▽
[528]			粉末貯蔵室(2)用電動リフト	電動リフト(6)	変更なし ^{注2)}										▽
[529]		付属建物除染 室・分析室作業 室(2)	スクラップ貯蔵棚(粉末用)	スクラップ貯蔵棚(粉末用)(1)~(4)	改造										△▽
[530]			金属容器(粉末)	金属容器(粉末)	改造										△▽
[531]			SUS容器	SUS容器	変更なし										△▽
[532]		付属建物第2核燃 料倉庫	スクラップ貯蔵棚(粉末用)	スクラップ貯蔵棚(粉末用)(1) スクラップ貯蔵棚(粉末用)(2)	改造										△▽
[533]			SUS容器	SUS容器	変更なし										△▽
[534]			第2核燃料倉庫用電動リフト	電動リフト	変更なし										△▽
[535]		付属建物第3核燃 料倉庫作業室(1)	粉末回収・ペレット取扱ボックス	粉末回収・ペレット取扱ボックス	変更なし										△▽
[536]			粉末容器ハンドリング装置	フードボックス(1) フードボックス(2) コンベア(1) コンベア(3) バランスー(1) バランスー(2)	変更なし										△▽
[537]			内容器用台車	内容器用台車	変更なし										△▽
[538]			他社用台車	他社用台車	変更なし										△▽
[539]			SUS容器用台車(2)	SUS容器用台車(2)	変更なし										△▽
[540]		付属建物第3核燃 料倉庫貯蔵室(1)	スクラップ貯蔵棚(粉末用)	スクラップ貯蔵棚(粉末用)(第3核燃 料倉庫)	改造										△▽
[541]			SUS容器	SUS容器	変更なし										△▽
[542]			リフト	リフト	改造										△▽
[543]		付属建物第3核燃 料倉庫前室	粉末容器構内運搬車	粉末容器構内運搬車	改造										△▽
[544]		付属建物第3核燃 料倉庫貯蔵室(1)	クレーン	クレーン(第3核燃料倉庫)	改造										△▽
[545]	(劣化・天然ウ ラン貯蔵設備)	付属建物劣化・ 天然ウラン倉庫	保管容器(劣化・天然ウラン用)	保管容器(1) 保管容器(2)	変更なし										△▽
[546]	(10 _g ペレット貯 蔵設備)	工場棟成型工場 ペレット加工室	圧粉ペレット一時貯蔵棚(ボート (焼結)を含む)	圧粉ペレット一時貯蔵棚(1) 圧粉ペレット一時貯蔵棚(2) 圧粉ペレット一時貯蔵棚(3)	変更なし 改造 変更なし										△▽ △▽ △▽
[547]			ペレットラインコンベア	ペレットラインコンベア(1) ペレットラインコンベア(2)	改造										△▽

表1 工事工程表(18/38)

安全機能一覧番号	事業許可		設工器		令和2年(2020年)度					令和3年(2021年)度					
	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
[548]			乗移台 2	乗移台2	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[549]			ボート運搬台車	ボート運搬台車(1)(2)	変更なし										△▽
[550]			焼結ペレット一時貯蔵棚【ボート(焼結)を含む】	焼結ペレット一時貯蔵棚(1)	変更なし										△▽
				焼結ペレット一時貯蔵棚(2) 焼結ペレット一時貯蔵棚(3)	改造				■	■	■	■	■	■	■
[551]			ペレットラインコンベア	ペレットラインコンベア(3) ペレットラインコンベア(4)	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[552]			ボート(焼結)用台車(1)	ボート(焼結)用台車(1)	変更なし										△▽
[553]			ボート(焼結)用台車(2)	ボート(焼結)用台車(2)	変更なし										△▽
[554]			スクラップ貯蔵棚(ペレット用)	スクラップ貯蔵棚(ペレット用)(1) スクラップ貯蔵棚(ペレット用)(2)	変更なし										△▽
[555]			金属容器(ペレット)	金属容器(ペレット)	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[556]			金属容器(ペレット)用台車(1)	金属容器(ペレット)用台車(1)	変更なし										△▽
[557]			仕上りペレット一時貯蔵棚【ペレットトレイを含む】	仕上りペレット一時貯蔵棚(1)~(4)	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[558]		工場様成型工場 ペレット貯蔵室	仕上りペレット貯蔵棚【ペレットトレイを含む】	仕上りペレット貯蔵棚(1)~(10) 仕上りペレット貯蔵棚(前期型) 仕上りペレット貯蔵棚(後期型)	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[559]			仕上りペレット貯蔵棚用台車(1)	仕上りペレット貯蔵棚用台車(1)	変更なし										△▽
[560]			仕上りペレット貯蔵棚用台車(2)	仕上りペレット貯蔵棚用台車(2)	変更なし										△▽
[561]			ペレットトレイ用台車(1)	ペレットトレイ用台車(1)	変更なし										△▽
[562]			余剰ペレット貯蔵棚【金属缶を含む】	余剰ペレット貯蔵棚(1)~(4)	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[563]			金属缶用台車(1)	金属缶用台車(1)	変更なし										△▽
[564]		加工様成型工場 ペレット加工室	圧粉ペレット貯蔵棚【ボート(焼結)を含む】	圧粉ペレット貯蔵棚	変更なし										△▽
[565]			ペレットラインコンベア	ペレットラインコンベア(1) ペレットラインコンベア(2)	変更なし										△▽
[566]			焼結ペレット貯蔵棚【ボート(焼結)を含む】	焼結ペレット貯蔵棚	変更なし										△▽
[567]			ペレットラインコンベア	ペレットラインコンベア(3)	変更なし										△▽
[568]			ボート(焼結)用台車(3)	ボート(焼結)用台車(3)	変更なし										△▽
[569]			ボート(焼結)用台車(4)	ボート(焼結)用台車(4)	変更なし										△▽
[570]			金属容器(ペレット)用台車(2)	金属容器(ペレット)用台車(2)	変更なし										△▽
[571]			仕上りペレット一時貯蔵棚【ペレットトレイを含む】	仕上りペレット一時貯蔵棚(1) 仕上りペレット一時貯蔵棚(2)	改造				■	■	■	■	■	■	△▽
[572]			ペレットトレイ用台車(2)	ペレットトレイ用台車(2)	変更なし										△▽
[573]		加工様成型工場 ペレット貯蔵室	仕上りペレット貯蔵棚【ペレットトレイを含む】	仕上りペレット貯蔵棚(1)~(32)	改造 ^(注2)										▽
[574]			仕上りペレット貯蔵棚用台車(3)	仕上りペレット貯蔵棚用台車(3)	変更なし										△▽
[575]			仕上りペレット貯蔵棚用台車(4)	仕上りペレット貯蔵棚用台車(4)	改造 ^(注2)										▽
[576]		付属建物第3核燃料倉庫貯蔵室(2)	ペレット貯蔵棚【金属缶を含む】	ペレット貯蔵棚(1) ペレット貯蔵棚(2)	改造							■	■	■	△▽
[577]			金属缶用台車(2)	金属缶用台車(2)	変更なし										△▽
[578]		付属建物第3核燃料倉庫前室	ペレット構内運搬容器	ペレット構内運搬容器	改造							■	■	■	△▽
[579]	(燃料棒貯蔵設備)	工場様成型工場 燃料棒補修室	燃料棒一時貯蔵棚【ロッドチャンネルを含む】	燃料棒一時貯蔵棚	変更なし										△▽
[580]			ロッドチャンネル用台車(1)	ロッドチャンネル用台車(1)	変更なし										△▽

表1 工事工程表(19/38)

事業許可				設工認		令和2年 (2020年) 度					令和3年 (2021年) 度							
安全機能一覧 番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月			
[581]		工場棟組立工場 燃料棒検査室	燃料棒一時貯蔵棚【ロッドチャンネルを含む】	燃料棒一時貯蔵棚	燃料棒一時貯蔵棚	変更なし									△▽			
[582]				ロッドチャンネル用台車(2)	ロッドチャンネル用台車(2)	改造										△▽		
[583]				ロッドチャンネル用台車(3)	ロッドチャンネル用台車(3)	改造											△▽	
[584]				燃料棒貯蔵棚【ロッドチャンネルを含む】	燃料棒貯蔵棚(1)	燃料棒貯蔵棚(1)	改造										△▽	
[585]					燃料棒貯蔵棚(2)	燃料棒貯蔵棚(2)	改造										△▽	
[586]				トラバーサ	トラバーサ	改造											△▽	
[587]		加工棟成型工場 燃料棒溶接室	燃料棒貯蔵棚【ロッドチャンネルを含む】	燃料棒貯蔵棚	燃料棒貯蔵棚	変更なし										△▽		
[588]				ロッドチャンネル用台車(4)	ロッドチャンネル用台車(4)	変更なし										△▽		
[589]			加工棟成型工場 前室(1)	燃料棒構内運搬車	燃料棒構内運搬車	改造										△▽		
[590]		付属建物第3核燃料 倉庫貯蔵室(2)	保存燃料棒貯蔵棚【ロッドチャンネルを含む】	保存燃料棒貯蔵棚	保存燃料棒貯蔵棚	改造										△▽		
[591]				ロッドチャンネル用台車(5)	ロッドチャンネル用台車(5)	変更なし										△▽		
[592]				ロッドチャンネル用リフト	ロッドチャンネル用リフト	変更なし											△▽	
[593]	(燃料集合体貯蔵 設備)	工場棟組立工場 燃料集合体組立 室	燃料集合体一時貯蔵架台	燃料集合体一時貯蔵架台	燃料集合体一時貯蔵架台	改造									△▽			
[594]				天井走行クレーン	天井走行クレーン(組立北4.8t) 天井走行クレーン(組立北3t) 天井走行クレーン(組立南5t) 天井走行クレーン(組立南1t)	変更なし										△▽		
[595]		工場棟組立工場 燃料集合体貯蔵 室	燃料集合体貯蔵架台	燃料集合体貯蔵架台(1)	燃料集合体貯蔵架台(1)	改造									△▽			
[596]				燃料集合体移送装置	燃料集合体移送装置	改造										△▽		
[597]		(輸送物貯蔵設 備)	付属建物容器管 理棟保管室	天井走行クレーン	天井走行クレーン(容器管理棟 4.8t)	変更なし										△▽		
[598]	(洗浄残渣貯蔵設 備)	付属建物シン ク洗浄棟貯蔵室 (3)、沈殿槽室	洗浄残渣貯蔵棚	洗浄残渣貯蔵棚(1)	洗浄残渣貯蔵棚(1)	改造									△▽			
[599]				洗浄残渣コンベア	洗浄残渣コンベア	改造											△▽	
[600]				チャッキングリフト	チャッキングリフト	改造											△▽	
[601]				棚搬入コンベア	棚搬入コンベア	改造											△▽	
[602]				SUS容器用台車(5)	SUS容器用台車(5)	改造											△▽	
[603]				SUS容器	SUS容器	変更なし												△▽
[604]				洗浄残渣明替フードボックス	洗浄残渣乾燥機	洗浄残渣明替フードボックス	改造											△▽
[605]				洗浄残渣乾燥機【乾燥バットを含む】	洗浄残渣明替フードボックス	改造												△▽
[606]				回転混合機(金属容器(粉末)混合)	回転混合機(金属容器(粉末)混合)	改造												△▽
[607]				金属容器(粉末)	金属容器(粉末)	改造												△▽
[608]	放射性廃棄物の 廃棄施設	工場棟転換工場 付属建物除染 室・分析室 第2核燃料倉庫	気体廃棄設備(1)	気体廃棄設備(1)	気体廃棄設備(1)	-												
[609]				気体廃棄物の廃 棄設備(気体廃棄 設備(1))	工場棟転換工場 機械室、フィル タ室(一部屋外)	給気ファン【空調機給気ファン 含む】	給気ファン(工場棟転換工場機械 室)	給気ファン(工場棟転換工場機械 室)	改造、 変更なし									△▽
							給気ファン(屋外)	給気ファン(屋外)	改造、 変更なし									△▽
							給気ファン(分析室、分光分析室給 気系統(2))	給気ファン(分析室、分光分析室給 気系統(2))	改造									
[610]	気体廃棄物の廃 棄設備(気体廃棄 設備(1))	工場棟転換工場 機械室、フィル タ室(一部屋外)	排気ファン	排気ファン(工場棟転換工場機械 室)	排気ファン(工場棟転換工場機械 室)	改造、 変更なし									△▽			
				排気ファン(工場棟転換工場フィル タ室)	排気ファン(工場棟転換工場フィル タ室)	改造										△▽		
				排気ファン(分析室、分光分析室局 所排気系統(1))	排気ファン(分析室、分光分析室局 所排気系統(1))	改造									△▽			

表1 工事工程表(20/38)

事業許可			設工認		令和2年(2020年)度					令和3年(2021年)度								
安全機能一覧番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月			
[611]	工場棟転換工場原料倉庫	工場棟転換工場	高性能エアフィルタ	高性能エアフィルタ(工場棟転換工場機械室)	改造										△▽			
				高性能エアフィルタ(工場棟転換工場フィルタ室)	改造												△▽	
				高性能エアフィルタ(分析室、分光分析室局所排気系統(1))	改造													△▽
[612]			給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	新設、変更なし												△▽	
[613]			排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	新設、改造												△▽	
[614]			給気ダクト・ダンパ	給気ダクト・ダンパ	改造												△▽	
[615]			排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	改造												△▽	
[616]			排気ダクト・ダンパ(高性能エアフィルタ～排気塔)	排気ダクト・ダンパ(高性能エアフィルタ～排気塔)	改造												△▽	
[617]			I L:給排気ファンの起動停止インターロック	給気ファン(工場棟転換工場機械室)	改造、変更なし												△▽	
				給気ファン(屋外)	改造、変更なし												△▽	
				給気ファン(分析室、分光分析室給気系統(2))	改造													△▽
				排気ファン(工場棟転換工場機械室)	改造、変更なし													△▽
[618]			I L:給排気ファンの起動停止インターロック	排気ファン(工場棟転換工場フィルタ室)	改造												△▽	
				排気ファン(工場棟転換工場フィルタ室)	改造													△▽
[618]			工場棟転換工場原料倉庫	スクラバ(蒸発・加水分解系統)【排気・循環液配管系統含む】	スクラバ	改造											△▽	
[619]			切替ダンパ	切替ダンパ	新設及び改造												△▽	
[620]			地震運動閉止ダンパ	地震運動閉止ダンパ	新設												△▽	
[621]			I L:地震インターロック														△▽	
[622]			給気ダクト・ダンパ	給気ダクト・ダンパ	改造												△▽	
[623]			排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	改造												△▽	
[624]			給気逆流防止ダンパ(原料倉庫との境界部)	給気逆流防止ダンパ(原料倉庫との境界部)	新設												△▽	
[625]			排気逆流防止ダンパ(原料倉庫との境界部)	排気逆流防止ダンパ(原料倉庫との境界部)	新設												△▽	
[626]			工場棟転換工場転換加工室	スクラバ(焙焼・還元炉、乾燥機系統)【排気・循環液配管系統含む】	スクラバ(焙焼・還元炉、乾燥機系統)	改造											△▽	
[627]			負圧警報装置	排気ファン(工場棟転換工場機械室)	改造、変更なし												△▽	
				排気ファン(工場棟転換工場フィルタ室)	改造												△▽	
				排気ファン(分析室、分光分析室局所排気系統(1))	改造												△▽	
[628]			給気ダクト・ダンパ	給気ダクト・ダンパ	改造												△▽	
[629]			排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	改造												△▽	
[630]			水スクラバ(ウラン回収第1系列系統)【排気・循環液配管系統含む】	水スクラバ(ウラン回収第1系列系統)	改造												△▽	
[631]			アルカリススクラバ(ウラン回収第1系列系統)【排気・循環液配管系統含む】	アルカリススクラバ(ウラン回収第1系列系統)	改造												△▽	
[632]			排ガス冷却装置(ウラン回収第1系列系統)【排気・循環液配管系統含む】	排ガス冷却装置(ウラン回収第1系列系統)	改造												△▽	
[633]			コンデンサ(ウラン回収第1系列系統)【排気・循環液配管系統含む】	コンデンサ(ウラン回収第1系列系統)	改造												△▽	
[634]			工場棟転換工場チエックタンク室	スクラバ(ウラン回収第2系列系統)【排気・循環液配管系統含む】	スクラバ(ウラン回収第2系列系統)	改造											△▽	
[635]	転換工場屋外	排ガス分解装置【助燃用プロパンガス供給配管系統を含む】	排ガス分解装置(転換加工室局所排気系統(1))	改造											△▽			
[636]	排気ダクト・ダンパ(高性能エアフィルタ～排気塔)	排気ダクト・ダンパ(高性能エアフィルタ～排気塔)	改造												△▽			
[637]	I L:安全燃焼インターロック	排ガス分解装置(転換加工室局所排気系統(1))	改造												△▽			

表1 工事工程表(21/38)

事業許可				設工認		令和2年(2020年)度					令和3年(2021年)度								
安全機能一覧番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月				
[638]		付属建物除染室分析室分析室	スクラバ(分析系統) [排気・循環液配管系統含む]	スクラバ(分析系統)	改造										△▽				
[639]				排気ファン(工場棟転換工場機械室)	改造、変更なし												△▽		
				排気ファン(工場棟転換工場フィルタ室)	改造													△▽	
				排気ファン(分析室、分光分析室局所排気系統(1))	改造													△▽	
[640]	(気体廃棄設備(2))	工場棟成型工場放射線管理棟	気体廃棄設備(2)	気体廃棄設備(2)	-														
[641]		工場棟成型工場機械室、フィルタ室、屋外	気体廃棄設備(2)	給気ファン [空調機給気ファン含む]	給気ファン	改造										△▽			
					給気ファン(フィルタ室(1)給気系統)	改造													△▽
					給気ファン(作業室、廃棄物詰室給気系統)	変更なし													△▽
[642]				排気ファン	排気ファン(燃料棒溶接室室内排気系統)	改造												△▽	
					排気ファン(工場棟成型工場フィルタ室(1))	改造、変更なし												△▽	
					排気ファン(工場棟成型工場機械室)	改造、変更なし													△▽
[643]				高性能エアフィルタ	高性能エアフィルタ	改造												△▽	
					高性能エアフィルタ(廃棄物詰室局所排気系統)	改造													△▽
					高性能エアフィルタ(廃棄物一時貯蔵所室内排気系統)	改造													△▽
[644]				給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	新設												△▽	
[645]				排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	改造												△▽	
[646]				給気ダクト・ダンパ	給気ダクト・ダンパ	改造												△▽	
[647]				排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	改造												△▽	
[648]				排気ダクト・ダンパ(高性能エアフィルタ～排気塔)	排気ダクト・ダンパ(高性能エアフィルタ～排気塔)	改造												△▽	
[649]				IL: 給排気ファンの起動停止インターロック	給気ファン	改造												△▽	
	給気ファン(フィルタ室(1)給気系統)	改造														△▽			
	給気ファン(作業室、廃棄物詰室給気系統)	変更なし														△▽			
	排気ファン(燃料棒溶接室室内排気系統)	改造														△▽			
	排気ファン(工場棟成型工場フィルタ室(1))	改造、変更なし														△▽			
	排気ファン(工場棟成型工場機械室)	改造、変更なし															△▽		
[650]	工場棟成型工場ペレット加工室、燃料棒溶接室	給気ダクト・ダンパ	給気ダクト・ダンパ	改造											△▽				
[651]		排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	改造											△▽				
[652]	放射線管理棟	負圧警報装置	排気ファン(燃料棒溶接室室内排気系統)	改造											△▽				
			排気ファン(工場棟成型工場フィルタ室(1))	改造、変更なし												△▽			
			排気ファン(工場棟成型工場機械室)	改造、変更なし												△▽			
[653]	(気体廃棄設備(3))	加工棟成型工場屋外	気体廃棄設備(3)	気体廃棄設備(3)	-														
[654]	加工棟成型工場機械室、フィルタ室	給気ファン [空調機給気ファン含む]	給気ファン(加工棟成型工場フィルタ室)	変更なし											△▽				
			給気ファン(加工棟成型工場機械室)	変更なし												△▽			
[655]		排気ファン	排気ファン	改造											△▽				
[656]		高性能エアフィルタ	高性能エアフィルタ	改造											△▽				

表1 工事工程表(22/38)

安全機能一覧番号	事業許可		設工器		令和2年(2020年)度					令和3年(2021年)度							
	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
657			給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	変更なし										△▽		
658			排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	改造											△▽	
659			給気ダクト・ダンパ	給気ダクト・ダンパ	改造											△▽	
660			排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	改造											△▽	
661			排気ダクト・ダンパ(高性能エアフィルタ～排気塔)	排気ダクト・ダンパ(高性能エアフィルタ～排気塔)	改造											△▽	
662			1L:給排気ファンの起動停止インターロック	給気ファン(加工棟成型工場フィルタ室)	給気ファン(加工棟成型工場フィルタ室)	変更なし											△▽
				給気ファン(加工棟成型工場機械室)	給気ファン(加工棟成型工場機械室)	変更なし											△▽
				排気ファン	排気ファン	改造											△▽
663			加工棟成型工場ベレット加工室、燃料棒溶接室	給気ダクト・ダンパ	給気ダクト・ダンパ	改造											△▽
664				排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	改造											△▽
665	負圧警報装置	排気ファン		改造											△▽		
666	(気体廃棄設備(4))	付属建物第3核燃料倉庫		気体廃棄設備(4)	気体廃棄設備(4)	-											
667		付属建物第3核燃料倉庫フィルタ室	給気ファン(空調機給気ファンを含む)	給気ファン	変更なし											△▽	
668			排気ファン	排気ファン	変更なし											△▽	
669			高性能エアフィルタ	高性能エアフィルタ	改造											△▽	
670			給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	変更なし											△▽	
671			排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	改造											△▽	
672			給気ダクト・ダンパ	給気ダクト・ダンパ	改造											△▽	
673			排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	改造											△▽	
674			排気ダクト・ダンパ(高性能エアフィルタ～排気塔)	排気ダクト・ダンパ(高性能エアフィルタ～排気塔)	改造											△▽	
675			1L:給排気ファンの起動停止インターロック	給気ファン	給気ファン	変更なし											△▽
				排気ファン	排気ファン	変更なし											△▽
676	付属建物第3核燃料倉庫貯蔵室(1)、貯蔵室(2)、作業室(1)	給気ダクト・ダンパ	給気ダクト・ダンパ	改造											△▽		
677		排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	改造											△▽		
678	付属建物第3核燃料倉庫更衣室	負圧警報装置	排気ファン	変更なし											△▽		
679	(気体廃棄設備(5))	付属建物第1廃棄物処理所	気体廃棄設備(5)	気体廃棄設備(5)	-												
680		付属建物第1廃棄物処理所排気室、屋外	給気ファン	給気ファン	変更なし											△▽	
681			排気ファン	排気ファン	改造											△▽	
682			高性能エアフィルタ	高性能エアフィルタ	改造											△▽	
683			給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	給気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	新設											△▽	
684			排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	排気逆流防止ダンパ(屋外との境界部)	改造											△▽	
685			給気ダクト・ダンパ	給気ダクト・ダンパ	改造											△▽	
686			排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高性能エアフィルタ)	改造											△▽	
687			排気ダクト・ダンパ(高性能エアフィルタ～排気塔)	排気ダクト・ダンパ(高性能エアフィルタ～排気塔)	改造											△▽	

表1 工事工程表(23/38)

事業許可			設工認		令和2年 (2020年) 度					令和3年 (2021年) 度							
安全機能一覧 番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^{注1)}	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
[688]			I L : 給排気ファンの起動停止 インターロック	給気ファン	変更なし										△▽		
				排気ファン	改造											△▽	
[689]	付属建物第1 廃 棄物処理所廃棄 物処理室		給気ダクト・ダンパ	給気ダクト・ダンパ	改造										△▽		
[690]				排気ダクト・ダンパ (部屋、設 備～高性能エアフィルタ)	排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高 性能エアフィルタ)	改造										△▽	
[691]	付属建物第2 廃 棄物処理所更衣 室		負圧警報装置 (第1廃棄物処理 所、第2廃棄物処理所、シリンダ 洗浄棟共用)	排気ファン(気体廃棄設備(5))	改造										△▽		
				排気ファン(気体廃棄設備(6))	変更なし											△▽	
[692]	第2 廃棄物処理 所の屋外		スクラバ (局所排気系統) 【排 気・循環液配管系統を含む】	スクラバ (局所排気系統)	改造										△▽		
[693]	(気体廃棄設備 (6))	付属建物第2 廃 棄物処理所、シ リンダ洗浄棟	気体廃棄設備 (6)	気体廃棄設備(6)	—												
[694]		付属建物第2 廃 棄物処理所給気 室、排気室 付属建物シリン ダ洗浄棟排気 室、屋外		空調機給気ファン	空調機給気ファン	変更なし									△▽		
[695]				排気ファン	排気ファン	変更なし									△▽		
[696]				高性能エアフィルタ	高性能エアフィルタ	改造、 変更なし									△▽		
[697]				給気逆流防止ダンパ (屋外との 境界部) (シリンダ洗浄棟)	給気逆流防止ダンパ(屋外との境界 部) (シリンダ洗浄棟)	新設									△▽		
[698]				給気逆流防止ダンパ (屋外との 境界部) (第2 廃棄物処理所)	給気逆流防止ダンパ(屋外との境界 部) (第2 廃棄物処理所)	新設									△▽		
[699]				排気逆流防止ダンパ (屋外との 境界部) (シリンダ洗浄棟)	排気逆流防止ダンパ(屋外との境界 部) (シリンダ洗浄棟)	新設									△▽		
[700]				排気逆流防止ダンパ (屋外との 境界部) (第2 廃棄物処理所)	排気逆流防止ダンパ(屋外との境界 部) (第2 廃棄物処理)	新設									△▽		
[701]				給気ダクト・ダンパ	給気ダクト・ダンパ	改造									△▽		
[702]				排気ダクト・ダンパ (部屋、設 備～高性能エアフィルタ)	排気ダクト・ダンパ(部屋、設備～高 性能エアフィルタ)	改造									△▽		
[703]				排気ダクト・ダンパ (高性能エ アフィルタ～排気塔)	排気ダクト・ダンパ(高性能エアフ ィルタ～排気塔)	改造									△▽		
[704]			I L : 給排気ファンの起動停止 インターロック	空調機給気ファン	変更なし										△▽		
				排気ファン	変更なし											△▽	
[705]		付属建物第2 廃 棄物処理所廃棄 物プレス室、更 衣室 付属建物シリン ダ洗浄棟洗浄 室、廃液処理 室、沈殿槽室、 貯蔵室(3)		給気ダクト・ダンパ	給気ダクト・ダンパ	改造									△▽		
[706]				排気ダクト・ダンパ (部屋、設 備～高性能エアフィルタ)	排気ダクト・ダンパ (部屋、設備～ 高性能エアフィルタ)	改造									△▽		
[707]	液体廃棄物の廃 棄設備(廃液処理 設備(1))	工場棟転換工場 廃棄物処理室	転換第1廃液貯槽 (配管系統を含 む)	転換第1廃液貯槽	改造										△▽		
[708]				液位高警報設備													△▽
[709]				洗浄液受槽 (配管系統を含む)	洗浄液受槽	改造											△▽
[710]				洗浄液バグフィルタ	洗浄液バグフィルタA 洗浄液バグフィルタB	変更なし											△▽
[711]				液位高警報設備	洗浄液受槽	改造											△▽
[712]				ろ液受槽 (配管系統を含む)	ろ液受槽	改造											△▽
[713]				ろ液バグフィルタ	ろ液バグフィルタA ろ液バグフィルタB	変更なし											△▽
[714]				液位高警報設備	ろ液受槽	改造											△▽
[715]				工場棟転換工場 チェックタンク 室	地下集水槽 (配管系統を含む)	地下集水槽A 地下集水槽B	改造										△▽
[716]					地下ピット (ピット内液回収配 管系統含む)	地下ピット	変更なし										△▽

表1 工事工程表(24/38)

事業許可			設工器		令和2年 (2020年) 度					令和3年 (2021年) 度									
安全機能一覧 番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月				
[717]			液位高警報設備	地下集水槽A 地下集水槽B	改造														
[718]			液漏検知警報設備																
[719]			転換第2廃液貯槽 (配管系統を含む)	転換第2廃液貯槽	改造														
[720]			液位高警報設備																
[721]			混合槽 (配管系統を含む)	混合槽	改造														
[722]			液位高警報設備																
[723]			集水槽(チェック) (配管系統を含む)	集水槽(チェック)A~C	改造														
[724]			液位高警報設備																
[725]			廃液貯槽(ウラン回収(第1系列)系統) (廃液配管系統を含む)	廃液貯槽(ウラン回収(第1系列)系統)	改造														
[726]			液位高警報設備																
[727]			(廃液処理設備 (3))	付属建物シリンダ洗浄棟廃液処理室	廃液貯槽(洗浄工程) (配管系統を含む)	廃液貯槽(洗浄工程)	改造												
[728]					液位高警報設備														
[729]					沈殿槽 (配管系統を含む)	沈殿槽	改造												
[730]					液位高警報設備														
[731]					遠心ろ過機	遠心ろ過機	改造												
[732]					液受槽 (配管系統を含む)														
[733]	液位高警報設備	液受槽(1)			改造														
[734]	ろ過機	ろ過機			改造														
[735]	液受槽 (配管系統を含む)																		
[736]	液位高警報設備	液受槽(2)			改造														
[737]	集水槽(チェック) (配管系統を含む)	集水槽(チェック)(1) 集水槽(チェック)(2)			改造														
[738]	液位高警報設備																		
[739]	イオン交換塔	イオン交換塔(1) イオン交換塔(2)			改造														
[740]	液位高警報設備(イオン交換塔)																		
[741]	液受槽 (配管系統を含む)	液受槽(3)	改造																
[742]	液位高警報設備(液受槽)																		
[743]	乾燥機	乾燥機	改造																
[744]	フードボックス																		
[745]	廃液貯槽(チェック) (配管系統を含む)	廃液貯槽(チェック)(1) 廃液貯槽(チェック)(2)	改造																
[746]	液位高警報設備(廃液貯槽(チェック))																		
[747]	廃液処理室回収ビット (配管系統を含む)	廃液処理室回収ビット	改造																
[748]	液位高警報設備(廃液処理室回収ビット)																		
[749]	堰(廃液貯槽(洗浄工程)) < 廃液貯槽(チェック)、沈殿槽、遠心ろ過機、ろ過機、集水槽(チェック)、イオン交換塔、液受槽 >	堰(廃液貯槽(洗浄工程))	新設																

表1 工事工程表(25/38)

安全機能一覧番号	事業許可		設工器		令和2年(2020年)度					令和3年(2021年)度							
	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
[750]		付属建物シンダグ洗浄機測定室	測定室回収ビット【配管系統を含む】	測定室回収ビット	改造												
[751]			液位高警報設備														
[752]	(廃液処理設備(4))	加工棟成型工場 廃液処理室	貯留タンク【配管系統を含む】	貯留タンク(1) 貯留タンク(2)	改造												
[753]			液位高警報設備														
[754]			貯留タンク(チェック)【配管系統を含む】	貯留タンク(チェック)(1)~(3)	改造												
[755]			液位高警報設備														
[756]			ろ過機	ろ過機	改造												
[757]			ろ液受槽【配管系統を含む】	ろ液受槽	改造												
[758]			液位高警報設備														
[759]			堰<貯留タンク、貯留タンク(チェック)、ろ過機>	堰(貯留タンク、貯留タンク(チェック)、ろ過機)	改造												
[760]			集水ビット【配管系統を含む】	集水ビット	改造												
[761]			液位高警報設備(集水ビット)														
[762]	(廃液処理設備(5))	工場棟転換工場 廃液処理室	凝集沈殿槽【配管系統を含む】	凝集沈殿槽(1)~(3)	新設												
[763]			液位高警報設備														
[764]			遠心分離機	遠心分離機	新設												
[765]			ろ液受槽【配管系統を含む】	ろ液受槽(1)~(3)	新設												
[766]			液位高警報設備														
[767]			ろ過機	ろ過機(1) ろ過機(2)	新設 改造												
[768]			チェックタンク【配管系統を含む】	チェックタンク(1)~(3)	新設												
[769]			液位高警報設備														
[770]			イオン交換装置	イオン交換装置	新設												
[771]			乾燥機	乾燥機	新設												
[772]	(廃液処理設備(6))	放射線管理棟 水処理室	チェックタンク【配管系統を含む】	チェックタンク(1)~(3)	新設												
[773]			液位高警報設備														
[774]			堰(チェックタンク)	堰(チェックタンク)	新設												
[775]			堰漏水検知警報設備														
[776]		屋外	排水貯留池	排水貯留池(1) 排水貯留池(2)	変更なし												
[777]			液位高警報設備	排水貯留設備(1) 排水貯留設備(2)	改造												
[778]	(保管廃棄設備)	放射線管理棟 廃棄物一時貯蔵所	保管槽	保管槽(1) 保管槽(2) 保管槽(3) 廃液容器 受容器	改造、 変更なし												
[779]			廃液容器														
[780]			受容器(保管槽)														
[781]			漏水検知警報設備														

表1 工事工程表(26/38)

事業許可			設工認		令和2年 (2020年) 度					令和3年 (2021年) 度								
安全機能一覧 番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月			
[782]	固体廃棄物の廃棄設備 (焼却設備)	付属建物第1廃棄物処理所廃棄物処理室	焼却炉【排気ダクト系統、助燃用灯油配管系統を含む】															
[783]			投入フードボックス															
[784]			抜出フードボックス															
[785]			IL:燃焼装置失火インターロック	焼却炉	改造													
[786]			IL:排ガス温度高インターロック															
[787]			IL:燃焼用空気停止インターロック															
[788]			送風機ファン															
[789]			サイクロン	サイクロン	変更なし													
[790]			フードボックス															
[791]			フラッシュチャンバ	フラッシュチャンバ	改造													
[792]			集塵機	集塵機	改造													
[793]			イオン交換材混合機	イオン交換材混合機	変更なし													
[794]			イオン交換材成型機	イオン交換材成型機	変更なし													
[795]			ビット【配管系統を含む】	ビット	改造													
[796]			液位高警報設備															
[797]			クレーン	クレーン(1) クレーン(2) クレーン(3)	改造													
[798]			付属建物第1廃棄物処理所前室	クレーン	クレーン(第1廃棄物処理所前室)	新設												
[799]			(固体廃棄物処理設備)	付属建物第2廃棄物処理所廃棄物プレス室	高性能エアフィルタ用廃棄物プレス	高性能エアフィルタ用廃棄物プレス	改造											
[800]					フードボックス													
[801]					破砕機	破砕機	改造											
[802]	フードボックス																	
[803]	クレーン	クレーン(第2廃棄物処理所)			改造													
[804]	放射線管理棟廃棄物缶詰室	ドラム缶用廃棄物プレス	ドラム缶用廃棄物プレス	改造														
[805]	(除染設備)	付属建物除染室・分析室除染室(2)	超音波洗浄機	超音波洗浄機(1) 超音波洗浄機(2)	改造 変更なし													
[806]			廃水中和設備【配管系統を含む】	廃水受槽 中和槽 遠心分離機 ろ液受槽	改造、 変更なし													
[807]			液位高警報設備															
[808]			分別・解体フード【ドラム缶傾転機を含む】	分別・解体フード	改造													
[809]			水洗槽【配管系統を含む】	水洗槽	変更なし													
[810]			切断フード	切断フード	変更なし													
[811]			排水受槽【配管系統を含む】	排水受槽	改造													
[812]			液位高警報設備															
[813]			乾燥機	乾燥機(1) 乾燥機(2) 乾燥機(3)	改造、 変更なし													
[814]			プラスト装置	プラスト装置(1) プラスト装置(2)	改造													
[815]			クレーン	クレーン(除染室(2))	改造													

表1 工事工程表(27/36)

事業許可				設工器		令和2年(2020年)度					令和3年(2021年)度				
安全機能一覧番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
[816]		放射線管理棟廃棄物詰詰室	解体用フードボックス	解体用フードボックス	変更なし										△▽
[817]			切断機	切断機(1) 切断機(2)	改造、 変更なし										△▽
[818]	(保管廃棄設備)	放射線管理棟廃棄物一時貯蔵所	廃棄物貯蔵設備(1)	廃棄物貯蔵設備(1)	改造										△▽
[819]			ドラム缶ウラン量測定装置	ドラム缶ウラン量測定装置	改造										△▽
[820]			クレーン	クレーン(廃棄物一時貯蔵所)	改造										△▽
[821]		付属建物放射線管理棟前室	クレーン	クレーン(放射線管理棟前室)	新設										△▽
[822]		付属建物第3核燃料倉庫	廃棄物貯蔵設備(5)	廃棄物貯蔵設備(5)	改造										△▽
[823]			クレーン	クレーン	変更なし										△▽
[824]		付属建物廃棄物管理棟保管室(1)、保管室(2)	廃棄物貯蔵設備(7)	廃棄物貯蔵設備(7)	新設 ^(注2)										▽
[825]			クレーン	クレーン①	新設 ^(注2)										▽
[826]		付属建物廃棄物管理棟測定室(2)	ドラム缶ウラン量測定装置	ドラム缶ウラン量測定装置	新設										△▽
[827]			クレーン	クレーン②	新設 ^(注2)										△▽
[828]	放射線管理施設	第1種管理区域内	エアスニファ	エアスニファ(工場棟 転換工場) エアスニファ(工場棟 成型工場) エアスニファ(加工棟 成型工場) エアスニファ(放射線管理棟) エアスニファ(付属建物 第2核燃料倉庫) エアスニファ(付属建物 除染室・分析室) エアスニファ(付属建物 第3核燃料倉庫) エアスニファ(付属建物 第1廃棄物処理所) エアスニファ(付属建物 第2廃棄物処理所) エアスニファ(付属建物 シリンダ洗浄棟)	改造										△▽
[829]		工場棟	エアモニタ	エアモニタ Ch-1 エアモニタ Ch-2 エアモニタ Ch-3 エアモニタ Ch-4 エアモニタ Ch-5 エアモニタ Ch-6 エアモニタ Ch-7 エアモニタ Ch-8	改造										△▽
[830]		第1種管理区域出入口	ハンドフットモニタ	ハンドフットモニタ1~6 ハンドフットモニタ7 ハンドフットモニタ8 ハンドフットモニタ9	改造										△▽
[831]		排気塔	ダストモニタ	転換工場ダストモニタ 成型工場ダストモニタ 第1廃棄物処理所ダストモニタ シリンダ洗浄棟ダストモニタ 第3核燃料倉庫ダストモニタ 加工棟ダストモニタ	改造										△▽
[832]		屋外	モニタリングポスト	モニタリングポスト	改造										△▽
[833]	建物	周辺監視区域内	工場棟(転換工場)	工場棟転換工場	改造										△▽
[834]			堰(内部溢水止水用)	堰(内部溢水止水用)	新設										△▽
[835]			堰漏水検知警報設備	堰漏水検知警報設備(転換工場)	新設										△▽
[836]			飛散防止用防護ネット	飛散防止用防護ネット	新設										△▽
[837]			工場棟(成型工場)	工場棟成型工場	改造										△▽
[838]			堰(内部溢水止水用)	堰(内部溢水止水用)	新設										△▽
[839]			堰漏水検知警報設備	堰漏水検知警報設備(成型工場)	新設										△▽
[840]			飛散防止用防護ネット	飛散防止用防護ネット	新設										△▽

表1 工事工程表(28/38)

事業許可			設工器		令和2年 (2020年) 度					令和3年 (2021年) 度					
安全機能一覧 番号	施設区分	設置場所	安全機能一覧名称	名称 ^(注1)	変更の内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
[841]			工場棟(組立工場)	工場棟組立工場	改造										△▽
[842]			飛散防止用防護ネット	飛散防止用防護ネット	新設										△▽
[843]			独立遮蔽壁	独立遮蔽壁	改造										△▽
[844]			加工棟(成型工場)	加工棟成型工場	改造										△▽
[845]			堰(内部溢水止水用)	堰(内部溢水止水用)	新設										△▽
[846]			堰漏水検知警報設備	堰漏水検知警報設備(加工棟)	新設										△▽
[847]			放射線管理棟	放射線管理棟	改造										△▽
[848]			堰(内部溢水止水用)	堰(内部溢水止水用)	新設										△▽
[849]			堰漏水検知警報設備	堰漏水検知警報設備(放射線管理棟)	新設										△▽
[850]			飛散防止用防護ネット	飛散防止用防護ネット	新設										△▽
[851]			付属建物(除染室・分析室)	除染室・分析室	改造										△▽
[852]			堰(内部溢水止水用)	堰(内部溢水止水用)	新設										△▽
[853]			堰漏水検知警報設備	堰漏水検知警報設備(除染室・分析室)	新設										△▽
[854]			飛散防止用防護ネット	飛散防止用防護ネット	新設										△▽
[855]			付属建物(第2核燃料倉庫)	第2核燃料倉庫	改造										△▽
[856]			堰(内部溢水止水用)	堰(内部溢水止水用)	新設										△▽
[857]			堰漏水検知警報設備	堰漏水検知警報設備(第2核燃料倉庫)	新設										△▽
—			飛散防止用防護ネット	飛散防止用防護ネット	新設										△▽
[858]			付属建物(第3核燃料倉庫)	第3核燃料倉庫	改造										△▽
[859]			堰(内部溢水止水用)	堰(内部溢水止水用)	新設										△▽
[860]			堰漏水検知警報設備	堰漏水検知警報設備(第3核燃料倉庫)	新設										△▽
[861]			付属建物(原料貯蔵所)	原料貯蔵所	改造										△▽
[862]			付属建物(劣化・天然ウラン倉庫)	劣化・天然ウラン倉庫	改造										△▽
[863]			付属建物(容器管理棟)	容器管理棟	改造										△▽
[864]			独立遮蔽壁	独立遮蔽壁(5)	新設										△▽
[865]			付属建物(第1廃棄物処理所)	第1廃棄物処理所	改造										△▽
[866]			堰(内部溢水止水用)	堰(内部溢水止水用)	新設										△▽
[867]			堰漏水検知警報設備	堰漏水検知警報設備(第1廃棄物処理所)	新設										△▽
[868]			飛散防止用防護ネット	飛散防止用防護ネット	新設										△▽
[869]			付属建物(第2廃棄物処理所)	第2廃棄物処理所	改造										△▽
[870]			堰(内部溢水止水用)	堰(内部溢水止水用)	新設										△▽
[871]			堰漏水検知警報設備	堰漏水検知警報設備(第2廃棄物処理所)	新設										△▽
[872]			飛散防止用防護ネット	飛散防止用防護ネット	新設										△▽