

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(緊急時対策所)

女川2号工認 記載適正化箇所

No.	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	完了年月日	備考
1	VI-1-9-3-1	緊急時対策所の機能に関する説明書	p.3	電源車(緊急時対策所用)について、緊急時対策所軽油タンクから燃料を補給する設計であることを追記しました。	2021/5/25	
2	VI-1-9-3-1	緊急時対策所の機能に関する説明書	p.4	放射性雲通過後の緊急時対策所加圧空気供給系の切替えについて、運転状態がわかるよう記載の充実を図りました。	2021/5/25	
3	比較表	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-9-3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書)	p.10	放射性雲通過後の緊急時対策所換気空調系の運転状態について、備考欄の記載充実を図りました。	2021/5/25	
4	VI-1-9-3-1	緊急時対策所の機能に関する説明書	p.9	第3-1図について、O.P.を追記しました。	2021/5/25	
5	VI-1-9-3-1	緊急時対策所の機能に関する説明書	p.16	第3-6図について、設備だけでなく系統(緊急時対策所換気空調系及び緊急時対策所加圧空気供給系)がわかるよう、図を修正しました。	2021/5/25	