

1. 件名：九州電力株式会社川内原子力発電所の原子力防災資機材に関する説明について
2. 日時：令和3年6月22日（火） 13：15～13：45
3. 場所：九州電力株式会社川内原子力発電所
4. 出席者
原子力規制庁川内原子力規制事務所：唐箕原子力防災専門官
九州電力株式会社：川内原子力発電所安全品質保証統括室 担当1名
5. 要旨
九州電力株式会社川内原子力発電所から、原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第11条第2項に規定されている原子力防災資機材のうち、補助建屋排気筒ガスモニタ（1号機及び2号機）、格納容器排気筒ガスモニタ（1号機及び2号機）、使用済燃料ピット排気ガスモニタ（1号機及び2号機）の備付け状況及び保守点検の状況について説明を受けた。
原子力規制庁からは、当該防災資機材の備付け状況及び保守点検に係る作業内容について確認した。
6. その他：配付資料なし