

R F S 発 官 3 第 1 3 号
令 和 3 年 7 月 2 1 日

原子力規制委員会 殿

青森県むつ市大字関根字水川目 596 番地 1
リサイクル燃料貯蔵株式会社
代表取締役社長 高橋 泰成

使用済燃料貯蔵施設に係る使用前検査申請書記載事項の変更について（届出）

平成22年9月15日付けRFF発官22第6号をもって申請、平成24年2月16日付けRFS発官23第3号、平成25年1月31日付けRFS発官24第7号、平成25年8月23日付けRFS発官25第2号、平成25年11月5日付けRFS発官25第5号、平成25年12月6日付けRFS発官25第10号、平成26年1月15日付けRFS発官25第13号、平成27年1月30日付けRFS発官26第5号、平成27年7月8日付けRFS発官27第2号、平成28年9月16日付けRFS発官28第6号、平成29年7月4日付けRFS発官29第2号、平成31年1月10日付けRFS発官30第4号及び令和3年7月1日付けRFS発官3第7号をもって変更届出した使用済燃料貯蔵施設に係る使用前検査について、その内容を一部変更したので、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第七条第二項に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

使用済燃料貯蔵施設の使用前検査申請書記載事項第三号の「工事工程表」、第四号の「検査を受けようとする事項、期日及び場所」及び第五号の「申請に係る使用済燃料貯蔵施設の使用の開始の予定時期」を一部変更し、別紙のとおりとします。

三、工事工程表

別添1のとおり

四、検査を受けようとする事項、期日及び場所

別添2のとおり

五、申請に係る使用済燃料貯蔵施設の使用の開始の予定時期

2023年度

(注記) 使用済燃料を収納した金属キャスクの搬入までに定める保安規定の変更認可の見通しが得られた段階で、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第七条第二項に定める変更の届出を行う。

工事工程表

項目	年度					
	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 年度	～	2023 年度
・ 建物 (使用済燃料貯蔵建屋、しゃへいレーバ及びしゃへい扉)	○			○		
・ 使用済燃料貯蔵設備本体 (金属キャスク及び貯蔵架台)	○					○ ※
・ 使用済燃料の受入れ施設 (受入れ区域天井クレーン、搬送台車、仮置架台、たて起こし架台及び検査架台)			○	○		
・ 計測制御系統施設 (計測設備)			○			○ ※
・ 放射性廃棄物の廃棄施設 (廃棄物貯蔵室及び漏えい検知装置)	○					○ ※
・ 放射線管理施設 (放射線監視設備)		○				○ ※
・ その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 (無停電電源装置)			○	○		

※使用済燃料を収納した金属キャスクの搬入までに定める保安規定の変更認可の見通しが得られた段階で、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第七条第二項に定める変更の届出を行う。

検査を受けようとする事項、期日及び場所

平成22年8月27日付け平成22・06・16原第7号をもって設計及び工事の方法の認可（平成24年7月25日付けRFS発官24第2号及び平成25年1月31日付けRFS発官24第6号をもって変更の届出）を受けた使用済燃料貯蔵施設のうち以下に示す事項

施設区分	事項	期日	場所
建物	使用済燃料貯蔵建屋 ・材料検査 ・構造検査 ・外観検査 シャーペールレーバ ・材料検査 ・構造検査 ・外観検査 シャーペール扉 ・材料検査 ・構造検査 ・外観検査	2010年10月 ～ 2013年8月	リサイクル燃料貯蔵株式会社 青森県むつ市大字関根字水川目 596番地1
使用済燃料貯蔵設備本体	金属キャスク（BWR用大型 キャスク（タイプ2））（1 号機） ・材料検査 ・寸法検査 ・耐圧・漏えい検査 ・据付・外観検査 ・性能検査 貯蔵架台 ・寸法検査 ・据付・外観検査	2011年1月 ～ 2023年度 ※	株式会社日本製鋼所室蘭製作所 北海道室蘭市茶津町4番地 日立GEニュークリア・エナジー 株式会社日立事業所（臨海工場） 茨城県日立市大みか町5丁目2番 2号 リサイクル燃料貯蔵株式会社 青森県むつ市大字関根字水川目 596番地1
使用済燃料の受入れ施設	受入れ区域天井クレーン ・寸法検査 ・据付・外観検査 搬送台車 ・寸法検査 ・据付・外観検査 仮置架台 ・寸法検査 ・据付・外観検査 たて起こし架台 ・材料検査 ・寸法検査 ・据付・外観検査	2013年7月 ～ 2013年10月	リサイクル燃料貯蔵株式会社 青森県むつ市大字関根字水川目 596番地1

	検査架台 ・寸法検査 ・据付・外観検査		
計測制御系統施設	計測設備 ・据付・外観検査 ・性能検査	2013年8月 ～ 2023年度 ※	リサイクル燃料貯蔵株式会社 青森県むつ市大字関根字水川目 596番地1
放射性廃棄物の 廃棄施設	廃棄物貯蔵室 ・構造検査 漏えい検知装置 ・据付・外観検査 ・性能検査	2013年6月 ～ 2023年度 ※	リサイクル燃料貯蔵株式会社 青森県むつ市大字関根字水川目 596番地1
放射線管理施設	放射線監視設備 ・据付・外観検査 ・性能検査	2013年8月 ～ 2023年度 ※	リサイクル燃料貯蔵株式会社 青森県むつ市大字関根字水川目 596番地1
その他使用済燃料 貯蔵設備の附属施 設	無停電電源装置 ・据付・外観検査	2013年8月	リサイクル燃料貯蔵株式会社 青森県むつ市大字関根字水川目 596番地1

※ 使用済燃料を収納した金属キャスクの搬入までに定める保安規定の変更認可の見通しが得られた段階で、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第七条第二項に定める変更の届出を行う。