

本資料のうち、枠囲みの内容
は商業機密の観点から公開で
きません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料

資料番号

02-工-B-19-0347_改0

提出年月日

2021年7月16日

VI-2-6-5-2-1-1 原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力
の耐震性についての計算書

O 2 ③ VI-2-6-5-2-1-1 R 1

2021年7月
東北電力株式会社

目次

1.	概要	1
2.	一般事項	1
2.1	構造計画	1
3.	固有周期	3
3.1	固有周期の算出方法	3
4.	構造強度評価	3
4.1	構造強度評価方法	3
4.2	荷重の組合せ及び許容応力	3
4.2.1	荷重の組合せ及び許容応力状態	3
4.2.2	許容応力	3
4.2.3	使用材料の許容応力評価条件	3
4.3	計算条件	3
5.	機能維持評価	5
5.1	電気的機能維持評価方法	5
6.	評価結果	5
6.1	設計基準対象施設としての評価結果	5

1. 概要

本計算書は、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。

原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力は、設計基準対象施設においてはSクラス施設に分類される。以下、設計基準対象施設としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

なお、原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力が設置される計装ラックは、添付書類「VI-2-1-13 機器・配管系の計算書作成の方法」に記載の壁掛形計装ラックと類似の構造であるため、添付書類「VI-2-1-13-8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき評価を実施する。

2. 一般事項

2.1 構造計画

原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力の構造計画を表2-1に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
検出器は、計器取付ボルトにより取付板に固定され、取付板は取付板取付ボルトにより計装ラックに固定される。 計装ラックは、チャンネルベースに取付ボルトで固定され、チャンネルベースは壁に基礎ボルトで設置する。	弹性圧力検出器 (壁に設置された計装ラックに検出器を計器取付ボルトにより固定する構造)	<p>【原子炉隔壁時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力】</p> <p>(単位 : mm)</p>

3. 固有周期

3.1 固有周期の算出方法

プラスチックハンマ等により当該装置に振動を与え、自由減衰振動を振動計により記録解析し、共振振動数を算出する。測定の結果、固有周期は 0.05 秒以下であり、剛であることを確認した。固有周期を表 3-1 に示す。

表 3-1 固有周期 (単位 : s)

水平方向	鉛直方向

4. 構造強度評価

4.1 構造強度評価方法

原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力の構造強度評価は、添付書類「VI-2-1-13-8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき行う。

4.2 荷重の組合せ及び許容応力

4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 4-1 に示す。

4.2.2 許容応力

原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力の許容応力は、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき表 4-2 のとおりとする。

4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力の使用材料の許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 4-3 に示す。

4.3 計算条件

応力計算に用いる計算条件は、本計算書の【原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力 (E51-PT007) の耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

施設区分		機器名称	耐震重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御 系統施設	計測装置	原子炉隔壁時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力	S	—*1	D + P _D + M _D + S d *	III _A S
					D + P _D + M _D + S s	IV _A S

注記*1：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

表 4-2 許容応力（その他の支持構造物）

許容応力状態	許容限界*1, *2 (ボルト等)	
	一次応力	二次応力
引張り	せん断	
III _A S	1.5 • f _t	1.5 • f _s
IV _A S	1.5 • f _t *	1.5 • f _s *

注記*1：応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

*2：当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表 4-3 使用材料の許容応力評価条件（設計基準対象施設）

評価部材	材料	温度条件 (°C)	S _{y i} (MPa)	S _{u i} (MPa)	S _{y i} (R T) (MPa)
基礎ボルト (i = 1)	SS400 (40mm < 径 ≤ 100mm)	周囲環境温度	65	206	386
取付ボルト (i = 2)	SS400 (40mm < 径 ≤ 100mm)	周囲環境温度	65	206	386

5. 機能維持評価

5.1 電気的機能維持評価方法

原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力の電気的機能維持評価について、以下に示す。

電気的機能維持評価は、添付書類「VI-2-1-13-8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の評価方法に基づき評価する。

計装ラックに設置される検出器の機能確認済加速度は、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき、同形式の検出器単体の正弦波加振試験において、電気的機能の健全性を確認した器具の最大加速度を適用する。

機能確認済加速度を表 5-1 に示す。

表 5-1 機能確認済加速度 ($\times 9.8 \text{m/s}^2$)

評価部位	方向	機能確認済加速度
原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン 入口蒸気圧力 (E51-PT007)	水平方向	
	鉛直方向	

6. 評価結果

6.1 設計基準対象施設としての評価結果

原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを確認した。

(1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

(2) 機能維持評価結果

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

【原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力 (E51-PT007) の耐震性についての計算結果】

1. 設計基準対象施設
1.1 設計条件

機器名称	耐震重要度分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)		弹性設計用地震動 S_d 又は静的震度	基準地震動 S_s	周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向			
原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力 (E51-PT007)	S	原子炉建屋 0.P.-8.10 (0.P.-0.80*)			$C_H=0.63$	$C_V=0.51$	$C_H=1.34$

注記*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

部材	m_i (kg)	h_i (mm)	ϱ_{1i} (mm)	ϱ_{2i} (mm)	ϱ_{3i} (mm)	d_i (mm)	A_{bi} (mm ²)	n_i	n_{fv_i}	n_{fh_i}
基礎ボルト ($i=1$)		500						6	2	3
取付ボルト ($i=2$)		400						8	2	4

部材	S_{y_i} (MPa)	S_{u_i} (MPa)	F_i (MPa)	F_{i*} (MPa)	転倒方向		基準地震動 S_s
					弹性設計用地震動 S_d 又は静的震度	弹性設計用地震動 S_d 又は静的震度	
基礎ボルト ($i=1$)	206	386	206	247	鉛直方向	鉛直方向	
取付ボルト ($i=2$)	206	386	206	247	鉛直方向	鉛直方向	

柱囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力

(単位 : N)

部材	弹性設計用地震動 S_d 又は静的震度	基準地震動 S_s	弹性設計用地震動 S_d 又は静的震度	基準地震動 S_s
	F_{b_i}			
基礎ボルト (i =1)				
取付ボルト (i =2)				

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力

(単位 : MPa)

部材	材料	応力	弹性設計用地震動 S_d 又は静的震度	基準地震動 S_s
基礎ボルト (i =1)	SS400	引張り せん断	$\sigma_{b1} = 13$ $f_{t,s1} = 154^*$ $f_{s,b1} = 5$	$\sigma_{b1} = 21$ $f_{t,s1} = 185^*$ $f_{s,b1} = 143$
取付ボルト (i =2)	SS400	引張り せん断	$\sigma_{b2} = 10$ $f_{t,s2} = 154^*$ $f_{s,b2} = 4$	$\sigma_{b2} = 16$ $f_{t,s2} = 185^*$ $f_{s,b2} = 143$

注記* : $f_{t,s,i} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{t,o,i} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{t,o,i}]$ より算出。
すべて許容応力以下である。

1.4.2 電気的機能維持の評価結果

(×9.8m/s²)

	機能維持評価用加速度*	機能確認済加速度
原子炉隔壁時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力(E51-PT007)	水平方向 鉛直方向	1.11 0.73

注記* : 基準地震動 S_s により定まる応答加速度とする。
機能維持評価用加速度 (1.0ZPA) は、すべて機能確認済加速度以下である。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

