

本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-工-B-19-0375_改0
提出年月日	2021年7月16日

## VI-2-6-5-4-1-1 ドライウェル圧力の耐震性についての計算書

2021年7月  
東北電力株式会社

## 目次

1.	概要	1
2.	一般事項	2
2.1	構造計画	2
3.	固有周期	5
4.	構造強度評価	5
4.1	構造強度評価方法	5
4.2	荷重の組合せ及び許容応力	5
4.2.1	荷重の組合せ及び許容応力状態	5
4.2.2	許容応力	5
4.2.3	使用材料の許容応力評価条件	5
4.3	計算条件	5
5.	機能維持評価	9
5.1	電氣的機能維持評価方法	9
6.	評価結果	10
6.1	設計基準対象施設としての評価結果	10
6.2	重大事故等対処設備としての評価結果	10

1. 概要

本計算書は、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、ドライウェル圧力が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電氣的機能を有していることを説明するものである。

ドライウェル圧力 (B21-PT047A, B, C, D, PT048A, B, C, D, PT055A, B, C, D, T48-PT014, PT017) は、設計基準対象施設においては S クラス施設に分類される。ドライウェル圧力 (T48-PT034) は、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電氣的機能維持評価を示す。

なお、ドライウェル圧力が設置される計装ラックは、添付書類「VI-2-1-13 機器・配管系の計算書作成の方法」に記載の壁掛形計装ラックと類似の構造であるため、添付書類「VI-2-1-13-8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき評価を実施する。

構造強度評価については、計装ラックの取付ボルトに作用する応力の裕度が厳しい条件（許容値／発生値の小さい方）となるものを代表として評価する。また、電氣的機能維持評価については、機能維持評価用加速度が最大となる計器について代表として評価する。電氣的機能維持評価に用いる機能維持評価用加速度は、設置床高さが同じで計装ラックが剛構造の場合は同じ加速度となることから、構造強度評価の代表として選定した検出器を代表として評価する。評価対象を表 1-1 に示す。

表 1-1 概略構造識別

評価部位	評価方法	構造計画
B21-PT047A	VI-2-1-13-8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針	表 2-1 構造計画 表 2-2 構造計画
B21-PT047B (代表)		
B21-PT047C		
B21-PT047D (代表)		
B21-PT048A		
B21-PT048B (代表)		
B21-PT048C		
B21-PT048D (代表)		
B21-PT055A		
B21-PT055B		
B21-PT055C (代表)		
B21-PT055D (代表)		
T48-PT014		
T48-PT017 (代表)		
T48-PT034 (代表)		

## 2. 一般事項

### 2.1 構造計画

ドライウェル圧力の構造計画を表 2-1 及び表 2-2 に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
<p>検出器は、計器取付ボルトにより取付板に固定され、取付板は、取付板取付ボルトにより計装ラックに固定される。</p> <p>計装ラックは、チャンネルベースに取付ボルトで固定され、チャンネルベースは壁に基礎ボルトで設置する。</p>	<p>弾性圧力検出器 (壁に設置された計装ラックに検出器を計器取付ボルトにより固定する構造)</p>	<p>【ドライウエル圧力 H22-P006C (B21-PT047B, D, PT055C, T48-PT017)】</p> <p>（単位：mm）</p>
		<p>注記*：検出器は代表して1台を示す。</p>

表 2-2 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
<p>検出器は、計器取付ボルトにより取付板に固定され、取付板は、取付板取付ボルトにより計器ラックに固定される。</p> <p>計器ラックは、チャンネルベースに取付ボルトで設置する。</p>	<p>弾性圧力検出器                      (壁に設置された計器ラックに検出器を計器取付ボルトにより固定する構造)</p>	<p>【ドライウエル圧力 H22-P006D (B21-PT048B, D, PT055D, T48-PT034)】</p> <p>(単位：mm)</p>
		<p>注記*：検出器は代表して1台を示す。</p>

### 3. 固有周期

ドライウェル圧力が設置される計装ラックの固有周期は、構造が同等であり、同様な振動特性を持つ計装ラックに対する振動試験（打振試験）の測定結果から、固有周期は0.05秒以下であり、剛とする。固有周期の確認結果を表3-1に示す。

表 3-1 固有周期 (単位：s)

水平方向	鉛直方向
0.05 以下	0.05 以下

### 4. 構造強度評価

#### 4.1 構造強度評価方法

ドライウェル圧力の構造強度評価は、添付書類「VI-2-1-13-8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき行う。

#### 4.2 荷重の組合せ及び許容応力

##### 4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

ドライウェル圧力の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表4-1に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4-2に示す。

##### 4.2.2 許容応力

ドライウェル圧力の許容応力は、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき表4-3のとおりとする。

##### 4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

ドライウェル圧力の使用材料の許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表4-4に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4-5に示す。

#### 4.3 計算条件

応力計算に用いる計算条件は、本計算書の【ドライウェル圧力 (H22-P006C (B21-PT047B, D, PT055C, T48-PT017)) の耐震性についての計算結果】、【ドライウェル圧力 (H22-P006D (B21-PT048B, D, PT055D)) の耐震性についての計算結果】及び【ドライウェル圧力 (H22-P006D (T48-PT034)) の耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態 (設計基準対象施設)

施設区分	機器名称	耐震重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御 系統施設	ドライウエル圧力 (B21-PT047B B21-PT047D B21-PT048B B21-PT048D B21-PT055C B21-PT055D T48-PT017)	S	—*1	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>d</sub> *	III <sub>AS</sub>
				D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>s</sub>	IV <sub>AS</sub>

注記\*1: その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

表 4-2 荷重の組合せ及び許容応力状態 (重大事故等対処設備)

施設区分	機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御 系統施設	ドライウエル圧力 (T48-PT034)	常設/防止 常設/緩和	—*2	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>s</sub> *3	IV <sub>AS</sub>
				D + P <sub>SAD</sub> + M <sub>SAD</sub> + S <sub>s</sub>	V <sub>AS</sub> (V <sub>AS</sub> としてIV <sub>AS</sub> の 許容限界を用いる。)

注記\*1: 「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2: その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

\*3: 「D + P<sub>SAD</sub> + M<sub>SAD</sub> + S<sub>s</sub>」の評価に包絡されるため, 評価結果の記載を省略する。



表 4-3 許容応力 (その他の支持構造物及び重大事故等その他の支持構造物)

許容応力状態	許容限界*1, *2 (ボルト等)	
	一次応力	
Ⅲ <sub>A</sub> S	引張り	せん断
	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$
Ⅳ <sub>A</sub> S	$1.5 \cdot f_t^*$	$1.5 \cdot f_s^*$
V <sub>A</sub> S		

(V<sub>A</sub>SとしてⅣ<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。)

注記\*1：応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2：当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表 4-4 使用材料の許容応力評価条件 (設計基準対象施設)

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S <sub>yi</sub> (MPa)	S <sub>ui</sub> (MPa)	S <sub>yi</sub> (R T) (MPa)
		周囲環境温度				
基礎ボルト ( i = 1 )	SS400 (40mm < 径 ≤ 100mm)	40		215	400	—
取付ボルト ( i = 2 )	SS400 (16mm < 径 ≤ 40mm)	40		235	400	—

表 4-5 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S <sub>y i</sub> (MPa)	S <sub>u i</sub> (MPa)	S <sub>y i</sub> (R T) (MPa)
		周囲環境温度				
取付ボルト ( i = 2 )	SS400 (16mm < 径 ≤ 40mm)	66		225	385	—

5. 機能維持評価

5.1 電氣的機能維持評価方法

ドライウェル圧力の電氣的機能維持評価について、以下に示す。

電氣的機能維持評価は、添付書類「VI-2-1-13-8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の評価方法に基づき評価する。

計装ラックに設置される検出器の機能確認済加速度は、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき、同形式の検出器単体の正弦波加振試験において、電氣的機能の健全性を確認した器具の最大加速度を適用する。

機能確認済加速度を表 5-1 に示す。

表 5-1 機能確認済加速度 (×9.8m/s<sup>2</sup>)

評価部位	方向	機能確認済加速度	
ドライウェル圧力 (B21-PT055C B21-PT055D T48-PT034)	水平方向		
	鉛直方向		
ドライウェル圧力 (B21-PT047B B21-PT047D B21-PT048B B21-PT048D T48-PT017)	水平方向		
	鉛直方向		

O 2 ③ VI-2-6-5-4-1-1 R 1

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 6. 評価結果

### 6.1 設計基準対象施設としての評価結果

ドライウェル圧力の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度及び電氣的機能を有していることを確認した。

#### (1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

#### (2) 機能維持評価結果

電氣的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

### 6.2 重大事故等対処設備としての評価結果

ドライウェル圧力の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度及び電氣的機能を有していることを確認した。

#### (1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

#### (2) 機能維持評価結果

電氣的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

【ドライウェル圧力 (H22-P006C (B21-PT047B, D, PT055C, T48-PT017)) の耐震性についての計算結果】

1. 設計基準対象施設

1.1 設計条件

機器名称	耐震重要度分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		周囲環境 温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
ドライウェル圧力 (B21-PT047B, D, PT055C, T48-PT017)	S	原子炉建屋 O.P. 22.50 (O.P. 33.20*)	0.05 以下	0.05 以下	C <sub>H</sub> =1.57	C <sub>V</sub> =1.03	C <sub>H</sub> =2.65	C <sub>V</sub> =1.77	40

注記\*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

部 材	m <sub>i</sub> (kg)	h <sub>i</sub> (mm)	ℓ <sub>1i</sub> (mm)	ℓ <sub>2i</sub> (mm)	ℓ <sub>3i</sub> (mm)	d <sub>i</sub> (mm)	A <sub>b i</sub> (mm <sup>2</sup> )	n <sub>i</sub>	n <sub>f v i</sub>	n <sub>f H i</sub>
基礎ボルト (i = 1)		600						4	2	2
取付ボルト (i = 2)		500						14	3	4

部 材	S <sub>v i</sub> (MPa)	S <sub>u i</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> * (MPa)	転倒方向	
					弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は 静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト (i = 1)	215	400	215	258	鉛直方向	鉛直方向
取付ボルト (i = 2)	235	400	235	280	鉛直方向	鉛直方向

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部 材	F <sub>bi</sub>		Q <sub>bi</sub>	
	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト (i = 1)				
取付ボルト (i = 2)				

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部 材	材 料	材 質	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は 静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト (i = 1)	SS400	引張り	$\sigma_{b1} = 29$	$f_{ts1} = 161^*$	$\sigma_{b1} = 46$	$f_{ts1} = 193^*$
		せん断	$\tau_{b1} = 16$	$f_{sb1} = 124$	$\tau_{b1} = 24$	$f_{sb1} = 148$
取付ボルト (i = 2)	SS400	引張り	$\sigma_{b2} = 16$	$f_{ts2} = 176^*$	$\sigma_{b2} = 25$	$f_{ts2} = 210^*$
		せん断	$\tau_{b2} = 4$	$f_{sb2} = 135$	$\tau_{b2} = 6$	$f_{sb2} = 161$

注記\*： $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$ より算出。  
すべて許容応力以下である。

1.4.2 電氣的機能維持の評価結果 (×9.8m/s<sup>2</sup>)

ドライウエル圧力 (B21-PT047B, D, T48-PT017)	機能維持評価用加速度*		機能確認済加速度
	水平方向	鉛直方向	
ドライウエル圧力 (B21-PT055C)	2.21	1.47	
	2.21	1.47	

注記\*：基準地震動 S<sub>s</sub>により定まる応答加速度とする。  
機能維持評価用加速度 (1.0ZPA) は、すべて機能確認済加速度以下である。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



【ドライウェル圧力 (H22-P006D (B21-PT048B, D, PT055D)) の耐震性についての計算結果】

1. 設計基準対象施設
  - 1.1 設計条件

機器名称	耐震重要度分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		周囲環境 温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
ドライウェル圧力 (B21-PT048B, D, PT055D)	S	原子炉建屋 O.P.22.50 (O.P.33.20*)	0.05以下	0.05以下	C <sub>H</sub> =1.57	C <sub>V</sub> =1.03	C <sub>H</sub> =2.65	C <sub>V</sub> =1.77	40

注記\*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

部 材	m <sub>i</sub> (kg)	h <sub>i</sub> (mm)	ρ <sub>1i</sub> (mm)	ρ <sub>2i</sub> (mm)	ρ <sub>3i</sub> (mm)	d <sub>i</sub> (mm)	A <sub>b,i</sub> (mm <sup>2</sup> )	n <sub>i</sub>	n <sub>fvi</sub>	n <sub>fhi</sub>
取付ボルト (i=2)		500						14	3	4

部 材	S <sub>vi</sub> (MPa)	S <sub>ui</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> <sup>*</sup> (MPa)	転倒方向	
					弾性設計用 地震動S <sub>d</sub> 又は 静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
取付ボルト (i=2)	235	400	235	280	鉛直方向	鉛直方向



1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力

(単位：N)

部 材	F <sub>bi</sub>		Q <sub>bi</sub>	
	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
取付ボルト (i = 2)				

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力

(単位：MPa)

部 材	材 料	材 力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
取付ボルト (i = 2)	SS400	引張り	$\sigma_{b2} = 16$	$f_{ts2} = 176^*$	$\sigma_{b2} = 26$	$f_{ts2} = 210^*$
		せん断	$\tau_{b2} = 4$	$f_{sb2} = 135$	$\tau_{b2} = 6$	$f_{sb2} = 161$


注記\*： $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{t0i}, 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{t0i}]$ より算出。  
すべて許容応力以下である。

1.4.2 電氣的機能維持の評価結果

(×9.8m/s<sup>2</sup>)

		機能維持評価用加速度*	機能確認済加速度
ドライウエル圧力 (B21-PT048B, D)	水平方向	2.21	
	鉛直方向	1.47	
ドライウエル圧力 (B21-PT055D)	水平方向	2.21	
	鉛直方向	1.47	

注記\*：基準地震動 S<sub>s</sub>により定まる応答加速度とする。  
機能維持評価用加速度 (1.0ZPA) は、すべて機能確認済加速度以下である。



【ドライウエル圧力 (H22-P006D (T48-PT034)) の耐震性についての計算結果】

- 1. 重大事故等対処設備
- 1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		周囲環境 温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
ドライウエル圧力 (T48-PT034)	常設/防止 常設/緩和	原子炉建屋 O.P. 22.50 (O.P. 33.20*)	0.05 以下	0.05 以下	—	—	C <sub>H</sub> =2.65	C <sub>V</sub> =1.77	66

注記\*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

部 材	m <sub>i</sub> (kg)	h <sub>i</sub> (mm)	ρ <sub>1i</sub> (mm)	ρ <sub>2i</sub> (mm)	ρ <sub>3i</sub> (mm)	d <sub>i</sub> (mm)	A <sub>b,i</sub> (mm <sup>2</sup> )	n <sub>i</sub>	n <sub>fvi</sub>	n <sub>fhi</sub>
取付ボルト (i=2)		500						14	3	4

部 材	S <sub>vi</sub> (MPa)	S <sub>ui</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> <sup>*</sup> (MPa)	転倒方向	
					弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は 静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
取付ボルト (i=2)	225	385	—	270	—	鉛直方向

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力

(単位：N)

部 材	F <sub>b i</sub>		Q <sub>b i</sub>	
	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
取付ボルト (i = 2)	—		—	

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力

(単位：MPa)

部 材	材 料	材 力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
取付ボルト (i = 2)	SS400	引張り	—	—	$\sigma_{b2} = 26$	$f_{ts2} = 202^*$
		せん断	—	—	$\tau_{b2} = 6$	$f_{sb2} = 155$

注記\*： $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{ttoi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{ttoi}]$ より算出。  
すべて許容応力以下である。

1.4.2 電氣的機能維持の評価結果

( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )

ドライウエル圧力 (T48-PT034)	機能維持評価用加速度*		機能確認済加速度
	水平方向	鉛直方向	
	2.21		
	1.47		

注記\*：基準地震動 S<sub>s</sub>により定まる応答加速度とする。  
機能維持評価用加速度 (1.0ZPA) は、すべて機能確認済加速度以下である。

