

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(安全弁及び逃がし弁)

女川2号工認 記載適正化箇所

No.	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	完了年月日	備考
1	VI-4-1	VI-4-1 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書	全体	「逃し弁」の送り仮名について、「逃がし弁」に統一しました。	2021/8/3	
2	比較表(VI-4-1)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-4-1 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書)	P4	先行プラントに原子炉格納施設の安全弁が記載されていない理由が分かるように記載を適正化しました。	2021/8/3	
3	比較表(VI-4-1)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-4-1 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書)	P7	蒸気用の安全弁の容量計算のうち公称吹出し量決定圧力に関する先行プラントとの差異理由について、具体的な違いが分かるように記載を適正化しました。	2021/8/3	