

設計及び工事計画変更認可申請書

(大飯発電所第3号機的设计及び工事の計画の変更)

関原発第151号

2021年8月16日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号

関西電力株式会社

執行役社長 森本 孝

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の9第2項の規定により別紙のとおり設計及び工事の計画の変更の認可を受けたいので申請します。

本資料のうち、枠囲みの内容は、
商業機密あるいは防護上の観点
から公開できません。

大飯発電所第3号機

設計及び工事計画変更認可申請書

本文及び添付書類

関西電力株式会社

本設計及び工事計画変更認可申請書は、「大飯発電所第3号機 工事計画認可申請書 本文及び添付書類」（平成24年3月1日付け平成24・02・13原第4号にて認可）についての変更認可申請である。

目 次

| | 頁 |
|--|----------|
| I. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | 03-I-1 |
| II. 工事計画 | 03-II-1 |
| III. 工事工程表 | 03-III-1 |
| IV. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム | 03-IV-1 |
| V. 変更の理由 | 03-V-1 |
| VI. 添付書類 | 03-VI-1 |

I. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

名 称 関西電力株式会社

住 所 大阪市北区中之島 3 丁目 6 番 16 号

代表者の氏名 執行役社長 森本 孝

Ⅱ. 工事計画

発電用原子炉施設

1 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地

| | |
|-----|--------------|
| 名 称 | 大飯発電所 |
| 所在地 | 福井県大飯郡おおい町大島 |

2 発電用原子炉施設の出力及び周波数

| | |
|------|----------------------|
| 出力 | 4,710,000 kW |
| 第1号機 | 1,175,000 kW |
| 第2号機 | 1,175,000 kW |
| 第3号機 | 1,180,000 kW (今回申請分) |
| 第4号機 | 1,180,000 kW |
| 周波数 | 60 Hz |

【申請範囲】（変更の工事に該当するものに限る）

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンに係るものを除く。）

8 化学体積制御設備

（7）主配管

・主配管

1 1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格

（1）基本設計方針

（2）適用基準及び適用規格

1 2 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に係る工事の方法

原子炉冷却系統施設

加圧水型発電用原子炉施設に係るもの（蒸気タービンに係るものを除く。）にあつては、次の事項

8 化学体積制御設備に係る次の事項

(7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

| 変 更 前 | | | | | | 変 更 後 | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-----|----------|
| 名 称 | 最高使用 圧 力 (MPa) | 最高使用 温 度 (°C) | 外 径 (mm) | 厚 さ (mm) | 材 料 | 名 称 | 最高使用 圧 力 (MPa) | 最高使用 温 度 (°C) | 外 径 (mm) | 厚 さ (mm) | 材 料 | |
| 化学 体 積 制 御 設 備 | 格納容器貫通部 (貫通部番号 226) ～ 非再生冷却器 | 4.5 | 200 | (注1) 60.5 | (注1) 3.5 | SUS304TP | 変 更 な し | 4.5 | 200 | 60.5 | 3.5 | SUS316TP |
| | | | | (注1,2) 60.5 | (注1,2) 3.5 | (注2) SUS316TP | | | | | | |
| | | | | (注1) 89.1 | (注1) 4.0 | SUS304TP | | | | | | |
| | | | | (注1,2) 89.1 | (注1,2) 4.0 | (注2) SUS316TP | | | | | | |
| | | | | | | 変更なし | | | | | | |

| 変 更 前 | | | | | | 変 更 後 | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-----|------------------|
| 名 称 | 最高使用 圧 力 (MPa) | 最高使用 温 度 (℃) | 外 径 (mm) | 厚 さ (mm) | 材 料 | 名 称 | 最高使用 圧 力 (MPa) | 最高使用 温 度 (℃) | 外 径 (mm) | 厚 さ (mm) | 材 料 | |
| 化学 体積 制御 設備 | 格納容器貫通部 (貫通部番号 226) ~ 非再生冷却器 | 4.5 | 200 | (注1) 89.1 / | (注1) 4.0 / | SUS304TP | 変 更 な し | 変 更 な し | | | | |
| | | | | (注1,2) 60.5 / | (注1,2) 3.5 / | | | | | | | (注2) SUS316TP |
| | | | | (注1) 89.1 / | (注1) 4.0 / | | | | | | | SUS304TP |
| | | | | (注1,2) 89.1 / | (注1,2) 4.0 / | | | | | | | (注2) SUS316TP |

| 変 更 前 | | | | | | 変 更 後 | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--|---------------------------------------|----------|-------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 名 称 | 最高使用 圧 力 (MPa) | 最高使用 温 度 (℃) | 外 径 (mm) | 厚 さ (mm) | 材 料 | 名 称 | 最高使用 圧 力 (MPa) | 最高使用 温 度 (℃) | 外 径 (mm) | 厚 さ (mm) | 材 料 |
| (注4) 化学 体積 制御 設備 再生熱交換器 ~ 弁 3V-CS-004A、 弁 3V-CS-004B 及び 弁 3V-CS-004C | 17.16 | 343 | (注1) 60.5 | (注1,3) 8.7 | SUS316TP | 変更なし | 17.16 | 343 | 60.5 | 8.7 | SUS316TP |
| | | | (注1) 89.1 | (注1,3) 11.1 | SUS316TP | | | | | | |
| | | | (注1) 89.1 / 60.5 | (注1) 11.1 / 8.7 | SUS316TP | | | | | | |
| | | | (注1) 89.1 / 89.1 / 60.5 | (注1) 11.1 / 11.1 / 8.7 | SUS316TP | | | | | | |
| | | | | | | 変更なし | | | | | |

| 変 更 前 | | | | | | 変 更 後 | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|------|
| 名 称 | 最高使用 圧 力 (MPa) | 最高使用 温 度 (°C) | 外 径 (mm) | 厚 さ (mm) | 材 料 | 名 称 | 最高使用 圧 力 (MPa) | 最高使用 温 度 (°C) | 外 径 (mm) | 厚 さ (mm) | 材 料 |
| (注4) 化学体積制御設備 弁 3V-CS-004A、 弁 3V-CS-004B 及び 弁 3V-CS-004C ~ 格納容器貫通部 (貫通部番号 226) | 4.5 | 200 | (注1) 60.5 | (注1,3) 3.5 | SUS304TP | 変更なし | 変更なし | 変更なし | 変更なし | 変更なし | 変更なし |
| | | | (注1,2) 60.5 | (注1,2) 3.5 | (注2) SUS316TP | | | | | | |
| | | | (注1,2) 60.5 / — / 60.5 | (注1,2) 3.5 / — / 3.5 | (注2) SUS316TP | | | | | | |

| 変 更 前 | | | | | | 変 更 後 | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------|-------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|------|
| 名 称 | 最高使用 圧 力 (MPa) | 最高使用 温 度 (℃) | 外 径 (mm) | 厚 さ (mm) | 材 料 | 名 称 | 最高使用 圧 力 (MPa) | 最高使用 温 度 (℃) | 外 径 (mm) | 厚 さ (mm) | 材 料 |
| (注4) 化学体積制御設備 弁 3V-CS-004A、 弁 3V-CS-004B 及び 弁 3V-CS-004C ~ 格納容器貫通部 (貫通部番号 226) | 4.5 | 200 | (注1) (差し込み部の内径) 61.1 / | (最小) 6.1 / | SUSF304 | 変更なし | 変更なし | 変更なし | 変更なし | 変更なし | 変更なし |
| | | | (注1) (差し込み部の内径) 61.1 / | (最小) 6.1 / | | | | | | | |
| | | | (注1) (差し込み部の内径) 61.1 / | (最小) 6.1 / | SUSF304 | | | | | | |
| | | | (注1) (差し込み部の内径) 61.1 / | (最小) 6.1 / | SUSF304 | | | | | | |

(注1) 公称値

(注2) 平成24年3月1日付け平成24・02・13原第4号にて認可された工事計画書の記載と同じ。

(注3) エルボについては管と同等以上の厚さのものを選定する。

(注4) 平成24年3月1日付け平成24・02・13原第4号にて認可された工事計画書には「再生熱交換器～格納容器貫通部（貫通部番号226）」と記載。

原子炉冷却系統施設

加圧水型発電用原子炉施設に係るもの（蒸気タービンに係るものを除く。）にあつては、次の事項

1 1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格

(1) 基本設計方針

本工事における「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の申請範囲に係る部分に限る。

| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| <p>用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。</p> | <p>用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。</p> |
| <p>第1章 共通項目</p> <p>2. 自然現象</p> <p>2. 1 地震による損傷の防止</p> <p>2. 1. 1 耐震設計</p> <p>(1) 耐震設計の基本方針</p> <p>耐震設計は、以下の項目に従って行う。</p> <p>a. 設計基準対象施設のうち、地震により生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震（設置（変更）許可（平成29年5月24日）を受けた基準地震動 S_s（以下「基準地震動 S_s」という。)) による加速度によって作用する地震力に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> | <p>第1章 共通項目</p> <p>2. 自然現象</p> <p>2. 1 地震による損傷の防止</p> <p>2. 1. 1 耐震設計</p> <p>(1) 耐震設計の基本方針</p> <p>耐震設計は、以下の項目に従って行う。</p> <p>a. 設計基準対象施設のうち、地震により生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震（設置（変更）許可（平成29年5月24日）を受けた基準地震動 S_s（以下「基準地震動 S_s」という。)) による加速度によって作用する地震力に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| <p>b. 設計基準対象施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて、Sクラス、Bクラス又はCクラスに分類（以下「耐震重要度分類」という。）し、それぞれに応じた地震力に十分耐えられる設計とする。</p> | <p>故等対処施設を除く。）は、基準地震動 S_s による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>b. 設計基準対象施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて、Sクラス、Bクラス又はCクラスに分類（以下「耐震重要度分類」という。）し、それぞれに応じた地震力に十分耐えられる設計とする。</p> <p>重大事故等対処施設については、施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて、常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）、常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）及び可搬型重大事故等対処設備に分類する。</p> <p>重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| <p>c. 建物・構築物とは、建物、構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。</p> <p>また、屋外重要土木構造物とは、耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能、若しくは非常時における海水の通水機能を求められる土木構造物をいう。</p> <p>d. Sクラスの施設（f. に記載のものを除く。）は、基準地震動 S_s による地震力に対してその安全機能が保持できる設計とする。建物・構築物については、構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有する設計とする。機器・配管系については、その施設に要求される機能を保持する設計とし、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさない、また、動的機器等については、基準地震動 S_s による応答に対してその設備に要求される機能を保持する設計とする。</p> | <p>震力に十分耐えられる設計とする。</p> <p>本施設と常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の両方に属する重大事故等対処施設については、基準地震動 S_s による地震力を適用するものとする。なお、特定重大事故等対処施設に該当する施設は本申請の対象外である。</p> <p>c. 建物・構築物とは、建物、構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。</p> <p>また、屋外重要土木構造物とは、耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能、若しくは非常時における海水の通水機能を求められる土木構造物をいう。</p> <p>d. Sクラスの施設（f. に記載のものを除く。）は、基準地震動 S_s による地震力に対してその安全機能が保持できる設計とする。建物・構築物については、構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有する設計とする。機器・配管系については、その施設に要求される機能を保持する設計とし、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさない設計とする。動的機器等については、基準地震動による地震力に対して、当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このうち、動的機能が要求される機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行う、又は既往の研究等で機能</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| <p>また、設置（変更）許可（平成 29 年 5 月 24 日）を受けた弾性設計用地震動 S_d（以下「弾性設計用地震動 S_d」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して概ね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。建物・構築物については、発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。機器・配管系については、応答が全体的に概ね弾性状態にとどまる設計とする。</p> | <p>維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。</p> <p>また、設置（変更）許可（平成 29 年 5 月 24 日）を受けた弾性設計用地震動 S_d（以下「弾性設計用地震動 S_d」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して概ね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。建物・構築物については、発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。機器・配管系については、応答が全体的に概ね弾性状態にとどまる設計とする。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は、基準地震動 S_s による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。建物・構築物については、構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し適切な安全余裕を有する設計とする。機器・配管系については、その施設に要求される機能を保持する設計とし、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさない設計とする。動的機器等については、基準地震動による地震力に対して、当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このうち、動的機能が要求される機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行う、又は既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|--|---|
| <p>e. Sクラスの施設（f.に記載のものを除く。）について、静的地震力は、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。</p> <p>f. 屋外重要土木構造物は、基準地震動 S_s による地震力に対して、構造全体として変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計とする。</p> | <p>する。</p> <p>e. Sクラスの施設（f.に記載のものを除く。）について、静的地震力は、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。</p> <p>Sクラスの施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。</p> <p>f. 屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物は、基準地震動 S_s による地震力に対して、構造全体として変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計とする。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物は、基準地震動 S_s による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|--|---|
| <p>g. Bクラスの施設は、静的地震力に対して、概ね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。</p> <p>また、共振のおそれがある施設については、その影響についての検討を行う。その場合、検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものとする。</p> <p>Cクラスの施設は、静的地震力に対して、概ね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。</p> | <p>g. Bクラスの施設は、静的地震力に対して、概ね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。</p> <p>また、共振のおそれがある施設については、その影響についての検討を行う。その場合、検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものとする。当該地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。</p> <p>Cクラスの施設は、静的地震力に対して、概ね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設は、上記に示す、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に対して、概ね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。</p> <p>h. 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設が、それ以外の発電所内にある施設（資機材等含む。）の波及的影響によって、それぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。</p> <p>i. 可搬型重大事故等対処設備については、地震による周辺斜面の崩壊等の影響を受けないように「5. 1. 5 環境条件等」に基づく設計とする。</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| <p>(2) 耐震重要度分類</p> <p>a. 耐震重要度分類</p> <p>設計基準対象施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。</p> <p>(a) Sクラスの施設</p> <p>地震により発生するおそれがある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設であって、その影響が大きいものであり、次の施設を含む。</p> | <p>j. 緊急時対策所の耐震設計の基本方針については、「(6) 緊急時対策所」に示す。</p> <p>k. 炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能については、以下の設計とする。</p> <p>弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して、炉心内の燃料被覆材の応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。</p> <p>基準地震動 S_s による地震力に対して、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>(2) 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分類</p> <p>a. 耐震重要度分類</p> <p>設計基準対象施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。</p> <p>(a) Sクラスの施設</p> <p>地震により発生するおそれがある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設、並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 ・使用済燃料を貯蔵するための施設 ・原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設及び原子炉の停止状態を維持するための施設 ・原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 ・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 ・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設 ・放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するための施設であり、上記の「放射性物質の放散を直接防ぐための施設」以外の施設 <p>(b) Bクラスの施設</p> <p>安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がSクラスの施設と比べ小さい施設であり、次の施設を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、1次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 ・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし、内蔵量が少ないか又は | <p>必要となる施設であって、その影響が大きいものであり、次の施設を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 ・使用済燃料を貯蔵するための施設 ・原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設及び原子炉の停止状態を維持するための施設 ・原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 ・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 ・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設 ・放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するための施設であり、上記の「放射性物質の放散を直接防ぐための施設」以外の施設 ・津波防護施設及び浸水防止設備 ・津波監視設備 <p>(b) Bクラスの施設</p> <p>安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がSクラスの施設と比べ小さい施設であり、次の施設を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、1次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 ・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし、内蔵量が少ないか又は |

| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| <p>貯蔵方式により、その破損により公衆に与える放射線の影響が「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和 53 年通商産業省令第 77 号）」第 2 条第 2 項第 6 号に規定する「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く。）</p> <ul style="list-style-type: none"> 放射線廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設 使用済燃料を冷却するための施設 放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設で、S クラスに属さない施設 <p>(c) Cクラスの施設</p> <p>S クラスに属する施設及びBクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設である。</p> <p>上記に基づくクラス別施設を第 2. 1. 1 表に示す。同表には当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動についても併記する。</p> | <p>貯蔵方式により、その破損により公衆に与える放射線の影響が「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和 53 年通商産業省令第 77 号）」第 2 条第 2 項第 6 号に規定する「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く。）</p> <ul style="list-style-type: none"> 放射線廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設 使用済燃料を冷却するための施設 放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設で、S クラスに属さない施設 <p>(c) Cクラスの施設</p> <p>S クラスに属する施設及びBクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設である。</p> <p>上記に基づくクラス別施設を第 2. 1. 1 表に示す。同表には当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動についても併記する。</p> <p>b. 重大事故等対処施設の設備の分類</p> <p>重大事故等対処施設の設備を以下のとおり分類する。</p> <p>(a) 常設重大事故防止設備</p> <p>重大事故等対処設備のうち、重大事故に至るおそれがある事故が</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|-----|--|
| | <p>発生した場合であって、設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料ピットの冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において、その喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの</p> <p>イ．常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</p> <p>ロ．常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であって、イ．以外のもの</p> <p>（b）常設重大事故緩和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの</p> <p>（c）可搬型重大事故等対処設備 重大事故等対処設備であって可搬型のもの</p> <p>重大事故等対処施設のうち、耐震評価を行う主要設備の設備分類について、第2. 1. 2表に示す。</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <p>(3) 地震力の算定方法</p> <p>耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。</p> <p>a. 静的地震力</p> <p>設計基準対象施設に適用する静的地震力は、Sクラスの施設、Bクラス及びCクラスの施設に適用することとし、それぞれ耐震重要度分類に応じて次の地震層せん断力係数C_i及び震度に基づき算定するものとする。</p> <p>(a) 建物・構築物</p> <p>水平地震力は、地震層せん断力係数C_iに、次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。</p> <p>Sクラス 3.0 Bクラス 1.5 Cクラス 1.0</p> <p>ここで、地震層せん断力係数C_iは、標準せん断力係数C_0を0.2以上とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とする。</p> | <p>(3) 地震力の算定方法</p> <p>耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。</p> <p>a. 静的地震力</p> <p>設計基準対象施設に適用する静的地震力は、Sクラスの施設(津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物を除く。)、Bクラス及びCクラスの施設に適用することとし、それぞれ耐震重要度分類に応じて次の地震層せん断力係数C_i及び震度に基づき算定するものとする。</p> <p>重大事故等対処施設については、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設に、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される静的地震力を適用する。</p> <p>(a) 建物・構築物</p> <p>水平地震力は、地震層せん断力係数C_iに、次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。</p> <p>Sクラス 3.0 Bクラス 1.5 Cクラス 1.0</p> <p>ここで、地震層せん断力係数C_iは、標準せん断力係数C_0を0.2以上とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とする。</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| <p>また、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数 C_i に乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は、Sクラス、Bクラス及びCクラスともに1.0とし、その際に用いる標準せん断力係数 C_0 は1.0以上とする。</p> <p>Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度0.3以上を基準とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定するものとする。</p> <p>ただし、土木建造物の静的地震力は、安全上適切と認められる規格及び基準を参考に、Cクラスに適用される静的地震力を適用する。</p> <p>(b) 機器・配管系</p> <p>静的地震力は、上記(a)に示す地震層せん断力係数 C_i に施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として、当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。</p> <p>Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。</p> <p>ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。</p> | <p>また、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数 C_i に乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は、Sクラス、Bクラス及びCクラスともに1.0とし、その際に用いる標準せん断力係数 C_0 は1.0以上とする。</p> <p>Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度0.3以上を基準とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定するものとする。</p> <p>ただし、土木建造物の静的地震力は、安全上適切と認められる規格及び基準を参考に、Cクラスに適用される静的地震力を適用する。</p> <p>(b) 機器・配管系</p> <p>静的地震力は、上記(a)に示す地震層せん断力係数 C_i に施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として、当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。</p> <p>Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。</p> <p>ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。</p> <p>上記(a)及び(b)の標準せん断力係数 C_0 等の割増し係数の適用については、耐震性向上の観点から、一般産業施設及び公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| <p>b. 動的地震力</p> <p>設計基準対象施設については、動的地震力は、Sクラスの施設、屋外重要土木構造物及びBクラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用する。Sクラスの施設については、基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d から定める入力地震動を適用する。</p> <p>Bクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては、弾性設計用地震動 S_d から定める入力地震動の振幅を2分の1にしたものによる地震力を適用する。</p> <p>屋外重要土木構造物については、基準地震動 S_s による地震力を適用する。</p> | <p>b. 動的地震力</p> <p>設計基準対象施設については、動的地震力は、Sクラスの施設、屋外重要土木構造物及びBクラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用する。Sクラスの施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物を除く。）については、基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d から定める入力地震動を適用する。</p> <p>Bクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては、弾性設計用地震動 S_d から定める入力地震動の振幅を2分の1にしたものによる地震力を適用する。</p> <p>屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については、基準地震動 S_s による地震力を適用する。</p> <p>重大事故等対処施設については、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設に、基準地震動 S_s による地震力を適用する。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設のうち、Bクラスの施設の機能を代替する共振のおそれのある施設については、共振のおそれのあるBクラスの施設に適用する地震力を適用する。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置さ</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <p>(a) 入力地震動</p> <p>解放基盤表面は、S波速度が約 2.2km/s 以上となっている E. L. +0m としている。</p> <p>建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d を基に、対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮したうえで、必要に応じ 2次元有限要素法又は 1次元波動論により、地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には、</p> | <p>れた建物・構築物については、基準地震動 S_s による地震力を適用する。</p> <p>重大事故等対処施設のうち、設計基準対象施設の既往評価を適用できる基本構造と異なる施設については、適用する地震力に対して、要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため、当該施設の構造を適切にモデル化した上での地震応答解析又は加振試験等を実施する。</p> <p>動的解析においては、地盤の諸定数も含めて材料物性のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。</p> <p>動的地震力は水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせで算定する。動的地震力の水平 2 方向及び鉛直方向の組合せについては、水平 1 方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響の可能性がある施設・設備を抽出し、3次元応答性状の可能性も考慮した上で既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。</p> <p>(a) 入力地震動</p> <p>解放基盤表面は、S波速度が約 2.2km/s 以上となっている E. L. +0m としている。</p> <p>建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d を基に、対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮したうえで、必要に応じ 2次元有限要素法又は 1次元波動論により、地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には、</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| <p>地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心位置での地質・速度構造の違いにも留意するとともに、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。また、必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ、地質・速度構造等の地盤条件を設定する。</p> <p>また、設計基準対象施設における耐震Bクラスの建物・構築物のうち共振のおそれがあり、動的解析が必要なものに対しては、弾性設計用地震動 Sd を 1/2 倍したものをを用いる。</p> <p>(b) 地震応答解析 イ 動的解析法 (イ) 建物・構築物</p> <p>動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定する。動的解析は、原則として、建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲線の策定は、線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答解析法による。また、3次元応答性状等の評価は、時刻歴応答解析法による。</p> <p>建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性等を十分考慮して評価し、集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。</p> <p>動的解析には、建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものと</p> | <p>地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心位置での地質・速度構造の違いにも留意するとともに、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。また、必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ、地質・速度構造等の地盤条件を設定する。</p> <p>また、設計基準対象施設における耐震Bクラスの建物・構築物及び重大事故等対処施設における耐震Bクラスの施設の機能を代替する常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物のうち共振のおそれがあり、動的解析が必要なものに対しては、弾性設計用地震動 Sd を 1/2 倍したものをを用いる。</p> <p>(b) 地震応答解析 イ 動的解析法 (イ) 建物・構築物</p> <p>動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定する。動的解析は、原則として、建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲線の策定は、線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答解析法による。また、3次元応答性状等の評価は、時刻歴応答解析法による。</p> <p>建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性等を十分考慮して評価し、集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。</p> <p>動的解析には、建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものと</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| <p>し、解析モデルの地盤のばねは、基礎版の平面形状、基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等を考慮して定める。設計用地盤定数は、原則として、弾性波試験によるものを用いる。</p> | <p>し、解析モデルの地盤のばねは、基礎版の平面形状、基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等を考慮して定める。設計用地盤定数は、原則として、弾性波試験によるものを用いる。</p> <p>地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。</p> <p>応答解析において、主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、実験等の結果に基づき、該当する建物部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。</p> <p>また、Sクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において、施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。</p> <p>地震応答解析に用いる材料定数については、地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また、ばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響を検討し、地盤物性等のばらつきを適切に考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。</p> <p>原子炉格納施設及び緊急時対策所施設については、3次元有限要素法等から、建物・構築物の3次元応答性状及び機器・配管系への影響を評価する。</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <p>(ロ) 機器・配管系</p> <p>動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、解析条件として考慮すべき減衰定数、剛性等の各種物性値は、適切な規格・基準又は試験等の結果に基づき設定する。</p> <p>機器の解析に当たっては、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう1質点系、多質点系モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。配管系については、熱的条件及び口径から高温配管又は低温配管に分類し、その仕様に応じて適切なモデルに置換し、設</p> | <p>動的解析に用いる解析モデルは、地震観測網により得られた観測記録により振動性状の把握を行い、解析モデルの妥当性の確認を行う。</p> <p>屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物の動的解析は、構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法とし、地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて、線形、等価線形又は非線形解析のいずれかにて行う。</p> <p>地震力については、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。</p> <p>(ロ) 機器・配管系</p> <p>動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、解析条件として考慮すべき減衰定数、剛性等の各種物性値は、適切な規格・基準又は試験等の結果に基づき設定する。</p> <p>機器の解析に当たっては、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう1質点系、多質点系モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。配管系については、熱的条件及び口径から高温配管又は低温配管に分類し、その仕様に応じて適切なモデルに置換し、設</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <p>計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は、既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がりをつまみ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>剛性の高い機器は、その機器の設置床面の最大応答加速度の1.2倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。</p> <p>c. 設計用減衰定数</p> <p>地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。</p> | <p>計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は、既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がりをつまみ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>剛性の高い機器は、その機器の設置床面の最大応答加速度の1.2倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。</p> <p>c. 設計用減衰定数</p> <p>地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。</p> <p>また、地盤と屋外重要土木建造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については、地中建造物としての特徴、同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <p>(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下による。</p> <p>a. 耐震設計上考慮する状態 地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。</p> <p>(a) 建物・構築物 設計基準対象施設については以下のイ～ハの状態を考慮する。</p> <p>イ. 運転時の状態 発電用原子炉施設が運転状態にあり、通常 of 自然条件下におかれている状態。 ただし、運転状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。</p> <p>ロ. 設計基準事故時の状態 発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態。</p> <p>ハ. 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しなければならない自然条件 (積雪、風荷重)。</p> | <p>(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下による。</p> <p>a. 耐震設計上考慮する状態 地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。</p> <p>(a) 建物・構築物 設計基準対象施設については以下のイ～ハの状態、重大事故等対処施設については以下のイ～ニの状態を考慮する。</p> <p>イ. 運転時の状態 発電用原子炉施設が運転状態にあり、通常 of 自然条件下におかれている状態。 ただし、運転状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。</p> <p>ロ. 設計基準事故時の状態 発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態。</p> <p>ハ. 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しなければならない自然条件 (積雪、風荷重)。</p> <p>ニ. 重大事故等時の状態 発電用原子炉施設が、重大事故に至るおそれのある事故、又は重大</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <p>(b) 機器・配管系 設計基準対象施設については以下のイ～ニの状態を考慮する。</p> <p>イ. 通常運転時の状態 原子炉の起動、停止、出力運転、高温待機及び燃料取替え等が計画的又は頻繁に行われた場合であって、運転条件が所定の制限値以内にある運転状態。</p> <p>ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって、当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウンダリの著しい損傷が生ずるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態 発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって、当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。</p> | <p>事故の状態、重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。</p> <p>(b) 機器・配管系 設計基準対象施設については以下のイ～ニの状態、重大事故等対処施設については以下のイ～ホの状態を考慮する。</p> <p>イ. 通常運転時の状態 原子炉の起動、停止、出力運転、高温待機及び燃料取替え等が計画的又は頻繁に行われた場合であって、運転条件が所定の制限値以内にある運転状態。</p> <p>ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって、当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウンダリの著しい損傷が生ずるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態 発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって、当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <p>ニ. 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪、風荷重)。</p> <p>b. 荷重の種類 (a) 建物・構築物 設計基準対象施設については以下のイ～ニの荷重、重大事故等対処施設については以下のイ～ホの荷重とする。</p> <p>イ. 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重、すなわち固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常的气象条件による荷重。</p> <p>ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重。</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重。</p> <p>ニ. 地震力、積雪荷重、風荷重。</p> | <p>ニ. 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪荷重、風荷重、津波荷重)。</p> <p>ホ. 重大事故等時の状態 発電用原子炉施設が、重大事故に至るおそれのある事故、又は重大事故の状態、重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。</p> <p>b. 荷重の種類 (a) 建物・構築物 設計基準対象施設については以下のイ～ニの荷重、重大事故等対処施設については以下のイ～ホの荷重とする。</p> <p>イ. 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重、すなわち固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常的气象条件による荷重。</p> <p>ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重。</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重。</p> <p>ニ. 地震力、積雪荷重、風荷重。</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| <p>ただし、運転時の状態、設計基準事故時の状態での荷重には、機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時土圧、機器・配管系からの反力、スロッシング等による荷重が含まれるものとする。</p> <p>(b) 機器・配管系 設計基準対象施設については以下のイ～ニの荷重とする。</p> <p>イ. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重。</p> <p>ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重。</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重。</p> <p>ニ. 地震力、積雪荷重、風荷重。</p> <p>c. 荷重の組合せ 地震と組み合わせる荷重については、以下のとおり設定する。</p> | <p>ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。</p> <p>ただし、運転時の状態、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態での荷重には、機器・配管系から施設に作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時土圧、機器・配管系からの反力、スロッシング等による荷重が含まれるものとする。</p> <p>(b) 機器・配管系 設計基準対象施設については以下のイ～ニの荷重、重大事故等対処施設については以下のイ～ホの荷重とする。</p> <p>イ. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重。</p> <p>ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重。</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重。</p> <p>ニ. 地震力、積雪荷重、風荷重、津波荷重。</p> <p>ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。</p> <p>c. 荷重の組合せ 地震と組み合わせる荷重については「2.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定している風、積雪及び基準地震動 S_s の検討用</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <p>(a) 建物・構築物 ((c) に記載のものを除く。)</p> <p>イ. Sクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. Sクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。^{※1、※2}</p> | <p>地震の震源を波源とする津波による荷重を考慮し、以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 建物・構築物 ((c) に記載のものを除く。)</p> <p>イ. Sクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. Sクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。^{※1、※2}</p> <p>ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれのある事象による荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ、地震によって引き起こされるおそれのない事象による荷重として扱う。</p> <p>ニ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| <p>ハ. Bクラス及びCクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力を組み合わせる。</p> | <p>置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれのない事象は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力（基準地震動 S_s 又は弾性設計用地震動 S_d による地震力）と組み合わせる。この組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。以上を踏まえ、重大事故等の状態で施設に作用する荷重と地震力（基準地震動 S_s 又は弾性設計用地震動 S_d による地震力）との組合せについては、以下を基本設計とする。原子炉格納容器バウンダリを構成する施設（原子炉格納容器内の圧力、温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、弾性設計用地震動 S_d による地震力とを組み合わせる。さらに、その他の施設については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、基準地震動 S_s による地震力とを組み合わせる。</p> <p>ホ. Bクラス及びCクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力を組み合わせる。</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|--|---|
| <p>※1 Sクラスの建物・構築物の設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重については、b. 機器・配管系の考え方に沿った下記の2つの考え方に基づき検討した結果として後者を踏まえ、施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力とを組み合わせることとしている。この考え方は、JEAG-4601における建物・構築物の荷重の組合せの記載とも整合している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重は、その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。 ・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。 <p>※2 原子炉格納容器バウンダリを構成する施設については、異常時圧力及び異常時配管荷重の最大値と弾性設計用地震動Sdによる地震力とを組み合わせる。</p> <p>(b) 機器・配管系</p> <p>イ. Sクラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> | <p>※1 Sクラスの建物・構築物の設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重については、b. 機器・配管系の考え方に沿った下記の2つの考え方に基づき検討した結果として後者を踏まえ、施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力とを組み合わせることとしている。この考え方は、JEAG-4601における建物・構築物の荷重の組合せの記載とも整合している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重は、その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。 ・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。 <p>※2 原子炉格納容器バウンダリを構成する施設については、異常時圧力及び異常時配管荷重の最大値と弾性設計用地震動Sdによる地震力とを組み合わせる。</p> <p>(b) 機器・配管系 ((c) に記載のものを除く。)</p> <p>イ. Sクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常運転時の状態で施設に作用する荷重と地</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| <p>ロ. Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重は、その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ、適切な地震力とを組み合わせる。</p> <p>ハ. Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。^{※3}</p> | <p>震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重は、その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ、適切な地震力とを組み合わせる。</p> <p>ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ、地震によって引き起こされるおそれのない事象による荷重として扱う。</p> <p>ニ. Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。^{※3}</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|-----|--|
| | <p>ホ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態、設計基準事故時の状態及び重大事故等の状態で施設に作用する荷重のうち地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。この組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。以上を踏まえ、重大事故等の状態で施設に作用する荷重と地震力との組合せについては、以下を基本設計とする。原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、弾性設計用地震動 S_d による地震力を組み合わせる。また、原子炉格納容器バウンダリを構成する設備（原子炉格納容器内の圧力、温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、弾性設計用地震動 S_d による地震力を組み合わせる。なお、その際に用いる荷重の継続時間に係る復旧等の対応について、保安規定に定める。保安規定に定める対応としては、故障が想定される機器に対してあらかじめ確保した取替部材を用いた既設系統の復旧手段、及び、あらかじめ確保した部材を用いた仮設系統の構築手段について、手順を整備するとともに、社内外から支援を受けられる体制を整備する。さ</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| <p>ニ. Bクラス及びCクラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力を組み合わせる。</p> <p>※3 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備については、CCV規格を踏まえ、異常時圧力及び異常時配管荷重の最大値と弾性設計用地震動 Sd による地震力とを組み合わせる。</p> | <p>らに、その他の施設については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、基準地震動 Ss による地震力を組み合わせる。</p> <p>ヘ. Bクラス及びCクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常運転時の状態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力を組み合わせる。</p> <p>※3 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備については、CCV規格を踏まえ、異常時圧力及び異常時配管荷重の最大値と弾性設計用地震動 Sd による地震力とを組み合わせる。</p> <p>(c) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物</p> <p>イ. 津波防護施設及び浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動 Ss による地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. 浸水防止設備及び津波監視設備については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重等と基準地震動 Ss による地震力を組み合わせる。</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| <p>d. 許容限界</p> <p>各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし、安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。</p> <p>(a) 建物・構築物</p> <p>イ. Sクラスの建物・構築物</p> <p>(イ) 弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> | <p>上記(c)イ及びロについては、地震と津波が同時に作用する可能性について検討し、必要に応じて基準地震動 S_s による地震力と津波による荷重の組合せを考慮する。また、津波以外による荷重については、「b. 荷重の種類」に準じるものとする。</p> <p>(d) 荷重の組合せ上の留意事項</p> <p>動的地震力については、水平2方向と鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせて算定するものとする。</p> <p>d. 許容限界</p> <p>各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし、安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。</p> <p>(a) 建物・構築物 ((c) に記載のものを除く。)</p> <p>イ. Sクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物</p> <p>(イ) 弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>ただし、1次冷却材喪失事故時等に作用する荷重との組合せ(原子炉格納容器バウンダリにおける長期的荷重との組合せを除く。)</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <p>(ロ) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界 構造物全体としての変形能力(終局耐力時の変形)に対して十分な余裕を有し、終局耐力に対し妥当な安全余裕を持たせることとする。 また、終局耐力は、建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次拡大していくとき、その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。</p> <p>ロ. Bクラス及びCクラスの建物・構築物(へ及びトに記載のものを除く。)</p> <p>上記イ(イ)による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>ハ. 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物(へ及びトに記載のものを除く。)</p> <p>上記イ(ロ)を適用するほか、耐震重要度の異なる施設がそれを支持する建物・構築物の変形等に対してその支持機能が損なわれないものとする。当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する際の地震動は、支持される施設に適用される地震</p> | <p>に対しては、下記イ(ロ)に示す許容限界を適用する。</p> <p>(ロ) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界 構造物全体としての変形能力(終局耐力時の変形)に対して十分な余裕を有し、終局耐力に対し妥当な安全余裕を持たせることとする。 また、終局耐力は、建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次拡大していくとき、その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。</p> <p>ロ. Bクラス及びCクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物(へ及びトに記載のものを除く。)</p> <p>上記イ(イ)による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>ハ. 耐震重要度の異なる施設又は設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物(へ及びトに記載のものを除く。)</p> <p>上記イ(ロ)を適用するほか、耐震重要度の異なる施設又は設備分類の異なる重大事故等対処施設がそれを支持する建物・構築物の変形等に対してその支持機能が損なわれないものとする。当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する際の</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| <p>動とする。</p> <p>ニ. 建物・構築物の保有水平耐力（へ及びトに記載のものを除く。） 建物・構築物については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して耐震重要度分類に応じた安全余裕を有しているものとする。</p> <p>ホ. 気密性、止水性、遮蔽性を考慮する施設 構造強度の確保に加えて気密性、止水性、遮蔽性が必要な建物・構築物については、その機能を維持できる許容限界を適切に設定するものとする。</p> <p>へ. 屋外重要土木構造物</p> <p>(イ) 静的地震力との組合せに対する許容限界 安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> | <p>地震動は、支持される施設に適用される地震動とする。</p> <p>ニ. 建物・構築物の保有水平耐力（へ及びトに記載のものを除く。） 建物・構築物については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して耐震重要度分類又は重大事故等対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類に応じた安全余裕を有しているものとする。</p> <p>ここでは、常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、上記における重大事故等対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類をSクラスとする。</p> <p>ホ. 気密性、止水性、遮蔽性を考慮する施設 構造強度の確保に加えて気密性、止水性、遮蔽性が必要な建物・構築物については、その機能を維持できる許容限界を適切に設定するものとする。</p> <p>へ. 屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物</p> <p>(イ) 静的地震力との組合せに対する許容限界 安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| <p>(ロ) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>構造部材の曲げについては限界層間変形角、終局曲率又は許容応力度、構造部材のせん断についてはせん断耐力又は許容応力度を許容限界とする。なお、限界層間変形角、終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし、それぞれの安全余裕については、各施設の機能要求等を踏まえ設定する。</p> <p>ト. その他の土木構造物</p> <p>安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>(b) 機器・配管系</p> <p>イ. Sクラスの機器・配管系</p> <p>(イ) 弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>応答が全体的に概ね弾性状態にとどまるものとする。</p> | <p>(ロ) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>構造部材の曲げについては限界層間変形角、終局曲率又は許容応力度、構造部材のせん断についてはせん断耐力又は許容応力度を許容限界とする。なお、限界層間変形角、終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし、それぞれの安全余裕については、各施設の機能要求等を踏まえ設定する。</p> <p>ト. その他の土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物</p> <p>安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>(b) 機器・配管系 ((c) に記載のものを除く。)</p> <p>イ. Sクラスの機器・配管系</p> <p>(イ) 弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>応答が全体的に概ね弾性状態にとどまるものとする。</p> <p>ただし、1次冷却材喪失事故時等に作用する荷重との組合せ(原子炉格納容器バウンダリ、非常用炉心冷却設備等における長期的荷重との組合せを除く。)に対しては、イ(ロ)に示す許容限界を適用する。</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| <p>(ロ) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないように応力、荷重等を制限とする値を許容限界とする。</p> <p>また、地震時又は地震後に動的機能又は電気的機能が要求される機器については、基準地震動 S_s による応答に対して試験等により確認されている機能確認済加速度等を許容限界とする。</p> | <p>(ロ) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないように応力、荷重等を制限とする値を許容限界とする。</p> <p>また、地震時又は地震後に動的機能又は電気的機能が要求される機器については、基準地震動 S_s による応答に対して試験等により確認されている機能確認済加速度等を許容限界とする。</p> |
| <p>ハ. Bクラス及びCクラスの機器・配管系</p> <p>応答が全体的に概ね弾性状態にとどまるものとする。</p> | <p>ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系</p> <p>イ (ロ) に示す許容限界を適用する。ただし、原子炉格納容器バウンダリを構成する設備、非常用炉心冷却設備等の弾性設計用地震動 S_d と設計基準事故の状態における長期的荷重との組合せに対する許容限界は、イ (イ) に示す許容限界を適用する。</p> |
| <p>ニ. 燃料集合体</p> <p>地震時に作用する荷重に対して、燃料集合体の1次冷却材流路</p> | <p>ハ. Bクラス及びCクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系</p> <p>応答が全体的に概ね弾性状態にとどまるものとする。</p> <p>ニ. 燃料集合体</p> <p>地震時に作用する荷重に対して、燃料集合体の1次冷却材流路</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <p>を確保できること及び過大な変形や破損により制御棒の挿入が阻害されないものとする。</p> | <p>を確保できること及び過大な変形や破損により制御棒の挿入が阻害されないものとする。</p> <p>ホ. 燃料被覆材</p> <p>炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能については、以下のとおりとする。</p> <p>通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と、弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力を組み合わせた荷重条件に対して、炉心内の燃料被覆材の応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものとする。</p> <p>通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動 S_s による地震力を組み合わせた荷重条件により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないものとする。</p> <p>(c) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物</p> <p>津波防護施設及び浸水防止設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については、当該施設及び建物・構築物が構造全体として変形能力(終局耐力時の変形)及び安定性について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求される機能(津波防護機能及び浸水防止機能)が保持できるものとする。津波監視設備に</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|-----|--|
| | <p>については、その施設に要求される機能（津波監視機能）が保持できるものとする。</p> <p>（５）設計における留意事項</p> <p>耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（以下「上位クラス施設」という。）は、下位クラス施設の波及的影響によって、その安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。波及的影響については、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用して評価を行う。なお、地震動又は地震力の選定に当たっては、施設の配置状況、使用時間等を踏まえて適切に設定する。また、波及的影響においては水平２方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設、設備を選定し評価する。この設計における評価に当たっては、敷地全体を俯瞰した調査・検討等を行う。</p> <p>ここで、下位クラス施設とは、上位クラス施設以外の発電所内にある施設（資機材等含む。）をいう。</p> <p>波及的影響を防止するよう現場を維持するため、保安規定に、機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。</p> <p>耐震重要施設に対する波及的影響については、以下に示す a. から d. の４つの事項から検討を行う。また、原子力発電所の地震被害情報等から新たに検討すべき事項が抽出された場合は、これを追加する。</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|-----|--|
| | <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響については、以下に示す a. から d. の 4 つの事項について、「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設」に、「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。</p> <p>a. 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響</p> <p>(a) 不等沈下</p> <p>耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下による耐震重要施設の安全機能への影響</p> <p>(b) 相対変位</p> <p>耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位による、耐震重要施設の安全機能への影響</p> <p>b. 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響</p> <p>耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷による、耐震重要施設の安全機能への影響</p> <p>c. 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|-----|--|
| | <p>震重要施設への影響</p> <p>耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による、耐震重要施設の安全機能への影響</p> <p>d. 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響</p> <p>耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による、耐震重要施設の安全機能への影響</p> <p>(6) 緊急時対策所</p> <p>緊急時対策所については、基準地震動 S_s による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>緊急時対策所の建物については、耐震構造とし、遮蔽性能を担保する。また、緊急時対策所内の居住性を確保するため、緊急時対策所換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保できるよう、基準地震動 S_s による地震力に対して、地震時及び地震後において耐震壁のせん断ひずみが概ね弾性状態にとどまることを基本とする。概ね弾性状態を超える場合は地震応答解析による耐震壁のせん断ひずみから算出した空気漏えい量が、設置する換気設備の性能を下回ることで必要な気密性を維持する設計とする。地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については、「(3) 地震力の算定方法」及び「(4)</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|-----|---|
| | <p>荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系のものを適用する。</p> <p>2. 1. 2 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針</p> <p>耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動 S_s による地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。</p> |

第2. 1. 1表 クラス別施設 (1/7)

| 施設 クラス | クラス別施設 | 主要設備 (E10) | | 補助設備 (E20) | | 直接支持構造物 (E30) | | 間接支持構造物 (E40) | | 波及的影響を考慮すべき設備 (E50) | | | |
|-----------|---|--|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|------|--|----|
| | | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | 適用範囲 | 検討用地震動 (E40) | 適用範囲 | 検討用地震動 (E50) | |
| 5 | <p>8a. 「原子炉有期稼働」のため、緊急停止の区域に属する原子炉の停止状態を維持するための施設</p> <p>8b. 「原子炉有期稼働」のため、緊急停止の区域に属する原子炉の停止状態を維持するための施設</p> | <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ |
| | | <p>・制御室</p> <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・制御室</p> <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・制御室</p> <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・制御室</p> <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・制御室</p> <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・制御室</p> <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ |

変更後

第2. 1. 1表 クラス別施設 (1/7)

| 施設 クラス | クラス別施設 | 主要設備 (E10) | | 補助設備 (E20) | | 直接支持構造物 (E30) | | 間接支持構造物 (E40) | | 波及的影響を考慮すべき設備 (E50) | | | |
|-----------|---|--|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|------|--|----|
| | | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | 適用範囲 | 検討用地震動 (E40) | 適用範囲 | 検討用地震動 (E50) | |
| 5 | <p>8a. 「原子炉有期稼働」のため、緊急停止の区域に属する原子炉の停止状態を維持するための施設</p> <p>8b. 「原子炉有期稼働」のため、緊急停止の区域に属する原子炉の停止状態を維持するための施設</p> | <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ |
| | | <p>・制御室</p> <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・制御室</p> <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・制御室</p> <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・制御室</p> <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・制御室</p> <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ | <p>・制御室</p> <p>・原子炉緊急停止装置</p> <p>・原子炉冷却材圧力低下防止装置</p> <p>・配管・ケーブル・弁</p> | \$ |

変更前

変更後

第2.1.1表 クラス別施設 (2/7)

| 用途 クラス | クラス別施設 | 主要設備 (E1) | | | 補助設備 (E2) | | | 直接支持構造物 (E3) | | | 間接支持構造物 (E4) | | | 波及的影響を考慮すべき設備 (E5) | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | | | | |
| 5 | 1. 原子炉内炉内圧力バク レージ破損事故の際に、 圧力調整弁の故障を直接 防止するための施設 | ・安全注入系 ・余熱除去系 (ECS) ・燃料貯蔵用水ピ ット | 3 | ・原子炉格納容器 ・原子炉格納容器 バクレージに属 する配管・弁 | 3 | - | 3 | ・格納容器システム ・燃料貯蔵用水ピ ット ・フニユラス空気を 浄化設備 ・格納容器排気筒 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 |
| | | 2. 放射線物質の放出を伴 うような事故の際に、 その外部放出を抑制す るための施設 | ・安全注入系 ・余熱除去系 (ECS) ・燃料貯蔵用水ピ ット | 3 | ・原子炉格納容器 ・原子炉格納容器 バクレージに属 する配管・弁 | 3 | - | 3 | ・格納容器システム ・燃料貯蔵用水ピ ット ・フニユラス空気を 浄化設備 ・格納容器排気筒 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 |

変更前

第2.1.1表 クラス別施設 (2/7)

| 用途 クラス | クラス別施設 | 主要設備 (E1) | | | 補助設備 (E2) | | | 直接支持構造物 (E3) | | | 間接支持構造物 (E4) | | | 波及的影響を考慮すべき設備 (E5) | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | | |
| 5 | 1. 原子炉内炉内圧力バク レージ破損事故の際に、 圧力調整弁の故障を直接 防止するための施設 | ・安全注入系 ・余熱除去系 (ECS) ・燃料貯蔵用水ピ ット | 3 | ・原子炉格納容器 ・原子炉格納容器 バクレージに属 する配管・弁 | 3 | - | 3 | ・格納容器システム ・燃料貯蔵用水ピ ット ・フニユラス空気を 浄化設備 ・格納容器排気筒 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 |
| | | 2. 放射線物質の放出を伴 うような事故の際に、 その外部放出を抑制す るための施設 | ・安全注入系 ・余熱除去系 (ECS) ・燃料貯蔵用水ピ ット | 3 | ・原子炉格納容器 ・原子炉格納容器 バクレージに属 する配管・弁 | 3 | - | 3 | ・格納容器システム ・燃料貯蔵用水ピ ット ・フニユラス空気を 浄化設備 ・格納容器排気筒 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 | ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・原子炉格納容器 冷却 ・排気用電源及び 計装設備 | 3 |

第2. 1. 1表 クラス別施設 (3/7)

| 耐震クラス | クラス別施設 | 主要設備 (注1) | | | | | 間接支持構造物 (注3) | | | | | 液状地震を考慮すべき設備 (注5) | |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------|-----|--------------|------|-----|------|---------------------------|---|--|
| | | 適用範囲 | クラス | 補助設備 (注2) | 適用範囲 | クラス | 直接支持構造物 (注3) | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | 検討用地震動 (注4) | 適用範囲 | 検討用地震動 (注4) |
| S | h. 耐震防護機能を有する設備及び漏水防止機能を有する設備 | ・貯水罐 ・防護壁 ・海水ポンプエリア ・止水壁 | S S S | - | - | - | - | - | - | - | Ss | ・海水ポンプ室周辺 地盤から上げ部 ・海水ポンプエリア 電着飛来物防護対策 架設備 ・移動式クレーン ・周辺斜面 ・耐久構型 (海水ポンプ) | Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss |
| | | 1. 敷地における漏液監視機能を有する施設 | S S | | | | | | | | | | |
| | その他 | ・伊予県遺物 | S | - | - | - | - | - | - | Ss | ・産業物置建屋 ・永久構台 ・周辺斜面 | Ss Ss Ss Ss | |

変更後

第2. 1. 1表 クラス別施設 (3/7)

| 耐震クラス | クラス別施設 | 主要設備 (注1) | | | | | 間接支持構造物 (注3) | | | | | 液状地震を考慮すべき設備 (注5) | |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------|-----|--------------|------|-----|------|---------------------------|---|----------------------------|
| | | 適用範囲 | クラス | 補助設備 (注2) | 適用範囲 | クラス | 直接支持構造物 (注3) | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | 検討用地震動 (注4) | 適用範囲 | 検討用地震動 (注4) |
| S | h. 耐震防護機能を有する設備及び漏水防止機能を有する設備 | ・貯水罐 ・防護壁 ・海水ポンプエリア ・止水壁 | S S S | - | - | - | - | - | - | - | Ss | ・海水ポンプ室周辺 地盤から上げ部 ・海水ポンプエリア 電着飛来物防護対策 架設備 ・移動式クレーン ・周辺斜面 ・耐久構型 (海水ポンプ) | Ss Ss Ss Ss Ss |
| | | 1. 敷地における漏液監視機能を有する施設 | S S | | | | | | | | | | |
| | その他 | ・伊予県遺物 | S | - | - | - | - | - | - | Ss | ・産業物置建屋 ・永久構台 ・周辺斜面 | Ss Ss Ss Ss | |

変更前

第2. 1. 1表 クラス別施設 (A/7)

| 前掲 クラス | クラス別施設 | 主要設備 (E3) | | | 直接支持構造物 (E3) | | 間接支持構造物 (E4) | | 稼働用 地震動 (E5) |
|-----------|--|---|----------|-----|---|-----|---|--|--------------------|
| | | 適用 範囲 | 適用 範囲 | クラス | 適用 範囲 | クラス | 適用 範囲 | クラス | |
| B | <p>J. 原子炉格納炉圧力バウンダリに直接接続されている、一次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設</p> <p>K. 放射線防護設備を内蔵している施設。(ただし、内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により、その貯蔵による公衆に与える放射線の影響が周辺監視区域外における年間の線量限度に比し十分小さいものは除く。)</p> | <ul style="list-style-type: none"> 化学体積制御系の抽出架し希釈抽出系 | - | - | <ul style="list-style-type: none"> 機器等の支持構造物 | B | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納炉施設 原子炉補助建屋 | <ul style="list-style-type: none"> S_g S_g | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 放射線管理設備 ただし、(クラスに属するものは除く) | - | - | <ul style="list-style-type: none"> 機器等の支持構造物 | B | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納炉施設 原子炉補助建屋 | <ul style="list-style-type: none"> S_g S_g | |
| B | <p>I. 放射線防護施設以外の放射線物質に閉通した施設で、その構造により、公衆及び作業員に過大な放射線被曝とを与える可能性のある施設</p> | <ul style="list-style-type: none"> 適用汚染量レベル米 汚知浄化系 化学体積制御系 ただし、S2Vのクラスに属するものは除く | - | - | <ul style="list-style-type: none"> 機器等の支持構造物 | B | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納炉施設 原子炉補助建屋 | <ul style="list-style-type: none"> S_g S_g | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 放射線管理設備 ただし、(クラスに属するものは除く) | - | - | <ul style="list-style-type: none"> 機器等の支持構造物 | B | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納炉施設 原子炉補助建屋 | <ul style="list-style-type: none"> S_g S_g | |

変更後

第2. 1. 1表 クラス別施設 (A/7)

| 前掲 クラス | クラス別施設 | 主要設備 (E3) | | | 直接支持構造物 (E3) | | 間接支持構造物 (E4) | | 稼働用 地震動 (E5) |
|-----------|---|---|----------|-----|---|-----|---|--|--------------------|
| | | 適用 範囲 | 適用 範囲 | クラス | 適用 範囲 | クラス | 適用 範囲 | クラス | |
| B | <p>J. 原子炉格納炉圧力バウンダリに直接接続されている、一次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設</p> <p>K. 放射線防護設備を内蔵している施設。(ただし、内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により、その貯蔵による公衆に与える放射線の影響が周辺監視区域外における年間線量限度に比し十分小さいものは除く。)</p> | <ul style="list-style-type: none"> 化学体積制御系の抽出架し希釈抽出系 | - | - | <ul style="list-style-type: none"> 機器等の支持構造物 | B | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納炉施設 原子炉補助建屋 | <ul style="list-style-type: none"> S_g S_g | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 放射線管理設備 ただし、(クラスに属するものは除く) | - | - | <ul style="list-style-type: none"> 機器等の支持構造物 | B | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納炉施設 原子炉補助建屋 | <ul style="list-style-type: none"> S_g S_g | |
| B | <p>I. 放射線防護施設以外の放射線物質に閉通した施設で、その構造により、公衆及び作業員に過大な放射線被曝とを与える可能性のある施設</p> | <ul style="list-style-type: none"> 適用汚染量レベル米 汚知浄化系 化学体積制御系 ただし、S2Vのクラスに属するものは除く | - | - | <ul style="list-style-type: none"> 機器等の支持構造物 | B | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納炉施設 原子炉補助建屋 | <ul style="list-style-type: none"> S_g S_g | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 放射線管理設備 ただし、(クラスに属するものは除く) | - | - | <ul style="list-style-type: none"> 機器等の支持構造物 | B | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納炉施設 原子炉補助建屋 | <ul style="list-style-type: none"> S_g S_g | |

変更前

変更後

| 用途 クラス | クラス別施設 | 主要設備 (130) | | 補助設備 (130) | | 直接支持構造造物 (130) | | 間接支持構造造物 (130) | | 稼働用 地震動 (130) |
|-----------|---|--------------------|-----|---|--------|----------------|-----|--|----------------|---------------------|
| | | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | |
| B | a. 使用済燃料を冷却するための施設 b. 放射性物質の放出を伴うよう な場合に、その外部放散を抑 制するための施設 | ・使用済燃料ピクトホ ・冷却系 | B | ・原子炉補機冷却系 ・原子炉補機冷却海水 系 ・電気計装設備 | B B | ・機器等の支持構造物 | B | ・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋 ・海水ポンプ室等の 構造物を支持する構 造物 | Sa Sb Sc | |
| | | - | - | - | - | - | - | | | |

第2. 1. 1表 クラス別施設 (5/7)

変更前

| 用途 クラス | クラス別施設 | 主要設備 (130) | | 補助設備 (130) | | 直接支持構造造物 (130) | | 間接支持構造造物 (130) | | 稼働用 地震動 (130) |
|-----------|---|--------------------|-----|---|--------|----------------|-----|--|----------------|---------------------|
| | | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | |
| B | a. 使用済燃料を冷却するための施設 b. 放射性物質の放出を伴うよう な場合に、その外部放散を抑 制するための施設 | ・使用済燃料ピクトホ ・冷却系 | B | ・原子炉補機冷却系 ・原子炉補機冷却海水 系 ・電気計装設備 | B B | ・機器等の支持構造物 | B | ・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋 ・海水ポンプ室等の 構造物を支持する構 造物 | Sa Sb Sc | |
| | | - | - | - | - | - | - | | | |

第2. 1. 1表 クラス別施設 (5/7)

変更後

| 削減 クラス | クラス削減後 | 主要設備 (A30) | | | 直接支持構造物 (A30) | | | 間接支持構造物 (A30) | | |
|-----------|--|--|-----|------------|---------------|-------------|------|------------------------|------|--------------|
| | | 適用範囲 | クラス | 補助設備 (A30) | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | 検査用地震動 (A30) |
| | 削減前の居住者を計画するにあつた階級でSクラス、Bクラスに属さない設備 | ・ 船舶運程船運装置としてクラス構成に属する部分を除く() | 0 | - | - | ・ 機器等の支持構造物 | 0 | ・ 原子炉格納施設 ・ 原子炉補助建屋 | 0 | 0 |
| 0 | 削減前の居住者を内蔵しているが、又はこれに附属した階級でSクラス、Bクラスに属さない設備 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料取扱室 ・ 燃料貯蔵室 ・ 燃料貯蔵室の下部の同位体廃棄物処理設備 (固体廃棄物貯蔵庫を含む) ・ 燃料 ・ 化学(核燃料溶解)のラジオ化学廃棄物処理設備 ・ 液体廃棄物処理設備のうち、廃液処理装置 ・ 原子炉補助水系 ・ 防災材料取扱設備 ・ その他 | 0 | - | - | ・ 機器等の支持構造物 | 0 | ・ 原子炉格納施設 ・ 原子炉補助建屋 | 0 | 0 |

第2. 1. 1表 クラス削減 (8/7)

変更前

| 削減 クラス | クラス削減後 | 主要設備 (A30) | | | 直接支持構造物 (A30) | | | 間接支持構造物 (A30) | | |
|-----------|--|---|-----|------------|---------------|-------------|------|------------------------|------|--------------|
| | | 適用範囲 | クラス | 補助設備 (A30) | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | 検査用地震動 (A30) |
| 0 | 削減前の居住者を内蔵しているが、又はこれに附属した階級でSクラス、Bクラスに属さない設備 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料取扱室 ・ 燃料貯蔵室 ・ 燃料貯蔵室の下部の同位体廃棄物処理設備 (固体廃棄物貯蔵庫を含む) ・ Sクラス ・ 化学(核燃料溶解)のうち、ばら削面処理装置 ・ 液体廃棄物処理設備のうち、廃液処理装置 ・ 原子炉補助水系 ・ 防災材料取扱設備 ・ その他 | 0 | - | - | ・ 機器等の支持構造物 | 0 | ・ 原子炉格納施設 ・ 原子炉補助建屋 | 0 | 0 |

第2. 1. 1表 クラス削減 (8/7)

第2.1.1条 クラス別施設 (7/7)

| 耐震クラス | クラス別施設 | 主要設備 (注1) | | | 直接支持構造物 (注2) | | 間接支持構造物 (注3) | | 検討用地震動 (注4) |
|-------|------------------|--|-----|------|--------------|------|--|----------------------------------|-------------|
| | | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | |
| C | 4.放射線安全に関係しない施設等 | ・タービン設備 ・原子炉補給冷却水系 ・補助ボイラ及び補助蒸気系 ・消火設備 ・圧力容器・変圧器 ・空調設備 ・蒸気発生器 ・炉内用送気系 ・格納容器ボイラクラッシュ ・緊急停止装置 ・その他 | C | C | ・機器等の支持構造物 | C | ・タービン建屋 ・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋 ・補助ボイラ建屋 ・緊急時貯留所建屋 | Sc Sc Sc Sc Sc Sc | |
| | | - | - | - | - | - | - | Sc Sc Sc | |

変更後

- (注1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。
 (注2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。
 (注3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物、若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。
 (注4) 間接支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物、構築物）をいう。
 (注5) 波及的影響を考慮すべき設備とは下位の耐震クラスに属するものの破壊によって耐震重要施設に波及的影響を及ぼすおそれがある設備をいう。
 (注6) Sc：基準地震動Ssにより定まる地震力
 Ss：耐震Bクラス施設に適用される地震力
 Ss：耐震Cクラス施設に適用される静的地震力

変更前

第2.1.1条 クラス別施設 (7/7)

| 耐震クラス | クラス別施設 | 主要設備 (注1) | | | 直接支持構造物 (注2) | | 間接支持構造物 (注3) | | 検討用地震動 (注4) |
|-------|------------------|---|-----|------|--------------|------|---|----------------------|-------------|
| | | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | 適用範囲 | クラス | | |
| C | 4.放射線安全に関係しない施設等 | ・タービン設備 ・原子炉補給冷却水系 ・補助ボイラ及び補助蒸気系 ・消火設備 ・圧力容器 ・空調設備 ・蒸気発生器 ・炉内用送気系 ・格納容器ボイラクラッシュ ・その他 | C | C | ・機器等の支持構造物 | C | ・タービン建屋 ・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋 ・補助ボイラ建屋 | Sc Sc Sc Sc | |
| | | - | - | - | - | - | - | Sc Sc Sc | |

- (注1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。
 (注2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。
 (注3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物、若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。
 (注4) 間接支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物、構築物）をいう。
 (注5) 波及的影響を考慮すべき設備とは下位の耐震クラスに属するものの破壊によって耐震重要施設に波及的影響を及ぼすおそれがある設備をいう。
 (注6) Sc：基準地震動Ssにより定まる地震力
 Ss：耐震Bクラス施設に適用される地震力
 Ss：耐震Cクラス施設に適用される静的地震力

変更前

変更後

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(1/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|---|--|--|---------------------------------|---|
| 基準地震動Ssによる地震力に対して重大事故等時に対応するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの | 1. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの | 1. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料ピット（Aエリア）（1・2・3号機共用） ・使用済燃料ピット（Bエリア）（1・2・3号機共用） ・使用済燃料ラック（1・2・3号機共用） ・使用済燃料容器ボックス（1・2・3号機共用） | ・機器・配管等の支持構造物 | ・原子炉補助設備 | ・周辺の耐震 ・廃棄物処理設備 ・使用済燃料ピットクレーン ・燃料取扱室上屋 ・永久構台 ・タービン建屋 |
| | | 2. 原子炉冷却系統施設 ・原子炉容器 ・炉心支持構造物 ・蒸気発生器 ・1次冷却材ポンプ ・加圧器 ・凝縮器冷却器 ・凝縮器ポンプ ・格納容器スプレッドポンプ ・高圧注入ポンプ ・低圧代替器注水ポンプ ・高圧タンク ・燃料取扱用水ピット ・復水ピット ・充てんポンプ | ・原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物 ・機器・配管等の支持構造物 | ・原子炉格納施設 ・原子炉補助設備 ・海水ポンプ室 | ・周辺の耐震 ・廃棄物処理設備 ・格納容器ボークレーン ・蒸気発生器中間冷却器用吊金物 ・1次冷却材ポンプモータ ・タービン建屋 ・永久構台 ・海水ポンプエリア電機室 ・廃棄物貯蔵施設 ・移動式クレーン ・耐火設備（海水ポンプ室） |

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(2/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|---|---|---------|---------|--------------------|
| 基準地震動Ssによる地震力に対して重大事故等時に対応するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの | 1. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの | ・格納容器スプレッド冷却器 ・再生熱交換器 ・格納容器再循環ポンプスクリーン ・原子炉補機冷却水冷却器 ・海水ポンプ ・原子炉補機冷却水ポンプ ・原子炉補機冷却水クーラータンク ・海水ストレーナ ・タービン駆動補助水ポンプ ・電動補助給水ポンプ ・主要弁 ・主配管 | | | ・原子炉補機冷却水設備 ・配管 |

変更前

変更後

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(3/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|---|---|--|----------------------|--|
| 基準地震動Ssによる地震力に対して重大事故等時に必要な機能が損なわれないよう設計するもの | 1. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの | ・計測制御系統施設 ・制御棒 ・ほう酸ポンプ ・1次冷却材ポンプ ・ほう酸タンク ・充てんポンプ ・原子炉容器 ・炉心支持構造物 ・蒸気発生器 ・加圧器 ・燃料取扱用ホールド ・ほう酸フィルタ ・再生熱交換器 ・中性子減速域中性子束 ・中間減速中性子束 ・出力領域中性子束 ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材高置側極度（広域） ・1次冷却材低置側極度（広域） ・高圧注入流量 ・余熱除去流量 ・恒設代替低圧注水設備流量 ・加圧器水位 ・A M用格納容器圧力 ・格納容器内温度 ・蒸気発生器水位（広域） | ・原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物 ・機器・配管等の支持構造物 | ・原子炉格納施設 ・原子炉補助施設 | ・周辺の斜面 ・産業施設埋設域 ・永久橋台 ・タービン建屋 ・蒸気発生器中間制支持構造物近金物 ・1次冷却材ポンプモータ ・耐火隔壁 ・格納容器ボータクレーン ・中央制御棟天井照明 |

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(4/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|---|--|---------|---------|---------------|
| 基準地震動Ssによる地震力に対して重大事故等時に必要な機能が損なわれないよう設計するもの | 1. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの | ・蒸気発生器水位（狭域） ・蒸気圧力 ・格納容器スプレッド流量 ・格納容器再循環シリンバ水位（広域） ・格納容器再循環シリンバ水位（狭域） ・燃料取扱用ホールド水位 ・格納容器水位 ・ほう酸タンク水位 ・蒸気発生器補助流量 ・原子炉水位 ・原子炉安全保護計装盤が外核計装装置 ・A T W S緩和設備 ・原子炉トリップシラ断層 ・原子炉安全保護計装盤 ・主配管 ・主要井 | | | |

変更前

変更後

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(5/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|--|--|---------------|----------------------|--|
| 基準地震動S ₁ による地震力に対して重大事故等時に対処するために必要な機能を損なわれるおそれのないよう設計するもの。 | 1. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの。 | 4. 放射線管理施設 ・格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ） ・格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ） ・中央制御室空調ファン（3・4号機共用） ・中央制御室電源ファン（3・4号機共用） ・中央制御室非常用循環ファン（3・4号機共用） ・中央制御室非常用循環ファン（3・4号機共用） ・中央制御室非常用循環ファン（3・4号機共用） ・中央制御室非常用循環ファン（3・4号機共用） ・主配管 | ・機器・配管等の支持構造物 | ・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋 | ・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・タービン建屋 ・永久構台 ・タービン建屋 |

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(6/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|--|--|---------------|----------------------|----------------------------|
| 基準地震動S ₁ による地震力に対して重大事故等時に対処するために必要な機能を損なわれるおそれのないよう設計するもの。 | 1. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの。 | 5. 原子炉格納施設 ・原子炉格納容器 ・機器格納入口 ・エアロック ・格納容器貫通部 ・事故代償低圧注水ポンプ ・復水ピッチ ・格納器格納表ピッチ ・格納器格納器表ピッチ ・主配管 | ・機器・配管等の支持構造物 | ・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋 | ・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構台 |

変更前

変更後

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(7/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|---|--|---------------|----------|---------------------------------------|
| 基準地震動Ssによる地震力に対して重大事故等時に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの | 1. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの | 非常用電源設備 ・ディーゼル発電機内燃機間（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機内燃機間（1号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・空冷式非常用発電装置内燃機間 ・調圧装置（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・調圧装置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・非常調圧装置（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・非常調圧装置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・調圧装置（空冷式非常用発電装置） ・非常調圧装置（空冷式非常用発電装置） | ・機器・配管等の支持構造物 | ・原子炉補助建屋 | ・開閉前面 ・搬送物処理施設 ・永久防音 ・タービン建屋 |

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(8/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|---|---|---------|---------|---------------|
| 基準地震動Ssによる地震力に対して重大事故等時に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの | 1. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの | ・シリンダ冷却水ポンプ（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・シリンダ冷却水ポンプ（1号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・冷却水ポンプ（空冷式非常用発電装置） ・空気だめ（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ安全弁（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ安全弁（1号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） | | | |

変更前

変更後

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(9/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|--|--|---------|---------|---------------|
| 基準地震動S ₀ による地震力に対して重大事故等時に対応するために必要な機能が必要とされるおそれのないよう設計するもの | 1. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であったり、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの | <ul style="list-style-type: none"> ・燃料油クーピスタック（1号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油クーピスタック（空冷式非常用発電装置） ・燃料油移送ポンプ（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油移送ポンプ（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油時給タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油時給タンク（1号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（1号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（1号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・空冷式非常用発電装置 | | | |

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(10/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|--|--|---------|---------|---------------|
| 基準地震動S ₀ による地震力に対して重大事故等時に対応するために必要な機能が必要とされるおそれのないよう設計するもの | 1. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であったり、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの | <ul style="list-style-type: none"> ・ディーゼル発電機励磁装置（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機励磁装置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・励磁装置（空冷式非常用発電装置） ・ディーゼル発電機保護継電装置（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機保護継電装置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・遮断装置（空冷式非常用発電装置） | | | |

変更前

変更後

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(11/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|---|---|--|---------|---------|---------------|
| 基準地震動Seによる地震力に対して重大事故等時に対処するために必要な機能が損なわれないよう設計するもの | 1. 常設耐震重要設備 重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であつて、耐震重要施設に属する設計基準事故対応設備が有する機能を代替するもの | <ul style="list-style-type: none"> ・警報音 ・計装用電源 ・代替所内帯気設備圧降 ・代替所内帯気設備分電盤 ・電動弁現場操作切替線 ・計装用電源用代替所内帯気設備切替線 ・可能式代替電源用分電盤 ・可能式代替電源用接続盤 ・空冷式非常用発電装置中継・接続盤 ・発電所電力強直圧送ケーブル(3・4号機共用) ・代替所内帯気設備高圧ケーブル分岐盤 ・号機間融通用高圧ケーブルコネクタ接続盤 ・号機間融通用高圧ケーブル接続盤 ・主配管 | | | |

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(12/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|---|---|--|---|---------|--|
| 基準地震動Seによる地震力に対して重大事故等時に対処するために必要な機能が損なわれないよう設計するもの | 1. 常設耐震重要設備 重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であつて、耐震重要施設に属する設計基準事故対応設備が有する機能を代替するもの | <ul style="list-style-type: none"> 7. 補機駆動用燃料設備 ・燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・主配管 | <ul style="list-style-type: none"> ・機器・配管等の支持構造物 | | <ul style="list-style-type: none"> ・屋外斜面 |
| | 8. 非常用貯水設備 | <ul style="list-style-type: none"> ・貯水罐（3・4号機共用） | - | - | <ul style="list-style-type: none"> ・海水ポンプ室周辺地盤かさ上げ部 |

変更前

変更後

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(13/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|--|---|---|---|---|
| 基準地震動S _e による地震力に対して重大事故等時に必要となる機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの | II. 常設重大事故等対処施設のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの | <ul style="list-style-type: none"> 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 使用済燃料ピット（Aエリア）（1・2・3号機共用） 使用済燃料ピット（Bエリア）（1・2・3号機共用） 使用済燃料ラック（1・2・3号機共用） 核燃料貯蔵ラック（1・2・3号機共用） 使用済燃料ピット直度（A用） 使用済燃料ピット水位（A用） 使用済燃料ピット監視カメラ | <ul style="list-style-type: none"> 機器等の支持構造物 | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉補助建屋 | <ul style="list-style-type: none"> 周辺斜面 永久橋台 産業物処理建屋 使用済燃料ピットスクリーン 燃料取扱電上屋 タービン建屋 |

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(14/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|--|---|--|--|---|
| 基準地震動S _e による地震力に対して重大事故等時に必要となる機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの | II. 常設重大事故等対処施設のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉冷却系統施設 原子炉容器 炉心支持構造物 蒸気発生器 1次冷却材ポンプ 加圧器 格納容器スプレイポンプ 余熱除去ポンプ 高圧注入ポンプ 恒設代替低圧注水ポンプ 燃料取替用注水ピット 海水ピット 充てんポンプ 格納容器スプレイ冷却器 再蒸発交換器 原子炉補機冷却水冷却器 海水ポンプ 原子炉補機冷却水ポンプ 原子炉補機冷却水サージタンク 海水ストレーナ 主要弁 主配管 | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物 機器・配管等の支持構造物 | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納建屋 原子炉補助建屋 海水ポンプ室 | <ul style="list-style-type: none"> 周辺斜面 産業物処理建屋 格納容器ボラクレーション 蒸気発生器中間支持構造物吊金物 1次冷却材ポンプモータ タービン建屋 永久橋台 海水ポンプエリア畜養 産業物処理貯蔵設備 移動式スクリーン 耐火隔壁（海水ポンプ） |

変更前

変更後

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(15/25)

| 前設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|---|---|---|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| 新増地震動Seによる地震力に対して重大事故等時に対応するたために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの | II. 常設重大事故等対処設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの | 計測制御系管理施設 ・1次冷却材圧力 ・高圧注入流量 ・希釈除去流量 ・圧力制御低圧注水種別流量 ・格納容器圧力（広域） ・A300格納容器圧力 ・格納容器内温度 ・格納容器スプレッド流量 ・格納容器再循環サンプ水位（広域） ・格納容器再循環サンプ水位（狭域） ・原子炉下部キイデバイス水位 ・原子炉格納容器水位 ・燃料貯蔵用ボット水位 ・復水ボット水位 ・原子炉補機冷却水サーキット水位 ・アミノラジオ水濃度 ・格納容器水素ガス燃料冷却器 ・格納容器水素ガス燃料粗水分離器 ・微量電話（固定）（3・4号機共用） ・安全パラメータ表示システム（SPDS）（3・4号機共用） ・SPDS表示装置（3・4号機共用） ・原子炉安全保護計装盤 ・T配置 | ・機器・配管等の支持構造物 | ・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋 | ・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構台 ・タービン建屋 |

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(16/25)

| 前設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|---|---|---|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 新増地震動Seによる地震力に対して重大事故等時に対応するたために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの | II. 常設重大事故等対処設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの | 放射線管理施設 ・格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ） ・格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ） ・中央制御室空調ファン（3・4号機共通） ・中央制御室循環ファン（3・4号機共通） ・中央制御室非常用循環ファン（3・4号機共通） ・中央制御室非常用循環ファン（3・4号機共通） ・中央制御室非常用循環ファン（3・4号機共通） ・外部遮断 ・中央制御室空調ユニット（3・4号機共通） ・放射線監視盤 ・土庫管 | ・機器・配管等の支持構造物 | ・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋 ・緊急時対策建屋 | ・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・タービン建屋 ・永久構台 |

変更前

変更後

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(17/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|--|--|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| 基準地震動S ₁ による揺動力に対して重大事故等時に必要機能を損なわれないよう設計するもの | Ⅱ. 常設重大事故等対処施設 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの | 5. 原子炉格納施設 ・原子炉格納容器 ・機器格納庫 ・エアロック ・格納容器監視室 ・格納容器スプレイング ・格納容器スプレイングポンプ ・仮設代替格納注水ポンプ ・復水ピット ・燃料取組用ホット ・格納容器再循環ユニット ・静的軸流式水素再結合装置 ・原子炉格納容器水素燃焼装置 ・アニュウス空気浄化ファン ・アニュウス空気浄化パイロタユニット ・遮断機 ・静的軸流式水素再結合装置温度監視装置 ・原子炉格納容器水素燃焼装置温度監視装置 ・排気筒 ・配管 | ・機器・配管等の支持構造物 | ・原子炉補助建屋 ・原子炉補助建屋 | ・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・タービン建屋 ・永久構台 |

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(18/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|--|--|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 基準地震動S ₁ による揺動力に対して重大事故等時に必要機能を損なわれないよう設計するもの | Ⅱ. 常設重大事故等対処施設 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの | 6. 非常用電源設備 ・ディーゼル発電機内蔵機組（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機内蔵機組（4号機専用、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・常設特殊用途発電機内蔵機組 ・調圧装置（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・調圧装置（4号機専用、重大事故等時のみ3・4号機専用） ・非常用送電機（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・非常用送電機（4号機専用、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・調圧装置（空冷式非常用送電機） ・非常用送電機（空冷式非常用送電機） ・レンジラ冷却水ポンプ（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） | ・機器・配管等の支持構造物 | ・原子炉補助建屋 ・緊急時対策所建屋 | ・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構台 ・タービン建屋 |

| 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|---------|---------------|---------|---------------|---|---|--|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">変更前</p> | <p style="text-align: center;">変更後</p> <p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (19/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">耐震設計上の分類</th> <th style="width: 15%;">機能別分類</th> <th style="width: 40%;">設備</th> <th style="width: 10%;">直接支持構造物</th> <th style="width: 10%;">間接支持構造物</th> <th style="width: 15%;">波及的影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 基準地震動Se1による地震力に対して重大事故等時に対処するための必要な機能は相なわれないよう設計するもの。 </td> <td style="vertical-align: top;"> II. 常設重大事故緩和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの。 </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・シリンダ冷却ポンプ（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・冷却水ポンプ（空冷式非常用発電機置） ・空気だめ（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ安全弁（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ安全弁（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（空冷式非常用発電機置） </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 | 基準地震動Se1による地震力に対して重大事故等時に対処するための必要な機能は相なわれないよう設計するもの。 | II. 常設重大事故緩和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの。 | <ul style="list-style-type: none"> ・シリンダ冷却ポンプ（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・冷却水ポンプ（空冷式非常用発電機置） ・空気だめ（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ安全弁（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ安全弁（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（空冷式非常用発電機置） | | | |
| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 | | | | | | | | |
| 基準地震動Se1による地震力に対して重大事故等時に対処するための必要な機能は相なわれないよう設計するもの。 | II. 常設重大事故緩和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの。 | <ul style="list-style-type: none"> ・シリンダ冷却ポンプ（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・冷却水ポンプ（空冷式非常用発電機置） ・空気だめ（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ安全弁（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ安全弁（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（空冷式非常用発電機置） | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">変更前</p> | <p style="text-align: center;">変更後</p> <p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (20/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">耐震設計上の分類</th> <th style="width: 15%;">機能別分類</th> <th style="width: 40%;">設備</th> <th style="width: 10%;">直接支持構造物</th> <th style="width: 10%;">間接支持構造物</th> <th style="width: 15%;">波及的影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 基準地震動Se1による地震力に対して重大事故等時に対処するための必要な機能は相なわれないよう設計するもの。 </td> <td style="vertical-align: top;"> II. 常設重大事故緩和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの。 </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・燃料油貯蔵ポンプ（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・空冷式非常用発電機置 ・ディーゼル発電機設備置（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機設備置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・励磁装置（空冷式非常用発電機置） </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 | 基準地震動Se1による地震力に対して重大事故等時に対処するための必要な機能は相なわれないよう設計するもの。 | II. 常設重大事故緩和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの。 | <ul style="list-style-type: none"> ・燃料油貯蔵ポンプ（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・空冷式非常用発電機置 ・ディーゼル発電機設備置（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機設備置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・励磁装置（空冷式非常用発電機置） | | | |
| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 | | | | | | | | |
| 基準地震動Se1による地震力に対して重大事故等時に対処するための必要な機能は相なわれないよう設計するもの。 | II. 常設重大事故緩和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの。 | <ul style="list-style-type: none"> ・燃料油貯蔵ポンプ（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・空冷式非常用発電機置 ・ディーゼル発電機設備置（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機設備置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・励磁装置（空冷式非常用発電機置） | | | | | | | | | | | |

変更前

変更後

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(21/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|--|---|---------|---------|---------------|
| 長周期震動Ssによる地震力に対して重大事故等時に対処するための必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの | II. 常設重大事故線和设备 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの | <ul style="list-style-type: none"> ・デアerator緊急降圧器設置装置（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・デアerator緊急降圧器設置装置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・遮断器（寒冷式非常用緊急降圧器） ・緊急電源 ・緊急用電源 ・メタルクランプ下閉鎖装置（非常用） ・パリーセンタ（非常用） ・コントロールセンタ（非常用） ・動力変圧器（非常用） ・代替所内電気設備変圧器 ・代替所内電気設備分電盤 ・電動弁現場操作切替器 ・アユラス空気浄化ファン現場操作切替器 ・緊急用電源代替所内電気設備切替器 ・可搬式緊急降圧器分電盤 ・可搬式代替用緊急降圧器 ・寒冷式非常用緊急降圧器中継・接続盤 | | | |

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(22/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|--|--|---------|---------|---------------|
| 長周期震動Ssによる地震力に対して重大事故等時に対処するための必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの | II. 常設重大事故線和设备 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの | <ul style="list-style-type: none"> ・代替所内電気設備高圧ケーブル接続盤 ・主配管 ・緊急時対策用電源車切替盤（3・4号機共用） ・緊急時対策用コントロールセンタ（3・4号機共用） ・緊急時対策用100V主分電盤（3・4号機共用） ・特殊用電力制御施設ケーブル（3・4号機共用） ・代替所内電気設備高圧ケーブル分岐盤 ・特殊用緊急用高圧ケーブルコネクタ接続盤 ・特殊用緊急用高圧ケーブル接続盤 ・代替所内電気設備高圧ケーブルコネクタ接続盤 ・主配管 | | | |

変更前

変更後

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(23/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|--|--|--|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 基準地震動S ₁ による地震力に対して重大事故等時に必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの | II. 常設重大事故等 | 7. 補給機動燃料設備 ・燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（4号機設備）（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・干配管 | ・機器、配管等の支持構造物 | | ・周辺斜面 |
| | 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの | 8. 非常用取水設備 ・海水ポンプ室（3・4号機共用） ・貯水環（3・4号機共用） | | — | — |
| | | 9. 緊急時対策所 ・安全パラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機共用） ・S P D S表示装置（3・4号機共用） ・微量電話（固定）（3・4号機共用） | ・機器等の支持構造物 | ・原子伊補助建屋 ・緊急時対策所建屋 | ・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構台 ・タービン建屋 |

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(24/25)

| 耐震設計上の分類 | 機能別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|---|--|---|------------|----------|---------------------------------------|
| 静的地震力又は共振のおそれのある設備については耐震設計用地震動S ₁ に2分の1を乗じたもの | III. 非常耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 | 1. 放射性物質の取扱施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料ピット温度（AM用） ・使用済燃料ピット水位（AM用） | ・機器等の支持構造物 | ・原子伊補助建屋 | ・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構台 ・タービン建屋 |
| | 重大事故等対処設備のうち、重大事故に発生おそれがある事故が発生した場合において、設計基準事故対処設備の安全機能又は故障率低下ピットの故障率低下は注本機能が喪失した場合において、その喪失した機能を重大事故に発生おそれがある事故に対処するために必要な機能に置き、を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの | 2. 計測制御系施設 ・緊急時微量通報システム（3・4号機共用） ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（TV会議システム、J P 電話及びI P ードAX）（3・4号機共用） ・安全パラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機共用） ・安全パラメータ伝送システム（3・4号機共用） ・格納容器圧力（圧域） ・原子炉補給冷却水チージタンク水位 ・微量電話（固定）（3・4号機共用） 3. 非常用電源設備 ・メタルラッド開閉装置（非常用） ・パライゼンタ（非常用） ・コントロールセンタ（非常用） ・動力変圧器（非常用） | ・機器等の支持構造物 | ・原子伊補助建屋 | ・タービン建屋 ・廃棄物処理建屋 ・周辺斜面 ・永久構台 |

変更前

変更後

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(25/25)

| 前表設計上の分類 | 機別分類 | 設備 | 直接支持構造物 | 間接支持構造物 | 波及的影響を考慮すべき施設 |
|---|--|--|------------|----------------------|---------------------------------------|
| <p>静的地震力又は共振のおそれのある設備については弾性設計用地震動S0に2分の1を乗じたものによる地震力に耐えうる設計のもの</p> | III. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 | 8. 非常用取水設備 ・海水ポンプ室（3・4号機共用） | — | — | ・周辺斜面 |
| | <p>設計基準事故対処設備の安全構造又は使用済燃料ピットの冷却機能を喪失した場合において、その喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処するため必要な機能を）を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であつて常設のもの</p> | 9. 緊急時作業所 ・安全パラメータ表示システム（SPDS）（3・4号機共用） ・安全パラメータ伝達システム（3・4号機共用） ・緊急通報基幹システム（3・4号機共用） ・統合原子力制御ネットワークに接続する通信連絡設備（TV会議システム、IP電話及びIP-FAX）（3・4号機共用） ・衛星電話（固定）（3・4号機共用） | ・機器等の支持構造物 | ・原子炉補助建屋 ・緊急時対策建屋 | ・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久橋台 ・タービン建屋 |

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| <p>第2章 個別項目</p> <p>10. 主要対象設備</p> <p>原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の対象となる主要な設備について、「表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト」に示す。</p> | <p>第2章 個別項目</p> <p>10. 主要対象設備</p> <p>原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の対象となる主要な設備について、「表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト」に示す。</p> <p>本施設の設備として兼用する場合に主要設備リストに記載されない設備については、「表2 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の兼用設備リスト」に示す。</p> |

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（1/1）

| | | 変更前 | | | | | 変更後 | | | | |
|----------|------|--|--------------------------|-------|---------------------------|------------|------|--------------------------|-------|---------------------------|------------|
| 設備区分 | 機器区分 | 名称 | 設計基準対象施設 ^(注1) | | 重大事故等対処設備 ^(注1) | | 名称 | 設計基準対象施設 ^(注1) | | 重大事故等対処設備 ^(注1) | |
| | | | 耐震重要度分類 | 機器クラス | 設備分類 | 重大事故等機器クラス | | 耐震重要度分類 | 機器クラス | 設備分類 | 重大事故等機器クラス |
| 化学体積制御設備 | 主配管 | 格納容器貫通部（貫通部番号226）～非再生冷却器 | B-1 | クラス2 | — | — | 変更なし | | | — | |
| | | 弁3V-CS-004A、弁3V-CS-004B及び弁3V-CS-004C～格納容器貫通部（貫通部番号226） | S | クラス2 | — | — | 変更なし | | | — | |

(注1) 表1に用いる略語の定義は「付表1」による。

付表1 略語の定義 (1/2)

| | | 略語 | 定義 | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 設計基準対象施設 | 耐震重要度分類 | S | 耐震重要度分類におけるSクラス（津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」という。））、浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。）及び敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設備」という。）を除く。） | |
| | | S* | Sクラスの施設のうち、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備 なお、基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能（津波防護機能、浸水防止機能及び津波監視機能をいう。）を保持するものとする。 | |
| | | B | 耐震重要度分類におけるBクラス（B-1、B-2及びB-3を除く。） | |
| | | B-1 | Bクラスの設備のうち、共振のおそれがあるため、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものによる地震力に対して耐震性を保持できる設計とするもの | |
| | | B-2 | Bクラスの設備のうち、波及的影響によって、耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの | |
| | | B-3 | Bクラスの設備のうち、基準地震動による地震力に対して使用済燃料ピットの冷却、給水機能を保持できる設計とするもの | |
| | | C | 耐震重要度分類におけるCクラス（C-1、C-2及びC-3を除く。） | |
| | | C-1 | Cクラスの設備のうち、波及的影響によって、耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの | |
| | | C-2 | Cクラスの設備のうち、基準地震動による地震力に対して、地震時の溢水の伝播を防止する機能を保持できる設計とするもの | |
| | | C-3 | Cクラスの設備のうち、屋外重要土木構造物であるため、基準地震動による地震力に対して安全機能を保持できる設計とするもの | |
| | | — | 当該施設において設計基準対象施設として使用しないもの | |
| | | 機器クラス | クラス1 | 技術基準規則第二条第二項第三十二号に規定する「クラス1容器」、「クラス1管」、「クラス1ポンプ」、「クラス1弁」又はこれらをサポートする構造物 |
| | | | クラス2 | 技術基準規則第二条第二項第三十三号に規定する「クラス2容器」、「クラス2管」、「クラス2ポンプ」、「クラス2弁」又はこれらをサポートする構造物 |
| | | | クラス3 | 技術基準規則第二条第二項第三十四号に規定する「クラス3容器」又は「クラス3管」 |
| クラス4 | 技術基準規則第二条第二項第三十五号に規定する「クラス4管」 | | | |
| 格納容器 ^(注1) | 技術基準規則第二条第二項第二十八号に規定する「原子炉格納容器」 | | | |
| 炉心支持構造物 | 原子炉容器の内部において燃料集合体を直接に支持するか又は拘束する部材 | | | |
| 火力技術基準 | 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を準用するもの | | | |
| Non | 上記以外の容器、管、ポンプ、弁又は支持構造物 | | | |
| | — | 当該施設において設計基準対象施設として使用しないもの又は上記以外のもの | | |

付表1 略語の定義 (2/2)

| | | 略語 | 定義 |
|---------------|----------------|-----------------------------|---|
| 重大事故等 対処設備 | 設備分類 | 常設/防止 | 技術基準規則第四十九条第一項第一号に規定する「常設重大事故防止設備」 |
| | | 常設耐震/防止 | 技術基準規則第四十九条第一項第一号に規定する「常設耐震重要重大事故防止設備」 |
| | | 常設/緩和 | 技術基準規則第四十九条第一項第三号に規定する「常設重大事故緩和設備」 |
| | | 常設/その他 | 常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備以外の常設重大事故等対処設備 |
| | | 可搬/防止 | 重大事故防止設備のうち可搬型のもの |
| | | 可搬/緩和 | 重大事故緩和設備のうち可搬型のもの |
| | | 可搬/その他 | 可搬型重大事故防止設備及び可搬型重大事故緩和設備以外の可搬型重大事故等対処設備 |
| | — | 当該施設において重大事故等対処設備として使用しないもの | |
| | 重大事故等 機器クラス | SAクラス2 | 技術基準規則第二条第二項第三十八号に規定する「重大事故等クラス2容器」、「重大事故等クラス2管」、「重大事故等クラス2ポンプ」、「重大事故等クラス2弁」又はこれらを支持する構造物 |
| | | SAクラス3 | 技術基準規則第二条第二項第三十九号に規定する「重大事故等クラス3容器」、「重大事故等クラス3管」、「重大事故等クラス3ポンプ」又は「重大事故等クラス3弁」 |
| | | 火力技術基準 | 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を準用するもの又は、使用条件を踏まえ、十分な強度を有していることを確認できる一般産業品規格を準用するもの |
| | | — | 当該施設において重大事故等対処設備として使用しないもの又は上記以外のもの |

(注1) 「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005年版 (2007年追補版含む)) <第I編 軽水炉規格> JSME S NC1-2005/2007」 (日本機械学会) における「クラスMC」である。

(2) 適用基準及び適用規格

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <p data-bbox="190 296 1064 328">第1章 共通項目</p> <p data-bbox="190 344 1064 472">原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基準及び規格については、以下の基準及び規格並びに、火災防護設備、浸水防護施設の「適用基準及び適用規格 第1章 共通項目」に示す。</p> <p data-bbox="190 488 1064 616">なお、以下に示す原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基準及び規格を適用する個別の施設区分については「表1. 施設共通の適用基準及び適用規格（該当施設）」に示す。</p> <ul data-bbox="190 679 1064 1254" style="list-style-type: none"><li data-bbox="190 679 1064 711">・ 建築基準法（昭和25年5月24日法律第201号）<li data-bbox="190 775 1064 807">・ 建築基準法施行令（昭和25年11月16日政令第338号）<li data-bbox="190 1015 1064 1046">・ 消防法（昭和23年7月24日法律第186号）<li data-bbox="190 1110 1064 1142">・ 消防法施行令（昭和36年3月25日政令第37号）<li data-bbox="190 1206 1064 1238">・ 消防法施行規則（昭和36年4月1日自治省令第6号） | <p data-bbox="1064 296 1937 328">第1章 共通項目</p> <p data-bbox="1064 344 1937 472">原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基準及び規格については、以下の基準及び規格並びに、火災防護設備、浸水防護施設の「適用基準及び適用規格 第1章 共通項目」に示す。</p> <p data-bbox="1064 488 1937 616">なお、以下に示す原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基準及び規格を適用する個別の施設区分については「表1. 施設共通の適用基準及び適用規格（該当施設）」に示す。</p> <ul data-bbox="1064 679 1937 1398" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1064 679 1937 711">・ 建築基準法（昭和25年5月24日法律第201号）<li data-bbox="1064 775 1937 807">・ 建築基準法施行令（昭和25年11月16日政令第338号）<li data-bbox="1064 871 1937 951">・ 福井県建築基準法施行細則（昭和47年4月25日福井県規則第41号）<li data-bbox="1064 1015 1937 1046">・ 消防法（昭和23年7月24日法律第186号）<li data-bbox="1064 1110 1937 1142">・ 消防法施行令（昭和36年3月25日政令第37号）<li data-bbox="1064 1206 1937 1238">・ 消防法施行規則（昭和36年4月1日自治省令第6号）<li data-bbox="1064 1302 1937 1398">・ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年5月8日法律第57号） |

| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| <p data-bbox="203 347 1043 480">・発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和 55 年通商産業省告示第 501 号、最終改正平成 15 年 7 月 29 日経済産業省告示第 277 号）</p> <p data-bbox="203 1358 1043 1437">・発電用火力設備の技術基準の解釈（平成 25 年 5 月 17 日 20130507 商局第 2 号）</p> | <p data-bbox="1079 252 1749 284">・高圧ガス保安法（昭和 26 年 6 月 7 日法律第 204 号）</p> <p data-bbox="1079 347 1919 480">・発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和 55 年通商産業省告示第 501 号、最終改正平成 15 年 7 月 29 日経済産業省告示第 277 号）</p> <p data-bbox="1079 539 1648 571">・可搬形発電設備技術基準（NEGA C331:2005）</p> <p data-bbox="1079 635 1917 715">・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 1306194 号）</p> <p data-bbox="1079 778 1917 858">・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成 28 年 3 月 31 日原規技発第 1603318 号）</p> <p data-bbox="1079 922 1917 1002">・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成 29 年 8 月 30 日原規技発第 1708302 号）</p> <p data-bbox="1079 1066 1917 1145">・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成 29 年 11 月 15 日原規技発第 1711151 号）</p> <p data-bbox="1079 1209 1917 1289">・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（令和元年 6 月 5 日原規技発第 1906051 号）</p> <p data-bbox="1079 1353 1917 1437">・発電用火力設備の技術基準の解釈（平成 25 年 5 月 17 日 20130507 商局第 2 号）</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成2年8月30日 原子力安全委員会決定）^(注)</u> | <ul style="list-style-type: none"> ・ 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成2年8月30日 原子力安全委員会決定） ・ 発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針（昭和57年1月28日 原子力安全委員会決定、平成13年3月29日一部改訂） ・ 平成12年5月31日建設省告示第1454号 ・ JIS B 8501(1962) 石油貯ソウの構造（全溶接鋼製） ・ JIS B 1051(2014) 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-強度区分を規定したボルト、小ねじ及び植込みボルト-並目ねじ及び細目ねじ |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>JIS G 3192(2008) 熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差^(注)</u> | <ul style="list-style-type: none"> ・ JIS G 3192(2008) 熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>JIS B 1198(1995) 頭付きスタッド^(注)</u> | <ul style="list-style-type: none"> ・ JIS B 1198(1995) 頭付きスタッド |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ JIS G 5121(1980) ステンレス鋼鋳鋼品 | <ul style="list-style-type: none"> ・ JIS G 5121(1980) ステンレス鋼鋳鋼品 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ JIS Z 9125(2007) 屋内作業場の照明基準 | <ul style="list-style-type: none"> ・ JIS Z 9125(2007) 屋内作業場の照明基準 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本産業規格（JIS） |

| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補版を含む。）」〈第I編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2005/2007）」</u>^{（注）} • <u>日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格（2007年版）（JSME S NB1-2007）」</u>^{（注）} | <ul style="list-style-type: none"> • JIS B 8243(1977) 圧力容器の構造 • JIS B 8265(2003) 圧力容器の構造-一般事項 • JIS B 8210(1994) 蒸気用及びガス用ばね安全弁 • JIS B 0203(1999) 管用テーパねじ • JIS K 6379 液圧用繊維補強ゴムホース • JIS G 3429 高圧ガス容器用継目無鋼管 • JIS K 6349 液圧用の鋼線又は繊維補強ゴムホース • JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品 • Pipe Flanges and Flanged Fittings (ASME B16.5-2009) • 日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補版を含む。）」〈第I編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2005/2007）」 • 日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格（2007年版）（JSME S NB1-2007）」 |

| 変更前 | 変更後 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S NC1-2001）及び（JSME S NC1-2005）【事例規格】発電用原子力設備における「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮」（NC-CC-002）」</u>^(注) ・ <u>日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編（JEAG4601・補-1984）」</u>^(注) ・ <u>日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1987）」</u>^(注) ・ <u>日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1991 追補版）」</u>^(注) ・ <u>日本電気協会「原子力発電所配管破損防護設計技術指針（JEAG4613-1998）」</u>^(注) ・ <u>コンクリート標準示方書【構造性能照査編】（土木学会、2002年）</u>^(注) | <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格（2012年版（2013年追補を含む。）」（JSME S NB1-2012/2013）」 ・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S NC1-2001）及び（JSME S NC1-2005）【事例規格】発電用原子力設備における「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮」（NC-CC-002）」 ・ 日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編（JEAG4601・補-1984）」 ・ 日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1987）」 ・ 日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1991 追補版）」 ・ 日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術規程（JEAC4601-2008）」 ・ 日本電気協会「原子力発電所配管破損防護設計技術指針（JEAG4613-1998）」 ・ コンクリート標準示方書【構造性能照査編】（土木学会、2002年） |

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>鋼構造設計規準 SI 単位版（日本建築学会、2002 年）</u> ^(注) ・ <u>各種合成構造設計指針・同解説（日本建築学会、2010 年 11 月）</u> ^(注) ・ <u>鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 -許容応力度設計法-</u>（日本建築学会、1999 年） ^(注) ・ <u>原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会、2005 年）</u> ^(注) ・ <u>鋼構造設計規準 -許容応力度設計法-</u>（日本建築学会、2005 年 9 月改定） ^(注) | <ul style="list-style-type: none"> ・ 原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針マニュアル（土木学会、2005 年） ・ 新版機械工学便覧（日本機械学会、1987 年 4 月） ・ 鋼構造設計規準 SI 単位版（日本建築学会、2002 年） ・ 道路橋示方書（Ⅰ 共通編・Ⅱ 鋼橋編）・同解説（日本道路協会、平成 14 年 3 月） ・ 各種合成構造設計指針・同解説（日本建築学会、2010 年 11 月） ・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 -許容応力度設計法-（日本建築学会、1999 年） ・ 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会、2005 年） ・ 鋼構造設計規準 -許容応力度設計法-（日本建築学会、2005 年 9 月改定） ・ 建築耐震設計における保有耐力と変形性能（日本建築学会、1990 年改定） |

| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>各種合成構造設計指針 設計式 (AIJ 式) (日本建築学会) (注)</u> ・ <u>実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について (平成 21・06・25 原院第 1 号 (平成 21 年 6 月 30 日原子力安全・保安院一部改正)) (注)</u> ・ 各種合成構造設計指針・同解説 第 4 編 各種アンカーボルト設計指針・解説 資料 5 金属拡張アンカーボルトの設計 ・ 各種合成構造設計指針・同解説 第 4 編 各種アンカーボルト設計指針・解説 4.5 接着系アンカーボルトの設計 ・ 米国 REGULATORY GUIDE (RG) 1.92 “COMBINING MODAL RESPONSES AND SPATIAL COMPONENTS IN SEISMIC RESPONSE ANALYSIS” 「2. Combining Effects Caused by Three Spatial Components of an Earthquake」 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築基礎構造設計指針 (日本建築学会、2001 年改定) ・ 各種合成構造設計指針 設計式 (AIJ 式) (日本建築学会) ・ 2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書 (国土交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所) ・ 実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について (平成 21・06・25 原院第 1 号 (平成 21 年 6 月 30 日原子力安全・保安院一部改正)) ・ 各種合成構造設計指針・同解説 第 4 編 各種アンカーボルト設計指針・解説 資料 5 金属拡張アンカーボルトの設計 ・ 各種合成構造設計指針・同解説 第 4 編 各種アンカーボルト設計指針・解説 4.5 接着系アンカーボルトの設計 ・ 米国 REGULATORY GUIDE (RG) 1.92 “COMBINING MODAL RESPONSES AND SPATIAL COMPONENTS IN SEISMIC RESPONSE ANALYSIS” 「2. Combining Effects Caused by Three Spatial Components of an Earthquake」 ・ 建築物荷重指針・同解説 (日本建築学会、2004 年改定) ・ 鋼構造塑性設計指針 (日本建築学会、2010 年改定) |

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">・ クレーン構造規格・ <u>鉄骨柱脚部の力学性状に関する実験的研究（軸圧縮力と曲げモーメントを受ける場合）（日本建築学会、1982年）^(注)</u> | <ul style="list-style-type: none">・ クレーン構造規格・ 鉄骨柱脚部の力学性状に関する実験的研究（軸圧縮力と曲げモーメントを受ける場合）（日本建築学会、1982年）・ 入門・建物と地盤との動的相互作用（日本建築学会）・ 道路橋示方書・同解説V耐震設計編、平成24年3月・ 石油コンビナートの防災アセスメント指針（消防庁特殊災害室、平成25年3月）・ 「原田和典、建築火災のメカニズムと火災安全指針」（日本建築センター、平成19年12月25日）・ 伝熱工学（東京大学出版会、2012年7月4日 第9刷）・ 鋼構造接合部設計指針（日本建築学会、2012年改定）・ 実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈について（原規技発第1408063号（平成26年8月6日原子力規制委員会決定）） |

| 変更前 | 変更後 |
|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1086 247 1881 327">・日本機械学会「発電用原子力設備規格 材料規格（2012年版）（JSME S NJ1-2012）」 <li data-bbox="1086 391 1881 518">・日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格（2012年版）（2013年追補及び2014年追補を含む。）（JSME S NA1-2012/2013/2014）」 <li data-bbox="1086 582 1422 614">・機械工学便覧「材料力学」 <li data-bbox="1086 678 1870 758">・日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格（2008年版）（JSME S NA1-2008）」 |

（注）記載の適正化を行う。基準及び規格名称の統一化（記載順序、半角全角等）

上記の他「原子力発電所の火山影響評価ガイド」、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（原規技発第13061912号（平成25年6月19日原子力規制委員会制定）原子力規制委員会）」、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（平成25年6月19日原規技発第13061911号 原子力規制委員会決定（改正平成26年9月17日原規技発第1409172号 原子力規制委員会決定）」、「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド（平成25年10月24日 原規技発第1310241号原子力規制委員会）」、「耐震設計に係る工認審査ガイド」を参照する。

なお、表1については、平成29年8月25日付け原規規発第1708254号にて認可された工事計画による。

| 変更前 | 変更後 |
|--|---|
| <p data-bbox="257 247 1131 375">第2章 個別項目 原子炉冷却系統施設に適用する個別項目の基準及び規格は以下のとおり。</p> <ul data-bbox="257 438 1131 1149" style="list-style-type: none"><li data-bbox="257 438 1131 526">・ <u>発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和45年9月3日通商産業省告示第501号）</u> <small>（注）</small><li data-bbox="257 582 1131 718">・ 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和55年通商産業省告示第501号、最終改正平成15年7月29日経済産業省告示第277号）<li data-bbox="257 1061 1131 1149">・ 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成2年8月30日原子力安全委員会） | <p data-bbox="1158 247 2031 375">第2章 個別項目 原子炉冷却系統施設に適用する個別項目の基準及び規格は以下のとおり。</p> <ul data-bbox="1158 438 2031 1388" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1158 438 2031 526">・ 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和45年9月3日通商産業省告示第501号）<li data-bbox="1158 582 2031 718">・ 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和55年通商産業省告示第501号、最終改正平成15年7月29日経済産業省告示第277号）<li data-bbox="1158 774 2031 861">・ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成25年6月19日原規技発第1306194号）<li data-bbox="1158 917 2031 1005">・ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成29年11月29日原規技発第1711293号）<li data-bbox="1158 1061 2031 1149">・ 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成2年8月30日原子力安全委員会）<li data-bbox="1158 1204 2031 1244">・ JIS G 3557(2004) 一般用ステンレス鋼ワイヤーロープ<li data-bbox="1158 1300 2031 1388">・ JIS G 3192(2014) 熱間圧延形鋼の形状，寸法，質量及びその許容差 |

| 変更前 | 変更後 |
|-----|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• JIS G 3549 構造用ワイヤロープ • JIS B 2809 ワイグリップ • JIS G 3136(2012) 建築構造用圧延鋼材 • JIS G 3352(1971) デッキプレート • JIS G 3112(2010) 鉄筋コンクリート用棒鋼 • 日本産業規格 (JIS) • JIS B 8243(1977) 圧力容器の構造 • JIS B 8265(2003) 圧力容器の構造—一般事項 • JIS G 3457 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 • JIS K 6771 軟質ビニル管 • JIS K 6741 硬質ポリ塩化ビニル管 • JIS K 7012 ガラス繊維強化プラスチック製耐食貯槽 |

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針（JSME S 017-2003）」^(注)</u> ・ <u>日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針（JSME S 012-1998）」^(注)</u> ・ <u>日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2001年版）〈第I編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2001）」^(注)</u> ・ <u>日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版）〈第I編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2005）」^(注)</u> ・ <u>日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。）」〈第I編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2005/2007）」^(注)</u> ・ <u>日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格（2008年版）（JSME S NA1-2008）」^(注)</u> ・ <u>日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1987）」^(注)</u> | <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針（JSME S 017-2003）」 ・ 日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針（JSME S 012-1998）」 ・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2001年版）〈第I編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2001）」 ・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版）〈第I編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2005）」 ・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。）」〈第I編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2005/2007）」 ・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2007年追補版）〈第I編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2007）」 ・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格（2008年版）（JSME S NA1-2008）」 ・ 日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1987）」 |

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <p>・ <u>日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 (JEAG4601・補-1984)」</u> <small>(注)</small></p> | <p>・ 日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 (JEAG4601・補-1984)」</p> |
| <p>・ <u>日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 (JEAG4601-1991 追補版)」</u> <small>(注)</small></p> | <p>・ 日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 (JEAG4601-1991 追補版)」</p> |
| <p>・ <u>コンクリート標準示方書【構造性能照査編】 (土木学会、2002年)</u> <small>(注)</small></p> | <p>・ 日本電気協会「原子力発電所配管破損防護設計技術指針 (JEAG4613-1998)」</p> |
| | <p>・ コンクリート標準示方書【構造性能照査編】 (土木学会、2002年)</p> |
| | <p>・ 原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針マニュアル (土木学会、2005年)</p> |
| | <p>・ 動的繰返し大変形を受ける溶接鋼構造物の脆性破壊性能評価方法 (日本溶接協会、2003制定、WES 2808:2003)</p> |
| | <p>・ 建築物荷重指針・同解説 (日本建築学会、2015年)</p> |
| | <p>・ NEI 07-13 Rev8P 「Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant Designs」 (「新プラント設計に対する航空機衝突評価を実施するための手法」)</p> |

| 変更前 | 変更後 |
|-----|---|
| | <ul style="list-style-type: none">・土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領（案） （建設省河川局砂防部砂防課（平成 11 年 4 月）） ・国土技術政策総合研究所資料 砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説 （国土交通省 国土技術政策総合研究所、国総研資料第 364 号、平成 19 年 3 月） ・建設省河川砂防技術基準（案）同解説（設計編Ⅰ）（建設省河川局監修 日本河川協会） ・道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編、Ⅳ下部構造編）（日本道路協会、平成 14 年 3 月） ・港湾の施設の技術上の基準・同解説（国土交通省港湾局、2007 年版） ・小規模吊橋指針・同解説（日本道路協会、2008 年） ・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会、2010 年改定） ・国土技術政策総合研究所資料 土石流・流木対策設計技術指針解説 （国土交通省 国土技術政策総合研究所、国総研資料第 365 号、平成 19 年 3 月） |

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <p>・タービンミサイル評価について（原子炉安全専門審査会、昭和 52 年 7 月 20 日）^(注)</p> | <ul style="list-style-type: none">・ ISES7607-3 軽水炉構造機器の衝撃荷重に関する調査 その 3 ミサイルの衝突による構造壁の損傷に関する評価式の比較検討（高温構造安全技術研究組合、昭和 51 年 10 月） ・ ステンレス鋼便覧-第 3 版-（ステンレス協会、平成 7 年 1 月 24 日） ・ Wichman, K.R. et al, :Local Stress in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings, Welding Research Council bulletin, March 1979 revision of WRC bulletin 107/August 1965. ・ Bijlaard, P.P. :Stresses from Radical Loads and External Moments in Cylindrical Pressure Vessels, The Welding Journal, 34(12), Research Supplement, 1955. ・ 建築物の構造関係技術基準解説書（2007） ・ タービンミサイル評価について（原子炉安全専門審査会、昭和 52 年 7 月 20 日） ・ 発電用原子力設備における破壊を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈について |

| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈について</u> ^(注) ・ 高サイクル熱疲労に係る評価および検査に対する要求事項について (平成 19・02・15 原院第 2 号) ・ 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の改正に伴う電気事業法に基づく定期事業者検査の実施について (平成 17・12・22 原院第 6 号) ・ <u>日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (JSME S NC1-2001) 及び (JSME S NC1-2005) 【事例規格】 過圧防護に関する規定 (NC-CC-001)」</u> ^(注) | <ul style="list-style-type: none"> ・ Design Basis for Protection of Light Water Nuclear Power Plants Against the Effects of Postulated Pipe Rupture (ANSI/ANS-58.2-1988) ・ 1999 日本機械学会蒸気表 ・ 実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈について ・ 高サイクル熱疲労に係る評価および検査に対する要求事項について (平成 19・02・15 原院第 2 号) ・ 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の改正に伴う電気事業法に基づく定期事業者検査の実施について (平成 17・12・22 原院第 6 号) ・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (JSME S NC1-2001) 及び (JSME S NC1-2005) 【事例規格】 過圧防護に関する規定 (NC-CC-001)」 ・ JIS G 5121(1980) ステンレス鋼鋳鋼品 ・ JIS B 1051(2014) 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-強度区分を規定したボルト、小ねじ及び植込みボルト-並目ねじ及び細目ねじ |

| 変更前 | 変更後 |
|--|---|
| <p>・ <u>発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針（平成2年8月30日原子力安全委員会）</u> ^(注)</p> | <ul style="list-style-type: none">・ コンクリート標準示方書 設計編（土木学会、2007年改訂）・ 道路橋示方書・同解説（日本道路協会、平成14年3月）・ 杭基礎設計便覧（日本道路協会、平成18年度改訂版）・ グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説（地盤工学会、平成24年5月）・ 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針（平成2年8月30日原子力安全委員会）・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格（2007年版）（JSME S NB1-2007）」 |

(注) 記載の適正化を行う。基準及び規格名称の統一化（記載順序、半角全角等）

1.2 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に係る工事の方法

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に係る工事の方法は、「1.3 燃料体に係る工事の手順と使用前事業者検査」、「2.1.3 燃料体に係る検査」及び「3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事項」を除く。

| 変更前 | 変更後 |
|--|-------------|
| <p>発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐圧部の溶接部における工事の方法として、原子炉設置（変更）許可を受けた事項、及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準」という。）の要求事項に適合するための設計（基本設計方針及び要目表）に従い実施する工事の手順と、それら設計や工事の手順に従い工事が行われたことを確認する使用前事業者検査の方法を以下に示す。</p> <p>これらの工事の手順及び使用前事業者検査の方法は、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に定めたプロセス等に基づいたものとする。</p> <p>1. 工事の手順</p> <p>1.1 工事の手順と使用前事業者検査</p> <p>発電用原子炉施設の設置又は変更の工事における工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図1に示す。</p> <p>1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査</p> <p>主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図2に示す。</p> <p>1.3 燃料体に係る工事の手順と使用前事業者検査</p> <p>燃料体に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図3に示す。</p> <p>2. 使用前事業者検査の方法</p> <p>構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法、機能及び性能を確認するために十分な方法、その他発電用原子炉施設が設計及び工事の計画に従って施設されたものであることを確認するために十分な方法により、使用前事業者検査を図1、図2及び図3のフローに基づき実施する。使用前事業者検査は「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセスにより、抽出されたものの検査を実施する。</p> <p>また、使用前事業者検査は、検査の時期、対象、方法、検査体制に加えて、検査の内容と重要度に応じて立会、抜き取り立会、記録確認のいずれかとすることを要領書等で定め実施する。</p> | <p>変更なし</p> |

| 変更前 | | 変更後 | | |
|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 2.1 構造、強度又は漏えいに係る検査 2.1.1 構造、強度又は漏えいに係る検査 構造、強度又は漏えいに係る検査ができるようになったとき、表 1 に示す検査を実施する。 表 1 構造、強度又は漏えいに係る検査（燃料体を除く）※1 | | 変更なし | | |
| 「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセスにより、当該工事における構造、強度又は漏えいに係る確認事項として次に掲げる項目の中から抽出されたもの。 ・材料検査 ・寸法検査 ・外観検査 ・組立て及び据付け状態を確認する検査(据付検査) ・状態確認検査 ・耐圧検査 ・漏えい検査 ・原子炉格納施設が直接設置される基盤の状態を確認する検査 ・建物・構築物の構造を確認する検査 | 検査項目 | | 検査方法 | 判定基準 |
| | 材料検査 | | 使用されている材料の化学成分、機械的強度等が工事計画のとおりであることを確認する。 | 設工認のとおりであること、技術基準に適合するものであること。 |
| | 寸法検査 | | 主要寸法が工事計画のとおりであり、許容寸法内であることを確認する。 | 設工認に記載されている主要寸法の計測値が、許容寸法を満足すること。 |
| | 外観検査 | | 有害な欠陥がないことを確認する。 | 健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。 |
| | 組立て及び据付け状態を確認する検査(据付検査) | | 組立て状態並びに据付け位置及び状態が工事計画のとおりであることを確認する。 | 設工認のとおり組立て、据付けされていること。 |
| | 状態確認検査 | | 評価条件、手順等が工事計画のとおりであることを確認する。 | 設工認のとおりであること。 |
| | 耐圧検査※2 | | 技術基準の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し、検査圧力に耐え、異常のないことを確認する。耐圧検査が構造上困難な部位については、技術基準の規定に基づく非破壊検査等により確認する。 | 検査圧力に耐え、かつ、異常のないこと。 |
| | 漏えい検査※2 | | 耐圧検査終了後、技術基準の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を確認する。なお、漏えい検査が構造上困難な部位については、技術基準の規定に基づく非破壊検査等により確認する。 | 著しい漏えいのないこと。 |
| | 原子炉格納施設が直接設置される基盤の状態を確認する検査 | | 地盤の地質状況が、原子炉格納施設の基盤として十分な強度を有することを確認する。 | 設工認のとおりであること。 |
| | 建物・構築物の構造を確認する検査 | 主要寸法、組立方法、据付位置及び据付状態等が工事計画のとおり製作され、組み立てられていることを確認する。 | 設工認のとおりであること。 | |
| ※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 ※2：耐圧検査及び漏えい検査の方法について、表 1 によらない場合は、基本設計方針の共通項目として定めた「耐圧試験等」の方針によるものとする。 | | | | |

| 変更前 | 変更後 |
|---|-------------|
| <p>2.1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る検査</p> <p>主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査は、技術基準第 17 条第 15 号、第 31 条、第 48 条第 1 項及び第 55 条第 7 号、並びに実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（以下「技術基準解釈」という。）に適合するよう、以下の(1)及び(2)の工程ごとに検査を実施する。</p> <p>(1) あらかじめ確認する事項</p> <p>次の①及び②については、主要な耐圧部の溶接をしようとする前に、「日本機械学会 発電用原子力設備規格 溶接規格（JSME S NB1-2007）又は（JSME S NB1-2012/2013）」（以下「溶接規格」という。）第 2 部 溶接施工法認証標準及び第 3 部 溶接士技能認証標準に従い、表 2-1、表 2-2 に示す検査を行う。その際、以下のいずれかに該当する特殊な溶接方法は、その確認事項の条件及び方法の範囲内で①溶接施工法に関することを確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令（昭和 45 年通商産業省令第 81 号）第 2 条に基づき、通商産業大臣の認可を受けた特殊な溶接方法。 ・平成 12 年 7 月以降に、一般社団法人日本溶接協会又は一般財団法人発電設備技術検査協会による確性試験により適合性確認を受けた特殊な溶接方法。 <p>① 溶接施工法に関すること</p> <p>② 溶接士の技能に関すること</p> <p>なお、①又は②について、既に、以下のいずれかにより適合性が確認されているものは、主要な耐圧部の溶接をしようとする前に表 2-1、表 2-2 に示す検査は要さないものとする。</p> <p>① 溶接施工法に関すること</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成 12 年 6 月 30 日以前に電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）に基づき国の認可証又は合格証を取得した溶接施工法。 ・平成 12 年 7 月 1 日から平成 25 年 7 月 7 日に、電気事業法に基づく溶接事業者検査において、各設置者が技術基準への適合性を確認した溶接施工法。 ・平成 25 年 7 月 8 日以降、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）に基づき、各設置者が技術基準への適合性を確認した溶接施工法。 ・前述と同等の溶接施工法として、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）における他の施設にて、認可を受けたもの、溶接安全管理検査、使用前事業者検査等で溶接施工法の確認を受 | <p>変更なし</p> |

| 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|--|------|-----------------------------------|------|-----------------------------|---------|---|------|-------------------------------|----------|--|----------|--|--------|---|--------|--|---------|--|--|------|------------|------------|--|------|-----------------------------------|------|-----------------------------|---------|---|------|-------------------------------|----------|--|----------|--|--------|---|--------|--|---------|--|
| <p>けたもの又は客観性を有する方法により確認試験が行われ判定基準に適合しているもの。ここで、他の施設とは、加工施設、試験研究用等原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、特定第一種廃棄物処理施設、特定廃棄物管理施設をいう。</p> <p>② 溶接士の技能に関すること</p> <ul style="list-style-type: none"> ・溶接規格第3部 溶接士技能認証標準によって認定されたものと同等と認められるものとして、技術基準解釈別記-5 に示されている溶接士が溶接を行う場合。 ・溶接規格第3部 溶接士技能認証標準に適合する溶接士が、技術基準解釈別記-5 の有効期間内に溶接を行う場合。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表 2-1 あらかじめ確認すべき事項（溶接施工法） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">検査項目</th> <th style="width: 75%;">検査方法及び判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溶接施工法の内容確認</td> <td>計画している溶接施工法の内容が、技術基準に適合する方法であることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>材料確認</td> <td>試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>開先確認</td> <td>試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>溶接作業中確認</td> <td>溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり、溶接条件等が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>外観確認</td> <td>試験材について、目視により外観が良好であることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>溶接後熱処理確認</td> <td>溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合していることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>浸透探傷試験確認</td> <td>技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面における開口した欠陥の有無を確認する。</td> </tr> <tr> <td>機械試験確認</td> <td>溶接部の強度、延性及び靱性等の機械的性質を確認するため、継手引張試験、曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。</td> </tr> <tr> <td>断面検査確認</td> <td>管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。</td> </tr> <tr> <td>(判定) ※1</td> <td>以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。</td> </tr> </tbody> </table> | 検査項目 | 検査方法及び判定基準 | 溶接施工法の内容確認 | 計画している溶接施工法の内容が、技術基準に適合する方法であることを確認する。 | 材料確認 | 試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。 | 開先確認 | 試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。 | 溶接作業中確認 | 溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり、溶接条件等が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。 | 外観確認 | 試験材について、目視により外観が良好であることを確認する。 | 溶接後熱処理確認 | 溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合していることを確認する。 | 浸透探傷試験確認 | 技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面における開口した欠陥の有無を確認する。 | 機械試験確認 | 溶接部の強度、延性及び靱性等の機械的性質を確認するため、継手引張試験、曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。 | 断面検査確認 | 管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。 | (判定) ※1 | 以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。 | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">検査項目</th> <th style="width: 75%;">検査方法及び判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溶接施工法の内容確認</td> <td>計画している溶接施工法の内容が、技術基準に適合する方法であることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>材料確認</td> <td>試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>開先確認</td> <td>試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>溶接作業中確認</td> <td>溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり、溶接条件等が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>外観確認</td> <td>試験材について、目視により外観が良好であることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>溶接後熱処理確認</td> <td>溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合していることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>浸透探傷試験確認</td> <td>技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面における開口した欠陥の有無を確認する。</td> </tr> <tr> <td>機械試験確認</td> <td>溶接部の強度、延性及び靱性等の機械的性質を確認するため、継手引張試験、曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。</td> </tr> <tr> <td>断面検査確認</td> <td>管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。</td> </tr> <tr> <td>(判定) ※1</td> <td>以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。</td> </tr> </tbody> </table> | 検査項目 | 検査方法及び判定基準 | 溶接施工法の内容確認 | 計画している溶接施工法の内容が、技術基準に適合する方法であることを確認する。 | 材料確認 | 試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。 | 開先確認 | 試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。 | 溶接作業中確認 | 溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり、溶接条件等が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。 | 外観確認 | 試験材について、目視により外観が良好であることを確認する。 | 溶接後熱処理確認 | 溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合していることを確認する。 | 浸透探傷試験確認 | 技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面における開口した欠陥の有無を確認する。 | 機械試験確認 | 溶接部の強度、延性及び靱性等の機械的性質を確認するため、継手引張試験、曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。 | 断面検査確認 | 管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。 | (判定) ※1 | 以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。 |
| 検査項目 | 検査方法及び判定基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶接施工法の内容確認 | 計画している溶接施工法の内容が、技術基準に適合する方法であることを確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料確認 | 試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開先確認 | 試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶接作業中確認 | 溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり、溶接条件等が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観確認 | 試験材について、目視により外観が良好であることを確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶接後熱処理確認 | 溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合していることを確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浸透探傷試験確認 | 技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面における開口した欠陥の有無を確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械試験確認 | 溶接部の強度、延性及び靱性等の機械的性質を確認するため、継手引張試験、曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 断面検査確認 | 管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (判定) ※1 | 以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査方法及び判定基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶接施工法の内容確認 | 計画している溶接施工法の内容が、技術基準に適合する方法であることを確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料確認 | 試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開先確認 | 試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶接作業中確認 | 溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり、溶接条件等が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観確認 | 試験材について、目視により外観が良好であることを確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶接後熱処理確認 | 溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合していることを確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浸透探傷試験確認 | 技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面における開口した欠陥の有無を確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械試験確認 | 溶接部の強度、延性及び靱性等の機械的性質を確認するため、継手引張試験、曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 断面検査確認 | 管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (判定) ※1 | 以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※1：（ ）は検査項目ではない。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 変更前 | | 変更後 |
|---|--|------|
| 表 2-2 あらかじめ確認すべき事項（溶接士） | | |
| 検査項目 | 検査方法及び判定基準 | |
| 溶接士の試験内容の確認 | 検査を受けようとする溶接士の氏名、溶接訓練歴等、及びその者が行う溶接施工法の範囲を確認する。 | |
| 材料確認 | 試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。 | |
| 開先確認 | 試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。 | |
| 溶接作業中確認 | 溶接士及びその溶接士が行う溶接作業が溶接検査計画書のとおりであり、溶接条件が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。 | |
| 外観確認 | 目視により外観が良好であることを確認する。 | |
| 浸透探傷試験確認 | 技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面に開口した欠陥の有無を確認する。 | |
| 機械試験確認 | 曲げ試験を行い、欠陥の有無を確認する。 | |
| 断面検査確認 | 管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。 | |
| （判定）※1 | 以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接士は技術基準に適合する技能を持った者とする。 | 変更なし |
| <p>※1：（ ）は検査項目ではない。</p> <p>(2) 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項</p> <p>発電用原子炉施設のうち技術基準第 17 条第 15 号、第 31 条、第 48 条第 1 項及び第 55 条第 7 号の主要な耐圧部の溶接部について、表 3-1 に示す検査を行う。</p> <p>また、以下の①又は②に限り、原子炉冷却材圧力バウンダリに属する容器に対してテンパービード溶接を適用することができ、この場合、テンパービード溶接方法を含む溶接施工法の溶接部については、表 3-1 に加えて表 3-2 に示す検査を実施する。</p> <p>① 平成 19 年 12 月 5 日以前に電気事業法に基づき実施された検査において溶接後熱処理が不要として適合性が確認された溶接施工法</p> <p>② 以下の規定に基づく溶接施工法確認試験において、溶接後熱処理が不要として適合性が確認された溶接施工法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令（昭和 45 年通商産業省令第 81 号）第 2 条に基づき、通商産業大臣の許可を受けた特殊な溶接方法 ・平成 12 年 7 月以降に、一般社団法人日本溶接協会又は一般財団法人発電設備技術検査協会による確性試験による適合性確認を受けた特殊な溶接方法 | | |

| 変更前 | | 変更後 |
|--|--|------|
| 表 3-1 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項 | | |
| 検査項目 | 検査方法及び判定基準 | 変更なし |
| 適用する溶接施工法、溶接士の確認 | 適用する溶接施工法、溶接士について、表 2-1 及び表 2-2 に示す適合確認がなされていることを確認する。 | |
| 材料検査 | 溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを確認する。 | |
| 開先検査 | 開先形状、開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準に適合するものであることを確認する。 | |
| 溶接作業検査 | あらかじめの確認において、技術基準に適合していることが確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工しているかを確認する。 | |
| 熱処理検査 | 溶接後熱処理の方法、熱処理設備の種類及び容量が、技術基準に適合するものであること、また、あらかじめの確認において技術基準に適合していることを確認した溶接施工法の範囲により実施しているかを確認する。 | |
| 非破壊検査 | 溶接部について非破壊試験を行い、その試験方法及び結果が技術基準に適合するものであることを確認する。 | |
| 機械検査 | 溶接部について機械試験を行い、当該溶接部の機械的性質が技術基準に適合するものであることを確認する。 | |
| 耐圧検査※ ¹ | 規定圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないことを確認する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は、可能な限り高い圧力で試験を実施し、耐圧試験の代替として非破壊試験を実施する。 (外観の状況確認) 溶接部の形状、外観及び寸法が技術基準に適合することを確認する。 | |
| (適合確認) ※ ² | 以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接部は技術基準に適合するものとする。 | |
| <p>※1：耐圧検査の方法について、表 3-1 によらない場合は、基本設計方針の共通項目として定めた「材料及び構造等」の方針によるものとする。</p> <p>※2：() は検査項目ではない。</p> | | |

| 変更前 | | | | | 変更後 |
|---|--|--------|----------|--------|-----------|
| 表 3-2 溶接施工した構造物に対して確認する事項（テンパービード溶接を適用する場合） | | | | | |
| 検査項目 | 検査方法及び判定基準 | 同種材の溶接 | クラッド材の溶接 | 異種材の溶接 | バタリング材の溶接 |
| 材料検査 | 1. 中性子照射 10 ¹⁹ nvt 以上受ける設備を溶接する場合に使用する溶接材料の銅含有量は、0.10%以下であることを確認する。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| | 2. 溶接材料の表面は、錆、油脂付着及び汚れ等がないことを確認する。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| 開先検査 | 1. 当該施工部位は、溶接規格に規定する溶接後熱処理が困難な部位であることを図面等で確認する。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| | 2. 当該施工部位は、過去に当該溶接施工法と同一又は類似の溶接後熱処理が不要な溶接方法を適用した経歴を有していないことを確認する。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| | 3. 溶接を行う機器の面は、浸透探傷試験又は磁粉探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| | 4. 溶接深さは、母材の厚さの2分の1以下であること。 | 適用 | — | 適用 | — |
| | 5. 個々の溶接部の面積は650cm ² 以下であることを確認する。 | 適用 | — | 適用 | — |
| | 6. 適用する溶接施工法に、クラッド材の溶接開先底部とフェライト系母材との距離が規定されている場合は、その寸法が規定を満足していることを確認する。 | — | 適用 | — | — |
| | 7. 適用する溶接施工法に、溶接開先部がフェライト系母材側へまたがって設けられ、そのまたがりの距離が規定されている場合は、その寸法が規定を満足していることを確認する。 | — | — | 適用 | — |
| 溶接作業検査 | 自動ティグ溶接を適用する場合は、次によることを確認する。 | | | | |
| | 1. 自動ティグ溶接は、溶加材を通電加熱しない方法であることを確認する。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| | 2. 溶接は、適用する溶接施工法に規定された方法に適合することを確認する。 | | | | |
| | ①各層の溶接入熱が当該施工法に規定する範囲内で施工されていることを確認する。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| | ②2層目端部の溶接は、1層目溶接端の母材熱影響部（1層目溶接による粗粒化域）が適切なテンパー効果を受けるよう、1層目溶接端と2層目溶接端の距離が1mmから5mmの範囲であることを確認する。 | 適用 | — | 適用 | — |
| | ③予熱を行う溶接施工法の場合は、当該施工法に規定された予熱範囲及び予熱温度を満足していることを確認する。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| | ④当該施工法にパス間温度が規定されている場合は、温度制限を満足していることを確認する。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| | ⑤当該施工法に、溶接を中断する場合及び溶接終了時の温度保持範囲と保持時間が規定されている場合は、その規定を満足していることを確認する。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| ⑥余盛り溶接は、1層以上行われていることを確認する。 | 適用 | — | 適用 | — | |
| ⑦溶接後の温度保持終了後、最終層ビードの除去及び溶接部が平滑となるよう仕上げ加工されていることを確認する。 | 適用 | — | 適用 | — | |
| 非破壊検査 | 溶接部の非破壊検査は、次によることを確認する。 | | | | |
| | 1. 1層目の溶接終了後、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 | 適用 | — | — | — |
| | 2. 溶接終了後の試験は、次によることを確認する。 | | | | |
| | ①溶接終了後の非破壊試験は、室温状態で48時間以上経過した後に実施していることを確認する。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| | ②予熱を行った場合はその領域を含み、溶接部は磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| | ③超音波探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 | — | 適用 | 適用 | — |
| | ④超音波探傷試験又は2層目以降の各層の磁粉探傷試験若しくは浸透探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 | 適用 | — | — | — |
| | ⑤放射線透過試験又は超音波探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 | — | — | — | 適用 |
| 3. 温度管理のために取り付けた熱電対がある場合は、機械的方法で除去し、除去した面に欠陥がないことを確認する。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |

変更なし

| 変更前 | | 変更後 |
|--|--|---------------------------------------|
| <p>2.1.3 燃料体に係る検査</p> <p>燃料体については、以下(1)～(3)の加工の工程ごとに表4に示す検査を実施する。なお、燃料体を発電用原子炉に受け入れた後は、原子炉本体として機能又は性能に係る検査を実施する。</p> <p>(1) 燃料材、燃料被覆材その他の部品については、組成、構造又は強度に係る試験をすることができる状態になった時</p> <p>(2) 燃料要素の加工が完了した時</p> <p>(3) 加工が完了した時</p> <p>また、燃料体については構造、強度又は漏えいに係る検査を実施することにより、技術基準への適合性が確認できることから、構造、強度又は漏えいに係る検査の実施をもって工事の完了とする。</p> | | |
| 表4 構造、強度又は漏えいに係る検査（燃料体）※1 | | |
| 検査項目 | 検査方法 | 判定基準 |
| <p>(1) 燃料材、燃料被覆材その他の部品の化学成分の分析結果の確認その他これらの部品の組成、構造又は強度に係る検査</p> <p>(2) 燃料要素に係る次の検査</p> <p>一 寸法検査</p> <p>二 外観検査</p> <p>三 表面汚染密度検査</p> <p>四 溶接部の非破壊検査</p> <p>五 圧力検査</p> <p>六 漏えい検査(この表の(3)三に掲げる検査が行われる場合を除く。)</p> <p>(3) 組み立てられた燃料体に係る次の検査</p> <p>一 寸法検査</p> <p>二 外観検査</p> <p>三 漏えい検査(この表の(2)六に掲げる検査が行われる場合を除く。)</p> <p>四 質量検査</p> | <p>材料検査</p> <p>使用されている材料の化学成分、機械的強度等が工事計画のとおりであることを確認する。</p> | <p>設工認のとおりであること、技術基準に適合するものであること。</p> |
| | <p>寸法検査</p> <p>主要寸法が工事計画のとおりであり、許容寸法内であることを確認する。</p> | |
| | <p>外観検査</p> <p>有害な欠陥等がないことを確認する。</p> | |
| | <p>表面汚染密度検査</p> <p>表面に付着している核燃料物質の量が技術基準の規定を満足することを確認する。</p> | |
| | <p>溶接部の非破壊検査</p> <p>溶接部の健全性を非破壊検査等により確認する。</p> | |
| | <p>漏えい検査</p> <p>漏えい試験における漏えい量が、技術基準の規定を満足することを確認する。</p> | |
| | <p>圧力検査</p> <p>初期圧力が工事計画のとおりであり、許容値内であることを確認する。</p> | |
| | <p>質量検査</p> <p>燃料集合体の総質量が工事計画のとおりであり、許容値内であることを確認する。</p> | |
| <p>※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。</p> | | |

変更なし

| 変更前 | 変更後 | | | | | | |
|--|---|--|------|---|---|--|------|
| <p>2.2 機能又は性能に係る検査</p> <p>機能又は性能を確認するため、以下のとおり検査を行う。</p> <p>ただし、表1の表中に示す検査により機能又は性能を確認できる場合は、表5、表6又は表7の表中に示す検査を表1の表中に示す検査に替えて実施する。</p> <p>また、改造、修理又は取替の工事であって、燃料体を挿入できる段階又は臨界反応操作を開始できる段階と工事完了時が同じ時期の場合、工事完了時として実施することができる。</p> <p>構造、強度又は漏えいを確認する検査と機能又は性能を確認する検査の内容が同じ場合は、構造、強度又は漏えいを確認する検査の記録確認をもって、機能又は性能を確認する検査とすることができる。</p> <p>2.2.1 燃料体を挿入できる段階の検査</p> <p>発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になったとき表5に示す検査を実施する。</p> <p style="text-align: center;">表5 燃料体を挿入できる段階の検査^{※1}</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">検査項目</th> <th style="text-align: center;">検査方法</th> <th style="text-align: center;">判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">発電用原子炉に燃料体を挿入した状態において必要なものを確認する検査及び工程上発電用原子炉に燃料体を挿入する前でなければ実施できない検査</td> <td style="vertical-align: top;">発電用原子炉に燃料体を挿入するにあたり、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機能又は性能を試運転等により確認するほか、発電用原子炉施設の安全性確保の観点から、発電用原子炉に燃料体を挿入した状態において必要な工学的安全施設、安全設備等の機能又は性能を当該各系統の試運転等により確認する。</td> <td style="vertical-align: top;">原子炉に燃料体を挿入するにあたり、確認が必要な範囲について、設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。</p> <p>2.2.2 臨界反応操作を開始できる段階の検査</p> <p>発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になったとき、表6に示す検査を実施する。</p> | 検査項目 | 検査方法 | 判定基準 | 発電用原子炉に燃料体を挿入した状態において必要なものを確認する検査及び工程上発電用原子炉に燃料体を挿入する前でなければ実施できない検査 | 発電用原子炉に燃料体を挿入するにあたり、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機能又は性能を試運転等により確認するほか、発電用原子炉施設の安全性確保の観点から、発電用原子炉に燃料体を挿入した状態において必要な工学的安全施設、安全設備等の機能又は性能を当該各系統の試運転等により確認する。 | 原子炉に燃料体を挿入するにあたり、確認が必要な範囲について、設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。 | 変更なし |
| 検査項目 | 検査方法 | 判定基準 | | | | | |
| 発電用原子炉に燃料体を挿入した状態において必要なものを確認する検査及び工程上発電用原子炉に燃料体を挿入する前でなければ実施できない検査 | 発電用原子炉に燃料体を挿入するにあたり、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機能又は性能を試運転等により確認するほか、発電用原子炉施設の安全性確保の観点から、発電用原子炉に燃料体を挿入した状態において必要な工学的安全施設、安全設備等の機能又は性能を当該各系統の試運転等により確認する。 | 原子炉に燃料体を挿入するにあたり、確認が必要な範囲について、設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。 | | | | | |

| 変更前 | | 変更後 |
|---|--|---|
| 表 6 臨界反応操作を開始できる段階の検査※1 | | |
| 検査項目 | 検査方法 | 判定基準 |
| 発電用原子炉が臨界に達する時に必要なものを確認する検査及び工程上発電用原子炉が臨界に達する前でなければ実施できない検査 | 発電用原子炉の出力を上げるにあたり、発電用原子炉に燃料体を挿入した状態での確認項目として、燃料体の炉内配置及び原子炉の核的特性等を確認する。また、工程上発電用原子炉が臨界に達する前でなければ機能又は性能を確認できない設備について、機能又は性能を当該各系統の試運転等により確認する。 | 原子炉の臨界反応操作を開始するにあたり、確認が必要な範囲について、設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。 |
| ※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 | | |
| 2.2.3 工事完了時の検査 | | |
| 全ての工事が完了したとき、表7に示す検査を実施する。 | | |
| 表 7 工事完了時の検査※1 | | |
| 検査項目 | 検査方法 | 判定基準 |
| 発電用原子炉の出力運転時における発電用原子炉施設の総合的な性能を確認する検査、その他工事の完了を確認するために必要な検査 | 工事の完了を確認するために、発電用原子炉で発生した蒸気を用いる施設の試運転等により、当該各系統の機能又は性能の最終的な確認を行う。 発電用原子炉の出力を上げた状態における確認項目として、プラント全体での最終的な試運転により発電用原子炉施設の総合的な性能を確認する。 | 当該原子炉施設の供用を開始するにあたり、原子炉施設の安全性を確保するために必要な範囲について、設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。 |
| ※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 | | |
| 2.3 基本設計方針検査 | | |
| 基本設計方針のうち「構造、強度又は漏えいに係る検査」及び「機能又は性能に係る検査」では確認できない事項について、表8に示す検査を実施する。 | | |
| 表 8 基本設計方針検査 | | |
| 検査項目 | 検査方法 | 判定基準 |
| 基本設計方針検査 | 基本設計方針のうち表1、表5、表6、表7では確認できない事項について、基本設計方針に従い工事が実施されたことを工事中又は工事完了時における適切な段階で確認する。 | 「基本設計方針」のとおりであること。 |

変更なし

| 変更前 | 変更後 | | | | | | |
|---|---|---|------|-------------------|---|---|---|
| <p>2.4 品質マネジメントシステムに係る検査</p> <p>実施した工事が、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセス、「1. 工事の手順」並びに「2. 使用前事業者検査の方法」のとおり行われていることの実施状況を確認するとともに、使用前事業者検査で記録確認の対象となる工事の段階で作成される製造メーカー等の記録の信頼性を確保するため、表 9 に示す検査を実施する。</p> <p style="text-align: center;">表 9 品質マネジメントシステムに係る検査</p> <table border="1" data-bbox="209 674 1350 1050"> <thead> <tr> <th data-bbox="209 674 515 723">検査項目</th> <th data-bbox="515 674 1083 723">検査方法</th> <th data-bbox="1083 674 1350 723">判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="209 723 515 1050">品質マネジメントシステムに係る検査</td> <td data-bbox="515 723 1083 1050">工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを品質記録や聞き取り等により確認する。この確認には、検査における記録の信頼性確認として、基となる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。</td> <td data-bbox="1083 723 1350 1050">設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」のとおりにより工事管理が行われていること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 工事上の留意事項</p> <p>3.1 設置又は変更の工事に係る工事上の留意事項</p> <p>発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐圧部の溶接部における工事の実施にあたっては、発電用原子炉施設保安規定を遵守するとともに、従事者及び公衆の安全確保や既設の安全上重要な機器等への悪影響防止等の観点から、以下に留意し工事を進める。</p> <p>a. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について、周辺資機材、他の発電用原子炉施設及び環境条件からの悪影響や劣化等を受けないよう、隔離、作業環境維持、異物侵入防止対策等の必要な措置を講じる。</p> <p>b. 工事にあたっては、既設の安全上重要な機器等へ悪影響を与えないよう、現場状況、作業環境及び作業条件を把握し、作業に潜在する危険性又は有害性や工事に資機材から想定される影響を確認するとともに、隔離、火災防護、溢水防護、異物侵入防止対策、作業管理等の必要な措置を講じる。</p> <p>c. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について、必要に応じて、供用後の施設管理のための重要なデータを採取する。</p> <p>d. プラントの状況に応じて、検査・試験、試運転等の各段階における工程を管理する。</p> <p>e. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について、供用開始後に必要な機能性能を発揮できるよう製造から供用開始までの間、維持する。</p> | 検査項目 | 検査方法 | 判定基準 | 品質マネジメントシステムに係る検査 | 工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを品質記録や聞き取り等により確認する。この確認には、検査における記録の信頼性確認として、基となる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。 | 設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」のとおりにより工事管理が行われていること。 | <p style="text-align: center;">変更なし</p> |
| 検査項目 | 検査方法 | 判定基準 | | | | | |
| 品質マネジメントシステムに係る検査 | 工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを品質記録や聞き取り等により確認する。この確認には、検査における記録の信頼性確認として、基となる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。 | 設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」のとおりにより工事管理が行われていること。 | | | | | |

| 変更前 | 変更後 |
|---|-------------|
| <p>f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに、その種類に応じて保管及び処理を行う。</p> <p>g. 現場状況、作業環境及び作業条件を把握し、放射線業務従事者に対して防護具の着用や作業時間管理等適切な被ばく低減措置と、被ばく線量管理を行う。また、公衆の放射線防護のため、気体及び液体廃棄物の放出管理については、周辺監視区域外の空気中・水中の放射性物質濃度が「線量限度等を定める告示」に定める値を超えないようにするとともに、放出管理目標値を超えないように努める。</p> <p>h. 修理の方法は、基本的に「図1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体を除く）」の手順により行うこととし、機器等の全部又は一部について、撤去、切断、切削又は取外しを行い、据付、溶接又は取付け、若しくは同等の方法により、同等仕様又は性能・強度が改善されたものに取り替を行う等、機器等の機能維持又は回復を行う。また、機器等の一部撤去、一部撤去の既設端部について閉止板の取付け、蒸気発生器、熱交換器又は冷却器の伝熱管への閉止栓取付け若しくは同等の方法により適切な処置を実施する。</p> <p>i. 特別な工法を採用する場合の施工方法は、技術基準に適合するよう、安全性及び信頼性について必要に応じ検証等により十分確認された方法により実施する。</p> <p>3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事項</p> <p>燃料体の加工に係る工事の実施にあたっては、以下に留意し工事を進める。</p> <p>a. 工事対象設備について、周辺資機材、他の加工施設及び環境条件から波及的影響を受けないよう、隔離等の必要な措置を講じる。</p> <p>b. 工事を行うことにより、他の供用中の加工施設が有する安全機能に影響を与えないよう、隔離等の必要な措置を講じる。</p> <p>c. 工事対象設備について、必要に応じて、供用後の施設管理のための重要なデータを採取する。</p> <p>d. 加工施設の状況に応じて、検査・試験等の各段階における工程を維持する。</p> <p>e. 工事対象設備について、供用開始後に必要な機能性能を発揮できるよう維持する。</p> <p>f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに、その種類に応じて保管及び処理を行う。</p> <p>g. 放射線業務従事者に対する適切な被ばく低減措置と、被ばく線量管理を行う。</p> | <p>変更なし</p> |




図1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー (燃料体を除く)





図2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査フロー



変更なし

Ⅲ. 工事工程表

今回の工事の工程は次のとおりである。

| 年 | | 2022 年 | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|------|------|------|
| | | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| 項目 | | | | | | | | |
| 化学体積 制御設備 配管改造 工事 | 現地工事期間 | | | [] | | | | |
| | 検査及び使用前確認可能時期 | | | | | | | |
| | 構造、強度又は漏えいに係る検査をすることができるようになった時 | ◇ | ◇ | | | | ◇ | |
| | 工事完了時の検査をすることができるようになった時 | | | | | | ◇ | |
| | 品質マネジメントシステムに係る検査をすることができるようになった時 | | | | | | ◇ | |

IV. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

当社は、原子力発電所の安全を達成・維持・向上させるため、健全な安全文化を育成し及び維持するための活動を行う仕組みを含めた原子炉施設の設計、工事及び検査段階から運転段階に係る保安活動を確実に実施するための品質マネジメントシステムを確立し、「大飯発電所原子炉施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジメントシステム計画（以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に定めている。

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）は、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき、設計及び工事に係る具体的な品質管理の方法、組織等の計画された事項を示したものである。

2. 適用範囲・定義

2.1 適用範囲

設工認品質管理計画は、大飯発電所3号機原子炉施設の設計、工事及び検査に係る保安活動に適用する。

2.2 定義

設工認品質管理計画における用語の定義は、以下を除き保安規定品質マネジメントシステム計画に従う。

(1) 実用炉規則

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年12月28日通商産業省令第77号）をいう。

(2) 技術基準規則

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第6号）をいう。

(3) 実用炉規則別表第二対象設備

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年12月28日通商産業省令第77号）の別表第二「設備別記載事項」に示された設備をいう。

(4) 適合性確認対象設備

設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に基づき、技術基準規則への適合性を確保するために必要となる設備をいう。

3. 設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等

設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理は、保安規定品質マネジメントシステム

計画に基づき以下のとおり実施する。

3.1 設計、工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）

設計、工事及び検査は、本店組織及び発電所組織で構成する体制で実施する。

設計、工事及び検査に係る組織は、担当する設備に関する設計、工事及び検査について責任と権限を持つ。

3.2 設工認における設計、工事及び検査の各段階とその審査

3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用

設工認におけるグレード分けは、原子炉施設の安全上の重要性に応じて以下のとおり行う。

設計・調達の管理に係るグレード分け（原子炉施設）

| 重要度* | グレードの区分 |
|---|--------------------|
| 次のいずれかに該当する工事 ○クラス1の設備に係る工事 ○クラス2の設備に係る工事 ・クラス2の設備のうち、「安全設計審査指針」でいう「重要度の特に高い安全機能を有する系統」は、クラス1に分類 ○クラス3の設備及びその他の設備のうち、発電への影響度区分がR3「その故障がプラント稼動にほとんど影響を及ぼさない設備」を除く設備に係る工事 | Aクラス 又は Bクラス |
| 上記以外の設備に係る工事 | Cクラス |

※：上記の「クラス1～3」は、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」のクラス1～3であり、発電への影響度区分との関係は以下のとおり。

| 発電への 影響度区分 | 安全上の機能別重要度区分 | | | | | | |
|---------------|--------------|------|------|------|------|------|-----|
| | クラス1 | | クラス2 | | クラス3 | | その他 |
| | PS-1 | MS-1 | PS-2 | MS-2 | PS-3 | MS-3 | |
| R1 | A | | B | | | | |
| R2 | | | | | | | |
| R3 | | | C | | | | |

R1：その故障により発電停止となる設備

R2：その故障がプラント運転に重大な影響を及ぼす設備（R1を除く）

R3：上記以外でその故障がプラント稼動にほとんど影響を及ぼさない設備

設計・調達の管理に係るグレード分け（原子炉施設のうち重大事故等対処施設）

| 重要度 | グレードの区分 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ○特定重大事故等対処施設 ○重大事故等対処設備（常設設備） | SA常設 |
| ○重大事故等対処設備（可搬設備） | SA可搬（工事等含む） 又は SA可搬（購入のみ） |

3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査

設工認における設計、工事及び検査の流れを第 3.2-1 図に示すとともに、設計、工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画との関係を第 3.2-1 表に示す。

なお、実用炉規則別表第二対象設備のうち、設工認申請（届出）が不要な工事を行う場合は、設工認品質管理計画のうち、必要な事項を適用して設計、工事及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する。

設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は、第 3.2-1 表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。


なお、設計の各段階におけるレビューについては、本店組織及び発電所組織で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。

設工認のうち、主要な耐圧部の溶接部に対する必要な検査は、「3.3 設計に係る品質管理の方法」、「3.4 工事に係る品質管理の方法」、「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理（第 3.2-1 表における「3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計 1）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）のうち、必要な事項を適用して設計、工事及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する。

第 3.2-1 表 設工認における設計、工事及び検査の各段階

| 各段階 | | 保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目 | 概要 |
|--------|------------|-----------------------------------|--|
| 設計 | 3.3 | 設計に係る品質管理の方法 | 7.3.1 設計開発計画 適合性を確保するために必要な設計を実施するための計画 |
| | 3.3.1 ※ | 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 | 7.3.2 設計開発に用いる情報 設計に必要な技術基準規則等の要求事項の明確化 |
| | 3.3.2 | 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 | 技術基準規則等に対応するための設備・運用の抽出 |
| | 3.3.3(1) ※ | 基本設計方針の作成（設計1） | 7.3.3 設計開発の結果に係る情報 要求事項を満足する基本設計方針の作成 |
| | 3.3.3(2) ※ | 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2） | 7.3.3 設計開発の結果に係る情報 適合性確認対象設備に必要な設計の実施 |
| | 3.3.3(3) | 設計のアウトプットに対する検証 | 7.3.5 設計開発の検証 基準適合性を確保するための設計の妥当性のチェック |
| | 3.3.4 ※ | 設計における変更 | 7.3.7 設計開発の変更の管理 設計対象の追加や変更時の対応 |
| 工事及び検査 | 3.4.1 ※ | 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3） | 7.3.3 設計開発の結果に係る情報 7.3.5 設計開発の検証 設工認を実現するための具体的な設計 |
| | 3.4.2 | 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 | — 適合性確認対象設備の工事の実施 |
| | 3.5.1 | 使用前事業者検査での確認事項 | — 適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していること |
| | 3.5.2 | 使用前事業者検査の計画 | — 適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する計画と方法の決定 |
| | 3.5.3 | 検査計画の管理 | — 使用前事業者検査を実施する際の工程管理 |
| | 3.5.4 | 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理 | — 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査を実施する際のプロセスの管理 |
| | 3.5.5 | 使用前事業者検査の実施 | 7.3.6 設計開発の妥当性確認 8.2.4 機器等の検査等 適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであることを確認 |
| 調達 | 3.6 | 設工認における調達管理の方法 | 7.4 調達 8.2.4 機器等の検査等 適合性確認に必要な、設計、工事及び検査に係る調達管理 |

※：「3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。



※1: バックフィット制度における設工認申請上の「設計」とは、要求事項を満足した設備とするための基本設計方針を作成(設計1)し、既に設置されている設備の状況を念頭に置きながら、適合性確認対象設備を各条文に適合させるための設計(設計2)を行う業務をいう。
また、この設計の結果を基に、設工認として申請が必要な範囲について、設工認申請書にまとめる。

※2: 条文ごとに適合性確認対象設備が技術基準規則に適合していることを確認するための検査方法(代替確認の考え方を含む。)の決定とその実施を使用前事業者検査の計画として明確にする。

□ : 設工認の範囲
- - - - -▶ : 必要に応じ実施する業務の流れ

第 3.2-1 図 設工認として必要な設計、工事及び検査の流れ

3.3 設計に係る品質管理の方法

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化

設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性を確保するために必要な要求事項を明確にする。

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定

設計を主管する箇所の長は、設工認に関連する工事において、追加・変更となる適合性確認対象設備（運用を含む。）に対する技術基準規則への適合性を確保するために、実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を含めて、適合性確認対象設備として抽出する。

3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保するための設計を以下のとおり実施する。

(1) 基本設計方針の作成（設計 1）

「設計 1」として、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基に、必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計 2）

「設計 2」として、「設計 1」で明確にした基本設計方針を用いて適合性確認対象設備に必要な詳細設計を実施する。

なお、詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について、個別に管理事項を計画し信頼性を確保する。

(3) 設計のアウトプットに対する検証

設計を主管する箇所の長は、設計 1 及び設計 2 の結果について、適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない上位職位の者に検証を実施させる。

3.3.4 設計における変更

設計を主管する箇所の長は、設計の変更が必要となった場合、各設計結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、設計結果を必要に応じ修正する。

3.4 工事に係る品質管理の方法

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、設工認に基づく設備の具体的な設計（設計 3）、その結果を反映した設備を導入するために必要な工事を以下のとおり実施する。

また、これらの活動を調達する場合は、「3.6 設工認における調達管理の方法」を適用し

て実施する。

3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、以下のいずれかにより、設工認に基づく製品実現のための設備の具体的な設計（設計3）を実施する。

- ・自社で設計する場合
- ・「設計3」を本店組織の工事を主管する箇所の長が調達し、発電所組織の工事を主管する箇所の長が調達管理として「設計3」を管理する場合
- ・「設計3」を発電所組織の工事を主管する箇所の長が調達し、かつ、調達管理として「設計3」を管理する場合
- ・「設計3」を本店組織の工事を主管する箇所の長が調達し、かつ、調達管理として「設計3」を管理する場合

3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく設備を設置するための工事を、「工事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い実施する。

3.5 使用前事業者検査の方法

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、保安規定に基づく使用前事業者検査を計画し、工事実施箇所からの独立性を確保した検査体制のもと、実施する。

3.5.1 使用前事業者検査での確認事項

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するために以下の項目について検査を実施する。

①実設備の仕様の適合性確認

②実施した工事が、「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）」及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並びに「工事の方法」のとおり行われていること。

これらの項目のうち、①を第3.5-1表に示す検査として、②を品質マネジメントシステムに係る検査（以下「QA検査」という。）として実施する。

②については、工事全般に対して実施するものであるが、工事実施箇所が「3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は、工事実施箇所が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認を QA 検査に追加する。

また、QA 検査では上記②に加え、上記①のうち工事実施箇所が実施する検査の、記録の信頼性確認を行い、設工認に基づく検査の信頼性を確保する。

3.5.2 使用前事業者検査の計画

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、使用前事業者検査を計画する。

使用前事業者検査は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並びに第 3.5-1 表に定める要求種別ごとに確認項目、確認視点及び主な検査項目を基に計画を策定する。

適合性確認対象設備のうち、技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備についても、使用前事業者検査を計画する。

個々に実施する使用前事業者検査に加えてプラント運転に影響を及ぼしていないことを総合的に確認するため、定格熱出力一定運転時の主要パラメータを確認することによる使用前事業者検査（負荷検査）の計画を必要に応じて策定する。

また、使用前事業者検査の実施に先立ち、設計結果に関する具体的な検査概要及び判定基準を使用前事業者検査の方法として明確にする。

3.5.3 検査計画の管理

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は、使用前事業者検査を適切な段階で実施するため、関係箇所と調整のうえ検査計画を作成する。

使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを適切に管理する。

3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理

主要な耐圧部の溶接部に係る検査を担当する箇所の長は、溶接が特殊工程であることを踏まえ、工程管理等の計画を策定し、溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。

また、溶接継手に対する要求事項は、溶接部詳細一覧表（溶接方法、溶接材料、溶接施工法、熱処理条件、検査項目等）により管理し、これに係る関連図書を含め、業務の実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ、それを審査、承認し、必要な管理を实

施する。

3.5.5 使用前事業者検査の実施

使用前事業者検査は、検査要領書の作成、体制の確立を行い実施する。

(1) 使用前事業者検査の独立性確保

使用前事業者検査は、組織的独立を確保して実施する。

(2) 使用前事業者検査の体制

使用前事業者検査の体制は、検査要領書で明確にする。

(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に、使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成し、検査実施責任者が制定する。

実施する検査が代替検査となる場合は、代替による使用前事業者検査の方法を決定する。

(4) 使用前事業者検査の実施

検査実施責任者は、検査を担当する箇所の長の依頼を受け、検査要領書に基づき、確立された検査体制のもとで、使用前事業者検査を実施する。

第 3.5-1 表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点

| 要求種別 | | 確認項目 | 確認視点 | 主な検査項目 | |
|------|----------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 設備 | 設計 要求 | 設置 要求 | 名称、取付箇所、個数、設置状態、保管状態 | 設計要求どおりの名称、取付箇所、個数で設置されていることを確認する。 | 据付検査 状態確認検査 外観検査 |
| | | 機能 要求 | 材料、寸法、耐圧・漏えい等の構造、強度に係る仕様（要目表） | 要目表の記載どおりであることを確認する。 | 材料検査 寸法検査 建物・構築物構造検査 外観検査 据付検査 |
| | | | 系統構成、系統隔離、可搬設備の接続性 | 実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。 | 状態確認検査 耐圧検査 漏えい検査 |
| | | | 上記以外の所要の機能要求事項 | 目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。 | 特性検査 機能・性能検査 |
| | 評価 要求 | 解析書のインプット条件等の要求事項 | 評価条件を満足していることを確認する。 | 内容に応じて、評価条件を設置要求、機能要求の検査を適用 | |
| 運用 | 運用要求 | 手順確認 | (保安規定) 手順化されていることを確認する。 | 状態確認検査 | |

3.6 設工認における調達管理の方法

設工認で行う調達管理は、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下に示す管理を実施する。

3.6.1 供給者の技術的評価

調達を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術的な能力を有することを判断の根拠として供給者の技術的評価を実施する。

3.6.2 供給者の選定

調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力の安全に及ぼす影響や供給者の実績等を考慮し、「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」に示す重要度に応じてグレード分けを行い管理する。

3.6.3 調達製品の調達管理

業務の実施に際し、原子力の安全に及ぼす影響に応じて、調達管理に係るグレード分けを適用する。

(1) 調達文書の作成

調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す調達要求事項を含めた調達文書（以下「仕様書」という。）を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理する。（「(2) 調達製品の管理」参照）

調達を主管する箇所の長は、一般汎用品を原子炉施設に使用するに当たって、当該一般汎用品に係る情報の入手に関する事項及び調達を主管する箇所の長が供給先で検査を行う際に原子力規制委員会の職員が同行して工場等の施設に立ち入る場合があることを供給者へ要求する。

(2) 調達製品の管理

調達を主管する箇所の長は、仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達製品が納入されるまでの間、製品に応じた必要な管理を実施する。

(3) 調達製品の検証

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を満たしていることを確実にするために調達製品の検証を行う。

調達を主管する箇所の長は、供給先で検証を実施する場合、あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。

3.6.4 請負会社他品質監査

供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及び健全な安全文化を育成し及び維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確認するために、請負会社他品質監査を実施する。

3.7 記録、識別管理、トレーサビリティ

3.7.1 文書及び記録の管理

(1) 適合性確認対象設備の設計、工事及び検査に係る文書及び記録

設計、工事及び検査に係る組織の長は、設計、工事及び検査に係る文書及び記録を、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し、これらを適切に管理する。

(2) 供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計、工事及び検査に用いる場合の管理

設工認において供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計、工事及び検査に用いる場合、供給者の品質保証能力の確認、かつ、対象設備での使用が可能な場合において、適用可能な図書として扱う。

(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録

使用前事業者検査として、記録確認検査を実施する場合に用いる記録は、上記(1)、(2)を用いて実施する。

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ

(1) 計量器の管理

設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は、保安規定品質マネジメントシステム計画に従い、設計及び工事、検査で使用する計量器について、校正・検証及び識別等の管理を実施する。

(2) 機器、弁及び配管等の管理

工事を主管する箇所の長は、機器、弁及び配管等について、保安規定品質マネジメントシステム計画に従った管理を実施する。

3.8 不適合管理

設工認に基づく設計、工事及び検査において発生した不適合については、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき処置を行う。

4. 適合性確認対象設備の施設管理

適合性確認対象設備の工事は、保安規定に規定する施設管理に基づき業務を実施する。

V. 変更の理由

大飯発電所第3号機の化学体積制御設備主配管は、平成24年3月1日付け平成24・02・13原第4号にて認可された工事計画書において、改造を計画している。

化学体積制御設備主配管は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第6号）の要求を受け、新たに追加・変更された要求事項に対する適合性を示す必要があることから、同工事計画を変更する。

なお、今回の設計及び工事の計画の変更においては、令和2年4月の「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律」及び関連規則等（以下「改正法等」という。）の施行を踏まえ、改正法等の内容を反映する。

VI. 添付書類

1. 添付資料

資料 1 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書

資料 2 耐震性に関する説明書

資料 3 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書