

音波探査測線及び反射法地震探査測線

(北海道電力機,2013年) (油圧インパクタ及びウォーターガン、マルチチャンネル)

H25

敷地前面海域の海底地質図



3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.2 敷地周辺で確認される降下火砕物

②-2 敷地前面海域における地質調査(No.1試料採取位置(2/2))

一部修正(H28/8/26審査会合)

241



3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.2 敷地周辺で確認される降下火砕物

②-2 敷地前面海域における地質調査(No.3試料採取位置(1/2))

一部修正(H28/8/26審査会合)

海上音波探査記録 測線B-7



総合柱状図

242

(m)

(m)

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.2 敷地周辺で確認される降下火砕物

②-2 敷地前面海域における地質調査(No.3試料採取位置(2/2))

一部修正(H28/8/26審査会合)



243

柱状試料No.3 コア写真

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.2 敷地周辺で確認される降下火砕物

再揭(H28/8/26審査会合)

2-2 敷地前面海域における地質調査(14C法年代測定及び火山灰分析結果)

試料 採取位置	深度 (cm)	δ ¹³ C (‰)	¹⁴ C 年代値 y.B.P.	試料 採取位置	深度 (cm)	δ ¹³ C (‰)	¹⁴ C 年代値 y.B.P.
No.1	253	-2.50 ± 0.06	16,600±90		262	-4.21±0.08	10,485±50
	286	-2.52 ± 0.08	19,630±130	No.2	430	0.62 ± 0.27	20,530±120
	315	1.00±0.38	20,700±180		724	0.22 ± 0.30	>46,530
	523	-6.97±0.06	>40,390		278	-7.50 ± 0.08	10,525±60
	604	-5.04±0.11	>43,680	No.3	418	-1.88±0.39	23,570±160
	653	9.39±0.24	>51,080		707	-0.85±0.29	>45,660

¹⁴C法年代測定結果

δ¹³C:同位体分別補正に用いた¹³Cの存在比(‰)

火山灰分析結果(屈折率)

火山灰			****		
		火山ガラス	斜方輝石	角閃石	対応ナノフ
No.1試料採取位置 深度659cm		1.512-1.516	1.712-1.716	検出されず	Kt-2
No.3試料採取位置 深度632cm		1.500-1.503	1.714-1.718 (23%) 1.729-1.734 (77%)	1.683-1.692	Spfa-1
	Тоуа	1.494-1.498	1.758-1.761	1.674-1.684	
対比資料 (町田・新井, 2011)	Kt-2	1.505-1.515	1.712-1.718	1.678-1.684	
	Spfa-1	1.501-1.505	1.729-1.735	1.688-1.691	



|3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.2 敷地周辺で確認される降下火砕物

③ 将来の噴火の可能性に関する検討-まとめ-

○文献調査及び地質調査において抽出された7火山(白頭山,姶良カルデラ,阿蘇カルデラ,倶多楽・登別火山群,屈斜路カルデラ,洞爺 カルデラ及び支笏カルデラ)における将来の噴火の可能性について検討した。

【検討結果】

(地理的領域外の火山)

(1) 白頭山 (P247参照)

○白頭山は,現在,天池カルデラ形成期であり,敷地周辺に到達しているとされているB-Tmと同規模の噴火の可能性を否定できない。
○B-Tmの分布主軸は概ね敷地方向を向いており,分布主軸上で給源~敷地と同程度の距離の地点での層厚が5~10cmの範囲に該当する。

(2) 姶良カルデラ(P248~P249参照) 〇ATと同規模の噴火の可能性は十分小さい。

(3) 阿蘇カルデラ(P250参照)
○Aso-4と同規模の噴火の可能性は十分小さい。

(4) 屈斜路カルデラ(P251参照)

○Kc-Hbと同規模の噴火の可能性は十分小さい。

(地理的領域内の火山)

(5) 洞爺カルデラ(P252参照)

○Toyaと同規模の噴火の可能性は十分小さい。

(6) 俱多楽·登別火山群 (P253参照)

○クッタラステージ以前のKt-1, Kt-2等と同規模の噴火の可能性は十分小さい。

(7) **支笏カル**デラ(P254参照)

○Spfa-1と同規模の噴火の可能性は十分小さい。

3.2 降下火砕物の影響評価 3.2.2 敷地周辺で確認される降下火砕物



白頭山苫小牧火山灰 (B-Tm) の等層厚線図 (町田・新井 (2011) に加筆)

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.2 敷地周辺で確認される降下火砕物

③-2 将来の噴火の可能性に関する検討(姶良カルデラ(1/2))



〇ATと同規模の噴火の可能性は十分小さい。

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.2 敷地周辺で確認される降下火砕物

③-2 将来の噴火の可能性に関する検討(姶良カルデラ(2/2))



マグマのSiO2と密度の関係 (兼岡・井田編 (1997)を基に作成)

マグマの種類	玄武岩質	安山岩質	デイサイト質	流紋岩質	
マグマの性質	←苦鉄質		珪長質−		
SiO ₂ (wt.%)	45~53.5	53.5~62	62~70	70以上	
密度 (kg/m ³)	2700	2400	2300	2200	



姶良カルデラ(左)及び桜島(右)の水平変位ベクトル図(井口ほか(2011)に加筆)

3.2 降下火砕物の影響評価 3.2.2 敷地周辺で確認される降下火砕物

③-3 将来の噴火の可能性に関する検討(阿蘇カルデラ)

 ○巨大噴火の最短の活動間隔(約1万年)は、最後の巨大噴火からの経過時間(約9万年)に比べて短いため、巨大噴火のマグマ溜まりを 形成している可能性、巨大噴火を発生させる供給系ではなくなっている可能性等が考えられる。
○阿蘇カルデラにおける現在の噴火活動は、最後の巨大噴火以降、阿蘇山において草千里ヶ浜軽石等の多様な噴火様式の小規模噴火 が発生していることから、阿蘇山における後カルデラ火山噴火ステージと考えられる。
○三好ほか(2005)に示される苦鉄質火山噴出物及び珪長質火山噴出物の給源火口の分布(右下図参照)から、大規模な珪長質マグマ

溜まりが存在する可能性は十分小さいと考えられる。



3.2 降下火砕物の影響評価 3.2.2 敷地周辺で確認される降下火砕物

③-4 将来の噴火の可能性に関する検討(屈斜路カルデラ)



251

噴出量-年代階段ダイアグラム(山元, 2014)

25,000

噴出年代(年前:曆年)

30,000

Kn I

40,000

35,000

320

50,000

45 000

約4万年

20.000

15,000

10,000

3.2 降下火砕物の影響評価 3.2.2 敷地周辺で確認される降下火砕物

③-5 将来の噴火の可能性に関する検討(洞爺カルデラ)

○2.2.2章において、洞爺カルデラにおける巨大噴火の可能性を評価した結果は以下のとおり。
・洞爺カルデラの現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った状態ではないと評価でき、運用期間中における巨大噴火の可能性を示す科学的に合理性のある具体的な根拠が得られていないことから、運用期間中における巨大噴火の可能性は十分に小さいと評価される。

 ○洞爺カルデラにおける現在の噴火活動は、洞爺中島及び有珠山における後カルデラ火山噴火ステージと考えられる。
○後カルデラ火山噴火ステージの最大規模の噴火は、洞爺中島の噴火であり、その噴出量は約5.0km³※</sup>である。
○後カルデラ火山噴火ステージ(洞爺中島及び有珠山)の噴火規模は、いずれも洞爺カルデラ形成時(Toya(約99.6km³))に比べて小規模 な噴火である。

 $\overline{\mathbf{v}}$

※マグマ噴出量DRE

○Toyaと同規模の噴火の可能性は十分小さい。

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.2 敷地周辺で確認される降下火砕物

253

③-6 将来の噴火の可能性に関する検討(倶多楽・登別火山群)



3.2 降下火砕物の影響評価 3.2.2 敷地周辺で確認される降下火砕物

③-7 将来の噴火の可能性に関する検討(支笏カルデラ)

○2.2.3章において、支笏カルデラにおける巨大噴火の可能性を評価した結果は以下のとおり。
・支笏カルデラの現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った状態ではないと評価でき、運用期間中における巨大噴火の可能性を示す科学的に合理性のある具体的な根拠が得られていないことから、運用期間中における巨大噴火の可能性は十分に小さいと評価される。

○支笏カルデラにおける現在の噴火活動は、風不死岳、恵庭岳及び樽前山における後カルデラ火山噴火ステージと考えられる。
○後カルデラ火山噴火ステージの最大規模の噴火は、恵庭岳の噴火であり、その総噴出量は約11.1km³*である。
○後カルデラ火山噴火ステージ(風不死岳、恵庭岳及び樽前山)の噴火規模は、いずれも支笏カルデラ形成時(Spfa-1及びSpfl(約 139.5km³))に比べて小規模な噴火である。

 \bigtriangledown

※マグマ噴出量DRE

○Spfa-1と同規模の噴火の可能性は十分小さい。

3.2.2 敷地周辺で確認される降下火砕物

④ まとめ





○敷地周辺に到達しているとされている降下火砕物を噴出する噴火と同規模の噴火の可能性が否定できない火山は白頭山(B-Tm)である。
○<u>B-Tmと同規模の噴火において噴出される降下火砕物の層厚は、敷地において最大でも5~10cmと評価される。</u>

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

1 降下火砕物シミュレーション(結果概要)

○敷地における降下火砕物の層厚を評価するため、Tephra2^{*}を使用し、降下火砕物シミュレーションを実施した。
○シミュレーションによる評価対象となる降下火砕物として、P258~P259に示すフローに従い、En-a(恵庭岳)及びYo-1(羊蹄山)を抽出した。
○Tephra2によるシミュレーションのフローを以下に示す。

※Tephra2:南フロリダ大学で開発された粒子で構成された噴煙柱を設定し、重力による落下と 風の影響を考慮する移流拡散モデル(プログラムのバグについては次頁参照)

【評価対象となる降下火砕物の抽出】

敷地との距離,噴出物量等の関係から、シミュレーションによる評価対象となる降下火砕物を抽出した。



【影響解析】 (影響解析に用いる仮想風の検討) 敷地方向への仮想風を作成するため,月別の風を用いた解析を実施し,最も敷地に影響のある月を選定した。 (敷地方向への仮想風を用いた検討) 上記で選定した月の風を用いて敷地方向への仮想風を作成し,解析を実施した。

$\overline{\mathbf{\nabla}}$

○シミュレーションによる敷地における降下火砕物の層厚は、以下の通りである。

・Yo-1(羊蹄山):4.1cm

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

(参考)降下火砕物シミュレーション(Tephra2のバグ修正)

○敷地における降下火砕物の層厚評価において、アメリカの南フロリダ大学が公開しているプログラム「Tephra2」を用いて、降下火砕物 シミュレーションを実施している。

- ○平成28年10月に行われた日本火山学会秋季大会のポスターセッションにおいて、大阪大学の佐伯准教授が、Tephra2の解析コードの うち、粒子の落下速度の式に一部バグがあることを発表した。
- ○この指摘を受け、当社使用のTephra2の解析コードを確認したところ、 佐伯准教授が指摘したバグ(下記参照)があることを確認したため、解析コードを修正し、計算を実施した。



○解析コード(当該箇所の抜粋)	
【修正前】(=A/B×C) temp1 = GRAV_SQRD_x_4 * part_density * part_density / ; vti = ashdiam * pow(temp1, ONE_THIRD);	分母となる「AIR_VISCOSITY_x_225 (大気の粘性 $\mu \times 225$)」及び 「rho (大気密度 ρ_a)」が括弧で括られていないため、「rho」が分子と なっている。
【修正後】(=A/ (B×C)) temp1 = GRAV_SQRD_x_4 * part_density * part_density /	括弧を追加。

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

② 評価対象となる降下火砕物の抽出(1/2)

○シミュレーションによる評価対象となる降下火砕物として、以下のフローに従い、En-a(恵庭岳)及びYo-1(羊蹄山)を抽出した。 ○なお、以下に示す降下火砕物の噴出量、等層厚線図等については、補足説明資料2.1章に示す。



<u>258</u>

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

259

② 評価対象となる降下火砕物の抽出(2/2)



3.2.3 降下火砕物シミュレーション

(参考)ニセコ・雷電火山群由来の火山灰について

○小疇ほか編(2003)では、ニセコ・雷電火山群について、以下の通り整理している。

・地形的にニセコ火山群は、ワイスホルン・ニセコ(狭義)・雷電の3火山群に分けられる。

・ワイスホルン

ワイスホルン火山 (標高1045m, 径10km) は山頂部が放射谷によって深く浸食されているが, <u>中腹に溶岩ドーム, 厚い溶岩流の地</u> 形を保持する溶岩ドーム火山である。

・ニセコ火山

アンヌプリ、イワオヌプリなどの15余個の溶岩ドームと小型成層火山などの集合からなる安山岩質の成層火山(比高1300m,底径 15-20km,体積17km³)である。

·雷電火山

雷電火山 (標高1212m, 径15km) はニセコ火山の西に接する<u>溶岩ドーム群 (安山岩, SiO₂, 55-61%) を主体とし</u>, 140-49万年前 にかけて活動した (新エネルギー総合開発機構, 1985・1986)。雷電山・岩内岳・目国内岳など標高1000mをこえ, <u>厚い溶岩流を</u> 四方へ流出させている大型の溶岩ドームを中心に, 10余個の溶岩ドームからなる。

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

③ 降下火砕物シミュレーションに使用した風向・風速データ

一部修正(H26/3/12審査会合)

261



※1 データダウンロード元:アメリカ海洋大気庁 (NOAA) HP (https://www.ncei.noaa.gov/) データ取得年:2013年

※2 所定の気圧面における風向及び風速。



ラジオゾンデ打ち上げ位置 (気象庁HPより)

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

④-1 En-a (恵庭岳) - 再現解析 (1/9) -

 ○影響解析に用いるパラメータを決定するため、再現解析を実施した。
○再現解析においては、文献に示されるEn-a(恵庭岳)の等層厚線を再現できるパラメータを検討した。
○パラメータは主に文献を基に設定し、噴煙柱高度及び拡散係数については、文献の記載に幅があるため、これらについてはパラメータス タディを実施し、春日井ほか(1968)の等層厚線を再現できるパラメータを検討した^{※1}。
○春日井ほか(1968)の等層厚線図を左下図に、入力パラメータを下表に示す。

> ※1 粒径のうち、最大粒径及び中央粒径については、春日井ほか(1974)に基づき設定した。春日井ほか(1974)においては、複数地点の 試料に対して粒度分析を実施しており、最大粒径及び中央粒径についてTephra2に関する文献*2に基づく値を用いるよりも再現性が向 上することを確認している(補足説明資料2.2章参照)。

分布主軸方向の風の 抽出範囲(±20°)	Shihoro
Lesadar 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	- ¹⁰ En-a分布主軸方向
<u>0</u> 50Km	Atlico

等層厚線図(春日井ほか(1968)に加筆)

入力パラメーター覧及び設定根拠

パラメータ		単位	値	設定根拠	
パラメータ	噴煙柱高度		km	20, 25, 30	町田・新井(2011)によるVEI5の噴煙柱高度 (25km~)を参考に設定
スタディ	刧	中夕 甲位 値 設定根拠 噴煙柱高度 km 20, 25, 30 町田・新井(2011)によるVI (25km~)を参考に設定 拡散係数 m²/s 500, 1000 5000, 10000 萬年(2013)を参考に設定 噴出物量 kg 5.64E+12 須藤ほか(2007)より設定 噴比物量 体g 5.64E+12 須藤ほか(2007)より設定 最小粒径 Φ -7 春日井ほか(1974)より設定 最小粒径 Φ -0.5 春日井ほか(1974)より設定 標準偏差 Φ -0.5 春日井ほか(1974)より設定 寝 岩片密度 kg/m³ 2600 Tephra2に関する文献**2より調 がけ渦拡散係数 m²/s 0.04 萬年(2013)より設定	萬年(2013)を参考に設定		
	噴出物量		kg	5.64E+12	須藤ほか (2007) より設定
	粒径	最大粒径	ф	-7	春日井ほか (1974) より設定
		最小粒径	ф	10	Tephra2に関する文献 ^{※2} より設定
		中央粒径	ф	-0.5	春日井ほか (1974) より設定
その他		標準偏差	ф	3	Tephra2に関する文献 ^{※2} より設定
パラメータ	密度	岩片密度	kg/m³	2600	Tephra2に関する文献 ^{※2} より設定
		軽石密度	kg/m ³	1000	Tephra2に関する文献 ^{※2} より設定
	みかけ	り渦拡散係数	m²/s	0.04	萬年(2013)より設定
	落下	¬時間閾値	S	3600	萬年(2013)より設定
	計算分割高		m	約100	萬年 (2013)より設定

%2 Forecasting Tephra Dispersion Using TEPHRA2, Michigan Technological University



④-1 En-a (恵庭岳) - 再現解析 (2/9) -

○再現解析における仮想風は、春日井ほか(1968)の等層厚線図の主軸方向から±20°の風を抽出し、作成した。



3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

④-1 En-a (恵庭岳) - 再現解析 (3/9) -

○噴煙柱高度及び拡散係数についてパラメータスタディを実施し、文献の等層厚線を再現できる最適ケースを選定した。
○最適ケースの選定フローを以下に示す。

噴煙柱高度 (3ケース) × 拡散係数 (4ケース) の12ケースの解析を実施 (P266~P267参照)

ſĹ

【手順①(P269参照)】 火山灰の分布形状が以下の2つの条件を満たすケースを抽出

○解析主軸※方向:恵庭岳から約69km(恵庭岳から敷地までの距離)地点前後において,解析結果の 等層厚線と文献の等層厚線が調和的である。

○解析主軸※直交方向:解析結果の等層厚線と文献の等層厚線の広がりが調和的である。

【手順②(P270参照)】 解析主軸※上において,解析層厚>文献層厚となる点が最も多いケースを抽出 〇文献層厚は,解析主軸※付近に分布するものを対象とする。 〇解析層厚は,恵庭岳からの距離が上記文献層厚と等しい地点を対象とする。 〇比較範囲は,恵庭岳から敷地までの距離が約69kmであることを考慮する。



【手順③(P271参照)】 手順②で比較した地点において,解析層厚が文献層厚により近い地点が最も多いケースを最適ケースと して選定

※ 給源と解析結果の50cm等層厚線上で最も遠い点を結んだ方向

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

④-1 En-a (恵庭岳)-再現解析 (4/9)-

【最適ケース】

○前頁に示すフローに従い、以下のケースを最適ケースとして選定した。
○以降の影響解析は、最適ケースのパラメータを用いて実施した。

パラメータスタディの最適ケース

パラメータ	単位	パラメータスタディ				
噴煙柱高度	km		20,	4	25,	30
拡散係数	m²/s	500,	1000,	50	00,	10000

最適ケースのパラメータ

パ	パラメータ		値	設定根拠
嘳	噴出物量		5.64E+12	須藤ほか (2007) より設定
噴炸	亜柱高度	Km	25	パラメータスタディの結果に基づき設定
拡	散係数	m²/s	5000	パラメータスタディの結果に基づき設定
	最大粒径	ф	-7	春日井ほか (1974) より設定
***	最小粒径	ф	10	Tephra2に関する文献 [※] より設定
私住	中央粒径	ф	-0.5	春日井ほか (1974) より設定
	標準偏差	ф	3.0	Tephra2に関する文献 [※] より設定
टरंग संस	岩片密度	kg/m ³	2600	Tephra2に関する文献 [※] より設定
省度	軽石密度	kg/m ³	1000	Tephra2に関する文献 [※] より設定
みかけ	渦拡散係数	m²/s	0.04	萬年 (2013)より設定
落下	落下時間閾値		3600	萬年 (2013)より設定
計算	算分割高	m	約100	萬年 (2013) より設定





春日井ほか(1968)の等層厚線及び最適ケースの結果

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

④-1 En-a (恵庭岳) - 再現解析 (5/9) -

○各ケースの解析結果を以下に示す(Case1~Case6)。



3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

④-1 En-a (恵庭岳) - 再現解析 (6/9) -

○各ケースの解析結果を以下に示す(Case7~Case12)。





3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

④-1 En-a (恵庭岳) - 再現解析 (7/9) -

【最適ケースの選定(手順①)】

○解析を実施した12ケースから、以下の2つの条件を満たす4ケース(Case3, Case7, Case11及びCase12)を抽出した。

・解析主軸※方向:恵庭岳から約69km(恵庭岳から敷地までの距離) 地点前後において,解析結果の等層厚線と文献の等層厚線が調 和的である。

・解析主軸※直交方向:解析結果の等層厚線と文献の等層厚線の広がりが調和的である。

※ 給源と解析結果の50cm等層厚線上で最も遠い点を結んだ方向



3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

④-1 En-a (恵庭岳) - 再現解析 (8/9) -

【最適ケースの選定(手順②)】

○手順①で抽出した4ケースから、解析主軸^{*1}上において解析層厚>文献層厚となる点が最も多い2ケース(Case7及びCase11)を抽出した。

・文献層厚は,解析主軸※1付近に分布するものを対象とする(右下図に示す地点A~F)。

・解析層厚は、恵庭岳からの距離が上記文献層厚と等しい地点を対象とする。

・比較範囲は、恵庭岳から敷地までの距離が約69kmであることを考慮する。

※1 給源と解析結果の50cm等層厚線上で最も遠い点を結んだ方向



検討地点			解析主 <mark>軸上における解析層厚</mark> (cm) ^{※3}				
地点記号	恵庭岳から の距離 (km)	文献 ^{*2} 層厚 (cm)	Case3	Case7	Case11	Case12	
А	15	420	1253	1269	1183	864	
В	33	230	361	401	428	316	
С	40	133	243	278	295	222	
D	43	120	212	250	265	202	
E	70	85	74	86	97	69	
F	74	62	66	76	80	62	





等層厚線図(春日井ほか(1968)に加筆)

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

④-1 En-a (恵庭岳) - 再現解析 (9/9) -

【最適ケースの選定(手順③)】 〇手順②で抽出した2ケースから, 手順②で比較した地点において, 解析層厚が文献層厚により近い地点が最も多いCase7を最適ケース として選定した。



検討地点		文献 ^{※1} 層厚	解析主軸上におけ る解析層厚(cm) ^{※2}		
地点記号	恵庭岳から の距離 (km)	(cm)	Case7	Case11	
А	15	420	1269	1183	
В	33	230	401	428	
С	40	133	278	295	
D	43	120	250	265	
E	70	85	86	97	
F	74	62	76	80	

※1 春日井ほか(1968) ※2 解析層厚が文献層厚により近い地点を<mark>赤字</mark>で表示



3.2.3 降下火砕物シミュレーション

④-2 En-a (恵庭岳) -影響解析 (1/6) -

【影響解析に用いる仮想風の検討】 ○敷地方向への仮想風を作成するため、月別の風を用いた解析(以下、月別解析という。)を実施し、最も敷地に影響のある月を選定した。 ○月別解析に用いる風データは、次頁~P275に示す各月の風データに基づき、以下の考えにより、高度ごとに作成した。 ・風向は、バラツキを考慮するため、最頻値(µ)±σの範囲で、より敷地に近づく方向を採用した。 ・風速は、合成風速とした。 3.2 降下火砕物の影響評価 3.2.3 降下火砕物シミュレーション ④-2 En-a(恵庭岳)-影響解析(2/6)-



1月~6月の風データ

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

275



7月~12月の風データ

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

④-2 En-a (恵庭岳) -影響解析 (4/6) -

【影響解析に用いる仮想風の検討】 〇風向のバラツキを考慮した月別解析を実施した結果, 敷地においては7月の降下量が最大となり, 層厚0.2mmとなった。





3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

④-2 En-a (恵庭岳) -影響解析 (5/6) -

【影響解析に用いる仮想風の検討】

○風向のバラツキを考慮した月別解析の結果,最も敷地に影響のある7月を対象に,より厳しい条件を考慮した検討として,敷地方向への仮想風を作成した。

○仮想風については、恵庭岳から敷地方向±20°の風を抽出し、作成した。



3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

④-2 En-a (恵庭岳) -影響解析 (6/6) -

【敷地方向への仮想風を用いた検討】 ○敷地方向への仮想風を用いた解析を実施した結果,敷地における降下火砕物の層厚は16cmとなった。



3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

(5-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(1/9)-

 ○影響解析に用いるパラメータを決定するため、再現解析を実施した。
○再現解析においては、文献に示されるYo-1(羊蹄山)の等層厚線を再現できるパラメータを検討した。
○パラメータは主に文献を基に設定し、噴煙柱高度及び拡散係数については、文献の記載に幅があるため、これらについてはパラメータス タディを実施し、柏原ほか(1976)の等層厚線を再現できるパラメータを検討した^{※1}。
○柏原ほか(1976)の等層厚線図を左下図に、入力パラメータを下表に示す。

※1 粒径のうち、最大粒径及び中央粒径については、柏原ほか(1976)に基づき設定した。柏原ほか(1976)においては、複数地点の試料に対して粒度分析を実施しており、最大粒径及び中央粒径についてTephra2に関する文献*2に基づく値を用いるよりも再現性が向上することを確認した(補足説明資料2.2章参照)。



等層厚線図(柏原ほか(1976)に加筆)

パラメータ		単位	値	設定根拠	
パラメータ スタディ	噴煙柱高度		km	15, 20, 25	町田・新井(2011)によるVEI4の噴煙柱高度 (10~25km)を参考に設定
	拡散係数		m²/s	500, 1000 5000, 10000	萬年(2013)を参考に設定
	Dj	噴出物量		5.30E+11	須藤ほか (2007) より設定
	粒径	最大粒径	ф	-6	柏原ほか (1976) より設定
		最小粒径	ф	10	Tephra2に関する文献 ^{※2} より設定
		中央粒径	ф	-1.5	柏原ほか (1976) より設定
その他		標準偏差	ф	1.5	Tephra2に関する文献 ^{※2} より設定
パラメータ	密度	岩片密度	kg/m ³	2600	Tephra2に関する文献 ^{※2} より設定
		軽石密度	kg/m³	1000	Tephra2に関する文献 ^{※2} より設定
	みかじ	ナ渦拡散係数	m²/s	0.04	萬年(2013)より設定
	落	下時間閾値	S	3600	萬年(2013)より設定
	計算分割高		m	約100	萬年(2013)より設定

入力パラメーター覧及び設定根拠

%2 Forecasting Tephra Dispersion Using TEPHRA2, Michigan Technological University

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

5-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(2/9)-

○再現解析における仮想風は、柏原ほか(1976)の等層厚線図の主軸方向から±20°の風を抽出し、作成した。



3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

⑤-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(3/9)-

○噴煙柱高度及び拡散係数についてパラメータスタディを実施し、文献の等層厚線を再現できる最適ケースを選定した。
○最適ケースの選定フローを以下に示す。

噴煙柱高度 (3ケース) × 拡散係数 (4ケース) の12ケースの解析を実施 (P284~P285参照)

ſĹ

【手順① (P287参照) 】 火山灰の分布形状が以下の2つの条件を満たすケースを抽出

○解析主軸※方向:羊蹄山から約34km(羊蹄山から敷地までの距離) 地点前後において,解析結果の 等層厚線と文献の等層厚線が調和的である。

○解析主軸※直交方向:解析結果の等層厚線と文献の等層厚線の広がりが調和的である。

【手順②(P288参照)】 解析主軸*上において,解析層厚>文献層厚となる点が最も多いケースを抽出 〇文献層厚は,解析主軸*付近に分布するものを対象とする。 〇解析層厚は,羊蹄山からの距離が上記文献層厚と等しい地点を対象とする。 〇比較範囲は,羊蹄山から敷地までの距離が約34kmであることを考慮する。



【手順③(P289参照)】 手順②で比較した地点において,解析層厚が文献層厚により近い地点が最も多いケースを最適ケースと して選定

※ 給源と解析結果の50cm等層厚線上で最も遠い点を結んだ方向

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

5-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(4/9)-

【最適ケース】

○前頁に示すフローに従い、以下のケースを最適ケースとして選定した。
○以降の影響解析は、最適ケースのパラメータを用いて実施した。

パラメータスタディの最適ケース

パラメータ	単位	パラメータスタディ			
噴煙柱高度	km		15,	20,	25
拡散係数	m²/s	500,	1000,	5000, 1	0000

最適ケースのパラメータ

パラメータ		単位	値	設定根拠
噴出物量		kg	5.30E+11	須藤ほか (2007)より設定
噴煙柱高度		Km	25	パラメータスタディの結果に基づき設定
拡散係数		m²/s	1000	パラメータスタディの結果に基づき設定
	最大粒径	ф	-6	柏原ほか (1976)より設定
北大公 文	最小粒径	Φ	10	Tephra2に関する文献 [※] より設定
私径	中央粒径	Φ	-1.5	柏原ほか (1976)より設定
	標準偏差	ф	1.5	Tephra2に関する文献 [※] より設定
टीज सोह	岩片密度	kg/m ³	2600	Tephra2に関する文献 [※] より設定
省侵	軽石密度	kg/m ³	1000	Tephra2に関する文献 [※] より設定
みかけ渦拡散係数		m²/s	0.04	萬年 (2013) より設定
落下時間閾値		s	3600	萬年 (2013) より設定
計算分割高		m	約100	萬年 (2013) より設定

***** Forecasting Tephra Dispersion Using TEPHRA2.

Michigan Technological University



柏原ほか (1976)の等層厚線及び最適ケースの解析結果

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

⑤-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(5/9)-

○各ケースの解析結果を以下に示す(Case1~Case6)。



3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

⑤-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(6/9)-

○各ケースの解析結果を以下に示す(Case7~Case12)。





3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

⑤-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(7/9)-

【最適ケースの選定(手順①)】

○解析を実施した12ケースから、以下の2つの条件を満たす3ケース(Case5, Case9及びCase10)を抽出した。

・解析主軸※方向:羊蹄山から約34km(羊蹄山から敷地までの距離) 地点前後において,解析結果の等層厚線と文献の等層厚線が調 和的である。

・解析主軸※直交方向:解析結果の等層厚線と文献の等層厚線の広がりが調和的である。

※ 給源と解析結果の50cm等層厚線上で最も遠い点を結んだ方向



3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

⑤-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(8/9)-

【最適ケースの選定(手順2)】

○手順①で抽出した3ケースから,解析主軸^{※1}上において解析層厚>文献層厚となる点が最も多いケースを検討した結果,3ケースとも同様な結果(5 地点において,解析層厚>文献層厚)であることから、3ケース(Case5, Case9及びCase10)が抽出される。

・文献層厚は、解析主軸※1付近に分布するものを対象とする(右下図に示す地点A~F)。

・解析層厚は、羊蹄山からの距離が上記文献層厚と等しい地点を対象とする。

・比較範囲は,羊蹄山から敷地までの距離が約34kmであることを考慮する。



検	討地点	文献 ^{※2} 層厚 (cm)	解析主軸上における解析層厚(cm) ^{※3}		
地点記号	羊蹄山からの 距離 (km)		Case5	Case9	Case10
А	8	159	564	442	375
В	10	98	340	290	287
С	13	136	526	453	363
D	29	48	201	136	184
E	43	37	46	59	53
F	46	60	50	43	51

※2 柏原ほか(1976) ※3 解析層厚>文献層厚となる地点を桃色ハッチング



等層厚線図(柏原ほか(1976)に加筆)

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

⑤-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(9/9)-

【最適ケースの選定(手順③)】

○手順②で抽出した3ケースから、手順②で比較した地点において、解析層厚が文献層厚により近い地点が最も多いCase10を最適ケースとして選定した。



検討地点			解析主軸上における解析層厚(cm) ^{※2}		
地点記号	恵庭岳からの 距離 (km)	文献 ^{※1} 層厚 (cm)	Case5	Case9	Case10
А	8	159	564	442	375
В	10	98	340	290	287
С	13	136	526	453	363
D	29	48	201	136	184
E	43	37	46	59	53
F	46	60	50	43	51

※1 柏原ほか (1976)※2 解析層厚が文献層厚により近い地点を赤字で表示



等層厚線図(柏原ほか(1976)に加筆)



3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

⑤-2 Yo-1(羊蹄山)-影響解析(1/6)-

一部修正(H26/3/12審査会合)

【影響解析に用いる仮想風の検討】
○敷地方向への仮想風を作成するため、月別解析を実施し、最も敷地に影響のある月を選定した。
○月別解析に用いる風データは、次頁~P293に示す各月の風データに基づき、以下の考えにより、高度ごとに作成した。
・風向は、バラツキを考慮するため、最頻値(µ)±σの範囲で、より敷地に近づく方向を採用した。
・風速は、合成風速とした。

3.2 降下火砕物の影響評価 3.2.3 降下火砕物シミュレーション

⑤-2 Yo-1(羊蹄山)-影響解析(2/6)-



1月~6月の風データ

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション



7月~12月の風データ

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

5-2 Yo-1(羊蹄山)-影響解析(4/6)-

【影響解析に用いる仮想風の検討】 ○風向のバラツキを考慮した月別の解析を実施した結果, 敷地においては7月の降下量が最大となり, 層厚0.01mmとなった。



<u>294</u>



3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

(5-2 Yo-1(羊蹄山)-影響解析(5/6)-

一部修正(H26/3/12審査会合)

【影響解析に用いる仮想風の検討】

○風向のバラツキを考慮した月別解析の結果,最も敷地に影響のある7月を対象に,より厳しい条件を考慮した検討として,敷地方向への仮想風を作成した。

○仮想風については、羊蹄山から敷地方向±20°の風を抽出し、作成した。



3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.3 降下火砕物シミュレーション

⑤-2 Yo-1(羊蹄山)-影響解析(6/6)-

【敷地方向への仮想風を用いた検討】 ○敷地方向への仮想風を用いた解析を実施した結果,敷地における降下火砕物の層厚は4.1cmとなった。



3.2.4 設計に用いる降下火砕物の層厚

層厚評価結果

【敷地及び敷地近傍で確認される主な降下火砕物】 ○敷地周辺に到達しているとされている降下火砕物を噴出する噴火と同規模の噴火の可能性が否定できない火山は白頭山(B-Tm)である。 ○B-Tmと同規模の噴火において噴出される降下火砕物の層厚は、敷地において最大でも5~10cmと評価される。

【降下火砕物シミュレーション】

○En-a (恵庭岳) 及びYo-1 (羊蹄山) の層厚は, 降下火砕物シミュレーションを実施した結果, 以下の通りである。

•En-a(**恵庭岳**):16cm

・Yo-1(羊蹄山):4.1cm

○最も層厚の厚いEn-a(恵庭岳)のシミュレーション結果16cmを踏まえ、敷地における降下火砕物の層厚は、20cmとする。

3.2 降下火砕物の影響評価

3.2.5 降下火砕物の密度·粒径

設計で考慮する隆下火砕物の密度・粒径

一部修正(H25/12/18審査会合)

○地質調査の結果. 敷地周辺において降灰層準に相当する箇所を確認した降下火砕物に関しては. これらを噴出した火山において. 同 規模の噴火が発生する可能性は十分小さいと評価される(P255参照)。 ○このため、設計で考慮する降下火砕物の密度及び粒径については、文献に示される値から保守的に設定した。



鈴木ほか(1973)に加筆

299

(%)

99.9 99.8

99.5 99

98 95

90

80

70 60

50

40

30 20 10

5

2 1.0

0.2

0.1

0.03

H28.2.5審査会合以降の経緯及び主な変更点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 4
1. 原子力発電所の火山影響評価ガイドの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 8
2. 立地評価 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	P. 10
2.1 原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 13
2.2 運用期間中の火山の活動可能性評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 17
2. 2. 1 過去に巨大噴火が発生した火山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 20
2.2.2 巨大噴火の可能性評価(洞爺カルデラ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 31
2. 2. 3 巨大噴火の可能性評価(支笏カルデラ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 91
2. 3 設計対応不可能な火山事象に関する個別評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.115
2. 4 モニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.171
2.5 立地評価まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.198
3. 影響評価 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	P.201
3.1 地理的領域内の火山による火山事象の影響評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.205
3.2 降下火砕物の影響評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.217
3. 2. 1 降下火砕物の層厚評価の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.218
3. 2. 2 敷地周辺で確認される降下火砕物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.221
3. 2. 3 降下火砕物シミュレーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.256
3. 2. 4 設計に用いる降下火砕物の層厚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.298
3. 2. 5 降下火砕物の密度・粒径・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.299
3.3 影響評価まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.301
参考文献 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	P.302



3.3 影響評価まとめ

影響評価結果

一部修正(H28/2/5審査会合)

【火山事象の抽出】

○敷地において想定される火山事象として,降下火砕物を抽出した。

○降下火砕物以外の火山事象については,敷地との距離,火山噴出物の分布,地形状況等から影響はないと評価される。

【降下火砕物の影響】

○層厚の評価は、文献調査、地質調査及び降下火砕物シミュレーションの結果を踏まえ設定した。 ○密度については、密度試験の結果及び文献から保守的に設定した。

○粒度については、粒度試験結果より設定した。

降下火砕物による影響

項目		影響	設定根拠	
降下火砕物層厚		20cm	文献調査, 地質調査及び降下火砕物シ ミュレーション結果を踏まえ設定	
密度	湿潤密度	1.5g/cm³	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
	乾燥密度	0.7g/cm ³	又似て今息し休 寸凹に設止	
粒径		4.0mm以下	文献に示される値を踏まえ設定	

参考文献

- (1) 兼岡一郎・井田喜明編(1997):火山とマグマ,東京大学出版会.
- (2) 中野俊・西来邦章・宝田晋治・星住英夫・石塚吉浩・伊藤順一・川辺禎久・及川輝樹・古川竜太・下司信夫・石塚治・山元孝広・岸 本清行編(2013):日本の火山(第3版),200万の1地質編集図,No.11,産業技術総合研究所地質調査総合センター。
- (3) 中川光弘・松本亜希子・島谷太郎・小杉安由美(2013):東北日本弧北端の第四紀火山活動の時空変遷:活動年代の再検討と マグマ組成,日本地質学会第120年学術大会講演要旨,R3-0-3, p.44.
- (4) 山元孝広(2014):日本の主要第四紀火山の積算マグマ噴出量階段図,地質調査総合センター研究資料集, No.613, 産総研地 質調査総合センター。
- (5) 山縣耕太郎(2000):支笏火山40ka噴火の規模に関する検討,上越教育大学研究紀要,第19巻,第2号,pp.445-460.
- (6) 許成基・山崎誠・佐高裕之・中川昌巳・秋山泰祐・平野令緒(2001):支笏火山噴出層年代の再検討,地球科学,55(3), pp.145-156.
- (7) 町田洋・新井房夫(2011):新編火山灰アトラス[日本列島とその周辺],東京大学出版会.
- (8) 須藤茂・猪股隆行・佐々木寿・向山栄(2007):わが国の降下火山灰データベース作成,地質調査研究報告,第58巻,第9/10号, pp.261-321.
- (9) 産業技術総合研究所編(2003):20万分の1数値地質図幅集「北海道南部」.
- (10) 森泉美穂子 (1998): クッタラ火山群の火山発達史,火山,第43巻,第3号, pp.95-111.
- (11) 山縣耕太郎 (1994): 支笏およびクッタラ火山のテフロクロノロジー, 地学雑誌, Journal of Geography, 103 (3), pp.268-285
- (12) 曽屋龍典・勝井義雄・新井田清信・堺幾久子・東宮昭彦(2007):有珠火山地質図(第2版), 地質調査総合センター.
- (13) 国土地理院(2000):2万5千分1 火山土地条件図 有珠山.
- (14) 山縣耕太郎(1996):テフラ層序に基づく洞爺火山の噴火史,地球惑星科学関連学会合同大会予稿集,1996巻, p.710.
- (15) 西田泰典(1983):洞爺カルデラにおける磁気測量(日本火山学会1983年度春季大会講演要旨),火山.第2集,28(2),p.176.
- (16) 青木かおり・町田洋(2006):日本に分布する第四紀後期広域テフラの主元素組成一K₂0-TiO₂図によるテフラの識別, 地質調査 研究報告, 57(7/8), pp.239-258.
- (17) 小疇尚・野上道男・小野有五・平川一臣編 (2003):日本の地形2 北海道,東京大学出版会.
- (18) 石田正夫・三村弘二(1991):20万分の1地質図幅「岩内」,通商産業省工業技術院地質調査所.
- (19) 気象庁編(2013):日本活火山総覧(第4版).
- (20) 森済・井口正人・味喜大介・伊藤壮介・大島弘光・田村真・前川徳光(2000):--2000年有珠山噴火に伴う地殻変動--洞爺カ ルデラと有珠山周辺の地殻変動--,日本火山学会講演予稿集,2,p.46.
- (21) Gualda, G.A.R., Pamukcu, A.S., Ghiorso, M.S., Anderson, A.T., Jr., Sutton, S.R. and Rivers, M.L. (2012) : Timescales of Quartz Crystallization and the Longevity of the Bishop Giant Magma Body, PlosOne, Vol.7, Issue.5, e37492, pp.1-12.
- (22) Druitt, T.H., Costa, F., Deloule, E., Dungan, M. and Scaillet, B. (2012) :Decadal to monthly timescales of magma transfer and reservoir growth at a caldera volcano, Nature, 482, 77-82. pp.1-13.



- (23) 安藤忍(2013):気象研究所技術報告 第69号,マグマ活動の定量的把握技術の開発とそれに基づく火山活動度判定の高度化 に関する研究,地震火山研究部,pp.65-88.
- (24) 気象庁(2021):第148回 火山噴火予知連絡会資料.
- (25) 下司信夫(2016):大規模火砕噴火と陥没カルデラ:その噴火準備と噴火過程,火山,61,pp.101-118.
- (26) Nakajima, J., Matsuzawa, T. and Hasegawa, A. (2001):Three-dimensional structure of Vp, Vs and Vp/Vs beneath northeastern Japan: Implications for arc magmatism and fluids, Journal of geophysical research, Vol.106, No.B10, pp.21843-21857.
- (27) Kita, S., Nakajima, J., Hasegawa, A., Okada, T., Katsumata, K., Asano, Y. and Kimura, T. (2014) :Detailed seismic attenuation structure beneath Hokkaido, northeastern Japan: Arc-arc collision process, arc magmatism, and seismotectonics, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, pp.6486-6511.
- (28) Zhao, D., Yamada, T., Hasegawa, A., Umeno, N. and Wei, W. (2012) : Imaging the subducting slabs and mantle upwelling under the Japan Islands., Geophysical Journal International, Geophys. J. Int., 190, pp.816–828.
- (29) 中島淳一(2017):東北地方の火山周辺の地震波速度・減衰構造:地殻構造と低周波地震・S波反射面との関係, 地震研究所彙 報, 92, pp.49-62.
- (30) 下鶴大輔・荒牧重雄・井田喜明・中田節也編(2008):火山の辞典(第2版), 朝倉書店.
- (31) Alanis, P.K., Miyamachi, H., Yakiwara, H., Goto, K., Kobayashi, R., Tameguri, T. and Iguchi, M. (2012) : Seismic velocity structure of the crust beneath the Aira Caldera in Southern Kyushu by tomography of travel times of local earthquake data, Bull. Volcanol. Soc. Japan, Vol.57 (4), pp.227-234.
- (32) Abe, Y., Ohkura, T., Shibutani, T., Hirahara, K. and Kato, M. (2010) : Crustal structure beneath Aso Caldera, Southwest Japan, as derived from receiver function analysis, Journal of Volcanology and Geothermal Research 195, pp.1–12.
- (33) 国土地理院 (2004): 阿蘇山周辺の地殻変動, pp.106-110.
- (34) Sudo, Y. and Kong, L.S.L. (2001) : Three-dimensional seismic velocity structure beaneath Aso Volcano, Kyushu, Japan., Bull Volcano, 63, pp.326-344.
- (35) Matsubara, M., Sato, H., Uehira , K., Mochizuki, M., Kanazawa, T., Takahashi, N., Suzuki K. and Kamiya , S. (2019) :Seismic Velocity Structure in and around the Japanese Island Arc Derived from Seismic Tomography Including NIED MOWLAS Hi net and S net Data, Seismic Waves Probing Earth System, IntechOpen , pp.1–19.
- (36) 今泉俊文・宮内崇裕・堤浩之・中田高(2018):活断層詳細デジタルマップ[新編],東京大学出版会.
- (37) Zhao, D., Horiuchi, S., Hasegawa, A. (1992) : Seismic velocity structure of the crust beneath the Japan Islands., Tectonophysics, 212, pp.289-301.
- (38) Matsubara M., H. Sato, T. Ishiyama, and Horne, A.V. (2017) Configuration of the Moho discontinuity beneath the Japanese Islands derived from three-dimensional seismic tomography, Tectonophysics, 710-711, pp.97-107.

- (39) 第四紀火山カタログ委員会編(1999):日本の第四紀火山カタログ,日本火山学会.
- (40) Sheridan, M.F. (1979) : Emplacement of pyroclastic flows: A review, Geological Society of America, Special Paper 180, 1979, pp.125-136.
- (41) Iverson, R.M. (1997) : THE PHYSICS OF DEBRIS FLOWS, Reviews of Geophysics, 35, 3, pp.245-296.
- (42) 富士山ハザードマップ検討委員会(2004):富士山火山防災マップ 防災業務用(試作版), pp.22-24.
- (43) Anderson, J. and Flett, J. (1903) : Report on the Eruptions of the Soufriere in St. Vincent in 1902 and on a Visit to Montagne Pelee, in Martinique Part I.
- (44) Lacroix (1904) : La montagne Pelée et ses éruptions In: Annales de Géographie, t. 14, n° 74, 1905, pp.97-110.
- (45) Fisher, R.V., Smith, A.L. and Roobol, M.J. (1980) :Destruction of St. Pierre, Martinique, by ash -cloud surges, May 8 and 20,1902
- (46) Perret (1937) : The Eruption of Mt. Pelée 1929-1932.
- (47) Taylor, G.A. (1958) : THE ERUPTION OF MOUNT LAMINGTON, PAPUA.
- (48) Murai, I. and Hosoya, Y. (1964) : The Eruptive Activity of Mt. Asama from 1958 to 1961 and the Associated Minor Pyroclastic Flows, Earthquake Research Institute.
- (49) Moore and Melson (1969) : Nu é es Ardentes of the 1968 Eruption of Mayon Volcano, Philippines.
- (50) 荒牧重雄(1973):浅間火山1973年2~3月の噴火の際に発生した小型火砕流,火山.第2集,18(2),pp.79-94.
- (51) Hoblitt, R.P. (1980) : Observations of the Eruptions of July 22 and August 7, 1980, at Mount St. Helens, Washington.
- (52) 横山泉・青田昌秋(1963):支笏湖およびその周辺における地磁気および重力の測定(日本火山学会1983年度春季大会講演 要旨),火山.第2集,8(1),p.52.
- (53) 気象庁(2020):第147回 火山噴火予知連絡会資料.
- (54) 大場与志男(1960):ニセコ火山群の岩石について, 地質学雑誌, 第66巻, pp.788-799.
- (55) 新エネルギー総合開発機構 (1986):昭和60年度全国地熱資源総合調査 (第2次) 火山性熱水対流系地域タイプ① (ニセコ地域) 調査 火山岩分布年代調査報告書 要旨.
- (56) 新エネルギー総合開発機構(1987)(1):昭和61年度全国地熱資源総合調査(第2次)火山性熱水対流系地域タイプ①(ニセコ 地域)地熱調査成果図集.
- (57) 新エネルギー総合開発機構(1987)(2):全国地熱資源総合調査(第2次)火山性熱水対流系地域タイプ① ニセコ地域火山地 質図1:50,000, ニセコ地域地熱地質編図1:100,000 説明書.
- (58) 日本地質学会編(2010):日本地方地質誌1 北海道地方,朝倉書店.
- (59) 児玉浩・宇井忠英・中川光弘(1998):ニセコ火山群の火山活動史,日本岩石鉱物鉱床学会 平成9年度学術講演会予稿集, p.8.
- (60) 勝井義雄・岡田弘・中川光弘 (2007):北海道の活火山,北海道新聞社.
- (61) 松尾良子・中川光弘(2017):北海道南西部ニセコ火山群,イワオヌプリ火山の形成史と活動年代,日本地球惑星科学連合 2017年大会講演要旨,SVC50-P13.

参考文献

- (62) 大原正則・宮本邦明・桑野修司・矢澤昭夫・山下伸太郎(1990): 桜島の溶岩流, 平成2年度砂防学会研究発表会概要集, pp.296-299.
- (63)家田泰弘・大坪隆三・山下伸太郎・安養寺信夫・酒井敦章(2009):桜島における昭和噴火時の溶岩流の数値シミュレーションに よる再現,平成21年度砂防学会研究発表会概要集, p.240.
- (64) 内閣府(防災担当)・消防庁・国土交通省水管理・国土保全局砂防部・気象庁(2013):火山防災マップ作成指針, pp.59-62.
- (65)上澤真平・中川光弘・江草匡倫(2011):南西北海道,羊蹄火山の完新世噴火史の再検討,火山,第56巻,第2・3合併号, pp.51-63.
- (66) Mogi, K. (1958) : Relations between the Eruptions of Various Volcanoes and Deformations of the Ground Surfaces around them., BULLETIN OF THE EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE, Vol.36, pp.99–134.
- (67) Kozono, T., Ueda H., Ozawa, T., Koyaguchi, T., Fujita, E., Tomiya, A. and Suzuki, Y. (2013) : Magma discharge variations during the 2011 eruptions of Shinmoe-dake volcano, Japan, revealed by geodetic and satellite observations. Bull Volcanol, 75, 695, pp.1–13.
- (68) 吉川周作(1999):火山灰降灰層準について, 第四紀研究, 31, pp.43-50.
- (69) 池原研・片山肇・中嶋健(1996):日本海中部一南東部から採取された柱状試料の加速器質量分析法による炭素14年代, 地質 調査所月報 第47巻, 第6号, pp.309-316.
- (70) 宮本毅・中川光弘・長瀬敏郎・菅野均志・大場司・北村繁・谷口宏充(2003):白頭山(長白山)の爆発的噴火史の再検討,東北 アジア研究, 7, pp.93-110.
- (71) 東宮昭彦(2016):マグマ溜まり:噴火準備過程と噴火開始条件火山, 61, pp.281-294.
- (72) 井口正人・太田雄策・中尾茂・園田忠臣・高山鐵郎・市川信夫(2011):桜島昭和火口噴火開始以降のGPS観測2010年~ 2011年、「桜島火山における多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究」平成22年度報告書
- (73) Nagaoka S (1988) : The Late Quaternary Tephra Layers from the Caldera Volcanoes in and around Kagoshima Bay, Southern Kyushu, Japan, Geographical Reports of Tokyo Metropolitan University, 23, pp.49-122.
- (74) 三好雅也・長谷中利昭・佐野貴司(2005):阿蘇カルデラ形成後に活動した多様なマグマとそれらの成因関係について、火山、50, pp.269-268.
- (75)春日井昭・木村方一・小坂利幸・松沢逸巳・野川潔(1968):十勝平野に分布するいわゆる"帯広火山砂"について,地球科学, 22巻,3号,pp.137-146.
- (76)春日井昭・石橋敦子・大貫康行・柏原信・鈴木久恵・田中秀樹・松田紘一(1974):恵庭火山の降下軽石層-分布と層準についての改定-,地球科学,28巻,4号,pp.115-127.
- (77) 萬年一剛(2013):降下火山灰シミュレーションコード Tephra2 の理論と現状-第四紀学での利用を視野に, 第四紀研究, 52 pp.173-187.

参考文献

- (78) 柏原信・広瀬保志・香河正人・管恵一・春日井昭・山岸一夫 (1976):羊蹄火山のテフラ-降下軽石・スコリア堆積物とその14C年 代について-, 第四紀研究, 第15巻, 第2号, pp.75-86.
- (79) 宇井忠英編 (1997):火山噴火と災害,東京大学出版会.
- (80) 八木一善・三浦清一(2003):破砕性を有する火山灰土の力学特性とその評価法一北海道の火山灰地盤における検討一,応用 地質,第44巻,第3号,pp.142-153.
- (81) 鈴木建夫·勝井義雄·中村忠寿(1973):樽前降下軽石堆積物Ta-b 層の粒度組成,火山.第2集,18(2),pp.47-63.

(WEB)

- (82) 産業技術総合研究所地質調査総合センター編 (2020) 20万分の1日本火山図 (ver. 1.0d), 産総研地質調査総合センター: https://gbank.gsj.jp/volcano/vmap/
- (83) 産業技術総合研究所 日本の火山データベース: https://gbank.gsj.jp/volcano/
- (84) **気象庁 火山活動解説資料**:https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_vact_doc/monthly_vact.php
- (85) 防災科学技術研究所: https://www.hinet.bosai.go.jp/topics/sokudo_kozo/
- (86) Forecasting Tephra Dispersion Using TEPHRA2:http://www.cas.usf.edu/~cconnor/vg@usf/tephra.html/