

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(非常用照明)

No.	指摘日	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への反映箇所	回答状況	備考
1	2020/11/6	VI-1-1-12	非常用照明に関する説明書	P4	「3.2.1 常設の作業用照明」5段落目の直流照明兼非常用照明及び直流照明の電源が「非常用直流電源設備」であることの記載について、基本設計方針では電源が「125V蓄電池」と記載しているが、本説明書では明確でないため、記載を検討すること。	基本設計方針と整合を図るため、直流照明兼非常用照明及び直流照明の電源について「非常用直流電源設備」⇒「125V蓄電池」に見直す。	O2-工-B-01-0006_改1_VI-1-1-12_R0_非常用照明に関する説明書 p.2, p.5	12/1 回答済	
2	2020/12/1	VI-1-1-12	非常用照明に関する説明書	p4,7,8	非常用照明の給電元である非常用低圧母線(モータコントロールセンタ(非常用))について、説明書の記載事項と系統図の関係を整理して説明すること。	本文の記載を系統図との紐づけができるよう以下の通り修正した。 (モータコントロールセンタ2C系及び2D系並びにメタルクラッドスイッチギア2D系を介したモータコントロールセンタ系) また、系統図も紐づけができるよう「非常用母線」等の名称を追加した。	O2-工-B-01-0006_改2_VI-1-1-12_R2_非常用照明に関する説明書 P.4, 7, 8, 10 O2-工-B-01-0007_改2_先行プラント比較表(VI-1-1-12 非常用照明に関する説明書) P7, 11, 12, 16	今回回答	

女川2号工認 記載適正化箇所(非常用・常用電源設備)

No.	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	完了年月日	備考
1	VI-1-1-12	非常用照明に関する説明書	P2	設置する場所が列挙され、わかりにくい表現となっていたため、設置目的毎に分けて記載した。	2020/12/1	
2	VI-1-1-12	非常用照明に関する説明書	P4	電源について記載を適正化し「又は」を「並びに」に見直す。また電源の名称についても簡潔に記載した。	2020/12/1	
3	補足-260-1	非常用照明に関する説明書に係る補足説明資料	P15	「5. 重大事故等発生時の可搬型照明について」に当該の照明について記載した。 また、設計基準事故時と同じものを使用するため、「4. 設計基準事故が発生した場合に用いる可搬型照明について」の照明を紐づけして記載した。	2020/12/1	
4	VI-1-1-12	非常用照明に関する説明書	p4	非常用母線(モータコントロールセンタ2C 系及び2D 系並びにメタルクラッドスイッチギア2D 系を介したモータコントロールセンタJ 系)と記載を修正した。	2020/12/25	