

本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-工-B-20-0101_改2
提出年月日	2021年10月8日

VI-3-3-6-2-7-1-1-2-2 サプレッションチェンバスプレイ管の  
応力計算書

02 ③ VI-3-3-6-2-7-1-1-2-2 RO

2021年10月

東北電力株式会社

まえがき

本計算書は、添付書類「VI-1-8-1 原子炉格納施設的设计条件に関する説明書」及び「VI-3-2-9 重大事故等クラス2管の強度計算方法」に基づいて計算を行う。

評価条件整理結果を以下に示す。なお、評価条件の整理に当たって使用する記号及び略語については、添付書類「VI-3-2-1 強度計算方法の概要」に定義したものを使用する。

・評価条件整理表

機器名称	既設 or 新設	施設時の 技術基準 に対象と する施設 の規定が あるか	クラスアップするか				条件アップするか				既工認に おける 評価結果 の有無	施設時の 適用規格	評価 区分	同等性 評価 区分	評価 クラス	
			クラス アップ の有無	施設時 機器 クラス	DB クラス	SA クラス	条件 アップ の有無	DB 条件		SA 条件						
								圧力 (MPa)	温度 (℃)	圧力 (MPa)						温度 (℃)
サプレッション チェンバ スプレイ管	既設	有	無	DB-2	DB-2	SA-2	有	3.73	104	3.73	200	—	S55 告示	設計・ 建設規格 又は告示	—	SA-2

## 目次

1.	概要	1
2.	一般事項	1
2.1	構造計画	1
2.2	評価方針	3
2.3	適用規格・基準等	3
2.4	記号の説明	4
2.5	計算精度と数値の丸め方	4
3.	評価部位	5
4.	強度評価	7
4.1	強度評価方法	7
4.2	荷重の組合せ及び許容応力	7
4.2.1	荷重の組合せ及び許容応力状態	7
4.2.2	許容応力	7
4.2.3	使用材料の許容応力評価条件	7
4.2.4	設計荷重	10
4.3	計算方法	10
4.4	計算条件	10
4.5	応力の評価	10
5.	評価結果	11
5.1	重大事故等対処設備としての評価結果	11
6.	参照図書	13

## 1. 概要

本計算書は、サプレッションチェンバスプレイ管の強度計算書である。

サプレッションチェンバスプレイ管は、設計基準対象施設のサプレッションチェンバスプレイ管を重大事故等クラス 2 管として兼用する機器である。

以下、重大事故クラス 2 管として、添付書類「VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」及び「VI-3-2-9 重大事故クラス 2 管の強度計算方法」に基づき、サプレッションチェンバスプレイ管の強度評価を示す。

なお、本計算書においては、重大事故時における荷重に対して、平成 2 年 5 月 24 日付元資庁第 14466 号にて認可された工事計画の添付書類（6. 参照図書(1)）（以下「既工認」という。）に示す手法に従い強度評価を行う。

## 2. 一般事項

### 2.1 構造計画

サプレッションチェンバスプレイ管の構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
<p>サブプレッションチェンバスプレイ管の配管サポートは、サブプレッションチェンバ強め輪に支持される。</p> <p>スプレイ管案内管はサブプレッションチェンバ貫通部に支持される。</p> <p>鉛直方向荷重及び水平方向荷重は、サブプレッションチェンバ及びボックスサポートを介して原子炉建屋に伝達させる。</p>	<p>サブプレッションチェンバスプレイ管及びスプレイ管案内管は、外径 114.3 mm 及び板厚 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 1em; height: 1em; vertical-align: middle;"></span> mm の鋼製パイプを直径 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 1em; height: 1em; vertical-align: middle;"></span> mm の円環状に接合した構造物である。</p>	<p>原子炉格納容器内側</p> <p>スプレイ管案内管</p> <p>C~C 断面</p> <p>サブプレッションチェンバスプレイ管</p> <p>B部詳細図</p> <p>ドライウェル</p> <p>配管サポート詳細図</p> <p>サブプレッションチェンバ (単位: mm)</p>

2

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 2.2 評価方針

サブプレッションチェンバスプレイ管の応力評価は、添付書類「VI-1-8-1 原子炉格納施設的设计条件に関する説明書」及び「VI-3-2-9 重大事故等クラス 2 管の強度計算方法」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「3. 評価部位」にて設定する箇所において重大事故等時における温度、圧力による応力等が許容限界内に収まることを、「4. 強度評価」にて示す方法で確認することで実施する。確認結果を「5. 評価結果」に示す。

サブプレッションチェンバスプレイ管の強度評価フローを図 2-1 に示す。




図 2-1 サブプレッションチェンバスプレイ管の強度評価フロー

## 2.3 適用規格・基準等

本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。

- (1) 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和 55 年通商産業省告示第 5 0 1 号）（以下「告示第 5 0 1 号」という。）
- (2) J S M E S N C 1 - 2005/2007 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（以下「設計・建設規格」という。）

## 2.4 記号の説明

記号	記号の説明	単位
D	死荷重	—
P	圧力	MPa
S <sub>h</sub>	許容引張応力	MPa
S <sub>m</sub>	設計応力強さ	MPa
S <sub>u</sub>	設計引張強さ	MPa
S <sub>y</sub>	設計降伏点	MPa
T	温度	℃

## 2.5 計算精度と数値の丸め方

精度は、有効数字6桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は表2-2に示すとおりとする。

表 2-2 表示する数値の丸め方

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
圧力	MPa	有効数字 4 桁目	四捨五入	有効数字 3 桁
温度	℃	—	—	整数位
許容応力*	MPa	小数点以下第 1 位	切捨て	整数位
算出応力	MPa	小数点以下第 1 位	切上げ	整数位
長さ	mm	—	—	小数点以下第 1 位

注記\*：告示第 5 0 1 号別表に記載された温度の中間における許容引張応力，設計降伏点及び設計引張強さは，比例法により補間した値の小数点以下第 2 位を切り捨て，小数点以下第 1 位までの値として算出する。得られた値を SI 単位に換算し，SI 単位に換算した値の小数点以下第 1 位を切り捨て，整数位までの値とする。



3. 評価部位

サブプレッションチェンバスプレイ管及びスプレイ管案内管の形状及び主要寸法を表 2-1, 表 3-1 及び図 3-1 に, 各点の拘束方法を表 3-2 に示す。また, 評価部位及び使用材料を表 3-3 に示す。

表 3-1 主要寸法


部材	外径 (mm)	厚さ (mm)
サブプレッションチェンバスプレイ管	114.3	
スプレイ管案内管		

表 3-2 拘束方法一覧表

拘束方法	拘束点番号*

表 3-3 評価部位及び使用材料表

評価部位	使用材料
サブプレッションチェンバスプレイ管 及びスプレイ管案内管	STS42 (STS410)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




図 3-1 サプレッションチェンバースプレイ管及びスプレイ管  
案内管の形状及び主要寸法（単位：mm）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

#### 4. 強度評価

##### 4.1 強度評価方法

(1) サプレッションチェンバスプレイ管は、配管サポートがサプレッションチェンバに支持された構造であり、荷重はサプレッションチェンバを介して原子炉建屋に伝達される。

サプレッションチェンバスプレイ管の強度評価として、6. 参照図書(1)に示す既工認の手法に従い強度評価を行う。

(2) 強度評価に用いる寸法は、公称値とする。

##### 4.2 荷重の組合せ及び許容応力

###### 4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

サプレッションチェンバスプレイ管の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-1 に示す。

詳細な荷重組合せは、対象機器の設置位置等を考慮し決定する。なお、考慮する荷重組合せは、組み合わせる荷重の大きさを踏まえ、評価上厳しくなる組合せを選定する。

###### 4.2.2 許容応力

サプレッションチェンバスプレイ管の許容応力は、添付書類「VI-3-2-9 重大事故等クラス 2 管の強度計算方法」に基づき表 4-2 及び表 4-3 に示すとおりとする。

###### 4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

サプレッションチェンバスプレイ管の使用材料の許容応力評価条件のうち、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-4 及び表 4-5 に示す。

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

施設区分		機器名称	機器等の区分	荷重の組合せ	状態
原子炉格納施設	圧力低減設備 その他の安全設備	サプレッション チェンバ スプレイ管	重大事故等 クラス2管	P + D	運転状態V 供用状態E

表4-2 許容応力（告示第501号第56条）

状態	応力分類	一次応力 (曲げ応力を含む。)
運転状態V*		$S_h$

注記\*：重大事故時の状態。告示第501号の設計条件での許容応力を用いる。

表4-3 許容応力（設計・建設規格 PPC-3520）

状態	応力分類	一次応力 (曲げ応力を含む。)
供用状態E*		$1.5 \cdot S_h$

注記\*：重大事故時の状態。設計・建設規格の設計条件での許容応力を用いる。

表4-4 告示第501号に基づく強度評価に用いる使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部位 (応力評価対象)	材料	温度条件 (°C)		S <sub>m</sub> (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>h</sub> (MPa)
		周囲環境温度	200				
サプレッションチェンバスプレイ管 及びプレイ管案内管	STS42	周囲環境温度	200	—	—	—	102

表4-5 設計・建設規格に基づく強度評価に用いる使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部位 (応力評価対象)	材料	温度条件 (°C)		S <sub>m</sub> (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>h</sub> (MPa)
		周囲環境温度	200				
サプレッションチェンバスプレイ管 及びプレイ管案内管	STS42 (STS410)	周囲環境温度	200	—	—	—	103

4.2.4 設計荷重

- (1) 重大事故等対処設備としての設計荷重  
 重大事故等対処設備としての評価圧力、評価温度及び死荷重は、以下のとおりとする。

a. 評価圧力及び評価温度

評価圧力 3.73MPa  
 評価温度 200℃

注：評価圧力はサプレッションチェンバスプレイ管の最高使用圧力（3.73MPa）を使用し、  
 評価温度は原子炉格納容器の限界温度（200℃）を使用して評価する。

b. 死荷重

管内保有水及びノズルの重量を含めた自重を死荷重とする。

死荷重  kg/m

4.3 計算方法

サプレッションチェンバスプレイ管の応力評価点は、サプレッションチェンバスプレイ管を構成する各部材において、発生応力が最も大きくなる箇所とする。選定した応力評価点を表 4-6 に示す。

応力計算方法は既工認から変化はなく、6. 参照図書(1)に示すとおりである。

表 4-6 応力評価点

応力評価点番号*	応力評価点
5J	コーナ部
6	スプレイ管 (拘束点)
26	ティー部
38	スプレイ管 (一般部)

注記\*：応力評価点番号については、図 3-1 参照。

4.4 計算条件

応力評価に用いる荷重を、「4.2 荷重の組合せ及び許容応力」に示す。

4.5 応力の評価

「4.3 計算方法」で求めた応力が許容応力以下であること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 5. 評価結果

### 5.1 重大事故等対処設備としての評価結果

サブプレッションチェンバスプレイ管の重大事故等時の状態を考慮した場合の強度評価結果を以下に示す。発生値は許容応力を満足している。

#### (1) 強度評価結果

強度評価結果を表 5-1 及び表 5-2 に示す。

表 5-1 告示第 5 0 1 号に基づく重大事故等時に対する評価結果 (P + D)

評価対象設備	応力評価点		応力分類	重大事故等時		判定	備考
				算出応力	許容応力		
				MPa	MPa		
サプレッション チェンバ スプレイ管	5J	コーナ部	一次応力	34	102	○	
	6	スプレイ管 (拘束点)	一次応力	37	102	○	
	26	ティー部	一次応力	45	102	○	
	38	スプレイ管 (一般部)	一次応力	41	102	○	

表 5-2 設計・建設規格に基づく重大事故等時に対する評価結果 (P + D)

評価対象設備	応力評価点		応力分類	重大事故等時		判定	備考
				算出応力	許容応力		
				MPa	MPa		
サプレッション チェンバ スプレイ管	5J	コーナ部	一次応力	34	154	○	
	6	スプレイ管 (拘束点)	一次応力	37	154	○	
	26	ティー部	一次応力	45	154	○	
	38	スプレイ管 (一般部)	一次応力	41	154	○	



6. 参照図書

- (1) 女川原子力発電所第2号機 第2回工事計画認可申請書  
IV-3-1-3-7「サプレッションチェンバスプレイ管の強度計算書」