

本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-補-E-19-0620-3_改14
提出年月日	2021年11月4日

補足-620-3 原子炉建屋の地震応答計算書に関する補足説明資料

1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料

添付書類「VI-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書」の記載内容を補足するための資料を以下に示す。なお、他建物・構築物の地震応答計算書の記載内容を共通的に補足する内容についても、本資料で代表し説明する。

別紙 1 原子炉建屋の地震応答解析における既工認と今回工認の解析モデル及び手法の比較

別紙 1-1 原子炉建屋の地震応答解析モデルの各種ばねの算定について

別紙 1-2 地震応答解析モデルの諸元の比較（既工認，シミュレーション解析，今回工認）

別紙 2 原子炉建屋の地震応答解析における耐震壁のスケルトンカーブの設定

別紙 3 原子炉建屋の地震応答解析における材料物性の不確かさに関する検討

別紙 3-1 材料物性の不確かさを考慮した検討に用いる地震動の選定について

別紙 3-2 材料物性の不確かさを考慮した地震応答解析結果

別紙 4 地震応答解析モデルに用いる鉄筋コンクリート部の減衰定数に関する検討

別紙 4-1 原子炉建屋の基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d に対する最大応答せん断ひずみ

別紙 4-2 各建屋の図面集

別紙 5 地震応答解析における原子炉建屋の重大事故等時の高温による影響

別紙 5-1 重大事故時等の環境を考慮した大型機器系の地震応答解析モデルの設定

別紙 5-2 SA 時環境考慮モデルにおける床ばねの応答について

別紙 6 改造工事に伴う重量増加を反映した検討

別紙 6-1 改造工事に伴う重量増加による建屋－機器連成地震応答解析結果に与える影響

 本日の説明範囲

別紙 6 改造工事に伴う重量増加を反映した検討

目 次

1. 概要	別紙 6- 1
2. 検討方針	別紙 6- 2
3. 重量増加を考慮した地震応答解析結果を踏まえた各施設の評価結果への 影響検討	別紙 6- 3
3.1 建物・構築物	別紙 6- 3
3.1.1 使用済燃料プール及びキャスクピット	別紙 6- 3
3.1.2 原子炉建屋原子炉棟（二次格納施設）	別紙 6- 8
3.1.3 原子炉建屋ブローアウトパネル	別紙 6-17
3.1.4 原子炉建屋エアロック	別紙 6-20
3.1.5 原子炉建屋基礎版	別紙 6-23
3.1.6 水密扉	別紙 6-26
3.2 機器・配管系	別紙 6-30
3.2.1 検討方針	別紙 6-30
3.2.2 検討内容	別紙 6-33
3.2.3 検討結果	別紙 6-57
4. 検討結果	別紙 6-76

別紙 6-1 改造工事に伴う重量増加による建屋－機器連成地震応答解析結果に与える影響

1. 概要

添付書類「VI-2-1-1 耐震設計の基本方針」に基づき、設備の補強や追加等の改造工事に伴う重量増加が有意な場合は、設備の補強や追加等の改造工事に伴う重量増加を考慮した地震応答解析を行い、建物・構築物及び機器・配管系の耐震性への影響についての検討を行う。

2. 検討方針

平成 18 年耐震設計審査指針改定及び平成 25 年新規制基準施行に伴う設備の補強や追加等の改造工事に伴う原子炉建屋の主要な増加重量及び増加重量比を表 2-1 に示す。

増加重量及び増加重量比は小さく、重量増加が建屋の応答性状に与える影響は極めて軽微と想定されるが、施設の重要性を踏まえて添付書類「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載のとおり有意な重量増加と判断し、重量増加を反映した影響検討を行う。影響検討を行うに当たっては、添付書類「VI-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書 別紙 原子炉建屋における改造工事に伴う重量増加を反映した地震応答解析」（以下「地震応答計算書の別紙」という。）に示す重量増加を反映した地震応答解析結果を用いる。

表 2-1 原子炉建屋の増加重量及び増加重量比

①工認モデル重量 [kN]	②増加重量 [kN]	増加重量比(%) ②/ (①+②)
3414970	43980	1.27

3. 重量増加を考慮した地震応答解析結果を踏まえた各施設の評価結果への影響検討

3.1 建物・構築物

地震応答計算書の別紙に示した地震応答解析結果の応答比率を用いて、各施設の評価結果への影響を検討する。

3.1.1 使用済燃料プール及びキャスクピット

(1) 検討方針

使用済燃料プール及びキャスクピットを対象として、設備の補強や追加等の改造工事に伴う重量増加を考慮した応答比率と添付書類「VI-2-4-2-1 使用済燃料プール（キャスクピットを含む）（第1, 2号機共用）の耐震性についての計算書」（以下「使用済燃料プールの計算書」という。）に示す応力評価結果より、影響検討を行う。

使用済燃料プールの計算書では、水平地震力として、O.P. 22.5m～33.2m位置（要素番号13（NS方向）及び14（EW方向））の最大応答せん断力を考慮し、鉛直地震力として、O.P. 22.5m～33.2m位置（要素番号6）の鉛直方向最大応答軸力より算出した鉛直震度（軸力係数）を考慮することから、水平方向は要素番号13（NS方向）及び14（EW方向）の最大応答せん断力の応答比率の最大値を、鉛直方向は要素番号6の最大応答軸力の応答比率の最大値を応答比率とし、各方向の応答比率の最大値を割増係数として設定し、応力評価結果の発生値に乗じて各許容値を超えないことを確認する。

表3-1に応答比率及び割増係数を示す。


表 3-1 重量増加を考慮した割増係数（使用済燃料プール及びキャスクピット）

位置 (O.P.)	NS 方向	EW 方向	鉛直方向
22.5m~33.2m	1.00 ^{*1}	1.00 ^{*1}	1.04 ^{*2}
割増係数	1.04 ^{*3}		


注記*1：地震応答計算書の別紙に示す要素番号 13（NS 方向）及び 14（EW 方向）の最大応答せん断力の応答比率の最大値。

*2：地震応答計算書の別紙に示す要素番号 6（鉛直方向）の最大応答軸力の応答比率の最大値。


*3：各方向の応答比率の最大値。



NS 方向



EW 方向



鉛直方向

(2) 検討結果

各荷重時における評価結果を表 3-2 及び表 3-3 に示す。

重量増加を考慮した割増係数を乗じた結果においても、各許容値を超えないため、重量増加を考慮した場合においても、耐震評価に及ぼす影響がないことを確認した。

表 3-2 重量増加を考慮した評価結果 S d 地震時

部位	評価項目		方向	要素 番号	組合せ ケース	発生値 ①	割増係数 ②	①×②	許容値
北側壁	軸力 + 曲げモーメント + 面内せん断力	コンクリート圧縮応力度 (N/mm ²)	水平	210	1-1	4.79	1.04	4.98	24.3
		鉄筋引張応力度 (N/mm ²)	鉛直	6	1-9	196	1.04	204	345
	面内せん断力	面内せん断応力度 (N/mm ²)	—	51	1-4	1.59	1.04	1.65	4.53
	面外せん断力	面外せん断応力度 (N/mm ²)	水平	241	1-1	0.890	1.04	0.926	1.52
西側壁	軸力 + 曲げモーメント + 面内せん断力	コンクリート圧縮応力度 (N/mm ²)	鉛直	386	1-11	7.42	1.04	7.72	21.6
		鉄筋引張応力度 (N/mm ²)	鉛直	389	1-3	190	1.04	198	345
	面内せん断力	面内せん断応力度 (N/mm ²)	—	390	1-9	1.02	1.04	1.06	3.02
	面外せん断力	面外せん断応力度 (N/mm ²)	鉛直	386	1-11	0.576	1.04	0.599	1.06
底面 スラブ	軸力 + 曲げモーメント	コンクリート圧縮応力度 (N/mm ²)	EW	340	1-12	9.30	1.04	9.67	24.3
		鉄筋引張応力度 (N/mm ²)	EW	340	1-11	184	1.04	191	345
	面外せん断力	面外せん断応力度 (N/mm ²)	EW	338	1-11	1.38*	1.04	1.44	2.59

注記*：応力の再分配等を考慮して、応力平均化を行った結果。

表 3-3 重量増加を考慮した評価結果 S s 地震時

部位	評価項目	方向	要素 番号	組合せ ケース	発生値 ①	割増係数 ②	①×②	許容値	
北側壁	軸力 + 曲げモーメント + 面内せん断力	コンクリート圧縮ひずみ ($\times 10^{-3}$)	鉛直	7	2-9	0.269	1.04	0.280	3.00
		鉄筋引張ひずみ ($\times 10^{-3}$)	鉛直	6	2-9	1.28	1.04	1.33	5.00
	軸力	圧縮応力度 (N/mm^2)	鉛直	3	2-10	2.40	1.04	2.50	21.6
	面内せん断力	面内せん断応力度 (N/mm^2)	—	3	2-11	2.21	1.04	2.30	5.99
	面外せん断力	面外せん断応力度 (N/mm^2)	水平	241	2-1	0.892	1.04	0.928	2.08
西側壁	軸力 + 曲げモーメント + 面内せん断力	コンクリート圧縮ひずみ ($\times 10^{-3}$)	鉛直	386	2-11	0.502	1.04	0.522	3.00
		鉄筋引張ひずみ ($\times 10^{-3}$)	水平	425	2-1	1.30	1.04	1.35	5.00
	軸力	圧縮応力度 (N/mm^2)	鉛直	390	2-12	2.40	1.04	2.50	21.6
	面内せん断力	面内せん断応力度 (N/mm^2)	—	388	2-10	1.14	1.04	1.19	4.02
	面外せん断力	面外せん断応力度 (N/mm^2)	鉛直	386	2-11	0.808	1.04	0.840	1.44
底面 スラブ	軸力 + 曲げモーメント	コンクリート圧縮ひずみ ($\times 10^{-3}$)	EW	340	2-12	0.409	1.04	0.425	3.00
		鉄筋引張ひずみ ($\times 10^{-3}$)	EW	341	2-11	0.964	1.04	1.00	5.00
	面外せん断力	面外せん断応力度 (N/mm^2)	EW	338	2-11	1.89*	1.04	1.97	2.59

注記*：応力の再分配等を考慮して、応力平均化を行った結果。

3.1.2 原子炉建屋原子炉棟（二次格納施設）

(1) 検討方針

原子炉建屋原子炉棟（二次格納施設）を対象として、設備の補強や追加等の改造工事に伴う重量増加を考慮した応答比率と添付書類「VI-2-9-3-1 原子炉建屋原子炉棟（二次格納施設）の耐震性についての計算書」（以下「二次格納施設の計算書」という。）に示す各評価結果より、影響検討を行う。

二次格納施設の計算書における地震応答解析による評価では、せん断ひずみの評価として、原子炉建屋の耐震壁について基準地震動 S_s に対する各層の最大せん断ひずみを考慮していることから、最大せん断ひずみの応答比率を割増係数として設定し、二次格納施設の計算書における各層の最大せん断ひずみに乗じた値が許容値 (2.0×10^{-3}) を超えないことを確認する。

二次格納施設の計算書における応力解析による評価のうち、屋根トラスの評価は、燃料取替床レベル (O.P. 33.2m) より上部を対象とした立体フレームモデル（以下「屋根トラスモデル」という。）の地震応答解析により行っており、屋根トラスモデルへの入力地震動は、基準地震動 S_s による原子炉建屋全体の地震応答解析から得られる O.P. 33.2m 位置における応答加速度（水平方向及び鉛直方向）を用いている。このように、屋根トラスに関しては、原子炉建屋の応答加速度を用いて検討していることから、各方向における O.P. 33.2m 位置の最大応答加速度および床応答スペクトルの応答比率の最大値を割増係数として設定し、屋根トラスの応力評価結果の発生値に乗じて各許容値を超えないことを確認する。

二次格納施設の計算書における応力解析による評価のうち、屋根スラブ及び床スラブの評価は、地震荷重として鉛直震度を考慮することから、鉛直方向の最大応答加速度の応答比率を割増係数として設定し、応力評価結果の発生値に乗じて各許容値を超えないことを確認する。

二次格納施設の計算書における応力解析による評価のうち、耐震壁の評価は、地震荷重として曲げモーメント、鉛直震度に重量を乗じて算定した軸力及びせん断力を考慮することから、曲げモーメント、鉛直軸力及びせん断力の応答比率を割増係数として設定し、応力評価結果の発生値に乗じて各許容値を超えないことを確認する。

表 3-4～表 3-7 に応答比率及び割増係数を示す。


表 3-4(1) 重量増加を考慮した割増係数（屋根トラス，最大応答加速度）

位置 (O.P.)	NS 方向	EW 方向	鉛直方向
33.2m	1.01 ^{*1}	1.00 ^{*1}	1.02 ^{*2}
割増係数	1.02 ^{*3}		


注記*1：地震応答計算書の別紙に示す質点番号 8 と 20（NS 方向）及び 12 と 22（EW 方向）の平均時刻歴から求まる最大応答加速度の応答比率。

*2：地震応答計算書の別紙に示す質点番号 6 の最大応答加速度の応答比率の最大値。


*3：各方向の応答比率の最大値。



NS 方向



EW 方向



鉛直方向

表 3-4(2) 重量増加を考慮した割増係数（屋根トラス，応答スペクトル）

方向	鉛直方向
周期	鉛直方向 1 次 0.278s
スペクトル図	<p>— 今回工認モデル - - 補強反映モデル</p> <p>鉛直方向 1 次 (0.278s)</p> <p>鉛直方向 質点番号 6 (O.P. 33.2m)</p> <p>①今回工認モデル：1300cm/s² ②補強反映モデル：1310cm/s²</p>
応答比率 ②/①	1.01
割増係数	1.01




表 3-5 重量増加を考慮した割増係数（屋根スラブ）


位置 (O. P.)	鉛直方向
48.725m	1.03*
割増係数	1.03

注記* : 地震応答計算書の別紙に示す質点番号 1~4 の最大応答加速度の応答比率の最大値。

表 3-6 重量増加を考慮した割増係数（床スラブ）

位置 (O. P.)	鉛直方向
15.0m	1.01*
割増係数	1.01

注記* : 地震応答計算書の別紙に示す質点番号 8 の最大応答加速度の応答比率の最大値。



鉛直方向

表 3-7 重量増加を考慮した割増係数（耐震壁）


位置 (O.P.)	曲げモーメント	軸力	せん断力
22.5m~33.2m	1.02 ^{*1}	1.04 ^{*2}	1.00 ^{*3}
割増係数	1.04 ^{*4}		1.00

注記*1：地震応答計算書の別紙に示す要素番号 21（EW 方向）の最大応答曲げモーメントの応答比率。


*2：地震応答計算書の別紙に示す要素番号 6（鉛直方向）の最大応答軸力の応答比率。

*3：地震応答計算書の別紙に示す要素番号 21（EW 方向）の最大応答せん断力の応答比率。

*4：曲げモーメント及び軸力の応答比率の最大値。



EW 方向



鉛直方向

(2) 検討結果

a. 地震応答解析による評価

地震応答解析による評価について、材料物性の不確かさを考慮した最大せん断ひずみに設備の補強や追加等の改造工事に伴う重量増加を考慮した割増係数を乗じた評価値は、地震応答計算書の別紙 4.3 項に示す 1.75×10^{-3} (要素番号 7, NS 方向) となり、許容値 (2.0×10^{-3}) を超えないため、重量増加を考慮した場合においても、耐震評価に及ぼす影響がないことを確認した。

b. 応力解析による評価

(a) 屋根トラス

応力評価結果について、床スラブの評価結果を表 3-8 に示す。

重量増加を考慮した割増係数を乗じた評価においても、各応力が許容限界を超えないため、重量増加を考慮した場合においても、耐震評価に及ぼす影響がないことを確認した。

表 3-8(1) 重量増加を考慮した評価結果（屋根トラス）（1/2）

部位		評価項目	検定比 ①	割増係数 ②	①×②	許容限界
主トラス	上弦材	$\frac{\sigma_t}{f_t} + \frac{\sigma_b}{f_b}$	0.28	1.02	0.29	1.0
		$\frac{\sigma_c}{f_c} + \frac{\sigma_b}{f_b}$	0.17	1.02	0.17	1.0
	下弦材	$\frac{\sigma_t}{f_t} + \frac{\sigma_b}{f_b}$	0.79	1.02	0.81	1.0
		$\frac{\sigma_c}{f_c} + \frac{\sigma_b}{f_b}$	0.29	1.02	0.30	1.0
	斜材	$\frac{\sigma_t}{f_t}$	0.03	1.02	0.03	1.0
		$\frac{\sigma_c}{f_c}$	0.61	1.02	0.62	1.0
	束材	$\frac{\sigma_t}{f_t}$	0.06	1.02	0.06	1.0
		$\frac{\sigma_c}{f_c}$	0.18	1.02	0.18	1.0
サブトラス	上弦材	$\frac{\sigma_t}{f_t} + \frac{\sigma_b}{f_b}$	0.55	1.02	0.56	1.0
		$\frac{\sigma_c}{f_c} + \frac{\sigma_b}{f_b}$	0.61	1.02	0.62	1.0
	下弦材	$\frac{\sigma_t}{f_t} + \frac{\sigma_b}{f_b}$	0.75	1.02	0.77	1.0
		$\frac{\sigma_c}{f_c} + \frac{\sigma_b}{f_b}$	0.44	1.02	0.45	1.0
	斜材	$\frac{\sigma_t}{f_t}$	0.21	1.02	0.21	1.0
		$\frac{\sigma_c}{f_c}$	0.80	1.02	0.82	1.0
	束材	$\frac{\sigma_t}{f_t}$	0.11	1.02	0.11	1.0
		$\frac{\sigma_c}{f_c}$	0.23	1.02	0.23	1.0

表 3-8(2) 重量増加を考慮した評価結果（屋根トラス）（2/2）

部位	評価項目	検定比 ①	割増係数 ②	①×②	許容限界
母屋	$\frac{\sigma_t}{f_t} + \frac{\sigma_b}{f_b}$	0.71	1.02	0.72	1.0
	$\frac{\sigma_c}{f_c} + \frac{\sigma_b}{f_b}$	0.72	1.02	0.73	1.0
方杖	$\frac{\sigma_t}{f_t}$	0.24	1.02	0.24	1.0
	$\frac{\sigma_c}{f_c}$	0.67	1.02	0.68	1.0

(b) 屋根スラブ

応力評価結果について、屋根スラブの評価結果を表 3-9 に示す。

重量増加を考慮した割増係数を乗じた評価においても、各応力が許容限界を超えないため、重量増加を考慮した場合においても、耐震評価に及ぼす影響がないことを確認した。

表 3-9 重量増加を考慮した評価結果（屋根スラブ）

評価項目		発生値 ①	割増係数 ②	①×②	許容限界
曲げモーメント	鉄筋応力度 (N/mm ²)	272	1.03	280	345
面外せん断力	発生せん断力 (kN/m)	42.6	1.03	43.9	112.2

(c) 床スラブ

応力評価結果について、床スラブの評価結果を表 3-10 に示す。

重量増加を考慮した割増係数を乗じた評価においても、各応力が許容限界を超えないため、重量増加を考慮した場合においても、耐震評価に及ぼす影響がないことを確認した。

表 3-10 重量増加を考慮した評価結果（床スラブ）

評価項目		発生値 ①	割増係数 ②	①×②	許容限界
曲げモーメント	鉄筋応力度 (N/mm ²)	244	1.01	246	345
面外せん断力	発生せん断力 (kN/m)	322	1.01	325	912

(d) 耐震壁

応力評価結果について、耐震壁の評価結果を表 3-11 に示す。

重量増加を考慮した割増係数を乗じた評価においても、各応力が許容限界を超えないため、重量増加を考慮した場合においても、耐震評価に及ぼす影響がないことを確認した。

表 3-11 重量増加を考慮した評価結果（耐震壁）

評価項目		発生値 ①		割増係数 ②	①×②	組合せ $\sigma_t + s \sigma_t$	許容限界
曲げモーメント に対する検討	鉄筋応力度 (N/mm ²)	σ_t	135	1.04	140	335	345
せん断力 に対する検討	鉄筋応力度 (N/mm ²)	$s \sigma_t$	195	1.00	195		

3.1.3 原子炉建屋ブローアウトパネル

(1) 検討方針

原子炉建屋ブローアウトパネル（以下「原子炉建屋 BOP」という）を対象として、設備の補強や追加等の改造工事に伴う重量増加を考慮した応答比率を用いて、添付書類「VI-2-9-3-1-1 原子炉建屋ブローアウトパネルの耐震性についての計算書」（以下「原子炉建屋 BOP の計算書という。）に示す機能維持評価の影響検討を行う。

原子炉建屋 BOP の計算書では、S d 閉機能維持評価は、O.P. 38.5m 位置（O.P. 41.2m：質点番号 7, 19 と O.P. 33.2m：質点番号 1, 8, 13, 20, 25 の線形補間）の NS 方向の応答加速度より定めた水平震度を用いて検討していることから、O.P. 41.2m 及び O.P. 33.2m の NS 方向の最大応答加速度の応答比率の最大値による O.P. 38.5m における線形補間値を割増係数として設定し、割増係数を乗じた S d 地震荷重が開放荷重を超えないことを確認する。

原子炉建屋 BOP の計算書では、S s 開機能維持評価は、せん断ひずみの許容限界を層間変形角として層間変位の検討をしているが、ここでは O.P. 33.2m～O.P. 41.2m 位置（要素番号 11, 20, 32）の EW 方向の最大せん断ひずみの応答比率を割増係数として設定し、割増係数を乗じた層間変位が許容値を超えないことを確認する。

表 3-12 及び表 3-13 に応答比率及び割増係数を示す。

表 3-12 重量増加を考慮した割増係数（原子炉建屋 BOP S d 閉機能維持）

位置 (O. P.)	NS 方向
41.2m	1.00* ¹
33.2m	1.05* ²
割増係数	1.02* ³

注記*1：地震応答計算書の別紙に示す質点番号 7, 19 の最大応答加速度の応答比率の最大値。


*2：地震応答計算書の別紙に示す質点番号 1, 8, 13, 20, 25 の最大応答加速度の応答比率の最大値。

*3：O. P. 41.2m 及び O. P. 33.2m の応答比率による O. P. 38.5m における線形補間値。

表 3-13 重量増加を考慮した割増係数（原子炉建屋 BOP S s 開機能維持）

位置 (O. P.)	EW 方向
33.2m~41.2m	1.15* ¹
割増係数	1.15

注記*：地震応答計算書の別紙に示す要素番号 11, 20, 32 の最大せん断ひずみの応答比率の最大値。



(2) 検討結果

a. S d 閉機能維持評価

評価結果を表 3-14 に示す。

重量増加を考慮した割増係数を乗じた結果においても，許容値を超えないため，重量増加を考慮した場合においても，耐震評価に及ぼす影響がないことを確認した。

表 3-14 重量増加を考慮した評価結果（原子炉建屋 BOP S d 閉機能維持）

項目	地震荷重 (kN) ①	割増係数 ②	① × ②	開放荷重*
開放時	59.9	1.02	61.1	80.1

注記*：実機大モックアップ試験結果。

b. S s 開機能維持評価

評価結果を表 3-15 に示す。

重量増加を考慮した割増係数を乗じた結果においても，許容値を超えないため，重量増加を考慮した場合においても，耐震評価に及ぼす影響がないことを確認した。

表 3-15 重量増加を考慮した評価結果（原子炉建屋 BOP S s 開機能維持）

層間変位 (mm) ①	割増係数 ②	① × ②	許容値
8.4	1.15	9.7	50

3.1.4 原子炉建屋エアロック

(1) 検討方針

原子炉建屋エアロック（以下「エアロック」という。）を対象として、設備の補強や追加等の改造工事に伴う重量増加を考慮した応答比率と添付書類「VI-2-9-3-3 原子炉建屋エアロックの耐震性についての計算書」（以下「エアロックの計算書」という。）に示す応力評価結果より、影響検討を行う。

エアロックの計算書では、O.P. 22.5m 位置の最大応答加速度による水平震度及び鉛直震度を用いて検討していることから、各方向の最大応答加速度の応答比率の最大値を割増係数として設定し、応力評価結果の発生値に乗じて各許容値を超えないことを確認する。

表 3-16 に応答比率及び割増係数を示す。

表 3-16 重量増加を考慮した割増係数 (エアロック)


位置 (O. P.)	NS 方向	EW 方向	鉛直方向
22.5m	1.01 ^{*1}	1.03 ^{*2}	1.01 ^{*3}
割増係数	1.03 ^{*4}		

注記*1: 地震応答計算書の別紙に示す質点番号 2, 9, 14, 21, 26 の最大応答加速度の応答比率の最大値。


*2: 地震応答計算書の別紙に示す質点番号 2, 6, 13, 16, 23, 28 の最大応答加速度の応答比率の最大値。

*3: 地震応答計算書の別紙に示す質点番号 7 の最大応答加速度の応答比率。


*4: 各方向の応答比率の最大値。



NS 方向



EW 方向



鉛直方向

(2) 検討結果

エアロックの評価結果を表 3-17 に示す。重量増加を考慮した割増係数を乗じた結果においても、各許容値を超えないため、重量増加を考慮した場合においても、耐震評価に及ぼす影響がないことを確認した。

表 3-17 重量増加を考慮した評価結果

評価部位		分類	発生値 ①	割増係数 ②	①×②	許容限界
ヒンジ部	ヒンジ アーム	曲げ (N/mm ²)	28	1.03	29	215
		せん断 (N/mm ²)	3	1.03	3	124
		組合せ (N/mm ²)	28	1.03	29	215
	ヒンジ ピン	曲げ (N/mm ²)	182	1.03	187	345
		せん断 (N/mm ²)	17	1.03	18	199
		組合せ (N/mm ²)	184	1.03	190	345
	ヒンジ ボルト	引張 (N/mm ²)	39	1.03	40	651
		せん断 (N/mm ²)	39	1.03	40	375
	カンヌキ部	カンヌキ	曲げ (N/mm ²)	7	1.03	7
せん断 (N/mm ²)			2	1.03	2	118
組合せ (N/mm ²)			7	1.03	7	205
カンヌキ受け ピン		曲げ (N/mm ²)	42	1.03	43	205
		せん断 (N/mm ²)	4	1.03	4	118
カンヌキ受け ボルト		引張 (N/mm ²)	19	1.03	20	651

3.1.5 原子炉建屋基礎版

(1) 検討方針

原子炉建屋基礎版を対象として、設備の補強や追加等の改造工事に伴う重量増加を考慮した応答比率と添付書類「VI-2-9-3-4 原子炉建屋基礎版の耐震性についての計算書」（以下「基礎版の計算書」という。）に示す各評価結果より影響検討を行う。

基礎版の計算書における地震応答解析による評価では、接地圧の評価として、基準地震動 S_s に対する最大接地圧を考慮していることから、最大接地圧の応答比率を割増係数として設定し、基礎版の計算書における各最大接地圧に乗じた値が許容値（ 13700kN/m^2 ）を超えないことを確認する。

基礎版の計算書における応力解析による評価では、地震荷重として、上部構造物からの基礎へのせん断力、曲げモーメント及び軸力（軸力係数）を考慮することから、基礎スラブ直上層である O.P. -8.1m～-0.8m 位置の最大応答せん断力、最大応答曲げモーメント及び最大応答軸力の各方向の応答比率の最大値を割増係数として設定し、応力評価結果の発生値に乗じて各許容値を超えないことを確認する。

表 3-18 に応答比率及び割増係数を示す。

表 3-18 重量増加を考慮した割増係数（原子炉建屋基礎版）


位置 (O. P.)	NS 方向	EW 方向	鉛直方向
-8.1m~-0.8m	1.03* ¹	1.02* ²	1.03* ³
割増係数	1.03* ⁴		

注記*1：地震応答計算書の別紙に示す要素番号 5, 12, 17, 24, 29 の最大応答せん断力及び最大応答曲げモーメントの応答比率の最大値。


*2：地震応答計算書の別紙に示す要素番号 5, 9, 18, 25, 30 の最大応答せん断力及び最大応答曲げモーメントの応答比率の最大値。

*3：地震応答計算書の別紙に示す要素番号 10 の最大応答軸力の応答比率。


*4：各方向の応答比率の最大値。



NS 方向



EW 方向



鉛直方向

(2) 検討結果

a. 地震応答解析による評価

地震応答解析による評価について、設備の補強や追加等の改造工事に伴う重量増加を考慮した割増係数に乗じた、材料物性の不確かさを考慮した最大接地圧は、地震応答計算書の別紙 4.3 項に示すとおり、S_s地震時は 3500kN/m² (NS 方向) となり、許容限界 (13700kN/m²) を超えないため、重量増加を考慮した場合においても、耐震評価に及ぼす影響がないことを確認した。

b. 応力解析による評価

評価結果を表 3-19 に示す。

重量増加を考慮した割増係数に乗じた結果においても、各許容値を超えないため、重量増加を考慮した場合においても、耐震評価に及ぼす影響がないことを確認した。

表 3-19 重量増加を考慮した評価結果 S_s地震時

評価項目		方向	要素 番号	組合せ ケース	発生値 ①	割増 係数 ②	①×②	許容値
軸力 + 曲げモー メント	コンクリート 圧縮ひずみ (×10 ⁻³)	EW	1123	1-6	0.766	1.03	0.789	3.00
	鉄筋 圧縮ひずみ (×10 ⁻³)	放射	169	1-2	0.488	1.03	0.503	5.00
面外 せん断力	面外 せん断応力度 (N/mm ²)	NS	1158	1-4	1.52*	1.03	1.57*	2.42

注記*：応力の再配分等を考慮して応力の平均化を行った結果。

3.1.6 水密扉

(1) 検討方針

溢水防護設備である原子炉建屋の水密扉（以下「水密扉」という。）を対象として、設備の補強や追加等の改造工事に伴う重量増加を考慮した応答比率と添付書類「VI-2-10-2-7-2 水密扉（溢水防護設備）の耐震性についての計算書」（以下「水密扉の計算書」という。）に示す応力評価結果より、影響検討を行う。

水密扉の計算書では、O.P. 22.5m 及び O.P. -0.80m 位置の最大応答加速度による水平震度及び鉛直震度を用いて検討していることから、各方向の最大応答加速度の応答比率の最大値を割増係数として設定し、応力評価結果の発生値に乗じて各許容値を超えないことを確認する。

表 3-20 及び表 3-21 に応答比率及び割増係数を示す。

表 3-20 重量増加を考慮した割増係数（水密扉 No. 9, 10, 12）

位置 (O.P.)	NS 方向	EW 方向	鉛直方向
22.5m	1.01 ^{*1}	1.03 ^{*2}	1.01 ^{*3}
割増係数	1.03 ^{*4}		

注記*1：地震応答計算書の別紙に示す質点番号 2, 9, 14, 21, 26 の最大応答加速度の応答比率の最大値。

*2：地震応答計算書の別紙に示す質点番号 2, 6, 13, 16, 23, 28 の最大応答加速度の応答比率の最大値。

*3：地震応答計算書の別紙に示す質点番号 7 の最大応答加速度の応答比率。

*4：各方向の応答比率の最大値。

表 3-21 重量増加を考慮した割増係数 (水密扉 No. 1)


位置 (O. P.)	NS 方向	EW 方向	鉛直方向
-0.80m	1.00* ¹	1.02* ²	1.00* ³
割増係数	1.02* ⁴		

注記*1: 地震応答計算書の別紙に示す質点番号 5, 12, 24, 29 の最大応答加速度の応答比率の最大値。


*2: 地震応答計算書の別紙に示す質点番号 5, 9, 26, 31 の最大応答加速度の応答比率の最大値。

*3: 地震応答計算書の別紙に示す質点番号 10 の最大応答加速度の応答比率。


*4: 各方向の応答比率の最大値。



NS 方向



EW 方向



鉛直方向

(2) 検討結果

水密扉の評価結果を表 3-22 に示す。重量増加を考慮した割増係数を乗じた結果においても、各許容値を超えないため、重量増加を考慮した場合においても、耐震評価に及ぼす影響がないことを確認した。

表 3-22(1) 重量増加を考慮した評価結果 (1/2)

水密扉 No.	評価対象部位		発生値① (応力度, 荷 重) (N/mm ² , N)	割増係数 ②	①×②	許容限界値 (N/mm ² , N)	備考
1	ヒンジ 部	ヒンジ板* ¹	67	1.02	68	235	組合せ
		ヒンジピン* ¹	173	1.02	176	345	組合せ
		ヒンジボルト	46	1.02	47	420	せん断
	カン ヌキ部	カンヌキ* ¹	13	1.02	13	205	組合せ
		カンヌキ 受けピン* ²	12	1.02	12	345	曲げ
		カンヌキ 受けボルト	5	1.02	5	728	引張
	アンカーボルト* ³		3497	1.02	3567	12824	せん断
9	ヒンジ 部	ヒンジ板* ¹	106	1.03	109	215	組合せ
		ヒンジピン* ¹	48	1.03	49	686	組合せ
		ヒンジボルト	42	1.03	43	420	せん断
	カン ヌキ部	カンヌキ* ¹	99	1.03	102	205	組合せ
		カンヌキ 受けピン* ²	123	1.03	127	345	曲げ
		カンヌキ 受けボルト	34	1.03	35	854	引張
	アンカーボルト* ³		12290	1.03	12659	40302	せん断
10	ヒンジ 部	ヒンジ板* ¹	62	1.03	64	215	組合せ
		ヒンジピン* ¹	93	1.03	96	345	組合せ
		ヒンジボルト	199	1.03	205	420	せん断
	カン ヌキ部	カンヌキ* ¹	143	1.03	147	345	組合せ
		カンヌキ 受けピン* ²	75	1.03	77	345	曲げ
		カンヌキ 受けボルト	—	—	—	—	—
	アンカーボルト* ³		46030	1.03	47411	92284	せん断

注記*1：曲げ, せん断及び組合せのうち、評価結果が最も厳しい値を記載する。

*2：曲げ及びせん断のうち、評価結果が厳しい方の値を記載する。

*3：引張, せん断及び組合せのうち、評価結果が最も厳しい値を記載する。

表 3-22(2) 重量増加を考慮した評価結果 (2/2)

水密 扉 No.	評価対象部位		発生値 (応力度, 荷 重) (N/mm ² , N)	割増係数 ②	①×②	許容限界値 (N/mm ² , N)	備考
12	ヒンジ 部	ヒンジ板* ¹	65	1.03	67	215	組合せ
		ヒンジピン* ¹	64	1.03	66	686	組合せ
		ヒンジボルト	33	1.03	34	493	せん断
	カン ヌキ部	カンヌキ* ¹	29	1.03	30	205	組合せ
		カンヌキ 受けピン* ²	44	1.03	45	345	曲げ
		カンヌキ 受けボルト	12	1.03	12	854	引張
	パネル取付ボルト	3	1.03	3	854	引張	
	方立	40	1.03	41	235	曲げ	
	マグサ	22	1.03	23	235	曲げ	
	アンカーボルト* ³	6012	1.03	6192	25826	せん断	

注記*1：曲げ,せん断及び組合せのうち, 評価結果が最も厳しい値を記載する。

*2：曲げ及びせん断のうち, 評価結果が厳しい方の値を記載する。

*3：引張, せん断及び組合せのうち, 評価結果が最も厳しい値を記載する。

3.2 機器・配管系

3.2.1 検討方針

設備の補強や追加等の改造工事に伴う重量増加による影響確認フローを図 3-2-1 に示し、以下の通り、改造工事に伴う重量増加による影響確認を行う。影響確認は、以下に示す「工認モデル」及び「補強反映モデル」の地震応答解析結果を用いて応答比率を作成し、それを考慮した耐震条件（以下「補強反映耐震条件」という。）を用いて行う。

【工認モデル】

- ・添付書類「VI-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書」に示す地震応答解析モデル
- ・添付書類「VI-2-3-2 炉心，原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎の地震応答計算書」に示す原子炉圧力容器，原子炉しゃへい壁及び原子炉本体の基礎等（以下「大型機器系」という。）の地震応答解析モデル

【補強反映モデル】

- ・改造工事に伴う重量増加を反映した「地震応答計算書の別紙 3.2 地震応答解析モデル」に示す原子炉建屋の地震応答解析モデル（基本ケース）
- ・改造工事に伴う重量増加を反映した別紙 6-1 「改造工事に伴う重量増加による建屋－機器連成地震応答解析結果に与える影響 3.2 解析モデル」に示す大型機器系の地震応答解析モデル（基本ケース）

(1) 検討対象

原子炉建屋に設置される以下の機器・配管系を影響検討の対象とする。

- ・設計基準対象施設のうち，耐震重要度分類の S クラスに属する機器・配管系
- ・重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が S クラスのもの）及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）に属する機器・配管系
- ・波及的影響防止のために耐震評価を実施する機器・配管系

(2) 影響検討における耐震条件の考え方

改造工事に伴う重量増加の影響検討における耐震条件は、「工認モデル（基本ケース）」、「補強反映モデル」及び基準地震動 $S_s - D2$ を用いた地震応答解析を行い、「工認モデル（基本ケース）」による応答と「補強反映モデル」による応答の比から応答比率を算定し、算定した応答比率を「工認モデル（不確かさケースを含む）」及び基準地震動 S_s （7 波）を用いた地震応答解析結果に乗じることで「補強反映

耐震条件」を作成する。応答比率の算定結果を「3.2.2(1) 応答比率算定」に、詳細な「補強反映耐震条件」の作成方法を「3.2.2(2) 補強反映耐震条件作成」に示す。

なお、「2.1 解析方針」に示すとおり、影響検討は応答比率を用いた手法により行うことから、応答比率の算出のための「補強反映モデル」を用いた地震応答解析は、位相特性の偏りがなく、全周期帯において安定した応答を生じさせる基準地震動 $S_s - D_2$ に対して実施し、「補強反映耐震条件」の作成では、基準地震動 S_s (7波) に対する応答を考慮する。

(3) 簡易評価

(1)の検討対象設備に対する裕度（許容応力/算出応力）を整理する。

また、「補強反映耐震条件」と「工認モデル」の応答から作成した耐震計算に用いる耐震条件との条件比率を作成する。

ただし、耐震計算において非線形要素を用いた時刻歴応答解析により発生値を算定している原子炉建屋クレーンについては、固有周期の変動等の不確かさを考慮して 0.05~1.00s の周期帯での補強反映床応答曲線と設計用床応答曲線の比率の最大値を用いた比較を行う。

検討対象設備の裕度と条件比率を比較し、検討対象設備の裕度が条件比率以上となることを確認する。確認の結果、検討対象設備の裕度が条件比率を下回る場合は、詳細評価を行う。

(4) 詳細評価

詳細評価が必要となった検討対象設備は、補強反映耐震条件を用いた耐震評価を行い、算出値が許容値以下となることを確認する。確認の結果、算出値が許容値を上回る場合は、追加検討を行う。

(5) 追加検討

追加検討が必要となった検討対象設備は、設備の評価結果等に応じて個別に設備対策、評価の精緻化等を行うものとする。




図 3-2-1 原子炉建屋における改造工事に伴う重量増加を反映した影響検討フロー

3.2.2 検討内容

(1) 応答比率算定

機器・配管系の耐震計算に用いる条件の応答比率の算定方法及び応答比率を以下に示す（建屋－機器連成地震応答解析結果を踏まえた応答比率は、「別紙 6-1 改造工事に伴う重量増加による建屋－機器連成地震応答解析結果に与える影響」参照）。

a. 最大応答加速度

各標高について、基準地震動 $S_s - D2$ による工認モデル（基本ケース）と補強反映モデル（基本ケース）の最大応答加速度を比較し、補強反映モデルの最大応答加速度／工認モデルの最大応答加速度により応答比率を算定する。なお、水平方向の最大応答加速度の応答比率算定にあたっては、NS 方向と EW 方向の包絡値（以下、「NS/EW 包絡」という。）を用いる。

原子炉建屋の最大応答加速度の応答比率を表 3-2-1～表 3-2-4 に示す

表 3-2-1 最大応答加速度の応答比率

(基準地震動 $S_s - D 2$, 1.0ZPA, 水平方向(NS/EW包絡) : 原子炉建屋)

標高 O.P. (m)	最大応答加速度 ($\times 9.80665 \text{ m/s}^2$) $\times 1.0$		応答比率 (②/①)
	①工認モデル	②補強反映モデル	
50.500	4.71	4.37	0.93
41.200	2.56	2.48	0.97
33.200	2.03	1.98	0.98
22.500	1.74	1.76	1.02
15.000	1.39	1.35	0.98
6.000	1.30	1.28	0.99
1.150	1.00	1.02	1.02
-0.800	0.99	1.00	1.02
-8.100	0.66	0.65	0.99

表 3-2-2 最大応答加速度の応答比率

(基準地震動 $S_s - D 2$, 1.0ZPA, 鉛直方向 : 原子炉建屋)

標高 O.P. (m)	最大応答加速度 ($\times 9.80665 \text{ m/s}^2$) $\times 1.0$		応答比率 (②/①)
	①工認モデル	②補強反映モデル	
48.725	1.58	1.61	1.02
41.200	1.46	1.46	1.00
33.200	1.38	1.40	1.02
22.500	1.22	1.23	1.01
15.000	0.99	1.00	1.02
6.000	0.75	0.75	1.00
-0.800	0.62	0.61	0.99
-8.100	0.55	0.55	1.00

表 3-2-3 最大応答加速度の応答比率

(基準地震動 $S_s - D 2$, 1.2ZPA, 水平方向 (NS/EW 包絡) : 原子炉建屋)

標高 O.P. (m)	最大応答加速度 ($\times 9.80665 \text{ m/s}^2$) $\times 1.2$		応答比率 (②/①)
	①工認モデル	②補強反映モデル	
50.500	5.66	5.24	0.93
41.200	3.07	2.98	0.98
33.200	2.44	2.38	0.98
22.500	2.09	2.11	1.01
15.000	1.67	1.62	0.98
6.000	1.55	1.54	1.00
1.150	1.20	1.22	1.02
-0.800	1.18	1.19	1.01
-8.100	0.79	0.78	0.99

表 3-2-4 最大応答加速度の応答比率

(基準地震動 $S_s - D 2$, 1.2ZPA, 鉛直方向 : 原子炉建屋)

標高 O.P. (m)	最大応答加速度 ($\times 9.80665 \text{ m/s}^2$) $\times 1.2$		応答比率 (②/①)
	①工認モデル	②補強反映モデル	
48.725	1.90	1.94	1.03
41.200	1.75	1.75	1.00
33.200	1.66	1.68	1.02
22.500	1.46	1.47	1.01
15.000	1.19	1.20	1.01
6.000	0.90	0.90	1.00
-0.800	0.74	0.73	0.99
-8.100	0.66	0.66	1.00

b. 床応答スペクトル

工認モデルと補強反映モデルにおける基準地震動 $S_s - D_2$ による床応答スペクトルを比較し、各標高・各減衰について、補強反映モデルの震度／工認モデルの震度により周期毎の応答比率を算定する。なお、水平方向の床応答スペクトルの応答比率算定にあたっては、NS 方向と EW 方向の包絡値を用いる。応答比率の算定例を図 3-2-2 に示す。

原子炉建屋の各標高・減衰定数 2.0%の工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトルを図 3-2-3 及び図 3-2-4 に、周期毎の応答比率を図 3-2-5 及び図 3-2-6 に示す。なお、床応答スペクトルの減衰定数は、耐震裕度の比較的小さい配管系の主要な減衰定数である 2.0%を代表として、設備評価に用いた標高の床応答スペクトルを記載している。




図 3-2-2 床応答スペクトルにおける応答比率の算定例
(水平方向 (NS/EW 包絡) : 原子炉建屋 0.P. 15.0m, 固有周期 0.247s)




図 3-2-3 (1/8) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡): 原子炉建屋 0.P.41.2m)




図 3-2-3 (2/8) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡): 原子炉建屋 0.P.33.2m)




図 3-2-3 (3/8) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡): 原子炉建屋 0.P.22.5m)




図 3-2-3 (4/8) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡): 原子炉建屋 0.P.15.0m)




図 3-2-3 (5/8) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡): 原子炉建屋 0.P. 6.0m)




図 3-2-3 (6/8) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡): 原子炉建屋 0.P. 1.15m)




図 3-2-3 (7/8) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡): 原子炉建屋 0.P.-0.8m)




図 3-2-3 (8/8) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡): 原子炉建屋 0.P.-8.1m)




図 3-2-4 (1/7) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向: 原子炉建屋 0.P.41.2m)




図 3-2-4 (2/7) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向: 原子炉建屋 0.P.33.2m)




図 3-2-4 (3/7) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向: 原子炉建屋 0.P.22.5m)




図 3-2-4 (4/7) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向: 原子炉建屋 0.P.15.0m)




図 3-2-4 (5/7) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向: 原子炉建屋 0.P. 6.0m)




図 3-2-4 (6/7) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向: 原子炉建屋 0.P. -0.8m)




図 3-2-4 (7/7) 工認モデルと補強反映モデルの床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向: 原子炉建屋 O.P.-8.1m)




図 3-2-5 (1/8) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡): 原子炉建屋 0.P.41.2m)




図 3-2-5 (2/8) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡): 原子炉建屋 0.P.33.2m)




図 3-2-5 (3/8) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡): 原子炉建屋 0.P. 22.5m)




図 3-2-5 (4/8) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡): 原子炉建屋 0.P. 15.0m)




図 3-2-5 (5/8) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡) : 原子炉建屋 0.P. 6.0m)




図 3-2-5 (6/8) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡) : 原子炉建屋 0.P. 1.15m)




図 3-2-5 (7/8) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡) : 原子炉建屋 0.P. -0.8m)




図 3-2-5 (8/8) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向 (NS/EW 包絡) : 原子炉建屋 0.P. -8.1m)




図 3-2-6 (1/7) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向 : 原子炉建屋 0.P.41.2m)




図 3-2-6 (2/7) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向 : 原子炉建屋 0.P.33.2m)




図 3-2-6 (3/7) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向 : 原子炉建屋 0.P. 22.5m)




図 3-2-6 (4/7) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向 : 原子炉建屋 0.P. 15.0m)




図 3-2-6 (5/7) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向 : 原子炉建屋 0.P. 6.0m)




図 3-2-6 (6/7) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向 : 原子炉建屋 0.P. -0.8m)




図 3-2-6 (7/7) 床応答スペクトルの応答比率
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向: 原子炉建屋 0.P.-8.1m)

c. 地震力

建屋－機器連成地震応答解析モデルの各標高・要素について、工認モデルと補強反映モデルにおける基準地震動 $S_s - D_2$ による地震力（せん断力，モーメント，軸力等）を比較し，補強反映モデルの地震力／工認モデルの地震力により応答比率を算定する。なお，水平方向の応答比率算定にあたっては，NS 方向と EW 方向の地震力の包絡値を用いる。

(2) 補強反映耐震条件作成

補強反映耐震条件は、最大加速度、床応答曲線及び地震力についてそれぞれ以下の通り応答比率を用いて作成する。なお、影響評価の観点から、応答比率が1を下回る場合においても、応答比率の算出値をそのまま用いる。

a. 補強反映最大応答加速度

各標高について、地震応答解析（基本ケース）から得られる応答波の最大応答加速度と、地震応答解析（不確かさケース）から得られる応答波の最大応答加速度を包絡させ設定した設計用地震力に(1)で算定した応答比率を乗じて作成する。

補強反映最大応答加速度の作成フローを図 3-2-7 に示す。

b. 補強反映床応答曲線


各標高・各減衰について、地震応答解析（基本ケース）から得られる応答波を用いて作成した床応答スペクトルに(1)で算定した周期毎の応答比率を乗じ±10% 拡幅したものと、地震応答解析（不確かさケース）から得られる応答波を用いて作成した床応答スペクトルに(1)で算定した周期ごとの応答比率を乗じたものを包絡させて作成する。

補強反映床応答曲線の作成フローを図 3-2-8 に示す。

c. 補強反映地震力


建屋－機器連成地震応答解析モデルの各標高・要素について、地震応答解析（基本ケース）から得られる地震地震力と、地震応答解析（不確かさケース）から得られる地震力を包絡させ設定した設計用地震力に(1)で算定した応答比率を乗じて作成する。

補強反映地震力の作成フローを図 3-2-9 に示す。




注記：破線範囲は、添付書類「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」における設計用最大応答加速度作成の実施事項を示す。

図 3-2-7 補強反映最大応答加速度の作成フロー



注記：破線範囲は、添付書類「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」における設計用床応答曲線作成の実施事項を示す。

図 3-2-8 補強反映床応答曲線の作成フロー



注記：破線範囲は、添付書類「VI-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書」及び「VI-2-3-2 炉心，原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎の地震応答計算書」における設計用地震力作成の実施事項を示す。

図 3-2-9 補強反映地震力の作成フロー

3.2.3 検討結果

(1) 簡易評価結果及び詳細評価結果

「3.2.1 検討方針」に示す影響検討フローに従った検討を行い、簡易評価において条件比率が裕度を上回った設備の評価結果を表 3-2-5 に示す。また、当該設備の詳細評価結果を表 3-2-6 に示す。

なお、配管の詳細評価対象は、評価に用いる各標高（質点）で応力評価結果の裕度が最小となる配管及び疲労累積係数が最大となる配管を代表としている。また、簡易評価は、対象設備の応力分類毎に行っている。

簡易評価で裕度が条件比率を下回った 25 設備に対して、詳細評価として補強反映耐震条件による耐震計算を行い、制御棒挿入性評価を除き、算出値が許容値以下となることを確認した。

詳細評価の結果、許容値を満足しなかった制御棒挿入性評価に対する追加検討を行う。

表 3-2-5 簡易評価結果 (1/3)

設備名称	評価部位	応力分類	耐震評価計算書 (基準地震動 S _s)			条件比率	確認結果
			計算値* ¹ (MPa)	許容値 (MPa)	裕度		
燃料プール冷却浄化系 熱交換器	胴板	一次+二次 応力	675	420	0.62	1.01	×
		疲労	0.31* ²	1* ²	-		
残留熱除去系 熱交換器	胴板	一次+二次 応力	783	497	0.63	1.01	×
		疲労	0.38* ²	1* ²	-		
ドライウエルベント 開口部 (DB)	ドライウエルベ ント開口部	一次+二次 応力	432	501	1.15	1.26 ☒ 3-2-10	×
ドライウエルベント 開口部 (SA)	ドライウエルベ ント開口部	一次+二次 応力	460	501	1.08	1.25 ☒ 3-2-11	×
ダウンカム (DB)	エンドプレート (上側)	一次応力 (組合せ)	248	264	1.06	1.26 ☒ 3-2-10	×
	ベントヘッダ (一般部以外)	一次+二次 応力	516	458	0.88		
		疲労	0.284* ²	1* ²	-		
ダウンカム (SA)	エンドプレート (上側)	一次応力 (組合せ)	247	264	1.06	1.25 ☒ 3-2-11	×
	ベントヘッダ (一般部以外)	一次+二次 応力	592	473	0.79		
		疲労	0.547* ²	1* ²	-		
ベント管 (DB)	ベント管 (一般 部以外)	一次+二次 応力	371	393	1.05	1.26 ☒ 3-2-10	
ベント管 (SA)	ベント管 (一般 部以外)	一次+二次 応力	418	393	0.94	1.25 ☒ 3-2-11	×
		疲労	0.489* ²	1* ²	-		
シュラウドサポート	レグ	軸圧縮	189	209	1.10	1.12	×
制御棒	-	相対変位	54.2* ³	60* ³	1.10	1.11	×
燃料プール浄化冷却系 配管 (FPC-002)	配管本体	一次+二次 応力	436	376	0.86	1.07 ☒ 3-2-12	×
		疲労	0.0034* ²	1* ²	-		
可燃性ガス処理系配管 (FCS-006 DB)	配管本体	一次+二次 応力	200	150	0.75	1.02 ☒ 3-2-13	×
		疲労	0.5717* ²	1* ²	-		
原子炉補機冷却系配管 (KRCW-205)	配管本体	一次+二次 応力	440	458	1.04	1.16 ☒ 3-2-14	×
ほう酸水注入系配管 (SLC-003 SA)	配管本体	一次+二次 応力	211	206	0.97	1.08 ☒ 3-2-15	×
		疲労	0.0001* ²	1* ²	-		

注記*1：一次+二次応力の算出値が許容値を上回った場合は、疲労評価を実施する。

*2：単位は「無次元」

*3：単位は「mm」

表 3-2-5 簡易評価結果 (2/3)

設備名称	評価部位	応力分類	耐震評価計算書 (基準地震動 S s)			条件比率	確認結果
			計算値*1 (MPa)	許容値 (MPa)	裕度		
燃料移送系配管 (DGD0-B008)	配管本体	一次+二次 応力	439	398	0.90	1.08 図 3-2-16	×
		疲労	0.4004*2	1*2	-		
残留熱除去系配管 (RHR-010) (SA)	配管本体	一次+二次 応力	422	414	0.98	1.09 図 3-2-17	×
		疲労	0.7118*2	1*2	-		
フィルタベント系配管 (FCVS-003) (SA)	配管本体	一次+二次 応力	302	240	0.79	1.05 図 3-2-18	×
		疲労	0.3849*2	1*2	-		
フィルタベント系配管 (FCVS-004) (SA)	配管本体	一次+二次 応力	274	240	0.87	1.08 図 3-2-19	×
		疲労	0.3833*2	1*2	-		
制御棒駆動水圧系配管 (CRD-017-3)	配管本体	一次+二次 応力	434	318	0.73	1.02 図 3-2-20	×
		疲労	0.8674*2	1*2	-		
主蒸気系配管 (MS-001 クラス 1) (DB)	配管本体	一次+二次 応力	684	375	0.54	1.10 図 3-2-21	×
		疲労	0.614*2	1*2	-		
主蒸気系配管 (MS-003 クラス 1 DB)	配管本体	一次+二次 応力	630	375	0.59	1.10 図 3-2-22	×
		疲労	0.3706*2	1*2	-		
主蒸気系配管 (MS-004) (SA)	配管本体	一次+二次 応力	468	386	0.82	1.07 図 3-2-23	×
		疲労	0.8529*2	1*2	-		
制御棒駆動水圧系配管 (CRD-005-1)	配管本体	一次+二次 応力	292	318	1.08	1.11 図 3-2-24	×
		疲労	0.2729*2	1*2	-		
原子炉再循環配管 (PLR-001)	配管本体	一次+二次 応力	663	354	0.53	1.06 図 3-2-25	×
		疲労	0.2091*2	1*2	-		
原子炉再循環配管 (PLR-002)	配管本体	一次+二次 応力	657	354	0.53	1.05 図 3-2-26	×
		疲労	0.3181*2	1*2	-		
残留熱除去系配管 (RHR-003)	配管本体	一次+二次 応力	680	366	0.53	1.03 図 3-2-27	×
		疲労	0.5620*2	1*2	-		

注記*1：一次+二次応力の算出値が許容値を上回った場合は、疲労評価を実施する。

*2：単位は「無次元」。

表 3-2-5 簡易評価結果 (3/3)

設備名称	評価部位	応力分類	耐震評価計算書 (基準地震動 S s)			条件比率	確認結果
			計算値*1 (MPa)	許容値 (MPa)	裕度		
残留熱除去系配管 (RHR-004)	配管本体	一次+二次 応力	370	366	0.98	1.05 図 3-2-28	×
		疲労	0.0887*2	1*2	-		
残留熱除去系配管 (RHR-005)	配管本体	一次+二次 応力	675	366	0.54	1.04 図 3-2-29	×
		疲労	0.6667*2	1*2	-		

注記*1：一次+二次応力の算出値が許容値を上回った場合は、疲労評価を実施する。

*2：単位は「無次元」。

表 3-2-6 詳細評価結果(1/3)

設備名称	評価部位	応力分類	詳細評価条件		補強反映耐震条件を用いた評価 (基準地震動 S s)		確認 結果
			最大応答加速度	床応答曲線	計算値*3 (MPa)	許容値 (MPa)	
燃料プール冷却浄化系 熱交換器	胴板	一次+二次応力	水平：1.93	—	667	420	○
		疲労	鉛直：1.39		0.30*4	1*4	
残留熱除去系 熱交換器	胴板	一次+二次応力	水平：1.97	—	776	497	○
		疲労	鉛直：1.42		0.36*4	1*4	
ドライウエルベント 開口部(DB)	ドライウエルベ ント開口部	一次+二次応力	水平：— 鉛直：1.01	原子炉格納容器 0.P. 2.6 m *1 (1%減衰)	445	501	○
ドライウエルベント 開口部(SA)	ドライウエルベ ント開口部	一次+二次応力	水平：— 鉛直：1.04	原子炉格納容器 0.P. 2.6 m *1 (1%減衰)	488	501	○
ダウンカム(DB)	エンドプレート (上側)	一次応力(組合せ)	—	原子炉格納容器 0.P. 2.6 m (1%減衰)	255	264	○
	ベントヘッド (一般部以外)	一次+二次応力			530	458	
		疲労			0.317*4	1*4	
ダウンカム(SA)	エンドプレート (上側)	一次応力(組合せ)	—	原子炉格納容器 0.P. 2.6 m (1%減衰)	261	264	○
	ベントヘッド (一般部以外)	一次+二次応力			628	473	
		疲労			0.771*4	1*4	
ベント管(DB)	ベント管 (一般部以外)	一次+二次応力	—	原子炉格納容器 0.P. 2.6 m (1%減衰)	382	393	○
ベント管(SA)	ベント管 (一般部以外)	一次+二次応力	—	原子炉格納容器 0.P. 2.6 m (1%減衰)	444	393	○
		疲労			0.635*4	1*4	
シュラウドサポート	レグ	軸圧縮	—	原子炉圧力容器 *2 0.P. 11.310, 9.334 m 炉心シュラウド 0.P. 11.496, 10.324, 8.595 m タイロッド	204	209	○
制御棒	—	相対変位	—	—	60.2*5	60*5	×
燃料プール浄化冷却系配管 (FPC-002)	配管本体	一次+二次応力	水平：2.60	原子炉建屋 0.P. 33.2, 22.5, 15.0 m (0.5%減衰)	426	376	○
		疲労	鉛直：1.81		0.0025*4	1*4	

注記*1：原子炉格納容器のせん断力及び曲げモーメントも使用。

*2：補強反映耐震条件（震度、地震力（せん断力、モーメント、軸力）の算出位置を床応答曲線の欄に記載。

*3：一次+二次応力の算出値が許容値を上回った場合は、疲労評価を実施する。

*4：単位は「無次元」。

*5：単位は「mm」。

表 3-2-6 詳細評価結果 (2/3)

設備名称	評価部位	応力分類	詳細評価条件		補強反映耐震条件を用いた評価 (基準地震動 S s)		確認 結果
			最大応答加速度	床応答曲線	計算値* ² (MPa)	許容値 (MPa)	
可燃性ガス処理系 (FCS-006) (DB)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 2.15 鉛直 : 1.58	原子炉建屋 O.P. 22.5 m (1.0%減衰)	204* ¹	150	○
		疲労			0.6142* ^{1, 3}	1* ³	
原子炉補機冷却系 (KRCW-205)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 3.37 鉛直 : 1.89	原子炉建屋 O.P. 41.2, 33.2, 22.5, 15.0, 6.0, 1.15, -0.8, -8.1 m (2%減衰)	442	458	○
ほう酸水注入系配管 (SLC-003) (SA)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 2.15 鉛直 : 1.59	原子炉建屋 O.P. 22.5, 15.0 m 原子炉本体の基礎 O.P. 7.04 m 原子炉しゃへい壁 O.P. 13.4, 10.6 m 原子炉格納容器 O.P. 17.15, 14.295 m (2%減衰)	195	206	○
燃料移送系配管 (DGDO-B008)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 1.93 鉛直 : 1.39	軽油連絡ダクト O.P. 12.100, 10.500, 9.500 m 原子炉建屋 O.P. 15.0, 6.0 m (2%減衰)	439	398	○
		疲労			0.3983* ³	1* ³	
残留熱除去系配管 (RHR-010) (SA)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 1.57 鉛直 : 1.09	原子炉建屋 O.P. 6.0, 1.15, -0.8, -8.1 m (2%減衰)	406	414	○
フィルタベント系配管 (FCVS-003) (SA)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 2.60 鉛直 : 1.81	原子炉建屋 O.P. 33.2, 22.5, 15.0 m (3.0%減衰)	294	240	○
		疲労			0.3510* ³	1* ³	
フィルタベント系配管 (FCVS-004) (SA)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 6.77 鉛直 : 2.16	原子炉建屋 O.P. 50.5 (水平) , 48.725 (鉛直) , 33.2, 22.5 m (3.0%減衰)	278	240	○
		疲労			0.4072* ³	1* ³	
制御棒駆動水圧系配管 (CRD-017-3)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 1.66 鉛直 : 1.32	原子炉本体の基礎 O.P. 7.040, 6.240, 4.950 m 制御棒駆動ハウジング O.P. 3.258 m (0.5%減衰)	420	318	○
		疲労			0.7312* ³	1* ³	

注記*1: 設備の固有周期に対応する応答比率の包絡値を耐震計算書の値(一次+二次応力)に乗じた値を適用。

*2: 一次+二次応力の算出値が許容値を上回った場合は、疲労評価を実施する。

*3: 単位は「無次元」。

表 3-2-6 詳細評価結果 (3/3)

設備名称	評価部位	応力分類	詳細評価条件		補強反映耐震条件を用いた評価 (基準地震動 S s)		確認 結果
			最大応答加速度	床応答曲線	計算値* ² (MPa)	許容値 (MPa)	
主蒸気系配管 (MS-001 クラス 1) (DB)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 1.93 鉛直 : 1.33	原子炉しゃへい壁 O.P. 10.6 m (2.0%減衰)	633	375	○
		疲労			0.4641* ³	1* ³	
主蒸気系配管 (MS-003 クラス 1) (DB)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 2.01 鉛直 : 1.59	原子炉しゃへい壁 O.P. 13.4 m (2.0%減衰)	596	375	○
		疲労			0.2885* ³	1* ³	
主蒸気系配管 (MS-004) (SA)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 2.01 鉛直 : 1.59	原子炉しゃへい壁 O.P. 13.4 m (2.0%減衰)	484	386	○
		疲労			0.9135* ^{1, 3}	1* ³	
制御棒駆動水圧系配管 (CRD-005-1)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 1.93 鉛直 : 1.39	原子炉建屋 O.P. 15.0, 6.0 m 原子炉格納容器 O.P. 14.295, 9.448 m (2.0%減衰)	292	318	○
原子炉再循環配管 (PLR-001)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 1.62 鉛直 : 0.90	原子炉本体の基礎 O.P. 6.24 m (2.5%減衰)	626	354	○
		疲労			0.1868* ³	1* ³	
原子炉再循環配管 (PLR-002)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 1.62 鉛直 : 0.90	原子炉本体の基礎 O.P. 6.24 m (2.5%減衰)	629	354	○
		疲労			0.2701* ³	1* ³	
残留熱除去系配管 (RHR-003)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 2.09 鉛直 : 1.78	原子炉しゃへい壁 O.P. 15.95 m (2.5%減衰)	664	366	○
		疲労			0.5066* ³	1* ³	
残留熱除去系配管 (RHR-004)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 2.33 鉛直 : 1.93	原子炉建屋 O.P. 22.5, 15.0 m 原子炉しゃへい壁 O.P. 21.55, 18.79, 15.95 m 原子炉格納容器 O.P. 25.858 m (2.5%減衰)	338	366	○
		疲労			0.0647* ³	1* ³	
残留熱除去系配管 (RHR-005)	配管本体	一次+二次応力	水平 : 3.75 鉛直 : 1.47	原子炉压力容器 O.P. 28.6 m 原子炉格納容器 O.P. 25.858 m (2.5%減衰)	623	366	○
		疲労			0.5037* ³	1* ³	

注記*1: 設備の全固有周期に応じた等価繰返し回数の包絡値として、個別に設定する等価繰返し回数 181 回を適用。

*2: 一次+二次応力の算出値が許容値を上回った場合は、疲労評価を実施する。

*3: 単位は「無次元」。




図 3-2-10 ドライウェルベント開口部, ダウンコマ, ベント管 (DB) の条件比率
(基準地震動 S s, 水平方向: 原子炉格納容器 O.P. m)




図 3-2-11 ドライウェルベント開口部, ダウンコマ, ベント管 (SA) の条件比率
(基準地震動 S s, 水平方向: 原子炉格納容器 O.P. m)




図 3-2-12 燃料プール浄化冷却系配管 (FPC-002) (DB) の条件比率
(基準地震動 S s, 水平方向 : 原子炉建屋 O.P. [] m)




図 3-2-16 可燃性ガス処理系 (FCS-006 DB) の条件比率
(基準地震動 S s, 鉛直方向 : 原子炉建屋 O.P. [] m)




図 3-2-14 原子炉補機冷却系 (KRCW-205) の条件比率
(基準地震動 S s, 水平方向: 原子炉建屋 0.P. [] m)




図 3-2-15 ほう酸水注入系配管 (SLC-003) (SA) の条件比率
(基準地震動 S s, 水平方向: 原子炉格納容器 0.P. [] m)




図 3-2-16 燃料移送系配管 (DGDO-B008) の条件比率
(基準地震動 S s, 水平方向: 原子炉建屋 O.P. [] m)




図 3-2-17 残留熱除去系配管 (RHR-010) (SA) の条件比率
(基準地震動 S s, 水平方向: 原子炉建屋 O.P. [] m)




図 3-2-18 フィルタベント系配管 (FCVS-003) (SA) の条件比率
 (基準地震動 S s, 水平方向: 原子炉建屋 O.P. [] m)




図 3-2-19 フィルタベント系配管 (FCVS-004) (SA) の条件比率
 (基準地震動 S s, 水平方向: 原子炉建屋 O.P. [] m)




図 3-2-20 制御棒駆動水圧系配管 (CRD-017-3) の条件比率
 (基準地震動 S s, 鉛直方向: 制御棒駆動機構ハウジング O.P. [] m)




図 3-2-21 主蒸気系配管 (MS-001 クラス1) (DB) の条件比率
 (基準地震動 S s, 水平方向: 原子炉しゃへい壁 O.P. [] m)




図 3-2-22 主蒸気系配管 (MS-003 クラス1) (DB) の条件比率
 (基準地震動 S s, 水平方向: 原子炉しゃへい壁 O.P. [] m)




図 3-2-23 主蒸気系配管 (MS-004) (SA) の条件比率
 (基準地震動 S s, 水平方向: 原子炉しゃへい壁 O.P. [] m)




図 3-2-24 制御棒駆動水圧系配管 (CRD-005-1) の条件比率
 (基準地震動 S s, 水平方向 : 原子炉格納容器 0.P. [] m)




図 3-2-25 原子炉再循環配管 (PLR-001) の条件比率
 (基準地震動 S s, 水平方向 : 原子炉本体の基礎 0.P. [] m)




図 3-2-26 原子炉再循環配管 (PLR-002) の条件比率
(基準地震動 S s, 水平方向 : 原子炉本体の基礎 0.P. [] m)




図 3-2-27 残留熱除去系配管 (RHR-003) の条件比率
(基準地震動 S s, 鉛直方向 : 原子炉しゃへい壁 0.P. [] m)




図 3-2-28 残留熱除去系配管 (RHR-004) の条件比率
(基準地震動 S s, 水平方向: 原子炉しゃへい壁 O.P. [] m)




図 3-2-29 残留熱除去系配管 (RHR-005) の条件比率
(基準地震動 S s, 水平方向: 原子炉格納容器 O.P. [] m)

(2) 追加検討結果

「3.2.1 検討方針」の「図 3-2-1 原子炉建屋における改造工事に伴う重量増加を反映した影響検討フロー」に基づき実施した制御棒挿入性評価の詳細評価評価の結果、補強反映耐震条件 60.2 mm（工認評価に用いる燃料集合体の相対変位 54.2 mm）×応答比率（1.11，別紙 6-1 表 4-7 参照）が許容値 60mm を上回ったことを踏まえ，図 3-2-1 の影響検討フローに従い追加検討を行う。

追加検討は，以下の手順により検討した。なお，検討に用いる地震動は，燃料集合体相対変位が最大となる基準地震動 $S_s - D2$ を用いている。

- ① 「工認モデル」による材料物性の不確かさを考慮する検討ケース*ごとに応答（各検討ケースの応答変位×応答比率（1.11））を確認し，許容値を上回る検討ケースを抽出。
- ② 抽出した検討ケースの地震応答解析モデルに改造工事に伴う重量増加を反映した地震応答解析モデルを作成。
- ③ 作成した地震応答解析モデルを用いて地震応答解析を行い，応答が許容値を下回ることを確認。

対象の確認結果を表 3-2-7 に，追加検討結果を表 3-2-8 に示す。

検討結果から，**確認済**相対変位 60mm に対して燃料集合体相対変位算出値が 55.2mm であり，許容値を満足することを確認した。

注記*：添付書類「VI-2-3-2 炉心，原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎の地震応答計算書」に示す検討ケース

表 3-2-7 各検討ケースにおける制御棒挿入性評価

検討ケース	燃料集合体 相対変位 (mm) (NS/EW 包絡)	応答比率を考慮 (燃料集合体相 対変位×応答比 率 (1.11))	確認済 相対変位 (mm)	追加検討 対象 ケース*
ケース 1 (基本ケース)	47.7	53.0	60	—
ケース 2	50.5	56.1		—
ケース 3	54.2	60.2		○
ケース 4	39.9	44.3		—
ケース 5	40.6	45.1		—
ケース 6	39.0	43.3		—
ケース 7	48.0	53.3		—

注記*：応答比率を考慮した燃料集合体相対変位が許容値 60mm を上回るケースを追加検討ケースとする。

表 3-2-8 追加検討結果

検討ケース	入力地震動	燃料集合体 相対変位 (mm)	確認済 相対変位 (mm)	影響検討結 果
ケース 3	S s - D 2	55.2	60	○

4. 検討結果

改造工事に伴う重量増加の影響確認について、影響検討フローに従った検討を行い、以下の内容を確認した。

- ・改造工事に伴う重量増加を反映して作成した補強反映モデルを作成し、基準地震動 $S_s - D2$ に対する「補強反映モデル」の応答及び「工認モデル」の応答の比から応答比率を算定した。また、算定した応答比率を基準地震動 S_s に対する「工認モデル」の応答に乗じることで「補強反映耐震条件」を作成した。「補強反映耐震条件」と「工認モデル」の応答から作成した耐震計算に用いる耐震条件との条件比率を作成した。
- ・検討対象設備の裕度と条件比率を用いた簡易評価の結果で許容値を満足しなかった25設備に対して、詳細評価として補強反映耐震条件による耐震計算を行い、制御棒挿入性評価を除き、算出値が許容値以下となることを確認した。
- ・「補強反映耐震条件」を用いた詳細評価の結果で許容値を満足しなかった制御棒挿入性評価に対する追加検討を行った。追加検討の結果、改造工事に伴う重量増加を反映して作成した地震応答解析モデルを用いて地震応答解析を行い、応答が許容値以下となることを確認した。

以上の結果から、改造工事に伴う重量増加の影響を考慮しても機器・配管系の耐震性が確保されることを確認した。

別紙 6-1 改造工事に伴う重量増加による建屋—機器連成
地震応答解析結果に与える影響

目 次

1. 概要	別紙 6-1- 1
2. 検討方針	別紙 6-1- 1
3. 検討条件	別紙 6-1- 1
3.1 補強等に伴う重量増加	別紙 6-1- 1
3.2 解析モデル	別紙 6-1- 9
4. 解析結果	別紙 6-1-16

1. 概要

本資料は、建屋－機器連成地震応答解析モデルにおいて、補強等の改造工事に伴う質量の増加分を考慮した地震応答解析を実施し、「建屋－機器連成地震応答解析結果」に与える影響について確認するものである。

2. 検討方針

添付書類「VI-2-3-2 炉心，原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎の地震応答計算書」に示す工認評価に用いている質点系モデル（以下、「工認モデル」という。）では、添付書類「VI-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書 別紙 原子炉建屋における改造工事に伴う重量増加を反映した地震応答解析」（以下「地震応答計算書の別紙」という。）の3.2.1項の表3-5に示す通り、既工認*の質点系モデルからオペフロ耐震補強等、応答性状に影響を与える質量の変更を考慮している。

本検討では、上述した補強等の質量変更に加え、平成18年耐震設計審査指針改定及び平成25年新規制基準施行に伴う安全対策工事等による質量の増加分を考慮したモデル（以下、「補強反映モデル」という。）と工認モデルの応答値を比較することにより、質量変更による建屋－機器連成地震応答解析モデルの応答への影響を確認する。

なお、影響検討は別紙6「改造工事に伴う重量増加を反映した検討」と同様に基準地震動 $S_s - D_2$ に対して実施することとする。

注記*：女川原子力発電所2号機

『既工事計画認可申請書 添付資料IV-2-3「原子炉本体の基礎の地震応答計算書」（元資庁第2015号平成元年6月8日認可）』

『既工事計画認可申請書 添付資料IV-2-2-1「炉心，原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物の地震応答計算書」（3資庁第10518号平成4年1月13日認可）』

3. 検討条件

3.1 補強等に伴う増加質量

補強等に伴う増加質量の総質量は約4,570tであり、そのうち建物・構築物の増加質量は約770t，機器・配管系の増加質量は約3800tである。原子炉建屋の重量増加の内訳を表3-1に示す。なお、地震応答解析モデルの諸元の変更箇所は原子炉建屋の質点質量及び回転慣性質量並びにと原子炉格納容器，ベント管，原子炉しゃへい壁及び原子炉本体基礎の質点質量のみである。

補強等に伴う増加質量と補強後の変更となる補強反映モデルの原子炉建屋及び大型機器（原子炉本体の基礎等）の振動諸元を表3-2～表3-4に示す。

表 3-1 原子炉建屋の重量増加の内訳

	項目	合計質量(t)
建物・構築物	屋上水素ベント飛来物防護対策	774
	屋根トラス補強（サブトラス・母屋）	
	竜巻防護フード	
	フィルタ装置設置に伴う建屋改造	
	各部の防護扉	
	3時間耐火要求扉	
機器・配管系	サプレッションチェンバの耐震補強	200
	フィルタ装置設置	182
	原子炉格納容器ベント系の耐震補強	85
	原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置設置	51
	燃料交換機の耐震補強	22
	代替循環冷却ポンプ設置	14
	直流駆動低圧注水系ポンプ設置	11
	高圧代替注水系タービンポンプ設置	4
	静的触媒式水素再結合装置設置	3
	その他機器追加重量（電源盤設置等）	811
	その他配管追加重量（原子炉格納容器フィルタベント系，低圧代替注水系，高圧代替注水系，燃料プール代替注水系，代替循環冷却系設置等）	2413

表 3-2(1/2) 原子炉建屋の振動諸元 (NS 方向)

質点 番号*	標高 O. P. (m)	工認モデル		質量 増加 (t)	補強反映モデル	
		質量(t)	回転慣性質量 ($\times 10^4$ t・m)		質量(t)	回転慣性質量 ($\times 10^4$ t・m)
1(1)	-14.100	46599	2306	0	46599	2306
2(2)	-8.100	76921	3816	490	77411	3841
3(3)	1.150	6957	92	0	6957	92
33(61)	-0.800	6116	304	67	6183	307
34(62)	6.000	5440	270	93	5533	274
35(63)	15.000	4546	225	137	4683	232
36(64)	22.500	2725	135	114	2839	140
37(65)	33.200	1765	87	58	1823	90
38(66)	-0.800	11380	714	99	11479	720
39(67)	6.000	11993	787	195	12188	800
40(68)	15.000	10817	710	311	11128	730
41(69)	22.500	11237	684	294	11531	702
42(70)	33.200	8368	509	179	8547	520
43(71)	41.200	1788	31	13	1801	31
44(72)	50.500	1055	14	81	1136	15
45(73)	6.000	6311	76	23	6334	76
46(75)	15.000	9533	115	83	9616	116
48(76)	22.500	10722	93	72	10794	94
49(77)	33.200	5964	41	66	6030	42
50(78)	-0.800	17490	1061	66	17556	1065
51(79)	6.000	15818	994	157	15975	1004
52(80)	15.000	13661	858	707	14368	903
53(81)	22.500	15965	943	538	16503	975
54(82)	33.200	10365	612	214	10579	625
55(83)	41.200	1459	25	13	1472	25
56(84)	50.500	1055	14	75	1130	15
57(85)	-0.800	7115	352	38	7153	354
58(86)	6.000	6896	341	41	6937	343
59(87)	15.000	5179	256	106	5285	261
60(88)	22.500	5082	251	112	5194	257
61(89)	33.200	2849	141	24	2873	142

注記*：括弧内は、炉内構造物モデルの質点を表す。

表 3-2(2/2) 大型機器（原子炉本体の基礎等）の振動諸元（NS 方向）

構造物*1	質点番号	標高 O. P. (m)	工認 モデル	質量増加 (t)	補強反映 モデル
			質量 (t)		質量 (t)
原子炉本体の基礎	3(90)			1.57	
	3(90) *2			89.09	
	4(4)			2.09	
	5(5)			1.82	
	6(6)			1.34	
	7(7)			1.2	
原子炉しゃへい壁	16(56)			2	
	17(57)			1.75	
	18(58)			2.46	
	19(59)			1.83	
	20(60)			2.65	
原子炉格納容器*3	21			2.51	
	22			0	
	23			0.01	
	24			0	
	25			0.01	
	26			0	
	27			0	
	28			0	
	29			0	
	30			0	
ベント管*3	31			85	
所員用 エアロック*3	32			0	

注記*1：本記載以外の構造物の重量変更はない。

*2：炉内構造物モデルの場合。

*3：炉内構造物モデルに対応する質点はない。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

表 3-3(1/2) 原子炉建屋の振動諸元 (EW 方向)

質点 番号*	標高 O. P. (m)	工認モデル		質量 増加 (t)	補強反映モデル	
		質量(t)	回転慣性質量 ($\times 10^4$ t・m)		質量(t)	回転慣性質量 ($\times 10^4$ t・m)
1(1)	-14.100	46599	2744	0	46599	2744
2(2)	-8.100	76921	4539	490	77411	4568
3(3)	1.150	6957	92	0	6957	92
33(61)	-0.800	5304	312	38	5342	315
34(62)	6.000	5225	308	50	5275	311
35(63)	15.000	4389	258	168	4557	268
36(64)	22.500	4855	286	132	4987	294
37(65)	33.200	4404	259	161	4565	269
38(66)	-0.800	15438	1115	81	15519	1121
39(67)	6.000	15231	1143	147	15378	1154
40(68)	15.000	13186	989	330	13516	1014
41(69)	22.500	6633	390	186	6819	401
42(70)	15.000	819	10	7	826	10
43(71)	22.500	8090	583	140	8230	594
44(72)	33.200	8250	561	128	8378	570
45(73)	41.200	2030	48	26	2056	48
46(74)	50.500	1055	25	78	1133	27
47(75)	6.000	6311	76	23	6334	76
48(76)	15.000	8714	105	76	8790	106
50(78)	22.500	10722	161	72	10794	162
51(79)	33.200	5964	72	66	6030	73
52(80)	-0.800	14985	1091	102	15087	1098
53(81)	6.000	13359	1012	188	13547	1026
54(82)	15.000	11897	901	345	12242	927
55(83)	22.500	12203	924	315	12518	948
56(84)	33.200	8768	664	157	8925	676
57(85)	41.200	1217	29	0	1217	29
58(86)	50.500	1055	25	78	1133	27
59(87)	-0.800	6374	376	49	6423	379
60(88)	6.000	6332	374	101	6433	380
61(89)	15.000	4731	279	418	5149	303
62(90)	22.500	3228	190	285	3513	207
63(91)	33.200	1925	113	29	1954	115

注記*：括弧内は、炉内構造物モデルの質点を表す。

表 3-3(2/2) 大型機器（原子炉本体の基礎等）の振動諸元（EW 方向）

構造物*1	質点番号	標高 O.P. (m)	工認 モデル	質量増加(t)	補強反映 モデル
			質量(t)		質量(t)
原子炉本体の基礎	3(92)			1.57	
	3(92) *2			89.09	
	4(4)			2.09	
	5(5)			1.82	
	6(6)			1.34	
	7(7)			1.2	
原子炉しゃへい壁	16(56)			2	
	17(57)			1.75	
	18(58)			2.46	
	19(59)			1.83	
	20(60)			2.65	
原子炉格納容器*3	21			2.51	
	22			0	
	23			0.01	
	24			0	
	25			0.01	
	26			0	
	27			0	
	28			0	
	29			0	
	30			0	
ベント管*3	31			85	
所員用 エアロック*3	32			0	

注記*1：本記載以外の構造物の重量変更はない。

*2：炉内構造物モデルの場合。

*3：炉内構造物モデルに対応する質点はない。

表 3-4(1/2) 原子炉建屋の振動諸元 (UD 方向)

質点 番号	標高 O. P. (m)	工認 モデル	質量増加 (t)	補強反映 モデル
		質量 (t)		質量 (t)
1	48.725	1288	45	1333
2	41.200	3247	26	3273
3	33.200	29311	541	29852
4	22.500	48186	1139	49325
5	15.000	43736	1344	45080
6	6.000	46458	509	46967
7	-0.800	51662	280	51942
8	-8.100	71863.9	471.2	72335.1
9	-14.100	46599	0	46599
10	48.725	333	42	375
11	48.725	326	46	372
12	48.725	163	23	186

表 3-4(2/2) 大型機器（原子炉本体の基礎等）の振動諸元（UD 方向）

構造物*1	質点 番号	標高 O. P. (m)	工認 モデル	質量増加 (t)	補強反映 モデル
			質量 (t)		質量 (t)
原子炉本体の基礎	14(14)			1.57	
	14(14) *2			1.57	
	15(15)			2.09	
	16(16)			1.82	
	17(17)			1.34	
	18(18)			1.2	
原子炉しゃへい壁	19(19)			2	
	20(20)			1.75	
	21(21)			2.46	
	22(22)			1.83	
	23(23)			2.65	
原子炉格納容器*3	32			87.51	
	33			0	
	34			0.01	
	35			0	
	36			0.01	
	37			0	
	38			0	
	39			0	
	40			0	
41	0				

注記*1：本記載以外の構造物の重量変更はない。

*2：炉内構造物モデルの場合。

*3：炉内構造物モデルに対応する質点はない。

3.2 解析モデル

大型機器系の地震応答解析モデルを図 3-1 に、炉内構造物系の地震応答解析モデルを図 3-2 に示す。地盤ばね定数は「地震応答計算書の別紙」に記載の値を使用する。

また、重量増分に伴うせん断及び曲げスケルトンへの影響は軽微であるため「工認モデル」の諸元を用いる。

K ₁	原子炉格納容器シヤラグ
K ₂	原子炉格納容器スタビライザ
K ₃	原子炉压力容器スタビライザ
K ₄	燃料交換ベローズ
K ₅	所員用エアロック
K ₆	ベント管

記号	内容
●	質点
	はり
— —	水平ばね
⊙	回転ばね





図 3-1(1/3) 大型機器系地震応答解析モデル (NS 方向)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

K ₁	原子炉格納容器シヤラグ
K ₂	原子炉格納容器スタビライザ
K ₃	原子炉圧力容器スタビライザ
K ₄	燃料交換ベローズ
K ₅	所員用エアロック
K ₆	ベント管

記号	内容
●	質点
	はり
— —	水平ばね
○ ↻	回転ばね



(単位 : m)

図 3-1(2/3) 大型機器系地震応答解析モデル (EW 方向)

K_{θ}	トラス端部回転拘束ばね
--------------	-------------

記号	内容
●	質点
—	軸ばね (構造物)
—	はり (屋根トラス部)
○	回転ばね
⌞	鉛直ばね (地盤)




図 3-1(3/3) 大型機器系地震応答解析モデル (UD 方向)

別紙 6-1-12

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




図 3-2 (1/3) 炉内構造物系地震応答解析モデル (NS 方向)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

K ₁	原子炉格納容器スタビライザ
K ₂	原子炉圧力容器スタビライザ
K ₃	制御棒駆動機構ハウジング レストレントビーム
K ₄	シュラウドサポート
K ₅	上部サポート
K ₆	下部スタビライザ
K ₇	炉心シュラウド支持ロッド

記号	内容
●	質点 (ピン結合以外)
○	質点 (ピン結合)
	はり
— —	水平ばね
⊗ ⊙	回転ばね




図 3-2 (2/3) 炉内構造物系地震応答解析モデル (EW 方向)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

K_{θ}	トラス端部回転拘束ばね
--------------	-------------

記号	内容
●	質点
	軸ばね (構造物)
—	はり (屋根トラス部)
⊗	回転ばね
⊕	鉛直ばね (地盤)




図 3-2 (3/3) 炉内構造物系地震応答解析モデル (UD 方向)

4. 解析結果

基準地震動 S s - D 2 による最大応答値を表 4-1～表 4-7 に，床応答スペクトルを表 4-8 に示す。

「補強反映モデル」の最大応答値は，「工認モデル」の結果と概ね整合することを確認した。

表 4-1(1/5) 最大応答加速度 (基準地震動 S_s-D2, 1.0ZPA, 水平方向)

構造物	質点*	標高 O.P. (m)	最大応答加速度 ($\times 9.80665 \text{ m/s}^2$) $\times 1.0$		応答比率 (②/①)
			①工認モデル	②補強反映モデル	
原子炉本体 の基礎	62/64		0.89	0.89	1.00
	4		0.95	0.95	1.00
	5		0.99	1.00	1.02
	6		1.02	1.03	1.01
	7		1.02	1.04	1.02
原子炉圧力 容器	8		1.08	1.08	1.00
	15		3.23	3.00	0.93
原子炉 しゃへい壁	16		1.24	1.30	1.05
	17		1.42	1.49	1.05
	18		1.49	1.56	1.05
	19		1.58	1.54	0.98
	20		1.70	1.63	0.96
原子炉格納 容器	21		0.90	0.91	1.02
	22		0.88	0.89	1.02
	23		0.84	0.87	1.04
	24		1.10	1.06	0.97
	25		1.26	1.22	0.97
	26		1.51	1.52	1.01
	28		1.73	1.75	1.02

注記：設備評価に用いる質点に対する応答比率を記載。

表 4-1(2/5) 最大応答加速度（基準地震動 S_s-D2, 1.0ZPA, 水平方向）

構造物	質点*	標高 O.P. (m)	最大応答加速度 ($\times 9.80665 \text{ m/s}^2$) $\times 1.0$		応答比率 (②/①)
			①工認モデル	②補強反映モデル	
気水分離器 及びスタン ドパイプ	37		7.73	7.03	0.91
	36		3.71	3.00	0.81
	35		2.31	2.19	0.95
	34		2.07	2.01	0.98
炉心シュラ ウド	33		1.93	1.89	0.98
	32		1.83	1.79	0.98
	31		1.71	1.69	0.99
	30		1.58	1.58	1.00
	29		1.45	1.50	1.04
	28		1.40	1.44	1.03
	27		1.37	1.42	1.04
	26		1.33	1.38	1.04
	25		1.22	1.27	1.05
51	1.12		1.14	1.02	
制御棒案内 管	53		1.55	1.38	0.90
	45		1.81	2.98	1.65
	44		2.35	3.84	1.64
	52		2.15	1.91	0.89
制御棒駆動 機構ハウジ ング	43		1.98	1.91	0.97
	38		1.12	1.19	1.07
	39		1.48	1.56	1.06
	40		2.30	2.22	0.97
	41		2.90	2.05	0.71
	42		1.55	1.27	0.82
燃料集合体	55		1.83	1.79	0.98
	50		2.68	2.97	1.11
	49		3.60	4.03	1.12
	48		4.02	4.32	1.08
	47	3.74	3.93	1.06	
	46	2.75	2.91	1.06	
	54	1.33	1.38	1.04	

注記：設備評価に用いる質点に対する応答比率を記載。

表 4-1(3/5) 最大応答加速度（基準地震動 S_s-D2, 1.2ZPA, 水平方向）

構造物	質点*	標高 O.P. (m)	最大応答加速度 ($\times 9.80665 \text{ m/s}^2$) $\times 1.2$		応答比率 (②/①)
			①工認 モデル	②補強反映 モデル	
原子炉本体 の基礎	62/64		1.07	1.07	1.00
	4		1.13	1.14	1.01
	5		1.19	1.20	1.01
	6		1.22	1.23	1.01
	7		1.23	1.24	1.01
原子炉圧力 容器	8		1.29	1.30	1.01
	15		3.88	3.60	0.93
原子炉本体 の基礎	16		1.48	1.56	1.06
	17		1.70	1.79	1.06
	18		1.79	1.87	1.05
	19		1.90	1.84	0.97
	20		2.04	1.95	0.96
原子炉格納 容器	21		1.08	1.09	1.01
	22		1.06	1.06	1.00
	23		1.01	1.05	1.04
	24		1.32	1.27	0.97
	25		1.51	1.46	0.97
	26		1.81	1.82	1.01
	28		2.08	2.09	1.01

注記：設備評価に用いる質点に対する応答比率を記載。

表 4-1(4/5) 最大応答加速度（基準地震動 S_s-D2, 1.2ZPA, 水平方向）

構造物	質点*	標高 O.P. (m)	最大応答加速度 ($\times 9.80665 \text{ m/s}^2$) $\times 1.2$		応答比率 (②/①)
			①工認 モデル	②補強反映 モデル	
気水分離器 及びスタン ドパイプ	37		9.27	8.44	0.92
	36		4.45	3.59	0.81
	35		2.77	2.62	0.95
	34		2.49	2.41	0.97
炉心シュラ ウド	33		2.31	2.27	0.99
	32		2.19	2.15	0.99
	31		2.05	2.03	1.00
	30		1.90	1.89	1.00
	29		1.74	1.80	1.04
	28		1.68	1.73	1.03
	27		1.64	1.70	1.04
	26		1.60	1.66	1.04
	25		1.46	1.52	1.05
	51		1.35	1.37	1.02
制御棒案内 管	53		1.86	1.66	0.90
	45		2.17	3.58	1.65
	44		2.82	4.61	1.64
	52		2.58	2.29	0.89
制御棒駆動 機構ハウジ ング	43		2.38	2.29	0.97
	38		1.34	1.43	1.07
	39		1.78	1.87	1.06
	40		2.75	2.67	0.98
	41		3.48	2.46	0.71
	42		1.86	1.52	0.82
燃料集合体	55		2.19	2.15	0.99
	50		3.21	3.56	1.11
	49		4.32	4.83	1.12
	48		4.82	5.19	1.08
	47	4.48	4.72	1.06	
	46	3.29	3.49	1.07	
	54	1.60	1.66	1.04	

注記：設備評価に用いる質点に対する応答比率を記載。

表 4-1(5/5) 最大応答加速度（基準地震動 S_s-D2, 1.2ZPA, 水平方向）

構造物	質点*	標高 O.P. (m)	最大応答加速度 ($\times 9.80665 \text{ m/s}^2$) $\times 1.2$		応答比率 (②/①)
			①工認 モデル	②補強反映 モデル	
原子炉圧力 容器	24		4.08	3.82	0.94
	23		3.36	3.14	0.94
	22		2.85	2.75	0.97
	21		2.47	2.43	0.99
	20		2.25	2.23	1.00
	19		2.02	2.02	1.00
	18		1.93	1.91	0.99
	17		1.88	1.83	0.98
	16		1.83	1.74	0.96
	15		1.78	1.68	0.95
	14		1.72	1.62	0.95
	13		1.66	1.57	0.95
	12		1.60	1.51	0.95
	11		1.53	1.44	0.95
	10		1.42	1.40	0.99
	9		1.35	1.37	1.02
8	1.29	1.33	1.04		
38	1.34	1.43	1.07		

注記：設備評価に用いる質点に対する応答比率を記載。

表 4-2(1/2) せん断力 (基準地震動 S_s-D2)

部位	質点 番号	標高 O. P. (m)	せん断力 (kN)						応答比率 (②/①)
			工認モデル			補強反映モデル			
			NS	EW	① 包絡値	NS	EW	② 包絡値	
原子炉 圧力容 器	15		510	536	536	474	510	510	0.96
	14		1890	2130	2130	1930	2150	2150	1.01
	13		3960	4210	4210	3900	4180	4180	1.00
	12		3050	2550	3050	3390	2510	3390	1.12
	11		3270	3200	3270	3340	3280	3340	1.03
	10		6150	6480	6480	6040	6460	6460	1.00
	9		8260	8930	8930	8110	8860	8860	1.00
	8		10200	11100	11100	9970	10900	10900	0.99
	7		28300	27000	28300	27100	27100	27100	0.96
原子炉 本体の 基礎	7		30200	29100	30200	28900	29300	29300	0.98
	6		32200	31200	32200	30800	31500	31500	0.98
	5		34100	32800	34100	32500	33300	33300	0.98
	4		6840	6040	6840	6370	5590	6370	0.94
	3		6190	6640	6640	6470	6360	6470	0.98
原子炉 しゃへ い壁	20		8560	8610	8610	8660	8540	8660	1.01
	19		12500	11700	12500	12100	11600	12100	0.97
	18		16600	14900	16600	15800	15100	15800	0.96
	17		286	269	286	286	264	286	1.00
	16		556	522	556	556	512	556	1.00
原子炉 格納容 器	7		3100	3220	3220	3120	3010	3120	0.97
	30		3920	3980	3980	3940	3750	3940	0.99
	29		25100	26200	26200	25600	26100	26100	1.00
	28		26500	27300	27300	27000	27200	27200	1.00
	27		27400	28100	28100	27900	28000	28000	1.00
	26		28700	29400	29400	29200	29400	29400	1.00
	25		29200	29800	29800	29700	30000	30000	1.01
	24		30200	31400	31400	30700	32000	32000	1.02
	23								
	22								
	21								
3									

表 4-2(2/2) せん断力 (基準地震動 S s - D 2)

部位	質点 番号	標高 O. P. (m)	せん断力 (kN)						比率 (①/②)
			工認モデル			補強反映モデル			
			NS	EW	① 包絡値	NS	EW	② 包絡値	
炉心 シュラウド	37		443	603	603	398	548	548	0.91
	36		909	1190	1190	842	1020	1020	0.86
	35		1350	1420	1420	1480	1170	1480	1.05
	34		1690	1820	1820	1910	1420	1910	1.05
	33		2120	2350	2350	2450	1780	2450	1.05
	32		2990	2690	2990	2880	3520	3520	1.18
	31		2790	2480	2790	2870	3210	3210	1.16
	30		2520	2650	2650	2940	2660	2940	1.11
	29		2850	3030	3030	3180	2850	3180	1.05
	28		3110	3350	3350	3390	3060	3390	1.02
	27		3330	3590	3590	3570	3220	3570	1.00
	26		4810	4330	4810	4930	5150	5150	1.08
	25		4730	4480	4730	4820	5180	5180	1.10
	51		4730	4480	4730	4820	5180	5180	1.10
制御棒 案内管	53		688	633	688	1050	693	1050	1.53
	45		178	170	178	282	188	282	1.59
	44		587	546	587	902	597	902	1.54
	52		587	546	587	902	597	902	1.54
制御棒 駆動機構 ハウジング	43		900	807	900	1320	888	1320	1.47
	38		454	437	454	468	447	468	1.04
	39		261	253	261	273	257	273	1.05
	40		20.5	18.8	20.5	21.2	20.0	21.2	1.04
	41		255	236	255	264	241	264	1.04
	42		255	236	255	264	241	264	1.04
燃料 集合体	55		3180	2750	3180	2820	3520	3520	1.11
	50		2240	2020	2240	1990	2510	2510	1.13
	49		809	783	809	711	885	885	1.10
	48		832	736	832	745	966	966	1.17
	47		2230	2020	2230	1990	2510	2510	1.13
	46		2230	2020	2230	1990	2510	2510	1.13
	54		3130	2840	3130	2770	3410	3410	1.09

表 4-3(1/2) 曲げモーメント (基準地震動 S_s-D2)

部位	質点 番号	標高 O. P. (m)	曲げモーメント (kN・m)						比率 (②/①)
			工認モデル			補強反映モデル			
			NS	EW	① 包絡値	NS	EW	② 包絡値	
原子炉 圧力容器	15		0	0	0	0	0	0	-
	14		1400	1470	1470	1300	1400	1400	0.96
	13		5400	6120	6120	5500	6090	6090	1.00
	12		12700	14100	14100	12900	14100	14100	1.00
	11		16100	16900	16900	16200	18200	18200	1.08
	10		27500	27900	27900	27700	30100	30100	1.08
	9		46700	45000	46700	47400	48300	48300	1.04
	8		59500	57500	59500	60600	59800	60600	1.02
	7		77800	77800	77800	77500	77100	77500	1.00
原子炉 本体の基 礎	7		199000	195000	199000	197000	195000	197000	0.99
	6		222000	214000	222000	219000	214000	219000	0.99
	5		261000	246000	261000	256000	245000	256000	0.99
	4		321000	298000	321000	314000	298000	314000	0.98
	3		385000	360000	385000	375000	362000	375000	0.98
原子炉 しゃへい 壁	20		0	0	0	0	0	0	-
	19		18900	16700	18900	17600	15500	17600	0.94
	18		32200	35300	35300	32200	33000	33000	0.94
	17		50900	53300	53300	52900	51600	52900	1.00
	16		76800	75300	76800	78100	75400	78100	1.02
	7		122000	121000	122000	121000	121000	121000	1.00
原子炉 格納容器	30		0	0	0	0	0	0	-
	29		657	619	657	658	607	658	1.01
	28		1850	1740	1850	1850	1700	1850	1.00
	27		6160	6210	6210	6190	5890	6190	1.00
	26		17600	17800	17800	17700	16800	17700	1.00
	25		124000	129000	129000	126000	128000	128000	1.00
	24		200000	207000	207000	203000	206000	206000	1.00
	23		332000	343000	343000	338000	341000	341000	1.00
	22		471000	484000	484000	479000	482000	482000	1.00
	21		529000	543000	543000	538000	541000	541000	1.00
3		573000	587000	587000	580000	586000	586000	1.00	

表 4-3(2/2) 曲げモーメント (基準地震動 S_s-D2)

部位	質点番号	標高 O.P. (m)	曲げモーメント (kN・m)						比率 (②/①)
			工認モデル			補強反映モデル			
			NS	EW	① 包絡値	NS	EW	② 包絡値	
炉心 シュラウド	37		0	0	0	0	0	0	-
	36		567	773	773	510	702	702	0.91
	35		1740	2300	2300	1580	2010	2010	0.88
	34		3990	4660	4660	3930	3670	3930	0.85
	33		5380	5980	5980	5600	4620	5600	0.94
			4630	5460	5460	4680	4270	4680	0.86
	32		5870	6480	6480	6250	5090	6250	0.97
	31		7550	7120	7550	8030	6630	8030	1.07
	30		9230	8660	9230	9970	8200	9970	1.09
	29		10800	10300	10800	12000	9980	12000	1.12
	28		12200	12000	12200	14000	11300	14000	1.15
	27		13600	13600	13600	16100	12200	16100	1.19
	26		15100	15700	15700	18100	14400	18100	1.16
	25		19300	20800	20800	22400	19600	22400	1.08
51		23800	26000	26000	27200	24900	27200	1.05	
制御棒 案内管	53		0	0	0	0	0	0	-
	45		805	742	805	1230	811	1230	1.53
	44		1020	941	1020	1560	1030	1560	1.53
	52		0	0	0	0	0	0	-
制御棒 駆動機構 ハウジング	43		0	0	0	0	0	0	-
	38		989	886	989	1450	976	1450	1.47
			479	479	479	498	489	498	1.04
	39		59.1	59.8	59.8	59.5	61.0	61.0	1.03
	40		279	253	279	287	258	287	1.03
	41		271	251	271	281	256	281	1.04
42		0	0	0	0	0	0	-	
燃料集合 体	55		0	0	0	0	0	0	-
	50		2240	1930	2240	1980	2480	2480	1.11
	49		3810	3350	3810	3380	4230	4230	1.12
	48		4350	3900	4350	3860	4840	4840	1.12
	47		3770	3410	3770	3340	4160	4160	1.11
	46		2200	2000	2200	1950	2400	2400	1.10
	54		0	0	0	0	0	0	-

表 4-4(1/5) 最大加速度 (基準地震動 S s - D 2, 1.0ZPA, 鉛直方向)

構造物	質点*	標高 O.P. (m)	最大応答加速度 ($\times 9.80665 \text{ m/s}^2$) $\times 1.0$		応答比率 (②/①)
			①工認 モデル	②補強反映 モデル	
原子炉本体 の基礎	14		0.57	0.56	0.99
	15		0.61	0.61	1.00
	16		0.68	0.68	1.00
	17		0.74	0.74	1.00
	18		0.77	0.77	1.00
原子炉圧力 容器	24		0.98	0.98	1.00
	25		1.01	1.01	1.00
	31		1.13	1.15	1.02
原子炉 しゃへい壁	19		1.08	1.07	1.00
	20		1.28	1.28	1.00
	21		1.44	1.44	1.00
	22		1.53	1.53	1.00
	23		1.56	1.57	1.01
原子炉格納 容器	32		0.61	0.62	1.02
	33		0.65	0.65	1.00
	34		0.72	0.72	1.00
	35		0.78	0.78	1.00
	36		0.83	0.82	0.99
	37		0.88	0.89	1.02
	39		0.93	0.93	1.00
	41		0.96	0.94	0.98

表 4-4(2/5) 最大加速度 (基準地震動 $S_s - D_2$, 1.0ZPA, 鉛直方向)

構造物	質点*	標高 O.P. (m)	最大応答加速度 ($\times 9.80665 \text{ m/s}^2$) $\times 1.0$		応答比率 (②/①)
			①工認 モデル	②補強反映 モデル	
気水分離器 及びスタン ドパイプ	55		1.33	1.32	1.00
	54		1.33	1.32	1.00
	53		1.32	1.32	1.00
	52		1.31	1.30	1.00
炉心シュラ ウド	51		1.20	1.19	1.00
	50		1.19	1.18	1.00
	49		1.17	1.16	1.00
	48		1.15	1.14	1.00
	47		1.13	1.12	1.00
	46		1.11	1.10	1.00
	45		1.09	1.08	1.00
	44		1.07	1.06	1.00
	43		1.04	1.03	1.00
	42		1.00	0.99	0.99
制御棒案内 管	41		0.94	0.94	1.00
	64		1.32	1.31	1.00
	63		1.24	1.23	1.00
	62		1.17	1.15	0.99
制御棒駆動 機構ハウジ ング	61		1.06	1.05	1.00
	60		1.03	1.02	1.00
	59	1.04	1.03	1.00	
	58	1.04	1.03	1.00	
	57	1.05	1.04	1.00	
	56	1.06	1.05	1.00	

表 4-4(3/5) 最大加速度 (基準地震動 S_s-D2, 1.2ZPA, 鉛直方向)

構造物	質点*	標高 O.P. (m)	最大応答加速度 ($\times 9.80665 \text{ m/s}^2$) $\times 1.2$		応答比率 (②/①)
			①工認 モデル	②補強反映 モデル	
原子炉本体 の基礎	14		0.68	0.68	1.00
	15		0.74	0.73	0.99
	16		0.81	0.81	1.00
	17		0.89	0.88	0.99
	18		0.92	0.92	1.00
原子炉圧力 容器	24		1.18	1.18	1.00
	25		1.21	1.21	1.00
	31		1.36	1.38	1.02
原子炉 しゃへい壁	19		1.29	1.28	1.00
	20		1.54	1.53	1.00
	21		1.73	1.73	1.00
	22		1.84	1.84	1.00
	23		1.88	1.88	1.00
原子炉格納 容器	32		0.73	0.74	1.02
	33		0.77	0.78	1.02
	34		0.86	0.86	1.00
	35		0.94	0.93	0.99
	36		0.99	0.99	1.00
	37		1.06	1.06	1.00
	39		1.12	1.11	1.00
	41		1.15	1.13	0.99

表 4-4(4/5) 最大加速度 (基準地震動 S_s-D2, 1.2ZPA, 鉛直方向)

構造物	質点*	標高 O.P. (m)	最大応答加速度 ($\times 9.80665 \text{ m/s}^2$) $\times 1.2$		応答比率 (②/①)
			①工認 モデル	②補強反映 モデル	
気水分離器 及びスタン ドパイプ	55		1.60	1.59	1.00
	54		1.60	1.59	1.00
	53		1.59	1.58	1.00
	52		1.57	1.56	1.00
炉心シュラ ウド	51		1.44	1.43	1.00
	50		1.42	1.41	1.00
	49		1.40	1.39	1.00
	48		1.38	1.37	1.00
	47		1.36	1.34	0.99
	46		1.33	1.32	1.00
	45		1.31	1.30	1.00
	44		1.29	1.28	1.00
	43		1.24	1.23	1.00
	42		1.20	1.19	1.00
制御棒案内 管	41		1.13	1.12	1.00
	64		1.58	1.57	1.00
	63		1.49	1.48	1.00
	62		1.40	1.38	0.99
制御棒駆動 機構ハウジ ング	61		1.28	1.26	0.99
	60		1.24	1.23	1.00
	59		1.24	1.23	1.00
	58	1.25	1.24	1.00	
	57	1.26	1.25	1.00	
	56	1.27	1.26	1.00	

表 4-4(5/5) 最大加速度 (基準地震動 $S_s - D_2$, 1.2ZPA, 鉛直方向)

構造物	質点*	標高 O.P. (m)	最大応答加速度 ($\times 9.80665 \text{ m/s}^2$) $\times 1.2$		応答比率 (②/①)
			①工認 モデル	②補強反映 モデル	
原子炉 圧力容器	40		1.45	1.44	1.00
	39		1.45	1.44	1.00
	38		1.43	1.42	1.00
	37		1.39	1.38	1.00
	36		1.36	1.35	1.00
	35		1.32	1.31	1.00
	34		1.29	1.29	1.00
	33		1.28	1.27	1.00
	32		1.27	1.26	1.00
	31		1.25	1.24	1.00
	30		1.23	1.22	1.00
	29		1.22	1.21	1.00
	28		1.20	1.19	1.00
	27		1.18	1.18	1.00
	26		1.16	1.15	1.00
	25		1.13	1.12	1.00
24	1.11	1.10	1.00		

表 4-5(1/2) 軸力 (基準地震動 S_s - D₂)

部位	質点番号	標高 O. P. (m)	軸力 (kN)		比率 (②/①)
			①工認モデル	②補強反映モデル	
原子炉 圧力容 器	31		193	193	1.00
	30		1410	1410	1.00
	29		2430	2440	1.01
	28		3100	3130	1.01
	27		4000	4040	1.01
	26		4810	4850	1.01
	25		5640	5670	1.01
	24		11800	11800	1.00
	18		32200	32400	1.01
原子炉 本体の 基礎	17		34000	34200	1.01
	16		35800	36000	1.01
	15		37400	37600	1.01
	14		2580	2630	1.02
	23		5790	5880	1.02
原子炉 しゃへ い壁	21		11300	11400	1.01
	20		15300	15400	1.01
	19		19100	19200	1.01
	18		140	138	0.99
	41		278	274	0.99
	40		1070	1070	1.00
原子炉 格納容 器	38		1510	1510	1.00
	37	2900	2890	1.00	
	36	3900	3880	1.00	
	35	4640	4610	1.00	
	34	5930	5890	1.00	
	33	6500	6460	1.00	
	32	7760	8220	1.06	
	14				

表 4-5(2/2) 軸力 (基準地震動 S s - D 2)

部位	質点 番号	標高 O.P. (m)	軸力 (kN)		比率 (②/①)
			①工認モデル	②補強反映モデル	
炉心 シュラウド	55		103	103	1.00
	54		309	308	1.00
	53		476	474	1.00
	52		673	670	1.00
	51		977	968	1.00
	50		1150	1140	1.00
	49		1180	1170	1.00
	48		1220	1210	1.00
	47		1250	1240	1.00
	46		1280	1270	1.00
	45		1320	1300	0.99
	44		1630	1610	0.99
	43		1650	1640	1.00
	42		1670	1650	0.99
	制御棒 案内管		64	2440	2420
63		2510	2490	1.00	
62		2570	2540	0.99	
61		2640	2620	1.00	
制御棒 駆動機構 ハウジング	61	662	661	1.00	
	60	605	604	1.00	
	59	546	546	1.00	
	58	488	487	1.00	
	57	488	487	1.00	
	56	488	487	1.00	
炉心シュラウド 支持ロッド	51	15.7	15.6	1.00	
	25	15.7	15.6	1.00	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

表 4-6 ばね反力, せん断力及び軸力 (基準地震動 S s - D 2)

部位	応答種別 及び単位	ばね反力, せん断力及び軸力						応答 比率 (②/①)
		工認モデル			補強反映モデル			
		NS	EW	① 包絡値	NS	EW	② 包絡値	
原子炉压力容器 スタビライザ	ばね反力 (kN)	7700	7350	7700	7300	7710	7710	1.01
原子炉格納容器 スタビライザ	ばね反力 (kN)	13300	12800	13300	14300	12300	14300	1.08
原子炉格納容器 シヤラグ	ばね反力 (kN)	24200	25800	25800	25000	25000	25000	0.97
ベント管	ばね反力 (kN)	1630	1820	1820	4600	5160	5160	2.84
燃料交換 ベローズ	ばね反力 (kN)	1660	1500	1660	1580	1380	1580	0.96
所員用 エアロック	ばね反力 (kN)	261	281	281	260	281	281	1.00
制御棒駆動機構 ハウジング レストレント ビーム	ばね反力 (kN)	350	327	350	360	337	360	1.03
炉心シュラウド 回転ばね	ばね反力 (kN・m)	23800	26000	26000	27200	24900	27200	1.05
上部格子板	せん断力 (kN)	3320	2900	3320	2960	3670	3670	1.11
炉心支持板	せん断力 (kN)	4110	3750	4110	4110	4410	4410	1.08
上部 サポート	ばね反力 (kN)	1680	1720	1720	1760	1540	1760	1.03
下部 スタビライザ	ばね反力 (kN)	453	441	453	446	428	446	0.99
炉心シュラウド支持ロッド (1体あたり)	軸力 (kN)	164	168	168	187	158	187	1.12

表 4-7 相対変位 (基準地震動 S s - D 2)

部位	質点番号	標高 O. P. (m)	相対変位 (mm)						比率 (②/①)
			工認モデル			補強反映モデル			
			NS	EW	① 包絡値	NS	EW	② 包絡値	
燃料集合体	55		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	50		23.2	20.6	23.2	20.6	25.7	25.7	1.11
	49		40.1	35.6	40.1	35.5	44.4	44.4	1.11
	48		46.2	41.2	46.2	40.9	51.2	51.2	1.11
	47		40.0	35.8	40.0	35.4	44.2	44.2	1.11
	46		23.1	20.7	23.1	20.5	25.5	25.5	1.11
	54		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

表 4-8(1/2) 応答スペクトル (基準地震動 S s - D 2)

方向	地震応答解析モデル	構造物	質点番号	標高 O. P. (m)	減衰定数	図番			
						床応答スペクトル	応答比率		
水平	大型機器系	原子炉しゃへい壁	19		2.0	図 4-1 (1/18)	図 4-2 (1/18)		
			18			図 4-1 (2/18)	図 4-2 (2/18)		
			17			図 4-1 (3/18)	図 4-2 (3/18)		
			16			図 4-1 (4/18)	図 4-2 (4/18)		
		原子炉本体の基礎	7			図 4-1 (5/18)	図 4-2 (5/18)		
			6			図 4-1 (6/18)	図 4-2 (6/18)		
			5			図 4-1 (7/18)	図 4-2 (7/18)		
			4			図 4-1 (8/18)	図 4-2 (8/18)		
			3			図 4-1 (9/18)	図 4-2 (9/18)		
		原子炉格納容器	26			図 4-1 (10/18)	図 4-2 (10/18)		
			25			図 4-1 (11/18)	図 4-2 (11/18)		
			24			図 4-1 (12/18)	図 4-2 (12/18)		
			23			図 4-1 (13/18)	図 4-2 (13/18)		
			22			図 4-1 (14/18)	図 4-2 (14/18)		
			21			図 4-1 (15/18)	図 4-2 (15/18)		
		原子炉圧力容器	8			図 4-1 (16/18)	図 4-2 (16/18)		
			炉内構造物系			炉心支持板	26	図 4-1 (17/18)	図 4-2 (17/18)
						原子炉圧力容器底部	38	図 4-1 (18/18)	図 4-2 (18/18)

表 4-8(2/2) 応答スペクトル (基準地震動 S s - D 2)

方向	地震応答解析モデル	構造物	質点番号	標高 O. P. (m)	減衰定数	図番	
						床応答スペクトル	応答比率
鉛直	大型機器系	原子炉 しゃへい壁	22		2.0	図 4-3(1/16)	図 4-4(1/16)
			21			図 4-3(2/16)	図 4-4(2/16)
			20			図 4-3(3/16)	図 4-4(3/16)
			19			図 4-3(4/16)	図 4-4(4/16)
		原子炉 本体の基礎	18			図 4-3(5/16)	図 4-4(5/16)
			17			図 4-3(6/16)	図 4-4(6/16)
			16			図 4-3(7/16)	図 4-4(7/16)
			15			図 4-3(8/16)	図 4-4(8/16)
		原子炉 格納容器	14			図 4-3(9/16)	図 4-4(9/16)
			37			図 4-3(10/16)	図 4-4(10/16)
			36			図 4-3(11/16)	図 4-4(11/16)
			35			図 4-3(12/16)	図 4-4(12/16)
			34			図 4-3(13/16)	図 4-4(13/16)
			33			図 4-3(14/16)	図 4-4(14/16)
		原子炉 圧力容器	32			図 4-3(15/16)	図 4-4(15/16)
			24			図 4-3(16/16)	図 4-4(16/16)




図 4-1 (1/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉しゃへい壁 O.P. m)




図 4-1 (2/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉しゃへい壁 O.P. m)




図 4-1 (3/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉しゃへい壁 0.P. m)




図 4-1 (4/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉しゃへい壁 0.P. m)




図 4-1 (5/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-1 (6/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-1 (7/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-1 (8/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-1 (9/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-1 (10/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉格納容器 0.P. m)




図 4-1 (11/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉格納容器 0.P. m)




図 4-1 (12/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉格納容器 0.P. m)




図 4-1 (13/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉格納容器 0.P. m)




図 4-1 (14/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉格納容器 0.P. m)




図 4-1 (15/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉格納容器 O.P. m)




図 4-1 (16/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉压力容器 O.P. m)




図 4-1 (17/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 炉心支持板 0.P. m)




図 4-1 (18/18) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉压力容器底部 0.P. m)




図 4-2 (1/18) 応答比率

(基準地震動 $S_s - D_2$, 水平方向, 原子炉しゃへい壁 O.P. m)




図 4-2 (2/18) 応答比率

(基準地震動 $S_s - D_2$, 水平方向, 原子炉しゃへい壁 O.P. m)




図 4-2 (3/18) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉しゃへい壁 O.P. m)




図 4-2 (4/18) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉しゃへい壁 O.P. m)




図 4-2 (5/18) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-2 (6/18) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-2 (7/18) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-2 (8/18) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-2 (9/18) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-2 (10/18) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉格納容器 0.P. m)




図 4-2 (11/18) 応答比率

(基準地震動 $S_s - D_2$ ，水平方向，原子炉格納容器 O.P. m)




図 4-2 (12/18) 応答比率

(基準地震動 $S_s - D_2$ ，水平方向，原子炉格納容器 O.P. m)




図 4-2 (13/18) 応答比率

(基準地震動 $S_s - D_2$ ，水平方向，原子炉格納容器 O.P. m)




図 4-2 (14/18) 応答比率

(基準地震動 $S_s - D_2$ ，水平方向，原子炉格納容器 O.P. m)




図 4-2 (15/18) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉格納容器 O.P. [] m)




図 4-2 (16/18) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉压力容器 O.P. [] m)




図 4-2 (17/18) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 炉心支持板 0.P. m)




図 4-2 (18/18) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 水平方向, 原子炉压力容器底部 0.P. m)




図 4-3 (1/16) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉しゃへい壁 0. P. m)




図 4-3 (2/16) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉しゃへい壁 0. P. m)




図 4-3 (3/16) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉しゃへい壁 0.P. m)




図 4-3 (4/16) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉しゃへい壁 0.P. m)




図 4-3 (5/16) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-3 (6/16) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-3 (7/16) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-3 (8/16) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-3 (9/16) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-3 (10/16) 床応答スペクトル
 (基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉格納容器 0.P. m)




図 4-3 (11/16) 床応答スペクトル

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉格納容器 0.P. m)




図 4-3 (12/16) 床応答スペクトル

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉格納容器 0.P. m)




図 4-3 (13/16) 床応答スペクトル

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉格納容器 O.P. m)




図 4-3 (14/16) 床応答スペクトル

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉格納容器 O.P. m)




図 4-3 (15/16) 床応答スペクトル

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉格納容器 0.P. m)




図 4-3 (16/16) 床応答スペクトル

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉圧力容器 0.P. m)




図 4-4 (1/16) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉しゃへい壁 O.P. m)




図 4-4 (2/16) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉しゃへい壁 O.P. m)




図 4-4 (3/16) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉しゃへい壁 0.P. m)




図 4-4 (4/16) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉しゃへい壁 0.P. m)




図 4-4 (5/16) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-4 (6/16) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-4 (7/16) 応答比率

(基準地震動 S_s-D2, 鉛直方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-4 (8/16) 応答比率

(基準地震動 S_s-D2, 鉛直方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-4 (9/16) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉本体の基礎 0.P. m)




図 4-4 (10/16) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉格納容器 0.P. m)




図 4-4 (11/16) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉格納容器 O.P. m)




図 4-4 (12/16) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉格納容器 O.P. m)




図 4-4 (13/16) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉格納容器 O.P. m)




図 4-4 (14/16) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉格納容器 O.P. m)




図 4-4 (15/16) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉格納容器 0. P. m)




図 4-4 (16/16) 応答比率

(基準地震動 S s - D 2, 鉛直方向, 原子炉圧力容器 0. P. m)