

大間原子力発電所 敷地の地質・地質構造(コメント回答 その14)  
(6/25 審査会合資料からの変更点リスト)

ページ	内容
<b>① 規則の解釈別記1に照らしたシーム S-11 の評価 [コメント S2-145]</b>	
3-79, 3-247 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ シーム S-11 の基準適合性の評価にあたり, シーム S-11 として区別せずに評価</li> <li>・ 上記に伴い, 深部と地表付近のシーム S-11 を取り止め, 評価対象として「変状弱面」も取り止め</li> </ul>
3-166, 3-167	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「ps-1 等の評価上の分布範囲」を, 変状が分布し, シーム S-11 の上下盤に強風化部が確認される ps-1 等が分布する範囲として設定</li> </ul>
<b>② シーム S-11 の分布</b>	
3-84, 3-85	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ シーム S-11 の平面分布について, 粘土質の薄層が認められる部分の分布範囲を, シーム S-11 の分布する範囲として表示</li> </ul>
3-85, 3-204 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上記に伴い, シーム S-11 の第四系逢着形状を精緻化するため, 地形図を原地形に変更</li> </ul>
3-85, 3-97	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ シーム S-11 が断続的に分布することからシーム全体が動かない等, 評価につながるよう記載を適正化</li> </ul>
<b>③ 変状の成因 [コメント S2-148, 149]</b>	
3-175~3-201	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 変状の成因として, 形成要因とメカニズムとに説明の構成を変更</li> </ul>
3-181~3-191	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 可能性として考えられる形成要因について, 文献による事例, 大間地点のトレンチ等との対比の説明充実</li> </ul>
3-186, 3-187, 補 10-31~10-41	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ボーリング調査結果, 法面観察の結果及び追加した薄片観察の結果により, 風化による膨張を示唆するデータの有無を検討</li> </ul>
3-186, 3-187, 補 10-31~10-41	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 風化による体積変化の検討について, サマリーを本編資料に整理し, 検討の全体の記載は補足説明資料に移動</li> </ul>
<b>④ 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布するシーム S-11 付近の岩盤性状 [コメント S2-146, 147]</b>	
3-204, 3-205	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ シーム S-11 が cf-3断層に切断され後期更新世以降の活動のない範囲を提示</li> </ul>
3-210~3-225	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重要施設基礎地盤のシーム S-11 の分布と風化部との位置関係について, 側壁地質図及びそれらの根拠データを整理</li> </ul>
3-238~3-239	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 物理的・化学的風化の岩盤性状の指標を統計処理し, 風化区分ごとに平均値±1σ と整理し, 重要施設基礎地盤の岩盤性状と比較</li> </ul>
3-228~3-237	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各試料採取位置での分析値を, 位置図と結果グラフがセットになるようレイアウトを整理</li> </ul>
3-241~3-243	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 分析値の重要施設側壁での水平方向の変化(ホライズン)を, 折れ線グラフに整理</li> </ul>
補 13-18~13-29	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重要施設付近でデータを追加取得するとともに, MB・CEC・XRD のデータを掲載</li> </ul>
<b>⑤ その他</b>	
1-3~1-6, 1-36 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>⑤-1 配置変更</li> <li>・ 重要施設の配置計画を変更</li> </ul>
iv, (1)~(5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>⑤-2 抜粋版・目次</li> <li>・ 本日の説明要旨を抜粋版として整理するとともに, 目次にて説明範囲を明記</li> </ul>
3-203~3-245 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>⑤-3 文字量減</li> <li>・ タイトル*, まとめ, 文字量の多い箇所に対し, 必要な記載を精査, 見やすい資料となるよう見直し ※「本日のご説明範囲」としていない「3.3.3.1」及び「3.3.3.2」についても, サブタイトルを精査, 見直し</li> </ul>
3-36, 3-156 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>⑤-4 記載の適正化</li> <li>・ 調査段階に応じた調査精度を記載するなど, 丁寧な記載になるよう自主的に精査</li> </ul>