

三原燃第22-0057号

令和4年4月27日

原子力規制委員会 殿

住 所 茨城県那珂郡東海村舟石川622番地1  
事業所名 三菱原子燃料株式会社  
役 職 代表取締役社長 大和矢 秀成

三菱原子燃料株式会社 安全実績指標の報告について（令和3年度）

原子力規制検査等に関する規則第五条に基づき、三菱原子燃料株式会社の令和3年度における安全実績指標を別紙のとおり報告いたします。

別紙：三菱原子燃料株式会社における放射線安全に係る安全実績指標（PI）について

以上

(別紙)

三菱原子燃料株式会社における放射線安全に係る安全実績指標 (PI) について

1. 放射性廃棄物の過剰放出件数 : 0 件

気体/液体 (加工施設)	排気口、排水口等の名称	過剰放出件数 (PI 値)
気体	転換工場 排気口	0
	成型工場 排気口	0
	第 1 廃棄物処理所 排気口	0
	シリンダ洗浄棟 排気口	0
	加工棟 排気口	0
	第 3 核燃料倉庫 排気口	0
液体	排水ポンド	0
	廃液処理設備(1)排水口※1	0
備考		

(注) PI 値が 1 以上となった場合は、その理由を備考欄に記載する。

※1 : 廃液処理設備(1)排水口の排水は、排水ポンドからの排水に含まれる。

2. 被ばく線量が線量限度を超えた件数 : 0 件

3. 事故故障等の報告基準の実効線量 (5mSv) を超えた計画外の被ばく発生件数 : 0 件