

熊原第 2 2 - 0 0 9 号

令和 4 年 5 月 1 1 日

原子力規制委員会 殿

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目 3 3 番 5 号

原子燃料工業株式会社

代表取締役社長

伊藤 義章

熊取事業所 安全実績指標の報告について（令和 3 年度）

原子力規制検査等に関する規則第五条に基づき、熊取事業所の令和 3 年度における安全実績指標を別紙のとおり報告いたします。

別紙：令和 3 年度の熊取事業所における放射線安全に係る安全実績指標（P I）について
以上

(別紙)

令和3年度の熊取事業所における放射線安全に係る安全実績指標(PI)について

1. 放射性廃棄物の過剰放出件数：0件

気体/液体 (事業区分)	排気口、排水口等の名称	過剰放出件数 (PI値)
気体 (加工施設)	排気口(1)	0件
	排気口(2)	0件
液体 (加工施設)	排水口(1)	0件
	排水口(2)	0件
	一般排水口	0件
備考		

(注) PI値が1以上となった場合は、その理由を備考欄に記載する。

2. 被ばく線量が線量限度を超えた件数：0件

3. 事故故障等の報告基準の実効線量(5mSv)を超えた計画外の被ばく発生件数：0件