

定期事業者検査報告
(定期事業者検査終了時)

電原設第21号
2022年7月28日

原子力規制委員会 殿

広島県広島市中区小町4番33号
中国電力株式会社
代表取締役社長執行役員
瀧本 夏彦

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の16第3項の規定により次のとおり定期事業者検査について報告します。

氏名又は名称及び住所並びに法人 にあっては、その代表者の氏名	名 称 中国電力株式会社 住 所 広島県広島市中区小町4番33号 代表者の氏名 瀧本 夏彦
発電用原子炉を設置した工場 又は事業所の名称及び所在地	名 称 島根原子力発電所 所在地 島根県松江市鹿島町片匂
検査に係る発電用原子炉施設の 種類及び施設番号	第1号機 当該発電用原子炉施設の種類は、別紙-1のとおり
検査の実績又は予定の概要	実 績 自：2022年 2月18日 至：2022年 7月25日 検査の実績については、別紙-2のとおり

別紙－1 当該発電用原子炉施設の種類

発電用原子炉施設の 種類及び施設番号	第1号機 原 子 炉 本 体 // 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 // 原子炉冷却系統施設 // 放射性廃棄物の廃棄施設 // 放射線管理施設 // 原子炉格納施設 // その他原子炉の附属施設 // その他主要施設
-----------------------	---

別紙－２ 定期事業者検査の実績

定期事業者検査名	今回の実績		備考
	※1	※2	
燃料取替機機能確認検査	—	●	終了日：2022年6月28日
原子炉建物天井クレーン機能確認検査	—	●	終了日：2022年3月24日
監視機能確認検査（使用済燃料貯蔵プール水位）	—	●	終了日：2022年5月25日
燃料プール冷却系運転性能検査	—	●	終了日：2022年5月12日
廃液濃縮器運転性能検査	—	●	終了日：2022年7月22日
減容機運転状態確認検査	—	●	終了日：2022年4月12日
エリア・プロセスモニタ機能確認検査	—	●	終了日：2022年7月15日
換気空調系運転状態確認検査	—	●	終了日：2022年6月3日
非常用ディーゼル発電機運転性能検査	—	●	終了日：2022年6月7日
蓄電池運転性能検査	—	●	終了日：2022年6月2日
原子炉補機冷却系運転状態確認検査	—	●	終了日：2022年4月14日
非常用照明機能確認検査	—	●	終了日：2022年7月5日
消火設備機能確認検査	—	●	終了日：2022年7月25日
建物外観検査	—	●	終了日：2022年5月25日
γ遮蔽壁外観検査	—	●	終了日：2022年4月13日
除染区域外観検査	—	●	終了日：2022年2月18日
使用済燃料貯蔵プール外観検査	—	●	終了日：2022年4月6日
復水貯蔵タンク外観検査	—	●	終了日：2022年7月22日
排気筒外観検査	—	●	終了日：2022年6月30日
機器ドレン系外観検査	—	●	終了日：2022年6月9日
床ドレン・再生廃液系外観検査	—	●	終了日：2022年4月11日
シャワドレン系外観検査	—	●	終了日：2022年3月17日
復水器冷却水放水口外観検査	—	●	終了日：2022年5月31日
補助サージタンク外観検査	—	●	終了日：2022年6月28日
固体廃棄物処理設備外観検査	—	●	終了日：2022年6月10日

今回の定期事業者検査実績（●：実績 —：実績なし）

※1：先行実施検査（前回の検査終了以降当該検査開始までに実施した検査）

※2：当該検査開始～当該検査終了までの期間