

1. 件 名：新規制基準適合性審査に係る資料提出（女川2号炉）
2. 日 時：令和4年7月20日 16時05分～16時10分
3. 場 所：原子力規制庁 8階北会議室
4. 出席者

原子力規制庁：

新基準適合性審査チーム

岩崎安全審査官、伊藤原子力規制専門員

事業者：

東北電力株式会社

原子力本部 原子力部 副長 他2名

東京電力ホールディングス株式会社

原子力運営管理部 保安管理グループ チームリーダー 他1名

5. 要旨

- (1) 東北電力株式会社から、女川原子力発電所2号炉の新規制基準適合性に関する保安規定変更認可申請書について、補足説明資料の一部が提出された。また、東京電力ホールディングス株式会社から、保安規定変更に係る基本方針（BWR）について補足説明資料が提出された。
- (2) 原子力規制庁から、本日提出のあった補足説明資料も含めて引き続き確認するとともに、必要に応じて指摘等を行っていく旨を伝えた。
- (3) 東北電力株式会社及び東京電力ホールディングス株式会社から、了解した旨の回答があった。

6. その他

提出資料

- ・ 保安規定変更に係る基本方針（BWR）について
- ・ 保安規定変更に係る基本方針 変更前後比較表
- ・ 保安規定変更に係る基本方針（BWR）
- ・ 女川原子力発電所2号炉 上流文書（設置変更許可）から保安規定への記載方針について
- ・ 女川原子力発電所2号炉 保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定への記載方針について
- ・ 女川原子力発電所2号炉 大容量送水ポンプ（タイプⅠ，タイプⅡ）に関するLCO等について
- ・ 女川原子力発電所2号炉 保安規定における代替措置の考え方について
- ・ 女川原子力発電所2号炉 運転上の制限を満足していることを確認する

ための事項について

- ・ 女川原子力発電所2号炉 原子炉建屋ブローアウトパネル及び閉止装置の運用について
- ・ 女川原子力発電所2号炉 原子炉格納容器フィルタベント系及び代替循環冷却系の運用について
- ・ 女川原子力発電所2号炉 高圧代替注水系の運用について
- ・ 女川原子力発電所2号炉 復水貯蔵タンク水位の維持管理について
- ・ 女川原子力発電所2号炉 補助パラメータの運用について
- ・ 女川原子力発電所2号炉 適用される原子炉の状態の考え方について
- ・ 女川原子力発電所2号炉 新規制基準保安規定変更に係る論点の整理について
- ・ 東北電力女川原子力発電所新規制基準保安規定審査スケジュール（案）
- ・ 女川原子力発電所2号炉 LCO, AOT及びサーベランスの設定
- ・ 女川原子力発電所2号炉 重大事故等対処設備に関わるサーベイランスの実施方法及び確認について
- ・ 女川原子力発電所2号炉 地下水位低下設備に関するLCO等について
- ・ 女川原子力発電所2号炉 新規制基準に係る保安規定変更認可申請の補正について
- ・ 女川原子力発電所2号炉 原子炉施設保安規定変更に係る説明資料（66条 先行BWRプラントとの比較表）