

定期事業者検査報告書
(定期事業者検査開始時)

原発本第148号

令和5年1月13日

原子力規制委員会 殿

福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
九州電力株式会社
代表取締役 池 辺 和 弘
社長執行役員

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の16第3項の規定により次のとおり定期事業者検査について報告します。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名称 九州電力株式会社 住所 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号 代表者の氏名 池 辺 和 弘
発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地	名称 川内原子力発電所 所在地 鹿児島県薩摩川内市久見崎町
検査に係る発電用原子炉施設の種類及び施設番号	第1号機 電気出力 890,000kW 熱出力 2,660,000kWt 当該発電用原子炉施設の種類は、別紙-1のとおり
検査の実績又は予定の概要	予定 令和5年2月16日～令和5年5月19日 (原子炉起動：令和5年4月21日 並列日：令和5年4月23日) 検査の計画及び実績については、別紙-2のとおり

<p>発電用原子炉施設の 種類及び施設番号</p>	<p>第 1 号機 原 子 炉 本 体</p> <p>〃 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設</p> <p>〃 原子炉冷却系統施設</p> <p>〃 計測制御系統施設</p> <p>〃 放射性廃棄物の廃棄施設</p> <p>〃 放射線管理施設</p> <p>〃 原子炉格納施設</p> <p>〃 その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備 常用電源設備 補助ボイラー 火災防護設備</p>
-------------------------------	--

定期事業者検査名	今回の計画及び実績			備考
	※1	※2	※3	
クラス1機器供用期間中検査	—	○	—	
燃料集合体外観検査	—	○	—	
燃料集合体炉内配置検査	—	○	—	
原子炉停止余裕検査	—	—	○	
クラス2機器供用期間中検査	—	○	—	
蒸気発生器伝熱管体積検査	—	○	—	
蒸気発生器伝熱管変形検査	△	△	△	該当検査なし (設備の相違)
加圧器安全弁機能検査	—	○	—	
加圧器安全弁漏えい検査	—	○	—	
加圧器安全弁分解検査	—	○	—	
加圧器逃がし弁機能検査	—	○	—	
加圧器逃がし弁漏えい検査	—	○	—	
加圧器逃がし弁分解検査	—	○	—	
加圧器逃がし弁元弁機能検査	—	○	—	
原子炉補機冷却系機能検査	—	○	—	
非常用炉心冷却系機能検査	—	○	—	
非常用炉心冷却系ポンプ分解検査	—	○	—	
非常用炉心冷却系主要弁分解検査	—	○	—	
補助給水系機能検査	—	○	—	
補助給水系ポンプ分解検査	—	—	—	今回計画なし
主蒸気安全弁機能検査	—	○	—	
主蒸気安全弁漏えい検査	—	—	—	今回計画なし
主蒸気逃がし弁機能検査	—	○	—	
主蒸気逃がし弁漏えい検査	—	○	—	
主蒸気隔離弁機能検査	—	○	—	
制御棒駆動系機能検査	—	○	—	
ほう酸ポンプ分解検査	—	—	—	今回計画なし
制御用空気圧縮系機能検査	—	○	—	
安全保護系機能検査	—	○	—	
安全保護系設定値確認検査	—	○	—	
プラント状態監視設備機能検査	—	○	—	
燃料取扱装置機能検査	—	○	—	
原子炉格納容器循環系フィルター性能検査	△	△	△	該当検査なし (設備の相違)
アニュラス循環排気系機能検査	—	○	—	
アニュラス循環排気系フィルター性能検査	—	○	—	
中央制御室非常用循環系機能検査	—	○	—	
中央制御室非常用循環系フィルター性能検査	—	○	—	
気体廃棄物処理系機能検査	—	○	—	
原子炉格納容器全体漏えい率検査	—	—	—	今回計画なし
原子炉格納容器局部漏えい率検査	—	○	—	
原子炉格納容器隔離弁機能検査	—	○	—	
原子炉格納容器隔離弁分解検査	—	○	—	

今回の定期事業者検査計画及び実績 (○：計画 ●：実績 —：計画なし)

※1：先行実施検査（前回の検査終了以降当該検査開始までに実施した検査）

※2：当該検査開始～原子炉起動前の期間

※3：原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の計画及び実績			備考
	※1	※2	※3	
原子炉格納容器真空逃がし弁機能検査	—	○	—	
原子炉格納容器安全系機能検査	—	○	—	
原子炉格納容器安全系ポンプ分解検査	—	○	—	
原子炉格納容器安全系主要弁分解検査	—	—	—	今回計画なし
原子炉格納容器水素再結合装置機能検査	—	○	—	
アイスコンデンサ機能検査				該当検査なし (設備の相違)
非常用予備発電装置機能検査(ディーゼル発電機の作動検査)	—	○	—	
非常用予備発電装置機能検査(ディーゼル発電機定格容量検査)	—	○	—	
非常用ディーゼル発電機分解検査	—	○	—	
総合負荷性能検査	—	—	○	
ほう酸ポンプ機能検査	—	○	—	
タービンバイパス弁機能検査	—	○	—	
野外モニタ機能検査	—	○	—	
液体廃棄物処理系機能検査	○	—	○	
固体廃棄物処理系焼却炉機能検査	—	—	—	2号機で実施
流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能検査	—	○	—	
充てんポンプ冷却材補給系機能検査				該当検査なし (設備の相違)
化学体積制御系充てんポンプ分解検査				該当検査なし (設備の相違)
計測制御系機能検査	—	—	○	
計測制御系監視機能検査	○	○	—	
原子炉の停止制御回路健全性確認検査	—	○	—	
燃料取扱設備検査	—	○	—	
放射線監視装置機能検査	—	○	—	
1次系換気空調設備検査	●	○	—	
格納容器サンプル水位上昇率測定装置及び格納容器内凝縮液量測定装置漏えい検出器機能検査	—	○	—	
原子炉格納容器供用期間中検査	—	—	—	今回計画なし
炉物理検査	—	○	○	
1次系ポンプ機能検査	●	○	—	
1次系弁検査	●	○	—	
1次系安全弁検査	●	○	—	
1次系逆止弁検査	●	—	—	終了日:令和4年12月2日
1次系真空破壊弁検査	—	—	—	今回計画なし
1次系破壊板検査	●	—	—	終了日:令和4年11月24日
1次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査	—	○	—	
1次系熱交換器検査	—	○	—	
1次冷却材ポンプ機能検査	—	○	○	
1次系換気空調設備検査(換気空調系の分解等)	—	○	—	

今回の定期事業者検査計画及び実績 (○: 計画 ●: 実績 —: 計画なし)
 ※1: 先行実施検査 (前回の検査終了以降当該検査開始までに実施した検査)
 ※2: 当該検査開始～原子炉起動前の期間
 ※3: 原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の計画及び実績			備考
	※1	※2	※3	
燃料取扱設備検査(動作・インターロック試験等)	—	○	—	
液体廃棄物処理系設備検査	—	○	—	
固体廃棄物処理系設備検査				該当検査なし (設備の相違)
クラス2管(原子炉格納容器内)特別検査	—	○	—	
アイスコンデンサ検査				該当検査なし (設備の相違)
水素再結合装置検査				該当検査なし (設備の相違)
耐震健全性検査	—	○	—	
構造健全性検査	—	○	—	
プレストレストコンクリート格納容器供用期間中検査				該当検査なし (設備の相違)
核計装設備検査	—	○	○	
制御棒クラスタ動作検査	—	○	—	
制御棒クラスタ検査	—	○	—	
制御棒位置指示装置設定値検査	—	○	—	
炉内計装用シンプルチューブ体積検査	—	○	—	
安全保護系機能検査(パーミッシブロジック検査)				(安全保護系機能検査 で実施)
インバータ機能検査	●	○	—	
総合インターロック検査	—	○	—	
レストレイント検査	—	—	—	今回計画なし
液体廃棄物処理系アスファルト固化設備機能検査	—	—	—	2号機で実施
乾燥造粒装置・セメントガラス固化装置機能検査				該当検査なし (設備の相違)
廃樹脂処理装置運転性能検査				該当検査なし (設備の相違)
固体廃棄物処理系溶融炉運転性能検査				該当検査なし (設備の相違)
流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び 警報装置機能検査(最終の流入サンプル)	—	—	—	(流体状の放射性廃棄物 の漏えいの検出装置 及び警報装置機能検査 で実施)
2次系ポンプ分解検査	—	○	—	
2次系ポンプ機能検査	—	○	—	
2次系弁検査	—	—	—	今回計画なし
2次系安全弁検査	—	○	—	
2次系容器検査	—	○	—	
2次系熱交換器検査	—	○	—	
2次系配管検査	—	○	○	
蒸気タービン開放検査	—	○	—	
蒸気タービン性能検査	—	○	○	
補助ボイラー開放検査	●	—	—	終了日:令和4年10月14日
補助ボイラー性能検査	●	—	—	終了日:令和4年11月2日
補助ボイラー設備検査	●	—	—	終了日:令和4年11月2日

今回の定期事業者検査計画及び実績(○:計画 ●:実績 —:計画なし)

※1: 先行実施検査(前回の検査終了以降当該検査開始までに実施した検査)

※2: 当該検査開始～原子炉起動前の期間

※3: 原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の計画及び実績			備考
	※1	※2	※3	
非常用予備発電機付属設備検査	—	○	—	
主蒸気・主給水配管検査	—	○	—	
蒸気タービン附属設備機能検査	—	—	○	
化学体積制御系機能検査	—	—	○	
加圧型軽水炉の一次系圧力バウンダリにおけるNi基合金使用部位にかかる検査	—	—	—	(クラス1機器供用期間中検査で実施)
重大事故等クラス1機器供用期間中検査	—	○	—	
重大事故等クラス2機器供用期間中検査	—	○	—	
使用済燃料貯蔵槽冷却浄化系機能検査	—	○	—	
その他原子炉注水系ポンプ分解検査	—	○	—	
その他原子炉注水系主要弁分解検査	—	○	—	
その他原子炉注水系機能検査	—	○	—	
最終ヒートシンク熱輸送設備作動検査	—	○	—	
重大事故時安全停止回路機能検査	—	○	—	
プロセスモニタ機能検査	—	○	—	
エリアモニタ機能検査	—	○	—	
緊急時制御室給気系機能検査	—	○	—	
緊急時対策所非常用空気浄化系機能検査	○	—	—	緊急時対策所非常用循環系機能検査より名称変更
緊急時制御室給気系フィルター性能検査	—	○	—	
緊急時対策所非常用空気浄化系フィルター性能検査	○	—	—	緊急時対策所非常用循環系フィルター性能検査より名称変更
中央制御室の居住性確認検査	—	—	—	今回計画なし
緊急時制御室の居住性確認検査	—	○	—	
緊急時対策所の居住性確認検査	○	—	—	
圧力逃がし系作動検査	—	○	—	
圧力逃がし系フィルター性能検査	—	—	—	今回計画なし
可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査	—	—	—	今回計画なし
その他非常用発電装置の分解検査	—	—	—	今回計画なし
その他非常用発電装置の機能検査	—	○	—	
直流電源系機能検査	—	○	—	
直流電源系作動検査	—	○	—	
その他非常用発電装置の付属設備検査				該当検査なし(設備の相違)
可搬型重大事故等対処設備機能検査	●	—	—	終了日:令和4年12月14日
可搬型注水等設備機能検査	●	—	—	終了日:令和4年11月8日
可搬型代替電源設備検査	●	—	—	終了日:令和4年11月9日
重大事故等クラス3機器漏えい検査	●	—	—	終了日:令和4年12月14日

今回の定期事業者検査計画及び実績 (○: 計画 ●: 実績 —: 計画なし)

※1: 先行実施検査 (前回の検査終了以降当該検査開始までに実施した検査)

※2: 当該検査開始～原子炉起動前の期間

※3: 原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

添 付 書 類

- 添付書類一 定期事業者検査の計画
- 添付書類二 発電用原子炉及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管理の目標
- 添付書類三 施設管理の実施に関する計画
- 添付書類四 定期事業者検査の判定方法（一定の期間を含む）
- 添付書類五 前回の定期事業者検査報告内容(添付書類二、三、四)からの変更内容
- 添付書類六 前回の定期事業者検査報告内容(添付書類二及び三)についての評価結果（保全の有効性評価の結果に関する説明書）
- 添付書類七 定期事業者検査の判定方法(一定の期間に限る)を変更した場合の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第五十六条第三項各号の事項について

添付書類一 定期事業者検査の計画

川内原子力発電所

第1号機

第27回定期事業者検査計画書

目 次

1. 定期事業者検査の計画工程	1
-----------------------	---

1. 定期事業者検査の計画工程

定期事業者検査（実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第55条第1項の時期に行う定期事業者検査）については、次の期間で実施する。

(1) 定期事業者検査の工程

自 令和5年 2月16日

至 令和5年 5月19日

（原子炉起動は 令和5年 4月21日）

（並列日は 令和5年 4月23日（解列から並列まで67日間））

(2) 当該定期事業者検査期間中に実施する工事

定期事業者検査の工程に直接影響する工事はなし。

(3) 当該定期事業者検査期間中に実施する定期事業者検査の項目

本文（別紙-2）に記載。

(4) 前回の定期事業者検査からの変更点

緊急時対策所に係る検査項目を設定。

定期事業者検査工程表

別紙 定期事業者検査工程表 (第1号機第27回定期事業者検査) (2/3)

No.	要領書 番号	主要工程	2023年2月																															2023年3月																															2023年4月																															2023年5月																															備考																															
			日																															日																															日																															日																																																														
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																																																														
			1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																																																														
			1 2																															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																																																														
50	SNI-73-N2	計測制御系監視機能検査	通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																																																														
	欠番	計測制御系監視機能検査	該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																																																														
51	SNI-73-4	計測制御系監視機能検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
52	SNI-74	原子炉の停止制御回路健全性確認検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
53	SNI-75	燃料取扱設備検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
54	SNI-77-1	放射線監視装置機能検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	放射線監視装置機能検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
55	SNI-77-2	放射線監視装置機能検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	放射線監視装置機能検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
56	SNI-78-1	1次系換気空調設備検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
57	SNI-78-N1	1次系換気空調設備検査	通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																																																														
	欠番	1次系換気空調設備検査	今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																																																														
58	SNI-78-N3	1次系換気空調設備検査	通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																																																														
	欠番	1次系換気空調設備検査	今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																																																														
59	SNI-79	格納容器サンパ水位上昇率測定装置及び格納容器内凝縮液量測定装置漏えい検出器機能検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	原子炉格納容器供用期間中検査	今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																																																														
60	SNI-81-1	炉物理検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	炉物理検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
61	SNI-84-1	1次系ポンプ機能検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	1次系ポンプ機能検査	通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																																																														
62	SNI-85-1	1次系弁検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	1次系弁検査	通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																																																														
63	SNI-86-N1	1次系安全弁検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	1次系安全弁検査	今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																																																														
64	SNI-86-2	1次系安全弁検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	1次系安全弁検査	通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																																																														
65	SNI-87-N1	1次系逆止弁検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	1次系逆止弁検査	今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																																																														
66	SNI-89-N1	1次系破壊板検査	通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																																																														
	欠番	1次系破壊板検査	今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																																																														
67	SNI-91	1次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
68	SNI-92	1次系熱交換器検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
69	SNI-93	1次冷却材ポンプ機能検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
70	SNI-94	1次系換気空調設備検査(換気空調系の分解等)	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
71	SNI-95	燃料取扱設備検査(動作・インターロック試験等)	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
72	SNI-97	液体廃棄物処理系設備検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	固体廃棄物処理系設備検査	該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																																																														
73	SNI-99	クラス2管(原子炉格納容器内)特別検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	アイスコンデンサ検査	該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																																																														
	欠番	水素再結合装置検査	該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																																																														
74	SNI-103-1	耐震健全性検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
75	SNI-103-2	耐震健全性検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
76	SNI-104	構造健全性検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	プレレストコンクリート格納容器供用期間中検査	該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																																																														
77	SNI-106	核計装設備検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
78	SNI-107	制御棒クラスタ動作検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
79	SNI-108	制御棒クラスタ検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
80	SNI-109	制御棒位置指示装置設定値検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
81	SNI-110	炉内計装用シンプルチューブ体積検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	安全保護系機能検査(バーミッシュロジック検査)	SNI-33で実施																															SNI-33で実施																															SNI-33で実施																															SNI-33で実施																																																														
82	SNI-112-1	インバータ機能検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
83	SNI-112-2	インバータ機能検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	インバータ機能検査	通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																															通常運転時に実施																																																														
84	SNI-113	総合インターロック検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	レストレイント検査	今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																																																														
	欠番	液体廃棄物処理系アスファルト固化設備機能検査	2号機で実施																															2号機で実施																															2号機で実施																															2号機で実施																																																														
	欠番	乾燥造粒装置・セメントガラス固化装置機能検査	該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																																																														
	欠番	腐蝕脂処理装置運転性能検査	該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																																																														
	欠番	固体廃棄物処理系溶融炉運転性能検査	該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																															該当検査なし(設備の相違)																																																														
	欠番	流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能検査(最終の流入サンプル)	SNI-69で実施																															SNI-69で実施																															SNI-69で実施																															SNI-69で実施																																																														
85	SNI-121-1	2次系ポンプ分解検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
86	SNI-121-2	2次系ポンプ分解検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
87	SNI-122-1	2次系ポンプ機能検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
88	SNI-122-2	2次系ポンプ機能検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
	欠番	2次系ポンプ機能検査	今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																																																														
	欠番	2次系弁検査	今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																															今回の実施計画なし																																																														
89	SNI-124	2次系安全弁検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														
90	SNI-125	2次系容器検査	▽																															▽																															▽																															▽																																																														

添付書類二 発電用原子炉及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管理の目標

川内原子力発電所

第1号機

保全活動管理指標

1. 保全活動管理指標

保全の有効性を監視、評価するために、保全重要度を踏まえ、「プラントレベル」及び「系統レベル」の保全活動管理指標及びその目標値を別紙のとおり設定する。

保全活動管理指標

1. プラントレベル

項目	目標値
計画外自動・手動停止回数	1回／7000 臨界時間未満
計画外出力変動回数	2回／7000 臨界時間未満
工学的安全施設の計画外作動回数	1回未満

2. 系統レベル

系統名	要求機能	予防可能故障回数目標値	非待機時間目標値	備考
1次冷却材系統	原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 (PS-1)	<1回/サイクル	—	
	原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 (MS-1)	<1回/サイクル	—	
	原子炉圧力上昇の緩和機能 (MS-3)	<2回/サイクル	<72時間/2サイクル/基	
	安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能 (PS-2)	<1回/サイクル	—	
	異常状態の緩和機能 (MS-2)	<1回/サイクル	<72時間/2サイクル/基	
	事故時のプラント状態の把握機能 (PAM機能) (MS-2)	<2回/サイクル	—	
化学体積制御系統	未臨界維持機能(充てんライン経由) (MS-1)	<1回/サイクル	【系統共通箇所以外】 <240時間/2サイクル	
	未臨界維持機能(ほう酸注入タンク経由ほう酸水を原子炉へ注入) (MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <240時間/2サイクル	
	炉心冷却機能 (MS-1)		Bトレイン <240時間/2サイクル	
	原子炉冷却材を内蔵する機能(ただし、原子炉冷却材圧力バウンダリから除外されている計装等の小口径のもの及びバウンダリに直接接続されていないものは除く) (PS-2)	<1回/サイクル	—	
	異常状態の緩和機能 (MS-2)	<2回/サイクル	<240時間/2サイクル/基	
	事故時のプラント状態の把握機能 (PAM機能) (MS-2)	<2回/サイクル	—	
安全注入系統	炉心冷却機能(安全注入ライン経由) (MS-1)	<1回/サイクル	【ほう酸注入タンク】 <1時間/2サイクル 【蓄圧注入系】 <1時間/2サイクル/基	
	未臨界維持機能(ほう酸注入タンク経由ほう酸水を原子炉へ注入) (MS-1)	<1回/サイクル	【ほう酸注入タンク】 <1時間/2サイクル	
	放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能(格納容器スプレイスへの供給機能) (MS-1)	<1回/サイクル	—	
	原子炉停止後の除熱機能、炉心冷却機能(余熱除去系統経由) (MS-1)	<1回/サイクル	—	
	原子炉冷却材を内蔵する機能(ただし、原子炉冷却材圧力バウンダリから除外されている計装等の小口径のもの及びバウンダリに直接接続されていないものは除く) (PS-2)	<2回/サイクル	—	
	燃料プール水の補給機能 (MS-2)	<2回/サイクル	—	
	未臨界維持機能(充てんライン経由) (MS-1)	<1回/サイクル	—	
	事故時のプラント状態の把握機能 (PAM機能) (MS-2)	<1回/サイクル	—	
余熱除去系統	原子炉停止後の除熱機能(MS-1)	<1回/サイクル	—	
	炉心冷却機能(MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <240時間/2サイクル Bトレイン <240時間/2サイクル	
	原子炉冷却材を内蔵する機能(ただし、原子炉冷却材圧力バウンダリから除外されている計装等の小口径のもの及びバウンダリに直接接続されていないものは除く) (PS-2)	<1回/サイクル	—	
	事故時のプラント状態の把握機能 (PAM機能) (MS-2)	<2回/サイクル	—	

系統名	要求機能	予防可能故障回数目標値	非待機時間目標値	備考
原子炉格納容器スプレイ系統	放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能 (MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <240時間/2サイクル Bトレイン <240時間/2サイクル 【よう素除去薬品タンク】 <72時間/2サイクル	
	事故時のプラント状態の把握機能(PAM機能) (MS-2)	<2回/サイクル	—	
原子炉補機冷却水系統	安全上特に重要な関連機能(MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <240時間/2サイクル Bトレイン <240時間/2サイクル	
	事故時のプラント状態の把握機能(直接関連系) (MS-2)	<1回/サイクル	—	
	事故時のプラント状態の把握機能(PAM機能) (MS-2)	<1回/サイクル	—	
制御用空気系統	安全上特に重要な関連機能 (MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <1時間/2サイクル Bトレイン <1時間/2サイクル	
	事故時のプラント状態の把握機能(PAM機能) (MS-2)	<2回/サイクル	—	
燃料取替用水系統	未臨界維持機能(MS-1)	<1回/サイクル	<1時間/2サイクル	
	炉心冷却機能、放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能(MS-1)			
	燃料プール水の補給機能(MS-2)	<2回/サイクル	【燃料取替用水タンク】 <1時間/2サイクル 【燃料取替用水タンク以外】 <240時間/2サイクル	
	事故時のプラント状態の把握機能(PAM機能) (MS-2)	<1回/サイクル	—	
燃料取扱設備	燃料を安全に取り扱う機能 (PS-2)	<2回/サイクル	—	
燃料取扱設備構築物	原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵する機能 (PS-2)	<2回/サイクル	—	
	燃料を安全に取り扱う機能 (PS-2)	<2回/サイクル	—	
換気空調設備 (格納容器給・排気系)	放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能(直接関連系) (MS-1)	<1回/サイクル	—	
換気空調設備 (アニュラス空気浄化系)	放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能 (MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <240時間/2サイクル Bトレイン <240時間/2サイクル	
	放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能(情報提供系) (MS-2)	<2回/サイクル	—	
換気空調設備(格納容器排気筒)	放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能(MS-1)	<1回/サイクル	—	

系統名	要求機能	予防可能故障回数目標値	非待機時間目標値	備考
換気空調設備 (安全補機室給・排気系)	放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能 (MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <240時間/2サイクル Bトレイン <240時間/2サイクル トレイン共通、2トレイン同時故障 <72時間/2サイクル	
	炉心冷却機能 (直接関連系) (MS-1) 未臨界維持機能 (直接関連系) (MS-1) 原子炉停止後の除熱機能 (直接関連系) (MS-1) 放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能 (直接関連系) (MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <240時間/2サイクル Bトレイン <240時間/2サイクル トレイン共通、2トレイン同時故障 <72時間/2サイクル	
	放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能 (情報提供系) (MS-2)	<2回/サイクル	-	
換気空調設備 (事故時サンプリングエリア給・排気系)	放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能 (直接関連系) (MS-1)	<1回/サイクル	<240時間/2サイクル	
換気空調設備 (補助給水ポンプ室換気系)	原子炉停止後の除熱機能 (直接関連系) (MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <240時間/2サイクル Bトレイン <240時間/2サイクル	
換気空調設備 (制御用空気圧縮機室換気系)	安全上特に重要な関連機能 (直接関連系) (MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <240時間/2サイクル Bトレイン <240時間/2サイクル	
換気空調設備 (安全補機開閉器室空調系)	安全上特に重要な関連機能 (直接関連系) (MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <8時間/2サイクル Bトレイン <8時間/2サイクル	
換気空調設備 (ディーゼル発電機室換気系)	安全上特に重要な関連機能 (直接関連系) (MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <240時間/2サイクル Bトレイン <240時間/2サイクル	
換気空調設備 (中央制御室空調系)	安全上特に重要な関連機能 (MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <720時間/2サイクル Bトレイン <720時間/2サイクル トレイン共通、2トレイン同時故障 <240時間/2サイクル	
	安全上特に重要な関連機能 (直接関連系) (MS-1)			
換気空調設備 (中央制御室非常用循環系)	安全上特に重要な関連機能 (MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <720時間/2サイクル Bトレイン <720時間/2サイクル トレイン共通、2トレイン同時故障 <240時間/2サイクル	
空調用冷水系統	安全上特に重要な関連機能 (直接関連系) (MS-1)	<1回/サイクル	Aトレイン <240時間/2サイクル Bトレイン <240時間/2サイクル	

系統名	要求機能	予防可能故障回数目標値	非待機時間目標値	備考
炉内構造物	炉心形状の維持機能（炉心支持機能）（PS-1）	<1回/サイクル	—	
	原子炉の緊急停止機能（制御棒クラスタ案内機能）（MS-1）	<1回/サイクル	—	
燃料集合体及び非核燃料炉心構成品	炉心形状の維持機能（PS-1）	<1回/サイクル	—	
	原子炉の緊急停止機能（MS-1）	<1回/サイクル	—	
	未臨界維持機能（MS-1）	<1回/サイクル	—	
原子炉格納施設	放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能（MS-1）	<1回/サイクル	<4時間/2サイクル/弁 <24時間/2サイクル/エアロック	
1次系サンプリング系統	事故時のプラント状態の把握機能（1次冷却材ほう素濃度サンプリング機能）（MS-2）	<2回/サイクル	—	
主蒸気系統	原子炉停止後の除熱機能（MS-1）	<1回/サイクル	【主蒸気安全弁】 <6時間/2サイクル/基 【主蒸気隔離弁】 <8時間/2サイクル/基 【主蒸気逃がし弁】 <168時間/2サイクル/基	
	異常状態の緩和機能（MS-2）	<2回/サイクル	<8時間/2サイクル/基	
主給水系統	原子炉停止後の除熱機能（MS-1）	<1回/サイクル	<72時間/2サイクル/基	
	異常状態の緩和機能（MS-2）	<2回/サイクル	<72時間/2サイクル/基	
補助給水系統	原子炉停止後の除熱機能（補助給水による除熱機能）（MS-1）	<1回/サイクル	【タービン動補助給水ポンプ】 <240時間/2サイクル 【電動補助給水ポンプAトレイン】 <240時間/2サイクル 【電動補助給水ポンプBトレイン】 <240時間/2サイクル 【復水タンク】 <168時間/2サイクル	
	事故時のプラント状態の把握機能（PAM機能）（MS-2）	<2回/サイクル	—	
蒸気発生器ブローダウン系統	原子炉停止後の除熱機能（直接関連系）（MS-1）	<1回/サイクル	<72時間/2サイクル/基	
原子炉補機冷却海水系統	安全上特に重要な関連機能（MS-1）	<1回/サイクル	Aトレイン <240時間/2サイクル Bトレイン <240時間/2サイクル	
	安全上特に重要な関連機能（間接関連系）（MS-3）	<2回/サイクル	<240時間/2サイクル	
	安全上特に重要な関連機能（情報提供系）（MS-2）	<2回/サイクル	—	
非常用ディーゼル発電機設備	安全上特に重要な関連機能（MS-1）	<1回/サイクル	<240時間/2サイクル/基	
所内電源系統（M/C、P/C）	安全上特に重要な関連機能（非常用母線）（MS-1）	<1回/サイクル	<8時間/2サイクル/母線	
	母線の保護・計量機能（非常用母線計器用変圧器・変流器）（MS-1）	<1回/サイクル	<6時間/2サイクル/チャンネル	
	安全上特に重要な関連機能（情報提供系）（MS-2）	<1回/サイクル	—	
所内電源系統（C/C）	安全上特に重要な関連機能（MS-1）	<1回/サイクル	<8時間/2サイクル/母線	
計装用電源系統	安全上特に重要な関連機能（安全系への無停電交流電源の供給）（MS-1）	<1回/サイクル	<2時間/2サイクル/母線	

系統名	要求機能	予防可能故障回数目標値	非待機時間目標値	備考
直流電源系統	安全上特に重要な関連機能（安全系への直流電源の供給）（MS-1）	<1回/サイクル	【直流母線】 <2時間/2サイクル/母線 【蓄電池】 <240時間/2サイクル/基 【蓄電池・充電器同時故障】 <2時間/2サイクル/基	
	安全上特に重要な関連機能（情報提供系）（MS-2）	<1回/サイクル	—	
所内保護・計量設備	安全上特に重要な関連機能（MS-1）	<1回/サイクル	<6時間/2サイクル/チャンネル	
	工学的安全施設及び原子炉停止系の作動信号の発生機能（MS-1）	<1回/サイクル	<6時間/2サイクル/チャンネル	
安全系ヒートトレース設備	未臨界維持機能（直接関連系）（MS-1）	<1回/サイクル	—	
制御棒駆動装置（機械系）	過剰反応度の印加防止機能（PS-1）	<1回/サイクル	—	
	原子炉の緊急停止機能（MS-1）	<1回/サイクル	—	
	未臨界維持機能（原子炉停止系のうち制御棒による系の直接関連系）（MS-1）	<1回/サイクル	—	
制御棒駆動装置（電気系）	原子炉の緊急停止機能（MS-1）	<1回/サイクル	【原子炉トリップ遮断器】 <1時間/2サイクル/トレイン	
	事故時のプラント状態の把握機能（PAM機能）（MS-2）	<2回/サイクル	—	
ディーゼル発電機始動空気系統	安全上特に重要な関連機能（MS-1）	<1回/サイクル	<240時間/2サイクル/基	
ディーゼル発電機燃料油系統	安全上特に重要な関連機能（MS-1）	<1回/サイクル	<240時間/2サイクル/基	
ディーゼル発電機潤滑油系統	安全上特に重要な関連機能（MS-1）	<1回/サイクル	<240時間/2サイクル/基	
ディーゼル発電機冷却水系統	安全上特に重要な関連機能（MS-1）	<1回/サイクル	Aトレイン <240時間/2サイクル Bトレイン <240時間/2サイクル	
気体廃棄物処理系統	原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって放射性物質を貯蔵する機能（PS-2）	<2回/サイクル	—	

系統名	要求機能	予防可能故障回数目標値	非待機時間目標値	備考
原子炉保護制御装置	工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 (MS-1)	<1回/サイクル	【原子炉保護系論理回路】 <6時間/2サイクル/トレイン 【原子炉保護系信号部】 <48時間/2サイクル/チャンネル (手動トリップ) <6時間/2サイクル/チャンネル (自動トリップ) (ただし、中間領域による自動トリップは <2時間/2サイクル/チャンネル) <1時間/2サイクル/チャンネル (インターロック)	
		<1回/サイクル	【工学的安全施設等作動論理回路】 <6時間/2サイクル/トレイン 【工学的安全施設等作動信号部】 <48時間/2サイクル/チャンネル (手動起動) <6時間/2サイクル/チャンネル (自動起動) <1時間/2サイクル/チャンネル (インターロック) 【ディーゼル発電機起動論理回路への信号発信】 <6時間/2サイクル/チャンネル 【中央制御室非常用循環系論理回路への信号発信】 <720時間/2サイクル/チャンネル	
	事故時のプラント状態の把握機能 (PAM機能) (MS-2)	<1回/サイクル	-	
炉外核計装装置	事故時のプラント状態の把握機能 (PAM機能) (MS-2)	<2回/サイクル	-	
エリア・プロセスモニタ装置	事故時のプラント状態の把握機能 (PAM機能) (MS-2)	<2回/サイクル	-	
中央制御室外原子炉停止盤	制御室外からの安全停止機能 (MS-2)	<2回/サイクル	<720時間/2サイクル	
原子炉補助建屋	安全上特に重要な関連機能 (MS-1)	<1回/サイクル	-	
取水路設備	安全上特に重要な関連機能 (MS-1)	<1回/サイクル	-	

系統名	要求機能	予防可能故障回数目標値	非待機時間目標値	備考
重大事故等対処設備	緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための設備 (SA-2)	<1回/サイクル	<720時間/2サイクル	
	1次系フィードアンドブリードをするための設備 (SA-2)	<1回/サイクル	充てん/高圧注入ポンプ <240時間/2サイクル 加圧器逃がし弁 <72時間/2サイクル	
	炉心注入をするための設備 (SA-2)	<1回/サイクル	炉心注入 - 代替炉心注入 (B充てん/高圧注入ポンプ) <720時間/2サイクル 代替炉心注入 (可搬型電動低圧注入ポンプ又は 可搬型ディーゼル注入ポンプ) <720時間/2サイクル 代替再循環運転 <72時間/2サイクル	
	1次冷却系統の減圧をするための設備 (SA-3)	<2回/サイクル	加圧器逃がし弁による減圧 <240時間/2サイクル	
	原子炉格納容器スプレイをするための設備 (SA-2)	<2回/サイクル	原子炉格納容器スプレイ - 代替原子炉格納容器スプレイ <720時間/2サイクル	
	原子炉格納容器内自然対流冷却をするための設備 (SA-2)	<1回/サイクル	原子炉格納容器内自然対流冷却 <720時間/2サイクル 移動式大容量ポンプ車による 原子炉格納容器内自然対流冷却 <720時間/2サイクル	
	蒸気発生器2次側による炉心冷却(注水)をするための設備 (SA-2)	<1回/サイクル	-	
	蒸気発生器2次側による炉心冷却(蒸気放出)をするための設備 (SA-2)	<1回/サイクル	<72時間/2サイクル	
	水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 (SA-3)	<1回/サイクル	水素濃度低減<72時間/2サイクル 水素濃度監視<720時間/2サイクル	
	水素爆発による原子炉補助建屋等の損傷を防止する等のための設備 (SA-3)	<2回/サイクル	<72時間/2サイクル	
	使用済燃料ピットの冷却等のための設備 (SA-3)	<2回/サイクル	-	
	発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 (SA-3)	<1回/サイクル	<240時間/2サイクル	
	重大事故等の収束に必要な水の供給設備 (SA-2)	<2回/サイクル	中間受槽、取水用水中ポンプ、 復水タンク補給用水中ポンプ <720時間/2サイクル 燃料代替用水タンク、復水タンク <72時間/2サイクル	
	電源設備	<1回/サイクル	電源設備 (変圧器車, 可搬型分電盤以外) <720時間/2サイクル 変圧器車、可搬型分電盤 <240時間/2サイクル 燃料油貯蔵タンク、タンクローリ <48時間/2サイクル	
	計測設備	<1回/サイクル	<720時間/2サイクル 記録機能 -	
中央制御室	<2回/サイクル	中央制御室非常用循環系 <72時間/2サイクル 可搬型照明、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計 <240時間/2サイクル		

系統名	要求機能	予防可能故障回数目標値	非待機時間目標値	備考
重大事故等対処設備	監視測定設備	<2回/サイクル	—	
	緊急時対策所（緊急時対策棟内）（SA-3）	<2回/サイクル	代替電源設備からの給電 <720時間/2サイクル 居住性の確保 <240時間/2サイクル 緊急時対策所エリアモニタ —	
	通信連絡を行うために必要な設備	<2回/サイクル	<240時間/2サイクル	
	その他の設備	<2回/サイクル	<240時間/2サイクル	

系統名	要求機能	予防可能故障回数目標値	非待機時間目標値	備考
特定重大事故等対処施設		<1回/サイクル		
	代替注入（炉心注入及び原子炉格納容器スプレイ）をするための設備(SA-1)	<1回/サイクル		
	フィルタベントをするための設備(SA-1)	<1回/サイクル		
	緊急時制御室(SA-1)	<1回/サイクル		
	電源設備	<1回/サイクル		
	計装設備	<1回/サイクル		
	通信連絡設備	<2回/サイクル		

添付書類三 施設管理の実施に関する計画

川内原子力発電所

第1号機

保全計画

目次

I	施設管理実施計画の始期(定期事業者検査を開始する日をいう。)及び期間	1
II	発電用原子炉施設の工事の方法及び時期	1
	1. 工事の計画	1
III	発電用原子炉施設の点検、検査等の方法、実施頻度及び時期	4
	1. 点検計画	4
IV	発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置	5
	別紙 点検計画	
	別図 定期事業者検査時の安全管理の計画	
	参考資料 計画期間中における点検の実施状況等	

I 施設管理実施計画の始期(定期事業者検査を開始する日をいう。)及び期間

本保全計画の適用期間は、第27回定期事業者検査開始日から第28回定期事業者検査開始日の前日までの期間(第27回定期事業者検査終了日以降13ヶ月までの間(※))とし、以降、この期間を第27保全サイクルという。但し、この期間内に第28回定期事業者検査を開始した場合には、その前日までの期間とする。

※:第27回定期事業者検査終了日以降13ヶ月までの間を「実運転期間」という。

II 発電用原子炉施設の工事の方法及び時期

1. 工事の計画

(1) 廃棄物搬出設備設置工事

(令和 3年 1月29日 原発本第296号にて設計及び工事計画認可申請済み)

(令和 3年 7月28日 原発本第79号にて設計及び工事計画認可補正申請済み)

(令和 3年 8月 3日 原規規発第2108039号にて設計及び工事計画認可)

(令和 4年 9月30日 原発本第74号にて設計及び工事計画届出済み)

○工事概要

川内原子力発電所1号機及び2号機の運転に伴って発生する雑固体廃棄物を、所外の埋設施設に搬出することを目的として、固体廃棄物の圧縮減容を行う設備、搬出検査前後の貯蔵保管を行う設備等で構成する廃棄物搬出設備を設置する。

○予定時期

第27回定期事業者検査から2025年6月(予定)

(2) 受電系統の変更に係る工事

(平成31年 4月 5日 原発本第 1号にて工事計画認可申請済み)

(令和 元年 9月25日 原発本第91号にて工事計画認可補正申請済み)

(令和 元年11月22日 原規規発第1911181号にて工事計画認可)

○工事概要

川内原子力発電所の特高開閉所について、外部電源の信頼性確保の観点から、受電系統を2ルート3回線から3ルート6回線(500kV送電線1ルート2回線、220kV送電線2ルート4回線)に変更し、外部電源回線数の増強を図るため、500kV送電線と220kV送電線を連系する連絡用変圧器の追加設置を行う。

○予定時期

第27回定期事業者検査から2025年3月(予定)

(3) 主蒸気安全弁取替工事

○工事概要

主蒸気安全弁について、更なる耐震安全性向上のため、弁の取替えを実施する。(使用前事業者検査対象)

○予定時期

第27回定期事業者検査期間中(原子炉停止中)

(4) 1次系電動機他修繕工事

○工事概要

1B安全補機室排気ファン等の電動機について、予防保全の観点より取替えを行う。(使用前事業者検査対象)

○予定時期

第27回定期事業者検査から2024年2月(予定)

(5) 周辺放射線監視設備点検

○工事概要

モニタリングステーション用低線量率等の周辺放射線監視設備の検出器について、予防保全の観点より取替えを行う。(使用前事業者検査対象)

○予定時期

第27回定期事業者検査期間中

(6) 放射線監視装置点検

○工事概要

蒸気発生器ブローダウン水モニタ等の放射線監視装置の検出器について、予防保全の観点より取替えを行う。(使用前事業者検査対象)

○予定時期

第27回定期事業者検査期間中 (原子炉停止中)

(7) 炉外核計装装置検出器取替工事

○工事概要

炉外核計装装置の検出器について、予防保全の観点より取替えを行う。
(使用前事業者検査対象)

○予定時期

第27回定期事業者検査期間中 (原子炉停止中)

(8) R C P S 伝送器修繕工事

○工事概要

蒸気流量等の原子炉制御保護系の検出器について、予防保全の観点より取替えを行う。(使用前事業者検査対象)

○予定時期

第27回定期事業者検査期間中 (原子炉停止中)

(9) 可搬型バッテリー（加圧器逃がし弁用）用蓄電池修繕工事

○工事概要

可搬型バッテリー（加圧器逃がし弁用）用蓄電池について、予防保全の観点より取替えを行う。（使用前事業者検査対象）

○予定時期

第27回定期事業者検査期間中（原子炉停止中）

(10) 蓄電池（重大事故等対処用）点検

○工事概要

蓄電池（重大事故等対処用）の一部セルについて、予防保全の観点より取替えを行う。（使用前事業者検査対象）

○予定時期

第27回定期事業者検査期間中（原子炉停止中）

(11) 火災感知器移設工事

○工事概要

火災感知器について、消防法施行規則の設置条件を満足させるための移設を行う。（使用前事業者検査対象）

○予定時期

第27回定期事業者検査から2023年6月（予定）

III 発電用原子炉施設の点検、検査等の方法、実施頻度及び時期

1. 点検計画

定期事業者検査中及びプラント運転中の点検について、予め保全方式を設定し、点検の方法並びにそれらの実施頻度及び時期を定めた点検計画を「川内原子力発電所 保守基準」及び「川内原子力発電所 土木建築基準」に従い策定した。

点検計画のうち、定期事業者検査対象機器等に係る主要な点検の計画を別紙に記載する。

なお、附帯設備も含めた各機器の詳細な点検計画は、「川内原子力発電所 保守基準」及び「川内原子力発電所 土木建築基準」に規定している。

点検計画を策定又は変更するにあたっては、保全活動から得られた情報等から、保全の有効性を評価し、保全が有効に機能していることを確認すると共に、継続的な改善につなげていく。なお、保全の有効性評価は、以下の情報を適切に組み合わせる。

- ・ 保全活動管理指標の監視結果
- ・ 保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績
- ・ トラブルなど運転経験
- ・ 高経年化技術評価及び安全性向上評価の結果
- ・ 他プラントのトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ
- ・ リスク情報、科学的知見

更に、設備の保全方式及び点検間隔は、以下の観点を考慮し、信頼性向上を目指す。

- ・ 設計、据付不良等による初期故障期での故障発生低減
- ・ 状態監視による異常兆候の早期把握

IV 発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置

定期事業者検査停止時における、保安規定の運転上の制限を遵守するための計画は、別図のとおり。また、定期事業者検査以外の安全上重要な保守点検活動ならびに留意事項等については、次のとおり。

1. 主蒸気安全弁取替工事

工事概要については、II 1. 工事の計画の(3)のとおり。

<工程上の措置>

当該工事の実施期間中は、主蒸気安全弁が使用不能となるため、主蒸気安全弁の要求がない運転モードの期間に工事を実施する。

2. 可搬型バッテリー（加圧器逃がし弁用）用蓄電池修繕工事

工事概要については、Ⅱ 1. 工事の計画の（9）のとおり。

<工程上の措置>

当該工事の実施期間中は、可搬型バッテリー（加圧器逃がし弁用）用蓄電池が使用不能となるため、加圧器逃がし弁の要求がない運転モードの期間に工事を実施する。

3. 蓄電池（重大事故等対処用）点検

工事概要については、Ⅱ 1. 工事の計画の（10）のとおり。

<工程上の措置>

当該点検の実施期間中は、蓄電池（重大事故等対処用）が使用不能となるため、保安規定87条（予防保全を目的とした点検・保守を実施する場合）を適用して点検を実施する。

川内原子力発電所
第1号機
点検計画
(第27保全サイクル)

点検計画の記載について

1. 点検計画については以下の方針に従い記載している。

(1) 記載している設備について

点検計画には発電所設備の主要機器として、以下の設備を対象に記載している。

- ① 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の14に規定する技術基準が適用される設備
 - a. 定期事業者検査の対象となる設備
 - b. 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則別表第二において、設計及び工事の計画に記載が要求されている設備^{*1}（事後保全を実施する資機材等を除く）
- ② 保全重要度が高い設備

※1：基本設計方針にのみ記載する設備を含む。

(2) 記載している点検について

点検計画には上記設備の主要な点検として、以下を記載している。

- ・定期事業者検査に係る点検
- ・定期事業者検査の都度性能維持のための措置を伴う点検
- ・定期事業者検査に係る点検の実施頻度より短い実施頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検
- ・記載対象設備において、上記に該当する点検が無い設備については主要な点検

上記以外の点検（主要機器の上記条件以外の点検や附帯設備^{*2}の点検等）については、「川内原子力発電所 保守基準」及び「川内原子力発電所 土木建築基準」に基づき策定している。

なお、基本的に設計基準事故及び重大事故等、双方に対処する設備は、点検計画の設計基準事故対処設備等に記載し、重大事故等にのみ対処する設備は、重大事故等対処設備又は特定重大事故等対処施設に記載している。

※2：附帯設備の例

潤滑油、潤滑水、シール水、冷却設備、電源、制御回路、オリフィス、レデューサ、フローグラス等

(3) 保全重要度について

「川内原子力発電所 保守基準」及び「川内原子力発電所 土木建築基準」の考え方に従い、「高」又は「低」の何れかで表記している。

なお、保全重要度「高」の設備については、保全方式として予防保全のうち時間基準保全を選定し、事後保全は選定していない。

(4) 保全方式について

保全方式について以下のとおり記載している。

- ・時間基準保全を採用しているもの：点検頻度

(5) 点検頻度について

次の整理により「M」：月、「C」：保全サイクル、「Y」・「F」：年度及び「年間」で表記している。

- ・性能維持のための措置を伴う点検及びそれに伴い実施する点検については、「M」又は「Y」により表記している。なお、記載した頻度は、運転期間（総合負荷性能検査から解列）に対応した値を示している。

また、複数の機器や複数の点検タスクをまとめて記載した項目については、その点検頻度の最短から最長を記載している。

- ・性能維持のための措置を伴わない点検については、「C」^{※3}又は「F」^{※3}により表記している。
- ・供用期間中検査のように年管理するものについては、「年間」により表記している。
- ・このほか「川内原子力発電所 保守基準」に従い管理する肉厚測定は、検査箇所ごとの管理となるため、本表では、「余寿命による」と表記している。

※3：「C」又は「F」により表記しているものは、性能維持のための措置を予定していない点検であり、劣化進展がごく軽微なため、分解・開放点検や定期事業者検査停止時期に合わせた実施管理が適しているものを対象にしている。

(6) 点検時期について

設計基準事故対処設備等の点検については、「定検起動後」^{※4}、「プラント運転中」^{※4}の表現により、備考欄に実施時期を記載している。なお、これらの記載がないものについては、「定検停止中」^{※4}に実施することとしている。

ただし、「プラント運転中」の記載については、運転計画によって実施時期が異なることがある。

※4：「定検起動後」、「プラント運転中」、「定検停止中」のプラント状態は、以下のとおり。

- ・「定検起動後」とは、原子炉起動後の定期事業者検査期間中をいう。
- ・「プラント運転中」とは、原子炉の運転中（定期事業者検査期間を除く。）をいう。
- ・「定検停止中」とは、定期事業者検査のための原子炉の停止中をいう。

(7) 状態監視方法の記載について

保全方式として時間基準保全を選定した機器については、保全をより充実する観点で採用している状態監視技術について方法・頻度を備考欄に記載している。

目 次

1. 点検計画 設計基準事故対処設備等(1/2)

機器又は系統名	ページ
原子炉本体（炉心）	1/129
原子炉本体（原子炉容器）	1/129
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（燃料取扱設備）	1/129
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備）	2/129
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（燃料取替用水設備）	2/129
原子炉冷却系統施設（一次冷却材の循環設備）	3/129
原子炉冷却系統施設（主蒸気・主給水設備）	6/129
原子炉冷却系統施設（余熱除去設備）	14/129
原子炉冷却系統施設（非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備）	17/129
原子炉冷却系統施設（化学体積制御設備）	23/129
原子炉冷却系統施設（原子炉補機冷却水設備）	31/129
原子炉冷却系統施設（原子炉補機冷却海水設備）	43/129
原子炉冷却系統施設（原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置）	46/129
計測制御系統施設（制御材）	47/129
計測制御系統施設（制御棒駆動装置）	47/129
計測制御系統施設（ほう酸注入機能を有する設備）	47/127
計測制御系統施設（制御用空気設備）	50/129
計測制御系統施設（その他設備）	53/129
計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための制御装置）	55/129
放射性廃棄物の廃棄施設（気体、液体又は固体廃棄物処理設備）	55/129
放射性廃棄物の廃棄施設（原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備又は廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えい検出装置又は自動警報装置）	72/129
放射線管理施設（放射線管理用計測装置）	72/129
放射線管理施設（換気設備）	73/129
原子炉格納施設（原子炉格納容器）	83/129
原子炉格納施設（圧力低減設備その他の安全設備）	84/129
原子炉施設（その他設備）	93/129
蒸気タービン（車室、円板、隔板、噴口）	96/129
蒸気タービン（調速装置及び非常調速装置並びに調速装置で制御される主要弁）	97/129
蒸気タービン（復水器）	100/129
蒸気タービン（蒸気タービンに附属する熱交換器）	100/129
蒸気タービン（蒸気タービンに附属する給水ポンプ及び貯水設備並びに給水処理設備）	102/129
蒸気タービン（蒸気タービンに附属する管等）	111/129
その他発電用原子炉の附属施設（補助ボイラー）	112/129
その他発電用原子炉の附属施設（非常用電源設備）	114/129
その他発電用原子炉の附属施設（常用電源設備）（発電機、変圧器 他）	120/129
その他発電用原子炉の附属施設（非常用電源設備）（その他の電源装置）	121/129

1. 点検計画 設計基準事故対処設備等(2/2)

機器又は系統名	ページ
火災防護設備（消火設備）	123/129
火災防護設備（その他設備）	123/129
浸水防護設備（外郭浸水防護設備）（内郭浸水防護設備）	128/129
浸水防護設備（その他設備）	128/129
非常用取水設備（取水設備）	128/129
土木建築設備	129/129
プラント総合全般機器	129/129
竜巻防護設備	129/129
緊急時対策所	129/129

2. 点検計画 重大事故等対処設備

機器又は系統名	ページ
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（使用済燃料貯蔵設備）	1/18
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備）	1/18
原子炉冷却系統施設（非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備）	2/18
原子炉冷却系統施設（原子炉補機冷却設備）	6/18
計測制御系統施設（計測装置）	6/18
計測制御系統施設（工学的安全施設等の作動信号）	7/18
計測制御系統施設（制御用空気設備）	7/18
計測制御系統施設（その他設備）	8/18
放射線管理施設（放射線管理用計測装置）	8/18
放射線管理施設（換気設備）	8/18
原子炉格納施設（圧力低減設備）	12/18
原子炉施設（その他設備）	13/18
非常用電源設備	13/18
火災防護設備（消火設備）	18/18
緊急時対策所	18/18

3. 点検計画 特定重大事故等対処施設

機器又は系統名	ページ
原子炉冷却系統施設（非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備）	1/13
計測制御系統施設（計測装置）	2/13
計測制御系統施設（制御用空気設備）	3/13
計測制御系統施設（その他設備）	4/13
放射線管理施設（放射線管理用計測装置）	4/13
放射線管理施設（換気設備）	4/13
原子炉格納施設（圧力低減設備その他の安全設備）	5/13
原子炉施設（その他設備）	8/13
その他発電用原子炉の附属施設（非常用電源設備）	9/13
火災防護設備（消火設備）	12/13
火災防護設備（その他設備）	12/13
浸水防護施設（内郭浸水防護設備）	12/13
浸水防護施設（その他設備）	12/13
土木建築設備	13/13

4. 原子力規制委員会の内規に従い実施する点検

5. 長期施設管理方針に基づく点検計画

1. 点検計画 設計基準事故対処設備等

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
原子炉本体 (炉心)	再使用予定の燃料集合体 1式※	外観点検	高	1C	SN1-2 燃料集合体外観検査	※：炉心設計による
	取出し燃料集合体 1式※	外観点検	高	1C		※：炉心設計による
	燃料集合体 157体	外観点検	高	1C	SN1-3 燃料集合体炉内配置検査	※：炉心設計による
	内挿物 1. 制御棒クラスタ 2. バーナブルボイズン 3. プラギングデバイス 4. 2次中性子源 } 1式※					
原子炉本体のうち炉心	機能・性能試験	高	1C	SN1-81 炉物理検査 SN1-4 原子炉停止余裕検査	定検起動後 定検起動後	
原子炉本体 (原子炉容器)	原子炉容器	開放点検	高	13M		
	炉心支持構造物（制御棒クラスタ案内管支持ピン）	非破壊試験	高	3C		
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 (燃料取扱設備)	燃料移送装置	分解点検	高	13M		一部プラント運転中
	燃料移送装置制御設備	装置点検	高	1C		一部プラント運転中
	燃料取替クレーン	分解点検	高	13M		
	燃料取替クレーン制御設備	装置点検	高	1C		
	使用済燃料ピットクレーン	分解点検	高	13M		一部プラント運転中
	使用済燃料ピットクレーン制御設備	装置点検	高	1C		一部プラント運転中
	新燃料取扱クレーン	分解点検	低	—		クレーン休止中
	新燃料取扱クレーン制御設備	装置点検	低	—		クレーン休止中
	新燃料エレベータ	分解点検	低	13M		一部プラント運転中
	新燃料エレベータ制御設備	装置点検	低	1C		一部プラント運転中
	燃料取扱建屋クレーン	分解点検	低	1Y		プラント運転中
	燃料取扱建屋クレーン制御設備	装置点検	低	1F		プラント運転中
	1. 燃料移送装置（リフティングフレーム） 2. 燃料取替クレーン（ホイスト、グリッパ） 3. 使用済燃料ピットクレーン （No. 1ホイスト, No. 2ホイスト）	機能・性能試験	高	1C	SN1-36 燃料取扱装置機能検査	
	1. 新燃料エレベータ 2. 燃料取扱建屋クレーン	機能・性能試験	低	1C	SN1-75 燃料取扱設備検査	
	1. 燃料取替クレーン 2. 燃料移送装置 3. 使用済燃料ピットクレーン	機能・性能試験	高	1C	SN1-95 燃料取扱設備検査(動作・インターロック試験等)	
	4. 新燃料エレベータ 5. 燃料取扱建屋クレーン		低			
	1. 新燃料取扱工具 2. 使用済燃料取扱工具 3. 制御棒取替装置	外観点検	低	1C	SN1-95 燃料取扱設備検査(動作・インターロック試験等)	
	1号 原子炉キャビティ	外観点検	高	1C		
	1号 燃料取替用チャンネル	外観点検	高	1C		
	1号 キャスクピット	外観点検	高	1C		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 ()内は適用する設備診断技術
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 (使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備)	使用済燃料ピット浄化・冷却設備	機能・性能試験	高	1C	SN1-202 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化系機能検査	使用済燃料ピット他含む
	1 A 使用済燃料ピットポンプ	簡易点検(油入替他)	低	2Y		プラント運転中 (振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		4Y		
	1 A 使用済燃料ピットポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中 (振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		4Y		
	1 B 使用済燃料ピットポンプ	簡易点検(油入替他)	低	2Y		プラント運転中 (振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		4Y		
	1 B 使用済燃料ピットポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中 (振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		4Y		
	1 C 使用済燃料ピットポンプ	簡易点検(油入替他)	低	2Y		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 C 使用済燃料ピットポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1号 使用済燃料ピットスキマポンプ	簡易点検(油入替他)	低	2Y		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1号 使用済燃料ピットスキマポンプ用電動機	分解点検	低	2Y		プラント運転中
	1 A 使用済燃料ピット冷却器	開放点検	高	10Y		プラント運転中
	1 B 使用済燃料ピット冷却器	開放点検	高	10Y		プラント運転中
	1 C 使用済燃料ピット冷却器	開放点検	高	10Y		プラント運転中
	1 A 使用済燃料ピットフィルタ	開放点検	低	5Y		プラント運転中
	1 B 使用済燃料ピットフィルタ	開放点検	低	5Y		プラント運転中
	1号 使用済燃料ピットスキマフィルタ	開放点検	低	5Y		プラント運転中
	1 A 使用済燃料ピット脱塩塔	外観点検	低	1C		
1 B 使用済燃料ピット脱塩塔	外観点検	低	1C			
IV-SF-059 1号 S F P DW供給逆止弁	分解点検	低	10Y	SN1-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中	
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 (燃料取替用水設備)	1 A 燃料取替用水ポンプ	簡易点検(油入替他)	高	2Y		プラント運転中 (振動診断: 切替毎)
		分解点検		4Y		
		機能・性能試験		4F		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 A 燃料取替用水ポンプ用電動機	簡易点検	高	1C		
		分解点検		3Y		
	1 B 燃料取替用水ポンプ	簡易点検(油入替他)	高	2Y	SNI-84 1次系ポンプ機能検査	プラント運転中 (振動診断:切替毎)
		分解点検		4Y		
		機能・性能試験		4F		
	1 B 燃料取替用水ポンプ用電動機	簡易点検	高	1C		
		分解点検		3Y		
	1号 燃料取替用水タンク基礎 1式(土木建築設備)	外観点検	高	1C		
	1号 燃料取替用水補助タンク	開放点検	低	130M		
	1号 燃料取替用水タンク加熱器	開放点検	低	130M		
	IV-RF-016 1号 RWS T加熱器逃がし弁	分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IRFT1-A 1 A 燃料取替用水タンクバキュームリリーフ弁	分解点検	低	130M	SNI-88 1次系真空破壊弁検査	
	IRFT1-B 1 B 燃料取替用水タンクバキュームリリーフ弁	分解点検	低	130M	SNI-88 1次系真空破壊弁検査	
IRFT1-C 1 C 燃料取替用水タンクバキュームリリーフ弁	分解点検	低	130M	SNI-88 1次系真空破壊弁検査		
IRFT2-A 1 A 燃料取替用水補助タンクバキュームリリーフ弁	分解点検	低	130M	SNI-88 1次系真空破壊弁検査		
IRFT2-B 1 B 燃料取替用水補助タンクバキュームリリーフ弁	分解点検	低	130M	SNI-88 1次系真空破壊弁検査		
原子炉冷却系統施設 (一次冷却材の循環設備)	1 A 蒸気発生器本体	開放点検 (2次側管板上水洗含む)	高	13M		
	1 B 蒸気発生器本体	開放点検 (2次側管板上水洗含む)	高	13M		
	1 C 蒸気発生器本体	開放点検 (2次側管板上水洗含む)	高	13M		
	1 A 蒸気発生器伝熱管 3, 386本	非破壊試験	高	26M	SNI-6 蒸気発生器伝熱管体積検査	
	1 B 蒸気発生器伝熱管 3, 386本	非破壊試験	高	26M	SNI-6 蒸気発生器伝熱管体積検査	
	1 C 蒸気発生器伝熱管 3, 386本	非破壊試験	高	26M	SNI-6 蒸気発生器伝熱管体積検査	
	1 A 1次冷却材ポンプ	分解点検	高	104M	SNI-93 1次冷却材ポンプ機能検査	一部プラント運転中
		機能・性能試験		1C		一部定検起動後
	1 A 1次冷却材ポンプ用電動機	簡易点検(油入替他)	低	13M		
		分解点検		52M		
		非破壊試験		52M		
	1 B 1次冷却材ポンプ	分解点検	高	104M	SNI-93 1次冷却材ポンプ機能検査	一部プラント運転中
		機能・性能試験		1C		一部定検起動後

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 B 1次冷却材ポンプ用電動機	簡易点検（油入替他）	低	13M		
		分解点検		52M		
		非破壊試験		52M		
	1 C 1次冷却材ポンプ	分解点検	高	104M	SN1-93 1次冷却材ポンプ機能検査	一部プラント運転中 一部定検起動後
		機能・性能試験		1C		
	1 C 1次冷却材ポンプ用電動機	簡易点検（油入替他）	低	13M		
		分解点検		52M		
		非破壊試験		52M		
	1 A 1次冷却材ポンプメカニカルシール	分解点検	高	26M	SN1-91 1次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査	
	1 B 1次冷却材ポンプメカニカルシール	分解点検	高	26M	SN1-91 1次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査	
	1 C 1次冷却材ポンプメカニカルシール	分解点検	高	26M	SN1-91 1次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査	
	加圧器本体	開放点検	高	13M		
	炉内計装用シンプルチューブ 50本	非破壊試験	高	52M	SN1-110 炉内計装用シンプルチューブ体積検査	
	1V-RC-055 1号 加圧器A安全弁	分解点検	高	13M	SN1-10 加圧器安全弁分解検査	
		漏えい試験		1C	SN1-9 加圧器安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-8 加圧器安全弁機能検査	
	1V-RC-056 1号 加圧器B安全弁	分解点検	高	13M	SN1-10 加圧器安全弁分解検査	
		漏えい試験		1C	SN1-9 加圧器安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-8 加圧器安全弁機能検査	
	1V-RC-057 1号 加圧器C安全弁	分解点検	高	13M	SN1-10 加圧器安全弁分解検査	
漏えい試験		1C		SN1-9 加圧器安全弁漏えい検査		
機能・性能試験		1C		SN1-8 加圧器安全弁機能検査		
1-PCV-454C 1号 加圧器B逃がし弁	駆動部点検	高	52M			
	分解点検		13M	SN1-13 加圧器逃がし弁分解検査		
	漏えい試験		1C	SN1-12 加圧器逃がし弁漏えい検査		
	機能・性能試験		1C	SN1-11 加圧器逃がし弁機能検査		
1-PCV-455 1号 加圧器A逃がし弁	駆動部点検	高	52M			
	分解点検		13M	SN1-13 加圧器逃がし弁分解検査		
	漏えい試験		1C	SN1-12 加圧器逃がし弁漏えい検査		
	機能・性能試験		1C	SN1-11 加圧器逃がし弁機能検査		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
1V-RC-054A 1号 加圧器A逃がし弁弁		簡易点検 (クランプ・パッキン取替)	高	65M	SN1-14 加圧器逃がし弁元弁機能検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		1C		
		電動機分解点検		130M		
1V-RC-054B 1号 加圧器B逃がし弁弁		簡易点検 (クランプ・パッキン取替)	高	65M	SN1-14 加圧器逃がし弁元弁機能検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		1C		
		電動機分解点検		130M		
1-PCV-454A 1号 加圧器Aスプレイ弁		簡易点検 (クランプ・パッキン取替)	高	13M	SN1-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		52M		
		分解点検		26M		
		機能・性能試験		2C		
1-PCV-454B 1号 加圧器Bスプレイ弁		簡易点検 (クランプ・パッキン取替)	高	13M	SN1-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		52M		
		分解点検		26M		
		機能・性能試験		2C		
1V-RC-077 1号 P R Tガス分析ライン隔離弁 (内隔離弁)		駆動部点検	高	52M		
		分解点検		130M		
1V-RC-078 1号 P R Tガス分析ライン隔離弁 (外隔離弁)		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
1V-RC-084 1号 加圧器逃がしタンク室素隔離弁		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
1V-RC-095 1号 加圧器逃がしタンク補給水隔離弁		駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
1V-RC-088 1号 加圧器逃がしタンク室素逆止弁		分解点検	低	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査	
加圧器ヒータ 1式		一般点検 (絶縁抵抗測定他)	高	1C		
1V-BD-001A 1 A S/Gブローダウン第1隔離弁 (外隔離弁)		駆動部点検	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-BD-001B 1 B S/Gブローダウン第1隔離弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-BD-001C 1 C S/Gブローダウン第1隔離弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-BD-016A 1 A S/Gサンプル隔離弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-BD-016B 1 B S/Gサンプル隔離弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-BD-016C 1 C S/Gサンプル隔離弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-BD-033 1号 BD放射線計出口逃がし弁	取替	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-BD-045 1号 BDタンク廃棄物処理系入口逆止弁	分解点検	低	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査	
	IV-BD-003A 1 A S/Gブローダウン第2隔離弁	駆動部点検	高	65M		
		分解点検		130M		
	IV-BD-003B 1 B S/Gブローダウン第2隔離弁	駆動部点検	高	65M		
		分解点検		130M		
	IV-BD-003C 1 C S/Gブローダウン第2隔離弁	駆動部点検	高	65M		
分解点検		130M				
原子炉冷却系統施設 (主蒸気・主給水設備)	I-PCV-3610 1 A 主蒸気逃がし弁	駆動部点検	高	65M	SN1-85 1次系弁検査 SN1-28 主蒸気逃がし弁漏えい検査 SN1-27 主蒸気逃がし弁機能検査 SN1-206 最終ヒートシンク熱輸送設備作動検査	
		分解点検		13M		
		漏えい試験		1C		
		機能・性能試験		1C		
	I-PCV-3620 1 B 主蒸気逃がし弁	駆動部点検	高	65M	SN1-85 1次系弁検査 SN1-28 主蒸気逃がし弁漏えい検査 SN1-27 主蒸気逃がし弁機能検査 SN1-206 最終ヒートシンク熱輸送設備作動検査	
		分解点検		13M		
		漏えい試験		1C		
		機能・性能試験		1C		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術	
	1-PCV-3630 1 C 主蒸気逃がし弁	駆動部点検	高	65M			
		分解点検		13M	SN1-85 1次系弁検査		
		漏えい試験		1C	SN1-28 主蒸気逃がし弁漏えい検査		
		機能・性能試験		1C	SN1-27 主蒸気逃がし弁機能検査 SN1-206 最終ヒートシンク熱輸送設備作動検査		
	1-HCV-3615 1 A 主蒸気隔離弁バイパス弁（外隔離弁）	簡易点検（クランドパッキン取替）	高	26M			
		駆動部点検		52M			
		分解点検		52M	SN1-85 1次系弁検査		
		機能・性能試験		4C			
	1-HCV-3625 1 B 主蒸気隔離弁バイパス弁（外隔離弁）	簡易点検（クランドパッキン取替）	高	26M			
		駆動部点検		52M			
		分解点検		52M	SN1-85 1次系弁検査		
		機能・性能試験		4C			
	1-HCV-3635 1 C 主蒸気隔離弁バイパス弁（外隔離弁）	簡易点検（クランドパッキン取替）	高	26M			
		駆動部点検		52M			
		分解点検		52M	SN1-85 1次系弁検査		
		機能・性能試験		4C			
	1V-MS-523A 1 A 主蒸気逃がし弁元弁	簡易点検（クランドパッキン取替）	高	65M			
		駆動部点検		130M			
		分解点検		130M	SN1-85 1次系弁検査		
		機能・性能試験		10C			
電動機分解点検		130M					
1V-MS-523B 1 B 主蒸気逃がし弁元弁	簡易点検（クランドパッキン取替）	高	65M				
	駆動部点検		130M				
	分解点検		130M	SN1-85 1次系弁検査			
	機能・性能試験		10C				
	電動機分解点検		130M				
1V-MS-523C 1 C 主蒸気逃がし弁元弁	簡易点検（クランドパッキン取替）	高	65M				
	駆動部点検		130M				
	分解点検		130M	SN1-85 1次系弁検査			
	機能・性能試験		10C				
	電動機分解点検		130M				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-MS-526A 1 A - 1 主蒸気安全弁	分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
	IV-MS-526B 1 B - 1 主蒸気安全弁	分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
	IV-MS-526C 1 C - 1 主蒸気安全弁	分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
	IV-MS-527A 1 A - 2 主蒸気安全弁	分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
	IV-MS-527B 1 B - 2 主蒸気安全弁	分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
	IV-MS-527C 1 C - 2 主蒸気安全弁	分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
	IV-MS-528A 1 A - 3 主蒸気安全弁	分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
	IV-MS-528B 1 B - 3 主蒸気安全弁	分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
IV-MS-528C 1 C - 3 主蒸気安全弁	分解点検	高	26M			
	漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査		
	機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査		
IV-MS-529A 1 A - 4 主蒸気安全弁	分解点検	高	26M			
	漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査		
	機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
IV-MS-529B 1 B-4 主蒸気安全弁		分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
IV-MS-529C 1 C-4 主蒸気安全弁		分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
IV-MS-530A 1 A-5 主蒸気安全弁		分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
IV-MS-530B 1 B-5 主蒸気安全弁		分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
IV-MS-530C 1 C-5 主蒸気安全弁		分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
IV-MS-531A 1 A-6 主蒸気安全弁		分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
IV-MS-531B 1 B-6 主蒸気安全弁		分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
IV-MS-531C 1 C-6 主蒸気安全弁		分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
IV-MS-532A 1 A-7 主蒸気安全弁		分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
IV-MS-532B 1 B-7 主蒸気安全弁		分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	
IV-MS-532C 1 C-7 主蒸気安全弁		分解点検	高	26M		
		漏えい試験		2C	SN1-26 主蒸気安全弁漏えい検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-25 主蒸気安全弁機能検査	

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術	
	IV-MS-533A 1 A 主蒸気隔離弁	駆動部点検	高	52M			
		分解点検		26M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査		
		機能・性能試験		1C	SN1-29 主蒸気隔離弁機能検査		
	IV-MS-533B 1 B 主蒸気隔離弁	駆動部点検	高	52M			
		分解点検		26M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査		
		機能・性能試験		1C	SN1-29 主蒸気隔離弁機能検査		
	IV-MS-533C 1 C 主蒸気隔離弁	駆動部点検	高	52M			
		分解点検		26M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査		
		機能・性能試験		1C	SN1-29 主蒸気隔離弁機能検査		
	I-PCV-5085 1号 T/D AFWP駆動用蒸気弁	簡易点検 (クランドラップ取替)	高		26M		
		駆動部点検			52M		
		分解点検			52M	SN1-85 1次系弁検査	
		機能・性能試験			4C		
	IV-MS-620A 1 A T/D AFWP蒸気入口弁	駆動部点検	高		130M		
		分解点検			130M	SN1-85 1次系弁検査	
		機能・性能試験			10C		
		電動機簡易点検			2C		
		電動機分解点検			130M		
	IV-MS-620B 1 B T/D AFWP蒸気入口弁	駆動部点検	高		130M		
		分解点検			130M	SN1-85 1次系弁検査	
		機能・性能試験			10C		
電動機簡易点検				2C			
電動機分解点検				130M			
IV-MS-575A 1号 T/D AFWP A蒸気元弁	簡易点検 (クランドラップ取替)	高		65M			
	駆動部点検			130M			
	分解点検			130M	SN1-85 1次系弁検査		
	機能・性能試験			10C			
	電動機簡易点検			2C			
	電動機分解点検			143M			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-MS-575B 1号 T/D AFWP B蒸気元弁	簡易点検 (クランドック取替)	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-MS-583A 1 A 主蒸気サンプル弁 (外隔離弁)	簡易点検 (クランドック取替)	高	52M	SN1-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		65M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-MS-583B 1 B 主蒸気サンプル弁 (外隔離弁)	簡易点検 (クランドック取替)	高	52M	SN1-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		65M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-MS-583C 1 C 主蒸気サンプル弁 (外隔離弁)	簡易点検 (クランドック取替)	高	52M	SN1-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		65M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-MS-584A 1 A C/V出口主蒸気管ドレン元弁 (外隔離弁)	簡易点検 (クランドック取替)	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-MS-584B 1 B C/V出口主蒸気管ドレン元弁 (外隔離弁)	簡易点検 (クランドック取替)	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
駆動部点検		130M				
分解点検		130M				
機能・性能試験		10C				
電動機分解点検		130M				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1V-MS-588A 1 A 主蒸気隔離弁上流ドレン元弁（外隔離弁）	簡易点検（グラントパッキン取替）	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	1V-MS-588B 1 B 主蒸気隔離弁上流ドレン元弁（外隔離弁）	簡易点検（グラントパッキン取替）	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	1V-MS-588C 1 C 主蒸気隔離弁上流ドレン元弁（外隔離弁）	簡易点検（グラントパッキン取替）	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	タービンバイパス弁 8個	機能・性能試験	低	1C	SN1-62 タービンバイパス弁機能検査	
1-TCV-500A 1 A タービンバイパス弁	駆動部点検	低	52M			
	分解点検		13M			
1-TCV-500B 1 B タービンバイパス弁	駆動部点検	低	52M			
	分解点検		13M			
1-TCV-500C 1 C タービンバイパス弁	駆動部点検	低	52M			
	簡易点検（グラントパッキン取替）		13M			
	分解点検		52M			
1-TCV-500D 1 D タービンバイパス弁	駆動部点検	低	52M			
	簡易点検（グラントパッキン取替）		13M			
	分解点検		52M			
1-TCV-500E 1 E タービンバイパス弁	駆動部点検	低	52M			
	簡易点検（グラントパッキン取替）		13M			
	分解点検		52M			
1-TCV-500F 1 F タービンバイパス弁	駆動部点検	低	52M			
	簡易点検（グラントパッキン取替）		13M			
	分解点検		52M			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1-TCV-500G 1 G タービンバイパス弁	駆動部点検	低	52M		
		簡易点検 (クランドックン取替)		13M		
		分解点検		52M		
	1-TCV-500H 1 H タービンバイパス弁	駆動部点検	低	52M		
		簡易点検 (クランドックン取替)		13M		
		分解点検		52M		
	1V-MS-536A 1 A 主蒸気逆止弁	分解点検	高	26M		
	1V-MS-536B 1 B 主蒸気逆止弁	分解点検	高	26M		
	1V-MS-536C 1 C 主蒸気逆止弁	分解点検	高	26M		
	1V-MS-576A 1 A T/D AFWP蒸気逆止弁	分解点検	高	52M		
	1V-MS-576B 1 B T/D AFWP蒸気逆止弁	分解点検	高	52M		
	1V-FW-520A 1 A 主給水隔離弁（外隔離弁）	簡易点検 (クランドックン取替)	高	39M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		143M		
	1V-FW-520B 1 B 主給水隔離弁（外隔離弁）	簡易点検 (クランドックン取替)	高	39M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		143M		
	1V-FW-520C 1 C 主給水隔離弁（外隔離弁）	簡易点検 (クランドックン取替)	高	39M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		143M		
	1-FCV-460 1 A 主給水制御弁	駆動部点検	高	26M		
分解点検		13M				
1-FCV-470 1 B 主給水制御弁	駆動部点検	高	26M			
	分解点検		13M			
1-FCV-480 1 C 主給水制御弁	駆動部点検	高	26M			
	分解点検		13M			
1-FCV-461 1 A 主給水バイパス制御弁	駆動部点検	高	52M			
	分解点検					
1-FCV-471 1 B 主給水バイパス制御弁	駆動部点検	高	52M			
	分解点検					

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1-FCV-481 1 C 主給水バイパス制御弁	駆動部点検 分解点検	高	52M		
原子炉冷却系統施設 (余熱除去設備)	1 A 余熱除去冷却器	開放点検	高	130M		
	1 B 余熱除去冷却器	開放点検	高	130M		
	1 A 余熱除去ポンプ	簡易点検（油入替他）	高	13M	SN1-17 非常用炉心冷却系ポンプ分解検査 SN1-203 その他原子炉注水系ポンプ分解検査	(振動診断：1ヶ月)
		分解点検		65M		
	1 A 余熱除去ポンプ用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断：1ヶ月)
		分解点検		52M		
	1 B 余熱除去ポンプ	簡易点検（油入替他）	高	13M	SN1-17 非常用炉心冷却系ポンプ分解検査 SN1-203 その他原子炉注水系ポンプ分解検査	(振動診断：1ヶ月)
		分解点検		65M		
	1 B 余熱除去ポンプ用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断：1ヶ月)
		分解点検		52M		
	1V-RH-021A 1 A RHR S-CH/SI ポンプ連絡弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		130M		
	1V-RH-021B 1 B RHR S-CH/SI ポンプ連絡弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		130M		
	1-HCV-603 1 A RHR クーラ出口流量制御弁	簡易点検（グランドパッキン取替）	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
1-FCV-604 1 A RHR クーラバイパス流量制御弁	簡易点検（グランドパッキン取替）	高	65M	SN1-85 1次系弁検査		
	駆動部点検		130M			
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			
1-HCV-613 1 B RHR クーラ出口流量制御弁	簡易点検（グランドパッキン取替）	高	65M	SN1-85 1次系弁検査		
	駆動部点検		130M			
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1-FCV-614 1 B R H R クーラバイパス流量制御弁	簡易点検（クランドパッキン取替）	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	1V-RH-001A 1 A R H R S 入口隔離弁	駆動部点検	高	104M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査	
		分解点検		104M		
		電動機分解点検		130M		
	1V-RH-001B 1 B R H R S 入口隔離弁	駆動部点検	高	104M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査	
		分解点検		104M		
		電動機分解点検		130M		
	1V-RH-003A 1 A R H R S 入口弁（内隔離弁）	簡易点検（クランドパッキン取替）	高	52M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査	
		駆動部点検		104M		
		分解点検		104M		
		電動機分解点検		130M		
	1V-RH-003B 1 B R H R S 入口弁（内隔離弁）	簡易点検（クランドパッキン取替）	高	52M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査	
		駆動部点検		104M		
		分解点検		104M		
		電動機分解点検		130M		
	1V-RH-024A 1 A R H R クーラ出口連絡弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		130M		
	1V-RH-024B 1 B R H R クーラ出口連絡弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		130M		
	1-FCV-601 1 A R H R ポンプミニマムフロー弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
機能・性能試験		10C				
電動機分解点検		130M				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1-FCV-611 1 B RHR ポンプニマムフロー弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	1V-RH-020A 1 A RHR S-CVCS抽出弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	1V-RH-020B 1 B RHR S-CVCS抽出弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	1V-RH-034 AM用代替再循環ライン隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	1V-RH-005A 1 A RHR S入口逃がし弁	分解点検	高	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-RH-005B 1 B RHR S入口逃がし弁	分解点検	高	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-RH-025A 1 A RHR S低温側注入配管逃がし弁	分解点検	高	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-RH-025B 1 B RHR S低温側注入配管逃がし弁	分解点検	高	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-RH-010A 1 A RHR ポンプ出口逆止弁	分解点検	高	130M		
	1V-RH-010B 1 B RHR ポンプ出口逆止弁	分解点検	高	130M		
	1V-RH-033A 1 A RHR ポンプ入口弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-RH-033B 1 B RHRポンプ入口弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-RH-035 AM用代替再循環ライン逆止弁	分解点検	高	130M		
原子炉冷却系統施設 (非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備)	高压及び低圧注入系 充てん/高压注入ポンプ：3台 余熱除去ポンプ：2台 モード切替弁：38個 蓄圧注入系 蓄圧タンク：3基	機能・性能試験	高	1C	SN1-16 非常用炉心冷却系機能検査	
	1 A 充てん/高压注入ポンプ	簡易点検（油入替他） 分解点検	高	13M 39M	SN1-17 非常用炉心冷却系ポンプ分解検査 SN1-203 その他原子炉注水系ポンプ分解検査	(振動診断：1ヶ月)
	1 A 充てん/高压注入ポンプ用電動機	簡易点検 分解点検	高	1C 52M		(振動診断：1ヶ月)
	1 B 充てん/高压注入ポンプ	簡易点検（油入替他） 分解点検	高	13M 39M	SN1-17 非常用炉心冷却系ポンプ分解検査 SN1-203 その他原子炉注水系ポンプ分解検査	(振動診断：1ヶ月)
	1 B 充てん/高压注入ポンプ用電動機	簡易点検 分解点検	高	1C 52M		(振動診断：1ヶ月)
	1 C 充てん/高压注入ポンプ	簡易点検（油入替他） 分解点検	高	13M 39M	SN1-17 非常用炉心冷却系ポンプ分解検査 SN1-203 その他原子炉注水系ポンプ分解検査	(振動診断：1ヶ月)
	1 C 充てん/高压注入ポンプ用電動機	簡易点検 分解点検	高	1C 52M		(振動診断：1ヶ月)
	1号 蓄圧タンク充てんポンプ	簡易点検（油入替他） 分解点検	低	39M 78M		蓄圧タンク開放時に実施
	1号 蓄圧タンク充てんポンプ用電動機	分解点検	低	78M		
	ほう酸注入タンク	開放点検	高	130M		
	1 A 蓄圧タンク	開放点検	高	65M		
	1 B 蓄圧タンク	開放点検	高	65M		
	1 C 蓄圧タンク	開放点検	高	65M		
	1 A 格納容器再循環サンプ	外観点検	高	1C		
	1 B 格納容器再循環サンプ	外観点検	高	1C		
	1 A 格納容器再循環サンプスクリーン	外観点検	高	1C		
	1 B 格納容器再循環サンプスクリーン	外観点検	高	1C		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-SI-023A 1号 ほう酸注入タンクA入口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		130M		
	IV-SI-023B 1号 ほう酸注入タンクB入口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		130M		
	IV-SI-042A 1号 ほう酸注入タンクA出口弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		130M		
	IV-SI-042B 1号 ほう酸注入タンクB出口弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		130M		
	IV-SI-082 1号 高温側高圧補助注入弁（ほう酸注入タンク側）	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		65M		
		電動機分解点検		130M		
	IV-SI-094 1号 低温側高圧補助注入弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		65M		
		電動機分解点検		130M		
	IV-SI-101 1号 高温側高圧補助注入弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		65M		
		電動機分解点検		130M		
	IV-SI-301 1号高温側高圧補助注入弁（ほう酸注入タンク側）前弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		65M		
		電動機分解点検		130M		
IV-SI-302 1号低温側高圧補助注入弁（外隔離弁）前弁	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		65M			
	電動機分解点検		130M			
IV-SI-303 1号高温側高圧補助注入弁（外隔離弁）前弁	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		65M			
	電動機分解点検		130M			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-SI-191A 1 A 余熱除去ポンプ供給弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-SI-191B 1 B 余熱除去ポンプ供給弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-SI-193A 1 A R H R S C/V再循環弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		143M		
IV-SI-193B 1 B R H R S C/V再循環弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		130M			
	電動機簡易点検		2C			
	電動機分解点検		143M			
IV-SI-197A 1 A 低温側低圧注入弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		130M			
	電動機分解点検		130M			
IV-SI-197B 1 B 低温側低圧注入弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		130M			
	電動機分解点検		130M			
IV-SI-206 1号 高温側低圧注入弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		130M			
	電動機分解点検		130M			
IV-SI-132A 1 A 蓄圧タンク出口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査		
	分解点検		130M			
	電動機分解点検		130M			
IV-SI-132B 1 B 蓄圧タンク出口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査		
	分解点検		130M			
	電動機分解点検		130M			
IV-SI-132C 1 C 蓄圧タンク出口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査		
	分解点検		130M			
	電動機分解点検		130M			

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
IV-SI-143 1号 蓄圧タンクテストライン隔離弁 (内隔離弁)		駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
IV-SI-144 1号 蓄圧タンクテストライン隔離弁 (外隔離弁)		駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
IV-SI-165 1号 蓄圧タンクN2ライン隔離弁 (外隔離弁)		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
IV-SI-048A 1 A ほう酸注入ライン逆止弁 (内隔離弁)		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-048B 1 B ほう酸注入ライン逆止弁 (内隔離弁)		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-048C 1 C ほう酸注入ライン逆止弁 (内隔離弁)		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-087A 1 A 高温側補助注入ライン (BIタンク側) 逆止弁 (内隔離弁)		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-087B 1 B 高温側補助注入ライン (BIタンク側) 逆止弁 (内隔離弁)		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-087C 1 C 高温側補助注入ライン (BIタンク側) 逆止弁 (内隔離弁)		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-088 1号 Aループ高温側高圧注入ライン逆止弁		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-099A 1 A 低温側補助注入ライン逆止弁 (内隔離弁)		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-099B 1 B 低温側補助注入ライン逆止弁 (内隔離弁)		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-099C 1 C 低温側補助注入ライン逆止弁 (内隔離弁)		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-106A 1 A 高温側補助注入ライン逆止弁 (内隔離弁)		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-106B 1 B 高温側補助注入ライン逆止弁 (内隔離弁)		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-106C 1 C 高温側補助注入ライン逆止弁 (内隔離弁)		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-133A 1 A 蓄圧タンク出口第1逆止弁用テスト弁		駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
IV-SI-133B 1 B 蓄圧タンク出口第1逆止弁用テスト弁		駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
IV-SI-133C 1 C 蓄圧タンク出口第1逆止弁用テスト弁		駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
IV-SI-134A 1 A 蓄圧タンク出口第1逆止弁		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-134B 1 B 蓄圧タンク出口第1逆止弁		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
IV-SI-134C 1 C 蓄圧タンク出口第1逆止弁		分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-SI-135A 1 A 蓄圧タンク出口第2逆止弁用テスト弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SI-135B 1 B 蓄圧タンク出口第2逆止弁用テスト弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SI-135C 1 C 蓄圧タンク出口第2逆止弁用テスト弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SI-136A 1 A 蓄圧タンク出口第2逆止弁	分解点検	高	65M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
	IV-SI-136B 1 B 蓄圧タンク出口第2逆止弁	分解点検	高	65M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
	IV-SI-136C 1 C 蓄圧タンク出口第2逆止弁	分解点検	高	65M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
	IV-SI-202A 1号 Aループ低温側低圧注入ライン逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
	IV-SI-202B 1号 Bループ低温側低圧注入ライン逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
	IV-SI-202C 1号 Cループ低温側低圧注入ライン逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
	IV-SI-203A 1号 Aループ低温側注入ライン逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
	IV-SI-203B 1号 Bループ低温側注入ライン逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
	IV-SI-203C 1号 Cループ低温側注入ライン逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
	IV-SI-208A 1号 Cループ高温側注入ライン逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
	IV-SI-208B 1号 Bループ高温側注入ライン逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
	IV-SI-209A 1号 Cループ高温側低圧注入ライン逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
	IV-SI-209B 1号 Bループ高温側低圧注入ライン逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 SN1-204 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
	IV-SI-007 1号 蓄圧タンク充てんポンプ出口逃がし弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SI-041 1号 ほう酸注入ライン逃がし弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SI-169 1号 蓄圧タンクN ₂ ライン安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-SI-172A 1 A 蓄圧タンク安全弁	分解点検	高	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SI-172B 1 B 蓄圧タンク安全弁	分解点検	高	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SI-172C 1 C 蓄圧タンク安全弁	分解点検	高	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SI-204 1号 高温側低圧注入ライン逃がし弁	分解点検	高	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SI-001 1号 RWS T-CH/S I 供給ライン逆止弁	分解点検	高	130M		
	IV-SI-024 1号 ほう酸注入タンク循環ライン入口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SI-038 1号 ほう酸注入タンク循環ライン第1出口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SI-039 1号 ほう酸注入タンク循環ライン第2出口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SI-140A 1 A 蓄圧タンク充てん弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
	IV-SI-140B 1 B 蓄圧タンク充てん弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
	IV-SI-140C 1 C 蓄圧タンク充てん弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
	IV-SI-170A 1 A 蓄圧タンクN ₂ 供給弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
IV-SI-170B 1 B 蓄圧タンクN ₂ 供給弁	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		130M			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-SI-170C 1 C 蓄圧タンク N ₂ 供給弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
	IV-SI-192A 1 A RHR 供給ライン逆止弁	分解点検	高	130M		
	IV-SI-192B 1 B RHR 供給ライン逆止弁	分解点検	高	130M		
	IV-SI-196A 1 A RHR S-C/V再循環ライン逆止弁	分解点検	高	130M		
	IV-SI-196B 1 B RHR S-C/V再循環ライン逆止弁	分解点検	高	130M		
	IV-SI-199A 1 A 低温側低圧注入ライン逆止弁	分解点検	高	130M		
	IV-SI-199B 1 B 低温側低圧注入ライン逆止弁	分解点検	高	130M		
	1号 燃料取替用水タンク	開放点検	高	130M		
	原子炉冷却系統施設 (化学体積制御設備)	化学体積制御系	機能・性能試験	高	1C	SN1-138 化学体積制御系機能検査
体積制御タンク		開放点検	高	130M		
1号 1次系薬品タンク		外観点検	低	1C		
非再生冷却器		開放点検	高	130M		
余剰抽出冷却器		開放点検	高	130M		
再生熱交換器		外観点検	高	1C		
封水冷却器		開放点検	高	130M		
冷却材フィルタ		開放点検	高	26M		
1 A 封水注入フィルタ		開放点検	高	39M		
1 B 封水注入フィルタ		開放点検	高	39M		
封水フィルタ		開放点検	高	26M		
1 A 冷却材混床式脱塩塔		外観点検	高	1C		
1 B 冷却材混床式脱塩塔		外観点検	高	1C		
冷却材陽イオン脱塩塔		外観点検	高	1C		
1 A ほう酸除去脱塩塔		外観点検	高	1C		
1 B ほう酸除去脱塩塔		外観点検	高	1C		
IV-CS-004A 1 A 抽出オリフィス隔離弁（内隔離弁）		駆動部点検	高	65M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
		分解点検		104M		
IV-CS-004B 1 B 抽出オリフィス隔離弁（内隔離弁）		駆動部点検	高	65M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
		分解点検		104M		
IV-CS-004C 1 C 抽出オリフィス隔離弁（内隔離弁）		駆動部点検	高	65M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
		分解点検		104M		
IV-CS-007 1号 抽出オリフィス出口隔離弁（外隔離弁）		駆動部点検	高	130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
		分解点検		130M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術	
	IV-CS-219 1号 充てんライン第2隔離弁(外隔離弁)	駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査		
		電動機分解点検		130M			
	IV-CS-270A 1A RCP封水注入ライン第1隔離弁(外隔離弁)	駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M	SN1-85 1次系弁検査		
		機能・性能試験		10C			
		電動機分解点検		143M			
	IV-CS-270B 1B RCP封水注入ライン第1隔離弁(外隔離弁)	駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M	SN1-85 1次系弁検査		
		機能・性能試験		10C			
		電動機分解点検		143M			
	IV-CS-270C 1C RCP封水注入ライン第1隔離弁(外隔離弁)	駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M	SN1-85 1次系弁検査		
		機能・性能試験		10C			
		電動機分解点検		143M			
	IV-CS-275A 1A RCP封水注入ライン第1逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	IV-CS-275B 1B RCP封水注入ライン第1逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	IV-CS-275C 1C RCP封水注入ライン第1逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	IV-CS-276A 1A RCP封水注入ライン第2逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	IV-CS-276B 1B RCP封水注入ライン第2逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	IV-CS-276C 1C RCP封水注入ライン第2逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	IV-CS-308 1号 RCP封水戻りライン第1隔離弁(内隔離弁)	駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査		
		電動機分解点検		130M			
	IV-CS-310 1号 RCP封水戻りライン第2隔離弁	駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査		
		電動機分解点検		130M			
	I-FCV-138 1号 充てん流量調節弁	駆動部点検	高	65M			
		分解点検		13M	SN1-85 1次系弁検査		
		機能・性能試験		1C			
	I-FCV-140 1号 封水注入流量調節弁	駆動部点検	高	65M			
分解点検		13M		SN1-85 1次系弁検査			
機能・性能試験		1C					

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	I-HCV-102 1号 低圧抽出流量制御弁	簡易点検 (クランドパッキン取替)	高	65M	SNI-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	I-HCV-108 1号 冷却材陽イオン脱塩塔流量制御弁	簡易点検 (クランドパッキン取替)	高	65M	SNI-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	I-HCV-190 1号 余剰抽出流量制御弁	駆動部点検	高	65M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	I-LCV-121A 1号 体積制御タンク入口3方弁	簡易点検 (クランドパッキン取替)	高	78M	SNI-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		143M		
		分解点検		143M		
		機能・性能試験		11C		
	I-LCV-121B 1号 体積制御タンク第1出口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	I-LCV-121C 1号 体積制御タンク第2出口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	I-LCV-121D 1号 CH/S 1 ポンプB 非常用補給弁	駆動部点検	高	130M	SNI-18 SNI-204 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		130M		
	I-LCV-121E 1号 CH/S 1 ポンプA 非常用補給弁	駆動部点検	高	130M	SNI-18 SNI-204 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 その他原子炉注水系主要弁分解検査	
		分解点検		130M		
電動機分解点検		130M				
I-LCV-451 1号 加圧器水位第1制御弁	駆動部点検	高	52M	SNI-85 1次系弁検査		
	分解点検		39M			
	機能・性能試験		3C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	I-LCV-452 1号 加圧器水位第2制御弁	駆動部点検	高	52M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		39M		
		機能・性能試験		3C		
	I-PCV-104 1号 抽出ライン圧力調節弁	駆動部点検	高	65M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		13M		
		機能・性能試験		1C		
	I-TCV-104 1号 冷却材混床式脱塩塔入口3方弁	簡易点検 (グラントパッキン取替)	高	78M	SNI-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		65M		
		分解点検		143M		
		機能・性能試験		11C		
	IV-CS-043A 1 A 冷却材混床式脱塩塔入口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-043B 1 B 冷却材混床式脱塩塔入口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-048A 1 A 冷却材混床式脱塩塔出口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-048B 1 B 冷却材混床式脱塩塔出口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-052 1号 冷却材陽イオン脱塩塔入口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-057 1号 冷却材陽イオン脱塩塔出口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
機能・性能試験		10C				
IV-CS-078 1号 ほう酸除去脱塩塔バイパス3方弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-CS-152A 1 A, 1 B CH/S 1 ポンプ入口ヘッド第 1 弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-CS-152B 1 B, 1 C CH/S 1 ポンプ入口ヘッド第 1 弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-CS-153A 1 A, 1 B CH/S 1 ポンプ入口ヘッド第 2 弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-CS-153B 1 B, 1 C CH/S 1 ポンプ入口ヘッド第 2 弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-CS-161A 1 A CH/S 1 ポンプミニマムフロー隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CS-161B 1 B CH/S 1 ポンプミニマムフロー隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CS-161C 1 C CH/S 1 ポンプミニマムフロー隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
IV-CS-162 1 号 CH/S 1 ポンプミニマムフロー弁	駆動部点検	高	143M	SN1-85 1 次系弁検査		
	分解点検		143M			
	機能・性能試験		11C			
	電動機分解点検		130M			

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-CS-165A 1 A, 1 B CH/S I ポンプ出口ヘッダ第 1 弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CS-165B 1 B, 1 C CH/S I ポンプ出口ヘッダ第 1 弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CS-166A 1 A, 1 B CH/S I ポンプ出口ヘッダ第 2 弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CS-166B 1 B, 1 C CH/S I ポンプ出口ヘッダ第 2 弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CS-213 1 号 充てん流量調節補助弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-218 1 号 充てんライン第 1 隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-CS-225 1 号 加圧器補助スプレイ弁	簡易点検 (ベローズ点検)	高	39M	SN1-85 1 次系弁検査	
		駆動部点検		65M		
		分解点検		65M		
		機能・性能試験		5C		
	IV-CS-226 1 号 加圧器補助スプレイ逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
	IV-CS-227 1 号 C ループ充てん弁	簡易点検 (ベローズ点検)	高	39M	SN1-85 1 次系弁検査	
		駆動部点検		52M		
		分解点検		65M		
		機能・性能試験		5C		
	IV-CS-228 1 号 C ループ充てん第 1 逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	
	IV-CS-229 1 号 C ループ充てん第 2 逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-85 1 次系弁検査	

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-CS-301 1号 余剰抽出第1隔離弁	簡易点検（ベローズ点検）	高	52M	SNI-85 1次系弁検査	
		簡易点検（グラッドパッキン取替）		78M		
		駆動部点検		65M		
		分解点検		143M		
		機能・性能試験		11C		
	IV-CS-302 1号 余剰抽出第2隔離弁	簡易点検（ベローズ点検）	高	39M	SNI-85 1次系弁検査	
		簡易点検（グラッドパッキン取替）		65M		
		駆動部点検		52M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-305 1号 余剰抽出ライン3方弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-352A 1 A ほろ酸除去脱塩塔入口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-352B 1 B ほろ酸除去脱塩塔入口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-359A 1 A ほろ酸除去脱塩塔出口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-359B 1 B ほろ酸除去脱塩塔出口弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-005 1号 抽出オリフィス出口逃がし弁	分解点検	高	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
機能・性能試験		10C				
IV-CS-024 1号 抽出ライン逃がし弁	分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-CS-121 1号 体積制御タンク安全弁	分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
IV-CS-170A 1 A C H / S 1 ポンプ入口逃がし弁		分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-CS-170B 1 B C H / S 1 ポンプ入口逃がし弁		分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-CS-283 1号 R C P パージ水ヘッドタンク逃がし弁		分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-CS-306 1号 R C P 封水戻りライン逃がし弁		分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-CS-321 1号 封水冷却器管側入口逃がし弁		分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-CS-127 1号 体積制御タンクガス供給逆止弁		分解点検	低	130M	SNI-87 1次系逆止弁検査	
IV-CS-121 1号 体積制御タンク安全弁前破壊板		分解点検	低	130M	SNI-89 1次系破壊板検査	
IV-CS-041 1号 冷却材混床式脱塩塔入口逆止弁		分解点検	高	130M		
IV-CS-090 1号 体積制御タンク入口逆止弁		分解点検	高	143M		
IV-CS-151 1号 体積制御タンク出口逆止弁		分解点検	高	143M		
IV-CS-160A 1 A C H / S 1 ポンプミニマムフロー逆止弁		分解点検	高	130M		
IV-CS-160B 1 B C H / S 1 ポンプミニマムフロー逆止弁		分解点検	高	130M		
IV-CS-160C 1 C C H / S 1 ポンプミニマムフロー逆止弁		分解点検	高	130M		
IV-CS-163A 1 A C H / S 1 ポンプ出口逆止弁		分解点検	高	130M		
IV-CS-163B 1 B C H / S 1 ポンプ出口逆止弁		分解点検	高	130M		
IV-CS-163C 1 C C H / S 1 ポンプ出口逆止弁		分解点検	高	130M		
IV-CS-221 1号 充てんライン逆止弁		分解点検	高	130M		
IV-CS-232 1号 C ループ充てんラインバイパス逆止弁		分解点検	高	78M		
IV-CS-251 1号 R C P 封水注入流量調節補助弁		駆動部点検	高	130M		
		分解点検				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術		
	IV-CS-290A 1 A R C P N o. 1 シール出口弁	簡易点検（ベローズ点検）	高	39M				
		簡易点検（グラッドパッキン取替）		65M				
		駆動部点検		65M				
		分解点検		104M				
	IV-CS-290B 1 B R C P N o. 1 シール出口弁	簡易点検（ベローズ点検）	高	39M				
		簡易点検（グラッドパッキン取替）		65M				
		駆動部点検		65M				
		分解点検		104M				
	IV-CS-290C 1 C R C P N o. 1 シール出口弁	簡易点検（ベローズ点検）	高	39M				
		簡易点検（グラッドパッキン取替）		65M				
		駆動部点検		65M				
		分解点検		104M				
	IV-CS-300 1号 R C P N o. 1 シールバイパス弁	駆動部点検	高	65M				
		分解点検		130M				
	IV-CS-774 1号 CH/S 1 ポンプ入口ベントライン第1 隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査			
		分解点検		130M				
		機能・性能試験		10C				
	IV-CS-775A 1号 CH/S 1 ポンプ入口ベントライン第2-A 隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査			
		分解点検		130M				
		機能・性能試験		10C				
	IV-CS-775B 1号 CH/S 1 ポンプ入口ベントライン第2-B 隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査			
		分解点検		130M				
		機能・性能試験		10C				
	IV-CS-775C 1号 CH/S 1 ポンプ入口ベントライン第2-C 隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査			
分解点検		130M						
機能・性能試験		10C						
原子炉冷却系統施設 (原子炉補機冷却水設備)	原子炉補機冷却水系 弁 1 0 個	機能・性能試験	高	1C	SN1-15 原子炉補機冷却系機能検査			
		1 A 原子炉補機冷却水ポンプ	簡易点検（油入替他）	高	13M		SN1-84 1次系ポンプ機能検査	(振動診断：切替毎)
			分解点検		52M			
	機能・性能試験		4C					
	1 A 原子炉補機冷却水ポンプ用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断：切替毎)		
		普通点検		39M				
		分解点検		78M				

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
1 B 原子炉補機冷却水ポンプ		簡易点検 (油入替他)	高	13M	SN1-84 1次系ポンプ機能検査	(振動診断: 切替毎)
		分解点検		52M		
		機能・性能試験		4C		
1 B 原子炉補機冷却水ポンプ用電動機		簡易点検	高	1C		(振動診断: 切替毎)
		普通点検		39M		
		分解点検		78M		
1 C 原子炉補機冷却水ポンプ		簡易点検 (油入替他)	高	13M	SN1-84 1次系ポンプ機能検査	(振動診断: 切替毎)
		分解点検		52M		
		機能・性能試験		4C		
1 C 原子炉補機冷却水ポンプ用電動機		簡易点検	高	1C		(振動診断: 切替毎)
		普通点検		39M		
		分解点検		78M		
1 D 原子炉補機冷却水ポンプ		簡易点検 (油入替他)	高	13M	SN1-84 1次系ポンプ機能検査	(振動診断: 切替毎)
		分解点検		52M		
		機能・性能試験		4C		
1 D 原子炉補機冷却水ポンプ用電動機		簡易点検	高	1C		(振動診断: 切替毎)
		普通点検		39M		
		分解点検		78M		
1 A 原子炉補機冷却水冷却器		簡易点検 (防食亜鉛板取替 他)	高	13M	SN1-92 1次系熱交換器検査	
		開放点検		26M		
		非破壊試験		65M		
1 B 原子炉補機冷却水冷却器		簡易点検 (防食亜鉛板取替 他)	高	13M	SN1-92 1次系熱交換器検査	
		開放点検		26M		
		非破壊試験		65M		
1 C 原子炉補機冷却水冷却器		簡易点検 (防食亜鉛板取替 他)	高	13M	SN1-92 1次系熱交換器検査	
		開放点検		26M		
		非破壊試験		65M		
1 D 原子炉補機冷却水冷却器		簡易点検 (防食亜鉛板取替 他)	高	13M	SN1-92 1次系熱交換器検査	
		開放点検		26M		
		非破壊試験		65M		
1号 原子炉補機冷却水サージタンク		開放点検	高	65M		
ICCT1-V-3 1号 原子炉補機冷却水サージタンクバキュームリリーフ弁		取替	低	130M	SN1-88 1次系真空破壊弁検査	

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-CC-192A 1 A, 1 B C/V再循環ユニット冷却水入口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-CC-192B 1 C, 1 D C/V再循環ユニット冷却水入口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-CC-199A 1 A C/V再循環ユニット冷却水出口隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-CC-199B 1 B C/V再循環ユニット冷却水出口隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-CC-199C 1 C C/V再循環ユニット冷却水出口隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-CC-199D 1 D C/V再循環ユニット冷却水出口隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-CC-482 1号 CRDM冷却水入口弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
IV-CC-489A 1号 CRDM冷却水A出口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			
	電動機分解点検		143M			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-CC-489B 1号 C R D M冷却水B出口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CC-503 1号 余剰抽出冷却器冷却水第2入口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
		分解点検		130M		
	IV-CC-509 1号 余剰抽出冷却器冷却水第1出口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
		分解点検		130M		
	IV-CC-521 1号 R C P冷却水第1入口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
IV-CC-523 1号 R C P冷却水第2入口弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査		
	分解点検		130M			
	電動機分解点検		130M			
IV-CC-544 1号 R C P冷却水第1出口弁（内隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査		
	分解点検		130M			
	電動機分解点検		143M			
IV-CC-546 1号 R C P冷却水第2出口弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査		
	分解点検		130M			
	電動機分解点検		130M			
IV-CC-706 1号 冷却材ドレン冷却器冷却水隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			
I-PCV-1202 1号 補機冷却水サージタンクN ₂ 供給圧力制御弁	駆動部点検	低	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			
I-RCV-056 1号 補機冷却水サージタンクベント弁	駆動部点検	低	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			
I-TCV-103 1号 非再生冷却器冷却水流量制御弁	駆動部点検	低	65M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		143M			
	機能・性能試験		11C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-CC-042 1号 補機冷却水戻りCヘッド止弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-CC-064 1号 補機冷却水供給Cヘッド止弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-CC-171A 1号 SFP冷却器冷却水供給Aヘッド隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CC-171B 1号 SFP冷却器冷却水供給Bヘッド隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CC-180A 1号 SFP冷却器冷却水戻りAヘッド隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CC-180B 1号 SFP冷却器冷却水戻りBヘッド隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CC-228A 1 A 余熱除去冷却器冷却水第2出口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
IV-CC-228B 1 B 余熱除去冷却器冷却水第2出口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			
	電動機分解点検		143M			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-CC-248A 1 A スプレイ冷却器冷却水第2出口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CC-248B 1 B スプレイ冷却器冷却水第2出口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CC-006 1号 補機冷却水サージタンク安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-164A 1 A 補機冷却水ポンプモータ冷却水逃がし弁	取替	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
漏えい試験		10C				
機能・性能試験		10C				
IV-CC-164B 1 B 補機冷却水ポンプモータ冷却水逃がし弁	取替	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-CC-164C 1 C 補機冷却水ポンプモータ冷却水逃がし弁	取替	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-CC-164D 1 D 補機冷却水ポンプモータ冷却水逃がし弁	取替	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-CC-177A 1 A ビット冷却器冷却水逃がし弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-CC-177B 1 B ビット冷却器冷却水逃がし弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-CC-177C 1 C ビット冷却器冷却水逃がし弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-CC-185A 1 A、B 主蒸気給水貫通孔冷却水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-185B 1 C 主蒸気給水貫通孔冷却水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-196A 1 A C/V再循環ユニット冷却水逃がし弁	分解点検	低	130M	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-196B 1 B C/V再循環ユニット冷却水逃がし弁	分解点検	低	130M	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-196C 1 C C/V再循環ユニット冷却水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-196D 1 D C/V再循環ユニット冷却水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-214A 1 A 制御用空気圧縮機冷却水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-214B 1 B 制御用空気圧縮機冷却水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-226A 1 A 余熱除去冷却器冷却水逃がし弁	分解点検	低	130M	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-CC-226B 1 B 余熱除去冷却器冷却水逃がし弁	分解点検	低	130M	SNI-86 1 次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-CC-238A 1 A 余熱除去ポンプモータ冷却水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1 次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-CC-238B 1 B 余熱除去ポンプモータ冷却水逃がし弁	取替	低	130M		
		漏えい試験		10C	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-246A 1 A スプレイ冷却器冷却水逃がし弁	分解点検	低	130M		
		漏えい試験		10C	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-246B 1 B スプレイ冷却器冷却水逃がし弁	分解点検	低	130M		
		漏えい試験		10C	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-258A 1 A スプレイポンプモータ冷却水逃がし弁	取替	低	130M		
		漏えい試験		10C	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-258B 1 B スプレイポンプモータ冷却水逃がし弁	取替	低	130M		
		漏えい試験		10C	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-291A 1 A CH/S 1 ポンプ封水冷却器冷却水逃がし弁	取替	低	130M		
		漏えい試験		10C	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-291B 1 B CH/S 1 ポンプ封水冷却器冷却水逃がし弁	取替	低	130M		
		漏えい試験		10C	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-291C 1 C CH/S 1 ポンプ封水冷却器冷却水逃がし弁	取替	低	130M		
		漏えい試験		10C	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-294A 1 A CH/S 1 ポンプモータ冷却水逃がし弁	取替	低	130M		
		漏えい試験		10C	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-294B 1 B CH/S 1 ポンプモータ冷却水逃がし弁	取替	低	130M		
		漏えい試験		10C	SNI-86 1 次系安全弁検査	
		機能・性能試験		10C		
IV-CC-294C 1 C CH/S 1 ポンプモータ冷却水逃がし弁	取替	低	130M			
	漏えい試験		10C	SNI-86 1 次系安全弁検査		
	機能・性能試験		10C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術	
	IV-CC-323 AM用窒素マニホールド出口ライン安全弁	分解点検	低	130M			
		漏えい試験		10C	SNI-86		
		機能・性能試験		10C	1次系安全弁検査		
	IV-CC-382 1 A 廃液蒸発装置コンデンサ冷却水逃がし弁	取替	低	130M			
		漏えい試験		10C	SNI-86		
		機能・性能試験		10C	1次系安全弁検査		
	IV-CC-385 1 A 廃液蒸発装置蒸留水冷却器冷却水逃がし弁	取替	低	130M			
		漏えい試験		10C	SNI-86		
		機能・性能試験		10C	1次系安全弁検査		
	IV-CC-390 1 A 廃液蒸発装置ベントコンデンサ冷却水逃がし弁	取替	低	130M			
		漏えい試験		10C	SNI-86		
		機能・性能試験		10C	1次系安全弁検査		
	IV-CC-397 1 B 廃液蒸発装置コンデンサ冷却水逃がし弁	取替	低	130M			
		漏えい試験		10C	SNI-86		
		機能・性能試験		10C	1次系安全弁検査		
	IV-CC-400 1 B 廃液蒸発装置蒸留水冷却器冷却水逃がし弁	取替	低	130M			
		漏えい試験		10C	SNI-86		
		機能・性能試験		10C	1次系安全弁検査		
	IV-CC-405 1 B 廃液蒸発装置ベントコンデンサ冷却水逃がし弁	取替	低	130M			
		漏えい試験		10C	SNI-86		
		機能・性能試験		10C	1次系安全弁検査		
	IV-CC-432 1号 ほう酸回収装置コンデンサ冷却水逃がし弁	取替	低	130M			
		漏えい試験		10C	SNI-86		
		機能・性能試験		10C	1次系安全弁検査		
	IV-CC-435 1号 ほう酸回収装置蒸留水冷却器冷却水逃がし弁	取替	低	130M			
		漏えい試験		10C	SNI-86		
		機能・性能試験		10C	1次系安全弁検査		
IV-CC-440 1号 ほう酸回収装置ベントコンデンサ冷却水逃がし弁	取替	低	130M				
	漏えい試験		10C	SNI-86			
	機能・性能試験		10C	1次系安全弁検査			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-CC-452 洗浄排水装置コンデンサ冷却水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-455 洗浄排水装置蒸留水冷却器冷却水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-460 洗浄排水装置ベントコンデンサ冷却水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-487A 1号 CRDM冷却水A逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-487B 1号 CRDM冷却水B逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-508 1号 余剰抽出冷却器冷却水逃がし弁	分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-527 1号 RCP冷却水入口逃がし弁	分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-538A 1A RCP熱しゃへい冷却水逃がし弁	分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CC-538B 1B RCP熱しゃへい冷却水逃がし弁	分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-CC-538C 1C RCP熱しゃへい冷却水逃がし弁	分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
IV-CC-586 1号 非再生冷却器冷却水逃がし弁		取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-CC-596 1号 封水冷却器冷却水逃がし弁		取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-CC-602 1号 サンプル冷却器冷却水逃がし弁		取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-CC-612 1号 ブローダウンサンプル冷却器冷却水逃がし弁		取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-CC-624 1号 補助蒸気復水モニタ冷却器冷却水逃がし弁		取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-CC-704 1号 冷却材ドレン冷却器冷却水逃がし弁		取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-CC-051A 1 A C C Wポンプ出口逆止弁		分解点検	高	130M		
IV-CC-051B 1 B C C Wポンプ出口逆止弁		分解点検	高	130M		
IV-CC-051C 1 C C C Wポンプ出口逆止弁		分解点検	高	130M		
IV-CC-051D 1 D C C Wポンプ出口逆止弁		分解点検	高	130M		
I-FCV-1319 1 A R C P熱しゃへい冷却水流量制御弁		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
I-FCV-1320 1 B R C P熱しゃへい冷却水流量制御弁		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
I-FCV-1321 1 C R C P熱しゃへい冷却水流量制御弁		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
I-LCV-1200 1号 補機冷却水サージタンク水位制御弁		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
IV-CC-1301 1 A 供給母管クローラ入口海水供給切替ライン第2止め弁		分解点検	高	130M		
IV-CC-1302A 1 A C/V再循環ユニット冷却水戻りライン海水排水ライン止め弁		分解点検	高	130M		
IV-CC-1302B 1 B C/V再循環ユニット冷却水戻りライン海水排水ライン止め弁		分解点検	高	130M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-CC-1305 1 B 余熱除去ポンプ・モータ冷却水戻りライン海水排水ライン接続用切替弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-1306 1 B 余熱除去ポンプ・モータ冷却水戻りライン海水排水ライン止め弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-1307 1 B 制御用空気圧縮装置冷却水戻りライン海水排水ライン接続用切替弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-1308 1 B 制御用空気圧縮装置冷却水戻りライン海水排水ライン止め弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-1309 1 A スプレイポンプ・モータ冷却水供給ライン切替用第2止め弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-1310 1 A スプレイポンプ・モータ冷却水供給ライン切替用第1止め弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-1311 1 A スプレイポンプ・モータ冷却水戻りライン切替用第2止め弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-1312 1 A スプレイポンプ・モータ冷却水戻りライン切替用第1止め弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-1313 1 B C H / S 1 ポンプ自己冷却水供給ライン第2止め弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-1314 1 B C H / S 1 ポンプ自己冷却水戻りライン第1止め弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-1315 1 C C H / S 1 ポンプ冷却水戻りライン海水排水ライン止め弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-1316 1 A スプレイポンプ自己冷却水供給ライン第2止め弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-1317 1 A スプレイポンプ自己冷却水戻りライン第1止め弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-016 1号 補機冷却水補給水弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-017 1号 補機冷却水補給水連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-021 1号 補機冷却水サージタンクサージ弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-022 1号 補機冷却水サージタンクサージ弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-043 1号 補機冷却水戻り A・Bヘッダ第1連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-044 1号 補機冷却水戻り Bヘッダ第2連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-060 1号 補機冷却水供給 A・Bヘッダ第1連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-061 1号 補機冷却水供給 A・Bヘッダ第2連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-172A 1 A ビット冷却器冷却水入口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-172B 1 B ビット冷却器冷却水入口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-179A 1 A ビット冷却器冷却水第2出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-179B 1 B ビット冷却器冷却水第2出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-179C 1 C ビット冷却器冷却水第2出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-194A 1 A, 1 B C / V 再循環ユニット冷却水入口逆止弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-204A 1 A C / V 再循環ユニット冷却水流量制御弁後弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-204B 1 B C / V 再循環ユニット冷却水流量制御弁後弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-221A 1 A 余熱除去冷却器冷却水入口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-221B 1 B 余熱除去冷却器冷却水入口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-234A 1 A 余熱除去ポンプ冷却水出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-234B 1 B 余熱除去ポンプ冷却水出口弁	分解点検	高	130M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-CC-239A 1 A 余熱除去ポンプモータ冷却水出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-239B 1 B 余熱除去ポンプモータ冷却水出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-251B 1 B スプレイポンプ冷却水入口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-255B 1 B スプレイポンプモータ冷却水入口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-286A 1 A, B CH/S 1 ポンプモータ等冷却水第 2 連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-295A 1 A CH/S 1 ポンプモータ冷却水出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-295B 1 B CH/S 1 ポンプモータ冷却水出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-295C 1 C CH/S 1 ポンプモータ冷却水出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-298A 1 A CH/S 1 ポンプモータ等冷却水出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-298B 1 B CH/S 1 ポンプモータ等冷却水出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-298C 1 C CH/S 1 ポンプモータ等冷却水出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-301A 1 A, B CH/S 1 ポンプモータ等冷却水出口第 1 連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-326 AM用 1 A-RHR ポンプモータ CCW 第 2 入口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-327 AM用 1 A-RHR ポンプモータ CCW ライン 第 1 仕切弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-328 AM用 1 A-RHR ポンプモータ CCW 第 1 出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-329 AM用 1 A-RHR ポンプモータ CCW ライン 第 2 仕切弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-350A A 事故後サンプル冷却管冷却水供給第 1 連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-362A A 事故後サンプル冷却管冷却水戻り第 2 連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-691A 1 A, C ビット冷却器冷却水入口第 1 連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-691B 1 A, C ビット冷却器冷却水入口第 2 連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-692A 1 B, C ビット冷却器冷却水入口第 1 連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-692B 1 B, C ビット冷却器冷却水入口第 2 連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-693A 1 A, C ビット冷却器冷却水出口第 1 連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-693B 1 A, C ビット冷却器冷却水出口第 2 連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-694A 1 B, C ビット冷却器冷却水出口第 1 連絡弁	分解点検	高	130M		
	IV-CC-694B 1 B, C ビット冷却器冷却水出口第 2 連絡弁	分解点検	高	130M		
原子炉冷却系統施設 (原子炉補機冷却海水設備)	1 A 海水ポンプ	簡易点検 (グラッドパッキン取替他)	高	13M	SN1-121 2 次系ポンプ分解検査	(振動診断: 切替毎)
		分解点検		26M		
		機能・性能試験		2C		
	1 A 海水ポンプ用電動機	簡易点検 (油入替他)	高	13M		(振動診断: 切替毎)
		分解点検		52M		
	1 B 海水ポンプ	簡易点検 (グラッドパッキン取替他)	高	13M	SN1-121 2 次系ポンプ分解検査	(振動診断: 切替毎)
		分解点検		26M		
		機能・性能試験		2C		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 B 海水ポンプ用電動機	簡易点検(油入替他)	高	13M		(振動診断: 切替毎)
		分解点検		52M		
	1 C 海水ポンプ	簡易点検 (クランドパッキン取替他)	高	13M	SN1-121 2次系ポンプ分解検査	(振動診断: 切替毎)
		分解点検		26M		
		機能・性能試験		2C		
	1 C 海水ポンプ用電動機	簡易点検(油入替他)	高	13M		(振動診断: 切替毎)
		分解点検		52M		
	1 D 海水ポンプ	簡易点検 (クランドパッキン取替他)	高	13M	SN1-121 2次系ポンプ分解検査	(振動診断: 切替毎)
		分解点検		26M		
		機能・性能試験		2C		
	1 D 海水ポンプ用電動機	簡易点検(油入替他)	高	13M		(振動診断: 切替毎)
		分解点検		52M		
	1A-SWS 1 A 海水ストレーナ	開放点検	高	13M		
	1B-SWS 1 B 海水ストレーナ	開放点検	高	13M		
	1C-SWS 1 C 海水ストレーナ	開放点検	高	13M		
	1D-SWS 1 D 海水ストレーナ	開放点検	高	13M		
1V-SW-570A 1 A 原子炉補機冷却水冷却器海水第2出口弁	駆動部点検	高	156M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		78M			
	機能・性能試験		6C			
	電動機分解点検		130M			
1V-SW-570B 1 B 原子炉補機冷却水冷却器海水第2出口弁	駆動部点検	高	156M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		78M			
	機能・性能試験		6C			
	電動機分解点検		130M			
1V-SW-570C 1 C 原子炉補機冷却水冷却器海水第2出口弁	駆動部点検	高	156M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		78M			
	機能・性能試験		6C			
	電動機分解点検		130M			
1V-SW-570D 1 D 原子炉補機冷却水冷却器海水第2出口弁	駆動部点検	高	156M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		78M			
	機能・性能試験		6C			
	電動機分解点検		130M			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1V-SW-534A 1 A D/G海水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-SW-534B 1 B D/G海水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-SW-553A 1 A 空調用冷凍機海水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-SW-553B 1 B 空調用冷凍機海水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-SW-553C 1 C 空調用冷凍機海水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-SW-553D 1 D 空調用冷凍機海水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-SW-568A 1 A 補機冷却クーラ海水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-SW-568B 1 B 補機冷却クーラ海水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
1V-SW-568C 1 C 補機冷却クーラ海水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
1V-SW-568D 1 D 補機冷却クーラ海水逃がし弁	取替	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 是 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-SW-502A 1 A 海水ポンプ出口逆止弁	分解点検	高	65M		
	IV-SW-502B 1 B 海水ポンプ出口逆止弁	分解点検	高	65M		
	IV-SW-502C 1 C 海水ポンプ出口逆止弁	分解点検	高	65M		
	IV-SW-502D 1 D 海水ポンプ出口逆止弁	分解点検	高	65M		
	IV-SW-509A 1 A ストレーナ出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-SW-509B 1 B ストレーナ出口弁	分解点検	高	130M		
	IV-SW-602A 1 A, B 海水ポンプ軸冷海水供給逆止弁	取替	高	26M		
	IV-SW-602B 1 C, D 海水ポンプ軸冷海水供給逆止弁	取替	高	26M		
	IV-SW-612A 1 A 軸冷海水入口逆止弁	取替	高	26M		
	IV-SW-612B 1 B 軸冷海水入口逆止弁	取替	高	26M		
	IV-SW-612C 1 C 軸冷海水入口逆止弁	取替	高	26M		
	IV-SW-612D 1 D 軸冷海水入口逆止弁	取替	高	26M		
	1号 A系海水供給母管（屋内）	開放点検	高	78M		
	1号 B系海水供給母管（屋内）	開放点検	高	78M		
	1号 A系海水供給母管（屋外）	開放点検	高	13M		
	1号 B系海水供給母管（屋外）	開放点検	高	13M		
	1号 A系CCWクーラ入口配管	開放点検	高	78M		
	1号 B系CCWクーラ入口配管	開放点検	高	78M		
	1号 C系CCWクーラ入口配管	開放点検	高	78M		
	1号 D系CCWクーラ入口配管	開放点検	高	78M		
	1号 A系海水管マンホール（クーラ入口側）	開放点検	高	13M		
	1号 B系海水管マンホール（クーラ入口側）	開放点検	高	13M		
原子炉冷却系統施設 (原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置)	格納容器サンプ水位上昇率測定装置及び格納容器内凝縮液量測定装置	機能・性能試験	低	1C	SN1-79 格納容器サンプ水位上昇率測定装置及び格納容器内凝縮液量測定装置漏えい検出器機能検査	

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術	
計測制御系統施設 (制御材)	停止グループ制御棒クラスタ 16体 制御グループ制御棒クラスタ 32体	機能・性能試験	高	1C	SN1-30 制御棒駆動系機能検査 SN1-107 制御棒クラスタ動作検査		
	1. 制御棒クラスタ 2. パーナブルボイズン 3. 2次中性子源 4. プラギングデバイス } 1式※	外観点検	高	1C	SN1-108 制御棒クラスタ検査	※: 炉心設計による	
計測制御系統施設 (制御棒駆動装置)	制御棒位置指示装置	特性試験	低	13M	SN1-109 制御棒位置指示装置設定値検査		
	1 A MGセット用発電機	簡易点検 (油入替他)	低	13M			
		普通点検 (軸受点検)		39M			
		分解点検		65M			
	1 B MGセット用発電機	簡易点検 (油入替他)	低	13M			
		普通点検 (軸受点検)		39M			
		分解点検		65M			
	1 A MGセット用電動機	簡易点検	低	1C			
		分解点検		39M			
	1 B MGセット用電動機	簡易点検	低	1C			
		分解点検		39M			
	計測制御系統施設 (ほう酸注入機能を有する設備)	1 A ほう酸ポンプ	簡易点検 (油入替他)	高	13M		(振動診断: 切替毎)
分解点検			39M		SN1-31 ほう酸ポンプ分解検査		
機能・性能試験			1C		SN1-56 ほう酸ポンプ機能検査		
1 A ほう酸ポンプ用電動機		簡易点検	高	1C		(振動診断: 切替毎)	
		分解点検		39M			
1 B ほう酸ポンプ		簡易点検 (油入替他)	高	13M		(振動診断: 切替毎)	
		分解点検		39M			SN1-31 ほう酸ポンプ分解検査
		機能・性能試験		1C			SN1-56 ほう酸ポンプ機能検査
1 B ほう酸ポンプ用電動機		簡易点検	高	1C		(振動診断: 切替毎)	
		分解点検		39M			
1 A ほう酸タンク		開放点検	高	130M			
1 A 1 ほう酸タンクヒータ		一般点検 (絶縁抵抗測定他)	高	1C			
1 A 2 ほう酸タンクヒータ	一般点検 (絶縁抵抗測定他)	高	1C				
1 B ほう酸タンク	開放点検	高	130M				
1 B 1 ほう酸タンクヒータ	一般点検 (絶縁抵抗測定他)	高	1C				
1 B 2 ほう酸タンクヒータ	一般点検 (絶縁抵抗測定他)	高	1C				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1号 ほう酸補給タンク	開放点検	低	10Y		プラント運転中
	ほう酸フィルタ	開放点検	高	78M		
	1-FCV-220A 1号 ほう酸補給水流量制御弁	駆動部点検	低	143M	SN1-85 1次系弁検査	
分解点検		143M				
機能・性能試験		11C				
	1-FCV-220B 1号 体積制御タンク出口補給水弁	駆動部点検	低	130M	SN1-85 1次系弁検査	
分解点検		130M				
機能・性能試験		10C				
	1-FCV-223A 1号 原子炉補給水流量制御弁	駆動部点検	高	143M	SN1-85 1次系弁検査	
分解点検		143M				
機能・性能試験		11C				
	1-FCV-223B 1号 体積制御タンク入口補給水弁	駆動部点検	低	130M	SN1-85 1次系弁検査	
分解点検		130M				
機能・性能試験		10C				
	1-HCV-216 1 A ほう酸タンク循環流量制御弁	駆動部点検	低	130M	SN1-85 1次系弁検査	
分解点検		130M				
機能・性能試験		10C				
	1-HCV-217 1 B ほう酸タンク循環流量制御弁	駆動部点検	低	130M	SN1-85 1次系弁検査	
分解点検		130M				
機能・性能試験		10C				
	1V-CS-465A 1 A ほう酸タンク入口弁	駆動部点検	低	130M	SN1-85 1次系弁検査	
分解点検		130M				
機能・性能試験		10C				
	1V-CS-465B 1 B ほう酸タンク入口弁	駆動部点検	低	130M	SN1-85 1次系弁検査	
分解点検		130M				
機能・性能試験		10C				
	1V-CS-467A 1 A ほう酸タンク循環入口弁	駆動部点検	低	130M	SN1-85 1次系弁検査	
分解点検		130M				
機能・性能試験		10C				
	1V-CS-467B 1 B ほう酸タンク循環入口弁	駆動部点検	低	130M	SN1-85 1次系弁検査	
分解点検		130M				
機能・性能試験		10C				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-CS-484A 1 A ほう酸タンク出口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-484B 1 B ほう酸タンク出口弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-506A 1 A ほう酸ポンプミニマムフロー弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-506B 1 B ほう酸ポンプミニマムフロー弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CS-519 1号 急速ほう酸補給弁	駆動部点検	高	143M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		143M		
		機能・性能試験		11C		
電動機分解点検		130M				
IV-CS-488 1号 ほう酸補給タンク補助蒸気安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-CS-569A 1 A 冷却材貯蔵タンク逃がし弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-CS-569B 1 B 冷却材貯蔵タンク逃がし弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-CS-569C 1 C 冷却材貯蔵タンク逃がし弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-CS-496 1号 ほう酸補給タンク出口逆止弁	分解点検	低	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査		
1号 1次系純水タンク	開放点検	低	65M			
1 A 1次系補給水ポンプ	簡易点検（油入替他）	低	13M	SN1-84 1次系ポンプ機能検査	(振動診断：切替毎)	
	分解点検		39M			
	機能・性能試験		3C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 A 1次系補給水ポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		(振動診断：切替毎)
		分解点検		39M		
	1 B 1次系補給水ポンプ	簡易点検（油入替他）	低	13M	SN1-84 1次系ポンプ機能検査	(振動診断：切替毎)
		分解点検		39M		
		機能・性能試験		3C		
	1 B 1次系補給水ポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		(振動診断：切替毎)
		分解点検		39M		
	1PMT-1V-1 1号 1次系純水タンクバキュームリリーフ弁	分解点検	低	130M	SN1-88 1次系真空破壊弁検査	
	1PMT-1V-3 1号 1次系純水タンクアトモス弁	分解点検	低	130M	SN1-88 1次系真空破壊弁検査	
	1V-PW-553 1号 1次系純水タンク補給水入口逆止弁	分解点検	低	10Y	SN1-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
1V-PW-558 1号 1次系純水タンクバイパス補給水逆止弁	分解点検	低	10Y	SN1-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中	
1V-DW-508 1号 A/B内2次系純水切替逆止弁	分解点検	低	10Y	SN1-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中	
計測制御系統施設 (制御用空気設備)	1. 制御用空気圧縮機 2台 2. 所内用バックアップ弁 1台 3. IASヘッダ連絡管ヘッダ隔離弁 2台 4. IAS格納容器隔離弁 2台	機能・性能試験	高	1C	SN1-32 制御用空気圧縮機機能検査	
	1 A 制御用空気圧縮機	簡易点検（油入替他）	高	13M		(振動診断：切替毎)
		分解点検		26M		
	1 A 制御用空気圧縮機用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断：切替毎)
		分解点検		39M		
	1 B 制御用空気圧縮機	簡易点検（油入替他）	高	13M		(振動診断：切替毎)
		分解点検		26M		
	1 B 制御用空気圧縮機用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断：切替毎)
		分解点検		39M		
	1 A 制御用空気圧縮機アフタークーラ	開放点検	高	52M		
	1 B 制御用空気圧縮機アフタークーラ	開放点検	高	52M		
	1 A 制御用空気圧縮機インタークーラ	開放点検	高	26M		
	1 B 制御用空気圧縮機インタークーラ	開放点検	高	26M		
	1 A 制御用空気だめ	開放点検	高	91M		
	1 B 制御用空気だめ	開放点検	高	91M		
	1 A 1 制御用空気除湿装置吸着塔	開放点検	高	39M		
	1 A 2 制御用空気除湿装置吸着塔	開放点検	高	39M		
	1 B 1 制御用空気除湿装置吸着塔	開放点検	高	39M		
1 B 2 制御用空気除湿装置吸着塔	開放点検	高	39M			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 A 制御用空気除湿装置送風機	簡易点検（油入替他）	高	13M		
		分解点検		52M		
	1 A 制御用空気除湿装置送風機用電動機	分解点検	高	65M		
	1 B 制御用空気除湿装置送風機	簡易点検（油入替他）	高	13M		
		分解点検		52M		
	1 B 制御用空気除湿装置送風機用電動機	分解点検	高	65M		
	1 A 制御用空気ドレンセパレータ	開放点検	高	13M		
	1 B 制御用空気ドレンセパレータ	開放点検	高	13M		
	IV-1A-508A 1 A T A S 格納容器隔離弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		143M		
	IV-1A-508B 1 B T A S 格納容器隔離弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		143M		
	IV-1A-212A 1 A インタークーラ安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
機能・性能試験		10C				
IV-1A-212B 1 B インタークーラ安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-1A-217A 1 A ドレンセパレータ安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-1A-217B 1 B ドレンセパレータ安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-1A-221A 1 A 制御用空気だめ安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
IV-1A-221B 1 B 制御用空気だめ安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	11AC-RV-1A 1 A 制御用空気除湿装置送風機 1 A 出口逃がし弁	取替	低	130M	SN1-86 1 次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	11AC-RV-1B 1 B 制御用空気除湿装置送風機 1 B 出口逃がし弁	取替	低	130M	SN1-86 1 次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-1A-501A 1号 1 A S ヘッド連絡管 1 A ヘッド隔離弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		143M		
	1V-1A-501B 1号 1 A S ヘッド連絡管 1 B ヘッド隔離弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		143M		
	1V-1A-505A 1号 1 A S 主蒸気逃がし弁等 A 供給元弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		130M		
	1V-1A-505B 1号 1 A S 主蒸気逃がし弁等 B 供給元弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		130M		
	1V-1A-510A 1 A 1 A S 格納容器隔離弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		130M		
	1V-1A-510B 1 B 1 A S 格納容器隔離弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		130M		
1V-1A-825 事故時サンプリングライン隔離弁用制御用空気供給ライン安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1 次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
11AC-CV-1A 1 A 制御用空気除湿装置 1 A 1 吸着塔出口逆止弁	分解点検	高	39M			
11AC-CV-1B 1 B 制御用空気除湿装置 1 B 1 吸着塔出口逆止弁	分解点検	高	39M			
11AC-CV-2A 1 A 制御用空気除湿装置 1 A 2 吸着塔出口逆止弁	分解点検	高	39M			
11AC-CV-2B 1 B 制御用空気除湿装置 1 B 2 吸着塔出口逆止弁	分解点検	高	39M			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	11AC-PV-C1A 1 A 制御用空気除湿装置 1 A 1 吸着塔入口弁	駆動部点検	高	39M		
		分解点検		39M		
	11AC-PV-C1B 1 B 制御用空気除湿装置 1 B 1 吸着塔入口弁	駆動部点検	高	39M		
		分解点検		39M		
	11AC-PV-C2A 1 A 制御用空気除湿装置 1 A 2 吸着塔入口弁	駆動部点検	高	39M		
		分解点検		39M		
	11AC-PV-C2B 1 B 制御用空気除湿装置 1 B 2 吸着塔入口弁	駆動部点検	高	39M		
		分解点検		39M		
	11AC-2PV-1A 1 A 制御用空気除湿装置 1 A 1 吸着塔再生空気出口弁	駆動部点検	高	39M		
		分解点検		39M		
	11AC-2PV-1B 1 B 制御用空気除湿装置 1 B 1 吸着塔再生空気出口弁	駆動部点検	高	39M		
		分解点検		39M		
	11AC-2PV-2A 1 A 制御用空気除湿装置 1 A 2 吸着塔再生空気出口弁	駆動部点検	高	39M		
		分解点検		39M		
	11AC-2PV-2B 1 B 制御用空気除湿装置 1 B 2 吸着塔再生空気出口弁	駆動部点検	高	39M		
		分解点検		39M		
	11AC-CCV-1A 1 A 制御用空気除湿装置 1 A 1 吸着塔再生空気入口弁	分解点検	高	39M		
	11AC-CCV-1B 1 B 制御用空気除湿装置 1 B 1 吸着塔再生空気入口弁	分解点検	高	39M		
	11AC-CCV-2A 1 A 制御用空気除湿装置 1 A 2 吸着塔再生空気入口弁	分解点検	高	39M		
	11AC-CCV-2B 1 B 制御用空気除湿装置 1 B 2 吸着塔再生空気入口弁	分解点検	高	39M		
11AC-NDV-1A 1 A 制御用空気除湿装置冷却再生空気入口弁	駆動部点検	高	39M			
	分解点検		39M			
11AC-NDV-1B 1 B 制御用空気除湿装置冷却再生空気入口弁	駆動部点検	高	39M			
	分解点検		39M			
1V-NM-251 主蒸気逃がし弁用 2 次系側安全弁	取替	低	130M	SN1-86 1 次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
計測制御系統施設 (その他設備)	原子炉トリップ遮断器盤	外観点検	高	1C		
	原子炉トリップ遮断器(RTA)	普通点検	高	13M		
	原子炉トリップ遮断器(RTB)	普通点検	高	13M		
	原子炉トリップバイパス遮断器(BYA)	普通点検	高	13M		
	原子炉トリップバイパス遮断器(BYB)	普通点検	高	13M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1. 原子炉保護系ロジック回路 3 4 回路 (原子炉トリップに係るもの) 2. 安全防護系ロジック回路 2 8 回路	機能・性能試験	高	1C	SN1-33 安全保護系機能検査	
	1. パーミッシュロジック回路 5 回路 (原子炉保護系ロジック関連) 2. パーミッシュロジック回路 3 回路 (安全防護系ロジック関連)	機能・性能試験	高	1C	SN1-33 安全保護系機能検査	
	1. 保安規定に定める原子炉トリップ、工学的安全施設の始動、 原子炉格納容器隔離等を行うためのすべての伝送器、設定器 及び保護継電器 (1) 1次冷却材等計測装置 伝送器 6 2 個 設定器(保護継電器含む) 1 7 2 個 (2) 核計装置 設定器 2 0 個 2. 重要な指示計器 (1) 1次冷却材等計測装置 中央制御室指示計 1 6 個 現場指示計 9 個 (2) 核計装置 中央制御室指示計 8 個	特性試験	高	13M	SN1-34 安全保護系設定値確認検査	
	事故時監視計器 指示計 4 8 個	特性試験	高	13M	SN1-35 プラント状態監視設備機能検査	
	事故時試料採取設備 格納容器雰囲気試料採取設備	機能・性能試験	低	1C		
	IV-SS-648A 自動遠隔試料採取装置 1 A 入口元弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
	IV-SS-648B 自動遠隔試料採取装置 1 B 入口元弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
	1. 制御棒制御系 2. 加圧器水位制御系 3. 加圧器圧力制御系 4. 蒸気発生器水位制御系	機能・性能試験	高	1C	SN1-72 計測制御系機能検査	一部定検起動後
	1次系及び2次系計測制御装置	特性試験	高	13M	SN1-73 計測制御系監視機能検査	一部プラント運転中
	原子炉、タービンおよび発電機相互の停止インターロック機構	機能・性能試験	高	1C	SN1-113 総合インターロック検査	
	炉外核計測装置 1. 中性子源領域計測装置 2 台 2. 中間領域計測装置 2 台 3. 出力領域計測装置 4 台	特性試験	高	13M	SN1-106 核計装置設備検査	一部定検起動後
	炉内核計測装置 1 式	機能・性能試験	低	1C	SN1-106 核計装置設備検査	
	原子炉安全保護盤(中央盤デマルチプレクサ含む) 1 式	機能・性能試験	高	1C		
	原子炉保護系計器ラック 1 式	特性試験	高	13M		
	安全保護系補助リレーラック 1 式	外観点検	高	1C		
	原子炉制御系計器ラック 1 式	特性試験	高	13M		
	1次系補助リレーラック 1 式	外観点検	高	1C		
	換気系補助リレーラック 1 式	外観点検	高	1C		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	放射線監視盤 1 式	特性試験	高	13M		
	制御用空気圧縮機盤 1 式	特性試験	高	13M		
	制御用空気除湿装置盤 1 式	特性試験	高	13M		
	計装用電源装置(後備電源装置・自動切換器盤・分電盤含む) 1 式	機能・性能試験	高	1C		
	ディーゼル発電機盤 1 式	特性試験	高	13M		
	中央制御室外原子炉停止盤 1 式	機能・性能試験	高	1C		
	中央制御室遅滞時換気空調盤 1 式	機能・性能試験	高	1C		
	AM設備制御盤 1 式	特性試験	高	26M		
	安全系A系ヒートトレース設備 1 式	一般点検(絶縁抵抗測定他)	高	2F		プラント運転中
	安全系B系ヒートトレース設備 1 式	一般点検(絶縁抵抗測定他)	高	2F		プラント運転中
	炉外核計装盤 1 式	特性試験	高	13M		
	6. 6 k V非常用母線電圧保護継電器 1 式	特性試験	高	13M		
	R C P母線計測盤 1 式	特性試験	高	13M		
	主盤 1 式	外観点検	高	1C		
	原子炉補助盤 1 式	外観点検	高	1C		
	タービン発電機補助盤 1 式	外観点検	高	1C		
	所内盤 1 式	外観点検	高	1C		
	空調用冷凍機制御盤 1 式	特性試験	高	13M		
	換気空調系集中現場盤 1 式	機能・性能試験	高	1C		
	その他設備 1 式	特性試験	高	13M		
	運転指令設備(ページング装置) (1,2号機共用)	外観点検	低	1C		
	非常用サイレン (1,2号機共用)	外観点検	低	2F		定検停止中又はプラント運転中
	運転指令設備(デジタル無線ページング装置) (1,2号機共用)	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	緊急時運転パラメータ伝送システム(S P D S) (1,2号機共用)	機能・性能試験	高	1C		
	S P D Sデータ表示装置(1,2号機共用)	機能・性能試験	高	1C		
	酸素濃度計(1,2号機共用)(中制室) 3 個(予備含む)	特性試験	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
	二酸化炭素濃度計(1,2号機共用)(中制室) 3 個(予備含む)	特性試験	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
計測制御系統施設 (発電用原子炉の運転を管理するための制御装置)	中央制御室外原子炉停止盤機器制御回路 3 3 回路	機能・性能試験	高	1C	SN1-74 原子炉の停止制御回路健全性確認検査	
	屋外 I T V 監視装置(1,2号機共用) 2 台	機能・性能試験	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
放射性廃棄物の廃棄施設 (気体、液体又は固体廃棄物処理設備)	ガス圧縮機 2 台	機能・性能試験	高	1C	SN1-42 気体廃棄物処理系機能検査	
	1 A ガス減衰タンク	開放点検	高	10Y		プラント運転中
	1 B ガス減衰タンク	開放点検	高	10Y		プラント運転中

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 C ガス減衰タンク	開放点検	高	10Y		プラント運転中
	1 D ガス減衰タンク	開放点検	高	10Y		プラント運転中
	1 E ガス減衰タンク	外観点検	高	1C		
	1 F ガス減衰タンク	外観点検	高	1C		
	1 G ガス減衰タンク	外観点検	高	1C		
	1 H ガス減衰タンク	外観点検	高	1C		
	1V-WG-340 窒素マニホールド供給ヘッダ安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-WG-031 1号 ガス減衰タンク窒素パージ逆止弁	分解点検	低	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査	
	1V-WG-333 1号 H T 窒素供給圧力調整弁後逆止弁	分解点検	低	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査	
	1V-WG-018A 1 A ガス減衰タンク放出弁	駆動部点検	高	10Y	SN1-85 1次系弁検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		
	1V-WG-018B 1 B ガス減衰タンク放出弁	駆動部点検	高	10Y	SN1-85 1次系弁検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		
	1V-WG-018C 1 C ガス減衰タンク放出弁	駆動部点検	高	10Y	SN1-85 1次系弁検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		
	1V-WG-018D 1 D ガス減衰タンク放出弁	駆動部点検	高	10Y	SN1-85 1次系弁検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		
	1V-WG-018E 1 E ガス減衰タンク放出弁	駆動部点検	高	10Y	SN1-85 1次系弁検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		
	1V-WG-018F 1 F ガス減衰タンク放出弁	駆動部点検	高	10Y	SN1-85 1次系弁検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		
	1V-WG-018G 1 G ガス減衰タンク放出弁	駆動部点検	高	10Y	SN1-85 1次系弁検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
IV-WG-018H 1 H ガス減衰タンク放出弁		駆動部点検	高	10Y	SN1-85 1次系弁検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		
IV-WG-016A 1 A ガス減衰タンク安全弁		分解点検	高	10Y	SN1-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WG-016B 1 B ガス減衰タンク安全弁		分解点検	高	10Y	SN1-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WG-016C 1 C ガス減衰タンク安全弁		分解点検	高	10Y	SN1-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WG-016D 1 D ガス減衰タンク安全弁		分解点検	高	10Y	SN1-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WG-016E 1 E ガス減衰タンク安全弁		分解点検	高	10Y	SN1-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WG-016F 1 F ガス減衰タンク安全弁		分解点検	高	10Y	SN1-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WG-016G 1 G ガス減衰タンク安全弁		分解点検	高	10Y	SN1-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WG-016H 1 H ガス減衰タンク安全弁		分解点検	高	10Y	SN1-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WG-166 1 E～1 H ガス減衰タンク窒素バージ逆止弁		分解点検	低	10Y	SN1-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
ID-WG-016A 1 A ガス減衰タンク安全弁前破壊板		分解点検	高	10Y	SN1-89 1次系破壊板検査	プラント運転中
ID-WG-016B 1 B ガス減衰タンク安全弁前破壊板		分解点検	高	10Y	SN1-89 1次系破壊板検査	プラント運転中
ID-WG-016C 1 C ガス減衰タンク安全弁前破壊板		分解点検	高	10Y	SN1-89 1次系破壊板検査	プラント運転中
ID-WG-016D 1 D ガス減衰タンク安全弁前破壊板		分解点検	高	10Y	SN1-89 1次系破壊板検査	プラント運転中

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	ID-WG-016E 1 E ガス減衰タンク安全弁前破壊板	分解点検	高	10Y	SN1-89 1次系破壊板検査	プラント運転中
	ID-WG-016F 1 F ガス減衰タンク安全弁前破壊板	分解点検	高	10Y	SN1-89 1次系破壊板検査	プラント運転中
	ID-WG-016G 1 G ガス減衰タンク安全弁前破壊板	分解点検	高	10Y	SN1-89 1次系破壊板検査	プラント運転中
	ID-WG-016H 1 H ガス減衰タンク安全弁前破壊板	分解点検	高	10Y	SN1-89 1次系破壊板検査	プラント運転中
	IV-WG-022A 1 A ガス減衰タンクカバーガス出口弁	駆動部点検 分解点検	高	10Y		プラント運転中
	IV-WG-022B 1 B ガス減衰タンクカバーガス出口弁	駆動部点検 分解点検	高	10Y		プラント運転中
	IV-WG-022C 1 C ガス減衰タンクカバーガス出口弁	駆動部点検 分解点検	高	10Y		プラント運転中
	IV-WG-022D 1 D ガス減衰タンクカバーガス出口弁	駆動部点検 分解点検	高	10Y		プラント運転中
	IV-WG-022E 1 E ガス減衰タンクカバーガス出口弁	駆動部点検 分解点検	高	10Y		プラント運転中
	IV-WG-022F 1 F ガス減衰タンクカバーガス出口弁	駆動部点検 分解点検	高	10Y		プラント運転中
	IV-WG-022G 1 G ガス減衰タンクカバーガス出口弁	駆動部点検 分解点検	高	10Y		プラント運転中
	IV-WG-022H 1 H ガス減衰タンクカバーガス出口弁	駆動部点検 分解点検	高	10Y		プラント運転中
	I-PCV-1144A 1 A ガス減衰タンク圧力制御弁	駆動部点検 分解点検	高	10Y		プラント運転中
	I-PCV-1144B 1 A ガス減衰タンクサンプリング弁	駆動部点検 分解点検	高	10Y		プラント運転中
	I-PCV-1145A 1 B ガス減衰タンク圧力制御弁	駆動部点検 分解点検	高	10Y		プラント運転中
	I-PCV-1145B 1 B ガス減衰タンクサンプリング弁	駆動部点検 分解点検	高	10Y		プラント運転中
	I-PCV-1146A 1 C ガス減衰タンク圧力制御弁	駆動部点検 分解点検	高	10Y		プラント運転中
	I-PCV-1146B 1 C ガス減衰タンクサンプリング弁	駆動部点検 分解点検	高	10Y		プラント運転中

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
I-PCV-1147A 1 D ガス減衰タンク圧力制御弁		駆動部点検	高	10Y		プラント運転中
		分解点検				
I-PCV-1147B 1 D ガス減衰タンクサンプリング弁		駆動部点検	高	10Y		プラント運転中
		分解点検				
I-PCV-1173A 1 E ガス減衰タンク圧力制御弁		駆動部点検	高	10Y		プラント運転中
		分解点検				
I-PCV-1173B 1 E ガス減衰タンクサンプリング弁		駆動部点検	高	10Y		プラント運転中
		分解点検				
I-PCV-1174A 1 F ガス減衰タンク圧力制御弁		駆動部点検	高	10Y		プラント運転中
		分解点検				
I-PCV-1174B 1 F ガス減衰タンクサンプリング弁		駆動部点検	高	10Y		プラント運転中
		分解点検				
I-PCV-1175A 1 G ガス減衰タンク圧力制御弁		駆動部点検	高	10Y		プラント運転中
		分解点検				
I-PCV-1175B 1 G ガス減衰タンクサンプリング弁		駆動部点検	高	10Y		プラント運転中
		分解点検				
I-PCV-1176A 1 H ガス減衰タンク圧力制御弁		駆動部点検	高	10Y		プラント運転中
		分解点検				
I-PCV-1176B 1 H ガス減衰タンクサンプリング弁		駆動部点検	高	10Y		プラント運転中
		分解点検				
1 A ガス圧縮機		簡易点検（油入替他）	低	13M		
		分解点検		52M		
1 A ガス圧縮機用電動機		分解点検	低	65M		
1 B ガス圧縮機		簡易点検（油入替他）	低	13M		
		分解点検		52M		
1 B ガス圧縮機用電動機		分解点検	低	65M		
1 A ガス圧縮装置封水循環ポンプ		分解点検	低	52M		
1 B ガス圧縮装置封水循環ポンプ		分解点検	低	52M		
1 A ガス圧縮装置気水分離器		開放点検	低	26M		
1 B ガス圧縮装置気水分離器		開放点検	低	26M		
1 A ガス圧縮装置封水冷却器		開放点検	低	78M		
1 B ガス圧縮装置封水冷却器		開放点検	低	78M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
IV-GC-007A 1 A ガス圧縮装置気水分離器安全弁		分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-GC-007B 1 B ガス圧縮装置気水分離器安全弁		分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-WG-040 1号 ガス圧縮装置窒素バージ逆止弁		分解点検	低	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査	
1 A 格納容器サンプポンプ		分解点検	低	39M	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	
		機能・性能試験		3C		
1 A 格納容器サンプポンプ用電動機		簡易点検	低	1C		
		分解点検		52M		
1 B 格納容器サンプポンプ		分解点検	低	39M	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	
		機能・性能試験		3C		
1 B 格納容器サンプポンプ用電動機		簡易点検	低	1C		
		分解点検		52M		
1 A 補助建屋サンプポンプ		分解点検	低	78M	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	
		機能・性能試験		6C		
1 A 補助建屋サンプポンプ用電動機		簡易点検	低	1C		
		分解点検		52M		
1 B 補助建屋サンプポンプ		分解点検	低	78M	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	
		機能・性能試験		6C		
1 B 補助建屋サンプポンプ用電動機		簡易点検	低	1C		
		分解点検		52M		
1 A 補助建屋機器ドレンタンクポンプ		分解点検	低	91M	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	
		機能・性能試験		7C		
1 A 補助建屋機器ドレンタンクポンプ用電動機		簡易点検	低	1C		
		分解点検		52M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 是 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 B 補助建屋機器ドレンタンクポンプ	分解点検	低	91M		
		機能・性能試験		7C		
	1 B 補助建屋機器ドレンタンクポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		
		分解点検		52M		
	1 A 格納容器冷却材ドレンポンプ	簡易点検(油入替他)	低	13M		
		分解点検		78M		
		機能・性能試験		6C		
	1 A 格納容器冷却材ドレンポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		
		分解点検		52M		
	1 B 格納容器冷却材ドレンポンプ	簡易点検(油入替他)	低	13M		
		分解点検		78M		
		機能・性能試験		6C		
1 B 格納容器冷却材ドレンポンプ用電動機	簡易点検	低	1C			
	分解点検		52M			
1 A 補助建屋冷却材ドレンポンプ	簡易点検(油入替他)	低	13M			
	分解点検		78M			
	機能・性能試験		6C			SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査
1 A 補助建屋冷却材ドレンポンプ用電動機	簡易点検	低	1C			
	分解点検		52M			
1 B 補助建屋冷却材ドレンポンプ	簡易点検(油入替他)	低	13M			
	分解点検		78M			
	機能・性能試験		6C			SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査
1 B 補助建屋冷却材ドレンポンプ用電動機	簡易点検	低	1C			
	分解点検		52M			
1 A 燃料取扱建屋サンプポンプ	分解点検	低	10Y		プラント運転中	
	機能・性能試験		10F			SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 A 燃料取扱建屋サンプポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 B 燃料取扱建屋サンプポンプ	分解点検	低	10Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
		機能・性能試験		10F		
	1 B 燃料取扱建屋サンプポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 A 廃液給水ポンプ	簡易点検（油入替他）	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
		分解点検		6Y		
		機能・性能試験		6F		
	1 A 廃液給水ポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 B 廃液給水ポンプ	簡易点検（油入替他）	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
分解点検		6Y				
機能・性能試験		6F				
1 B 廃液給水ポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中	
	分解点検		4Y			
	機能・性能試験		6F			
1 C 廃液給水ポンプ	簡易点検（油入替他）	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中	
	分解点検		6Y			
	機能・性能試験		6F			
1 C 廃液給水ポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中	
	分解点検		4Y			
1 A 廃液蒸留水モニタタンクポンプ	簡易点検（油入替他）	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中	
	分解点検		10Y			
	機能・性能試験		10F			
1 A 廃液蒸留水モニタタンクポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中	
	分解点検		4Y			

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 B 廃液蒸留水モニタタンクポンプ	簡易点検 (油入替他)	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		
	1 B 廃液蒸留水モニタタンクポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 A 洗浄排水ポンプ	簡易点検 (油入替他)	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		
	1 A 洗浄排水ポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 B 洗浄排水ポンプ	簡易点検 (油入替他)	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		
	1 B 洗浄排水ポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 C 洗浄排水ポンプ	簡易点検 (油入替他)	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		
1 C 洗浄排水ポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中	
	分解点検		4Y			
1 A 洗浄排水モニタポンプ	簡易点検 (油入替他)	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中	
	分解点検		10Y			
	機能・性能試験		10F			
1 A 洗浄排水モニタポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中	
	分解点検		4Y			

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
1 B 洗浄排水モニタポンプ		簡易点検 (油入替他)	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		
1 B 洗浄排水モニタポンプ用電動機		簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
1 A 薬品ドレンポンプ		簡易点検 (油入替他)	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
		分解点検		6Y		
		機能・性能試験		6F		
1 A 薬品ドレンポンプ用電動機		簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
1 B 薬品ドレンポンプ		簡易点検 (油入替他)	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
		分解点検		6Y		
		機能・性能試験		6F		
1 B 薬品ドレンポンプ用電動機		簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
1 A 薬品ドレン蒸留水ポンプ		簡易点検 (油入替他)	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		
1 A 薬品ドレン蒸留水ポンプ用電動機		簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
1 B 薬品ドレン蒸留水ポンプ		簡易点検 (油入替他)	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		10F		
1 B 薬品ドレン蒸留水ポンプ用電動機		簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
酸液ドレンポンプ		分解点検	低	6Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
		機能・性能試験		6F		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 是 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
洗浄排水濃縮液供給ポンプ		簡易点検（油入替他）	低	1Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
		分解点検		2Y		
		機能・性能試験		2F		
洗浄排水濃縮液供給ポンプ用電動機		簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
1 A 湧水サンプポンプ		分解点検	低	3Y		プラント運転中
1 A 湧水サンプポンプ用電動機		分解点検	低	4Y		プラント運転中
1 B 湧水サンプポンプ		分解点検	低	3Y		プラント運転中
1 B 湧水サンプポンプ用電動機		分解点検	低	4Y		プラント運転中
1号 補助建屋サンプタンク		開放点検	低	52M		
1号 補助建屋冷却材ドレンタンク		開放点検	低	39M		
1号 補助建屋機器ドレンタンク		開放点検	低	52M		
1 A 廃液貯蔵タンク		開放点検	低	10Y		プラント運転中
1 B 廃液貯蔵タンク		開放点検	低	10Y		プラント運転中
1 A 洗浄排水タンク		開放点検	低	10Y		プラント運転中
1 B 洗浄排水タンク		開放点検	低	10Y		プラント運転中
1 C 洗浄排水タンク		開放点検	低	10Y		プラント運転中
1 A 洗浄排水モニタタンク		開放点検	低	10Y		プラント運転中
1 B 洗浄排水モニタタンク		開放点検	低	10Y		プラント運転中
1号 洗浄排水濃縮液タンク		開放点検	低	10Y		プラント運転中
1号 薬品ドレンタンク		開放点検	低	10Y		プラント運転中
1 A 薬品ドレン蒸留水タンク		開放点検	低	10Y		プラント運転中
1 B 薬品ドレン蒸留水タンク		開放点検	低	10Y		プラント運転中
1号 酸液ドレンタンク		外観点検	低	1C		
1号 加圧器逃がしタンク		開放点検	低	52M		
1号 格納容器冷却材ドレンタンク		開放点検	低	52M		
1 A 廃液蒸留水モニタタンク		開放点検	低	5Y		プラント運転中
1 B 廃液蒸留水モニタタンク		開放点検	低	5Y		プラント運転中
1 A ドラム詰バッチタンク		開放点検	低	10Y		プラント運転中
1 B ドラム詰バッチタンク		開放点検	低	10Y		プラント運転中

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1号 燃料取扱建屋サブタンク	開放点検	低	10Y		プラント運転中
	1号 格納容器冷却材ドレン冷却器	開放点検	低	130M		
	1 A 廃液フィルタ	開放点検	低	5Y		プラント運転中
	1 B 廃液フィルタ	開放点検	低	5Y		プラント運転中
	1号 廃液蒸留水モニタフィルタ	開放点検	低	5Y		プラント運転中
	1号 薬品ドレンフィルタ	開放点検	低	5Y		プラント運転中
	1号 薬品ドレン蒸留水フィルタ	開放点検	低	5Y		プラント運転中
	1号 洗浄排水フィルタ	開放点検	低	5Y		プラント運転中
	1号 洗浄排水蒸留水フィルタ	開放点検	低	5Y		プラント運転中
	1号 補助建屋サブフィルタ	開放点検	低	5Y		プラント運転中
	1号 燃料取扱建屋サブフィルタ	開放点検	低	5Y		プラント運転中
	1 A 廃液蒸留水モニタ脱塩塔	外観点検	低	1C		
	1 B 廃液蒸留水モニタ脱塩塔	外観点検	低	1C		
	1 A 薬品ドレン蒸留水脱塩塔	外観点検	低	1C		
	1 B 薬品ドレン蒸留水脱塩塔	外観点検	低	1C		
	1 A 洗浄排水蒸留水脱塩塔	外観点検	低	1C		
	1 B 洗浄排水蒸留水脱塩塔	外観点検	低	1C		
	IV-WL-018 1号 C/V冷却材ドレン冷却器出口第1隔離弁	駆動部点検	高	52M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
		分解点検		130M		
	IV-WL-019 1号 C/V冷却材ドレン冷却器出口第2隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
		分解点検		130M		
	IV-WL-055 1号 CVD TGAライン第1隔離弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
	IV-WL-056 1号 CVD TGAライン第2隔離弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
	IV-WL-060 1号 CVD Tベントライン第1隔離弁	駆動部点検	高	65M		
		分解点検		130M		
	IV-WL-061 1号 CVD Tベントライン第2隔離弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
	IV-WL-070 1号 CVD T窒素供給隔離弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1V-WL-354 1号 C/V サンプポンプ出口ライン第1 隔離弁	駆動部点検	高	65M		
		分解点検		130M	SNI-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
	1V-WL-355 1号 C/V サンプポンプ出口ライン第2 隔離弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M	SNI-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
	1-FCV-1034 1号 廃棄物処理設備排水モニタ出口流量制御弁	駆動部点検	低	10Y		
		分解点検		10Y	SNI-85 1次系弁検査	プラント運転中
		機能・性能試験		10F		
	1-RCV-0035 1号 廃棄物処理設備排水モニタ出口隔離弁	駆動部点検	低	10Y		
		分解点検		10Y	SNI-85 1次系弁検査	プラント運転中
		機能・性能試験		10F		
	1V-WL-044 1号 C V D T 逃がし弁	分解点検	低	130M		
		漏えい試験		10C	SNI-86 1次系安全弁検査	
		機能・性能試験		10C		
	1V-WL-049 1号 C/V 冷却材ドレンポンプ入口逃がし弁	分解点検	低	130M		
		漏えい試験		10C	SNI-86 1次系安全弁検査	
		機能・性能試験		10C		
	1V-WL-086 1号 A B D T 逃がし弁	分解点検	低	143M		
		漏えい試験		11C	SNI-86 1次系安全弁検査	
機能・性能試験		11C				
1V-WL-220 1 A ドラム詰バッチタンク安全弁	分解点検	低	130M			
	漏えい試験		10C	SNI-86 1次系安全弁検査		
	機能・性能試験		10C			
1V-WL-327 洗浄排水濃縮液供給ポンプ出口逃がし弁	取替	低	10Y			
	漏えい試験		10F	SNI-86 1次系安全弁検査	プラント運転中	
	機能・性能試験		10F			
1V-WL-564 1 B ドラム詰バッチタンク安全弁	分解点検	低	130M			
	漏えい試験		10C	SNI-86 1次系安全弁検査		
	機能・性能試験		10C			
1V-WL-736 洗浄排水濃縮液タンク安全弁	取替	低	10Y			
	漏えい試験		10F	SNI-86 1次系安全弁検査	プラント運転中	
	機能・性能試験		10F			

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-4A 1 A 廃液蒸留水モニタタンクバキュームリリーフ弁	分解点検	低	10Y	SN1-88 1次系真空破壊弁検査	プラント運転中
	IV-4B 1 B 廃液蒸留水モニタタンクバキュームリリーフ弁	分解点検	低	10Y	SN1-88 1次系真空破壊弁検査	プラント運転中
	IV-5A 1 A 廃液蒸留水モニタタンクアトモス弁	分解点検	低	10Y	SN1-88 1次系真空破壊弁検査	プラント運転中
	IV-5B 1 B 廃液蒸留水モニタタンクアトモス弁	分解点検	低	10Y	SN1-88 1次系真空破壊弁検査	プラント運転中
	IV-WL-067 1号 CVD T室素供給逆止弁	分解点検	低	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査	
	IV-WL-084 1号 A B D T室素供給逆止弁	分解点検	低	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査	
	IV-WL-212 1 A ドラム詰バッチタンク室素供給逆止弁	分解点検	低	10Y	SN1-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
	IV-WL-556 1 B ドラム詰バッチタンク室素供給逆止弁	分解点検	低	10Y	SN1-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
	1 A ほう酸回収装置給水ポンプ	簡易点検 (油入替他)	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
分解点検		6Y				
機能・性能試験		6F				
	1 A ほう酸回収装置給水ポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
分解点検		4Y				
	1 B ほう酸回収装置給水ポンプ	簡易点検 (油入替他)	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
分解点検		6Y				
機能・性能試験		6F				
	1 B ほう酸回収装置給水ポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
分解点検		4Y				
	1号 冷却材貯蔵タンク循環ポンプ	簡易点検 (油入替他)	低	13M		
分解点検		78M				
	1号 冷却材貯蔵タンク循環ポンプ用電動機	分解点検	低	52M		
	1 A ほう酸濃縮液ポンプ	簡易点検 (油入替他)	低	2Y		プラント運転中
分解点検		10Y				
	1 A ほう酸濃縮液ポンプ用電動機	分解点検	低	4Y		プラント運転中
	1 B ほう酸濃縮液ポンプ	簡易点検 (油入替他)	低	2Y		プラント運転中
分解点検		10Y				
	1 B ほう酸濃縮液ポンプ用電動機	分解点検	低	4Y		プラント運転中
	1 A モニタタンクポンプ	簡易点検 (油入替他)	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
分解点検		6Y				
機能・性能試験		6F				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
1 A モニタタンクポンプ用電動機		簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
1 B モニタタンクポンプ		簡易点検（油入替他）	低	2Y	SN1-97 液体廃棄物処理系設備検査	プラント運転中
		分解点検		6Y		
		機能・性能試験		6F		
1 B モニタタンクポンプ用電動機		簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
1 A 冷却材貯蔵タンク		開放点検	低	130M		
1 B 冷却材貯蔵タンク		開放点検	低	130M		
1 C 冷却材貯蔵タンク		開放点検	低	130M		
1号 ほう酸濃縮液タンク		開放点検	低	10Y		プラント運転中
1 A モニタタンク		開放点検	低	5Y		プラント運転中
1 B モニタタンク		開放点検	低	5Y		プラント運転中
1号 ほう酸濃縮液フィルタ		開放点検	低	5Y		プラント運転中
1号 ほう酸回収装置脱塩塔フィルタ		開放点検	低	5Y		プラント運転中
1号 ほう酸蒸留水フィルタ		開放点検	低	5Y		プラント運転中
1 A ほう酸回収装置混床式脱塩塔		外観点検	低	1C		
1 B ほう酸回収装置混床式脱塩塔		外観点検	低	1C		
1号 ほう酸回収装置陽イオン脱塩塔		外観点検	低	1C		
1 A ほう酸蒸留水脱塩塔		外観点検	低	1C		
1 B ほう酸蒸留水脱塩塔		外観点検	低	1C		
IV-4A 1 A モニタタンクバキュームリリーフ弁		分解点検	低	10Y	SN1-88 1次系真空破壊弁検査	プラント運転中
IV-4B 1 B モニタタンクバキュームリリーフ弁		分解点検	低	10Y	SN1-88 1次系真空破壊弁検査	プラント運転中
IV-6A 1 A モニタタンクアトモス弁		分解点検	低	10Y	SN1-88 1次系真空破壊弁検査	プラント運転中
IV-6B 1 B モニタタンクアトモス弁		分解点検	低	10Y	SN1-88 1次系真空破壊弁検査	プラント運転中
ほう酸回収装置 1基		機能・性能試験	低	1C	SN1-65 液体廃棄物処理系機能検査	
1号 ほう酸回収装置 1式		分解・開放点検	低	3Y~10Y		プラント運転中

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
IV-BE-035 1号 ほう酸回収装置ほう酸蒸発器コンデンサ安全弁		分解点検	低	10Y	SNI-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-BE-028 濃度計プリズム洗浄蒸気逆止弁		分解点検	低	10Y	SNI-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
IV-BE-037 窒素供給逆止弁		分解点検	低	10Y	SNI-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
廃液蒸発装置 2基		機能・性能試験	低	1C	SNI-65 液体廃棄物処理系機能検査	定検停止中又はプラント運転中
1 A 廃液蒸発装置 1式		分解・開放点検	低	39M~130M		
1 B 廃液蒸発装置 1式		分解・開放点検	低	39M~143M		
1号 廃液蒸発装置中和剤注入装置 1式		分解・開放点検	低	10Y		プラント運転中
1号 廃液蒸発装置消泡剤注入装置 1式		分解・開放点検	低	10Y		プラント運転中
IV-WE-135 1 A 廃液蒸発装置コンデンサ安全弁		分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-WE-174 カ性ソーダ注入ポンプ逃がし弁		取替	低	10Y	SNI-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WE-233 1 B 廃液蒸発装置コンデンサ安全弁		分解点検	低	130M	SNI-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-WE-274 消泡剤注入ポンプ逃がし弁		取替	低	10Y	SNI-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WE-127 濃度計プリズム洗浄蒸気逆止弁		分解点検	低	10Y	SNI-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
IV-WE-137 A 廃液蒸発装置窒素供給逆止弁		分解点検	低	10Y	SNI-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
IV-WE-175 カ性ソーダ注入ポンプ出口逆止弁		分解点検	低	10Y	SNI-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
IV-WE-222 濃度計プリズム洗浄蒸気逆止弁		分解点検	低	10Y	SNI-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
IV-WE-235 B 廃液蒸発装置窒素供給逆止弁		分解点検	低	10Y	SNI-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
IV-WE-275 消泡剤注入ポンプ出口逆止弁		分解点検	低	10Y	SNI-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
洗浄排水処理装置 1式		分解・開放点検	低	3Y~10Y		プラント運転中
洗浄排水処理装置消泡剤注入装置 1式		分解・開放点検	低	5Y, 10Y		プラント運転中

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
IV-WE-433 洗浄排水処理装置コンデンサ安全弁		分解点検	低	10Y	SNI-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WE-422 濃度計ブリズム洗浄蒸気逆止弁		分解点検	低	10Y	SNI-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
IV-WE-435 窒素供給逆止弁		分解点検	低	10Y	SNI-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
IV-WE-475 薬品注入ポンプ出口逆止弁		分解点検	低	10Y	SNI-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
洗浄排水高濃縮装置 1式		分解・開放点検	低	3Y, 5Y		プラント運転中
IV-WE-524 コンデンサ安全弁		取替	低	10Y	SNI-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WE-520 窒素ガス供給ライン入口逆止弁		分解点検	低	10Y	SNI-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
1 A 使用済樹脂貯蔵タンク		外観点検	低	1C		
1 B 使用済樹脂貯蔵タンク		外観点検	低	1C		
1 C 使用済樹脂貯蔵タンク		外観点検	低	1C		
1 D 使用済樹脂貯蔵タンク		外観点検	低	1C		
1 E 使用済樹脂貯蔵タンク		外観点検	低	1C		
1 F 使用済樹脂貯蔵タンク		外観点検	低	1C		
1 G 使用済樹脂貯蔵タンク		外観点検	低	1C		
1 H 使用済樹脂貯蔵タンク		外観点検	低	1C		
1 J 使用済樹脂貯蔵タンク		外観点検	低	1C		
IV-WS-074A 1 A S R S T安全弁		分解点検	低	10Y	SNI-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WS-074B 1 B S R S T安全弁		分解点検	低	10Y	SNI-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WS-074C 1 C S R S T安全弁		分解点検	低	10Y	SNI-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
IV-WS-074D 1 D S R S T安全弁		分解点検	低	10Y	SNI-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-WS-074E 1 E S R S T安全弁	分解点検	低	10Y	SN1-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
	IV-WS-074F 1 F S R S T安全弁	分解点検	低	10Y	SN1-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
	IV-WS-074G 1 G S R S T安全弁	分解点検	低	10Y	SN1-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
	IV-WS-074H 1 H S R S T安全弁	分解点検	低	10Y	SN1-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
	IV-WS-074J 1 J S R S T安全弁	分解点検	低	10Y	SN1-86 1次系安全弁検査	プラント運転中
		漏えい試験		10F		
		機能・性能試験		10F		
	IV-WS-054 1号 S R S T 窒素供給逆止弁	分解点検	低	10Y	SN1-87 1次系逆止弁検査	プラント運転中
	セメント固化装置 1式	分解点検他	低	1Y~10Y		プラント運転中
	ペイラ装置 1式	分解点検他	低	1Y~10Y		プラント運転中
放射性廃棄物の廃棄施設 (原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備 又は廃棄物処理設備からの流体状の放射性 廃棄物の漏えい検出装置又は自動警報装 置)	補助建屋サンプタンク水位計	機能・性能試験	低	1C	SN1-69 流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能 検査	
	廃液貯蔵タンク室漏えい検出装置	機能・性能試験	低	1C		
	冷却材貯蔵タンク室漏えい検出装置	機能・性能試験	低	1C		
	A, B, C, D, E, F, G, H, J 使用済樹脂貯蔵タンク室漏えい検出装置	機能・性能試験	低	1C		
	燃料取扱建屋サンプタンク水位計	機能・性能試験	低	1C		
放射線管理施設 (放射線管理用計測装置)	格納容器内高レンジエリアモニタ 4台	特性試験	高	13M	SN1-209 エリアモニタ機能検査	
	1. エリアモニタ 14台 2. プロセスモニタ 20台	特性試験	低	13M	SN1-77 放射線監視装置機能検査	
		機能・性能試験		1C		
周辺モニタリング設備 1. モニタリングポスト 3台 2. モニタリングステーション 2台 3. 移動式モニタリング設備（フィールドモニタ）1台	特性試験	低	13M	SN1-63 野外モニタ機能検査		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
放射線管理施設 (換気設備)	1V-HC-303A 1 A C/V水素バージ用空気入口弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	1V-HC-303B 1 B C/V水素バージ用空気入口弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	格納容器空調装置	機能・性能試験	高	1C	SNI-78 1次系換気空調設備検査	
	1 A 格納容器給気ファン	分解点検	低	8Y		プラント運転中
	1 A 格納容器給気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 B 格納容器給気ファン	分解点検	低	8Y		プラント運転中
	1 B 格納容器給気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 A 格納容器排気ファン	分解点検	低	6Y		プラント運転中
	1 A 格納容器排気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 B 格納容器排気ファン	分解点検	低	6Y		プラント運転中
	1 B 格納容器排気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 A 格納容器給気ユニット	開放点検	低	4Y		プラント運転中
	1 B 格納容器給気ユニット	開放点検	低	4Y		プラント運転中
	1 A 格納容器排気フィルタユニット	開放点検	低	4Y		プラント運転中
		機能・性能試験		5C		
	1 B 格納容器排気フィルタユニット	開放点検	低	4Y		プラント運転中
機能・性能試験		5C				
1V-VS-053 1号 格納容器給気外側隔離弁	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		130M			
1V-VS-054 1号 格納容器給気内側隔離弁	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		130M			
1V-VS-061 1号 格納容器排気内側隔離弁	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		130M			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
1V-VS-062 1号 格納容器排気外側隔離弁		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
1V-VS-071 1号 格納容器内作業用排気内側隔離弁		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
1V-VS-072 1号 格納容器内作業用排気外側隔離弁		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
1D-VS-063A 1 A 格納容器排気ファン出口ダンパ		駆動部点検	高	52M		
1D-VS-063B 1 B 格納容器排気ファン出口ダンパ		駆動部点検	高	52M		
格納容器再循環装置		機能・性能試験	低	1C	SN1-78 1次系換気空調設備検査	
格納容器空気浄化装置		機能・性能試験	低	1C	SN1-78 1次系換気空調設備検査	
1 A 格納容器空気浄化ファン		分解点検	低	78M		
1 A 格納容器空気浄化ファン用電動機		簡易点検	低	1C		
		分解点検		78M		
1 B 格納容器空気浄化ファン		分解点検	低	78M		
1 B 格納容器空気浄化ファン用電動機		簡易点検	低	1C		
		分解点検		78M		
1 A 格納容器空気浄化フィルタユニット		開放点検	低	26M		
		機能・性能試験		2C		
1 B 格納容器空気浄化フィルタユニット		開放点検	低	26M		
		機能・性能試験		2C		
原子炉キャビティ換気装置		機能・性能試験	低	1C	SN1-78 1次系換気空調設備検査	
1号 キャビティ給気ファン		分解点検	低	65M		
1号 キャビティ給気ファン用電動機		簡易点検	低	1C		
		分解点検		52M		
1号 キャビティ排気ファン		分解点検	低	65M		
1号 キャビティ排気ファン用電動機		簡易点検	低	1C		
		分解点検		52M		
事故後サンプリングエリア空調系		機能・性能試験	高	1C	SN1-78 1次系換気空調設備検査	
1D-VS-365 1号 格納容器排気筒放出第1ダンパ		駆動部点検	高	65M		
1D-VS-366 1号 格納容器排気筒放出第2ダンパ		駆動部点検	高	65M		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-VS-104A 1 A アニユラス空気浄化よう素除去フィルタユニットバイパス弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		52M		
	IV-VS-104B 1 B アニユラス空気浄化よう素除去フィルタユニットバイパス弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		52M		
	IV-DP-005A 1 A C/V圧力逃がし装置ドレンライン隔離弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-DP-005B 1 B C/V圧力逃がし装置ドレンライン隔離弁	駆動部点検	高	130M	SNI-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	補助建屋空調装置	機能・性能試験	低	1C	SNI-78 1次系換気空調設備検査	
	1 A 補助建屋給気ファン	簡易点検（油入替他）	低	2Y		プラント運転中
		分解点検		5Y		
	1 A 補助建屋給気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 B 補助建屋給気ファン	簡易点検（油入替他）	低	2Y		プラント運転中
		分解点検		5Y		
	1 B 補助建屋給気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 A 補助建屋排気ファン	簡易点検（油入替他）	低	2Y		プラント運転中
分解点検		5Y				
1 A 補助建屋排気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中	
	分解点検		4Y			
1 B 補助建屋排気ファン	簡易点検（油入替他）	低	2Y		プラント運転中	
	分解点検		5Y			
1 B 補助建屋排気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中	
	分解点検		4Y			
1 C 補助建屋排気ファン	簡易点検（油入替他）	低	2Y		プラント運転中	
	分解点検		5Y			
1 C 補助建屋排気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中	
	分解点検		4Y			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 A 補助建屋排気フィルタユニット	開放点検	低	4Y		プラント運転中
		機能・性能試験		5C		
	1 B 補助建屋排気フィルタユニット	開放点検	低	4Y		プラント運転中
		機能・性能試験		5C		
	1 A 補助建屋給気ユニット	開放点検	低	1Y		プラント運転中
	1 B 補助建屋給気ユニット	開放点検	低	1Y		プラント運転中
	安全補機室空調装置	機能・性能試験	高	1C	SN1-78 1次系換気空調設備検査	
	1 A 安全補機室給気ファン	分解点検	高	39M		
	1 A 安全補機室給気ファン用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断：切替毎)
		分解点検		39M		
	1 B 安全補機室給気ファン	分解点検	高	39M		
	1 B 安全補機室給気ファン用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断：切替毎)
		分解点検		39M		
	1号 安全補機室給気ユニット	開放点検	高	39M		
	1 A 安全補機室排気フィルタヒータ	一般点検（絶縁抵抗測定他）	高	1C		
	1 B 安全補機室排気フィルタヒータ	一般点検（絶縁抵抗測定他）	高	1C		
	ID-VS-203 1 A 安全補機室補助建屋側排気ダンパ	駆動部点検	高	78M		
	ID-VS-204 1 B 安全補機室補助建屋側排気ダンパ	駆動部点検	高	78M		
	ID-VS-301A 1 A 安全補機室給気ユニット入口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-301B 1 B 安全補機室給気ユニット入口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-304A 1 A 安全補機室給気ファン入口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-304B 1 B 安全補機室給気ファン入口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-305A 1 A 安全補機室給気ファン出口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-305B 1 B 安全補機室給気ファン出口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-306A 1 A 安全補機室排気フィルタユニット入口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-306B 1 B 安全補機室排気フィルタユニット入口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	IF-VS-Q1F 1 B 余熱除去ポンプ室排気防火ダンパ	機能点検	高	26M		
	1 A 安全補機開閉器室空調ファン	分解点検	高	52M		
	1 A 安全補機開閉器室空調ファン用電動機	分解点検	高	39M		
	1 B 安全補機開閉器室空調ファン	分解点検	高	52M		
1 B 安全補機開閉器室空調ファン用電動機	分解点検	高	39M			

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 A 安全補機開閉器室空調ユニット	開放点検	高	39M		
	1 B 安全補機開閉器室空調ユニット	開放点検	高	39M		
	ID-VS-532A 1 A 安全補機開閉器室連絡ダクト隔離ダンバ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-532B 1 B 安全補機開閉器室連絡ダクト隔離ダンバ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-533A 1 A 安全補機開閉器室空調ファン入口ダンバ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-533B 1 B 安全補機開閉器室空調ファン入口ダンバ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-534A 1 A 安全補機開閉器室空調ファン出口ダンバ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-534B 1 B 安全補機開閉器室空調ファン出口ダンバ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-535A 1 A 安全補機開閉器室連絡ダクト隔離ダンバ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-535B 1 B 安全補機開閉器室連絡ダクト隔離ダンバ	駆動部点検	高	52M		
	IF-VS-W2F 1 B インバータ室給気防火ダンバ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W29R1 1 B インバータ室排気第1防火ダンバ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W56F 1 A インバータ室給気防火ダンバ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W176F 1 B 安全補機開閉器室排気防火ダンバ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W193F 1 A 安全補機開閉器室排気防火ダンバ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W214F 1 B 安全補機開閉器室給気防火ダンバ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W235F 1 A 安全補機開閉器室給気防火ダンバ	機能点検	高	52M		
	中央制御室	漏えい試験	高	6F	SN1-214 中央制御室の居住性確認検査	
	中央制御室空調装置	機能・性能試験	高	1C	SN1-78 1次系換気空調設備検査	
	1 A 中央制御室空調ファン	簡易点検 (油入替他)	高	26M		(振動診断: 切替毎)
		分解点検		52M		
	1 A 中央制御室空調ファン用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断: 切替毎)
		分解点検		65M		
	1 B 中央制御室空調ファン	簡易点検 (油入替他)	高	26M		(振動診断: 切替毎)
		分解点検		52M		
	1 B 中央制御室空調ファン用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断: 切替毎)
		分解点検		65M		
	1 A 中央制御室循環ファン	分解点検	高	52M		
	1 A 中央制御室循環ファン用電動機	簡易点検	高	1C		
		分解点検		52M		
	1 B 中央制御室循環ファン	分解点検	高	52M		
	1 B 中央制御室循環ファン用電動機	簡易点検	高	1C		
		分解点検		52M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 A 中央制御室空調ユニット	開放点検	高	39M		
	1 B 中央制御室空調ユニット	開放点検	高	39M		
	ID-VS-601A 1 A 中央制御室外気取入ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-601B 1 B 中央制御室外気取入ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-602A 1 A 中央制御室外気取入事故時循環ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-602B 1 B 中央制御室外気取入事故時循環ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-607A 1 A 中央制御室空調ファン入口ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-607B 1 B 中央制御室空調ファン入口ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-608A 1 A 中央制御室空調ファン出口ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-608B 1 B 中央制御室空調ファン出口ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-609A 1 A 中央制御室循環ファン入口ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-609B 1 B 中央制御室循環ファン入口ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-610A 1 A 中央制御室循環ファン出口ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-610B 1 B 中央制御室循環ファン出口ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-613A 1 A 中央制御室排気ファン入口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-613B 1 B 中央制御室排気ファン入口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	IF-VS-U117F 1号 配線処理室給気系防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U139F 1号 中央制御室給気系防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U148F 1号 一次系継電器室入口給気系防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	中央制御室非常用循環系	機能・性能試験	高	1C	SN1-40 中央制御室非常用循環系機能検査	
	1 A 中央制御室非常用循環ファン	分解点検	高	78M		
	1 A 中央制御室非常用循環ファン用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		78M		
	1 B 中央制御室非常用循環ファン	分解点検	高	78M		
	1 B 中央制御室非常用循環ファン用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		78M		
	1号 中央制御室非常用循環フィルタユニット	開放点検	高	39M	SN1-41 中央制御室非常用循環系フィルター性能検査	
		機能・性能試験		1C		
	ID-VS-603A 1 A 中央制御室外気取入事故時切換ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-603B 1 B 中央制御室外気取入事故時切換ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-604A 1 A 中央制御室外気取入事故時循環ダンパ	駆動部点検	高	65M		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	ID-VS-604B 1 B 中央制御室外気取入事故時循環ダンバ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-605A 1 A 中央制御室非常用循環ファン入口ダンバ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-605B 1 B 中央制御室非常用循環ファン入口ダンバ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-606A 1 A 中央制御室非常用循環ファン出口ダンバ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-606B 1 B 中央制御室非常用循環ファン出口ダンバ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-611A 1 A 中央制御室通常時放出ダンバ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-611B 1 B 中央制御室通常時放出ダンバ	駆動部点検	高	65M		
	ID-VS-612A 1 A 中央制御室事故時放出ダンバ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-612B 1 B 中央制御室事故時放出ダンバ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-614A 1 A 中央制御室排気ファン出口ダンバ	駆動部点検	高	52M		
	ID-VS-614B 1 B 中央制御室排気ファン出口ダンバ	駆動部点検	高	52M		
	IF-VS-V101F 1 A 中央制御室非常用循環ファン出口防火ダンバ	機能点検	高	26M		
	IF-VS-V118F 1 B 中央制御室非常用循環ファン出口防火ダンバ	機能点検	高	26M		
	IF-VS-V147F 1号 中央制御室非常用循環フィルタユニット入口第1防火ダンバ	機能点検	高	26M		
	1 A ディーゼル発電機室給気ファン	分解点検	高	65M		
	1 A ディーゼル発電機室給気ファン用電動機	分解点検	高	52M		
	1 B ディーゼル発電機室給気ファン	分解点検	高	65M		
	1 B ディーゼル発電機室給気ファン用電動機	分解点検	高	52M		
	1 C ディーゼル発電機室給気ファン	分解点検	高	65M		
	1 C ディーゼル発電機室給気ファン用電動機	分解点検	高	52M		
	1 D ディーゼル発電機室給気ファン	分解点検	高	65M		
	1 D ディーゼル発電機室給気ファン用電動機	分解点検	高	52M		
	ID-VS-401A 1 A ディーゼル発電機室給気ファン入口ダンバ	駆動部点検	高	39M		
	ID-VS-401B 1 B ディーゼル発電機室給気ファン入口ダンバ	駆動部点検	高	39M		
	ID-VS-401C 1 C ディーゼル発電機室給気ファン入口ダンバ	駆動部点検	高	39M		
	ID-VS-401D 1 D ディーゼル発電機室給気ファン入口ダンバ	駆動部点検	高	39M		
	ID-VS-402A 1 A ディーゼル発電機室排気ダンバ	駆動部点検	高	78M		
	ID-VS-402B 1 B ディーゼル発電機室排気ダンバ	駆動部点検	高	78M		
	使用済燃料ピット換気装置	機能・性能試験	低	1C	SN1-78 1次系換気空調設備検査	
	1号 使用済燃料ピット給気ファン	分解点検	低	6Y		プラント運転中
	1号 使用済燃料ピット給気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		
		分解点検		3Y		プラント運転中

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 A 使用済燃料ピット排気ファン	分解点検	低	6Y		プラント運転中
	1 A 使用済燃料ピット排気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 B 使用済燃料ピット排気ファン	分解点検	低	6Y		プラント運転中
	1 B 使用済燃料ピット排気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1号 使用済燃料ピット排気フィルタユニット	開放点検	低	39M		
		機能・性能試験		1C		
				5C		
	放射線管理室空調装置	機能・性能試験	低	1C	SN1-78 1次系換気空調設備検査	定検停止中又はプラント運転中
	1 A 放射線管理室給気ファン	分解点検	低	8Y		プラント運転中
	1 A 放射線管理室給気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 B 放射線管理室給気ファン	分解点検	低	8Y		プラント運転中
	1 B 放射線管理室給気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 A 放射線管理室排気ファン	分解点検	低	8Y		プラント運転中
	1 A 放射線管理室排気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1 B 放射線管理室排気ファン	分解点検	低	8Y		プラント運転中
	1 B 放射線管理室排気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1号 放射線管理室給気ユニット	開放点検	低	39M		
	1号 放射線管理室排気フィルタユニット	開放点検	低	39M		
		機能・性能試験		1C		
				5C		
	ベイヤ排気系	機能・性能試験	低	4F	SN1-78 1次系換気空調設備検査	プラント運転中
	1号 ベイヤ排気ファン	分解点検	低	8Y		プラント運転中
	1号 ベイヤ排気ファン用電動機	簡易点検	低	1C		プラント運転中
		分解点検		4Y		
	1号 ベイヤ排気フィルタユニット	開放点検	低	4Y		プラント運転中
	1 C 補助給水ポンプ室給気ファン	分解点検	高	52M		
	1 C 補助給水ポンプ室給気ファン用電動機	分解点検	高	52M		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 D 補助給水ポンプ室給気ファン	分解点検	高	52M		
	1 D 補助給水ポンプ室給気ファン用電動機	分解点検	高	52M		
	1 C 補助給水ポンプ室排気ファン	分解点検	高	52M		
	1 C 補助給水ポンプ室排気ファン用電動機	分解点検	高	52M		
	1 D 補助給水ポンプ室排気ファン	分解点検	高	52M		
	1 D 補助給水ポンプ室排気ファン用電動機	分解点検	高	52M		
	1D-VS-411C 1 C 補助給水ポンプ室給気ファン入口ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	1D-VS-411D 1 D 補助給水ポンプ室給気ファン入口ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	1D-VS-412C 1 C 補助給水ポンプ室排気ファン出口ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	1D-VS-412D 1 D 補助給水ポンプ室排気ファン出口ダンパ	駆動部点検	高	65M		
	1F-VS-1C169F 1 D 補助給水ポンプ室排気ファン出口第2防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	1F-VS-1C179F 1 C 補助給水ポンプ室排気ファン出口第1防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	1F-VS-1C181F 1 C 補助給水ポンプ室排気ファン出口第2防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	1F-VS-1C191F 1 C 補助給水ポンプ室排気ファン出口第3防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	1 A 制御用空気圧縮機室給気ファン	分解点検	高	52M		
	1 A 制御用空気圧縮機室給気ファン用電動機	分解点検	高	52M		
	1 B 制御用空気圧縮機室給気ファン	分解点検	高	52M		
	1 B 制御用空気圧縮機室給気ファン用電動機	分解点検	高	52M		
	1 A 制御用空気圧縮機室排気ファン	分解点検	高	52M		
	1 A 制御用空気圧縮機室排気ファン用電動機	分解点検	高	52M		
	1 B 制御用空気圧縮機室排気ファン	分解点検	高	52M		
	1 B 制御用空気圧縮機室排気ファン用電動機	分解点検	高	52M		
	1D-VS-431A 1 A 制御用空気圧縮機室給気ファン入口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	1D-VS-431B 1 B 制御用空気圧縮機室給気ファン入口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	1D-VS-432A 1 A 制御用空気圧縮機室給気ファン出口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	1D-VS-432B 1 B 制御用空気圧縮機室給気ファン出口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	1D-VS-433A 1 A 制御用空気圧縮機室排気ファン入口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	1D-VS-433B 1 B 制御用空気圧縮機室排気ファン入口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	1D-VS-434A 1 A 制御用空気圧縮機室排気ファン出口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	1D-VS-434B 1 B 制御用空気圧縮機室排気ファン出口ダンパ	駆動部点検	高	52M		
	1F-VS-T272F 1 B 制御用空気圧縮機室排気ファン出口防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	1F-VS-T290F 1 A 制御用空気圧縮機室排気ファン出口防火ダンパ	機能点検	高	52M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 A 空調用冷凍機	簡易点検 (油入替他)	高	13M		
		分解点検		65M		
		非破壊試験		39M		
	1 A 空調用冷凍機用電動機	分解点検	高	65M		
	1 B 空調用冷凍機	簡易点検 (油入替他)	高	13M		
		分解点検		65M		
		非破壊試験		39M		
	1 B 空調用冷凍機用電動機	分解点検	高	65M		
	1 C 空調用冷凍機	簡易点検 (油入替他)	高	13M		
		分解点検		65M		
		非破壊試験		39M		
	1 C 空調用冷凍機用電動機	分解点検	高	65M		
	1 D 空調用冷凍機	簡易点検 (油入替他)	高	13M		
		分解点検		65M		
		非破壊試験		39M		
	1 D 空調用冷凍機用電動機	分解点検	高	65M		
	1 A 空調用冷水ポンプ	簡易点検 (油入替他)	高	13M		(振動診断: 切替毎)
		分解点検		52M		
	1 A 空調用冷水ポンプ用電動機	分解点検	高	52M		(振動診断: 切替毎)
	1 B 空調用冷水ポンプ	簡易点検 (油入替他)	高	13M		(振動診断: 切替毎)
分解点検		52M				
1 B 空調用冷水ポンプ用電動機	分解点検	高	52M		(振動診断: 切替毎)	
1 C 空調用冷水ポンプ	簡易点検 (油入替他)	高	13M		(振動診断: 切替毎)	
	分解点検		52M			
1 C 空調用冷水ポンプ用電動機	分解点検	高	52M		(振動診断: 切替毎)	
1 D 空調用冷水ポンプ	簡易点検 (油入替他)	高	13M		(振動診断: 切替毎)	
	分解点検		52M			
1 D 空調用冷水ポンプ用電動機	分解点検	高	52M		(振動診断: 切替毎)	
1 A 空調用冷水膨張タンク	外観点検	高	1C			
1 B 空調用冷水膨張タンク	外観点検	高	1C			
1CHT1-V-4A	取替	低	130M	SN1-88		
1 A 空調用冷水膨張タンクバキュームリリース弁				1次系真空破壊弁検査		
1CHT1-V-4B	取替	低	130M	SN1-88		
1 B 空調用冷水膨張タンクバキュームリリース弁				1次系真空破壊弁検査		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-CH-353 1号 DRPI 盤冷水系入口C/V隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CH-360 1号 DRPI 盤冷水系出口C/V隔離弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CH-253A 1A 空調用冷水膨張タンク逃がし弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CH-253B 1B 空調用冷水膨張タンク逃がし弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-CH-358 1号 制御棒位置指示装置盤冷却ユニット逃がし弁	取替	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	I-TCV-2780 1A SWGR室空調ユニット冷水流置制御弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
	I-TCV-2790 1B SWGR室空調ユニット冷水流置制御弁	駆動部点検	高	130M		
分解点検		130M				
I-TCV-2847 1A 中央制御室空調ユニット冷水流置制御弁	駆動部点検	高	143M			
	分解点検		143M			
I-TCV-2857 1B 中央制御室空調ユニット冷水流置制御弁	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		130M			
原子炉格納施設 (原子炉格納容器)	T信号により隔離される弁 73個 P信号により隔離される弁 8個	機能・性能試験	高	1C	SN1-45 原子炉格納容器隔離弁機能検査	
		漏えい試験	高	3C	SN1-43 原子炉格納容器全体漏えい率検査	
	外観点検 (アニュラスを含む)	1C				
	通常用エアロック	漏えい試験	高	1C	SN1-44 原子炉格納容器局部漏えい率検査	定期事業者検査は3Cで2回実施
		開放点検		13M		
		分解点検(ライニングギア及び駆動部)		65M		
	非常用エアロック	漏えい試験	高	1C	SN1-44 原子炉格納容器局部漏えい率検査	定期事業者検査は3Cで2回実施
		開放点検		13M		
		分解点検(ライニングギア及び駆動部)		65M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
原子炉格納施設 (圧力低減設備その他の安全設備)	アニュラスシール	外観点検	高	1C		
		機能・性能試験		1C		
	機器搬入口	漏えい試験	高	1C	SN1-44 原子炉格納容器局部漏えい率検査	定期事業者検査は3Cで2回実施
		開放点検		13M		
	配管貫通部 29個 電線貫通部 52個	漏えい試験	高	1C	SN1-44 原子炉格納容器局部漏えい率検査	定期事業者検査は3Cで2回実施
		開放点検		13M		
	燃料移送管	漏えい試験	高	1C	SN1-44 原子炉格納容器局部漏えい率検査	定期事業者検査は3Cで2回実施
		開放点検		13M		
	原子炉格納容器隔離弁 87個	漏えい試験	高	1C	SN1-44 原子炉格納容器局部漏えい率検査	定期事業者検査は3Cで2回実施
	1V-PP-005 1号 C/V貫通部加圧試験装置第1安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-PP-009 1号 C/V貫通部加圧試験装置第2安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
1V-PP-031 1号 C/V貫通部加圧試験装置電線PEN加圧ライン安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
原子炉格納施設 (圧力低減設備その他の安全設備)	原子炉格納容器スプレイ系及び代替原子炉格納容器スプレイ系 格納容器スプレイポンプ 2台 常設電動注入ポンプ モード切替弁 8個	機能・性能試験	高	1C	SN1-48 原子炉格納容器安全系機能検査	
		簡易点検(油入替他)	高	13M	SN1-49 原子炉格納容器安全系ポンプ分解検査 SN1-203 その他原子炉注水系ポンプ分解検査	(振動診断: 1ヶ月)
	分解点検	130M				
	1A 格納容器スプレイポンプ用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断: 1ヶ月)
		普通点検		39M		
		分解点検		78M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 B 格納容器スプレイポンプ	簡易点検 (油入替他)	高	13M	原子炉格納容器安全系ポンプ分解検査	(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		130M		
	1 B 格納容器スプレイポンプ用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断: 1ヶ月)
		普通点検		39M		
		分解点検		78M		
	1 A 格納容器スプレイ冷却器	開放点検	高	130M		
	1 B 格納容器スプレイ冷却器	開放点検	高	130M		
	1号 よう素除去薬品タンク	開放点検	高	130M		
	ICPT1-V-4A よう素除去薬品タンクバキュームリリーフ弁	分解点検	低	130M	SN1-88 1次系真空破壊弁検査	
	ICPT1-V-4B よう素除去薬品タンクバキュームリリーフ弁	分解点検	低	130M	SN1-88 1次系真空破壊弁検査	
	IV-CP-001A 1 A スプレイポンプ供給弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CP-001B 1 B スプレイポンプ供給弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-CP-003A 1 A C S S C/V再循環弁 (外隔離弁)	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機簡易点検		2C		
電動機分解点検		130M				
IV-CP-003B 1 B C S S C/V再循環弁 (外隔離弁)	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		130M			
	電動機簡易点検		2C			
	電動機分解点検		130M			
IV-CP-024A 1 A スプレイクーラ出口弁 (外隔離弁)	駆動部点検	高	130M	SN1-50 原子炉格納容器安全系主要弁分解検査		
	分解点検		130M			
	電動機分解点検		130M			

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術	
	IV-CP-024B 1 B スプレイクーラ出口弁 (外隔離弁)	駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M	SN1-50 原子炉格納容器安全系主要弁分解検査		
		電動機分解点検		130M			
	IV-CP-054A 1 A よう素除去薬注弁	駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M	SN1-50 原子炉格納容器安全系主要弁分解検査		
		電動機分解点検		130M			
	IV-CP-054B 1 B よう素除去薬注弁	駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M	SN1-50 原子炉格納容器安全系主要弁分解検査		
		電動機分解点検		130M			
	IV-CP-068 1号 よう素除去薬品タンク安全弁	分解点検	低	130M			
		漏えい試験		10C	SN1-86 1次系安全弁検査		
		機能・性能試験		10C			
	IV-CP-072 AM用C S S スプレイライン逃がし弁	分解点検	低	130M			
		漏えい試験		10C	SN1-86 1次系安全弁検査		
		機能・性能試験		10C			
	IV-CP-060A 1 A よう素除去薬注逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査		
	IV-CP-060B 1 B よう素除去薬注逆止弁	分解点検	高	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査		
	IV-CP-002A 1 A R W S Tースプレイポンプ供給側逆止弁	分解点検	高	130M			
	IV-CP-002B 1 B R W S Tースプレイポンプ供給側逆止弁	分解点検	高	130M			
	IV-CP-014A 1 A スプレイポンプ出口逆止弁	分解点検	高	130M			
	IV-CP-014B 1 B スプレイポンプ出口逆止弁	分解点検	高	130M			
	IV-CP-026A 1 A スプレイライン逆止弁 (内隔離弁)	分解点検	高	130M			
	IV-CP-026B 1 B スプレイライン逆止弁 (内隔離弁)	分解点検	高	130M			
	IV-CP-029A 1 A C S S - C/V再循環ライン逆止弁	分解点検	高	130M			
	IV-CP-029B 1 B C S S - C/V再循環ライン逆止弁	分解点検	高	130M			
	IV-CP-070 AM用消火水注入ラインスプレイ系側第1仕切弁	分解点検	高	130M			
	IV-CP-071 AM用消火水注入ライン逆止弁	分解点検	高	130M			
	IV-RM-001 1号 格納容器空気サンプル取出弁 (内隔離弁)	駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M			
	IV-RM-002 1号 格納容器空気サンプル取出弁 (外隔離弁)	駆動部点検	高	130M			
分解点検		130M					

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-RM-016 1号 格納容器空気サンプル戻りライン隔離弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
	IV-IG-002 1号 1C1GS格納容器第1隔離弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
	IV-FS-503 1号 消防用水格納容器入口弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		143M		
	IV-GF-605 1号 RCP用CO2消火設備C/V隔離弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
	IV-FS-504 1号 消防用水格納容器入口逆止弁（内隔離弁）	分解点検	高	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査	
	IV-FS-671 AM用消火水注入ライン第1隔離弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		130M		
	IV-FS-672 AM用消火水注入ライン第2隔離弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		130M		
	1B 試料採取設備サンプル冷却器	外観点検	高	1C		
	1C 試料採取設備サンプル冷却器	外観点検	高	1C		
	IV-SS-503 1号 加圧器蒸気部サンプル弁（内隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
分解点検		130M				
機能・性能試験		10C				
IV-SS-504 1号 加圧器蒸気部サンプル弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			
IV-SS-518 1号 加圧器液相部サンプル弁（内隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			
IV-SS-519 1号 加圧器液相部サンプル弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-SS-534 1号 Cループ高温側サンプル弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SS-553A 1 A 蓄圧タンクサンプル弁（内隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SS-553B 1 B 蓄圧タンクサンプル弁（内隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SS-553C 1 C 蓄圧タンクサンプル弁（内隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SS-554 1号 蓄圧タンクサンプル弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SS-561 1号 Bループ高温側サンプル弁（内隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-SS-564 1号 Cループ高温側サンプル弁（内隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-SS-661A 1 A 自動遠隔試料採取装置C/V戻り弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
分解点検		130M				
機能・性能試験		10C				
IV-SS-661B 1 B 自動遠隔試料採取装置C/V戻り弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-SS-675A 1 A C/V 雰囲気サンプル取出弁（内隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-SS-675B 1 B C/V 雰囲気サンプル取出弁（内隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
	IV-SS-676A 1 A C/V 雰囲気サンプル取出弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
	IV-SS-676B 1 B C/V 雰囲気サンプル取出弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
分解点検		130M				
機能・性能試験		10C				
IV-SS-679A 1 A C/V 雰囲気サンプル戻り弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			
IV-SS-679B 1 B C/V 雰囲気サンプル戻り弁（外隔離弁）	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			
IV-SS-538A 1 A RHR ループサンプル隔離弁	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		130M			
IV-SS-538B 1 B RHR ループサンプル隔離弁	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		130M			
IV-SS-649A 1 A 1次冷却材サンプル元弁	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		130M			
IV-SS-649B 1 B 1次冷却材サンプル元弁	駆動部点検	高	130M			
	分解点検		130M			
IV-SS-593 1号 体積制御タンクサンプリング元弁	駆動部点検	低	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
IV-SS-602 1号 サンプル戻りライン逃がし弁		取替	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-SS-618 1号 加圧器蒸気部バージライン逃がし弁		取替	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-SS-915 RCS溶存水素計，溶存酸素計入口ライン逃がし弁（1,2号共用）		取替	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
IV-SS-925 1号 RCS導電率計，PH計洗浄ライン逆止弁		分解点検	低	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査	
IV-SS-928 RCS溶存水素計，溶存酸素計洗浄ライン逆止弁（1,2号共用）		分解点検	低	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査	
1 A 格納容器再循環ファン		分解点検	低	52M		
1 A 格納容器再循環ファン用電動機		簡易点検	低	1C		
		分解点検		39M		
1 B 格納容器再循環ファン		分解点検	低	52M		
1 B 格納容器再循環ファン用電動機		簡易点検	低	1C		
		分解点検		39M		
1 C 格納容器再循環ファン		分解点検	低	52M		
1 C 格納容器再循環ファン用電動機		簡易点検	低	1C		
		分解点検		39M		
1 D 格納容器再循環ファン		分解点検	低	52M		
1 D 格納容器再循環ファン用電動機		簡易点検	低	1C		
		分解点検		39M		
1 A 格納容器再循環ユニット		開放点検	高	13M		
1 B 格納容器再循環ユニット		開放点検	高	13M		
1 C 格納容器再循環ユニット		開放点検	低	26M		
1 D 格納容器再循環ユニット		開放点検	低	26M		
アニュラス空気浄化系		機能・性能試験	高	1C	SN1-38 アニュラス循環排気系機能検査	
1 A アニュラス空気浄化ファン		分解点検	高	78M		
1 A アニュラス空気浄化ファン用電動機		簡易点検	高	1C		
		分解点検		78M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 B アニュラス空気浄化ファン	分解点検	高	78M		
	1 B アニュラス空気浄化ファン用電動機	簡易点検	高	1C		
		分解点検		78M		
	1 A アニュラス空気浄化よう素除去フィルタユニット	開放点検	高	26M		
		機能・性能試験		2C	SN1-39 アニュラス循環排気系フィルタ性能検査	
	1 A アニュラス空気浄化フィルタヒータ	一般点検(絶縁抵抗測定)	高	1C		
	1 B アニュラス空気浄化よう素除去フィルタユニット	開放点検	高	26M		
		機能・性能試験		2C	SN1-39 アニュラス循環排気系フィルタ性能検査	
	1 B アニュラス空気浄化フィルタヒータ	一般点検(絶縁抵抗測定)	高	1C		
	1 A アニュラス空気浄化微粒子除去フィルタユニット	開放点検	高	26M		
		機能・性能試験		5C		
	1 B アニュラス空気浄化微粒子除去フィルタユニット	開放点検	高	26M		
		機能・性能試験		5C		
	IV-VS-101 A 1 A アニュラス出口弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		65M	SN1-219 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査	
	IV-VS-101B 1 B アニュラス出口弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		65M	SN1-219 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査	
	IV-VS-102 A 1 A アニュラス空気浄化よう素除去フィルタユニット入口弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		65M	SN1-219 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査	
	IV-VS-102B 1 B アニュラス空気浄化よう素除去フィルタユニット入口弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		65M	SN1-219 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査	
	IV-VS-103 A 1 A アニュラス空気浄化よう素除去フィルタユニット出口弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		65M	SN1-219 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査	
	IV-VS-103B 1 B アニュラス空気浄化よう素除去フィルタユニット出口弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		65M	SN1-219 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査	
	IV-VS-105A 1 A アニュラス全量排気弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		52M	SN1-219 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査	
	IV-VS-105B 1 B アニュラス全量排気弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		52M	SN1-219 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査	
	IV-VS-106A 1 A アニュラス少量排気弁	駆動部点検	高	130M		
		分解点検		52M	SN1-219 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査	

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術	
1V-VS-106B 1 B アンニュラス少量排気弁		駆動部点検	高	130M			
		分解点検		52M			SN1-219 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査
1-PCV-2334 1 A アンニュラス戻り弁		駆動部点検	高	130M			
		分解点検		39M			
1-PCV-2344 1 B アンニュラス戻り弁		駆動部点検	高	130M			
		分解点検		39M			
1V-DP-001A 1 A C/V圧力逃がし装置第1隔離弁（内隔離弁）		駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M			SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査
		電動機分解点検		143M			
1V-DP-001B 1 B C/V圧力逃がし装置第1隔離弁（内隔離弁）		駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M			SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査
		電動機分解点検		143M			
1V-DP-003A 1 A C/V圧力逃がし装置第2隔離弁（外隔離弁）		駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M			SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査
1V-DP-003B 1 B C/V圧力逃がし装置第2隔離弁（外隔離弁）		駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M			SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査
1 A 安全補機室排気ファン		分解点検	高	52M			
1 A 安全補機室排気ファン用電動機		簡易点検	高	1C		(振動診断：1ヶ月)	
		分解点検		52M			
1 B 安全補機室排気ファン		分解点検	高	52M			
1 B 安全補機室排気ファン用電動機		簡易点検	高	1C		(振動診断：1ヶ月)	
		分解点検		52M			
1号 安全補機室排気フィルタユニット		開放点検	高	39M			
		機能・性能試験		1C			SN1-94 1次系換気空調設備検査（換気空調系の分解等）
				5C			
1D-VS-307A 1 A 安全補機室排気ファン入口ダンパ		駆動部点検	高	52M			
1D-VS-307B 1 B 安全補機室排気ファン入口ダンパ		駆動部点検	高	52M			
1D-VS-308A 1 A 安全補機室排気ファン出口ダンパ		駆動部点検	高	52M			
1D-VS-308B 1 B 安全補機室排気ファン出口ダンパ		駆動部点検	高	52M			
1V-VR-001A 1号 格納容器真空逃がし装置A第1弁		作動確認	高	1C			
		機能・性能試験		1C			SN1-47 原子炉格納容器真空逃がし弁機能検査
		分解点検		130M			SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-VR-001B 1号 格納容器真空逃がし装置B第1弁	作動確認	高	1C		
		機能・性能試験		1C	SN1-47 原子炉格納容器真空逃がし弁機能検査	
		分解点検		130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
	IV-VR-002A 1号 格納容器真空逃がし装置A第2弁	作動確認	高	1C		
		機能・性能試験		1C	SN1-47 原子炉格納容器真空逃がし弁機能検査	
		分解点検		130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
	IV-VR-002B 1号 格納容器真空逃がし装置B第2弁	作動確認	高	1C		
		機能・性能試験		1C	SN1-47 原子炉格納容器真空逃がし弁機能検査	
		分解点検		130M	SN1-46 原子炉格納容器隔離弁分解検査	
原子炉施設 (その他設備)	クラス1機器(供用期間中検査対象) 1式	非破壊試験	高	7年間	SN1-1 クラス1機器供用期間中検査	ISIプログラムによる。[別紙-1]
		漏えい試験		1C		
	Ni基合金溶接部 1式	非破壊試験	高	7年間	SN1-1 クラス1機器供用期間中検査	ISIプログラムによる。[別紙-1]
		外観検査(ベアメタル)		3.5年間, 7年間		
	クラス2機器(供用期間中検査対象) 1式	非破壊試験	高	10年間	SN1-5 クラス2機器供用期間中検査	ISIプログラムによる。[別紙-2]
		漏えい試験				
	クラス2管(原子炉格納容器内)のうち 二次冷却材と同温・同圧の流体が流れる系統 1式	非破壊試験	高	10年間	SN1-99 クラス2管(原子炉格納容器内)特別検査	ISIプログラムによる。[別紙-3]
	機器搬入口	非破壊試験	高	10年間	SN1-80 原子炉格納容器供用期間中検査	
	C/V E.L. -9.4m以下 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-103 耐震健全性検査	
	C/V E.L. -2.0m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-103 耐震健全性検査	
	C/V E.L. 5.0m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-103 耐震健全性検査	
	C/V E.L. 13.3m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-103 耐震健全性検査	
	A/B E.L. -15.0m以下 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-103 耐震健全性検査	
	A/B E.L. -9.0m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-103 耐震健全性検査	
	A/B E.L. -2.0m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-103 耐震健全性検査	
	A/B E.L. 5.0m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-103 耐震健全性検査	
	A/B E.L. 13.3m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-103 耐震健全性検査	
	A/B E.L. 20.3m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-103 耐震健全性検査	
	FH/B(全域) 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-103 耐震健全性検査	
	非管理区域(全域) 【管外】	外観点検	高	10C	SN1-103 耐震健全性検査	

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	容器	—	—	—	—	—
	余熱除去冷却器（胴側） 胴と当板脚の溶接継手	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	余熱除去冷却器（胴側） 当板脚	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	格納容器スプレイ冷却器（胴側） 胴と当板脚の溶接継手	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	格納容器スプレイ冷却器（胴側） 当板脚	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	原子炉補機冷却水冷却器（胴側） 胴と当板脚の溶接継手	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	原子炉補機冷却水冷却器（胴側） 当板脚	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	D/G清水冷却器 胴と当板脚の溶接継手	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	D/G清水冷却器 当板脚	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	D/G潤滑油冷却器 胴と当板脚の溶接継手	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	D/G潤滑油冷却器 当板脚	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	ポンプ	—	—	—	—	—
	原子炉補機冷却水ポンプ ポンプ台板脚	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	配管	—	—	—	—	—
	原子炉補機冷却水系統	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	原子炉補機冷却海水系統	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	支持構造物	—	—	—	—	—
	原子炉補機冷却水系統	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	原子炉補機冷却海水系統	非破壊試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	漏えい検査	—	—	—	—	—
	1 A 使用済燃料ビットポンプ入口ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	1 B 使用済燃料ビットポンプ入口ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	1 C 使用済燃料ビットポンプ入口ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	1 A 使用済燃料ビットポンプ出口ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	1 B 使用済燃料ビットポンプ出口ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	1 C 使用済燃料ビットポンプ出口ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	原子炉補機冷却水ポンプ入口ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	原子炉補機冷却水ポンプ出口ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	原子炉補機冷却水サージタンク及び出口ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	1 A, 1 B 海水ポンプ出口ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	1 C, 1 D 海水ポンプ出口ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 A, 1 B 制御用空気圧縮機出口ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	1 A ディーゼル発電機始動空気ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	1 B ディーゼル発電機始動空気ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	1 A ディーゼル発電機冷却水ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	1 B ディーゼル発電機冷却水ライン	漏えい試験	高	10年間	SN1-104 構造健全性検査	
	外観点検	—	—	—	—	—
	C/V E.L. -9.4m以下 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-104 構造健全性検査	
	C/V E.L. -2.0m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-104 構造健全性検査	
	C/V E.L. 5.0m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-104 構造健全性検査	
	C/V E.L. 13.3m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-104 構造健全性検査	
	A/B E.L. -15.0m以下 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-104 構造健全性検査	
	A/B E.L. -9.0m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-104 構造健全性検査	
	A/B E.L. -2.0m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-104 構造健全性検査	
	A/B E.L. 5.0m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-104 構造健全性検査	
	A/B E.L. 13.3m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-104 構造健全性検査	
	A/B E.L. 20.3m 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-104 構造健全性検査	
	FH/B (全域) 【管内】	外観点検	高	10C	SN1-104 構造健全性検査	
	非管理区域 (全域) 【管外】	外観点検	高	10C	SN1-104 構造健全性検査	
	格納容器排気筒	外観点検	高	10C	SN1-104 構造健全性検査	
	補助建屋排気筒	外観点検	低	10C	SN1-104 構造健全性検査	
	1次冷却材管レストレイント 25箇所	外観点検	高	10C	SN1-114 レストレイント検査	
	主蒸気配管レストレイント 18箇所	外観点検	高	10C	SN1-114 レストレイント検査	
	主給水配管レストレイント 16箇所	外観点検	高	10C	SN1-114 レストレイント検査	
	2次系配管等	外観点検	低	1C	SN1-127 2次系配管検査	
	2次系配管	非破壊試験	低	余寿命による	SN1-127 2次系配管検査	
	主給水配管 (主給水隔離弁～S/G) 主蒸気配管 (S/G～主蒸気隔離弁)	非破壊試験	高	余寿命による	SN1-135 主蒸気・主給水配管検査	
	油圧防振器 1式	分解点検	高	65M～130M		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
蒸気タービン (車室、円板、隔板、噴口)	高圧タービン	開放点検（目視）	低	39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		39M		
		開放点検（組立状況）		117M		
				1C		
	第1 低圧タービン	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（目視）		39M		
		外観点検		1C		
		開放点検（非破壊）		39M		
		開放点検（非破壊）		39M		
		開放点検（非破壊）		117M		
	開放点検（組立状況）	1C				
	第2 低圧タービン	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（目視）		39M		
		外観点検		1C		
		開放点検（非破壊）		39M		
		開放点検（非破壊）		39M		
		開放点検（非破壊）		117M		
	開放点検（組立状況）	1C				
	第3 低圧タービン	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（目視）		39M		
		外観点検		1C		
開放点検（非破壊）		39M				
開放点検（非破壊）		39M				
開放点検（非破壊）		117M				
開放点検（組立状況）	1C					
スラスト軸受	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	
	開放点検（非破壊）		39M			
蒸気タービン本体及びその附属設備	機能・性能試験（保安装置）	低	1C	SN1-130 蒸気タービン性能検査		
	総合性能試験（負荷）			SN1-55 総合負荷性能検査	定検起動後	

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
蒸気タービン (調速装置及び非常調速装置並びに調速装置で制御される主要弁)	調速装置(非常調速装置)	開放点検（目視）	低	39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	No.1 主蒸気止め弁	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		65M		
		開放点検（組立状況）		13M		
		機能・性能試験（保安装置）		52M		
		機能・性能試験（保安装置）		1C		
	No.2 主蒸気止め弁	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		65M		
		開放点検（組立状況）		13M		
		機能・性能試験（保安装置）		52M		
		機能・性能試験（保安装置）		1C		
	No.3 主蒸気止め弁	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		65M		
		開放点検（組立状況）		13M		
		機能・性能試験（保安装置）		52M		
		機能・性能試験（保安装置）		1C		
	No.4 主蒸気止め弁	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		65M		
		開放点検（組立状況）		13M		
		機能・性能試験（保安装置）		52M		
		機能・性能試験（保安装置）		1C		
	No.1 蒸気加減弁	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		65M		
		開放点検（組立状況）		13M		
機能・性能試験（保安装置）		52M				
機能・性能試験（保安装置）		1C				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 是 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	No.2 蒸気加減弁	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
				65M		
		開放点検（非破壊）		13M		
				52M		
		開放点検（組立状況）		1C		
		機能・性能試験（保安装置）		1C	SN1-130 蒸気タービン性能検査	
	No.3 蒸気加減弁	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
				65M		
		開放点検（非破壊）		13M		
				52M		
		開放点検（組立状況）		1C		
		機能・性能試験（保安装置）		1C	SN1-130 蒸気タービン性能検査	
No.4 蒸気加減弁	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	
			65M			
	開放点検（非破壊）		13M			
			52M			
	開放点検（組立状況）		1C			
	機能・性能試験（保安装置）		1C	SN1-130 蒸気タービン性能検査		
A 再熟蒸気止め弁	開放点検（目視）	低	39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	
			65M			
	開放点検（非破壊）		39M			
			39M			
	機能・性能試験（保安装置）		1C	SN1-130 蒸気タービン性能検査		
B 再熟蒸気止め弁	開放点検（目視）	低	39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	
			65M			
	開放点検（非破壊）		39M			
			39M			
	機能・性能試験（保安装置）		1C	SN1-130 蒸気タービン性能検査		
C 再熟蒸気止め弁	開放点検（目視）	低	39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	
			65M			
	開放点検（非破壊）		39M			
			39M			
	機能・性能試験（保安装置）		1C	SN1-130 蒸気タービン性能検査		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	D 再熱蒸気止め弁	開放点検（目視）	低	39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		65M		
		機能・性能試験（保安装置）		39M		
	E 再熱蒸気止め弁	開放点検（目視）	低	1C	SN1-130 蒸気タービン性能検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
		機能・性能試験（保安装置）		1C	SN1-130 蒸気タービン性能検査	
	F 再熱蒸気止め弁	開放点検（目視）	低	39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		65M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
		機能・性能試験（保安装置）		39M	SN1-130 蒸気タービン性能検査	
	A インターセプト弁	開放点検（目視）	低	1C	SN1-130 蒸気タービン性能検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
		機能・性能試験（保安装置）		65M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
B インターセプト弁	開放点検（目視）	低	39M	SN1-130 蒸気タービン性能検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	
	開放点検（非破壊）		65M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		
	機能・性能試験（保安装置）		39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		
C インターセプト弁	開放点検（目視）	低	1C	SN1-130 蒸気タービン性能検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	
	開放点検（非破壊）		39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		
	機能・性能試験（保安装置）		65M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		
D インターセプト弁	開放点検（目視）	低	39M	SN1-130 蒸気タービン性能検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	
	開放点検（非破壊）		65M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		
	機能・性能試験（保安装置）		39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術				
E インターセプト弁	開放点検（目視）	開放点検（目視）	低	39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施				
				65M						
				39M						
	開放点検（非破壊）	機能・性能試験（保安装置）		1C	SN1-130 蒸気タービン性能検査					
				開放点検（目視）	開放点検（目視）		低	39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
								65M		
39M										
開放点検（非破壊）	機能・性能試験（保安装置）	1C	SN1-130 蒸気タービン性能検査							
		開放点検（目視）	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査				
					78M					
開放点検（非破壊）	開放点検（目視）	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査					
				78M						
開放点検（非破壊）	開放点検（目視）	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査					
				78M						
開放点検（非破壊）	開放点検（目視）	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査					
				78M						
開放点検（非破壊）	開放点検（目視）	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査					
				78M						
開放点検（非破壊）	開放点検（目視）	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査					
				78M						
開放点検（非破壊）	開放点検（目視）	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査					
				78M						
開放点検（非破壊）	開放点検（目視）	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査					
				78M						
開放点検（非破壊）	開放点検（目視）	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査					
				78M						
蒸気タービン (復水器)	A 復水器水室	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査					
		開放点検（非破壊）		78M						
	B 復水器水室	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査					
		開放点検（非破壊）		78M						
	C 復水器水室	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査					
		開放点検（非破壊）		78M						
	D 復水器水室	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査					
		開放点検（非破壊）		78M						
	E 復水器水室	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査					
		開放点検（非破壊）		78M						
	F 復水器水室	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査					
		開放点検（非破壊）		78M						
A 復水器ホットウェル	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査						
B 復水器ホットウェル	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査						
C 復水器ホットウェル	開放点検（目視）	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査						
蒸気タービン (蒸気タービンに附属する熱交換器)	1 A 第1段 湿分離加熱器	開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施				
		開放点検（非破壊）		104M						
	1 B 第1段 湿分離加熱器	開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施				
		開放点検（非破壊）		104M						
	1 C 第1段 湿分離加熱器	開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施				
		開放点検（非破壊）		104M						

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術																																																																																																																																																						
1 D 第1段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		104M			1 A 第2段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	104M		1 B 第2段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	104M		1 C 第2段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	104M		1 D 第2段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	104M		1 A 湿分離器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		1 B 湿分離器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		1 A 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査
1 A 第2段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		104M			1 B 第2段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	104M		1 C 第2段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	104M		1 D 第2段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	104M		1 A 湿分離器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		1 B 湿分離器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		1 A 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M							
1 B 第2段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		104M			1 C 第2段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	104M		1 D 第2段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	104M		1 A 湿分離器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		1 B 湿分離器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		1 A 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M																	
1 C 第2段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		104M			1 D 第2段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	104M		1 A 湿分離器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		1 B 湿分離器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		1 A 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M																											
1 D 第2段 湿分離加熱器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		104M			1 A 湿分離器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		1 B 湿分離器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査		1 A 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M																																					
1 A 湿分離器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査																																																																																																																																																							
1 B 湿分離器		開放点検（目視）	低	26M	SN1-129 蒸気タービン開放検査																																																																																																																																																							
1 A 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		78M			1 B 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M																																																													
1 B 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		78M			1 C 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M																																																																							
1 C 低圧第1給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		78M			1 A 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M																																																																																	
1 A 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		78M			1 B 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M																																																																																											
1 B 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		78M			1 C 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M																																																																																																					
1 C 低圧第2給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		78M			1 A 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 B 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M																																																																																																															
1 A 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		78M			1 B 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 C 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M																																																																																																																									
1 B 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		78M			1 C 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M		1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M																																																																																																																																			
1 C 低圧第3給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		78M			1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施	開放点検（非破壊）	78M																																																																																																																																													
1 A 低圧第4給水加熱器		開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施																																																																																																																																																						
		開放点検（非破壊）		78M																																																																																																																																																								

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 B 低圧第 4 給水加熱器	開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		78M		
	1 C 低圧第 4 給水加熱器	開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		78M		
	1号 グランド蒸気復水器	開放点検（目視）	低	39M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		39M		
	1号 脱気器	開放点検	低	13M	SN1-125 2次系容器検査	
	1 A 高圧第 6 給水加熱器	開放点検（目視）	低	26M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		104M		
	1 B 高圧第 6 給水加熱器	開放点検（目視）	低	26M	SN1-126 2次系熱交換器検査	開放点検（非破壊）については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検（非破壊）		104M		
	蒸気タービン (蒸気タービンに附属する給水ポンプ及び 貯水設備並びに給水処理設備)	1 A 復水ポンプ	簡易点検（グラント・ベッキン取替他）	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査
分解点検			39M			
機能・性能試験			3C			
1 A 復水ポンプ用電動機		分解点検	低	39M		(振動診断：切替毎)
1 B 復水ポンプ		簡易点検（グラント・ベッキン取替他）	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断：切替毎)
		分解点検		39M		
		機能・性能試験		3C		
1 B 復水ポンプ用電動機		分解点検	低	39M		(振動診断：切替毎)
1 C 復水ポンプ		簡易点検（グラント・ベッキン取替他）	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断：切替毎)
		分解点検		39M		
		機能・性能試験		3C		
1 C 復水ポンプ用電動機		分解点検	低	39M		(振動診断：切替毎)
1 A 復水ブースタポンプ		簡易点検（油入替他）	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断：切替毎)
		分解点検		39M		
		機能・性能試験		3C		
1 A 復水ブースタポンプ用電動機		分解点検	低	52M		(振動診断：切替毎)
1 B 復水ブースタポンプ		簡易点検（油入替他）	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断：切替毎)
		分解点検		39M		
	機能・性能試験	3C				
	機能・性能試験	3C				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 B 復水ブースタポンプ用電動機	分解点検	低	52M		(振動診断：切替毎)
	1 C 復水ブースタポンプ	簡易点検（油入替他）	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断：切替毎)
39M						
分解点検		39M				
機能・性能試験		3C				
	1 C 復水ブースタポンプ用電動機	分解点検	低	52M		(振動診断：切替毎)
	1 A 復水器真空ポンプ	簡易点検（グランドパッキン取替他）	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断：切替毎)
分解点検		39M				
機能・性能試験		3C				
分解点検		52M				
	1 A 復水器真空ポンプ用電動機	分解点検	低	52M		(振動診断：切替毎)
	1 B 復水器真空ポンプ	簡易点検（グランドパッキン取替他）	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断：切替毎)
分解点検		39M				
機能・性能試験		3C				
分解点検		52M				
	1 B 復水器真空ポンプ用電動機	分解点検	低	52M		(振動診断：切替毎)
	1 C 復水器真空ポンプ	簡易点検（グランドパッキン取替他）	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断：切替毎)
分解点検		39M				
機能・性能試験		3C				
分解点検		52M				
	1 C 復水器真空ポンプ用電動機	分解点検	低	52M		(振動診断：切替毎)
	A 復水脱塩装置脱塩塔	開放点検	低	26M	SN1-125 2次系容器検査	
	B 復水脱塩装置脱塩塔	開放点検	低	26M	SN1-125 2次系容器検査	
	C 復水脱塩装置脱塩塔	開放点検	低	26M	SN1-125 2次系容器検査	
	D 復水脱塩装置脱塩塔	開放点検	低	26M	SN1-125 2次系容器検査	
	E 復水脱塩装置脱塩塔	開放点検	低	26M	SN1-125 2次系容器検査	
	1号 復水フィルタ	開放点検	低	195M		
	1号 電動主給水ポンプ	簡易点検（油入替他）	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断：1ヶ月)
分解点検		39M				
機能・性能試験		3C				
	1号 電動主給水ポンプ用電動機	分解点検	低	65M		(振動診断：1ヶ月)
	1 A タービン動主給水ポンプ	簡易点検（ストレーナ清掃他）	低	26M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断：1ヶ月)
分解点検		26M				
機能・性能試験		2C				

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 B タービン動主給水ポンプ	簡易点検 (ストレーナ清掃 他)	低	26M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		26M		
		機能・性能試験		2C		
	1 A タービン動主給水ポンプ駆動タービン	簡易点検 (油入替他)	低	13M	SN1-121 2次系ポンプ分解検査	(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		26M		
		機能・性能試験		2C		
	1 B タービン動主給水ポンプ駆動タービン	簡易点検 (油入替他)	低	13M	SN1-121 2次系ポンプ分解検査	(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		26M		
		機能・性能試験		2C		
	1 A 給水ブースタポンプ	簡易点検 (グラッドパッキン取替 他)	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		39M		
		機能・性能試験		3C		
	1 A 給水ブースタポンプ用電動機	簡易点検 (油入替他)	低	13M		(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		39M		
	1 B 給水ブースタポンプ	簡易点検 (グラッドパッキン取替 他)	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断: 1ヶ月)
分解点検		39M				
機能・性能試験		3C				
1 B 給水ブースタポンプ用電動機	簡易点検 (油入替他)	低	13M		(振動診断: 1ヶ月)	
	分解点検		39M			
1 C 給水ブースタポンプ	簡易点検 (グラッドパッキン取替 他)	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断: 1ヶ月)	
	分解点検		39M			
	機能・性能試験		3C			
1 C 給水ブースタポンプ用電動機	分解点検	低	39M		(振動診断: 1ヶ月)	
1 A 循環水ポンプ	簡易点検 (グラッドパッキン取替 他)	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断: 1ヶ月)	
	分解点検		26M			
	機能・性能試験		2C			
1 A 循環水ポンプ用電動機	簡易点検	低	1C		(振動診断: 1ヶ月)	
	普通点検		26M			
	分解点検		52M			
1 B 循環水ポンプ	簡易点検 (グラッドパッキン取替 他)	低	13M	SN1-137 蒸気タービン附属設備機能検査	(振動診断: 1ヶ月)	
	分解点検		26M			
	機能・性能試験		2C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
1 B 循環水ポンプ用電動機		簡易点検	低	1C		(振動診断：1ヶ月)
		普通点検		26M		
		分解点検		52M		
A系 純水装置		開放点検	低	2Y		プラント運転中
B系 純水装置		開放点検	低	2Y		プラント運転中
A 2次系純水タンク		開放点検	低	4Y		プラント運転中
B 2次系純水タンク		開放点検	低	4Y		プラント運転中
1 A 湿分離加熱器第1段ドレンタンク		開放点検	低	39M		
1 B 湿分離加熱器第1段ドレンタンク		開放点検	低	39M		
1 C 湿分離加熱器第1段ドレンタンク		開放点検	低	39M		
1 D 湿分離加熱器第1段ドレンタンク		開放点検	低	39M		
1 A 湿分離加熱器第2段ドレンタンク		開放点検	低	26M		
1 B 湿分離加熱器第2段ドレンタンク		開放点検	低	26M		
1 C 湿分離加熱器第2段ドレンタンク		開放点検	低	26M		
1 D 湿分離加熱器第2段ドレンタンク		開放点検	低	26M		
1 A 湿分離器ドレンタンク		開放点検	低	26M		
1 B 湿分離器ドレンタンク		開放点検	低	26M		
1 A 低圧給水加熱器ドレンタンク		開放点検	低	39M		
1 B 低圧給水加熱器ドレンタンク		開放点検	低	39M		
1 C 低圧給水加熱器ドレンタンク		開放点検	低	39M		
1V-RS-120 湿分離器連絡管逃し弁		分解点検	低	26M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		2C		
1V-RS-121 湿分離加熱器安全弁		分解点検	低	26M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		2C		
1V-RS-122 湿分離加熱器安全弁		分解点検	低	26M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		2C		
1V-RS-123 湿分離加熱器安全弁		分解点検	低	26M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		2C		
1V-RS-124 湿分離加熱器安全弁		分解点検	低	26M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		2C		
1V-RS-125 湿分離加熱器安全弁		分解点検	低	26M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		2C		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
IV-RS-126 湿分分離加熱器安全弁		分解点検	低	26M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		2C		
IV-RS-127 湿分分離加熱器安全弁		分解点検	低	26M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		2C		
IV-RS-128 湿分分離加熱器安全弁		分解点検	低	26M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		2C		
IV-RS-129 湿分分離加熱器安全弁		分解点検	低	26M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		2C		
IV-AS-350A 脱気器A逃し弁		分解点検	低	39M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		3C		
IV-AS-350B 脱気器B逃し弁		分解点検	低	39M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		3C		
IV-AS-351A 脱気器A逃し弁		分解点検	低	39M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		3C		
IV-AS-351B 脱気器B逃し弁		分解点検	低	39M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		3C		
IV-BS-730A 1 A 低圧第3給水加熱器 1 A 逃し弁		分解点検	低	39M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		3C		
IV-BS-730B 1 B 低圧第3給水加熱器 1 B 逃し弁		分解点検	低	39M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		3C		
IV-BS-730C 1 C 低圧第3給水加熱器 1 C 逃し弁		分解点検	低	39M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		3C		
IV-BS-731A 1 A 低圧第4給水加熱器 1 A 逃し弁		分解点検	低	39M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		3C		
IV-BS-731B 1 B 低圧第4給水加熱器 1 B 逃し弁		分解点検	低	39M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		3C		
IV-BS-731C 1 C 低圧第4給水加熱器 1 C 逃し弁		分解点検	低	39M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		3C		
IV-BS-732A 1 A 高圧第6給水加熱器 1 A 逃し弁		分解点検	低	39M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		3C		
IV-BS-732B 1 B 高圧第6給水加熱器 1 B 逃し弁		分解点検	低	39M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		3C		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
IV-CW-039 A 低圧第1ヒータ入口主復水リリーフ弁		分解点検	低	52M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		4C		
IV-CW-040 B 低圧第1ヒータ入口主復水リリーフ弁		分解点検	低	52M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		4C		
IV-CW-041 C 低圧第1ヒータ入口主復水リリーフ弁		分解点検	低	52M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		4C		
IV-CW-219 A 復水ポンプ入りリリーフ弁		分解点検	低	52M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		4C		
IV-CW-220 B 復水ポンプ入りリリーフ弁		分解点検	低	52M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		4C		
IV-CW-221 C 復水ポンプ入りリリーフ弁		分解点検	低	52M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		4C		
IV-CW-251 グランド蒸気復水器出口主復水リリーフ弁		分解点検	低	26M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		2C		
IV-FW-012 A 高圧第6ヒータ入りリリーフ弁		分解点検	低	26M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		2C		
IV-FW-013 B 高圧第6ヒータ入りリリーフ弁		分解点検	低	26M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		2C		
IV-FW-121 給水ポンプバイパス管リリーフ弁		分解点検	低	26M	SN1-124 2次系安全弁検査	
		機能・性能試験		2C		
IV-AS-005A 脱気器加熱蒸気逃し弁		分解点検	低	26M		
		機能・性能試験		2C		
IV-AS-005B 脱気器加熱蒸気逃し弁		分解点検	低	26M		
		機能・性能試験		2C		
IV-SC-300 スチームコンバータ安全弁		分解点検	低	26M		
		機能・性能試験		2C		
IV-AS-508 1号 補助蒸気圧力調節安全弁		取替	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
補助給水系		機能・性能試験	高	1C	SN1-23 補助給水系機能検査	
1 A 電動補助給水ポンプ		簡易点検(油入替他)	高	13M	SN1-24 補助給水系ポンプ分解検査	(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		52M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 A 電動補助給水ポンプ用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		52M		
	1 B 電動補助給水ポンプ	簡易点検(油入替他)	高	13M	SN1-24 補助給水系ポンプ分解検査	(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		52M		
	1 B 電動補助給水ポンプ用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		52M		
	1号 タービン動補助給水ポンプ	簡易点検(油入替他)	高	13M	SN1-24 補助給水系ポンプ分解検査	(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		52M		
	1号 タービン動補助給水ポンプタービン	簡易点検(油入替他)	高	13M	SN1-24 補助給水系ポンプ分解検査	(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		52M		
		機能・性能試験		4C		
	1号 復水タンク	開放点検	高	26M		
	1V-FW-574A 1 A 補助給水隔離弁(外隔離弁)	簡易点検(クランドパッキン取替)	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		130M		
	1V-FW-574B 1 B 補助給水隔離弁(外隔離弁)	簡易点検(クランドパッキン取替)	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		駆動部点検		130M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		130M		
1V-FW-574C 1 C 補助給水隔離弁(外隔離弁)	簡易点検(クランドパッキン取替)	高	65M	SN1-85 1次系弁検査		
	駆動部点検		130M			
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			
	電動機簡易点検		2C			
	電動機分解点検		130M			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1-HCV-3715 1号 T/D AFWP出口A流量制御弁	駆動部点検	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		104M		
		機能・性能試験		8C		
	1-HCV-3725 1号 T/D AFWP出口B流量制御弁	駆動部点検	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		104M		
		機能・性能試験		8C		
	1-HCV-3735 1号 T/D AFWP出口C流量制御弁	駆動部点検	高	65M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		104M		
		機能・性能試験		8C		
	1V-FW-557A 1号 M/D AFWP出口A流量制御弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		143M		
	1V-FW-557B 1号 M/D AFWP出口B流量制御弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		143M		
	1V-FW-557C 1号 M/D AFWP出口C流量制御弁	駆動部点検	高	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		143M		
1V-DW-100 1 A 電動補助給水ポンプ純水入口弁	駆動部点検	低	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			
	電動機分解点検		143M			
1V-DW-102 1 B 電動補助給水ポンプ純水入口弁	駆動部点検	低	130M	SN1-85 1次系弁検査		
	分解点検		130M			
	機能・性能試験		10C			
	電動機分解点検		143M			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1V-DW-104 1号 タービン動補助給水ポンプ純水入口弁	駆動部点検	低	130M	SN1-85 1次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		130M		
	1V-DW-106 1号 電動補助給水ポンプ復水タンク元弁	駆動部点検	高	130M	SN1-123 2次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		130M		
	1V-DW-113 1号 タービン動補助給水ポンプ復水タンク元弁	駆動部点検	高	130M	SN1-123 2次系弁検査	
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		10C		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		130M		
	1V-DW-117 1 A 電動補助給水ポンプ給水リリーフ弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-DW-118 1 B 電動補助給水ポンプ給水リリーフ弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-DW-119 1号 タービン動補助給水ポンプ給水リリーフ弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-FW-553A 1 A M/D AFWP出口逆止弁	分解点検	高	39M		
	1V-FW-553B 1 B M/D AFWP出口逆止弁	分解点検	高	39M		
	1V-FW-559A 1 A M/D AFWP出口流量制御弁出口逆止弁	分解点検	高	39M		
	1V-FW-559B 1 B M/D AFWP出口流量制御弁出口逆止弁	分解点検	高	39M		
	1V-FW-559C 1 C M/D AFWP出口流量制御弁出口逆止弁	分解点検	高	39M		
	1V-FW-568A 1 A T/D AFWP出口流量制御弁出口逆止弁	分解点検	高	52M		
	1V-FW-568B 1 B T/D AFWP出口流量制御弁出口逆止弁	分解点検	高	52M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-FW-568C 1 C T/D AFWP 出口流量制御弁出口逆止弁	分解点検	高	52M		
	IV-FW-573A 1 A 補助給水逆止弁	分解点検	高	52M		
	IV-FW-573B 1 B 補助給水逆止弁	分解点検	高	52M		
	IV-FW-573C 1 C 補助給水逆止弁	分解点検	高	52M		
	IV-DW-108 1 A 電動補助給水ポンプ給水逆止弁	分解点検	高	130M		
	IV-DW-111 1 B 電動補助給水ポンプ給水逆止弁	分解点検	高	130M		
	IV-DW-115 1 号タービン動補助給水ポンプ給水逆止弁	分解点検	高	130M		
	IV-DW-130 タービン動補助給水ポンプ油冷却器冷却水逆止弁	分解点検	高	130M		
	スチームコンバータ	開放点検	低	26M		
蒸気タービン (蒸気タービンに附属する管等)	主蒸気管	開放点検 (目視)	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検 (非破壊) については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検 (非破壊)		39M		
	低温再熱蒸気管 (A 湿分離器左側)	開放点検 (目視)	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検 (非破壊) については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検 (非破壊)		52M		
	低温再熱蒸気管 (A 湿分離器右側)	開放点検 (目視)	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検 (非破壊) については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検 (非破壊)		52M		
	低温再熱蒸気管 (B 湿分離器左側)	開放点検 (目視)	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検 (非破壊) については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検 (非破壊)		52M		
	低温再熱蒸気管 (B 湿分離器右側)	開放点検 (目視)	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	開放点検 (非破壊) については、補修を伴う場合に定期事業者検査として実施
		開放点検 (非破壊)		52M		
	高温再熱蒸気管	開放点検 (目視)	低	13M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	第1 抽気管 (LP-1)	外観点検	低	3C	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	第1 抽気管 (LP-2)	外観点検	低	3C	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	第1 抽気管 (LP-3)	外観点検	低	3C	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	第2 抽気管 (LP-1)	外観点検	低	3C	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	第2 抽気管 (LP-2)	外観点検	低	3C	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	第2 抽気管 (LP-3)	外観点検	低	3C	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	第3 抽気管 (LP-1)	外観点検	低	3C	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	第3 抽気管 (LP-2)	外観点検	低	3C	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	第3 抽気管 (LP-3)	外観点検	低	3C	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	第4 抽気管 (LP-1)	外観点検	低	3C	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	第4 抽気管 (LP-2)	外観点検	低	3C	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	第4 抽気管 (LP-3)	外観点検	低	3C	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	第5 抽気管	開放点検 (目視)	低	39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	
	第6 抽気管	開放点検 (目視)	低	39M	SN1-129 蒸気タービン開放検査	

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
その他発電用原子炉の附属施設 (補助ボイラー)	No. 1 補助ボイラー	機能・性能試験(負荷試験)	低	25M	SN1-132 補助ボイラー性能検査	プラント運転中
		機能・性能試験(保安装置)		25M		
		特性試験		2Y		
	No. 2 補助ボイラー	機能・性能試験(負荷試験)	低	25M	SN1-132 補助ボイラー性能検査	プラント運転中
		機能・性能試験(保安装置)		25M		
		特性試験		2Y		
	No. 1 蒸気ドラム	開放点検	低	25M	SN1-131 補助ボイラー開放検査	プラント運転中
		非破壊試験		25M		
	No. 2 蒸気ドラム	開放点検	低	25M	SN1-131 補助ボイラー開放検査	プラント運転中
		非破壊試験		25M		
	No. 1 水ドラム	開放点検	低	25M	SN1-131 補助ボイラー開放検査	プラント運転中
		非破壊試験		25M		
	No. 2 水ドラム	開放点検	低	25M	SN1-131 補助ボイラー開放検査	プラント運転中
		非破壊試験		25M		
	No. 1 管	開放点検	低	25M	SN1-131 補助ボイラー開放検査	プラント運転中
		非破壊試験		25M		
	No. 2 管	開放点検	低	25M	SN1-131 補助ボイラー開放検査	プラント運転中
		非破壊試験		25M		
	No. 1 火炉内部	開放点検	低	25M	SN1-131 補助ボイラー開放検査	プラント運転中
		開放点検		25M		
	V-HB-017A No. 1 安全弁	分解点検	低	25M	SN1-132 補助ボイラー性能検査	プラント運転中
		非破壊試験		25M		
		機能・性能試験		25M		
	V-HB-018A No. 1 安全弁	分解点検	低	25M	SN1-132 補助ボイラー性能検査	プラント運転中
		非破壊試験		25M		
		機能・性能試験		25M		
	V-HB-017B No. 2 安全弁	分解点検	低	25M	SN1-132 補助ボイラー性能検査	プラント運転中
		非破壊試験		25M		
		機能・性能試験		25M		
	V-HB-018B No. 2 安全弁	分解点検	低	25M	SN1-132 補助ボイラー性能検査	プラント運転中
非破壊試験		25M				
機能・性能試験		25M				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	No. 1 A バーナー	分解点検	低	25M		プラント運転中
	No. 1 B バーナー	分解点検	低	25M		プラント運転中
	No. 2 A バーナー	分解点検	低	25M		プラント運転中
	No. 2 B バーナー	分解点検	低	25M		プラント運転中
	A 給水ポンプ	分解点検	低	4Y		プラント運転中
非破壊試験		4Y				
簡易点検（油入替他）		2Y				
	A 給水ポンプ用電動機	簡易点検	低	1F		プラント運転中
分解点検		4Y				
	B 給水ポンプ	分解点検	低	4Y		プラント運転中
非破壊試験		4Y				
簡易点検（油入替他）		2Y				
	B 給水ポンプ用電動機	簡易点検	低	1F		プラント運転中
分解点検		4Y				
	C 給水ポンプ	分解点検	低	4Y		プラント運転中
非破壊試験		4Y				
簡易点検（油入替他）		2Y				
	C 給水ポンプ用電動機	簡易点検	低	1F		プラント運転中
分解点検		4Y				
	No. 1 押込通風機	分解点検	低	4Y		プラント運転中
非破壊試験		4Y				
簡易点検		2Y				
	No. 1 押込通風機用電動機	分解点検	低	4Y		プラント運転中
	No. 2 押込通風機	分解点検	低	4Y		プラント運転中
非破壊試験		4Y				
簡易点検		2Y				
	No. 2 押込通風機用電動機	分解点検	低	4Y		プラント運転中
	No. 1 補助ボイラー設備	外観点検	低	2F	SN1-133 補助ボイラー設備検査	プラント運転中
	No. 2 補助ボイラー設備	外観点検	低	2F	SN1-133 補助ボイラー設備検査	プラント運転中

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 ()内は適用する設備診断技術
その他発電用原子炉の附属施設 (非常用電源設備)	V-HB-001-A No. 1 発生蒸気止弁	駆動部点検	低	8Y	SN1-133 補助ボイラー設備検査	プラント運転中
		分解点検		4Y		
		非破壊試験		4Y		
		機能・性能試験		4F		
		電動機分解点検		10Y		
	V-HB-001-B No. 2 発生蒸気止弁	駆動部点検	低	8Y	SN1-133 補助ボイラー設備検査	プラント運転中
		分解点検		4Y		
		非破壊試験		4Y		
		機能・性能試験		4F		
		電動機分解点検		10Y		
	V-HB-002-A No. 1 給水止弁	分解点検	低	4Y	SN1-133 補助ボイラー設備検査	プラント運転中
		非破壊試験		4Y		
		機能・性能試験		4F		
	V-HB-002-B No. 2 給水止弁	分解点検	低	4Y	SN1-133 補助ボイラー設備検査	プラント運転中
		非破壊試験		4Y		
機能・性能試験		4F				
その他発電用原子炉の附属施設 (非常用電源設備)	1. ディーゼル発電機 2台 2. 安全注入信号及び格納容器スプレイ信号発信時に 非常用ディーゼル発電機に電源を求める機器 43台	機能・性能試験	高	1C	SN1-53-1 非常用予備発電装置機能検査 (ディーゼル発電機の作動検査)	
		1 A ディーゼル発電機	簡易点検	高	1C	SN1-53-2 非常用予備発電装置機能検査 (ディーゼル発電機定格容量検査)
	普通点検(軸受点検)		26M			
	分解点検		78M			
	機能・性能試験		1C			
	1 A ディーゼル発電機NGR断路器	外観点検	高	1C		
	1 A ディーゼル発電機接地変圧器	外観点検	高	1C		
	1 A ディーゼル発電機CT取納盤	外観点検	高	1C		
	1 B ディーゼル発電機	簡易点検	高	1C	SN1-53-2 非常用予備発電装置機能検査 (ディーゼル発電機定格容量検査)	
		普通点検(軸受点検)		26M		
		分解点検		78M		
		機能・性能試験		1C		
	1 B ディーゼル発電機NGR断路器	外観点検	高	1C		
	1 B ディーゼル発電機接地変圧器	外観点検	高	1C		
1 B ディーゼル発電機CT取納盤	外観点検	高	1C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 A No1, 9シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 A No2, 10シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 A No3, 11シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 A No4, 12シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 A No5, 13シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 A No6, 14シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 A No7, 15シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 A No8, 16シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 B No1, 9シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 B No2, 10シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 B No3, 11シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 B No4, 12シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 B No5, 13シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 B No6, 14シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 B No7, 15シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 B No8, 16シリンダ・ピストン・ピストン連接棒・クランク軸・シリンダカバー	分解点検	高	104M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 A 吸気弁 (3 2台)	分解点検	高	13M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 B 吸気弁 (3 2台)	分解点検	高	13M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 A 排気弁 (3 2台)	分解点検	高	13M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 B 排気弁 (3 2台)	分解点検	高	13M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 A 燃料噴射弁 (1 6台)	分解点検	高	13M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 B 燃料噴射弁 (1 6台)	分解点検	高	13M	SN1-54 非常用ディーゼル発電機分解検査	
	1 A 非常用ディーゼル発電機系統	外観点検	高	1C	SN1-134 非常用予備発電機付風設備検査	
	1 B 非常用ディーゼル発電機系統	外観点検	高	1C	SN1-134 非常用予備発電機付風設備検査	
	1 A 潤滑油プライミングポンプ	分解点検	高	13M		(振動診断：1ヶ月)
	1 A 潤滑油プライミングポンプ用電動機	分解点検	高	26M		(振動診断：1ヶ月)
	1 B 潤滑油プライミングポンプ	分解点検	高	13M		(振動診断：1ヶ月)
	1 B 潤滑油プライミングポンプ用電動機	分解点検	高	26M		(振動診断：1ヶ月)
	1 A 温水循環ポンプ	分解点検	高	13M		(振動診断：1ヶ月)
	1 A 温水循環ポンプ用電動機	分解点検	高	26M		(振動診断：1ヶ月)
	1 B 温水循環ポンプ	分解点検	高	13M		(振動診断：1ヶ月)

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 B 温水循環ポンプ用電動機	分解点検	高	26M		(振動診断：1ヶ月)
	1 A シリンダ冷却水ポンプ（機付）	分解点検	高	52M		
	1 B シリンダ冷却水ポンプ（機付）	分解点検	高	52M		
	1 A 燃料弁冷却水ポンプ	簡易点検（グラブパッキン取替他）	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	(振動診断：1ヶ月)
		分解点検		52M		
	1 A 燃料弁冷却水ポンプ用電動機	分解点検	高	52M		(振動診断：1ヶ月)
	1 B 燃料弁冷却水ポンプ	簡易点検（グラブパッキン取替他）	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	(振動診断：1ヶ月)
		分解点検		52M		
	1 B 燃料弁冷却水ポンプ用電動機	分解点検	高	52M		(振動診断：1ヶ月)
	1 A 燃料油供給ポンプ（機付）	分解点検	高	52M		
	1 B 燃料油供給ポンプ（機付）	分解点検	高	52M		
	1 A 潤滑油ポンプ（機付）	分解点検	高	78M		
	1 B 潤滑油ポンプ（機付）	分解点検	高	78M		
	1 A 燃料油移送ポンプ	簡易点検（センターリング他）	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		分解点検		65M		
	1 A 燃料油移送ポンプ用電動機	分解点検	高	65M		
	1 B 燃料油移送ポンプ	簡易点検（センターリング他）	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		分解点検		65M		
	1 B 燃料油移送ポンプ用電動機	分解点検	高	65M		
	1 A 過給機（左、右）	簡易点検（油入替他）	高	13M		
		分解点検		130M		
	1 B 過給機（左、右）	簡易点検（油入替他）	高	13M		
		分解点検		130M		
	1 A 潤滑油冷却器	開放点検	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		非破壊試験		26M		
	1 B 潤滑油冷却器	開放点検	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		非破壊試験		26M		
	1 A 清水冷却器	開放点検	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		非破壊試験		26M		
	1 B 清水冷却器	開放点検	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		非破壊試験		26M		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 A 燃料弁冷却水冷却器	開放点検	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		非破壊試験		26M		
	1 B 燃料弁冷却水冷却器	開放点検	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		非破壊試験		26M		
	1 A-1 空気冷却器	開放点検	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		非破壊試験		13M		
	1 A-2 空気冷却器	開放点検	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		非破壊試験		13M		
	1 B-1 空気冷却器	開放点検	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		非破壊試験		13M		
	1 B-2 空気冷却器	開放点検	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		非破壊試験		13M		
	1 A 清水加熱器	開放点検	高	13M		
	1 B 清水加熱器	開放点検	高	13M		
	1 A シリンダ冷却水タンク	開放点検	高	13M		
	1 B シリンダ冷却水タンク	開放点検	高	13M		
	1 A-1 空気だめ	開放点検	高	13M		
	1 A-2 空気だめ	開放点検	高	13M		
	1 B-1 空気だめ	開放点検	高	13M		
	1 B-2 空気だめ	開放点検	高	13M		
	1 A 燃料弁冷却水タンク	開放点検	高	13M		
	1 B 燃料弁冷却水タンク	開放点検	高	13M		
	1 A 潤滑油タンク	開放点検	高	65M		
	1 A 潤滑油タンクヒータ	一般点検（絶縁抵抗測定他）	高	1C		
	1 B 潤滑油タンク	開放点検	高	65M		
	1 B 潤滑油タンクヒータ	一般点検（絶縁抵抗測定他）	高	1C		
	1 A 燃料油サービスタンク	開放点検	高	130M		
	1 B 燃料油サービスタンク	開放点検	高	130M		
	1 A シリンダ油サービスタンク	開放点検	高	130M		
	1 B シリンダ油サービスタンク	開放点検	高	130M		
1 A 潤滑油逆洗こし器	開放点検	低	26M			

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 是 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 B 潤滑油逆洗こし器	開放点検	低	26M		
	1 A 潤滑油主こし器 (4基)	開放点検	高	26M		
	1 B 潤滑油主こし器 (4基)	開放点検	高	26M		
	1 A 燃料油第1こし器 (2基)	開放点検	高	26M		
	1 B 燃料油第1こし器 (2基)	開放点検	高	26M		
	1 A 燃料油第2こし器 (2基)	開放点検	高	26M		
	1 B 燃料油第2こし器 (2基)	開放点検	高	26M		
	1 A シリンダ安全弁 (16台)	分解点検	高	130M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		機能・性能試験		10C		
	1 B シリンダ安全弁 (16台)	分解点検	高	130M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		機能・性能試験		10C		
	1 A クランク室安全弁 (4台)	分解点検	高	130M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		機能・性能試験		10C		
		漏えい試験		10C		
	1 B クランク室安全弁 (4台)	分解点検	高	130M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		機能・性能試験		10C		
		漏えい試験		10C		
	1 A 空気圧縮機	簡易点検(油入替他)	低	13M		
		分解点検		39M		
	1 A 空気圧縮機用電動機	分解点検	低	91M		
	1 B 空気圧縮機	簡易点検(油入替他)	低	13M		
		分解点検		39M		
	1 B 空気圧縮機用電動機	分解点検	低	91M		
	1 A 非常調速装置	機能・性能試験	高	1C	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
	1 B 非常調速装置	機能・性能試験	高	1C	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
	1 A 軸受	機能・性能試験	高	1C		
	1 B 軸受	機能・性能試験	高	1C		
	1 A 調速装置	機能・性能試験	高	1C		
	1 B 調速装置	機能・性能試験	高	1C		
	1 A 計測装置	特性試験	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
	1 B 計測装置	特性試験	高	13M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 A 1 主始動弁	分解点検	高	13M		
	1 A 2 主始動弁	分解点検	高	13M		
	1 B 1 主始動弁	分解点検	高	13M		
	1 B 2 主始動弁	分解点検	高	13M		
	1 A 非常用ディーゼル発電機 機関本体	分解点検	高	13M		
	1 B 非常用ディーゼル発電機 機関本体	分解点検	高	13M		
	1 A 燃料油貯油そう	開放点検	高	78M		
		気密試験		2C		
	1 A 燃料油貯油そう基礎 1式（土木建築設備）	外観点検	高	1C		
	1 B 燃料油貯油そう	開放点検	高	78M		
		気密試験		2C		
	1 B 燃料油貯油そう基礎 1式（土木建築設備）	外観点検	高	1C		
	1 A 燃料油貯蔵タンク	開放点検	高	78M		
		気密試験		2C		
	1 A 燃料油貯蔵タンク基礎（土木建築設備）	外観点検	高	1C		
	1 B 燃料油貯蔵タンク	開放点検	高	78M		
		気密試験		2C		
	1 B 燃料油貯蔵タンク基礎（土木建築設備）	外観点検	高	1C		
	IV-DG-628A 1 A 空気圧縮機出口安全弁	分解点検	低	130M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		機能・性能試験		10C		
		漏えい試験		10C		
	IV-DG-628B 1 B 空気圧縮機出口安全弁	分解点検	低	130M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		機能・性能試験		10C		
		漏えい試験		10C		
	IV-DG-630A 1 A 空気だめ安全弁 a	分解点検	高	130M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-DG-630B 1 B 空気だめ安全弁 a	分解点検	高	130M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	IV-DG-631A 1 A 空気だめ安全弁 b	分解点検	高	130M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IV-DG-631B 1 B 空気だめ安全弁 b	分解点検	高	130M	SN1-134 非常用予備発電機付属設備検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
その他発電用原子炉の附属施設 (常用電源設備) (発電機、変圧器 他)	発電機	簡易点検(外部点検、測定試験)	低	1C		
		普通点検		26M		
		精密点検(内部点検)		78M		
		機能・性能試験(組立状況)		1C		
	発電機保護継電装置 1式	特性試験	低	6C		
	励磁機	簡易点検	低	1C		
		普通点検		26M		
		精密点検		78M		
	主変圧器	普通点検(外部点検、測定試験)	低	1C		
		内部点検		130M		
	主変圧器保護継電装置 1式	特性試験	低	6C		
	所内変圧器	普通点検(外部点検、測定試験)	低	1C		
		内部点検		130M		
	所内変圧器保護継電装置 1式	特性試験	低	6C		
	予備変圧器(1,2号機共用)	普通点検(外部点検、測定試験)	低	2C		送電系との調整による 定検停止中又はプラント運転中
		内部点検		130M		
	予備変圧器(1,2号機共用)保護継電装置 1式	特性試験	低	6C		定検停止中又はプラント運転中
	50-30(1,2号機共用)	簡易点検(外部点検、測定試験)	低	2C		送電系との調整による
		普通点検		3C		
		精密点検(内部点検)		18Y		
50-40(1,2号機共用)	簡易点検(外部点検、測定試験)	低	2C		送電系との調整による	
	普通点検		3C			
	精密点検(内部点検)		18Y			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術	
	50-110	簡易点検（外部点検、測定試験）	低	1C			
		普通点検		3C			
		精密点検（内部点検）		18Y			
	20-50(1,2号機共用)	簡易点検（外部点検、測定試験）	低	2C		送電系との調整による 定検停止中又はプラント運転中	
		普通点検		3C			
		精密点検（内部点検）		18Y			
	50T-10(1,2号機共用)	簡易点検（外部点検、測定試験）	低	2C		送電系との調整による	
		普通点検		3C			
		精密点検（内部点検）		18Y			
		500kV母線保護継電装置 1式	特性試験	低	6C		送電系との調整による
		500kV送電線保護継電装置 1式	特性試験	低	6Y		送電系との調整による
		220kV送電線保護継電装置 1式	特性試験	低	26M		定検停止中又は定検起動後
		碍子洗浄装置	一般点検（絶縁抵抗測定他）	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	電流計（500kV川内原子力線1L）(1,2号機共用)	特性試験	低	13M			
	電流計（500kV川内原子力線2L）(1,2号機共用)	特性試験	低	13M			
	電流計（220kV川内原子力線支線）(1,2号機共用)	特性試験	低	13M			
その他発電用原子炉の附属施設 (非常用電源設備) (その他の電源装置)	遮断器 4-1 AEG	普通点検	高	13M			
	遮断器 4-1 BEG	普通点検	高	13M			
	6.6kV 4-1 C母線	簡易点検	高	1C			
		精密点検		65M			
	6.6kV 4-1 C母線PT	普通点検	高	1C			
	6.6kV 4-1 D母線	簡易点検	高	1C			
		精密点検		65M			
	6.6kV 4-1 D母線PT	普通点検	高	1C			
	受電遮断器 4-1 HC	普通点検	高	13M			
	受電遮断器 4-1 HD	普通点検	高	13M			
	受電遮断器 4-1 EC	普通点検	高	13M			
	受電遮断器 4-1 ED	普通点検	高	13M			

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術	
	遮断器 3-1CH	普通点検	高	13M			
	遮断器 3-1DH	普通点検	高	13M			
	補機用遮断器 4-1C補機(安全系補機)	普通点検	高	13M			
	補機用遮断器 4-1D補機(安全系補機)	普通点検	高	13M			
	440V 3-1C母線	簡易点検	高	1C			
		精密点検		65M			
	440V 3-1D母線	簡易点検	高	1C			
		精密点検		65M			
	遮断器 3-1CL	普通点検	高	13M			
	遮断器 3-1DL	普通点検	高	13M			
	3-1C 動力変圧器	普通点検	高	1C			
	3-1D 動力変圧器	普通点検	高	1C			
	補機用遮断器 3-1C補機(安全系補機)	普通点検	高	13M			
	補機用遮断器 3-1D補機(安全系補機)	普通点検	高	13M			
	1C1 原子炉コントロールセンタ母線(限流リアクトル含む)	普通点検	高	78M			
	1C2 原子炉コントロールセンタ母線(限流リアクトル含む)	普通点検	高	78M			
	1D1 原子炉コントロールセンタ母線(限流リアクトル含む)	普通点検	高	78M			
	1D2 原子炉コントロールセンタ母線(限流リアクトル含む)	普通点検	高	78M			
	1A ディーゼル発電機コントロールセンタ母線	普通点検	高	65M			
	1B ディーゼル発電機コントロールセンタ母線	普通点検	高	65M			
	1A 直流コントロールセンタ母線	外観点検	高	3C			
	1A 充電器盤	普通点検	高	13M			
	1A 後備充電器盤	普通点検	高	13M			
	1A ドロッパ盤	普通点検	高	13M			
	1A 蓄電池(安全防護系用)	普通点検	高	13M			
		機能・性能試験		1C			SN1-222 直流電源系機能検査
				1C			SN1-223 直流電源系作動検査
	1B 直流コントロールセンタ母線	外観点検	高	3C			
	1B 充電器盤	普通点検	高	13M			
	1B 後備充電器盤	普通点検	高	13M			
	1B ドロッパ盤	普通点検	高	13M			

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1 B 蓄電池 (安全防護系用)	普通点検	高	13M		
		機能・性能試験		1C	SN1-222 直流電源系機能検査	
				1C	SN1-223 直流電源系作動検査	
	1 C 充電器盤	普通点検	高	26M		
	タービン動補助給水ポンプ電動弁盤	普通点検	高	1C		
	電動補助給水ポンプ電動弁盤	普通点検	高	1C		
	計装用インバータ 4台	機能・性能試験	高	1C	SN1-112 インバータ機能検査	
無停電電源装置 (照明用) 2台	特性試験	低	26M			
火災防護設備 (消火設備)	電動消火ポンプ (1,2号機共用)	簡易点検	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		2Y		
	電動消火ポンプ用電動機 (1,2号機共用)	分解点検	低	2Y		定検停止中又はプラント運転中
	ディーゼル消火ポンプ (1,2号機共用)	簡易点検	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		2Y		
	泡消火設備 (S W)	機能・性能試験	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	海水ポンプ用二酸化炭素自動消火設備	機能・性能試験	低	1C		
	ハロン消火設備 (選択弁、ボンベ等含む)	機能・性能試験	低	1C		
	V-FS-456A 固体廃棄物貯蔵庫消火設備逃がし弁 A	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	V-FS-456B 固体廃棄物貯蔵庫消火設備逃がし弁 B	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
機能・性能試験		10C				
火災防護設備 (その他設備)	IF-VS-V145F 1号 中央制御室非常用循環フィルタユニット出口防火ダンパ	機能点検	高	26M		
	IF-VS-V152F 1号 中央制御室非常用循環フィルタユニット入口第2防火ダンパ	機能点検	高	26M		
	IF-VS-K100F 1 A アンユラス空気浄化よう素除去フィルタユニット入口防火ダンパ	機能点検	高	13M		
	IF-VS-K101F 1 A アンユラス空気浄化よう素除去フィルタユニット出口防火ダンパ	機能点検	高	13M		
	IF-VS-K102F 1 B アンユラス空気浄化よう素除去フィルタユニット入口防火ダンパ	機能点検	高	13M		
	IF-VS-K103F 1 B アンユラス空気浄化よう素除去フィルタユニット出口防火ダンパ	機能点検	高	13M		
	IF-VS-Q25F 1 A 余熱除去ポンプ室排気防火ダンパ	機能点検	高	26M		
	IF-VS-Q313R1 1 A 充てん/高圧注入ポンプ室排気防火ダンパ	機能点検	高	26M		
	IF-VS-Q329F 1 B 充てん/高圧注入ポンプ室排気防火ダンパ	機能点検	高	26M		
	IF-VS-Q344R1 1 C 充てん/高圧注入ポンプ室排気防火ダンパ	機能点検	高	26M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IF-VS-Q1003F 1号 安全補機室排気フィルタユニット出口第1防火ダンパ	機能点検	高	26M		
	IF-VS-Q1004F 1号 安全補機室排気フィルタユニット出口第2防火ダンパ	機能点検	高	26M		
	IF-VS-Q1005F 1号 安全補機室排気フィルタユニット入口第1防火ダンパ	機能点検	高	26M		
	IF-VS-Q1006F 1号 安全補機室排気フィルタユニット入口第2防火ダンパ	機能点検	高	26M		
	IF-VS-Q1101F 1号 体積制御タンク室排気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-Q1102F 1号 ベネトレーション室排気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-Q1103F 1号 A余熱除去冷却器配管室排気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-Q1104F 1号 売てん/高圧注入ポンプバルブ室排気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-Q1105F 1号B C/Vスプレー冷却器室排気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-Q1106F 1号A C/Vスプレー冷却器室排気第1防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-Q1107F 1号A C/Vスプレー冷却器室排気第2防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-Q1108F 1号 RHR配管室排気第1防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-Q1109F 1号 安全補機室排気系第1防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-Q1110F 1号 RHR配管室排気第2防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-L502F 1号 原子炉補機冷却水冷却器室給気系第2防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-L514F 1号 原子炉補機冷却水冷却器室給気系第1防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-L845F 1号 補助建屋給気系第1防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-L1001F 1号 補助建屋給気系第3防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-L1002F 1号 補助建屋給気系第4防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-L1003F 1号 補助建屋給気系第5防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-L1004F 1号 補助建屋給気系第6防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-L1005F 1号 補助建屋給気系第7防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-L1006F 1号 補助建屋給気系第8防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-L1007F 1号 補助建屋給気系第9防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-L1008F 1号 補助建屋給気系第10防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-1C12F 1D 補助給水ポンプ室給気ファン出口第1防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-1C19F 1C 補助給水ポンプ室給気ファン出口第1防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-1C30R1 1D 補助給水ポンプ室給気ファン出口第2防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-1C35R1 1C 補助給水ポンプ室給気ファン出口第2防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-1C112F 1D 補助給水ポンプ室給気ファン入口防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-1C122F 1C 補助給水ポンプ室給気ファン入口防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-1C156F 1D 補助給水ポンプ室排気ファン出口第1防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U110F 1号 中央制御室出口排気系第2防火ダンパ	機能点検	高	39M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IPFD-040 1号 電動補助給水ポンプ室給気系第1ガス圧運動ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-M817F 1号 原子炉補機冷却水冷却器室排気第1防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-M818F 1号 原子炉補機冷却水冷却器室排気第2防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-M819F 1号 原子炉補機冷却水冷却器室排気第3防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-M820F 1号 原子炉補機冷却水冷却器室排気第4防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-M712F 1号 C/Vベネトレーションエリア排気防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-M728F 1号 ほう酸タンク室排気防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-M815F 1号 ほう酸タンク室出口排気防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-M922F 1号 補助建屋排気系第1防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-M1701F 1号 補助建屋排気系第3防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-M1702F 1号 補助建屋排気系第4防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-M1703F 1号 ダクトエリア排気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-M1704F 1号 安全補機室排気フィルタユニット室排気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-M1705F 1号 中央制御室非常用循環フィルタユニット室排気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-M1706F 1号 補助建屋排気系第5防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-M1707F 1号 補助建屋排気系第6防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-M1708F 1号 補助建屋排気系第7防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-M1709F 1号 アンユラス空気浄化よう素除去フィルタユニット室排気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-M1710F 1号 C/V作業用排気フィルタユニット室排気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-M1711F 1号 補助建屋排気系第8防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-M1712F 1号 補助建屋排気系第9防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-M1713F 1号 補助建屋排気系第10防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-M1714F 1号 補助建屋排気系第11防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-M1715F 1号 補助建屋排気系第12防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-P304 R1 1 A 充てん/高圧注入ポンプ室給気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-P312 R1 1 B 充てん/高圧注入ポンプ室給気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-P330 R1 1 C 充てん/高圧注入ポンプ室給気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-P401F 1号 体積制御タンク室給気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-P402F 1号 ベネトレーション室給気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-P403F 1号 充てん/高圧注入ポンプバルブ室給気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-P404F 1号 安全補機室給気系第1防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-P405F 1号 安全補機室給気系第2防火ダンパ	機能点検	高	39M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IF-VS-P406F 1号B 余热除去冷却器室給気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-P407F 1号B C/Vスプレイ冷却器室給気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-P408F 1号A 余热除去冷却器給気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-P409F 1号 R H R 配管室給気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-X126F 1号 海水管室排気防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-X127F 1号 海水管室給気防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-X202F 1号 中間建屋給気第1防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-X204F 1号 中間建屋給気第2防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-X213F 1号 中間建屋排気第1防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-X217F 1号 中間建屋排気第2防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-X238F 1号 格納容器漏洩率試験室排気防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-X254F 1号 炭酸ガスポンプ室給気防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-X302F 1号 蓄電池室(重大事故等対処用) 出口防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IPFD-023 1号 空調用冷凍機室給気系ガス圧運動ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-N56F 1号 F H / B 出口排気防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	IF-VS-W13F 1号 C R D M開閉器室出口給気防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W37F 1 B インバータ室排気第2防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W40R1 1号 M G セット室排気防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	IF-VS-W69F 1号 C R D M開閉器室給気防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W76R1 1 A インバータ室排気防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W82R 1号 M G セット室給気防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	IF-VS-W103F 1 B 安全補機開閉器室出口排気防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W121F 1 A 安全補機開閉器室出口排気防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W245F 1号 原子炉コントロールセンタ室(C) 排気防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W251F 1号 原子炉コントロールセンタ室(C) 給気防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W321F 1 A 安全補機開閉器室空調ファン出口防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-W336F 1 B 安全補機開閉器室空調ファン出口防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-U9F 1号 通信機械室出口排気系防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-U33F 1号 通信機械室入口給気系防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-U115F 1号 配線処理室出口排気系防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U131F 1号 中央制御室空調系第2防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U145F 1号 中央制御室入口給気系防火ダンパ	機能点検	高	39M		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	IF-VS-U166F 1号 中央制御室空調系第1防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U169F 1号 一次系継電器室排気系防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U178F 1号 中央制御室出口排気系第1防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U190F 1号 中央制御室空調系第3防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U504F 1号 運転員控室入口給気系防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-U133F 1号 配線処理室入口給気系防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U806F 1号 運転工具倉庫入口給気系防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-U270F 1号 中央制御室空調系2号連絡第1防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U278F 1号 中央制御室空調系2号連絡第2防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U281F 1号 中央制御室空調系2号連絡第3防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U284F 1号 中央制御室空調系2号連絡第4防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U901F 1号 中央制御室空調系第4防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-U902F 1号 中央制御室空調系第5防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-C23F 1号 格納容器内作業用排気フィルタユニット入口第1防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	IF-VS-C25F 1号 格納容器内作業用排気フィルタユニット入口第2防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	IF-VS-C28F 1号 格納容器内作業用排気フィルタユニット出口防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	IF-VS-T201-1F 1 A 制御用空気圧縮機室排気ファン入口防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-T207-1F 1 A 制御用空気圧縮機室給気ファン出口防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-T251F 1 B 制御用空気圧縮機室給気ファン出口防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-T252F 1 B 制御用空気圧縮機室給気ファン入口防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-T260F 1 A 制御用空気圧縮機室給気ファン入口防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-T303F 1 B 制御用空気圧縮機室排気ファン入口防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-Z101F 1号 放射線管理室排気系第3防火ダンパ	機能点検	低	39M		
	IF-VS-Z701F 1号 放管待機室排気防火ダンパ	機能点検	高	39M		
	IF-VS-1F2F 事故後サンプリング系1号格納容器排気筒ライン防火ダンパ	機能点検	高	52M		
	IF-VS-Y3F 1号 放射化学室給気系第2防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	IF-VS-Y8F 1号 第1計器室給気系第2防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	IF-VS-Y13F 1号 洗濯室給気系第2防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	IF-VS-Y712F 1号 放射線管理室給気系防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	IF-VS-Y723F 1号 保健物理室給気系第1防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	IF-VS-Y732F 1号 放射化学室給気系第1防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	IF-VS-Y738F 1号 一次系補機制御室給気系防火ダンパ	機能点検	低	52M		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保 全 方 式 又 是 頼 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1F-VS-Y746F 1号 第1計器室給気系第1防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	1F-VS-Y754F 1号 洗濯室給気系第1防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	1F-VS-Y964F 2号 中央制御室通常時放出ライン防火ダンパ	機能点検	低	52M		
	水素濃度検知器	装置点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	1号 原子炉建屋 防火扉 2箇所	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	1号 原子炉補助建屋 防火扉 6箇所	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	1号 制御建屋 防火扉 18箇所	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	1号 中間建屋 防火扉 27箇所	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	1号 燃料取扱建屋 防火扉 6箇所	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
浸水防護施設 (外部浸水防護設備) (内部浸水防護設備)	1号 海水管ダクト堅坑蓋	外観点検	低	1C		
	1号 原子炉補助建屋 水密扉 2箇所	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	1号 中間建屋 水密扉 3箇所	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	制御建屋 水密扉(1,2号機共用)	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	1号 原子炉補助建屋 堰	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	1号 燃料取扱建屋 堰	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	1号 原子炉補助建屋 管理区域外伝ば防止堰 8箇所	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	1号 燃料取扱建屋 管理区域外伝ば防止堰 4箇所	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	海水ポンプエリア水密扉(1,2号機共用) 8箇所	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
海水ポンプエリア防護壁(1,2号機共用)	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中	
浸水防護施設 (その他設備)	1V-SW-652 1号 海水ポンプエリア排水ライン逆止弁	分解点検	低	104M		
	1V-SW-651A 1 A 海水ポンプモータ冷却水ドレンライン逆止弁	分解点検	低	104M		
	1V-SW-651B 1 B 海水ポンプモータ冷却水ドレンライン逆止弁	分解点検	低	104M		
	1V-SW-651C 1 C 海水ポンプモータ冷却水ドレンライン逆止弁	分解点検	低	104M		
	1V-SW-651D 1 D 海水ポンプモータ冷却水ドレンライン逆止弁	分解点検	低	104M		
	1号 床ドレンライン逆止弁(中間建屋) 1式	分解点検	低	10Y		定検停止中又はプラント運転中
	防護堤(1,2号機共用)	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	取水口(1,2号機共用)	外観点検	高	1C		
非常用取水設備 (取水設備)	1号 取水路 1式	外観点検	高	1C		
		非破壊試験		3C		
	1号 取水ビット	外観点検	高	1C		
		非破壊試験		3C		
貯留堰(1,2号機共用)	外観点検	高	1C			

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
土木建築設備	1号 原子炉建屋 1式	外観点検	高	1C		
		非破壊試験		3C		
	1号 原子炉補助建屋(主蒸気管室建屋含む) 1式	外観点検	高	1C		
		非破壊試験		3C		
	1号 制御建屋 1式	外観点検	高	1C		
		非破壊試験		3C		
	1号 中間建屋 1式	外観点検	高	1C		
		非破壊試験		3C		
	1号 ディーゼル建屋 1式	外観点検	高	1C		
		非破壊試験		3C		
	1号 燃料取扱建屋 1式	外観点検	高	1C		
	1-固体廃棄物貯蔵庫(1,2号機共用) 1式	外観点検	低	1C		
	2-固体廃棄物貯蔵庫(1,2号機共用) 1式	外観点検	低	1C		
	モニタリングステーション(S-1)(1,2号機共用) 1式	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	モニタリングステーション(S-2)(1,2号機共用) 1式	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
モニタリングポスト(PC-1)(1,2号機共用) 1式	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中	
モニタリングポスト(PC-2)(1,2号機共用) 1式	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中	
モニタリングポスト(PC-3)(1,2号機共用) 1式	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中	
1号 屋外タンクエリア防護壁 1式	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中	
プラント総合全般機器	原子炉及びその附属設備 (補助ボイラー及び非常用電源設備を除く)	総合性能試験	高	1C	SN1-55 総合負荷性能検査	定検起動後
竜巻防護設備	海水ポンプエリア竜巻防護ネット(1,2号機共用)	外観点検	低	1C		
	1号 屋外タンクエリア竜巻防護ネット	外観点検	低	1C		
	1号 主蒸気管室建屋竜巻防護ネット	外観点検	低	1C		
	1号 ディーゼル建屋 水密扉 2箇所	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	タンクローリー車庫(入口扉含む)(1,2号機共用) 1式	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
緊急時対策所	酸素濃度計(1,2号機共用)(緊対所) 4個(予備含む)	特性試験	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
	二酸化炭素濃度計(1,2号機共用)(緊対所) 4個(予備含む)	特性試験	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中

2. 点検計画 重大事故等対処設備

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 ()内は適用する設備診断技術
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設(使用済燃料貯蔵設備)	使用済燃料ピット水位(SA) 2台	特性試験	高	13M	SV1-35 プラント状態監視設備機能検査	
	使用済燃料ピット水位(広域) 2台	特性試験	高	13M	SV1-73 計測制御系監視機能検査	
	使用済燃料ピット温度(SA) 2台	特性試験	高	13M	SV1-35 プラント状態監視設備機能検査	
	使用済燃料ピット状態監視カメラ 2台	特性試験	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設(使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備)	N o . 1 使用済燃料ピット補給用水中ポンプ(1,2号機共用)	簡易点検(油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	N o . 2 使用済燃料ピット補給用水中ポンプ(1,2号機共用)	簡易点検(油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	N o . 3 使用済燃料ピット補給用水中ポンプ(1,2号機共用)	簡易点検(油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	N o . 4 使用済燃料ピット補給用水中ポンプ(1,2号機共用)	簡易点検(油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	N o . 5 使用済燃料ピット補給用水中ポンプ(1,2号機共用)	簡易点検(油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	N o . 6 使用済燃料ピット補給用水中ポンプ(1,2号機共用)	簡易点検(油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	接続用中継ユニット出入口ライン使用済燃料ピットスプレイ用 1.0mホース(1,2号機共用) 21本(予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	使用済燃料ピットスプレイライン集水分岐管送水用1.0mホース 2本(予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	使用済燃料ピットスプレイライン集水分岐管送水用1.7mホース 3本(予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	使用済燃料ピットスプレイライン集水分岐管送水用2.2mホース 3本(予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	使用済燃料ピットスプレイライン集水分岐管送水用2.5mホース 2本(予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	使用済燃料ピットスプレイライン使用済燃料ピットスプレイヘッダ 送水用1.0mホース 3本(予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	No. 1 使用済燃料ピットスプレイヘッド(1,2号機共用)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	No. 2 使用済燃料ピットスプレイヘッド(1,2号機共用)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	No. 3 使用済燃料ピットスプレイヘッド(1,2号機共用)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	No. 4 使用済燃料ピットスプレイヘッド(1,2号機共用)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	No. 5 使用済燃料ピットスプレイヘッド(1,2号機共用)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
原子炉冷却系統施設（非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備）	No. 1 可搬型ディーゼル注入ポンプ(1,2号機共用)	簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-226 可搬型注水等設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		取替		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	No. 2 可搬型ディーゼル注入ポンプ(1,2号機共用)	簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-226 可搬型注水等設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		取替		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	A 可搬型電動低圧注入ポンプ(1,2号機共用)	簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-226 可搬型注水等設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
	B 可搬型電動低圧注入ポンプ(1,2号機共用)	簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-226 可搬型注水等設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
	C 可搬型電動低圧注入ポンプ(1,2号機共用)	簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-226 可搬型注水等設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
	D 可搬型電動低圧注入ポンプ(1,2号機共用)	簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-226 可搬型注水等設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
	A 可搬型電動低圧注入ポンプ用電動機（1,2号機共用）	簡易点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		4Y		
	B 可搬型電動低圧注入ポンプ用電動機（1,2号機共用）	簡易点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
分解点検		4Y				

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	C 可搬型電動低圧注入ポンプ用電動機 (1,2号機共用)	簡易点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		4Y		
	D 可搬型電動低圧注入ポンプ用電動機 (1,2号機共用)	簡易点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		4Y		
	No. 1 取水用水中ポンプ (1,2号機共用)	簡易点検(油入替他)	高	1Y	SN1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	No. 2 取水用水中ポンプ (1,2号機共用)	簡易点検(油入替他)	高	1Y	SN1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	No. 3 取水用水中ポンプ (1,2号機共用)	簡易点検(油入替他)	高	1Y	SN1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	No. 4 取水用水中ポンプ (1,2号機共用)	簡易点検(油入替他)	高	1Y	SN1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	No. 5 取水用水中ポンプ (1,2号機共用)	簡易点検(油入替他)	高	1Y	SN1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	No. 6 取水用水中ポンプ (1,2号機共用)	簡易点検(油入替他)	高	1Y	SN1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	No. 7 取水用水中ポンプ (1,2号機共用)	簡易点検(油入替他)	高	1Y	SN1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
機能・性能試験		1F				
No. 8 取水用水中ポンプ (1,2号機共用)	簡易点検(油入替他)	高	1Y	SN1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中	
	分解点検		10Y			
	機能・性能試験		1F			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
N o . 9 取水用水中ポンプ（1,2号機共用）		簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
N o . 10 取水用水中ポンプ（1,2号機共用）		簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
N o . 11 取水用水中ポンプ（1,2号機共用）		簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
N o . 12 取水用水中ポンプ（1,2号機共用）		簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
N o . 13 取水用水中ポンプ（1,2号機共用）		簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
N o . 14 取水用水中ポンプ（1,2号機共用）		簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
N o . 1 復水タンク補給用水中ポンプ（1,2号機共用）		簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
N o . 2 復水タンク補給用水中ポンプ（1,2号機共用）		簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
N o . 3 復水タンク補給用水中ポンプ（1,2号機共用）		簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
N o . 4 復水タンク補給用水中ポンプ（1,2号機共用）		簡易点検（油入替他）	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 ()内は適用する設備診断技術
No. 5 復水タンク補給用水中ポンプ (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 6 復水タンク補給用水中ポンプ (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 7 復水タンク補給用水中ポンプ (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 8 復水タンク補給用水中ポンプ (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 9 復水タンク補給用水中ポンプ (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 10 復水タンク補給用水中ポンプ (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
中間受槽 (1,2号機共用)	5台 (予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
ホース (給水ライン送水用 40mホース (1,2号機共用))	393本 (予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
可搬型ポンプ入口ライン給水用 4mホース (1,2号機共用)	11本 (予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
可搬型ポンプ出口ライン送水用 3mホース (1,2号機共用)	5本 (予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
接続用中継ユニット出口ライン炉心注入及び格納容器スプレイ用 10mホース (入口接続用) (1,2号機共用)	25本 (予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
接続用中継ユニット出口ライン炉心注入及び格納容器スプレイ用 10mホース (中間接続用) (1,2号機共用)	145本 (予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
接続用中継ユニット出口ライン炉心注入及び格納容器スプレイ用 10mホース (出口接続用) (1,2号機共用)	25本 (予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
原子炉冷却系統施設 (原子炉補機冷却設備)	N o . 1 移動式大容量ポンプ車 (1, 2号機共用)	簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-226 可搬型注水等設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	N o . 2 移動式大容量ポンプ車 (1, 2号機共用)	簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-226 可搬型注水等設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	N o . 3 移動式大容量ポンプ車 (1, 2号機共用)	簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-226 可搬型注水等設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F		
	N o . 1 原子炉補機冷却水サージタンク用窒素ポンペ	外観点検	高	1C		
	N o . 2 原子炉補機冷却水サージタンク用窒素ポンペ	外観点検	高	1C		
	原子炉補機冷却水サージタンク用予備窒素ポンペ (N o . 1) (1, 2号機共用)	外観点検	高	1C		
	原子炉補機冷却水サージタンク用予備窒素ポンペ (N o . 2) (1, 2号機共用)	外観点検	高	1C		
	原子炉補機冷却水サージタンク加圧ライン窒素供給用 3m フレキシブルホース 2本(予備含む)	外観点検	高	1C		
	原子炉補機海水冷却ライン排水用5mフレキシブルホース (オス型継手) 2本(予備含む)	外観点検	高	1C		
	原子炉補機海水冷却ライン排水用5mフレキシブルホース (メス型継手) 2本(予備含む)	外観点検	高	1C		
移動式大容量ポンプ車出口ライン送水用0.5m, 1m, 2m, 3.5m, 5m, 10m, 20m, 50mホース (1, 2号機共用) 1式(予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中	
移動式大容量ポンプ車入口ライン送水用5mホース (1, 2号機共用) 9本(予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中	
移動式大容量ポンプ車入口ライン送水用10mホース (1, 2号機共用) 13本(予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中	
移動式大容量ポンプ車接続用フランジ (1, 2号機共用) 3個	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中	
移動式大容量ポンプ車接続用ふた (1, 2号機共用) 3個	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中	
計測制御系統施設 (計測装置)	S A用低圧炉心注入及びスプレイ積算流量	特性試験	高	13M	SV1-35 プラント状態監視設備機能検査	
	1 A 格納容器スプレイ冷却器出口積算流量	特性試験	高	13M		
	原子炉下部キャビティ水位	特性試験	高	13M		
	原子炉格納容器水位	特性試験	高	13M		
	重大事故等対処用入出力盤 1式	特性試験	高	26M		
	重大事故等対処用制御盤	特性試験	高	26M		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
計測制御系統施設（工学的安全施設等の 作動信号）	多様化自動作動設備（A TWS 緩和設備）	特性試験	高	13M	SN1-207 重大事故時安全停止回路機能検査	
		機能・性能試験		1C		
計測制御系統施設（制御用空気設備）	1 A-1 加圧器逃がし弁用窒素ポンペ	外観点検	高	1C		
	1 A-2 加圧器逃がし弁用窒素ポンペ	外観点検	高	1C		
	加圧器逃がし弁用予備窒素ポンペ（A系）	外観点検	高	1C		
	1 B-1 加圧器逃がし弁用窒素ポンペ	外観点検	高	1C		
	1 B-2 加圧器逃がし弁用窒素ポンペ	外観点検	高	1C		
	加圧器逃がし弁用予備窒素ポンペ（B系）	外観点検	高	1C		
	アニュラス空気浄化ファン弁用窒素ポンペ（1V-VS-101B）	外観点検	高	1C		
	アニュラス空気浄化ファン弁用窒素ポンペ（1V-VS-105B）	外観点検	高	1C		
	アニュラス空気浄化ファン弁用窒素ポンペ（1V-VS-102B/103B）	外観点検	高	1C		
	アニュラス空気浄化ファン弁用予備窒素ポンペ（1V-VS-101B）	外観点検	高	1C		
	アニュラス空気浄化ファン弁用予備窒素ポンペ（1V-VS-105B）	外観点検	高	1C		
	アニュラス空気浄化ファン弁用予備窒素ポンペ（1V-VS-102B/103B）	外観点検	高	1C		
	事故後サンプリング設備弁用窒素ポンペ（1V-SS-676A/679A）	外観点検	高	1C		
	事故後サンプリング設備弁用予備窒素ポンペ（1V-SS-676A/679A）	外観点検	高	1C		
	1V-NM-208 加圧器逃がし弁用（A系）2次側安全弁	取替	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-NM-218 加圧器逃がし弁用（B系）2次側安全弁	取替	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
1V-NM-268 加圧器逃がし弁用2次側安全弁（予備）	取替	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			
1V-1A-617-3 Bアニュラス出口弁駆動用窒素供給ライン安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査		
	漏えい試験		10C			
	機能・性能試験		10C			

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1V-1A-1006-2 B アンユラス全量排気弁駆動用窒素供給ライン安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-1A-1016-2 B アンユラス空気浄化よう素除去F/U入口弁、出口弁駆動用窒素供給ライン安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	1V-1A-824 A 事故後サンプリングライン隔離弁用制御用空気供給ライン安全弁	分解点検	低	130M	SN1-86 1次系安全弁検査	
		漏えい試験		10C		
		機能・性能試験		10C		
	加圧器逃がし弁用制御用空気ライン窒素供給用 3mフレキシブルホース 3本（予備含む）	外観点検	高	1C		
	アンユラス空気浄化ファン弁用制御用空気ライン窒素供給用 10mフレキシブルホース 6本（予備含む）	外観点検	高	1C		
	事故後サンプリング設備弁用制御用空気ライン窒素供給用 3mフレキシブルホース 2本（予備含む）	外観点検	高	1C		
計測制御系統施設（その他設備）	格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度(SA) (1,2号機共用) 8台（予備含む）	特性試験	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
	原子炉補機冷却水サージタンク圧力(SA) (1,2号機共用) 3台（予備含む）	特性試験	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
	可搬型計測器 (1,2号機共用) 68台（予備含む）	特性試験	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
	原子炉容器水位	特性試験	高	13M	SN1-35 プラント状態監視設備機能検査	
	アンユラス水素濃度推定用可搬型線量率 (1,2号機共用) 3台（予備含む）	特性試験	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
放射線管理施設（放射線管理用計測装置）	緊急時対策所エアモニタ (1,2号機共用) 3台（予備含む）	特性試験	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
	使用済燃料ビット周辺線量率 (1,2号機共用) 4台（予備含む）	特性試験	低	13M	SN1-77 放射線監視装置機能検査	
	可搬型エアモニタ (1,2号機共用) 9台（予備含む）	特性試験	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
	可搬型モニタリングポスト (1,2号機共用) 6台（予備含む）	特性試験	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
	電離箱サーベイメータ (1,2号機共用) 3台（予備含む）	特性試験	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
	Na Iシンチレーションサーベイメータ (1,2号機共用) 3台（予備含む）	特性試験	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
	GM汚染サーベイメータ (1,2号機共用) 3台（予備含む）	特性試験	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
	ZnSシンチレーションサーベイメータ (1,2号機共用) 2台（予備含む）	特性試験	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
	β線サーベイメータ (1,2号機共用) 2台（予備含む）	特性試験	低	1Y		定検停止中又はプラント運転中
放射線管理施設（換気設備）	緊急時対策所用空気ボンベ (1,2号機共用) 1680本（予備280本含む）	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
		容器検査	高	5F		定検停止中又はプラント運転中
	V-PE-301A 第1緊急時対策所加圧設備安全弁 (1,2号機共用)	分解点検	低	10Y		定検停止中又はプラント運転中
		漏えい試験	低	10F	SN1-86 1次系安全弁検査	定検停止中又はプラント運転中
		機能・性能試験	低	10F		定検停止中又はプラント運転中

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	V-PE-301B 第2緊急時対策所加圧設備安全弁（1,2号機共用）	分解点検	低	10Y		定検停止中又はプラント運転中
		漏えい試験	低	10F	SN1-86 1次系安全弁検査	定検停止中又はプラント運転中
		機能・性能試験	低	10F		定検停止中又はプラント運転中
	V-PE-301C 第3緊急時対策所加圧設備安全弁（1,2号機共用）	分解点検	低	10Y		定検停止中又はプラント運転中
		漏えい試験	低	10F	SN1-86 1次系安全弁検査	定検停止中又はプラント運転中
		機能・性能試験	低	10F		定検停止中又はプラント運転中
	V-PE-301D 第4緊急時対策所加圧設備安全弁（1,2号機共用）	分解点検	低	10Y		定検停止中又はプラント運転中
		漏えい試験	低	10F	SN1-86 1次系安全弁検査	定検停止中又はプラント運転中
		機能・性能試験	低	10F		定検停止中又はプラント運転中
	V-PE-301E 第5緊急時対策所加圧設備安全弁（1,2号機共用）	分解点検	低	10Y		定検停止中又はプラント運転中
		漏えい試験	低	10F	SN1-86 1次系安全弁検査	定検停止中又はプラント運転中
		機能・性能試験	低	10F		定検停止中又はプラント運転中
	V-PE-301F 第6緊急時対策所加圧設備安全弁（1,2号機共用）	分解点検	低	10Y		定検停止中又はプラント運転中
		漏えい試験	低	10F	SN1-86 1次系安全弁検査	定検停止中又はプラント運転中
		機能・性能試験	低	10F		定検停止中又はプラント運転中
	V-PE-301G 第7緊急時対策所加圧設備安全弁（1,2号機共用）	分解点検	低	10Y		定検停止中又はプラント運転中
		漏えい試験	低	10F	SN1-86 1次系安全弁検査	定検停止中又はプラント運転中
		機能・性能試験	低	10F		定検停止中又はプラント運転中
	V-PE-301H 第8緊急時対策所加圧設備安全弁（1,2号機共用）	分解点検	低	10Y		定検停止中又はプラント運転中
		漏えい試験	低	10F	SN1-86 1次系安全弁検査	定検停止中又はプラント運転中
		機能・性能試験	低	10F		定検停止中又はプラント運転中
	V-PE-301J 第9緊急時対策所加圧設備安全弁（1,2号機共用）	分解点検	低	10Y		定検停止中又はプラント運転中
		漏えい試験	低	10F	SN1-86 1次系安全弁検査	定検停止中又はプラント運転中
		機能・性能試験	低	10F		定検停止中又はプラント運転中
	V-PE-301K 第10緊急時対策所加圧設備安全弁（1,2号機共用）	分解点検	低	10Y		定検停止中又はプラント運転中
		漏えい試験	低	10F	SN1-86 1次系安全弁検査	定検停止中又はプラント運転中
		機能・性能試験	低	10F		定検停止中又はプラント運転中
	V-PE-301L 第11緊急時対策所加圧設備安全弁（1,2号機共用）	分解点検	低	10Y		定検停止中又はプラント運転中
		漏えい試験	低	10F	SN1-86 1次系安全弁検査	定検停止中又はプラント運転中
		機能・性能試験	低	10F		定検停止中又はプラント運転中
V-PE-301M 第12緊急時対策所加圧設備安全弁（1,2号機共用）	分解点検	低	10Y		定検停止中又はプラント運転中	
	漏えい試験	低	10F	SN1-86 1次系安全弁検査	定検停止中又はプラント運転中	
	機能・性能試験	低	10F		定検停止中又はプラント運転中	

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術	
V-PE-302A	第1緊急時対策所空気ボンベラックマニホールド列止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-302B	第2緊急時対策所空気ボンベラックマニホールド列止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-302C	第3緊急時対策所空気ボンベラックマニホールド列止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-302D	第4緊急時対策所空気ボンベラックマニホールド列止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-302E	第5緊急時対策所空気ボンベラックマニホールド列止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-302F	第6緊急時対策所空気ボンベラックマニホールド列止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-302G	第7緊急時対策所空気ボンベラックマニホールド列止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-302H	第8緊急時対策所空気ボンベラックマニホールド列止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-302J	第9緊急時対策所空気ボンベラックマニホールド列止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-302K	第10緊急時対策所空気ボンベラックマニホールド列止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-302L	第11緊急時対策所空気ボンベラックマニホールド列止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-302M	第12緊急時対策所空気ボンベラックマニホールド列止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-303	緊急時対策所空気ボンベラックマニホールド設備止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-304	緊急時対策棟指揮所空気供給止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-307	緊急時対策棟多目的エリア空気供給止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-310	緊急時対策棟本部執務エリア空気供給止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-313	緊急時対策棟ミーティングエリア空気供給止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-316	緊急時対策棟作業員執務エリア空気供給止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-319	緊急時対策棟休憩所空気供給隔離弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-320	緊急時対策棟休憩所空気供給止弁（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	V-PE-324	緊急時対策所圧力調整弁（休憩所）（1,2号機共用）	分解点検	高	10Y	定検停止中又はプラント運転中	
	緊急時対策所加圧ラインボンベラック間 フレキシブルホース（1,2号機共用）	7 2本（予備1,2本含む）	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
		緊急時対策所加圧ラインボンベラック恒設配管接続 フレキシブルホース（1,2号機共用）	1 2本（予備2本含む）	外観点検	高	1F	定検停止中又はプラント運転中
	緊急時対策所加圧設備系統（1,2号機共用）		外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	緊急時対策所非常用空気浄化系統（1,2号機共用）		外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
			機能・性能試験	高	1F	SV1-211 緊急時対策所非常用空気浄化系機能検査	定検停止中又はプラント運転中
	連絡通路連結部シール（1,2号機共用）		外観点検	高	10F		定検停止中又はプラント運転中
	A 緊急時対策所非常用空気浄化ファン（1,2号機共用）		分解点検	高	6Y		定検停止中又はプラント運転中
			外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	A 緊急時対策所非常用空気浄化ファン電動機（1,2号機共用）		分解点検	高	4Y		定検停止中又はプラント運転中
	B 緊急時対策所非常用空気浄化ファン（1,2号機共用）		分解点検	高	6Y		定検停止中又はプラント運転中
			外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
B 緊急時対策所非常用空気浄化ファン電動機（1,2号機共用）		分解点検	高	4Y		定検停止中又はプラント運転中	

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	A 緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット（1,2号機共用）	開放点検	高	2Y		定検停止中又はプラント運転中
		外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
		機能・性能試験	高	1F	SN1-213 緊急時対策所非常用循環系フィルタ性能検査	定検停止中又はプラント運転中
	B 緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット（1,2号機共用）	開放点検	高	2Y		定検停止中又はプラント運転中
		外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
		機能・性能試験	高	1F	SN1-213 緊急時対策所非常用循環系フィルタ性能検査	定検停止中又はプラント運転中
	V-VS-502 緊急時対策所給気隔離弁（1,2号機共用）	弁体分解	高	4Y		定検停止中又はプラント運転中
		駆動部点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中
	V-VS-503 緊急時対策所（指揮所）給気隔離弁（1,2号機共用）	弁体分解	高	4Y		定検停止中又はプラント運転中
		駆動部点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中
	V-VS-504 緊急時対策所（指揮所）排気隔離弁（1,2号機共用）	弁体分解	高	4Y		定検停止中又はプラント運転中
		駆動部点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中
	V-VS-505 緊急時対策所（休憩所）給気隔離弁（1,2号機共用）	弁体分解	高	4Y		定検停止中又はプラント運転中
		駆動部点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中
		電動機分解点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中
	V-VS-507 緊急時対策所（休憩所）排気隔離弁（1,2号機共用）	弁体分解	高	4Y		定検停止中又はプラント運転中
		駆動部点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中
		電動機分解点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中
	V-VS-508 緊急時対策棟1階トイレ排気隔離弁（1,2号機共用）	弁体分解	高	4Y		定検停止中又はプラント運転中
		駆動部点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中
	D-VS-501A A緊急時対策所非常用空気浄化設備電気加熱コイル入口電動ダンパ （1,2号機共用）	駆動部点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中
電動機分解点検		高	10Y		定検停止中又はプラント運転中	
D-VS-501B B緊急時対策所非常用空気浄化設備電気加熱コイル入口電動ダンパ （1,2号機共用）	駆動部点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中	
	電動機分解点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中	
D-VS-502A A緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット出口電動ダンパ （1,2号機共用）	駆動部点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中	
	電動機分解点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中	
D-VS-502B B緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット出口電動ダンパ （1,2号機共用）	駆動部点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中	
	電動機分解点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中	
D-VS-503 緊急時対策棟出入管理エリア給気電動気密ダンパ（1,2号機共用）	弁体分解	高	4Y		定検停止中又はプラント運転中	
	駆動部点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中	
	電動機分解点検	高	10Y		定検停止中又はプラント運転中	

機器又は系統名	実施数 (機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
原子炉格納施設 (圧力低減設備)	炉心注入、代替炉心注入及び代替再循環系 充てん/高圧注入ポンプ: 3台 余熱除去ポンプ: 2台 A格納容器スプレイポンプ 常設電動注入ポンプ モード切替弁: 4 7個 蓄圧注入系 蓄圧タンク: 3基 蓄圧タンク出口弁: 3個	機能・性能試験	高	1C	SV1-205 その他原子炉注水系機能検査	
	常設電動注入ポンプ	簡易点検 (油入替他)	高	13M		(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		52M	SV1-49 原子炉格納容器安全系ポンプ分解検査 SV1-203 その他原子炉注水系ポンプ分解検査	
	常設電動注入ポンプ用電動機	簡易点検	高	1C		(振動診断: 1ヶ月)
		分解点検		52M		
	N o. 4 移動式大容量ポンプ車 (1,2号機共用)	簡易点検 (油入替他)	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
		分解点検		10Y		
		機能・性能試験		1F	SV1-226 可搬型注水等設備機能検査	
	ホース (移動式大容量ポンプ車出口ライン放水砲用 1 m, 2 m, 5 m, 1 0 m, 5 0 mホース (1,2号機共用) 1式 (予備含む))	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	ホース (移動式大容量ポンプ車入口ライン放水砲用 5 m, 1 0 mホース (1,2号機共用) 1式 (予備含む))	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	放水砲 (1,2号機共用) 2台	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	1 A 静的触媒式水素再結合装置	外観点検	高	1C		
		機能・性能試験		3C	SV1-51 原子炉格納容器水素再結合装置機能検査	
	1 B 静的触媒式水素再結合装置	外観点検	高	1C		
		機能・性能試験		3C	SV1-51 原子炉格納容器水素再結合装置機能検査	
	1 C 静的触媒式水素再結合装置	外観点検	高	1C		
		機能・性能試験		3C	SV1-51 原子炉格納容器水素再結合装置機能検査	
	1 D 静的触媒式水素再結合装置	外観点検	高	1C		
		機能・性能試験		3C	SV1-51 原子炉格納容器水素再結合装置機能検査	
	1 E 静的触媒式水素再結合装置	外観点検	高	1C		
		機能・性能試験		3C	SV1-51 原子炉格納容器水素再結合装置機能検査	
	電気式水素燃焼装置 1 3 個 (予備含む)	一般点検 (絶縁抵抗測定他)	高	1C		
		機能・性能試験		1C	SV1-51 原子炉格納容器水素再結合装置機能検査	
	静的触媒式水素再結合装置動作監視装置	特性試験	低	13M	SV1-73 計測制御系監視機能検査	
	電気式水素燃焼装置動作監視装置	特性試験	低	13M	SV1-73 計測制御系監視機能検査	
	1A-VS-001A 1 A C/V再循環系第1ダクト開放機構	機能点検	高	130M		
	1A-VS-001B 1 B C/V再循環系第1ダクト開放機構	機能点検	高	130M		
	1A-VS-002A 1 A C/V再循環系第2ダクト開放機構	機能点検	高	130M		
	1A-VS-002B 1 B C/V再循環系第2ダクト開放機構	機能点検	高	130M		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	1A-VS-003A 1 A C/V再循環系第3ダクト開放機構	機能点検	高	130M		
	1A-VS-003B 1 B C/V再循環系第3ダクト開放機構	機能点検	高	130M		
	1A-VS-004B 1 B C/V再循環系第4ダクト開放機構	機能点検	高	130M		
原子炉施設（その他設備）	重大事故等クラス2機器（供用期間中検査対象） 1式	非破壊試験 漏えい試験	高	7年間 10年間	SN1-201 重大事故等クラス2機器供用期間中検査	ISIプログラムによる。[別紙一5]
	重大事故等クラス3機器（供用期間中検査対象） 1式	漏えい試験	高	10年間	SN1-228 重大事故等クラス3機器漏えい検査	ISIプログラムによる。[別紙一6] 定検停止中又はプラント運転中
非常用電源設備	大容量空冷式発電機ガスタービン	簡易点検	高	1C	SN1-220 その他非常用発電装置の分解点検 SN1-221 その他非常用発電装置の機能検査	
		普通点検		39M		
		精密点検		130M		
		機能・性能試験		1C		
	大容量空冷式発電機	簡易点検	高	1C	SN1-220 その他非常用発電装置の分解点検 SN1-221 その他非常用発電装置の機能検査	
		普通点検		65M		
		分解点検		130M		
		機能・性能試験		1C		
	大容量空冷式発電機用燃料タンク	外観点検	高	1C		
		開放点検		130M		
	大容量空冷式発電機用給油ポンプ	分解点検	高	52M		(振動診断：1ヶ月)
	大容量空冷式発電機用給油ポンプ電動機	分解点検	高	52M		(振動診断：1ヶ月)
	No. 1 中容量発電機車（1,2号機共用）	簡易点検（油入替他）	高	1Y	SN1-227 可搬型代替電源設備検査	
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
	No. 2 中容量発電機車（1,2号機共用）	簡易点検（油入替他）	高	1Y	SN1-227 可搬型代替電源設備検査	
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
	No. 1 高圧発電機車（1,2号機共用）	簡易点検（油入替他）	高	1Y	SN1-227 可搬型代替電源設備検査	
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
	No. 2 高圧発電機車（1,2号機共用）	簡易点検（油入替他）	高	1Y	SN1-227 可搬型代替電源設備検査	
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		

機器又は系統名	実施数(機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
No. 3 高压発電機車 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 4 高压発電機車 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 1 直流電源用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 2 直流電源用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 3 直流電源用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 4 直流電源用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 5 直流電源用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 6 直流電源用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 1 可搬型電動ポンプ用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 2 可搬型電動ポンプ用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
No. 3 可搬型電動ポンプ用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-226 可搬型注水等設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 4 可搬型電動ポンプ用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-226 可搬型注水等設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 1 使用済燃料ピット及び復水タンク補給用水中ポンプ用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 2 使用済燃料ピット及び復水タンク補給用水中ポンプ用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 3 使用済燃料ピット及び復水タンク補給用水中ポンプ用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 4 使用済燃料ピット及び復水タンク補給用水中ポンプ用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 1 取水用水中ポンプ用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 2 取水用水中ポンプ用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 3 取水用水中ポンプ用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
No. 4 取水用水中ポンプ用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SV1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
N o . 5 取水用水中ポンプ用発電機兼N o . 5 使用済燃料ピット及び復水タンク 補給用水中ポンプ用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SN1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
N o . 6 取水用水中ポンプ用発電機兼N o . 6 使用済燃料ピット及び復水タンク 補給用水中ポンプ用発電機 (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SN1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1F		
N o . 1 使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム (発電機) (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SN1-73 計測制御系監視機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1C		
N o . 2 使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム (発電機) (1,2号機共用)		簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SN1-73 計測制御系監視機能検査	定検停止中又はプラント運転中
		精密点検		4Y		
		機能・性能試験		1C		
N o . 1 可搬型直流変換器 (1,2号機共用)		普通点検	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
N o . 5 可搬型直流変換器 (1,2号機共用)		普通点検	高	1Y		定検停止中又はプラント運転中
蓄電池 (重大事故等対処用)		普通点検	高	13M	SN1-222 直流電源系機能検査 SN1-223 直流電源系作動検査	
		機能・性能試験		1C		
蓄電池 (3系統目)		普通点検	高	13M	SN1-222 直流電源系機能検査 SN1-223 直流電源系作動検査	
		機能・性能試験		1C		
充電器盤 (3系統目)		普通点検	高	13M		
可搬型バッテリー (加圧器逃がし弁用) (1,2号機共用) 2個		簡易点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
重大事故等対処用変圧器盤		普通点検	高	1C		
重大事故等対処用変圧器受電盤		普通点検	高	13M		
号炉間電力融通ケーブル (1,2号機共用)		一般点検 (絶縁抵抗測定他)	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
N o . 1 変圧器車 (1,2号機共用)		一般点検 (絶縁抵抗測定他)	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
		開放点検		10Y		
N o . 2 変圧器車 (1,2号機共用)		一般点検 (絶縁抵抗測定他)	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
		開放点検		10Y		
可搬型分電盤 (1,2号機共用) 14個 (予備含む)		一般点検 (絶縁抵抗測定他)	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
重大事故等対処用直流コントロールセンタ		普通点検	高	65M		
1 A 直流コントロールセンタ電源盤		普通点検	高	65M		
1 B 直流コントロールセンタ電源盤		普通点検	高	65M		
計装用後備電源装置代替所内電源分電盤		簡易点検	高	1C		

機器又は系統名	実施数 (機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	代替電源接続盤 (A/B) (1,2号機共用)	簡易点検	高	1C		
	代替電源接続盤 (D/G)	簡易点検	高	1C		
	代替電源接続盤 (Cメタクラ)	簡易点検	高	1C		
	代替電源接続盤 (Dメタクラ) (1,2号機共用)	簡易点検	高	1C		
	タンクローリ (1,2号機共用) 2台 (予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	タンクローリ給油ライン接続用4mホース (1,2号機共用) 4本 (予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	タンクローリ給油ライン接続用19.5mホース (1,2号機共用) 2本 (予備含む)	外観点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	計装用電源装置 (3系統目)	機能・性能試験	高	1C	SN1-112 インバート機能検査	
	計装用分電盤 (3系統目) (電源切替盤含む) 1式	簡易点検	高	1C		
	緊急時対策所用発電機車No. 1 (1,2号機共用)	簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SN1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
精密点検		4Y				
機能・性能試験		1F				
	緊急時対策所用発電機車No. 2 (1,2号機共用)	簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SN1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
精密点検		4Y				
機能・性能試験		1F				
	緊急時対策所用発電機車No. 3 (1,2号機共用)	簡易点検 (油入替他)	高	1Y	SN1-225 可搬型重大事故等対処設備機能検査	定検停止中又はプラント運転中
精密点検		4Y				
機能・性能試験		1F				
	A緊急時対策所用発電機車用給油ポンプ電動機 (1,2号機共用)	分解点検	高	4Y		定検停止中又はプラント運転中
	B緊急時対策所用発電機車用給油ポンプ電動機 (1,2号機共用)	分解点検	高	4Y		定検停止中又はプラント運転中
	緊急時対策棟メタルクラッド開閉装置 (4-1 2H母線) (1,2号機共用)	精密点検	高	5Y		定検停止中又はプラント運転中
	緊急時対策所用発電機車A系受電開閉器 (1,2号機共用)	普通点検	高	2Y		定検停止中又はプラント運転中
	緊急時対策所用発電機車B系受電開閉器 (1,2号機共用)	普通点検	高	2Y		定検停止中又はプラント運転中
	緊急時対策棟動力変圧器開閉器 (1,2号機共用)	普通点検	高	2Y		定検停止中又はプラント運転中
	緊急時対策棟パワーセンタ (1,2号機共用)	精密点検	高	5Y		定検停止中又はプラント運転中
	緊急時対策棟動力変圧器受電開閉器 (1,2号機共用)	普通点検	高	2Y		定検停止中又はプラント運転中
	A緊急時対策棟コントロールセンタ開閉器 (1,2号機共用)	普通点検	高	2Y		定検停止中又はプラント運転中
	B緊急時対策棟コントロールセンタ開閉器 (1,2号機共用)	普通点検	高	2Y		定検停止中又はプラント運転中
	緊急時対策棟200V動力変圧器開閉器 (1,2号機共用)	普通点検	高	2Y		定検停止中又はプラント運転中
	緊急時対策棟動力変圧器 (1,2号機共用)	普通点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	A緊急時対策棟コントロールセンタ (1,2号機共用)	普通点検	高	5Y		定検停止中又はプラント運転中
	B緊急時対策棟コントロールセンタ (1,2号機共用)	普通点検	高	5Y		定検停止中又はプラント運転中

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
	A緊急時対策所用発電機車接続盤（1,2号機共用）	普通点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	B緊急時対策所用発電機車接続盤（1,2号機共用）	普通点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
	緊急時対策棟 指押所内分電盤（1,2号機共用）	普通点検	高	5F		定検停止中又はプラント運転中
	A緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク（1,2号機共用）	開放点検	高	6Y		定検停止中又はプラント運転中
		気密試験		2F		
	B緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク（1,2号機共用）	開放点検	高	6Y		定検停止中又はプラント運転中
		気密試験		2F		
	A緊急時対策所用発電機車用給油ポンプ（1,2号機共用）	分解点検	高	4Y		（振動診断：1ヶ月） 定検停止中又はプラント運転中
	B緊急時対策所用発電機車用給油ポンプ（1,2号機共用）	分解点検	高	4Y		（振動診断：1ヶ月） 定検停止中又はプラント運転中
	緊急時対策所用発電機車用給油ライン取合用 フレキシブルホース（1,2号機共用） 3本（予備2本含む）	外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
	A緊急時対策棟 計装用電源装置（1,2号機共用）	機能・性能試験	高	1F	SV1-112 インバータ機能検査	定検停止中又はプラント運転中
	A緊急時対策棟 計装用分電盤（電源切替盤含む）（1,2号機共用）1式	簡易点検	高	1F		定検停止中又はプラント運転中
火災防護設備 （消火設備）	緊急時対策棟 ハロン消火設備（選択弁、ポンペ等含む）（1,2号機共用）	機能・性能試験	低	1F		定検停止中又はプラント運転中
緊急時対策所	緊急時対策所（緊急時対策棟内）（1,2号機共用） 1式	機能・性能試験	高	1F	SV1-216 緊急時対策所の居住性確認検査	定検停止中又はプラント運転中

3. 点検計画 特定重大事故等対処施設

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
原子炉冷却系統施設 (非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備)		機能・性能試験	高	1C	SN1-205 その他原子炉注水系機能検査	
		簡易点検	高	13M		(振動診断：1カ月)
		分解点検		130M	SN1-49 原子炉格納容器安全系ポンプ分解検査 SN1-203 その他原子炉注水系ポンプ分解検査	
		簡易点検	高	1C		(振動診断：1カ月)
		普通点検		39M		
		分解点検		78M		
		簡易点検	高	13M		(振動診断：1カ月)
		分解点検		130M	SN1-49 原子炉格納容器安全系ポンプ分解検査 SN1-203 その他原子炉注水系ポンプ分解検査	
		簡易点検	高	1C		(振動診断：1カ月)
		普通点検		39M		
		分解点検		78M		
		簡易点検	高	13M		(振動診断：1カ月)
		分解点検		130M	SN1-49 原子炉格納容器安全系ポンプ分解検査 SN1-203 その他原子炉注水系ポンプ分解検査	
		分解点検	高	65M		(振動診断：1カ月)
		簡易点検	高	13M		(振動診断：1カ月)
		分解点検		130M	SN1-49 原子炉格納容器安全系ポンプ分解検査 SN1-203 その他原子炉注水系ポンプ分解検査	
		分解点検	高	65M		(振動診断：1カ月)
		開放点検	高	130M		
		分解点検	高	130M		
		駆動部点検		130M		
電動機分解点検	130M					
分解点検	高	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査			
分解点検	高	130M				
分解点検	高	130M				
分解点検	高	130M				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
		特性試験	高	13M	SN1-35 プラント状態監視設備機能検査	
		特性試験	高	13M	SN1-35 プラント状態監視設備機能検査	
		特性試験	高	13M	SN1-35 プラント状態監視設備機能検査	
		特性試験	高	13M	SN1-35 プラント状態監視設備機能検査	
計測制御系統施設 (制御用空気設備)		外観点検	高	1C		
		外観点検	高	1C		
		分解点検	低	130M		
		漏えい試験		10C	SN1-86 1次系安全弁検査	
		機能・性能試験		10C		
		分解点検	低	130M		
		漏えい試験		10C	SN1-86 1次系安全弁検査	
		機能・性能試験		10C		
		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M	SN1-85 1次系弁検査	
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M	SN1-85 1次系弁検査	
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M	SN1-85 1次系弁検査	
		機能・性能試験		10C		
		電動機分解点検		130M		
駆動部点検	高	130M				
分解点検		130M	SN1-85 1次系弁検査			
機能・性能試験		10C				
電動機分解点検		130M				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重 要 度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
計測制御系統施設 (その他設備)		特性試験	高	13M	SN1-73 計測制御系監視機能検査	
		機能・性能試験	高	1C		
		機能・性能試験	高	1C		
		特性試験	高	13M		
		特性試験	高	13M		
		機能・性能試験	高	1C		
		機能・性能試験	高	1C		
放射線管理施設 (放射線管理用計測装置)		特性試験	高	13M	SN1-208 プロセスモニタ機能検査	
		特性試験	高	13M	SN1-209 エリアモニタ機能検査	
放射線管理施設 (換気設備)		機能・性能試験	高	1C	SN1-215 緊急時制御室の居住性確認検査	
		機能・性能試験	高	1C	SN1-210 緊急時制御室給気系機能検査	
		外観点検	高	1C		
		分解点検	高	78M		(振動診断：1カ月)
		分解点検	高	78M		(振動診断：1カ月)
		開放点検	高	26M		
		機能・性能試験	高	1C	SN1-212 緊急時制御室給気系フィルター性能検査	
		一般点検（絶縁抵抗測定他）	高	1C		
		一般点検（絶縁抵抗測定他）	高	1C		
		分解点検	高	52M		
		分解点検	高	130M		
		漏えい試験	低	10C	SN1-86 1次系安全弁検査	
		機能・性能試験	低	10C		
分解点検	高	130M				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
原子炉格納施設 (圧力低減設備その他の安全設備)		機能・性能試験	高	1C	SN1-48 原子炉格納容器安全系機能検査	
		機能・性能試験	高	1C	SN1-217 圧力逃がし系作動検査	
		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M	SN1-85 1次系弁検査	
		機能・性能試験		10C		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		130M		
		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M	SN1-85 1次系弁検査	
		機能・性能試験		10C		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		130M		
		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M	SN1-85 1次系弁検査	
		機能・性能試験		10C		
		電動機簡易点検		2C		
		電動機分解点検		130M		
駆動部点検	高	130M				
分解点検		130M	SN1-85 1次系弁検査			
機能・性能試験		10C				
電動機簡易点検		2C				
電動機分解点検		130M				
分解点検	高	130M	SN1-87 1次系逆止弁検査			
開放点検	高	130M				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術	
		外観点検	高	1C			
		機能・性能試験		3C	SN1-51 原子炉格納容器水素再結合装置機能検査		
		特性試験	低	13M	SN1-73 計測制御系監視機能検査		
		特性試験	低	13M	SN1-73 計測制御系監視機能検査		
		開放点検	高	130M			
		開放点検	高	130M			
		開放点検	高	65M			
		機能・性能試験		5C	SN1-218 圧力逃がし系フィルター性能検査		
		簡易点検	高	13M		(振動診断：1カ月)	
		分解点検		130M			
		分解点検	高	65M		(振動診断：1カ月)	
		駆動部点検	高		130M		
		分解点検			130M	SN1-85 1次系弁検査	
		機能・性能試験			10C		
		電動機分解点検			130M		
		駆動部点検	高		130M		
		分解点検			130M	SN1-85 1次系弁検査	
		機能・性能試験			10C		
		電動機分解点検			130M		
		駆動部点検	高		130M		
		分解点検			130M	SN1-85 1次系弁検査	
		機能・性能試験			10C		
		電動機分解点検			130M		
		駆動部点検	高		130M		
		分解点検			130M	SN1-85 1次系弁検査	
		機能・性能試験			10C		
		電動機分解点検			130M		
		駆動部点検	高		130M		
分解点検		130M		SN1-85 1次系弁検査			
機能・性能試験		10C					
電動機分解点検		130M					

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重 要 度	保 全 方 式 又 は 頻 度	検 査 名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
その他発電用原子炉の附属施設 (非常用電源設備)		開放点検	高	78M		
		気密試験		2C		
		開放点検	高	78M		
		気密試験		2C		
		簡易点検	高	26M		
		分解点検		169M	SN1-220 その他非常用発電装置の分解検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-221 その他非常用発電装置の機能検査	
		簡易点検	高	1C		
		分解点検		169M		
		分解点検	高	78M		
		分解点検	高	52M		
		外観点検	高	1C		
		取替	高	117M		
		分解点検	高	117M		
		簡易点検	高	26M		
		分解点検		169M	SN1-220 その他非常用発電装置の分解検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-221 その他非常用発電装置の機能検査	
		簡易点検	高	1C		
		分解点検		169M		
		分解点検	高	78M		
		分解点検	高	52M		
		外観点検	高	1C		
		取替	高	117M		
		分解点検	高	117M		
		簡易点検	高	13M		
		分解点検		65M		
		分解点検	高	65M		
		簡易点検	高	13M		
		分解点検		65M		

機器又は系統名	実施数 (機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
		分解点検	高	65M		
		取替	高	117M		
		簡易点検	高	1C		
		分解点検		39M		
		取替	高	117M		
		簡易点検	高	1C		
		分解点検		39M		
		簡易点検	高	1C		
		普通点検		26M		
		分解点検		104M	SN1-220 その他非常用発電装置の分解検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-221 その他非常用発電装置の機能検査	
		簡易点検	高	1C		
		普通点検		26M		
		分解点検		104M	SN1-220 その他非常用発電装置の分解検査	
		機能・性能試験		1C	SN1-221 その他非常用発電装置の機能検査	
		機能・性能試験	高	1C		
		機能・性能試験	高	1C		
		機能・性能試験	高	1C		
		機能・性能試験	高	1C		
		特性試験	高	13M		
		特性試験	高	13M		
		外観点検	高	1C		
		外観点検	高	1C		
		開放点検	高	130M		
		開放点検	高	130M		
		駆動部点検	高	130M		
		分解点検		130M		
		電動機分解点検		130M		
駆動部点検	高	130M				
分解点検		130M				
電動機分解点検		130M				

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術	
		駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M			
		電動機分解点検		130M			
		駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M			
		電動機分解点検		130M			
		駆動部点検	高	130M			
		分解点検		130M			
		電動機分解点検		130M			
		分解点検	高	78M			
		分解点検	高	52M			
		分解点検	高	78M			
		分解点検	高	52M			
		取替	高	52M			
		取替	高	52M			
		取替	高	52M			
		取替	高	52M			
		機能・性能試験	高	1C	SN1-112 インバータ機能検査		
		普通点検	高	13M			
		普通点検	高	13M			
		普通点検	高	13M			
		機能・性能試験		1C	SN1-222 直流電源系機能検査		
				1C	SN1-223 直流電源系作動検査		
		普通点検	高	13M			
外観点検	高	3C					
外観点検	高	1C					
普通点検	高	65M					
普通点検	高	65M					
普通点検	高	1C					
普通点検	高	1C					

機器又は系統名	実施数 (機器名)	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
土木建築設備		外観点検	高	1C		定検停止中又はプラント運転中
		非破壊試験		3C		
		外観点検	高	1C		定検停止中又はプラント運転中
		非破壊試験		3C		
		外観点検	高	1C		定検停止中又はプラント運転中
		非破壊試験		3C		
		外観点検	高	1C		定検停止中又はプラント運転中
		非破壊試験		3C		
		外観点検	高	1C		定検停止中又はプラント運転中
		非破壊試験		3C		
		外観点検	高	1C		定検停止中又はプラント運転中
		非破壊試験		3C		
		外観点検	高	1C		定検停止中又はプラント運転中
		非破壊試験		3C		
		外観点検	高	1C		定検停止中又はプラント運転中
		非破壊試験		3C		
外観点検	高	1C		定検停止中又はプラント運転中		
非破壊試験		3C				
外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中		
外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中		
外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中		
外観点検	低	1F		定検停止中又はプラント運転中		

4. 原子力規制委員会の内規に従い実施する点検

機器又は系統名	実施数（機器名）	点検及び試験の項目	保 全 重要度	保全方式 又は 頻 度	検査名	備 考 () 内は適用する設備診断技術
原子炉本体 (炉心)	再使用予定の燃料集合体 1式※	外観点検（最下部支持格子内の 隙間確認）	高	1C	—	平成22・02・03 原院第3号（NISA-161a-10-1） ※：漏えい事象に係る知見を踏まえ選定

5. 長期施設管理方針に基づく点検計画

なし