

泊発電所3号炉 全交流動力電源喪失対策設備について (審査会合における指摘事項回答)

2022年12月8日

北海道電力株式会社

1. 審査会合指摘事項に対する回答

【指摘事項】

まとめ資料に関して、文章中に記載の設備名（蓄電池（非常用）、蓄電池（常用）、充電器、直流コントロールセンタ等）と図に記載の設備名（A蓄電池、C1蓄電池、A充電器、A1 - 原子炉コントロールセンタ等）が一致していない。適合性を説明する資料として、設備名を統一させることは行われていなければならない事項であるため、適切に修正すること。

【回答】

文章中に記載の設備名と図に記載の設備名を一致させるよう資料の修正を図った。また給電対象となる負荷についても記載の充実化を図った。

 : 修正箇所

