

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料2-7
提出年月日	令和5年3月3日

泊発電所3号炉 今回提出の審査資料に対する記載適正化予定リスト
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）

No.	条文	まとめ資料 ページ番号	比較表 ページ番号	パワーポイント ページ番号	適正化予定内容
1	第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）	目次, 概要	6外火-1	—	他条文との整合の観点で、以下の記載に修正する。 （旧）技術的能力 （新）運用、手順
2	第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）	6外-別1-18	6外火-別1-19	—	「第2.2.2.3-2 表 高圧ガス輸送車両の爆発の危険距離と離隔距離」について、以下の誤記を修正する。 （旧）危険距離 （新）危険限界距離
3	第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）	—	6外火-別1-22	—	以下のとおり、表題を追記する。 （旧）記載なし （新）第2.2.2.5-1表 外壁に対する熱影響評価結果
4	第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）	—	6外火-別1-22	—	以下のとおり、表題を追記する。 （旧）記載なし （新）第2.2.2.5-2表 排気筒に対する熱影響評価結果
5	第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）	—	6外火-別1-添付1-22	—	黄色マーカによる識別抜け
6	第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）	6外-別1-添付3-19	6外火-別1-添付3-22	—	「表3-24 想定火災源から評価対象施設までの離隔距離」について、以下の誤記を修正する。 （旧）高圧ガス貯蔵施設貯 （新）高圧ガス貯蔵施設
7	第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）	—	6外火-別1-添付6-4	—	「図6-1 敷地内危険物施設のうち評価対象抽出フロー」について、※1を追記する。 （旧）記載なし （新）※1：消防法又は岩内・寿都地方消防組合火災予防条例に基づく届出対象施設となる危険物タンク等
8	第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）	6外-別1-添付6-16	6外火-別1-添付6-16	—	以下の誤記を修正する。 （旧）表6-12 排気筒の仕様 （新）表6-13 排気筒の仕様
9	第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）	—	6外火-別1-添付6-42,53	—	相違理由にて設計方針の相違とした箇所（配管貫通部）について、大飯発電所3/4号炉欄に島根の記載を追記する。
10	第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）	—	—	19	以下の誤記を修正する。 （旧）3号炉油軽量タンク （新）3号炉油計量タンク