

泊発電所3号炉 ヒアリングコメント回答リスト

(有効性評価 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について (確率論的リスク評価 (レベル1.5PRA)))

ID	No	コメント内容	ヒアリング日	対応状況*	回答完了日	回答概要	資料反映箇所	積み残し事項の回答予定時期
221209-13	1	2-10) 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」 「格納容器バイパス」記載順入れ替えること	R4.12.9	本日回答		本文中の記載順と整合するようにプラント損傷状態V, Gの記載順を入れ替えた。	資料2-1『泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について (SAE8 r.3.3)』 ・P.4.1.1-5 資料2-2『泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 比較表 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について (SAE8-9 r.3.3)』 ・P.37条 付録1-別添4-4.1-4.1.1-11	
221209-14	2	37条 付録1-2-5) 「侵食」 「浸食」が混在しているため適正化すること	R4.12.9	本日回答		まとめ資料全般について、記載表現を「侵食」に統一した。	資料2-1『泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について (SAE8 r.3.3)』 ・P.2-3 ・P.別紙1-16, 23 資料2-2『泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 比較表 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について (SAE8-9 r.3.3)』 ・P.37条 付録1-2-5 ・P.37条 付録1-別紙1-26, 34	