

泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について

第9条（溢水による損傷の防止等）

（審査会合における指摘事項回答）

令和5年4月28日
北海道電力株式会社

【指摘事項（令和5年2月28日第1118回審査会合）】① 230228-01

地震起因の溢水量評価における漏えい停止の時間設定について、運転員が漏えいを検知し、手動操作により漏えいを停止するまでの時間を保守的に設定している。そのため、隔離対象とする機器を整理した上で、内部溢水影響評価ガイドに示されている「運転員が現場パトロールにて漏えい箇所を特定し、隔離操作を実施する場合には、現場への移動時間、漏えい箇所特定に要する時間及び隔離操作時間を適切に考慮し」の各時間の設定根拠を説明すること。

【回答（概要）】

- 隔離対象機器について
 - 泊3号炉では、地震起因による溢水量低減のため、防護対象設備が設置される原子炉建屋、原子炉補助建屋及び循環水ポンプ建屋内の隔離操作を伴う系統機器については、基準地震動に対する耐震性を確保する方針としている。
 - 防護対象設備が設置される建屋に隣接するタービン建屋、電気建屋及び出入管理建屋においては、耐震B,Cクラス機器の破損により生じる溢水が、防護対象設備が設置される建屋内へ伝播することを防止するため、運転員の手動隔離操作により漏えいを停止する方針としている。
 - 耐震B,Cクラス機器のうち、運転員の手動による漏えい停止を期待する系統（隔離対象系統）を次頁の表1に示す。
- 隔離操作に必要な時間の設定について
 - 運転員による手動操作により漏えい停止するまでの時間は、以下の保守性を考慮し設定している。
 - ✓ 地震発生後の事象の判断時間として10分を設定
 - ✓ パトロールによる漏えい箇所の特定及び隔離操作に要する時間は、想定される溢水水位よりも高い水位を想定した場合の歩行速度を用いて移動時間を算出
 - ✓ 現場への移動時間は実測定時間に対して保守性を考慮
 - 運転員の手動隔離操作による隔離完了までの時間を次頁の表2に示す。


1. 審査会合指摘事項に対する回答① (2 / 2)

伊方3号炉と同様

表1 手動による漏えい停止を期待する系統

	隔離対象系統	溢水が発生する建屋	隔離操作を行う建屋	隔離時間
①	循環水系統 (循環水管伸縮継手)	タービン建屋	電気建屋	46分
②	原子炉補給水系統 (脱塩水)	電気建屋, 出入管理建屋	原子炉補助 建屋	76分
③	飲料水系統			86分
④	水消火系統			101分

表2 隔離操作完了までの時間



原子炉補助建屋 T.P.24.8m




図1 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (例)
(パトロールによる漏えい箇所特定後の移動ルートを抜粋)

【指摘事項（令和5年2月28日第1118回審査会合）】② 230228-02

屋外タンクの耐震性について、タンク本体は基準地震動に対して耐震性を確保するものの、接続配管については耐震性を確保しない方針で検討することとしており、これは、泊3号炉の特徴的な設計であることから、当該設計を採用した理由も含めて今後、評価結果を説明すること。

【回答（概要）】

- 当該設計を採用した理由について
 - ・容量が1,000m³を超える大型の屋外タンク6基については、防護対象設備が設置される原子炉建屋及び原子炉補助建屋に近接しているため、地震によりタンク本体が損壊した場合、タンク保有水量が瞬時に敷地に流出し、局所的な水位上昇により防護対象設備が設置される建屋に溢水が流入するおそれがある。
 - ・以上を踏まえ、大型タンクの本体は基準地震動に対する耐震性を確保している。

- 屋外タンクからの溢水評価条件
 - ・タンク接続配管については、基準地震動に対する耐震性確保が困難であることから、地震による完全全周破断を想定し、タンク保有水量全量の溢水を考慮している。
 - ・タンク接続配管からの溢水は、タンクの水頭に応じて流出流量が低下するものとして評価しており、過渡的な水位変化を考慮しても、屋外タンクからの溢水が防護対象設備が設置される建屋に流入しないことを確認している。（女川2号炉と同様）
 - ・評価結果を次頁に示す。




図2 大型屋外タンクの配置図

2. 審査会合指摘事項に対する回答② (2 / 2)

➤ 溢水伝播解析により，防護対象設備が設置される建屋に溢水が流入しないことを確認した。女川2号炉と同様

表3 屋外タンクによる溢水影響評価結果

建屋	建屋開口高さ (m) ※1	溢水量 (m ³)	最大浸水深※2 (m)	評価
原子炉建屋 (タービン建屋入口)	0.30	10,530	0.27	○
ディーゼル発電機建屋	0.30		0.17	
原子炉補助建屋 (出入管理建屋入口)	0.30		0.19	
循環水ポンプ建屋	0.30		0.16	

※1 建屋入口高さから敷地レベルT.P.10.0mを引いた値

※2 敷地レベルT.P.10.0mからの浸水深




図3 水位測定箇所

【参考】接続配管からの溢水について





図4 水位測定箇所における浸水深