

1. 件名:川内原子力発電所運転期間延長認可申請（1、2号炉の運転の期間の延長）及び保安規定変更認可申請（1、2号炉の高経年化技術評価等）に関する現地確認について
2. 日時:令和5年4月5日（水） 14時00分～18時00分  
令和5年4月6日（木） 8時30分～18時00分  
令和5年4月7日（金） 8時30分～14時00分
3. 場所:九州電力株式会社 川内原子力発電所
4. 出席者:

原子力規制庁

原子力規制部審査グループ

実用炉審査部門

渡邊安全規制管理官（実用炉審査担当）、戸ヶ崎安全規制調整官、塚部上席安全審査官、雨夜上席安全審査官、藤川安全審査官

原子力規制部検査グループ

専門検査部門

宮崎企画調査官、森田上席原子力専門検査官、山中原子力専門検査官、加藤係長  
長官官房技術基盤グループ

システム安全研究部門

小嶋上席技術研究調査官

九州電力株式会社

川内原子力発電所長 他70名

## 5. 要旨

○川内原子力発電所1、2号炉の運転期間延長認可申請に係る特別点検の実施状況について、以下の設備、記録等の確認を実施した。

（特別点検の実施状況）

- ・原子炉容器（胴部超音波探傷（UT）データ、一次冷却材ノズルコーナ部渦流探傷試験（ECT）データ等）
- ・原子炉格納容器（リングガーダ部、アニュラス部等）
- ・コンクリート構造物（コアサンプル、コアサンプル採取箇所）

（特別点検に関する記録等）

- ・特別点検要領書
- ・特別点検報告書
- ・特別点検結果報告書
- ・自主点検要領書
- ・自主点検記録
- ・点検（試験）実施者の力量管理の記録
- ・試験装置の校正記録 等

6. その他

提出資料

- ・資料－1 九州電力株式会社 川内原子力発電所 1, 2号炉 運転期間延長認可申請（特別点検）に係る現地調査及び現地確認 詳細スケジュール

以上