

関原発 第 72号
2023年 5月26日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森 望

高浜発電所第1号機加圧器管台補修工事に
係る使用前検査申請書の記載内容変更について

平成22年12月17日付け関原発第465号で申請（平成23年4月12日付け関原発第38号、平成28年7月6日付け関原発第204号、2020年3月24日付け関原発第614号、2022年7月1日付け関原発第200号及び2022年12月15日付け関原発第539号で申請書の記載内容変更）しました高浜発電所第1号機加圧器管台補修工事に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前検査申請書

高浜発電所第1号機

使用前検査申請書番号

関原発第465号（平成22年12月17日） ※1

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第 38号（平成23年 4月12日） ※2

関原発第204号（平成28年 7月 6日）

関原発第614号（2020年 3月24日）

関原発第200号（2022年 7月 1日）

関原発第539号（2022年12月15日）

※1 原子力規制委員会設置法の附則第3条第2項の規定により、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の11第1項の規定に基づいた行為とみなすものとされている。

※2 原子力規制委員会設置法の附則第3条第2項の規定により、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定に基づいた行為とみなすものとされている。

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前検査申請書

(変更前)

2022年12月15日付け関原発第539号の申請書記載事項

検査を受けようとする工 の工程、期日及び場所	工事の工程 構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時（一号） 期日 自 平成23年 1月24日 至 平成23年 4月22日 場所 高浜発電所
	工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 期日 <u>2023年 5月</u> 場所 高浜発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	<u>2023年 6月</u>

(下線は変更部分)

(変更後)

検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所	工事の工程 構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時（一号） 期日 自 平成23年 1月24日 至 平成23年 4月22日 場所 高浜発電所
	<u>工事の工程</u> <u>発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になったとき（四号）</u> 期日 <u>未定</u> 場所 <u>高浜発電所</u>
	工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 期日 <u>未定</u> 場所 高浜発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	<u>未定</u>

(下線は変更部分)

2. 2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書
添付のとおり

2. 3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書
変更なし

変更理由

定期検査工程の見直しを行っている状況であり、具体的な検査日程が確定しないことから、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」の工事の工程及び期日並びに「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を未定に変更する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2022年12月15日付け関原発第539号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

項目 \ 年月	2011年				2023年
	1月	2月	3月	4月	5月
高浜1号機加圧器管 台補修工事	←—————△—————→ 使用前検査 (一号)				↔ ◆ 使用前検査 (五号)

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

◆ 総合的な性能を確認する検査

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

項目 \ 年月	2011年				未定
	1月	2月	3月	4月	
高浜1号機加圧器管 台補修工事	←—————△—————→ 使用前検査 (一号)				↔ ▲ 使用前検査 (四号) ↔ ◆ 使用前検査 (五号)

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査