VI-2-2-14 排気筒の耐震性についての計算書

1.	概要
2.	基本方針
2	.1 位置
2	.2 構造概要
2	.3 評価方針・・・・・・・・・・・7
2	.4 適用規格・基準等・・・・・・9
3.	応力解析による評価方針・・・・・・10
3	.1 評価対象部位及び評価方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
3	.2 使用材料及び材料の許容応力度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
3	.3 荷重及び荷重の組合せ・・・・・13
	3.3.1 荷重・・・・・・・・・・13
	3.3.2 荷重の組合せ・・・・・ 18
3	.4 許容限界・・・・・・・・・・・・.19
3	.5 応力解析による評価方法······21
	3.5.1 応力解析方法
	3.5.2 断面の評価方法・・・・・・23
4.	部材応力・・・・・・・・・・・・・25
5.	鉄塔及び筒身の応力評価結果・・・・・ 31
6.	鉄塔脚部及び筒身脚部の断面評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6	.1 評価方法・・・・・・・・・・
6	.2 鉄塔脚部の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6	.3 筒身脚部の評価・・・・・・51
7.	制震装置(粘性ダンパ)支持点部の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
8.	SGTS用排気筒の評価・・・・・ 68
8	.1 筒身部の評価・・・・・・・・・・・・.68
8	.2 支持部の評価・・・・・・・・・・・

1. 概要

本資料は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき,排気筒の地震時の構造強度及び 機能維持の確認について説明するものであり、その評価は応力解析により行う。

排気筒のうち鉄塔及び空調換気系用排気筒(以下「筒身」という。)は、設計基準対象 施設においては「Sクラスの施設の間接支持構造物」に、重大事故等対処施設において は「常設重大事故緩和設備の間接支持構造物」に分類される。

排気筒のうち非常用ガス処理系用排気筒(以下「SGTS用排気筒」という。)は,設計基準対象施設においては「Sクラスの施設」に,重大事故等対処施設においては「常設 重大事故緩和設備」に分類される。

以下,鉄塔及び筒身の「Sクラスの施設の間接支持構造物」及び「常設重大事故緩和設備の間接支持構造物」としての分類に応じた耐震評価並びにSGTS用排気筒の「Sク ラスの施設」及び「常設重大事故緩和設備」としての分類に応じた耐震評価を示す。

- 2. 基本方針
- 2.1 位置

排気筒の設置位置を図 2-1 に示す。



図 2-1 排気筒の設置位置

2.2 構造概要

排気筒は,地盤面からの高さ 120m である内径 3.3m の鋼板製筒身を鋼管四角形鉄塔 で支えた鋼製鉄塔支持型排気筒である。

排気筒の基礎は鉄筋コンクリート造であり、岩盤に直接設置している。

また、筒身外部にはSGTS用排気筒が筒身に支持されている。

筒身は第4支持点位置(EL 113.5m*)にて制震装置(粘性ダンパ)を介して鉄塔と 接合されている。

排気筒の概要図を図 2-2 に,主要レベルの概略平面図を図 2-3 に,基礎の概要図 を図 2-4 に示す。

構造概要

構造形状	鋼製鉄塔支	5持型(制震装置(粘性ダンパ)付)
排気筒高さ	筒身 120.0	om (EL 128.5m)
鉄塔高さ	105.0m (E	L 113.5m)
鉄塔幅	頂 部	6.5m
	根開き	26.0m
筒身支持点位置	EL 34.5m,	EL 62.2m, EL 89.2m, EL 113.5m
基礎	鉄筋コンク	リート造

注記*:「EL」は東京湾平均海面(T.P.)を基準としたレベルを示す。



Т

¢267.4×6.0

¢ 318.5×6.0

¢711.2×7.9

¢ 609.6× 12.7

Т

STK400

図 2-2 排気筒の概要図(単位:m)





図 2-3 主要レベルの概略平面図



(a) 平面図



図 2-4 基礎の概要図(単位:m)

2.3 評価方針

鉄塔及び筒身は,設計基準対象施設においては「Sクラスの施設の間接支持構造物」 に,重大事故等対処施設においては「常設重大事故緩和設備の間接支持構造物」に分 類される。

鉄塔及び筒身の設計基準対象施設としての評価においては,風荷重に対する評価及 び基準地震動Ssによる地震力に対する評価(以下「Ss地震時に対する評価」とい う。)を行うこととし,Ss地震時に対する評価はVI-2-2-13「排気筒の地震応答計算 書」の結果を踏まえたものとする。鉄塔及び筒身は,VI-2-1-9「機能維持の基本方針」 に基づき,応力解析による評価において,地震時の構造強度及び機能維持の確認を行 う。評価にあたっては,材料物性の不確かさを考慮する。

SGTS用排気筒は,設計基準対象施設においては「Sクラスの施設」に,重大事故 等対処施設においては「常設重大事故緩和設備」に分類される。

SGTS用排気筒の設計基準対象施設としての評価においては、風荷重に対する評価, Ss地震時に対する評価及び弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対する評価(以下「Sd地震時に対する評価」という。) を行うこととし、Ss地震時に対する評価及びSd地震時に対する評価はVI-2-2-13「排気筒の地震応答計算書」の結果を踏まえたものとする。SGTS用排気筒は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、応力解析による評価において、地震時の構造 強度及び機能維持の確認を行う。評価にあたっては、材料物性の不確かさを考慮する。

なお,重大事故等対処施設としての評価においては,Ss地震時に対する評価を行う。ここで,排気筒では,運転時,設計基準事故時及び重大事故等時の状態における圧力,温度等の条件に有意な差異がないことから,重大事故等対処施設としての評価は,設計基準対象施設としての評価と同一となる。

表 2-1 に材料物性の不確かさを考慮する解析ケースを示す。また,図 2-5 に排気 筒の評価フローを示す。

検討ケース	コンクリート	地盤物性	制震装 (粘性ダン	置 ⁄ パ)	備考		
	阿丁1生		減衰係数	台数			
ケース1	設計其進強度	梗淮		8	基本		
(工認モデル)	政时基中国及	你 平 地 盃	小子匠	0	ケース		
ケース2	設計 其淮 础 由	標準地盤+σ	趰 淮 値	8			
(地盤物性 $+\sigma$)	以 可	(+10%, +20%) *	际中间	0			
ケース 3	設計其進強度	標準地盤-σ		8			
(地盤物性-σ)	政时基中国及	(-10%, -20%) *	小子匠	0			
ケース4	設計其准改 在	海 淮 44 船	標準値	0			
(減衰係数上限)	以 訂	际毕地盈	$\times 1.3$	0			
ケース 5	<u></u> 乳 乳 甘 滩 み 庇	h田 》作 山山 岛口	標準値	7			
(減衰係数下限)		惊华地盔	imes0.7	(

表 2-1 材料物性の不確かさを考慮する解析ケース

注記*: VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき,地盤のS波速度Vs及び P波速度Vpの不確かさを設定する。



注記*1: VI-2-2-13「排気筒の地震応答計算書」の結果を踏まえた評価を行う。 *2:鉄塔及び筒身について実施する。

図 2-5 排気筒の評価フロー

2.4 適用規格·基準等

本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。

- ・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社)日本電気協会)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・ 補-1984((社)日本電気協会)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版((社)日本 電気協会)
- 建築基準法・同施行令
- ・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 -許容応力度設計法-((社)日本建築学会,1999改定)
- ・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会,2005 制定)
- ·鋼構造設計規準 -許容応力度設計法-((社)日本建築学会,2005改定)
- ・ 煙突構造設計施工指針((財)日本建築センター,1982 年版)
- ・煙突構造設計指針((社)日本建築学会,2007制定)
- ・塔状鋼構造設計指針・同解説((社)日本建築学会,1980制定)
- ·鋼構造座屈設計指針((社)日本建築学会,1996改定)
- ・容器構造設計指針・同解説((社)日本建築学会,2010改定)
- ・各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学会,2010改定)
- ・2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書(国土交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所)

- 3. 応力解析による評価方針
- 3.1 評価対象部位及び評価方針

排気筒の応力解析による評価対象部位は,鉄塔及び筒身並びにSGTS用排気筒とし,立体架構モデルを用いた応力解析により評価を行う。

鉄塔及び筒身の評価にあたっては、VI-2-2-13「排気筒の地震応答計算書」より得ら れた結果及び「3.3 荷重及び荷重の組合せ」に示す風荷重による応力解析結果を用い て,各部材の断面評価を行う。

SGTS用排気筒は、筒身に支持されており、SGTS用排気筒の剛性は筒身の剛 性と比べて小さいため、筒身の水平方向の変形に追従する。したがって、SGTS用 排気筒の評価にあたっては、筒身及びSGTS用排気筒で構成される解析モデルに筒 身の水平方向変位を強制的に与えることにより応力を算定し、断面の評価を行う。な お、鉛直方向の地震荷重は、鉛直震度として考慮する。

図 3-1 に応力解析による評価フローを示す。



- 注記*1:SGTS用排気筒の許容限界は短期許容応力度とし,基準地震動 Ssにより生じる応力が短期許容応力度を超えないことを確認す ることで弾性設計用地震動Sdによる評価は省略する。 *2:鉛直荷重を考慮した応答値 *3:材料物性の不確かさを考慮する。
 - *4:組合せは「3.3.2 荷重の組合せ」による。

: VI-2-2-13「排気筒の地震応答計算書」の地震応答解析結果による。

図 3-1 応力解析による評価フロー

3.2 使用材料及び材料の許容応力度

鋼材は, JIS G 3101で規定される一般構造用圧延鋼材 SS400 (SS41)*, JIS G 3106で規定される溶接構造用圧延鋼材 SM400A 及び SM490A, JIS G 3114で規定される溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 SMA400AP (SMA 41A)*, J IS G 3444で規定される一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 (STK41)*及び STK490 を使用する。

また,基礎で使用するコンクリートは普通コンクリートとし,設計基準強度Fcは 20.6 N/mm²とする。

各使用材料の許容応力度を表 3-1 及び表 3-2 に示す。

注記*:()内は従来表記を示す。

板厚	材料	基準強度 F (N/mm ²)	許容応力度
t \leq 40 mm	SS400 (SS41) SMA400AP (SMA41A) STK400 (STK41) SM400A	235	許容応力度はF値より求 める。
	STK490 SM490A	325	

表 3-1 鋼材及びボルトの許容応力度

注:アンカーボルトは公称軸径を板厚と読み替える。

表 3-2 コンクリートの許容応力度

(単位:N/mm²)

$F_{0} = 20.6$	口旋	北ノ斯	付着*		
F C = 20.0	/工. 州日	してる	上端筋	その他	
長期	6.8	0.68	0.72	0.90	
短期	13.6	1.02	1.05	1.35	

注記*:付着は丸鋼の許容付着応力度とし、筒身脚部のアンカーボルトの検討に用いる。

3.3 荷重及び荷重の組合せ

荷重及び荷重の組合せは、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している荷重 及び荷重の組合せを用いる。

- 3.3.1 荷重
 - (1) 固定荷重

鉄塔及び筒身自重の他に、制震装置(粘性ダンパ),歩廊等の付属設備の重量を 考慮する。

(2) 積載荷重

排気筒に積載物はない。また,排気筒上部に作業員が常駐することもない。よ って,積載荷重は考慮しない。

(3) 積雪荷重

歩廊の床材はグレーチングのため,雪が積もらない構造となっている。よって, 積雪荷重は考慮しない。

(4) 風荷重

風荷重は、「建築基準法・同施行令」に基づき次式によって算定することとし、 0°方向及び45°方向について考慮する。

(3.1)

排気筒に作用する風圧力(P)は、(3.1)式によって算定する。

$$P = q \cdot C_f \cdot A$$

- ここで,
 - q : 速度圧 $(N/m^2) = 0.6 \cdot E \cdot V_0^2$

V₀ : 当該地の基準風速 (=30 m/s)

- E :国土交通大臣が定める方法により算出した数値
 = E_r²・G_f
- E_r: 平均風速の高さ方向の分布を表す係数

$$= 1.7 \cdot \left(\frac{Z_{b}}{Z_{G}}\right)^{\alpha} \qquad (H \leq Z_{b})$$
$$= 1.7 \cdot \left(\frac{H}{Z_{G}}\right)^{\alpha} \qquad (H > Z_{b})$$

 H :建築物の高さ(m)(鉄塔:105 m, 筒身:120 m)
 Z_b, Z_G, α:地表面粗度区分に応じて示される数値 (当該地の地表面粗度区分 II: Z_b=5 m, Z_G=350 m, α=0.15)
 G_f :ガスト影響係数(=2.0)
 C_f :風力係数(表 3-3~表 3-5による)
 A :見付面積(m²)(図 3-2による)





表 3-3 鉄塔の風力係数 C f

	φ*	(1)	(2)	(3)
種類		0.1以下	0.1を超え 0.6 未満	0.6
御答	0° (正面)	2.2 k_{z}	(1)と(3)とに掲げる数値を	$1.5 \mathrm{k}_{\mathrm{z}}$
亚 州 官	45° (斜め)	1.7 k z	直線的に補間した数値	1.3 k z

注記*:充実率(風を受ける部分の最外縁により囲まれる面積に対する見付面積の割合)

表 3-4 筒身の風力係数 C_f

II / D *	(1)	(2)	(3)
Π/ D	1以下	1を超え8未満	8以上
C _f	0.7 k z	(1) と(3) とに掲げる数値を 直線的に補間した数値	0.9 k z

注記*:風向に対する見付幅(m)

表 3-5 高さ方向係数 k z の算出

Hが	1.0	
日がった切らて相人	Z*がZ _b 以下の場合	$\left(\frac{Z_{b}}{H}\right)^{2\alpha}$
ロルムであっ	Z*がZ b を超える場合	$\left(\frac{Z}{H}\right)^{2\alpha}$

注記*:当該部分の地盤面からの高さ(m)



注:風圧作用面積は, ∑の作用する方向から見た鉄塔及び筒身の見付面積とする。

図 3-3 鉄塔及び筒身の風圧作用面積

以上より算定した風荷重を表3-6に示す。

表 3-6 風荷重計算表

鉄塔部

声 と	法库正	()。方向風荷重		4	5°方向風荷重	
尚 さ EL (m)	速度圧 q (kN/m ²)	見付面積 A (m ²)	風力係数 C _f	風圧力 P (kN)	見付面積 A (m ²)	風力係数 C _f	風圧力 P (kN)
113.5	2.175	5.2	1.88	22	7.9	1.49	26
109.4	2.175	10.4	2.03	46	17.2	1.57	59
99.9	2.175	16.4	1.99	71	27.8	1.53	93
89.2	2.175	24.9	1.88	102	42.4	1.45	134
76.8	2.175	33.2	1.80	130	57.0	1.38	172
62.2	2.175	45.6	1.68	167	77.7	1.29	219
45.0	2.175	45.9	1.50	150	77.3	1.15	194
34.5	2.175	46.3	1.33	134	75.5	1.03	170
23.9	2.175	53.5	1.17	137	86.3	0.91	171
8.5	2.175	25.4	0.87	49	41.4	0.67	61

筒身部

中 ケ	法库口	0°方向風荷重			45°方向風荷重		
局 C EL (m)	速度庄 q (kN/m ²)	見付面積 A (m ²)	風力係数 C _f	風圧力 P (kN)	見付面積 A (m ²)	風力係数 C _f	風圧力 P (kN)
128.5	2.264	24.9	0.90	51	24.9	0.90	51
113.5	2.264	31.8	0.86	62	31.8	0.86	62
109.4	2.264	23.0	0.85	45	23.0	0.85	45
99.9	2.264	33.2	0.83	63	33.2	0.83	63
89.2	2.264	38.1	0.80	70	38.1	0.80	70
76.8	2.264	44.8	0.76	78	44.8	0.76	78
62.2	2.264	53.1	0.71	86	53.1	0.71	86
45.0	2.264	45.7	0.63	66	45.7	0.63	66
34.5	2.264	35.1	0.57	46	35.1	0.57	46
23.9	2.264	42.7	0.49	48	42.7	0.49	48
8.8	2.264	25.0	0.49	28	25.0	0.49	28

(5) 地震荷重

地震荷重は、VI-2-2-13「排気筒の地震応答計算書」による動的地震力及び静的 地震力を考慮する。 3.3.2 荷重の組合せ

荷重の組合せは、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき表3-7に示す荷重の組合せを用いる。

荷重状態	荷重の組合せ	水平荷重方向
	$C \pm S$ a	0° 方向
S s 地震時 S d 地震時*	$G + S S_1$	45°方向
5 u 地展刊	$G+S_{-}s_{-2}$	方位に準じる
县国吐	C + W	0° 方向
泰風吁	$G \pm W$	45°方向

表 3-7 荷重の組合せ

注:記号の説明

- G : 固定荷重
- S s₁:方向性のない地震動(S s D, S s N 1, S d D, S d - N 1, S d - 1)又は静的地震力による地震荷重
- Ss₂:方向性のある地震動(Ss-F1, Ss-F2, Ss-N2, Sd-F1, Sd-F2, Sd-N2)による地震荷重
- W :風荷重

注記*: SGTS用排気筒の許容限界は短期許容応力度とし,基準地震動Ssに より生じる応力が短期許容応力度を超えないことを確認することで弾性 設計用地震動Sdによる評価は省略する。

3.4 許容限界

排気筒の鉄塔及び筒身並びにSGTS用排気筒の許容限界は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、表 3-8 及び表 3-9 のとおり設定する。

要求 機能	機能設計上 の性能目標	地震力	部位	機能維持のための 考え方	許容限界 (評価基準値)	
_		基準地震動		部材に生じる応力 が構造強度を確保 するための許容限	終局耐力に対して妥	
	構 造 強 度 を 有すること	S s	SGTS 用排気筒	りるための計存成 界を超えないこと を確認	ヨな女主裕度を有り る許容限界*1,*2	
		弾性設計用 地震動 S d 及び 静的地震力	SGTS 用排気筒	部材に生じる応力 が構造強度を確保 するための許容限 界を超えないこと を確認	短期許容応力度*3	
支持 機能	機器・配管系 の設備を支 持する機能 を損なわな いこと	基準地震動 S s	鉄塔及び 筒身	部材に生じる応力 が支持機能を維持 するための許容限 界を超えないこと を確認	終局耐力に対して妥 当な安全裕度を有す る許容限界*1	

表 3-8 応力評価における許容限界(設計基準対象施設としての評価)

注記*1:許容限界は終局耐力に対して妥当な裕度を有する弾性限強度を用いる。鋼材の基 準強度を「平12建告第2464号」に準拠して1.1Fと読み替え,鉄塔の許容限界 は「平13国交告第1024号」による材料強度,筒身の許容限界は「容器構造設計 指針・同解説((社)日本建築学会,2010改定)」(以下「容器構造設計指針」 という。)によって求めた地震時許容応力度とする。

*2: SGTS用排気筒の許容限界は更なる裕度を考慮して短期許容応力度とする。

*3:基準地震動Ssにより生じる応力が短期許容応力度を超えないことを確認する

ことで弾性設計用地震動 Sd による評価は省略する。

要求 機能	機能設計上 の性能目標	地震力	部位	機能維持のための 考え方	許容限界 (評価基準値)
- *	構 造 強 度 を	基準地震動	鉄塔及び 筒身	部材に生じる応力 が構造強度を確保 するための許容限	終局耐力に対して妥
	有すること	基準地震動 鉄塔及び 筒身 部材に生じる応力 が構造強度を確保 するための許容限 終局 当な 当な うるための許容限 S s S G T S 用排気筒 アを超えないこと を確認 約 基準地震動 鉄塔及び 部材に生じる応力 が支持機能を維持 終局	コな女主裕反で有 9 る許容限界*		
支持 機能	機器・配管系 の設備を する した を 損 な わ な い こ と	基準地震動 S s	鉄塔及び 筒身	部材に生じる応力 が支持機能を維持 するための許容限 界を超えないこと を確認	終局耐力に対して妥 当な安全裕度を有す る許容限界*

表 3-9 応力評価における許容限界(重大事故等対処施設としての評価)

注記*:許容限界は終局耐力に対して妥当な裕度を有する弾性限強度を用いる。鋼材の基 準強度を「平12建告第2464号」に準拠して1.1Fと読み替え,鉄塔の許容限界は 「平13国交告第1024号」による材料強度,筒身の許容限界は「容器構造設計指 針」によって求めた地震時許容応力度とする。

- 3.5 応力解析による評価方法
 - 3.5.1 応力解析方法

排気筒の断面の評価に用いる応力は、VI-2-2-13「排気筒の地震応答計算書」で 用いた立体架構モデルによる弾性応力解析により算定する。排気筒の応力解析モ デルを図 3-4 に示す。解析には、解析コード「SNAP-LE」を用いる。評価 に用いる解析コードの検証、妥当性確認等の概要については、VI-5「計算機プロ グラム(解析コード)の概要」に示す。

なお,動的地震荷重については, Ⅵ-2-2-13「排気筒の地震応答計算書」の地震 応答解析結果を用いる。



図 3-4 応力解析モデル

3.5.2 断面の評価方法

「3.3 荷重及び荷重の組合せ」により組み合わせた荷重に対して鉄塔及び筒身の各部材の断面評価を次のとおり行う。

(1) 鉄塔に対する断面の評価方法

鉄塔を構成する主柱材,斜材,水平材及び補助柱材の断面算定は,以下の式に より行う。

なお、断面性能の算定において腐食代は考慮しない。

$$\frac{\sigma_{c}}{f_{c}} + \frac{\sigma_{b}}{f_{b}} \leq 1 \quad (\pm \hbar \hbar, \ \pi \Psi \hbar)$$

$$\frac{\sigma_{c}}{f_{c}} \leq 1$$
 (斜材, 補助柱材)

- ここで,
 - σ_{c} : 圧縮応力度 ($\sigma_{c} = N / A$) (N/mm²)
 - N : 圧縮力 (N)
 - A : 断面積 (mm²)
 - σ_b :曲げ応力度 ($\sigma_b = M / Z_t$) (N/mm²)
 - M :曲げモーメント (N・m)
 - Z_t : 断面係数 (mm³)
 - f 。 : 許容圧縮応力度 (N/mm²)
 - f_b:許容曲げ応力度(N/mm²)

f。及びf_bは「平13国交告第1024号」による材料強度の評価式に「平12建 告第2464号」に基づきF値×1.1を適用して算定する。 (2) 筒身に対する断面の評価方法

筒身部材の断面算定は、「容器構造設計指針」に準拠して以下の式により行う。 なお、断面性能の算定において腐食代 2mm (内側 1mm, 外側 1mm)を考慮する。

$$\frac{\sigma_{c}}{c f_{cr}} + \frac{\sigma_{b}}{b f_{cr}} \leq 1$$
ここで、
 σ_{c} : 圧縮応力度 ($\sigma_{c} = N / A$) (N/mm²)
N : 圧縮力 (N)
A : 円筒の断面積 (mm²)
 σ_{b} : 曲げ応力度 ($\sigma_{b} = M / Z_{c}$) (N/mm²)
M : 曲げモーメント (N·m)
 Z_{c} : 断面係数 (nm³)
 cf_{cr} : 局部座屈を考慮した圧縮応力度に対する許容値 (N/mm²)
 bf_{cr} : 局部座屈を考慮した曲げ応力度に対する許容値 (N/mm²)
 cf_{cr} 及び bf_{cr} は「容器構造設計指針」による許容応力度の評価式に「平 12
建告第 2464 号」に基づきF値×1.1を適用して算定する。

4. 部材応力

「3. 応力解析による評価方針」で示した解析により求まる各部材の評価用応力を表 4-1~表 4-5 に示す。

主柱	材	表 4-1
斜	材	表 4-2
水平	材	表 4-3
補助相	主材	表 4-4
筒	身	表 4-5

なお,評価用応力は,表 3-7 に示した荷重の組合せのうち応力度比が最大となる解析 ケースの応力を用いることとし,表 4-1~表 4-5 に併せて示す。

また, 地震荷重については, 応力度比が最大となる地震動及び地震応答解析ケースを 示す。

高さ			風荷	重*1			歩 勇 井 手	* 1	河伊田	亡 + * 1
高 さ EL	部材間	0° ナ	方向	45°	方向		地 辰 忛 里		計 ៕ 九	μις /J
(m)		N (kN)	M (kN⋅m)	N (kN)	M (kN⋅m)	N (kN)	M (kN⋅m)	地震動 (ケース) (方向) * ²	N (kN)	M (kN⋅m)
113.5- 104.5	B - D	36.7	1.1	32.9	1.4	<u>168. 8</u>	<u>3. 5</u>	S s - N 1 (ケース 4) (45°方向)	168.8	3.5
104.5 - 94.5	D - F	77.3	2.5	99.4	1.2	<u>468. 4</u>	<u>8. 1</u>	S s - N 1 (ケース 4) (45°方向)	468.4	8.1
94.5- 83.0	F-H	105.7	5.6	143.7	3. 3	<u>672. 3</u>	<u>13. 0</u>	S s - N 1 (ケース 5) (45°方向)	672.3	13.0
83.0- 69.5	H – J	348.9	9.7	502.7	11.3	<u>919. 7</u>	<u>19. 6</u>	S s - N 1 (ケース 5) (45°方向)	919.7	19.6
69.5- 53.5	J - L	680.8	18.0	992.8	25.2	<u>1408.8</u>	<u>43.3</u>	S s - D (ケース 5) (45°方向)	1408.8	43.3
53.5- 34.5	L - N	1097.1	21.4	1623.1	31.0	<u>2043. 5</u>	46.3	Ss-D (ケース5) (45°方向)	2043.5	46.3
34.5- 8.5	N - P	1943.0	23.4	2801.0	30.9	3218.8	<u>46.1</u>	S s - N 2 (ケース 4)	3218.8	46.1

表 4-1 主柱材応力

*2:方向性のない地震動によるケースについては、水平方向地震動の入力方向を示す。

注:下線部は断面算定に用いた値を示す。

記号の説明

N : 軸力(圧縮を正とする)

M :曲げモーメント

表	4 - 2	斜材応力

		風荷	重*1	地震	古 ま * 1	評価田内力*1
高さ		0°方向	45°方向	地長	问 里	計Ш用応刀
EL (m)	部 材 間	N (kN)	N (kN)	N (kN)	地震動 (ケース) (方向) * ²	N (kN)
113.5- 99.9	B - E	25.5	30.2	<u>207. 5</u>	S s - N 1 (ケース 4) (0°方向)	207.5
99.9- 89.2	E - G	51.4	79.7	<u>258.7</u>	S s - N 1 (ケース 5) (45°方向)	258.7
89.2- 76.8	G - I	268.8	297.5	<u>426.0</u>	S s - D (ケース 5) (45°方向)	426.0
76.8- 62.2	I-K	286.2	308.8	<u>420.4</u>	S s - D (ケース 5) (0°方向)	420.4
62.2- 45.0	K - M	266.1	245.6	<u>527.2</u>	S s - N 1 (ケース 4) (0°方向)	527.2
45.0- 23.9	M - O	337.2	490.7	<u>697.1</u>	S s - N 2 (ケース 4)	697.1
23.9- 8.5	0 - P	547.5	664.5	<u>1018.0</u>	S s - N 1 (ケース 4) (0°方向)	1018.0

*2:方向性のない地震動によるケースについては,水平方向地震動の入力 方向を示す。

注:下線部は断面算定に用いた値を示す。

記号の説明

N : 軸力(圧縮を正とする)

高さ			風荷	重*1			生命	* 1	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○		
高 さ EL	部材	0° 🤈	方向	45°	方向		地 辰 何 里		計Ш九	μι: 7J	
(m)	位 直	N (kN)	М (kN・m)	N (kN)	М (kN・m)	N (kN)	М (kN・m)	地震動 (ケース) (方向) * ²	N (kN)	М (kN・m)	
113.5	В	-5.5	22.1 *3	-3.5	22.1 *3	47.8	46.5^{*3}	S s - N 1 (ケース 5)	47.8	46.5 *3	
			0.0*4		0.0*4		57.9^{*4}	(0°方向)		57.9^{*4}	
109.4	С	12.6	0.1	11.7	0.1	48.2	<u>0.1</u>	S s - N 1 (ケース 5) (0°方向)	48.2	0.1	
99.9	E	18.5	0.1	17.8	0.1	<u>35.5</u>	<u>0.1</u>	S s - N 1 (ケース 5) (0°方向)	35.5	0.1	
89.2	G	93.8	0.3	120.4	0.9	<u>169. 1</u>	<u>1.5</u>	S s - D (ケース 5) (45°方向)	169.1	1.5	
76.8	Ι	34.8	0.1	35.1	0.8	<u>38. 5</u>	<u>1. 1</u>	S s — N 2 (ケース 5)	38.5	1.1	
62.2	K	23.6	1.0	40.1	0.9	<u>167. 1</u>	<u>0.9</u>	S s - N 1 (ケース 5) (45°方向)	167.1	0.9	
45.0	М	47.8	0.0	47.1	0.2	<u>106. 9</u>	<u>0.3</u>	S s - F 2 (ケース 3)	106.9	0.3	
34.5	Ν	91.7	5.4	70.9	4.6	<u>126. 9</u>	<u>9.0</u>	S s - D (ケース 5) (0°方向)	126.9	9.0	
23.9	0	60.6	0.3	56.8	1.4	<u>189. 5</u>	<u>1.5</u>	S s - F 2 (ケース 3)	189.5	1.5	

表4-3 水平材応力

*2:方向性のない地震動によるケースについては、水平方向地震動の入力方向を示す。

*3:強軸まわりの曲げモーメントを示す。 記号の説明

*4:弱軸まわりの曲げモーメントを示す。 N:軸力(圧縮を正とする)

注:下線部は断面算定に用いた値を示す。 M :曲げモーメント

表 4-4 補助柱材応力

		風荷	重*1	世霊な	ç 臿 * 1	亚価田広力*1	
高さ		0°方向	45°方向	地展节	」里	가 까 꺼	
EL (m)	部 材 間	N (kN)	N (kN)	N (kN)	地震動 (ケース) (方向)* ²	N (kN)	
109.4- 99.9	C - E	47.4	44.8	<u>227.4</u>	S s - N 1 (ケース 4) (0°方向)	227.4	
99.9- 89.2	E - G	155.5	140.3	<u>529. 2</u>	S s - N 1 (ケース 5) (0°方向)	529.2	
89.2- 76.8	G - I	444.8	379.4	<u>987. 0</u>	S s - N 1 (ケース 5) (0°方向)	987.0	
76.8- 62.2	I - K	825.3	691.8	<u>1387. 4</u>	S s - N 1 (ケース 5) (0°方向)	1387.4	
62.2 - 45.0	К - М	1064.6	897.6	<u>1586. 9</u>	S s - D (ケース 5) (0°方向)	1586.9	
45.0- 34.5	M - N	677.7	576.7	<u>936. 5</u>	S s - D (ケース 5) (0°方向)	936.5	
34.5- 23.9	N - O	710.0	608.4	<u>982. 0</u>	S s - D (ケース 5) (0°方向)	982.0	

*2:方向性のない地震動によるケースについては,水平方向地震動の入力 方向を示す。

注:下線部は断面算定に用いた値を示す。

記号の説明

N : 軸力(圧縮を正とする)

高さ			風荷	重*1			世雪井手	* 1	評価田広力 ^{∗1}		
高 さ EL	部材間	0° 7	方向	45°	方向	地反南王			計 1111 月)	ili JJ	
(m)		N (kN)	M (kN⋅m)	N (kN)	М (кN•m)	N (kN)	М (kN・m)	地震動 (ケース) (方向) * ²	N (kN)	M (kN·m)	
128.5- 113.5	A - B	93.7	701.3	93.7	702.0	<u>184. 6</u>	<u>3323. 5</u>	S s - F 2 (ケース 3)	184.6	3323.5	
113.5- 89.2	B - G	321.4	4818.3	321.4	4825.2	<u>685.6</u>	<u>11509. 1</u>	S s — N 2 (ケース 5)	685.6	11509.1	
89.2- 62.2	G - K	611.8	4824.2	611.8	4835.6	<u>1257.2</u>	<u>11374. 0</u>	S s — N 2 (ケース 5)	1257.2	11374.0	
62.2- 34.5	K - N	935.3	715.6	935.3	788.4	<u>1888. 6</u>	<u>2122. 1</u>	S s — N 1 (ケース 5) (0°方向)	1888.6	2122.1	
34.5- 8.8	N - P	1240.9	843.7	1240.9	981.6	<u>2736.3</u>	<u>1867.9</u>	Ss-D (ケース3) (0°方向)	2736.3	1867.9	

表 4-5 筒身応力

*2:方向性のない地震動によるケースについては、水平方向地震動の入力方向を示す。

注:下線部は断面算定に用いた値を示す。

記号の説明

N : 軸力(圧縮を正とする)

M :曲げモーメント

5. 鉄塔及び筒身の応力評価結果

表 4-1~表 4-5の評価用応力に対して,「3.5.2 断面の評価方法」に基づき各部材の断面算定を行う。

各部材の断面算定結果を表 5-1~表 5-5 に示す。

主 柱 材表 5-1斜材表 5-2水 平 材表 5-3補助柱材表 5-4筒身表 5-5

各部材に生じる応力が許容限界を超えないことを確認した。

高さ FI 部材間		評価月	目応力		使用部材			l k	λ	f _c	fь	σ _c	σь	
EL (m)	部材間	N (kN)	М (kN•m)	寸法 (mm)	${ m A} \ ({ m mm}^2)$	Z (×10 ³ mm ³)	i (mm)	(mm)		(N/mm^2)	(N/mm^2)	(N/mm^2)	(N/mm^2)	$\frac{\mathbf{O}_{c}}{\mathbf{f}_{c}} + \frac{\mathbf{O}_{b}}{\mathbf{f}_{b}}$
113.5- 104.5	B-D	168.8	3.5	ϕ 267. 4×6. 6	5408	344	92.2	4883	53	235	258	31	10	0.18
104.5- 94.5	D - F	468.4	8.1	ϕ 267.4×6.6	5408	344	92.2	5405	59	230	258	87	24	0.48
94.5- 83.0	F-H	672.3	13.0	ϕ 355.6×6.4	7021	602	123.5	6210	50	238	258	96	22	0.49
83.0- 69.5	H-J	919.7	19.6	ϕ 406. 4×7. 9	9890	967	140.9	7294	52	236	258	93	20	0.48
69.5- 53.5	J-L	1408.8	43.3	ϕ 508.0×9.5	14880	1820	176.3	8820	50	238	258	95	24	0.50
53.5- 34.5	L-N	2043.5	46.3	ϕ 609. 6×12. 7	23820	3480	211.1	10583	50	238	258	86	13	0.42
34.5- 8.5	N – P	3218.8	46.1	ϕ 711.2×12.7*	45470	6570	256.5	15723	61	228	258	71	7	0.34

表 5-1 主柱材の断面算定結果 (STK400, SS400)

注記*:補強リブ 8PLs-22×100 (SS400)付きの鋼管とする。

注:許容応力度は材料強度評価に基づく。

記号の説明

Ν	:軸力	(圧縮を正とする) f _c	: 許容圧縮応力度
---	-----	----------	------------------	-----------

- M :曲げモーメント f_b :許容曲げ応力度
- A :断面積
 σ。: 圧縮応力度(N/A)
 - **σ**ь :曲げ応力度 (M/Z)
- i :断面二次半径
- ℓ_k :座屈長さ

Z :断面係数

λ : 細長比 (ℓ_k / i)

高さ		評価用応力	使用音	部材		l k	λ	f _c	σ _c	
EL (m)	部材間	N (kN)	寸法 (mm)	${ m A} \ ({ m mm}^2)$	i (mm)	(mm)		(N/mm^2)	(N/mm^2)	f c
113.5- 99.9	В-Е	207. 5	φ 216. 3×5. 8	3836	74.5	6192	83	203	54	0.27
99.9- 89.2	E-G	258.7	ϕ 267. 4×6. 6	5408	92.2	6996	76	212	48	0.23
89.2- 76.8	G - I	426.0	φ 267.4×6.6	5408	92.2	8080	88	196	79	0.41
76.8- 62.2	I-K	420. 4	ϕ 318.5×6.9	6755	110.2	9459	86	199	62	0.32
62.2- 45.0	K-M	527.2	ϕ 355. 6 × 7. 9	8629	123.0	11414	93	189	61	0.33
45.0- 23.9	M-O	697.1	ϕ 457. 2×9. 5	13360	158.3	13860	88	196	52	0.27
23.9- 8.5	0 - P	1018.0	ϕ 558.8×9.5	16390	194.2	20264	104	172	62	0.37

表5-2 斜材の断面算定結果 (STK400)

注:許容応力度は材料強度評価に基づく。

記号の説明

- N : 軸力(圧縮を正とする) f 。: 許容圧縮応力度
- A :断面積

I_c. 計冶压相応力度

σ。: 圧縮応力度(N/A)

i : 断面二次半径

ℓ_k :座屈長さ

λ :細長比(ℓ_k/i)

高さ	±07++	評価月	用応力		使用部材			$\ell_{\rm k}$	λ	f _c	f _b	σ _c	σь	
EL (m)	位置	N (kN)	M (kN•m)	寸法 (mm)	A (mm ²)	Z(× 1 0 ³ m m ³)	i (mm)	(mm)		(N/mm^2)	(N/mm^2)	(N/mm^2)	(N/mm^2)	$\frac{0_{c}}{\mathbf{f}_{c}} + \frac{0_{b}}{\mathbf{f}_{b}}$
113.5	В	47.8	46. 5 ^{*1} 57. 9 ^{*2}	H-450×300×10×15* ³	13200	2170^{*4} 450^{*5}	71.5 ^{*6}	6500	91	192	258	4	150*7	0.61
109.4	С	48.2	0.1	φ 216. 3×5. 8	3836	197	74.5	3512	47	240	258	13	1	0.06
99.9	E	35.5	0.1	φ 216. 3×5. 8	3836	197	74.5	4114	55	234	258	9	1	0.05
89.2	G	169.1	1.5	φ 267. 4×6. 6	5408	344	92.2	4792	52	236	258	31	4	0.15
76.8	Ι	38.5	1.1	φ 267. 4×6. 6	5408	344	92.2	5580	61	228	258	7	3	0.05
62.2	К	167.1	0.9	ϕ 318. 5×6. 9	6755	515	110.2	6500	59	230	258	25	2	0.12
45.0	М	106.9	0.3	ϕ 318. 5×6. 9	6755	515	110.2	8054	73	215	258	16	1	0.08
34.5	Ν	126.9	9.0	ϕ 609. 6 × 9. 5	17910	2650	212.2	9000	42	244	258	7	3	0.05
23.9	0	189.5	1.5	φ 406. 4×9. 5	11850	1150	140.4	10636	76	212	258	16	1	0.08

表 5-3 水平材の断面算定結果 (STK400, SS400)

注記*1:強軸まわりの曲げモーメントを示す。 記号の説明

*2:弱軸まわりの曲げモーメントを示す。

*3:材質は SS400 とする(注記のない部材の材質は STK400)。 M:曲げモーメント f。:許容圧縮応力度

*4: 強軸まわりの断面係数を示す。

*5:弱軸まわりの断面係数を示す。

*****6:最小断面二次半径とする。

*7:H形鋼におけるσbは2軸の足し合わせとする。

ℓk:座屈長さ

注:許容応力度は材料強度評価に基づく。

N :軸力(圧縮を正とする) λ :細長比(0_k/i) A : 断面積 f b : 許容曲げ応力度 Z :断面係数 σ。: 圧縮応力度 (N/A) i :断面二次半径 σ_b :曲げ応力度(M/Z)
高さ		評価用応力	使用著	使用部材				f _c	σ _c	
EL (m)	部材間	N (kN)	寸法 (mm)	$\begin{array}{c} A \\ (\mathrm{mm}^2) \end{array}$	i (mm)	(mm)		(N/mm^2)	(N/mm^2)	f _c
109.4- 99.9	C – E	227.4	ϕ 267.4×6.0	4927	92.4	9499	103	174	46	0.27
99.9- 89.2	E-G	529. 2	ϕ 318. 5×6. 0	5891	110.5	10720	97	183	90	0.50
89.2- 76.8	G - I	987.0	ϕ 711.2×7.9	17450	248.7	12445	50	238	57	0.24
76.8- 62.2	I -K	1387.4	ϕ 609. 6×12. 7	23820	211.1	14545	69	220	58	0.27
62.2- 45.0	K-M	1586.9	φ 762.0×12.7*	29900	265.0	17321	65	293	53	0.19
45.0- 34.5	M-N	936.5	ϕ 609. 6×12. 7*	23820	211.1	10541	50	319	39	0.13
34.5- 23.9	N-0	982.0	ϕ 609. 6×12. 7*	23820	211.1	10762	51	317	41	0.13

表 5-4 補助柱材の断面算定結果 (STK400, STK490)

注記*:材質は STK490 とする(注記のない部材の材質は STK400)。

注:許容応力度は材料強度評価に基づく。

記号の説明

- N :軸力(圧縮を正とする) λ :細長比(0_k/i)
- A : 断面積 f 。: 許容圧縮応力度
- i :断面二次半径 σ_c:圧縮応力度(N/A)
- ℓ_k :座屈長さ

高さ		評価用応力		使用部	cfcr	b f c r	σ _c	σь			
EL (m)	部材間	N (kN)	M (kN•m)	寸法 (mm)	$A (mm^2)$	Z (× 10 ³ mm ³)	(N/mm^2)	(N/mm^2)	(N/mm^2)	(N/mm^2)	$\frac{O_{c}}{cf_{cr}} + \frac{O_{b}}{bf_{cr}}$
128.5- 113.5	A-B	184.6	3323.5						2	48	0.24
113.5- 89.2	B-G	685.6	11509.1			68700		6 209	8	168	0.85
89.2- 62.2	G-K	1257.2	11374.0	ϕ 3320×10	83189		196		15	166	0.88
62.2- 34.5	K-N	1888.6	2122.1						23	31	0.27
34.5- 8.8	N - P	2736.3	1867.9						33	27	0.30

表 5-5 筒身の断面算定結果 (SMA400A)

注記*:腐食代 2mm(内側:1mm,外側:1mm)を考慮した断面により算定した断面性能により断面算定

記号の説明

Ν	: 軸力(圧縮を正とする)	$_{\rm c}$ f $_{\rm c~r}$:局部座屈を考慮した圧縮応力度に対する許容値
М	:曲げモーメント	b f c r	:局部座屈を考慮した曲げ応力度に対する許容値
А	: 断面積	σ _c	: 圧縮応力度 (N/A)
Ζ	: 断面係数	σь	:曲げ応力度(M/Ζ)

- 6. 鉄塔脚部及び筒身脚部の断面評価
- 6.1 評価方法

脚部の断面算定に用いる評価用応力は,立体架構モデルを用いた応力解析により得 られた脚部反力を用いて算定する。

なお,動的地震荷重については, VI-2-2-13「排気筒の地震応答計算書」の地震応答 解析結果を用いる。

- 6.2 鉄塔脚部の評価
 - (1) 鉄塔脚部の概要

鉄塔脚部の概要図を図 6-1 に示す。

なお,鉄塔脚部は竜巻に対する補強を行っており,既設部の断面には期待せず, 補強部のみの評価を行う。



図 6-1 鉄塔脚部の概要図(単位:mm)

(2) 評価用応力

評価用応力は地震荷重及び風荷重による発生応力の最大値とする。 鉄塔脚部の評価用応力を表 6-1 に示す。

部材力	地 震	荷 重 *1	風荷	評価用応力	
		地 震 動 (ケース)	0°方向	45°方向	
圧縮側軸力 N。(kN) *2	<u>4481.4</u>	S s - N 2 (ケース 4)	2746.4	3894.5	4481.4
引張側軸力 N t (kN) * 2	<u>-2551.2</u>	S s - N 2 (ケース 4)	-816.2	-1964.3	-2551.2
せん断力 Q (kN)	<u>1643.0</u>	S s — N 2 (ケース 3)	915.9	1321.4	1643.0
曲げモーメント M (kN・m)	0	_	0	0	0

表 6-1 鉄塔脚部の評価用応力

注記*1:固定荷重による影響を含む。

*2: 圧縮を正とする。

注:下線部は断面算定に用いた値を示す。

- (3) せん断プレートの評価
 - a. コンクリートの圧縮応力度に対する評価 せん断プレートの概要図を図 6-2 に示す。

鉄塔脚部に作用する水平力は、せん断プレートの抵抗力によって基礎に伝達される。ここでは、せん断プレート側面のコンクリートについて、せん断プレート を介して圧縮応力度が作用するものとして評価を行う。評価においては、鉄塔脚 部に作用する水平力を各方向4枚のせん断プレートで均等に負担するものとする。

f c = 13.6 N/mm² Q s = $\frac{Q}{n} = \frac{1643}{4} = 411 \text{ kN/枚}$

$$\sigma_{c} = \frac{Q_{S}}{L \cdot b}$$

ここで,

f。:コンクリートの許容圧縮応力度(N/mm²)
Q。:せん断プレート1枚あたりの水平力(kN/枚)
Q :鉄塔脚部のせん断力(kN)
n :せん断プレートの枚数(枚)
σ。:圧縮応力度(N/mm²)
L :せん断プレートの長さ(mm)
b :せん断プレートの幅(深さ)(mm)
以上より、

$$\sigma_{\rm c} = \frac{411 \times 1000}{1000 \times 80} = 5.2 \text{ N/mm}^2 \leq 13.6 \text{ N/mm}^2 \overline{\text{P}}$$



図 6-2 せん断プレートの概要図(単位:mm)

b. せん断プレートの曲げ応力度に対する評価

ここでは、せん断プレートの曲げ応力度の評価を行う。評価においては、鉄塔 脚部に作用する水平力を各方向4枚のせん断プレートで均等に負担するものとす る。また、水平力の作用位置は、せん断プレートの幅(深さ)方向の中央に作用 するものとする。

f_b =
$$1.1 \cdot F = 357 \text{ N/mm}^2$$

 $M_s = Q_s \cdot \frac{b}{2} = 411 \times \frac{80}{2} = 16440 \text{ kN} \cdot \text{mm}/$ 校
 $Z = \frac{L \cdot t^2}{6} = \frac{1000 \times 40^2}{6} = 267000 \text{ mm}^3$
 $\sigma_b = \frac{M_s}{Z}$
ここで,

- f_b:鋼材の許容曲げ応力度(N/mm²)
- F : 鋼材の基準強度 (N/mm²)
- M_s: せん断プレート1枚あたりの曲げモーメント(kN·mm/枚)
- Q_s : せん断プレート1枚あたりの水平力(kN/枚)
- b :せん断プレートの幅(深さ) (mm)
- L : せん断プレートの長さ (mm)
- t : せん断プレートの板厚 (mm)
- σ_b :曲げ応力度 (N/mm²)
- Z : せん断プレートの断面係数 (mm³)
- 以上より,

$$\sigma_{\rm b} = \frac{16440 \times 1000}{267000} = 62 \text{ N/mm}^2 \leq 357 \text{ N/mm}^2$$
 \$\Box\$

- (4) フランジプレート及びベースプレートの評価
 - a. コンクリートの圧縮応力度に対する評価
 コンクリートに作用する圧縮力の概要図を図 6-3に示す。
 ここでは、鉄塔脚部に作用する圧縮力に対して、ベースプレート下面のコンク
 リートの圧縮応力度の評価を行う。評価においては、圧縮力がウェブプレート間の図 6-3に示すコンクリート圧縮領域に作用するものとする。

f c = 13.6 N/mm²
A = 2・L・L_b = 2×382×2500 = 1910000 mm²

$$\sigma_{c} = \frac{N_{c}}{A}$$

ここで、
f c : コンクリートの許容圧縮応力度 (N/mm²)
A : 圧縮領域の面積 (mm²)
L : ウェブプレート間の距離 (mm)
L_b : ベースプレートの長さ (mm)
 σ_{c} : 圧縮応力度 (N/mm²)
N_c : 鉄塔脚部の圧縮力 (kN)
以上より、

$$\sigma_{\rm c} = \frac{4481.4 \times 1000}{1910000} = 2.4 \text{ N/mm}^2 \leq 13.6 \text{ N/mm}^2 \overrightarrow{\Pi}$$



図 6-3 コンクリートに作用する圧縮力の概要図(単位:mm)

b. フランジプレート,ベースプレート及びウェブプレートの曲げ応力度及びせん 断応力度に対する評価

フランジプレート,ベースプレート及びウェブプレートから成る合成断面の概 要図を図 6-4 に,荷重及び支持条件を図 6-5 に示す。

ここでは,鉄塔脚部に作用する引張力に対して,図 6-4 に示す合成断面の曲げ 応力度及びせん断応力度の評価を行う。評価においては,引張力が図 6-5 に示す 単純支持はりの中央部に集中荷重として作用するものとする。

$$f_{b} = 1.1 \cdot F = 357 \text{ N/mm}^{2}$$

$$f_{s} = \frac{1.1 \cdot F}{\sqrt{3}} = \frac{357}{\sqrt{3}} = 206 \text{ N/mm}^{2}$$

$$M_{f} = \frac{(N_{f}/2) \cdot L_{br}}{4} = \frac{(2551.2/2) \times 2500}{4} = 797300 \text{ kN \cdot mm}$$

$$Z_{min} = 12400000 \text{ mm}^{3}$$

$$A_{s} = t_{br} \cdot h_{br} = 22 \times 620 = 13640 \text{ mm}^{2}$$

$$\sigma_{b} = \frac{M_{f}}{Z_{min}}$$

$$\tau = \frac{N_{f}/4}{A_{s}}$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{v}^{2} + 3 \cdot \tau^{2}}$$

$$Z_{cc} \cdot \vec{\sigma},$$

$$f_{b} : :$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

$$:$$

以上より,

$$\begin{split} \sigma_{b} &= \frac{797300 \times 1000}{12400000} = 65 \text{ N/mm}^{2} \leq 357 \text{ N/mm}^{2} \quad \overrightarrow{\Pi} \\ \tau &= \frac{2551.2 \swarrow 4 \times 1000}{13640} = 47 \text{ N/mm}^{2} \leq 206 \text{ N/mm}^{2} \quad \overrightarrow{\Pi} \\ \sigma &= \sqrt{\sigma_{b}^{2} + 3 \cdot \tau^{2}} = 105 \text{ N/mm}^{2} \leq 357 \text{ N/mm}^{2} \quad \overrightarrow{\Pi} \end{split}$$



<u>a — a 断面</u>

図 6-4 フランジプレート,ベースプレート及びウェブプレート から成る合成断面の概要図(単位:mm)



c. ベースプレート圧縮領域の曲げ応力度に対する評価

ベースプレートに作用する圧縮力の概要図を図 6-6 に示す。

ここでは,鉄塔脚部に作用する圧縮力に対して,ベースプレートの圧縮領域の 曲げ応力度の評価を行う。評価においては,圧縮領域はウェブプレート間とし, その間のベースプレートの評価を行う。

f $_{\rm b}$ = 1.1 · F = 357 N/mm²

$$M_{b} = \sigma_{c} \cdot \frac{L^{2}}{8} = 2.4 \times \frac{382^{2}}{8} = 43780 \text{ N·mm/mm}$$

$$Z = \frac{t^2}{6} = \frac{40^2}{6} = 267 \text{ mm}^3/\text{mm}$$

$$\sigma_{b} = \frac{M_{b}}{Z}$$

- ここで,
 - f_b:鋼材の許容曲げ応力度(N/mm²)
 - F : 鋼材の基準強度 (N/mm²)
 - M_b :ベースプレート圧縮領域の曲げモーメント (N・mm/mm)
 - σ_c : コンクリートの圧縮応力度 (N/mm²)
 - L :ウェブプレート間の距離 (mm)
 - Z :ベースプレート圧縮領域の単位幅あたりの断面係数 (mm³/mm)
 - t :ベースプレートの板厚 (mm)
 - σ_b :曲げ応力度 (N/mm²)

以上より,

$$\sigma_{\rm b} = \frac{43780}{267} = 164 \text{ N/mm}^2 \leq 357 \text{ N/mm}^2 = \overline{10}$$



注:斜線部はベースプレートの圧縮領域を示す。

図 6-6 ベースプレートに作用する圧縮力の概要図(単位:mm)

- (5) ベース上面リブプレートの評価
 - a. ベース上面リブプレートの圧縮応力度に対する評価 ベース上面リブプレートの概要図を図 6-7 に示す。

ここでは、鉄塔脚部に作用する圧縮力に対して、リブプレートの圧縮応力度の 評価を行う。評価においては、ベース上面リブプレートを三辺単純支持一辺自由 端とみなす。許容座屈応力度は図 6-7 に示す代表とするリブプレートにより算 定する。

 $F = 357 \text{ N/mm}^2$ K_r = 0.42 + $\left(\frac{b_r}{h_r}\right)^2$ = 0.42 + $\left(\frac{645}{620}\right)^2$ = 1.502 $\sigma_{\mathbf{r}\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{K}_{\mathbf{r}}}{u_{\mathbf{r}}} \cdot \pi^{2} \cdot \frac{\mathbf{E}}{12 \cdot (1 - v^{2})} \cdot \left(\frac{\mathbf{t}_{\mathbf{r}}}{\mathbf{b}_{\mathbf{r}}}\right)^{2}$ $= \frac{1.502}{1.5} \times \pi^{2} \times \frac{205000}{12 \times (1-0.3^{2})} \times \left(\frac{22}{645}\right)^{2} = 215 \text{ N/mm}^{2}$ よって. $\sigma_{\rm r k} = 215 \ \rm N/mm^2$ $\sigma_{\rm r} = \frac{N_{\rm c}}{4 \cdot t_{\rm r} \cdot (b_{\rm r} + b_{\rm r} 2)}$ ここで, F :鋼材の基準強度(N/mm²)(F値は1.1倍とする。) Kr :係数 b r :ベース上面リブプレートの幅 (mm) :ベース上面リブプレートの高さ (mm) h r **σ**_{rk} : 許容座屈応力度 (N/mm²) (Fとσ_{rk}の小さい方の値をとる) :座屈安全率(1.5とする) $\mu_{\rm r}$: 鋼材のヤング係数 (N/mm²) E :鋼材のポアソン比 ν :座屈応力度 (N/mm²) σr :ベース上面リブプレートの板厚 (mm) t r b_{r1} :ベース上面リブプレート1の幅 (mm) b_{r_2} :ベース上面リブプレート2の幅 (mm) N。 :鉄塔脚部の圧縮力 (kN) 以上より, 4491 4 × 1000

$$\sigma_{\rm r} = \frac{4481.4 \times 1000}{4 \times 22 \times (487 + 725)} = 43 \text{ N/mm}^2 \leq 215 \text{ N/mm}^2 \overrightarrow{\Pi}$$





図 6-7 ベース上面リブプレートの概要図(単位:mm)

- (6) アンカー部の評価
 - a. アンカー材(CT形鋼)の引張応力度に対する評価
 アンカー材(CT形鋼)の概要図を図 6-8 に示す。

ここでは、鉄塔脚部に作用する引張力に対して、アンカー材(CT形鋼)の引 張応力度の評価を行う。評価においては、鉄塔脚部に作用する引張力に対して、 4本のアンカー材(CT形鋼)で均等に負担するものとする。

f $_{\rm t}$ = 1.1 · F = 357 N/mm²

$$\sigma_{t} = \frac{N_{t}}{n \cdot A_{H}}$$

$$A_{H} = B_{f} \cdot t_{f} + (h_{T} - t_{f}) \cdot t_{w} - 2 \cdot D_{b} \cdot t_{f}$$

$$= 422 \times 36 + (260 - 36) \times 36 - 2 \times 22 \times 36 = 21672 \text{ mm}^{2}$$

- ここで,
 - f_t:許容引張応力度(N/mm²)
 - F : 鋼材の基準強度 (N/mm²)
 - n :アンカー材の本数(本)
 - N_t :鉄塔脚部の引張力 (kN)
 - σ_t :引張応力度 (N/mm²)
 - A_H : アンカー材の断面積 (mm²)
 - B_f : アンカー材の幅 (mm)
 - t_f :アンカー材フランジの板厚 (mm)
 - h_T :アンカー材の高さ (mm)
 - tw :アンカー材ウェブの板厚 (mm)

D_b : ボルト穴の直径(mm)

以上より,



図 6-8 アンカー材 (CT形鋼)の概要図 (単位:mm)

b. アンカーボルトのせん断応力度に対する評価

アンカーボルトのコーン状破壊の概要図を図 6-9 に示す。

ここでは,鉄塔脚部に作用する引張力に対して,アンカーボルトのせん断応力 度の評価を行う。アンカー材(CT形鋼)に引張力が作用すると,アンカー材と コンクリートの接合面にせん断力が生じる。評価においては,接合面に生じるせ ん断力をすべてのアンカーボルトで均等に負担するものとする。

アンカーボルト 1 本あたりの許容せん断力 q aは,以下の式で算定される値の うち最小値とする。

アンカーボルトのせん断強度で決まる場合の許容せん断力 q a 1

$$s \sigma_{q a} = 0.7 \cdot s \sigma_{y} = 0.7 \times 240 = 168 \text{ N/mm}^2$$

 $q_{a 1} = \phi_1 \cdot s \sigma_{q a} \cdot A_a = 1.0 \times 168 \times 245 = 41 \text{ kN}$

定着した躯体の支圧強度で決まる場合の許容せん断力 q a 2

$$_{\rm c} \sigma_{\rm q a} = 0.5 \cdot \sqrt{{\rm F}_{\rm c} \cdot {\rm E}_{\rm c}} = 0.5 \times \sqrt{20.6 \times 21500} = 332 \ {\rm N/mm^2}$$

$$q_{a2} = \phi_2 \cdot c_{\sigma_q a} \cdot A_a = 2/3 \times 332 \times 245 = 54 \text{ kN}$$

定着した躯体のコーン状破壊で決まる場合の許容せん断力 q аз

$$_{c} \sigma_{t} = 0.31 \cdot \sqrt{F_{c}} = 0.31 \times \sqrt{20.6} = 1.4 \text{ N/mm}^{2}$$

 $q_{a3} = \phi_{2} \cdot _{c} \sigma_{t} \cdot A_{qc} = 2 \swarrow 3 \times 1.4 \times 76566 = 71 \text{ kN}$

$$q_a = 41 \text{ kN}$$

$$s\sigma_{qa}$$
:接着系アンカーボルトのせん断強度 (N/mm^2)

sσy: : 接着系アンカーボルトの規格降伏点強度(N/mm²) (強度区分 4.8)

- φ₁ :低減係数 (=1.0)
- $c\sigma_{qa}$: コンクリートの支圧強度 (N/mm^2)
- F_c : コンクリートの設計基準強度 (N/mm²)
- E。 : コンクリートのヤング係数 (N/mm²)
- φ₂ :低減係数 (=2/3)
- 。σ_t : コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度 (N/mm²)
- A_q。:アンカーボルト1本あたりのせん断力に対するコーン状破壊面の 有効投影面積 (mm²)

$$Q_a = \frac{N_t}{n}$$

ここで,

Qa :アンカーボルト1本あたりのせん断力(kN)

N_t : 鉄塔脚部の引張力 (kN)

n :アンカーボルトの本数(本)

以上より,

$$Q_{a} = \frac{2551.2}{248} = 11 \text{ kN} \leq 41 \text{ kN}$$
 \overrightarrow{P}



図 6-9 アンカーボルトのコーン状破壊の概要図(単位:mm)

- 6.3 筒身脚部の評価
 - (1) 筒身脚部の概要

筒身脚部の概要図を図 6-10 に示す。



図 6-10 筒身脚部の概要図(単位:mm)

(2) 評価用応力

評価用応力は地震荷重及び風荷重による発生応力の最大値とする。 筒身脚部の評価用応力を表 6-2 に示す。

部材力	地 震	荷重*1	風 荷	評価用応力	
U 441		地震動 (ケース)	0°方向	45°方向	
圧縮側軸力 N。(kN) *2	<u>3097.5</u>	S s - D (ケース 3)	1523.8	1523.8	3097.5
引張側軸力 N _t (kN)*2	<u>-49.9</u>	S s - D (ケース 3)	1523.8	1523.8	-49.9
せん断力 Q (kN)	<u>424.2</u>	S s - F 2 (ケース 3)	50.2	52.8	424.2
曲げモーメント M (kN・m)	<u>2385.1</u>	S s - F 2 (ケース 3)	843.7	981.6	2385.1

表 6-2 筒身脚部の評価用応力

注記*1:固定荷重による影響を含む。

*2: 圧縮を正とする。

注:下線部は断面算定に用いた値を示す。

- (3) アンカーボルトの評価
 - a. アンカーボルトのせん断応力度に対する評価 アンカーボルトの概要図を図 6-11 に示す。

ここでは、筒身脚部に作用する水平力に対して、アンカーボルトのせん断応力 度の評価を行う。評価においては、筒身脚部に作用する水平力をすべてのアンカ ーボルトで均等に負担するものとする。

- $f_{s} = \frac{1.1 \cdot F}{\sqrt{3}} = \frac{258}{\sqrt{3}} = 148 \text{ N/mm}^{2}$ $Q_{A} = \frac{Q}{n} = \frac{424.2}{12} = 35 \text{ kN/本}$ $\tau = \frac{Q_{A}}{A_{a}}$ ここで、 $f_{s} : 許容せん断応力度 (N/mm^{2})$ $F : T > D = ボルトの基準強度 (N/mm^{2})$
 - Q_A:アンカーボルト1本あたりのせん断力(kN/本)
 - Q : 筒身脚部のせん断力 (kN)
 - n :アンカーボルトの本数(本)
 - τ : せん断応力度 (N/mm²)
- A_a:アンカーボルトの有効断面積(mm²)

以上より,

$$\tau = \frac{35 \times 1000}{817} = 43 \text{ N/mm}^2 \leq 148 \text{ N/mm}^2 \quad \overrightarrow{\text{F}}$$



図 6-11 アンカーボルトの概要図(単位:mm)

b. アンカーボルトの引張とせん断を同時に受ける場合に対する評価 ここでは、引張とせん断を同時に受ける場合のアンカーボルトの評価を行う。

 $f_{t 0} = 1.1 \cdot F = 258 \text{ N/mm}^2$ $f_{ts} = 1.4 \cdot f_{t0} - 1.6 \cdot \tau = 1.4 \times 258 - 1.6 \times 43 = 292 \text{ N/mm}^2$ $f_{ts} > f_{t0} \downarrow \vartheta$, $f_{ts} = 258 \text{ N/mm}^2$ ここで, f_{t0} : せん断力が作用しないときの許容引張応力度 (N/mm²) fts: : せん断力が同時に作用するときの許容引張応力度(N/mm²)

アンカーボルトの引張力TAの算定にあたって、鉄筋コンクリート構造計算規 準・同解説((社)日本建築学会,1988年改定,1991年一部改定)を参考に、筒 身内壁から外側のベースプレート下面を円筒断面の鉄筋コンクリート柱とみなし、 中立軸が断面内にある状態(主筋に相当するアンカーボルトの一部が引張りとな る状態)を考慮する。この時、引張側のアンカーボルトに作用する最大引張力を TAとする。

可

$$T_{A} = 157 \text{ kN}$$

$$\sigma_{t} = \frac{T_{A}}{A_{a}}$$
ここで,
$$T_{A} : \mathcal{T} \sim \mathcal{D} - \mathcal{I} \sim \mathcal{N} \wedge \mathcal{D}$$

$$\sigma_{t} : 引張応力度 (N/mm^{2})$$
以上より,
$$\sigma_{t} = \frac{157 \times 1000}{817} = 193 \text{ N/mm}^{2} \leq 258 \text{ N/mm}^{2}$$

817

c. アンカーボルト埋込長さに対する評価
 アンカーボルトの概要図を図 6-12 に示す。
 ここでは、アンカーボルト埋込長さの評価を行う。

$$f_a = 1.35 \text{ N/mm}^2$$

 $\sigma_a = \frac{T_A}{\pi \cdot d \cdot L}$
ここで、
 $f_a : 許容付着応力度(丸鋼) (N/mm^2)$
 $\sigma_a : 付着応力度 (N/mm^2)$
 $d : アンカーボルト径 (mm)$
 $L : アンカーボルト埋込長さ (mm)$
以上より、

 $\sigma_{\rm a} = \frac{157 \times 1000}{\pi \times 36 \times 1500} = 0.93 \text{ N/mm}^2 \leq 1.35 \text{ N/mm}^2 = \overline{\text{F}}$



図 6-12 アンカーボルトの概要図(単位:mm)

(4) フランジプレートの評価

フランジプレートの概要図を図 6-13 に示す。

a. フランジプレートの曲げ応力度に対する評価

フランジプレートは、ベース上面リブプレート位置を支持点とする周方向連続 はりとみなし、アンカーボルトの引張力T_Aが作用する状態の評価を行う。

$$f_{b} = 1.1 \cdot F = 258 \text{ N/mm}^{2}$$

$$L_{f} = 300 \text{ mm}$$

$$M = T_{A} \cdot \frac{L_{f}}{8} = 157 \times 1000 \times \frac{300}{8} = 5888000 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$Z = \frac{(B-d_{f}) \cdot (t_{f} + t_{f}')^{2}}{6}$$

$$= \frac{(240-46) \times (25+16)^{2}}{6} = 54400 \text{ mm}^{3}$$

$$\sigma_{b} = \frac{M}{Z}$$

$$Z = \frac{M}{2}$$

$$Z = \frac$$

σ_b :曲げ応力度 (N/mm²)

以上より,

$$\sigma_{\rm b} = \frac{5888000}{54400} = 109 \ {\rm N/mm^2} \leq 258 \ {\rm N/mm^2} = 109 \ {\rm N/mm^2}$$

b. フランジプレートの円周方向応力度に対する評価
ここでは、フランジプレートの円周方向応力の評価を行う。

$$w_1 = T_A \cdot \frac{e_1}{h \cdot L_f} = 157 \times 1000 \times \frac{120}{375 \times 300} = 167 \text{ N/mm}$$

 $\sigma_{rf} = D_f \cdot \frac{w_1}{2 \cdot (B - d_f) \cdot (t_f + t_f')}$
ここで、
 $w_1 : 偏心距離 e_1 によって発生する水平力 (N/mm)$
 $e_1 : 偏心距離 (mm)$
 $h : フランジプレートからベースプレート間の板厚中心間距離 (mm)$
 $\sigma_{rf} : 水平力w_1 による円周方向応力度 (N/mm2)$
 $D_f : フランジプレート中心径 (mm)$
以上より、

$$\sigma_{\rm r f} = 3560 \times \frac{167}{2 \times (240 - 46) \times (25 + 16)}$$

= 38 N/mm² \le 258 N/mm² \equiv J

$$\sigma = \sigma_b + \sigma_{rf}$$

ここで、
 σ : 合成応力度 (N/mm²)
以上より
 $\sigma = 109 + 38 = 147 \text{ N/mm2} \leq 258 \text{ N/mm2}$ 可









図 6-13 フランジプレートの概要図(単位:mm)

- (5) ベースプレートの評価
 - a. コンクリートの圧縮応力度に対する評価
 ベースプレートの概要図及びコンクリートの圧縮力分布図を図 6-14 に示す。
 ここでは、筒身脚部に作用する圧縮力及び曲げモーメントによる圧縮応力度に
 対して、ベースプレート下面のコンクリートの評価を行う。

$$f_{c} = 13.6 \text{ N/mm}^{2}$$

$$P_{c} = \left(\frac{N_{c}}{A} + \frac{M}{Z}\right) \cdot A_{2}$$

$$= \left(\frac{3097.5}{83189} + \frac{2385.1 \times 1000}{68700000}\right) \times 2383 = 171 \text{ kN}$$

$$\sigma_{c} = \frac{P_{c}}{A_{b}}$$

ここで,

f。 : 許容圧縮応力度 (N/mm²) P_c :リブプレート間に作用する圧縮力(kN) :筒身脚部の圧縮力(kN) N_c : 筒身の断面積 (mm²) (腐食代 2mm を考慮) А : 筒身脚部の曲げモーメント (kN·m) Μ Ζ : 筒身の断面係数(mm³) (腐食代 2mm を考慮) :筒身のリブプレート間の断面積 (mm²) A_2 :コンクリートの圧縮応力度 (N/mm²) $\sigma_{\rm c}$:リブプレート間のベースプレートの接地面積 (mm²) A_b 以上より 171 \/ 1000

$$\sigma_{\rm c} = \frac{171 \times 1000}{94500} = 1.9 \text{ N/mm}^2 \leq 13.6 \text{ N/mm}^2 \overline{\text{IJ}}$$



図 6-14 ベースプレートの概要図及びコンクリートの圧縮力分布図(単位:mm)

 b. ベースプレートの曲げ応力度に対する評価
 ベースプレートの概要図を図 6-15 に示す。
 ベースプレートは、ベース上面リブプレート位置を支持点とする周方向連続は
 りとみなし、リブプレート間に作用する圧縮応力度 σrcが作用する状態の評価を 行う。

f b = 1.1・F = 258 N/mm²
L b = 315 mm
M =
$$\sigma_{rc} \cdot \frac{Lb^2}{12} = 1.9 \times \frac{315^2}{12} = 15710 \text{ N} \cdot \text{mm/mm}$$

Z = $\frac{tb^2}{6} = \frac{25^2}{6} = 104 \text{ mm}^3/\text{mm}$
 $\sigma_b = \frac{M}{Z}$
ここで,
f b : 許容曲げ応力度 (N/nm²)
F : ベースプレートの基準強度 (N/nm²)
L b : リブ間距離 (nm)
M : 曲げモーメント (N·nm/nm)
 $\sigma_{rc} : リブプレート間に作用する圧縮応力度 (N/nm2)$
Z : 断面係数 (nm³/nm)
t b : ベースプレートの板厚 (nm)
 $\sigma_b : 曲げ応力度 (N/nm2)$
以上より
 $\sigma_b = \frac{15710}{104} = 152 \text{ N/mm}^2 \leq 258 \text{ N/mm}^2$ 可

c. ベースプレートの円周方向応力度に対する評価
ここでは, ベースプレートの円周方向応力の評価を行う。

$$w_2 = P_c \cdot \frac{e_2}{h \cdot L_b} = 171 \times 1000 \times \frac{95}{375 \times 315} = 138$$
 N/mm
 $\sigma_{rb} = D_b \cdot \frac{W_2}{2 \cdot B \cdot t_b}$
ここで,
 $w_2 : 偏心距離 e_2 によって発生する水平力 (N/mm)$
 $e_2 : 偏心距離 (nm)$
 $h : ベースプレート板厚中心間距離 (nm)$
 $\sigma_{rb} : 水平力w_2 による円周方向応力度 (N/mm2)$
 $D_b : ベースプレート中心径 (nm)$
 $B : ベースプレート幅 (nm)$
以上より,

$$\sigma_{\rm r \ b} = 3500 \times \frac{138}{2 \times 300 \times 25} = 33 \ {\rm N/mm^2} \leq 258 \ {\rm N/mm^2} \ \overline{\rm PJ}$$

σ : 合成応力度 (N/mm²)以上より,

 σ = 152+33 = 185 N/mm² \leq 258 N/mm² \overrightarrow{P}









図 6-15 ベースプレートの概要図(単位:mm)

- (6) リブプレートの評価
 - a. リブプレートの圧縮応力度に対する評価 リブプレートの概要図を図 6-16 に示す。

ここでは、筒身脚部に作用する圧縮力に対して、リブプレートの圧縮応力度の評価を行う。評価においては、リブプレートを三辺単純支持一辺自由端とみなす。

 $F = 258 \text{ N/mm}^{2}$ $K_{r} = 0.42 + \left(\frac{b_{r}}{h_{r}}\right)^{2} = 0.42 + \left(\frac{230}{350}\right)^{2} = 0.8518$ $\sigma_{r,k} = \frac{K_{r}}{\mu_{r}} \cdot \pi^{2} \cdot \frac{E}{12 \cdot (1 - \nu^{2})} \cdot \left(\frac{t_{r}}{b_{r}}\right)^{2}$ $= \frac{0.8518}{1.5} \times \pi^{2} \times \frac{205000}{12 \times (1 - 0.3^{2})} \times \left(\frac{12}{230}\right)^{2} = 286 \text{ N/mm}^{2}$ $\sharp \supset \zeta,$ $\sigma_{r,k} = 258 \text{ N/mm}^{2}$

$$\sigma_{\rm r} = \frac{P_{\rm c}}{b_{\rm r} \cdot t_{\rm r}}$$

ここで,

F : リブプレートの基準強度(F値は 1.1 倍とする。) (N/mm²) K_r :係数 br :リブプレートの幅 (mm) h r :リブプレートの高さ (mm) **σ**_{rk} :許容座屈応力度(N/mm²) (Fとσ_{rk}の小さい方の値をとる) μ_r :座屈安全率 (=1.5) Е : ヤング係数 (N/mm²) :ポアソン比 ν :リブプレートの板厚 (mm) t r σ_r :座屈応力度 (N/mm²) P。 :リブプレート間に作用する圧縮力(kN) 以上より,

$$\sigma_{\rm r} = \frac{171 \times 1000}{230 \times 12} = 62 \text{ N/mm}^2 \leq 258 \text{ N/mm}^2$$
 P



図 6-16 リブプレートの概要図 (単位:mm)

7. 制震装置(粘性ダンパ)支持点部の評価

制震装置(粘性ダンパ)における鉄塔と筒身の支持点部の設計は,基準地震動Ssに よる地震荷重に対して行う。地震荷重として補強リングに加わる荷重は,VI-2-2-13「排 気筒の地震応答計算書」における基本ケース及び材料物性の不確かさを考慮したケース より求まる制震装置(粘性ダンパ)の反力から設定した値とし,「0°方向」と「45°方 向」に入力する。支持点部平面図及び補強リングに加わる荷重を図7-1に示す。

補強リングの評価用応力は,支持点最大荷重Fを全ての制震装置(粘性ダンパ)に作 用させて算定する。

補強リングの評価用応力及び断面算定結果を表 7-1 に示す。



← :支持点最大荷重 F ● :支持点最大荷重 F 0°方向 ● 45°方向

支持点レベル	支持点最大荷重
EL (m)	F(kN/箇所)
113.5	86.1

図 7-1 制震装置(粘性ダンパ)支持点部平面図及び支持点荷重

表 7-1 補強リングの断面算定結果 (SS400)

檢討		Ē	評価用応力)	А	Z	A s	i	l k	λ
ケース	使用部材	N (kN)	M (kN·m)	Q (kN)	(mm^2)	$(imes 10^3 \mathrm{mm}^3)$	(mm^2)	(mm)	(mm)	
0°		100.4	11.8	24.2	2002	946	1009	62 7	2207	4.4
45°	$B H - 250 \times 250 \times 9 \times 14$	76.2	16.7	40.2	0990	040	1998	03.7	2807	44

ý	検討 ケース	$\sigma_{\rm c}$ (N/mm ²)	$\sigma_{\rm b}$ (N/mm ²)	τ (N/mm ²)	f c (N/mm ²)	f ь (N/mm ²)	f s (N/mm ²)	$\frac{\sigma_{\rm c}}{f_{\rm c}} + \frac{\sigma_{\rm b}}{f_{\rm b}}$	$\frac{\tau}{f_{s}}$
	0°	11	14	12	949	250	140	0.10	0.09
	45°	8	20	20	242	200	140	0.12	0.14



- 8. SGTS用排気筒の評価
- 8.1 筒身部の評価

SGTS用排気筒については、「3.1 評価対象部位及び評価方針」に示す評価方針 に基づいて断面の算定を行う。また、SGTS用排気筒の各支持点間での1次固有振 動数は高いため、筒身と共振することはない。

SGTS用排気筒の評価の概要を図 8-1 に示す。

設計用応力のうち軸力については、動的地震荷重及び静的地震荷重による鉛直震度 を算定し、大きい方の震度を用いて各部材間の応力を算定する。このとき、動的地震 荷重による鉛直震度は、VI-2-2-13「排気筒の地震応答計算書」の地震応答解析におけ る基本ケース及び材料物性の不確かさを考慮したケースによる筒身脚部の最大応答加 速度により算定する。また、静的地震荷重による鉛直震度は、鉛直震度 0.3 を基準と して、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して設定する。図 8-1 に示すと おり、静的地震荷重より動的地震荷重による鉛直震度が大きいことから、軸力は動的 地震荷重による鉛直震度に基づき設定する。

設計用応力のうち曲げモーメントについては、風荷重、動的地震荷重及び静的地震 荷重による筒身の変位のうち最大変位を強制載荷することにより設定する。各荷重に よる筒身の変位を表 8-1 に示す。このとき、風荷重による変位は、表 3-6 に示す風 荷重を用いた静的解析における応答変位である。また、動的地震荷重による変位は、 VI-2-2-13「排気筒の地震応答計算書」の地震応答解析における基本ケース及び材料物 性の不確かさを考慮したケースによる最大応答変位であり、静的地震荷重による変位 は、地震層せん断力係数 3.0・C_iによる静的地震力を用いた静的解析における応答変 位である。表 8-1 に示すとおり、静的地震荷重による変位が大きいことから、曲げモ ーメントは静的地震荷重による変位を用いた静的解析に基づき設定する。

SGTS用排気筒の概要図を図 8-2に、断面算定結果を表 8-2に示す。



図 8-1 SGTS用排気筒の評価の概要

表 8-1 筒身の変位

1 3 1 1 1		```
(田石	٠	mm)
	•	mm)

	高さ	国共重					
支持点	EL	/虹/19	風何里		静	最大変位	
	(m)	0°方向	45°方向	到印	0°方向	45°方向	
А	128.5	269.5	288.7	467.2	<u>1498.0</u>	<u>1498.0</u>	1498.0
В	113.5	187.0	202.8	300.8	<u>1068.9</u>	<u>1068.9</u>	1068.9
С	89.2	74.8	85.3	111.7	<u>481.8</u>	<u>481.8</u>	481.8
D	62.2	29.7	34.6	45.9	<u>201.8</u>	201.8	201.8
E	34.5	7.9	9.3	13.8	<u>59.4</u>	<u>59.4</u>	59.4

注記*:材料物性の不確かさを考慮した値であり, Ss-N2 (ケース5)による。 注:下線部は各荷重による変位のうち最大値を示す。


図 8-2 SGTS用排気筒概要図(単位:m)

		評価月	 応力		使用部构	才*		$\ell_{\rm k}$	λ	f _c	f _b	σ _c	σ _b	<i>a a i</i>	
部	材間	N (kN)	M (kN•m)	寸法 (mm)	A (mm ²)	Z $(\times 10^3 \mathrm{mm}^3)$	i (mm)	(mm)		(N/mm^2)	(N/mm^2)	(N/mm^2)	(N/mm^2)	$\frac{\delta_{\rm c}}{f_{\rm c}} + \frac{\delta_{\rm b}}{f_{\rm b}}$	
	25 - 24	2.4	0					4200	30	222		0	0	0.00	
	24 - 23	7.2	2.1					4000	28	224		1	2	0.02	
A-B	23 - 22	13.8	6.1					5594	40	213		1	7	0.04	
	22 - 21	17.9	6.1					3406	24	227		2	7	0.04	
	21 - 20	21.0	10.1					2594	18	230		2	11	0.06	
	20 - 19	28.0	16.2					6000	43	210		3	18	0.10	
B - C	19 - 18	35.1	24.3					6000	43	210		4	27	0.14	
	18 - 17	42.1	30.7					6000	43	210		5	34	0.17	
	17 - 16	46.5	37.4						3721	27	225		5	41	0.20
	16 - 15	49.2	37.4					2279	16	231		5	41	0.20	
	15 - 14	56.2	33.1	ϕ 406. 4×9. 5				6000	43	210		6	36	0.19	
C - D	14 - 13	63.2	26.4					6000	43	210		7	29	0.16	
C-D	13 - 12	70.3	19.2		9352	911	140.4	6000	43	210	235	8	21	0.13	
	12 - 11	75.0	12.6					4000	28	224		8	14	0.10	
	11 - 10	78.2	7.4					2657	19	230		8	8	0.07	
	10 - 9	84.5	5.1					5343	38	215		9	6	0.07	
	9 - 8	91.5	5.1					6000	43	210		10	6	0.08	
D - E	8 - 7	98.6	4.6					6000	43	210		11	5	0.08	
	7 - 6	105.6	4.4					6000	43	210		11	5	0.08	
	6 - 5	110.8	4.2					4406	31	222		12	5	0.08	
	5 - 4	112.8	4.2					1594	11	233		12	5	0.08	
	4 - 3	119.8	6.5					6000	43	210		13	7	0.10	
E - F	3 - 2	126.8	7.6					6000	43	210		14	8	0.11	
	2 - 1	133.9	8.6					6000	43	43 210		14	9	0.11	
	1 - 0	139.5	11.5					4781	34	219		15	13	0.13	

表 8-2 SGTS用排気筒の断面算定結果(STK400)

注記*:断面性能は2mm(内側1mm,外側1mm)の腐食代を考慮した。

記号の説明

Ν	: 軸力(圧縮を正とする)	Ζ	: 断面係数	λ	: 細長比(0ょ/i)	σ _c	: 圧縮応力度((N∕A)
М	:曲げモーメント	i	: 断面二次半径	f c	:許容圧縮応力度	σь	:曲げ応力度((M / Z)
А	: 断面積	$\ell_{\rm k}$:座屈長さ	fь	:許容曲げ応力度			

8.2 支持部の評価

SGTS用排気筒は,図8-2に示す位置において,支持枠部,一般部及び脚部のい ずれかの方法により筒身に支持されている。支持部材の設計は,SGTS用排気筒の 解析結果より,各部材の設計用応力を算定して検討を行う。

- (1) 支持部材
 - a. 支持枠部の検討

支持枠部の部材([-150×75×6.5×10:SS400)について検討を行う。

支持枠部の形状及び設計モデルを図 8-3 に,評価用荷重を表 8-3 に,評価用 応力を表 8-4 に,断面算定結果を表 8-5 にそれぞれ示す。

評価用荷重は、各支持枠部における評価用荷重のうち最大値を用いる。



図 8-3 支持枠部の形状及び設計モデル(単位:m)

表 8-3 支持枠部の評価用荷重

(単位:kN)

支持点	EL	各支持枠音 評価月	『における 月荷重	評価月	目荷重
	(m)	Р _{н1} Р _{н2}		Р _{н1}	$P_{\rm H\ 2}$
В	113.5	3.8	5.0		
С	89.2	2.4	3.9		5 0
D	62.2	1.8	2.9	3.8	5.0
E	34.5	0.4	0.5		

注:下線部は最大値を示す。

部位	軸力 N (kN)	曲げモーメント M (kN・m)	せん断力 Q (kN)
部材 a b	1.8	0.5	1.0
部材 b c	1.0	0.5	1.8
部材 c d	<u>4. 3</u>	<u>0. 7</u>	<u>2. 8</u>
評価用応力	4.3	0. 7	2.8

表 8-4 支持枠部の評価用応力

注1:軸力,曲げモーメント及びせん断力は絶対値とする。

注2:下線部は断面算定に用いた値を示す。

74

表 8-5 支持枠部の断面算定結果(SS400)

	使用部材							f _b	f s	σ _c	σ _b	τ		_
寸法	A	A_{s}	Z	i									$\frac{0_{\rm c}}{\mathbf{f}_{\rm c}} + \frac{0_{\rm b}}{\mathbf{f}_{\rm b}}$	f s
(mm)	(mm ²)	(mm ²)	(×10°mm°)	(mm)	(mm)		(N/mm ²)	(N/mm^2)	(N/mm ²)	(N/mm^2)	(N/mm^2)	(N/mm ²)		
$[-150\times75\times6.5\times10$	2371	1500	22.4	22.2	540	24	227	235	135	2	31	2	0.15	0.02

記号の説明

- A :支持部材の断面積
- A_。:支持部材のせん断断面積
- Z :支持部材の断面係数
- i : 断面二次半径
- ℓ_k :座屈長さ
- λ :細長比 (ℓ_k/i)

- σ。:支持部材の圧縮応力度
 - **σ**_b:支持部材の曲げ応力度
 - τ :支持部材のせん断応力度
 - f 。:支持部材の許容圧縮応力度
 - f_b:支持部材の許容曲げ応力度
 - f 。:支持部材の許容せん断応力度

- b. 一般部の検討
 - 一般部の部材(H-200×200×8×12:SS400)について検討を行う。

一般部の形状及び設計モデルを図 8-4 に,評価用荷重を表 8-6 に,評価用応 力を表 8-7 に,断面算定結果を表 8-8 にそれぞれ示す。

評価用荷重は、各一般部における評価用荷重のうち最大値を用いる。



図 8-4 一般部の形状及び設計モデル(単位:m)

表 8-6 一般部の評価用荷重

(単位:kN)

EL	各一般部	における	評価月	月荷重	
(m)	評価月	月荷重		1	
(111)	(m) P _{H1} P _{H2}			$P_{\rm H\ 2}$	
126.5	0.4	0.5			
122.5	0.1	0.2			
116.9	1.7	2.2			
110.9					
104.9					
98.9	0.1	0.4			
92.9	9 0.4 0.8 9 0.3 1.1 9 0.0 0.2				
86.9		1.1			
80.9		0.2			
74.9	0.0	0.0	1.0	9 6	
68.9	0.2	0.2	1.8	2.6	
64.9	0.3	1.1			
56.9	0.4	0.9			
50.9	0.1	0.2			
44.9	0.1	0.1			
38.9	3.9 0.0 0.1 2.9 0.8 0.9	0.1			
32.9		0.9			
26.9	0.3	0.3			
20.9	0.1	0.1			
14.9	0.3	0.4			

注:下線部は断面算定に用いた値を示す。

表 8-7 一般部の評価用応力

軸力 N	曲げモーメント M	せん断 Q
(kN)	$(kN \cdot m)$	(kN)
2.6	0.5	1.8

表 8-8 一般部の断面算定結果 (SS400)

	使用部材							f _b	f s	σ _c	σ _b	τ		
寸法	А	A_s	Z	i									$\frac{\sigma_{\rm c}}{f_{\rm c}} + \frac{\sigma_{\rm b}}{f_{\rm b}}$	$\frac{\tau}{f_s}$
(mm)	(mm^2)	(mm^2)	$(imes 10^3 \text{mm}^3)$	(mm)	(mm)		(N/mm²)	(N/mm²)	(N/mm²)	(N/mm²)	(N/mm²)	(N/mm²)		_
$H - 200 \times 200 \times 8 \times 12$	6353	4800	160	50.2	623	12	233	235	135	0	3	0	0.02	0.00

記号の説明

- A :支持部材の断面積
- A 。: 支持部材のせん断断面積
- Z : 支持部材の断面係数
- i : 断面二次半径
- ℓ_k :座屈長さ
- λ : 細長比 (ℓ_k / i)

- σ。:支持部材の圧縮応力度
- **σ**_b:支持部材の曲げ応力度
- τ :支持部材のせん断応力度
- f 。:支持部材の許容圧縮応力度
- f_b:支持部材の許容曲げ応力度
- f 。: 支持部材の許容せん断応力度

c. 脚部の検討

脚部の部材 (BC-180×90×9×16:SM490A) について検討を行う。

脚部の形状及び検討モデルを図 8-5 に,部材寸法を図 8-6 に,評価用荷重を 表 8-9 に,評価用応力を表 8-10 に,断面算定結果を表 8-11 にそれぞれ示す。 なお,断面算定の結果,部材 c k が最大応力度比となったことから,断面算定

結果は部材ckに対するものを示す。





図 8-5 脚部の形状及び検討モデル(単位:m)



図 8-6 部材寸法 (BC-180×90×9×16) (単位:mm)

			(単位 : kN, kN・m)
支持点	EL (m)	荷重	評価用荷重
		Рх	0.5
		Ру	0.4
		Ρz	139.5
F	9.1	Мx	8.2
		Му	11.1
		Μz	0.9

表 8-9 脚部の評価用荷重

記号の説明

- Px : X軸方向の荷重
- Py : Y軸方向の荷重
- Pz : Z 軸方向の荷重
- Mx : X軸回りのモーメント荷重
- My : Y軸回りのモーメント荷重
- Mz : Z軸回りのモーメント荷重
 - (X, Y, Z軸は図 8-5 を参照)

	軸力	曲げモー	-メント	せん断力			
部位	N (kN)	M y (kN⋅m)	Mz (kN⋅m)	Qz (kN)	Q y (kN)		
部材 a b (部材 e f)	38.9	2.6	0.2	11.5	0.7		
部材 c k (部材 g 1)	97.9	2.6	0.0	2.4	0.0		
部材 b c (部材 f g)	36.7	2.6	0.2	6.7	0.7		
部材 c d (部材 g h)	0.0	2.2	0.0	8.0	0.1		
部材bi (部材fi)	0.5	3. 9	0.3	14.3	2.2		
部材 d j (部材 h j)	0.1	2.1	0.0	8.0	0.0		

表 8-10 脚部の評価用応力

記号の説明

N :支持部材の軸力

My :Y軸回りの曲げモーメント

Mz : Z軸回りの曲げモーメント

Qz : Z軸方向のせん断力

Qy :Y軸方向のせん断力

表 8-11 脚部(部材 c k)の断面算定結果(SM490A)

	使用部材									f _b	f s	σ _c	σь	τ		_
寸法 (mm)	A (mm^2)	$\begin{array}{c}A_{s\ z}\\(\mathtt{m}\mathtt{m}^2)\end{array}$	$\begin{array}{c}A_{s y}\\(mm^2)\end{array}$	Z y (×10³mm³)	$\begin{array}{c} Z_{z} \ (imes 10^{3} \mathrm{mm}^{3}) \end{array}$	i (mm)	(mm)		(N/mm ²)	$\frac{0_{c}}{\mathbf{f}_{c}} + \frac{0_{b}}{\mathbf{f}_{b}}$	f s					
$B C - 180 \times 90 \times 9 \times 16$	4212	1332	2880	243	59.6	28.6	2136	75	205	325	187	23	11	2	0.15	0.02

記号の説明

- A : 支持部材の断面積
- A₅ : 支持部材のせん断断面積 (Ζ軸方向) σ_b : 支持部材の曲げ応力度
- A_{sy}:支持部材のせん断断面積(Y軸方向) τ:支持部材のせん断応力度
- Z_v :支持部材の断面係数(Y軸回り) f_o:支持部材の許容圧縮応力度
- Z_z :支持部材の断面係数(Z軸回り) f_b:支持部材の許容曲げ応力度
- i : 断面二次半径
- ℓ_k :座屈長さ
- λ :細長比 (ℓ_k / i)

- σ。:支持部材の圧縮応力度

 - f 。: 支持部材の許容せん断応力度

VI-2-2-15 排気筒の基礎の耐震性についての計算書

1. 概要		1
2. 基本之	方針 ••••••••••••••••••••••	2
2.1 位	:置	2
2.2 構	↓ 造概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
2.3 評	² 価方針 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
2.4 遃	前用規格・基準等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
3. 応力的	解析による評価方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
3.1 評	「価対象部位及び評価方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
3.2 荷	「重及び荷重の組合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
3.2.1	し 荷重 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
3.2.2	2 荷重の組合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
3.3 許	容限界 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15
3.4 解	なっていた。	18
3. 4. 1	- モデル化の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
3. 4. 2	2. 解析諸元	20
35 評	2.	21
3 5 1		21
350	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
1 款価的		22
4. 計1四月	四本	20
4.1 政		25
4.2 基		28
4.3 接	『地上の評価結末・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32

1. 概要

本資料は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、排気筒の基礎の地震時の構造 強度及び機能維持の確認について説明するものであり、応力解析により評価を行う。

排気筒の基礎は,設計基準対象施設においては「Sクラスの施設の間接支持構造物」 に,重大事故等対処施設においては「常設耐震重要重大事故防止設備,常設重大事故緩 和設備及び常設重大事故防止設備(設計基準拡張)(当該設備が属する耐震重要度分類 がSクラスのもの)の間接支持構造物」に分類される。

以下, それぞれの分類に応じた耐震評価を示す。

- 2. 基本方針
- 2.1 位置

排気筒の基礎を含む排気筒の設置位置を図 2-1 に示す。



図 2-1 排気筒の設置位置

2.2 構造概要

排気筒の基礎は,高さ120.0m,内径3.3mの筒身を配した鋼製鉄塔支持型排気筒(制 震装置(粘性ダンパ)付)を支持する鉄筋コンクリート構造物で岩盤に直接設置して いる。

排気筒の基礎は、周囲の4隅で鉄塔を支持する鉄塔基礎、中央部で筒身を支持する 筒身基礎及びこれらを支持する基礎版で構成されている。

鉄塔基礎の形状は,平面形状 2.5m×2.5m,高さ 5.0m であり,筒身基礎の形状は, 平面形状 6.0m×6.0m,高さ 5.0m であり,基礎版の形状は,平面形状 28.5m×28.5m, 厚さ 1.5m である。

排気筒の概要図を図 2-2 に,基礎の概要図を図 2-3 に示す。



注:「EL」は東京湾平均海面(T.P.)を基準としたレベルを示す。 図 2-2 排気筒の概要図(単位:m)





図 2-3 基礎の概要図(単位:m)

2.3 評価方針

排気筒の基礎の評価対象部位は,鉄塔基礎,筒身基礎及び基礎版とし,設計基準対 象施設及び重大事故等対処施設としての評価においては,基準地震動Ssによる地震 力に対する評価(以下「Ss地震時に対する評価」という。)を行うこととする。な お,地震時及び暴風時に排気筒より受ける荷重を排気筒の基礎に作用させる。

排気筒の基礎の設計基準対象施設としての評価においては、Ss地震時に対する評価は、VI-2-2-13「排気筒の地震応答計算書」及びVI-2-2-14「排気筒の耐震性についての計算書」の結果を踏まえたものとする。排気筒の基礎の評価は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、応力解析による評価において断面の評価及び接地圧の評価を行うことで、排気筒の基礎の地震時の構造強度及び支持機能の確認を行う。評価にあたっては、材料物性の不確かさを考慮する。表 2-1 に材料物性の不確かさを考慮

また,重大事故等対処施設としての評価においては,Ss地震時に対する評価を行 うこととする。ここで,排気筒の基礎では,運転時,設計基準事故時及び重大事故等 時の状態における荷重条件は変わらないことから,重大事故等対処施設としての評価 は,設計基準対象施設としての評価と同一となる。

図 2-4 に排気筒の基礎の評価フローを示す。

			制震装	置	
検討ケース	コングリート	地盤物性	(粘性ダンパ)		備考
	阿丁1生		減衰係数	台数	
ケース1	<u> 乳 計 准 み 府</u>	hə 》准 hh 船5	 插淮店	0	基本
(工認モデル)		惊 毕 地 盈	惊毕他	8	ケース
ケース 2	乳乳甘油改由	標準地盤+σ	 插淮店	0	
(地盤物性+ σ)		(+10%, +20%) *	悰毕他	0	
ケース 3	乳乳甘油硷在	標準地盤-σ	 插 淮 庙	0	
(地盤物性- σ)		(-10%, -20%) *	惊毕他	8	
ケース 4	<u> 乳 計 准 み 府</u>	hə 》准 hh 船5	標準値	0	
(減衰係数上限)		惊 毕 地 盈	×1.3	0	
ケース 5	む 計 推 滩 砕	海 淮 北 船	標準値	7	
(減衰係数下限)	叹 訂	际中地盈	imes0.7	1	

表 2-1 材料物性の不確かさを考慮する解析ケース

注記*: VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき,地盤のS波速度Vs及び P波速度Vpの不確かさを設定する。



注記*: VI-2-2-13「排気筒の地震応答計算書」及びVI-2-2-14「排気筒の耐震性についての計算書」の結果を踏まえた評価を行う。

図 2-4 排気筒の基礎の評価フロー

2.4 適用規格·基準等

本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。

- ·原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社)日本電気協会)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・ 補-1984((社)日本電気協会)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版((社)日本 電気協会)
- ・建築基準法・同施行令
- ・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 -許容応力度設計法-((社)日本 建築学会,1999 改定)
- ・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会,2005 制定)
- ・鋼構造設計規準 -許容応力度設計法-((社)日本建築学会,2005改定)

- 3. 応力解析による評価方法
- 3.1 評価対象部位及び評価方針

排気筒の基礎の応力解析による評価対象部位は鉄塔基礎,筒身基礎及び基礎版とし, 3次元FEMモデルを用いた応力解析により評価を行う。3次元FEMモデルを用いた 応力解析にあたっては, VI-2-2-13「排気筒の地震応答計算書」により算定された荷重 の組合せを行う。応力解析による評価フローを図 3-1に示す。

Ss地震時に対する評価は、材料物性の不確かさを考慮した地震力と地震力以外の 荷重の組合せの結果、発生する応力が、原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・ 同解説((社)日本建築学会、2005制定)(以下「RC-N規準」という。)に基づ き設定した許容限界を超えないことを確認する。



注記*:材料物性の不確かさを考慮する。

図 3-1 応力解析による評価フロー

3.2 荷重及び荷重の組合せ

荷重及び荷重の組合せは、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している荷重 及び荷重の組合せを用いる。

- 3.2.1 荷重
 - (1) 固定荷重(DL)
 排気筒の基礎に作用する固定荷重として,次のものを考慮する。
 ・鉄筋コンクリート構造体(鉄塔基礎,筒身基礎及び基礎版)の自重:23.5kN/m³
 - (2) 積載荷重(P)積載物はないため,積載荷重は考慮しない。
 - (3) 地震荷重(Ss)
 - a. 慣性力(K_v)

地震時における基礎の慣性力(K_v)は、VI-2-2-13「排気筒の地震応答計算 書」から得られる基礎版上端レベル(EL 3.5m)のSs地震時の鉛直方向最大応 答加速度より算定した鉛直震度から算定する。なお、鉛直震度は材料物性の不 確かさを考慮した地震応答解析結果を用いて算定する。応力解析で考慮する Ss地震時の最大応答鉛直加速度及び鉛直震度を表 3-1に示す。

表 3-1 最大応答鉛直加速度及び鉛直震度

位置	最大応答鉛直加速度 (cm/s ²)	鉛直震度
基礎版 (EL 3.5m)	664	0.68

b. 地震時に排気筒より受ける荷重(U_s)

地震時に排気筒より受ける荷重は, VI-2-2-14「排気筒の耐震性についての計 算書」に基づき,排気筒に基準地震動Ssによる地震荷重が作用した際に,鉄 塔基礎及び筒身基礎に作用する反力を考慮する。排気筒より受ける荷重は,材 料物性の不確かさを考慮した反力を用いる。地震時に排気筒より受ける荷重を 表 3-2 に示す。 (4) 風荷重(P_k)

暴風時に排気筒より受ける荷重は、VI-2-2-14「排気筒の耐震性についての計算 書」に基づき、排気筒に風荷重が作用した際に、鉄塔基礎及び筒身基礎に作用す る反力を考慮する。暴風時に排気筒より受ける荷重を表 3-2 に示す。

なお,暴風時に排気筒より受ける荷重は地震時に排気筒より受ける荷重に包絡 されるため評価を省略する。

	れる 2 所来向より文ける何里							
作用位置				地震	時	暴風	【時	
		応力	固定荷重	固定荷重+地震荷重		固定荷重+風荷重		
				0° 方向	45°方向	0° 方向	45°方向	
		Ν	965	-2551	-2551	-816	-1964	
	C_1	Нx	206	-779	-779	-194	-522	
		Η _Y	206	-747	-747	-274	-522	
		Ν	965	4481	1752	2746	965	
<i>2</i> 4-	C_2	Нx	-206	-1191	779	-606	-147	
 述		Η _Y	206	1159	1159	686	265	
基礎		Ν	965	4481	4481	2746	3894	
ΗΥ	n/L	C ₃	H x	-206	-1191	-1191	-606	-934
		H _Y	-206	-1159	-1159	-686	-934	
	C 4	Ν	965	-2551	1752	-816	965	
		H _x	206	-779	1191	-194	265	
		Η _Y	-206	747	747	274	-147	
筒身基礎		NT.		1504	3098^{*1}	3098^{*1}	1504	1504
		IN	1524	-50^{*2}	-50^{*2}	1524	1524	
		H _x	0	-366	-342	-50	-37	
		H _Y	0	-2	-259	0	-37	
HA	化建		0	38	1408	0	694	
		$M_{\rm Y}$	0	-1991	-1976	-844	-694	

表 3-2 排気筒より受ける荷重

記号の説明

Ν	:	軸力(kN)
H _x	:	X方向水平力(kN)
$H_{\rm Y}$:	Y方向水平力(kN)
$M_{\rm X}$:	X軸まわり曲げモーメント(kN・m)
$M_{\rm Y}$:	Y軸まわり曲げモーメント(kN・m)

Z軸 H_x H_y K矢印の方向を正とする。

注記*1:鉛直方向地震荷重(下向き)を考慮する際に用いる。

*2: 鉛直方向地震荷重(上向き)を考慮する際に用いる。

*3:0°方向及び45°方向の荷重の作用方向を矢印で示す。



3.2.2 荷重の組合せ

荷重の組合せは表 3-3 による。

表 3-3 荷重の組合せ

外力の状態	荷重の組合せ
S s 地震時	DL + Ss

DL :固定荷重

Ss : 基準地震動 Ss による地震荷重

3.3 許容限界

応力解析による評価における排気筒の基礎の許容限界は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、表 3-4 及び表 3-5 のとおり設定する。また、コンクリート及び 鉄筋の許容応力度を表 3-6 及び表 3-7 に示す。

要求	機能設計上の	また しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしん しょうしん しょうしん しょうしん しょうしん しょうしん しょうしょう しょう	カロノナ	機能維持のための	許容限界
機能	性能目標	地辰刀	音D1 <u>U</u>	考え方	(評価基準値)
				部材に生じる応力	
			鉄塔基礎,	が構造強度を確保	終局耐力に対して
			筒身基礎,	するための許容限	妥当な安全裕度を
	排 冲动 库子 士	甘涎此膏制	基礎版	界を超えないこと	有する許容限界*1
	構造強度を有すること	基準地震動 S s		を確認	
			基礎地盤	最大接地圧が地盤	
				の極限支持力度を	極限支持力度*2
				超えないことを確	(9.8N/mm^2)
				認	
	機器・配管系			部材に生じる応力	
支持 機能	等の設備を支	甘淮北雲乱	鉄塔基礎,	が支持機能を維持	終局耐力に対して
	持する機能を	基 华 地 晨 動	筒身基礎,	するための許容限	妥当な安全裕度を
	損なわないこ	55	基礎版	界を超えないこと	有する許容限界*1
	2			を確認	

表 3-4 応力解析による評価における許容限界(設計基準対象施設としての評価)

注記*1:許容限界は,「RC-N規準」に基づき,終局耐力に対して妥当な裕度を有する 短期許容応力度を用いる。

*2:支持地盤に発生する接地圧に対する許容限界は、VI-2-1-3「地盤の支持性能に係 る基本方針」に基づき、岩盤の極限支持力度とする。

- <u> 衣 3 - 5</u> 応力解析による評価にわける計谷限外((里八爭叹等刈処旭,	えとしての計価)	
要求	機能設計上の	业電力	*77 /	機能維持のための	許容限界
機能	性能目標	地展力	前小小	考え方	(評価基準値)
				部材に生じる応力	
			鉄塔基礎,	が構造強度を確保	終局耐力に対して
			筒身基礎,	するための許容限	妥当な安全裕度を
	排冲的库之士	基準地震動 S s	基礎版	界を超えないこと	有する許容限界*1
_	構 道 強 度 を 有 すること			を確認	
			基礎地盤	最大接地圧が地盤	
				の極限支持力度を	極限支持力度*2
				超えないことを確	(9.8N/mm^2)
				認	
	機器・配管系			部材に生じる応力	
支持	等の設備を支	甘淮圳雪禹	鉄塔基礎,	が支持機能を維持	終局耐力に対して
	持する機能を	基 準 地震 動	筒身基礎,	するための許容限	妥当な安全裕度を
1茂 拒	損なわないこ	55	基礎版	界を超えないこと	有する許容限界*1
	2			を確認	

表 3-5 応力解析による評価における許容限界(重大事故等対処施設としての評価)

注記*1:許容限界は、「RC-N規準」に基づき、終局耐力に対して妥当な裕度を有する 短期許容応力度を用いる。

*2:支持地盤に発生する接地圧に対する許容限界は、VI-2-1-3「地盤の支持性能に係 る基本方針」に基づき、岩盤の極限支持力度とする。

表 3-6 コンクリートの許容応力度

(単位:N/mm²)

F c = 20.6	圧縮	せん断
長期	6.8	0.68
短期	13.6	1.02

表 3-7 鉄筋の許容応力度

(単位:N/mm²)

SD35	引張及び	サム断
(SD345相当)	圧縮	とた町
E Ha	215*	105
	195*	195
短期	345	345

注記*:上段はD25以下,下段はD29以上に適用する。

- 3.4 解析モデル及び諸元
 - 3.4.1 モデル化の基本方針
 - (1) 基本方針

応力解析は、3次元FEMモデルを用いた応力解析を実施する。解析には、解 析コード「MSC NASTRAN」を用いる。また、解析コードの検証及び妥 当性確認等の概要については、VI-5「計算機プログラム(解析コード)の概要」 に示す。

応力解析にあたって,鉄塔基礎及び筒身基礎をはり要素,基礎版をシェル要素 にてモデル化し,これらの構造部材を耐震評価する。

解析モデル,座標系及び応力の符号を図 3-2 に示す。

(2) 境界条件

3 次元FEMモデルの基礎版底面に,水平方向及び鉛直方向の地盤ばねを設ける。3 次元FEMモデルの水平方向及び鉛直方向の地盤ばねについては,「JEAG4601-1991 追補版」に記載の振動アドミッタンス理論に基づいて評価する。



図 3-2 解析モデル,座標系及び応力の符号

3.4.2 解析諸元

使用材料の物性値を表 3-8 及び表 3-9 に示す。

ガ 7 /士	設計基準強度	ヤング係数	ポアソン比
司的卫生	$F c (N/mm^2)$	E (N/mm ²)	ν
鉄塔基礎			
筒身基礎	20.6	2. 15×10^4	0.2
基礎版			

表 3-8 コンクリートの物性値

表 3-9 鉄筋の物性値

部位	鉄筋の種類	ヤング係数 E (N/mm ²)
鉄塔基礎 筒身基礎 基礎版	SD35 (SD345 相当)	2. 05×10^5

3.5 評価方法

3.5.1 応力解析方法

排気筒の基礎について、Ss地震時に対して3次元FEMモデルを用いた線形 解析を実施する。

(1) 荷重の組合せケース

荷重の組合せケースを表 3-10 に示す。

基礎の評価は,基礎の自重による固定荷重,上部の排気筒より受ける固定荷重 及び地震荷重を組み合せた荷重のうち,最も不利な組合せについて考慮する。

外力の状態	組合せ ケース	鉛直荷重	排気筒より受ける荷重
S s 地震時	1	1.27 • D L	U_{s} (0°) *
	2	0.73 • D L	
	3	1.27 • D L	U $_{\rm s}$ (45°) *
	4	0.73 • D L	

表 3-10 荷重の組合せケース

注記*:地震応答解析結果に基づく軸力,水平力及び曲げモーメントの最大値 を組み合わせた0°方向及び45°方向の荷重とする。 (2) 荷重の入力方法

排気筒の基礎の固定荷重及び作用する地震荷重(慣性力)については,解析モ デルの各要素の質量に応じて分配し,分布荷重として入力する。

排気筒から排気筒の基礎に作用する荷重については,筒身脚部,鉄塔脚部から の曲げモーメント,軸力及びせん断力を節点荷重として入力する。

3.5.2 断面の評価方法

排気筒の基礎について,軸力及び曲げモーメント並びに面外せん断力が,各許 容値を超えないことを確認する。

- (1) 軸力及び曲げモーメントに対する断面の評価方法
 軸力及び曲げモーメントに対する必要鉄筋量が設計配筋量を超えないことを確認する。
- (2) 面外せん断力に対する断面の評価方法

鉄塔基礎及び筒身基礎における断面の評価は「RC-N規準」の柱の評価式に 基づき評価を行う。基礎版における断面の評価は「RC-N規準」のはりの評価 式に基づき評価を行う。

面外せん断力が,次のa.及びb.に示す式を基に算定した許容面外せん断力を 超えないことを確認する。 a. 鉄塔基礎及び筒身基礎の評価

Q_A = b · j { f_s+0.5 · _w f_t · (p_w-0.002) } ここで, Q_A : 許容面外せん断力 (N) b : 断面の幅 (mm)

- j : 断面の応力中心間距離で,断面の有効せいの 7/8 の値 (mm)
- f s : コンクリートの短期許容せん断応力度で,表 3-6 に示す値 (N/mm²)
- wft : せん断補強筋の短期許容引張応力度で,表 3-7 に示す値(N/mm²)
- p_w : せん断補強筋比で,次式による。(0.002以上とする。*)

$$p_{w} = \frac{a_{w}}{b \cdot x}$$

- a_w : せん断補強筋の断面積 (mm²)
- x : せん断補強筋の間隔 (mm)
- 注記*: せん断補強筋がない領域及びせん断補強筋比が 0.002 に満たない 領域については, 第2項を0とする。
b. 基礎版の評価

Q_A = b · j { α · f_s+0.5 · _w f_t · (p_w-0.002) } ここで, Q_A : 許容面外せん断力 (N)

- b : 断面の幅 (mm)
- j : 断面の応力中心間距離で,断面の有効せいの 7/8 の値 (mm)

α : 許容せん断力の割増し係数

(2を超える場合は2,1未満の場合は1とする。また,引張軸 カが2N/mm²を超える場合は1とする。)

$$\alpha = \frac{4}{M \swarrow (Q \cdot d) + 1}$$

- M : 曲げモーメント (N・mm)
- Q : せん断力 (N)
- d : 断面の有効せい (mm)
- f s : コンクリートの短期許容せん断応力度で,表 3-6 に示す値 (N/mm²)

wft : せん断補強筋の短期許容引張応力度で,表 3-7 に示す値(N/mm²)

p_w: せん断補強筋比で,次式による。(0.002以上とする。*)

$$p_w = \frac{a_w}{b \cdot x}$$

- a_w : せん断補強筋の断面積 (mm²)
- x : せん断補強筋の間隔 (mm)

注記*:せん断補強筋がない領域については、第2項を0とする。

- 4. 評価結果
- 4.1 鉄塔基礎及び筒身基礎の評価結果

「3.5.2 断面の評価方法」に基づいた鉄塔基礎及び筒身基礎の断面の評価結果を以下に示す。また,鉄塔基礎及び筒身基礎の概略配筋図を図 4-1 に示す。

軸力及び曲げモーメントに対する必要鉄筋量及び面外せん断力が最大となる荷重の 組合せケースについての評価結果を表 4-1 に示す。

S s 地震時において,軸力及び曲げモーメントに対する必要鉄筋量及び面外せん断力が各許容値を超えないことを確認した。

表 4-1 に用いる記号の説明

- N : 軸力
- M :曲げモーメント
- b :材の幅
- D :材の全せい
- p_t :引張鉄筋比
- a_t:引張鉄筋の断面積
- Q : 検討用応力
- Q_A :許容せん断力



図 4-1 鉄塔基礎及び筒身基礎の概略配筋図

表 4-1 鉄塔基礎及び筒身基礎の評価	結果
----------------------	----

部位				軸力及び曲げモーメントの検討								せん断力の検討			
		方向	荷 重 組合せ ケース	検 討 N [*] (kN)	応力 M (kN・m)	$N \neq (b \cdot D)$ (N/mm^2)	$\frac{M / (b \cdot D^2)}{(N/mm^2)}$	p_t (%)	a_t (mm^2)	設 計 配 筋 (断面積mm ²)	必要配筋量 /設計配筋量	荷 重 組合せ ケース	Q (kN)	Q _A (kN)	Q⁄Q _A
鉄塔基礎	C	Х	2	-2284	3895	-0.365	0.249	0.132	8250	20-D29 (12840)	0.65	1	779	5304	0.15
	01	Υ	2	-2284	3735	-0.365	0.239	0.129	8063	20-D29 (12840)	0.63	1	747	5304	0.15
	C 2	Х	4	2019	3895	0.323	0.249	0.034	2125	20-D29 (12840)	0.17	1	1191	5304	0.23
		Υ	4	2019	5795	0.323	0.371	0.075	4688	20-D29 (12840)	0.37	1	1159	5304	0.22
	C ₃	Х	2	4748	5955	0.760	0. 381	0.019	1188	20-D29 (12840)	0.10	1	1191	5304	0.23
		Y	2	4748	5795	0.760	0.371	0.016	1000	20-D29 (12840)	0. 08	1	1159	5304	0.22
	G	Х	2	-2284	3895	-0.365	0.249	0.132	8250	20-D29 (12840)	0.65	3	1191	5304	0.23
	04	Υ	2	-2284	3735	-0.365	0.239	0.129	8063	20-D29 (12840)	0.63	1	747	5304	0.15
竺白甘林	工 本	Х	1	5788	3821	0.161	0.018	0.000	0	30-D29 (19260)	0.00	1	366	31640	0.02
回为	245 WE	Y	3	5788	2703	0. 161	0.013	0.000	0	30-D29 (19260)	0.00	3	259	31640	0.01

注記*:圧縮を正とする。

4.2 基礎版の評価結果

「3.5.2 断面の評価方法」に基づいた基礎版の断面の評価結果を以下に示す。また, 基礎版の概略配筋図を図 4-2 に示す。

軸力及び曲げモーメント並びに面外せん断力に対する評価において,許容値に対す る発生値の割合が最大となる要素の位置を図4-3に,評価結果を表4-2に示す。

S s 地震時において,軸力及び曲げモーメントに対する必要鉄筋量及び面外せん断 力が各許容値を超えないことを確認した。

表 4-2 に用いる記号の説明

- N : 軸力
- M :曲げモーメント
- b : 材の幅
- D :材の全せい
- p_t :引張鉄筋比
- a t : 引張鉄筋の断面積
- Q : 検討用応力
- Q_A :許容せん断力



図 4-2(1) 基礎版の概略配筋図(主筋)(単位:m)





図 4-3 要素位置(単位:m)

表 4-2 基礎版の評価結果

			軸力及び曲げモーメントの検討								せん断力の検討				
部位	要素番号	方向	荷 重 組合せ ケース	検討 N* (kN/m)	応力 M (kN·m/m)	$N \neq (b \cdot D)$ (N/mm^2)	$\frac{M \neq (b \cdot D^2)}{(N/mm^2)}$	p_t (%)	a_t (mm^2/m)	設 計 配 筋 (断面積mm ² /m)	必要配筋量 /設計配筋量	荷 重 組合せ ケース	Q (kN/m)	${f Q}_{A} \ (kN/m)$	Q/Q _A
	11	Х	1	26	193	0.017	0.086	0.024	360	D29@200 (3210)	0.12	2	104	2372	0.05
		Y	1	152	563	0. 101	0.250	0.066	990	D29@200 (3210)	0.31	2	445	2690	0.17
基礎版	12	Х	2	88	788	0.059	0.350	0.104	1560	D29@200 (3210)	0.49	3	154	1275	0.13
		Y	2	86	775	0. 057	0.344	0. 102	1530	D29@200 (3210)	0. 48	1	155	1275	0.13
	61	Х	2	2	124	0.001	0.055	0.017	255	D25@200 (2535)	0.11	2	30	1462	0.03
		Y	2	44	779	0. 029	0.346	0. 107	1605	D25@200 (2535)	0.64	2	128	1415	0.10
	92	Х	4	-394	521	-0.263	0. 232	0. 111	1665	D29@200 (3210)	0.52	2	432	2690	0.17
		Y	1	27	194	0.018	0.086	0.024	360	D29@200 (3210)	0. 12	2	102	2357	0.05

注記*:圧縮を正とする。

4.3 接地圧の評価結果

Ss地震時の最大接地圧が,基礎地盤の許容限界を超えないことを確認する。 材料物性の不確かさを考慮したSs地震時の最大接地圧は1.12N/mm²(ケース1)で あり,地盤の極限支持力度(9.8N/mm²)を超えないことを確認した。 VI-2-2-16 ガスタービン発電機建物の地震応答計算書

1.	概要 ·····	1
2.	基本方針 ·····	2
2	.1 位置	2
2	.2 構造概要	3
2	.3 解析方針 ·····	7
2	.4 適用規格・基準等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
3.	解析方法 ·····	10
3	.1 設計に用いる地震波・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
3	.2 地震応答解析モデル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
	3.2.1 水平方向	20
	3.2.2 鉛直方向 ······	28
3	.3 解析方法	33
	3.3.1 動的解析	33
	3.3.2 必要保有水平耐力	33
3	.4 解析条件	35
	3.4.1 建物・構築物の復元力特性 ······	35
	 4.2 地盤の回転ばねの復元力特性 ······ 	41
	3.4.3 材料物性の不確かさ等 ······	42
4.	解析結果 ·····	44
4	.1 動的解析	44
	4.1.1 基本ケースの地震応答解析結果	44
	4.1.2 材料物性の不確かさを考慮したケースの地震応答解析結果・・・・・・・・	66
4	.2 必要保有水平耐力 ·····	78

1. 概要

本資料は、VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」、VI-2-1-6「地震応答解析の 基本方針」及びVI-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説 明書」のうちVI-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に 関する基本方針」に基づくガスタービン発電機建物の地震応答解析について説明するも のである。

地震応答解析により算定した各種応答値は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に示す 建物・構築物及び機器・配管系の設計用地震力として用いる。また、必要保有水平耐力 については建物・構築物の構造強度の確認に用いる。

- 2. 基本方針
- 2.1 位置

ガスタービン発電機建物の設置位置を図 2-1 に示す。



図 2-1 ガスタービン発電機建物の設置位置

2.2 構造概要

ガスタービン発電機建物は、地上 2 階建の鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) の建物である。

ガスタービン発電機建物の平面寸法は、43.0m*(NS)×43.5m*(EW)である。 基礎スラブ底面からの高さは17.5mである。

ガスタービン発電機建物の基礎は厚さ 3.5m のべた基礎で, 岩盤に直接設置している。

建物に加わる地震時の水平力はすべて耐震壁に負担させている。

ガスタービン発電機建物の概略平面図及び概略断面図を図 2-2 及び図 2-3 に示す。

注記*:建物寸法は壁外面寸法とする。



(単位:m)

図 2-2(1) ガスタービン発電機建物の概略平面図(EL 47.5m*)

注記*:「EL」は東京湾平均海面(T.P.)を基準としたレベルを示す。



(単位:m)

図 2-2(2) ガスタービン発電機建物の概略平面図(EL 54.5m)



(単位:m)

図 2-2(3) ガスタービン発電機建物の概略平面図(EL 61.5m)



図 2-3(1) ガスタービン発電機建物の概略断面図(A-A断面, NS方向)



図2-3(2) ガスタービン発電機建物の概略断面図(B-B断面, EW方向)

2.3 解析方針

ガスタービン発電機建物の地震応答解析は、VI-2-1-6「地震応答解析の基本方針」 に基づいて行う。

図 2-4 にガスタービン発電機建物の地震応答解析フローを示す。

地震応答解析は、「3.1 設計に用いる地震波」及び「3.2 地震応答解析モデル」 において設定した地震応答解析モデルを用いて実施することとし、「3.3 解析方法」 及び「3.4 解析条件」に基づき、「4.1 動的解析」においては、材料物性の不確か さを考慮し、加速度、変位、せん断ひずみ、接地圧等を含む各種応答値を算定する。 「4.2 必要保有水平耐力」においては必要保有水平耐力を算定する。



エルヘ・材料物性の个唯かででも思する。

図 2-4 ガスタービン発電機建物の地震応答解析フロー

2.4 適用規格·基準等

ガスタービン発電機建物の地震応答解析において適用する規格・基準等を以下に示す。

- ・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社)日本電気協会)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・ 補-1984((社)日本電気協会)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版((社)日本 電気協会)
- ・建築基準法・同施行令
- ・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 -許容応力度設計法-((社)日本 建築学会,1999 改定)
- ・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会,2005 制定)
- ・鋼構造設計規準 -許容応力度設計法-((社)日本建築学会,2005 改定)

3. 解析方法

3.1 設計に用いる地震波

ガスタービン発電機建物の地震応答解析モデルは,建物と地盤の相互作用を評価し た建物-地盤連成モデルとする。この建物-地盤連成モデルへの入力地震動は,

VI-2-1-2「基準地震動S s 及び弾性設計用地震動S d の策定概要」に示す解放基盤表面レベルに想定する地震波を用いることとする。

基準地震動Ssの加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトルを図 3-1~図 3-4 に示す。







図 3-1(1) 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, N S 方向)







図 3-1(2) 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, N S 方向)







図 3-2(1) 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, E W 方向)







図 3-2(2) 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, E W 方向)







図 3-3(1) 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, 鉛直方向)





図 3-3(2) 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, 鉛直方向)





図 3-4(1) 加速度応答スペクトル(基準地震動 Ss)





3.2 地震応答解析モデル

地震応答解析モデルは、VI-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の解析モデルの設定方針に基づき、水平方向及び鉛直方向についてそれぞれ設定する。地震応答解析モデルの設定に用いた使用材料の物性値を表 3-1 に示す。

使用材料	ヤング係数 E (N/mm ²)	せん断 弾性係数 G (N/mm ²)	減衰定数 h (%)	備考
鉄筋コンクリート コンクリート: Fc=30.0 (N/mm ²) 鉄筋:SD345	2. 44×10^4	1.02×10^{4}	5	

表 3-1 使用材料の物性値

- 3.2.1 水平方向
 - (1) 地震応答解析モデル

水平方向の地震応答解析モデルは,地盤との相互作用を考慮し,曲げ及びせん 断剛性を考慮した質点系モデルとし,弾塑性時刻歴応答解析を行う。建物のモデ ル化は,NS方向及びEW方向それぞれについて行っている。

水平方向の地震応答解析モデルを図 3-5 に示す。

(2) 地盤ばね

基礎底面の地盤ばねについては、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG 4601-1991 追補版((社)日本電気協会)」(以下「JEAG4601-1991 追補版」という。)により、成層補正を行ったのち、振動アドミッタンス理論に基 づき求めたスウェイ及びロッキングの地盤ばねを、近似法により定数化して用い る。このうち、基礎底面のロッキング地盤ばねには、基礎浮上りによる幾何学的 非線形性を考慮する。地盤ばねの定数化の概要を図3-6に、地盤ばね定数及び減 衰係数を表3-2に示す。基礎底面ばねの評価には解析コード「ADMITHF」 を用いる。評価に用いる解析コードの検証、妥当性確認等の概要については、 VI-5「計算機プログラム(解析コード)の概要」に示す。

(3) 入力地震動

水平方向モデルへの入力地震動は,解放基盤表面で定義される基準地震動Ss から以下の手順で算定する。まず,解放基盤表面以深の地盤を1次元地盤として モデル化し,一次元波動論に基づく評価により,EL-215mの入射波を算定する。 算定した EL-215mの入射波を建物位置での地盤をモデル化した1次元地盤に入力 して一次元波動論に基づく評価を行い,建物基礎底面での地盤応答を評価して入 力地震動とする。地震応答解析に用いる地盤モデルの地盤物性値を表3-3に示す。

なお,基準地震動Ss-F1及びSs-F2に関しては,ガスタービン発電機 建物の配置に応じて方位を補正した波形を用いる。

地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図を図 3-7 に,1 次元地盤モデル を図 3-8 に,基礎底面位置(EL 44.0m)における入力地震動の加速度応答スペク トルを図 3-9 に示す。入力地震動の算定には,解析コード「SHAKE」を用い る。評価に用いる解析コードの検証,妥当性確認等の概要については,VI-5「計 算機プログラム(解析コード)の概要」に示す。





図 3-5(1) 地震応答解析モデル(NS方向)





図 3-5(2) 地震応答解析モデル(EW方向)



ばね定数: OHzのばね定数Kcで定数化

減衰係数 : 地盤-建物連成系の1次固有円振動数ω1に対応する虚部の値と原 点とを結ぶ直線の傾きCcで定数化

表 3-2 地盤ばね定数と減衰係数(水平方向)

(a) NS方向

ばね	地盤ばね	ばね定数	減衰係数				
番号	成分	Кс	Сс				
K1	底面・水平	4.32 $\times 10^8$ (kN/m)	5.33 $ imes$ 10 ⁶ (kN • s/m)				
K2	底面・回転	$3.21 \times 10^{11} (\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m/rad})$	1.26×10^9 (kN \cdot m \cdot s/rad)				

(b) EW方向

ばね	地盤ばね	ばね定数	減衰係数				
番号	成分	Кс	C c				
K1	底面・水平	4.34 \times 10 ⁸ (kN/m)	5.38×10 ⁶ (kN · s/m)				
K2	底面・回転	$3.01 \times 10^{11} (\text{kN} \cdot \text{m/rad})$	1.11×10^9 (kN \cdot m \cdot s/rad)				

図 3-6 地盤ばねの定数化の概要

同天日	S波速度	P波速度	単位体積重量	ポアソン比	せん断弾性係数	減衰定数
眉笛万	V s (m/s)	V p (m/s)	γ (kN/m ³)	ν	G ($\times 10^5 kN/m^2$)	h (%)
岩盤②	900	2100	23.0	0.388	19.0	3
岩盤③	1600	3600	24.5	0.377	64.0	3
岩盤④	1950	4000	24.5	0.344	95.1	3
岩盤⑤	2000	4050	26.0	0.339	105.9	3
岩盤⑥	2350	4950	27.9	0.355	157.9	3

表 3-3 ガスタービン発電機建物の地震応答解析に用いる地盤モデルの地盤物性値



図 3-7 地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図(水平方向)




図 3-9 入力地震動の加速度応答スペクトル(基準地震動 S s, EL 44.0m)

- 3.2.2 鉛直方向
 - (1) 地震応答解析モデル

鉛直方向の地震応答解析モデルは,地盤との相互作用を考慮し,耐震壁の軸剛 性を考慮した質点系モデルとし,弾性時刻歴応答解析を行う。

鉛直方向の地震応答解析モデルを図 3-10 に示す。

(2) 地盤ばね

基礎底面の地盤ばねについては、スウェイ及びロッキングばね定数の評価法と 同様、成層補正を行ったのち、振動アドミッタンス理論に基づき求めた鉛直ばね を近似法により定数化して用いる。地盤ばね定数及び減衰係数を表 3-4 に示す。 基礎底面ばねの評価には解析コード「ADMITHF」を用いる。評価に用いる 解析コードの検証、妥当性確認等の概要については、VI-5「計算機プログラム (解析コード)の概要」に示す。

(3) 入力地震動

鉛直方向モデルへの入力地震動は,解放基盤表面で定義される基準地震動Ss から以下の手順で算定する。まず,解放基盤表面以深の地盤を1次元地盤として モデル化し,一次元波動論に基づく評価により,EL-215mの入射波を算定する。 算定した EL-215mの入射波を建物位置での地盤をモデル化した1次元地盤に入力 して一次元波動論に基づく評価を行い,建物基礎底面での地盤応答を評価して入 力地震動とする。

地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図を図 3-11 に,1 次元地盤モデ ルを図 3-12 に,基礎底面位置(EL 44.0m)における入力地震動の加速度応答ス ペクトルを図 3-13 に示す。なお、地盤物性値は表 3-3 に示すとおりである。入 力地震動の算定には、解析コード「SHAKE」を用いる。評価に用いる解析コ ードの検証、妥当性確認等の概要については、VI-5「計算機プログラム(解析コ ード)の概要」に示す。





図 3-10 地震応答解析モデル(鉛直方向)

ばね	地盤ばね	ばね定数	減衰係数	
番号	成分	Кс	C c	
K1	底面・鉛直	9.86 $\times 10^8$ (kN/m)	1.42×10 ⁷ (kN \cdot s/m)	

表 3-4 地盤ばね定数と減衰係数(鉛直方向)

〔地震応答解析モデル〕



図 3-11 地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図(鉛直方向)







3.3 解析方法

ガスタービン発電機建物について,動的解析により応答加速度,応答変位,応答せ ん断力,応答曲げモーメント,応答軸力,応答せん断ひずみ及び接地圧を算定する。 また,静的解析により必要保有水平耐力を算定する。

ガスタービン発電機建物の地震応答解析には,解析コード「NUPP4」を用いる。 評価に用いる解析コードの検証,妥当性確認等の概要については,VI-5「計算機プロ グラム(解析コード)の概要」に示す。

3.3.1 動的解析

建物・構築物の動的解析は、VI-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の解 析方法に基づき、時刻歴応答解析により実施する。

なお,最大接地圧は,「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008 ((社)日本電気協会)」を参考に,水平応答と鉛直応答から組合せ係数法(組 合せ係数は1.0と0.4)を用いて算定する。

3.3.2 必要保有水平耐力

各層の必要保有水平耐力Qunは,次式により算定する。必要保有水平耐力算定 用の基準面は基礎スラブ上端(EL 47.5m)とする。

 $Q_{un} = D_s \cdot F_{es} \cdot Q_{ud}$

ここで,

D _s	: 各層の構造特性係数
F _{es}	: 各層の形状特性係数

地震力によって各層に生じる水平力Qudは、次式により算定する。

 $Q_{ud} = n \cdot C_i \cdot W_i$

ここで,

n	: 施設の重要度分類に応じた係数	(1.0)
---	------------------	-------

- C_i
 :第i層の地震層せん断力係数
- W_i
 :第i層が支える重量

地震層せん断力係数Ciは,次式により算定する。

$$C_{i} = Z \cdot R_{t} \cdot A_{i} \cdot C_{0}$$

ここで,

Ζ	: 地震地域係数 (1.0)
$R_{\rm t}$: 振動特性係数 (0.8)
A i	: 第 i 層の地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
C_0	:標準せん断力係数(1.0)

3.4 解析条件

3.4.1 建物・構築物の復元力特性

(1) 耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係(τ-γ関係)
 耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係(τ-γ関係)は,「JEAG
 4601-1991 追補版」に基づき,トリリニア型スケルトン曲線とする。耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係を図 3-14に示す。



図 3-14 耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係

(2) 耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係の履歴特性

耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係の履歴特性は、「JEAG4601 -1991 追補版」に基づき、最大点指向型モデルとする。耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係の履歴特性を図 3-15 に示す。



- a. 0-A 間 : 弾性範囲
- b. A-B間 : 負側スケルトンが経験した最大点に向かう。ただし, 負側最 大点が第1折点を超えていなければ, 負側第1折点に向かう。
- c. B-C間 : 負側最大点指向
- d. 各最大点は、スケルトン上を移動することにより更新される。
- e. 安定ループは面積を持たない。

図 3-15 耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係の履歴特性

(3) 耐震壁の曲げモーメントー曲率関係(M- o 関係)

耐震壁の曲げモーメントー曲率関係 (M− φ 関係) は,「JEAG4601-1991 追補版」に基づき,トリリニア型スケルトン曲線とする。耐震壁の曲げモーメン トー曲率関係を図 3-16 に示す。



- M₁ : 第1折点の曲げモーメント
- M₂ : 第2折点の曲げモーメント
- M₃ : 終局点の曲げモーメント
- φ₁ : 第1折点の曲率
- ♦ 3 : 終局点の曲率

図 3-16 耐震壁の曲げモーメントー曲率関係

(4) 耐震壁の曲げモーメントー曲率関係の履歴特性

耐震壁の曲げモーメントー曲率関係の履歴特性は、「JEAG4601-1991 追補版」に基づき、ディグレイディングトリリニア型モデルとする。耐震壁の曲 げモーメントー曲率関係の履歴特性を図 3-17 に示す。



- a. 0-A 間 : 弾性範囲
- b. A-B間 : 負側スケルトンが経験した最大点に向かう。ただし, 負側最 大点が第1折点を超えていなければ, 負側第1折点に向かう。
- c. B-C間 :負側最大点指向型で、安定ループは最大曲率に応じた等価粘 性減衰を与える平行四辺形をしたディグレイディングトリリ ニア型とする。平行四辺形の折点は、最大値から2・M₁を減 じた点とする。ただし、負側最大点が第2折点を超えていな ければ、負側第2折点を最大点とする安定ループを形成する。 また、安定ループ内部での繰り返しに用いる剛性は安定ルー プの戻り剛性に同じとする。
- d. 各最大点は、スケルトン上を移動することにより更新される。

図 3-17 耐震壁の曲げモーメントー曲率関係の履歴特性

(5) スケルトン曲線の諸数値

ガスタービン発電機建物の各耐震壁について算定したせん断及び曲げスケルトン曲線の諸数値を表 3-5~表 3-8 に示す。

EL	$ au_{1}$	$ au$ $_2$	τ ₃	γ_{1}	γ_{2}	γ_3
(m)	(N/mm^2)	(N/mm^2)	(N/mm^2)	$(\times 10^{-3})$	$(\times 10^{-3})$	$(\times 10^{-3})$
61.5~54.5	1.85	2.50	6.06	0. 181	0.543	4.00
54.5~47.5	1.91	2.58	6.15	0.188	0.563	4.00

表 3-5 せん断スケルトン曲線 ($\tau - \gamma$ 関係) (NS方向)

表 3-6 せん断スケルトン曲線 ($\tau - \gamma$ 関係) (EW方向)

EL (m)	$ au_{1}$ (N/mm ²)	$ au_2$ (N/mm ²)	$ au_{3}$ (N/mm ²)	γ_1 $(\times 10^{-3})$	γ_{2} (×10 ⁻³)	γ_{3} (×10 ⁻³)
61.5~54.5	1.85	2.50	6.11	0. 181	0.544	4.00
54. 5∼47. 5	1.91	2.58	6.13	0.188	0.562	4.00

表 3-7 曲げスケルトン曲線 (M-φ関係) (NS方向)

EL (m)	M_1 (×10 ⁶ kN·m)	${ m M}_2$ (×10 ⁶ kN·m)	M_3 (×10 ⁶ kN·m)	ϕ_1 (×10 ⁻⁶ /m)	ϕ_2 (×10 ⁻⁶ /m)	ϕ_3 (×10 ⁻⁶ /m)
61.5~54.5	2.04	4.16	6. 39	6.41	65.3	1080
54.5~47.5	6.61	15.3	24. 4	5.25	52.5	828

表 3-8 曲げスケルトン曲線 (M- φ 関係) (EW方向)

EL (m)	$\frac{M_1}{(\times 10^6 \text{ kN} \cdot \text{m})}$	M_2 (×10 ⁶ kN·m)	M_3 (×10 ⁶ kN·m)	ϕ_1 (×10 ⁻⁶ /m)	ϕ_2 (×10 ⁻⁶ /m)	ϕ_3 (×10 ⁻⁶ /m)
61.5~54.5	2.71	5.82	9.21	4.99	48.8	976
54. 5∼47. 5	6.65	13.8	20.6	5.26	48.7	974

3.4.2 地盤の回転ばねの復元力特性

地盤の回転ばねに関する曲げモーメントー回転角の関係は「JEAG4601 -1991 追補版」に基づき,浮上りによる幾何学的非線形性を考慮する。地盤の回 転ばねの曲げモーメントー回転角の関係を図 3-18 に示す。

浮上り時の地盤の回転ばねの剛性は,図 3-18 の曲線で表され,減衰係数は, 回転ばねの接線剛性に比例するものとして考慮する。



M :転倒モーメント

- M₀:浮上り限界転倒モーメント(=W・L/6)
- *θ* :回転角
- θ₀:浮上り限界回転角
- K₀:地盤の回転ばね定数(浮上り前)
- K : 地盤の回転ばね定数(浮上り後)
- W :建物総重量
- L :建物基礎幅

図 3-18 地盤の回転ばねの曲げモーメントー回転角関係

3.4.3 材料物性の不確かさ等

解析においては、「3.2 地震応答解析モデル」に示す物性値及び定数を基本ケ ースとし、材料物性の不確かさを考慮する。材料物性の不確かさを考慮した地震 応答解析は、建物応答への影響の大きい地震動に対して実施することとし、基本 ケースの地震応答解析の応答値のいずれかが最大となる地震動に対して実施する こととする。

材料物性の不確かさのうち,地盤物性については,地盤調査結果の平均値を基 に設定した数値を基本ケースとし,地盤物性の不確かさ検討にあたっては,S波 速度及びP波速度に対して標準偏差に相当するばらつき(±1σ)を考慮する。な お,建物剛性の不確かさについては,コンクリートの実強度は設計基準強度より も大きくなること及び建物剛性として考慮していない壁の建物剛性への寄与につ いては構造耐力の向上が見られることから,保守的に考慮しない。

材料物性の不確かさを考慮する地震応答解析ケースを表 3-9 に,地盤物性の不 確かさを考慮した解析用地盤物性値を表 3-10 に示す。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
検討ケース	コンクリート 剛性	地盤物性	備考
ケース 1 (工認モデル)	設計基準強度	標準地盤	基本ケース
ケース 2 (地盤物性+σ)	設計基準強度	標準地盤+σ (+10%, +20%) *	
ケース 3 (地盤物性-σ)	設計基準強度	標準地盤-σ (-10%, -20%) *	
ケース 4 (積雪)	設計基準強度	標準地盤	積雪荷重との 組合せを考慮

表 3-9 材料物性の不確かさを考慮する地震応答解析ケース

注記*: VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき,地盤のS波速度 V s 及びP波速度V p の不確かさを設定する。

表 3-10 地盤物性の不確かさを考慮した解析用

网来旦	地盤のS波速度 V s (m/s)				
眉笛万	基本ケース	+ σ 相当	-σ相当		
岩盤②	900	1080	720		
岩盤③	1600	1760	1440		
岩盤④	1950	2145	1755		
岩盤(5)	2000	2200	1800		
岩盤⑥	2350	2585	2115		

(a) S 波速度

(b) P 波速度

网来旦	地盤のP波速度 Vp(m/s)				
眉笛万	基本ケース	+ σ 相当	-σ相当		
岩盤②	2100	2520	1680		
岩盤③	3600	3960	3240		
岩盤④	4000	4400	3600		
岩盤(5)	4050	4455	3645		
岩盤⑥	4950	5445	4455		

4. 解析結果

4.1 動的解析

本資料においては,代表として,基準地震動Ssの基本ケースの地震応答解析結果 を示す。

- 4.1.1 基本ケースの地震応答解析結果
 - (1) 固有值解析結果

基本ケースの地震応答解析モデルの固有値解析結果(固有周期,固有振動数及 び刺激係数)を表 4-1 に示す。刺激関数図を図 4-1~図 4-3 に示す。

なお,刺激係数は,モードごとに固有ベクトルの最大値を1に規準化して得ら れる値を示す。

(2) 地震応答解析結果

基準地震動Ssによる最大応答値を図4-4~図4-14及び表4-2~表4-14 に示す。また,基準地震動Ssに対する最大応答値を図4-15~図4-18の耐震 壁のスケルトン曲線上にプロットして示す。

接地率を表 4-15 に示す。

表 4-1 固有值解析結果

次数	固有周期 固有振動 (s) (Hz)		刺激係数*	備考
1	0.080	12.52	1.587	建物一地盤連成1次
2	0.044	22.86	-0.624	

(a) NS方向

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数*	備考
1	0.082	12.16	1.538	建物一地盤連成1次
2	0.043	23.02	-0.551	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数*	備考
1	0.046	21.96	1.354	建物一地盤連成1次
2	0.020	49.39	-0.405	

注記*:モードごとに固有ベクトルの最大値を1に規準化して得られる刺激係数を示す。



1次 モード

2次 モード

図 4-1 刺激関数図 (NS方向)



1次 モード

2次 モード

図 4-2 刺激関数図 (EW方向)



1次 モード

2次 モード

図 4-3 刺激関数図(鉛直方向)



図 4-4 最大応答加速度(基準地震動 S s, N S 方向)

表 4-2 最大応答加速度一覧(基準地震動 S s, N S 方向)

	EL	質点		最大応答加速度 (cm/s ²)							
	(m)	番号	Ss-D	Ss-F1	Ss-F2	Ss-N1	Ss-N2NS	Ss-N2EW	最大値		
	61.5	1	1990	1854	1555	944	1194	1222	1990		
ſ	54.5	2	1281	1164	939	694	707	769	1281		
	47.5	3	927	700	626	631	532	571	927		

注:ハッチングはSs-D~Ss-N2EWの最大応答値のうち最も大きい値を表示。



図 4-5 最大応答変位(基準地震動 S s, N S 方向)

表 4-3 最大応答変位一覧(基準地震動 S s, N S 方向)

EL	質点		最大応答変位 (mm)							
(m)	番号	Ss-D	Ss-F1	Ss-F2	Ss-N1	Ss-N2NS	Ss-N2EW	最大値		
61.5	1	3.09	2.69	2.14	1.58	1.69	1.71	3.09		
54.5	2	1.91	1.59	1.22	1.01	1.07	1.06	1.91		
47.5	3	0.99	0.81	0.66	0.60	0.58	0.58	0.99		

注:ハッチングはSs-D~Ss-N2EWの最大応答値のうち最も大きい値を表示。



図 4-6 最大応答せん断力(基準地震動 Ss, NS方向)

表 4-4 最大応答せん断力一覧(基準地震動 S s, N S 方向)

EL	要素	最大応答せん断力 (×10 ⁴ kN)							
(m)	番号	Ss-D	Ss-F1	Ss-F2	Ss-N1	Ss-N2NS	Ss-N2EW	最大値	
61.5~54.5	1	12.2	11.4	9.55	5.79	7.31	7.51	12.2	
54.5~47.5	2	24.8	23.0	18.5	12.7	14.3	14.5	24.8	

注:ハッチングはSs-D~Ss-N2EWの最大応答値のうち最も大きい値を表示。



図 4-7 最大応答曲げモーメント(基準地震動 Ss, NS方向)

表 4-5 最大応答曲げモーメント一覧(基準地震動 Ss, NS方向)

EL	要素		最大応答曲げモーメント ($ imes 10^5$ kN·m)								
(m)	番号	Ss-D	Ss-F1	Ss-F2	Ss-N1	Ss-N2NS	Ss-N2EW	最大値			
61 5~54 5	1	2.63	1.70	1.77	1.02	1.93	1.98	2.63			
01.0 - 54.5	1	10.5	9.57	8.33	4.83	6.25	7.06	10.5			
54 50,47 F	9	13.4	12.0	10.7	5.81	8.28	9.32	13.4			
54. 5* • 47. 5	2	29.1	28.1	23.1	14.2	17.8	17.5	29.1			

注:ハッチングはSs-D~Ss-N2EWの最大応答値のうち最も大きい値を表示。

表 4-6	最大応答せん断ひずみ一覧	(基準地震動 S s,	NS方向)
-------	--------------	-------------	-------

EL	L 要素		最大応答せん断ひずみ (×10 ⁻³)									
(m)	番号	Ss-D	Ss-F1	Ss-F2	Ss-N1	Ss-N2NS	Ss-N2EW	最大値				
61.5~54.5	1	0.14	0.13	0.11	0.07	0.08	0.09	0.14				
54.5~47.5	2	0.11	0.11	0.08	0.06	0.07	0.07	0.11				

注:ハッチングはSs-D~Ss-N2EWの最大応答値のうち最も大きい値を表示。





図 4-8 最大応答加速度(基準地震動 S s, E W 方向)

表 4-7 最大応答加速度一覧(基準地震動 S s, E W 方向)

EL	質点		最大応答加速度(cm/s ²)							
(m)	番号	Ss-D	Ss-F1	Ss-F2	Ss-N1	Ss-N2NS	Ss-N2EW	最大値		
61.5	1	2022	1326	1529	957	1160	1176	2022		
54.5	2	1395	890	996	727	773	839	1395		
47.5	3	909	648	908	629	529	582	909		

注:ハッチングはSs-D~Ss-N2EWの最大応答値のうち最も大きい値を表示。



図 4-9 最大応答変位(基準地震動 S s, E W 方向)

表 4-8 最大応答変位一覧(基準地震動 S s, E W 方向)

EL	質点		最大応答変位 (mm)							
(m)	番号	Ss-D	Ss-F1	Ss-F2	Ss-N1	Ss-N2NS	Ss-N2EW	最大値		
61.5	1	3.14	2.16	2.33	1.67	1.77	1.91	3.14		
54.5	2	2.12	1.44	1.50	1.15	1.18	1.28	2.12		
47.5	3	0.97	0.65	0.80	0.59	0.57	0.59	0.97		

注:ハッチングはSs-D~Ss-N2EWの最大応答値のうち最も大きい値を表示。



図 4-10 最大応答せん断力(基準地震動 Ss, EW方向)

表 4-9 最大応答せん断力一覧(基準地震動 S s, E W 方向)

EL	要素		最大応答せん断力 (×10 ⁴ kN)							
(m)	番号	Ss-D	Ss-F1	Ss-F2	Ss-N1	Ss-N2NS	Ss-N2EW	最大値		
61.5~54.5	1	12.4	8.13	9.39	5.88	7.09	7.22	12.4		
54.5~47.5	2	24.7	17.0	19.0	13.1	14.8	15.4	24.7		

注:ハッチングはSs-D~Ss-N2EWの最大応答値のうち最も大きい値を表示。



図 4-11 最大応答曲げモーメント(基準地震動 Ss, EW方向)

表 4-10 最大応答曲げモーメント一覧(基準地震動 Ss, EW方向)

EL	要素	最大応答曲げモーメント ($ imes 10^5$ kN·m)							
(m)	番号	Ss-D	Ss-F1	Ss-F2	Ss-N1	Ss-N2NS	Ss-N2EW	最大値	
61.5~54.5	1	3.51	1.62	2.07	1.31	2.42	2.37	3.51	
	1	11.3	6.99	8.38	4.94	6.35	6.44	11.3	
54. 5~47. 5	9	14.2	8.73	10.7	5.98	8.54	8.73	14.2	
	2	30.6	20.3	23.5	14.8	18.3	18.1	30.6	

注:ハッチングはSs-D~Ss-N2EWの最大応答値のうち最も大きい値を表示。

表 4-11 最大応答せん断ひずみ一覧	(基準地震動 S s,	EW方向)
---------------------	-------------	-------

EL	要素	最大応答せん断ひずみ(×10 ⁻³)							
	(m)	番号	Ss-D	Ss-F1	Ss-F2	Ss-N1	Ss-N2NS	Ss-N2EW	最大値
	61.5~54.5	1	0.12	0.08	0.09	0.06	0.07	0.07	0.12
	54.5~47.5	2	0.15	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	0.15

注:ハッチングはSs-D~Ss-N2EWの最大応答値のうち最も大きい値を表示。





図 4-12 最大応答加速度(基準地震動 S s, 鉛直方向)

表 4-12 最大応答加速度一覧(基準地震動 S s, 鉛直方向)

EL	質点	最大応答加速度(cm/s ²)							
(m)	番号	Ss-D	Ss-F1	Ss-F2	Ss-N1	Ss-N2	最大値		
61.5	1	795	455	564	376	716	795		
54.5	2	667	422	516	357	618	667		
47.5	3	594	362	452	327	560	594		

注:ハッチングはSs-D~Ss-N2の最大応答値のうち最も大きい値を表示。



図 4-13 最大応答変位(基準地震動 S s, 鉛直方向)

表 4-13 最大応答変位一覧(基準地震動 S s, 鉛直方向)

EL	質点	最大応答変位 (mm)							
(m)	番号	Ss-D	Ss-F1	Ss-F2	Ss-N1	Ss-N2	最大値		
61.5	1	0.35	0.21	0.26	0.20	0.29	0.35		
54.5	2	0.28	0.17	0.22	0.16	0.24	0.28		
47.5	3	0.20	0.13	0.16	0.12	0.17	0.20		

注:ハッチングはSs-D~Ss-N2の最大応答値のうち最も大きい値を表示。



図 4-14 最大応答軸力(基準地震動 S s, 鉛直方向)

表 4-14 最大応答軸力一覧(基準地震動 S s, 鉛直方向)

EL	要素	最大応答軸力 (×10 ⁴ kN)							
(m)	番号	Ss-D	Ss-F1	Ss-F2	Ss-N1	Ss-N2	最大値		
61.5~54.5	1	4.91	2.82	3.49	2.33	4.43	4.91		
54.5~47.5	2	11.3	6.96	8.61	5.90	10.7	11.3		

注:ハッチングはSs-D~Ss-N2の最大応答値のうち最も大きい値を表示。



図 4-15 せん断スケルトン曲線上の最大応答値 (基準地震動Ss,NS方向)


図 4-16 せん断スケルトン曲線上の最大応答値 (基準地震動Ss, EW方向)



図 4-17 曲げスケルトン曲線上の最大応答値 (基準地震動 S s, N S 方向)



図 4-18 曲げスケルトン曲線上の最大応答値 (基準地震動Ss, EW方向)

		(a) NS方向		
基準地震動 S s	最大接地圧	最大転倒 モーメント	浮上り限界転倒 モーメント	最小接地率 (%)
	$(\times 10^3 \mathrm{kN/m^2})$	$(imes 10^6 \mathrm{kN} \cdot \mathrm{m})$	$(\times 10^6 \mathrm{kN} \cdot \mathrm{m})$	
Ss-D	0.481	4.24	3.29	85.5
S s - F 1	0.455	4.04	3.29	88.6
S s - F 2	0.418	3.29	3.29	99.9
S s - N 1	0.338	2.14	3.29	100
S s – N 2 N S	0.386	2.60	3. 29	100
S s - N 2 E W	0.378	2.49	3.29	100

表 4-15 基準地震動 Ssによる地震応答解析結果に基づく接地率

(b) EW方向

				-
甘淮北索乱	是十埣地工	最大転倒	浮上り限界転倒	具小坛地玄
本平地長 <u>勤</u>	取八好地儿	モーメント	モーメント	取小按地平
55	$(\times 10^3 {\rm kN/m^2})$	$(imes 10^6 { m kN} \cdot { m m})$	$(imes 10^6 { m kN} \cdot { m m})$	(70)
S s - D	0.491	4.21	3.15	83.0
S s - F 1	0.397	2.96	3.15	100
S s - F 2	0.427	3.32	3.15	97.2
S s - N 1	0.346	2.20	3.15	100
S s - N 2 N S	0.396	2.67	3.15	100
S s - N 2 E W	0.394	2.66	3.15	100

- 4.1.2 材料物性の不確かさを考慮したケースの地震応答解析結果
 - (1) 地震応答解析結果
 基準地震動Ssによる最大応答値を表4-16~表4-26に示す。

		最大応答加速度(cm/s ²)			
EL (m)	質点 番号		Ss	-D	
(iii)	E	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4
61.5	1	1990	1985	1907	1996
54.5	2	1281	1293	1304	1281
47.5	3	927	895	915	926

表 4-16 最大応答加速度一覧表(基準地震動 S s, N S 方向)

ケース3:地盤物性-σ,ケース4:積雪

	FF 1.	最大応答変位 (mm)			
EL (m)	質点 番号		Ss	-D	
(III)	ШŊ	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4
61.5	1	3.09	2.81	3.40	3.10
54.5	2	1.91	1.66	2.24	1.91
47.5	3	0.99	0.76	1.34	0. 99

表 4-17 最大応答変位一覧表(基準地震動 S s, N S 方向)

ケース3:地盤物性-σ,ケース4:積雪

EL (m)					
	要素 番号		Ss	-D	
		ケース1	ケース2	ケース3	ケース4
61.5~54.5	1	12.2	12.2	11.7	12.4
54.5~47.5	2	24.8	24.9	23.8	24.9

表 4-18 最大応答せん断力一覧表(基準地震動 Ss, NS方向)

		最大応答曲げモーメント (×10 ⁵ kN・m)				
EL (m)	要素 番号		Ss	-D		
(m)		ケース1	ケース2	ケース3	ケース4	
61 50,54 5	1	2.63	2.77	2.49	2.67	
61.5~54.5		10.5	10.2	10.4	10.7	
54.5~47.5	2	13.4	12.7	13.8	13.6	
		29.1	28.7	28.4	29.2	

表 4-19 最大応答曲げモーメント一覧表(基準地震動 Ss, NS方向)

		最大応答加速度(cm/s ²)			
EL (m)	質点 番号		Ss	-D	
(iii)	E	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4
61.5	1	2022	2069	1896	2024
54.5	2	1395	1402	1398	1399
47.5	3	909	888	885	906

表 4-20 最大応答加速度一覧表(基準地震動 S s, E W 方向)

ケース3:地盤物性-σ,ケース4:積雪

	FF 1.	最大応答変位(mm)			
EL (m)	質点 悉号		Ss	-D	
(111)	ШŊ	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4
61.5	1	3.14	2.89	3.46	3.15
54.5	2	2.12	1.90	2.46	2.12
47.5	3	0.97	0.75	1.34	0.97

表 4-21 最大応答変位一覧表(基準地震動 S s, E W 方向)

ケース3:地盤物性-σ,ケース4:積雪

EL (m)		最大	応答せん関	所力(×10	⁴ kN)	
	要素 番号	要素				
		ケース1	ケース2	ケース3	ケース4	
61.5~54.5	1	12.4	12.7	11.7	12.5	
54.5~47.5	2	24.7	24.9	24.9	25.0	

表 4-22 最大応答せん断力一覧表(基準地震動 Ss, EW方向)

		最大応答曲げモーメント (×10 ⁵ kN·m)				
EL (m)	要素 悉号		Ss	-D		
(m)	⊞ .3	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4	
61 50.54 5	1	3.51	3.52	3.20	3.57	
61. 5~54. 5		11.3	11.1	11.0	11.5	
E4 E2 47 E	2	14.2	13.7	14.6	14.4	
54. 5, 047. 5		30.6	30.5	29.8	30.8	

表 4-23 最大応答曲げモーメント一覧表(基準地震動 Ss, EW方向)

		最大応答加速度(cm/s ²)				
EL (m)	質点 番号		Ss	-D		
(iii)	ШŊ	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4	
61.5	1	795	837	901	795	
54.5	2	667	628	674	667	
47.5	3	594	539	597	594	

表 4-24 最大応答加速度一覧表(基準地震動 S s, 鉛直方向)

ケース3:地盤物性-σ,ケース4:積雪

		最大応答変位			
EL (m)	質点 悉号		Ss	-D	
(111)	ШŊ	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4
61.5	1	0.35	0.31	0.39	0.35
54.5	2	0.28	0.24	0.33	0.28
47.5	3	0.20	0.16	0.25	0.20

表 4-25 最大応答変位一覧表(基準地震動 S s,鉛直方向)

ケース3:地盤物性-σ,ケース4:積雪

		最	大応答軸力	$\times 10^4$ l	KN)
EL (m)	要素 番号		Ss	-D	
	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4	
61.5~54.5	1	4.91	5.15	5.55	4.96
54.5~47.5	2	11.3	11.1	11.3	11.4

表 4-26 最大応答軸力一覧表(基準地震動 S s, 鉛直方向)

4.2 必要保有水平耐力

「3.3 解析方法」による解析方法で算定した必要保有水平耐力Qunを表 4-27 及び表 4-28, 図 4-19 及び図 4-20 に示す。

EL	構造特性係数	形状特性係数	必要保有水平耐力	
(m)	D _s	F _{es}	Q_{un} (×10 ³ kN)	
$61.5 \sim 54.5$	0.55	1.00	37.26	
54.5~47.5	0.55	1.00	70.20	

表 4-27 必要保有水平耐力(NS方向)



図 4-19 必要保有水平耐力(NS方向)

EL	構造特性係数	形状特性係数	必要保有水平耐力		
(m)	D _s	F _{es}	Q_{un} (×10 ³ kN)		
$61.5 \sim 54.5$	0.55	1.00	35.30		
54.5~47.5	0.55	1.20	84.24		

表 4-28 必要保有水平耐力(EW方向)



図 4-20 必要保有水平耐力(EW方向)

VI-2-2-17 ガスタービン発電機建物の耐震性についての計算書

1.	概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.	基本方針 ·····	2
2	.1 位置	2
2	.2 構造概要 ·····	3
2	.3 評価方針 ·····	7
2	.4 適用規格・基準等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
3.	地震応答解析による評価方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
4.	応力解析による評価方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
4	.1 評価対象部位及び評価方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
4	.2 荷重及び荷重の組合せ ······	13
	4.2.1 荷重	13
	4.2.2 荷重の組合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
4	.3 許容限界	17
4	.4 解析モデル及び諸元	19
	4.4.1 モデル化の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
	4.4.2 解析諸元 ······	20
4	.5 評価方法	21
	4.5.1 応力解析方法 ······	21
	4.5.2 断面の評価方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
5.	地震応答解析による評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
5	.1 耐震壁のせん断ひずみの評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
5	- 遊流二·	28
5	- - 3 保有水平耐力の評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
6.	応力解析による評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
.		00

1. 概要

本資料は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、ガスタービン発電機建物の地震時の構造強度及び機能維持の確認について説明するものであり、地震応答解析による評価 及び応力解析による評価により行う。

ガスタービン発電機建物は,重大事故等対処施設において「常設耐震重要重大事故防止 設備及び常設重大事故緩和設備の間接支持構造物」に分類される。

以下,「常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備の間接支持構造物」 としての分類に応じた耐震評価を示す。

なお、ガスタービン発電機建物に内包するガスタービン駆動補機に関して、仮想的に回転体の損壊を想定しても、ケーシング板厚はタービンミサイルの防護上必要な板厚を上回ることから、損壊した回転体がケーシングを貫通することなくケーシング内部に留まるため、タービンミサイルは発生しない設計としている。仮想的損壊時のミサイル評価結果は、 VI-1-1-10「発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する説明書」にて実施する。

- 2. 基本方針
- 2.1 位置

ガスタービン発電機建物の設置位置を図 2-1 に示す。



図 2-1 ガスタービン発電機建物の設置位置

2.2 構造概要

ガスタービン発電機建物は、地上2階建の鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)の 建物である。

ガスタービン発電機建物の平面寸法は、43.0m*(NS)×43.5m*(EW)である。基 礎スラブ底面からの高さは17.5mである。

ガスタービン発電機建物の基礎は厚さ 3.5m のべた基礎で, 岩盤に直接設置している。 建物に加わる地震時の水平力はすべて耐震壁に負担させている。

ガスタービン発電機建物の概略平面図及び概略断面図を図 2-2 及び図 2-3 に示す。

注記*:建物寸法は壁外面寸法とする。



(単位:m)

図 2-2(1) ガスタービン発電機建物の概略平面図 (EL 47.5m*)

注記*:「EL」は東京湾平均海面(T.P.)を基準としたレベルを示す。



(単位:m)

図 2-2(2) ガスタービン発電機建物の概略平面図(EL 54.5m)



図 2-2(3) ガスタービン発電機建物の概略平面図(EL 61.5m)



図 2-3(1) ガスタービン発電機建物の概略断面図(A-A断面, NS方向)



図2-3(2) ガスタービン発電機建物の概略断面図(B-B断面, EW方向)

2.3 評価方針

ガスタービン発電機建物は,重大事故等対処施設において「常設耐震重要重大事故防 止設備及び常設重大事故緩和設備の間接支持構造物」に分類される。

ガスタービン発電機建物の評価においては,基準地震動Ssによる地震力に対する評価(以下「Ss地震時に対する評価」という。)及び保有水平耐力の評価を行うこととし、それぞれの評価は、VI-2-2-16「ガスタービン発電機建物の地震応答計算書」の結果を踏まえたものとする。ガスタービン発電機建物の評価は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、地震応答解析による評価においては耐震壁のせん断ひずみ、接地圧及び保有水平耐力の評価を、応力解析による評価においては基礎スラブの断面の評価を行うことで、ガスタービン発電機建物の地震時の構造強度及び機能維持の確認を行う。評価にあたっては、材料物性の不確かさを考慮する。表 2-1 に材料物性の不確かさを考慮する。表 2-1 に材料物性の不確かさを考慮する。表 2-1 に材料物性の不確かさを

図 2-4 にガスタービン発電機建物の評価フローを示す。

検討ケース	コンクリート 剛性	地盤物性	備考	
ケース 1 (工認モデル)	設計基準強度	標準地盤	基本ケース	
ケース 2 (地盤物性+σ)	設計基準強度	標準地盤+σ (+10%, +20%) *		
ケース 3 (地盤物性-σ)	設計基準強度	標準地盤-σ (-10%, -20%) *		
ケース 4 (積雪)	設計基準強度	標準地盤	積雪荷重との 組合せを考慮	

表 2-1 材料物性の不確かさを考慮する解析ケース

注記*: VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき、地盤のS波速度Vs

及びP波速度Vpの不確かさを設定する。



注記*: VI-2-2-16「ガスタービン発電機建物の地震応答計算書」の結果を踏まえた評価を 行う。

図 2-4 ガスタービン発電機建物の評価フロー

2.4 適用規格·基準等

本評価において、適用する規格・基準等を以下に示す。

- ・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社)日本電気協会)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・ 補-1984((社)日本電気協会)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版((社)日本 電気協会)
- ・建築基準法・同施行令
- ・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 -許容応力度設計法-((社)日本建築学会,1999 改定)
- ・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会,2005 制定)
- ・鋼構造設計規準 -許容応力度設計法-((社)日本建築学会,2005改定)
- ・発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格((社)日本機械学 会, 2003)
- ・2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書(国土交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所)

3. 地震応答解析による評価方法

ガスタービン発電機建物の構造強度については、VI-2-2-16「ガスタービン発電機建物 の地震応答計算書」に基づき、材料物性の不確かさを考慮した耐震壁の最大応答せん断ひ ずみ及び最大接地圧が許容限界を超えないこと並びに保有水平耐力が必要保有水平耐力 に対して妥当な安全余裕を有することを確認する。

また,支持機能の維持については, Ⅵ-2-2-16「ガスタービン発電機建物の地震応答計 算書」に基づき,材料物性の不確かさを考慮した耐震壁の最大応答せん断ひずみが許容限 界を超えないことを確認する。

地震応答解析による評価におけるガスタービン発電機建物の許容限界は, VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき,表 3-1 のとおり設定する。

表 3-1 地震応答解析による評価における許容限界

要求 機能	機能設計上の 性能目標	地震力	部位	機能維持の ための考え方	許容限界 (評価基準値)
構造強度を有 すること	基準地震動 S s -	耐震壁*1	最大応答せん断ひ ずみが構造強度を 確保するための許 容限界を超えない ことを確認	せん断ひずみ 2.0×10 ⁻³	
		基礎地盤	最大接地圧が地盤 の支持力度を超え ないことを確認	極限支持力度* ² (3.9×10 ³ kN/m ²)	
		保有 水平耐力	構造物 全体	保有水平耐力が必 要保有水平耐力に 対して妥当な安全 余裕を有すること を確認	必要保有 水平耐力
支持 機能* ³	機器・配管系 等の設備を支 持する機能を 損なわないこ と	基準地震動 S s	耐震壁*1	最大応答せん断ひ ずみが支持機能を 維持するための許 容限界を超えない ことを確認	せん断ひずみ 2.0×10 ⁻³

(重大事故等対処施設としての評価)

注記*1:建物全体としては,耐震壁で地震力を全て負担する構造となっており,剛性の高 い耐震壁の変形に追従する柱,はり,間仕切壁等の部材の層間変形は十分小さい こと,また,全体に剛性の高い構造となっており複数の耐震壁間の相対変形が小 さく床スラブの変形が抑えられることから,各層の耐震壁の最大応答せん断ひず みが許容限界を満足していれば,建物・構築物に要求される機能は維持される。

*2:支持地盤に発生する接地圧に対する許容限界は、VI-2-1-3「地盤の支持性能に係 る基本方針」に基づき、岩盤の極限支持力度とする。

*3:「支持機能」の確認には、「内包する設備に対する波及的影響の確認」が含まれる。

- 4. 応力解析による評価方法
- 4.1 評価対象部位及び評価方針

ガスタービン発電機建物の応力解析による評価対象部位は,基礎スラブとし,Ss地 震時に対して以下の方針に基づき評価を行う。

Ss地震時に対する評価は、3次元FEMモデルを用いた弾性応力解析によることとし、地震力と地震力以外の荷重の組合せの結果、発生する応力が「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会、2005制定)」(以下「RC-N 規準」という。)に基づき設定した許容限界を超えないことを確認する。

3次元FEMモデルを用いた弾性応力解析にあたっては, VI-2-2-16「ガスタービン発 電機建物の地震応答計算書」より得られた結果を用いて,荷重の組合せを行う。応力解 析による評価フローを図4-1に示す。



注記*:材料物性の不確かさを考慮する。

図 4-1 応力解析による評価フロー

4.2 荷重及び荷重の組合せ

荷重及び荷重の組合せは、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している荷重及 び荷重の組合せを用いる。

- 4.2.1 荷重
 - (1) 固定荷重及び積載荷重固定荷重及び積載荷重は,建物自重,機器,配管等の重量を考慮する。
 - (2) 地震荷重

水平地震力及び鉛直地震力は,基準地震動Ssに対する地震応答解析より算定される動的地震力及び軸力係数より設定する。このとき,基準地震動Ssに対する地 震応答解析より算定される動的地震力及び軸力係数は, VI-2-2-16「ガスタービン 発電機建物の地震応答計算書」に基づき,材料物性の不確かさを考慮して設定する。 地震荷重を表 4-1~表 4-3 に示す。

表 4-1 水平地震荷重(せん断力)

立[7] (士	せん断力 (×10 ³ kN)	
市 1 <u>火</u>	S s	
耐震壁(₆ 1 通り)	76.9	
耐震壁(₆ 3 通り)	51.3	
耐震壁(₆ 5 通り)	50.8	
耐震壁(₆ 7 通り)	76.2	

(a) NS方向

(b) EW方向

*77 /++	せん断力(×10 ³ kN)
市) 11/2	S s
耐震壁(_G A 通り)	48.1
耐震壁(_c C 通り)	102
耐震壁(GE 通り)	20.1
耐震壁(_c F 通り)	92.4

表 4-2 水平地震荷重(曲げモーメント)

立17 / 六	曲げモーメント (×10 ⁴ kN・m)	
市 1立	S s	
耐震壁(₆ 1 通り)	73.5	
耐震壁(₆ 3 通り)	71.1	
耐震壁(65 通り)	76.1	
耐震壁(₆ 7 通り)	79.3	

(a) NS方向

(b) EW方向

	曲げモーメント (×10 ⁴ kN・m)
口 11 11	S s
耐震壁(GA 通り)	65.9
耐震壁(_G C 通り)	139
耐震壁(cE 通り)	31.6
耐震壁(_c F 通り)	92.6

表 4-3 鉛直地震荷重(軸力係数)

7217 / 1-1-	軸力係数	
	S s	
上部構造物	0.72	
基礎スラブ	0.58	
4.2.2 荷重の組合せ

荷重の組合せを表 4-4 に示す。

	外力の状態	荷重の組合せ
	S s 地震時	G + P + S s
G	:固定荷重	
Р	: 積載荷重	
S s	: 地震荷重	

表 4-4 荷重の組合せ

4.3 許容限界

応力解析による評価におけるガスタービン発電機建物の基礎スラブの許容限界は, VI -2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき,表4-5のとおり設定する。

また、表4-6及び表4-7にコンクリート及び鉄筋の許容応力度を示す。

表 4-5 応力解析による評価における許容限界

(重大事故等対処施設としての評価)

要求 機能	機能設計上の 性能目標	地震力	部位	機能維持の ための考え方	許容限界 (評価基準値)
	構造強度を有 すること	基準地震動 S s	基礎スラブ	部材に生じる応力 が構造度を確保 するための許容限 界を超えないこと を確認	「RC-N規準」 に基づく 終局耐力*1
支持 機能* ²	機器・配管系 等の設備を支 持する機能を 損なわないこ と	基準地震動 S s	基礎スラブ	部材に生じる応力 が支持機能を維持 するための許容限 界を超えないこと を確認	「RC-N規準」 に基づく 終局耐力* ¹

注記*1:曲げモーメントに対する評価については、「平 12 建告第 2464 号」に基づき、鉄筋の基準強度を 1.1 倍とする。せん断力に対する評価については、短期許容応力度を適用する。

^{*2:「}支持機能」の確認には、「内包する設備に対する波及的影響の確認」が含まれる。

表 4-6 コンクリートの短期許容応力度

(単位:N/mm²)

設計基準強度 F c	圧縮	せん断
30.0	20.0	1.18

表 4-7 鉄筋の許容応力度

(単位:N/mm²)

種別	引張及び圧縮	せん断
SD345	345*	345

注記*:設計に用いる材料強度は「平12 建告第2464 号」に基づき, 短期許容応力度を1.1 倍して算定する。

- 4.4 解析モデル及び諸元
 - 4.4.1 モデル化の基本方針
 - (1) 基本方針

応力解析は、3 次元FEMモデルを用いた弾性応力解析とする。解析には、解析 コード「MSC NASTRAN」を用いる。また、解析コードの検証及び妥当性 確認等の概要については、VI-5「計算機プログラム(解析コード)の概要」に示す。 基礎スラブについては、EL 44.0m~EL 47.5mをモデル化する。上部構造につい ては、EL 47.5m~EL 61.5mの耐震壁及び一部間仕切壁をモデル化し、剛性を考慮 する。なお、間仕切壁については、耐震壁と連続し、同等の厚さを有する壁の剛性 を考慮する。基礎スラブの解析モデルを図 4-2 に示す。

(2) 使用要素

解析モデルに使用するFEM要素は,基礎スラブについてはシェル要素とする。 また,基礎スラブより立ち上がっている壁については,EL 47.5m~EL 61.5m をは り要素として剛性を考慮する。解析モデルの節点数は1248,要素数は1349 である。

(3) 境界条件

3次元FEMモデルの基礎スラブ底面に、VI-2-2-16「ガスタービン発電機建物の 地震応答計算書」に示す地盤ばねを離散化して、水平方向及び鉛直方向のばねを設 ける。3次元FEMモデルの水平方向のばねについては、地震応答解析モデルのス ウェイばねを、鉛直方向のばねについては、地震応答解析モデルのロッキングばね を基に設定を行う。

なお,基礎スラブ底面の地盤ばねについては,引張力が発生したときに浮上りを 考慮する。



図 4-2 基礎スラブの解析モデル図

使用材料の物性値を表 4-8 に示す。

コンクリートの 設計基準強度 F c (N/mm ²)	ヤング係数 E (N/mm²)	ポアソン比 v
30.0	2. 44×10^4	0.2

表 4-8 使用材料の物性値

^{4.4.2} 解析諸元

4.5 評価方法

4.5.1 応力解析方法

ガスタービン発電機建物の基礎スラブについて,Ss地震時に対して3次元FE Mモデルを用いた弾性応力解析を実施する。

(1) 荷重ケース

Ss地震時の応力は、次の荷重を組み合わせて求める。

 G
 :固定荷重

 P
 :積載荷重

 S s s s N
 :S \rightarrow N方向 S s 地震荷重

 S s s N s
 :N \rightarrow S 方向 S s 地震荷重

 S s EW
 :E \rightarrow W方向 S s 地震荷重

 S s WE
 :W \rightarrow E 方向 S s 地震荷重

 S s UD
 :鉛直方向(下向き) S s 地震荷重

 S s DU
 :鉛直方向(上向き) S s 地震荷重

(2) 荷重の組合せケース

荷重の組合せケースを表 4-9 に示す。

水平地震力と鉛直地震力の組合せは、「原子力発電所耐震設計技術規程 JEA C4601-2008((社)日本電気協会)」を参考に、組合せ係数法(組合せ係数は 1.0と0.4)を用いるものとする。

外力の状態	ケース No.	荷重の組合せ
	1	$G + P + 1.0 S s_{NS} + 0.4 S s_{UD}$
	2	$G + P + 1.0 S s_{SN} + 0.4 S s_{UD}$
	3	$G+P+1.0S$ s $_{\rm NS}+0.4S$ s $_{\rm DU}$
	4	$G + P + 1.0 S s_{SN} + 0.4 S s_{DU}$
	5	$G + P + 1.0 S s_{EW} + 0.4 S s_{UD}$
	6	$G + P + 1.0 S s_{WE} + 0.4 S s_{UD}$
	7	$G + P + 1.0 S$ s $_{EW} + 0.4 S$ s $_{DU}$
0 - 地電咕	8	$G + P + 1.0 S s_{WE} + 0.4 S s_{DU}$
3 S 地辰时	9	$G + P + 0.4S$ s $_{NS} + 1.0S$ s $_{UD}$
	10	$G + P + 0.4S$ s $_{SN} + 1.0S$ s $_{UD}$
	11	$G + P + 0.4S$ s $_{NS} + 1.0S$ s $_{DU}$
	12	$G + P + 0.4S$ s $_{SN} + 1.0S$ s $_{DU}$
	13	$G + P + 0.4S s_{EW} + 1.0S s_{UD}$
	14	$G + P + 0.4S$ s $_{WE} + 1.0S$ s $_{UD}$
	15	$G + P + 0.4S$ s $_{EW} + 1.0S$ s $_{DU}$
	16	$G + P + 0.4S s_{WE} + 1.0S s_{DU}$

表 4-9 荷重の組合せケース

- (3) 荷重の入力方法
 - a. 地震荷重

基礎スラブに上部構造物から作用する水平地震力については,上部構造物から のせん断力及び曲げモーメントを基礎スラブの当該位置の節点に離散化して節 点荷重として入力する。

基礎スラブに上部構造物から作用する鉛直地震力については,上部構造物から の軸力とし,鉛直力に置換し,モデル上の各節点における支配面積に応じた節点 荷重として入力する。

基礎スラブ内に作用する荷重については,地震時の上部構造物からの入力荷重 と基礎スラブ底面に発生する荷重の差をFEMモデルの各要素の大きさに応じ て分配し,節点荷重として入力する。

b. 地震荷重以外の荷重

地震荷重以外の荷重については, FEMモデルの各節点又は各要素に, 集中荷 重又は分布荷重として入力する。 4.5.2 断面の評価方法

(1) 軸力及び曲げモーメントに対する断面の評価方法
 各断面は,軸力及び曲げモーメントを受ける鉄筋コンクリート造長方形仮想柱として算定する。

軸力及び曲げモーメントによる必要鉄筋比が設計鉄筋比を超えないことを確認 する。

(2) 面外せん断力に対する断面の評価方法 断面の評価は、「RC-N規準」に基づき行う。 面外せん断力が、次式を基に算定した許容面外せん断力を超えないことを確認す る。

 $Q_{A} = b \cdot j \cdot \{ \alpha \cdot f_{s} + 0.5 \cdot w f_{t} (p_{w} - 0.002) \}$

ここで,

f s

- QA : 許容面外せん断力 (N)
- b : 断面の幅 (mm)
- j : 断面の応力中心間距離で, 断面の有効せいの 7/8 倍の値 (mm)
- α :許容せん断力の割増し係数

(2を超える場合は 2,1 未満の場合は 1 とする。また,引張軸応力 度が 2N/mm²を超える場合は 1 とする。)

- wft : さん断補強筋の短期許容引張応力度で、表 4-7 に示す値 (N/mm^2)
- pw: : せん断補強筋比で, 次式による。(0.002 以上とする。*)

$$p_{w} = \frac{a_{w}}{b \cdot x}$$

$$a_{w} : せん断補強筋の断面積 (mm2)$$

$$x : せん断補強筋の間隔 (mm)$$

注記*:せん断補強筋がない領域については、第2項を0とする。

- 5. 地震応答解析による評価結果
- 5.1 耐震壁のせん断ひずみの評価結果

鉄筋コンクリート造耐震壁について,Ss地震時の各層の最大応答せん断ひずみが許容限界(2.0×10⁻³)を超えないことを確認する。

材料物性の不確かさを考慮した最大応答せん断ひずみは 0.15×10⁻³ (EW方向, S s - D, ケース 4, 要素番号 2) であり,許容限界 (2.0×10⁻³) を超えないことを確認した。耐震壁の最大応答せん断ひずみ一覧を表 5-1 に示す。各表において,各要素の最大応答せん断ひずみのうち最も大きい値について,せん断スケルトン曲線上にプロットした図を図 5-1 に示す。

			>3137
EL	要素	最大応答せん断ひずみ	許容限界
(m)	番号	$(\times 10^{-3})$	$(\times 10^{-3})$
61.5~54.5	1	0.14	2.0
54.5~47.5	2	0.11	2.0

表 5-1(1) 最大応答せん断ひずみ一覧(NS方向)

注:ハッチングは各要素の最大応答せん断ひずみのうち最も大きい値を表示。



表 5-1(2) 最大応答せん断ひずみ一覧(EW方向)

EL	要素	最大応答せん断ひずみ	許容限界
(m)	番号	$(\times 10^{-3})$	$(\times 10^{-3})$
61.5~54.5	1	0.13	2.0
54.5~47.5	2	0.15	2.0

注:ハッチングは各要素の最大応答せん断ひずみのうち最も大きい値を表示。







図 5-1 せん断スケルトン曲線上の最大応答せん断ひずみ

5.2 接地圧の評価結果

Ss地震時の最大接地圧が、地盤の許容限界を超えないことを確認する。

材料物性の不確かさを考慮した地震時の最大接地圧が 0.491×10³kN/m² (S s − D, EW方向,ケース4)であることから,岩盤の極限支持力度 (3.9×10³kN/m²)を超えな いことを確認した。

Ss地震時の最大接地圧を表 5-2 に示す。

やきな、フ	NS方向	EW方向	
検討クース	Ss-D,ケース4	Ss-D,ケース4	
鉛直力	25.2	25.2	
N ($\times 10^4$ kN)	20.0	25.5	
転倒モーメント	4 20	4 94	
M ($\times 10^{6}$ kN · m)	4. 39	4.34	
最大接地圧	0 482	0 401	
$(\times 10^3 {\rm kN/m^2})$	0.403	0.491	

表 5-2 Ss地震時の最大接地圧

5.3 保有水平耐力の評価結果

各層において,保有水平耐力Quが必要保有水平耐力Qunに対して妥当な安全余裕を 有していることを確認する。なお,各層の保有水平耐力Quは, VI-2-2-16「ガスタービ ン発電機建物の地震応答計算書」に示すせん断力のスケルトン曲線のτ3に基づき算定 する。

必要保有水平耐力Qunと保有水平耐力Quの比較結果を表 5-3 に示す。各層において,保有水平耐力Quが必要保有水平耐力Qunに対して妥当な安全余裕を有していることを確認した。

なお、必要保有水平耐力Qunに対する保有水平耐力Quの比は最小で12.00である。

	. ,		
EL	必要保有水平耐力	保有水平耐力	0 /0
(m)	Q_{un} (×10 ³ kN)	Q_u (×10 ³ kN)	Qu/Qun
$61.5 \sim 54.5$	37.26	521.57	13.99
54.5~47.5	70.20	1323.01	18.84

表 5-3 必要保有水平耐力Qunと保有水平耐力Quの比較結果

(a) NS方向

(b) EW方向

EL (m)	必要保有水平耐力 Q _{un} (×10 ³ kN)	保有水平耐力 Q _u (×10 ³ kN)	Qu/Qun
61.5~54.5	35.30	596.37	16.89
54.5~47.5	84.24	1011. 42	12.00

6. 応力解析による評価結果

「4.5.2 断面の評価方法」に基づいた断面の評価結果を以下に示す。また、3次元FE Mモデルの配筋領域図を図 6-1に、配筋一覧を表 6-1に示す。

断面の評価結果を記載する要素は,軸力及び曲げモーメントに対する評価については, 設計鉄筋比に対する軸力及び曲げモーメントによる必要鉄筋比の割合が最大となる要素 を選定し,面外せん断力に対する評価については,短期許容せん断力に対する面外せん断 力の割合が最大となる要素をそれぞれ選定する。

選定した要素の位置を図 6-2 に,評価結果を表 6-2 に示す。

S s 地震時において, 軸力及び曲げモーメントによる必要鉄筋比が設計鉄筋比を超えないことを確認した。また, 面外せん断力が短期許容せん断力を超えないことを確認した。



(単位:m)

(a) 主筋



(単位:m)

(b) せん断補強筋

図 6-1 配筋領域図

表 6-1 配筋一覧

(a) 主筋

領域	方向	上ば筋	下ば筋
	N S	2-D38@200	2-D38@200
A	ΕW	2-D38@200	2-D38@200
D	N S	2-D38@200	3-D38@200
D	ΕW	2-D38@200	2-D38@200
C	N S	2-D38@200	3-D38@200
	EW	2-D38@200	3-D38@200

(b) せん断補強筋

領域	配筋
а	$D29@600 \times 400$



図 6-2 選定した要素の位置

評価項目		方向	要素 番号	組合せ ケース	発生値	許容値
軸力 + 曲げモーメント	必要鉄筋比 (%)	N S	228	5	0.072	0.356
面外せん断力	面外せん断力 (×10 ³ kN/m)	N S	319	6	1.29	5.57

表 6-2 評価結果

VI-2-2-18 取水槽の地震応答計算書

1.	概要 …		••••	• 1
2.	基本方金	針 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	• 2
2	.1 位置	<u>.</u>	••••	• 2
2	.2 構造	「概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••	• 3
2	.3 解析	方針 ·····	••••	• 6
2	.4 適用	見規格・基準等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••	• 8
3.	解析方法	法 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	• 9
3	.1 地震	转荷重算出断面 ······	••••	• 9
3	.2 解析	方法 ·····		12
	3.2.1	構造部材		13
	3.2.2	地盤 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13
	3.2.3	減衰定数 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15
	3.2.4	地震応答解析の解析ケースの選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・		17
3	.3 荷重	夏び荷重の組合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		24
	3.3.1	耐震評価上考慮する状態 ・・・・・		24
	3.3.2	荷重 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		24
	3.3.3	荷重の組合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		25
3	.4 入力	1地震動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		26
	3.4.1	A-A断面, B-B断面及びC-C断面の入力地震動		27
	3.4.2	D-D断面の入力地震動 ······		53
3	.5 解析	「モデル及び諸元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		79
	3.5.1	解析モデル ・・・・・		79
	3.5.2	使用材料及び材料の物性値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		82
	3.5.3	地盤の物性値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		82
	3.5.4	地下水位		83
4.	解析結果	L		84
4	.1 A —	- A断面の解析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		84
4	.2 В —	- B 断面の解析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••• 2	05
4	.3 C —	- C 断面の解析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••• 3	26
4	.4 D —	- D断面の解析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • 3	47

1. 概要

本資料は、VI-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に基づき実施する取水槽の地震応答解 析について説明するものである。

本地震応答解析は、取水槽が耐震性に関する技術基準へ適合することを確認するために 用いる応答値を抽出するものである。

取水槽は,面部材として加振方向に平行に配置される妻壁や隔壁を有する箱型構造物で あることから,2次元地震応答解析により地震時荷重を算定し,その荷重を3次元構造解 析モデルに作用させて耐震評価を実施するものである。地震応答解析により抽出する応答 値は,基礎地盤に発生する接地圧並びに3次元構造解析モデルに作用させる地震時土圧及 び慣性力である。また,機器・配管系が耐震性に関する技術基準へ適合することを確認す るために用いる応答値の抽出を行う。

- 2. 基本方針
- 2.1 位置

取水槽の位置図を図 2-1 に示す。



図 2-1 取水槽 位置図

2.2 構造概要

取水槽の平面図を図 2-2, 断面図を図 2-3~図 2-6 に示す。

取水槽は,原子炉補機海水ポンプ等を間接支持する鉄筋コンクリート造の地中構造物で あり,十分な支持性能を有するC_M~C_L級岩盤に支持される。

取水槽は、地下2階構造となっており、上部は除じん機エリア、海水ポンプエリア、ス トレーナエリアの3エリアに分かれている。下部は水路となっており、除じん機エリアの 下部は6連のボックスカルバート構造、海水ポンプエリアの下部は3連のボックスカルバ ート構造となっている。また、上部は各エリアが隔壁により仕切られ、各エリアによって 開口部の存在や中床版の設置レベルが異なる等の構造となっている。





図 2-3 取水槽 断面図 (A-A断面)



図 2-4 取水槽 断面図 (B-B断面)





2.3 解析方針

取水槽は、VI-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に基づき、基準地震動Ss及び弾性 設計用地震動Sdに対して地震応答解析を実施する。

図 2-7 に取水槽の地震応答解析フローを示す。

地震応答解析は、「2. 基本方針」に基づき、「3.1 地震時荷重算出断面」に示す断面 において、「3.2 解析方法」に示す水平地震動と鉛直地震動の同時加振による2次元有 限要素法を用いた時刻歴応答解析により行うこととし、地盤物性のばらつきを適切に考 慮する。

2次元有限要素法による時刻歴応答解析は、「3.3 荷重及び荷重の組合せ」及び「3.5 解析モデル及び諸元」に示す条件を基に、「3.4 入力地震動」により設定する入力地震動を用いて実施する。

地震応答解析による応答加速度は,機器・配管系の設計用床応答スペクトルの作成並 びに浸水防護施設及び防護対策設備の設計震度設定に用い,地震時土圧,慣性力及び基 礎地盤の接地圧は,取水槽の耐震評価に用いる。



2.4 適用規格·基準等

適用する規格・基準等を以下に示す。

- ・コンクリート標準示方書 [構造性能照査編] ((社)土木学会,2002年制定)
- ・コンクリート標準示方書 [設計編] ((社) 土木学会, 2017 年制定)
- ・原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・マニュアル((社)土木学会, 2005年)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社)日本電気協会)
- ・道路橋示方書(V耐震設計編)・同解説((社)日本道路協会,平成14年3月)

- 3. 解析方法
- 3.1 地震時荷重算出断面

取水槽の地震時荷重算出断面位置図を図 3-1 に示す。地震時荷重算出断面は,東西 方向では妻壁や隔壁の配置が異なることによる剛性差を考慮して,除じん機エリア(A --A断面),海水ポンプエリア(B-B断面)及びストレーナエリア(C-C断面)を通 る断面とし,南北方向ではD-D断面とする。

東西方向(A-A断面, B-B断面及びC-C断面)及び南北方向(D-D断面)の 地震時荷重算出断面図を図 3-2~図 3-5 に示す。なお,加振方向に平行に配置された 耐震上見込むことができる面部材の配置から,東西方向が弱軸方向となり,南北方向が 強軸方向となる。よって,構造物の耐震評価に用いる応答値の抽出は,弱軸方向に対し て実施し,機器・配管系,浸水防護施設及び防護対策設備の耐震評価に用いる応答値の 抽出は,弱軸方向及び強軸方向に対して実施する。





図 3-2 取水槽 地震時荷重算出断面図 (A-A断面位置)

凡 例



図 3-3 取水槽 地震時荷重算出断面図 (B-B断面位置)



図 3-4 取水槽 地震時荷重算出断面図 (C-C断面位置)



図 3-5 取水槽 地震時荷重算出断面図 (D-D断面位置)

3.2 解析方法

取水槽の地震応答解析は、VI-2-1-6「地震応答解析の基本方針」のうち、「2.3 屋外 重要土木構造物」に示す解析方法及び解析モデルを踏まえて実施する。

地震応答解析は、構造物と地盤の相互作用を考慮できる2次元有限要素法を用いて、 基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdに基づき設定した水平地震動と鉛直地震動 の同時加振による逐次時間積分の時刻歴応答解析により行うこととする。

東西方向断面(A-A断面, B-B断面及びC-C断面)は,地下水位以深の液状化 対象層が施設と接する又は施設側方に広範囲に分布していることから,有効応力解析を 実施する。南北方向断面(D-D断面)は,地下水位以深の液状化対象層が施設と接す る又は施設側方に広範囲に分布しないことから,全応力解析とする。なお,東西方向断 面については,有効応力解析に加え,液状化しない場合の影響を確認するため,全応力 解析も実施する。

構造部材については、中床版、底版及び地震時荷重算出断面に垂直な壁部材は線形は り要素、断面に平行な壁部材は平面応力要素とし、構造物の奥行方向の長さと各部材の 奥行方向の長さの比率や3次元構造解析モデルとの変位を整合させるためのヤング係 数の調整を行い、3次元構造解析モデルと等価な剛性となるようモデル化する。また、 地盤については地盤のひずみ依存性を適切に考慮できるようモデル化する。

地震応答解析は、有効応力解析については解析コード「FLIP」、全応力解析については解析コード「TDAPⅢ」を使用する。なお、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、VI-5「計算機プログラム(解析コード)の概要」に示す。

3.2.1 構造部材

鉄筋コンクリート部材は、線形はり要素及び平面応力要素でモデル化する。

3.2.2 地盤

取水槽周辺の地質状況及び地盤物性のばらつきの影響を考慮するため,表 3-1 及び表 3-2 に示す解析ケースを設定する。

取水槽は南側を除く3方向を改良地盤に囲まれている。東西方向断面については, 改良地盤の外側に埋戻土が分布しており,主たる荷重は埋戻土の土圧となることか ら,埋戻土の初期せん断弾性係数のばらつきを考慮する。南北方向断面については, 耐震評価における3次元構造解析の条件をそろえるため,埋戻土の初期せん断弾性 係数のばらつきを考慮する。

ばらつきを考慮する物性値は地盤のせん断変形を定義するせん断弾性係数とし、 平均値を基本ケース(表 3-1 に示すケース①及び表 3-2 に示すケース⑥)とした 場合に加えて、平均値±1.0×標準偏差(σ)のケース(表 3-1 に示すケース②及 び③並びに表 3-2 に示すケース⑦及び⑧)について確認を行う。

また,東西方向断面(A-A断面, B-B断面及びC-C断面)については,非 液状化の条件を仮定したケース(表 3-1に示すケース④及び⑤)を実施すること により地盤物性のばらつきの影響を網羅的に考慮する。

地盤のばらつきの設定方法の詳細は、「3.2.4 地震応答解析の解析ケースの選定」 に示す。

		地般物性			
解析ケース	解析手法				
		埋戻土	岩盤		
		(G₀:初期せん	(G _d :動せん断		
		断弹性係数)	弾性係数)		
ケース①					
(基本ケース)	有効応力解析	半均值	平均值		
ケース2	有効応力解析	平均值+1σ	平均值		
ケース③	有効応力解析	平均值-1σ	平均值		
ケース④	全応力解析	平均值	平均值		
ケース⑤	全応力解析	平均值+1σ	平均值		

表 3-1 解析ケース(東西方向断面)

	解析手法	地盤物性		
解析ケース		埋戻土	岩盤	
		(G₀:初期せん	(G _d :動せん断	
		断弹性係数)	弾性係数)	
ケース⑥	人亡力知近	亚坎萨	亚也结	
(基本ケース)	主心刀阵竹	平均恒	平均恒	
ケース⑦	全応力解析	平均值+1σ	平均值	
ケース⑧	全応力解析	平均值-1σ	平均值	

表 3-2 解析ケース (南北方向断面)

3.2.3 減衰定数

構造部材の減衰定数は、粘性減衰及び履歴減衰で考慮する。

全応力解析では、粘性減衰を考慮することとし、固有値解析にて求められる固有 周期と各材料の減衰比に基づき、質量マトリックス及び剛性マトリックスの線形結 合で表される以下の Rayleigh 減衰を解析モデル全体に与える。

有効応力解析では, Rayleigh 減衰を考慮することとし, 剛性比例型減衰 ($\alpha = 0$, $\beta = 0.002$) とする。

Rayleigh 減衰における係数 α , β の設定結果を表 3-3 及び表 3-4 に示す。

$$[C] = \alpha [M] + \beta [K]$$

- [C] :減衰係数マトリックス
- [M] :質量マトリックス
- [K] :剛性マトリックス
- α , β :係数
表 3-3 Rayleigh 減衰における係数 α , β の設定結果

地震時荷重算出断面	α	β
A-A断面	0.000	2.000 $\times 10^{-3}$
B-B断面	0.000	2.000 $\times 10^{-3}$
C-C断面	0.000	2. 000×10^{-3}

(解析手法:有効応力解析)

表 3-4 Rayleigh 減衰における係数 α , β の設定結果

(解析手法:全応力解析)

地震時荷重算出断面	α	β
A-A断面	6. 740×10^{-1}	2. 017×10^{-4}
B-B断面	6. 740×10^{-1}	$1.986 imes 10^{-4}$
C-C断面	7. 080×10^{-1}	$1.240 imes 10^{-4}$
D-D断面	6. 090×10^{-1}	1.377×10^{-3}

- 3.2.4 地震応答解析の解析ケースの選定
 - (1) 耐震評価における解析ケース
 - a. 有効応力解析を基本ケースとする構造物

有効応力解析を基本ケースとする東西方向断面(A-A断面,B-B断面及び C-C断面)の耐震評価においては,基準地震動Ss全波(6波)及びこれらに 位相反転を考慮した地震動(6波)を加えた全12波に対し,解析ケース①(基 本ケース)を実施する。解析ケース①(基本ケース)において,曲げ・軸力系の 破壊,せん断破壊及び地盤の支持力照査の照査項目ごとに照査値が0.5を超える すべての照査項目に対して,最も厳しい地震動を用いて,表 3-1に示す解析ケ ース②~⑤を実施する。耐震評価における解析ケースを表 3-5に示す。すべて の照査項目の照査値がいずれも0.5以下の場合は,照査値が最も厳しくなる地震 動を用いて解析ケース②~⑤を実施する。

ケース① ケース③ ケース③ ケース④ ケース④	地盤物性のばらつ	[☆] ケース − ★ − ★ − ★ − ★ − ★ − ★ − ★ − ★ − ★ −	() · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	慮した解析ケース 慮した解析ケース こま 条件を仮定した解	2 2	· 平均値 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0		 −−* −−* □ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	-F1 ++* -ス)を実施し、曲げ・軸力系の破壊、せん断破壊及 -F1 ++* 0 715 715 株力昭本の久昭本項目ビンド昭本値	-F2 ++* 0 0.5 を超いる 第二の	田田市	- N I - + * O + * O			- N 2 ++*	E W) -+* O
	解析ケース		地盤物性		, ,	S s - D		S s $-$ F 1	S s $-$ F 2	, , ,	N - N - N - N - N - N - N - N - N - N -	S s - N 2	(NS)	S s - N 2	(EW)			

表 3-5 耐震評価における解析ケース(有効応力解析を基本ケースとする構造物)

S2 補 VI-2-2-18 R1

b. 全応力解析を基本ケースとする構造物

全応力解析を基本ケースとする南北方向断面(D-D断面)の耐震評価におい ては、基準地震動Ss全波(6波)及びこれらに位相反転を考慮した地震動(6 波)を加えた全12波に対し、解析ケース⑥(基本ケース)を実施する。解析ケ ース⑥(基本ケース)において、曲げ・軸力系の破壊、せん断破壊及び地盤の支 持力照査の照査項目ごとに照査値が0.5を超えるすべての照査項目に対して、最 も厳しい地震動を用いて、表 3-2に示す解析ケース⑦及び⑧を実施する。耐震 評価における解析ケースを表 3-6に示す。すべての照査項目の照査値がいずれ も0.5以下の場合は、照査値が最も厳しくなる地震動を用いて解析ケース⑦及び ⑧を実施する。

解析ケース		ケース⑥	ケース⑦	ケース⑧	
			地盤物性のばらつき	地盤物性のばらつき	
		基本ケース	(+1 σ) を考慮し	(-1 σ) を考慮し	
				た解析ケース	た解析ケース
地盤物性			平均值	平均值+1σ	平均值-1σ
		++*	0		
		-+*	0	基準地震動Ss(6	波)に位相反転を考
地	$S_s - D$	+-*	0	 慮した地震動(6波) 対し、ケース⑥(基))を加えた全 12 波に 🗍
		*	0	曲げ・軸力系の破壊	, せん断破壊及び基
	S s - F 1	++*	0	一 碇地盤の文持刀照査 照査値が 0.5 を超。	の谷照査項目ことに — える照査項目に対し
<u>辰</u> 動	S s - F 2	++*	0	て、最も厳しい(許 が最も小さい) 地震	容限界に対する裕度 動を用いてケース⑦
位		++*	0	及び⑧を実施する。	
相)	$S_{s} - N_{1}$	-+*	0	 	照査値が最も厳しく
	S s - N 2	++*	0	─ なる地震動を用いて └ 施する。	ケース⑦及び⑧を実
	(NS)	-+*	0		
	S s - N 2	++*	0		
	(EW)	-+*	0		

表 3-6 耐震評価における解析ケース(全応力解析を基本ケースとする構造物)

- (2) 機器・配管系に対する応答加速度抽出のための解析ケース
 - a. 有効応力解析を基本ケースとする構造物
 有効応力解析を基本ケースとする東西方向断面(A-A断面及びB-B断面)の機器・配管系に対する応答加速度抽出においては、床応答への保守的な配慮として解析ケース①に加え、表 3-1 に示す解析ケース②,③及び⑤を実施する。
 機器・配管系の応答加速度抽出における解析ケースを表 3-7 及び表 3-8 に示す。

			ケース①	ケース②	ケース③	ケース⑤		
解析ケース			基本ケース	地盤物性のば らつき(+1 σ)を考慮し た解析ケース	地盤物性のば らつき(-1 σ)を考慮し た解析ケース	非液状化の条 件を仮定した 解析ケース		
地盤物性			平均值	平均值+1σ	平均值-1 σ	平均值+1σ		
		+ + *	0	\bigcirc	0	0		
		-+*	0	0	0	0		
	5 s - D	+-*	0	0	0	0		
		*	0	0	0	0		
地 震	S s - F 1 + *		0	\bigcirc	0	0		
動	S s - F 2	+ + *	0	0	0	0		
位	S a N 1	+ + *	0	0	0	0		
竹	3 s - N 1	-+*	0	\bigcirc	0	0		
	S s - N 2	+ + *	0	\bigcirc	0	0		
	(NS)	-+*	0	0	0	0		
	S s - N 2	++*	0	0	0	0		
	(EW)	-+*	0	\bigcirc	0	0		

表 3-7 機器・配管系の応答加速度抽出のための解析ケース (有効応力解析を基本ケースする構造物)

表 3-8 機器・配管系の応答加速度抽出のための解析ケース

		ケース①	ケース2	ケース③	ケース⑤	
			地盤物性のば	地盤物性のば	北海中ルの冬	
	解析ケース		甘木ケーフ	らつき(+1	らつき(-1	非似状化の条
			基本ケース	σ)を考慮し	σ)を考慮し	件を仮定した
				た解析ケース	た解析ケース	所称
地盤物性		平均值	平均值+1σ	平均值-1σ	平均值+1 σ	
		++*	0	\bigcirc	0	0
		-+*	0	\bigcirc	0	0
	5 d - D	+-*	0	\bigcirc	0	0
		*	0	0	0	0
	S d - F 1 ++		0	0	0	0
	S d - F 2 ++	++*	0	0	0	0
地 震 S d - N 1 - 動	++*	0	0	0	0	
	-+*	0	0	0	0	
位	S d - N 2	++*	0	0	0	0
相	(NS)	-+*	0	0	0	0
	S d - N 2	++*	0	0	0	0
	(EW)	-+*	0	0	0	0
		++*	0	0	0	0
		-+*	0	0	0	0
	5 a - 1	+-*	0	0	0	0
		*	0	0	0	0

(有効応力解析を基本ケースとする構造物(弾性設計用地震動Sd))

b. 全応力解析を基本ケースとする構造物

全応力解析を基本ケースとする南北方向断面(D-D断面)の機器・配管系に 対する応答加速度抽出においては,床応答への保守的な配慮として解析ケース⑥ に加え,表 3-2 に示す解析ケース⑦及び⑧を実施する。機器・配管系の応答加 速度抽出における解析ケースを表 3-9 及び表 3-10 に示す。

表 3-9 機器・配管系の応答加速度抽出のための解析ケース

			ケース⑥	ケース⑦	ケース⑧
解析ケース				地盤物性のばらつき	地盤物性のばらつき
			基本ケース	(+1 σ) を考慮し	(-1σ)を考慮し
				た解析ケース	た解析ケース
地盤物性		平均值	平均值+1σ	平均值-1σ	
		++*	0	0	0
	S a D	-+*	0	0	0
	S s - D	+-*	0	0	0
		*	0	0	0
地 霍	S s - F 1	++*	0	0	0
動	S s - F 2	++*	0	0	0
位	C - N 1	++*	0	0	0
相	5 s - N 1	-+*	0	0	0
	S s - N 2	++*	0	0	0
	(NS)	-+*	0	0	0
	S s - N 2	++*	0	0	0
	(EW)	-+*	0	0	0

(全応力解析を基本ケースする構造物)

表 3-10	機器・	配管系の応答加速度抽出のための解析ケース	
--------	-----	----------------------	--

佃店ケーマ		ケース⑥	ケース⑦	ケース⑧	
			地盤物性のばらつき	地盤物性のばらつき	
	所知りク		基本ケース	(+1σ)を考慮した	(-1 σ) を考慮した
				解析ケース	解析ケース
地盤物性		平均值	平均值+1σ	平均值-1σ	
		++*	\bigcirc	0	0
	0-6 <i>2</i>	-+*	\bigcirc	0	0
	Su D	+-*	\bigcirc	0	0
		*	0	0	0
	S d - F 1	++*	0	0	0
	S d - F 2	++*	0	0	0
地雪	地 震 S d - N 1 動	++*	0	0	0
 動		-+*	0	0	0
位	S d - N 2	++*	0	0	0
世	(NS)	-+*	0	0	0
	S d - N 2	++*	0	0	0
	(EW)	-+*	0	0	0
		++*	0	0	0
		-+*	0	0	0
	5 a - 1	+-*	0	0	0
		*	0	0	0

(全応力解析を基本ケースとする構造物(弾性設計用地震動Sd))

3.3 荷重及び荷重の組合せ

荷重及び荷重の組合せは、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき設定する。

3.3.1 耐震評価上考慮する状態

取水槽の地震応答解析において、地震以外に考慮する状態を以下に示す。

- (1) 運転時の状態 発電用原子炉施設が運転状態にあり、通常の条件下におかれている状態。ただし、運転 時の異常な過渡変化時の影響を受けないことから考慮しない。
- (2) 設計基準事故時の状態設計基準事故時の影響を受けないことから考慮しない。
- (3) 設計用自然条件 積雪を考慮する。埋設構造物であるため風の影響は考慮しない。
- (4) 重大事故等時の状態重大事故等時の影響を受けないことから考慮しない。
- 3.3.2 荷重

取水槽の地震応答解析において,考慮する荷重を以下に示す。

- (1) 固定荷重(G)
 固定荷重として, 躯体自重, 機器・配管荷重, 浸水防止設備及び防護対策設備荷重を考慮する。
- (2) 積載荷重(P)

積載荷重として、水圧及び積雪荷重 Psを考慮する。

(3) 積雪荷重(Ps)

積雪荷重として,発電所敷地に最も近い気象官署である松江地方気象台で観測された観 測史上1位の月最深積雪 100cm に平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を考慮し 35.0 cmとする。積雪荷重については,「松江市建築基準法施行細則(平成17年3月31日, 松江市規則第234号)」により,積雪量1 cmごとに 20N/m²の積雪荷重が作用することを考 慮し設定する。

- (4) 地震荷重(Ss)基準地震動Ssによる荷重を考慮する。
- (5) 地震荷重(Sd)弾性設計用地震動Sdによる荷重を考慮する。

3.3.3 荷重の組合せ

荷重の組合せを表 3-11 に示す。

表 3-11 荷重の組合せ

外力の状態	荷重の組合せ
地震時(Ss)	G + P + S s
地震時(Sd)*	G + P + S d

注記*:機器・配管系の耐震設計に用いる。

G:固定荷重

P:積載荷重

Ss:地震荷重(基準地震動Ss)

Sd:地震荷重(弾性設計用地震動Sd)

3.4 入力地震動

入力地震動は、VI-2-1-6「地震応答解析の基本方針」のうち「2.3 屋外重要土木構造物」に示 す入力地震動の設定方針を踏まえて設定する。

地震応答解析に用いる入力地震動は,解放基盤表面で定義される基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdを一次元波動論により地震応答解析モデル下端位置で評価したものを用いる。 なお,入力地震動の設定に用いる地下構造モデルは,VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」のうち「7.1入力地震動の設定に用いる地下構造モデル」を用いる。

入力地震動算定の概念図を図 3-6 に示す。入力地震動の算定には,解析コード「SHAK E」及び「microSHAKE/3D」を使用する。解析コードの検証及び妥当性確認の概 要については, VI-5「計算機プログラム (解析コード)の概要」に示す。



図 3-6 入力地震動算定の概念図

3.4.1 A-A断面, B-B断面及びC-C断面の入力地震動
 図 3-7~図 3-32 にA-A断面, B-B断面及びC-C断面の入力地震動の加速度時刻
 歴波形及び加速度応答スペクトルを示す。



(a) 加速度時刻歷波形



図 3-7 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Ss-D, EL-65m)



(a) 加速度時刻歷波形



図 3-8 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: S s - D, EL-65m)







図 3-9 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Ss-F1, EL-65m)







図 3-10 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル

(鉛直成分: S s - F 1, EL-65m)







図 3-11 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Ss-F2, EL-65m)







図 3-12 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Ss-F2, EL-65m)















図 3-14 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Ss-N1, EL-65m)







図 3-15 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Ss-N2 (NS), EL-65m)







図 3-16 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Ss-N2 (NS), EL-65m)







図 3-17 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: S s-N2 (EW), EL-65m)







図 3-18 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Ss-N2(EW), EL-65m)







図 3-19 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Sd-D, EL-65m)



(a) 加速度時刻歷波形



図 3-20 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Sd-D, EL-65m)







図 3-21 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Sd-F1, EL-65m)







図 3-22 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Sd-F1, EL-65m)







図 3-23 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Sd-F2, EL-65m)







図 3-24 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Sd-F2, EL-65m)







図 3-25 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Sd-N1, EL-65m)







図 3-26 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Sd-N1, EL-65m)







図 3-27 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル

(水平成分:Sd-N2 (NS), EL-65m)







図 3-28 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Sd-N2 (NS), EL-65m)







図 3-29 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Sd-N2 (EW), EL-65m)







図 3-30 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Sd-N2(EW), EL-65m)



(a) 加速度時刻歷波形



図 3-31 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Sd-1, EL-65m)






図 3-32 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Sd-1, EL-65m)

3.4.2 D-D断面の入力地震動

図 3-33~図 3-58 に入力地震動(南北方向加振)の加速度時刻歴波形及び加速度応答 スペクトルを示す。



(a) 加速度時刻歷波形



図 3-33 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: S s - D, EL-120m)



(a) 加速度時刻歷波形



図 3-34 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: S s - D, EL-120m)







図 3-35 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Ss-F1, EL-120m)







図 3-36 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Ss-F1, EL-120m)







図 3-37 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Ss-F2, EL-120m)







図 3-38 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Ss-F2, EL-120m)







図 3-39 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Ss-N1, EL-120m)







図 3-40 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: S s - N 1, EL-120m)







図 3-41 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Ss-N2 (NS), EL-120m)







図 3-42 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Ss-N2(NS), EL-120m)







図 3-43 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Ss-N2 (EW), EL-120m)







図 3-44 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Ss-N2(EW), EL-120m)







図 3-45 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル

(水平成分: Sd-D, EL-120m)



加速度時刻歷波形 (a)



図 3-46 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Sd-D, EL-120m)







図 3-47 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Sd-F1, EL-120m)







図 3-48 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Sd-F1, EL-120m)







図 3-49 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Sd-F2, EL-120m)







図 3-50 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Sd-F2, EL-120m)







図 3-51 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Sd-N1, EL-120m)







図 3-52 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Sd-N1, EL-120m)







図 3-53 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Sd-N2(NS), EL-120m)







図 3-54 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Sd-N2(NS), EL-120m)







図 3-55 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Sd-N2 (EW), EL-120m)







図 3-56 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直成分: Sd-N2 (EW), EL-120m)







図 3-57 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平成分: Sd-1, EL-120m)







図 3-58 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル

(鉛直成分: Sd-1, EL-120m)

- 3.5 解析モデル及び諸元
 - 3.5.1 解析モデル

取水槽の地震応答解析モデルを図 3-59~図 3-62 に示す。

- (1) 解析領域 解析領域は、側方境界及び底面境界が構造物の応答に影響しないよう、構造物と側方境 界及び底面境界との距離を十分に大きく設定する。
- (2) 境界条件 解析領域の側方及び底面には,エネルギーの逸散効果を考慮するため,粘性境界を設け る。
- (3) 構造物のモデル化 等価な剛性を有する2次元等価剛性モデルを作成して実施することとし、構造部材につ
 - いては,線形はり要素及び平面応力要素によりモデル化する。 機器・配管荷重は解析モデルに付加質量として与えることで考慮する。
- (4) 地盤のモデル化 岩盤及びマンメイドロック(以下「MMR」という。)は線形の平面ひずみ要素でモデル 化する。また、埋戻土及び改良地盤は、地盤の非線形性を考慮した平面ひずみ要素でモデ ル化する。
- (5) 隣接構造物のモデル化

D-D断面の解析モデル範囲において隣接構造物となるタービン建物は,等価剛性とし て線形の平面ひずみ要素としてモデル化する。また,防波壁(多重鋼管杭式擁壁)は,線 形はり要素でモデル化する。

- (6) ジョイント要素の設定 地震時の「地盤と構造物等」との接合面における接触, 剥離及びすべりを考慮するため, これらの接合面にジョイント要素を設定する。
- (7) 水位条件

取水槽の内水位は, 朔望平均干潮位からポンプ通常運転時の水位低下を加味した EL-0.30m とする。



図 3-59 取水槽 地震応答解析モデル図 (A-A断面)





図 3-61 取水槽 地震応答解析モデル図 (C-C断面)



3.5.2 使用材料及び材料の物性値

構造物の使用材料を表 3-12 に、材料の物性値を表 3-13 に示す。

材料		仕様	
鉄筋 コンクリート	底版,側壁,隔壁,妻壁*, 導流壁,中床版*	設計基準強度	23.5 N/mm²
	分離壁,控壁	設計基準強度	24.0 N/mm^2
鉄筋		SD345	
MMR		設計基準強度	15.6 N/mm^2
		設計基準強度	18.0 N/mm^2
		設計基準強度	23.5 N/mm^2
埋戻コンクリート		設計基準強度	18.0 N/mm^2

表 3-12 使用材料

注記*:妻壁及び中床版の一部新設部材は,設計基準強度 24.0N/mm²である。

我 5 15 初刊 9 H					
材料	設計基準強度	ヤング係数	単位体積重量	ポアソン比	
	(N/mm^2)	(N/mm^2)	(kN/m^3)		
鉄筋コンクリート	23.5	2. 48×10^4	24.0	0.2	
	24.0	2.50×10 ⁴			
MMR	15.6	2.08×10^4			
	18.0	2.20×10^4			
	23.5	2. 48×10^4	22.0		
埋戻コンクリート	18.0	2.20×10^4			

表 3-13 材料の物性値

注記*1:鉄筋コンクリートの単位体積重量を示す。

*2:無筋コンクリートの単位体積重量を示す。

3.5.3 地盤の物性値

地盤については, VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している物性値 を用いる。

3.5.4 地下水位

設計地下水位は、VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に従い設定する。設計地下水位の一覧を表 3-14 に示す。

施設名称	解析断面	設計地下水位 (EL m)	
	A-A断面		
市水井	B-B断面	4 50	
以小門	C-C断面	4. 00	
	D-D断面		

表 3-14 設計用地下水位の一覧

- 4. 解析結果
- 4.1 A-A断面の解析結果

耐震評価のために用いる応答加速度として,解析ケース①について,すべての基準地震動 Ssに対する最大応答加速度分布図を図4-1~図4-12に示す。また,解析ケース①において, 照査項目ごとに照査値が0.5を超えるケースで照査値が最大となる地震動について,解析ケース 2~⑤の最大応答加速度分布図を図4-13~図4-20に示す。さらに,機器・配管系に対す る応答加速度抽出のための解析ケース②,③及び⑤のすべての基準地震動Ssに対する最大応 答加速度分布図を図4-21~図4-56に示す。これらに加え,解析ケース①~③及び⑤のすべ ての弾性設計用地震動Sdに対する最大応答加速度分布図を図4-57~図4-120に示す。



(a) S s - D (++) 水平



構造スケール <u>0</u> 2(m) 応答値スケール <u>0</u> 1500 (cm/s²)

図 4-1 最大応答加速度分布図(1/120)(解析ケース①)



図 4-2 最大応答加速度分布図 (2/120) (解析ケース①)





図 4-3 最大応答加速度分布図 (3/120) (解析ケース①)


図 4-4 最大応答加速度分布図(4/120)(解析ケース①)





 構造スケール
 0
 2 (m)
 応答値スケール
 0
 1500 (cm/s²)

 図 4-5
 最大応答加速度分布図 (5/120) (解析ケース①)



(a) Ss-F2 (++) 水平









91





314



図 4-8 最大応答加速度分布図 (8/120) (解析ケース①)













851 778	723	646	655	688	782
626 613	606	595	584	577	582
549 572	588	601	610	611	603
	H	$\left \cdot \right $			H
	R	R	R	H	R
		R		H	H
506 493	480	469	461	457	460

(a) Ss-N2(EW) (-+) 水平







97













(a) S s - D (-+) 水平







構造スケール ⁰ ²(m) 応答値スケール ⁰ ^{1500 (cm/s²)} 図 4−17 最大応答加速度分布図 (17/120) (解析ケース④)



(a) S s - D (-+) 水平





(a) S s - D (++) 水平





(a) S s - D (-+) 水平











図 4-22 最大応答加速度分布図(22/120)(解析ケース②)







図 4-23 最大応答加速度分布図(23/120)(解析ケース②)







図 4-24 最大応答加速度分布図(24/120)(解析ケース②)











図 4-26 最大応答加速度分布図(26/120)(解析ケース②)

1024	889	846	873	889	882	916
Ħ	目			目		Ħ
Ħ	Ħ	\dashv	Ħ .	Ħ	H	
831	805	793	793	793	793	802
Ħ	H			H		Ħ
802	803	796	787	782	773	757
H	H	_	\square	H		H
H	H			H	H	H
Ц						
687	681	673	665	660	659	658





936	892	884	868	853	873	1003
1139			Ħ	目	Ħ	Ħ
Ħ I			H	Ħ	Ħ	Ħ
802	792	791	793		806	837
002	152	- 151	135	1.54	000	
H				Ħ	Ħ	
E				E	E	E
757	774	782	787	797	805	802
				H	Li I	H
\mathbf{H}	_				H	
H	\dashv		H	H	H	\square
H	-		H	H	H	-
H	\dashv	\vdash	H	H	H	H
661	663	663	667	673	678	683





$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	603
569 581 591 599 603 602	592
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	466

(a) $S s - N 2 (N S) (++) \pi \Psi$









	796	693	637	643	725	767	868
F	1	Ħ			Ħ	Ħ	Ħ
E]				B	\square	\square
E	582	578	586	597	607	614	629
F					H	H	H
F	4	Ħ			Ħ	Ħ	Ħ
E	605	612	610	600	588	572	548
┝	4	-	_	4	H	H	H
┢	{		-	Η	H	H	H
F	1	H	H	H	H	H	H
]						
┢	-	-		4	H	H	H
L	460	458	462	470	481	494	506

(a) Ss-N2(EW)(++) 水平



842	778	720	645	638	685	788
E	E	Ē			Ē	Ħ
H	Ħ	Ħ			H	Ħ
625	612	605	595	585	577	5 83
H	H	H		H	H	H
Ħ	Ħ	H	H	Ħ	H	H
548	571	587	601	610	612	604
Ц	L	Ľ	Li i	H	Ľ	
Ц	Ц	Ľ	Ľ	Ľ	Li I	Ľ
	Ц		Ľ	Ц		Ц
					Ľ	
505	493	479	468	461	458	461
005	490	419	400	401	400	401

(a) S s - N 2 (EW) (-+) $\pi \Psi$











1742	1040	909	927	958	998	1346
		Ē	目	目	目	Ħ
	Ħ		Ħ		Ħ	\square
939	847	839	841	846	855	878
H					H	
					Ħ	Ħ
833	857	861	857	844	822	792
\vdash	\dashv	-	\square	H	H	H
H		H	H	H	H	\square
						\Box
\vdash		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\mathbf{H}
735	697	686	682	683	687	693

(a) S s - D (-+) 水平



図 4-34 最大応答加速度分布図 (34/120) (解析ケース③)





図 4-35 最大応答加速度分布図(35/120)(解析ケース③)







120







1004	880	900	935	973	1001	1189
	目	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
		H	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
794	777	796	705	001		
104		100	195	001	010	- 000
	H	H	H	H	H	H
	Hí l	H	H	H	H	H
723	758	775	786	794	794	779
H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H
H	Н	H	H	H	Η	H
H	Η	Η	H	H	H	Η
566	552	556	561	566	567	579



997	875	850	877	891	881	904
				Ē		
835	807	792	792	791	792	801
801	803	798	787	780	772	758
		H		H		H
H		H		H		H
H	$\left \cdot \right $	H	$\left \cdot \right $	H	$\left \cdot \right $	Η
685	679	671	664	659	658	657



(b) Ss-N1(++) 鉛直

構造スケール ⁰ 2(m) 応答値スケール ⁰ 1500 (cm/s²)






構造スケール ⁰ 2(m) 応答値スケール ⁰ 1500 (cm/s²)





図 4-41 最大応答加速度分布図(41/120)(解析ケース③)

850 624 653	683	716 729	892
			Ħ
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	599	602 604	610
591 602 603	599	591 582	571
			H
	H H	H	H
	H H	H	H
FI FI	H H	Ħ	H
$\begin{array}{ c c c c c }\hline 466 & \hline 472 & \hline 482 \\ \hline \end{array}$	494	509 524	540

(a) $S s - N 2 (N S) (-+) \pi \Psi$



	794	700	646	643	729	771	828
F		Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
F	1	\exists	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
E	579	575	584	596	606	614	629
F			H	H	H		
E							Ħ
	601	610	608	599	587	572	550
		4	H	H	H	H	H
Н		Η	H	H	H	H	H
			H	H		H	
		Ц	H	Ľ	H	L	Ľ
L	463	459	463	471	482	495	507

(a) Ss-N2(EW)(++) 水平



856	780	724	644	651	692	785
625	612	604	593	582	574	580
	H			H	H	H
549	571	586	599	608	609	600
-	-	-	_	$\left - \right $	H	H
				H		Ħ
H				H	H	H
 ─ 506	494	480	469	461	457	460
506	494	480	469	461	457	460

(a) S s - N 2 (EW) (-+) $\pi \Psi$





(a) S s - D (++) 水平





(a) S s - D (-+) 水平





(a) S s - D (+-) 水平

















図 4-50 最大応答加速度分布図 (50/120) (解析ケース⑤)













1144	1343	1242	1029	910	879	787
Ħ	\exists	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
\square	\square	\Box	E	B		
742	717	698	658	644	635	636
Ħ	Ħ	=	F	F	F	
650	653	654	652	646	640	637
H	H		H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	Н
H	H		H	H	H	H
H 577		552			H 520	H 528
] 577	004	992	040	0/11	039	538

(a) $S s - N 2 (N S) (++) \pi \Psi$



図 4-53 最大応答加速度分布図 (53/120) (解析ケース⑤)



(a) S s - N 2 (NS) (-+) $\pi \Psi$





(a) S s - N 2 (EW) (++) $\pi \Psi$









694	504	471	460	459	529	700
Ħ	Ħ	Ē	Ħ	F	Ħ	Ħ
Ħ	H	Ħ	H	H	H	Ħ
454	441	437	435	437	451	494
-			-			
		Ę	F		F	F
398	418	432	442	447	444	426
-	H		H		H	H
-1	H	H	H	H	H	H
		Į.	Į –		1	
4	H	H	-	H	H	H
337	334	333	332	332	333	337

(a) S d - D (++) 水平

-	271	269	268	261	261	280	295
	265	260	259	253	256	275	292
	260	254	253	248	250	270	288
		-	-	-	-		
	318 274	233	230	224	231	246	273
ľ							J

(b) S d - D (++) 鉛直



716	541	457	459	473	500	662
486	447	437	436	437	442	456
Η	-	H	Η	Ą	-	H
F	Ħ	Ħ	F	E C	Ħ	Ħ
427	444	447	441	432	419	399
H	H	H	H	H	H	H
H	H	Η	H	H	H	Н
			E .			
H	H	H	H	H	H	H
226	- 222	- 220	- 220	- 222	- 225	- 227
330	333	332	332	333	335	331
	(a)	S 4 – T) -水 元		
	(a)	3 u - L	(-+)	/ 小十	•	



図 4-58 最大応答加速度分布図 (58/120) (解析ケース①)

678	541	474	463	470	507	635
	Ē	E	Ē	Ē	Ē	Ē
Ħ	Ħ	Ħ	H		Ħ	Ħ
475	459	451	446	445	452	472
H	H	H	H	H	H	Н
						E
433	444	449	450	447	435	413
_		H			Ľ	
H		H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H
335	333	332	333	335	337	341

(a) S d - D (+-) 水平

302	281	258	266	275	276	279		
296	276	253	258	266	267	273		
292	271	248	252	259	261	268		
323 ³⁹⁹	246	229	227	233	235	254		
(b) Sd-D(+-) 鉛直								



	638	509	468	462	472	537	680
E					E	E	Ē
E			_				H
	468	451	447	446	450	459	478
H		-	_	-		Η	
Ħ					E	E .	Ħ
Н	419	435	443	449	449	444	431
Π			4		H	H	
Н		4		H	H	H	H
H		Η	4	1	H	H	Н
H		-		_	H	H	Ц
Ľ	341	337	335	333	332	333	335

(a) Sd-D(--) 水平

•	280	276	275	267	259	281	301
		-			-	-	
	272	267	266	259	253	277	297
	266	261	259	253	249	271	293
-			-		-		
ľ			-			-	-
		-		-	_	-	-
	253307	235	234	228	229	246	277
		(b)	Sd-D	()	鉛直		



479	460	453	450	457	490	574
420	410	408	409	411	416	428
	4	H	H		H	
396	409	414	413	409	400	H H 384
_					_	
-		H	H	ł	H	H
		Η	A	-	R	H
ł		H	H		ł	ł
239	222	219	216	215	218	223
	(2)	S d — F	1 (++	·) 7k I	۲.	
239	222 (a)	219 S d — F	1 (++	215 ·) 水 ^立	218 7	223

(b) Sd-F1 (++) 鉛直

図 4-61 最大応答加速度分布図(61/120)(解析ケース①)

46	67	463	466	481	498	517	605
Ē							E
F		_	-		-		H
40)3	401	404	407	411	416	431
H		-	-	-	-	-	\mathbf{H}
F							R
36	6	383	397	406	411	410	401
H		_				_	
H		-	-	-	4	H	Η
Ħ			1	1	1	H	H,
H		-			H	H	H
25	4	256	259	263	267	270	279

(a) Sd-F2(++) 水平

	226	218	204	212	219	223	230
		-		-	-	-	
Į	222	214	201	205	213	217	224
ł		-	-	-	-	-	
Ē	220	210	198	200	207	212	217
F		-	-	-	-	-	-
ŀ		-	-	-	-		
ŀ		-		-	-		
ł	216	195	185	178	182	186	203

(b) Sd-F2(++) 鉛直

構造スケール <u>0</u> 2(m) 応答値スケール <u>0</u> 1500 (cm/s²)



510	455	418	407	407	401	410
398	390	386	382	378	374	374
392	393	390	383	- - - 375	364	356
				-		-
346	330	323	318	314	312	312

(a) Sd-N1(++) 水平

	151	147	147	149	149	153	158
	147	143	143	145	144	147	154
	144	139	140	141	141	142	150
							-
ł							
į	198266	123	125	128	129	128	137

(b) Sd-N1(++) 鉛直

図 4-63 最大応答加速度分布図(63/120)(解析ケース①)

410	403	405	406	421	453	501
F	Ħ	Ē	Ħ	Ħ	Ę	Ħ
E	E	E	H			B
374	375	378	383	387	391	400
H		H	H	H		H
F	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	F	Ħ
356	365	375	384	390	393	392
H	H	Η	Н	H	Η	H
H		Ľ	H	Ę	H	H
H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H
314	312	314	318	322	327	334

(a) Sd-N1 (-+) 水平

158	154	149	149	148	147	150
154	147	145	145	144	144	147
149	142	142	142	140	140	144
						_
137	128	129	128	126	124	138

(b) Sd-N1(-+) 鉛直



	384	366	354	338	324	308	354
Ē							
ŀ		-	-	-	-		1
Ē	299	297	297	296	294	294	300
Ŀ			-				-
ŀ				Ę	=	i	1
t	280	286	291	296	299	298	293
		_	_	-	_	-	-
$\left \right $		-	-	-	ł	-	1
ŀ		-	4	-	-		
		-	-	-	-	4	
t	267	260	252	245	239	234	231

(a) $S d - N 2 (N S) (++) \pi \Psi$



_	353	310	324	339	356	362	386
Ē							
Ħ		-	-	-	-		
Ħ	299	294	295	296	297	298	300
H			-		-		1
Ħ		=	-	Ŧ	Ŧ	= F	-
Ľ	293	298	299	296	291	286	280
H		-	-	-	-		4
H		-	4	-	-	4 -	ł
H			1	1	-	1	1
I] []
H		-	-	-	-	-	4
t	230	234	239	245	252	260	267

(a) Sd-N2(NS)(-+) 水平



	387	344	310	303	332	354	389
				-			
	272	271	274	278	282	286	292
		-	-	-	-		-
	278	283	283	279	273	265	255
ł		-	-		-	-	-
ł		-	-	-	_		
ł		-		-	-	-	
ł	217	219	222	227	233	239	245

(a) Sd-N2(EW) (++) 水平

316	3	303	289	274	257	229	214		
305	5	293	279	263	245	219	209		
296	3	282	268	255	237	213	203		
-		-		-					
267	7	234	225	217	204	188	189		
	(b) Sd-N2(EW)(++) 鉛直								

構造スケール ^{0 2(m)}	応答値スケール 0 1500 (cm/s ²)

図 4-67 最大応答加速度分布図 (67/120) (解析ケース①)

	390	359	330	305	312	339	385
	291	285	282	277	273	270	273
		-		-	-		-
ł	255	265	273	279	282	283	278
$\left \right $		-	-	-	-	-	-
ł		-	-		-	-	
$\left \right $		-	_	-	_	-	-
ľ		-		1	-		
Ľ	244	238	232	226	222	218	217

(a) Sd-N2(EW)(-+) 水平

213	230	257	275	290	303	313	
207	219	246	264	279	293	305	
202	213	238	255	268	282	295	
-	-	-	-	-	-	-	
193	188	204	217	225	234	264	
(b) Sd-N2(EW)(-+) 鉛直							

構造スケール^{0_2(m)}
応答値スケール^{0_1500 (cm/s²)}
図 4-68 最大応答加速度分布図(68/120)(解析ケース①)

719	620	581	570	567	593	819
Ħ	F	Ħ	F	Ħ	F	Ħ
Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
585	566	557	550	544	540	546
	H	H	H			
Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
555	560	557	549	540	527	507
			H			
H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H
441	375	356	352	350	348	347

(a) S d - 1 (++) 水平

-	288	276	253	237	245	246	241
	282	272	248	230	238	241	240
	278	266	243	225	231	234	238
		-	-	-	-	-	-
	359449	241	225	208	209	218	231 ²⁶⁵

(b) Sd-1 (++) 鉛直
構造スケール ⁰ ^{2(m)} 応答値スケール ⁰ ^{1500 (cm/s²)}

772	597	567	569	583	616	710
789	Ħ	目	Ħ	Ē		目
Ħ	H	Ħ	H		Ħ	Ħ
545	540	544	551	558	567	588
H	-	-		_	_	F
Ħ			Ħ			Ħ
507	527	540	550	557	560	554
			-	_	_	H
Н	Η	H	H	H	Η	H
		H		H		Ľ
	-		H			
H	H	H	H	-	4	H
7 348	7 348	350	352	355	360	374

(a) S d - 1 (-+) 水平



図 4-70 最大応答加速度分布図 (70/120) (解析ケース①)





(b) S d - 1 (+-) 鉛直

図 4-71 最大応答加速度分布図(71/120)(解析ケース①)

	869	616	579	566	565	595	661
F	931			Ħ	Ē	Ħ	Ħ
F			Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
E	566	555	550	547	546	547	E 558
F		_	_	Η	Η	-	H
F							E
E	547	552	552	548	542	531	516
		_					
┝		4	H	H	H	H	H
H		-		H	H	H	H
		1	H	H	H	H	Ħ
H	372	367	363	358	353	348	353

(a) S d - 1 (--) 水平



図 4-72 最大応答加速度分布図 (72/120) (解析ケース①)

681	503	472	460	456	526	699
					Ē	Ē
		- 496	494	496		
453	440	430	434	430	449	492
H				Н	H	H
H				H	H	Ħ
397	418	431	441	446	443	426
			Li I	Ľ	H	Ľ
Η	4		H	H	H	H
H	-		H	H	H	H
Η	-		-	Η	Н	H
H				H	H	H
337	334	333	332	332	333	336

(a) Sd-D(++) 水平

	271	269	268	261	260	279	295
	265	260	259	253	255	275	292
-	260	254	253	248	250	269	288
-		-			-		-
	317 273	232	230	224	231	245	273
		(b) S	8 d - D	(++)	鉛直		

構造スケール <u>0 2(m</u>) 応答値スケール <u>0 1500 (cm/s²)</u>



736	525	453	460	473	503	653
Ē		Ē				Ē
475			490	420		
475	449	442	430	430	440	454
		453				
430	444	445	438	429	417	396
-	-	\square	H		Н	
	H	H	H		H	H
-	4	H	Н	-	H	H
H		Ľ	H		H	H
336	333	332	332	333	335	337

(a) Sd-D(-+) 水平



図 4-74 最大応答加速度分布図 (74/120) (解析ケース②)

678	538	472	463	471	507	634
			Ħ	Ē		Ħ
				E	E	E
474	458	450	445	444	450	471
-	-		-	H	-	H
			Ħ	Ħ	F	Ħ
431	443	448	449	445	433	411
4	-	H	H	H	H	H
Η	-	Η	4	H	H	H
			đ			đ
	Ĺ		-		H	H
			-		H_{\dots}	H
334	332	332	333	335	337	341

(a) Sd-D(+-) 水平



図 4-75 最大応答加速度分布図 (75/120) (解析ケース②)
637	509	469	463	471	536	679
468	450	446	445	449	458	477
	H					
418	435	443	448	448	443	431
H	H	H			H	H
	H	H		H		
	H	\mathbf{H}	$\left \right $		-	-
341	337	335	333	332	333	335

(a) Sd-D(--) 水平

280	276	275	267	259	281	3 01
272	267	266	259	253	277	297
-			-			H
266	261	259	253	248	271	292
-	-	-	-	-		H
		-	-			H
		-	-			
253308	235	234	228	229	246	277
	(b) ;	S d - D	()	鉛直		



476	458	451	448	455	488	572
	408	406	406	409	- 414	426
	- 100			- 105		
204	407	419	411	407	200	- 202
394	407	412	411	407	398	382
-	-	-	-{	-	-	H
	-					
			4		-	
239	222	219	216	215	218	223

	222	219	213	198	178	164	177
		-		-			-
	214	211	204	190	171	161	175
		-	-	-			-
	207	204	197	184	165	159	173
		_		-			
$\left \right $		-					-
E	263329	176	169	158	145	145	165

(b) Sd-F1(++) 鉛直



473	458	463	483	499	517	605
406	402	403	408	412	417	431
_			-			
363	387	400	407	411	410	401
	-	-	-		-	
	-	-	4		H	
-	-	-		-	-	
253	256	259	263	267	270	279



図 4-78 最大応答加速度分布図 (78/120) (解析ケース②)

512	455	417	406	406	400	409			
397	389	385	381	377	373	373			
391	392	- 390	- 383	374	363	355			
-	-	$\left \right $	$\left \right $	H	-	H			
F				H		F			
		H				H			
347	330	322	317	314	312	312			
(a) Sd-N1(++) 水平									

151	147	148	149	149	153	157
147	144	144	145	145	147	154
145	140	140	141	142	141	149
137185	123	125	128	129	128	136

(b) Sd-N1(++) 鉛直

構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 4-79 最大応答加速度分布図 (79/120) (解析ケース②)

409	402	404	405	420	452	501
H	-	-		_		-
373	374	378	382	386	390	399
	-		-			
Ħ	=	-	=	_	= =	
355	364	374	383	390	392	391
-	_		_		-	
Н	-	-	-	-		
Ę	-		-	-		
-	_	_		_	4	
310	312	314	318	322	326	334

(a) Sd-N1 (-+) 水平

159	154	149	150	148	147	15
153	147	145	145	144	144	14'
				-		
149	142	142	142	140	140	14
						ĺ
137	128	130	129	126	124	138

(b) Sd-N1(-+) 鉛直

構造スケール <u>0</u> 2(m) 応答値スケール <u>0</u> 1500 (cm/s²)



	383	365	353	338	323	308	355
Ē				Ę	Ŧ		1
]						
ł	298	297	296	295	294	294	300
ł			_		_	-	
ŀ		ł	-	-	=		1
ļ	279	285	291	295	298	298	293
┝		-	-	-	-	-	ļ
ŀ		-	-	-	-	-	ł
			_				
ŀ		-	-	-	-	-	-
ŀ	267	260	252	945	- 220	- 224	021
L	207	260	292	240	239	234	231

(a) Sd-N2(NS)(++) 水平

	228	243	262	273	278	281	290
	222	233	252	262	267	272	284
	216	226	243	253	258	263	276
	-	-	-	-	-	-	
	200	198	211	217	218	222	249
	(b)) S d -	-N2 (1	NS) (+	- +)	合直	
構	造スケール	0 2(m)		応答値	スケール() 1500 (cm,	/s ²)

図 4-81 最大応答加速度分布図 (81/120) (解析ケース②)

_	354	309	323	339	355	361	385
			-				
	299	294	294	296	297	297	300
			-		-		
	293	298	298	295	291	286	279
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-		-
-		-	-	-	-	-	-
ł	230	234	239	245	252	260	267

(a) Sd-N2(NS)(-+) 水平

	292	282	278	272	262	241	227
		-	-	-	-	-	-
Ē	283	272	267	262	251	232	223
							-
ŀ	276	263	258	253	243	226	216
╞		-	-	-	-	-	-
╞		-	-	-	-	-	-
	249	222	218	217	210	197	200

(b) Sd-N2(NS)(-+) 鉛直

構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 4-82 最大応答加速度分布図 (82/120) (解析ケース②)

386	342	309	302	331	353	388				
	Ē				Ē					
273	271	274	279	283	286	292				
-		-		-	-					
279	284	283	279	274	265	255				
	ł			ł	-	ł				
-		-		-						
-	-		-	-	-					
218	219	222	227	233	239	245				
(-	$(a) S d = N 2 (F W) (+ +) \neq W$									
(a) Sd-N2(EW)(++) 水平										



図 4-83 最大応答加速度分布図 (83/120) (解析ケース②)

_	389	358	330	304	312	338	_ 384
Ē							
ŀ		-	-	-	-		1
ŧ	291	285	282	277	274	271	274
ł		-	_	-	-	-	-
F			=	=	=		1
L	255	265	273	279	283	283	279
ŀ		-	-	-	-	-	4
ŀ		-	-	-	-	-	1
ľ]
ŀ		-	-	-	-		4
ŀ		-	-	-	-		-
t	244	238	232	226	222	219	217

(a) Sd-N2(EW)(-+) 水平

213	231	257	275	290	302	312			
207	220	246	264	279	292	304			
202	213	238	255	268	282	295			
-	-	-	-	-	- - -	-			
193	188	204	217	225	234	264			
(b) Sd-N2(EW)(-+) 鉛直									

図 4-84 最大応答加速度分布図 (84/120) (解析ケース②)

711	615	578	568	565	591	805
Ħ			Ē			Ħ
583	564	555	548	542	538	544
553	558	555	547	538	526	506
		H	H	H	H	H
H			H			
H		H				
442	375	355	352	349	347	346

(a) S d - 1 (++) 水平

_	287	276	253	237	244	246	241
Ē		-	-		-		
	282	272	248	230	237	240	240
		-	-	-	-	-	
	278	266	243	224	231	234	238
ł		-		-	-	_	
ł		-	-	-	-	_	
		-	-		-]
	365457	241	225	208	209	218	231264

(b) Sd-1(++) 鉛直



666	597	565	567	581	612	705
544	539	543	549	556	565	586
506	526	538	548	556	559	553
] 347	347	349	352	355	360	408

(a) S d - 1 (-+) 水平

243	247	244	237	253	277	287		
240	241	237	230	248	273	283		
238	234	231	224	244	267	278		
		-	-		-	-		
310 ³⁷⁰	218	209	209	225	242	261		
(b) S d - 1 (-+) 鉛直								



653	598	569	561	578	613	859
Ħ	Ħ	F	Ħ	F	Ħ	Ħ
B	E			B		
552	545	546	546	548	553	567
-	\square	\square	\square	-	H	
F	Ħ	F	E	F	Ħ	Ħ
518	532	539	546	550	550	545
H	H	H	H	H	H	H
Ħ	Ħ		H	Ħ		H
Д						
H	H	H	H	H	H	H
350	351	353	356	360	365	371

(a) S d - 1 (+-) 水平

	270	252	243	234	258	281	295
	-	-	-	-	-		
	258	246	236	227	253	277	290
		-	-	-	-		
	249	239	230	224	248	271	284
ľ	-	-		-	-	-]
	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-		
	262323	223	217	212	229	245	266

(b) S d - 1 (+-) 鉛直





	-		
288355	285	290	297
245	271	277	281
228	247	252	257
211	222	227	233
217	230	236	243
222	240	247	252
228	250	259	268

(b) S d - 1 (--) 鉛直

構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 4-88 最大応答加速度分布図(88/120)(解析ケース②)

695	505	471	460	465	538	714
Ē		Ē				Ē
455	442	437	435	439	456	499
H				H		
399	419	432	442	447	444	426
H	H	-				
R	F	7	A	A	A	
H						
337	334	333	332	332	333	337
	(-)		\mathbf{x}	사고		
	(a)	Su-L	(++)	小平		

271	269	268	261	261	280	296
264	260	259	253	256	276	292
260	254	253	248	251	270	289
-	-	-	-	-		
- 314	-	-	-	-		
272	233	230	224	231	246	273

(b) S d - D (++) 鉛直

構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 4-89 最大応答加速度分布図 (89/120) (解析ケース③)

752	534	452	459	473	505	684
478	451	444	441	439	442	455
Η						
		455				H
431	446	447	440	431	418	398
4		4		H		
\mathbf{H}	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H
		-		4	H	H
337	333	332	332	333	335	337

(a) Sd-D(-+) 水平



図 4-90 最大応答加速度分布図 (90/120) (解析ケース③)

680	_ 543	_ 476	_ 462	_ 470	_ 509	637
		Ē			E	Ħ
477	461	453	449	448	454	473
-	-	-		-		H
434	446	451	452	449	437	414
-		H	-	H	H	
		F		H		F
						A
335	333	332	333	335	337	341
	(a)	S d − I	(+-)) 水平		



図 4-91 最大応答加速度分布図 (91/120) (解析ケース③)

641	510	468	462	474	539	681
	Ē	E	Ħ	Ē		Ħ
	H					
469	453	448	448	45 2	461	479
-	-	-	-	-	H	
	F	F	F	F	F	F
420	437	445	450	451	446	433
H		H	4	H	H	H
H	H	Η	H	H	H	H
	H		H	Ħ	đ	Í
			_			
H	H	Н	-	H	H	H
341	337	335	333	332	333	336



(b) Sd-D(--) 鉛直





483	462	455	452	459	493	578
422	412	410	411	413	418	430
		-	-	_	-	
398	411	416	415	411	402	385
		-	-	-	-	
H H						
239	223	220	217	215	218	223

222	219	213	197	178	164	177
	-		-	-		-
215	211	204	189	171	162	175
210	204	197	183	165	150	173
210	204	191	105	105	159	113
-		-	-	-		
1	-	-	-			-
	-	-	-	-		-
274340	176	168	158	145	146	165

(b) Sd-F1 (++) 鉛直

図 4-93 最大応答加速度分布図 (93/120) (解析ケース③)

463	462	468	481	497	516	605
403	400	403	406	410	416	430
-	_	-	_	-	-	
H			=	=		
368	385	396	405	410	409	400
					_	
H	-	4	-	-	+	+
H			-	1	-	1
]		
	-		-	4	H	
254	256	259	263	267	270	279

(a) Sd-F2(++) 水平

	226	218	204	212	220	224	230
	222	214	201	206	213	217	224
		-	-	-	-	-	
	220	210	198	200	207	212	218
			-		-	-	
			-		-		
		-	-	-	-	-	-
Ē	216	195	185	178	182	186	203

(b) Sd-F2(++) 鉛直

構造スケール <u>0</u> 2(m) 応答値スケール <u>0</u> 1500 (cm/s²)



510	456	419	408	408	401	411
Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē
	H	H	H	H	H	H
399	391	387	383	379	375	374
H	H	H		H	H	H
Ħ	Ħ	F	Ħ	F	Ħ	F
393	394	391	384	375	365	357
H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H
	H	H	H	H	H	
H	$\left \right $	$H_{}$	Η	4	\mathbf{H}	-
350	7 333	325	319	315	312	312

(a) Sd-N1 (++) 水平

151	147	147	149	148	154	160
						-
147	143	143	144	144	148	155
				ſ		
144	139	140	141	141	142	150
						-
137165	123	125	128	129	128	137

(b) Sd-N1(++) 鉛直

構造スケール <u>0</u> 2(m) 応答値スケール <u>0</u> 1500 (cm/s²)



411	403	405	405	418	451	503
Ē	Ħ	E	E	Ē	Ħ	Ē
-						H
375	375	379	383	387	392	401
-	Н	Н	H	Н	Н	Н
	F			F	F	F
357	366	376	384	391	394	393
-	4	H	H	H	H	H
Ĥ	H	Η	H	H	H	Н
					Ľ	
	H		Ļ	H		H
	H			H_{aaa}	H	H
313	312	315	318	322	327	333

(a) Sd-N1 (-+) 水平

	160	154	149	149	148	147	150
-							
•	155	148	144	145	143	143	147
•							
	150	142	141	141	140	139	144
	200243	128	129	128	125	123	137

(b) Sd-N1(-+) 鉛直



385	367	354	339	324	309	354
300	298	297	296	295	294	300
	-	-		-	-	
280	286	292	296	299	298	293
	-	-		-	-	-
		-	-		-	
267	260	252	246	239	235	232

(a) $S d - N 2 (N S) (++) \pi \Psi$

228	243	262	273	278	282	291
222	233	251	262	267	273	284
216	226	243	253	258	263	276
-	-	-	-	-		
200	197	210	217	218	222	249

(b) Sd-N2(NS)(++) 鉛直



	353	310	325	340	356	363	386
		-		-			
	299	294	295	297	298	298	301
		-	-	-	-		
	293	298	299	296	292	287	280
H			-	_		-	
P							
			-	-]
Ę	231	234	239	245	252	260	267

(a) Sd-N2(NS)(-+) 水平

293	282	278	272	262	241	_ 227			
283	273	267	262	251	232	222			
276	263	258	253	243	226	216			
-		-		-					
249	222	218	217	210	197	200			
(b) Sd-N2(NS)(-+) 鉛直									
構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s ²)									

図 4-98 最大応答加速度分布図 (98/120) (解析ケース③)

388	345	310	303	333	355	390
271	270	273	278	282	286	293
277	283	282	279	273	265	255
- - -	-	-	-	-	-	- - -
217	217	221	226	232	238	245

(a) $S d - N 2 (EW) (++) \pi \Psi$

	316	304	290	274	256	229	214
			-	-	-		
	305	293	279	263	245	219	209
		-	-	-	-	-	
	296	282	268	255	237	213	203
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-		
		-			-		
ł	280	234	225	217	203	188	189

(b) Sd-N2(EW)(++) 鉛直

	391	360	331	305	313	340	386
Ē							
ł	-	-	-	-	4	-	
ŧ	291	285	281	277	273	270	272
ł							
ł		-	-	Ŧ	=		
t	255	265	273	278	282	282	277
ŀ		4	-	-	-	-	-
ł			-	-	-	-	-
İ]		1		
			-	-	-	-	
$\left \right $		-	-	-	-	-	-
t	244	238	232	226	222	218	217

(a) Sd-N2(EW)(-+) 水平

	213	230	257	275	290	303	313			
	207	219	246	264	279	293	305			
	201	213	238	256	269	283	295			
	-	-	-	-	-	-				
	193	188	205	217	225	234	264			
	(b) Sd-N2(EW)(-+) 鉛直									
構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s ²)										
図 4-	図 4-100 最大応答加速度分布図(100/120)(解析ケース③)									

S2 補 VI-2-2-18 R1

719	622	584	572	569	594	826
Ħ	Ē	Ē			Ē	Ħ
		E		E	B	H
587	567	558	551	545	541	547
_	H			H	-	
556	561	558	551	541	528	508
4	H	H	H	H	H	H
-	H	Н	H	H	H	Н
Η	H	H	Η	H	H	H
H	H	H	Η	Ħ	H	H
440	375	356	353	350	348	347

(a) S d - 1 (++) 水平

_	288	277	253	237	245	247	241
		-		-		-	-
	282	272	248	230	238	241	239
		-	-	-	-	-	-
	277	266	243	225	231	234	238
ŀ		-		-	-	_	
P		-	-			-]
Ē	360 449	241	225	208	209	218	231264

(b) Sd-1(++) 鉛直



784	598	568	571	586	618	711
\overrightarrow{P}^{793}	Ħ	Ħ	Ħ		Ħ	Ħ
	B		E		E	B
546	541	545	552	559	568	589
	H	H	H		H	Н
Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
509	529	541	551	559	561	555
H	H	H	H		H	H
H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H
348	348	350	352	356	360	374

(a) S d - 1 (-+) 水平



構造スケール $\begin{pmatrix} 0 & 2 \text{ (m)} \\ \vdots & \vdots \end{pmatrix}$ 応答値スケール $\begin{pmatrix} 0 & 1500 \text{ (cm/s}^2) \\ \vdots & \vdots \end{pmatrix}$



661	604	574	565	582	616	845		
555	549	549	550	552	556	569		
522	536	543	549	553	553	547		
350	351	354	357	361	366	372		
(a) S d - 1 (+-) 水平								

271	253	243	234	258	282	295
259	248	236	227	253	277	290
250	240	230	224	248	271	284
	-	-	-		- - -	
263 ³²⁴	223	217	212	229	245	266

(b) Sd-1 (+-) 鉛直

図 4-103 最大応答加速度分布図(103/120)(解析ケース③)

	940	618	580	568	566	597	664
F	998			Ē	Ħ	F	F
F			Ħ	H	H	H	Ħ
	567	556	552	549	547	548	559
F	-	-	-	H	-	-	H
E							Ħ
E	547	554	553	550	544	533	517
Н		\square	H	H	H	H	H
Н		-	Η	H	H	H	H
Н		Η	H	H	H	H	H
H		1	H	H	Ħ	H	H
H	373	368	363	358	353	348	353

(a) Sd-1 (--) 水平

297	282	258	233	243	253	269
		-	-	-	-	-
290	277	253	226	236	248	260
-	-	-	-	-		-
285	271	248	223	230	241	251
-		-	-	-	-	
-					-	
-	-	-	-	-	-	
266327	245	228	212	216	222	227
						-
	(b)	S d - 1	()	鉛直		



813	685	685	739	734	624	738
541	535	532	534	544	561	586
	000		004			
B		H	H		\square	
470	498	520	535	544	543	535
H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H
Ľ	đ	đ	đ		đ	
		H				
H	H		H	-	Η	H
387	381	376	372	372	375	381

(a) Sd-D(++) 水平



(b) S d - D (++) 鉛直



図 4-105 最大応答加速度分布図(105/120)(解析ケース⑤)

809	651	738	729	680	687	830
587	563	546	533	531	534	541
536	542	542	533	517	495	465
380	375	372	372	376	382	388

(a) Sd-D(-+) 水平

353	341	331	322	312	300	297
343	326	310	301	295	282	283
- - - 335	319	303	288	282	270	276
-					-	-
310	292	278	261	246	251	259
	(b)	Sd-D	(-+)	鉛直		. 0.



896	697	734	732	693	692	809
Ħ			Ħ	Ē		Ħ
535	531	530	526	523	525	532
			-			
505	515	515	511	508	502	492
H						H
H	H	H	H	H		ľ
H	H	H	H			
377	373	370	371	375	381	387

(a) S d - D (+-) 水平

337	334	329	320	308	297	_ 303		
330	328	315	300	290	281	290		
325	322	307	287	278	270	285		
-	-	-	-	-	-	-		
307	293	280	266	252	247	268		
(b) S d - D (+-) 鉛直								

構造スケール ⁰ 2(m) 応答値スケール ⁰ 1500 (cm/s²)





(a) Sd-D(--) 水平







658	524	612	698	676	599	765
468	459	453	448	456	462	491
452	464	469	462	448	435	433
	-					
245	245	247	249	251	253	257

(a) Sd-F1 (++) 水平

	264	263	279	263	229	214	214
		-				-	
	267	260	265	249	221	209	212
	268	-	-	-	-	-	-
	262	252	254	238	211	203	207
		-	_	-			-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-		
ł	246	221	209	192	174	180	194

(b) Sd-F1 (++) 鉛直



	606	534	654	610	591	598	843
Ē	497	485	478	468	462	462	475
╞	-	_	-	-	-	-	H
Ē	457	455	450	448	448	442	430
$\left \right $					_		H
							R
H							-
E	297	298	299	298	296	297	307

(a) Sd-F2(++) 水平





	479	522	615	643	602	550	497
Ē					Ē		B
		-			H	H	H
E	436	441	449	451	449	444	441
E					H	H	H
F					H	Ħ	
E	448	441	435	433	431	429	422
┢		-	-		H	4	H
┢		-	-	Η	H	Η	Η
h		-			H	H	H
]	Ŭ			
E	351	351	349	346	342	337	330

	200	173	160	178	198	202	194	
ł	194	166	158	168	186	192	190	
	191	160	153	161	176	182	185	
					-	-		
-		-		-	-	-		
	179	132	130	136	139	154	167	

(b) S d - N 1 (++) 鉛直
547	508	603	646	622	529	486
	Ē	Ē	Ħ	Ē	E	E
H				H	H	H
441	442	448	452	450	442	436
	_	_	\square		-	Н
F	F	F		Ħ	F	F
422	430	432	434	436	439	445
H		-				
H	H	-	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H
H		H	H	H	H	H
335	341	344	346	348	349	352

196	199	184	173	163	173	205
192	187	175	163	161	169	200
187	177	167	156	156	165	196
167	150	142	134	134	139	182
(b) Sd-N1 (-+) 鉛直						
0 0 $(-)$				C	1500 (om	(c^{2})

図 4-112 最大応答加速度分布図(112/120)(解析ケース⑤)

537	544	706	700	528	438	489
346	336	340		324		317
		010	1 000	021		− ¶ °``
		B		E	B	B
323	320	313	309	312	314	314
-			Ą	-	-	
-	-	H	H	H	H	H
				Ę		R
-	H	H	H	H	H	Н
294	287	281	276	270	266	262

(a) Sd-N2(NS)(++) 水平

316	271	312	331	309	335	5 345
314	260	295	308	302	325	337
308	252	281	294	292	314	326
-	-	-	-	-	-	-
279	216	227	237	250	264	286
(b) Sd-	-N2 (NS) (-	++)	鉛直	

構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 4-113 最大応答加速度分布図(113/120)(解析ケース⑤)

	483	486	534	699	709	524	536
Ē				Ē	Ħ	Ē	Ħ
ŀ	-	4	4	7	Ħ	Ħ	Ħ
Ē	316	311	326	339	340	336	347
ł		-	-		H	H	H
ŧ		-	=	4	f	=	Ħ
ļ	313	315	312	310	314	321	324
ŀ	-	_	-	4	-	-	H
ł		-	-	-	H	\mathbf{H}	H
İ							
ŀ		_	-		H	Lí l	
ł		-	-	-	H	4	+
Ľ	263	266	270	275	281	287	295

(a) Sd-N2(NS)(-+) 水平

350	333	308	328	310	269	_ 316
339	323	301	306	292	257	315
328	313	292	292	278	250	308
-	-	-	-	-	-	- - -
288	264	249	235	225	214	279
(b) Sd-N2(NS)(-+) 鉛直						
構造スケール	↓ 0 2(m)		応答値2	スケール し	1500 (cm	ı/s²)

図 4-114 最大応答加速度分布図(114/120)(解析ケース⑤)

	647	542	528	620	682	507	560
Ħ							
Ħ	299			- 331	347	360	374
	022		020	- 551	- 541		
	220	200			204	200	
+	320	329	334	331	324	329	334
			-				
		-	-		-	-	-
			-	-		-	-
H	254	258	261	263	265	276	287

(a) $S d - N 2 (EW) (++) \pi \Psi$

	363	347	315	325	315	304	276
-			-	-	-		
_	352	335	304	302	287	282	276
		-	-	1		-	277
	339	324	293	288	266	262	271
		-	-	-	-		
		-	-		-		
		-		-	-		-
H	303	267	246	231	216	210	241

(b) Sd-N2(EW)(++) 鉛直

構造スケール 0 2(m)	応答値スケール 0 1500 (cm/s ²)



_	562	512	664	613	552	521	613
Ē							
Ħ	371	359	347	330	322	314	324
					_		-
Ħ:	335	329	323	330	332	328	321
		-	-	-	-	-	-
ł			-	-	-		
H		-	-	-	-		
	287	277	266	263	261	258	254

(a) Sd-N2(EW)(-+) 水平

277	305	310	329	318	349	361
278	282	284	306	304	338	354
278 273	261	267	291	294	326	340
-		-	-	-		
243	210	217	234	247	268	303

(b) Sd-N2(EW)(-+) 鉛直

構造スケール ^{0 2(m)}	応答値スケール 0 1500 (cm/s ²)



898	8 841	818	818	808	752	834
Ħ		Ħ	Ħ	Ħ	目	Ħ
Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
630	614	612	616	615	610	619
			H	\square		
Ħ		Ħ		Ħ	E	
614	603	607	600	590	576	559
H	H	H	\vdash	H	H	H
Ħ		Ħ	H		Ħ	
H	H	H	H	H	H	H
388	- 385	386	7 388	389	388	385

(a) S d - 1 (++) 水平



構造スケール ⁰ 2(m) 応答値スケール ⁰ 1500 (cm/s²)



	864	765	763	860	833	752	800
F			Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
F			Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	H
E	613	606	614	617	610	614	632
			\vdash				
E							
$\left \right $	569	586	597	604	608	601	607
Н		4	\vdash	H	H	H	H
Н		H	H	H	H	H	H
Ľ		Ц	H	H	H	H	H
Ľ	390	391	391	389	386	386	389

(a) S d - 1 (-+) 水平







(a) Sd-1 (+-) 水平



構造スケール $\begin{pmatrix} 0 & 2 \text{ (m)} \\ \vdots & \vdots \end{pmatrix}$ 応答値スケール $\begin{pmatrix} 0 & 1500 \text{ (cm/s}^2) \\ \vdots & \vdots \end{pmatrix}$



885	769	819	772	747	748	816
Ē	Ē		Ħ			
631	615			620	621	638
				E		
611	605	597	597	601	610	607
H	H	H	H	Н	H	Η
H	H	H	H	H	H	H
H	H		H	H	H	Ц
H	H	Η	H	H	H	H
107	106	107	101	399	390	383

(a) Sd-1 (--) 水平



4.2 B-B断面の解析結果

耐震評価のために用いる応答加速度として,解析ケース①について,すべての基準地 震動Ssに対する最大応答加速度分布図を図4-121~図4-132に示す。また,解析ケ ース①において,照査項目ごとに照査値が0.5を超えるケースで照査値が最大となる地 震動について,解析ケース②~⑤の最大応答加速度分布図を図4-133~図4-140に示 す。さらに,機器・配管系に対する応答加速度抽出のための解析ケース②,③及び⑤の すべての基準地震動Ssに対する最大応答加速度分布図を図4-141~図4-176に示す。 これらに加え,解析ケース①~③及び⑤のすべての弾性設計用地震動Sdに対する最大 応答加速度分布図を図4-177~図4-240に示す。



(b) S s - D (++) 鉛直 構造スケール $0 2^{(m)}$ 広答値スケール $0 1500 (cm/s^2)$ 図 4-121 最大応答加速度分布図 (1/120) (解析ケース①)









図 4-123 最大応答加速度分布図 (3/120) (解析ケース①)









(a) Ss-F1 (++) 水平





(a) S s - F 2 (++) 水平





(a) Ss-N1 (++) 水平





(a) Ss-N1 (-+) 水平





(a) $S s - N 2 (N S) (++) \pi \Psi$





(a) Ss-N2(NS) (-+) 水平















(a) S s - D (-+) 水平









(a) S s - D (-+) 水平





(a) S s - D (++) 水平





(a) S s - D (-+) 水平







S2 補 VI-2-2-18 R1







(a) S s - D (++) 水平



図 4-141 最大応答加速度分布図(21/120)(解析ケース②)



(a) S s - D (-+) 水平





(a) S s - D (+-) 水平









(a) Ss-F1 (++) 水平





(a) Ss-F2 (++) 水平




(a) S s - N 1 (++) 水平





図 4-148 最大応答加速度分布図(28/120)(解析ケース②)



(a) Ss-N2(NS)(++) 水平





S2 補 VI-2-2-18 R1













(a) S s - D (-+) 水平





(a) S s - D (+-) 水平





(b) SS=D(==) 距直 構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 4-156 最大応答加速度分布図 (36/120) (解析ケース③)



図 4-157 最大応答加速度分布図 (37/120) (解析ケース③)



(a) Ss-F2 (++) 水平







S2 補 VI-2-2-18 R1



(a) Ss-N1 (-+) 水平





(a) S s - N 2 (NS) (++) $\pi \Psi$



S2 補 VI-2-2-18 R1







(b) Ss-N2(EW) (++) 鉛直
構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)
図 4-163 最大応答加速度分布図 (43/120) (解析ケース③)

248



(a) Ss-N2(EW) (-+) 水平















(a) S s - D (+-) 水平



図 4-167 最大応答加速度分布図(47/120)(解析ケース⑤)



図 4-168 最大応答加速度分布図(48/120)(解析ケース⑤)







構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 4-170 最大応答加速度分布図 (50/120) (解析ケース⑤)



(a) Ss-N1 (++) 水平





(a) Ss-N1 (-+) 水平





(a) Ss-N2(NS) (++) 水平

















S2 補 VI-2-2-18 R1







(a) S d - D (-+) 水平





(a) S d - D (+-) 水平





図 4-180 最大応答加速度分布図(60/120)(解析ケース①)



(b) Sd−F1 (++) 鉛直 構造スケール ^{0 2(m)} 応答値スケール ^{0 1500 (cm/s²)}

図 4-181 最大応答加速度分布図(61/120)(解析ケース①)



(a) Sd-F2(++) 水平




(a) Sd-N1 (++) 水平





(a) Sd-N1 (-+) 水平





(a) Sd-N2(NS) (++) 水平





(a) $S d - N 2 (N S) (-+) \pi \Psi$









(a) $S d - N 2 (EW) (-+) \pi \Psi$













図 4-191 最大応答加速度分布図 (71/120) (解析ケース①)















(a) Sd-D(+-) 水平





(a) Sd-D(--) 水平





(a) Sd-F1 (++) 水平



図 4-197 最大応答加速度分布図 (77/120) (解析ケース②)



(a) Sd-F2(++) 水平





(a) Sd-N1 (++) 水平





(a) Sd-N1 (-+) 水平





(a) $S d - N 2 (N S) (++) \pi \Psi$





(a) $S d - N 2 (N S) (-+) \pi \Psi$





(a) $S d - N 2 (E W) (++) \pi \Psi$





(a) $S d - N 2 (EW) (-+) \pi \Psi$









(a) S d-1 (-+) 水平





(a) S d - 1 (+-) 水平









(a) Sd-D(++) 水平









(a) S d - D (+-) 水平





(a) Sd-D(--) 水平





(a) Sd-F1 (++) 水平





(a) Sd-F2(++) 水平





(a) Sd-N1 (++) 水平







(a) Sd-N1 (-+) 水平





(a) $S d - N 2 (N S) (++) \pi \Psi$





(a) $S d - N 2 (N S) (-+) \pi \Psi$






図 4-219 最大応答加速度分布図 (99/120) (解析ケース③)

















(a) S d - 1 (+-) 水平





(a) Sd-1 (--) 水平



















(a) Sd-D(--) 水平





(a) Sd-F1 (++) 水平



図 4-229 最大応答加速度分布図(109/120)(解析ケース⑤)



(a) Sd-F2(++) 水平





(a) Sd-N1 (++) 水平









(a) $S d - N 2 (N S) (++) \pi \Psi$



図 4-233 最大応答加速度分布図(113/120)(解析ケース⑤)



(a) Sd-N2(NS)(-+) 水平



図 4-234 最大応答加速度分布図(114/120)(解析ケース⑤)



(a) S d - N 2 (EW) (++) $\pi \Psi$





(a) S d - N 2 (EW) (-+) $\pi \Psi$





(a) S d-1 (++) 水平





(a) S d - 1 (-+) 水平







(a) Sd-1 (+-) 水平







4.3 C-C断面の解析結果

耐震評価のために用いる応答加速度として,解析ケース①について,すべての基準地 震動Ssに対する最大応答加速度分布図を図4-241~図4-252に示す。

また,解析ケース①において,照査項目ごとに照査値が 0.5 を超えるケースで照査値 が最大となる地震動について,解析ケース②~⑤の最大応答加速度分布図を図 4-253 ~図 4-260 に示す。



(a) S s - D (++) 水平



(b) S s - D (++) 鉛直

構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 4-241 最大応答加速度分布図 (1/20) (解析ケース①)



(a) S s - D (-+) 水平



(b) S s - D (-+) 鉛直

構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 4-242 最大応答加速度分布図 (2/20) (解析ケース①)



(a) S s - D (+-) 水平



(b) S s - D (+-) 鉛直

構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 4-243 最大応答加速度分布図 (3/20) (解析ケース①)



(a) S s - D (--) 水平



(b) S s - D (--) 鉛直

構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 4-244 最大応答加速度分布図 (4/20) (解析ケース①)



(a) Ss-F1 (++) 水平



(b) Ss-F1(++) 鉛直

図 4-245 最大応答加速度分布図 (5/20) (解析ケース①)



(a) Ss-F2 (++) 水平



(b) S s - F 2 (++) 鉛直

図 4-246 最大応答加速度分布図 (6/20) (解析ケース①)



(a) Ss-N1 (++) 水平



(b) S s - N 1 (++) 鉛直

図 4-247 最大応答加速度分布図 (7/20) (解析ケース①)



(a) Ss-N1 (-+) 水平



(b) Ss-N1 (-+) 鉛直

図 4-248 最大応答加速度分布図 (8/20) (解析ケース①)



(a) $S s - N 2 (N S) (++) \pi \Psi$



(b) Ss-N2(NS)(++) 鉛直

構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 4-249 最大応答加速度分布図 (9/20) (解析ケース①)



(a) $S s - N 2 (N S) (-+) \pi \Psi$







(a) S s - N 2 (EW) (++) $\pi \Psi$



(b) Ss-N2(EW)(++) 鉛直

構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 4-251 最大応答加速度分布図(11/20)(解析ケース①)



(a) S s - N 2 (EW) (- +) $\pi \Psi$



図 4-252 最大応答加速度分布図(12/20)(解析ケース①)



(a) S s - D (++) 水平



(b) S s - D (++) 鉛直

構造スケール ⁰ ²(m)
応答値スケール ⁰ ^{1500 (cm/s²)}
図 4-253 最大応答加速度分布図 (13/20) (解析ケース②)


(a) S s - D (-+) 水平



(b) S s - D (-+) 鉛直

 構造スケール
 0
 2(m)
 応答値スケール
 0
 1500 (cm/s²)

 図 4-254
 最大応答加速度分布図 (14/20) (解析ケース②)



(a) S s - D (++) 水平



(b) S s - D (++) 鉛直

 構造スケール
 0
 2(m)
 応答値スケール
 0
 1500 (cm/s²)

 図 4-255
 最大応答加速度分布図 (15/20) (解析ケース③)



(a) S s - D (-+) 水平



(b) Ss-D(-+) 鉛直

 構造スケール
 0
 2 (m)
 応答値スケール
 0
 1500 (cm/s²)

 図 4-256
 最大応答加速度分布図 (16/20) (解析ケース③)



(a) S s - D (++) 水平





(a) S s - D (-+) 水平



図 4-258 最大応答加速度分布図(18/20)(解析ケース④)



(a) S s - D (++) 水平







4.4 D-D断面の解析結果

耐震評価のために用いる応答加速度として,解析ケース⑥について,すべての基準地 震動Ssに対する最大応答加速度分布図を図4-261~図4-272に示す。また,解析ケ ース⑥において,照査項目ごとに照査値が0.5を超えるケースで照査値が最大となる地 震動について,解析ケース⑦及び⑧の最大応答加速度分布図を図4-273~図4-276に 示す。さらに,機器・配管系に対する応答加速度抽出のための解析ケース⑦及び⑧のす べての基準地震動Ssに対する最大応答加速度分布図を図4-277~図4-300に示す。 これらに加え,解析ケース⑥~⑧のすべての弾性設計用地震動Sdに対する最大応答加 速度分布図を図4-301~図4-348に示す。



(a) S s - D (++) $\% \Psi$





(a) S s - D (-+) 水平





(a) S s - D (+-) 水平





(b) S s - D (--) 鉛直 構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1200 (cm/s²) 図 4-264 最大応答加速度分布図(4/88)(解析ケース⑥)



(a) Ss-F1 (++) 水平





(a) S s - F 2 (++) 水平





(a) S $s - N 1 (++) \quad x \mp$





(a) S s - N 1 (-+) 水平





(a) S s - N 2 (N S) (++) $\pi \Psi$





(a) S s - N 2 (N S) (- +) $\pi \Psi$





(a) S s - N 2 (EW) (++) $\pi \Psi$





(a) S s - N 2 (EW) (- +) $\pi \Psi$





(a) S s - D (++) 水平





(a) Ss-D (-+) 水平





(a) S s - D (++) 水平





(a) S s - D (-+) 水平





(a) S s - D (++) 水平





(a) Ss-D (-+) 水平





(a) Ss-D (+-) 水平





(a) Ss-D (--) 水平





(a) Ss-F1 (++) 水平





(a) S s - F 2 (++) 水平





(a) S s - N 1 (++) $\pi \Psi$



図 4-283 最大応答加速度分布図(23/88)(解析ケース⑦)



(a) S s - N 1 (-+) 水平





(a) S s - N 2 (N S) (++) $\pi \Psi$





(a) S s - N 2 (N S) (- +) $\pi \Psi$





(a) S s - N 2 (EW) (++) $\pi \Psi$





(a) S s - N 2 (EW) (-+) $\pi \Psi$




(a) S s - D (++) 水平





(a) S s - D (-+) 水平





(a) S s - D (+-) 水平





(a) Ss-D (--) 水平





(a) Ss-F1 (++) 水平





(a) Ss-F2 (++) 水平





(a) S s - N 1 (++) $\pi \Psi$







0 2(m) 構造スケール ____ 応答値スケール 0 1200 (cm/s²)

図 4-296 最大応答加速度分布図 (36/88) (解析ケース⑧)



(a) S s - N 2 (N S) (++) $\pi \Psi$



図 4-297 最大応答加速度分布図 (37/88) (解析ケース⑧)



(a) S s - N 2 (N S) (-+) $\pi \Psi$





(a) S s - N 2 (EW) (++) $\pi \Psi$





(a) S s - N 2 (EW) (- +) $\pi \Psi$





(a) S d - D (++) $\times \Psi$





(b) S d - D (-+) 鉛直 構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1200 (cm/s²) 図 4-302 最大応答加速度分布図(42/88)(解析ケース⑥)



(a) S d-D (+-) 水平





(a) Sd-D(--) 水平





(a) Sd-F1 (++) 水平





(a) Sd-F2(++) 水平





(a) $S d - N 1 (++) \pi \Psi$





(a) S d - N 1 (-+) $\pi \Psi$





(a) $S d - N 2 (N S) (++) \pi \Psi$





(a) $S d - N 2 (N S) (-+) \pi \Psi$





(a) S d - N 2 (EW) (++) $\pi \Psi$





(a) S d - N 2 (EW) (-+) $\pi \Psi$





(a) S d-1 (++) 水平



図 4-313 最大応答加速度分布図 (53/88) (解析ケース⑥)



(a) S d-1 (-+) 水平





(a) Sd-1 (+-) 水平





(a) Sd-1 (--) 水平





(a) S d - D (++) $\times \Psi$





(a) S d - D (-+) 水平



図 4-318 最大応答加速度分布図 (58/88) (解析ケース⑦)



(a) S d-D (+-) 水平





(a) Sd-D(--) 水平





(a) Sd-F1 (++) 水平





(a) Sd-F2 (++) 水平





(a) Sd-N1 (++) 水平





(a) Sd-N1 (-+) 水平




(a) $S d - N 2 (N S) (++) \pi \Psi$





(a) $S d - N 2 (N S) (-+) \pi \Psi$



S2 補 VI-2-2-18 R1



(a) $S d - N 2 (EW) (++) \pi \Psi$





(a) S d - N 2 (EW) (-+) $\pi \Psi$





(a) S d-1 (++) 水平





(a) S d-1 (-+) 水平





(a) S d-1 (+-) 水平





(a) S d − 1 (−−) 水平





(a) Sd-D(++) 水平





(a) S d-D (-+) 水平





(a) S d - D (+-) 水平





(a) Sd-D(--) 水平





(a) Sd-F1 (++) 水平





(a) Sd-F2(++) 水平



図 4-338 最大応答加速度分布図(78/88)(解析ケース⑧)



(a) Sd-N1 (++) 水平





(a) S d - N 1 (-+) $\pi \Psi$



図 4-340 最大応答加速度分布図 (80/88) (解析ケース⑧)



(a) $S d - N 2 (N S) (++) \pi \Psi$





(a) Sd-N2(NS)(-+) 水平





(a) $S d - N 2 (EW) (++) \pi \Psi$





(a) S d - N 2 (EW) (-+) $\pi \Psi$





(a) $S d - 1 (++) \pi \Psi$





(a) S d-1 (-+) 水平





(a) S d-1 (+-) 水平





(a) Sd-1 (--) 水平



VI-2-2-19 取水槽の耐震性についての計算書

1.	概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••	• 1
2.	基本方針 ·····	•••	· 2
2	1 位置 ·····	••••	· 2
2	2 構造及び補強の概要 ·····	••••	• 3
2	3 評価方針 ·····	• • •	16
2	4 適用規格・基準等		19
3.	耐震評価 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••		20
3.	1 地震時荷重算出断面 ······		20
3.	2 使用材料及び材料の物性値		23
3.	3 許容限界 ·····		24
	3.3.1 構造部材の健全性に対する許容限界		24
	3.3.2 基礎地盤の支持性能に対する許容限界		31
3.	4 評価方法 ·····		32
	3.4.1 構造部材の健全性評価		32
	3.4.2 基礎地盤の支持性能評価		44
4.	構造部材の地震時応答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		45
5.	耐震評価結果 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		78
5	 構造部材の健全性に対する評価結果 ······ 		78
5.	 2 各要求機能に対する評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		84
	5.2.1 通水機能及びSクラスの施設等を支持する機能・・・・・・・・・・・・・		84
	5.2.2 止水機能		84
5	 3 基礎地盤の支持性能に対する評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		88
	5.3.1 基礎地盤 ······		88
	5. 3. 2 MMR		90

別紙 せん断破壊に対する照査への線形被害則適用について

1. 概要

本資料は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の 設計方針に基づき、取水槽が基準地震動Ssに対して十分な構造強度及び支持機能を有し ていることを確認するものである。

取水槽に要求される機能の維持を確認するにあたっては、地震応答解析により算定した 荷重を3次元構造解析モデルに作用させ、構造部材の健全性評価を行う。また、基礎地盤 の支持性能評価にあたっては、地震応答解析により基礎地盤に発生した接地圧について確 認する。

- 2. 基本方針
- 2.1 位置

取水槽の位置図を図 2-1 に示す。



図 2-1 取水槽 位置図

2.2 構造及び補強の概要

取水槽の平面図を図 2-2 に、断面図を図 2-3~図 2-6 に、概略配筋図を図 2-7~図 2 -10 に示す。

取水槽は,耐震重要施設及び常設重大事故等対処設備である原子炉補機海水ポンプ等を 間接支持する支持機能,非常時における海水の通水機能,浸水防止のための止水機能が要 求される。

取水槽は、地下2階構造となっており、上部は除じん機エリア、海水ポンプエリア及 びストレーナエリアの3エリアに分かれている。下部は水路となっており、除じん機エ リアの下部は6連のボックスカルバート構造、海水ポンプエリアの下部は3連のボック スカルバート構造となっている。また、上部は各エリアが隔壁により仕切られ、各エリ アによって開口部の存在や中床版の設置レベルが異なる等の構造となっている。

取水槽は,加振方向に平行に配置される妻壁や隔壁等の面部材を耐震部材として考慮す る箱型構造物である。

取水槽の耐震性を確保するため,耐震補強を実施する。補強計画図を図 2-11~図 2-17 に示す。土圧低減を目的として,埋戻土の地盤改良(図 2-11)を実施する。曲げ・軸力系 の破壊に対する補強として,気中部における妻壁の増厚補強及び控壁の追設(図 2-12)を 実施する。また,せん断破壊に対する補強として,後施工せん断補強工法(ポストヘッド バー工法,以下「PHb 工法」という。)によるせん断補強(図 2-13~図 2-16)を実施す る。併せて,波及的影響を防止するため,原子炉補機海水ポンプ設置棚(以下「RSW ポンプ 棚」という。)の撤去(図 2-17)を実施する。







図 2-3 取水槽 断面図(A-A断面)



図 2-4 取水槽 断面図(B-B断面)









S2 補 VI-2-2-19 R1



S2 補 VI-2-2-19 R1




(平面図)



(B-B断面)









(E-E断面)





図 2-13 せん断補強計画図 (A-A断面)



図 2-14 せん断補強計画図(B-B断面)





■:PHb 工法適用箇所

図 2-15 せん断補強計画図 (C-C断面)





(平面図)



(E-E断面)図 2-17 RSW ポンプ棚撤去概要図

2.3 評価方針

取水槽は,設計基準対象施設においては,非常用取水設備及びSクラス施設等の間接 支持構造物である屋外重要土木構造物に分類され,重大事故等対処施設においては,常 設重大事故緩和設備及び常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 に分類される。また,常設重大事故緩和設備(設計基準拡張)及び常設重大事故防止設 備(設計基準拡張)が設置される重大事故等対処施設に分類される。

取水槽の耐震評価フローを図 2-18 に示す。

取水槽の耐震評価は、VI-2-2-18「取水槽の地震応答計算書」より得られた地震応答 解析の結果に基づき、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の評価として、表 2-1に示すとおり、構造部材の健全性評価及び基礎地盤の支持性能評価を行う。

構造部材の健全性評価及び基礎地盤の支持性能評価を実施することで,構造強度を有 することを確認し,これにより通水機能及びSクラス施設等を支持する機能(支持機能) を維持することができる。また,取水槽の一部は止水機能を損なわないことが要求さ れるため,構造部材の止水機能に対する評価を併せて実施する。

構造部材の健全性評価については、VI-2-2-18「取水槽の地震応答計算書」より得ら れた水平方向及び鉛直方向の荷重を用い,非線形シェル要素による3次元静的材料非線 形解析(以下「3次元構造解析」という。)により応答値を算定し、VI-2-1-9「機能維持 の基本方針」に基づき、曲げ・軸力系の破壊については構造部材の照査用ひずみが許容 限界を下回ること,せん断破壊に対しては照査用せん断力及び照査用面内せん断ひずみ が許容限界を下回ることを確認する。せん断破壊に対する補強として PHb 工法を用いる 場合には、構造部材に対して PHb 工法の適用条件を満たしていることを確認し、 PHb 工 法を採用する。

基礎地盤の支持性能評価においては、VI-2-2-18「取水槽の地震応答計算書」より得られた基礎地盤の接地圧が、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づく許容限界を下回ることを確認する。

ここで,取水槽の運転時,設計基準事故時及び重大事故時の状態における荷重条件は 変わらず,評価は設計基準対象施設の評価結果に包括されることから,設計基準対象施 設の評価結果を用いた重大事故等対処施設の評価を行う。

16



図 2-18 取水槽 耐震評価フロー

評価方針	評価項目	部位	評価方法	許容限界		\$限界
	構造部材の 健全性	鉄筋コン クリート 部材	照査用ひずみ,照査 コン 用せん断力及び照査 -ト 用面内せん断ひずみ が許容限界を下回る ことを確認	曲げ・軸力 限界ひずみ		限界ひずみ*
				せん	面外	せん断耐力*
構造強度を 有すること				断力	面内	限界せん断 ひずみ*
	基礎地盤の 支持性能	基礎地盤	発生する接地圧が許	極限支持力度*		
		MMR	谷 成 介 を 下 回 る こ こ を 確 認	MMF	この支圧	強度
止水機能を 損なわない こと	鉄 構造部材の 使全性 部	鉄筋コン クリート 部材	照査用ひずみ及び照 査用せん断力が許容 限界を下回ることを 確認	曲げ・	軸力	限界ひずみ*
				せん 断力	面外	せん断耐力*

表 2-1 取水槽 評価項目

注記*:妥当な安全余裕を考慮する。

2.4 適用規格·基準等

適用する規格・基準等を以下に示す。

- ・コンクリート標準示方書 [構造性能照査編] ((社)土木学会,2002 年制定)
- ・コンクリート標準示方書 [設計編] ((社) 土木学会, 2017 年制定)
- ・原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・マニュアル((社)土木学会, 2005年)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社)日本電気協会)
- ・道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説((社)日本道路協会,平成14年 3月)
- ・道路橋示方書(V耐震設計編)・同解説((社)日本道路協会,平成14年3月)
- ・建設技術審査証明報告書 後施工プレート定着型せん断補強鉄筋「Post-Head-bar」 (一般財団法人土木研究センター)

- 3. 耐震評価
- 3.1 地震時荷重算出断面

取水槽の地震時荷重算出断面位置を図 3-1 に示す。地震時荷重算出断面は、東西方 向では妻壁や隔壁の配置が異なることによる剛性差を考慮して、除じん機エリア(A-A断面)、海水ポンプエリア(B-B断面)及びストレーナエリア(C-C断面)を通る 断面とし、南北方向ではD-D断面とする。地震時荷重算出用地質断面図を図 3-2~図 3-5 に示す。

なお、加振方向に平行に配置された耐震上見込むことができる面部材の配置から、南 北方向(D-D断面)が強軸方向となり、東西方向(A-A断面, B-B断面及びC-C断面)が弱軸方向となることから、東西方向に対して3次元構造解析による耐震評価 を実施する。

図 3-2 取水槽 地震時荷重算出用地質断面図 (A-A断面位置)

図 3-3 取水槽 地震時荷重算出用地質断面図 (B-B断面位置)

3.2 使用材料及び材料の物性値

構造物の使用材料を表 3-1 に、材料の物性値を表 3-2 に示す。

	材料	仕様		
鉄筋	底版, 側壁, 隔壁, 妻壁*, 導流壁, 中床版*	設計基準強度 23.5 N/mm ²		
	分離壁,控壁	設計基準強度 24.0 N/mm ²		
	鉄筋	SD345		
		設計基準強度 15.6 N/mm ²		
	MMR	設計基準強度 18.0 N/mm ²		
		設計基準強度 23.5 N/mm ²		
世	里戻コンクリート	設計基準強度 18.0 N/mm ²		

表 3-1 使用材料

注記*:妻壁及び中床版の一部の部材は,設計基準強度24.0N/mm²である。

表 3-2 材料の物性値

++ *1	設計基準強度	ヤング係数	単位体積重量	ポマリンド	
竹科	(N/mm^2)	(N/mm^2) (N/mm^2) (kN/m^3)		ホテソン比	
鉄筋コンクリート	23.5	2. 48×10^4	2.48×10^4		
	24.0	2. 50×10^4	24.0	0.2	
	15.6	2.08×10 ⁴			
MMR	18.0	2. 20×10^4	20 G*2		
	23.5	2. 48×10^4	22.0		
埋戻コンクリート	18.0	2.20×10^{4}			

注記*1:鉄筋コンクリートの単位体積重量を示す。

*2:無筋コンクリートの単位体積重量を示す。

3.3 許容限界

許容限界は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき設定する。

- 3.3.1 構造部材の健全性に対する許容限界
 - (1) 曲げ・軸力系の破壊に対する許容限界

構造強度を有することの確認における構造部材(鉄筋コンクリート)の曲げ・軸 カ系の破壊に対する許容限界は,「原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照 査指針・マニュアル(土木学会原子力土木委員会,2005年6月)」(以下「土木学 会マニュアル」という。)に基づき,限界ひずみ(圧縮縁コンクリートひずみ1.0%) とする。

曲げ・軸力系の破壊に対する限界状態については、「土木学会マニュアル」では コンクリートの圧縮縁のかぶりが剥落しないこととされており、圧縮縁コンクリー トひずみ 1.0%の状態は、かぶりコンクリートが剥落する前の状態であることが、屋 外重要土木構造物を模したラーメン構造の破壊実験及び数値シミュレーション等 の結果より確認されている。この状態を限界値とすることで構造全体としての安定 性等が確保できるとして設定されたものである。

各要求機能について, 通水機能を有すること及びSクラスの施設を支持する機能 を損なわないことの確認においては, 部材が終局状態に至らないことを目標性能と することから, 限界ひずみ(圧縮縁コンクリートひずみ1.0%)を許容限界とする。 止水機能を損なわないことの確認においては,「コンクリート標準示方書[構造性 能照査編](土木学会, 2002年制定)」(以下「コンクリート標準示方書 2002」と いう。)に基づき, コンクリートの圧縮ひずみ及び主筋ひずみについて, 部材降伏 に相当するひずみ(コンクリートの圧縮ひずみ 2000 μ, 主筋ひずみ 1725 μ)とす る。

取水槽の曲げ・軸力系の破壊に対する許容限界を表 3-3 に示す。

要求機能	許容限界				
# 坐設座た左子て > b		圧縮縁コンクリートひずみ			
博垣 畑皮 を 有 9 る こ と		$1.0\%~(10000\mu$)			
通水機能な方子ステレ		圧縮縁コンクリートひずみ			
・ 通小機能を有 9 る こと	四田へぞろ	$1.0\%~(10000\mu$)			
しゃ物色な岩ならないこと	PIX 3F Ur 9 of	圧縮ひずみ:2000μ			
正小機能を損なわないこと		主筋ひずみ:1725 µ			
Sクラスの施設を支持する		圧縮縁コンクリートひずみ			
機能を損なわないこと		$1.0\%~(10000\mu$)			

表 3-3 取水槽の曲げ・軸力系の破壊に対する許容限界

(2) せん断破壊に対する許容限界

構造強度を有することの確認におけるせん断破壊に対する許容限界は,「土木学 会マニュアル」に基づくせん断耐力とする。

せん断耐力は、「土木学会マニュアル」に基づき「a. 棒部材式」を適用するこ ととし、ディープビームとなる部材についても、「a. 棒部材式」を用いることで 安全側の評価とする。

PHb 工法を用いる構造部材については「b. PHb によりせん断補強された部材の せん断耐力式」を用いる。

各要求機能について, せん断破壊に対しては, 通水機能, 止水機能, 支持機能の いずれも終局状態に至らないことを目標性能とすることから, せん断耐力を許容限 界とする。

$$V_{yd} = V_{cd} + V_{sd}$$

ここで,
 V_{yd} : せん断耐力
 V_{cd} : コンクリートが負担するせん断耐力
 V_{sd} : せん断補強鉄筋が分担するせん断耐力

 $V_{cd} = \beta_{d} \cdot \beta_{p} \cdot \beta_{n} \cdot \beta_{a} \cdot f_{vcd} \cdot b_{w} \cdot d \ / \ \gamma_{bc}$

ここで,

f' _{cd}	:コンクリート圧縮強度の設計用値(N/mm ²)で設計基準強度f' _{ck} を材
	料係数γmcで除したもの

- p_v : 引張鉄筋比 $p_v = A_s / (b_w \cdot d)$
- A_s:引張側鋼材の断面積
- b_w :部材の有効幅
- **d** : 部材の有効高さ
- N'd :設計軸圧縮力
- Mud : 軸方向力を考慮しない純曲げ耐力
- M_0 : M_d に対する引張縁において、軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要なモーメント(デコンプレッションモーメント) $M_0 = N'_d \cdot D / 6$
- D : 断面高さ
- a / d : せん断スパン比
- **γ**_{bc} : 部材係数
- **γ**mc : 材料係数

 $V_{sd} = \{A_w \cdot f_{wyd} \cdot (\sin \alpha + \cos \alpha) / s \} \cdot z / \gamma_{bs}$

- ここで,
 - Aw: :区間 s におけるせん断補強筋の総断面積
 - f_{wyd}: せん断補強筋の降伏強度の材料係数γ_{ms}で除したもので、400N/mm² 以下とする。ただし、コンクリートの圧縮強度の特性値f'_{ck}が 60N/mm²以上の時は、800N/mm²以下としてよい。
 - α : せん断補強筋と部材軸のなす角度
 - s : せん断補強筋の配置間隔
 - z : 圧縮応力の合力の作用位置から引張鋼材図心までの距離で
 d / 1.15とする。
 - γ_{bs} :部材係数
 - γ_{ms} :材料係数

b. PHb によりせん断補強された部材のせん断耐力式

取水槽において後施工せん断補強(ポストヘッドバー(PHb))を配置した構造 部材のせん断耐力については、「建設技術審査証明報告書 技術名称 後施工プ レート定着型せん断補強鉄筋「Post-Head-bar」(一般財団法人土木研究センタ ー)」に示されている以下の設計式により求める。

$$\begin{split} V_{pyd} &= V_{cd} + V_{sd} + V_{phb} \\ V_{phb} &= \beta_{aw} \cdot V_{awd} = \beta_{aw} \cdot \left\{ A_{aw} \cdot f_{awyd}(\sin \alpha_{aw} + \cos \alpha_{aw}) / S_{aw} \right\} \cdot z / \gamma_b \\ \beta_{aw} &= 1 - I_y / \left\{ 2 \cdot \left(d - d \right) \right\} \qquad \text{for } \mathcal{T} \subset \mathcal{L}, \quad \beta_{aw} \leq 0.9 \end{split}$$

- Vcd : せん断補強鋼材を用いない RC 部材の単位長さあたりのせん断耐力
- V_{sd}:既存のせん断補強鋼材により受け持たれる壁部材の単位幅あたりの せん断耐力
- V_{phb}: PHb により受け持たれる RC 部材の単位長さあたりのせん断耐力
- V_{awd} : PHb を通常のスターラップと見なして求められる単位長さあたりの せん断耐力
- βaw : PHb のせん断耐力の向上への有効性を示す係数
- Aaw : 単位長さ当たりの区間Sawにおける PHb の総断面積
- fawyc : PHb の設計降伏強度で 400N/mm²以下とする。
- *α*_{aw}: PHb が部材軸となす角度
- Saw: PHbの配置間隔
- z : 圧縮応力の合力の作用位置から引張鋼材図心までの距離で一般に d/1.15としてよい。
- **γ**_b : 部材係数(一般に 1.10 としてよい)
- I_v : PHb の埋込側に必要な定着長
- d-d':補強対象部材の圧縮鉄筋と引張鉄筋の間隔(d-d'≧I_v)

PHb が負担するせん断耐力は、先端型定着体の定着長が 3.5D~5.5D であること から、通常のせん断鉄筋に比べ補強効率が低下する。PHb が負担するせん断耐力は 同定着長と補強対象部材の主鉄筋間隔から算出される有効率 β_{aw} を通常のせん断 補強鉄筋の負担分に乗じることにより考慮されている。図 3-6 に有効率算定にお ける概念図を示す。

図 3-6 ポストヘッドバー (PHb) の有効率算定の概念図

(3) 壁部材の面内せん断に対する許容限界

壁部材の面内せん断に対する許容限界は、面内せん断ひずみ 2000 μ (2/1000)を 許容限界とする。「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社) 日本電気協会)」において、限界せん断ひずみ 2000 μ (2/1000)は、耐震壁の終局 耐力に相当する面内せん断ひずみ 4000 μ (4/1000)に余裕を見込んだ許容限界とし て規定されている。

- 3.3.2 基礎地盤の支持性能に対する許容限界
 - (1) 基礎地盤

基礎地盤に発生する接地圧に対する許容限界は、VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき、地盤の一部にC_L級岩盤が分布することから、C_L級岩盤の 極限支持力度とする。基礎地盤の許容限界を表 3-4 に示す。

表 3-4 基礎地盤の支持性能に対する許容限界

評価項目	基礎地盤	許容限界 (N/mm ²)	
極限支持力度	C _L 級岩盤	3. 9	

(2) MMR

マンメイドロック(以下「MMR」という。)に発生する接地圧に対する許容限 界は、「コンクリート標準示方書 2002」に基づき、コンクリートの支圧強度とする。 MMRの接地圧に対する許容限界を表 3-5 に示す。

款 <i>(</i> 正)五 日	MMR	許容限界	
計個項目	(N/mm^2)	(N/mm^2)	
大厅改座	f' _{ck} =15.6	f' _{ck} =15.6	
× 工 强 及	f' _{ck} =18.0	f' _{ck} =18.0	

表 3-5 MMRの支持性能に対する許容限界

3.4 評価方法

3.4.1 構造部材の健全性評価

取水槽は、加振方向に平行に配置される面部材(妻壁や隔壁)を有する箱形構造 物であり、Sクラスの施設を支持する機能(支持機能)及び止水機能が要求される ことから、非線形シェル要素を用いた3次元構造解析により実施する。3次元構造 解析には、解析コード「FINAS/STAR」を用いる。なお、解析コードの検 証及び妥当性確認等の概要については、VI-5「計算機プログラム(解析コード)の 概要」に示す。

3次元構造解析への入力荷重は、VI-2-2-18「取水槽の地震応答計算書」に基づく 地震応答解析において、取水槽の耐震評価に支配的な荷重が最大となる時刻を選定 し、当該時刻における地震時応答から設定する。

VI-2-2-18「取水槽の地震応答計算書」に基づく地震応答解析により算定した地 震時荷重(地震時増分土圧及び慣性力)を用いて、3次元構造解析により算定した 照査用応答値が、「3.3 許容限界」において設定した許容限界を下回ることを確 認する。

(1) 解析モデル

材料の非線形特性を考慮した非線形シェル要素でモデル化する。3次元構造解析 モデルを図 3-7 及び図 3-8 に示す。

非線形シェル要素は、部材高さ方向に平面要素を重ね合わせて構成する。図 3-9 に非線形シェル要素の概念図を示す。主筋の位置が層の中心となるよう上側、下 側に鉄筋コンクリートの層を設定し、鉄筋コンクリート層を除く範囲は、無筋コン クリート層としてモデル化する。鉄筋コンクリート層の厚さは、「土木学会マニュ アル」に示される一般的な分割方法に従い、かぶり厚さの2倍とする。各要素の鉄 筋部分は、鉄筋の軸方向剛性のみを有する鉄筋層としてモデル化する。構造部材(鉄 筋コンクリート)の非線形特性を図 3-10 及び図 3-11 に示す。

部材接合部の隅角部には剛域を設ける。剛域設定範囲の考え方を図3-12に示す。 剛域は、「コンクリート標準示方書 2002」に基づき、底版等部材厚が厚い部材に剛 域を設定することとし、本解析モデルでは 1.9m 以上の部材を対象とする。

周辺地盤と接する構造物の境界には、地盤ばねを設定する。常時解析において、 支持地盤に設定する地盤ばねは基礎地盤に対する静的な載荷状態を想定して定義 されている「道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説((社)日本道路 協会,平成14年3月)」に基づき設定する。地震時解析において、支持地盤及び側 方地盤に設定する地盤ばねは地盤と構造物間の剥離を考慮できる非線形ばねでモ デル化し、「道路橋示方書(V耐震設計編)・同解説((社)日本道路協会,平成14 年3月)」に基づき設定する。1方向載荷時には、載荷方向と平行な壁に地盤ばね

図 3-8 3次元構造解析モデル(鳥瞰図,西側壁なし)

図 3-9 非線形シェル要素の概念図

図 3-10 構造部材の非線形特性(コンクリートの応力-ひずみ関係) (「コンクリート標準示方書[設計編]((社)土木学会,2017年制定)」より引用)

図 3-11 構造部材の非線形特性(鉄筋の応力-ひずみ関係) (「コンクリート標準示方書 2002」より引用)

図 3-12 剛域の設定

(「コンクリート標準示方書 2002」より引用)

(2) 照査時刻

構造部材の健全性評価において,照査時刻は構造的特徴を踏まえ,損傷モードご と及び部材ごとに評価が厳しくなる時刻を地震応答解析の結果から複数選定する。 照査時刻の選定の考え方を表 3-6 に示す。

なお, せん断破壊に対する照査値最大時の作用荷重分布図を図 3-13~図 3-18 に示す。

照査 時刻	損傷 モード	着	青目部位	荷重抽出時刻	抽出する応答値
時刻1	曲げ・軸力系 の破壊	壁 (面外)		下部構造における 頂底版間の層間変 位が最大となる時 刻	中部2節点,下部 2節点の応答変位 を用いて回転成分 を除去した層間変 位
時刻 2	曲げ・軸力系	壁		上部構造における 各側壁の転倒曲げ	 (上部構造に隣接する側面地盤水平土 (上部構造側壁の
時刻3	の破壊	(面外)		モーメントが最大 となる時刻	慣性力)×上部構造 のアーム長の積算 値
時刻4	せん断破壊 (面外)	壁 (面外)	↓ ↓ ↓	総水平荷重が最大 となる時刻	底面地盤せん断応 力の積算値
時刻 5	せん断破壊 (両外)	壁 (面外)		上部構造における 各側壁の水平荷重	上部構造に隣接す る側面地盤水平土 Eと上部構造側壁
時刻 6	6				の慣性力の積算値
時刻 7	せん断破壊 (面内)	壁 (面内)		面部材の層間変位 が最大となる時刻	上部2節点,中部 2節点の応答変位 を用いて回転成分 を除去した層間変 位
時刻 8	曲げ・軸力系の破壊及び	_壁、	₽	上部構造における 各個壁の上部荷重	上部構造に隣接す る側面地盤の上半 分の水平十円と側
時刻 9	せん断破壊 (面外)	(面外)		が最大となる時刻	壁の慣性力の積算

表 3-6 照査時刻の考え方

注:図中の矢印は荷重の作用方向を示す。

図 3-13 作用荷重分布図(直応力及びせん断応力) (A-A断面,解析ケース④,Ss-D(-+))

694	589	468	550	742	895	1039
E	E		Ē	Ē		
					709	700
000	000	007	007	084	102	
H	659	665	674	H	H	
620	631	638	646	647	644	637
-		\square	-	\square	H	Η
H	H	H		Ħ	H	H
	H	H			4	4
H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	$\left \right $
337	341	346	341	332	323	312

124	147	165	208	249	240	199
						199
124	141	166	200	227	223	192
			-	1	-	-
125	-					
124	139	163	194	215	212	185
		-	-	-	1	-
			-	-	-	1
]
		-	-	-	-	1
110	100	144	170	100	174	1.07
116	129	144	170	180	174	167

(鉛直)

構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 3-14 作用荷重分布図(加速度) (A-A断面, 解析ケース④, Ss-D(-+))

注:図中の矢印は荷重の作用方向を示す。

図 3-15 作用荷重分布図(直応力及びせん断応力) (B-B断面,解析ケース④, Ss-D(-+))

(水平)

(鉛直)

構造スケール 0 2(m) 応答値スケール 0 1500 (cm/s²)

図 3-16 作用荷重分布図(加速度) (B-B断面,解析ケース④,Ss-D(-+))

<u>せん断応力</u>

注:図中の矢印は荷重の作用方向を示す。

図 3-17 作用荷重分布図(直応力及びせん断応力) (C-C断面, 解析ケース④, Ss-D(-+))

(鉛直)

構造スケール 0 2(m)

の 1500 (cm/s²) 応答値スケール ____

図 3-18 作用荷重分布図(加速度) (C-C断面,解析ケース④,Ss-D(-+))

43

(3) 入力荷重

3次元構造解析の入力荷重は,設計値及びVI-2-2-18「取水槽の地震応答計算書」 より得られた地震応答解析に基づく「(2) 照査時刻」で選定した照査時刻におけ る応答値を用いて算定する。地震時荷重は地震応答解析から抽出した荷重を各エリ ア奥行方向に一様に載荷する。入力荷重の一覧を表 3-7 に示す。

区分	種別	考慮する荷重		
	田宁共重	躯体自重,機器·配管系荷重,浸水防止		
	回足何里	設備荷重及び竜巻防護対策設備荷重		
常時	積載荷重	躯体に作用する積載荷重		
荷重	常時土圧	躯体側面に作用する常時土圧		
	常時水圧 (内水)	躯体に作用する常時水圧		
	常時水圧 (外水)	躯体に作用する常時水圧		
	app 24 - 1-	躯体,機器・配管,浸水防止設備及び竜		
地震時 荷重	貝住力	巻防護対策設備に作用する慣性力		
	地震時増分土圧	躯体側面に作用する地震時増分土圧		
	地震時水圧増分 (内水)	躯体に作用する地震時水圧増分		
	地震時水圧増分 (外水)	躯体に作用する地震時水圧増分		

表 3-7 3次元構造解析における入力荷重

3.4.2 基礎地盤の支持性能評価

基礎地盤の支持性能評価においては,構造部材を支持する基礎地盤に発生する接 地圧が許容限界を下回ることを確認する。 4. 構造部材の地震時応答

3次元構造解析に基づく各構造部材の地震時応答結果を示す。各部材位置を図 4-1 に, 各部材の要素座標系を図 4-2 に,シェル要素における各要素の断面力の方向を図 4-3 に 示す。

曲げ・軸力系の破壊に対する照査のうち,各部材のコンクリートの圧縮縁ひずみ,コン クリートの圧縮ひずみ及び主筋ひずみに対して最大照査値となる評価時刻でのひずみ分 布を図 4-4~図 4-6 に,せん断破壊に対して最大照査値となる評価時刻での断面力分布 を図 4-7~図 4-12 に示す。

注記*:部材位置を説明するための図であり、解析モデルとは異なる。


図 4-2 (1) 各部材の要素座標系

47



黒(Y, Z):全体座標系を示す。

赤(x, y):要素座標系を示す。

図 4-2 (2) 各部材の要素座標系



妻壁①

妻壁②



隔壁①

y

y

⇒ X

隔壁③

▶ X

Χ

Ζ

Ζ





黒 (X, Z) :全体座標系を示す。 赤 (x, y) :要素座標系を示す。



図 4-2 (3) 各部材の要素座標系



M_x, M_y:曲げモーメント Q_x, Q_y:せん断力 N_x, N_y:軸力 N_{xy}:面内せん断力

図 4-3 シェル要素における断面力の方向



図 4-4 (1) 曲げ・軸力系の破壊に対する照査値最大時のひずみ分布図 (コンクリートの圧縮縁ひずみ)

(側壁, 解析ケース④, S s - D (-+))



図 4-4 (2) 曲げ・軸力系の破壊に対する照査値最大時のひずみ分布図 (コンクリートの圧縮縁ひずみ)



図 4-4 (3) 曲げ・軸力系の破壊に対する照査値最大時のひずみ分布図 (コンクリートの圧縮縁ひずみ)



3 4-5 (1) 曲け・軸刀糸の破壊に対する照査値最大時のひすみ分布図 (コンクリートの圧縮ひずみ) (側壁,解析ケース④,Ss-D(-+))



図 4-5(2) 曲げ・軸力系の破壊に対する照査値最大時のひずみ分布図 (コンクリートの圧縮ひずみ)



図 4-5 (3) 曲げ・軸力系の破壊に対する照査値最大時のひずみ分布図 (コンクリートの圧縮ひずみ)



(μ)

図 4-6(1) 曲げ・軸力系の破壊に対する照査値最大時のひずみ分布図(主筋ひずみ)
(中床版,解析ケース②, S s - D (-+))
57





図 4-6(2) 曲げ・軸力系の破壊に対する照査値最大時のひずみ分布図(主筋ひずみ) (中床版,解析ケース②, Ss-D(-+))



(中床版, 解析ケース②, Ss-D(-+))



 図 4-7(1) せん断破壊に対する照査値最大時の断面力分布図 (曲げモーメント(kN・m): M_x)
(側壁,解析ケース②, S s - D (-+))



図 4-7 (2) せん断破壊に対する照査値最大時の断面力分布図 (曲げモーメント(kN・m): M_x)











中床版①~③



(曲げモーメント (kN・m): My)(側壁, 解析ケース②, Ss-D(-+))







 図 4-8 (2) せん断破壊に対する照査値最大時の断面力分布図 (曲げモーメント(kN・m): My)
(側壁,解析ケース②, Ss-D(-+))





図 4-9(1) せん断破壊に対する照査値最大時の断面力分布図 (軸力(kN/m): N_x)

S2 補 VI-2-2-19 R1



図 4-9(2) せん断破壊に対する照査値最大時の断面力分布図(軸力(kN/m): N_x)









図 4-10 (2) せん断破壊に対する照査値最大時の断面力分布図 (軸力 (kN/m): N_y)



 図 4-10(3) せん断破壊に対する照査値最大時の断面力分布図 (軸力(kN/m):Ny)
(側壁,解析ケース②, Ss-D(-+))





S2 補 VI-2-2-19 R1

図 4-11 (2) せん断破壊に対する照査値最大時の断面力分布図 (せん断力 (kN/m):Q_x)



(せん断力 (kN/m):Q_x) (側壁, 解析ケース②, Ss-D(-+))



 図 4-12(1) せん断破壊に対する照査値最大時の断面力分布図 (せん断力(kN/m):Qy)
(側壁,解析ケース②,Ss-D(-+))

(kN/m)







 図 4-12(2) せん断破壊に対する照査値最大時の断面力分布図 (せん断力(kN/m):Qy)
(側壁,解析ケース②,Ss-D(-+))



(せん断力 (kN/m):Qy) (側壁, 解析ケース②, Ss-D (-+))

- 5. 耐震評価結果
- 5.1 構造部材の健全性に対する評価結果

鉄筋コンクリート部材の曲げ・軸力系の破壊に対する最大照査値を表 5-1 に、せん 断破壊に対する各評価位置での最大照査値を表 5-2 に、各壁部材の面内せん断に対す る照査値を表 5-3 に示す。

取水槽の照査用ひずみ(コンクリートの圧縮縁ひずみ),照査用せん断力及び壁部材 の照査用面内せん断ひずみが,構造部材の健全性に対する許容限界を下回ることを確認 した。

評価位置*1		解析 ケース	地震動	照査用 ひずみ* ² ٤ d	限界 ひずみ ^{を R}	照査値 ε d / ε R
底版	1	4	$S_s - D_{(-+)}$	$968~\mu$	$10000~\mu$	0.10
中床版	16	4	S s - D (-+)	$3117~\mu$	$10000~\mu$	0.32
側壁	44	4	S s - D (-+)	$7932~\mu$	$10000~\mu$	0.80
隔壁	136	2	$S_s - D_{(-+)}$	$1132 \ \mu$	$10000~\mu$	0.12
導流壁	62	4	S s - D (-+)	$2129~\mu$	$10000~\mu$	0.22
妻壁	91	4	$S_{s} - D_{(++)}$	$1091~\mu$	$10000~\mu$	0.11
分離壁	67	4	S s - D (++)	$183 \ \mu$	$10000~\mu$	0.02
控壁	71	4	S s - D (-+)	$420 \ \mu$	$10000~\mu$	0.05

表 5-1 曲げ・軸力系の破壊に対する照査(コンクリートの圧縮縁ひずみ)

注記*1:評価位置は図 5-1 に示す。

*2:照査用ひずみ=発生ひずみ×構造解析係数γ。(=1.2)

評価位置*1		解析 ケース	地震動	照査用 せん断力* ² V _d (kN/m)	せん断 耐力 V _{yd} (kN/m)	照査値 V d/V y d
底版	1	4	S s - D (-+)	1244	1828	0.69
中床版	34	4	S s - D (-+)	1486	1520	0.98* ³
側壁	41	2	S s - D (-+)	[-] *4	[-] *4	0.83^{*4}
隔壁	141	5	S s - D (-+)	344	366	0.94
導流壁	64	5	S s - D (-+)	1003	1211	0.83
妻壁	92	4	S s - D (++)	985	2145	0.46
分離壁	68	5	S s - D (++)	317	1033	0. 31
控壁	75	2	S s - D (-+)	302	689	0.44

表 5-2 せん断破壊に対する照査

注記*1:評価位置は図 5-1 に示す。

*2:照査用せん断力=発生せん断力×構造解析係数γ。(=1.05)

*3:断面厚さの1.0倍で平均化した場合,照査値0.88となる。

*4:線形被害則による照査結果を示す。

【底版,中床版】



【側壁,導流壁,分離壁,控壁】



図 5-1 (2) 評価位置図(曲げ・軸力系の破壊及びせん断破壊)

【隔壁,妻壁】



図 5-1 (3) 評価位置図(曲げ・軸力系の破壊及びせん断破壊)
評価位置*1		解析 ケース	地震動	照査用 面内せん断 ひずみ* ² ٤ d	限界せん断 ひずみ _{を R}	照査値 ε d / ε R
底版	_	—	_	—	—	_
中床版	_	—	—	—	—	_
側壁	_	—	—	—	—	_
隔壁	106	1	$S_{s} - D_{(++)}$	$1500~\mu$	$2000~\mu$	0.75
導流壁	_	_	_	_	_	
妻壁	81	4	$S_s - D_s(-+)$	$1782~\mu$	$2000~\mu$	0.90
分離壁	—	_	—	_	_	_
控壁	—	_	—	_	_	_

表 5-3 壁部材の面内せん断に対する照査

注記*1:評価位置は図 5-2 に示す。

*2:照査用面内せん断ひずみ=発生する面内せん断ひずみ×構造解析係数γ a(=1.2)



(左:平面図,右:断面図)

- 5.2 各要求機能に対する評価結果
 - 5.2.1 通水機能及びSクラスの施設等を支持する機能

「5.1 構造部材の健全性に対する評価結果」において,取水槽の照査用ひずみ (コンクリートの圧縮縁ひずみ),照査用せん断力及び壁部材の照査用面内せん断 ひずみが,構造部材の健全性に対する許容限界を下回ることを確認することにより, 通水機能及びSクラスの施設等を支持する機能に対する許容限界を下回ることを 確認した。

5.2.2 止水機能

鉄筋コンクリート部材の曲げ・軸力系の破壊に対する各評価位置での最大照査値 を表 5-4 及び表 5-5 に、せん断破壊に対する各評価位置での最大照査値を表 5-6 に示す。

取水槽の照査用ひずみ(コンクリートの圧縮ひずみ及び主筋ひずみ)が,止水機能 に対する許容限界を下回ることを確認した。

評価位置*1		解析 ケース	地震動	照査用 ひずみ* ² ٤ d	限界 ひずみ ^{を R}	照査値 ε d/ε R
底版	_		—	—	_	_
中床版	31	2	S s - D (-+)	$1613~\mu$	$2000~\mu$	0.81
側壁	43	4	$S_s - D_{(-+)}$	$1973~\mu$	$2000~\mu$	0.99^{*3}
隔壁	136	2	$S_s - D_{(-+)}$	$1132~\mu$	$2000~\mu$	0.57
導流壁		-	—	—	—	_
妻壁		-	—	—	—	_
分離壁	67	4	S s - D (++)	183μ	$2000 \ \mu$	0.10
控壁	_	_	_	_	_	_

表 5-4 曲げ・軸力系の破壊に対する照査(コンクリートの圧縮ひずみ)

注記*1:評価位置は図 5-1 に示す。

*2:照査用ひずみ=発生ひずみ×構造解析係数y。(=1.2)

*3:断面厚さは1.0倍で平均化した場合,照査値0.76となる。

評価位置*1		解析 ケース	地震動	照査用 ひずみ* ² ٤ d	限界 ひずみ ^{を R}	照査値 ε d / ε R
底版	_	—	_	—	—	—
中床版	28	2	S s - D (-+)	$1624~\mu$	$1725~\mu$	0.95
側壁*3	53	4	$S_{s} - D_{(++)}$	$1302~\mu$	$1725~\mu$	0.76
隔壁	126	4	S s - D (-+)	$1556~\mu$	$1725~\mu$	0.91
導流壁	—	—	—	—	—	—
妻壁	—	—	_	—	—	—
分離壁	68	4	S s - D (++)	$264 \ \mu$	1725μ	0.16
控壁	—	_	_	_	—	_

表 5-5 曲げ・軸力系の破壊に対する照査(主筋ひずみ)

注記*1:評価位置は図 5-1 に示す。

- *2:照査用ひずみ=発生ひずみ×構造解析係数γ。(=1.2)
- *3: 限界ひずみを超える一部の要素について,当該要素が含まれる部材を取り出した 部材モデルを作成し,プッシュオーバー解析を実施することにより,当該部材・要 素がおおむね弾性範囲にあることを確認した(図 5-3)。



図 5-3 側壁①(海水ポンプエリア)に働く荷重倍率と相対変位の関係

評価位置*1,*2		解析 ケース	地震動	照査用 せん断力* ³ V _d (kN/m)	せん断 耐力 V _{yd} (kN/m)	照查値 V d/V y d
底版	_	—	_	—	—	—
中床版	34	4	S s - D (-+)	1486	1520	0.98 * 4, * 5
側壁	53	4	$S_{s} - D_{(++)}$	685	876	0.79
隔壁	141	5	$S_s - D_{(-+)}$	344	366	0.94
導流壁	_	—	—	—	—	—
妻壁	_	—	—	—	—	—
分離壁	68	5	S s - D (++)	317	1033	0.31
控壁	_		_	_	_	_

表 5-6 せん断破壊に対する照査

注記*1:評価位置は図 5-1 に示す。

*2:止水機能が要求される部材の範囲は図 5-4 に示す。

*3:照査用せん断力=発生せん断力×構造解析係数 y a (=1.05)

*4:要素単位で断面厚さの1.0倍以下となるような範囲で平均化を実施した結果のう ち最大の照査値を示す。

*5:断面厚さの1.0倍で平均化した場合,照査値0.88となる。



図 5-4 止水機能が要求される部材の範囲(上:壁部,下:床部)

- 5.3 基礎地盤の支持性能に対する評価結果
 - 5.3.1 基礎地盤

基礎地盤の支持性能に対する照査結果を表 5-7 に示す。また,最大接地圧分布 図を図 5-5~図 5-7 に示す。

取水槽の基礎地盤に発生する最大接地圧が,極限支持力度を下回ることを確認した。

東京	解析	上山町町	最大接地圧	極限支持力度	照査値
的阻	ケース	地展勤	R_{d} (N/mm ²)	R $_{\rm u}$ (N/mm ²)	R_{d}/R_{u}
除じん機エリア		S s - F 1	0.06	2.0	0.95
(A-A断面)	Û	(++)	0.96	5.9	0.20
海水ポンプエリア		Ss-D		2.0	0.95
(B-B断面)	(4)	(++)	0.95	3.9	0.20
ストレーナエリア	Ē	Ss-D	0 50	2.0	0.16
(C-C断面)	(5)	(++)	0.59	3.9	0.16

表 5-7 基礎地盤の支持性能照査結果



図 5-5 基礎地盤の最大接地圧分布図 (A-A断面,解析ケース①, Ss-F1(++))



図 5-6 基礎地盤の最大接地圧分布図 (B-B断面,解析ケース④, Ss-D(++))



図 5-7 基礎地盤の最大接地圧分布図 (C-C断面,解析ケース⑤, Ss-D(++))

5.3.2 MMR

MMRの支持性能に対する照査結果を表 5-8 に示す。また,最大接地圧分布図 を図 5-8 に示す。

取水槽のMMRに発生する最大接地圧が、支圧強度を下回ることを確認した。

断面	解析 ケース	地震動	最大接地圧 R _d (N/mm ²)	支圧強度 f' _{ck} (N/mm ²)	照査値 R_d/f' _{ck}
ストレーナエリア (C-C断面)	5	S s - D (-+)	0.96	15.6	0.07

表 5-8 MMRの支持性能照査結果



図 5-8 MMRの最大接地圧分布図 (C-C断面,解析ケース⑤,Ss-D(-+)) 1. はじめに

取水槽のせん断破壊に対する照査については,照査用せん断力がせん断耐力を下回るこ とを確認することとしている。せん断破壊に対する照査の結果,照査用せん断力がせん断 耐力を超える部材については,線形被害則を適用し,再照査を実施したことから,線形被 害則適用による照査結果について示す。

- 2. 線形被害則による照査
- 2.1 照查対象部材

基準地震動Ssに対する耐震評価の結果,図2-1に示すとおり,PHb設置によっても 部分的に照査用せん断力がせん断耐力を上回る要素が存在している。本資料では,東壁 5に線形被害則を適用し,照査値を確認する。



図 2-1 線形被害則による照査対象部材位置

2.2 照查結果

図 2-2 に対象部材のせん断力分布図を示し,表 2-1 にせん断力分布及び照査結果を示す。



図 2-2 せん断力分布図(東側壁5)

荷重番号	荷重 P (kN)	せん断 スパン比 a / d	照査荷重 P _d (kN)	設計用 せん断耐力 V _{yd} (kN)	照査値 P _d /V _{yd}	
P1	334	0.83	350	1523	0.23	
P2	171	1.42	179	1085	0.17	
P3	115	2.00	121	942	0.13	
P4	72	2.58	76	896	0.08	
Р5	43	3.15	45	868	0.05	
P6	35	3.71	37	848	0.04	
Ρ7	32	4.17	34	836	0.04	
P8	44	4.83	46	823	0.06	
Р9	21	5.89	22	808	0.03	
				合計	0.83	

表 2-1 せん断力分布及び照査荷重(東側壁5)