

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第41条 火災による損傷の防止

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料4-3
提出年月日	令和5年9月29日

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.11.1）	41条-35～37	泊1, 2号炉との共用設備に「既設」又は「一部既設」の記載漏れがございましたので、記載を適正化いたしました。 ・「電動消火ポンプ（1号, 2号及び3号炉共用）」に「, 既設」を追記しました。 ・「エンジン消火ポンプ（1号, 2号及び3号炉共用）」に「, 既設」を追記しました。 ・「ろ過水タンク（1号, 2号及び3号炉共用）」に「, 一部既設」を追記しました。	
2	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 比較表 1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9）	41条-本-54, 57, 58	同上	