

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料4-3
提出年月日	令和5年10月12日

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16 r. 16.0）	16条-19	以下について、2023年9月29日提出版に修正漏れがあり、記載を適正化しました。（下線部参照） （旧）…使用済燃料ピットポンプ，使用済燃料ピット冷却器，使用済燃料ピット脱塩塔，使用済燃料ピットフィルタ等からなる閉回路で構成する。 （新）… <u>使用済燃料ピットポンプ（1号，2号及び3号炉共用，既設）</u> ， <u>使用済燃料ピット冷却器（1号，2号及び3号炉共用，既設）</u> ， <u>使用済燃料ピット脱塩塔（1号，2号及び3号炉共用，既設）</u> ， <u>使用済燃料ピットフィルタ（1号，2号及び3号炉共用，既設）</u> 等からなる閉回路で構成する。	
2	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9 r. 14.0）	16-28	2023年9月29日提出版に共用に係る記載変更の修正箇所誤りがあり、記載を適正化しました。（下線部参照） （旧）使用済ピット及びキャスクピットの壁面及び底部は，… （新） <u>使用済ピット及びキャスクピット（1号，2号及び3号炉共用，既設）</u> の壁面及び底部は，…	
3	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9 r. 14.0）	16-29	2023年9月29日提出版に共用に係る記載変更の修正箇所誤りがあり、記載を適正化しました。（下線部参照） （旧）…使用済ピット及びキャスクピット <u>（1号，2号及び3号炉共用，既設）</u> には排水口を設けない設計とする。 （新）…使用済ピット及びキャスクピットには排水口を設けない設計とする。	