１．件　名：九州電力株式会社川内原子力発電所のその他の原子力防災資機材に関する確認について

２．日　時：令和 5 年 10 月 17 日（火）10:55～11:35

３．場　所：九州電力株式会社川内原子力発電所

４．出席者

原子力規制庁川内原子力規制事務所：宮本原子力防災専門官
中野上席放射線防災専門官
九州電力株式会社川内原子力発電所防災課：副長、担当
同　保修課：担当

５．要　旨

九州電力株式会社川内原子力発電所から、防災業務計画に定めているその他の原子力防災資機材のうち、可搬型電動低圧注入ポンプ（可搬型電動ポンプ用発電機含む。）及び可搬型ディーゼル注入ポンプについて、その維持、管理等の説明を受けた。

原子力規制庁からは、当該資機材が敷地内に分散して保管され、適切に管理されていることを現場で確認するとともに、事業者が確実に点検等を行っていることを定期試験記録、点検チェックシートにより確認した。

６．その他

配布資料なし。