

1. 件名:高浜発電所運転期間延長認可申請(3、4号炉の運転の期間の延長)に関する現地確認について

2. 日時:令和5年11月13日(月) 8時30分~17時30分  
令和5年11月14日(火) 8時30分~17時30分  
令和5年11月15日(水) 8時30分~12時20分

3. 場所:関西電力株式会社 高浜発電所

4. 出席者:

原子力規制庁

原子力規制部審査グループ

実用炉審査部門

塚部安全規制調整官、岡本上席安全審査官、雨夜上席安全審査官、日高安全審査専門職、

藤川安全審査官、市川安全審査専門職、今田審査チーム員、黒住審査チーム員、鈴木技術参与

原子力規制部検査グループ

専門検査部門

宮崎企画調査官、森田上席原子力専門審査官、山中原子力専門検査官

長官官房技術基盤グループ

システム安全研究部門

小嶋統括技術研究調査官、河野技術参与

関西電力株式会社

原子力事業本部 原子力保全担当部長 他24人

5. 要旨

○高浜発電所3、4号炉の運転期間延長認可申請に係る特別点検の実施状況について、以下の設備、記録等の確認を実施した。

(特別点検の実施状況)

- ・原子炉容器(胴部超音波探傷試験(UT)データ、一次冷却材ノズルコーナ部渦流探傷試験(ECT)データ、MVT-1ビデオ録画映像、点検機材等)
- ・原子炉格納容器(CV点検箇所、壁面走行ロボット等)
- ・コンクリート構造物(コアサンプル、コアサンプル採取箇所等)

(特別点検に関する記録等)

- ・特別点検要領書
- ・特別点検結果報告書
- ・自主点検要領書
- ・自主点検記録
- ・点検(試験)実施者の力量管理の記録
- ・試験装置の校正記録 等

以上