

電気関係事故報告

1. 件名 志賀原子力発電所1号機 起動変圧器の油漏えいについて（速報）
2. 報告事業者 1) 事業者名（原子力発電工作物の設置者名）：北陸電力株式会社 2) 住所：富山県富山市牛島町15番1号
3. 発生日時：2024年1月1日 16時10分頃
4. 事故発生の原子力発電工作物（設置場所、使用電圧）：起動変圧器 設置場所：志賀原子力発電所（石川県羽咋郡志賀町赤住1番地） 使用電圧：一次 275.0kV 二次 6.9kV
5. 状況： 2024年1月1日16時10分発生の地震により、志賀原子力発電所1号機 起動変圧器にて異常を示す警報が発報すると共に、約3,600ℓの油の漏えいを確認した。 19時13分に志賀原子力発電所1号機の外部電源を志賀原子力線（275kV）から赤住線（66kV）へ手動にて切替えを実施した。
6. 原因：調査中
7. 被害状況： 1) 死傷： 有・ <input type="checkbox"/> 無 内容： 2) 火災： 有・ <input type="checkbox"/> 無 内容： 3) 供給支障：有（供給支障電力、供給支障時間）・ <input type="checkbox"/> 無 内容： 4) その他（上記以外の他に及ぼした傷害）： 有・ <input type="checkbox"/> 無 内容：
8. 復旧日時：検討中
9. 防止対策：検討中