

1. 件名「運転期間延長認可申請（高浜発電所1、2号炉）に関する事業者ヒアリング⑨」

2. 日時：平成27年7月 8日 9時00分～18時00分
平成27年7月 9日 10時00分～16時00分
平成27年7月10日 9時15分～14時30分

3. 場所：高浜発電所、美浜発電所

4. 出席者

原子力規制庁

大村審議官

安全規制管理官（PWR担当）付

坂内安全規制調整官、関管理官補佐

安全規制管理官（発電炉施設検査担当）付

森田専門職、村上専門職

関西電力株式会社 原子力事業本部副事業本部長 他56名

5. 要旨

○高浜発電所において、1、2号炉の運転期間延長認可申請に係る特別点検の実施状況について、点検実施要領書、成績書の他、関連する規定、文書、記録類の確認を実施した。

○高浜発電所において、1、2号炉の運転期間延長認可申請に係る特別点検の実施について、主に以下の現場において実施された点検の状況を確認した。

- ・原子炉格納容器本体内面
- ・原子炉格納容器内コンクリート構造物
- ・原子炉補助建屋内コンクリート構造物
- ・タービン建屋遮蔽コンクリート
- ・屋外土木構造物

○美浜発電所において、高浜1、2号炉の運転期間延長認可申請に係る特別点検で使用した以下の点検用機器・システムの現地確認等を実施した。

- ・原子炉炉心領域超音波探傷装置、データ収集システム、校正用試験片
- ・原子炉ノズルコーナー部渦電流探傷試験装置、データ収集システム
- ・原子炉格納容器遠隔塗装点検装置