

1 . 件名「運転期間延長認可申請（高浜発電所 1、2 号炉）に関する事業者ヒアリング」

2 . 日時：平成 27 年 9 月 18 日 13 時 15 分～15 時 15 分

3 . 場所：原子力規制庁 7 階会議室

4 . 出席者

原子力規制庁

安全規制管理官（PWR 担当）付

坂内安全規制調整官、関管理官補佐、中野審査官

安全技術管理官（システム安全担当）付

大高上席調査官、中野主任調査官、小嶋主任調査官、坂本主任調査官、中村主任調査官、北條調査官、皆川調査官、高倉技術参与、船田技術参与、佐藤技術参与

安全技術管理官（地震・津波担当）付

川内主席調査官、土居主任調査官、野村調査官、鈴木技術参与、澁谷技術参与
関西電力株式会社 高経年対策グループ チーフマネージャー 他 21 名

5 . 要旨

（1）関西電力から、高浜 1、2 号炉の運転期間延長認可申請のうち、劣化状況評価（低サイクル疲労、照射誘起型応力腐食割れ、コンクリートの強度低下および遮蔽能力低下）等について説明があった。

（2）関西電力から、前回までの事業者ヒアリングにおける質問事項への回答について説明があった。

6 . その他

関西電力資料：

- ・高浜発電所 1 / 2 号炉審査会合における指摘事項の回答一覧表
- ・高浜発電所 1、2 号炉審査会合における指摘事項の回答（運転期間延長認可申請関係）
- ・高浜発電所 1、2 号炉劣化状況評価（低サイクル疲労）
- ・高浜発電所 1、2 号炉劣化状況評価（照射誘起型応力腐食割れ）
- ・高浜発電所 1、2 号炉劣化状況評価（コンクリートの強度低下および遮蔽能力低下（含む鉄骨構造の強度低下））
- ・関西電力株式会社高浜発電所 1 号炉運転期間延長認可申請質問事項への回答
- ・関西電力株式会社高浜発電所 2 号炉運転期間延長認可申請質問事項への回答