

1. 件名「運転期間延長認可申請（高浜発電所1、2号炉）に関する事業者ヒアリング<sup>㊤</sup>」

2. 日時：平成27年12月9日 13時15分～15時00分

3. 場所：原子力規制庁 8階会議室

4. 出席者

原子力規制庁

安全規制管理官（PWR担当）付

坂内調整管、関管理官補佐、中野審査官、立元審査官

安全技術管理官（システム安全担当）付

池田主任調査官、小嶋主任調査官、中村主任調査官、皆川主任調査官、菊池技術参与、船田技術参与

安全技術管理官（地震・津波担当）付

川内主席調査官

関西電力株式会社 高経年対策グループ チーフマネージャー 他10名

5. 要旨

（1）関西電力から、高浜1、2号炉の運転期間延長認可申請のうち、劣化状況評価（原子炉容器の中性子照射脆化、2相ステンレス鋼の熱時効）等について説明があった。

（2）関西電力から、前回までの事業者ヒアリングにおける質問事項への回答について説明があった。

6. その他

関西電力資料：

- ・高浜発電所1、2号炉審査会合における指摘事項の回答一覧表
- ・高浜発電所1、2号炉審査会合における指摘事項の回答（運転期間延長認可申請関係）
- ・高浜発電所1、2号炉劣化状況評価（原子炉容器の中性子照射脆化）
- ・高浜発電所1、2号炉劣化状況評価（2相ステンレス鋼の熱時効）
- ・関西電力株式会社高浜発電所1号炉運転期間延長認可申請質問事項への回答
- ・関西電力株式会社高浜発電所2号炉運転期間延長認可申請質問事項への回答