

## 高浜発電所 1、2号炉 審査会合における指摘事項の回答一覧表

No	指摘事項	回答
0721-1 共通事項	申請案件が輻輳する中で、リソースを考慮してどのように品質を確保した申請対応を行うのかを説明すること。	平成 27 年 9 月 29 日 資料 1-2
0721-2 RV 特別点検	原子炉容器に対する予防保全措置を含む補修実績と保全活動について整理すること。	平成 27 年 9 月 29 日 資料 1-2
0721-3 RV 特別点検	原子炉容器内が汚れにより視認性を阻害していない状態であることのエビデンスを示すこと。	平成 27 年 9 月 29 日 資料 1-2
0721-4 CV 特別点検	格納容器に対する過去の点検補修履歴について確認整理すること。また、母材まで影響のあった実績があるのかを確認すること。	平成 27 年 9 月 29 日 資料 1-2
0721-5 CV 特別点検	格納容器に対する現状保全の考え方について示すこと。	平成 27 年 9 月 29 日 資料 1-2
0929-1 特別点検	格納容器サンプスクリーンの事故時機能に係る格納容器塗装の劣化を考慮した影響について整理すること。	平成 27 年●月●日 資料●-●
0929-2 低サイクル疲労	延長しようとする期間を実績過渡回数に基づく疲労評価としている考え方と評価における余裕について整理すること。	平成 27 年●月●日 資料●-●
0929-3 IASCC	高経年化対策として今後も継続するとしている目視点検の考え方、炉内構造物取替えの考え方を整理すること。	平成 27 年●月●日 資料●-●
0929-4 コンクリート強度等	1次遮蔽壁の温度解析における最高温度の保守性について、解析手段の観点から整理すること。	平成 27 年●月●日 資料●-●