

1. 件名「運転期間延長認可申請（高浜発電所 1、2号炉）に関する事業者ヒアリング^{②⑥}」

2. 日時：平成27年12月16日 13時15分～17時00分

3. 場所：原子力規制庁 8階会議室

4. 出席者

原子力規制庁

安全規制管理官（PWR 担当）付

関管理官補佐、立元審査官

安全技術管理官（システム安全担当）付

大高上席調査官、小嶋主任調査官、坂本主任調査官、中村主任調査官、菊池技術参与、高倉技術参与、船田技術参与、佐藤技術参与

安全技術管理官（地震・津波担当）付

川内主席調査官、土居主任調査官、野村調査官、日高調査官、鈴木技術参与、澁谷技術参与

関西電力株式会社 高経年対策グループ チーフマネージャー 他12名

5. 要旨

(1) 関西電力から、前回までの事業者ヒアリングにおける質問事項への回答について説明があった。

(2) 原子力規制庁から、高浜 1、2号炉運転期間延長申請に対する現時点における質問事項を提示し回答を求めた。

6. その他

原子力規制庁資料：

・ 関西電力株式会社高浜発電所 1、2号炉運転期間延長認可申請質問事項

関西電力資料：

・ 関西電力株式会社高浜発電所 1号炉運転期間延長認可申請質問事項への回答

・ 関西電力株式会社高浜発電所 2号炉運転期間延長認可申請質問事項への回答